





Data di pubblicazione: 06/12/2018

Nome allegato: *INPS - SEDE FOGGIA - Imp. spegn. archivio p. int.pdf*

CIG: 7717878268;

Nome procedura: *Realizzazione impianto di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso NOVEC 1230 a protezione del locale archivio al piano interrato della Sede Provinciale INPS di Foggia - Via della Repubblica n. 18*



LEGENDA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO	
	PULSANTE DEMERGENZA
	PANNELLO OTTICO-AUSTICO "ALLARME INCENDIO"
	PANNELLO OTTICO-AUSTICO "EVACUARE LOCALE"
	PANNELLO OTTICO-AUSTICO "VIETATO ENTRARE SPEGNIMENTO IN CORSO"
	GRUPPO BONIBOLE CARICATE CON GAS NOVEC
	UNITA' PER LO SPEGNIMENTO
	TUBAZIONE ZINCHATA API SCHEDULA 40 DISTRIBUZIONE
	RACCORDERIA ZINCHATA "TEE" - RIDUZIONI - "COMIT" ASA 3000
	UGELLO EROSIONE IN OTTONE CON N° 8 FORI
	RILEVATORI ANALOGICI OTTICI DI FUMO