




Data di pubblicazione: 22/10/2020

Nome allegato: TAVD07 schema impianti climatizzazione nuova sistemazione-signed-signed.pdf

CIG: 845617505E (UNICO);

Nome procedura: Procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento di «Lavori di adeguamento alle normative CEI ed UNI degli impianti di climatizzazione, elettrici e antincendio da realizzare nello stabile di via Scontrino, 28 – Trapani»



CODICE

DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

Coordinamento tecnico regionale Palermo

OGGETTO: Stabile INPS di via Scontrino, 28 Trapani
Lavori di adeguamento alle normative CEI ed
UNI degli impianti di climatizzazione, elettrici
e antincendio.

TAVOLA:

D07

SCHEMA NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

SETTORE:

RAPP: 1: MISURE INDICATE

DATA:

PROGETTISTA IMPIANTI: Ing. Michele Cannizzaro

GIUGNO
2020

PROGETTISTA EDILE: Geom. Antonino Guttuso

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Michele Cannizzaro

 valvola a sfera con bocchettone lato pieno

 valvola a sfera

 valvola a farfalla tipo LUG o WAFER

 rubinetto portagomma per sfiato d'aria manuale

 stacco scarico d'acqua sifonato

 **CIRCOLATORE GEMELLARE G = 0 ÷ 60000l/h - H = 23,6 ÷ 8m, Circuito ventilconvettori sede, vedi particolare (D)**

 **CIRCOLATORE GEMELLARE dab 180/340.65T - Q = 0 ÷ 30000l/h - H = 19,2 ÷ 4,9m, circuito Sede ventilconvettori, vedi particolare (D)**

(A) Vedere particolare costruttivo (A)

(B) Vedere particolare costruttivo (B)

(C) Vedere particolare costruttivo (C)

