



**Data di pubblicazione:** 29/10/2020

**Nome allegato:** *Elaborato grafico A6\_p1\_BA\_signed.pdf*

**CIG:** 8479313671 (8479313671);

**Nome procedura:** *Efficientamento energetico con sostituzione plafoniere presso la Sede INPS di FOGGIA, via della Repubblica,18 e presso la Direzione regionale Puglia di Bari, via Putignani 108*

Direzione Regionale Puglia



sede

tavola

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

titolo

piano primo

progettista

ing. Michele Porcelli - Ufficio Tecnico INPS

file

data

giugno 2011

A/6

1:200



LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

- APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE - LED - SOSPENSIONE A LUCE DIRETTA ED INDIRETTA - 58w
- APPARECCHIO ILLUMINAZIONE - LED - DA CONTROSOFFITTO 60x60cm
- APPARECCHIO ILLUMINAZIONE - LED dark light - DA CONTROSOFFITTO 60x60cm
- PLAFONIERA - LED - GRADO DI PROTEZIONE IP 66 - 43w
- APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON LAMPADE A LED 11W AUTOALIMENTATA, ACCENSIONE AUTOMATICA, AUTONOMIA 60 min. INSTALLAZIONE A PARETE E/O A BANDIERA.
- RIVELATORE DI PRESENZA PER ACCENSIONE LUCI
- APPARECCHIO AUTONOMO LUMINOSO PER SEGNALETICA DI SICUREZZA AUTOALIMENTATA BIFACCIALI, AUTONOMIA 60 min. INSTALLAZIONE A BANDIERA, TIPO DI ESECUZIONE "SA" E GRADO DI PROTEZIONE APPARECCHIO DOTATO DI SEGNALETICA DI COLORE BIANCO SU FONDO VERDE.



Via Putignani

Via Cairoli