



**Data di pubblicazione:** 14/04/2022

**Nome allegato:** *Informazioni complementari\_firmato.pdf*

**CIG:** 9176316783;

**Nome procedura:** *Fornitura e posa in opera di pareti mobili divisorie e setti acustici all'interno degli uffici a servizio del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei*

Procedura negoziata per l'affidamento della *"Fornitura e posa in opera di pareti mobili divisorie e setti acustici all'interno degli uffici a servizio del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata - località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei"*.



**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**  
**Direzione regionale Inps Puglia**

**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

**ai sensi dell'art. 74, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50**

***"Fornitura e posa in opera di pareti mobili divisorie e setti acustici all'interno degli uffici a servizio del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei"*.**

**Procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) della L.120/2020 così come modificato dall'art.51 comma 1 lett.a) sub 2.2. della L.108/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.**

**CIG: 9176316783**

### **1) Quesito**

Si chiedono chiarimenti per quanto richiesto relativamente al possesso di requisiti di idoneità professionale, capacità economiche finanziarie, capacità tecniche professionali: viene fatto riferimento al servizio di vigilanza.

#### **Risposta:**

Come indicato nel Disciplinare di gara, la presente procedura non richiede il possesso di requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'Allegato 4 - Dichiarazioni integrative al DGUE contiene un refuso. Si allega l'Allegato 4 - Dichiarazioni integrative al DGUE corretto.

### **2) Quesito**

Si chiede computo metrico relativo alle forniture/lavorazioni richieste.

#### **Risposta:**

Si allegano alla presente i prospetti relativi a :- computo metrico;- computo metrico oneri sicurezza.

### **3) Quesito**

Per poter sviluppare l'offerta occorre sapere:- metri lineari di parete divisoria;- altezza parete divisoria, pavimento punto di ancoraggio parete divisoria (esempio pavimento controsoffitto H.2800 mm);- Suddivisione dei moduli della parete divisoria (esempio tutta cieca, cieca/vetro singolo o doppio e sopralzo cieco, ecc.); - Richiedendo pannello fonoisolante nell'intercapedine, sarà richiesto un certificato acustico? perchè altrimenti bisogna inserire vetri con pvb acustico e porte fonoisolante;- Altezza filo porta H.2200 o 2520 mm.

#### **Risposta:**

1) Come rilevabile dagli elaborati grafici (Allegati 2, 2bis e 2ter) e dal computo metrico allegato alla presente, lo sviluppo lineare delle pareti (incluse porte) è pari a 155,77 ml. 2) Come rilevabile da capitolato:- l'altezza delle pareti è di 2,80 m- Le porte sono a tutta altezza (quindi 2,80 m) 3) L'ancoraggio è fra pavimento galleggiante e setto acustico come rilevabile sull'elaborato grafico (Allegato 2 ter A1). 4) Le pareti sono cieche.5) La certificazione acustica è richiesta per le sole pareti mobili come da art. 14.3 del capitolato. Per quanto attiene ai setti acustici l'appaltatore dovrà invece attenersi a quanto previsto all'art 16.1 del capitolato .6) Si ribadisce che le porte devono essere realizzate a tutta altezza h 2,80 m; non saranno pertanto ammesse offerte aventi ad oggetto porte con altezza h 2200 o 2500 mm.

Bari, 14/04/2022

Dott.ssa Chiara Strillacci

Responsabile Unico del Procedimento