

COMUNE DI CARRARA

I.N.P.S. - DIREZIONE PROVINCIALE CARRARA  
VIA DON MINZONI, 1

Tavola

2

SCALA 1:100

Data: Ott. 2017

Agg.:

Agg.:

I.N.P.S.  
Direzione Reg.le Toscana  
Ufficio Tecnico Edilizio  
Via del Proconsole, 10  
FIRENZE

OGGETTO:  
DISPOSIZIONE RADIATORI ELETTRICI AD INFRAROSSI  
PIANO TERRA, PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO  
  
QUADRO ELETTRICO GENERALE INTERRATO  
  
DISPOSIZIONE UNITA' ESTERNE COPERTURA

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO VRV

COLLABORATORE AL PROGETTO  
ED ELABORAZIONE GRAFICA  
(Antonino MANCARI)

PROGETTISTA OPERE IMPIANTISTICHE  
(Ing. Alessandro TENGA)

IL DIRETTORE PROVINCIALE  
(D.ssa Raffaella BUONSANTO )

PROGETTISTA OPERE EDILI E FINITURE  
(Arch. Daniele BACHINI)

PROGETTISTA OPERE EDILI E FINITURE  
(Ing. Maurizio GIOVANNETTI)

Coppia di passarelle metalliche da 15 cm sorrette da supporti a parete o solaio uno ogni 2 mt

**Piano Seminterrato**

LE TUBAZIONI IN RAME COIBENTATO DOVRANNO ESSERE FISSATE AL SOFFITTO E SOPRA I CONTROSOFFITTI ESISTENTI. LE LINEE DI ALIMENTAZIONE DELLE UNITA' INTERNE E LE LINEE DEL BUS DATI DOVRANNO ESSERE POSATE IN PASSARELLA METALLICA DI NUOVA POSA DA FISSARE A PARETE O SOFFITTO SOPRA I CONTROSOFFITTI ESISTENTI AD UNA QUOTA SUPERIORE A MT 2,70 DAL PAVIMENTO. SONO PREVISTE DUE PASSARELLE METALLICHE GRIGLIE DA 15 CM , UNA PER LE LINEE ENERGIA ED UNA PER IL BUS DATI. LE LINEE DEI COMANDI A SCENDERE DAI CONTROSOFFITTI SARANNO SOTTO TRACCIA. OGNI UNITA' INTERNA NELLE STANZE SARA' DOTATA DEL PROPRIO COMANDO. PER LE UNITA' INTERNE DEI CORRIDOI O SALE COMUNI COME DA DISEGNO. I PUNTI DI RACCOLTA CONDENZA DEI BAGNI SARANNO SIFONATI E COLLEGATI AGLI SCARICHI.

**Piano Attico**

M1 Piano 4  
Esistente

M2 Piano 3  
Esistente

M3 Piano 2  
Esistente

Linee gas refrigerante, elettrica e condensa posate a parete - linea elettrica in tubazione in PVC da esterno IP 55

M5 Piano 1 coppia di macchine per capacità totale di 28

M4 Piano Rialzato coppia di macchine per capacità di 28

N.B. Anche al piano terzo il cavedio esistente va completato con rivestimento in cartongesso e sportelli in legno

Legenda		
	<b>M4:</b> Unità esterna da posizionare	<b>MX: X1-3</b> Unità esterne esistenti
	<b>M5:</b> Unità esterna da posizionare	<b>Quadro elettrico impianto</b>