

PIANTA



FILO A



PIANTA STRUTTURA COPERTURA



Sezione filo 3–4–5–6–9–10 scala 1:50



Sezione filo 1–2–7–8 scala 1:50



Sezione filo 11 scala 1:50

TABELLA POSIZIONE ELEMENTI

Pos.	Elemento	Profilo	L [m]	Peso[kg/m]	Peso [kg]	Pezzi	Peso Tot [kg]
1	trave telaio filo 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	Q250x100x3	7.57	15.90	120.36	10	1204
2	pilastro telaio filo 1-2-7-8	Q250x100x5	3.93	26.31	103.40	4	414
3	trave telaio filo 11	Q250x100x3	6.63	15.90	105.34	1	105
4	pilastro telaio filo 11	Q250x100x5	2.83	26.31	74.46	1	74
5	arcarecci	C150x80x3	3.78	8.19	30.96	6	186
6	arcarecci	C150x80x3	3.60	8.19	29.44	6	177
7	arcarecci	C150x80x3	4.98	8.19	40.79	6	245
8	arcarecci	C150x80x3	3.98	8.19	32.60	6	196
9	arcarecci	C150x80x3	3.73	8.19	30.55	6	183
10	arcarecci	C150x80x3	4.12	8.19	33.70	6	202
11	arcarecci	C150x80x3	3.83	8.19	31.37	6	188
12	arcarecci	C150x80x3	3.83	8.19	31.37	6	188
13	arcarecci	C150x80x3	5.53	8.19	45.29	6	272
14	arcarecci	C150x80x3	4.49	8.19	36.77	6	221
15	arcarecci	C200x100x3	3.78	13.66	51.63	1	52
16	arcarecci	C200x100x3	3.60	13.66	49.10	1	49
17	arcarecci	C200x100x3	4.98	13.66	68.02	1	68
18	arcarecci	C200x100x3	3.98	13.66	54.36	1	54
19	arcarecci	C200x100x3	3.73	13.66	50.95	1	51
20	arcarecci	C200x100x3	4.12	13.66	56.21	1	56
21	arcarecci	C200x100x3	3.83	13.66	52.31	1	52
22	arcarecci	C200x100x3	3.83	13.66	52.31	1	52
23	arcarecci	C200x100x3	5.53	13.66	75.53	1	76
24	arcarecci	C200x100x3	4.49	13.66	61.33	1	61
25	Contr. Verticale	ϕ16	5.14	1.57	8.07	2	16
26	Contr. Verticale	ϕ16	5.16	1.57	8.11	2	16
					Totale:		4458
					Totale piastrame e bulloni (15%Totale):		669
					Totale generale:		**5127**

TABELLA MATERIALI

A)	TRAVI PRINCIPALI ANGOLARI E PIASTRE	SPESSORI =< 20 mm Acciaio S275 JR UNI–EN 10155 SPESSORI >20 mm Acciaio S275 JR UNI–EN 10155
B)	BULLONI A.R.	Viti secondo UNI 5737 Classe 8.8
C)	DADI	Classe 8 G.
D)	SALDATURE	Secondo DM 09/01/96
E)	CLS MAGRONE	RcK 15 N/mmq
D)	CLS FONDAZIONE	RcK 25 N/mmq
E)	ARMATURA SOLETTA	FeB 44K Controllato

COMMITTENTE: INPS

CLIENTE: PLANET srl

PROGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE REGIONALE — LOCALITA': L'AQUILA

TITOLO: Piante e Sezioni Carpenterie metalliche

FORMATO: A1 — SCALA: 1:100 — RIF. DISEGNI: 021

TONELLI INGEGNERIA S.R.L.
VIA G. Garibaldi, 174
67051 Avezzano (AQ)
Tel +39.0863.441259
Fax +39.0863.440378
www.tonelli-ingegneria.it
info@tonelli-ingegneria.it

COMMESSA: 2007-0002 — LOTTO: 001

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	PER RICEVUTA	APPROVATO
00	21/02/07	Per Approvazione	Ing. Ida Gatti	Ing. Roberto Tonelli		

ELABORATO N°: TI2007CP00002STR001 — DATA: 21022007 — REV.: 000

IL PRESENTE ELABORATO E' DI PROPRIETA' DELLA TONELLI INGEGNERIA S.R.L. E A TERMINI DI LEGGE NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.