


UFFICI

VIA GUGLIELMO SILVA

LEGENDA	
T1	Torre Evaporativa CCT da demolire
1	Pompa Torre raffreddamento Biraghi K1258 da DEMOLIRE
2	Pompa Torre raffreddamento Biraghi K1258 da DEMOLIRE
3	Pompa Torre raffreddamento Biraghi K1258 da DEMOLIRE
4	Pompa Primario refrigerata Biraghi K100C da DEMOLIRE
5	Pompa Primario refrigerata Biraghi K100C da DEMOLIRE
6	Refrigeratore Sprinagir da DEMOLIRE
R1	Refrigerazione n° 1
R2	Refrigerazione n° 2
7	Pompa F. CDZ Biraghi K100C da SOSTITUIRE
8	Pompa F. CDZ Biraghi K100C da SOSTITUIRE
9	Pompa Fan Coils Biraghi K80C da SOSTITUIRE
10	Pompa Fan Coils Biraghi K80C da SOSTITUIRE
11	Pompa Fan Coils Biraghi K80C da SOSTITUIRE
12	Pompa Recuperant/Bolzar Biraghi R81E da DEMOLIRE
13	Pompa Recuperant/Bolzar Biraghi R81E da DEMOLIRE
14	Pompa Ricambio acqua Sanitalia Biraghi R41A da DEMOLIRE
15	Pompa Ricambio acqua Sanitalia Biraghi R41A da DEMOLIRE
16	Balilione Ii, 3.000 da DEMOLIRE
17	Balilione Ii, 3.000 da DEMOLIRE
18	Autodrive da DEMOLIRE
19	Addizione con serbatoio salinizzata DEMOLIRE
20	Dossatore con serbatoio da DEMOLIRE

	Sede INPS di Milano via G. Silva n° 38		TAVOLA 1
	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE REGIONALE LOMBARDA UFFICIO TECNICO		
SCALA 1:100 DATA Ottobre 2009	TITOLO Sostituzione Refrigeratori – Stato Attuale		AGG. Per. Ind. E. Dozio