



## **Chiarimenti per l'affidamento dei lavori di "Posa in opera dei tornelli presso le sedi regionali dell'INPS"**

### **1. Richiesta di chiarimento**

*Si chiede conferma che la gestione dell'APB richiesto è finalizzato a poter ottenere la stampa on line dei presenti in zona.*

**Si conferma quanto richiesto precisando che la gestione dell'APB richiesto è finalizzato a poter tenere puntualmente conto delle entrate/uscite dei dipendenti attivi INPS ai fini del sistema di rilevazione delle presenze.**

**Si sottolinea che la problematica posta riguarda tutti i siti geografici polivarco, in cui sarà necessario creare un perimetro "logico" in cui sarà applicabile l'APB senza creare difficoltà alcuna ai transiti.**

**A titolo di esempio, l'utente in white list potrà entrare nel perimetro "controllato" dal varco A (risultando "dentro") ed uscire dal varco B (risultando "fuori") potendo rientrare dal varco A, dal varco B ovvero da un eventuale varco C (risultando "dentro"). In sostanza, l'APB non dovrà essere applicato al singolo varco indipendentemente dagli altri - se presenti - bensì dovrà essere applicato a tutti i varchi del sito in contemporanea.**

### **2. Richiesta di chiarimento**

*Si chiede conferma che la gestione della stampa delle tessere deve essere integrata nel SW di controllo accessi di fornitura.*

**Fermo restando che l'abilitazione di un nominativo tramite SW deve portare alla stampa immediata della relativa chiave di accesso**

---

**(tessera/badge), la stampa della chiave deve anche avvenire off line (per esempio per la sostituzione di badges smagnetizzati ovvero altre situazioni analoghe).**

### **3. Richiesta di chiarimento**

*Si richiede se è necessario allegare nella Busta C - offerta economica - il disciplinare di gara, il capitolato Speciale di Appalto, lo Schema d Contratto, e relativi allegati in ogni foglio in segno di accettazione così come indicato nell'allegato 3 "Dichiarazione di offerta economica" da voi predisposto o si tratta di un mero refuso.*

**Come indicato nell'art.13 punto 11 del Disciplinare di Gara, la Busta C – Offerta Economica – dovrà contenere, a pena di esclusione, l'allegato 3 al Disciplinare debitamente compilato e copia di un documento di identità. Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.**

### **4. Richiesta di chiarimento**

*All.1 Capitolato Speciale d'Appalto, pag. 26, passaggi a bandiera, è richiesta l'apertura antipanico delle barriere, tuttavia il vetro indicato è di tipo temperato 10mm. Le due cose non si sposano facilmente poiché il vetro temperato non è uno stratificato di sicurezza. Il rischio residuo è elevato poiché il vetro potrebbe infrangersi e rompersi in pezzi in caso di urto o di esodo dovuto a panico. È possibile prevedere uscita di sicurezza con pulsante elettrico e mantenere il vetro temperato da 10mm?*

**Il varco deve essere in grado di assolvere alla sua funzione di uscita di sicurezza a spinta senza componenti aggiuntivi quali il pulsante elettrico o altro.**

### **5. Richiesta di chiarimento**

---

*All.1 Capitolato Speciale d'Appalto, pag. 27, tripodi da esterno. Il tripode è indicato come costruito in acciaio verniciato e in AISI316. La cosa è di difficile realizzazione a meno di non costruire un assemblato con materiali diversi, tuttavia l'acciaio verniciato è corrodibile mentre l'acciaio AISI 316 è anticorrosione per ambienti difficili. Analizzando la disposizione dei vostri tripodi, che non sono chiusi in ambienti in presenza di ione cloro, vi chiedo: "è possibile fornire soluzioni completamente in acciaio inossidabile AISI 304, con funzionalità identiche alle richieste?"*

**La descrizione fornita nel Capitolato Speciale d'Appalto è da intendersi indicativa per un posizionamento dei tripodi in ambienti esterni. È accettabile una soluzione completamente in acciaio AISI 304 qualora ciò non contrasti con prescrizioni di altro tipo, quali dettami eventuali di VV.FF. ovvero della Sovrintendenza locale nel caso di edifici vincolati. Si pone l'accento - nel caso di tornelli posti all'esterno - sulla necessità di provvedere alla massima cura nella protezione delle teste di lettura contro gli agenti atmosferici.**

## **6. Richiesta di chiarimento**

*Alcune specifiche di apparati (es. tornello tripode punto 29.2 del Capitolato Speciale d'Appalto) sono descritte dettagliatamente (ex multis: mozzo bicromato, coprismozzo in ABS nero, coperchio superiore, dimensioni descritte al millimetro, etc...) e determinano l'individuazione univoca di uno specifico prodotto di mercato. La scrivente ritiene di poter offrire prodotti standardizzati (reperibili sul mercato) anche perché questi ultimi soddisfano in pieno le esigenze prestazionali.*

**Il concorrente può offrire prodotti di mercato standardizzati purché atti a soddisfare pienamente le esigenze prestazionali.**

## **7. Richiesta di chiarimento**

*Al paragrafo A.03.01 dell'Allegato A del Capitolato Speciale d'Appalto si richiede una memoria interna della testa di lettura di 4 Gb mentre nel CSA al punto 29.6 vengono richiesti 16 Mb di RAM e 8 Mb di Flash. Di quale delle indicazioni si deve tenere conto?*

---

**Le caratteristiche minimali sono previste al punto A.03.01 dell'allegato A al CSA.**

#### **8. Richiesta di chiarimento**

*P.to 29.2 del CSA: l'ammortizzatore idraulico indicato può essere sostituito da ammortizzatore meccanico a molla ?*

**L'ammortizzatore idraulico indicato al punto 29.2 del Capitolato Speciale d'Appalto non può essere sostituito da un ammortizzatore meccanico a molla.**

#### **9. Richiesta di chiarimento**

*P.to 29.2 del CSA: il coperchio superiore può essere sostituito da coperchio laterale?*

**Il coperchio superiore indicato al punto 29,2 del Capitolato Speciale d'Appalto non può essere sostituito da coperchio laterale.**

#### **10. Richiesta di chiarimento**

*Relativamente all'offerta economica, chiediamo che venga dettagliato in modo più preciso come deve essere compilato l'allegato 2. Dall'analisi dell'allegato sembra che debba essere specificato un ribasso sul totale di gara (3.809.529,00 comprensivi di 188.000,00 per la sicurezza), mentre per la parte relativa alla sicurezza sembrerebbe che è prevista una doppia possibilità (cifra o percentuale). La scrivente richiede chiarimenti sulla modalità di compilazione.*

**I costi della sicurezza possono essere indicati in percentuale rispetto al valore della procedura ribassata dello sconto percentuale, ovvero in valore assoluto sempre in funzione dell'offerta effettuata.**

#### **11. Richiesta di chiarimento**

---

*Sia nel Disciplinare di gara che nel CSA si parla spesso di "copie autentiche": per "autentica" si intende una copia in bollo da € 14,62 oppure semplicemente una copia dichiarata conforme all'originale e quindi, essendo una autocertificazione, accompagnata dalla copia del documento d'identità del dichiarante?*

**In merito a quanto richiesto, si precisa che la copia di intende autentica se presente l'attestazione di un pubblico ufficiale che trattasi di copia conforme all'originale.**

### **12. Richiesta di chiarimento**

*Il Capitolato Speciale d'Appalto e tutti i suoi allegati vanno firmati e inseriti nella busta A? Dal Disciplinare sembra di no ma nel Capitolato c'è scritto di sì. Qual è la cosa giusta da fare? E inoltre, il Disciplinare va allegato?*

**Come specificato nel Disciplinare di gara, art. 13 punto 8, lettera b), bisognerà produrre una dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati. Pertanto quanto espresso nell'art.3, punto 5 del CSA risulta un refuso.**

### **13. Richiesta di chiarimento**

*Nella parte IV del CSA, e precisamente all'art. 43, sono descritti dei prodotti, presumibilmente varchi motorizzati ad ante in cristallo che hanno specifiche tecniche diverse da quelle che si riscontrano nella voce 29 del CSA e da quanto si riscontra nell'allegato B al CSA, alle voci 01 e 02, Si chiede quindi quale delle due diverse specifiche sia da prendere in considerazione.*

**Si precisa che la soluzione a eventuali discrepanze di carattere tecnico vengono risolte facendo riferimento all'allegato C del CSA.**

### **14. Richiesta di chiarimento**

---

*Il Disciplinare di gara, art. 6 comma 3° recita "Stante la presenza di attività manutentiva su impianti tecnici e tecnologici. Il concorrente dovrà essere in possesso di abilitazione ai sensi del DM 37 del 22 gennaio 2008". Una società abilitata ai sensi del predetto DM, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione delle seguenti tipologie impiantistiche:*

*LETTERA A: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;*

*LETTERA B: impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere: limitatamente agli impianti elettronici*

*LETTERA G: impianti di protezione antincendio*

*Può essere ammessa alla procedura di gara e all'espletamento dei lavori, meglio evidenziati nel computo metrico estimativo, per i lavori di fornitura e posa in opera di un sistema di controllo accessi ed uscite, costituito da varchi e lettori di badge, di uscite di emergenza e di transenne fisse, il tutto gestito da un sistema informatizzato di gestione?*

**Si ritiene che il possesso dell'abilitazione delle tipologie impiantistiche di cui alle lettere A, B e G del comma 2° dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale sia ammissibile.**

Dott.ssa Rosanna Casella