



istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

**Consulenza Professionale Tecnico Edilizia
Direzione Regionale Sicilia**

Via Resuttana Colli, 360 - 90146 Palermo
Tel. 091.7290612 - Fax 091.522232
e-mail: pacompartcpte@inpdap.gov.it

Palermo, 06.05.2010

Prot. CPTe n. 154

**Direzione Regionale Sicilia
Uff. Coord. Att. Gest. e Prod.,
Gest. Patr. e Approvv.
Dott. Salvatore Cimino
tramite p.e.**

e p.c. **Direzione Regionale Sicilia
Direzione Generale
D.ssa Maria Sciarrino
tramite p.e.**

OGGETTO: Richiesta chiarimenti da parte della Ditta La Tecnica. Armadi compattati sede di Palermo e Messina.

In riscontro alla Vostra richiesta prot.n.1635 del 04.05.2010 si rappresenta, per quanto è a conoscenza della scrivente, quanto segue:

- per il calpestio del primo piano cantinato dell'immobile sito in viale Campania 40 a Palermo i carichi accidentali sul solaio assunti in progetto sono pari a 600 Kg/mq (rif. verbale delle prove di carico e certificato di collaudo del 29.07.1993), mentre a Messina il piano seminterrato scarica direttamente a terra.
- Gli impianti antincendio ed illuminazione sono da realizzarsi a cura e spese della proprietà dei locali.
- *Ogni Ditta dovrà predisporre per ogni lotto [...] il progetto esecutivo dei carrelli compattabili con l'indicazione dell'esatta tipologia prevista nella fornitura e delle reali dimensioni degli stessi (art. 9 CSA); sulla scorta di tale progetto esecutivo, della specificità degli arredi offerti e delle caratteristiche edili ed impiantistiche dei locali, da verificarsi e riscontrarsi da parte delle singole ditte offerenti (art. 1 CSA), Sono comprese nell'appalto [...] l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche accessorie e funzionali all'installazione degli arredi (art. 1 CSA).*

Il Progettista

Dott. Arch. Valeria Raimondi