



SEDE REGIONALE PER LA SICILIA  
UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO

OGGETTO	TAVOLA
SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI via Scontrino n.28	9
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI - IMPIANTO AUTOMATICO DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO E DI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD ACQUA NEBULIZZATA	RAPP.
schema assonometrico	DATA
DISEGNATORE : arch. M.Rita Venchierutti	ottobre 2010
PROGETTISTA : ing. Michele Cannizzaro	DIRETTORE LAVORI :
CODICE	

LEGENDA IMPIANTO ANTINCENDIO

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
—	TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304	⊙	NODO
⊗	VALVOLA IN ACCIAIO	←	FLUSSOSTATO CON PORTATA MINIMA DI INTERVENTO 1 l/s
☼	UGELLI CON BILBO TERMOSPINTORE CON PORTATA A 100bar DI 6 l/min Ø 5MM		

