


LEGENDA

- = NASPO DN 20
- = IDRANTE CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA DN 45
- E = ESTINTORE PORTATILE
- = RETE IDRICA PER SERVIZIO ANTINCENIO
- = PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI 120
- = ATTACCO PER AUTOPOMPA VVFF
- VIE DI USCITE
- PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
- PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
- PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
- LUNGHEZZA PERCORSO D'ESODO

COMUNE DI AREZZO

# I.N.P.D.A.P.

Direzione Centrale Strutture Sociali

CONVITTO "SANTA CATERINA"
Via Garibaldi, 165 AREZZO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO SEDE DEL CONVITTO "SANTA CATERINA" SITO IN AREZZO, VIA GARIBALDI, 165

COMMITTENTE: INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## VIGILI DEL FUOCO

## PIANTA - PIANO TERRA

| TAVOLA | DATA DI EMISSIONE | | NOME FILE |
|---|---|---|---|
| 3 | Aprile 2008 | | AREZZO_01 |
| | REVISIONE | DATA | DESCRIZIONE |
| | 02.10 | 30/9/11 | REVISIONE GENERALE |
| | | | |
| SCALA 1:100 | | | |

PROGETTISTA:
GEOM. RICCARDO FABBRI
CONSULENZA TECNICA INPDAP
Via S.Bartolomeo, 1 - Sansepolcro (Ar)
Tel. 0575.784.1 - rfabbri@inpdap.gov.it