





La verifica della copertura di tutti i locali tramite gli idranti installati è stata condotta considerando con la regola della corda tesa, la lunghezza della lancia pari a 20,00 m, oltre a 5,00 m di getto se all'interno del vano, (come da norma UNI EN 671-2, punto 5.3.)

		<p>COMUNE DI AREZZO</p>	
		<p>I.N.P.D.A.P. Direzione Centrale Strutture Sociali</p>	
<p>PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO SEDE DEL CONVITTO "SANTA CATERINA" SITO IN AREZZO, VIA GARIBOLDI, 165</p>		<p>CONVITTO "SANTA CATERINA" Via Garibaldi, 165 AREZZO</p>	
<p>COMMITTENTE: INPDAp - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>		<p>VIGILI DEL FUOCO</p>	
<p>Verifica copertura idranti - Tutti i piani</p>			
TAVOLA	DATA DI EMISSIONE	NOME FILE	
	Aprile 2008	AREZZO_01	
	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
	02/10	30/01/11	REVISIONE GENERALE
<p>SCALA 1:100</p>			
<p>PROGETTISTA: GEOM. RICCARDO FAGARI CONSULENZA TECNICA INPDAp Via S.Benedetto 1 - Sansepolcro (Ar) Tel. 0575.704.1 - rfdap@inpda.gov.it</p>			