



Passerella con fondo forato metallico 150x50 mm

VIA G. MAZZINI

Quadro elettrico in 45
dimensioni quadri frigo
fissato su basamento esistente
con sostegno in profilati, munto di
veicolo in acciaio per progetto
MTC con cavi in gomma e PVC

VIA MAURIZIO GONZAGA

PIAZZA MISSORI

Imposizione di burnham BEI 120 nr 2
nei punti di attraversamento dei
compartimenti (r 2)

Circolo BUS segnale SP1UT
in guida non schermato 2X1,5 posto
denominazione montante in copertura su
guida flex PVC ø 25
Linea alimentazione Gruppo frigo FC70R SC25
posto su passerella metallica 150x50 mm
integrata a quello esistente
in tutti i punti di passaggio
e tubi come sopra

TAVOLA
6e

SCALA: 1 : 100

Progettista
P. I. Spalazzo

DATA:
giugno 2011
aggiornamenti:

oggetto: Lavori di ammodernamento locali 3° e 7° piano - fabbricato Direzione regionale INPS, Via Maurizio Gonzaga 4-6 Milano

CDZ - IMPIANTI IN COPERTURA

MPS
DIREZIONE REGIONALE
COMUNE DI MILANO
ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE
AREA TECNICO EDILIZIA