



SEDE PROVINCIALE BAT
piano quarto

Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi ed impianti progetto - disposiz. ventilconvettori e tubaz.

M/1

1:100

Per. Ind. Savino restano - Ufficio Tecnico INPS
settembre 2013



Direzione Regionale Puglia

LEGENDA SIMBOLI

| | |
|--|---|
| | TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA CALDA/REFRIGERAZIONE CONDENSATA |
| | TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA/REFRIGERAZIONE CONDENSATA |
| | TUBAZIONE SCARICO CONDENSATA |
| | VENTILCONVETTORE DEL TIPO A SOFFITTO CON BATTERIA AD ACQUA CALDA E REFRIGERAZIONE |
| | VENTILCONVETTORE DEL TIPO AD INCISSO IN CONTROSOFFITTO CON BATTERIA AD ACQUA CALDA E REFRIGERAZIONE |
| | PANNELLO ELETTRONICO A RIL. (RELAIO) |

TABELLA SPESSORI MINIMI
MATERIALE ISOLANTE TUBAZIONI
Art. 9 comma 11 D.M. 5/10/1998 s.m.e. - Allegato B

| Dimensione est. (mm) | Spessore (mm) in caso di ferro | Spessore (mm) di EPS | Spessore (mm) di lana minerale | Spessore (mm) di lana minerale |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| < 20 | 5 | 20 | 10 | 5 |
| da 20 a 39 | 5 | 30 | 15 | 5 |
| da 40 a 59 | 5 | 40 | 20 | 5 |
| da 60 a 79 | 5 | 50 | 25 | 5 |
| da 80 a 99 | 5 | 60 | 30 | 5 |
| > 100 | 5 | 70 | 35 | 5 |

NB - Spessori relativi ad una temperatura di 0,6 W/m°C
NB - Spessori relativi ad una temperatura di 0,4 W/m°C

ELENCO UNITA' INTERNE

| NUM. | POT. FRIGORIFERA | POT. TERMICA | TIPO |
|------|------------------|--------------|-------------|
| 01 | 1,5 kW | 1,7 kW | SOFFITTO |
| 02 | 1,5 kW | 1,7 kW | SOFFITTO |
| 03 | 1,3 kW | 1,5 kW | CANALIZZATA |
| 04 | 1,5 kW | 1,7 kW | SOFFITTO |
| 05 | 1,5 kW | 1,7 kW | SOFFITTO |
| 06 | 1,3 kW | 1,6 kW | CANALIZZATA |
| 07 | 1,5 kW | 1,7 kW | SOFFITTO |
| 08 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 09 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 10 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 11 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 12 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 13 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 14 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 15 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 16 | 1,5 kW | 1,7 kW | SOFFITTO |
| 17 | 1,5 kW | 1,6 kW | CANALIZZATA |
| 18 | 1,5 kW | 1,7 kW | SOFFITTO |
| 19 | 1,3 kW | 1,5 kW | SOFFITTO |
| 20 | 1,3 kW | 1,7 kW | CANALIZZATA |
| 21 | 1,5 kW | 1,7 kW | SOFFITTO |
| 22 | 1,5 kW | 1,7 kW | SOFFITTO |
| 23 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 24 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 25 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 26 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 27 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 28 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 29 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |
| 30 | 1,9 kW | 2,3 kW | SOFFITTO |

