















LEGENDA

-  N° 18 Nuove Plafoniere 2x35W per struttura portante e a plafone
-  Nuova Struttura portante a sospensione per illuminazione
-  N° 52 di Recupero Plafoniere 4x18W da incasso in controsoffitto
-  N° 10 di Recupero Plafoniere 2x18W da incasso in controsoffitto
-  N° 28 di Recupero Faretto quadrato 2x26W da incasso in controsoffitto
-  N° 47 di Recupero Faretto tondo 1x18W da incasso in controsoffitto
-  N° 5 (+1 frutto aggiuntivo) Punti comando con interruttore per luci stanze.
-  N° 3 Gruppi con 5 pulsanti per 15 circuiti luce con relè.
-  N° 5 Punti comando a pulsante per circuito luce notturna.
-  Identificativo per plafoniera su circuito luce notturna.
-  N° 3 Nuove Plafoniere di emergenza SE 1x18W da esterno stagna.
-  N° 22 Nuovi Gruppi Inverter di emergenza SE 1x18W.
-  N° 12 Nuove Plafoniere di segnalazione in emergenza SA 1x18W dist. 24 m.



UFFICIO TECNICO EDILIZIO
Viale Regina Margherita, 206 - 00198 ROMA

OGGETTO: Stabile INPDAP
via Umberto Quintavalle, 32 - 00173 ROMA

PROGETTO: Adeguamento locali ex CED alla nuova
destinazione d'uso "area consulenza pubblico"
PIANO SEMINTERRATO

ILLUMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Achille Elia

Data : ottobre 2013

Rapp.:
0 1 2 3

I PROGETTISTI :
architettonico : geom. Enrico Melchiorre
climatizzazione : p.ind. Marco Febi
ing. Paola Barinetta
elettrico : ing. Giovanni Battista Vicedomini
p.ind. Valter Marccoli

Agg.: _____

Tav.:
E1