N°	GRAFICO	D E S C R I Z I O N E
1		INTERRUTTORE BIPOLARE CON LAMPADA DI LOCALIZZAZIONE IN CUSTODIA IP 447
2		INTERRUTTORE BIPOLARE
3		INTERRUTTORE UNIPOLARE
4		NODO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE
5		LAMPADA DI SEGNALAZIONE E RONZATORE
6		PULSANTE DI ANNULLAMENTO SEGNALAZIONE CON LAMPADA DI TRANQUILLIZZAZIONE
7		PULSANTE DI EMERGENZA AD ACCESSO PROTETTO
8		ATTACCO PER ALIMENTAZIONE MACCHINA
9		PULSANTE A TIRANTE
10		PULSANTE E TARGA PORTA NOME
11	PE	POSTO ESTERNO
12		SERRATURA ELETTRICA
13		POSTO ESTERNO VIDEO CITOFONO
14		ALIMENTAZIONE PORTE MOTORIZZATE
15		CORPO ILLUMINANTE A PLAFONE CON GRIGLIA DI PROTEZIONE IN CUSTODIA IP 447 EQUIPAGGIATO CON LAMPADA A LED DA 7 W
16		CORPO ILLUMINANTE DI SICUREZZA VERSIONE SEMPRE ACCESO "S.A." DOPPIO ISOLAMENTO
17	2x36W IP44	CORPO ILLUMINANTE IN ACCIAIO STAMPATO COME DESCRITTO NEL C.S.A.
18	2x18 W	CORPO ILLUMINANTE A PLAFONE IN LAMIERA DI ACCIAIO COME DESCRITTO NEL C.S.A.
19	2x18 W	CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO COME DESCRITTO NEL C.S.A.
19a	2x18 W	CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO COME DESCRITTO NEL C.S.A.
20	2x36W	CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO COME DESCRITTO NEL C.S.A.
21	2x36W IP44	CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO CON PIASTRA BASE E OTTICA DI BIVERGENZA COME DESCRITTO NEL C.S.A.
22	1x58 W/840	CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO IN PEZZO UNICO DI LAMIERA MODULO 600X600 COME DESCRITTO NEL C.S.A.
23	2x36W/T5	CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO COME DESCRITTO NEL C.S.A.
24	1x36 TCL	CORPO ILLUMINANTE CON OTTICA ORIZZONTALE A PARETE COME DESCRITTO NEL C.S.A.

N°	GRAFICO	D E S C R I Z I O N E
25	2x14/TC-L	CORPO ILLUMINANTE A PARETE SEZIONE 270MM IN ALLUMINIO COME DESCRITTO NEL C.S.A.
26	2X18 TC-DEL	FARETTO DA INCASSO IN POLICARBONATO E OTTICA SFACCETTATA COME DESCRITTO NEL C.S.A.
27		CORPO ILLUMINANTE DA ESTERNO IN ALLUMINIO COME DESCRITTO NEL C.S.A.
28		CORPO ILLUMINANTE EQUIPAGGIATO CON TAMPONE ED INVERTER COME DESCRITTO NEL C.S.A.
29		GRUPPO PRESE 2P+T 16A (220V E 3P+T 16A / 220V CON INTERRUTTORE INTERBLOCCATO E FUSIBILI DI PROTEZIONE - TIPO CEE IN CASSETTA DA INCASSO CON CORNICE
30		GRUPPO PRESE PER ENERGIA ORDINARIA COME DESCRITTE NEL C.S.A. CAPITOLO. " IMPIANTO DI ENERGIA"
31		GRUPPO PRESE PER ENERGIA PRIVILEGIATA COME DESCRITTE NEL C.S.A.
32		PRESA 2P+T 16A CON ALVEOLI SCHERMATI GRADO DI PROTEZIONE 2. INTERBLOCCATA CON INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO DA 10/16 A BIPOLARE SERIE CIVILE COMPONIBILE
33		SCATOLA DA INCASSO A E MUDOLI PER ALLOGGIAMENTO PRESE PER CABLAGGIO STRUTTURATO COME DESCRITTO NELLA SCHEDA TECNICA
34		SCATOLA DI DISTRIBUZIONE PER ENERGIA E ILLUMINAZONE DA ESTERNO IP447 DIM 240X140X70
35		SCATOLA DI DISTRIBUZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO DA ESTERNO IP447 DIM 240X140X70
36		PRESA E ALTOPARLANTE
37		PRESA PER INSERSIONE MICROFONO
38		OROLOGIA MARCA TEMPO
39		TABELLONE ELETTRONICO 7X25
40		EROGATORE DI TICKETS A PAVIMENTO
41		DISPLAY ZONA ATTESA PUBBLICO
42		DISPLAY DI SPORTELLO
43		TERMINALE DI SPORTELLO
44		VIDEO CITOFONO DERIVATO INTERNO
45		QUADRO ELETTRICO
46		CENTRALINO DI AMPLIFICAZIONE DA INSTALLARE PER P.A.T.



SCHEMA VALIDO PER GLI UFFICI, SALE VISITA E SERVIZI



SCHEMA VALIDO PER GLI UFFICI, SALE VISITA E SERVIZI



SCHEMA VALIDO PER GLI UFFICI, SALE VISITA E SERVZI



SCHEMA VALIDO PER GLI UFFICI, SALE VISITA E SERVZI



SCHEMA VALIDO PER GLI UFFICI, SALE VISITA E SERVZI

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

SEDE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Via Settim. AGENZIA COMPLESSA CAMALDOLI

SCHEMI DI DISTRIBUZIONE DELLE ED APPARECCHIATURE PER ALLOGGIARE SEZIONI MEDIA LOGICA LUCE E APPARECCHI RIGETTAN DELLE ONDE DI PRESENZA ENERGIA

LEGENDA - TAVOLA TIPO - LEGENDE E SCHEDE TECNICHE

Progettista: Dott. Ing. Luigi De Simone
Dott. Ing. Angelo Ciro Ciro

13