

Tabelle Punti

	PERIFERICA	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
	ELENCO PUNTI	USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	CENTRALE TERMICA CORPO A	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOVED ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOVED ALLARME ALTRI	TEMPERATURA UMIDITA' RELATIVA PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO		
1	CALDAIA C 3A -1A		1		1	1	1				1	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
2	CALDAIA C 3A -1B		1		1	1	1				1	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
3	CALDAIA C 3A - 2		1		1	1	1				1	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
4	VALVOLA A FARFALLA CALDAIA C 3A - 1A e 1B		1		2						2	VALVOLA DN125 PN16 A TENUTA		
5	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 3A- 1A/B		2		2	2	1				1	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
6	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 3A- 1C/D		2		2	2	1				1	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
7	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 3A- 2 A/B		2		2	2	1				1	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
8	POMPE DI CIRCOLAZIONE P3A- 6 e 7		4		4	4								
9	SPILLAMENTO CIRCUITO B 3B-1							1			1	VALVOLA 3 VIE DN25		
10	TEMPERATURA CIRCUITO B 3A-1 /2/3						3				3	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
11	SPILLAMENTO CIRCUITO B 3A-2							1			1	VALVOLA 3 VIE DN40		
12	SPILLAMENTO CIRCUITO B 3A-3							1			1	VALVOLA 3 VIE DN50		
13	ADDOLCITORI					2								
14	POMPE DI CIRCOLAZIONE P3A- 3		2		2	2								
15	SPILLAMENTO CIRCUITO B 3B-3							1			1	VALVOLA 3 VIE DN15		
16	TEMPERATURA CIRCUITO B 3B-3						2				2	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
17	SONDA CLIMATICA						1				1	SONDA CLIMATICA		
18	TEMP. MANDATA/RITORNO COLL. CALDO						2				2	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
19	SPEARE				5	5								
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>			16		22	22	14		4		4			
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		16			44			14			4			
		DATA : 03/07/2014				CLIENTE : INPS								
		SISTEMA :				IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :				TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI						FILE :		

Tabelle Punti

PERIFERICA ELENCO PUNTI		DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
CENTRALE TERMICA CORPO B		IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
		1	CALDAIA C 3B -1A		1		1	1	1						
2	CALDAIA C 3B -1B		1		1	1	1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
3	CALDAIA C 3B - 2		1		1	1	1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
4	VALVOLA A FARFALLA CALDAIA C 3B - 1A e 1B		2		4								2	VALVOLA DN125 PN16 A TENUTA	
5	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 3B- 1A/B		2		2	2	1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
6	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 3B- 1C/D		2		2	2	1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
7	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 3B- 2 A/B		2		2	2	1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
8	POMPE DI CIRCOLAZIONE P3B- 6		2		2	2									
9	SPILLAMENTO CIRCUITO B 3B-1									1			1	VALVOLA 3 VIE DN40	
10	TEMPERATURA CIRCUITO B 3B-1						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
11	SPILLAMENTO CIRCUITO B 3B-2									1			1	VALVOLA 3 VIE DN50	
12	TEMPERATURA CIRCUITO B 3B-2						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
13	ADDOLCITORI					2									
14	POMPE DI CIRCOLAZIONE P3B- 3		2		2	2									
15	SPILLAMENTO CIRCUITO B 3B-3									1			1	VALVOLA 3 VIE DN15	
16	TEMPERATURA CIRCUITO B 3B-3						2						2	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
17	SONDA CLIMATICA						1						1	SONDA CLIMATICA	
18	TEMP. MANDATA/RITORNO COLL. CALDO						2						2	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
19	SPEARE				5	5									
TOTALE DEL FOGLIO			15		22	20	13			3					
TOTALE DEL FOGLIO		15			42			13			3				
		DATA : 03/07/2014				CLIENTE : INPS									
		SISTEMA :				IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA									
		DIS.TO :				TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI				FILE :					

Tabelle Punti

PERIFERICA ELENCO PUNTI		DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO		
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE					
CENTRALE FRIGORIFERA CORPO A		IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO		
		1	POMPA DI CALORE GF 1A -A		1			1	2						2	SONDA TEMP. IMM. + INTERF. SER.
2	POMPA DI CALORE GF 1A -B		1			1	2						2	SONDA TEMP. IMM. + INTERF. SER.		
3	POMPA DI CALORE GF 1A -C		1			1	2						2	SONDA TEMP. IMM. + INTERF. SER.		
4	VALVOLA A FARFALLA COMMUTAZIONE CIRCUITO		6		12								6	VAVOLA DN200 PN16 A TENUTA		
5	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1A- 1A/B		2		2	2										
6	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1A- 1C/D		2		2	2										
7	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1A- 1E/F		2		2	2										
8	TEMPERATURA COLLETTORE PDC						2						2	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
9	SPILLAMENTO CIRCUITO SC 1A -1								1				1	VALVOLA 3 VIE DN100		
10	TEMPERATURA CIRCUITO SC 1A -1						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
11	TEMPERATURA COLLETTORE H2O FERDDA						2						2	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
12	TEMPERATURA COLLETTORE H2O CALDA						2						2	SONDA TEMP. IMMERSIONE		
13	SPEARE				5	5										
14																
15	MISURATORI DI ENERGIA GF 1A-...													INTERFACCIA M.BUS		
16																
17																
18																
19																
TOTALE DEL FOGLIO			15		23	14	13			1						
TOTALE DEL FOGLIO			15			37			13			1				
		DATA : 03/07/2014				CLIENTE : INPS										
		SISTEMA :				IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA										
		DIS.TO :				TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI				FILE :						

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	<b>CENTRALE FRIGORIFERA CORPO B</b>	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1	POMPA DI CALORE GF 1B -A		1			1	2						2	SONDA TEMP. IMM. + INTERF. SER.
2	POMPA DI CALORE GF 1B -B		1			1	2						2	SONDA TEMP. IMM. + INTERF. SER.
3	POMPA DI CALORE GF 1B -C		1			1	2						2	SONDA TEMP. IMM. + INTERF. SER.
4	POMPA DI CALORE GF 1B -D		1			1	2						2	SONDA TEMP. IMM. + INTERF. SER.
5	POMPA DI CALORE GF 1B -E		1			1	2						2	SONDA TEMP. IMM. + INTERF. SER.
6	VALVOLA A FARFALLA COMMUTAZIONE CIRCUITO		10		20								10	VAVOLA DN150 PN16 A TENUTA
7	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1B- 1A/B		2		2	2								
8	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1B- 1C/D		2		2	2								
9	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1B- 1E/F		2		2	2								
10	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1B- 1G/H		2		2	2								
11	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1B- 1I/L		2		2	2								
12	TEMPERATURA COLLETTORE PDC						2						2	SONDA TEMP. IMMERSIONE
13	SPILLAMENTO CIRCUITO SC 1A -1									1			1	VALVOLA 3 VIE DN100
14	TEMPERATURA CIRCUITO SC 1A -1						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE
15	TEMPERATURA COLLETTORE H2O FERDDA						2						2	SONDA TEMP. IMMERSIONE
16	TEMPERATURA COLLETTORE H2O CALDA						2						2	SONDA TEMP. IMMERSIONE
17	SPEARE				5	5								
18														
19	MISURATORI DI ENERGIA GF 1B-...													INTERFACCIA M.BUS
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		<b>25</b>		<b>35</b>	<b>20</b>	<b>17</b>			<b>1</b>		<b>1</b>		
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		<b>25</b>		<b>35</b>	<b>20</b>	<b>17</b>			<b>1</b>		<b>1</b>		
		<b>DATA : 03/07/2014</b>				<b>CLIENTE : INPS</b>								
		<b>SISTEMA :</b>				<b>IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA</b>								
		<b>DIS.TO :</b>				<b>TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI</b>							<b>FILE :</b>	

Tabelle Punti

PERIFERICA ELENCO PUNTI		DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
SOTTOCENTRALE CORPO 1A-2A		IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
		1	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1A- 4A/B		2		2	2							
2	SPILLAMENTO CIRCUITO P 1A - 4A/B									1			1	VALVOLA 3 VIE DN80	
3	TEMPERATURA CIRCUITO P 1A - 4A/B						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
4	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1A- 5A/B		2		2	2									
5	TEMPERATURA CIRCUITO P 1A - 5A/B						1						1	QAE2120.010	
6	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 2A- 1A/B		2		2	2									
7	SPILLAMENTO CIRCUITO P 2A - 1A/B									1			1	VALVOLA 3 VIE DN100	
8	TEMPERATURA CIRCUITO P 2A - 1A/B						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
9	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 2A- 2A/B		2		2	2									
10	TEMPERATURA CIRCUITO P 2A - 2A/B						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
11															
12	TORRINI ESTRAZIONE TE 1A-1 ;TE 1A -2 ; TE 2A-1		3		3	3									
13	ESTRATTORE EXP 2A-7 + ALL. FLUSSO		1		1	1									
14	ESTRATTORE EXP 2A-8 + ALL. FLUSSO		1		1	1									
15	ESTRATTORE EXP 2A-9 + ALL. FLUSSO		1		1	1									
16	ESTRATTORE EXP 2A-10 + ALL. FLUSSO		1		1	1									
17															
18	SPEARE				3	3									
19															
TOTALE DEL FOGLIO			15		18	18	4			2					
TOTALE DEL FOGLIO			15			36			4			2			
		DATA : 03/07/2014				CLIENTE : INPS									
		SISTEMA :				IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA									
		DIS.TO :				TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI				FILE :					

Tabelle Punti

PERIFERICA ELENCO PUNTI		DIGITALI					ANALOGICI					ELEMENTI IN CAMPO				
		USCITE			INGRESSI		INGRESSI			USCITE						
SOTTOCENTRALE CORPO 1A-2A		IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO		
														1	1	1
1	ESTRATTORE EXP 2A-2 + ALL. FLUSSO		1		1	1							1	1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
2	ESTRATTORE EXP 2A-3 + ALL. FLUSSO		1		1	1							1	1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
3	ESTRATTORE EXP 2A-4 + ALL. FLUSSO		1		1	1							1	1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
4	ESTRATTORE EXP 2A-5 + ALL. FLUSSO		1		1	1							1	1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
5	ESTRATTORE EXP 2A-6 + ALL. FLUSSO		1		1	1							1	1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
TOTALE DEL FOGLIO			5		5	5										
TOTALE DEL FOGLIO			5		10											
		DATA : 03/07/2014			CLIENTE : INPS											
		SISTEMA :			IMPIANTO :			VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :			TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI			FILE :								

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
	CDZ 1A - 4	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
1		SERRANDA ARIA ESTERNA		1		1								1	SERV.SERRANDA ON-OFF C.AUX
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 32	
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO	
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 65	
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1									
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE	
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 20	
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE	
11															
12	ESPULSIONE EXP 1A-5 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
	TOTALE DEL FOGLIO		4		4	7	3	1		3					
	TOTALE DEL FOGLIO		4		4	11	3	1		3		3			
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS											
		SISTEMA :					IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :						TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI						FILE :	

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
	CDZ 2A - 2	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
1		SERRANDA ARIA ESTERNA		1		1								1	SERV.SERRANDA ON-OFF C.AUX
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 40	
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO	
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 80	
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1									
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE	
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 25	
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE	
11															
12	ESPULSIONE EXP 2A-11 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		4		4	7	3	1		3					
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		4		4	11	3	1		3			3		
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS											
		SISTEMA :					IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :						TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI						FILE :	



Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	CDZ 1A - 2	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1		SERRANDE MISCELA									1			3
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 25
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 50
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1								
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 20
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE
11														
12	ESPULSIONE EXP 1A-3 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		3		3	7	3	1		4				
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		3		3	7	3	1		4			4	
		DATA : 03/07/2014				CLIENTE : INPS								
		SISTEMA :				IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :				TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI				FILE :				

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
	CDZ 1A - 3	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
1		SERRANDE MISCELA									1			3	SERV.SERRANDA MODULANTE
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 40	
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO	
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 80	
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1									
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE	
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 32	
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE	
11															
12	ESPULSIONE EXP 1A-4 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
	TOTALE DEL FOGLIO		3		3	7	3	1		4					
	TOTALE DEL FOGLIO		3		3	7	3	1		4			4		
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS											
		SISTEMA :					IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :						TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI						FILE :	

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	TV 2A - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1	SERRANDA ARIA ESTERNA		1		1								1	SERV.SERRANDA ON-OFF C.AUX
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
3	VALVOLA DI RISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 65
4	TEMPERATURA DI MANDATA						1						1	SONDA TEMP. DA CANALE
5	TEMPERATURA AMBIENTE						1						1	SONDA TEMP. AMBIENTE
6	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
TOTALE DEL FOGLIO			2		2	3	2			1				
TOTALE DEL FOGLIO		2			5			2			1			
		DATA : 03/07/2014				CLIENTE : INPS								
		SISTEMA :				IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :				TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI				FILE :				

Tabelle Punti

PERIFERICA ELENCO PUNTI		DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
SOTTOCENTRALE CORPO 3A-4A		IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
		1	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 3A- 4A/B		2		2	2							
2	SPILLAMENTO CIRCUITO P 3A - 4A/B									1			1	VALVOLA 3 VIE DN100	
3	TEMPERATURA CIRCUITO P 3A - 4A/B						1						1	SONDA TEMP.IMMERSIONE	
4	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 3A- 5A/B		2		2	2									
5	TEMPERATURA CIRCUITO P 3A - 5A/B						1						1	SONDA TEMP.IMMERSIONE	
6	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 4A- 1A/B		2		2	2									
7	SPILLAMENTO CIRCUITO P 4A - 1A/B									1			1	VALVOLA 3 VIE DN100	
8	TEMPERATURA CIRCUITO P 4A - 1A/B						1						1	SONDA TEMP.IMMERSIONE	
9	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 4A- 2A/B		2		2	2									
10	TEMPERATURA CIRCUITO P 4A - 2A/B						1						1	SONDA TEMP.IMMERSIONE	
11															
12	SPAERE				3	3									
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
TOTALE DEL FOGLIO			8		11	11	4			2					
TOTALE DEL FOGLIO			8		22		4			2					
		DATA : 03/07/2014				CLIENTE : INPS									
		SISTEMA :				IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA									
		DIS.TO :				TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI				FILE :					

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	CDZ 3A - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1		SERRANDA ARIA ESTERNA		1		1								1
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 40
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 80
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1								
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 25
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE
11														
12	ESPULSIONE EXP 3A-2 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
TOTALE DEL FOGLIO			4		4	7	3	1		3				
TOTALE DEL FOGLIO			4		4	11	3	1		3				
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS										
		SISTEMA :		IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA										
		DIS.TO :		TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI								FILE :		

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
	CDZ 4A - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
1		SERRANDA ARIA ESTERNA		1		1								1	SERV.SERRANDA ON-OFF C.AUX
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 40	
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO	
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 80	
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1									
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE	
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 25	
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE	
11															
12	ESPULSIONE EXP 4A-1 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
	TOTALE DEL FOGLIO		4		4	7	3	1		3					
	TOTALE DEL FOGLIO		4		4	11	3	1	4	3			3		
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS											
		SISTEMA :					IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :						TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI						FILE :	

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
	CDZ 2A - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
1	SERRANDE MISCELA									1			3	SERV.SERRANDA MODULANTE	
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 15	
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO	
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 40	
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1									
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE	
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 20	
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE	
11															
12	ESPULSIONE EXP 2A-1 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		3		3	7	3	1		4					
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		3		3	7	3	1		4			4		
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS											
		SISTEMA :					IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :						TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI						FILE :	

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	CDZ 1A - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1	SERRANDE MISCELA									1			3	SERV.SERRANDA MODULANTE
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 20
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 40
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1								
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 15
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE
11														
12	ESPULSIONE EXP 1A-2 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>			3		3	7	3	1		4				
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>			3		3	7	3	1		4			4	
		<b>DATA : 03/07/2014</b>				<b>CLIENTE : INPS</b>								
		<b>SISTEMA :</b>				<b>IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA</b>								
		<b>DIS.TO :</b>				<b>TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI</b>				<b>FILE :</b>				



Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	TV 3A - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1	SERRANDA DI MISCELA									1			2	SERV.SERRANDA MODULANTE
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 15
4	TEMPERATURA DI MANDATA						1						1	SONDA TEMP. DA CANALE
5	TEMP./U.R. RIPRESA						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE
6	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO	1			1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
7	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO
8	POMPA DI UMIDIFICAZIONE	1			1	1								
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 15
10														
11	ESPULSIONE EXP 3A-3 + ALL. FLUSSO	1			1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
12														
13	ESPULSIONE EXP 3A-1 + ALL. FLUSSO	1			1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
14														
15	SPILLAMENTO AEROTERMI									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 15
16	TEMPERATURA AMBIENTE						2						2	SONDA TEMP. AMBIENTE
17	ABILITAZIONE AEROTERMI	3				3								
18														
19														
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		7			4	12	4	1		4			4	
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		7			16			5			4			
		<b>DATA : 03/07/2014</b>				<b>CLIENTE : INPS</b>								
		<b>SISTEMA :</b>				<b>IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA</b>								
		<b>DIS.TO :</b>				<b>TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI</b>				<b>FILE :</b>				

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	CDZ AU - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1	SERRANDE MISCELA									1			3	SERV.SERRANDA MODULANTE
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 40
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 100
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE	1			1	1								
7	TEMPERATURA SATURAZIONE-MANDATA						2						2	SONDA TEMP. DA CANALE
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
9	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE
10														
11	ESPULSIONE EXP AU-1 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
12														
13	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO ZONA 1.1 e 1.2									2			2	VALVOLA 3 VIE DN 20
14	TEMP. AMBIENTE ZONA 1						2						2	SONDA TEMP. AMBIENTE
15														
16	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO ZONA 2									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 20
17	TEMP. AMBIENTE ZONA 2						1						1	SONDA TEMP. AMBIENTE
18														
19														
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>			3		3	7	6	1		6				
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		3			10			7			6			
		<b>DATA : 03/07/2014</b>				<b>CLIENTE : INPS</b>								
		<b>SISTEMA :</b>				<b>IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA</b>								
		<b>DIS.TO :</b>				<b>TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI</b>				<b>FILE :</b>				

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	CDZ AU - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1	BATTERIA ELETTRICA ZONA 3		3			1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
2	TEMP. AMBIENTE ZONA 3						1						1	SONDA TEMP. AMBIENTE
3														
4	BATTERIA ELETTRICA ZONA 4		3			1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
5	TEMP. AMBIENTE ZONA 4						1						1	SONDA TEMP. AMBIENTE
6														
7	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO ZONA 5									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 15
8	TEMP. AMBIENTE ZONA 5						1						1	SONDA TEMP. AMBIENTE
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
TOTALE DEL FOGLIO			6			2	3			1				
TOTALE DEL FOGLIO			6			2	3			1				
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS										
		SISTEMA :		IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA										
		DIS.TO :		TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI									FILE :	

Tabelle Punti

PERIFERICA ELENCO PUNTI		DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO		
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE					
SOTTOCENTRALE CORPO 1B-2B		IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO		
1	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 2B- 1A/B		2			2										
2	SPILLAMENTO CIRCUITO P 2B - 1A/B									1			1		VALVOLA 3 VIE DN100	
3	TEMPERATURA CIRCUITO P 2B - 1A/B						1						1		SONDA TEMP. IMMERSIONE	
4	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 2B- 2A/B		2			2										
5	TEMPERATURA CIRCUITO P 2B - 2A/B						1						1		SONDA TEMP. IMMERSIONE	
6	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1B- 5A/B		2			2										
7	SPILLAMENTO CIRCUITO P 1B - 5A/B									1			1		VALVOLA 3 VIE DN80	
8	TEMPERATURA CIRCUITO P 1B - 5A/B						1						1		SONDA TEMP. IMMERSIONE	
9	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1B- 6A/B		2			2										
10	TEMPERATURA CIRCUITO P 1B - 6A/B						1						1		SONDA TEMP. IMMERSIONE	
11	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1B- 7A/B		2			2										
12	SPILLAMENTO CIRCUITO P 1B - 7A/B									1			1		VALVOLA 3 VIE DN50	
13	TEMPERATURA CIRCUITO P 1B - 7A/B						1						1		SONDA TEMP. IMMERSIONE	
14	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 1B- 8A/B		2			2										
15	TEMPERATURA CIRCUITO P 1B - 8A/B						1						1		SONDA TEMP. IMMERSIONE	
16																
17																
18	SPEARE					4										
19																
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>			12			16	16	6		3						
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>			12			32			6			3				
		<b>DATA : 03/07/2014</b>				<b>CLIENTE : INPS</b>										
		<b>SISTEMA :</b>				<b>IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA</b>										
		<b>DIS.TO :</b>				<b>TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI</b>				<b>FILE :</b>						

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	CDZ 2B - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1		SERRANDA ARIA ESTERNA		1		1								1
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 40
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 80
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1								
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 25
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE
11														
12	ESPULSIONE EXP 2B-2 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
TOTALE DEL FOGLIO			4		4	7	3	1		3				
TOTALE DEL FOGLIO			4		4	11	3	1		3				
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS										
		SISTEMA :		IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA										
		DIS.TO :		TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI									FILE :	

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
	CDZ 1B - 2	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
1		SERRANDA ARIA ESTERNA		1		1								1	SERV.SERRANDA ON-OFF C.AUX
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 40	
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO	
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 80	
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1									
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE	
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 20	
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE	
11															
12	ESPULSIONE EXP 1B-2 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
	TOTALE DEL FOGLIO		4		4	7	3	1		3					
	TOTALE DEL FOGLIO		4		4	11	3	1		3		3			
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS											
		SISTEMA :					IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :						TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI						FILE :	

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
	CDZ 1B - 3	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
1		SERRANDA ARIA ESTERNA		1		1								1	SERV.SERRANDA ON-OFF C.AUX
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 20	
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO	
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 50	
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1									
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE	
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 15	
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE	
11															
12	ESPULSIONE EXP 1B-3 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		4		4	7	3	1		3					
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		4		4	11	3	1		3		3			
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS											
		SISTEMA :					IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :						TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI						FILE :	

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	CDZ 1B - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1	SERRANDE MISCELA									1			3	SERV.SERRANDA MODULANTE
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 32
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 80
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1								
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA						2						2	SONDA TEMP. DA CANALE
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 32
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE
11														
12	ESPULSIONE EXP 1B-1 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
	TOTALE DEL FOGLIO		3		3	7	3	1		4				
	TOTALE DEL FOGLIO		3		3	7	3	1		4			4	
		DATA : 03/07/2014				CLIENTE : INPS								
		SISTEMA :				IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :				TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI				FILE :				



Tabelle Punti

PERIFERICA ELENCO PUNTI		DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
SOTTOCENTRALE CORPO 3B-4B		IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
		1	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 4B- 1A/B		2		2	2							
2	SPILLAMENTO CIRCUITO P 4B - 1A/B									1			1	VALVOLA 3 VIE DN100	
3	TEMPERATURA CIRCUITO P 4B - 1A/B						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
4	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 4B- 2A/B		2		2	2									
5	TEMPERATURA CIRCUITO P 4B - 2A/B						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
6	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 3B- 4A/B		2		2	2									
7	SPILLAMENTO CIRCUITO P 3B - 4A/B									1			1	VALVOLA 3 VIE DN100	
8	TEMPERATURA CIRCUITO P 3B - 4A/B						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
9	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 3B- 5A/B		2		2	2									
10	TEMPERATURA CIRCUITO P 3B - 5A/B						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
11	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 4B- 3A/B		2		2	2									
12	SPILLAMENTO CIRCUITO P 4B - 3A/B									1			1	VALVOLA 3 VIE DN65	
13	TEMPERATURA CIRCUITO P 4B - 3A/B						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
14	POMPE DI CIRCOLAZIONE P 4B- 4A/B		2		2	2									
15	TEMPERATURA CIRCUITO P 4B - 4A/B						1						1	SONDA TEMP. IMMERSIONE	
16															
17															
18	SPEARE				4	4									
19															
TOTALE DEL FOGLIO			12		16	16	6			3					
TOTALE DEL FOGLIO			12		16	16	6			3					
		DATA : 03/07/2014				CLIENTE : INPS									
		SISTEMA :				IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA									
		DIS.TO :				TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI				FILE :					

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	CDZ 4B - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1		SERRANDA ARIA ESTERNA		1		1								1
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 40
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 80
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1								
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 25
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE
11														
12	ESPULSIONE EXP 4B-1 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		4		4	7	3	1		3				
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		4		4	11	3	1		3		3		
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS										
		SISTEMA :		IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA										
		DIS.TO :		TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI									FILE :	

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
	CDZ 3B - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
1		SERRANDA ARIA ESTERNA		1		1								1	SERV.SERRANDA ON-OFF C.AUX
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 40	
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO	
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 80	
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1									
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE	
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 25	
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE	
11															
12	ESPULSIONE EXP 3B-2 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		4		4	7	3	1		3					
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		4		4	11	3	1		3		3			
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS											
		SISTEMA :					IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :						TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI						FILE :	

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
	CDZ 4B - 2	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
1		SERRANDA ARIA ESTERNA		1		1								1	SERV.SERRANDA ON-OFF C.AUX
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 32	
4	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO	
5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 65	
6	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1									
7	TEMPERATURA SATURAZIONE- MANDATA				1		2						2	SONDA TEMP. DA CANALE	
8	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 20	
10	TEMP/UR ARIA ESPULSIONE						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE	
11															
12	ESPULSIONE EXP 4B-2 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
	TOTALE DEL FOGLIO		4		4	7	3	1		3					
	TOTALE DEL FOGLIO		4		4	11	3	1		3		3			
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS											
		SISTEMA :					IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :						TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI						FILE :	

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	TV 3B - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1	SERRANDA DI MISCELA									1			3	SERV.SERRANDA ON-OFF C.AUX
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 15
4	TEMPERATURA DI MANDATA						1						1	SONDA TEMP. DA CANALE
5	TEMP./U.R. RIPRESA						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE
6	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO	1			1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
7	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO
8	POMPA DI UMIDIFICAZIONE	1			1	1								
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 25
10														
11	ESPULSIONE EXP 3B-1 + ALL. FLUSSO	1			1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
12														
13														
14														
15	SPILLAMENTO AEROTERMI									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 15
16	TEMPERATURA AMBIENTE						2						2	SONDA TEMP. AMBIENTE
17	ABILITAZIONE AEROTERMI	4				4								
18														
19														
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		7		3	11	4	1		4				
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		7		3	11	4	1		4				
		<b>DATA : 03/07/2014</b>				<b>CLIENTE : INPS</b>								
		<b>SISTEMA :</b>				<b>IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA</b>								
		<b>DIS.TO :</b>				<b>TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI</b>				<b>FILE :</b>				

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
	TV 2B - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
1	SERRANDA DI MISCELA									1			3	SERV.SERRANDA MODULANTE	
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 15	
4	TEMPERATURA DI MANDATA						1						1	SONDA TEMP. DA CANALE	
5	TEMP./U.R. RIPRESA						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE	
6	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
7	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO	
8	POMPA DI UMIDIFICAZIONE		1		1	1									
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 25	
10															
11	ESPULSIONE EXP 2B-1 + ALL. FLUSSO		1		1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA	
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		3		3	7	2	1		3					
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		3		3	10	2	1	3			3			
		DATA : 03/07/2014		CLIENTE : INPS											
		SISTEMA :					IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA								
		DIS.TO :						TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI						FILE :	

Tabelle Punti

	PERIFERICA ELENCO PUNTI	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO
		USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE			
	TV 1A - 1	IMPULSIVO 0-1	MANTENUTO 0-1	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-1	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO
1	SERRANDA DI MISCELA									1			3	SERV.SERRANDA MODULANTE
2	FILTRI INTASATI					1							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
3	VALVOLA DI PRERISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 25
4	TEMPERATURA DI MANDATA						1						1	SONDA TEMP. DA CANALE
5	TEMP./U.R. RIPRESA						1	1					1	SONDA TEMP./UR DA CANALE
6	VENTILATORE DI MANDATA + ALL. FLUSSO	1			1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
7	ANTIGELO					1							1	TERMOSTATO ANTIGELO
8	POMPA DI UMIDIFICAZIONE	1			1	1								
9	VALVOLA DI POSTRISCALDAMENTO									1			1	VALVOLA 3 VIE DN 32
10														
11	ESPULSIONE EXP 1A-1 + ALL. FLUSSO	1			1	2							1	PRESSOSTATO DIFF.LE ARIA
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>			3		3	7	2	1		3				
<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>		3			10			3			3			
		<b>DATA : 03/07/2014</b>				<b>CLIENTE : INPS</b>								
		<b>SISTEMA :</b>				<b>IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA</b>								
		<b>DIS.TO :</b>				<b>TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI</b>				<b>FILE :</b>				

Tabelle Punti

	PERIFERICA	DIGITALI						ANALOGICI						ELEMENTI IN CAMPO	
	ELENCO PUNTI	USCITE			INGRESSI			INGRESSI			USCITE				
	CABINA ELETTRICA	IMPULSIVO 0-I	MANTENUTO 0-I	LOCALE/REMOTO ALTRI	STATO 0-I	LOCALE/REMOTO ALLARME ALTRI	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE ALTRI	0-10 VCC	0/4-20 mA	RITARATURA ALTRI	QUANTITA'	MODELLO	
1														<b>CABINA A</b>	
2	MISURE PDC1 - TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
3	MISURE PDC2 TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
4	MISURE PDC3 TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
5	<b>CABINA B</b>														
6	MISURE PDC1 - TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
7	MISURE PDC2 TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
8	MISURE PDC3 TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
9	MISURE PDC4 TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
10	MISURE PDC5 TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
11															
12	<b>CENTRALE 1A</b>														
13	MISURE GRUPPO POMPE - TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
14	MISURE GRUPPO UTA - TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
15															
16	<b>CENTRALE 1B</b>														
17	MISURE GRUPPO POMPE - TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
18	MISURE GRUPPO UTA - TA + MULTIMETRO												*	INTERFACCIA SERIALE	
19															
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>														
	<b>TOTALE DEL FOGLIO</b>														
		<b>DATA : 03/07/2014</b>				<b>CLIENTE : INPS</b>									
		<b>SISTEMA :</b>				<b>IMPIANTO : VIA BALLARIN - ROMA</b>									
		<b>DIS.TO :</b>				<b>TITOLO : ELENCO PUNTI CONTROLLATI</b>								<b>FILE :</b>	