



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Puglia

**Coordinamento Tecnico Edilizio**

Protocollo : INPS.0980.11/12/2015.0016736

Bando di gara pubblicato il 24 novembre 2015 sul profilo di committente [www.inps.it](http://www.inps.it) "Rifacimento impianto elettrico e cablaggio piani 3° e 4° piazza Sedile; piano 5°; archivi al piano terra; sostituzione quadri generali e illuminazione corridoi ai piani 3° e 4° Sede Provinciale INPS di Brindisi in piazza Vittoria n.1"

CIG 64809243AC - CUP: F89G15000520005

## **CHIARIMENTO n. 2**

Con riferimento alla descrizione sintetica n. **2.3.6.2** della "lista delle categorie dei lavori" predisposta dalla Stazione Appaltante per la formulazione dell'offerta economica che l'operatore economico deve compilare per la partecipazione alla procedura aperta in epigrafe – di cui si riporta il testo - si chiarisce, ad ogni effetto utile per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori che il prezzo a corpo offerto deve comprendere la fornitura in opera di complessivi n. 2 (due) quadri elettrici di cui un quadro elettrico tipo "QE\_P.5°" e di un quadro elettrico tipo "QE\_P.Terra".

-----  
**2.3.6.2** - Fornitura in opera di quadro elettrico di distribuzione in acciaio, sportello trasparente, grado di protezione IP 54, dimensioni circa 600x275x1800 mm da terra con zoccolo, morsettiera laterale di distribuzione interna e di arrivo linea di alimentazione dal quadro generale di Sede esistente, da posizionare nel locale tecnico al 4° piano, comprese apparecchiature montate e connesse come da schemi allegati "QE\_P. 5°" e "QE\_P. Terra", per ogni quadro N.3 interruttori automatici magnetotermici differenziali 2x16 A di riserva e N.1 automatico magnetotermico 2x16 A per illuminazione di sicurezza, multimetro di tipo digitale per misure di tensione, corrente, potenze, cosfi, etc., sulle tre fasi, morsettiera di arrivo, di distribuzione, di partenze, tutti i vari scollegamenti e ricollegamenti di linee utenze da ripristinare del vecchio quadro (prese uffici, luci corridoi e servizi, luci uffici, etc.), e tutti gli oneri ed accessori connessi alla perfetta posa in opera secondo la regola dell'arte. Tali lavori saranno eseguiti in maniera da non interrompere la normale attività della Sede e, quindi, le operazioni materiali ed effettive, di disattivazione e riattivazione dei collegamenti, dovranno svolgersi nelle giornate di Venerdì, dopo la chiusura degli sportelli (ore 13.00), e di Sabato e Domenica.  
-----

Per gli effetti del presente chiarimento restano invariati i termini stabiliti nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

dott. ing. Michele Porcelli  
Responsabile unico del procedimento  
Coordinatore regionale tecnico edilizio INPS Puglia

70122 Bari  
via Putignani, 108  
tel 080 5410 111  
fax 080 5410 623 - 080 5410 578  
c. f. **80 07 87 50 587**  
p. iva **021 211 51 001**