

LEGENDA

■ **Platoniera da applicare a platone DISANO Hydro 921 - T5 FL 2x49W - IP 65 da installare a platone - reattore elettronico - tubazioni T5 - (codice 164539-00) - magazzino/archivio**

■ **Platoniera da applicare a parete sopra lo specchio 1x18W IP 65 - reattore elettronico DISANO 921 Hydro T5 FL 1x14 (codice 164528-00) - bagno disabili**


■ **Platoniera cm. 60x60 da incasso in controsoffitto DISANO 841 MINICOMFORT LED X4+ - (codice 133535-0041) - uffici**

■ **Platoniera cm. 60x60 da incasso in controsoffitto DISANO 840 LED PANEL - CRI 93 - DIMM+ - (codice 150200 -3941) - corridoi e servizi igienici**

Locali H ml. 3,27



INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO VIALE LUCA SIGNORELLI, n° 20



INPS
Direzione Regionale Toscana
Ufficio Tecnico Edilizio
Via del Proconsolo, n° 10
50122 FIRENZE

Procedura aperta per appalto di sola esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/esecutiva s.l.o.s. e di climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di Arezzo - Via Luca Signorelli, n° 20 - 52100 Arezzo. CIG: 6796613679

Oggetto:

PIANTA PIANO 4° - STATO DI PROGETTO (Impianto illuminazione ordinata)

SCALA	N.	EMISSIONE E REVISIONE	DATA	TAVOLA:
1:100	1	EMISSIONE	Settembre 2016	16

PROPRIETA': INPS - Direzione Regionale Toscana
Via del Proconsolo, n° 10 - 50122 FIRENZE

Firma
Legale Rappresentante
Dott. PAOLO SARDI

Progettista:

Geom. Roberto PAGGINI
C.F.: PGG RRT 66A31 A390G
Viale Luca Signorelli, n° 20 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 304711 - mobile 338 9315374
e-mail: Roberto.Paggini@inps.it
PEC: roberto.paggini@postacert.inps.gov.it

Firma
Timbro e firma