


LEGENDA


24W  Platoniera di emergenza "Formula 65 Led" - 24W - IP 65 - Autotest - Autonomia 3 h - S.E. (funzionamento non permanente) - codice 19231

24W  Platoniera di emergenza "Formula 65 Led" - 24W - IP 65 - Autotest - Autonomia 3 h - S.A. (funzionamento permanente) - codice 19233, oltre accessori: staffa controsoffitto (codice 19041), schermo a bandiera D/Sx (codice 19042), schermo bandiera basso (codice 19043).

Locali H ml. 3,27



INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO
VIALE LUCA SIGNORELLI, n° 20



INPS
 Direzione Regionale Toscana
 Ufficio Tecnico Edilizio
 Via del Proconsolo, n° 10
 50122 FIRENZE

Procedura aperta per appalto di sola esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/esecutiva s.l.o.s. e di climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di Arezzo - Via Luca Signorelli, n° 20 - 52100 Arezzo. CIG: 6796613679

Oggetto:
PIANTA PIANO 4° - STATO DI PROGETTO
 (illuminazione di emergenza)

SCALA	N.	EMISSIONE E REVISIONI	DATA	TAVOLA:
1:100	1	EMISSIONE	Settembre 2016	18

PROPRIETA': INPS - Direzione Regionale Toscana
 Via del Proconsolo, n° 10 - 50122 FIRENZE

Firma
Legale Rappresentante
 Dott. PAOLO SARDI

Progettista:

Geom. Roberto PAGGINI
 C.F.: PGG RRT 66A31 A390G
 Viale Luca Signorelli, n° 20 - 52100 Arezzo
 Tel. 0575 304711 - mobile 338 9315374
 e-mail: Roberto.Paggini@inps.it
 PEC: roberto.paggini@postacert.inps.gov.it

Firma
Timbro e firma