Carpenteria Copertura Attico



Fasi di Lavorazioni

1. Incamiciatura pilastri con HPFRC
2. Rinforzo travi a spessore con beton-plaquè

Rinforzo trave con beton-plaquè

Pilastro rinforzato con incamiciatura HPFRC

Solaio esistente

Rinforzo travi con beton-plaquè



Incamiciatura Pilastri con HPFRC



CONGLOMERATO CEMENTIZIO							
TIPOLOGIA STRUTTURALE	Classe Rck (MPa)	D MAX AGG. (mm)	CLASSE DI ESP. AMBIENTALE (UNI EN 206-1)	CLASSE DI CONSISTENZA	Copriferro min (mm)	Rapp. A/C	Classe cemento
FONDAZIONE	25/30	30	XC1	S3	30	0.6	32.5
ELEVAZIONE	25/30	30	XC1	S3	30	0.6	32.5
ELEVAZIONE	35/42	20	XC1	SSC	30	0.6	32.5
MAGRONA (SOTTOFONDO GENERALE)	28/35	20	XC1	S3	30	0.6	32.5

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B 450 C

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO CON PRELIEVO DI TRE SERIE DI BARRE APPARTENENTI A TRE DIVERSI DIAMETRI DI UNO STESSO DIAMETRO AD INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI E RELATIVO CONTROLLO SPERIMENTALE A CARICO DEL CONTROLLO

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA
CLASSE S 275
CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHIO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

BARRE FILETTATE BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI
M 10 e M 20 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI
M 10 CLASSE 8.8

ANCORANTI CHIMICI A RESINA EPOSSIDICA
CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

INPS
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

Consolidamento statico complesso edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012
II sez. Civile del Tribunale di Roma

Elaborato: Edificio B-C1-C2: Carpenteria Copertura Attico

TAV. S27-B-C rev.1

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pasquale Cerbone	Scala 1:50
PROGETTISTA: ing. Fanco Roberti - ing. Luigi Laura	
DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Fanco Roberti - ing. Luigi Laura	
COORDINAMENTO SICUREZZA: Geom. Stefano Nopolitano / Geom. Rotolfo Pinzopo	DATA stesura 2015
ASSISTENTI TECNICI:	Aggiornamento
IL COMMITTENTE: Dirigente Generale Direzione Centrale Patrimonio ed Investimenti, Avv. Daniela Bacchini	