



DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

Consolidamento statico complesso edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

Il sez. Civile del Tribunale di Roma

Elaborato: Tabulato di Calcolo Ante-Operam edificio C2

TAV.

RS30
rev. 1

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pasquale Cerbone

PROGETTISTA: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

COORDINAMENTO SICUREZZA: Geom. Stefano Napolitano / Geom. Rodolfo Piscopo

ASSISTENTI TECNICI:

IL COMMITTENTE: Dirigente Generale Direzione Centrale Patrimonio ed Investimenti. Avv. Daniela Becchini

SCALA
1:50

DATA Ottobre 2015

Aggiornamenti:

● **SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA TRAVI**

Tratto	: Le aste adiacenti a setti e piastre vengono suddivise in sottoelementi per garantire la congruenza. Il numero di "TRATTO" identifica la posizione sequenziale del sottoelemento attuale a partire dall'estremo iniziale
Filo in.	: Filo iniziale
Filo fin.	: Filo finale

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun estremo dell'asta:

Alt.	: Altezza dell'estremità dell'asta dallo spiccatto di fondazione
Tx	: Taglio lungo la direzione dell'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta (principale d'inerzia)
Ty	: Taglio lungo la direzione dell'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta
N	: Sforzo assiale
Mx	: Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta
My	: Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta
Mt	: Momento torcente dell'asta (agente con asse vettore parallelo all'asse 'Z' locale)

● **SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA SHELL**

SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE (s.r.l.): Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell è così definito:

Origine	: I° punto di inserimento dello shell
Asse 1	: Asse X nel s.r.l., definito dal punto origine e dal II° punto di inserimento, nel verso di quest'ultimo
Piano12	: Piano XY nel s.r.l., definito dai punti origine, II° e III° di inserimento
Asse 2	: Asse Y nel s.r.l., ottenuto nel piano 12 con una rotazione antioraria di 90° dell'asse X intorno al punto origine, in modo che l'asse I-II si sovrapponga all'asse I-III con un angolo < 180°
Asse 3	: Asse Z nel s.r.l., ortogonale al piano 12, in modo da formare una terna destra con gli assi 1 e 2

Le tensioni di lastra (S) sono costanti lungo lo spessore. Le tensioni di piastra (M) variano linearmente lungo lo spessore, annullandosi in corrispondenza del piano medio (diagramma emisimmetrico o "a farfalla"). I valori del tensore degli sforzi sono riferiti alla faccia positiva (superiore nel s.r.l.) di normale 3 (esempio: Xij tensione X agente sulla faccia di normale i e diretta lungo j).

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun nodo dell'elemento bidimensionale:

Shell Nro	: numero dell'elemento bidimensionale
nodo N.ro	: numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono riferite le tensioni S di lastra e M piastra
S11	: tensione normale di lastra
S22	: tensione normale di lastra
S12	: tensione tangenziale di lastra (S12 = S21)
M11	: tensione normale di piastra sulla faccia positiva
M22	: tensione normale di piastra sulla faccia positiva
M12	: tensione tangenziale di piastra sulla faccia positiva

Tabulato di stampa dei carichi nodali equivalenti applicati nei nodi degli shell.

Shell Nro	: numero dell'elemento bidimensionale
nodo N.ro	: numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono i carichi nodali degli shell
Tx	: Forza nodale in direzione X del sistema di riferimento locale
Ty	: Forza nodale in direzione Y del sistema di riferimento locale
Tz	: Forza nodale in direzione Z del sistema di riferimento locale
Mx	: Momento nodale con asse vettore parallelo all'asse X del sistema di riferimento locale

FABBRICATO C2

My : *Momento nodale con asse vettore parallelo all'asse Y del sistema di riferimento locale*

Mz : *Momento nodale con asse vettore parallelo all'asse Z del sistema di riferimento locale*

T

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Filo N.ro	: Numero del filo del nodo inferiore o superiore
Quota inf/sup	: Quota del nodo inferiore e del nodo superiore
Nodo inf/sup	: Numero dei nodi inferiore e superiore per la determinazione degli spostamenti sismici relativi
Sisma N.ro	: Numero del sisma per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.
Combin N.ro	: Numero della combinazione per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.
Spostam. Calcolo	: valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.
Spostam. Limite	: valore dello spostamento limite per lo S.L.D.
Sisma N.ro	: Numero del sisma per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.
Combin N.ro	: Numero della combinazione per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.
Spostam. Calcolo	: valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.
Spostam. Limite	: valore dello spostamento limite per lo S.L.O.

□ **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in calcestruzzo per gli stati limite ultimi.

Filo Iniz./Fin.	: Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale
Cotg Θ	: Cotangente Angolo del puntone compresso
Quota	: Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale
SgmT	: Solo per le travi di fondazione: Pressione di contatto sul terreno in Kg/cm ² calcolata con i valori caratteristici delle azioni assumendo i coefficienti gamma pari ad uno.
AmpC	: Solo per le travi di elevazione: Coefficiente di amplificazione dei carichi statici per tenere in conto della verifica locale dell'asta a sisma verticale.
N/Nc	: Solo per i pilastri: Percentuale della resistenza massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo.
Tratto	: Se una trave è suddivisa in più tratti sulla prima riga è riportato il numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave
Sez B/H	: Sulla prima riga numero della sezione nell'archivio, sulla seconda base della sezione, sulla terza altezza. Per sezioni a T è riportato l'ingombro massimo della sezione
Concio	: Numero del concio
Co Nr	: Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che forniscono la massima deformazione nell'acciaio e nel calcestruzzo per la verifica a flessione
GamRd	: Solo per le travi di fondazione: Coefficiente di sovrarresistenza.
M Exd	: Momento ultimo di calcolo asse vettore X (per le travi incrementato dalla traslazione del diagramma del momento flettente)
M Eyd	: Momento ultimo di calcolo asse vettore Y
N Ed	: Sforzo normale ultimo di calcolo
x / d	: Rapporto fra la posizione dell'asse neutro e l'altezza utile della sezione moltiplicato per 100
ef% e_c% (*100)	: deformazioni massime nell'acciaio e nel calcestruzzo moltiplicate per 10.000. Valore limite per l'acciaio 100 (1%), valore limite nel calcestruzzo 35 (0,35%)
Area	: Area del ferro in centimetri quadri; per le travi rispettivamente superiore ed inferiore, per i pilastri armature lungo la base e l'altezza della sezione
Co Nr	: Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che forniscono la minore sicurezza per le azioni taglianti e torcenti
V Exd	: Taglio ultimo di calcolo in direzione X
V Eyd	: Taglio ultimo di calcolo in direzione Y
T sdu	: Momento torcente ultimo di calcolo
V Rxd	: Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione X
V Ryd	: Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione Y
T Rd	: Momento torcente resistente ultimo delle staffe
T Rld	: Momento torcente resistente ultimo dell'armatura longitudinale
Coe Cls	: Coefficiente per il controllo di sicurezza del calcestruzzo alle azioni taglianti e torcenti moltiplicato per 100; la sezione è verificata se detto valore è minore o uguale a 100
Coe Staf	: Coefficiente per il controllo di sicurezza delle staffe alle azioni taglianti e torcenti moltiplicato per 100; la sezione è verificata se detto valore è minore o uguale a 100
Alon	: Armatura longitudinale a torsione (nelle travi rettangolari per le quali è stata effettuata la verifica a momento M _y in questo dato viene stampata anche l'armatura flessionale dei lati verticali)
Staffe	: Passo staffe e lunghezza del tratto da armare
Moltipl Ultimo	: Solo per le stampe di riverifica: Moltiplicatore dei carichi che porta a collasso la sezione. Il percorso dei carichi seguito e' a sforzo normale costante. Le deformazioni riportate sono determinate dalle sollecitazioni di calcolo amplificate del moltiplicatore in parola.

● **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di verifica aste in cls per le quali è necessario effettuare la verifica di stabilità per elementi snelli. Le eccentricità aggiuntive sono state tenute in conto nel progetto delle armature in fase di verifica per le varie combinazioni di calcolo.

Asta 3D	: Numero dell'asta spaziale
Filo Iniz	: Numero del filo del nodo iniziale
Quota Iniz	: Quota del nodo iniziale
Filo Fina.	: Numero del filo del nodo finale
Quota Iniz.	: Quota del nodo finale
Lambda Eleme.	: Lambda dell'elemento strutturale
Lambda Minimo	: Lambda minimo di controllo; se lambda dell'elemento strutturale supera lambda minimo di controllo si attiva la verifica di instabilità; valore calcolato come da formula 5.13N dell'eurocodice 2 (punto 5.8.3.1) o anche 4.1.33 del DM2008.
Sf. Nor.	: Sforzo normale di calcolo
Ecc. E X/Y	: Eccentricità equivalente rispetto all'asse X e Y calcolata come da formula 5.32 dell'Eurocodice 2 (punto 5.8.8.2(2)).
Ecc. A X/Y	: Eccentricità aggiuntiva dovuta alle imperfezioni rispetto all'asse X e Y calcolata come da formula 5.2 dell'Eurocodice 2 (punto 5.2(7 a)).
Ecc. 2 X/Y	: Eccentricità del secondo ordine rispetto all'asse X e Y calcolata dalle curvature della sezione; come da formula 5.33 dell'Eurocodice 2 (punto 5.8.8.2(3)).

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in cls per gli stati limiti di esercizio.

Filo	: Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale
Quota	: Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale
Tratto	: Se una trave è suddivisa in più tratti sulla prima riga è riportato il numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave
Com Cari	: Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella permanenti. Questo indicatore vale sia per la verifica a fessurazione che per il calcolo delle frecce
Fessu	: Fessura limite e fessura di calcolo espressa in mm; se la trave non risulta fessurata l'ampiezza di calcolo sarà nulla
Dist mm	: Distanza fra le fessure
Concio	: Numero del concio in cui si è avuta la massima fessura
Combin	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima fessura
Mf X	: Momento flettente asse vettore X
Mf Y	: Momento flettente asse vettore Y
N	: Sforzo normale
Frecce	: Freccia limite e freccia massima di calcolo
Combin	: Numero della combinazione che ha prodotto la freccia massima
Com Cari	: Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul calcestruzzo, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul calcestruzzo
σ_{lim}	: Valore della tensione limite in Kg/cm ²
σ_{cal}	: Valore della tensione di calcolo in Kg/cm ²
Concio	: Numero del concio in cui si è avuta la massima tensione
Combin	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione
Mf X	: Momento flettente asse vettore X
Mf Y	: Momento flettente asse vettore Y
N	: Sforzo normale

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD01: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
1	3,00	-2,02	1,30	-15,28	1,88	1,56	0,04	1	0,00	2,02	-1,30	15,28	-5,44	-7,09	-0,04	-0,04
2	3,00	-2,61	2,00	-4,03	3,45	-0,16	0,04	2	0,00	2,61	-2,00	4,03	-8,93	-6,99	-0,04	-0,04
3	3,00	-2,69	1,38	-2,27	2,51	-0,30	0,04	3	0,00	2,69	-1,38	2,27	-6,29	-7,07	-0,04	-0,04
4	3,00	-3,62	0,71	-10,96	1,65	-1,94	0,04	4	0,00	3,62	-0,71	10,96	-3,61	-7,97	-0,04	-0,04
5	3,00	-7,37	0,12	-8,91	-0,11	-2,00	0,03	5	0,00	7,37	-0,12	8,91	-0,21	-18,18	-0,03	-0,03
6	3,00	0,00	-4,45	0,07	4,68	0,02	0,02	6	0,00	0,00	4,45	-0,07	7,52	-0,03	-0,02	-0,02
7	3,00	-7,35	-0,11	9,15	0,14	-1,97	0,03	7	0,00	7,35	0,11	-9,15	0,17	-18,17	-0,03	-0,03
8	3,00	-3,61	-0,63	10,19	-1,32	-1,93	0,04	8	0,00	3,61	0,63	-10,19	3,05	-7,96	-0,04	-0,04
9	3,00	-2,69	-1,27	2,08	-2,22	-0,30	0,04	9	0,00	2,69	1,27	-2,08	5,69	-7,07	-0,04	-0,04
10	3,00	-2,60	-1,95	3,28	-3,03	-0,14	0,04	10	0,00	2,60	1,95	-3,28	8,38	-6,98	-0,04	-0,04
11	3,00	-2,27	-1,27	16,13	-1,70	1,11	0,04	11	0,00	2,27	1,27	-16,13	5,19	-7,34	-0,04	-0,04
12	3,00	-1,32	1,69	-6,05	1,16	2,95	0,04	12	0,00	1,32	-1,69	6,05	-5,78	-6,56	-0,04	-0,04
13	3,00	-1,58	1,67	7,54	1,55	3,15	0,04	13	0,00	1,58	-1,67	-7,54	-6,12	-7,47	-0,04	-0,04
14	3,00	-1,88	0,34	-12,37	0,03	-1,63	0,01	14	0,00	1,88	-0,34	12,37	-0,97	-3,52	-0,01	-0,01
15	3,00	-2,85	-0,13	-6,18	0,84	-2,86	0,02	15	0,00	2,85	0,13	6,18	-0,49	-4,95	-0,02	-0,02
16	3,00	-2,64	0,00	0,10	0,02	-2,60	0,01	16	0,00	2,64	0,00	-0,10	-0,03	-4,64	-0,01	-0,01
17	3,00	-2,85	0,17	6,04	-0,69	-2,86	0,02	17	0,00	2,85	-0,17	-6,04	0,23	-4,95	-0,02	-0,02
18	3,00	-1,88	-0,30	10,86	0,00	-1,63	0,01	18	0,00	1,88	0,30	-10,86	0,82	-3,53	-0,01	-0,01
19	3,00	-1,59	-1,59	-7,44	-1,36	3,13	0,04	19	0,00	1,59	1,59	7,44	5,71	-7,48	-0,04	-0,04
20	3,00	-1,34	-1,60	5,84	-1,09	2,92	0,04	20	0,00	1,34	1,60	-5,84	5,48	-6,58	-0,04	-0,04
21	3,00	-1,62	1,87	-9,55	0,83	2,59	0,04	21	0,00	1,62	-1,87	9,55	-5,94	-7,02	-0,04	-0,04
22	3,00	-2,91	0,08	-6,89	2,07	-0,38	0,03	22	0,00	2,91	-0,08	6,89	-2,29	-7,58	-0,03	-0,03
23	3,00	-4,00	0,87	-18,37	-1,11	-4,50	0,02	23	0,00	4,00	-0,87	18,37	-1,28	-6,47	-0,02	-0,02
24	3,00	-4,42	0,09	19,55	0,05	-4,42	0,02	24	0,00	4,42	-0,09	-19,55	-0,30	-7,68	-0,02	-0,02
25	3,00	-0,01	-4,01	0,07	3,01	0,03	0,03	25	0,00	0,01	4,01	-0,07	7,97	-0,06	-0,03	-0,03
26	3,00	-4,42	-0,08	-19,94	-0,01	-4,43	0,02	26	0,00	4,42	0,08	19,94	0,24	-7,69	-0,02	-0,02
27	3,00	-4,00	-0,85	18,50	1,15	-4,50	0,02	27	0,00	4,00	0,85	-18,50	1,18	-6,47	-0,02	-0,02
28	3,00	-2,91	0,02	7,57	-2,11	-0,39	0,03	28	0,00	2,91	-0,02	-7,57	2,05	-7,59	-0,03	-0,03
29	3,00	-1,62	-1,79	9,57	-0,75	2,58	0,04	29	0,00	1,62	1,79	-9,57	5,65	-7,02	-0,04	-0,04
30	3,00	-2,42	1,29	-5,37	1,29	-0,76	0,03	30	0,00	2,42	-1,29	5,37	-4,82	-5,86	-0,03	-0,03
31	3,00	-4,35	0,75	-0,71	0,86	-2,83	0,03	31	0,00	4,35	-0,75	0,71	-2,92	-9,09	-0,03	-0,03
32	3,00	-3,87	1,67	-10,95	6,34	-3,27	0,03	32	0,00	3,87	-1,67	10,95	-10,92	-7,33	-0,03	-0,03
33	3,00	-4,09	1,81	6,49	4,32	-3,67	0,03	33	0,00	4,09	-1,81	-6,49	-9,28	-7,55	-0,03	-0,03
34	3,00	0,16	-10,74	-29,21	2,90	0,42	0,02	34	0,00	-0,16	10,74	29,21	26,52	0,01	-0,02	-0,02
35	3,00	-5,07	0,59	36,06	-0,67	-6,11	0,02	35	0,00	5,07	-0,59	-36,06	-0,94	-7,79	-0,02	-0,02
36	3,00	-4,62	0,01	0,03	0,06	-3,31	0,03	36	0,00	4,62	-0,01	-0,03	-0,08	-9,35	-0,03	-0,03
37	3,00	-5,07	-0,57	-35,65	0,74	-6,10	0,02	37	0,00	5,07	0,57	35,65	0,82	-7,78	-0,02	-0,02
38	3,00	-0,16	-10,73	29,56	2,89	-0,39	0,02	38	0,00	0,16	10,73	-29,56	26,51	-0,04	-0,02	-0,02
39	3,00	-4,09	-1,68	-7,58	-3,71	-3,66	0,03	39	0,00	4,09	1,68	7,58	8,32	-7,54	-0,03	-0,03
40	3,00	-3,87	-1,54	11,02	-5,73	-3,27	0,03	40	0,00	3,87	1,54	-11,02	9,96	-7,33	-0,03	-0,03
41	3,00	-4,36	-0,71	0,97	-0,79	-2,84	0,03	41	0,00	4,36	0,71	-0,97	2,72	-9,09	-0,03	-0,03
42	3,00	-2,42	-1,24	5,78	-1,19	-0,76	0,03	42	0,00	2,42	1,24	-5,78	4,58	-5,86	-0,03	-0,03
1	3,00	0,00	-1,30	0,00	3,83	0,00	-0,02	2	3,00	0,00	1,30	0,00	3,72	0,00	0,02	0,02
2	3,00	0,00	-1,31	0,00	3,70	0,00	-0,02	3	3,00	0,00	1,31	0,00	3,68	0,00	0,02	0,02
3	3,00	0,00	-1,24	0,00	3,55	0,00	-0,02	4	3,00	0,00	1,24	0,00	3,42	0,00	0,02	0,02
8	3,00	0,00	-1,26	0,00	3,45	0,00	-0,02	9	3,00	0,00	1,26	0,00	3,58	0,00	0,02	0,02
9	3,00	0,00	-1,31	0,00	3,69	0,00	-0,02	10	3,00	0,00	1,31	0,00	3,70	0,00	0,02	0,02
10	3,00	0,00	-1,28	0,00	3,68	0,00	-0,02	11	3,00	0,00	1,28	0,00	3,76	0,00	0,02	0,02
4	3,00	0,00	-3,43	0,00	6,70	0,00	-0,04	5	3,00	0,00	3,43	0,00	6,80	0,00	0,04	0,04
5	3,00	0,00	-5,71	0,00	8,62	0,00	-0,01	6	3,00	0,00	5,71	0,00	7,51	0,00	0,01	0,01
6	3,00	0,00	-5,71	0,00	7,51	0,00	-0,01	7	3,00	0,00	5,71	0,00	8,62	0,00	0,01	0,01
7	3,00	0,00	-3,37	0,00	6,75	0,00	-0,04	8	3,00	0,00	3,37	0,00	6,64	0,00	0,04	0,04
14	3,00	0,00	-2,36	0,00	5,47	0,00	-0,03	15	3,00	0,00	2,36	0,00	5,21	0,00	0,03	0,03
17	3,00	0,00	-2,37	0,00	5,22	0,00	-0,03	18	3,00	0,00	2,37	0,00	5,48	0,00	0,03	0,03
15	3,00	0,00	-3,49	0,00	4,51	0,00	-0,02	16	3,00	0,00	3,49	0,00	4,54	0,00	0,02	0,02
16	3,00	0,00	-3,48	0,00	4,54	0,00	-0,02	17	3,00	0,00	3,48	0,00	4,51	0,00	0,02	0,02
23	3,00	0,00	-7,92	0,00	8,49	0,00	0,05	24	3,00	0,00	7,92	0,00	9,15	0,00	-0,05	-0,05
24	3,00	0,00	-2,92	0,00	6,10	0,00	-0,04	25	3,00	0,00	2,92	0,00	6,55	0,00	0,04	0,04
25	3,00	0,00	-2,91	0,00	6,53	0,00	-0,04	26	3,00	0,00	2,91	0,00	6,08	0,00	0,04	0,04
26	3,00	0,00	-7,98	0,00	9,17	0,00	0,05	27	3,00	0,00	7,98	0,00	8,52	0,00	-0,05	-0,05
30	3,00	0,00	-2,18	0,00	6,18	0,00	-0,03	31	3,00	0,00	2,18	0,00	5,94	0,00	0,03	0,03
31	3,00	0,00	-2,95	0,00	6,77	0,00	-0,03	32	3,00	0,00	2,95	0,00	6,53	0,00	0,03	0,03
40	3,00	0,00	-2,96	0,00	6,53	0,00	-0,03	41	3,00	0,00	2,96	0,00	6,77	0,00	0,03	0,03
41	3,00	0,00	-2,18	0,00	5,95	0,00	-0,03	42	3,00	0,00	2,18	0,00	6,19	0,00	0,03	0,03
33	3,00	0,00	-3,68	0,00	7,56	0,00	0,01	34	3,00	0,00	3,68	0,00	8,15	0,00	-0,01	-0,01
38	3,00	0,00	-3,67	0,00	8,13	0,00	0,01	39	3,00	0,00	3,67	0,00	7,55	0,00	-0,01	-0,01
32	3,00	0,00	-4,26	0,00	5,45	0,00	-0,02	33	3,00	0,00	4,26	0,00	5,37	0,00	0,02	0,02
39	3,00	0,00	-4,26	0,00	5,37	0,00	-0,02	40	3,00	0,00	4,26	0,00	5,44	0,00	0,02	0,02
34	3,00	0,00	-11,09	0,00	14,58	0,00	-0,19	35	3,00	0,00	11,09	0,00	11,26	0,00	0,19	0,19
35	3,00	0,00	-3,09	0,00	5,95	0,00	-0,01	36	3,00	0,00	3,09	0,00	7,37	0,00	0,01	0,01
36	3,00	0,00	-3,09	0,00	7,36	0,00	-0,01	37	3,00	0,00	3,09	0,00	5,95	0,00	0,01	0,01
37	3,00	0,00	-11,08	0,00	11,26	0,00	-0,19	38	3,00	0,00	11,08	0,00	14,57	0,00	0,19	0,19
1	3,00	0,00	-0,82	0,00	1,66	0,00	-0,13	12	3,00	0,00	0,82	0,00	1,64	0,00	0,13	0,13
12	3,00	0,00	-0,64	0,00	1,45	0,00	-0,01	21	3,00	0,00	0,64	0,00	1,44	0,00	0,01	0,01
21	3,00	0,00	-1,35	0,00	2,07	0,00	0,29	30	3,00	0,00	1,35	0,00	2,11	0,00	-0,29	-0,29
2	3,00	0,00	-0,98	0,00	1,77	0,00	-0,31	13	3,00	0,00	0,98	0,00	1,76	0,00	0,31	0,31
13	3,00	0,00	-0,44	0,00	0,96	0,00	0,16	22	3,00	0,00	0,44	0,00	1,04	0,00	-0,16	-0,16
22	3,00	0,00	-0,61	0,00	1,02	0										

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD01: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
27	3,00	0,00	0,00	-2,20	0,00	6,12	0,00	0,18	51	3,00	0,00	2,20	0,00	7,00	0,00	-0,18
55	3,00	0,00	0,00	-2,79	0,00	7,72	0,00	-0,08	28	3,00	0,00	2,79	0,00	8,23	0,00	0,08
4	3,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,47	0,00	0,14	14	3,00	0,00	0,24	0,00	0,45	0,00	-0,14
14	3,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,61	0,00	0,15	23	3,00	0,00	0,25	0,00	0,51	0,00	-0,15
18	3,00	0,00	0,00	0,23	0,00	-0,58	0,00	0,15	27	3,00	0,00	-0,23	0,00	-0,47	0,00	-0,15
8	3,00	0,00	0,00	0,22	0,00	-0,42	0,00	0,14	18	3,00	0,00	-0,22	0,00	-0,40	0,00	-0,14
9	3,00	0,00	0,00	0,36	0,00	-1,08	0,00	-0,23	53	3,00	0,00	-0,36	0,00	-0,95	0,00	0,23
10	3,00	0,00	0,00	1,03	0,00	-1,87	0,00	-0,31	19	3,00	0,00	-1,03	0,00	-1,86	0,00	0,31
19	3,00	0,00	0,00	0,35	0,00	-0,73	0,00	0,16	28	3,00	0,00	-0,35	0,00	-0,82	0,00	-0,16
28	3,00	0,00	0,00	0,56	0,00	-0,95	0,00	0,13	41	3,00	0,00	-0,56	0,00	-0,90	0,00	-0,13
11	3,00	0,00	0,00	0,77	0,00	-1,56	0,00	-0,16	20	3,00	0,00	-0,77	0,00	-1,54	0,00	0,16
20	3,00	0,00	0,00	0,61	0,00	-1,38	0,00	-0,01	29	3,00	0,00	-0,61	0,00	-1,37	0,00	0,01
29	3,00	0,00	0,00	1,29	0,00	-1,99	0,00	0,29	42	3,00	0,00	-1,29	0,00	-2,02	0,00	-0,29
52	3,00	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,64	0,00	0,03	39	3,00	0,00	-0,25	0,00	-0,63	0,00	-0,03
56	3,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,17	0,00	0,03	40	3,00	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	-0,03
45	3,00	0,00	0,00	-1,95	0,00	1,57	0,00	-0,03	49	3,00	0,00	1,95	0,00	1,55	0,00	0,03
52	3,00	0,00	0,00	-1,95	0,00	1,56	0,00	-0,03	56	3,00	0,00	1,95	0,00	1,56	0,00	0,03
1	6,00	-3,03	1,32		-13,16	-0,23	-3,40	0,08	1	3,00	3,03	-1,32	13,16	-3,42	-4,96	-0,08
2	6,00	-4,40	1,58		-3,04	0,87	-5,48	0,08	2	3,00	4,40	-1,58	3,04	-5,24	-6,65	-0,08
3	6,00	-4,08	1,01		-1,94	0,80	-4,85	0,08	3	3,00	4,08	-1,01	1,94	-3,59	-6,40	-0,08
4	6,00	-5,10	0,43		-8,53	0,71	-6,00	0,08	4	3,00	5,10	-0,43	8,53	-1,90	-8,07	-0,08
5	6,00	-7,66	0,23		-6,64	-0,30	-6,89	0,05	5	3,00	7,66	-0,23	6,64	-0,34	-14,25	-0,05
6	6,00	-0,01	-7,79		0,07	10,32	0,00	0,04	6	3,00	0,01	7,79	-0,07	11,18	-0,02	-0,04
7	6,00	-7,63	-0,24		6,81	0,33	-6,86	0,05	7	3,00	7,63	0,24	-6,81	0,33	-14,21	-0,05
8	6,00	-5,09	-0,36		7,87	-0,54	-5,99	0,08	8	3,00	5,09	0,36	-7,87	1,54	-8,06	-0,08
9	6,00	-4,09	-0,91		1,77	-0,67	-4,88	0,08	9	3,00	4,09	0,91	-1,77	3,18	-6,42	-0,08
10	6,00	-4,43	-1,57		2,22	-0,63	-5,54	0,08	10	3,00	4,43	1,57	-2,22	4,96	-6,67	-0,08
11	6,00	-2,20	-1,12		14,07	-0,03	-1,72	0,08	11	3,00	2,20	1,12	-14,07	3,12	-4,34	-0,08
12	6,00	-1,21	2,04		-6,23	-1,23	-0,63	0,08	12	3,00	1,21	-2,04	6,23	-4,40	-2,72	-0,08
13	6,00	-1,41	2,00		7,00	-1,03	-0,71	0,09	13	3,00	1,41	-2,00	-7,00	-4,48	-3,17	-0,09
14	6,00	-2,26	0,42		-10,01	-0,31	-2,48	0,03	14	3,00	2,26	-0,42	10,01	-0,85	-3,75	-0,03
15	6,00	-4,90	-0,48		-5,06	0,96	-6,44	0,04	15	3,00	4,90	0,48	5,06	0,36	-7,09	-0,04
16	6,00	-4,93	0,00		0,08	0,01	-6,65	0,03	16	3,00	4,93	0,00	-0,08	-0,01	-6,96	-0,03
17	6,00	-4,91	0,50		4,93	-0,87	-6,45	0,04	17	3,00	4,91	-0,50	-4,93	-0,52	-7,10	-0,04
18	6,00	-2,26	-0,37		8,48	0,31	-2,49	0,03	18	3,00	2,26	0,37	-8,48	0,72	-3,76	-0,03
19	6,00	-1,41	-1,88		-6,75	1,02	-0,71	0,09	19	3,00	1,41	1,88	6,75	4,16	-3,18	-0,09
20	6,00	-1,19	-1,93		6,00	1,19	-0,57	0,08	20	3,00	1,19	1,93	-6,00	4,13	-2,71	-0,08
21	6,00	-0,66	2,15		-8,85	-1,27	0,62	0,08	21	3,00	0,66	-2,15	8,85	-4,66	-2,45	-0,08
22	6,00	-4,23	-0,50		-3,94	1,55	-4,89	0,07	22	3,00	4,23	0,50	3,94	-0,19	-6,79	-0,07
23	6,00	-6,97	1,53		-12,91	-1,97	-9,24	0,04	23	3,00	6,97	-1,53	12,91	-2,26	-10,01	-0,04
24	6,00	-8,23	0,10		14,55	-0,04	-11,08	0,04	24	3,00	8,23	-0,10	-14,55	-0,22	-11,63	-0,04
25	6,00	-0,01	-6,90		0,05	8,93	0,02	0,05	25	3,00	0,01	6,90	-0,05	10,11	-0,03	-0,05
26	6,00	-8,23	-0,09		-14,86	0,06	-11,09	0,04	26	3,00	8,23	0,09	14,86	0,18	-11,64	-0,04
27	6,00	-6,97	-1,49		12,95	1,95	-9,24	0,04	27	3,00	6,97	1,49	-12,95	2,16	-10,01	-0,04
28	6,00	-4,24	0,64		4,57	-1,67	-4,90	0,07	28	3,00	4,24	-0,64	-4,57	-0,10	-6,80	-0,07
29	6,00	-0,66	-2,04		8,88	1,24	0,62	0,08	29	3,00	0,66	2,04	-8,88	4,40	-2,45	-0,08
30	6,00	-2,71	1,49		-4,54	-0,71	-2,66	0,05	30	3,00	2,71	-1,49	4,54	-3,41	-4,81	-0,05
31	6,00	-5,88	0,57		-0,54	0,15	-6,75	0,07	31	3,00	5,88	-0,57	0,54	-1,73	-9,48	-0,07
32	6,00	-5,50	0,73		-9,59	3,09	-6,59	0,06	32	3,00	5,50	-0,73	9,59	-5,11	-8,59	-0,06
33	6,00	-6,00	1,53		5,66	1,18	-7,31	0,06	33	3,00	6,00	-1,53	-5,66	-5,41	-9,24	-0,06
34	6,00	-0,03	-12,32		-21,81	11,81	-0,13	0,04	34	3,00	0,03	12,32	21,81	22,21	0,05	-0,04
35	6,00	-8,08	0,66		28,07	-0,62	-10,39	0,04	35	3,00	8,08	-0,66	-28,07	-1,21	-11,90	-0,04
36	6,00	-0,01	-7,26		0,03	8,73	0,03	0,07	36	3,00	0,01	7,26	-0,03	11,30	-0,06	-0,07
37	6,00	-8,07	-0,66		-27,66	0,68	-10,38	0,04	37	3,00	8,07	0,66	27,66	1,14	-11,90	-0,04
38	6,00	0,02	-12,30		22,15	11,77	0,12	0,04	38	3,00	-0,02	12,30	-22,15	22,19	-0,07	-0,04
39	6,00	-5,99	-1,42		-6,74	-0,88	-7,30	0,06	39	3,00	5,99	1,42	6,74	4,80	-9,22	-0,06
40	6,00	-5,50	-0,63		9,66	-2,78	-6,59	0,06	40	3,00	5,50	0,63	-9,66	4,51	-8,59	-0,06
41	6,00	-5,89	-0,52		0,76	-0,13	-6,75	0,07	41	3,00	5,89	0,52	-0,76	1,58	-9,49	-0,07
42	6,00	-2,72	-1,42		4,88	0,70	-2,69	0,05	42	3,00	2,72	1,42	-4,88	3,21	-4,82	-0,05
1	6,00	0,00	-2,51		0,00	7,41	0,00	-0,04	2	6,00	0,00	2,51	0,00	7,17	0,00	0,04
2	6,00	0,00	-2,07		0,00	5,79	0,00	-0,04	3	6,00	0,00	2,07	0,00	5,86	0,00	0,04
3	6,00	0,00	-2,10		0,00	5,92	0,00	-0,04	4	6,00	0,00	2,10	0,00	5,87	0,00	0,04
8	6,00	0,00	-2,13		0,00	5,91	0,00	-0,04	9	6,00	0,00	2,13	0,00	5,96	0,00	0,04
9	6,00	0,00	-2,07		0,00	5,85	0,00	-0,04	10	6,00	0,00	2,07	0,00	5,77	0,00	0,04
10	6,00	0,00	-2,61		0,00	7,36	0,00	-0,05	11	6,00	0,00	2,61	0,00	7,80	0,00	0,05
4	6,00	0,00	-3,80		0,00	7,33	0,00	-0,05	5	6,00	0,00	3,80	0,00	7,62	0,00	0,05
5	6,00	0,00	-6,29		0,00	9,64	0,00	-0,02	6	6,00	0,00	6,29	0,00	8,14	0,00	0,02
6	6,00	0,00	-6,29		0,00	8,14	0,00	-0,01	7	6,00	0,00	6,29	0,00	9,64	0,00	0,01
7	6,00	0,00	-3,73		0,00	7,56	0,00	-0,05	8	6,00	0,00	3,73	0,00	7,26	0,00	0,05
12	6,00	0,00	-0,97		0,00	2,80	0,00	-0,01	13	6,00	0,00	0,97	0,00	2,80	0,00	0,01
19	6,00	0,00	-0,94		0,00	2,76	0,00	-0,01	20	6,00	0,00	0,94	0,00	2,76	0,00	0,01
14	6,00	0,00	-2,52		0,00	6,06	0,00	-0,04	15	6,00	0,00	2,52	0,00	5,35	0,00	0,04
17	6,00	0,00	-2,53		0,00	5,36	0,00	-0,04	18	6,00	0,00	2,53	0,00	6,07	0,00	0,04
15	6,00	0,00	-4,73		0,00	6,23	0,00	-0,05	16	6,00	0,00	4,73	0,00	6,03	0,00	0,05
16	6,00	0,00	-4,71		0,00	6,04	0,00	-0,05	17	6,00	0,00	4,71	0,00	6,23	0,00	0,05
21	6,00	0,00	-1,03		0,00	2,97	0,00	-0,01	22	6,00	0,00	1,03	0,00	2,79	0,00	0,01
28	6,00	0,00	-1,03		0,00	2,79	0,00	-0,01	29	6,00	0,00	1,03	0,00	2,97	0,00	0,01
23	6,00	0,00	-9,14		0,00	10,09	0,00	0,05	24	6,00	0,00	9,14	0,00	10,25	0,00	-0,05
24	6,00	0,00	-3,37		0,00	6,98	0,00	-0,06	25	6,00	0,00	3,37	0,00	7,62	0,00	0,06
25	6,00	0,00	-3,36		0,00	7,60	0,00	-0,06	26	6,00	0,00					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD01: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
34	6,00	0,00	-11,32	0,00	14,39	0,00	-0,01	35	6,00	0,00	11,32	0,00	11,98	0,00	0,01	0,01
35	6,00	0,00	-3,19	0,00	6,43	0,00	-0,03	36	6,00	0,00	3,19	0,00	7,30	0,00	0,03	0,03
36	6,00	0,00	-3,19	0,00	7,30	0,00	-0,03	37	6,00	0,00	3,19	0,00	6,43	0,00	0,03	0,03
37	6,00	0,00	-11,31	0,00	11,97	0,00	-0,01	38	6,00	0,00	11,31	0,00	14,39	0,00	0,01	0,01
38	6,00	0,00	-4,27	0,00	9,41	0,00	-0,06	39	6,00	0,00	4,27	0,00	8,83	0,00	0,06	0,06
40	6,00	0,00	-3,42	0,00	7,60	0,00	-0,04	41	6,00	0,00	3,42	0,00	7,79	0,00	0,04	0,04
41	6,00	0,00	-2,46	0,00	6,71	0,00	-0,03	42	6,00	0,00	2,46	0,00	6,95	0,00	0,03	0,03
32	6,00	0,00	-4,01	0,00	5,13	0,00	-0,02	33	6,00	0,00	4,01	0,00	5,06	0,00	0,02	0,02
39	6,00	0,00	-4,01	0,00	5,06	0,00	-0,02	40	6,00	0,00	4,01	0,00	5,13	0,00	0,02	0,02
22	6,00	0,00	-2,74	0,00	7,78	0,00	0,03	44	6,00	0,00	2,74	0,00	7,84	0,00	-0,03	-0,03
48	6,00	0,00	-2,32	0,00	7,46	0,00	0,21	23	6,00	0,00	2,32	0,00	6,35	0,00	-0,21	-0,21
27	6,00	0,00	-2,30	0,00	6,31	0,00	0,21	51	6,00	0,00	2,30	0,00	7,42	0,00	-0,21	-0,21
55	6,00	0,00	-2,74	0,00	7,87	0,00	0,03	28	6,00	0,00	2,74	0,00	7,81	0,00	-0,03	-0,03
1	6,00	0,00	-0,89	0,00	1,79	0,00	-0,16	12	6,00	0,00	0,89	0,00	1,77	0,00	0,16	0,16
21	6,00	0,00	-1,65	0,00	2,55	0,00	0,18	30	6,00	0,00	1,65	0,00	2,56	0,00	-0,18	-0,18
12	6,00	0,00	-1,00	0,00	2,24	0,00	-0,16	21	6,00	0,00	1,00	0,00	2,24	0,00	0,16	0,16
11	6,00	0,00	0,86	0,00	-1,74	0,00	-0,07	20	6,00	0,00	-0,86	0,00	-1,71	0,00	0,07	0,07
29	6,00	0,00	1,58	0,00	-2,44	0,00	0,18	42	6,00	0,00	-1,58	0,00	-2,45	0,00	-0,18	-0,18
20	6,00	0,00	0,94	0,00	-2,11	0,00	-0,16	29	6,00	0,00	-0,94	0,00	-2,11	0,00	0,16	0,16
2	6,00	0,00	-1,12	0,00	2,05	0,00	-0,38	13	6,00	0,00	1,12	0,00	2,01	0,00	0,38	0,38
13	6,00	0,00	-0,52	0,00	1,14	0,00	0,13	22	6,00	0,00	0,52	0,00	1,21	0,00	-0,13	-0,13
10	6,00	0,00	1,16	0,00	-2,10	0,00	-0,39	19	6,00	0,00	-1,16	0,00	-2,08	0,00	0,39	0,39
19	6,00	0,00	0,42	0,00	-0,90	0,00	0,13	28	6,00	0,00	-0,42	0,00	-0,98	0,00	-0,13	-0,13
22	6,00	0,00	-0,50	0,00	0,83	0,00	0,01	31	6,00	0,00	0,50	0,00	0,81	0,00	-0,01	-0,01
28	6,00	0,00	0,46	0,00	-0,76	0,00	0,01	41	6,00	0,00	-0,46	0,00	-0,74	0,00	-0,01	-0,01
3	6,00	0,00	-0,38	0,00	1,10	0,00	-0,45	46	6,00	0,00	0,38	0,00	1,02	0,00	0,45	0,45
9	6,00	0,00	0,34	0,00	-0,98	0,00	-0,45	53	6,00	0,00	-0,34	0,00	-0,91	0,00	0,45	0,45
45	6,00	0,00	0,09	0,00	-0,23	0,00	0,04	32	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,22	0,00	-0,04	-0,04
49	6,00	0,00	-0,32	0,00	0,83	0,00	0,05	33	6,00	0,00	0,32	0,00	0,82	0,00	-0,05	-0,05
52	6,00	0,00	0,31	0,00	-0,79	0,00	0,05	39	6,00	0,00	-0,31	0,00	-0,78	0,00	-0,05	-0,05
56	6,00	0,00	-0,10	0,00	0,26	0,00	0,04	40	6,00	0,00	0,10	0,00	0,26	0,00	-0,04	-0,04
45	6,00	0,00	-1,57	0,00	1,27	0,00	-0,03	49	6,00	0,00	1,57	0,00	1,24	0,00	0,03	0,03
52	6,00	0,00	-1,57	0,00	1,24	0,00	-0,03	56	6,00	0,00	1,57	0,00	1,26	0,00	0,03	0,03
4	6,00	0,00	-0,30	0,00	0,58	0,00	-0,06	14	6,00	0,00	0,30	0,00	0,56	0,00	0,06	0,06
8	6,00	0,00	0,26	0,00	-0,50	0,00	-0,06	18	6,00	0,00	-0,26	0,00	-0,49	0,00	0,06	0,06
14	6,00	0,00	-0,32	0,00	0,78	0,00	0,28	23	6,00	0,00	0,32	0,00	0,65	0,00	-0,28	-0,28
18	6,00	0,00	0,30	0,00	-0,73	0,00	0,28	27	6,00	0,00	-0,30	0,00	-0,60	0,00	-0,28	-0,28
1	9,00	-2,71	1,42	-9,76	-1,71	-3,63	0,04	1	6,00	2,71	-1,42	9,76	-2,21	-3,84	-0,04	-0,04
2	9,00	-4,73	1,68	-2,35	-1,78	-6,34	0,06	2	6,00	4,73	-1,68	2,35	-2,85	-6,73	-0,06	-0,06
3	9,00	-4,28	1,08	-1,54	-1,12	-5,69	0,06	3	6,00	4,28	-1,08	1,54	-1,87	-6,11	-0,06	-0,06
4	9,00	-4,85	0,47	-6,52	-0,39	-6,60	0,06	4	6,00	4,85	-0,47	6,52	-0,90	-6,78	-0,06	-0,06
5	9,00	-7,61	0,12	-4,15	-0,17	-9,45	0,03	5	6,00	7,61	-0,12	4,15	-0,17	-11,56	-0,03	-0,03
6	9,00	0,02	-4,74	0,07	6,80	0,05	0,02	6	6,00	-0,02	4,74	-0,07	6,29	0,01	-0,02	-0,02
7	9,00	-7,57	-0,10	4,25	0,13	-9,38	0,03	7	6,00	7,57	0,10	-4,25	0,14	-11,51	-0,03	-0,03
8	9,00	-4,84	-0,38	6,00	0,37	-6,58	0,06	8	6,00	4,84	0,38	-6,00	0,67	-6,78	-0,06	-0,06
9	9,00	-4,28	-0,97	1,37	1,06	-5,69	0,06	9	6,00	4,28	0,97	-1,37	1,61	-6,12	-0,06	-0,06
10	9,00	-4,87	-1,64	1,59	1,84	-6,57	0,06	10	6,00	4,87	1,64	-1,59	2,69	-6,88	-0,06	-0,06
11	9,00	-3,85	-1,58	10,61	1,89	-4,42	0,10	11	6,00	3,85	1,58	-10,61	2,48	-6,22	-0,10	-0,10
12	9,00	-1,45	2,06	-5,15	-2,66	-1,72	0,04	12	6,00	1,45	-2,06	5,15	-3,04	-2,29	-0,04	-0,04
13	9,00	-1,56	1,64	5,43	-2,17	-1,92	0,04	13	6,00	1,56	-1,64	-5,43	-2,36	-2,38	-0,04	-0,04
14	9,00	-2,63	0,55	-7,47	-0,72	-3,43	0,03	14	6,00	2,63	-0,55	7,47	-0,79	-3,82	-0,03	-0,03
15	9,00	-3,80	-0,41	-2,85	0,63	-5,31	0,02	15	6,00	3,80	0,41	2,85	0,50	-5,18	-0,02	-0,02
16	9,00	-4,19	0,00	0,06	0,00	-5,75	0,02	16	6,00	4,19	0,00	-0,06	-0,01	-5,81	-0,02	-0,02
17	9,00	-3,81	0,44	2,75	-0,61	-5,32	0,02	17	6,00	3,81	-0,44	-2,75	-0,59	-5,19	-0,02	-0,02
18	9,00	-2,63	-0,44	5,91	0,57	-3,43	0,03	18	6,00	2,63	0,44	-5,91	0,64	-3,82	-0,03	-0,03
19	9,00	-1,57	-1,55	-5,07	2,09	-1,93	0,04	19	6,00	1,57	1,55	5,07	2,19	-2,39	-0,04	-0,04
20	9,00	-1,38	-1,98	4,98	2,59	-1,60	0,04	20	6,00	1,38	1,98	-4,98	2,87	-2,20	-0,04	-0,04
21	9,00	-2,22	2,70	-7,17	-3,41	-2,17	0,10	21	6,00	2,22	-2,70	7,17	-4,05	-3,97	-0,10	-0,10
22	9,00	-3,29	-0,21	-2,26	0,45	-4,61	0,03	22	6,00	3,29	0,21	2,26	0,13	-4,46	-0,03	-0,03
23	9,00	-4,73	1,22	-6,41	-1,83	-6,58	0,02	23	6,00	4,73	-1,22	6,41	-1,54	-6,49	-0,02	-0,02
24	9,00	-4,74	0,12	8,79	-0,17	-6,64	0,02	24	6,00	4,74	-0,12	-8,79	-0,17	-6,43	-0,02	-0,02
25	9,00	-0,01	-4,37	0,04	6,15	0,00	0,03	25	6,00	0,01	4,37	-0,04	5,90	-0,02	-0,03	-0,03
26	9,00	-4,74	-0,12	-9,02	0,17	-6,65	0,02	26	6,00	4,74	0,12	9,02	0,15	-6,43	-0,02	-0,02
27	9,00	-4,73	-1,21	6,36	1,82	-6,57	0,02	27	6,00	4,73	1,21	-6,36	1,50	-6,48	-0,02	-0,02
28	9,00	-3,29	0,36	2,82	-0,65	-4,62	0,03	28	6,00	3,29	-0,36	-2,82	-0,35	-4,47	-0,03	-0,03
29	9,00	-2,23	-2,56	7,21	3,27	-2,18	0,10	29	6,00	2,23	2,56	-7,21	3,80	-3,97	-0,10	-0,10
30	9,00	-2,27	1,31	-3,74	-1,68	-3,02	0,03	30	6,00	2,27	-1,31	3,74	-1,94	-3,24	-0,03	-0,03
31	9,00	-5,24	0,54	-0,07	-0,63	-7,13	0,05	31	6,00	5,24	-0,54	0,07	-0,86	-7,32	-0,05	-0,05
32	9,00	-4,17	0,82	-8,90	-0,34	-5,77	0,04	32	6,00	4,17	-0,82	8,90	-1,92	-5,73	-0,04	-0,04
33	9,00	-4,57	1,57	5,60	-1,56	-6,37	0,04	33	6,00	4,57	-1,57	-5,60	-2,78	-6,25	-0,04	-0,04
34	9,00	-0,15	-9,91	-14,77	12,85	-0,19	0,03	34	6,00	0,15	9,91	14,77	14,51	-0,22	-0,03	-0,03
35	9,00	-6,01	0,46	19,94	-0,64	-8,32	0,03	35	6,00	6,01	-0,46	-19,94	-0,64	-8,26	-0,03	-0,03
36	9,00	-0,01	-3,98	0,03	5,75	0,00	0,03	36	6,00	0,01	3,98	-0,03	5,24	-0,02	-0,03	-0,03
37	9,00	-6,00	-0,47	-19,54	0,67	-8,31	0,03	37	6,00	6,00	0,47	19,54	0,62	-8,25	-0,03	-0,03
38	9,00	0,15	-9,93	15,10	12,88	0,19	0,03	38	6,00	-0,15	9,93	-15,10	14,52	0,21	-0,03	-0,03
39	9,00	-4,56	-1,46	-6,69	1,59	-6,35	0,04	39	6,00	4,56	1,46	6,69	2,44	-6,24	-0,04	-0,04
40	9,00	-4,17	-0,72	8,96	0,40	-5,77	0,04	40	6,00	4,17	0,72	-8,96	1,59	-5,74	-0,04	-0,04
41	9,00	-5,24	-0,49	0,26	0,58	-7,15	0,05	41	6,00	5,24	0,49	-0				

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD01: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
10	9,00	0,00	0,00	-2,88	0,00	8,05	0,00	-0,05	11	9,00	0,00	2,88	0,00	8,77	0,00	0,05
4	9,00	0,00	0,00	-4,06	0,00	7,78	0,00	-0,05	5	9,00	0,00	4,06	0,00	8,29	0,00	0,05
5	9,00	0,00	0,00	-5,75	0,00	9,54	0,00	-0,03	6	9,00	0,00	5,75	0,00	6,96	0,00	0,03
6	9,00	0,00	0,00	-5,71	0,00	6,92	0,00	-0,02	7	9,00	0,00	5,71	0,00	9,51	0,00	0,02
7	9,00	0,00	0,00	-3,99	0,00	8,23	0,00	-0,05	8	9,00	0,00	3,99	0,00	7,72	0,00	0,05
12	9,00	0,00	0,00	-1,03	0,00	3,03	0,00	-0,01	13	9,00	0,00	1,03	0,00	3,01	0,00	0,01
19	9,00	0,00	0,00	-1,01	0,00	2,98	0,00	-0,01	20	9,00	0,00	1,01	0,00	3,01	0,00	0,01
14	9,00	0,00	0,00	-2,56	0,00	6,38	0,00	-0,05	15	9,00	0,00	2,56	0,00	5,27	0,00	0,05
17	9,00	0,00	0,00	-2,57	0,00	5,29	0,00	-0,05	18	9,00	0,00	2,57	0,00	6,41	0,00	0,05
15	9,00	0,00	0,00	-4,30	0,00	5,66	0,00	-0,03	16	9,00	0,00	4,30	0,00	5,72	0,00	0,03
16	9,00	0,00	0,00	-4,29	0,00	5,73	0,00	-0,03	17	9,00	0,00	4,29	0,00	5,66	0,00	0,03
21	9,00	0,00	0,00	-1,06	0,00	3,17	0,00	-0,01	22	9,00	0,00	1,06	0,00	2,82	0,00	0,01
28	9,00	0,00	0,00	-1,06	0,00	2,82	0,00	-0,01	29	9,00	0,00	1,06	0,00	3,18	0,00	0,01
23	9,00	0,00	0,00	-6,75	0,00	7,85	0,00	0,12	24	9,00	0,00	6,75	0,00	7,69	0,00	-0,12
24	9,00	0,00	0,00	-2,79	0,00	5,86	0,00	-0,06	25	9,00	0,00	2,79	0,00	6,49	0,00	0,06
25	9,00	0,00	0,00	-2,77	0,00	6,48	0,00	-0,06	26	9,00	0,00	2,77	0,00	5,85	0,00	0,06
26	9,00	0,00	0,00	-6,79	0,00	7,70	0,00	0,12	27	9,00	0,00	6,79	0,00	7,87	0,00	-0,12
30	9,00	0,00	0,00	-2,50	0,00	7,17	0,00	-0,03	31	9,00	0,00	2,50	0,00	6,86	0,00	0,03
31	9,00	0,00	0,00	-3,36	0,00	7,80	0,00	-0,04	32	9,00	0,00	3,36	0,00	7,49	0,00	0,04
33	9,00	0,00	0,00	-4,26	0,00	8,78	0,00	-0,06	34	9,00	0,00	4,26	0,00	9,72	0,00	0,06
34	9,00	0,00	0,00	-10,31	0,00	13,86	0,00	-0,04	35	9,00	0,00	10,31	0,00	10,94	0,00	0,04
35	9,00	0,00	0,00	-2,71	0,00	5,71	0,00	-0,03	36	9,00	0,00	2,71	0,00	6,14	0,00	0,03
36	9,00	0,00	0,00	-2,71	0,00	6,14	0,00	-0,03	37	9,00	0,00	2,71	0,00	5,71	0,00	0,03
37	9,00	0,00	0,00	-10,30	0,00	10,93	0,00	-0,03	38	9,00	0,00	10,30	0,00	13,84	0,00	0,03
38	9,00	0,00	0,00	-4,25	0,00	9,70	0,00	-0,06	39	9,00	0,00	4,25	0,00	8,77	0,00	0,06
40	9,00	0,00	0,00	-3,37	0,00	7,51	0,00	-0,04	41	9,00	0,00	3,37	0,00	7,82	0,00	0,04
41	9,00	0,00	0,00	-2,51	0,00	6,87	0,00	-0,03	42	9,00	0,00	2,51	0,00	7,18	0,00	0,03
32	9,00	0,00	0,00	-3,65	0,00	4,78	0,00	-0,02	33	9,00	0,00	3,65	0,00	4,67	0,00	0,02
39	9,00	0,00	0,00	-3,64	0,00	4,66	0,00	-0,02	40	9,00	0,00	3,64	0,00	4,77	0,00	0,02
22	9,00	0,00	0,00	-2,83	0,00	7,89	0,00	0,14	44	9,00	0,00	2,83	0,00	8,37	0,00	-0,14
48	9,00	0,00	0,00	-2,43	0,00	8,05	0,00	0,28	23	9,00	0,00	2,43	0,00	6,53	0,00	-0,28
27	9,00	0,00	0,00	-2,41	0,00	6,48	0,00	0,28	51	9,00	0,00	2,41	0,00	8,00	0,00	-0,28
55	9,00	0,00	0,00	-2,83	0,00	8,40	0,00	0,14	28	9,00	0,00	2,83	0,00	7,92	0,00	-0,14
1	9,00	0,00	0,00	-0,90	0,00	1,82	0,00	-0,28	12	9,00	0,00	0,90	0,00	1,79	0,00	0,28
21	9,00	0,00	0,00	-1,73	0,00	2,72	0,00	0,34	30	9,00	0,00	1,73	0,00	2,72	0,00	-0,34
12	9,00	0,00	0,00	-1,04	0,00	2,34	0,00	-0,20	21	9,00	0,00	1,04	0,00	2,35	0,00	0,20
11	9,00	0,00	0,00	0,90	0,00	-1,83	0,00	-0,05	20	9,00	0,00	-0,90	0,00	-1,79	0,00	0,05
29	9,00	0,00	0,00	1,66	0,00	-2,61	0,00	0,34	42	9,00	0,00	-1,66	0,00	-2,61	0,00	-0,34
20	9,00	0,00	0,00	0,98	0,00	-2,20	0,00	-0,18	29	9,00	0,00	-0,98	0,00	-2,21	0,00	0,18
2	9,00	0,00	0,00	-1,11	0,00	2,05	0,00	-0,45	13	9,00	0,00	1,11	0,00	2,00	0,00	0,45
13	9,00	0,00	0,00	-0,55	0,00	1,20	0,00	0,31	22	9,00	0,00	0,55	0,00	1,30	0,00	-0,31
10	9,00	0,00	0,00	1,14	0,00	-2,10	0,00	-0,48	19	9,00	0,00	-1,14	0,00	-2,06	0,00	0,48
19	9,00	0,00	0,00	0,44	0,00	-0,94	0,00	0,30	28	9,00	0,00	-0,44	0,00	-1,06	0,00	-0,30
22	9,00	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,88	0,00	-0,04	31	9,00	0,00	0,52	0,00	0,85	0,00	0,04
28	9,00	0,00	0,00	0,47	0,00	-0,80	0,00	-0,04	41	9,00	0,00	-0,47	0,00	-0,77	0,00	0,04
3	9,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	1,17	0,00	-0,55	46	9,00	0,00	0,40	0,00	1,07	0,00	0,55
9	9,00	0,00	0,00	0,35	0,00	-1,03	0,00	-0,55	53	9,00	0,00	-0,35	0,00	-0,94	0,00	0,55
45	9,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,25	0,00	0,08	32	9,00	0,00	-0,10	0,00	-0,24	0,00	-0,08
49	9,00	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,88	0,00	0,09	33	9,00	0,00	0,34	0,00	0,88	0,00	-0,09
52	9,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-0,84	0,00	0,09	39	9,00	0,00	-0,33	0,00	-0,83	0,00	-0,09
56	9,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,29	0,00	0,08	40	9,00	0,00	0,11	0,00	0,28	0,00	-0,08
45	9,00	0,00	0,00	-1,23	0,00	1,00	0,00	-0,06	49	9,00	0,00	1,23	0,00	0,97	0,00	0,06
52	9,00	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,97	0,00	-0,06	56	9,00	0,00	1,23	0,00	1,00	0,00	0,06
4	9,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,63	0,00	-0,16	14	9,00	0,00	0,33	0,00	0,60	0,00	0,16
8	9,00	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,54	0,00	-0,16	18	9,00	0,00	-0,28	0,00	-0,52	0,00	0,16
14	9,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,75	0,00	0,39	23	9,00	0,00	0,28	0,00	0,54	0,00	-0,39
18	9,00	0,00	0,00	0,26	0,00	-0,71	0,00	0,39	27	9,00	0,00	-0,26	0,00	-0,49	0,00	-0,39
1	12,00	-2,68	1,06	-6,28	-2,17	-3,66	0,04	1	9,00	2,68	-1,06	6,28	-0,75	-3,73	-0,04	
2	12,00	-4,55	1,23	-1,63	-3,22	-6,22	0,05	2	9,00	4,55	-1,23	1,63	-0,17	-6,35	-0,05	
3	12,00	-4,19	0,77	-1,15	-2,13	-5,77	0,05	3	9,00	4,19	-0,77	1,15	-0,01	-5,79	-0,05	
4	12,00	-4,81	0,36	-4,30	-1,16	-6,55	0,05	4	9,00	4,81	-0,36	4,30	0,17	-6,74	-0,05	
5	12,00	-7,00	0,23	-2,46	-0,36	-9,78	0,02	5	9,00	7,00	-0,23	2,46	-0,27	-9,54	-0,02	
6	12,00	0,06	-5,30	0,03	7,25	0,08	0,02	6	9,00	-0,06	5,30	-0,03	7,38	0,08	-0,02	
7	12,00	-6,93	-0,18	2,53	0,29	-9,69	0,02	7	9,00	6,93	0,18	-2,53	0,20	-9,45	-0,02	
8	12,00	-4,82	-0,28	3,94	1,02	-6,57	0,05	8	9,00	4,82	0,28	-3,94	-0,24	-6,74	-0,05	
9	12,00	-4,20	-0,70	0,99	2,02	-5,78	0,05	9	9,00	4,20	0,70	-0,99	-0,08	-5,80	-0,05	
10	12,00	-4,72	-1,19	1,16	3,12	-6,42	0,05	10	9,00	4,72	1,19	-1,16	0,16	-6,60	-0,05	
11	12,00	-3,14	-1,21	6,82	2,70	-4,50	0,09	11	9,00	3,14	1,21	-6,82	0,62	-4,18	-0,09	
12	12,00	-1,01	1,77	-3,97	-3,13	-1,36	0,04	12	9,00	1,01	-1,77	3,97	-1,75	-1,43	-0,04	
13	12,00	-1,05	1,18	3,85	-2,00	-1,33	0,04	13	9,00	1,05	-1,18	-3,85	-1,27	-1,56	-0,04	
14	12,00	-2,36	0,27	-4,95	-0,41	-3,23	0,03	14	9,00	2,36	-0,27	4,95	-0,34	-3,29	-0,03	
15	12,00	-4,12	-0,45	-1,11	0,51	-5,70	0,02	15	9,00	4,12	0,45	1,11	0,73	-5,68	-0,02	
16	12,00	-4,28	0,00	0,05	0,00	-5,91	0,02	16	9,00	4,28	0,00	-0,05	0,00	-5,91	-0,02	
17	12,00	-4,12	0,48	1,03	-0,58	-5,70	0,02	17	9,00	4,12	-0,48	-1,03	-0,75	-5,68	-0,02	
18	12,00	-2,40	-0,35	3,36	0,62	-3,30	0,03	18	9,00	2,40	0,35	-3,36	0,35	-3,33	-0,03	
19	12,00	-1,06	-1,08	-3,37	1,83	-1,34	0,04	19	9,00	1,06	1,08	3,37	1,15	-1,57	-0,04	
20	12,00	-0,93	-1,70	3,90	3,03	-1,26	0,04	20	9,00	0,93	1,70	-3,90	1,67	-1,31	-0,04	
21	12,00	-0,84	2,25	-5,43	-4,10	-1,12	0,09	21	9,00	0,84	-2,25	5,43	-2,11	-1,21	-0,09	
22	12,00	-3,28	-0,74	-0,52	0,78	-4,38										

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD01: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
28	12,00	-3,31	0,82	1,01	-0,86	-4,43	0,03	28	9,00	3,31	-0,82	-1,01	-1,41	-4,70	-0,03	-0,03
29	12,00	-0,84	-2,13	5,47	3,93	-1,11	0,09	29	9,00	0,84	2,13	-5,47	1,96	-1,21	-0,09	-0,09
30	12,00	-2,14	1,05	-2,97	-1,89	-2,92	0,03	30	9,00	2,14	-1,05	2,97	-1,01	-2,98	-0,03	-0,03
31	12,00	-5,14	0,45	0,26	-1,02	-7,03	0,04	31	9,00	5,14	-0,45	-0,26	-0,23	-7,17	-0,04	-0,04
32	12,00	-4,50	0,34	-8,52	-2,49	-6,25	0,03	32	9,00	4,50	-0,34	8,52	1,55	-6,16	-0,03	-0,03
33	12,00	-4,94	1,29	5,87	-3,47	-6,85	0,03	33	9,00	4,94	-1,29	-5,87	-0,10	-6,80	-0,03	-0,03
34	12,00	-0,08	-9,28	-8,72	12,88	-0,10	0,02	34	9,00	0,08	9,28	8,72	12,72	-0,11	-0,02	-0,02
35	12,00	-6,14	0,43	12,33	-0,65	-8,44	0,03	35	9,00	6,14	-0,43	-12,33	-0,55	-8,51	-0,03	-0,03
36	12,00	0,00	-4,47	0,03	6,09	0,00	0,02	36	9,00	0,00	4,47	-0,03	6,25	0,00	-0,02	-0,02
37	12,00	-6,15	-0,43	-11,95	0,62	-8,46	0,03	37	9,00	6,15	0,43	11,95	0,56	-8,51	-0,03	-0,03
38	12,00	0,04	-9,16	9,05	12,65	0,04	0,02	38	9,00	-0,04	9,16	-9,05	12,63	0,08	-0,02	-0,02
39	12,00	-4,94	-1,18	-6,97	3,25	-6,84	0,03	39	9,00	4,94	1,18	6,97	0,02	-6,79	-0,03	-0,03
40	12,00	-4,51	-0,26	8,59	2,31	-6,26	0,03	40	9,00	4,51	0,26	-8,59	-1,59	-6,17	-0,03	-0,03
41	12,00	-5,16	-0,39	-0,14	0,93	-7,06	0,04	41	9,00	5,16	0,39	0,14	0,16	-7,19	-0,04	-0,04
42	12,00	-2,14	-1,01	3,16	1,82	-2,92	0,03	42	9,00	2,14	1,01	-3,16	0,95	-2,98	-0,03	-0,03
1	12,00	0,00	-2,63	0,00	7,81	0,00	-0,04	2	12,00	0,00	2,63	0,00	7,64	0,00	0,04	0,04
2	12,00	0,00	-2,23	0,00	6,29	0,00	-0,03	3	12,00	0,00	2,23	0,00	6,33	0,00	0,03	0,03
3	12,00	0,00	-2,23	0,00	6,35	0,00	-0,03	4	12,00	0,00	2,23	0,00	6,27	0,00	0,03	0,03
8	12,00	0,00	-2,25	0,00	6,30	0,00	-0,03	9	12,00	0,00	2,25	0,00	6,38	0,00	0,03	0,03
9	12,00	0,00	-2,22	0,00	6,31	0,00	-0,03	10	12,00	0,00	2,22	0,00	6,25	0,00	0,03	0,03
10	12,00	0,00	-2,88	0,00	8,11	0,00	-0,04	11	12,00	0,00	2,88	0,00	8,68	0,00	0,04	0,04
4	12,00	0,00	-4,11	0,00	7,93	0,00	-0,07	5	12,00	0,00	4,11	0,00	8,32	0,00	0,07	0,07
5	12,00	0,00	-5,85	0,00	9,57	0,00	0,02	6	12,00	0,00	5,85	0,00	7,21	0,00	-0,02	-0,02
6	12,00	0,00	-5,81	0,00	7,18	0,00	0,02	7	12,00	0,00	5,81	0,00	9,54	0,00	-0,02	-0,02
7	12,00	0,00	-4,03	0,00	8,25	0,00	-0,06	8	12,00	0,00	4,03	0,00	7,85	0,00	0,06	0,06
12	12,00	0,00	-1,06	0,00	3,11	0,00	-0,01	13	12,00	0,00	1,06	0,00	3,12	0,00	0,01	0,01
19	12,00	0,00	-1,03	0,00	3,08	0,00	-0,01	20	12,00	0,00	1,03	0,00	3,08	0,00	0,01	0,01
14	12,00	0,00	-2,57	0,00	6,43	0,00	-0,05	15	12,00	0,00	2,57	0,00	5,25	0,00	0,05	0,05
17	12,00	0,00	-2,57	0,00	5,27	0,00	-0,05	18	12,00	0,00	2,57	0,00	6,42	0,00	0,05	0,05
15	12,00	0,00	-4,27	0,00	5,59	0,00	-0,03	16	12,00	0,00	4,27	0,00	5,69	0,00	0,03	0,03
16	12,00	0,00	-4,26	0,00	5,71	0,00	-0,03	17	12,00	0,00	4,26	0,00	5,61	0,00	0,03	0,03
21	12,00	0,00	-1,10	0,00	3,26	0,00	0,00	22	12,00	0,00	1,10	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00
28	12,00	0,00	-1,10	0,00	2,96	0,00	0,00	29	12,00	0,00	1,10	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00
23	12,00	0,00	-6,67	0,00	7,74	0,00	0,06	24	12,00	0,00	6,67	0,00	7,61	0,00	-0,06	-0,06
24	12,00	0,00	-2,90	0,00	6,07	0,00	-0,05	25	12,00	0,00	2,90	0,00	6,76	0,00	0,05	0,05
25	12,00	0,00	-2,89	0,00	6,75	0,00	-0,06	26	12,00	0,00	2,89	0,00	6,07	0,00	0,06	0,06
26	12,00	0,00	-6,70	0,00	7,62	0,00	0,05	27	12,00	0,00	6,70	0,00	7,73	0,00	-0,05	-0,05
30	12,00	0,00	-2,55	0,00	7,29	0,00	-0,03	31	12,00	0,00	2,55	0,00	7,00	0,00	0,03	0,03
31	12,00	0,00	-3,38	0,00	7,91	0,00	-0,03	32	12,00	0,00	3,38	0,00	7,47	0,00	0,03	0,03
33	12,00	0,00	-4,25	0,00	8,74	0,00	-0,04	34	12,00	0,00	4,25	0,00	9,69	0,00	0,04	0,04
34	12,00	0,00	-10,03	0,00	13,44	0,00	-0,05	35	12,00	0,00	10,03	0,00	10,67	0,00	0,05	0,05
35	12,00	0,00	-2,89	0,00	6,07	0,00	-0,03	36	12,00	0,00	2,89	0,00	6,59	0,00	0,03	0,03
36	12,00	0,00	-2,88	0,00	6,58	0,00	-0,03	37	12,00	0,00	2,88	0,00	6,05	0,00	0,03	0,03
37	12,00	0,00	-10,05	0,00	10,68	0,00	-0,06	38	12,00	0,00	10,05	0,00	13,49	0,00	0,06	0,06
38	12,00	0,00	-4,25	0,00	9,72	0,00	-0,03	39	12,00	0,00	4,25	0,00	8,75	0,00	0,03	0,03
40	12,00	0,00	-3,39	0,00	7,48	0,00	-0,03	41	12,00	0,00	3,39	0,00	7,92	0,00	0,03	0,03
41	12,00	0,00	-2,55	0,00	7,00	0,00	-0,03	42	12,00	0,00	2,55	0,00	7,30	0,00	0,03	0,03
32	12,00	0,00	-3,51	0,00	4,59	0,00	-0,01	33	12,00	0,00	3,51	0,00	4,50	0,00	0,01	0,01
39	12,00	0,00	-3,50	0,00	4,48	0,00	-0,01	40	12,00	0,00	3,50	0,00	4,57	0,00	0,01	0,01
22	12,00	0,00	-2,87	0,00	8,21	0,00	0,05	44	12,00	0,00	2,87	0,00	8,30	0,00	-0,05	-0,05
48	12,00	0,00	-2,35	0,00	7,70	0,00	0,29	23	12,00	0,00	2,35	0,00	6,42	0,00	-0,29	-0,29
27	12,00	0,00	-2,34	0,00	6,38	0,00	0,30	51	12,00	0,00	2,34	0,00	7,66	0,00	-0,30	-0,30
55	12,00	0,00	-2,87	0,00	8,32	0,00	0,05	28	12,00	0,00	2,87	0,00	8,22	0,00	-0,05	-0,05
1	12,00	0,00	-0,71	0,00	1,43	0,00	-0,28	12	12,00	0,00	0,71	0,00	1,41	0,00	0,28	0,28
21	12,00	0,00	-1,42	0,00	2,23	0,00	0,33	30	12,00	0,00	1,42	0,00	2,24	0,00	-0,33	-0,33
12	12,00	0,00	-0,85	0,00	1,90	0,00	-0,18	21	12,00	0,00	0,85	0,00	1,91	0,00	0,18	0,18
11	12,00	0,00	0,70	0,00	-1,41	0,00	-0,10	20	12,00	0,00	-0,70	0,00	-1,39	0,00	0,10	0,10
29	12,00	0,00	1,35	0,00	-2,13	0,00	0,33	42	12,00	0,00	-1,35	0,00	-2,13	0,00	-0,33	-0,33
20	12,00	0,00	0,78	0,00	-1,75	0,00	-0,17	29	12,00	0,00	-0,78	0,00	-1,76	0,00	0,17	0,17
2	12,00	0,00	-0,89	0,00	1,64	0,00	-0,51	13	12,00	0,00	0,89	0,00	1,63	0,00	0,51	0,51
13	12,00	0,00	-0,48	0,00	1,04	0,00	0,28	22	12,00	0,00	0,48	0,00	1,14	0,00	-0,28	-0,28
10	12,00	0,00	0,94	0,00	-1,71	0,00	-0,52	19	12,00	0,00	-0,94	0,00	-1,72	0,00	0,52	0,52
19	12,00	0,00	0,36	0,00	-0,77	0,00	0,28	28	12,00	0,00	-0,36	0,00	-0,88	0,00	-0,28	-0,28
22	12,00	0,00	-0,42	0,00	0,73	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,42	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,37	0,00	-0,64	0,00	-0,01	41	12,00	0,00	-0,37	0,00	-0,59	0,00	0,01	0,01
3	12,00	0,00	-0,32	0,00	0,95	0,00	-0,45	46	12,00	0,00	0,32	0,00	0,86	0,00	0,45	0,45
9	12,00	0,00	0,28	0,00	-0,81	0,00	-0,45	53	12,00	0,00	-0,28	0,00	-0,74	0,00	0,45	0,45
45	12,00	0,00	0,11	0,00	-0,27	0,00	0,08	32	12,00	0,00	-0,11	0,00	-0,29	0,00	-0,08	-0,08
49	12,00	0,00	-0,31	0,00	0,79	0,00	0,09	33	12,00	0,00	0,31	0,00	0,80	0,00	-0,09	-0,09
52	12,00	0,00	0,30	0,00	-0,75	0,00	0,09	39	12,00	0,00	-0,30	0,00	-0,76	0,00	-0,09	-0,09
56	12,00	0,00	-0,12	0,00	0,31	0,00	0,08	40	12,00	0,00	0,12	0,00	0,33	0,00	-0,08	-0,08
45	12,00	0,00	-0,14	0,00	0,12	0,00	-0,09	49	12,00	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,09	0,09
52	12,00	0,00	-0,14	0,00	0,11	0,00	-0,09	56	12,00	0,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,09	0,09
4	12,00	0,00	-0,29	0,00	0,55	0,00	-0,14	14	12,00	0,00	0,29	0,00	0,55	0,00	0,14	0,14
8	12,00	0,00	0,22	0,00	-0,43	0,00	-0,13	18	12,00	0,00	-0,22	0,00	-0,41	0,00	0,13	0,13
14	12,00	0,00	-0,31	0,00	0,79	0,00	0,40	23	12,00	0,00	0,31	0,00	0,61	0,00	-0,40	-0,40
18	12,00	0,00	0,29	0,00	-0,73	0,00	0,39	27	12,00	0,00	-0,29	0,00	-0,58	0,00</		

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD01: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
8	15,00	-5,99	0,27	1,94	0,26	-9,34	0,04	8	12,00	5,99	-0,27	-1,94	-0,99	-7,08	-0,04	-0,04
9	15,00	-5,08	-0,16	0,67	1,68	-7,92	0,04	9	12,00	5,08	0,16	-0,67	-1,23	-6,01	-0,04	-0,04
10	15,00	-5,91	-0,50	0,89	2,88	-9,23	0,04	10	12,00	5,91	0,50	-0,89	-1,50	-6,95	-0,04	-0,04
11	15,00	-4,02	-0,73	3,25	2,61	-6,97	0,06	11	12,00	4,02	0,73	-3,25	-0,61	-4,06	-0,06	-0,06
12	15,00	-2,13	1,04	-2,77	-2,49	-3,88	0,03	12	12,00	2,13	-1,04	2,77	-0,36	-1,96	-0,03	-0,03
13	15,00	-2,65	1,75	2,37	-3,88	-4,85	0,03	13	12,00	2,65	-1,75	-2,37	-0,90	-2,42	-0,03	-0,03
14	15,00	-3,20	1,05	-2,37	-2,18	-5,15	0,02	14	12,00	3,20	-1,05	2,37	-0,69	-3,61	-0,02	-0,02
15	15,00	-3,83	-0,47	0,59	0,45	-5,38	0,02	15	12,00	3,83	0,47	-0,59	0,84	-5,12	-0,02	-0,02
16	15,00	-4,35	0,00	0,05	-0,01	-6,27	0,01	16	12,00	4,35	0,00	-0,05	0,00	-5,67	-0,01	-0,01
17	15,00	-3,87	0,43	-0,66	-0,40	-5,45	0,02	17	12,00	3,87	-0,43	0,66	-0,77	-5,16	-0,02	-0,02
18	15,00	-3,05	-0,36	0,72	0,77	-4,86	0,02	18	12,00	3,05	0,36	-0,72	0,22	-3,50	-0,02	-0,02
19	15,00	-2,64	-1,74	-1,75	3,87	-4,83	0,03	19	12,00	2,64	1,74	1,75	0,89	-2,41	-0,03	-0,03
20	15,00	-2,03	-0,91	2,78	2,23	-3,73	0,03	20	12,00	2,03	0,91	-2,78	0,27	-1,84	-0,03	-0,03
21	15,00	-3,95	1,41	-3,75	-3,49	-8,16	0,06	21	12,00	3,95	-1,41	3,75	-0,38	-2,65	-0,06	-0,06
22	15,00	-4,87	-0,09	1,19	-1,01	-7,87	0,02	22	12,00	4,87	0,09	-1,19	1,27	-5,48	-0,02	-0,02
23	15,00	-4,75	1,92	1,64	-3,15	-6,73	0,01	23	12,00	4,75	-1,92	-1,64	-2,10	-6,29	-0,01	-0,01
24	15,00	-5,15	0,15	1,06	-0,31	-7,39	0,01	24	12,00	5,15	-0,15	-1,06	-0,09	-6,73	-0,01	-0,01
25	15,00	-0,01	-5,42	0,02	8,10	-0,02	0,02	25	12,00	0,01	5,42	-0,02	6,74	0,00	-0,02	-0,02
26	15,00	-5,16	-0,18	-1,19	0,37	-7,42	0,01	26	12,00	5,16	0,18	1,19	0,12	-6,73	-0,01	-0,01
27	15,00	-4,71	-2,13	-1,83	3,59	-6,66	0,01	27	12,00	4,71	2,13	1,83	2,25	-6,25	-0,01	-0,01
28	15,00	-4,79	0,47	-0,77	0,30	-7,71	0,02	28	12,00	4,79	-0,47	0,77	-1,58	-5,42	-0,02	-0,02
29	15,00	-4,00	-1,26	3,80	3,18	-8,26	0,06	29	12,00	4,00	1,26	-3,80	0,26	-2,70	-0,06	-0,06
30	15,00	-3,09	0,83	-1,84	-2,01	-5,11	0,02	30	12,00	3,09	-0,83	1,84	-0,27	-3,35	-0,02	-0,02
31	15,00	-6,46	0,13	0,68	-0,70	-10,19	0,03	31	12,00	6,46	-0,13	-0,68	0,34	-7,52	-0,03	-0,03
32	15,00	-4,13	-0,68	-8,28	-1,76	-5,95	0,02	32	12,00	4,13	0,68	8,28	3,63	-5,38	-0,02	-0,02
33	15,00	-4,62	0,01	6,30	-1,88	-6,65	0,02	33	12,00	4,62	-0,01	-6,30	1,86	-6,01	-0,02	-0,02
34	15,00	-0,25	-11,30	-2,95	18,67	-0,45	0,02	34	12,00	0,25	11,30	2,95	12,31	-0,23	-0,02	-0,02
35	15,00	-6,62	0,45	5,20	-0,80	-9,69	0,02	35	12,00	6,62	-0,45	-5,20	-0,45	-8,44	-0,02	-0,02
36	15,00	-0,01	-5,57	0,02	8,51	-0,03	0,02	36	12,00	0,01	5,57	-0,02	6,74	0,00	-0,02	-0,02
37	15,00	-6,58	-0,49	-4,78	0,85	-9,62	0,02	37	12,00	6,58	0,49	4,78	0,50	-8,41	-0,02	-0,02
38	15,00	0,36	-11,79	3,24	19,66	0,66	0,02	38	12,00	-0,36	11,79	-3,24	12,65	0,31	-0,02	-0,02
39	15,00	-4,60	-0,06	-7,42	1,86	-6,62	0,02	39	12,00	4,60	0,06	7,42	-1,69	-6,00	-0,02	-0,02
40	15,00	-4,13	0,62	8,36	1,74	-5,95	0,02	40	12,00	4,13	-0,62	-8,36	-3,44	-5,38	-0,02	-0,02
41	15,00	-6,46	-0,08	-0,60	0,61	-10,17	0,03	41	12,00	6,46	0,08	0,60	-0,38	-7,52	-0,03	-0,03
42	15,00	-3,10	-0,76	1,96	1,87	-5,14	0,02	42	12,00	3,10	0,76	-1,96	0,22	-3,37	-0,02	-0,02
1	15,00	0,00	-1,64	0,00	4,95	0,00	-0,01	2	15,00	0,00	1,64	0,00	4,64	0,00	0,01	0,01
2	15,00	0,00	-1,71	0,00	4,74	0,00	-0,03	3	15,00	0,00	1,71	0,00	4,93	0,00	0,03	0,03
3	15,00	0,00	-1,68	0,00	4,90	0,00	-0,02	4	15,00	0,00	1,68	0,00	4,60	0,00	0,02	0,02
8	15,00	0,00	-1,72	0,00	4,70	0,00	-0,02	9	15,00	0,00	1,72	0,00	4,97	0,00	0,02	0,02
9	15,00	0,00	-1,68	0,00	4,89	0,00	-0,03	10	15,00	0,00	1,68	0,00	4,63	0,00	0,03	0,03
10	15,00	0,00	-1,97	0,00	5,26	0,00	-0,01	11	15,00	0,00	1,97	0,00	6,23	0,00	0,01	0,01
4	15,00	0,00	-3,42	0,00	6,26	0,00	0,08	5	15,00	0,00	3,42	0,00	7,13	0,00	-0,08	-0,08
5	15,00	0,00	-4,14	0,00	7,54	0,00	-0,11	6	15,00	0,00	4,14	0,00	4,33	0,00	0,11	0,11
6	15,00	0,00	-4,13	0,00	4,32	0,00	-0,10	7	15,00	0,00	4,13	0,00	7,54	0,00	0,10	0,10
7	15,00	0,00	-3,39	0,00	7,12	0,00	0,08	8	15,00	0,00	3,39	0,00	6,29	0,00	-0,08	-0,08
61	15,00	0,00	-2,44	0,00	3,65	0,00	0,12	57	15,00	0,00	2,44	0,00	-0,50	0,00	-0,12	-0,12
57	15,00	0,00	-1,60	0,00	2,79	0,00	-0,09	63	15,00	0,00	1,60	0,00	4,37	0,00	0,09	0,09
76	15,00	0,00	-1,70	0,00	4,59	0,00	-0,09	82	15,00	0,00	1,70	0,00	2,98	0,00	0,09	0,09
82	15,00	0,00	-2,48	0,00	-0,73	0,00	0,10	85	15,00	0,00	2,48	0,00	4,00	0,00	-0,10	-0,10
63	15,00	0,00	-0,45	0,00	1,19	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,45	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00
75	15,00	0,00	-0,45	0,00	1,39	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,45	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00
66	15,00	0,00	-0,51	0,00	1,49	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,51	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
74	15,00	0,00	-0,54	0,00	1,47	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,54	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00
58	15,00	0,00	-1,71	0,00	3,26	0,00	-0,04	64	15,00	0,00	1,71	0,00	4,36	0,00	0,04	0,04
62	15,00	0,00	-1,23	0,00	2,91	0,00	0,44	58	15,00	0,00	1,23	0,00	-1,32	0,00	-0,44	-0,44
79	15,00	0,00	-1,75	0,00	4,50	0,00	-0,03	83	15,00	0,00	1,75	0,00	3,30	0,00	0,03	0,03
83	15,00	0,00	-1,23	0,00	-1,35	0,00	0,34	86	15,00	0,00	1,23	0,00	2,98	0,00	-0,34	-0,34
21	15,00	0,00	-2,90	0,00	6,88	0,00	0,05	59	15,00	0,00	2,90	0,00	-3,63	0,00	-0,05	-0,05
59	15,00	0,00	-2,50	0,00	5,10	0,00	-0,06	22	15,00	0,00	2,50	0,00	5,61	0,00	0,06	0,06
28	15,00	0,00	-2,54	0,00	5,76	0,00	-0,04	84	15,00	0,00	2,54	0,00	5,08	0,00	0,04	0,04
84	15,00	0,00	-2,96	0,00	-3,58	0,00	0,03	29	15,00	0,00	2,96	0,00	6,96	0,00	-0,03	-0,03
30	15,00	0,00	-3,11	0,00	6,09	0,00	0,20	60	15,00	0,00	3,11	0,00	-2,36	0,00	-0,20	-0,20
60	15,00	0,00	-2,67	0,00	4,59	0,00	-0,08	31	15,00	0,00	2,67	0,00	6,55	0,00	0,08	0,08
41	15,00	0,00	-2,68	0,00	6,56	0,00	-0,08	81	15,00	0,00	2,68	0,00	4,55	0,00	0,08	0,08
81	15,00	0,00	-3,14	0,00	-2,32	0,00	0,18	42	15,00	0,00	3,14	0,00	6,11	0,00	-0,18	-0,18
31	15,00	0,00	-2,95	0,00	6,36	0,00	-0,01	32	15,00	0,00	2,95	0,00	6,87	0,00	0,01	0,01
33	15,00	0,00	-3,99	0,00	8,36	0,00	-0,13	34	15,00	0,00	3,99	0,00	8,88	0,00	0,13	0,13
40	15,00	0,00	-2,96	0,00	6,89	0,00	-0,01	41	15,00	0,00	2,96	0,00	6,38	0,00	0,01	0,01
38	15,00	0,00	-3,91	0,00	8,66	0,00	-0,18	39	15,00	0,00	3,91	0,00	8,26	0,00	0,18	0,18
32	15,00	0,00	-3,42	0,00	4,50	0,00	-0,01	33	15,00	0,00	3,42	0,00	4,35	0,00	0,01	0,01
39	15,00	0,00	-3,41	0,00	4,34	0,00	-0,01	40	15,00	0,00	3,41	0,00	4,49	0,00	0,01	0,01
34	15,00	0,00	-7,47	0,00	11,25	0,00	0,30	35	15,00	0,00	7,47	0,00	6,53	0,00	-0,30	-0,30
35	15,00	0,00	-2,27	0,00	3,52	0,00	0,01	71	15,00	0,00	2,27	0,00	-0,23	0,00	-0,01	-0,01
36	15,00	0,00	-2,75	0,00	4,63	0,00	-0,03	73	15,00	0,00	2,75	0,00	2,72	0,00	0,03	0,03
37	15,00	0,00	-7,15	0,00	6,34	0,00	0,42	38	15,00	0,00	7,15	0,00	10,69	0,00	-0,42	-0,42
71	15,00	0,00	-2,75	0,00	2,73	0,00	-0,02	36	15,00	0,00	2,75	0,00	4,64	0,00	0,02	0,02
73	15,00	0,00	-2,37	0,00	-0,24	0,00	0,04	37	15,00	0,00	2,37	0,00	3,68	0,00	-0,04	-0,04
14	15,00	0,00	-2,33	0,00	5,58	0,00	0,02									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD01: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
26	15,00	0,00	-3,92	0,00	3,92	0,00	0,47	27	15,00	0,00	3,92	0,00	0,00	5,06	0,00	-0,47
70	15,00	0,00	-2,40	0,00	2,14	0,00	-0,01	25	15,00	0,00	2,40	0,00	0,00	4,46	0,00	0,01
72	15,00	0,00	-2,73	0,00	-0,03	0,00	-0,04	26	15,00	0,00	2,73	0,00	0,00	3,98	0,00	0,04
45	15,00	0,00	0,68	0,00	-0,53	0,00	-0,10	49	15,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,10
52	15,00	0,00	0,62	0,00	-0,47	0,00	-0,10	56	15,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,10
22	15,00	0,00	-2,41	0,00	6,03	0,00	0,55	44	15,00	0,00	2,41	0,00	0,00	7,86	0,00	-0,55
48	15,00	0,00	-2,41	0,00	8,18	0,00	0,32	23	15,00	0,00	2,41	0,00	0,00	6,25	0,00	-0,32
27	15,00	0,00	-2,40	0,00	6,22	0,00	0,28	51	15,00	0,00	2,40	0,00	0,00	8,17	0,00	-0,28
55	15,00	0,00	-2,45	0,00	7,93	0,00	0,52	28	15,00	0,00	2,45	0,00	0,00	6,17	0,00	-0,52
1	15,00	0,00	-1,31	0,00	2,17	0,00	0,87	61	15,00	0,00	1,31	0,00	0,00	1,56	0,00	-0,87
12	15,00	0,00	-1,65	0,00	2,42	0,00	1,65	62	15,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,36	0,00	-1,65
21	15,00	0,00	-1,27	0,00	2,02	0,00	0,55	30	15,00	0,00	1,27	0,00	0,00	1,99	0,00	-0,55
61	15,00	0,00	-1,13	0,00	-1,44	0,00	-2,78	12	15,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	0,14	0,00	2,78
2	15,00	0,00	-1,07	0,00	2,13	0,00	0,57	63	15,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,45	0,00	-0,57
13	15,00	0,00	0,08	0,00	0,93	0,00	2,52	64	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-1,06	0,00	-2,52
63	15,00	0,00	-2,30	0,00	-0,31	0,00	-3,02	13	15,00	0,00	2,30	0,00	0,00	2,52	0,00	3,02
64	15,00	0,00	-1,90	0,00	1,31	0,00	-0,12	65	15,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,53	0,00	0,12
22	15,00	0,00	-0,61	0,00	0,98	0,00	-0,42	31	15,00	0,00	0,61	0,00	0,00	1,04	0,00	0,42
3	15,00	0,00	-0,86	0,00	1,76	0,00	-1,00	66	15,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,31	0,00	1,00
66	15,00	0,00	-0,33	0,00	0,01	0,00	-2,48	46	15,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,93	0,00	2,48
32	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,32	0,00	0,10	45	15,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,31	0,00	-0,10
33	15,00	0,00	0,26	0,00	-0,68	0,00	0,11	49	15,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,66	0,00	-0,11
4	15,00	0,00	-0,39	0,00	0,93	0,00	-0,59	67	15,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,01	0,00	0,59
67	15,00	0,00	-0,90	0,00	0,05	0,00	-0,04	14	15,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,91	0,00	0,04
14	15,00	0,00	-0,94	0,00	1,26	0,00	0,06	68	15,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,72	0,00	-0,06
68	15,00	0,00	0,91	0,00	0,18	0,00	1,60	69	15,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-1,40	0,00	-1,60
69	15,00	0,00	-3,03	0,00	2,29	0,00	3,36	23	15,00	0,00	3,03	0,00	0,00	-0,81	0,00	-3,36
71	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,10	0,00	0,00	72	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,02	25	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
8	15,00	0,00	0,27	0,00	-0,71	0,00	-0,84	74	15,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,07	0,00	0,84
74	15,00	0,00	1,11	0,00	0,08	0,00	0,09	18	15,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,29	0,00	-0,09
18	15,00	0,00	-0,58	0,00	0,28	0,00	-0,42	77	15,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,86	0,00	0,42
77	15,00	0,00	0,27	0,00	-1,37	0,00	1,84	78	15,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,96	0,00	-1,84
78	15,00	0,00	3,35	0,00	-1,20	0,00	5,10	27	15,00	0,00	-3,35	0,00	0,00	-0,51	0,00	-5,10
9	15,00	0,00	0,63	0,00	-1,37	0,00	-1,04	75	15,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,14	0,00	1,04
75	15,00	0,00	0,31	0,00	-0,08	0,00	-2,43	53	15,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,83	0,00	2,43
39	15,00	0,00	-0,25	0,00	0,64	0,00	0,11	52	15,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,62	0,00	-0,11
40	15,00	0,00	0,14	0,00	-0,35	0,00	0,10	56	15,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,34	0,00	-0,10
6	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,07	16	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07
10	15,00	0,00	1,18	0,00	-2,22	0,00	0,39	76	15,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-0,62	0,00	-0,39
19	15,00	0,00	0,31	0,00	-1,07	0,00	2,42	79	15,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,56	0,00	-2,42
76	15,00	0,00	2,06	0,00	0,37	0,00	-2,97	19	15,00	0,00	-2,06	0,00	0,00	-2,35	0,00	2,97
79	15,00	0,00	1,27	0,00	-0,64	0,00	0,15	80	15,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,84	0,00	-0,15
80	15,00	0,00	1,23	0,00	2,06	0,00	2,26	28	15,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-2,50	0,00	-2,26
28	15,00	0,00	0,55	0,00	-0,92	0,00	-0,38	41	15,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,38
11	15,00	0,00	1,28	0,00	-2,12	0,00	1,43	85	15,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,52	0,00	-1,43
20	15,00	0,00	1,58	0,00	-2,30	0,00	1,69	86	15,00	0,00	-1,58	0,00	0,00	-0,45	0,00	-1,69
29	15,00	0,00	1,18	0,00	-1,87	0,00	0,55	42	15,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,84	0,00	-0,55
85	15,00	0,00	-1,21	0,00	1,42	0,00	-2,57	20	15,00	0,00	1,21	0,00	0,00	-0,02	0,00	2,57
86	15,00	0,00	0,34	0,00	0,11	0,00	-1,28	29	15,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	-1,05	0,00	1,28
65	15,00	0,00	-1,72	0,00	-1,75	0,00	1,76	22	15,00	0,00	1,72	0,00	0,00	3,12	0,00	-1,76
62	15,00	0,00	-0,42	0,00	-0,03	0,00	-1,27	21	15,00	0,00	0,42	0,00	0,00	1,21	0,00	1,27
15	18,00	-1,37	-0,17	0,87	0,01	-0,39	0,01	15	15,00	1,37	0,17	-0,87	0,39	-2,91	-0,01	-0,01
17	18,00	-1,33	0,32	-0,81	-0,25	-0,30	0,01	17	15,00	1,33	-0,32	0,81	-0,51	-2,89	-0,01	-0,01
31	18,00	-1,40	0,03	0,34	-0,07	-1,55	0,00	31	15,00	1,40	-0,03	-0,34	-0,02	-2,32	0,00	0,00
32	18,00	-3,44	-1,39	-7,69	0,95	-3,53	0,02	32	15,00	3,44	1,39	7,69	2,52	-5,07	-0,02	-0,02
33	18,00	-3,84	0,81	6,62	-2,63	-3,94	0,02	33	15,00	3,84	-0,81	-6,62	0,62	-5,67	-0,02	-0,02
34	18,00	-1,43	0,36	0,53	-0,52	-1,93	0,00	34	15,00	1,43	-0,36	-0,53	-0,47	-2,03	0,00	0,00
39	18,00	-3,75	-0,94	-7,68	2,95	-3,80	0,02	39	15,00	3,75	0,94	7,68	-0,61	-5,56	-0,02	-0,02
40	18,00	-3,45	1,32	7,77	-0,75	-3,55	0,02	40	15,00	3,45	-1,32	-7,77	-2,57	-5,07	-0,02	-0,02
41	18,00	-1,43	0,00	-0,33	0,03	-1,59	0,00	41	15,00	1,43	0,00	0,33	-0,01	-2,34	0,00	0,00
57	18,00	-1,32	0,07	-0,83	0,01	-0,84	0,00	57	15,00	1,32	-0,07	0,83	-0,20	-2,79	0,00	0,00
58	18,00	-0,85	0,22	0,48	-0,18	-0,04	0,00	58	15,00	0,85	-0,22	-0,48	-0,43	-2,30	0,00	0,00
59	18,00	-0,79	0,07	-0,40	-0,15	-0,02	0,00	59	15,00	0,79	-0,07	0,40	-0,05	-2,15	0,00	0,00
60	18,00	-1,42	0,40	-0,44	-0,77	-0,98	0,00	60	15,00	1,42	-0,40	0,44	-0,34	-2,95	0,00	0,00
63	18,00	-1,27	0,37	0,07	-0,46	-1,28	0,00	63	15,00	1,27	-0,37	-0,07	-0,55	-2,23	0,00	0,00
64	18,00	-0,77	0,28	0,27	-0,27	-0,27	0,00	64	15,00	0,77	-0,28	-0,27	-0,50	-1,85	0,00	0,00
65	18,00	-0,75	0,24	-0,18	-0,22	-0,25	0,00	65	15,00	0,75	-0,24	0,18	-0,44	-1,83	0,00	0,00
66	18,00	-0,95	0,33	-0,48	-0,41	-1,11	0,00	66	15,00	0,95	-0,33	0,48	-0,50	-1,51	0,00	0,00
67	18,00	-1,22	0,14	0,00	-0,13	-1,38	0,00	67	15,00	1,22	-0,14	0,00	-0,26	-1,99	0,00	0,00
68	18,00	-0,73	0,56	-1,85	-0,87	-0,47	0,00	68	15,00	0,73	-0,56	1,85	-0,68	-1,54	0,00	0,00
69	18,00	-1,10	0,47	3,94	-0,62	-0,91	0,00	69	15,00	1,10	-0,47	-3,94	-0,67	-2,11	0,00	0,00
70	18,00	-0,98	-0,14	-0,37	0,22	0,38	0,01	70	15,00	0,98	0,14	0,37	0,10	-2,73	-0,01	-0,01
71	18,00	-1,38	-0,08	0,52	0,15	-0,68	0,00	71	15,00	1,38	0,08	-0,52	0,07	-3,13	0,00	0,00
72	18,00	-0,97	0,19	0,41	-0,30	0,39	0,01	72	15,00	0,97	-0,19	-0,41	-0,14	-2,72	-0,01	-0,01
73	18,00	-1,36	0,07	-0,43	-0,12	-0,64	0,00	73	15,00	1,36	-0,07	0,43	-0,07	-3,12	0,00	0,00
74	18,00	-1,78	0,04	-0,31	-0,16	-2,45	0,00									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD01: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
81	18,00	-1,43	-0,38	0,45	0,74	-0,97	0,00	81	15,00	1,43	0,38	-0,45	0,32	-2,96	0,00	0,00
82	18,00	-1,29	-0,08	0,78	0,02	-0,79	0,00	82	15,00	1,29	0,08	-0,78	0,19	-2,77	0,00	0,00
83	18,00	-0,85	-0,18	-0,51	0,14	-0,04	0,00	83	15,00	0,85	0,18	0,51	0,37	-2,32	0,00	0,00
84	18,00	-0,80	-0,04	0,42	0,09	-0,02	0,00	84	15,00	0,80	0,04	-0,42	0,02	-2,19	0,00	0,00
57	18,00	0,00	-0,28	0,00	0,50	0,00	-0,24	58	18,00	0,00	0,28	0,00	0,45	0,00	0,24	0,24
59	18,00	0,00	-0,20	0,00	0,52	0,00	0,21	60	18,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	-0,21	-0,21
58	18,00	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,22	0,01	59	18,00	0,00	-0,20	0,00	-0,35	0,00	-0,01	-0,01
82	18,00	0,00	0,28	0,00	-0,48	0,00	-0,23	83	18,00	0,00	-0,28	0,00	-0,46	0,00	0,23	0,23
83	18,00	0,00	-0,24	0,00	0,28	0,00	0,01	84	18,00	0,00	0,24	0,00	0,39	0,00	-0,01	-0,01
84	18,00	0,00	0,19	0,00	-0,50	0,00	0,21	81	18,00	0,00	-0,19	0,00	-0,17	0,00	-0,21	-0,21
63	18,00	0,00	-0,20	0,00	0,26	0,00	-0,48	64	18,00	0,00	0,20	0,00	0,41	0,00	0,48	0,48
64	18,00	0,00	0,07	0,00	-0,08	0,00	-0,04	65	18,00	0,00	-0,07	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,04
65	18,00	0,00	-0,11	0,00	0,29	0,00	0,39	31	18,00	0,00	0,11	0,00	0,26	0,00	-0,39	-0,39
45	18,00	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	-0,14	49	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,14	0,14
52	18,00	0,00	1,45	0,00	-1,92	0,00	-0,14	56	18,00	0,00	-1,45	0,00	-0,39	0,00	0,14	0,14
66	18,00	0,00	-0,45	0,00	0,45	0,00	-0,37	119	18,00	0,00	0,45	0,00	0,47	0,00	0,37	0,37
67	18,00	0,00	0,30	0,00	-0,10	0,00	-0,83	14	18,00	0,00	-0,30	0,00	-0,28	0,00	0,83	0,83
68	18,00	0,00	-1,91	0,00	1,00	0,00	0,27	69	18,00	0,00	1,91	0,00	1,55	0,00	-0,27	-0,27
69	18,00	0,00	0,95	0,00	-1,10	0,00	1,69	121	18,00	0,00	-0,95	0,00	-0,86	0,00	-1,69	-1,69
74	18,00	0,00	-0,56	0,00	0,35	0,00	0,99	18	18,00	0,00	0,56	0,00	0,46	0,00	-0,99	-0,99
77	18,00	0,00	-0,20	0,00	-0,56	0,00	0,95	114	18,00	0,00	0,20	0,00	0,62	0,00	-0,95	-0,95
78	18,00	0,00	-0,82	0,00	1,13	0,00	0,76	27	18,00	0,00	0,82	0,00	-0,50	0,00	-0,76	-0,76
71	18,00	0,00	0,11	0,00	-0,20	0,00	0,07	70	18,00	0,00	-0,11	0,00	-0,21	0,00	-0,07	-0,07
70	18,00	0,00	-0,26	0,00	0,49	0,00	-0,12	15	18,00	0,00	0,26	0,00	0,78	0,00	0,12	0,12
72	18,00	0,00	0,32	0,00	-0,58	0,00	-0,12	17	18,00	0,00	-0,32	0,00	-0,94	0,00	0,12	0,12
73	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,16	0,00	0,07	72	18,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	-0,07	-0,07
75	18,00	0,00	0,22	0,00	-0,30	0,00	0,23	108	18,00	0,00	-0,22	0,00	-0,17	0,00	-0,23	-0,23
76	18,00	0,00	0,64	0,00	-0,50	0,00	0,82	19	18,00	0,00	-0,64	0,00	-0,37	0,00	-0,82	-0,82
79	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,27	0,00	-0,55	80	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,18	0,00	0,55	0,55
80	18,00	0,00	0,09	0,00	-0,22	0,00	0,32	41	18,00	0,00	-0,09	0,00	-0,21	0,00	-0,32	-0,32
45	18,00	0,00	0,85	0,00	-2,05	0,00	0,03	32	18,00	0,00	-0,85	0,00	-2,31	0,00	-0,03	-0,03
49	18,00	0,00	-1,72	0,00	3,80	0,00	0,42	122	18,00	0,00	1,72	0,00	2,07	0,00	-0,42	-0,42
52	18,00	0,00	1,45	0,00	-3,27	0,00	0,33	117	18,00	0,00	-1,45	0,00	-1,68	0,00	-0,33	-0,33
56	18,00	0,00	-0,93	0,00	2,25	0,00	0,04	40	18,00	0,00	0,93	0,00	2,53	0,00	-0,04	-0,04
60	18,00	0,00	-0,64	0,00	0,54	0,00	1,53	101	18,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	-1,53	-1,53
87	18,00	0,00	0,55	0,00	-0,02	0,00	-1,39	57	18,00	0,00	-0,55	0,00	-0,46	0,00	1,39	1,39
31	18,00	0,00	0,23	0,00	-0,16	0,00	2,28	97	18,00	0,00	-0,23	0,00	-0,03	0,00	-2,28	-2,28
88	18,00	0,00	-0,27	0,00	0,02	0,00	-2,07	63	18,00	0,00	0,27	0,00	0,22	0,00	2,07	2,07
89	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-1,71	66	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	1,71	1,71
32	18,00	0,00	-4,55	0,00	5,91	0,00	-0,01	33	18,00	0,00	4,55	0,00	5,88	0,00	0,01	0,01
32	18,00	0,00	0,41	0,00	-0,26	0,00	0,99	98	18,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,99
33	18,00	0,00	-0,41	0,00	0,27	0,00	1,01	99	18,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	-1,01	-1,01
34	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1,72	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-1,72	-1,72
102	18,00	0,00	-0,41	0,00	0,02	0,00	1,07	71	18,00	0,00	0,41	0,00	0,33	0,00	-1,07	-1,07
109	18,00	0,00	0,33	0,00	-0,02	0,00	1,03	73	18,00	0,00	-0,33	0,00	-0,27	0,00	-1,03	-1,03
38	18,00	0,00	0,09	0,00	-0,10	0,00	0,87	104	18,00	0,00	-0,09	0,00	-0,01	0,00	-0,87	-0,87
91	18,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-0,71	74	18,00	0,00	-0,25	0,00	-0,21	0,00	0,71	0,71
17	18,00	0,00	-0,50	0,00	0,42	0,00	-1,20	96	18,00	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	1,20	1,20
15	18,00	0,00	0,60	0,00	-0,51	0,00	-1,32	95	18,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32
41	18,00	0,00	-0,23	0,00	0,16	0,00	2,26	107	18,00	0,00	0,23	0,00	0,03	0,00	-2,26	-2,26
93	18,00	0,00	0,27	0,00	-0,03	0,00	-1,73	76	18,00	0,00	-0,27	0,00	-0,20	0,00	1,73	1,73
40	18,00	0,00	-0,41	0,00	0,26	0,00	0,99	106	18,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,99
39	18,00	0,00	0,24	0,00	-0,16	0,00	0,76	105	18,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,76
39	18,00	0,00	-4,56	0,00	5,90	0,00	-0,01	40	18,00	0,00	4,56	0,00	5,90	0,00	0,01	0,01
81	18,00	0,00	0,64	0,00	-0,54	0,00	1,53	110	18,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	0,00	-1,53	-1,53
94	18,00	0,00	-0,51	0,00	0,02	0,00	-1,34	82	18,00	0,00	0,51	0,00	0,41	0,00	1,34	1,34
92	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-1,46	75	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,46	1,46
90	18,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	-0,96	67	18,00	0,00	0,31	0,00	0,27	0,00	0,96	0,96
87	18,00	0,00	-0,55	0,00	1,39	0,00	-0,02	88	18,00	0,00	0,55	0,00	1,22	0,00	0,02	0,02
88	18,00	0,00	-0,28	0,00	0,85	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,28	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
89	18,00	0,00	-0,31	0,00	0,89	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,31	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
67	18,00	0,00	-0,60	0,00	1,47	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,60	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00
96	18,00	0,00	-0,50	0,00	1,20	0,00	-0,01	74	18,00	0,00	0,50	0,00	1,12	0,00	0,01	0,01
91	18,00	0,00	-0,25	0,00	0,71	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,25	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
92	18,00	0,00	-0,24	0,00	0,72	0,00	0,01	93	18,00	0,00	0,24	0,00	0,68	0,00	-0,01	-0,01
93	18,00	0,00	-0,51	0,00	1,05	0,00	-0,02	94	18,00	0,00	0,51	0,00	1,34	0,00	0,02	0,02
97	18,00	0,00	-0,41	0,00	0,97	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,41	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
101	18,00	0,00	-0,64	0,00	1,53	0,00	0,02	97	18,00	0,00	0,64	0,00	1,31	0,00	-0,02	-0,02
99	18,00	0,00	-0,41	0,00	1,01	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,41	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
100	18,00	0,00	-0,41	0,00	0,79	0,00	0,01	102	18,00	0,00	0,41	0,00	1,07	0,00	-0,01	-0,01
104	18,00	0,00	-0,24	0,00	0,38	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,24	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
109	18,00	0,00	-0,33	0,00	1,03	0,00	0,01	104	18,00	0,00	0,33	0,00	0,49	0,00	-0,01	-0,01
106	18,00	0,00	-0,41	0,00	0,99	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,41	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
107	18,00	0,00	-0,64	0,00	1,30	0,00	0,02	110	18,00	0,00	0,64	0,00	1,53	0,00	-0,02	-0,02
119	18,00	0,00	0,46	0,00	-0,44	0,00	0,17	46	18,00	0,00	-0,46	0,00	0,11	0,00	-0,17	-0,17
122	18,00	0,00	-0,54	0,00	-2,09	0,00	-0,75	33	18,00	0,00	0,54	0,00	3,00	0,00	0,75	0,75
121	18,00	0,00	-0,53	0,00	0,74	0,00	-0,55	34	18,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,55	0,55
122	18,00	0,00	-1,18</													

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD01: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
108	18,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,07	0,00	-1,78	53	18,00	0,00	-0,38	0,00	-0,38	0,00	1,78
114	18,00	0,00	2,27	0,00	0,00	-0,29	0,00	-1,25	78	18,00	0,00	-2,27	0,00	-1,74	0,00	1,25
18	18,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,99	112	18,00	0,00	0,56	0,00	0,83	0,00	-0,99
112	18,00	0,00	0,65	0,00	0,00	-0,84	0,00	-1,53	77	18,00	0,00	-0,65	0,00	-0,22	0,00	1,53
19	18,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,37	0,00	0,82	113	18,00	0,00	-0,64	0,00	-0,84	0,00	-0,82
113	18,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,86	0,00	-2,30	79	18,00	0,00	0,73	0,00	0,09	0,00	2,30
114	18,00	0,00	-1,57	0,00	0,00	3,70	0,00	-0,01	115	18,00	0,00	1,57	0,00	-0,63	0,00	0,01
115	18,00	0,00	-1,57	0,00	0,00	0,63	0,00	-0,01	52	18,00	0,00	1,57	0,00	4,07	0,00	0,01
112	18,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	2,47	0,00	-0,01	103	18,00	0,00	1,21	0,00	2,86	0,00	0,01
103	18,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,04	108	18,00	0,00	-0,12	0,00	0,87	0,00	-0,04
108	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	1,14	0,00	-0,06	111	18,00	0,00	0,04	0,00	-1,10	0,00	0,06
111	18,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	3,01	0,00	-0,01	113	18,00	0,00	1,37	0,00	3,04	0,00	0,01
14	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,42	0,00	-0,20	68	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,28	0,00	0,20
14	21,00	-0,73	0,09	0,35	0,35	-0,13	-1,36	0,00	14	18,00	0,73	-0,09	-0,35	-0,11	-0,66	0,00
32	21,00	-1,98	-0,76	-2,69	0,29	0,29	-3,08	0,02	32	18,00	1,98	0,76	2,69	1,80	-2,37	-0,02
33	21,00	-2,15	0,02	1,94	0,74	0,74	-3,32	0,02	33	18,00	2,15	-0,02	-1,94	-0,79	-2,58	-0,02
39	21,00	-2,14	-0,28	-2,44	0,11	0,11	-3,36	0,02	39	18,00	2,14	0,28	2,44	0,65	-2,54	-0,02
40	21,00	-1,97	0,95	2,68	-0,30	-0,30	-3,05	0,02	40	18,00	1,97	-0,95	-2,68	-2,30	-2,36	-0,02
69	21,00	-0,60	-0,19	1,08	0,44	0,44	-1,13	0,00	69	18,00	0,60	0,19	-1,08	0,09	-0,50	0,00
103	21,00	-1,23	-0,01	-1,33	-0,01	-0,01	-1,41	0,00	103	18,00	1,23	0,01	1,33	0,05	-1,98	0,00
111	21,00	-1,28	-0,02	1,33	0,00	0,00	-1,42	0,00	111	18,00	1,28	0,02	-1,33	0,05	-2,09	0,00
114	21,00	-1,39	-0,08	-0,90	0,00	0,00	-1,90	0,00	114	18,00	1,39	0,08	0,90	0,23	-1,92	0,00
118	21,00	-1,00	0,02	-0,39	0,04	0,04	-1,13	0,00	118	18,00	1,00	-0,02	0,39	-0,08	-1,61	0,00
119	21,00	-0,69	0,01	-0,91	0,00	0,00	-1,35	0,00	119	18,00	0,69	-0,01	0,91	-0,03	-0,54	0,00
120	21,00	-2,15	-0,25	0,30	0,67	0,67	-2,61	0,00	120	18,00	2,15	0,25	-0,30	0,02	-3,30	0,00
45	21,00	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09	49	21,00	0,00	-0,20	0,00	-0,23	0,00	0,09
52	21,00	0,00	1,16	0,00	0,00	-1,54	0,00	-0,08	56	21,00	0,00	-1,16	0,00	-0,32	0,00	0,08
119	21,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	1,64	0,00	-0,01	14	21,00	0,00	0,56	0,00	1,47	0,00	0,01
14	21,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,32	0,00	-0,01	69	21,00	0,00	0,21	0,00	0,52	0,00	0,01
119	21,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,17	0,00	-0,23	46	21,00	0,00	0,35	0,00	0,09	0,00	0,23
32	21,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,38	0,00	0,05	45	21,00	0,00	0,15	0,00	0,37	0,00	-0,05
33	21,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	0,27	0,00	-0,40	122	21,00	0,00	0,61	0,00	0,77	0,00	0,40
122	21,00	0,00	0,57	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,27	49	21,00	0,00	-0,57	0,00	-1,06	0,00	-0,27
122	21,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	0,63	0,00	0,17	120	21,00	0,00	1,18	0,00	1,85	0,00	-0,17
120	21,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	1,32	0,00	-0,02	69	21,00	0,00	0,87	0,00	1,45	0,00	0,02
32	21,00	0,00	-2,55	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	33	21,00	0,00	2,55	0,00	3,28	0,00	0,00
39	21,00	0,00	-2,52	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	40	21,00	0,00	2,52	0,00	3,29	0,00	0,00
103	21,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	108	21,00	0,00	1,33	0,00	0,01	0,00	0,00
108	21,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	111	21,00	0,00	1,33	0,00	1,58	0,00	0,00
114	21,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	2,13	0,00	0,02	115	21,00	0,00	0,90	0,00	-0,36	0,00	-0,02
115	21,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,36	0,00	0,02	52	21,00	0,00	0,90	0,00	2,35	0,00	-0,02
116	21,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,40	0,00	0,03	117	21,00	0,00	0,39	0,00	0,61	0,00	-0,03
118	21,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	1,33	0,00	0,03	116	21,00	0,00	0,39	0,00	-0,40	0,00	-0,03
40	21,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,05	56	21,00	0,00	-0,16	0,00	-0,41	0,00	-0,05
39	21,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,27	0,00	-0,39	117	21,00	0,00	-0,08	0,00	-0,40	0,00	0,39
117	21,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,37	0,00	0,23	52	21,00	0,00	0,31	0,00	0,68	0,00	-0,23

CARATT.: SISMA 0°: MOD02: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
1	3,00	0,00	0,00	-0,02	0,09	-0,03	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,02	-0,09	0,09	0,00	0,00
2	3,00	0,00	0,00	-0,04	0,14	-0,09	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,04	-0,14	0,19	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,00	-0,04	0,08	-0,09	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,04	-0,08	0,19	0,00	0,00
4	3,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,10	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,03	-0,10	0,19	0,00	0,00
5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
8	3,00	0,00	0,00	-0,04	0,10	-0,10	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,04	-0,10	0,19	0,00	0,00
9	3,00	0,00	0,00	-0,04	0,09	-0,09	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,04	-0,09	0,20	0,00	0,00
10	3,00	0,00	0,00	-0,04	0,15	-0,09	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,04	-0,15	0,20	0,00	0,00
11	3,00	0,00	0,00	-0,02	0,09	-0,04	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,02	-0,09	0,10	0,00	0,00
12	3,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
13	3,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	-0,04	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,03	0,05	0,13	0,00	0,00
14	3,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,02	0,04	0,05	0,00	0,00
15	3,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	0,00
16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,00	0,00
17	3,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	0,00
18	3,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,02	0,04	0,05	0,00	0,00
19	3,00	0,00	0,00	-0,04	-0,06	-0,04	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,04	0,06	0,14	0,00	0,00
20	3,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00
21	3,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	-0,02	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,10	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	-0,01	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,02	0,04	0,07	0,00	0,00
23	3,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	-0,01	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,01	0,08	0,04	0,00	0,00
24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
25	3,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	25	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
27	3,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09	-0,01	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,01	0,09	0,04	0,00	0,00
28	3,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	-0,01	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,02	0,04	0,07	0,00	0,00
29	3,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,02	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,03	-0,05	0,10	0,00	0,00
30	3,00	0,00	0,00	-0,02	-0,13	-0,02	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,02	0,13	0,08	0,00	0,00
31	3,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	-0,02	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,02	0,08	0,06	0,00	0,00
32	3,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,19	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,05	0,03	0,31	0,00	0,00
33	3,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,19	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,05	0,03	0,31	0,00	0,00
34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	34	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD02: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
35	3,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	35	0,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,00	0,00
36	3,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	36	0,00	0,00	0,01	0,01	0,06	0,00	0,00
37	3,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	37	0,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,00	0,00
38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	38	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
39	3,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,19	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,05	0,03	0,32	0,00	0,00
40	3,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,19	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,05	0,03	0,32	0,00	0,00
41	3,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	-0,02	0,00	0,00	41	0,00	0,00	0,02	0,08	0,07	0,00	0,00
42	3,00	0,00	0,00	-0,02	-0,14	-0,03	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,02	0,14	0,08	0,00	0,00
1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	12	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
12	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	21	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
21	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	30	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
2	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	13	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
13	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	22	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	46	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
49	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	44	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
48	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	51	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
55	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	14	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
14	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
18	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
8	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
9	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	53	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
10	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	19	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
19	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
28	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
11	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	20	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
20	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	29	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
29	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
56	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6,00	0,00	-0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3,00	0,00	0,02	-0,07	0,06	0,00	0,00
2	6,00	0,00	-0,04	0,12	-0,02	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,04	-0,12	0,13	0,00	0,00
3	6,00	0,00	-0,04	0,07	-0,03	0,00	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,04	-0,07	0,13	0,00	0,00
4	6,00	0,00	-0,03	0,09	-0,03	0,00	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,03	-0,09	0,12	0,00	0,00
5	6,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7	6,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
8	6,00	0,00	-0,04	0,09	-0,03	0,00	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,04	-0,09	0,12	0,00	0,00
9	6,00	0,00	-0,04	0,07	-0,03	0,00	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,04	-0,07	0,13	0,00	0,00
10	6,00	0,00	-0,04	0,13	-0,02	0,00	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,04	-0,13	0,14	0,00	0,00
11	6,00	0,00	-0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,02	-0,08	0,07	0,00	0,00
12	6,00	0,00	-0,04	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,04	-0,01	0,08	0,00	0,00
13	6,00	0,00	-0,05	-0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	13	3,00	0,00					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO2: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
19	6,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,03	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,05	0,04	0,12	0,00	0,00
20	6,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	0,02	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,04	-0,03	0,09	0,00	0,00
22	6,00	-0,01	-0,03	-0,03	-0,04	0,02	-0,01	0,00	22	3,00	0,01	0,03	0,04	0,06	-0,01	0,00
23	6,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,01	0,01	0,00	23	3,00	0,00	0,01	0,07	0,03	0,00	0,00
24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,01	-0,01	0,00	27	3,00	0,00	0,01	0,07	0,03	-0,01	0,00
28	6,00	0,01	-0,03	-0,03	-0,04	0,02	0,01	0,00	28	3,00	-0,01	0,03	0,04	0,07	0,01	0,00
29	6,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	0,02	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,04	-0,03	0,09	0,00	0,00
30	6,00	0,00	0,00	-0,03	-0,11	0,01	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,03	0,11	0,07	0,00	0,00
31	6,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,02	0,06	0,05	0,00	0,00
32	6,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,07	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,04	0,03	0,18	0,00	0,00
33	6,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,07	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,04	0,03	0,18	0,00	0,00
34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00
36	6,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	36	3,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00
37	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
39	6,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,07	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,04	0,03	0,19	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,07	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,04	0,03	0,19	0,00	0,00
41	6,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,02	0,07	0,05	0,00	0,00
42	6,00	0,00	0,00	-0,03	-0,11	0,01	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,03	0,11	0,07	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
48	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	51	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	12	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	30	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	21	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
11	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	20	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
29	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
20	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	29	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	13	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
13	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	22	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	19	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	28	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	31	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	41	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	46	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	53	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO2: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
14	6,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	23	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
18	6,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	27	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
1	9,00	0,00	-0,02	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	1	6,00	0,00	0,02	-0,06	0,04	0,00	0,00
2	9,00	0,00	-0,04	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,04	-0,10	0,07	0,00	0,00
3	9,00	0,00	-0,03	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,03	-0,06	0,06	0,00	0,00
4	9,00	0,00	-0,03	0,07	0,03	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,03	-0,07	0,06	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
8	9,00	0,00	-0,03	0,07	0,03	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,03	-0,07	0,06	0,00	0,00
9	9,00	0,00	-0,03	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,03	-0,06	0,06	0,00	0,00
10	9,00	0,00	-0,04	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,04	-0,10	0,07	0,00	0,00
11	9,00	0,00	-0,02	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,02	-0,06	0,04	0,00	0,00
12	9,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
13	9,00	0,00	-0,04	-0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,04	0,03	0,06	0,00	0,00
14	9,00	0,00	-0,03	-0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,03	0,02	0,04	0,00	0,00
15	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
17	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
18	9,00	0,00	-0,03	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,03	0,02	0,04	0,00	0,00
19	9,00	0,00	-0,04	-0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,04	0,03	0,06	0,00	0,00
20	9,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
21	9,00	0,00	-0,05	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	21	6,00	0,00	0,05	-0,02	0,07	0,00	0,00
22	9,00	0,00	-0,03	-0,03	0,03	-0,01	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,03	0,03	0,04	0,00	0,00
23	9,00	0,00	-0,01	-0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,01	0,06	0,02	0,00	0,00
24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	9,00	0,00	-0,01	-0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,01	0,06	0,02	0,00	0,00
28	9,00	0,00	-0,03	-0,03	0,04	0,01	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,03	0,03	0,04	0,00	0,00
29	9,00	0,00	-0,05	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,05	-0,02	0,07	0,00	0,00
30	9,00	0,00	-0,02	-0,08	0,03	0,00	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,02	0,08	0,03	0,00	0,00
31	9,00	0,00	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,01	0,05	0,02	0,00	0,00
32	9,00	0,00	-0,03	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,03	0,02	0,08	0,00	0,00
33	9,00	0,00	-0,03	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,03	0,03	0,08	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
37	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	-0,03	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,03	0,03	0,08	0,00	0,00
40	9,00	0,00	-0,03	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,03	0,02	0,08	0,00	0,00
41	9,00	0,00	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,01	0,05	0,02	0,00	0,00
42	9,00	0,00	-0,02	-0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,02	0,09	0,04	0,00	0,00
1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	44	9,00	0,					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD02: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
12	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	21	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
11	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
29	9,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	42	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
20	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	29	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
13	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	22	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	19	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	46	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	53	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	14	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	23	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
1	12,00	0,00	-0,02	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	1	9,00	0,00	0,02	-0,04	0,02	0,00	0,00
2	12,00	0,00	-0,03	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	2	9,00	0,00	0,03	-0,07	0,02	0,00	0,00
3	12,00	0,00	-0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	3	9,00	0,00	0,02	-0,05	0,01	0,00	0,00
4	12,00	0,00	-0,03	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,03	-0,05	0,01	0,00	0,00
5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12,00	0,00	-0,03	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	8	9,00	0,00	0,03	-0,05	0,01	0,00	0,00
9	12,00	0,00	-0,03	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,03	-0,05	0,02	0,00	0,00
10	12,00	0,00	-0,03	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,03	-0,07	0,02	0,00	0,00
11	12,00	0,00	-0,02	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	11	9,00	0,00	0,02	-0,04	0,02	0,00	0,00
12	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
13	12,00	0,00	-0,03	-0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,03	0,01	0,04	0,00	0,00
14	12,00	0,00	-0,02	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00
15	12,00	0,00	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
16	12,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
17	12,00	0,00	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
18	12,00	0,00	-0,02	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00
19	12,00	0,00	-0,03	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	19	9,00	0,00	0,03	0,02	0,04	0,00	0,00
20	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
21	12,00	0,00	-0,04	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	21	9,00	0,00	0,04	-0,01	0,05	0,00	0,00
22	12,00	0,00	-0,02	-0,03	0,03	-0,01	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,00
23	12,00	0,00	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00
24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	12,00	0,00	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,00	0,00
28	12,00	0,00	-0,02	-0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,01	0,00
29	12,00	0,00	-0,04	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,04	-0,02	0,05	0,00	0,00
30	12,00	0,00	-0,02	-0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,02	0,05	0,02	0,00	0,00
31	12,00	0,00	-0,01	-0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00
32	12,00	0,00	-0,03	-0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
33	12,00	0,00	-0,03	-0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	12,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
36	12,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
37	12,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	12,00	0,00	-0,03	-0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
40	12,00	0,00	-0,03	-0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
41	12,00	0,00	-0,01	-0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00
42	12,00	0,00	-0,02	-0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,02	0,06	0,02	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12,00	0,00	0,00													

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO2: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
48	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	51	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
55	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	12	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
21	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	30	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	21	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
11	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	20	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
29	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	42	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
20	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	29	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
2	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	13	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
13	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	22	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	19	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	28	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	31	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	41	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	46	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	53	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	14	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	18	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	23	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
18	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	27	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
1	15,00	0,00	-0,02	0,02	0,04	0,04	0,00	0,00	1	12,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
2	15,00	0,00	-0,03	0,04	0,09	0,09	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,03	-0,04	-0,01	0,00	0,00
3	15,00	0,00	-0,02	0,03	0,08	0,08	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,00
4	15,00	0,00	-0,02	0,04	0,08	0,08	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,00
5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15,00	0,00	-0,02	0,04	0,08	0,08	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,00
9	15,00	0,00	-0,02	0,03	0,08	0,08	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,00
10	15,00	0,00	-0,03	0,05	0,10	0,10	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,03	-0,05	-0,01	0,00	0,00
11	15,00	0,00	-0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
12	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
13	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00
14	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00
15	15,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	15	12,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	15,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	17	12,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
18	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00
19	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	19	12,00	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00
20	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
21	15,00	0,00	-0,04	0,01	0,08	0,08	0,00	0,00	21	12,00	0,00	0,04	-0,01	0,03	0,00	0,00
22	15,00	0,00	-0,04	-0,02	0,08	0,08	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,04	0,02	0,03	0,00	0,00
23	15,00	0,00	-0,02	-0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,02	0,03	0,01	0,00	0,00
24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	15,00	0,00	-0,02	-0,03	0,03	-0,01	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,02	0,03	0,01	0,00	0,00
28	15,00	0,00	-0,04	-0,02	0,09	0,09	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,04	0,02	0,03	0,01	0,00
29	15,00	0,00	-0,04	0,01	0,09	0,09	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,04	-0,01	0,03	0,00	0,00
30	15,00	0,00	-0,02	-0,03	0,04	0,04	0,00	0,00	30	12,00	0,00	0,02	0,03	0,01	0,00	0,00
31	15,00	0,00	-0,01	-0,02	0,03	0,03	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,01	-0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	32	12,00	0,00	-0,01	0,02	-0,07	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,01	-0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	33	12,00	0,00	-0,01	0,02	-0,07	0,00	0,00
34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	36							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO2: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	1	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	57	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	57	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	85	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	79	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	86	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	21	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	48	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	55	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	61	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
	12	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	62	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	30	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
	61	15,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	12	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	2	15,00	0,00	0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00	63	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00
	13	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	64	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
	63	15,00	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	13	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
	64	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	65	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	22	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	31	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	3	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	66	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
	66	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
	32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	45	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	4	15,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	67	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00
	67	15,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	14	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
	14	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	68	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
	68	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
	69	15,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	-0,01	23	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,01
	71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	36	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	8	15,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	74	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00
	74	15,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	18	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
	18	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00								

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO2: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
9	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	75	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
10	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	76	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,03	0,00	0,00
19	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	79	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
76	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	19	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
79	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	80	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
80	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	28	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,01
28	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	41	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
11	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	85	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
20	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	86	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
29	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	42	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
85	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	20	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
86	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
65	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	22	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00
62	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	21	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
15	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
17	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,00	0,00	32	15,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,00	0,00
33	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,00	0,00
34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,00	0,00	39	15,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,00	0,00
40	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,00	0,00
41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	57	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
58	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	58	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
59	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	59	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	63	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
64	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	64	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00
65	18,00	0,00	-0,01	-0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	65	15,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00
66	18,00	0,00	-0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,01	-0,02	0,02	0,00	0,00
67	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00
68	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	68	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00
69	18,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	69	15,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
70	18,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	18,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	74	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00
75	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00
76	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00
77	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	77	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00
78	18,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	78	15,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00
79	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	79	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00
80	18,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	80	15,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	81	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	82	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
83	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
84	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	84	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	58	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
58	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	59	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	83	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
83	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	84	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
84	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	64	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
64	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	65	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
65	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	119	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
67	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
68	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	69	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	18	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
77	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	114	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	15	18,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
72	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	17	18,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	108	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
76	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	19	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
79	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00										

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD02: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	46	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	33	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	39	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
	108	18,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	53	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
	114	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
	18	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	112	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	77	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	19	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	113	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	68	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	33	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	39	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	40	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	122	21,00	0,00					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO2: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

CARATT.: SISMA 0°: MODO3: ASTE

Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
1	3,00	-0,11	-1,21	3,65	-1,63	0,06	-0,04	1	0,00	0,11	1,21	-3,65	4,95	-0,37	0,04	
2	3,00	-0,12	-1,75	5,27	-3,20	0,00	-0,03	2	0,00	0,12	1,75	-5,27	8,01	-0,34	0,03	
3	3,00	-0,13	-1,20	2,12	-2,30	-0,02	-0,03	3	0,00	0,13	1,20	-2,12	5,59	-0,35	0,03	
4	3,00	-0,18	-0,65	1,00	-1,39	-0,09	-0,03	4	0,00	0,18	0,65	-1,00	3,18	-0,39	0,03	
5	3,00	-0,35	-0,01	-0,36	-0,05	-0,04	-0,02	5	0,00	0,35	0,01	0,36	0,09	-0,91	0,02	
6	3,00	0,00	-0,22	0,00	0,22	-0,01	-0,02	6	0,00	0,00	0,22	0,00	0,37	0,01	0,02	
7	3,00	-0,35	0,01	0,39	0,05	-0,04	-0,02	7	0,00	0,35	-0,01	-0,39	-0,07	-0,90	0,02	
8	3,00	-0,18	0,61	-0,91	1,30	-0,09	-0,03	8	0,00	0,18	-0,61	0,91	-2,96	-0,39	0,03	
9	3,00	-0,13	1,15	-2,01	2,20	-0,02	-0,03	9	0,00	0,13	-1,15	2,01	-5,36	-0,35	0,03	
10	3,00	-0,12	1,70	-5,13	3,11	0,01	-0,03	10	0,00	0,12	-1,70	5,13	-7,77	-0,33	0,03	
11	3,00	-0,12	1,22	-3,58	1,54	0,05	-0,04	11	0,00	0,12	-1,22	3,58	-4,87	-0,37	0,04	
12	3,00	-0,04	-1,49	-0,08	-1,12	0,05	-0,04	12	0,00	0,04	1,49	0,08	5,20	-0,16	0,04	
13	3,00	-0,04	-1,51	-1,80	-1,38	0,07	-0,04	13	0,00	0,04	1,51	1,80	5,52	-0,17	0,04	
14	3,00	-0,04	-0,31	-0,90	0,00	-0,03	-0,01	14	0,00	0,04	0,31	0,90	0,86	-0,07	0,01	
15	3,00	-0,07	-0,11	-0,16	-0,29	-0,07	-0,02	15	0,00	0,07	0,11	0,16	0,58	-0,12	0,02	
16	3,00	-0,07	0,00	0,02	-0,01	-0,07	-0,01	16	0,00	0,07	0,00	-0,02	0,01	-0,12	0,01	
17	3,00	-0,07	0,09	0,15	0,24	-0,07	-0,02	17	0,00	0,07	-0,09	-0,15	-0,48	-0,12	0,02	
18	3,00	-0,04	0,29	0,83	0,00	-0,03	-0,01	18	0,00	0,04	-0,29	-0,83	-0,80	-0,07	0,01	
19	3,00	-0,03	1,46	1,80	1,33	0,08	-0,04	19	0,00	0,03	-1,46	-1,80	-5,34	-0,17	0,04	
20	3,00	-0,04	1,46	0,12	1,09	0,05	-0,04	20	0,00	0,04	-1,46	-0,12	-5,09	-0,16	0,04	
21	3,00	0,00	-1,67	2,21	-0,79	-0,03	-0,04	21	0,00	0,00	1,67	-2,21	5,36	0,03	0,04	
22	3,00	-0,09	-1,00	-1,28	-0,17	-0,18	-0,03	22	0,00	0,09	1,00	1,28	2,91	-0,06	0,03	
23	3,00	0,05	-0,16	-1,01	-0,12	0,07	-0,02	23	0,00	-0,05	0,16	1,01	0,56	0,06	0,02	
24	3,00	0,02	-0,04	-0,02	-0,11	0,01	-0,02	24	0,00	-0,02	0,04	0,02	0,22	0,03	0,02	
25	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	25	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,02	0,02	
26	3,00	0,02	0,04	0,02	0,09	0,01	-0,02	26	0,00	-0,02	-0,04	-0,02	-0,20	0,03	0,02	
27	3,00	0,05	0,15	0,95	0,11	0,07	-0,02	27	0,00	-0,05	-0,15	-0,95	-0,52	0,06	0,02	
28	3,00	-0,09	0,97	1,17	0,17	-0,18	-0,03	28	0,00	0,09	-0,97	-1,17	-2,83	-0,06	0,03	
29	3,00	0,00	1,63	-2,16	0,77	-0,03	-0,04	29	0,00	0,00	-1,63	2,16	-5,25	0,03	0,04	
30	3,00	0,08	-1,21	-6,03	-1,09	0,06	-0,02	30	0,00	-0,08	1,21	6,03	4,40	0,17	0,02	
31	3,00	0,09	-0,71	-2,80	-0,72	0,03	-0,03	31	0,00	-0,09	0,71	2,80	2,65	0,21	0,03	
32	3,00	0,07	-1,65	-0,67	-5,35	0,05	-0,03	32	0,00	-0,07	1,65	0,67	9,89	0,16	0,03	
33	3,00	0,10	-1,36	-0,74	-4,35	0,09	-0,03	33	0,00	-0,10	1,36	0,74	8,09	0,18	0,03	
34	3,00	0,02	0,24	0,77	-0,03	-0,08	-0,02	34	0,00	-0,02	-0,24	-0,77	-0,64	0,15	0,02	
35	3,00	0,13	-0,09	-1,02	-0,18	0,15	-0,02	35	0,00	-0,13	0,09	1,02	0,42	0,20	0,02	
36	3,00	0,10	0,00	0,00	-0,02	0,05	-0,03	36	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,03	0,22	0,03	
37	3,00	0,13	0,08	0,99	0,15	0,15	-0,02	37	0,00	-0,13	-0,08	-0,99	-0,37	0,20	0,02	
38	3,00	-0,02	0,24	-0,80	-0,02	0,07	-0,02	38	0,00	0,02	-0,24	0,80	-0,64	-0,14	0,02	
39	3,00	0,10	1,31	0,70	4,15	0,09	-0,03	39	0,00	-0,10	-1,31	-0,70	-7,73	0,18	0,03	
40	3,00	0,08	1,60	0,64	5,15	0,05	-0,03	40	0,00	-0,08	-1,60	-0,64	-9,52	0,16	0,03	
41	3,00	0,09	0,69	2,73	0,70	0,03	-0,03	41	0,00	-0,09	-0,69	-2,73	-2,58	0,21	0,03	
42	3,00	0,08	1,18	5,90	1,07	0,06	-0,02	42	0,00	-0,08	-1,18	-5,90	-4,30	0,17	0,02	
1	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,18	0,00	0,02	2	3,00	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	-0,02	
2	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,19	0,00	0,02	3	3,00	0,00	0,07	0,00	0,19	0,00	-0,02	
3	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,18	0,00	0,02	4	3,00	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	-0,02	
8	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,18	0,00	0,02	9	3,00	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	-0,02	
9	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,19	0,00	0,02	10	3,00	0,00	0,07	0,00	0,20	0,00	-0,02	
10	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,18	0,00	0,02	11	3,00	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	-0,02	
4	3,00	0,00	-0,19	0,00	0,37	0,00	0,02	5	3,00	0,00	0,19	0,00	0,38	0,00	-0,02	
5	3,00	0,00	-0,29	0,00	0,44	0,00	0,03	6	3,00	0,00	0,29	0,00	0,39	0,00	-0,03	
6	3,00	0,00	-0,30	0,00	0,39	0,00	0,03	7	3,00	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	-0,03	
7	3,00	0,00	-0,19	0,00	0,38	0,00	0,02	8	3,00	0,00	0,19	0,00	0,36	0,00	-0,02	
14	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,15	0,00	0,02	15	3,00	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	-0,02	
17	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,00	0,02	18	3,00	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	-0,02	
15	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,13	0,00	0,01	16	3,00	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	-0,01	
16	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,12	0,00	0,01	17	3,00	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	-0,01	
23	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	24	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,03	
24	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,03	25	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,03	
25	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,03	26	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,03	
26	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,03	27	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,03	
30	3,00	0,00	0,06	0,00	-0,16	0,00	0,03	31	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,17	0,00	-0,03	
31	3,00	0,00	0,06	0,00	-0,15	0,00	0,03	32	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	-0,03	
40	3,00	0,00	0,06	0,00	-0,14	0,00	0,03	41	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	-0,03	
41	3,00	0,00	0,06	0,00	-0,17	0,00	0,03	42	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,16	0,00	-0,03	
33	3,00	0,00	0,10	0,00	-0,21	0,00	0,03	34	3,00	0,00	-0,10	0,00	-0,23	0,00	-0,03	
38	3,00	0,00	0,10	0,00	-0,23	0,00	0,03	39	3,00	0,00	-0,10	0,00	-0,21	0,00	-0,03	
32	3,00	0,00	0,11	0,00	-0,15	0,00	0,01	33	3,00	0,00	-0,11	0,00	-0,14	0,00	-0,01	
39	3,00	0,00	0,11	0,00	-0,14	0,00	0,01	40	3,00	0,00	-0,11	0,00	-0,15	0,00	-0,01	
34	3,00	0,00	0,33	0,00	-0,42	0,00	0,05	35	3,00	0,00	-0,33	0,00	-0,34	0,00	-0,05	

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO3: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
35	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,04	36	3,00	0,00	-0,08	0,00	-0,19	0,00	-0,04
36	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,04	37	3,00	0,00	-0,08	0,00	-0,15	0,00	-0,04
37	3,00	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,05	38	3,00	0,00	-0,32	0,00	-0,42	0,00	-0,05
1	3,00	0,00	0,76	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,03	12	3,00	0,00	-0,76	0,00	-1,51	0,00	-0,03
12	3,00	0,00	0,58	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,04	21	3,00	0,00	-0,58	0,00	-1,31	0,00	-0,04
21	3,00	0,00	1,25	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,02	30	3,00	0,00	-1,25	0,00	-1,94	0,00	-0,02
2	3,00	0,00	0,90	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,04	13	3,00	0,00	-0,90	0,00	-1,61	0,00	-0,04
13	3,00	0,00	0,44	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,05	22	3,00	0,00	-0,44	0,00	-0,98	0,00	-0,05
22	3,00	0,00	0,59	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,01	31	3,00	0,00	-0,59	0,00	-0,98	0,00	-0,01
3	3,00	0,00	0,36	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,05	46	3,00	0,00	-0,36	0,00	-0,95	0,00	-0,05
45	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,01	32	3,00	0,00	-0,10	0,00	-0,24	0,00	-0,01
49	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,01	33	3,00	0,00	-0,08	0,00	-0,20	0,00	-0,01
22	3,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,40	0,00	0,04	44	3,00	0,00	0,14	0,00	0,40	0,00	-0,04
48	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,04	23	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,17	0,00	-0,04
27	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,04	51	3,00	0,00	-0,05	0,00	-0,16	0,00	-0,04
55	3,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,39	0,00	0,04	28	3,00	0,00	0,14	0,00	0,39	0,00	-0,04
4	3,00	0,00	0,24	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,03	14	3,00	0,00	-0,24	0,00	-0,44	0,00	-0,03
14	3,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,01	23	3,00	0,00	-0,11	0,00	-0,25	0,00	-0,01
18	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,23	0,00	0,01	27	3,00	0,00	0,10	0,00	0,24	0,00	-0,01
8	3,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,42	0,00	0,03	18	3,00	0,00	0,22	0,00	0,40	0,00	-0,03
9	3,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	1,03	0,00	0,05	53	3,00	0,00	0,35	0,00	0,91	0,00	-0,05
10	3,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	1,57	0,00	0,04	19	3,00	0,00	0,87	0,00	1,55	0,00	-0,04
19	3,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,97	0,00	0,05	28	3,00	0,00	0,43	0,00	0,96	0,00	-0,05
28	3,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	0,93	0,00	0,01	41	3,00	0,00	0,57	0,00	0,95	0,00	-0,01
11	3,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	1,49	0,00	0,03	20	3,00	0,00	0,74	0,00	1,47	0,00	-0,03
20	3,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	1,29	0,00	0,04	29	3,00	0,00	0,57	0,00	1,28	0,00	-0,04
29	3,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	1,88	0,00	0,02	42	3,00	0,00	1,22	0,00	1,90	0,00	-0,02
52	3,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,19	0,00	0,01	39	3,00	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	-0,01
56	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,23	0,00	0,01	40	3,00	0,00	0,09	0,00	0,24	0,00	-0,01
45	3,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	49	3,00	0,00	-0,11	0,00	-0,07	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	56	3,00	0,00	-0,12	0,00	-0,11	0,00	0,00
1	6,00	-0,11	-1,21	2,96	0,16	-0,06	-0,07	-0,07	1	3,00	0,11	1,21	-2,96	3,17	-0,25	0,07
2	6,00	-0,26	-1,62	4,38	-0,40	-0,32	-0,07	-0,07	2	3,00	0,26	1,62	-4,38	4,87	-0,39	0,07
3	6,00	-0,25	-0,99	1,75	-0,54	-0,31	-0,07	-0,07	3	3,00	0,25	0,99	-1,75	3,27	-0,39	0,07
4	6,00	-0,31	-0,55	0,89	-0,30	-0,37	-0,07	-0,07	4	3,00	0,31	0,55	-0,89	1,83	-0,48	0,07
5	6,00	-0,46	0,00	-0,26	-0,03	-0,43	-0,05	-0,05	5	3,00	0,46	0,00	0,26	0,03	-0,84	0,05
6	6,00	0,00	-0,42	0,00	0,55	0,00	-0,04	-0,04	6	3,00	0,00	0,42	0,00	0,60	0,01	0,04
7	6,00	-0,46	0,00	0,28	0,02	-0,42	-0,05	-0,05	7	3,00	0,46	0,00	-0,28	-0,02	-0,83	0,05
8	6,00	-0,30	0,52	-0,81	0,27	-0,36	-0,07	-0,07	8	3,00	0,30	-0,52	0,81	-1,70	-0,47	0,07
9	6,00	-0,25	0,95	-1,65	0,50	-0,31	-0,07	-0,07	9	3,00	0,25	-0,95	1,65	-3,13	-0,40	0,07
10	6,00	-0,25	1,57	-4,27	0,38	-0,31	-0,07	-0,07	10	3,00	0,25	-1,57	4,27	-4,72	-0,38	0,07
11	6,00	-0,09	1,08	-2,90	0,05	-0,02	-0,07	-0,07	11	3,00	0,09	-1,08	2,90	-3,03	-0,23	0,07
12	6,00	0,01	-1,96	0,10	1,33	0,07	-0,07	-0,07	12	3,00	-0,01	1,96	-0,10	4,09	-0,04	0,07
13	6,00	-0,06	-1,94	-1,35	1,16	-0,05	-0,09	-0,09	13	3,00	0,06	1,94	1,35	4,20	-0,11	0,09
14	6,00	-0,05	-0,38	-0,71	0,29	-0,05	-0,02	-0,02	14	3,00	0,05	0,38	0,71	0,77	-0,08	0,02
15	6,00	-0,14	-0,07	-0,12	-0,10	-0,18	-0,03	-0,03	15	3,00	0,14	0,07	0,12	0,29	-0,19	0,03
16	6,00	-0,14	0,00	0,01	0,00	-0,20	-0,03	-0,03	16	3,00	0,14	0,00	-0,01	0,01	-0,20	0,03
17	6,00	-0,13	0,06	0,11	0,07	-0,18	-0,03	-0,03	17	3,00	0,13	-0,06	-0,11	-0,24	-0,19	0,03
18	6,00	-0,05	0,36	0,66	-0,27	-0,05	-0,02	-0,02	18	3,00	0,05	-0,36	-0,66	-0,71	-0,08	0,02
19	6,00	-0,05	1,88	1,36	-1,13	-0,05	-0,09	-0,09	19	3,00	0,05	-1,88	-1,36	-4,06	-0,10	0,09
20	6,00	0,01	1,92	-0,04	-1,30	0,07	-0,07	-0,07	20	3,00	-0,01	-1,92	0,04	-4,00	-0,04	0,07
21	6,00	0,01	-2,04	1,54	1,31	-0,01	-0,07	-0,07	21	3,00	-0,01	2,04	-1,54	4,31	0,03	0,07
22	6,00	-0,16	-1,20	-1,28	0,84	-0,24	-0,06	-0,06	22	3,00	0,16	1,20	1,28	2,47	-0,21	0,06
23	6,00	0,11	-0,21	-0,86	0,15	0,15	-0,03	-0,03	23	3,00	-0,11	0,21	0,86	0,44	0,15	0,03
24	6,00	0,05	-0,02	-0,02	-0,04	0,07	-0,04	-0,04	24	3,00	-0,05	0,02	0,02	0,10	0,08	0,04
25	6,00	0,00	0,06	0,00	-0,07	-0,01	-0,05	-0,05	25	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,09	0,01	0,05
26	6,00	0,05	0,02	0,02	0,03	0,07	-0,04	-0,04	26	3,00	-0,05	-0,02	-0,02	-0,09	0,08	0,04
27	6,00	0,10	0,20	0,82	-0,14	0,14	-0,03	-0,03	27	3,00	-0,10	-0,20	-0,82	-0,40	0,14	0,03
28	6,00	-0,16	1,17	1,18	-0,82	-0,24	-0,06	-0,06	28	3,00	0,16	-1,17	-1,18	-2,39	-0,21	0,06
29	6,00	0,01	1,99	-1,52	-1,28	0,00	-0,07	-0,07	29	3,00	-0,01	-1,99	1,52	-4,22	0,03	0,07
30	6,00	0,00	-1,46	-4,85	0,79	-0,09	-0,05	-0,05	30	3,00	0,00	1,46	4,85	3,25	0,10	0,05
31	6,00	0,17	-0,65	-2,21	0,08	0,19	-0,06	-0,06	31	3,00	-0,17	0,65	2,21	1,72	0,27	0,06
32	6,00	0,13	-1,21	-0,62	-1,87	0,15	-0,05	-0,05	32	3,00	-0,13	1,21	0,62	5,21	0,21	0,05
33	6,00	0,19	-1,02	-0,65	-1,49	0,24	-0,05	-0,05	33	3,00	-0,19	1,02	0,65	4,29	0,29	0,05
34	6,00	0,02	0,41	0,54	-0,41	-0,02	-0,04	-0,04	34	3,00	-0,02	-0,41	-0,54	-0,72	0,07	0,04
35	6,00	0,25	-0,06	-0,77	-0,06	0,32	-0,04	-0,04	35	3,00	-0,25	0,06	0,77	0,21	0,36	0,04
36	6,00	0,00	0,21	0,00	-0,25	-0,01	-0,07	-0,07	36	3,00	0,00	-0,21	0,00	-0,33	0,02	0,07
37	6,00	0,24	0,05	0,74	0,05	0,32	-0,04	-0,04	37	3,00	-0,24	-0,05	-0,74	-0,19	0,36	0,04
38	6,00	-0,02	0,40	-0,58	-0,40	0,01	-0,04	-0,04	38	3,00	0,02	-0,40	0,58	-0,71	-0,06	0,04
39	6,00	0,19	0,98	0,62	1,39	0,24	-0,05	-0,05	39	3,00	-0,19	-0,98	-0,62	-4,09	0,29	0,05
40	6,00	0,13	1,17	0,60	1,77	0,15	-0,05	-0,05	40	3,00	-0,13	-1,17	-0,60	-5,01	0,21	0,05
41	6,00	0,17	0,63	2,16	-0,08	0,19	-0,06	-0,06	41	3,00	-0,17	-0,63	-2,16	-1,67	0,27	0,06
42	6,00	0,01	1,43	4,74	-0,78	-0,08	-0,05	-0,05	42	3,00	-0,01	-1,43	-4,74	-3,17	0,10	0,05
1	6,00	0,00	-0,13	0,00	0,38	0,00	0,04	0,04	2	6,00	0,00	0,13	0,00	0,35	0,00	-0,04
2	6,00	0,00	-0,11	0,00	0,31	0,00	0,03	0,03	3	6,00	0,00	0,11	0,00	0,31	0,00	-0,03
3	6,00	0,00	-0,11	0,00	0,30	0,00	0,04	0,04	4	6,00	0,00	0,11	0,00	0,30	0,00	-0,04
8	6,00	0,00	-0,11	0,00	0,30	0,00	0,04	0,04	9	6,00	0,00	0,11	0,00	0,31	0,00	-0,04
9	6,00	0,00	-0,11	0,00	0,31	0,00	0,03	0,03	10	6,00	0,00	0,11	0,00	0,31	0,00	-0,03
10	6,00	0,00	-0,13	0,00	0,36	0,00	0,05	0,05	11	6,00						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO3: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
19	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01	20	6,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	-0,01
14	6,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,16	0,00	0,03	15	6,00	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	-0,03
17	6,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,14	0,00	0,03	18	6,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	-0,03
15	6,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,18	0,00	0,03	16	6,00	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	-0,03
16	6,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,16	0,00	0,03	17	6,00	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	-0,03
21	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	22	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01
28	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	29	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01
23	6,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	24	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	-0,04
24	6,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,05	25	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	-0,05
25	6,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,05	26	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	-0,05
26	6,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,04	27	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	-0,04
30	6,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,03	31	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,24	0,00	-0,03
31	6,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,03	32	6,00	0,00	-0,07	0,00	-0,16	0,00	-0,03
33	6,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,04	34	6,00	0,00	-0,13	0,00	-0,28	0,00	-0,04
34	6,00	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,04	35	6,00	0,00	-0,35	0,00	-0,38	0,00	-0,04
35	6,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,04	36	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,20	0,00	-0,04
36	6,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,04	37	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,17	0,00	-0,04
37	6,00	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,04	38	6,00	0,00	-0,35	0,00	-0,44	0,00	-0,04
38	6,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,04	39	6,00	0,00	-0,12	0,00	-0,26	0,00	-0,04
40	6,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,03	41	6,00	0,00	-0,07	0,00	-0,17	0,00	-0,03
41	6,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,03	42	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,27	0,00	-0,03
32	6,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,01	33	6,00	0,00	-0,11	0,00	-0,13	0,00	-0,01
39	6,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,01	40	6,00	0,00	-0,11	0,00	-0,14	0,00	-0,01
22	6,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,44	0,00	0,04	44	6,00	0,00	0,15	0,00	0,44	0,00	-0,04
48	6,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,04	23	6,00	0,00	-0,06	0,00	-0,18	0,00	-0,04
27	6,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,04	51	6,00	0,00	-0,06	0,00	-0,18	0,00	-0,04
55	6,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,42	0,00	0,04	28	6,00	0,00	0,15	0,00	0,42	0,00	-0,04
1	6,00	0,00	0,85	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,03	12	6,00	0,00	-0,85	0,00	-1,70	0,00	-0,03
21	6,00	0,00	1,40	0,00	0,00	-2,17	0,00	0,06	30	6,00	0,00	-1,40	0,00	-2,18	0,00	-0,06
12	6,00	0,00	0,92	0,00	0,00	-2,07	0,00	0,06	21	6,00	0,00	-0,92	0,00	-2,08	0,00	-0,06
11	6,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	1,70	0,00	0,04	20	6,00	0,00	0,84	0,00	1,66	0,00	-0,04
29	6,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	2,12	0,00	0,06	42	6,00	0,00	1,37	0,00	2,13	0,00	-0,06
20	6,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	2,02	0,00	0,06	29	6,00	0,00	0,90	0,00	2,03	0,00	-0,06
2	6,00	0,00	1,02	0,00	0,00	-1,86	0,00	0,03	13	6,00	0,00	-1,02	0,00	-1,83	0,00	-0,03
13	6,00	0,00	0,52	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,05	22	6,00	0,00	-0,52	0,00	-1,16	0,00	-0,05
10	6,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	1,80	0,00	0,03	19	6,00	0,00	0,99	0,00	1,77	0,00	-0,03
19	6,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	1,13	0,00	0,05	28	6,00	0,00	0,50	0,00	1,12	0,00	-0,05
22	6,00	0,00	0,50	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,01	31	6,00	0,00	-0,50	0,00	-0,83	0,00	-0,01
28	6,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,79	0,00	0,01	41	6,00	0,00	0,49	0,00	0,81	0,00	-0,01
3	6,00	0,00	0,34	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,04	46	6,00	0,00	-0,34	0,00	-0,91	0,00	-0,04
9	6,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,94	0,00	0,04	53	6,00	0,00	0,32	0,00	0,87	0,00	-0,04
45	6,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,01	32	6,00	0,00	-0,11	0,00	-0,28	0,00	-0,01
49	6,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,01	33	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,23	0,00	-0,01
52	6,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,22	0,00	0,01	39	6,00	0,00	0,09	0,00	0,22	0,00	-0,01
56	6,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,27	0,00	0,01	40	6,00	0,00	0,11	0,00	0,27	0,00	-0,01
45	6,00	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,01	49	6,00	0,00	-0,19	0,00	-0,14	0,00	-0,01
52	6,00	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,01	56	6,00	0,00	-0,19	0,00	-0,17	0,00	-0,01
4	6,00	0,00	0,28	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,03	14	6,00	0,00	-0,28	0,00	-0,52	0,00	-0,03
8	6,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,49	0,00	0,03	18	6,00	0,00	0,26	0,00	0,48	0,00	-0,03
14	6,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,01	23	6,00	0,00	-0,13	0,00	-0,30	0,00	-0,01
18	6,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,27	0,00	0,02	27	6,00	0,00	0,12	0,00	0,27	0,00	-0,02
1	9,00	-0,06	-1,05	2,23	1,27	-0,07	-0,03	1	6,00	0,06	1,05	-2,23	1,62	-0,08	0,03	
2	9,00	-0,25	-1,47	3,34	1,63	-0,34	-0,05	2	6,00	0,25	1,47	-3,34	2,44	-0,34	0,05	
3	9,00	-0,23	-0,86	1,41	0,91	-0,32	-0,05	3	6,00	0,23	0,86	-1,41	1,47	-0,32	0,05	
4	9,00	-0,26	-0,51	0,72	0,54	-0,37	-0,05	4	6,00	0,26	0,51	-0,72	0,87	-0,36	0,05	
5	9,00	-0,39	0,00	-0,14	0,00	-0,52	-0,02	5	6,00	0,39	0,00	0,14	0,00	-0,57	0,02	
6	9,00	0,00	-0,24	0,00	0,34	0,00	-0,02	6	6,00	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	0,02	
7	9,00	-0,39	0,00	0,16	0,00	-0,52	-0,02	7	6,00	0,39	0,00	-0,16	0,00	-0,57	0,02	
8	9,00	-0,26	0,47	-0,66	-0,49	-0,36	-0,05	8	6,00	0,26	-0,47	0,66	-0,79	-0,35	0,05	
9	9,00	-0,23	0,82	-1,33	-0,87	-0,32	-0,05	9	6,00	0,23	-0,82	1,33	-1,39	-0,32	0,05	
10	9,00	-0,24	1,42	-3,26	-1,57	-0,33	-0,05	10	6,00	0,24	-1,42	3,26	-2,35	-0,33	0,05	
11	9,00	-0,09	1,15	-2,19	-1,33	-0,10	-0,09	11	6,00	0,09	-1,15	2,19	-1,85	-0,14	0,09	
12	9,00	0,02	-1,87	0,06	2,46	0,04	-0,03	12	6,00	-0,02	1,87	-0,06	2,69	0,02	0,03	
13	9,00	-0,05	-1,46	-0,87	1,97	-0,07	-0,03	13	6,00	0,05	1,46	0,87	2,05	-0,07	0,03	
14	9,00	-0,05	-0,43	-0,50	0,57	-0,06	-0,03	14	6,00	0,05	0,43	0,50	0,62	-0,07	0,03	
15	9,00	-0,10	-0,06	-0,05	0,05	-0,14	-0,02	15	6,00	0,10	0,06	0,05	0,12	-0,13	0,02	
16	9,00	-0,12	0,00	0,01	0,00	-0,16	-0,02	16	6,00	0,12	0,00	-0,01	0,00	-0,16	0,02	
17	9,00	-0,10	0,05	0,05	-0,04	-0,14	-0,02	17	6,00	0,10	-0,05	-0,05	-0,10	-0,13	0,02	
18	9,00	-0,05	0,40	0,45	-0,53	-0,06	-0,03	18	6,00	0,05	-0,40	-0,45	-0,57	-0,07	0,03	
19	9,00	-0,05	1,40	0,90	-1,90	-0,06	-0,03	19	6,00	0,05	-1,40	-0,90	-1,98	-0,06	0,03	
20	9,00	0,02	1,83	-0,01	-2,41	0,04	-0,03	20	6,00	-0,02	-1,83	0,01	-2,63	0,02	0,03	
21	9,00	0,00	-2,27	1,05	2,88	0,00	-0,09	21	6,00	0,00	2,27	-1,05	3,40	0,00	0,09	
22	9,00	-0,10	-1,04	-1,11	1,41	-0,15	-0,03	22	6,00	0,10	1,04	1,11	1,47	-0,12	0,03	
23	9,00	0,07	-0,16	-0,70	0,21	0,10	-0,02	23	6,00	-0,07	0,16	0,70	0,22	0,09	0,02	
24	9,00	0,03	-0,02	-0,01	0,02	0,04	-0,02	24	6,00	-0,03	0,02	0,01	0,04	0,04	0,02	
25	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	-0,02	25	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,01	0,02	
26	9,00	0,03	0,02	0,01	-0,02	0,04	-0,02	26	6,00	-0,03	-0,02	-0,01	-0,04	0,04	0,02	
27	9,00	0,07	0,14	0,68	-0,19	0,10	-0,02	27	6,00	-0,07	-0,14	-0,68	-0,20	0,09	0,02	
28	9,00	-0,10	1,01	1,00	-1,36	-0,15	-0,03	28	6,00	0,10	-1,01	-1,00	-1,42	-0,12	0,03	
29	9,00	0,01	2,22	-1,04	-2,81	0,01	-0,09	29	6,00	-0,01	-2,22	1,04	-3,31	0,01	0,09	
30	9,00	-0,04	-1,11	-3,54</												

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO3: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
34	9,00	0,01	0,28	0,32	-0,40	0,01	-0,02	34	6,00	-0,01	-0,28	-0,32	-0,39	0,03	0,02	0,02
35	9,00	0,17	-0,05	-0,50	0,04	0,24	-0,03	35	6,00	-0,17	0,05	0,50	0,09	0,23	0,03	0,03
36	9,00	0,00	0,10	0,00	-0,15	0,00	-0,02	36	6,00	0,00	-0,10	0,00	-0,13	0,01	0,02	0,02
37	9,00	0,17	0,04	0,48	-0,03	0,24	-0,03	37	6,00	-0,17	-0,04	-0,48	-0,08	0,23	0,03	0,03
38	9,00	-0,01	0,28	-0,35	-0,40	-0,01	-0,02	38	6,00	0,01	-0,28	0,35	-0,38	-0,02	0,02	0,02
39	9,00	0,13	0,75	0,55	-0,58	0,19	-0,03	39	6,00	-0,13	-0,75	-0,55	-1,49	0,18	0,03	0,03
40	9,00	0,09	0,90	0,53	-0,67	0,13	-0,03	40	6,00	-0,09	-0,90	-0,53	-1,80	0,12	0,03	0,03
41	9,00	0,14	0,49	1,66	-0,59	0,20	-0,04	41	6,00	-0,14	-0,49	-1,66	-0,76	0,19	0,04	0,04
42	9,00	-0,04	1,09	3,46	-1,41	-0,06	-0,03	42	6,00	0,04	-1,09	-3,46	-1,58	-0,06	0,03	0,03
1	9,00	0,00	-0,12	0,00	0,38	0,00	0,04	2	9,00	0,00	0,12	0,00	0,34	0,00	-0,04	-0,04
2	9,00	0,00	-0,11	0,00	0,31	0,00	0,04	3	9,00	0,00	0,11	0,00	0,31	0,00	-0,04	-0,04
3	9,00	0,00	-0,10	0,00	0,30	0,00	0,04	4	9,00	0,00	0,10	0,00	0,29	0,00	-0,04	-0,04
8	9,00	0,00	-0,10	0,00	0,29	0,00	0,04	9	9,00	0,00	0,10	0,00	0,30	0,00	-0,04	-0,04
9	9,00	0,00	-0,11	0,00	0,31	0,00	0,04	10	9,00	0,00	0,11	0,00	0,31	0,00	-0,04	-0,04
10	9,00	0,00	-0,13	0,00	0,36	0,00	0,05	11	9,00	0,00	0,13	0,00	0,41	0,00	-0,05	-0,05
4	9,00	0,00	-0,22	0,00	0,41	0,00	0,03	5	9,00	0,00	0,22	0,00	0,45	0,00	-0,03	-0,03
5	9,00	0,00	-0,28	0,00	0,47	0,00	0,03	6	9,00	0,00	0,28	0,00	0,34	0,00	-0,03	-0,03
6	9,00	0,00	-0,28	0,00	0,34	0,00	0,03	7	9,00	0,00	0,28	0,00	0,47	0,00	-0,03	-0,03
7	9,00	0,00	-0,21	0,00	0,44	0,00	0,03	8	9,00	0,00	0,21	0,00	0,41	0,00	-0,03	-0,03
12	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,01	13	9,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	-0,01	-0,01
19	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,01	20	9,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	-0,01	-0,01
14	9,00	0,00	-0,06	0,00	0,16	0,00	0,03	15	9,00	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	-0,03	-0,03
17	9,00	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,00	0,03	18	9,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	-0,03	-0,03
15	9,00	0,00	-0,12	0,00	0,16	0,00	0,03	16	9,00	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	-0,03	-0,03
16	9,00	0,00	-0,11	0,00	0,15	0,00	0,03	17	9,00	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	-0,03	-0,03
21	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01	22	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	-0,01	-0,01
28	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,01	29	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
23	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	24	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	-0,03	-0,03
24	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,05	25	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,05	-0,05
25	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,05	26	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,05	-0,05
26	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,03	27	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,03
30	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,27	0,00	0,03	31	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,23	0,00	-0,03	-0,03
31	9,00	0,00	0,07	0,00	-0,15	0,00	0,03	32	9,00	0,00	-0,07	0,00	-0,15	0,00	-0,03	-0,03
33	9,00	0,00	0,11	0,00	-0,23	0,00	0,04	34	9,00	0,00	-0,11	0,00	-0,26	0,00	-0,04	-0,04
34	9,00	0,00	0,29	0,00	-0,38	0,00	0,04	35	9,00	0,00	-0,29	0,00	-0,31	0,00	-0,04	-0,04
35	9,00	0,00	0,06	0,00	-0,13	0,00	0,04	36	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	-0,04	-0,04
36	9,00	0,00	0,06	0,00	-0,15	0,00	0,04	37	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,13	0,00	-0,04	-0,04
37	9,00	0,00	0,29	0,00	-0,31	0,00	0,04	38	9,00	0,00	-0,29	0,00	-0,38	0,00	-0,04	-0,04
38	9,00	0,00	0,11	0,00	-0,26	0,00	0,04	39	9,00	0,00	-0,11	0,00	-0,23	0,00	-0,04	-0,04
40	9,00	0,00	0,07	0,00	-0,15	0,00	0,03	41	9,00	0,00	-0,07	0,00	-0,16	0,00	-0,03	-0,03
41	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,23	0,00	0,03	42	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,27	0,00	-0,03	-0,03
32	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,12	0,00	0,01	33	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,11	0,00	-0,01	-0,01
39	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,11	0,00	0,01	40	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,12	0,00	-0,01	-0,01
22	9,00	0,00	-0,15	0,00	0,41	0,00	0,04	44	9,00	0,00	0,15	0,00	0,43	0,00	-0,04	-0,04
48	9,00	0,00	0,06	0,00	-0,18	0,00	0,05	23	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,16	0,00	-0,05	-0,05
27	9,00	0,00	0,05	0,00	-0,14	0,00	0,05	51	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,16	0,00	-0,05	-0,05
55	9,00	0,00	-0,14	0,00	0,42	0,00	0,04	28	9,00	0,00	0,14	0,00	0,39	0,00	-0,04	-0,04
1	9,00	0,00	0,89	0,00	-1,79	0,00	0,03	12	9,00	0,00	-0,89	0,00	-1,76	0,00	-0,03	-0,03
21	9,00	0,00	1,38	0,00	-2,18	0,00	0,05	30	9,00	0,00	-1,38	0,00	-2,17	0,00	-0,05	-0,05
12	9,00	0,00	0,96	0,00	-2,16	0,00	0,07	21	9,00	0,00	-0,96	0,00	-2,18	0,00	-0,07	-0,07
11	9,00	0,00	-0,87	0,00	1,77	0,00	0,04	20	9,00	0,00	0,87	0,00	1,73	0,00	-0,04	-0,04
29	9,00	0,00	-1,35	0,00	2,13	0,00	0,06	42	9,00	0,00	1,35	0,00	2,12	0,00	-0,06	-0,06
20	9,00	0,00	-0,94	0,00	2,11	0,00	0,07	29	9,00	0,00	0,94	0,00	2,13	0,00	-0,07	-0,07
2	9,00	0,00	1,01	0,00	-1,87	0,00	0,03	13	9,00	0,00	-1,01	0,00	-1,82	0,00	-0,03	-0,03
13	9,00	0,00	0,51	0,00	-1,15	0,00	0,05	22	9,00	0,00	-0,51	0,00	-1,15	0,00	-0,05	-0,05
10	9,00	0,00	-0,97	0,00	1,80	0,00	0,03	19	9,00	0,00	0,97	0,00	1,75	0,00	-0,03	-0,03
19	9,00	0,00	-0,49	0,00	1,12	0,00	0,06	28	9,00	0,00	0,49	0,00	1,11	0,00	-0,06	-0,06
22	9,00	0,00	0,51	0,00	-0,83	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,51	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	-0,49	0,00	0,80	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,49	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,35	0,00	-1,03	0,00	0,03	46	9,00	0,00	-0,35	0,00	-0,95	0,00	-0,03	-0,03
9	9,00	0,00	-0,34	0,00	0,98	0,00	0,03	53	9,00	0,00	0,34	0,00	0,91	0,00	-0,03	-0,03
45	9,00	0,00	0,12	0,00	-0,29	0,00	0,01	32	9,00	0,00	-0,12	0,00	-0,30	0,00	-0,01	-0,01
49	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,24	0,00	0,01	33	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,24	0,00	-0,01	-0,01
52	9,00	0,00	-0,09	0,00	0,23	0,00	0,01	39	9,00	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	-0,01	-0,01
56	9,00	0,00	-0,11	0,00	0,28	0,00	0,01	40	9,00	0,00	0,11	0,00	0,29	0,00	-0,01	-0,01
45	9,00	0,00	0,21	0,00	-0,19	0,00	0,01	49	9,00	0,00	-0,21	0,00	-0,15	0,00	-0,01	-0,01
52	9,00	0,00	0,21	0,00	-0,15	0,00	0,01	56	9,00	0,00	-0,21	0,00	-0,19	0,00	-0,01	-0,01
4	9,00	0,00	0,29	0,00	-0,55	0,00	0,02	14	9,00	0,00	-0,29	0,00	-0,54	0,00	-0,02	-0,02
8	9,00	0,00	-0,27	0,00	0,51	0,00	0,02	18	9,00	0,00	0,27	0,00	0,49	0,00	-0,02	-0,02
14	9,00	0,00	0,13	0,00	-0,30	0,00	0,01	23	9,00	0,00	-0,13	0,00	-0,29	0,00	-0,01	-0,01
18	9,00	0,00	-0,12	0,00	0,27	0,00	0,01	27	9,00	0,00	0,12	0,00	0,27	0,00	-0,01	-0,01
1	12,00	-0,05	-0,86	1,47	1,72	-0,07	-0,03	1	9,00	0,05	0,86	-1,47	0,64	-0,05	0,03	0,03
2	12,00	-0,23	-1,13	2,31	2,67	-0,33	-0,05	2	9,00	0,23	1,13	-2,31	0,45	-0,31	0,05	0,05
3	12,00	-0,22	-0,65	1,05	1,70	-0,31	-0,05	3	9,00	0,22	0,65	-1,05	0,11	-0,29	0,05	0,05
4	12,00	-0,25	-0,39	0,55	0,99	-0,35	-0,05	4	9,00	0,25	0,39	-0,55	0,07	-0,34	0,05	0,05
5	12,00	-0,36	0,01	-0,08	0,00	-0,54	-0,02	5	9,00	0,36	-0,01	0,08	-0,01	-0,45	0,02	0,02
6	12,00	0,00	-0,25	0,00	0,35	0,01	-0,02	6	9,00	0,00	0,25	0,00	0,35	0,00	0,02	0,02
7	12,00	-0,36	0,00	0,09	0,00	-0,54	-0,02	7	9,00	0,36	0,00	-0,09	0,01	-0,45	0,02	0,02
8	12,00	-0,25	0,35	-0,50	-0,90	-0,35	-0,05	8	9,00	0,25						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO3: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
14	12,00	-0,04	-0,29	-0,27	0,45	-0,06	-0,03	14	9,00	0,04	0,29	0,27	0,27	0,34	-0,06	0,03
15	12,00	-0,10	-0,05	0,01	0,17	-0,14	-0,02	15	9,00	0,10	0,05	-0,01	-0,01	-0,02	-0,14	0,02
16	12,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,02	16	9,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,02
17	12,00	-0,10	0,04	0,00	-0,14	-0,14	-0,02	17	9,00	0,10	-0,04	0,00	0,00	0,01	-0,14	0,02
18	12,00	-0,04	0,26	0,25	-0,40	-0,06	-0,03	18	9,00	0,04	-0,26	-0,25	-0,25	-0,31	-0,06	0,03
19	12,00	-0,04	1,02	0,44	-1,62	-0,05	-0,03	19	9,00	0,04	-1,02	-0,44	-1,21	-0,06	0,03	0,03
20	12,00	0,03	1,56	0,03	-2,59	0,05	-0,03	20	9,00	-0,03	-1,56	-0,03	-1,72	0,05	0,03	0,03
21	12,00	0,00	-1,88	0,62	3,29	0,03	-0,08	21	9,00	0,00	1,88	-0,62	1,89	-0,02	0,08	0,08
22	12,00	-0,12	-0,78	-0,95	1,22	-0,15	-0,03	22	9,00	0,12	0,78	0,95	0,92	-0,18	0,03	0,03
23	12,00	0,06	-0,12	-0,53	0,18	0,09	-0,02	23	9,00	-0,06	0,12	0,53	0,14	0,09	0,02	0,02
24	12,00	0,02	-0,01	-0,02	0,05	0,04	-0,02	24	9,00	-0,02	0,01	0,02	-0,01	0,03	0,02	0,02
25	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,01	-0,02	25	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,02
26	12,00	0,02	0,01	0,01	-0,04	0,04	-0,02	26	9,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,01	0,03	0,02	0,02
27	12,00	0,06	0,11	0,52	-0,17	0,08	-0,02	27	9,00	-0,06	-0,11	-0,52	-0,13	0,08	0,02	0,02
28	12,00	-0,12	0,76	0,85	-1,19	-0,15	-0,03	28	9,00	0,12	-0,76	-0,85	-0,90	-0,17	0,03	0,03
29	12,00	0,01	1,83	-0,62	-3,20	0,04	-0,08	29	9,00	-0,01	-1,83	0,62	-1,84	-0,01	0,08	0,08
30	12,00	-0,05	-0,92	-2,24	1,59	-0,06	-0,03	30	9,00	0,05	0,92	2,24	0,96	-0,08	0,03	0,03
31	12,00	0,13	-0,41	-1,16	0,84	0,19	-0,04	31	9,00	-0,13	0,41	1,16	0,30	0,16	0,04	0,04
32	12,00	0,08	-0,72	-0,46	2,57	0,12	-0,03	32	9,00	-0,08	0,72	0,46	-0,58	0,11	0,03	0,03
33	12,00	0,13	-0,61	-0,51	2,14	0,19	-0,03	33	9,00	-0,13	0,61	0,51	-0,44	0,17	0,03	0,03
34	12,00	0,01	0,25	0,14	-0,39	0,03	-0,02	34	9,00	-0,01	-0,25	-0,14	-0,30	0,00	0,02	0,02
35	12,00	0,15	-0,04	-0,27	0,13	0,21	-0,03	35	9,00	-0,15	0,04	0,27	-0,01	0,21	0,03	0,03
36	12,00	0,00	0,10	0,00	-0,15	0,01	-0,02	36	9,00	0,00	-0,10	0,00	-0,14	0,00	0,02	0,02
37	12,00	0,15	0,03	0,26	-0,10	0,21	-0,03	37	9,00	-0,15	-0,03	-0,26	0,01	0,21	0,03	0,03
38	12,00	-0,01	0,25	-0,18	-0,39	-0,02	-0,02	38	9,00	0,01	-0,25	0,18	-0,29	0,00	0,02	0,02
39	12,00	0,13	0,58	0,48	-2,01	0,18	-0,03	39	9,00	-0,13	-0,58	-0,48	0,42	0,17	0,03	0,03
40	12,00	0,08	0,69	0,44	-2,45	0,12	-0,03	40	9,00	-0,08	-0,69	-0,44	0,55	0,11	0,03	0,03
41	12,00	0,13	0,40	1,15	-0,81	0,19	-0,04	41	9,00	-0,13	-0,40	-1,15	-0,29	0,16	0,04	0,04
42	12,00	-0,05	0,90	2,20	-1,55	-0,06	-0,03	42	9,00	0,05	-0,90	-2,20	-0,95	-0,08	0,03	0,03
1	12,00	0,00	-0,12	0,00	0,36	0,00	0,04	2	12,00	0,00	0,12	0,00	0,33	0,00	-0,04	-0,04
2	12,00	0,00	-0,10	0,00	0,29	0,00	0,03	3	12,00	0,00	0,10	0,00	0,29	0,00	-0,03	-0,03
3	12,00	0,00	-0,10	0,00	0,28	0,00	0,03	4	12,00	0,00	0,10	0,00	0,28	0,00	-0,03	-0,03
8	12,00	0,00	-0,10	0,00	0,28	0,00	0,03	9	12,00	0,00	0,10	0,00	0,28	0,00	-0,03	-0,03
9	12,00	0,00	-0,10	0,00	0,29	0,00	0,03	10	12,00	0,00	0,10	0,00	0,29	0,00	-0,03	-0,03
10	12,00	0,00	-0,12	0,00	0,34	0,00	0,04	11	12,00	0,00	0,12	0,00	0,37	0,00	-0,04	-0,04
4	12,00	0,00	-0,20	0,00	0,39	0,00	0,02	5	12,00	0,00	0,20	0,00	0,41	0,00	-0,02	-0,02
5	12,00	0,00	-0,26	0,00	0,43	0,00	0,03	6	12,00	0,00	0,26	0,00	0,32	0,00	-0,03	-0,03
6	12,00	0,00	-0,26	0,00	0,32	0,00	0,03	7	12,00	0,00	0,26	0,00	0,43	0,00	-0,03	-0,03
7	12,00	0,00	-0,20	0,00	0,41	0,00	0,02	8	12,00	0,00	0,20	0,00	0,38	0,00	-0,02	-0,02
12	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,01	13	12,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	-0,01	-0,01
19	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,01	20	12,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	-0,01	-0,01
14	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,15	0,00	0,03	15	12,00	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	-0,03	-0,03
17	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,12	0,00	0,03	18	12,00	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	-0,03	-0,03
15	12,00	0,00	-0,11	0,00	0,15	0,00	0,02	16	12,00	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	-0,02	-0,02
16	12,00	0,00	-0,11	0,00	0,14	0,00	0,02	17	12,00	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	-0,02	-0,02
21	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	22	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
28	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	29	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
23	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	24	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,03	-0,03
24	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,04	25	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,04	-0,04
25	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,04	26	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,04	-0,04
26	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,04	27	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04
30	12,00	0,00	0,08	0,00	-0,23	0,00	0,03	31	12,00	0,00	-0,08	0,00	-0,20	0,00	-0,03	-0,03
31	12,00	0,00	0,05	0,00	-0,13	0,00	0,03	32	12,00	0,00	-0,05	0,00	-0,12	0,00	-0,03	-0,03
33	12,00	0,00	0,09	0,00	-0,19	0,00	0,03	34	12,00	0,00	-0,09	0,00	-0,21	0,00	-0,03	-0,03
34	12,00	0,00	0,22	0,00	-0,29	0,00	0,04	35	12,00	0,00	-0,22	0,00	-0,24	0,00	-0,04	-0,04
35	12,00	0,00	0,06	0,00	-0,12	0,00	0,03	36	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,13	0,00	-0,03	-0,03
36	12,00	0,00	0,06	0,00	-0,13	0,00	0,03	37	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,12	0,00	-0,03	-0,03
37	12,00	0,00	0,22	0,00	-0,23	0,00	0,04	38	12,00	0,00	-0,22	0,00	-0,29	0,00	-0,04	-0,04
38	12,00	0,00	0,09	0,00	-0,21	0,00	0,03	39	12,00	0,00	-0,09	0,00	-0,19	0,00	-0,03	-0,03
40	12,00	0,00	0,05	0,00	-0,12	0,00	0,03	41	12,00	0,00	-0,05	0,00	-0,13	0,00	-0,03	-0,03
41	12,00	0,00	0,08	0,00	-0,20	0,00	0,03	42	12,00	0,00	-0,08	0,00	-0,23	0,00	-0,03	-0,03
32	12,00	0,00	0,07	0,00	-0,10	0,00	0,01	33	12,00	0,00	-0,07	0,00	-0,09	0,00	-0,01	-0,01
39	12,00	0,00	0,07	0,00	-0,09	0,00	0,01	40	12,00	0,00	-0,07	0,00	-0,10	0,00	-0,01	-0,01
22	12,00	0,00	-0,13	0,00	0,38	0,00	0,05	44	12,00	0,00	0,13	0,00	0,39	0,00	-0,05	-0,05
48	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,13	0,00	0,04	23	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,12	0,00	-0,04	-0,04
27	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,11	0,00	0,04	51	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,12	0,00	-0,04	-0,04
55	12,00	0,00	-0,13	0,00	0,37	0,00	0,05	28	12,00	0,00	0,13	0,00	0,37	0,00	-0,05	-0,05
1	12,00	0,00	0,75	0,00	-1,52	0,00	0,03	12	12,00	0,00	-0,75	0,00	-1,50	0,00	-0,03	-0,03
21	12,00	0,00	1,15	0,00	-1,81	0,00	0,05	30	12,00	0,00	-1,15	0,00	-1,82	0,00	-0,05	-0,05
12	12,00	0,00	0,83	0,00	-1,87	0,00	0,06	21	12,00	0,00	-0,83	0,00	-1,88	0,00	-0,06	-0,06
11	12,00	0,00	-0,74	0,00	1,50	0,00	0,03	20	12,00	0,00	0,74	0,00	1,47	0,00	-0,03	-0,03
29	12,00	0,00	-1,13	0,00	1,77	0,00	0,05	42	12,00	0,00	1,13	0,00	1,78	0,00	-0,05	-0,05
20	12,00	0,00	-0,81	0,00	1,83	0,00	0,06	29	12,00	0,00	0,81	0,00	1,84	0,00	-0,06	-0,06
2	12,00	0,00	0,87	0,00	-1,60	0,00	0,03	13	12,00	0,00	-0,87	0,00	-1,59	0,00	-0,03	-0,03
13	12,00	0,00	0,46	0,00	-1,05	0,00	0,05	22	12,00	0,00	-0,46	0,00	-1,05	0,00	-0,05	-0,05
10	12,00	0,00	-0,84	0,00	1,54	0,00	0,03	19	12,00	0,00	0,84	0,00	1,53	0,00	-0,03	-0,03
19	12,00	0,00	-0,45	0,00	1,02	0,00	0,05	28	12,00	0,00	0,45	0,00	1,02	0,00	-0,05	-0,05
22	12,00	0,00	0,44	0,00	-0,73	0,00	0,00	31	12,00	0,00	-0,44	0,00				

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO3: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
56	12,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,23	0,00	0,01	40	12,00	0,00	0,09	0,00	0,24	0,00	-0,01
45	12,00	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	49	12,00	0,00	-0,19	0,00	-0,14	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	56	12,00	0,00	-0,19	0,00	-0,17	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,25	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,02	14	12,00	0,00	-0,25	0,00	-0,47	0,00	-0,02
8	12,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,44	0,00	0,02	18	12,00	0,00	0,23	0,00	0,44	0,00	-0,02
14	12,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,01	23	12,00	0,00	-0,12	0,00	-0,26	0,00	-0,01
18	12,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,25	0,00	0,01	27	12,00	0,00	0,11	0,00	0,24	0,00	-0,01
1	15,00	-0,10	-0,67	0,83	1,92	-0,19	-0,02	1	12,00	0,10	0,67	-0,83	-0,10	-0,08	0,02	0,02
2	15,00	-0,25	-0,82	1,43	3,12	-0,40	-0,04	2	12,00	0,25	0,82	-1,43	-0,86	-0,29	0,04	0,04
3	15,00	-0,23	-0,39	0,76	1,90	-0,37	-0,04	3	12,00	0,23	0,39	-0,76	-0,83	-0,26	0,04	0,04
4	15,00	-0,27	-0,24	0,40	1,12	-0,43	-0,04	4	12,00	0,27	0,24	-0,40	-0,46	-0,31	0,04	0,04
5	15,00	-0,37	0,00	-0,02	0,02	-0,65	-0,02	5	12,00	0,37	0,00	0,02	-0,01	-0,35	0,02	0,02
6	15,00	0,00	-0,24	0,00	0,05	0,00	-0,01	6	12,00	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	0,01	0,01
7	15,00	-0,36	0,00	0,02	-0,02	-0,65	-0,02	7	12,00	0,36	0,00	-0,02	0,01	-0,35	0,02	0,02
8	15,00	-0,27	0,23	-0,36	-1,04	-0,43	-0,04	8	12,00	0,27	-0,23	0,36	0,40	-0,31	0,04	0,04
9	15,00	-0,23	0,37	-0,70	-1,79	-0,37	-0,04	9	12,00	0,23	-0,37	0,70	0,77	-0,26	0,04	0,04
10	15,00	-0,25	0,81	-1,41	-3,03	-0,41	-0,04	10	12,00	0,25	-0,81	1,41	0,81	-0,29	0,04	0,04
11	15,00	-0,11	0,54	-0,83	-2,00	-0,27	-0,06	11	12,00	0,11	-0,54	0,83	0,52	-0,05	0,06	0,06
12	15,00	-0,01	-1,53	-0,05	3,23	-0,05	-0,02	12	12,00	0,01	1,53	0,05	0,96	0,01	0,02	0,02
13	15,00	-0,08	-1,94	-0,01	4,10	-0,14	-0,02	13	12,00	0,08	1,94	0,01	1,23	-0,08	0,02	0,02
14	15,00	-0,06	-0,59	-0,08	1,24	-0,10	-0,02	14	12,00	0,06	0,59	0,08	0,39	-0,06	0,02	0,02
15	15,00	-0,09	0,03	0,06	0,06	-0,12	-0,02	15	12,00	0,09	-0,03	-0,06	-0,15	-0,12	0,02	0,02
16	15,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,01	16	12,00	0,11	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,01	0,01
17	15,00	-0,09	-0,03	-0,05	-0,02	-0,12	-0,02	17	12,00	0,09	0,03	0,05	0,12	-0,12	0,02	0,02
18	15,00	-0,06	0,57	0,06	-1,19	-0,09	-0,02	18	12,00	0,06	-0,57	-0,06	-0,38	-0,06	0,02	0,02
19	15,00	-0,07	1,87	0,08	-3,92	-0,13	-0,02	19	12,00	0,07	-1,87	-0,08	-1,19	-0,07	0,02	0,02
20	15,00	-0,01	1,52	0,08	-3,21	-0,05	-0,02	20	12,00	0,01	-1,52	-0,08	-0,97	0,02	0,02	0,02
21	15,00	-0,05	-1,61	0,30	3,66	-0,06	-0,06	21	12,00	0,05	1,61	-0,30	0,75	-0,07	0,06	0,06
22	15,00	-0,10	-1,36	-0,79	2,81	-0,13	-0,02	22	12,00	0,10	1,36	0,79	0,92	-0,15	0,02	0,02
23	15,00	0,05	-0,20	-0,38	0,40	0,08	-0,01	23	12,00	-0,05	0,20	0,38	0,14	0,07	0,01	0,01
24	15,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	0,01	-0,01	24	12,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,01	0,01	0,01
25	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,01	-0,02	25	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,02
26	15,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,00	-0,01	26	12,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,01	0,01	0,01
27	15,00	0,05	0,18	0,39	-0,37	0,08	-0,01	27	12,00	-0,05	-0,18	-0,39	-0,14	0,07	0,01	0,01
28	15,00	-0,11	1,30	0,70	-2,68	-0,14	-0,02	28	12,00	0,11	-1,30	-0,70	-0,89	-0,16	0,02	0,02
29	15,00	-0,04	1,58	-0,30	-3,58	-0,05	-0,06	29	12,00	0,04	-1,58	0,30	-0,75	-0,06	0,06	0,06
30	15,00	0,01	-0,85	-1,17	1,92	0,06	-0,02	30	12,00	-0,01	0,85	1,17	0,42	-0,04	0,02	0,02
31	15,00	0,10	-0,35	-0,70	1,00	0,17	-0,03	31	12,00	-0,10	0,35	0,70	-0,04	0,11	0,03	0,03
32	15,00	0,06	0,46	-0,38	1,20	0,09	-0,02	32	12,00	-0,06	-0,46	0,38	-2,46	0,06	0,02	0,02
33	15,00	0,09	0,36	-0,45	1,00	0,13	-0,02	33	12,00	-0,09	-0,36	0,45	-1,99	0,11	0,02	0,02
34	15,00	-0,01	0,18	0,01	-0,33	0,00	-0,02	34	12,00	0,01	-0,18	-0,01	-0,15	-0,02	0,02	0,02
35	15,00	0,11	0,03	-0,11	0,03	0,17	-0,02	35	12,00	-0,11	-0,03	0,11	-0,11	0,14	0,02	0,02
36	15,00	0,00	0,09	0,00	-0,15	0,01	-0,02	36	12,00	0,00	-0,09	0,00	-0,11	-0,01	0,02	0,02
37	15,00	0,11	-0,02	0,10	-0,04	0,16	-0,02	37	12,00	-0,11	0,02	-0,10	0,09	0,14	0,02	0,02
38	15,00	0,00	0,18	-0,06	-0,34	-0,02	-0,02	38	12,00	0,00	-0,18	0,06	-0,15	0,01	0,02	0,02
39	15,00	0,09	-0,36	0,43	-0,88	0,13	-0,02	39	12,00	-0,09	0,36	-0,43	1,87	0,11	0,02	0,02
40	15,00	0,06	-0,46	0,37	-1,08	0,09	-0,02	40	12,00	-0,06	0,46	-0,37	2,34	0,06	0,02	0,02
41	15,00	0,10	0,34	0,69	-0,97	0,17	-0,03	41	12,00	-0,10	-0,34	-0,69	0,04	0,11	0,03	0,03
42	15,00	0,01	0,84	1,15	-1,88	0,06	-0,02	42	12,00	-0,01	-0,84	-1,15	-0,43	-0,04	0,02	0,02
1	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,17	0,00	0,02	2	15,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	-0,02	0,02
2	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,20	0,00	0,03	3	15,00	0,00	0,07	0,00	0,20	0,00	-0,03	0,03
3	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,18	0,00	0,03	4	15,00	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	-0,03	0,03
8	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,17	0,00	0,03	9	15,00	0,00	0,06	0,00	0,19	0,00	-0,03	0,03
9	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,20	0,00	0,03	10	15,00	0,00	0,07	0,00	0,19	0,00	-0,03	0,03
10	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,18	0,00	0,03	11	15,00	0,00	0,07	0,00	0,22	0,00	-0,03	0,03
4	15,00	0,00	-0,16	0,00	0,29	0,00	0,03	5	15,00	0,00	0,16	0,00	0,33	0,00	-0,03	0,03
5	15,00	0,00	-0,17	0,00	0,32	0,00	0,02	6	15,00	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	-0,02	0,02
6	15,00	0,00	-0,17	0,00	0,18	0,00	0,02	7	15,00	0,00	0,17	0,00	0,32	0,00	-0,02	0,02
7	15,00	0,00	-0,15	0,00	0,32	0,00	0,03	8	15,00	0,00	0,15	0,00	0,28	0,00	-0,03	0,03
61	15,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	-0,32	57	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,11	0,00	0,32	0,32
57	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,19	0,00	0,08	63	15,00	0,00	0,09	0,00	0,22	0,00	-0,08	0,08
76	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,22	0,00	0,08	82	15,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	-0,08	0,08
82	15,00	0,00	0,04	0,00	-0,12	0,00	-0,32	85	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,07	0,00	0,32	0,32
63	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
75	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
66	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
74	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
58	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,08	64	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	-0,08	0,08
62	15,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	-0,44	58	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,44	0,44
79	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,08	83	15,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	-0,08	0,08
83	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	-0,43	86	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
21	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,07	0,00	-0,10	59	15,00	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,10	0,10
59	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,11	22	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,11	0,11
28	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	0,11	84	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,11	0,11
84	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,04	0,00	-0,10	29	15,00	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,10	0,10
30	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	-0,07	60	15,00	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,07	0,07
60	15,00	0,00	0,07	0,00	-0,13	0,00	0,05	31	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,18	0,00	-0,05	0,05
41	15,00	0,00	0,07	0,00	-0,17	0,00	0,05	81	15,00	0,00	-0,					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO3: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
39	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,01	40	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	-0,01
34	15,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,05	35	15,00	0,00	-0,13	0,00	-0,12	0,00	-0,05
35	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,06	71	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	-0,06
36	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,04	73	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	-0,04
37	15,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,04	38	15,00	0,00	-0,12	0,00	-0,18	0,00	-0,04
71	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,04	36	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	-0,04
73	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	37	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,06
14	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
17	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
15	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	16	15,00	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	-0,01
16	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,08	0,00	0,01	17	15,00	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	-0,01
23	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	24	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01
24	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	70	15,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	-0,04
25	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	72	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,04
26	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	27	15,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,01
70	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	25	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,04
72	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	26	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,03
45	15,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	49	15,00	0,00	-0,16	0,00	-0,12	0,00	0,00
52	15,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	56	15,00	0,00	-0,16	0,00	-0,14	0,00	0,00
22	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,01	44	15,00	0,00	0,10	0,00	0,32	0,00	0,01
48	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,05	23	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,05
27	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,05	51	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	-0,05
55	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	28	15,00	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,00
1	15,00	0,00	0,89	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,04	61	15,00	0,00	-0,89	0,00	-0,82	0,00	-0,04
12	15,00	0,00	0,80	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,03	62	15,00	0,00	-0,80	0,00	0,12	0,00	-0,03
21	15,00	0,00	1,15	0,00	0,00	-1,82	0,00	0,01	30	15,00	0,00	-1,15	0,00	-1,81	0,00	-0,01
61	15,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,02	12	15,00	0,00	-0,85	0,00	-1,48	0,00	0,02
2	15,00	0,00	1,45	0,00	0,00	-2,54	0,00	0,10	63	15,00	0,00	-1,45	0,00	-0,93	0,00	-0,10
13	15,00	0,00	1,19	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,09	64	15,00	0,00	-1,19	0,00	-0,19	0,00	-0,09
63	15,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,75	0,00	-0,07	13	15,00	0,00	-1,20	0,00	-1,90	0,00	0,07
64	15,00	0,00	0,73	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,09	65	15,00	0,00	-0,73	0,00	-0,83	0,00	-0,09
22	15,00	0,00	0,59	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	31	15,00	0,00	-0,59	0,00	-1,05	0,00	0,00
3	15,00	0,00	0,75	0,00	0,00	-1,59	0,00	0,03	66	15,00	0,00	-0,75	0,00	-0,21	0,00	-0,03
66	15,00	0,00	0,37	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	46	15,00	0,00	-0,37	0,00	-0,97	0,00	0,00
32	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,19	0,00	0,01	45	15,00	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	-0,01
33	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,15	0,00	0,01	49	15,00	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	-0,01
4	15,00	0,00	0,49	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,02	67	15,00	0,00	-0,49	0,00	-0,30	0,00	-0,02
67	15,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,21	0,00	0,04	14	15,00	0,00	-0,37	0,00	-0,60	0,00	-0,04
14	15,00	0,00	0,34	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,01	68	15,00	0,00	-0,34	0,00	-0,18	0,00	-0,01
68	15,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	69	15,00	0,00	-0,21	0,00	-0,31	0,00	0,00
69	15,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,24	0,00	-0,01	23	15,00	0,00	-0,36	0,00	-0,42	0,00	0,01
71	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	72	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,82	0,00	0,01	74	15,00	0,00	0,45	0,00	0,26	0,00	-0,01
74	15,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,04	18	15,00	0,00	0,36	0,00	0,57	0,00	-0,04
18	15,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,51	0,00	0,01	77	15,00	0,00	0,35	0,00	0,18	0,00	-0,01
77	15,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	78	15,00	0,00	0,16	0,00	0,27	0,00	-0,03
78	15,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,19	0,00	-0,03	27	15,00	0,00	0,36	0,00	0,38	0,00	0,03
9	15,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	1,50	0,00	0,03	75	15,00	0,00	0,70	0,00	0,17	0,00	-0,03
75	15,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	53	15,00	0,00	0,38	0,00	0,96	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,01	52	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	-0,01
40	15,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,01	56	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,18	0,00	-0,01
6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15,00	0,00	-1,41	0,00	0,00	2,48	0,00	0,09	76	15,00	0,00	1,41	0,00	0,91	0,00	-0,09
19	15,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	1,68	0,00	0,09	79	15,00	0,00	1,07	0,00	0,09	0,00	-0,09
76	15,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-0,73	0,00	-0,09	19	15,00	0,00	1,15	0,00	1,84	0,00	0,09
79	15,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	0,35	0,00	0,09	80	15,00	0,00	0,82	0,00	1,25	0,00	-0,09
80	15,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,22	28	15,00	0,00	1,16	0,00	1,51	0,00	-0,22
28	15,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,89	0,00	-0,01	41	15,00	0,00	0,58	0,00	1,03	0,00	0,01
11	15,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	1,76	0,00	0,06	85	15,00	0,00	0,90	0,00	0,81	0,00	-0,06
20	15,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	1,45	0,00	0,04	86	15,00	0,00	0,78	0,00	-0,09	0,00	-0,04
29	15,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	1,79	0,00	0,01	42	15,00	0,00	1,13	0,00	1,77	0,00	-0,01
85	15,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,49	0,00	-0,01	20	15,00	0,00	0,86	0,00	1,49	0,00	0,01
86	15,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,52	0,00	0,04	29	15,00	0,00	0,75	0,00	1,55	0,00	-0,04
65	15,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,58	0,00	0,17	22	15,00	0,00	-1,26	0,00	-1,58	0,00	-0,17
62	15,00	0,00	0,76	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,04	21	15,00	0,00	-0,76	0,00	-1,58	0,00	-0,04
15	18,00	-0,03	-0,07	0,07	0,07	0,17	-0,02	-0,01	15	15,00	0,03	0,07	-0,07	-0,01	-0,07	0,01
17	18,00	-0,03	0,07	0,07	-0,07	-0,15	-0,01	-0,01	17	15,00	0,03	-0,07	0,07	-0,02	-0,07	0,01
31	18,00	0,02	-0,11	0,07	0,07	0,17	0,03	-0,01	31	15,00	-0,02	0,11	0,07	0,12	0,03	0,01
32	18,00	0,00	-0,04	0,07	0,07	0,95	-0,01	-0,02	32	15,00	0,00	0,04	0,32	-0,85	0,02	0,02
33	18,00	0,07	-0,03	0,07	0,07	0,78	0,09	-0,02	33	15,00	-0,07	0,03	0,41	-0,70	0,09	0,02
34	18,00	0,02	-0,05	0,07	0,07	0,09	0,03	-0,01	34	15,00	-0,02	0,05	0,05	0,04	0,03	0,01
39	18,00	0,07	0,04	0,07	0,39	-0,69	0,08	-0,02	39	15,00	-0,07	-0,04	-0,39	0,58	0,08	0,02
40	18,00	0,01	0,05	0,07	0,31	-0,87	-0,01	-0,02	40	15,00	-0,01	-0,05	-0,31	0,73	0,02	0,02
41	18,00	0,02	0,11	0,08	0,08	-0,18	0,03	-0,01	41	15,00	-0,02	-0,11	-0,08	-0,12	0,03	0,01
57	18,00	-0,05	-0,25	0,13	0,29	0,29	-0,05	-0,01	57	15,00	0,05	0,25	-0,13	0,40	-0,09	0,01
58	18,00	-0,01	-0,37	0,06	0,50	0,50	0,00									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO3: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
67	18,00	-0,04	-0,13	0,12	0,15	-0,04	-0,01	67	15,00	0,04	0,13	-0,12	0,22	-0,06	0,01	0,01
68	18,00	0,01	-0,17	0,13	0,22	0,01	-0,01	68	15,00	-0,01	0,17	-0,13	0,24	0,01	0,01	0,01
69	18,00	0,02	-0,12	-0,15	0,17	0,02	-0,01	69	15,00	-0,02	0,12	0,15	0,17	0,02	0,01	0,01
70	18,00	0,00	-0,06	-0,05	0,09	0,00	-0,01	70	15,00	0,00	0,06	0,05	0,05	-0,01	0,01	0,01
71	18,00	0,02	-0,01	-0,01	0,02	0,01	-0,01	71	15,00	-0,02	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,01
72	18,00	0,00	0,05	0,05	-0,08	0,00	-0,01	72	15,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	-0,01	0,01	0,01
73	18,00	0,02	0,01	0,01	-0,01	0,02	-0,01	73	15,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,01	0,01
74	18,00	-0,05	0,13	-0,08	-0,14	-0,07	-0,01	74	15,00	0,05	-0,13	0,08	-0,21	-0,07	0,01	0,01
75	18,00	-0,04	0,30	-0,32	-0,36	-0,05	-0,01	75	15,00	0,04	-0,30	0,32	-0,46	-0,05	0,01	0,01
76	18,00	-0,06	0,29	-0,18	-0,31	-0,07	-0,01	76	15,00	0,06	-0,29	0,18	-0,49	-0,09	0,01	0,01
77	18,00	-0,01	0,16	-0,19	-0,21	-0,02	-0,01	77	15,00	0,01	-0,16	0,19	-0,23	-0,01	0,01	0,01
78	18,00	0,01	0,12	0,20	-0,16	0,01	-0,01	78	15,00	-0,01	-0,12	-0,20	-0,16	0,01	0,01	0,01
79	18,00	-0,04	0,44	-0,23	-0,57	-0,05	-0,01	79	15,00	0,04	-0,44	0,23	-0,64	-0,05	0,01	0,01
80	18,00	-0,03	0,34	0,33	-0,49	-0,04	-0,01	80	15,00	0,03	-0,34	-0,33	-0,46	-0,05	0,01	0,01
81	18,00	0,03	0,12	0,09	-0,22	0,03	-0,01	81	15,00	-0,03	-0,12	-0,09	-0,12	0,05	0,01	0,01
82	18,00	-0,05	0,25	-0,13	-0,29	-0,05	-0,01	82	15,00	0,05	-0,25	0,13	-0,40	-0,09	0,01	0,01
83	18,00	-0,01	0,36	-0,06	-0,49	0,00	-0,01	83	15,00	0,01	-0,36	0,06	-0,51	-0,02	0,01	0,01
84	18,00	0,00	0,22	0,11	-0,40	0,00	-0,01	84	15,00	0,00	-0,22	-0,11	-0,21	-0,01	0,01	0,01
57	18,00	0,00	0,15	0,00	-0,31	0,00	0,01	58	18,00	0,00	-0,15	0,00	-0,20	0,00	-0,01	-0,01
59	18,00	0,00	0,10	0,00	-0,13	0,00	0,02	60	18,00	0,00	-0,10	0,00	-0,23	0,00	-0,02	-0,02
58	18,00	0,00	0,21	0,00	-0,33	0,00	0,02	59	18,00	0,00	-0,21	0,00	-0,28	0,00	-0,02	-0,02
82	18,00	0,00	-0,15	0,00	0,31	0,00	0,01	83	18,00	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	-0,01	-0,01
83	18,00	0,00	-0,21	0,00	0,32	0,00	0,02	84	18,00	0,00	0,21	0,00	0,27	0,00	-0,02	-0,02
84	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,13	0,00	0,02	81	18,00	0,00	0,10	0,00	0,22	0,00	-0,02	-0,02
63	18,00	0,00	0,16	0,00	-0,37	0,00	0,02	64	18,00	0,00	-0,16	0,00	-0,17	0,00	-0,02	-0,02
64	18,00	0,00	0,59	0,00	-0,43	0,00	0,02	65	18,00	0,00	-0,59	0,00	-0,45	0,00	-0,02	-0,02
65	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,10	0,00	0,01	31	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,20	0,00	-0,01	-0,01
45	18,00	0,00	0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00	49	18,00	0,00	-0,14	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
52	18,00	0,00	0,16	0,00	-0,11	0,00	0,00	56	18,00	0,00	-0,16	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
66	18,00	0,00	0,37	0,00	-0,42	0,00	0,00	119	18,00	0,00	-0,37	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
67	18,00	0,00	0,12	0,00	-0,17	0,00	0,00	14	18,00	0,00	-0,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
68	18,00	0,00	0,20	0,00	-0,12	0,00	0,02	69	18,00	0,00	-0,20	0,00	-0,15	0,00	-0,02	-0,02
69	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,09	0,00	0,03	121	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00	-0,03	-0,03
74	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,16	0,00	0,04	18	18,00	0,00	0,08	0,00	-0,04	0,00	-0,04	-0,04
77	18,00	0,00	-0,24	0,00	0,12	0,00	0,01	114	18,00	0,00	0,24	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
78	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	27	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
71	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	70	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01
70	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,10	0,00	0,01	15	18,00	0,00	0,06	0,00	0,19	0,00	-0,01	-0,01
72	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,09	0,00	0,01	17	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,18	0,00	-0,01	-0,01
73	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	72	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
75	18,00	0,00	-0,32	0,00	0,39	0,00	0,01	108	18,00	0,00	0,32	0,00	0,28	0,00	-0,01	-0,01
76	18,00	0,00	-0,17	0,00	0,37	0,00	0,02	19	18,00	0,00	0,17	0,00	-0,14	0,00	-0,02	-0,02
79	18,00	0,00	-0,40	0,00	0,39	0,00	0,02	80	18,00	0,00	0,40	0,00	0,39	0,00	-0,02	-0,02
80	18,00	0,00	-0,07	0,00	0,11	0,00	0,01	41	18,00	0,00	0,07	0,00	0,21	0,00	-0,01	-0,01
45	18,00	0,00	0,33	0,00	-0,80	0,00	0,01	32	18,00	0,00	-0,33	0,00	-0,91	0,00	-0,01	-0,01
49	18,00	0,00	0,26	0,00	-0,62	0,00	0,01	122	18,00	0,00	-0,26	0,00	-0,28	0,00	-0,01	-0,01
52	18,00	0,00	-0,26	0,00	0,61	0,00	0,01	117	18,00	0,00	0,26	0,00	0,27	0,00	-0,01	-0,01
56	18,00	0,00	-0,33	0,00	0,78	0,00	0,01	40	18,00	0,00	0,33	0,00	0,89	0,00	-0,01	-0,01
60	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02	101	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
87	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,05	57	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,05
31	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,03	97	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
88	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	63	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,06
89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,05
32	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,08	0,00	0,01	33	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	-0,01	-0,01
32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
33	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02	99	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
34	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	100	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
91	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	74	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
17	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	96	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
15	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,03	95	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
41	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,03	107	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
93	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	76	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,06	0,06
40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
39	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	0,01	40	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	-0,01	-0,01
81	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	110	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
94	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,05	82	18,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,05
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	75	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,04
90	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	67	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,02
87	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
88	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
89	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
67	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
96	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
91	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,0											

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO3: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
107	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	110	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
119	18,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,30	0,00	0,02	46	18,00	0,00	-0,09	0,00	-0,37	0,00	-0,02
122	18,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,23	0,00	-0,01	33	18,00	0,00	-0,29	0,00	-0,73	0,00	0,01
121	18,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	34	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,11	0,00	-0,01
122	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	120	18,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05
120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02
118	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	116	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
116	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	117	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
27	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	118	18,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02
118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
117	18,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,01	39	18,00	0,00	0,27	0,00	0,70	0,00	0,01
108	18,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	-0,17	0,00	-0,02	53	18,00	0,00	0,35	0,00	0,45	0,00	0,02
114	18,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	78	18,00	0,00	0,22	0,00	0,14	0,00	0,00
18	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	112	18,00	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	-0,04
112	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	77	18,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,03
19	18,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,14	0,00	0,02	113	18,00	0,00	0,17	0,00	-0,01	0,00	-0,02
113	18,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	79	18,00	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	-0,01
114	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	115	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
115	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	52	18,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	-0,01
112	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01	103	18,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	-0,01
103	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	108	18,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,05
108	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,06	111	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06
111	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	113	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
14	18,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,02	68	18,00	0,00	-0,07	0,00	-0,10	0,00	-0,02
14	21,00	-0,02	-0,05	0,05	0,06	0,06	-0,04	0,00	14	18,00	0,02	0,05	-0,05	0,09	-0,02	0,00
32	21,00	0,00	-0,12	-0,03	0,17	0,17	0,02	-0,02	32	18,00	0,00	0,12	0,03	0,18	-0,01	0,02
33	21,00	0,03	-0,10	-0,08	0,13	0,13	0,04	-0,02	33	18,00	-0,03	0,10	0,08	0,14	0,05	0,02
39	21,00	0,03	0,11	0,08	-0,12	0,04	-0,02	39	18,00	-0,03	-0,11	-0,08	-0,18	0,04	0,02	0,02
40	21,00	0,00	0,14	0,03	-0,16	0,02	-0,02	40	18,00	0,00	-0,14	-0,03	-0,23	-0,01	0,02	0,02
69	21,00	-0,01	-0,06	0,00	0,07	-0,03	0,00	0,00	69	18,00	0,01	0,06	0,00	0,08	-0,01	0,00
103	21,00	-0,03	0,02	-0,02	0,01	-0,03	0,00	0,00	103	18,00	0,03	-0,02	0,02	-0,06	-0,05	0,00
111	21,00	-0,02	0,03	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	111	18,00	0,02	-0,03	-0,02	-0,08	-0,02	0,00
114	21,00	-0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	114	18,00	0,01	-0,02	0,01	-0,05	-0,01	0,00
118	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	118	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
119	21,00	-0,02	-0,05	0,28	0,06	-0,04	0,00	0,00	119	18,00	0,02	0,05	-0,28	0,07	-0,02	0,00
120	21,00	-0,02	-0,04	-0,02	0,05	-0,03	0,00	0,00	120	18,00	0,02	0,04	0,02	0,07	-0,03	0,00
45	21,00	0,00	0,09	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	-0,09	0,00	-0,06	0,00	0,00
52	21,00	0,00	0,09	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	-0,09	0,00	-0,07	0,00	0,00
119	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,30	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	46	21,00	0,00	-0,30	0,00	-0,17	0,00	0,00
32	21,00	0,00	-0,06	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	45	21,00	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,00
33	21,00	0,00	-0,05	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	122	21,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	0,00	0,00
122	21,00	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	49	21,00	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	-0,01
122	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	120	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
120	21,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	33	21,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	40	21,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
103	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
108	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
114	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
115	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
40	21,00	0,00	0,06	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,05	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,00	0,00
117	21,00	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,00	52	21,00	0,00	-0,05	0,00	-0,11	0,00	-0,01

CARATT.: SISMA 0°: MODO4: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
1	3,00	-1,05	0,73	1,22	0,20	-0,38	0,01	1	0,00	1,05	-0,73	-1,22	-2,21	-2,51	-0,01	
2	3,00	-1,14	1,10	0,66	0,51	-0,72	0,01	2	0,00	1,14	-1,10	-0,66	-3,53	-2,40	-0,01	
3	3,00	-1,16	0,75	0,58	0,39	-0,75	0,01	3	0,00	1,16	-0,75	-0,58	-2,45	-2,42	-0,01	
4	3,00	-1,39	0,40	0,55	0,28	-1,16	0,01	4	0,00	1,39	-0,40	-0,55	-1,37	-2,64	-0,01	
5	3,00	-2,88	0,04	-0,15	-0,04	-1,92	0,01	5	0,00	2,88	-0,04	0,15	-0,07	-5,97	-0,01	
6	3,00	0,00	-1,53	-0,01	1,78	0,00	0,01	6	0,00	0,00	1,53	0,01	2,41	0,00	-0,01	
7	3,00	-2,87	-0,04	0,15	0,04	-1,91	0,01	7	0,00	2,87	0,04	-0,15	0,07	-5,96	-0,01	
8	3,00	-1,39	-0,39	-0,49	-0,26	-1,16	0,01	8	0,00	1,39	0,39	0,49	1,33	-2,64	-0,01	
9	3,00	-1,16	-0,74	-0,53	-0,38	-0,75	0,01	9	0,00	1,16	0,74	0,53	2,40	-2,42	-0,01	
10	3,00	-1,14	-1,11	-0,54	-0,46	-0,73	0,01	10	0,00	1,14	1,11	0,54	3,50	-2,40	-0,01	
11	3,00	-1,02	-0,71	-1,44	-0,23	-0,32	0,01	11	0,00	1,02	0,71	1,44	2,17	-2,48	-0,01	
12	3,00	-0,85	0,86	1,20	-0,04	0,04	0,01	12	0,00	0,85	-0,86	-1,20	-2,32	-2,37	-0,01	
13	3,00	-1,00	0,90	-0,83	0,00	-0,03	0,02	13	0,00	1,00	-0,90	0,83	-2,47	-2,70	-0,02	
14	3,00	-0,65	0,15	0,59	-0,04	-0,65	0,00	14	0,00	0,65	-0,15	-0,59	-0,36	-1,13	0,00	
15	3,00	-0,99	0,00	-0,19	0,19	-1,11	0,01	15	0,00	0,99	0,00	0,19	-0,19	-1,60	-0,01	
16	3,00	-0,92	0,00	-0,01	0,00	-1,01	0,00	16	0,00	0,92	0,00	0,01	0,00	-1,50	0,00	
17	3,00	-0,99	0,01	0,21	-0,18	-1,10	0,01	17	0,00	0,99	-0,01	-0,21	0,17	-1,60	-0,01	
18	3,00	-0,65	-0,15	-0,05	0,05	-0,65	0,00	18	0,00	0,65	0,15	0,05	0,35	-1,13	0,00	
19	3,00	-1,00	-0,89	0,64	0,01	-0,03	0,02	19	0,00	1,00	0,89	-0,64	2,43	-2,71	-0,02	
20	3,00	-0,85	-0,85	-1,17	0,04	0,04	0,01	20	0,00	0,85	0,85	1,17	2,30	-2,37	-0,01	

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD04: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
21	3,00	-0,85	0,90	1,35	-0,11	0,10	0,01	21	0,00	0,85	-0,90	-1,35	-2,35	-2,43	-0,01	-0,01
22	3,00	-1,24	0,25	-1,02	0,34	-0,79	0,01	22	0,00	1,24	-0,25	1,02	-1,03	-2,60	-0,01	-0,01
23	3,00	-1,34	0,27	-1,56	-0,33	-1,60	0,01	23	0,00	1,34	-0,27	1,56	-0,41	-2,06	-0,01	-0,01
24	3,00	-1,56	0,04	0,26	0,00	-1,76	0,01	24	0,00	1,56	-0,04	-0,26	-0,11	-2,51	-0,01	-0,01
25	3,00	0,00	-1,48	0,00	1,42	0,00	0,01	25	0,00	0,00	1,48	0,00	2,64	0,00	-0,01	-0,01
26	3,00	-1,56	-0,04	-0,22	0,00	-1,76	0,01	26	0,00	1,56	0,04	0,22	0,10	-2,52	-0,01	-0,01
27	3,00	-1,34	-0,27	1,68	0,33	-1,61	0,01	27	0,00	1,34	0,27	-1,68	0,40	-2,06	-0,01	-0,01
28	3,00	-1,24	-0,24	0,86	-0,36	-0,78	0,01	28	0,00	1,24	0,24	-0,86	1,01	-2,60	-0,01	-0,01
29	3,00	-0,85	-0,89	-1,38	0,11	0,10	0,01	29	0,00	0,85	0,89	1,38	2,33	-2,43	-0,01	-0,01
30	3,00	-0,98	0,71	0,25	0,02	-0,68	0,01	30	0,00	0,98	-0,71	-0,25	-1,97	-1,99	-0,01	-0,01
31	3,00	-1,63	0,41	-0,45	0,06	-1,44	0,01	31	0,00	1,63	-0,41	0,45	-1,18	-3,02	-0,01	-0,01
32	3,00	-1,40	1,11	2,24	1,22	-1,41	0,01	32	0,00	1,40	-1,11	-2,24	-4,26	-2,42	-0,01	-0,01
33	3,00	-1,45	1,02	-2,23	0,77	-1,51	0,01	33	0,00	1,45	-1,02	2,23	-3,55	-2,47	-0,01	-0,01
34	3,00	0,03	-4,38	-0,16	3,04	0,10	0,01	34	0,00	-0,03	4,38	0,16	8,95	-0,02	-0,01	-0,01
35	3,00	-1,68	0,20	-0,79	-0,24	-2,13	0,01	35	0,00	1,68	-0,20	0,79	-0,32	-2,48	-0,01	-0,01
36	3,00	-1,71	0,00	-0,01	0,00	-1,59	0,01	36	0,00	1,71	0,00	0,01	-0,01	-3,11	-0,01	-0,01
37	3,00	-1,68	-0,20	0,64	0,24	-2,13	0,01	37	0,00	1,68	0,20	-0,64	0,31	-2,48	-0,01	-0,01
38	3,00	-0,03	-4,37	0,05	3,03	-0,09	0,01	38	0,00	0,03	4,37	-0,05	8,95	0,02	-0,01	-0,01
39	3,00	-1,45	-1,00	2,61	-0,74	-1,51	0,01	39	0,00	1,45	1,00	-2,61	3,48	-2,47	-0,01	-0,01
40	3,00	-1,40	-1,09	-2,24	-1,20	-1,41	0,01	40	0,00	1,40	1,09	2,24	4,19	-2,42	-0,01	-0,01
41	3,00	-1,63	-0,40	0,46	-0,06	-1,44	0,01	41	0,00	1,63	0,40	-0,46	1,16	-3,02	-0,01	-0,01
42	3,00	-0,98	-0,71	-0,27	-0,01	-0,69	0,01	42	0,00	0,98	0,71	0,27	1,95	-1,99	-0,01	-0,01
1	3,00	0,00	-0,32	0,00	0,95	0,00	-0,01	2	3,00	0,00	0,32	0,00	0,92	0,00	0,01	0,01
2	3,00	0,00	-0,32	0,00	0,91	0,00	-0,01	3	3,00	0,00	0,32	0,00	0,91	0,00	0,01	0,01
3	3,00	0,00	-0,30	0,00	0,87	0,00	-0,01	4	3,00	0,00	0,30	0,00	0,84	0,00	0,01	0,01
8	3,00	0,00	-0,31	0,00	0,85	0,00	-0,01	9	3,00	0,00	0,31	0,00	0,88	0,00	0,01	0,01
9	3,00	0,00	-0,32	0,00	0,91	0,00	-0,01	10	3,00	0,00	0,32	0,00	0,91	0,00	0,01	0,01
10	3,00	0,00	-0,32	0,00	0,92	0,00	-0,01	11	3,00	0,00	0,32	0,00	0,96	0,00	0,01	0,01
4	3,00	0,00	-0,85	0,00	1,66	0,00	-0,01	5	3,00	0,00	0,85	0,00	1,69	0,00	0,01	0,01
5	3,00	0,00	-1,39	0,00	2,12	0,00	-0,01	6	3,00	0,00	1,39	0,00	1,80	0,00	0,01	0,01
6	3,00	0,00	-1,39	0,00	1,80	0,00	-0,01	7	3,00	0,00	1,39	0,00	2,13	0,00	0,01	0,01
7	3,00	0,00	-0,84	0,00	1,68	0,00	-0,01	8	3,00	0,00	0,84	0,00	1,64	0,00	0,01	0,01
14	3,00	0,00	-0,58	0,00	1,37	0,00	-0,01	15	3,00	0,00	0,58	0,00	1,27	0,00	0,01	0,01
17	3,00	0,00	-0,58	0,00	1,27	0,00	-0,01	18	3,00	0,00	0,58	0,00	1,36	0,00	0,01	0,01
15	3,00	0,00	-0,83	0,00	1,07	0,00	-0,01	16	3,00	0,00	0,83	0,00	1,08	0,00	0,01	0,01
16	3,00	0,00	-0,83	0,00	1,08	0,00	-0,01	17	3,00	0,00	0,83	0,00	1,07	0,00	0,01	0,01
23	3,00	0,00	-2,00	0,00	2,15	0,00	0,01	24	3,00	0,00	2,00	0,00	2,30	0,00	-0,01	-0,01
24	3,00	0,00	-0,69	0,00	1,42	0,00	-0,01	25	3,00	0,00	0,69	0,00	1,55	0,00	0,01	0,01
25	3,00	0,00	-0,68	0,00	1,55	0,00	-0,01	26	3,00	0,00	0,68	0,00	1,41	0,00	0,01	0,01
26	3,00	0,00	-2,01	0,00	2,31	0,00	0,01	27	3,00	0,00	2,01	0,00	2,15	0,00	-0,01	-0,01
30	3,00	0,00	-0,56	0,00	1,58	0,00	-0,01	31	3,00	0,00	0,56	0,00	1,52	0,00	0,01	0,01
31	3,00	0,00	-0,73	0,00	1,68	0,00	-0,01	32	3,00	0,00	0,73	0,00	1,61	0,00	0,01	0,01
40	3,00	0,00	-0,73	0,00	1,61	0,00	-0,01	41	3,00	0,00	0,73	0,00	1,68	0,00	0,01	0,01
41	3,00	0,00	-0,56	0,00	1,52	0,00	-0,01	42	3,00	0,00	0,56	0,00	1,59	0,00	0,01	0,01
33	3,00	0,00	-0,89	0,00	1,83	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,89	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00
38	3,00	0,00	-0,89	0,00	1,97	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,89	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00
32	3,00	0,00	-1,09	0,00	1,40	0,00	-0,01	33	3,00	0,00	1,09	0,00	1,38	0,00	0,01	0,01
39	3,00	0,00	-1,09	0,00	1,38	0,00	-0,01	40	3,00	0,00	1,09	0,00	1,40	0,00	0,01	0,01
34	3,00	0,00	-3,02	0,00	3,98	0,00	-0,06	35	3,00	0,00	3,02	0,00	3,06	0,00	0,06	0,06
35	3,00	0,00	-0,70	0,00	1,31	0,00	-0,01	36	3,00	0,00	0,70	0,00	1,72	0,00	0,01	0,01
36	3,00	0,00	-0,70	0,00	1,72	0,00	-0,01	37	3,00	0,00	0,70	0,00	1,31	0,00	0,01	0,01
37	3,00	0,00	-3,02	0,00	3,06	0,00	-0,06	38	3,00	0,00	3,02	0,00	3,98	0,00	0,06	0,06
1	3,00	0,00	-0,28	0,00	0,56	0,00	-0,04	12	3,00	0,00	0,28	0,00	0,55	0,00	0,04	0,04
12	3,00	0,00	-0,21	0,00	0,47	0,00	-0,02	21	3,00	0,00	0,21	0,00	0,47	0,00	0,02	0,02
21	3,00	0,00	-0,46	0,00	0,71	0,00	0,09	30	3,00	0,00	0,46	0,00	0,72	0,00	-0,09	-0,09
2	3,00	0,00	-0,34	0,00	0,61	0,00	-0,09	13	3,00	0,00	0,34	0,00	0,60	0,00	0,09	0,09
13	3,00	0,00	-0,14	0,00	0,31	0,00	0,04	22	3,00	0,00	0,14	0,00	0,33	0,00	-0,04	-0,04
22	3,00	0,00	-0,21	0,00	0,35	0,00	0,03	31	3,00	0,00	0,21	0,00	0,34	0,00	-0,03	-0,03
3	3,00	0,00	-0,13	0,00	0,39	0,00	-0,01	46	3,00	0,00	0,13	0,00	0,34	0,00	0,01	0,01
45	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,18	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,07	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
22	3,00	0,00	-0,65	0,00	1,92	0,00	-0,04	44	3,00	0,00	0,65	0,00	1,79	0,00	0,04	0,04
48	3,00	0,00	-0,51	0,00	1,64	0,00	0,04	23	3,00	0,00	0,51	0,00	1,39	0,00	-0,04	-0,04
27	3,00	0,00	-0,51	0,00	1,38	0,00	0,04	51	3,00	0,00	0,51	0,00	1,63	0,00	-0,04	-0,04
55	3,00	0,00	-0,65	0,00	1,79	0,00	-0,04	28	3,00	0,00	0,65	0,00	1,92	0,00	0,04	0,04
4	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,14	0,00	0,03	14	3,00	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	-0,03	-0,03
14	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,17	0,00	0,04	23	3,00	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	-0,04	-0,04
18	3,00	0,00	0,07	0,00	-0,17	0,00	0,05	27	3,00	0,00	-0,07	0,00	-0,14	0,00	-0,05	-0,05
8	3,00	0,00	0,08	0,00	-0,15	0,00	0,03	18	3,00	0,00	-0,08	0,00	-0,14	0,00	-0,03	-0,03
9	3,00	0,00	0,13	0,00	-0,38	0,00	-0,02	53	3,00	0,00	-0,13	0,00	-0,33	0,00	0,02	0,02
10	3,00	0,00	0,36	0,00	-0,65	0,00	-0,09	19	3,00	0,00	-0,36	0,00	-0,65	0,00	0,09	0,09
19	3,00	0,00	0,12	0,00	-0,26	0,00	0,04	28	3,00	0,00	-0,12	0,00	-0,29	0,00	-0,04	-0,04
28	3,00	0,00	0,21	0,00	-0,34	0,00	0,03	41	3,00	0,00	-0,21	0,00	-0,33	0,00	-0,03	-0,03
11	3,00	0,00	0,28	0,00	-0,56	0,00	-0,04	20	3,00	0,00	-0,28	0,00	-0,55	0,00	0,04	0,04
20	3,00	0,00	0,21	0,00	-0,47	0,00	-0,02	29	3,00	0,00	-0,21	0,00	-0,47	0,00	0,02	0,02
29	3,00	0,00	0,46	0,00	-0,71	0,00	0,09	42	3,00	0,00	-0,46	0,00	-0,72	0,00	-0,09	-0,09
52	3,00	0,00	0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00	39	3,00	0,00	-0,07	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3,00	0,00	-1,22	0,00	0,98	0,00	0,01	49	3,00							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO4: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
5	6,00	-1,81	0,04	0,39	-0,06	-3,17	0,01	5	3,00	1,81	-0,04	-0,39	-0,06	-1,82	-0,01	-0,01
6	6,00	0,00	-1,43	-0,01	2,05	0,00	0,01	6	3,00	0,00	1,43	0,01	1,90	0,00	-0,01	-0,01
7	6,00	-1,80	-0,04	-0,40	0,06	-3,16	0,01	7	3,00	1,80	0,04	0,40	0,06	-1,81	-0,01	-0,01
8	6,00	-1,04	-0,31	-1,09	0,56	-1,70	0,02	8	3,00	1,04	0,31	1,09	0,30	-1,17	-0,02	-0,02
9	6,00	-0,84	-0,62	-0,64	1,07	-1,51	0,02	9	3,00	0,84	0,62	0,64	0,64	-0,81	-0,02	-0,02
10	6,00	-0,88	-0,98	-0,91	1,66	-1,59	0,02	10	3,00	0,88	0,98	0,91	1,03	-0,83	-0,02	-0,02
11	6,00	-0,64	-0,68	-2,04	1,17	-1,38	0,02	11	3,00	0,64	0,68	2,04	0,69	-0,39	-0,02	-0,02
12	6,00	-0,23	0,83	1,13	-1,33	-0,79	0,02	12	3,00	0,23	-0,83	-1,13	-0,96	0,16	-0,02	-0,02
13	6,00	-0,23	0,75	-1,03	-1,17	-0,82	0,02	13	3,00	0,23	-0,75	1,03	-0,90	0,17	-0,02	-0,02
14	6,00	-0,53	0,16	1,18	-0,26	-0,80	0,01	14	3,00	0,53	-0,16	-1,18	-0,20	-0,66	-0,01	-0,01
15	6,00	-0,94	-0,05	0,06	0,03	-1,37	0,01	15	3,00	0,94	0,05	-0,06	0,11	-1,22	-0,01	-0,01
16	6,00	-0,94	0,00	-0,02	0,00	-1,40	0,01	16	3,00	0,94	0,00	0,02	0,00	-1,19	-0,01	-0,01
17	6,00	-0,93	0,06	-0,04	-0,04	-1,37	0,01	17	3,00	0,93	-0,06	0,04	-0,12	-1,21	-0,01	-0,01
18	6,00	-0,53	-0,16	-0,62	0,25	-0,80	0,01	18	3,00	0,53	0,16	0,62	0,19	-0,66	-0,01	-0,01
19	6,00	-0,23	-0,74	0,87	1,16	-0,82	0,02	19	3,00	0,23	0,74	-0,87	0,89	0,17	-0,02	-0,02
20	6,00	-0,23	-0,82	-1,10	1,31	-0,79	0,02	20	3,00	0,23	0,82	1,10	0,95	0,16	-0,02	-0,02
21	6,00	-0,39	0,96	1,60	-1,54	-1,10	0,02	21	3,00	0,39	-0,96	-1,60	-1,11	0,02	-0,02	-0,02
22	6,00	-0,76	0,17	-0,30	-0,38	-1,35	0,02	22	3,00	0,76	-0,17	0,30	-0,09	-0,75	-0,02	-0,02
23	6,00	-1,36	0,30	-0,14	-0,39	-1,94	0,01	23	3,00	1,36	-0,30	0,14	-0,44	-1,82	-0,01	-0,01
24	6,00	-1,57	0,03	-1,06	-0,05	-2,30	0,01	24	3,00	1,57	-0,03	1,06	-0,04	-2,03	-0,01	-0,01
25	6,00	0,00	-1,27	-0,01	1,95	0,00	0,01	25	3,00	0,00	1,27	0,01	1,55	0,00	-0,01	-0,01
26	6,00	-1,57	-0,03	1,11	0,05	-2,30	0,01	26	3,00	1,57	0,03	-1,11	0,03	-2,04	-0,01	-0,01
27	6,00	-1,36	-0,30	0,24	0,39	-1,94	0,01	27	3,00	1,36	0,30	-0,24	0,44	-1,82	-0,01	-0,01
28	6,00	-0,76	-0,15	0,13	0,35	-1,34	0,02	28	3,00	0,76	0,15	-0,13	0,06	-0,75	-0,02	-0,02
29	6,00	-0,39	-0,95	-1,63	1,53	-1,11	0,02	29	3,00	0,39	0,95	1,63	1,10	0,02	-0,02	-0,02
30	6,00	-0,60	0,58	0,35	-0,92	-1,01	0,01	30	3,00	0,60	-0,58	-0,35	-0,68	-0,63	-0,01	-0,01
31	6,00	-1,27	0,30	-0,49	-0,49	-1,98	0,02	31	3,00	1,27	-0,30	0,49	-0,34	-1,52	-0,02	-0,02
32	6,00	-1,14	0,88	2,61	-1,65	-1,69	0,02	32	3,00	1,14	-0,88	-2,61	-0,78	-1,46	-0,02	-0,02
33	6,00	-1,23	0,88	-2,50	-1,54	-1,80	0,02	33	3,00	1,23	-0,88	2,50	-0,89	-1,59	-0,02	-0,02
34	6,00	-0,01	-2,86	1,97	4,74	-0,05	0,01	34	3,00	0,01	2,86	-1,97	3,15	0,03	-0,01	-0,01
35	6,00	-1,71	0,19	-3,11	-0,23	-2,36	0,01	35	3,00	1,71	-0,19	3,11	-0,30	-2,36	-0,01	-0,01
36	6,00	0,00	-1,31	-0,01	1,96	0,00	0,02	36	3,00	0,00	1,31	0,01	1,64	0,00	-0,02	-0,02
37	6,00	-1,71	-0,19	2,96	0,23	-2,36	0,01	37	3,00	1,71	0,19	-2,96	0,30	-2,36	-0,01	-0,01
38	6,00	0,01	-2,86	-2,09	4,74	0,05	0,01	38	3,00	-0,01	2,86	2,09	3,15	-0,03	-0,01	-0,01
39	6,00	-1,22	-0,86	2,88	1,50	-1,80	0,02	39	3,00	1,22	0,86	-2,88	0,86	-1,58	-0,02	-0,02
40	6,00	-1,14	-0,86	-2,61	1,61	-1,69	0,02	40	3,00	1,14	0,86	2,61	0,76	-1,46	-0,02	-0,02
41	6,00	-1,27	-0,30	0,49	0,48	-1,98	0,02	41	3,00	1,27	0,30	-0,49	0,33	-1,52	-0,02	-0,02
42	6,00	-0,60	-0,58	-0,36	0,91	-1,01	0,01	42	3,00	0,60	0,58	0,36	0,68	-0,64	-0,01	-0,01
1	6,00	0,00	-0,30	0,00	0,91	0,00	-0,01	2	6,00	0,00	0,30	0,00	0,86	0,00	0,01	0,01
2	6,00	0,00	-0,24	0,00	0,66	0,00	-0,01	3	6,00	0,00	0,24	0,00	0,67	0,00	0,01	0,01
3	6,00	0,00	-0,24	0,00	0,68	0,00	-0,01	4	6,00	0,00	0,24	0,00	0,68	0,00	0,01	0,01
8	6,00	0,00	-0,25	0,00	0,68	0,00	-0,01	9	6,00	0,00	0,25	0,00	0,68	0,00	0,01	0,01
9	6,00	0,00	-0,24	0,00	0,67	0,00	-0,01	10	6,00	0,00	0,24	0,00	0,66	0,00	0,01	0,01
10	6,00	0,00	-0,29	0,00	0,83	0,00	-0,01	11	6,00	0,00	0,29	0,00	0,86	0,00	0,01	0,01
4	6,00	0,00	-0,44	0,00	0,85	0,00	-0,01	5	6,00	0,00	0,44	0,00	0,88	0,00	0,01	0,01
5	6,00	0,00	-0,77	0,00	1,16	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,77	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
6	6,00	0,00	-0,77	0,00	1,02	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,77	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00
7	6,00	0,00	-0,43	0,00	0,87	0,00	-0,01	8	6,00	0,00	0,43	0,00	0,84	0,00	0,01	0,01
12	6,00	0,00	-0,12	0,00	0,36	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,12	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	-0,12	0,00	0,36	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,12	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	-0,30	0,00	0,70	0,00	-0,01	15	6,00	0,00	0,30	0,00	0,64	0,00	0,01	0,01
17	6,00	0,00	-0,29	0,00	0,64	0,00	-0,01	18	6,00	0,00	0,29	0,00	0,69	0,00	0,01	0,01
15	6,00	0,00	-0,57	0,00	0,76	0,00	-0,01	16	6,00	0,00	0,57	0,00	0,72	0,00	0,01	0,01
16	6,00	0,00	-0,56	0,00	0,71	0,00	-0,01	17	6,00	0,00	0,56	0,00	0,76	0,00	0,01	0,01
21	6,00	0,00	-0,13	0,00	0,35	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,13	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	-0,13	0,00	0,35	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,13	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
23	6,00	0,00	-1,30	0,00	1,42	0,00	0,00	24	6,00	0,00	1,30	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00
24	6,00	0,00	-0,42	0,00	0,87	0,00	-0,01	25	6,00	0,00	0,42	0,00	0,97	0,00	0,01	0,01
25	6,00	0,00	-0,42	0,00	0,96	0,00	-0,01	26	6,00	0,00	0,42	0,00	0,87	0,00	0,01	0,01
26	6,00	0,00	-1,31	0,00	1,47	0,00	0,00	27	6,00	0,00	1,31	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
30	6,00	0,00	-0,31	0,00	0,89	0,00	-0,01	31	6,00	0,00	0,31	0,00	0,85	0,00	0,01	0,01
31	6,00	0,00	-0,42	0,00	0,95	0,00	-0,01	32	6,00	0,00	0,42	0,00	0,93	0,00	0,01	0,01
33	6,00	0,00	-0,52	0,00	1,07	0,00	-0,01	34	6,00	0,00	0,52	0,00	1,14	0,00	0,01	0,01
34	6,00	0,00	-1,66	0,00	2,12	0,00	0,00	35	6,00	0,00	1,66	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
35	6,00	0,00	-0,39	0,00	0,75	0,00	-0,01	36	6,00	0,00	0,39	0,00	0,92	0,00	0,01	0,01
36	6,00	0,00	-0,39	0,00	0,93	0,00	-0,01	37	6,00	0,00	0,39	0,00	0,75	0,00	0,01	0,01
37	6,00	0,00	-1,66	0,00	1,76	0,00	0,00	38	6,00	0,00	1,66	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00
38	6,00	0,00	-0,51	0,00	1,13	0,00	-0,01	39	6,00	0,00	0,51	0,00	1,06	0,00	0,01	0,01
40	6,00	0,00	-0,42	0,00	0,93	0,00	-0,01	41	6,00	0,00	0,42	0,00	0,95	0,00	0,01	0,01
41	6,00	0,00	-0,31	0,00	0,85	0,00	-0,01	42	6,00	0,00	0,31	0,00	0,89	0,00	0,01	0,01
32	6,00	0,00	-0,55	0,00	0,70	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,55	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
39	6,00	0,00	-0,55	0,00	0,70	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,55	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	-0,29	0,00	0,85	0,00	-0,03	44	6,00	0,00	0,29	0,00	0,80	0,00	0,03	0,03
48	6,00	0,00	-0,24	0,00	0,77	0,00	0,01	23	6,00	0,00	0,24	0,00	0,67	0,00	-0,01	-0,01
27	6,00	0,00	-0,24	0,00	0,67	0,00	0,01	51	6,00	0,00	0,24	0,00	0,77	0,00	-0,01	-0,01
55	6,00	0,00	-0,29	0,00	0,81	0,00	-0,03	28	6,00	0,00	0,29	0,00	0,85	0,00	0,03	0,03
1	6,00	0,00	-0,18	0,00	0,36	0,00	-0,02	12	6,00	0,00	0,18	0,00	0,36	0,00	0,02	0,02
21	6,00	0,00	-0,31	0,00	0,47	0,00	-0,01	30	6,00	0,00	0,31	0,00	0,49	0,00	0,01	0,01
12	6,00	0,00	-0,19	0,00	0,44	0,00	0,01	21	6,00	0,00						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD04: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
10	6,00	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,44	0,00	-0,07	19	6,00	0,00	-0,25	0,00	-0,44	0,00	0,07
19	6,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,19	0,00	0,01	28	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,20	0,00	-0,01
22	6,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,16	0,00	0,01	31	6,00	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	-0,01
28	6,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,01	41	6,00	0,00	-0,10	0,00	-0,16	0,00	-0,01
3	6,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,02	46	6,00	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,02
9	6,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,19	0,00	-0,02	53	6,00	0,00	-0,07	0,00	-0,17	0,00	0,02
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
49	6,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,01	33	6,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,01
52	6,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,11	0,00	-0,01	39	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,01
56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
45	6,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,65	0,00	0,02	49	6,00	0,00	0,80	0,00	0,64	0,00	-0,02
52	6,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,64	0,00	0,02	56	6,00	0,00	0,80	0,00	0,65	0,00	-0,02
4	6,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	18	6,00	0,00	-0,05	0,00	-0,09	0,00	0,00
14	6,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,12	0,00	0,03	23	6,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	-0,03
18	6,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,03	27	6,00	0,00	-0,05	0,00	-0,10	0,00	-0,03
1	9,00	-0,03	0,16	2,30	-1,15	-0,39	0,00	1	6,00	0,03	-0,16	-2,30	0,70	0,31	0,00	0,00
2	9,00	-0,10	0,34	1,17	-2,31	-0,54	0,00	2	6,00	0,10	-0,34	-1,17	1,38	0,28	0,00	0,00
3	9,00	-0,09	0,21	0,76	-1,59	-0,56	0,00	3	6,00	0,09	-0,21	-0,76	1,02	0,30	0,00	0,00
4	9,00	-0,07	0,12	1,41	-0,93	-0,52	0,00	4	6,00	0,07	-0,12	-1,41	0,59	0,32	0,00	0,00
5	9,00	-0,21	0,01	0,72	-0,02	-1,79	0,00	5	6,00	0,21	-0,01	-0,72	0,00	1,21	0,00	0,00
6	9,00	0,00	-0,02	-0,01	0,15	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,02	0,01	-0,09	0,00	0,00	0,00
7	9,00	-0,21	-0,01	-0,74	0,02	-1,80	0,00	7	6,00	0,21	0,01	0,74	0,00	1,21	0,00	0,00
8	9,00	-0,07	-0,12	-1,32	0,89	-0,52	0,00	8	6,00	0,07	0,12	1,32	-0,57	0,32	0,00	0,00
9	9,00	-0,09	-0,20	-0,72	1,54	-0,56	0,00	9	6,00	0,09	0,20	0,72	-0,99	0,30	0,00	0,00
10	9,00	-0,09	-0,32	-1,10	2,25	-0,54	0,00	10	6,00	0,09	0,32	1,10	-1,36	0,28	0,00	0,00
11	9,00	-0,23	-0,28	-2,50	1,63	-1,25	0,01	11	6,00	0,23	0,28	2,50	-0,85	0,61	-0,01	0,00
12	9,00	-0,01	0,21	1,27	-1,18	-0,42	0,00	12	6,00	0,01	-0,21	-1,27	0,59	0,38	0,00	0,00
13	9,00	0,01	0,10	-1,29	-0,84	-0,40	0,00	13	6,00	-0,01	-0,10	1,29	0,56	0,42	0,00	0,00
14	9,00	-0,08	0,05	1,48	-0,22	-0,39	0,00	14	6,00	0,08	-0,05	-1,48	0,10	0,15	0,00	0,00
15	9,00	-0,06	0,01	0,33	-0,18	-0,21	0,00	15	6,00	0,06	-0,01	-0,33	0,14	0,05	0,00	0,00
16	9,00	-0,08	0,00	-0,02	0,00	-0,23	0,00	16	6,00	0,08	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
17	9,00	-0,06	-0,01	-0,31	0,16	-0,20	0,00	17	6,00	0,06	0,01	0,31	-0,13	0,05	0,00	0,00
18	9,00	-0,09	-0,05	-0,92	0,24	-0,39	0,00	18	6,00	0,09	0,05	0,92	-0,09	0,15	0,00	0,00
19	9,00	0,01	-0,09	1,15	0,81	-0,40	0,00	19	6,00	-0,01	0,09	-1,15	-0,55	0,42	0,00	0,00
20	9,00	-0,01	-0,21	-1,24	1,16	-0,42	0,00	20	6,00	0,01	0,21	1,24	-0,59	0,38	0,00	0,00
21	9,00	-0,17	0,37	1,84	-1,69	-1,31	0,01	21	6,00	0,17	-0,37	-1,84	0,68	0,84	-0,01	0,00
22	9,00	0,01	0,08	-0,14	-0,61	-0,31	0,00	22	6,00	-0,01	-0,08	0,14	0,40	0,33	0,00	0,00
23	9,00	-0,08	0,00	0,86	-0,03	-0,23	0,00	23	6,00	0,08	0,00	-0,86	0,03	0,01	0,00	0,00
24	9,00	-0,06	0,00	-1,93	-0,05	-0,21	0,00	24	6,00	0,06	0,00	1,93	0,04	0,04	0,00	0,00
25	9,00	0,00	-0,03	-0,01	0,25	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,03	0,01	-0,17	0,00	0,00	0,00
26	9,00	-0,06	0,00	2,00	0,04	-0,21	0,00	26	6,00	0,06	0,00	-2,00	-0,04	0,04	0,00	0,00
27	9,00	-0,08	0,01	-0,78	0,01	-0,23	0,00	27	6,00	0,08	-0,01	0,78	-0,03	0,01	0,00	0,00
28	9,00	0,01	-0,08	-0,05	0,61	-0,31	0,00	28	6,00	-0,01	0,08	0,05	-0,39	0,33	0,00	0,00
29	9,00	-0,17	-0,36	-1,87	1,67	-1,31	0,01	29	6,00	0,17	0,36	1,87	-0,67	0,84	-0,01	0,00
30	9,00	-0,02	0,12	0,35	-0,79	-0,38	0,00	30	6,00	0,02	-0,12	-0,35	0,47	0,31	0,00	0,00
31	9,00	-0,09	0,08	-0,48	-0,60	-0,61	0,00	31	6,00	0,09	-0,08	0,48	0,38	0,36	0,00	0,00
32	9,00	-0,07	0,38	2,74	-2,98	-0,40	0,00	32	6,00	0,07	-0,38	-2,74	1,94	0,20	0,00	0,00
33	9,00	-0,07	0,33	-2,57	-2,40	-0,38	0,00	33	6,00	0,07	-0,33	2,57	1,50	0,18	0,00	0,00
34	9,00	-0,01	-0,22	3,12	2,01	-0,03	0,00	34	6,00	0,01	0,22	-3,12	-1,41	0,00	0,00	0,00
35	9,00	-0,15	0,02	-4,38	-0,12	-0,37	0,00	35	6,00	0,15	-0,02	4,38	0,05	-0,04	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,02	-0,01	0,22	0,00	0,00	36	6,00	0,00	-0,02	0,01	-0,29	0,00	0,00	0,00
37	9,00	-0,15	-0,02	4,23	0,10	-0,37	0,00	37	6,00	0,15	0,02	-4,23	-0,04	-0,05	0,00	0,00
38	9,00	0,01	-0,20	-3,24	1,99	0,02	0,00	38	6,00	-0,01	0,20	3,24	-1,42	0,00	0,00	0,00
39	9,00	-0,07	-0,31	2,96	2,33	-0,38	0,00	39	6,00	0,07	0,31	-2,96	-1,47	0,18	0,00	0,00
40	9,00	-0,07	-0,36	-2,74	2,91	-0,40	0,00	40	6,00	0,07	0,36	2,74	-1,91	0,20	0,00	0,00
41	9,00	-0,09	-0,08	0,48	0,58	-0,61	0,00	41	6,00	0,09	0,08	-0,48	-0,37	0,36	0,00	0,00
42	9,00	-0,02	-0,11	-0,37	0,78	-0,38	0,00	42	6,00	0,02	0,11	0,37	-0,47	0,31	0,00	0,00
1	9,00	0,00	0,15	0,00	-0,46	0,00	0,00	2	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,13	0,00	-0,36	0,00	0,00	3	9,00	0,00	-0,13	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,13	0,00	-0,37	0,00	0,00	4	9,00	0,00	-0,13	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,13	0,00	-0,37	0,00	0,00	9	9,00	0,00	-0,13	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,13	0,00	-0,37	0,00	0,00	10	9,00	0,00	-0,13	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,16	0,00	-0,46	0,00	0,00	11	9,00	0,00	-0,16	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,24	0,00	-0,46	0,00	0,00	5	9,00	0,00	-0,24	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,36	0,00	-0,58	0,00	0,00	6	9,00	0,00	-0,36	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00
6	9,00	0,00	0,36	0,00	-0,45	0,00	0,00	7	9,00	0,00	-0,36	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00
7	9,00	0,00	0,23	0,00	-0,48	0,00	0,00	8	9,00	0,00	-0,23	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,06	0,00	-0,17	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,06	0,00	-0,17	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,15	0,00	-0,36	0,00	0,00	15	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,15	0,00	-0,32	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
15	9,00	0,00	0,27	0,00	-0,37	0,00	0,00	16	9,00	0,00	-0,27	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,27	0,00	-0,35	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,27	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,06	0,00	-0,17	0,00	0,00	22	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,06	0,00	-0,16	0,00	0,00	29	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,45	0,00	-0,52	0,00	-0,01	24	9,00	0,00	-0,45	0,00	-0,52	0,00	0,01	0,00
24	9,00	0,00	0,18	0,00	-0,37	0,00	0,00	25	9,00	0,00	-0,18	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00
25	9,00	0,00	0,18	0,00	-0,41	0,00	0,00	26	9,00	0,00	-0,18					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO4: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
35	9,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,39	0,00	0,00	36	9,00	0,00	-0,18	0,00	-0,42	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,42	0,00	0,00	37	9,00	0,00	-0,18	0,00	-0,39	0,00	0,00
37	9,00	0,00	0,00	0,56	0,00	-0,60	0,00	0,00	38	9,00	0,00	-0,56	0,00	-0,75	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,63	0,00	0,01	39	9,00	0,00	-0,28	0,00	-0,59	0,00	-0,01
40	9,00	0,00	0,00	0,22	0,00	-0,50	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,22	0,00	-0,50	0,00	0,00
41	9,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,40	0,00	0,00	42	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,42	0,00	0,00
32	9,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,27	0,00	0,00	33	9,00	0,00	-0,21	0,00	-0,27	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,26	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,21	0,00	-0,27	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,52	0,00	-0,02	44	9,00	0,00	-0,19	0,00	-0,55	0,00	0,02
48	9,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,51	0,00	-0,03	23	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,41	0,00	0,03
27	9,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,40	0,00	-0,02	51	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,51	0,00	0,02
55	9,00	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,55	0,00	-0,02	28	9,00	0,00	-0,19	0,00	-0,52	0,00	0,02
1	9,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,10	0,00	0,01	12	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,10	0,00	-0,01
21	9,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,12	0,00	-0,01	30	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,12	0,00	0,01
12	9,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00	21	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
11	9,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,00	0,01	20	9,00	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	-0,01
29	9,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,12	0,00	-0,01	42	9,00	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,01
20	9,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,08	0,00	0,03	13	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	-0,03
13	9,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	-0,01	22	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,01
10	9,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,00	0,03	19	9,00	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	-0,03
19	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	-0,01	28	9,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,01
22	9,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,04	46	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,04
9	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,04	53	9,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	-0,04
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
49	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	33	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01
52	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01	39	9,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01
56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	40	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
45	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	49	9,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,01
52	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	56	9,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,01
4	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	14	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,02	23	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02
18	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,02	27	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
1	12,00	0,41	-0,27	2,10	0,00	-0,60	0,25	-0,01	1	9,00	-0,41	0,27	-2,10	1,35	0,88	0,01
2	12,00	0,69	-0,40	1,15	0,00	-1,38	0,54	-0,01	2	9,00	-0,69	0,40	-1,15	2,48	1,38	0,01
3	12,00	0,65	-0,24	0,73	0,00	-1,04	0,48	-0,01	3	9,00	-0,65	0,24	-0,73	1,71	1,31	0,01
4	12,00	0,72	-0,15	1,28	0,00	-0,56	0,58	-0,01	4	9,00	-0,72	0,15	-1,28	0,97	1,40	0,01
5	12,00	1,15	-0,04	0,59	0,00	0,07	0,08	-0,01	5	9,00	-1,15	0,04	-0,59	0,05	3,09	0,01
6	12,00	-0,01	0,79	-0,01	0,00	-1,03	-0,02	0,00	6	9,00	0,01	-0,79	0,01	-1,15	-0,01	0,00
7	12,00	1,14	0,04	-0,62	0,00	-0,06	0,06	-0,01	7	9,00	-1,14	-0,04	0,62	-0,05	3,08	0,01
8	12,00	0,72	0,14	-1,21	0,00	0,54	0,59	-0,01	8	9,00	-0,72	-0,14	1,21	-0,92	1,40	0,01
9	12,00	0,65	0,24	-0,69	0,00	0,99	0,48	-0,01	9	9,00	-0,65	-0,24	0,69	-1,67	1,32	0,01
10	12,00	0,71	0,40	-1,08	0,00	1,35	0,57	-0,01	10	9,00	-0,71	-0,40	1,08	-2,44	1,39	0,01
11	12,00	0,58	0,36	-2,29	0,00	0,85	-0,23	-0,02	11	9,00	-0,58	-0,36	2,29	-1,85	1,83	0,02
12	12,00	0,15	-0,43	1,20	0,00	-0,31	-0,21	-0,01	12	9,00	-0,15	0,43	-1,20	1,51	0,62	0,01
13	12,00	0,14	-0,20	-1,22	0,00	-0,48	-0,23	-0,01	13	9,00	-0,14	0,20	1,22	1,04	0,61	0,01
14	12,00	0,37	-0,03	1,34	0,00	-0,19	0,20	-0,01	14	9,00	-0,37	0,03	-1,34	0,28	0,82	0,01
15	12,00	0,64	0,03	0,21	0,00	-0,19	0,80	0,00	15	9,00	-0,64	-0,03	-0,21	0,10	0,97	0,00
16	12,00	0,66	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,80	0,00	16	9,00	-0,66	0,00	0,02	0,00	1,03	0,00
17	12,00	0,64	-0,04	-0,19	0,00	0,18	0,79	0,00	17	9,00	-0,64	0,04	0,19	-0,07	0,97	0,00
18	12,00	0,38	0,07	-0,77	0,00	0,10	0,23	-0,01	18	9,00	-0,38	-0,07	0,77	-0,29	0,83	0,01
19	12,00	0,14	0,19	1,07	0,00	0,49	-0,23	-0,01	19	9,00	-0,14	-0,19	-1,07	-1,01	0,61	0,01
20	12,00	0,14	0,43	-1,17	0,00	0,29	-0,22	-0,01	20	9,00	-0,14	-0,43	1,17	-1,49	0,62	0,01
21	12,00	0,16	-0,57	1,77	0,00	-0,51	-1,09	-0,02	21	9,00	-0,16	0,57	-1,77	2,09	1,53	0,02
22	12,00	0,46	0,09	-0,27	0,00	-0,73	0,33	-0,01	22	9,00	-0,46	-0,09	0,27	0,47	0,94	0,01
23	12,00	0,80	-0,14	0,57	0,00	0,14	1,01	0,00	23	9,00	-0,80	0,14	-0,57	0,25	1,19	0,00
24	12,00	0,81	-0,01	-1,65	0,00	-0,03	1,03	0,00	24	9,00	-0,81	0,01	1,65	0,07	1,20	0,00
25	12,00	0,00	0,70	-0,01	0,00	-0,79	0,00	-0,01	25	9,00	0,00	-0,70	0,01	-1,14	0,00	0,01
26	12,00	0,81	0,01	1,72	0,00	0,04	1,03	0,00	26	9,00	-0,81	-0,01	-1,72	-0,06	1,20	0,00
27	12,00	0,80	0,12	-0,48	0,00	-0,10	1,02	0,00	27	9,00	-0,80	-0,12	0,48	-0,23	1,19	0,00
28	12,00	0,47	-0,09	0,08	0,00	0,69	0,34	-0,01	28	9,00	-0,47	0,09	-0,08	-0,46	0,94	0,01
29	12,00	0,16	0,57	-1,80	0,00	0,49	-1,10	-0,02	29	9,00	-0,16	-0,57	1,80	-2,06	1,53	0,02
30	12,00	0,32	-0,25	0,29	0,00	-0,28	0,09	-0,01	30	9,00	-0,32	0,25	-0,29	0,96	0,79	0,01
31	12,00	0,80	-0,15	-0,52	0,00	-0,27	0,62	-0,01	31	9,00	-0,80	0,15	0,52	0,67	1,58	0,01
32	12,00	0,72	-0,56	2,75	0,00	-1,48	0,77	-0,01	32	9,00	-0,72	0,56	-2,75	3,01	1,22	0,01
33	12,00	0,79	-0,61	-2,62	0,00	-0,91	0,87	-0,01	33	9,00	-0,79	0,61	2,62	2,61	1,30	0,01
34	12,00	0,02	1,51	2,83	0,00	-0,47	0,00	-0,01	34	9,00	-0,02	-1,51	-2,83	-3,70	0,04	0,01
35	12,00	0,98	-0,08	-4,01	0,00	0,03	1,21	-0,01	35	9,00	-0,98	0,08	4,01	0,19	1,48	0,01
36	12,00	0,00	0,65	-0,01	0,00	-0,71	0,00	-0,01	36	9,00	0,00	-0,65	0,01	-1,10	0,00	0,01
37	12,00	0,98	0,07	3,86	0,00	-0,03	1,22	-0,01	37	9,00	-0,98	-0,07	-3,86	-0,18	1,49	0,01
38	12,00	0,00	1,47	-2,95	0,00	-0,38	0,03	-0,01	38	9,00	0,00	-1,47	2,95	-3,67	-0,03	0,01
39	12,00	0,79	0,60	3,02	0,00	0,88	0,87	-0,01	39	9,00	-0,79	-0,60	-3,02	-2,52	1,30	0,01
40	12,00	0,72	0,54	-2,75	0,00	1,43	0,77	-0,01	40	9,00	-0,72	-0,54	2,75	-2,93	1,22	0,01
41	12,00	0,80	0,14	0,53	0,00	0,27	0,63	-0,01	41	9,00	-0,80	-0,14	-0,53	-0,65	1,58	0,01
42	12,00	0,32	0,24	-0,30	0,00	0,27	0,09	-0,01	42	9,00	-0,32	-0,24	0,30	-0,94	0,78	0,01
1	12,00	0,00	0,58	0,00	0											

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD04: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
4	12,00	0,00	0,90	0,00	-1,73	0,00	0,02	5	12,00	0,00	-0,90	0,00	-1,82	0,00	-0,02	
5	12,00	0,00	1,28	0,00	-2,11	0,00	0,00	6	12,00	0,00	-1,28	0,00	-1,56	0,00	0,00	
6	12,00	0,00	1,27	0,00	-1,55	0,00	0,00	7	12,00	0,00	-1,27	0,00	-2,10	0,00	0,00	
7	12,00	0,00	0,88	0,00	-1,81	0,00	0,02	8	12,00	0,00	-0,88	0,00	-1,72	0,00	-0,02	
12	12,00	0,00	0,24	0,00	-0,71	0,00	0,00	13	12,00	0,00	-0,24	0,00	-0,71	0,00	0,00	
19	12,00	0,00	0,24	0,00	-0,70	0,00	0,00	20	12,00	0,00	-0,24	0,00	-0,70	0,00	0,00	
14	12,00	0,00	0,56	0,00	-1,43	0,00	0,02	15	12,00	0,00	-0,56	0,00	-1,14	0,00	-0,02	
17	12,00	0,00	0,56	0,00	-1,14	0,00	0,02	18	12,00	0,00	-0,56	0,00	-1,42	0,00	-0,02	
15	12,00	0,00	0,92	0,00	-1,20	0,00	0,01	16	12,00	0,00	-0,92	0,00	-1,24	0,00	-0,01	
16	12,00	0,00	0,92	0,00	-1,24	0,00	0,01	17	12,00	0,00	-0,92	0,00	-1,21	0,00	-0,01	
21	12,00	0,00	0,25	0,00	-0,76	0,00	0,00	22	12,00	0,00	-0,25	0,00	-0,69	0,00	0,00	
28	12,00	0,00	0,25	0,00	-0,68	0,00	0,00	29	12,00	0,00	-0,25	0,00	-0,76	0,00	0,00	
23	12,00	0,00	1,62	0,00	-1,87	0,00	0,00	24	12,00	0,00	-1,62	0,00	-1,85	0,00	0,00	
24	12,00	0,00	0,62	0,00	-1,27	0,00	0,02	25	12,00	0,00	-0,62	0,00	-1,47	0,00	-0,02	
25	12,00	0,00	0,61	0,00	-1,47	0,00	0,02	26	12,00	0,00	-0,61	0,00	-1,27	0,00	-0,02	
26	12,00	0,00	1,63	0,00	-1,86	0,00	0,00	27	12,00	0,00	-1,63	0,00	-1,87	0,00	0,00	
30	12,00	0,00	0,59	0,00	-1,70	0,00	0,01	31	12,00	0,00	-0,59	0,00	-1,62	0,00	-0,01	
31	12,00	0,00	0,77	0,00	-1,80	0,00	0,01	32	12,00	0,00	-0,77	0,00	-1,68	0,00	-0,01	
33	12,00	0,00	0,95	0,00	-1,94	0,00	0,01	34	12,00	0,00	-0,95	0,00	-2,17	0,00	-0,01	
34	12,00	0,00	2,47	0,00	-3,31	0,00	0,02	35	12,00	0,00	-2,47	0,00	-2,63	0,00	-0,02	
35	12,00	0,00	0,62	0,00	-1,29	0,00	0,01	36	12,00	0,00	-0,62	0,00	-1,45	0,00	-0,01	
36	12,00	0,00	0,62	0,00	-1,44	0,00	0,01	37	12,00	0,00	-0,62	0,00	-1,28	0,00	-0,01	
37	12,00	0,00	2,48	0,00	-2,63	0,00	0,02	38	12,00	0,00	-2,48	0,00	-3,34	0,00	-0,02	
38	12,00	0,00	0,95	0,00	-2,19	0,00	0,01	39	12,00	0,00	-0,95	0,00	-1,94	0,00	-0,01	
40	12,00	0,00	0,77	0,00	-1,69	0,00	0,01	41	12,00	0,00	-0,77	0,00	-1,81	0,00	-0,01	
41	12,00	0,00	0,59	0,00	-1,62	0,00	0,01	42	12,00	0,00	-0,59	0,00	-1,70	0,00	-0,01	
32	12,00	0,00	0,76	0,00	-0,99	0,00	0,00	33	12,00	0,00	-0,76	0,00	-0,97	0,00	0,00	
39	12,00	0,00	0,75	0,00	-0,96	0,00	0,00	40	12,00	0,00	-0,75	0,00	-0,98	0,00	0,00	
22	12,00	0,00	0,63	0,00	-1,79	0,00	0,00	44	12,00	0,00	-0,63	0,00	-1,81	0,00	0,00	
48	12,00	0,00	0,50	0,00	-1,66	0,00	-0,07	23	12,00	0,00	-0,50	0,00	-1,34	0,00	0,07	
27	12,00	0,00	0,50	0,00	-1,34	0,00	-0,07	51	12,00	0,00	-0,50	0,00	-1,66	0,00	0,07	
55	12,00	0,00	0,62	0,00	-1,80	0,00	0,00	28	12,00	0,00	-0,62	0,00	-1,79	0,00	0,00	
1	12,00	0,00	0,28	0,00	-0,56	0,00	0,08	12	12,00	0,00	-0,28	0,00	-0,55	0,00	-0,08	
21	12,00	0,00	0,50	0,00	-0,78	0,00	-0,08	30	12,00	0,00	-0,50	0,00	-0,78	0,00	0,08	
12	12,00	0,00	0,31	0,00	-0,69	0,00	0,05	21	12,00	0,00	-0,31	0,00	-0,69	0,00	-0,05	
11	12,00	0,00	-0,29	0,00	0,58	0,00	0,03	20	12,00	0,00	0,29	0,00	0,57	0,00	-0,03	
29	12,00	0,00	-0,49	0,00	0,78	0,00	-0,08	42	12,00	0,00	0,49	0,00	0,78	0,00	0,08	
20	12,00	0,00	-0,30	0,00	0,68	0,00	0,05	29	12,00	0,00	0,30	0,00	0,68	0,00	-0,05	
2	12,00	0,00	0,34	0,00	-0,61	0,00	0,13	13	12,00	0,00	-0,34	0,00	-0,61	0,00	-0,13	
13	12,00	0,00	0,17	0,00	-0,37	0,00	-0,06	22	12,00	0,00	-0,17	0,00	-0,40	0,00	0,06	
10	12,00	0,00	-0,36	0,00	0,66	0,00	0,13	19	12,00	0,00	0,36	0,00	0,66	0,00	-0,13	
19	12,00	0,00	-0,15	0,00	0,33	0,00	-0,06	28	12,00	0,00	0,15	0,00	0,35	0,00	0,06	
22	12,00	0,00	0,17	0,00	-0,29	0,00	0,00	31	12,00	0,00	-0,17	0,00	-0,27	0,00	0,00	
28	12,00	0,00	-0,16	0,00	0,27	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,16	0,00	0,26	0,00	0,00	
3	12,00	0,00	0,11	0,00	-0,33	0,00	0,09	46	12,00	0,00	-0,11	0,00	-0,30	0,00	-0,09	
9	12,00	0,00	-0,11	0,00	0,32	0,00	0,09	53	12,00	0,00	0,11	0,00	0,29	0,00	-0,09	
45	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	32	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	
49	12,00	0,00	0,07	0,00	-0,19	0,00	-0,02	33	12,00	0,00	-0,07	0,00	-0,19	0,00	0,02	
52	12,00	0,00	-0,07	0,00	0,19	0,00	-0,02	39	12,00	0,00	0,07	0,00	0,19	0,00	0,02	
56	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01	40	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01	
45	12,00	0,00	0,44	0,00	-0,36	0,00	0,01	49	12,00	0,00	-0,44	0,00	-0,35	0,00	-0,01	
52	12,00	0,00	0,44	0,00	-0,35	0,00	0,01	56	12,00	0,00	-0,44	0,00	-0,36	0,00	-0,01	
4	12,00	0,00	0,09	0,00	-0,18	0,00	0,04	14	12,00	0,00	-0,09	0,00	-0,18	0,00	-0,04	
8	12,00	0,00	-0,08	0,00	0,16	0,00	0,03	18	12,00	0,00	0,08	0,00	0,16	0,00	-0,03	
14	12,00	0,00	0,08	0,00	-0,20	0,00	-0,10	23	12,00	0,00	-0,08	0,00	-0,16	0,00	0,10	
18	12,00	0,00	-0,08	0,00	0,20	0,00	-0,10	27	12,00	0,00	0,08	0,00	0,16	0,00	0,10	
1	15,00	1,10	-0,99	1,24	1,37	1,55	-0,01	1	12,00	-1,10	0,99	-1,24	1,36	1,46	0,01	
2	15,00	1,82	-1,36	0,91	1,73	2,62	-0,02	2	12,00	-1,82	1,36	-0,91	2,01	2,37	0,02	
3	15,00	1,63	-0,97	0,62	1,28	2,30	-0,02	3	12,00	-1,63	0,97	-0,62	1,37	2,17	0,02	
4	15,00	1,91	-0,37	0,78	0,35	2,76	-0,02	4	12,00	-1,91	0,37	-0,78	0,65	2,48	0,02	
5	15,00	3,11	0,03	0,22	-0,09	4,29	-0,01	5	12,00	-3,11	-0,03	-0,22	0,01	4,24	0,01	
6	15,00	0,00	1,69	0,00	-2,40	0,00	-0,01	6	12,00	0,00	-1,69	0,00	-2,21	-0,01	0,01	
7	15,00	3,10	-0,03	-0,23	0,09	4,28	-0,01	7	12,00	-3,10	0,03	0,23	0,00	4,22	0,01	
8	15,00	1,89	0,35	-0,74	-0,33	2,72	-0,02	8	12,00	-1,89	-0,35	0,74	-0,62	2,46	0,02	
9	15,00	1,63	0,91	-0,58	-1,17	2,30	-0,02	9	12,00	-1,63	-0,91	0,58	-1,31	2,17	0,02	
10	15,00	1,89	1,42	-0,87	-1,87	2,72	-0,02	10	12,00	-1,89	-1,42	0,87	-2,03	2,45	0,02	
11	15,00	1,56	1,10	-1,37	-1,41	2,06	-0,03	11	12,00	-1,56	-1,10	1,37	-1,62	2,20	0,03	
12	15,00	0,80	-1,20	0,92	1,60	1,20	-0,01	12	12,00	-0,80	1,20	-0,92	1,67	1,00	0,01	
13	15,00	0,94	-1,44	-0,81	2,31	1,45	-0,01	13	12,00	-0,94	1,44	0,81	1,62	1,12	0,01	
14	15,00	1,06	-0,54	0,79	0,93	1,54	-0,01	14	12,00	-1,06	0,54	-0,79	0,55	1,37	0,01	
15	15,00	1,15	0,17	-0,15	-0,35	1,56	-0,01	15	12,00	-1,15	-0,17	0,15	-0,13	1,60	0,01	
16	15,00	1,33	0,00	-0,02	0,00	1,87	-0,01	16	12,00	-1,33	0,00	0,02	0,00	1,79	0,01	
17	15,00	1,16	-0,17	0,17	0,33	1,58	-0,01	17	12,00	-1,16	0,17	-0,17	0,13	1,61	0,01	
18	15,00	1,01	0,34	-0,21	-0,53	1,44	-0,01	18	12,00	-1,01	-0,34	0,21	-0,41	1,33	0,01	
19	15,00	0,93	1,47	0,62	-2,40	1,44	-0,01	19	12,00	-0,93	-1,47	-0,62	-1,63	1,12	0,01	
20	15,00	0,77	1,19	-0,92	-1,60	1,16	-0,01	20	12,00	-0,77	-1,19	0,92	-1,67	0,97	0,01	
21	15,00	1,63	-1,51	1,33	1,99	2,47	-0,03	21	12,00	-1,63	1,51	-1,33	2,16	1,98	0,03	
22	15,00	1,57	-0,60	-0,63	1,05	2,38	-0,01	22	12,00	-1,57	0,60	0,63	0,60	1,92	0,01	
23	15,00	1,52	-0,62	-0,47	1,01	2,10	-0,01	23	12,00	-1,52	0,62	0,47	0,69	2,06	0,01	
24	15,00	1,64	-0,06	-0,65	0,08	2,31	-0,01	24	12,00	-1,64	0,06	0,65	0,07	2,19	0,01	
25	15,00	0,00	1,65	-0,01	-2,38	0,00	-0,01	25	12,00	0,00	-1,65	0,01	-2,15	0,00	0,01	
26	15,00	1,65	0,07	0,70	-0,11	2,32	-0,01	26	12,00	-1,65	-0,07	-0,70	-0,08	2,19	0,01	
27	15,00	1,51	0,70	0,57	-1,18											

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO4: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
29	15,00	1,65	1,49	-1,35	-1,96	2,51	-0,03	29	12,00	-1,65	-1,49	1,35	-2,13	2,00	0,03	0,03
30	15,00	1,07	-0,80	0,19	1,09	1,57	-0,01	30	12,00	-1,07	0,80	-0,19	1,10	1,35	0,01	0,01
31	15,00	2,18	-0,33	-0,53	0,35	3,16	-0,02	31	12,00	-2,18	0,33	0,53	0,56	2,80	0,02	0,02
32	15,00	1,31	0,38	2,75	-2,18	1,73	-0,01	32	12,00	-1,31	-0,38	-2,75	1,15	1,87	0,01	0,01
33	15,00	1,43	0,17	-2,74	-1,67	1,90	-0,01	33	12,00	-1,43	-0,17	2,74	1,21	2,02	0,01	0,01
34	15,00	0,08	4,30	1,31	-6,11	0,13	-0,01	34	12,00	-0,08	-4,30	-1,31	-5,68	0,09	0,01	0,01
35	15,00	2,19	-0,20	-2,16	0,27	3,13	-0,01	35	12,00	-2,19	0,20	2,16	0,27	2,86	0,01	0,01
36	15,00	0,00	1,71	0,00	-2,52	0,00	-0,01	36	12,00	0,00	-1,71	0,00	-2,18	0,00	0,01	0,01
37	15,00	2,17	0,21	1,99	-0,31	3,11	-0,01	37	12,00	-2,17	-0,21	-1,99	-0,27	2,85	0,01	0,01
38	15,00	-0,13	4,51	-1,42	-6,53	-0,23	-0,01	38	12,00	0,13	-4,51	1,42	-5,83	-0,13	0,01	0,01
39	15,00	1,43	-0,18	3,14	1,65	1,89	-0,01	39	12,00	-1,43	0,18	-3,14	-1,16	2,02	0,01	0,01
40	15,00	1,31	-0,38	-2,76	2,16	1,73	-0,01	40	12,00	-1,31	0,38	2,76	-1,11	1,87	0,01	0,01
41	15,00	2,17	0,33	0,54	-0,35	3,15	-0,02	41	12,00	-2,17	-0,33	-0,54	-0,54	2,80	0,02	0,02
42	15,00	1,07	0,79	-0,20	-1,08	1,58	-0,01	42	12,00	-1,07	-0,79	0,20	-1,09	1,36	0,01	0,01
1	15,00	0,00	0,50	0,00	-1,50	0,00	0,01	2	15,00	0,00	-0,50	0,00	-1,42	0,00	-0,01	-0,01
2	15,00	0,00	0,52	0,00	-1,43	0,00	0,02	3	15,00	0,00	-0,52	0,00	-1,50	0,00	-0,02	-0,02
3	15,00	0,00	0,51	0,00	-1,48	0,00	0,01	4	15,00	0,00	-0,51	0,00	-1,39	0,00	-0,01	-0,01
8	15,00	0,00	0,52	0,00	-1,42	0,00	0,01	9	15,00	0,00	-0,52	0,00	-1,50	0,00	-0,01	-0,01
9	15,00	0,00	0,51	0,00	-1,48	0,00	0,02	10	15,00	0,00	-0,51	0,00	-1,40	0,00	-0,02	-0,02
10	15,00	0,00	0,61	0,00	-1,61	0,00	0,01	11	15,00	0,00	-0,61	0,00	-1,91	0,00	-0,01	-0,01
4	15,00	0,00	1,02	0,00	-1,87	0,00	-0,02	5	15,00	0,00	-1,02	0,00	-2,13	0,00	0,02	0,02
5	15,00	0,00	1,24	0,00	-2,28	0,00	0,04	6	15,00	0,00	-1,24	0,00	-1,27	0,00	-0,04	-0,04
6	15,00	0,00	1,24	0,00	-1,27	0,00	0,04	7	15,00	0,00	-1,24	0,00	-2,28	0,00	-0,04	-0,04
7	15,00	0,00	1,01	0,00	-2,13	0,00	-0,02	8	15,00	0,00	-1,01	0,00	-1,88	0,00	0,02	0,02
61	15,00	0,00	0,88	0,00	-1,18	0,00	-0,23	57	15,00	0,00	-0,88	0,00	0,04	0,00	0,23	0,23
57	15,00	0,00	0,49	0,00	-0,82	0,00	0,08	63	15,00	0,00	-0,49	0,00	-1,34	0,00	-0,08	-0,08
76	15,00	0,00	0,52	0,00	-1,42	0,00	0,09	82	15,00	0,00	-0,52	0,00	-0,88	0,00	-0,09	-0,09
82	15,00	0,00	0,89	0,00	0,11	0,00	-0,23	85	15,00	0,00	-0,89	0,00	-1,29	0,00	0,23	0,23
63	15,00	0,00	0,15	0,00	-0,38	0,00	0,00	66	15,00	0,00	-0,15	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,15	0,00	-0,44	0,00	0,00	76	15,00	0,00	-0,15	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00
66	15,00	0,00	0,16	0,00	-0,46	0,00	0,00	67	15,00	0,00	-0,16	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,17	0,00	-0,46	0,00	0,00	75	15,00	0,00	-0,17	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,00
58	15,00	0,00	0,56	0,00	-1,07	0,00	0,06	64	15,00	0,00	-0,56	0,00	-1,44	0,00	-0,06	-0,06
62	15,00	0,00	0,42	0,00	-0,91	0,00	-0,38	58	15,00	0,00	-0,42	0,00	0,38	0,00	0,38	0,38
79	15,00	0,00	0,57	0,00	-1,49	0,00	0,07	83	15,00	0,00	-0,57	0,00	-1,08	0,00	-0,07	-0,07
83	15,00	0,00	0,42	0,00	0,40	0,00	-0,36	86	15,00	0,00	-0,42	0,00	-0,94	0,00	0,36	0,36
21	15,00	0,00	0,92	0,00	-2,16	0,00	-0,18	59	15,00	0,00	-0,92	0,00	1,13	0,00	0,18	0,18
59	15,00	0,00	0,82	0,00	-1,67	0,00	0,09	22	15,00	0,00	-0,82	0,00	-1,82	0,00	-0,09	-0,09
28	15,00	0,00	0,83	0,00	-1,88	0,00	0,08	84	15,00	0,00	-0,83	0,00	-1,67	0,00	-0,08	-0,08
84	15,00	0,00	0,94	0,00	1,11	0,00	-0,17	29	15,00	0,00	-0,94	0,00	-2,19	0,00	0,17	0,17
30	15,00	0,00	0,97	0,00	-1,90	0,00	-0,20	60	15,00	0,00	-0,97	0,00	0,74	0,00	0,20	0,20
60	15,00	0,00	0,90	0,00	-1,58	0,00	0,07	31	15,00	0,00	-0,90	0,00	-2,17	0,00	-0,07	-0,07
41	15,00	0,00	0,90	0,00	-2,17	0,00	0,07	81	15,00	0,00	-0,90	0,00	-1,56	0,00	-0,07	-0,07
81	15,00	0,00	0,98	0,00	0,72	0,00	-0,20	42	15,00	0,00	-0,98	0,00	-1,91	0,00	0,20	0,20
31	15,00	0,00	0,96	0,00	-2,05	0,00	-0,01	32	15,00	0,00	-0,96	0,00	-2,25	0,00	0,01	0,01
33	15,00	0,00	1,25	0,00	-2,66	0,00	0,06	34	15,00	0,00	-1,25	0,00	-2,74	0,00	-0,06	-0,06
40	15,00	0,00	0,96	0,00	-2,26	0,00	-0,01	41	15,00	0,00	-0,96	0,00	-2,06	0,00	0,01	0,01
38	15,00	0,00	1,22	0,00	-2,65	0,00	0,08	39	15,00	0,00	-1,22	0,00	-2,62	0,00	-0,08	-0,08
32	15,00	0,00	1,16	0,00	-1,52	0,00	0,01	33	15,00	0,00	-1,16	0,00	-1,48	0,00	-0,01	-0,01
39	15,00	0,00	1,15	0,00	-1,48	0,00	0,01	40	15,00	0,00	-1,15	0,00	-1,51	0,00	-0,01	-0,01
34	15,00	0,00	2,77	0,00	-4,11	0,00	-0,08	35	15,00	0,00	-2,77	0,00	-2,47	0,00	0,08	0,08
35	15,00	0,00	0,61	0,00	-0,75	0,00	0,02	71	15,00	0,00	-0,61	0,00	-0,13	0,00	-0,02	-0,02
36	15,00	0,00	0,81	0,00	-1,38	0,00	0,02	73	15,00	0,00	-0,81	0,00	-0,80	0,00	-0,02	-0,02
37	15,00	0,00	2,64	0,00	-2,40	0,00	-0,13	38	15,00	0,00	-2,64	0,00	-3,88	0,00	0,13	0,13
71	15,00	0,00	0,82	0,00	-0,80	0,00	0,02	36	15,00	0,00	-0,82	0,00	-1,38	0,00	-0,02	-0,02
73	15,00	0,00	0,64	0,00	-0,12	0,00	0,01	37	15,00	0,00	-0,64	0,00	-0,82	0,00	-0,01	-0,01
14	15,00	0,00	0,73	0,00	-1,74	0,00	-0,01	15	15,00	0,00	-0,73	0,00	-1,57	0,00	0,01	0,01
17	15,00	0,00	0,76	0,00	-1,61	0,00	0,01	18	15,00	0,00	-0,76	0,00	-1,85	0,00	-0,01	-0,01
15	15,00	0,00	0,79	0,00	-1,11	0,00	0,02	16	15,00	0,00	-0,79	0,00	-0,99	0,00	-0,02	-0,02
16	15,00	0,00	0,78	0,00	-0,98	0,00	0,02	17	15,00	0,00	-0,78	0,00	-1,08	0,00	-0,02	-0,02
23	15,00	0,00	1,42	0,00	-1,79	0,00	-0,12	24	15,00	0,00	-1,42	0,00	-1,47	0,00	0,12	0,12
24	15,00	0,00	0,76	0,00	-0,99	0,00	0,01	70	15,00	0,00	-0,76	0,00	-0,12	0,00	-0,01	-0,01
25	15,00	0,00	0,70	0,00	-1,31	0,00	0,03	72	15,00	0,00	-0,70	0,00	-0,62	0,00	-0,03	-0,03
26	15,00	0,00	1,46	0,00	-1,49	0,00	-0,15	27	15,00	0,00	-1,46	0,00	-1,86	0,00	0,15	0,15
70	15,00	0,00	0,71	0,00	-0,63	0,00	0,03	25	15,00	0,00	-0,71	0,00	-1,32	0,00	-0,03	-0,03
72	15,00	0,00	0,76	0,00	-0,13	0,00	0,00	26	15,00	0,00	-0,76	0,00	-0,97	0,00	0,00	0,00
45	15,00	0,00	0,38	0,00	-0,32	0,00	0,01	49	15,00	0,00	-0,38	0,00	-0,30	0,00	-0,01	-0,01
52	15,00	0,00	0,40	0,00	-0,33	0,00	0,01	56	15,00	0,00	-0,40	0,00	-0,32	0,00	-0,01	-0,01
22	15,00	0,00	0,75	0,00	-1,85	0,00	-0,19	44	15,00	0,00	-0,75	0,00	-2,45	0,00	0,19	0,19
48	15,00	0,00	0,74	0,00	-2,60	0,00	-0,09	23	15,00	0,00	-0,74	0,00	-1,87	0,00	0,09	0,09
27	15,00	0,00	0,74	0,00	-1,85	0,00	-0,08	51	15,00	0,00	-0,74	0,00	-2,60	0,00	0,08	0,08
55	15,00	0,00	0,76	0,00	-2,47	0,00	-0,18	28	15,00	0,00	-0,76	0,00	-1,89	0,00	0,18	0,18
1	15,00	0,00	0,74	0,00	-1,28	0,00	-0,27	61	15,00	0,00	-0,74	0,00	-0,84	0,00	0,27	0,27
12	15,00	0,00	0,79	0,00	-1,20	0,00	-0,50	62	15,00	0,00	-0,79	0,00	-0,14	0,00	0,50	0,50
21	15,00	0,00	0,78	0,00	-1,24	0,00	-0,17	30	15,00	0,00	-0,78	0,00	-1,23	0,00	0,17	0,17
61	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,61	0,00	0,91	12	15,00	0,00	0,13	0,00	-0,45	0,00	-0,91	-0,91
2	15,00	0,00	0,89	0,00	-1,56	0,00	-0,11	63	15,00	0,00	-0,89	0,00	-0,57	0,00	0,11	0,11
13	15,00	0,00	0,32	0,00	-0,72	0,00	-0,76	64	15,							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD04: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
33	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,03	49	15,00	0,00	0,11	0,00	0,28	0,00	0,03
4	15,00	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,22	67	15,00	0,00	-0,26	0,00	-0,11	0,00	-0,22
67	15,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	14	15,00	0,00	-0,35	0,00	-0,40	0,00	0,03
14	15,00	0,00	0,41	0,00	0,00	-0,52	0,00	-0,01	68	15,00	0,00	-0,41	0,00	-0,35	0,00	0,01
68	15,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,60	69	15,00	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	0,60
69	15,00	0,00	1,14	0,00	0,00	-0,83	0,00	-1,28	23	15,00	0,00	-1,14	0,00	0,27	0,00	1,28
71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,49	0,00	0,31	74	15,00	0,00	0,24	0,00	0,09	0,00	-0,31
74	15,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07	18	15,00	0,00	0,47	0,00	0,58	0,00	0,07
18	15,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,16	77	15,00	0,00	-0,08	0,00	-0,18	0,00	-0,16
77	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,45	0,00	-0,68	78	15,00	0,00	0,11	0,00	-0,27	0,00	0,68
78	15,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	0,42	0,00	-1,91	27	15,00	0,00	1,29	0,00	0,23	0,00	1,91
9	15,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	1,09	0,00	0,40	75	15,00	0,00	0,57	0,00	0,26	0,00	-0,40
75	15,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,03	0,00	0,77	53	15,00	0,00	0,24	0,00	0,67	0,00	-0,77
39	15,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,27	0,00	-0,03	52	15,00	0,00	-0,11	0,00	-0,27	0,00	0,03
40	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	56	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02
6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
10	15,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	1,66	0,00	-0,05	76	15,00	0,00	0,97	0,00	0,67	0,00	0,05
19	15,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,80	0,00	-0,73	79	15,00	0,00	0,46	0,00	-0,05	0,00	0,73
76	15,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,90	19	15,00	0,00	1,08	0,00	1,38	0,00	-0,90
79	15,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,39	0,00	-0,03	80	15,00	0,00	0,72	0,00	1,00	0,00	0,03
80	15,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,86	0,00	-0,76	28	15,00	0,00	0,79	0,00	1,15	0,00	0,76
28	15,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,65	0,00	0,11	41	15,00	0,00	0,41	0,00	0,70	0,00	-0,11
11	15,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	1,32	0,00	-0,45	85	15,00	0,00	0,76	0,00	0,85	0,00	0,45
20	15,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	1,19	0,00	-0,52	86	15,00	0,00	0,78	0,00	0,18	0,00	0,52
29	15,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	1,23	0,00	-0,17	42	15,00	0,00	0,78	0,00	1,22	0,00	0,17
85	15,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,84	20	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,46	0,00	-0,84
86	15,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,18	0,00	0,43	29	15,00	0,00	0,37	0,00	0,83	0,00	-0,43
65	15,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,61	0,00	-0,61	22	15,00	0,00	-0,97	0,00	-1,38	0,00	0,61
62	15,00	0,00	0,38	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,42	21	15,00	0,00	-0,38	0,00	-0,85	0,00	-0,42
15	18,00	0,48	-0,12	-0,22	0,19	0,19	0,12	-0,01	15	15,00	-0,48	0,12	0,22	0,10	1,04	0,01
17	18,00	0,47	0,09	0,19	-0,14	0,09	0,09	-0,01	17	15,00	-0,47	-0,09	-0,19	-0,07	1,03	0,01
31	18,00	0,54	-0,14	-0,19	0,18	0,58	0,00	0,31	31	15,00	-0,54	0,14	0,19	0,19	0,90	0,00
32	18,00	1,28	-0,52	2,54	-0,80	1,27	-0,02	32	15,00	-1,28	0,52	-2,54	2,09	1,93	0,02	0,02
33	18,00	1,45	-1,11	-2,72	0,58	1,47	-0,02	33	15,00	-1,45	1,11	2,72	2,21	2,15	0,02	0,02
34	18,00	0,57	-0,17	-0,20	0,25	0,73	0,00	34	15,00	-0,57	0,17	0,20	0,22	0,85	0,00	0,00
39	18,00	1,41	1,16	3,10	-0,70	1,42	-0,02	39	15,00	-1,41	-1,16	-3,10	-2,20	2,11	0,02	0,02
40	18,00	1,28	0,55	-2,55	0,71	1,27	-0,02	40	15,00	-1,28	-0,55	2,55	-2,07	1,94	0,02	0,02
41	18,00	0,54	0,14	0,20	-0,18	0,59	0,00	41	15,00	-0,54	-0,14	-0,20	-0,19	0,91	0,00	0,00
57	18,00	0,44	-0,18	0,39	0,19	0,27	0,00	57	15,00	-0,44	0,18	-0,39	0,31	0,95	0,00	0,00
58	18,00	0,30	-0,29	-0,15	0,37	0,01	0,00	58	15,00	-0,30	0,29	0,15	0,43	0,81	0,00	0,00
59	18,00	0,28	-0,21	0,11	0,35	0,01	0,00	59	15,00	-0,28	0,21	-0,11	0,24	0,77	0,00	0,00
60	18,00	0,52	-0,27	0,07	0,45	0,36	0,00	60	15,00	-0,52	0,27	-0,07	0,29	1,07	0,00	0,00
63	18,00	0,43	-0,31	0,10	0,37	0,42	0,00	63	15,00	-0,43	0,31	-0,10	0,49	0,76	0,00	0,00
64	18,00	0,26	-0,33	0,00	0,41	0,07	0,00	64	15,00	-0,26	0,33	0,00	0,50	0,65	0,00	0,00
65	18,00	0,26	-0,30	-0,09	0,37	0,07	0,00	65	15,00	-0,26	0,30	0,09	0,46	0,65	0,00	0,00
66	18,00	0,33	-0,30	0,41	0,38	0,38	0,00	66	15,00	-0,33	0,30	-0,41	0,44	0,54	0,00	0,00
67	18,00	0,42	-0,11	0,07	0,12	0,47	0,00	67	15,00	-0,42	0,11	-0,07	0,19	0,70	0,00	0,00
68	18,00	0,28	-0,27	0,71	0,40	0,18	0,00	68	15,00	-0,28	0,27	-0,71	0,33	0,59	0,00	0,00
69	18,00	0,42	-0,22	-1,44	0,30	0,34	0,00	69	15,00	-0,42	0,22	1,44	0,31	0,81	0,00	0,00
70	18,00	0,33	-0,03	0,05	0,03	-0,13	-0,01	70	15,00	-0,33	0,03	-0,05	0,03	0,94	0,01	0,01
71	18,00	0,50	0,02	-0,21	-0,05	0,27	0,00	71	15,00	-0,50	-0,02	0,21	0,00	1,11	0,00	0,00
72	18,00	0,33	0,02	-0,05	-0,02	-0,13	-0,01	72	15,00	-0,33	-0,02	0,05	-0,03	0,93	0,01	0,01
73	18,00	0,49	-0,01	0,17	0,03	0,25	0,00	73	15,00	-0,49	0,01	-0,17	0,00	1,10	0,00	0,00
74	18,00	0,61	0,06	0,06	-0,03	0,83	0,00	74	15,00	-0,61	-0,06	-0,06	-0,13	0,86	0,00	0,00
75	18,00	0,39	0,27	-0,30	-0,33	0,48	0,00	75	15,00	-0,39	-0,27	0,30	-0,41	0,59	0,00	0,00
76	18,00	0,60	0,37	-0,26	-0,47	0,72	0,00	76	15,00	-0,60	-0,37	0,26	-0,55	0,93	0,00	0,00
77	18,00	0,57	0,22	0,20	-0,33	0,76	0,00	77	15,00	-0,57	-0,22	-0,20	-0,27	0,83	0,00	0,00
78	18,00	0,59	0,23	1,18	-0,30	0,68	0,00	78	15,00	-0,59	-0,23	-1,18	-0,35	0,95	0,00	0,00
79	18,00	0,48	0,28	-0,32	-0,32	0,47	0,00	79	15,00	-0,48	0,28	0,32	-0,45	0,86	0,00	0,00
80	18,00	0,35	0,26	0,08	-0,34	0,21	0,00	80	15,00	-0,35	-0,26	-0,08	-0,37	0,75	0,00	0,00
81	18,00	0,52	0,27	-0,08	-0,45	0,36	0,00	81	15,00	-0,52	-0,27	0,08	-0,29	1,08	0,00	0,00
82	18,00	0,44	0,19	-0,38	-0,21	0,26	0,00	82	15,00	-0,44	-0,19	0,38	-0,32	0,94	0,00	0,00
83	18,00	0,30	0,29	0,16	-0,37	0,01	0,00	83	15,00	-0,30	-0,29	-0,16	-0,42	0,81	0,00	0,00
84	18,00	0,29	0,21	-0,11	-0,34	0,01	0,00	84	15,00	-0,29	-0,21	0,11	-0,23	0,78	0,00	0,00
57	18,00	0,00	0,20	0,00	-0,39	0,00	0,09	58	18,00	0,00	-0,20	0,00	-0,30	0,00	-0,09	0,00
59	18,00	0,00	0,16	0,00	-0,32	0,00	-0,07	60	18,00	0,00	-0,16	0,00	-0,26	0,00	0,07	0,00
58	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,11	0,00	0,01	59	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00
82	18,00	0,00	-0,21	0,00	0,39	0,00	0,09	83	18,00	0,00	0,21	0,00	0,31	0,00	-0,09	0,00
83	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,09	0,00	0,01	84	18,00	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00
84	18,00	0,00	-0,16	0,00	0,31	0,00	-0,07	81	18,00	0,00	0,16	0,00	0,26	0,00	0,07	0,00
63	18,00	0,00	0,19	0,00	-0,33	0,00	0,18	64	18,00	0,00	-0,19	0,00	-0,30	0,00	-0,18	0,00
64	18,00	0,00	0,19	0,00	-0,13	0,00	0,03	65	18,00	0,00	-0,19	0,00	-0,16	0,00	-0,03	0,00
65	18,00	0,00	0,10	0,00	-0,24	0,00	-0,13	31	18,00	0,00	-0,10	0,00	-0,28	0,00	0,13	0,00
45	18,00	0,00	0,36	0,00	-0,34	0,00	0,04	49	18,00	0,00	-0,36	0,00	-0,24	0,00	-0,04	0,00
52	18,00	0,00	-0,11	0,00	0,37	0,00	0,04									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD04: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	78	18,00	0,00	0,27	0,00	-0,36	0,00	-0,27	27	18,00	0,00	-0,27	0,00	0,16	0,00	0,27
	71	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,00	-0,02	70	18,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,02
	70	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,05	15	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,05
	72	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,04	17	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,04
	73	18,00	0,00	0,04	0,00	-0,09	0,00	-0,02	72	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,02
	75	18,00	0,00	-0,30	0,00	0,36	0,00	-0,08	108	18,00	0,00	0,30	0,00	0,26	0,00	0,08
	76	18,00	0,00	-0,35	0,00	0,43	0,00	-0,28	19	18,00	0,00	0,35	0,00	0,05	0,00	0,28
	79	18,00	0,00	-0,19	0,00	0,26	0,00	0,21	80	18,00	0,00	0,19	0,00	0,11	0,00	-0,21
	80	18,00	0,00	-0,11	0,00	0,23	0,00	-0,10	41	18,00	0,00	0,11	0,00	0,28	0,00	0,10
	45	18,00	0,00	-0,07	0,00	0,18	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,07	0,00	0,16	0,00	0,00
	49	18,00	0,00	0,82	0,00	-1,88	0,00	-0,13	122	18,00	0,00	-0,82	0,00	-0,93	0,00	0,13
	52	18,00	0,00	-0,73	0,00	1,72	0,00	-0,10	117	18,00	0,00	0,73	0,00	0,79	0,00	0,10
	56	18,00	0,00	0,08	0,00	-0,22	0,00	0,00	40	18,00	0,00	-0,08	0,00	-0,20	0,00	0,00
	60	18,00	0,00	0,23	0,00	-0,20	0,00	-0,56	101	18,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,56
	87	18,00	0,00	-0,19	0,00	0,01	0,00	0,47	57	18,00	0,00	0,19	0,00	0,15	0,00	-0,47
	31	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,06	0,00	-0,83	97	18,00	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,83
	88	18,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,71	63	18,00	0,00	-0,09	0,00	-0,07	0,00	-0,71
	89	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	66	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,58
	32	18,00	0,00	1,68	0,00	-2,19	0,00	0,01	33	18,00	0,00	-1,68	0,00	-2,16	0,00	-0,01
	32	18,00	0,00	-0,15	0,00	0,10	0,00	-0,36	98	18,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,36
	33	18,00	0,00	0,15	0,00	-0,10	0,00	-0,37	99	18,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,37
	34	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,66	100	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,66
	102	18,00	0,00	0,16	0,00	-0,01	0,00	-0,41	71	18,00	0,00	-0,16	0,00	-0,13	0,00	0,41
	109	18,00	0,00	-0,13	0,00	0,01	0,00	-0,38	73	18,00	0,00	0,13	0,00	0,10	0,00	0,38
	38	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,04	0,00	-0,33	104	18,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,33
	91	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,24	74	18,00	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	-0,24
	17	18,00	0,00	0,17	0,00	-0,14	0,00	0,42	96	18,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,42
	15	18,00	0,00	-0,21	0,00	0,18	0,00	0,46	95	18,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	-0,46
	41	18,00	0,00	0,09	0,00	-0,06	0,00	-0,83	107	18,00	0,00	-0,09	0,00	-0,01	0,00	0,83
	93	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,01	0,00	0,58	76	18,00	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	-0,58
	40	18,00	0,00	0,15	0,00	-0,09	0,00	-0,36	106	18,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,36
	39	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,06	0,00	-0,28	105	18,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,28
	39	18,00	0,00	1,68	0,00	-2,17	0,00	0,01	40	18,00	0,00	-1,68	0,00	-2,19	0,00	-0,01
	81	18,00	0,00	-0,23	0,00	0,20	0,00	-0,56	110	18,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,56
	94	18,00	0,00	0,17	0,00	-0,01	0,00	0,45	82	18,00	0,00	-0,17	0,00	-0,14	0,00	-0,45
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
	90	18,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,33	67	18,00	0,00	-0,11	0,00	-0,09	0,00	-0,33
	87	18,00	0,00	0,19	0,00	-0,47	0,00	0,01	88	18,00	0,00	-0,19	0,00	-0,41	0,00	-0,01
	88	18,00	0,00	0,10	0,00	-0,29	0,00	0,00	89	18,00	0,00	-0,10	0,00	-0,28	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,11	0,00	-0,30	0,00	0,00	90	18,00	0,00	-0,11	0,00	-0,33	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,21	0,00	-0,51	0,00	0,00	95	18,00	0,00	-0,21	0,00	-0,46	0,00	0,00
	96	18,00	0,00	0,17	0,00	-0,42	0,00	0,00	74	18,00	0,00	-0,17	0,00	-0,39	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,08	0,00	-0,24	0,00	0,00	92	18,00	0,00	-0,08	0,00	-0,25	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,08	0,00	-0,24	0,00	0,00	93	18,00	0,00	-0,08	0,00	-0,23	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,17	0,00	-0,35	0,00	0,01	94	18,00	0,00	-0,17	0,00	-0,45	0,00	-0,01
	97	18,00	0,00	0,15	0,00	-0,35	0,00	0,00	98	18,00	0,00	-0,15	0,00	-0,36	0,00	0,00
	101	18,00	0,00	0,23	0,00	-0,56	0,00	-0,01	97	18,00	0,00	-0,23	0,00	-0,48	0,00	0,01
	99	18,00	0,00	0,15	0,00	-0,37	0,00	0,00	100	18,00	0,00	-0,15	0,00	-0,34	0,00	0,00
	100	18,00	0,00	0,16	0,00	-0,32	0,00	-0,01	102	18,00	0,00	-0,16	0,00	-0,41	0,00	0,01
	104	18,00	0,00	0,09	0,00	-0,14	0,00	0,00	105	18,00	0,00	-0,09	0,00	-0,28	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,13	0,00	-0,38	0,00	0,00	104	18,00	0,00	-0,13	0,00	-0,19	0,00	0,00
	106	18,00	0,00	0,15	0,00	-0,36	0,00	0,00	107	18,00	0,00	-0,15	0,00	-0,35	0,00	0,00
	107	18,00	0,00	0,23	0,00	-0,48	0,00	-0,01	110	18,00	0,00	-0,23	0,00	-0,56	0,00	0,01
	119	18,00	0,00	-0,14	0,00	0,36	0,00	-0,04	46	18,00	0,00	0,14	0,00	-0,26	0,00	0,04
	122	18,00	0,00	0,42	0,00	0,89	0,00	0,26	33	18,00	0,00	-0,42	0,00	-1,61	0,00	-0,26
	121	18,00	0,00	0,22	0,00	-0,27	0,00	0,21	34	18,00	0,00	-0,22	0,00	-0,25	0,00	-0,21
	122	18,00	0,00	0,39	0,00	-0,38	0,00	-0,07	120	18,00	0,00	-0,39	0,00	-0,45	0,00	0,07
	120	18,00	0,00	0,52	0,00	-0,57	0,00	-0,03	121	18,00	0,00	-0,52	0,00	-0,89	0,00	0,03
	118	18,00	0,00	0,18	0,00	-0,55	0,00	-0,06	116	18,00	0,00	-0,18	0,00	0,12	0,00	0,06
	116	18,00	0,00	0,18	0,00	-0,12	0,00	-0,06	117	18,00	0,00	-0,18	0,00	-0,34	0,00	0,06
	27	18,00	0,00	0,27	0,00	-0,16	0,00	-0,27	118	18,00	0,00	-0,27	0,00	-0,16	0,00	0,27
	118	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,14	0,00	-0,33	38	18,00	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,33
	117	18,00	0,00	-0,56	0,00	-0,77	0,00	0,25	39	18,00	0,00	0,56	0,00	1,71	0,00	-0,25
	108	18,00	0,00	-0,37	0,00	-0,15	0,00	0,63	53	18,00	0,00	0,37	0,00	0,45	0,00	-0,63
	114	18,00	0,00	-0,91	0,00	0,14	0,00	0,45	78	18,00	0,00	0,91	0,00	0,68	0,00	-0,45
	18	18,00	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	-0,32	112	18,00	0,00	-0,15	0,00	-0,29	0,00	0,32
	112	18,00	0,00	-0,26	0,00	0,30	0,00	0,53	77	18,00	0,00	0,26	0,00	0,13	0,00	-0,53
	19	18,00	0,00	-0,35	0,00	-0,05	0,00	-0,28	113	18,00	0,00	0,35	0,00	0,31	0,00	0,28
	113	18,00	0,00	0,13	0,00	-0,31	0,00	0,83	79	18,00	0,00	-0,13	0,00	0,14	0,00	-0,83
	114	18,00	0,00	0,54	0,00	-1,28	0,00	0,02	115	18,00	0,00	-0,54	0,00	0,23	0,00	-0,02
	115	18,00	0,00	0,54	0,00	-0,23	0,00	0,02	52	18,00	0,00	-0,54	0,00	-1,38	0,00	-0,02
	112	18,00	0,00	0,41	0,00	-0,83	0,00	0,01	103	18,00	0,00	-0,41	0,00	-0,96	0,00	-0,01
	103	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,34	0,00	-0,05	108	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,28	0,00	0,05
	108	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,42	0,00	0,06	111	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,39	0,00	-0,06
	111	18,00	0,00	0,48	0,00	-1,05	0,00	-0,01	113	18,00	0,00	-0,48	0,00	-1,08	0,00	0,01
	14	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,19	0,00	0,09	68	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,05	0,00	-0,09
	14	21,00	0,24	-0,06	-0,09	0,08	0,45	0,00	14	18,00	-0,24	0,06	0,09	0,09	0,21	0,00
	32	21,00	0,71	-0,04	0,94	-0,03	1,12	-0,02	32	18,00	-0,71	0,04	-0,94	0,14	0,83	0,02
	33	21,00	0,79	-0,27	-0,77	-0,19	1,22	-0,02	33	18,00	-0,79	0,27	0,77	0,94	0,96	0,02
	39	21,00	0,79	0,37	0,94	-0,11	1,24	-0,02	39	18,00						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO4: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
114	21,00	0,48	0,04	0,04	0,31	0,01	0,66	0,00	114	18,00	-0,48	-0,04	-0,31	-0,12	0,65	0,00
118	21,00	0,35	0,01	0,01	0,13	-0,02	0,39	0,00	118	18,00	-0,35	-0,01	-0,13	-0,02	0,57	0,00
119	21,00	0,22	-0,04	0,04	0,54	0,04	0,44	0,00	119	18,00	-0,22	0,04	-0,54	0,06	0,17	0,00
120	21,00	0,74	0,06	0,06	-0,13	-0,20	0,89	0,00	120	18,00	-0,74	-0,06	0,13	0,05	1,14	0,00
45	21,00	0,00	0,06	0,06	0,00	-0,08	0,00	0,02	49	21,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,00	-0,02
52	21,00	0,00	-0,27	0,00	0,43	0,00	0,00	0,02	56	21,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	-0,02
119	21,00	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	14	21,00	0,00	-0,18	0,00	-0,48	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,01	69	21,00	0,00	-0,09	0,00	-0,21	0,00	-0,01
119	21,00	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,08	46	21,00	0,00	-0,35	0,00	-0,17	0,00	-0,08
32	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	45	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01
33	21,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,01	0,00	0,14	122	21,00	0,00	-0,17	0,00	-0,29	0,00	-0,14
122	21,00	0,00	-0,24	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,09	49	21,00	0,00	0,24	0,00	0,48	0,00	0,09
122	21,00	0,00	0,41	0,00	0,00	-0,21	0,00	-0,08	120	21,00	0,00	-0,41	0,00	-0,65	0,00	0,08
120	21,00	0,00	0,28	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,01	69	21,00	0,00	-0,28	0,00	-0,47	0,00	-0,01
32	21,00	0,00	0,93	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	33	21,00	0,00	-0,93	0,00	-1,20	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,92	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	40	21,00	0,00	-0,92	0,00	-1,21	0,00	0,00
103	21,00	0,00	0,45	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	108	21,00	0,00	-0,45	0,00	-0,01	0,00	0,00
108	21,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	111	21,00	0,00	-0,45	0,00	-0,54	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,74	0,00	-0,01	115	21,00	0,00	-0,31	0,00	0,13	0,00	0,01
115	21,00	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,01	52	21,00	0,00	-0,31	0,00	-0,80	0,00	0,01
116	21,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,02	117	21,00	0,00	-0,13	0,00	-0,20	0,00	0,02
118	21,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,46	0,00	-0,02	116	21,00	0,00	-0,13	0,00	0,14	0,00	0,02
40	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	56	21,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
39	21,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,13	117	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,17	0,00	-0,13
117	21,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,17	0,00	-0,08	52	21,00	0,00	-0,15	0,00	-0,35	0,00	0,08

CARATT.: SISMA 0°: MODO5: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
1	3,00	-0,07	-0,47	-0,29	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01	1	0,00	0,07	0,47	0,29	1,33	-0,15	0,01
2	3,00	-0,07	-0,64	-0,51	-0,18	-0,04	-0,04	-0,01	2	0,00	0,07	0,64	0,51	1,94	-0,14	0,01
3	3,00	-0,07	-0,37	-0,24	-0,11	-0,05	-0,05	-0,01	3	0,00	0,07	0,37	0,24	1,13	-0,15	0,01
4	3,00	-0,08	-0,11	-0,05	-0,03	-0,07	-0,07	-0,01	4	0,00	0,08	0,11	0,05	0,34	-0,16	0,01
5	3,00	-0,17	0,01	0,00	0,00	-0,10	-0,01	-0,01	5	0,00	0,17	-0,01	0,00	-0,02	-0,36	0,01
6	3,00	-0,02	-0,09	0,01	0,11	0,01	-0,01	-0,01	6	0,00	0,02	0,09	-0,01	0,15	-0,08	0,01
7	3,00	-0,17	0,02	0,02	0,01	-0,10	-0,01	-0,01	7	0,00	0,17	-0,02	-0,02	-0,08	-0,36	0,01
8	3,00	-0,08	0,54	0,35	0,23	-0,07	-0,01	-0,01	8	0,00	0,08	-0,54	-0,35	-1,72	-0,16	0,01
9	3,00	-0,07	0,81	0,51	0,29	-0,05	-0,01	-0,01	9	0,00	0,07	-0,81	-0,51	-2,52	-0,15	0,01
10	3,00	-0,07	1,09	0,87	0,34	-0,04	-0,01	-0,01	10	0,00	0,07	-1,09	-0,87	-3,33	-0,14	0,01
11	3,00	-0,06	0,68	0,47	0,11	-0,02	-0,01	-0,01	11	0,00	0,06	-0,68	-0,47	-1,98	-0,15	0,01
12	3,00	-0,03	-0,54	-0,03	0,09	0,00	-0,01	-0,01	12	0,00	0,03	0,54	0,03	1,39	-0,08	0,01
13	3,00	-0,03	-0,53	-0,04	0,08	0,00	-0,01	-0,01	13	0,00	0,03	0,53	0,04	1,36	-0,09	0,01
14	3,00	-0,02	-0,04	0,03	0,02	-0,02	-0,02	0,00	14	0,00	0,02	0,04	-0,03	0,09	-0,04	0,00
15	3,00	-0,03	0,04	0,02	0,03	-0,04	-0,04	0,00	15	0,00	0,03	-0,04	-0,02	-0,13	-0,05	0,00
16	3,00	-0,03	0,02	0,00	0,01	-0,04	-0,04	0,00	16	0,00	0,03	-0,02	0,00	-0,07	-0,06	0,00
17	3,00	-0,04	0,15	0,08	0,09	-0,04	-0,04	0,00	17	0,00	0,04	-0,15	-0,08	-0,50	-0,06	0,00
18	3,00	-0,02	0,20	-0,02	-0,08	-0,02	-0,02	0,00	18	0,00	0,02	-0,20	0,02	-0,46	-0,04	0,00
19	3,00	-0,04	0,89	0,00	-0,12	-0,01	-0,01	-0,01	19	0,00	0,04	-0,89	0,00	-2,33	-0,09	0,01
20	3,00	-0,03	0,81	0,05	-0,12	-0,01	-0,01	-0,01	20	0,00	0,03	-0,81	-0,05	-2,09	-0,08	0,01
21	3,00	-0,01	-0,56	-0,03	0,13	-0,01	-0,01	-0,01	21	0,00	0,01	0,56	0,03	1,41	-0,01	0,01
22	3,00	-0,03	-0,31	0,32	0,13	-0,05	-0,01	-0,01	22	0,00	0,03	0,31	-0,32	0,71	-0,03	0,01
23	3,00	0,00	-0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,02	-0,06	0,05	-0,01	0,00
24	3,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	24	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,01
25	3,00	-0,04	-0,01	0,00	0,01	0,02	-0,01	-0,01	25	0,00	0,04	0,01	0,00	0,01	-0,13	0,01
26	3,00	-0,01	0,05	-0,06	0,02	-0,02	-0,01	-0,01	26	0,00	0,01	-0,05	0,06	-0,15	-0,02	0,01
27	3,00	0,00	0,12	-0,33	-0,02	0,01	0,00	0,00	27	0,00	0,00	-0,12	0,33	-0,32	0,00	0,00
28	3,00	-0,05	0,52	-0,49	-0,20	-0,08	-0,01	-0,01	28	0,00	0,05	-0,52	0,49	-1,21	-0,05	0,01
29	3,00	-0,01	0,84	0,05	-0,18	-0,01	-0,01	-0,01	29	0,00	0,01	-0,84	-0,05	-2,12	-0,01	0,01
30	3,00	0,02	-0,46	0,41	0,07	0,01	-0,01	-0,01	30	0,00	-0,02	0,46	-0,41	1,19	0,03	0,01
31	3,00	0,02	-0,24	0,24	0,01	0,01	-0,01	-0,01	31	0,00	-0,02	0,24	-0,24	0,66	0,04	0,01
32	3,00	0,01	-0,62	0,12	-0,41	0,01	-0,01	-0,01	32	0,00	-0,01	0,62	-0,12	2,10	0,03	0,01
33	3,00	0,02	-0,45	0,20	-0,28	0,02	-0,01	-0,01	33	0,00	-0,02	0,45	-0,20	1,51	0,04	0,01
34	3,00	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	34	0,00	-0,01	-0,05	-0,01	-0,13	0,02	0,01
35	3,00	0,03	0,00	0,01	0,01	0,03	-0,01	-0,01	35	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01	0,04	0,01
36	3,00	0,02	0,07	-0,05	0,03	0,01	-0,01	-0,01	36	0,00	-0,02	-0,07	0,05	-0,21	0,05	0,01
37	3,00	0,03	0,09	-0,05	0,04	0,04	-0,01	-0,01	37	0,00	-0,03	-0,09	0,05	-0,28	0,04	0,01
38	3,00	-0,03	0,06	0,00	-0,03	0,01	-0,01	-0,01	38	0,00	0,03	-0,06	0,00	-0,13	-0,09	0,01
39	3,00	0,02	1,07	-0,40	0,77	0,02	-0,01	-0,01	39	0,00	-0,02	-1,07	0,40	-3,71	0,04	0,01
40	3,00	0,01	1,24	-0,32	0,89	0,01	-0,01	-0,01	40	0,00	-0,01	-1,24	0,32	-4,30	0,03	0,01
41	3,00	0,02	0,41	-0,41	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	41	0,00	-0,02	-0,41	0,41	-1,12	0,04	0,01
42	3,00	0,02	0,69	-0,63	-0,09	0,02	-0,01	-0,01	42	0,00	-0,02	-0,69	0,63	-1,79	0,04	0,01
1	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
2	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
3	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
8	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
9	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
10	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
4	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,00	0,01	0,01	5	3,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	-0,01
5	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,14	0,00	0,01	0,01	6	3,00	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	-0,01
6	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,11	0,00	0,01	0,01	7	3,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	-0,01
7	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,12	0,00	0,01	0,01	8	3,00	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	-0,01
14	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,01	0,01	15	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01
17	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
15	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
16	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
23	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	24	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	26	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
26	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
30	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	31	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01
31	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	32	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01
40	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	41	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01
41	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	42	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01
33	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	34	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,01
38	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	39	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,01
32	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	33	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
39	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	40	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
34	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,01	35	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,00	-0,01
35	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	36	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01
36	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	37	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01
37	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,01	38	3,00	0,00	-0,08	0,00	-0,10	0,00	-0,01
1	3,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,01	12	3,00	0,00	-0,16	0,00	-0,32	0,00	-0,01
12	3,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,01	21	3,00	0,00	-0,12	0,00	-0,27	0,00	-0,01
21	3,00	0,00	0,27	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,01	30	3,00	0,00	-0,27	0,00	-0,42	0,00	-0,01
2	3,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,01	13	3,00	0,00	-0,17	0,00	-0,31	0,00	-0,01
13	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,01	22	3,00	0,00	-0,08	0,00	-0,19	0,00	-0,01
22	3,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	31	3,00	0,00	-0,11	0,00	-0,19	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,02	46	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	-0,02
45	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	32	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
49	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	33	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
22	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	44	3,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	-0,01
48	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	23	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
27	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,01	51	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01
55	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,15	0,00	0,01	28	3,00	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	-0,01
4	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	14	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,01
14	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	23	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
18	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
8	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,01	18	3,00	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	-0,01
9	3,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,38	0,00	0,02	53	3,00	0,00	0,13	0,00	0,34	0,00	-0,02
10	3,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,55	0,00	0,01	19	3,00	0,00	0,30	0,00	0,54	0,00	-0,01
19	3,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,33	0,00	0,01	28	3,00	0,00	0,14	0,00	0,32	0,00	-0,01
28	3,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,20	0,00	0,33	0,00	0,00
11	3,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,49	0,00	0,01	20	3,00	0,00	0,24	0,00	0,48	0,00	-0,01
20	3,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,41	0,00	0,01	29	3,00	0,00	0,18	0,00	0,41	0,00	-0,01
29	3,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,63	0,00	0,01	42	3,00	0,00	0,41	0,00	0,64	0,00	-0,01
52	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
56	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	6,00	-0,03	-0,36	-0,43	0,67	-0,06	-0,01	1	3,00	0,03	0,36	0,43	0,31	-0,03	0,01	0,01
2	6,00	-0,07	-0,53	-0,68	1,05	-0,11	-0,01	2	3,00	0,07	0,53	0,68	0,42	-0,07	0,01	0,01
3	6,00	-0,06	-0,29	-0,30	0,59	-0,11	-0,01	3	3,00	0,06	0,29	0,30	0,22	-0,07	0,01	0,01
4	6,00	-0,07	-0,09	-0,04	0,19	-0,12	-0,01	4	3,00	0,07	0,09	0,04	0,05	-0,09	0,01	0,01
5	6,00	-0,13	0,00	0,03	-0,01	-0,23	-0,01	5	3,00	0,13	0,00	-0,03	0,00	-0,14	0,01	0,01
6	6,00	-0,01	-0,10	0,01	0,14	-0,03	-0,01	6	3,00	0,01	0,10	-0,01	0,13	-0,01	0,01	0,01
7	6,00	-0,13	0,01	-0,01	-0,02	-0,23	-0,01	7	3,00	0,13	-0,01	0,01	0,00	-0,14	0,01	0,01
8	6,00	-0,08	0,44	0,41	-0,86	-0,12	-0,01	8	3,00	0,08	-0,44	-0,41	-0,35	-0,09	0,01	0,01
9	6,00	-0,06	0,65	0,64	-1,25	-0,11	-0,01	9	3,00	0,06	-0,65	-0,64	-0,53	-0,07	0,01	0,01
10	6,00	-0,06	0,91	1,17	-1,75	-0,11	-0,01	10	3,00	0,06	-0,91	-1,17	-0,77	-0,06	0,01	0,01
11	6,00	-0,04	0,60	0,69	-1,14	-0,08	-0,01	11	3,00	0,04	-0,60	-0,69	-0,52	-0,03	0,01	0,01
12	6,00	0,00	-0,47	0,01	0,84	-0,02	-0,01	12	3,00	0,00	0,47	-0,01	0,47	0,01	0,01	0,01
13	6,00	-0,01	-0,40	0,05	0,69	-0,03	-0,02	13	3,00	0,01	0,40	-0,05	0,40	0,00	0,02	0,02
14	6,00	-0,02	-0,04	0,06	0,07	-0,03	0,00	14	3,00	0,02	0,04	-0,06	0,04	-0,02	0,00	0,00
15	6,00	-0,03	0,02	0,02	-0,05	-0,04	-0,01	15	3,00	0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	0,01	0,01
16	6,00	-0,04	0,01	0,02	-0,03	-0,05	0,00	16	3,00	0,04	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04	0,00	0,00
17	6,00	-0,04	0,10	0,07	-0,21	-0,06	-0,01	17	3,00	0,04	-0,10	-0,07	-0,06	-0,05	0,01	0,01
18	6,00	-0,02	0,20	-0,10	-0,33	-0,02	0,00	18	3,00	0,02	-0,20	0,10	-0,23	-0,02	0,00	0,00
19	6,00	-0,01	0,68	-0,15	-1,17	-0,04	-0,02	19	3,00	0,01	-0,68	0,15	-0,72	0,00	0,02	0,02
20	6,00	0,00	0,72	-0,01	-1,24	-0,01	-0,01	20	3,00	0,00	-0,72	0,01	-0,73	0,01	0,01	0,01
21	6,00	0,00	-0,56	-0,18	0,98	0,00	-0,01	21	3,00	0,00	0,56	0,18	0,57	0,01	0,01	0,01
22	6,00	-0,02	-0,27	0,32	0,44	-0,03	-0,01	22	3,00	0,02	0,27	-0,32	0,29	-0,03	0,01	0,01
23	6,00	0,01	-0,02	0,08	0,03	0,01	-0,01	23	3,00	-0,01	0,02	-0,08	0,01	0,01	0,01	0,01
24	6,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	24	3,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01
25	6,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01	25	3,00	0,02	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,01
26	6,00	0,00	0,03	-0,03	-0,06	-0,01	-0,01	26	3,00	0,00	-0,03	0,03	-0,02	0,00	0,01	0,01
27	6,00	0,02	0,09	-0,43	-0,16	0,02	-0,01	27	3,00	-0,02	-0,09	0,43	-0,10	0,03	0,01	0,01
28	6,00	-0,05	0,45	-0,49	-0,74	-0,06	-0,01	28	3,00	0,05	-0,45	0,49	-0,51	-0,07	0,01	0,01
29	6,00	0,00	0,84	0,28	-1,46	0,00	-0,01	29	3,00	0,00	-0,84	-0,28	-0,87	0,01	0,01	0,01
30	6,00	0,01	-0,34	0,68	0,60	0,00	-0,01	30	3,00	-0,01	0,34	-0,68	0,35	0,02	0,01	0,01
31	6,00	0,03	-0,17	0,35	0,32	0,05	-0,01	31	3,00	-0,03	0,17	-0,35	0,16	0,04	0,01	0,01
32	6,00	0,03	-0,48	0,13	1,02	0,03	-0,01	32	3,00	-0,03	0,48	-0,13	0,29	0,04	0,01	0,01
33	6,00	0,03	-0,35	0,21	0,75	0,05	-0,01	33	3,00	-0,03	0,35	-0,21	0,21	0,05	0,01	0,01
34	6,00	0,00	0,08	-0,03	-0,11	0,01	-0,01	34	3,00							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
40	6,00	0,02	0,97	-0,34	-1,99	0,03	-0,01	40	3,00	-0,02	-0,97	0,34	-0,67	0,03	0,01	0,01
41	6,00	0,03	0,29	-0,61	-0,53	0,04	-0,01	41	3,00	-0,03	-0,29	0,61	-0,28	0,04	0,01	0,01
42	6,00	0,00	0,52	-1,03	-0,90	-0,01	-0,01	42	3,00	0,00	-0,52	1,03	-0,53	0,01	0,01	0,01
1	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,01	2	6,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	-0,01	-0,01
2	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
3	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
8	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
9	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
10	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,01	11	6,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	-0,01	-0,01
4	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
5	6,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
6	6,00	0,00	-0,05	0,00	0,06	0,00	0,01	7	6,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	-0,01	-0,01
7	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
17	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
15	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
16	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
25	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	26	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
26	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
30	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	31	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
31	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	32	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
33	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	34	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
34	6,00	0,00	0,04	0,00	-0,06	0,00	0,01	35	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
35	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	36	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
36	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	37	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
37	6,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,01	38	6,00	0,00	-0,06	0,00	-0,07	0,00	-0,01	-0,01
38	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	39	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	41	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
41	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
32	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	33	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	40	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,01	44	6,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	-0,01	-0,01
48	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	51	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
55	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,01	28	6,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	-0,01	-0,01
1	6,00	0,00	0,09	0,00	-0,18	0,00	0,01	12	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,18	0,00	-0,01	-0,01
21	6,00	0,00	0,16	0,00	-0,24	0,00	0,01	30	6,00	0,00	-0,16	0,00	-0,25	0,00	-0,01	-0,01
12	6,00	0,00	0,09	0,00	-0,20	0,00	0,01	21	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,20	0,00	-0,01	-0,01
11	6,00	0,00	-0,14	0,00	0,28	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,14	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
29	6,00	0,00	-0,24	0,00	0,37	0,00	0,01	42	6,00	0,00	0,24	0,00	0,38	0,00	-0,01	-0,01
20	6,00	0,00	-0,14	0,00	0,32	0,00	0,01	29	6,00	0,00	0,14	0,00	0,31	0,00	-0,01	-0,01
2	6,00	0,00	0,10	0,00	-0,19	0,00	0,00	13	6,00	0,00	-0,10	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
13	6,00	0,00	0,05	0,00	-0,12	0,00	0,01	22	6,00	0,00	-0,05	0,00	-0,11	0,00	-0,01	-0,01
10	6,00	0,00	-0,19	0,00	0,33	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,19	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	-0,09	0,00	0,21	0,00	0,01	28	6,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	-0,01	-0,01
22	6,00	0,00	0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00	31	6,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	-0,09	0,00	0,14	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01	46	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	-0,01
9	6,00	0,00	-0,06	0,00	0,17	0,00	0,01	53	6,00	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	-0,01	-0,01
45	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
49	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	33	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
56	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	14	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
8	6,00	0,00	-0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
18	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
1	9,00	0,00	-0,04	-0,50	0,66	-0,02	0,00	1	6,00	0,00	0,04	0,50	-0,54	0,03	0,00	0,00
2	9,00	0,00	-0,10	-0,79	1,22	-0,03	0,00	2	6,00	0,00	0,10	0,79	-0,93	0,03	0,00	0,00
3	9,00	0,00	-0,05	-0,32	0,72	-0,03	0,00	3	6,00	0,00	0,05	0,32	-0,58	0,03	0,00	0,00
4	9,00	0,00	-0,01	-0,04	0,22	-0,03	0,00	4	6,00	0,00	0,01	0,04	-0,19	0,03	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,12	0,00	5	6,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,00	0,00
6	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	6	6,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00
7	9,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,12	0,00	7	6,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,11	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,10	0,46	-1,08	-0,03	0,00	8	6,00	0,00	-0,10	-0,46	0,81	0,03	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,13	0,69	-1,57	-0,03	0,00	9	6,00	0,00	-0,13	-0,69	1,20	0,03	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,19	1,36	-2,07	-0,03	0,00	10	6,00	0,00	-0,19	-1,36	1,53	0,03	0,00	0,00
11	9,00	0,00	0,17	0,81	-1,43	-0,08	0,00	11	6,00	0,00	-0,17	-0,81	0,96	0,07	0,00	0,00
12	9,00	0,00	-0,05	0,01	0,62	-0,01	0,00	12	6,00	0,00	0,05	-0,01	-0,50	0,02	0,00	0,00
13	9,00	0,00	0,00	0,10	0,40	-0,01	0,00	13	6,00	0,00	0,00	-0,10	-0,41	0,02	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,00	0,07	0,05	-0,01	0,00	14	6,00	0,00	0,00					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
20	9,00	0,00	0,00	0,08	-0,01	-0,94	-0,01	0,00	20	6,00	0,00	-0,08	0,01	0,71	0,02	0,00
21	9,00	0,01	-0,12	-0,25	-0,25	0,92	0,01	0,00	21	6,00	-0,01	0,12	0,25	-0,58	0,01	0,00
22	9,00	0,00	-0,01	0,34	0,28	0,01	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,01	-0,34	-0,25	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	-0,08	-0,02	0,00	0,00
24	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
25	9,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	0,00	25	6,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00
26	9,00	0,00	0,01	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	-0,01	0,01	0,06	0,00	0,00
27	9,00	0,00	0,00	-0,49	-0,09	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,49	0,08	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,03	-0,52	-0,48	0,01	0,00	0,00	28	6,00	0,00	-0,03	0,52	0,40	0,00	0,00
29	9,00	0,01	0,20	0,38	-1,39	0,01	0,00	0,00	29	6,00	-0,01	-0,20	-0,38	0,83	0,01	0,00
30	9,00	0,00	-0,02	0,82	0,43	0,01	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,02	-0,82	-0,37	-0,01	0,00
31	9,00	0,01	-0,02	0,40	0,31	0,02	0,00	0,00	31	6,00	-0,01	0,02	-0,40	-0,26	0,00	0,00
32	9,00	0,00	-0,11	0,13	1,42	0,01	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,11	-0,13	-1,11	0,00	0,00
33	9,00	0,00	-0,08	0,22	1,02	0,01	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,08	-0,22	-0,81	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,01	-0,06	-0,06	0,01	0,00	0,00	34	6,00	0,00	-0,01	0,06	0,02	-0,01	0,00
35	9,00	0,01	0,00	0,09	-0,01	0,01	0,00	0,00	35	6,00	-0,01	0,00	-0,09	0,00	0,01	0,00
36	9,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	-0,07	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00
37	9,00	0,01	0,02	-0,17	-0,18	0,01	0,00	0,00	37	6,00	-0,01	-0,02	0,17	0,13	0,01	0,00
38	9,00	0,00	0,01	0,10	-0,06	-0,03	0,00	0,00	38	6,00	0,00	-0,01	-0,10	0,02	0,03	0,00
39	9,00	0,00	0,22	-0,45	-2,46	0,01	0,00	0,00	39	6,00	0,00	-0,22	0,45	1,86	0,00	0,00
40	9,00	0,00	0,25	-0,35	-2,86	0,01	0,00	0,00	40	6,00	0,00	-0,25	0,35	2,17	0,00	0,00
41	9,00	0,01	0,04	-0,70	-0,52	0,02	0,00	0,00	41	6,00	-0,01	-0,04	0,70	0,42	-0,01	0,00
42	9,00	0,00	0,04	-1,26	-0,64	0,01	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,04	1,26	0,54	-0,02	0,00
1	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	2	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	3	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	4	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	9	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	10	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	11	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
6	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
7	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	8	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
15	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
33	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
34	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
37	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
38	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
41	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	44	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	51	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
55	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
1	9,00	0,00	-0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00
21	9,00	0,00	-0,09	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00
12	9,00	0,00	-0,07	0,00	0,15	0,00	-0,01	0,00	21	9,00	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	0,01
11	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,16	0,00	0,00
29	9,00	0,00	0,12	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	-0,12	0,00	-0,19	0,00	0,00
20	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,20	0,00	-0,01	0,00	29	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,20	0,00	0,01
2	9,00	0,00	-0,06	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
13	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	19	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,16	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,05	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,10	0,00	0,00
22	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00
3	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	46	9,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	53	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,00
45	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	40							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
18	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
1	12,00	0,02	0,22	-0,46	0,20	0,00	0,01	0,01	1	9,00	-0,02	-0,22	0,46	-0,81	0,05	-0,01
2	12,00	0,06	0,33	-0,73	0,47	0,05	0,01	0,01	2	9,00	-0,06	-0,33	0,73	-1,39	0,10	-0,01
3	12,00	0,05	0,19	-0,30	0,28	0,05	0,01	0,01	3	9,00	-0,05	-0,19	0,30	-0,80	0,10	-0,01
4	12,00	0,06	0,08	-0,04	0,03	0,06	0,01	0,01	4	9,00	-0,06	-0,08	0,04	-0,25	0,11	-0,01
5	12,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	5	9,00	-0,10	0,00	-0,04	0,01	0,23	0,00
6	12,00	0,00	0,06	0,01	-0,08	-0,04	0,00	0,00	6	9,00	0,00	-0,06	-0,01	-0,09	0,04	0,00
7	12,00	0,10	0,00	-0,02	-0,02	0,04	0,00	0,00	7	9,00	-0,10	0,00	0,02	0,02	0,23	0,00
8	12,00	0,06	-0,22	0,44	-0,58	0,06	0,01	0,01	8	9,00	-0,06	0,22	-0,44	1,19	0,11	-0,01
9	12,00	0,05	-0,32	0,66	-0,84	0,05	0,01	0,01	9	9,00	-0,05	0,32	-0,66	1,73	0,10	-0,01
10	12,00	0,05	-0,49	1,27	-0,99	0,05	0,01	0,01	10	9,00	-0,05	0,49	-1,27	2,33	0,10	-0,01
11	12,00	0,02	-0,39	0,75	-0,58	-0,04	0,02	0,01	11	9,00	-0,02	0,39	-0,75	1,67	0,10	-0,02
12	12,00	0,00	0,33	0,02	0,02	-0,02	0,01	0,01	12	9,00	0,00	-0,33	-0,02	-0,95	0,01	-0,01
13	12,00	0,01	0,18	0,07	0,13	0,00	0,01	0,01	13	9,00	-0,01	-0,18	-0,07	-0,62	0,03	-0,01
14	12,00	0,01	0,03	0,06	0,00	0,01	0,01	0,01	14	9,00	-0,01	-0,03	-0,06	-0,09	0,03	-0,01
15	12,00	0,02	-0,01	0,02	-0,06	0,03	0,00	0,00	15	9,00	-0,02	0,01	-0,02	0,08	0,04	0,00
16	12,00	0,03	0,00	0,02	-0,03	0,04	0,00	0,00	16	9,00	-0,03	0,00	-0,02	0,04	0,05	0,00
17	12,00	0,03	-0,08	0,06	-0,12	0,04	0,00	0,00	17	9,00	-0,03	0,08	-0,06	0,33	0,04	0,00
18	12,00	0,01	-0,08	-0,12	-0,15	0,01	0,01	0,01	18	9,00	-0,01	0,08	0,12	0,36	0,03	-0,01
19	12,00	0,01	-0,26	-0,20	-0,31	0,00	0,01	0,01	19	9,00	-0,01	0,26	0,20	1,02	0,03	-0,01
20	12,00	-0,01	-0,46	-0,02	-0,11	-0,03	0,01	0,00	20	9,00	0,01	0,46	0,02	1,39	0,01	-0,01
21	12,00	0,00	0,43	-0,23	0,10	0,00	0,02	0,01	21	9,00	0,00	-0,43	0,23	-1,29	0,00	-0,02
22	12,00	0,02	0,14	0,33	0,07	0,03	0,01	0,01	22	9,00	-0,02	-0,14	-0,33	-0,44	0,02	-0,01
23	12,00	0,00	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	-0,01	-0,08	-0,03	0,00	0,00
24	12,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
25	12,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	25	9,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00
26	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00
27	12,00	-0,01	-0,03	-0,47	-0,04	-0,02	0,00	0,00	27	9,00	0,01	0,03	0,47	0,13	-0,01	0,00
28	12,00	0,03	-0,20	-0,51	-0,17	0,06	0,01	0,01	28	9,00	-0,03	0,20	0,51	0,73	0,04	-0,01
29	12,00	0,00	-0,60	0,35	-0,25	0,00	0,02	0,00	29	9,00	0,00	0,60	-0,35	1,91	0,00	-0,02
30	12,00	0,01	0,20	0,74	0,06	0,03	0,01	0,01	30	9,00	-0,01	-0,20	-0,74	-0,60	0,00	-0,01
31	12,00	-0,02	0,11	0,37	0,08	-0,02	0,01	0,01	31	9,00	0,02	-0,11	-0,37	-0,38	-0,04	-0,01
32	12,00	-0,01	0,38	0,12	0,43	-0,01	0,01	0,01	32	9,00	0,01	-0,38	-0,12	-1,47	-0,03	-0,01
33	12,00	-0,02	0,29	0,22	0,27	-0,02	0,01	0,01	33	9,00	0,02	-0,29	-0,22	-1,06	-0,03	-0,01
34	12,00	0,00	-0,04	-0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,04	0,05	0,09	-0,01	0,00
35	12,00	-0,02	0,01	0,08	-0,02	-0,03	0,01	0,01	35	9,00	0,02	-0,01	-0,08	0,01	-0,04	-0,01
36	12,00	0,00	-0,01	-0,04	0,01	-0,06	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,01	0,04	0,03	0,07	0,00
37	12,00	-0,03	-0,03	-0,16	-0,09	-0,03	0,01	0,01	37	9,00	0,03	0,03	0,16	0,18	-0,04	-0,01
38	12,00	0,01	-0,04	0,09	0,02	-0,02	0,00	0,00	38	9,00	-0,01	0,04	-0,09	0,10	0,03	0,00
39	12,00	-0,02	-0,55	-0,45	-1,04	-0,03	0,01	0,01	39	9,00	0,02	0,55	0,45	2,55	-0,04	-0,01
40	12,00	-0,01	-0,64	-0,34	-1,19	-0,01	0,01	0,01	40	9,00	0,01	0,64	0,34	2,96	-0,02	-0,01
41	12,00	-0,02	-0,16	-0,65	-0,19	-0,02	0,01	0,01	41	9,00	0,02	0,16	0,65	0,63	-0,04	-0,01
42	12,00	0,02	-0,27	-1,14	-0,13	0,04	0,01	0,01	42	9,00	-0,02	0,27	1,14	0,88	0,01	-0,01
1	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,12	0,00	-0,01	2	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,11	0,00	0,01	0,01
2	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,10	0,00	-0,01	3	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,10	0,00	0,01	0,01
3	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	-0,01	4	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,01	0,01
8	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	-0,01	9	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,01	0,01
9	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,10	0,00	-0,01	10	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,10	0,00	0,01	0,01
10	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,11	0,00	-0,01	11	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,13	0,00	0,01	0,01
4	12,00	0,00	0,06	0,00	-0,12	0,00	-0,01	5	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,13	0,00	0,01	0,01
5	12,00	0,00	0,09	0,00	-0,15	0,00	-0,01	6	12,00	0,00	-0,09	0,00	-0,11	0,00	0,01	0,01
6	12,00	0,00	0,09	0,00	-0,10	0,00	-0,01	7	12,00	0,00	-0,09	0,00	-0,14	0,00	0,01	0,01
7	12,00	0,00	0,07	0,00	-0,14	0,00	-0,01	8	12,00	0,00	-0,07	0,00	-0,13	0,00	0,01	0,01
12	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	13	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	20	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	15	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,01
17	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,01	18	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01	0,01
15	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	-0,01	16	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,01
16	12,00	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	-0,01	17	12,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	0,01	0,01
21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
26	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	27	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01
30	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	-0,01	31	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01	0,01
31	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	32	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
33	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01	34	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01	0,01
34	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,07	0,00	-0,01	35	12,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,01
35	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	36	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
36	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	37	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01
37	12,00	0,00	-0,07	0,00	0,07	0,00	-0,01	38	12,00	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,01	0,01
38	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	-0,01	39	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01	0,01
40	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	41	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
41	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	-0,01	42	12,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,01	0,01
32	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
39	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	-0,02	44	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,02	

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
11	12,00	0,00	0,28	0,00	0,00	-0,57	0,00	-0,01	20	12,00	0,00	-0,28	0,00	-0,56	0,00	0,01
29	12,00	0,00	0,44	0,00	0,00	-0,69	0,00	-0,02	42	12,00	0,00	-0,44	0,00	-0,69	0,00	0,02
20	12,00	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,69	0,00	-0,02	29	12,00	0,00	-0,31	0,00	-0,69	0,00	0,02
2	12,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,37	0,00	-0,01	13	12,00	0,00	0,20	0,00	0,37	0,00	0,01
13	12,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,24	0,00	-0,01	22	12,00	0,00	0,11	0,00	0,24	0,00	0,01
10	12,00	0,00	0,34	0,00	0,00	-0,63	0,00	-0,01	19	12,00	0,00	-0,34	0,00	-0,63	0,00	0,01
19	12,00	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,41	0,00	-0,02	28	12,00	0,00	-0,18	0,00	-0,41	0,00	0,02
22	12,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	41	12,00	0,00	-0,17	0,00	-0,29	0,00	0,00
3	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,01	46	12,00	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,01
9	12,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,01	53	12,00	0,00	-0,12	0,00	-0,32	0,00	0,01
45	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
49	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	39	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
56	12,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	40	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,00
45	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	49	12,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
52	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	56	12,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
4	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	14	12,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
8	12,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,24	0,00	-0,01	18	12,00	0,00	-0,13	0,00	-0,24	0,00	0,01
14	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	23	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
18	12,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	27	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,13	0,00	0,00
1	15,00	0,06	0,46	-0,31	-0,66	0,09	0,01	1	12,00	-0,06	-0,46	0,31	-0,61	0,07	-0,01	-0,01
2	15,00	0,12	0,68	-0,52	-1,00	0,18	0,01	2	12,00	-0,12	-0,68	0,52	-0,87	0,15	-0,01	-0,01
3	15,00	0,11	0,35	-0,24	-0,52	0,16	0,01	3	12,00	-0,11	-0,35	0,24	-0,43	0,14	-0,01	-0,01
4	15,00	0,13	0,09	-0,04	-0,16	0,19	0,01	4	12,00	-0,13	-0,09	0,04	-0,08	0,16	-0,01	-0,01
5	15,00	0,20	0,00	0,02	0,00	0,28	0,01	5	12,00	-0,20	0,00	-0,02	0,00	0,26	-0,01	-0,01
6	15,00	0,02	0,11	0,01	-0,16	0,03	0,01	6	12,00	-0,02	-0,11	-0,01	-0,14	0,03	-0,01	-0,01
7	15,00	0,20	-0,01	0,00	0,01	0,29	0,01	7	12,00	-0,20	0,01	0,00	0,01	0,26	-0,01	-0,01
8	15,00	0,13	-0,59	0,35	0,78	0,20	0,01	8	12,00	-0,13	0,59	-0,35	0,84	0,17	-0,01	-0,01
9	15,00	0,11	-0,85	0,53	1,14	0,16	0,01	9	12,00	-0,11	0,85	-0,53	1,18	0,14	-0,01	-0,01
10	15,00	0,12	-1,25	0,92	1,74	0,19	0,01	10	12,00	-0,12	1,25	-0,92	1,69	0,15	-0,01	-0,01
11	15,00	0,07	-0,81	0,50	1,04	0,11	0,03	11	12,00	-0,07	0,81	-0,50	1,17	0,09	-0,03	-0,03
12	15,00	0,01	0,74	0,02	-1,10	0,02	0,01	12	12,00	-0,01	-0,74	-0,02	-0,93	0,01	-0,01	-0,01
13	15,00	0,04	0,79	-0,02	-1,33	0,06	0,01	13	12,00	-0,04	-0,79	0,02	-0,82	0,04	-0,01	-0,01
14	15,00	0,03	0,09	0,02	-0,17	0,05	0,01	14	12,00	-0,03	-0,09	-0,02	-0,09	0,04	-0,01	-0,01
15	15,00	0,04	0,00	0,01	-0,05	0,05	0,01	15	12,00	-0,04	0,00	-0,01	0,05	0,05	-0,01	-0,01
16	15,00	0,05	-0,03	0,00	0,03	0,07	0,01	16	12,00	-0,05	0,03	0,00	0,04	0,07	-0,01	-0,01
17	15,00	0,05	0,02	0,09	-0,17	0,06	0,01	17	12,00	-0,05	-0,02	-0,09	0,11	0,06	-0,01	-0,01
18	15,00	0,03	-0,56	-0,03	0,95	0,04	0,01	18	12,00	-0,03	0,56	0,03	0,59	0,04	-0,01	-0,01
19	15,00	0,04	-1,39	-0,05	2,30	0,06	0,01	19	12,00	-0,04	1,39	0,05	1,49	0,05	-0,01	-0,01
20	15,00	0,00	-1,16	-0,03	1,70	0,01	0,01	20	12,00	0,00	1,16	0,03	1,49	0,00	-0,01	-0,01
21	15,00	0,01	0,87	-0,14	-1,26	0,02	0,03	21	12,00	-0,01	-0,87	0,14	-1,12	0,01	-0,03	-0,03
22	15,00	0,03	0,54	0,29	-0,90	0,04	0,01	22	12,00	-0,03	-0,54	-0,29	-0,58	0,04	-0,01	-0,01
23	15,00	-0,01	0,03	0,06	-0,04	-0,01	0,01	23	12,00	0,01	-0,03	-0,06	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
24	15,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	24	12,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01
25	15,00	0,03	0,00	-0,01	0,01	0,03	0,01	25	12,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,05	-0,01	-0,01
26	15,00	0,00	-0,03	-0,01	0,02	0,01	0,01	26	12,00	0,00	0,03	0,01	0,05	0,00	-0,01	-0,01
27	15,00	-0,03	-0,18	-0,39	0,30	-0,05	0,01	27	12,00	0,03	0,18	0,39	0,21	-0,04	-0,01	-0,01
28	15,00	0,06	-0,94	-0,45	1,53	0,09	0,01	28	12,00	-0,06	0,94	0,45	1,04	0,08	-0,01	-0,01
29	15,00	0,01	-1,35	0,22	1,92	0,02	0,03	29	12,00	-0,01	1,35	-0,22	1,79	0,01	-0,03	-0,03
30	15,00	-0,01	0,46	0,46	-0,67	-0,02	0,01	30	12,00	0,01	-0,46	-0,46	-0,58	0,00	-0,01	-0,01
31	15,00	-0,05	0,19	0,26	-0,27	-0,07	0,01	31	12,00	0,05	-0,19	-0,26	-0,27	-0,06	-0,01	-0,01
32	15,00	-0,02	-0,07	0,11	0,59	-0,03	0,01	32	12,00	0,02	0,07	-0,11	-0,39	-0,03	-0,01	-0,01
33	15,00	-0,03	-0,06	0,21	0,42	-0,04	0,01	33	12,00	0,03	0,06	-0,21	-0,26	-0,04	-0,01	-0,01
34	15,00	0,00	-0,09	-0,02	0,13	0,00	0,01	34	12,00	0,00	0,09	0,02	0,12	0,00	-0,01	-0,01
35	15,00	-0,05	-0,01	0,04	0,00	-0,07	0,01	35	12,00	0,05	0,01	-0,04	0,02	-0,07	-0,01	-0,01
36	15,00	0,04	-0,04	-0,04	0,06	0,04	0,01	36	12,00	-0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	-0,01	-0,01
37	15,00	-0,05	-0,04	-0,10	0,01	-0,07	0,01	37	12,00	0,05	0,04	0,10	0,09	-0,07	-0,01	-0,01
38	15,00	0,01	-0,12	0,05	0,18	0,01	0,01	38	12,00	-0,01	0,12	-0,05	0,15	0,02	-0,01	-0,01
39	15,00	-0,03	-0,02	-0,42	-0,95	-0,04	0,01	39	12,00	0,03	0,02	0,42	1,02	-0,05	-0,01	-0,01
40	15,00	-0,02	-0,01	-0,30	-1,11	-0,02	0,01	40	12,00	0,02	0,01	0,30	1,15	-0,03	-0,01	-0,01
41	15,00	-0,04	-0,36	-0,46	0,47	-0,06	0,01	41	12,00	0,04	0,36	0,46	0,51	-0,06	-0,01	-0,01
42	15,00	0,00	-0,71	-0,73	1,02	-0,01	0,01	42	12,00	0,00	0,71	0,73	0,92	0,02	-0,01	-0,01
1	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,01	2	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,01
2	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,01	3	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,01
3	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,01	4	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,01
8	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,01	9	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,01
9	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,01	10	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,01
10	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,02	11	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,10	0,00	0,02
4	15,00	0,00	0,07	0,00	-0,12	0,00	0,00	-0,01	5	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,14	0,00	0,01
5	15,00	0,00	0,08	0,00	-0,15	0,00	0,00	-0,01	6	15,00	0,00	-0,08	0,00	-0,09	0,00	0,01
6	15,00	0,00	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,01	7	15,00	0,00	-0,08	0,00	-0,14	0,00	0,01
7	15,00	0,00	0,07	0,00	-0,16	0,00	0,00	-0,01	8	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,14	0,00	0,01
61	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,15	57	15,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	-0,15	-0,15
57	15,00	0,00	0,04	0,00	-0,09	0,00	-0,04	63	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,04	0,04
76	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,12	0,00	-0,06	82	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,13	0,00	0,06	0,06
82	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,08	0,00	0,23	85	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	0,00	-0,23	-0,23
63	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00</					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
83	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,30	86	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,30
21	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,08	59	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	-0,08
59	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,05	22	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,05
28	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,08	84	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08
84	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,12	29	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	-0,12
30	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	60	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,06
60	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,03	31	15,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,03
41	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,04	81	15,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,04
81	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,10	42	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,10
31	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	32	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
33	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,02	34	15,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,02
40	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
38	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,02	39	15,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,02
32	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
39	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
34	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,02	35	15,00	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02
35	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	71	15,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
36	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,02	73	15,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
37	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,02	38	15,00	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,02
71	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	36	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02
73	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	37	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,04
14	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,01	15	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,01
17	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,01	18	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01
15	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	16	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
16	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,01	17	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,01
23	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	24	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
24	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	70	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
25	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	72	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03
26	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	27	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	-0,03
70	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	25	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,02
72	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	26	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
45	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00
52	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
22	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	44	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,11	0,00	0,00
48	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
27	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	51	15,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,03
55	15,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,01	28	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	-0,01
1	15,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,64	0,00	-0,02	61	15,00	0,00	0,34	0,00	0,32	0,00	0,02
12	15,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,52	0,00	-0,02	62	15,00	0,00	0,29	0,00	-0,03	0,00	0,02
21	15,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,70	0,00	-0,01	30	15,00	0,00	0,45	0,00	0,70	0,00	0,01
61	15,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,01	12	15,00	0,00	0,31	0,00	0,53	0,00	-0,01
2	15,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,89	0,00	-0,04	63	15,00	0,00	0,52	0,00	0,36	0,00	0,04
13	15,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,58	0,00	-0,04	64	15,00	0,00	0,42	0,00	0,11	0,00	0,04
63	15,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,03	13	15,00	0,00	0,40	0,00	0,63	0,00	-0,03
64	15,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,04	65	15,00	0,00	0,26	0,00	0,28	0,00	0,04
22	15,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,20	0,00	0,37	0,00	0,00
3	15,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,48	0,00	-0,01	66	15,00	0,00	0,24	0,00	0,10	0,00	0,01
66	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	46	15,00	0,00	0,11	0,00	0,29	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	45	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	49	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
4	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,01	67	15,00	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,01
67	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	14	15,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,02
14	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,01	68	15,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,01
68	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	69	15,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
69	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	23	15,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01
71	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
73	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
36	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
8	15,00	0,00	0,39	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	74	15,00	0,00	-0,39	0,00	-0,24	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,02	18	15,00	0,00	-0,31	0,00	-0,47	0,00	0,02
18	15,00	0,00	0,30	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	77	15,00	0,00	-0,30	0,00	-0,18	0,00	0,00
77	15,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	78	15,00	0,00	-0,14	0,00	-0,22	0,00	0,00
78	15,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,12	0,00	0,07	27	15,00	0,00	-0,35	0,00	-0,30	0,00	-0,07
9	15,00	0,00	0,53	0,00	0,00	-1,07	0,00	-0,01	75	15,00	0,00	-0,53	0,00	-0,20	0,00	0,01
75	15,00	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	53	15,00	0,00	-0,26	0,00	-0,68	0,00	0,00
39	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	52	15,00	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,00
40	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	16	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
10	15,00	0,00	0,92	0,00	0,00	-1,57	0,00	-0,04	76	15,00	0,00	-0,92	0,00	-0,63	0,00	0,04
19	15,00	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,99	0,00	-0,04	79	15,00	0,00	-0,67	0,00	-0,11	0,00	0,04
76	15,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,43	0,00	0,05	19	15,00	0,00	-0,72	0,00	-1,12	0,00	-0,05
79	15,00	0,00	0,52	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,06	80	15,00	0,00	-0,52	0,00	-0,76	0,00	0,06
80	15,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,59	0,00	-0,13	28	15,00	0,00	-0,73	0,00	-0,85	0,00	0,13
28	15,00	0,00	0,36	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,01	41	15,00	0,00	-0,36	0,00	-0,64	0,00	-0,01
11	15,00	0,00	0,54	0,00	0,00	-1,03	0,00	-0,02	85	15,00	0,00	-0,54	0,00	-0,50	0,00	0,02
20	15,00	0,00	0,45	0,00	0,00	-0,80	0,00	-0,02	86	15,00	0,00	-0,45	0,00	0,02	0,00	0,02
29	15,00	0,00	0,68	0,00	0,00	-1,08	0,00	-0,01	42	15,00	0,00	-0,68	0,00	-1,07	0,00	0,01
85	15,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,27	0,00									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
32	18,00	-0,02	0,34	0,09	-0,16	-0,01	0,01	32	15,00	0,02	-0,34	-0,09	-0,68	-0,04	-0,01	-0,01
33	18,00	-0,05	0,25	0,20	-0,12	-0,05	0,01	33	15,00	0,05	-0,25	-0,20	-0,51	-0,07	-0,01	-0,01
34	18,00	-0,02	0,01	0,01	-0,02	-0,03	0,00	34	15,00	0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00
39	18,00	-0,06	-0,54	-0,39	0,25	-0,07	0,01	39	15,00	0,06	0,54	0,39	1,10	-0,08	-0,01	-0,01
40	18,00	0,00	-0,63	-0,27	0,29	0,01	0,01	40	15,00	0,00	0,63	0,27	1,28	-0,02	-0,01	-0,01
41	18,00	-0,02	-0,11	-0,07	0,17	-0,02	0,00	41	15,00	0,02	0,11	0,07	0,15	-0,03	0,00	0,00
57	18,00	0,02	0,12	-0,07	-0,14	0,02	0,00	57	15,00	-0,02	-0,12	0,07	-0,19	0,04	0,00	0,00
58	18,00	0,00	0,17	-0,02	-0,23	0,00	0,00	58	15,00	0,00	-0,17	0,02	-0,23	0,01	0,00	0,00
59	18,00	0,00	0,12	0,03	-0,21	0,00	0,00	59	15,00	0,00	-0,12	-0,03	-0,13	0,00	0,00	0,00
60	18,00	-0,02	0,08	0,05	-0,13	-0,02	0,00	60	15,00	0,02	-0,08	-0,05	-0,09	-0,03	0,00	0,00
63	18,00	0,03	0,13	-0,08	-0,14	0,04	0,00	63	15,00	-0,03	-0,13	0,08	-0,22	0,05	0,00	0,00
64	18,00	0,02	0,19	-0,15	-0,26	0,02	0,00	64	15,00	-0,02	-0,19	0,15	-0,27	0,02	0,00	0,00
65	18,00	0,01	0,17	0,19	-0,24	0,02	0,00	65	15,00	-0,01	-0,17	-0,19	-0,24	0,02	0,00	0,00
66	18,00	0,02	0,11	-0,14	-0,14	0,02	0,00	66	15,00	-0,02	-0,11	0,14	-0,17	0,03	0,00	0,00
67	18,00	0,02	0,03	-0,02	-0,03	0,03	0,00	67	15,00	-0,02	-0,03	0,02	-0,04	0,03	0,00	0,00
68	18,00	0,00	0,03	-0,02	-0,04	0,00	0,00	68	15,00	0,00	-0,03	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
69	18,00	-0,01	0,02	0,03	-0,03	-0,01	0,00	69	15,00	0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	0,00	0,00
70	18,00	0,00	-0,03	-0,02	0,04	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,03	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00
71	18,00	-0,02	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	71	15,00	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00
72	18,00	0,00	-0,10	-0,08	0,15	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,10	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00
73	18,00	-0,02	-0,03	-0,02	0,04	-0,02	0,00	73	15,00	0,02	0,03	0,02	0,04	-0,03	0,00	0,00
74	18,00	0,03	-0,13	0,08	0,15	0,03	0,00	74	15,00	-0,03	0,13	-0,08	0,21	0,04	0,00	0,00
75	18,00	0,02	-0,25	0,28	0,31	0,03	0,00	75	15,00	-0,02	0,25	-0,28	0,38	0,03	0,00	0,00
76	18,00	0,03	-0,23	0,15	0,26	0,04	0,00	76	15,00	-0,03	0,23	-0,15	0,38	0,05	0,00	0,00
77	18,00	0,00	-0,16	0,17	0,21	0,00	0,00	77	15,00	0,00	0,16	-0,17	0,23	0,00	0,00	0,00
78	18,00	-0,01	-0,13	-0,22	0,17	-0,02	0,00	78	15,00	0,01	0,13	0,22	0,17	-0,02	0,00	0,00
79	18,00	0,02	-0,33	0,14	0,43	0,03	0,00	79	15,00	-0,02	0,33	-0,14	0,47	0,03	0,00	0,00
80	18,00	0,02	-0,27	-0,21	0,38	0,03	0,00	80	15,00	-0,02	0,27	0,21	0,37	0,03	0,00	0,00
81	18,00	-0,02	-0,12	-0,09	0,19	-0,02	0,00	81	15,00	0,02	0,12	0,09	0,14	-0,03	0,00	0,00
82	18,00	0,02	-0,19	0,11	0,22	0,03	0,00	82	15,00	-0,02	0,19	-0,11	0,29	0,04	0,00	0,00
83	18,00	0,00	-0,26	0,03	0,36	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,26	-0,03	0,36	0,01	0,00	0,00
84	18,00	0,00	-0,19	-0,05	0,32	0,00	0,00	84	15,00	0,00	0,19	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00
57	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,15	0,00	-0,01	58	18,00	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,01	0,01
59	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,09	0,00	-0,01	60	18,00	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,01	0,01
58	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,15	0,00	-0,01	59	18,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,01	0,01
82	18,00	0,00	0,12	0,00	-0,24	0,00	-0,01	83	18,00	0,00	-0,12	0,00	-0,16	0,00	0,01	0,01
83	18,00	0,00	0,15	0,00	-0,22	0,00	-0,01	84	18,00	0,00	-0,15	0,00	-0,19	0,00	0,01	0,01
84	18,00	0,00	0,09	0,00	-0,14	0,00	-0,01	81	18,00	0,00	-0,09	0,00	-0,20	0,00	0,01	0,01
63	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,17	0,00	-0,01	64	18,00	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,01	0,01
64	18,00	0,00	-0,23	0,00	0,16	0,00	-0,01	65	18,00	0,00	0,23	0,00	0,17	0,00	0,01	0,01
65	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,00	-0,01	31	18,00	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	0,01	0,01
45	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
52	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,05	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
66	18,00	0,00	-0,14	0,00	0,15	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
67	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	-0,01	69	18,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
69	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	121	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
74	18,00	0,00	0,08	0,00	-0,17	0,00	-0,03	18	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,05	0,00	0,03	0,03
77	18,00	0,00	0,23	0,00	-0,11	0,00	0,00	114	18,00	0,00	-0,23	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
78	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	27	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
70	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	-0,01	15	18,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,01	0,01
72	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,17	0,00	-0,01	17	18,00	0,00	0,10	0,00	0,32	0,00	0,01	0,01
73	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	72	18,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
75	18,00	0,00	0,28	0,00	-0,33	0,00	-0,01	108	18,00	0,00	-0,28	0,00	-0,25	0,00	0,01	0,01
76	18,00	0,00	0,14	0,00	-0,30	0,00	-0,01	19	18,00	0,00	-0,14	0,00	0,10	0,00	0,01	0,01
79	18,00	0,00	0,28	0,00	-0,27	0,00	-0,01	80	18,00	0,00	-0,28	0,00	-0,27	0,00	0,01	0,01
80	18,00	0,00	0,07	0,00	-0,12	0,00	-0,01	41	18,00	0,00	-0,07	0,00	-0,19	0,00	0,01	0,01
45	18,00	0,00	-0,14	0,00	0,34	0,00	-0,01	32	18,00	0,00	0,14	0,00	0,38	0,00	0,01	0,01
49	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,24	0,00	-0,01	122	18,00	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,01	0,01
52	18,00	0,00	0,25	0,00	-0,60	0,00	-0,01	117	18,00	0,00	-0,25	0,00	-0,26	0,00	0,01	0,01
56	18,00	0,00	0,29	0,00	-0,70	0,00	-0,01	40	18,00	0,00	-0,29	0,00	-0,79	0,00	0,01	0,01
60	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	101	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
87	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	57	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,02
31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03
89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
32	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
33	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	99	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
109	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	73	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
15	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	95	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
41	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01											

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD05: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	87	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	88	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	95	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	96	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	94	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	101	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	99	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	119	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,12	0,00	-0,01	46	18,00	0,00	0,03	0,00	0,14	0,00	0,01
	122	18,00	0,00	-0,11	0,00	-0,09	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,11	0,00	0,27	0,00	0,00
	121	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	34	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	122	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	118	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,02	116	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02
	116	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	117	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,02
	27	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	118	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	117	18,00	0,00	0,26	0,00	0,24	0,00	0,01	39	18,00	0,00	-0,26	0,00	-0,68	0,00	-0,01
	108	18,00	0,00	0,30	0,00	0,15	0,00	0,01	53	18,00	0,00	-0,30	0,00	-0,39	0,00	-0,01
	114	18,00	0,00	0,23	0,00	-0,05	0,00	-0,01	78	18,00	0,00	-0,23	0,00	-0,16	0,00	0,01
	18	18,00	0,00	0,08	0,00	-0,05	0,00	-0,03	112	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,03
	112	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,01	0,00	0,02	77	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,10	0,00	-0,02
	19	18,00	0,00	0,14	0,00	-0,10	0,00	-0,01	113	18,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,01
	113	18,00	0,00	0,14	0,00	-0,01	0,00	-0,02	79	18,00	0,00	-0,14	0,00	-0,17	0,00	0,02
	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	112	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,01	103	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,01
	103	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	108	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,04
	108	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,05	111	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02
	14	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	68	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	14	21,00	0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,00	14	18,00	-0,01	-0,01	0,01	-0,02	0,01	0,00
	32	21,00	-0,02	0,08	0,00	-0,07	-0,03	0,01	32	18,00	0,02	-0,08	0,00	-0,15	-0,01	-0,01
	33	21,00	-0,03	0,05	0,05	-0,04	-0,04	0,01	33	18,00	0,03	-0,05	-0,05	-0,10	-0,04	-0,01
	39	21,00	-0,03	-0,16	-0,08	0,11	-0,04	0,01	39	18,00	0,03	0,16	0,08	0,34	-0,05	-0,01
	40	21,00	-0,01	-0,19	-0,02	0,13	-0,02	0,01	40	18,00	0,01	0,19	0,02	0,39	0,00	-0,01
	69	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01	0,00	69	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	103	21,00	0,01	-0,02	0,01	-0,01	0,01	0,00	103	18,00	-0,01	0,02	-0,01	0,06	0,03	0,00
	111	21,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00	111	18,00	0,00	0,02	0,01	0,07	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,02	0,00	0,06	-0,01	0,00
	118	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	118	18,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	119	21,00	0,01	0,02	-0,11	-0,02	0,02	0,00	119	18,00	-0,01	-0,02	0,11	-0,03	0,01	0,00
	120	21,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	120	18,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
	45	21,00	0,00	-0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00
	52	21,00	0,00	-0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	14	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	14	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	-0,12	0,00	0,02	0,00	0,00	46	21,00	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	0,00	45	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
	33	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	122	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
	122	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	49	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
	122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	120	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	69	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	33	21,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	103	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	108	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	117	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	118	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	40	21,00	0,00	-0,05	0,00	0,14	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	-0,05	0,00	0,12	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,05	0,00	-0,04	0,00	0,00
	117	21,00	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	-0,01	52	21,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,01

CARATT.: SISMA 0°: MOD06: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	1	3,00	-0,01	-0,18	-0,12	-0,02	0,00	0,00	1	0,00	0,01	0,18	0,12	0,50	-0,02	0,00
	2	3,00	-0,01	-0,31	-0,25	-0,11	0,00	0,00	2	0,00	0,01	0,31	0,25	0,97	-0,01	0,00
	3	3,00	-0,01	-0,28	-0,19	-0,11	0,00	0,00	3	0,00	0,01	0,28	0,19	0,88	-0,01	0,00
	4	3,00	-0,01	-0,25	-0,18	-0,11	-0,01	0,00	4	0,00	0,01	0,25	0,18	0,80	-0,02	0,00
	5	3,00	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	5	0,00	0,02	0,02	0,01	0,05	-0,04	0,00
	6	3,00	0,02	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,00	6	0,00	-0,02	0,01	0,01	0,01	0,08	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
7	3,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	7	0,00	0,02	0,01	0,01	0,05	-0,04	0,00
8	3,00	-0,01	-0,18	-0,13	-0,13	-0,09	0,00	0,00	8	0,00	0,01	0,18	0,13	0,59	-0,01	0,00
9	3,00	-0,01	-0,16	-0,10	-0,10	-0,07	0,00	0,00	9	0,00	0,01	0,16	0,10	0,52	-0,01	0,00
10	3,00	-0,01	-0,14	-0,11	-0,11	-0,05	0,00	0,00	10	0,00	0,01	0,14	0,11	0,44	-0,01	0,00
11	3,00	-0,01	-0,06	-0,05	-0,05	-0,01	0,00	0,00	11	0,00	0,01	0,06	0,05	0,17	-0,01	0,00
12	3,00	0,00	-0,20	-0,02	-0,02	0,03	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,20	0,02	0,53	-0,01	0,00
13	3,00	0,00	-0,26	-0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,26	0,01	0,68	-0,01	0,00
14	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	0,00
15	3,00	-0,01	-0,10	-0,05	-0,05	-0,07	-0,01	0,00	15	0,00	0,01	0,10	0,05	0,34	-0,01	0,00
16	3,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,06	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,02	0,01	0,07	-0,01	0,00
17	3,00	0,00	-0,09	-0,04	-0,04	-0,06	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,09	0,04	0,30	0,00	0,00
18	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,07	0,00	0,16	0,00	0,00
19	3,00	0,00	-0,12	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,12	-0,01	0,31	-0,01	0,00
20	3,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,07	0,01	0,18	-0,01	0,00
21	3,00	0,00	-0,21	-0,01	-0,01	0,04	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,21	0,01	0,54	0,00	0,00
22	3,00	-0,01	-0,15	0,16	0,05	0,05	-0,02	0,00	22	0,00	0,01	0,15	-0,16	0,35	-0,01	0,00
23	3,00	0,00	-0,06	0,14	0,01	0,01	0,01	0,00	23	0,00	0,00	0,06	-0,14	0,15	0,00	0,00
24	3,00	0,00	-0,03	0,04	0,04	-0,01	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,09	0,00	0,00
25	3,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	25	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
26	3,00	0,00	-0,02	0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,07	0,00	0,00
27	3,00	0,00	-0,04	0,11	0,01	-0,01	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,04	-0,11	0,11	0,00	0,00
28	3,00	0,00	-0,07	0,06	0,02	0,01	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,07	-0,06	0,16	0,00	0,00
29	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,00
30	3,00	0,00	-0,17	0,16	0,02	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,17	-0,16	0,45	0,00	0,00
31	3,00	0,00	-0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,12	-0,11	0,32	0,00	0,00
32	3,00	0,00	-0,41	0,12	-0,31	0,00	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,41	-0,12	1,43	0,00	0,00
33	3,00	0,00	-0,39	0,14	-0,30	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,39	-0,14	1,37	0,00	0,00
34	3,00	0,01	0,01	0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00	34	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,00
35	3,00	0,00	-0,05	0,03	-0,03	0,01	0,00	0,00	35	0,00	0,00	0,05	-0,03	0,16	0,01	0,00
36	3,00	0,00	-0,07	0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00	36	0,00	0,00	0,07	-0,04	0,22	0,00	0,00
37	3,00	0,00	-0,04	0,02	-0,03	0,00	0,00	0,00	37	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,13	0,00	0,00
38	3,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,00
39	3,00	0,00	-0,24	0,07	-0,19	0,00	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,24	-0,07	0,85	0,00	0,00
40	3,00	0,00	-0,22	0,08	-0,18	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,22	-0,08	0,79	0,00	0,00
41	3,00	0,00	-0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,14	0,01	0,00
42	3,00	0,00	-0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,15	0,00	0,00
1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
5	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
6	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
16	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	35	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3,00	0,00	0,06	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	12	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,12	0,00	0,00
12	3,00	0,00	0,05	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	21	3,00	0,00	-0,05	0,00	-0,10	0,00	0,00
21	3,00	0,00	0,10	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	30	3,00	0,00	-0,10	0,00	-0,16	0,00	0,00
2	3,00	0,00	0,09	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	13	3,00	0,00	-0,09	0,00	-0,16	0,00	0,00
13	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	22	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,09	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,06	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,09	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,05	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	46	3,00	0,00	-0,05	0,00	-0,12	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
49	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
22	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	44	3,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
48	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
27	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	51	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
55	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	28	3,						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO6: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t°m)	(t°m)	(t°m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t°m)	(t°m)	(t°m)
	10	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	19	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
	19	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	28	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
	28	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	41	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
	11	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	20	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
	20	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	29	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
	29	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00	42	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
	52	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	39	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	56	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	40	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	6,00	0,00	-0,14	-0,18	0,25	0,00	0,00	1	3,00	0,00	0,14	0,18	0,13	0,00	0,00
	2	6,00	-0,01	-0,27	-0,33	0,50	-0,01	0,00	2	3,00	0,01	0,27	0,33	0,23	-0,01	0,00
	3	6,00	-0,01	-0,23	-0,23	0,43	-0,01	0,00	3	3,00	0,01	0,23	0,23	0,20	-0,01	0,00
	4	6,00	-0,01	-0,20	-0,22	0,39	-0,01	0,00	4	3,00	0,01	0,20	0,22	0,17	-0,01	0,00
	5	6,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,02	0,00	5	3,00	0,01	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00
	6	6,00	0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,03	0,00	6	3,00	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	7	6,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,01	-0,02	0,00	7	3,00	0,01	0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00
	8	6,00	-0,01	-0,15	-0,17	0,28	-0,01	0,00	8	3,00	0,01	0,15	0,17	0,13	-0,01	0,00
	9	6,00	-0,01	-0,13	-0,13	0,24	-0,01	0,00	9	3,00	0,01	0,13	0,13	0,12	-0,01	0,00
	10	6,00	-0,01	-0,12	-0,15	0,22	-0,01	0,00	10	3,00	0,01	0,12	0,15	0,11	-0,01	0,00
	11	6,00	-0,01	-0,05	-0,07	0,09	-0,01	0,00	11	3,00	0,01	0,05	0,07	0,05	0,00	0,00
	12	6,00	0,00	-0,18	-0,01	0,31	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,18	0,01	0,19	0,00	0,00
	13	6,00	0,00	-0,20	0,04	0,34	-0,01	0,00	13	3,00	0,00	0,20	-0,04	0,22	0,00	0,00
	14	6,00	0,00	-0,09	0,03	0,15	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,09	-0,03	0,11	0,00	0,00
	15	6,00	-0,01	-0,07	-0,04	0,14	-0,01	0,00	15	3,00	0,01	0,07	0,04	0,04	-0,01	0,00
	16	6,00	0,00	-0,01	-0,02	0,03	-0,01	0,00	16	3,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00
	17	6,00	0,00	-0,06	-0,04	0,12	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,06	0,04	0,04	0,00	0,00
	18	6,00	0,00	-0,07	0,02	0,11	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,07	-0,02	0,08	0,00	0,00
	19	6,00	0,00	-0,09	0,03	0,15	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,09	-0,03	0,11	0,00	0,00
	20	6,00	0,00	-0,06	-0,01	0,10	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,06	0,01	0,07	0,00	0,00
	21	6,00	0,00	-0,22	-0,07	0,37	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,22	0,07	0,23	0,00	0,00
	22	6,00	-0,01	-0,13	0,16	0,21	-0,02	0,00	22	3,00	0,01	0,13	-0,16	0,15	-0,02	0,00
	23	6,00	0,01	-0,04	0,18	0,08	0,01	0,00	23	3,00	-0,01	0,04	-0,18	0,05	0,01	0,00
	24	6,00	0,00	-0,02	0,02	0,03	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,02	-0,02	0,01	0,00	0,00
	25	6,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	25	3,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	26	6,00	0,00	-0,01	0,02	0,03	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00
	27	6,00	0,00	-0,03	0,15	0,06	-0,01	0,00	27	3,00	0,00	0,03	-0,15	0,04	-0,01	0,00
	28	6,00	0,01	-0,06	0,06	0,09	0,01	0,00	28	3,00	-0,01	0,06	-0,06	0,07	0,01	0,00
	29	6,00	0,00	-0,07	-0,02	0,12	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,07	0,02	0,08	0,00	0,00
	30	6,00	0,00	-0,13	0,26	0,22	-0,01	0,00	30	3,00	0,00	0,13	-0,26	0,14	0,00	0,00
	31	6,00	0,00	-0,08	0,17	0,15	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,08	-0,17	0,08	0,00	0,00
	32	6,00	0,00	-0,32	0,13	0,65	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,32	-0,13	0,24	0,00	0,00
	33	6,00	0,00	-0,31	0,15	0,62	0,01	0,00	33	3,00	0,00	0,31	-0,15	0,23	0,01	0,00
	34	6,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00	34	3,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	35	6,00	0,01	-0,03	0,05	0,07	0,01	0,00	35	3,00	-0,01	0,03	-0,05	0,02	0,01	0,00
	36	6,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	36	3,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,00
	37	6,00	0,00	-0,03	0,03	0,06	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,03	-0,03	0,02	0,00	0,00
	38	6,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	38	3,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	39	6,00	0,00	-0,19	0,08	0,37	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,19	-0,08	0,15	0,00	0,00
	40	6,00	0,00	-0,18	0,08	0,34	0,01	0,00	40	3,00	0,00	0,18	-0,08	0,14	0,01	0,00
	41	6,00	0,00	-0,04	0,08	0,06	0,01	0,00	41	3,00	0,00	0,04	-0,08	0,04	0,01	0,00
	42	6,00	0,00	-0,05	0,09	0,07	0,01	0,00	42	3,00	0,00	0,05	-0,09	0,05	0,00	0,00
	1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	16	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	27	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	30	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	35	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	6,00	0,00													

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	44	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
48	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	23	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	51	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	12	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	30	6,00	0,00	-0,06	0,00	-0,10	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	21	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00
11	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	20	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
29	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
20	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	29	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	13	6,00	0,00	-0,06	0,00	-0,10	0,00	0,00
13	6,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	22	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	19	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	28	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	31	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	41	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	46	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	53	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
49	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	33	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	14	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	18	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	23	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
18	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	27	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
1	9,00	0,00	-0,02	-0,22	0,25	0,00	0,00	0,00	1	6,00	0,00	0,02	0,22	-0,19	0,00	0,00
2	9,00	0,00	-0,06	-0,39	0,61	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,06	0,39	-0,43	0,00	0,00
3	9,00	0,00	-0,05	-0,25	0,55	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,05	0,25	-0,41	0,00	0,00
4	9,00	0,00	-0,05	-0,25	0,51	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,05	0,25	-0,37	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
6	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00
7	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01	0,00
8	9,00	0,00	-0,04	-0,19	0,37	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,04	0,19	-0,27	0,00	0,00
9	9,00	0,00	-0,03	-0,14	0,32	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,03	0,14	-0,23	0,00	0,00
10	9,00	0,00	-0,03	-0,18	0,27	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,03	0,18	-0,18	0,00	0,00
11	9,00	0,00	-0,02	-0,09	0,12	-0,01	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,02	0,09	-0,07	0,00	0,00
12	9,00	0,00	-0,03	-0,01	0,24	0,00	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,03	0,01	-0,17	0,00	0,00
13	9,00	0,00	-0,01	0,07	0,21	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,01	-0,07	-0,19	0,00	0,00
14	9,00	0,00	-0,02	0,05	0,12	0,00	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,02	-0,05	-0,07	0,00	0,00
15	9,00	0,00	-0,02	-0,04	0,22	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,02	0,04	-0,15	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00
17	9,00	0,00	-0,02	-0,04	0,19	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,02	0,04	-0,14	0,00	0,00
18	9,00	0,00	-0,01	0,03	0,09	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,01	-0,03	-0,05	0,00	0,00
19	9,00	0,00	-0,01	0,04	0,10	0,00	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,01	-0,04	-0,08	0,00	0,00
20	9,00	0,00	-0,01	-0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,00	0,00
21	9,00	0,00	-0,06	-0,10	0,35	0,00	0,00	0,00	21	6,00	0,00	0,06	0,10	-0,20	0,00	0,00
22	9,00	0,00	-0,01	0,17	0,14	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,01	-0,17	-0,11	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,00	0,21	0,04	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	-0,21	-0,04	0,00	0,00
24	9,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00	0,00
25	9,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,00	25	6,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,06	0,00
26	9,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00
27	9,00	0,00	0,00	0,17	0,03	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	-0,17	-0,03	0,00	0,00
28	9,00	0,00	-0,01	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,01	-0,07	-0,04	0,00	0,00
29	9,00	0,00	-0,02	-0,03	0,12	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,02	0,03	-0,06	0,00	0,00
30	9,00	0,00	-0,01	0,33	0,16	0,00	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,01	-0,33	-0,13	0,00	0,00
31	9,00	0,00	-0,01	0,20	0,15	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,01	-0,20	-0,12	0,00	0,00
32	9,00	0,00	-0,09	0,13	0,95	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,09	-0,13	-0,71	0,00	0,00
33	9,00	0,00	-0,09	0,15	0,91	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,09	-0,15	-0,68	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
35	9,00	0,00	-0,01	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,01	-0,06	-0,08	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00
37	9,00	0,00	-0,01	0,03	0,09	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,01	-0,03	-0,06	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
39	9,00	0,00	-0,06	0,08	0,56	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,06	-0,08	-0,41	0,00	0,00
40	9,00	0,00	-0,05	0,08	0,52	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,05	-0,08	-0,37	0,00	0,00
41	9,00	0,00	-0,01	0,09	0,07	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,01	-0,09	-0,05	0,00	0,00
42	9,00	0,00	-0,01	0,12	0,06	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,01	-0,12	-0,04	0,00	0,00
1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	44	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
21	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
12	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	21	9,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
29	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
20	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
13	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
10	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	19	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
22	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	46	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
9	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	53	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
8	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
14	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,07	-0,20	0,11	-0,01	0,00	0,00	1	9,00	0,00	-0,07	0,20	-0,30	0,00	0,00
2	12,00	0,01	0,13	-0,37	0,32	0,01	0,00	0,00	2	9,00	-0,01	-0,13	0,37	-0,68	0,01	0,00
3	12,00	0,01	0,10	-0,24	0,32	0,01	0,00	0,00	3	9,00	-0,01	-0,10	0,24	-0,61	0,01	0,00
4	12,00	0,01	0,09	-0,24	0,29	0,01	0,00	0,00	4	9,00	-0,01	-0,09	0,24	-0,55	0,01	0,00
5	12,00	0,01	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	5	9,00	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,03	0,00
6	12,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,00	6	9,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	-0,04	0,00
7	12,00	0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	7	9,00	-0,01	0,00	0,02	-0,01	0,02	0,00
8	12,00	0,00	0,06	-0,18	0,23	0,00	0,00	0,00	8	9,00	0,00	-0,06	0,18	-0,40	0,01	0,00
9	12,00	0,01	0,05	-0,14	0,22	0,01	0,00	0,00	9	9,00	-0,01	-0,05	0,14	-0,35	0,01	0,00
10	12,00	0,01	0,04	-0,17	0,18	0,01	0,00	0,00	10	9,00	-0,01	-0,04	0,17	-0,30	0,01	0,00
11	12,00	0,01	0,02	-0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	11	9,00	-0,01	-0,02	0,08	-0,13	0,02	0,00
12	12,00	0,00	0,11	-0,01	0,04	-0,01	0,00	0,00	12	9,00	0,00	-0,11	0,01	-0,35	0,00	0,00
13	12,00	0,00	0,07	0,06	0,11	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,07	-0,06	-0,29	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,03	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00	14	9,00	0,00	-0,03	-0,04	-0,17	0,00	0,00
15	12,00	0,01	0,05	-0,04	0,09	0,01	0,00	0,00	15	9,00	-0,01	-0,05	0,04	-0,23	0,01	0,00
16	12,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,00	0,00
17	12,00	0,00	0,04	-0,04	0,09	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,04	0,04	-0,20	0,00	0,00
18	12,00	0,00	0,02	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,12	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,02	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00	19	9,00	0,00	-0,02	-0,04	-0,13	0,00	0,00
20	12,00	0,00	0,03	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,03	0,01	-0,11	0,00	0,00
21	12,00	0,00	0,14	-0,09	0,08	0,00	0,00	0,00	21	9,00	0,00	-0,14	0,09	-0,48	0,00	0,00
22	12,00	0,01	0,05	0,16	0,07	0,02	0,00	0,00	22	9,00	-0,01	-0,05	-0,16	-0,21	0,01	0,00
23	12,00	-0,01	0,01	0,21	0,02	-0,01	0,00	0,00	23	9,00	0,01	-0,01	-0,21	-0,06	-0,01	0,00
24	12,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	0,00	0,00
25	12,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	25	9,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,07	0,00
26	12,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00
27	12,00	0,00	0,01	0,17	0,02	0,01	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,01	-0,17	-0,04	0,01	0,00
28	12,00	0,00	0,02	0,07	0,04	-0,01	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,02	-0,07	-0,09	0,00	0,00
29	12,00	0,00	0,03	-0,03	0,06	0,00</										

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
35	12,00	0,00	0,02	0,06	0,06	0,06	-0,01	0,00	35	9,00	0,00	-0,02	-0,06	-0,11	-0,01	0,00
36	12,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,06	0,00	36	9,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00
37	12,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,09	0,00	0,00
38	12,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00
39	12,00	0,00	0,10	0,08	0,31	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	-0,10	-0,08	-0,58	0,00	0,00
40	12,00	0,00	0,09	0,08	0,30	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,54	0,00	0,00
41	12,00	0,00	0,01	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,01	-0,09	-0,08	0,00	0,00
42	12,00	0,00	0,01	0,11	0,03	-0,01	0,00	0,00	42	9,00	0,00	-0,01	-0,11	-0,07	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
2	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
5	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	6	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
6	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
7	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
15	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	17	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
16	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
34	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
48	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	51	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
27	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
55	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00
1	12,00	0,00	-0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	30	12,00	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,00
21	12,00	0,00	-0,11	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	21	12,00	0,00	0,08	0,00	0,18	0,00	0,00
12	12,00	0,00	-0,08	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
11	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
29	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
20	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	0,00
2	12,00	0,00	-0,10	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00
13	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	19	12,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
10	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
19	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
22	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
28	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	46	12,00	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,00
3	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	53	12,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
9	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
45	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
49	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
52	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
56	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
4	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
8	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
14	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
18	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1	12,00	0,00	-0,19	0,13	-0,27	0,00	0,00
1	15,00	0,00	0,19	-0,13	-0,26	0,00	0,00	0,00	2	12,00	-0,01	-0,38	0,27	-0,53	0,02	0,00
2	15,00	0,01	0,38	-0,27	-0,51	0,02	0,00	0,00	3	12,00	-0,01	-0,32	0,20	-0,45	0,01	0,00
3	15,00	0,01	0,32	-0,20	-0,42	0,02	0,00	0,00	4	12,00	-0,02	-0,29	0,18	-0,42	0,02	0,00
4	15,00	0,02	0,29	-0,18	-0,37	0,03	0,00	0,00	5	12,00	-0,02	0,00	0,01	-0,01	0,03	0,00
5	15,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	6	12,00	0,02	-0,01	0,01	-0,01	-0,03	0,00
6	15,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,00	7	12,00	-0,02	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,00
7	15,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	8	12,00	-0,01	-0,22	0,14	-0,33	0,01	0,00
8	15,00	0,01	0,22	-0,14	-0,27	0,01	0,00	0,00	9	12,00	-0,01	-0,19				

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
15	15,00	0,01	-0,01	-0,05	0,11	0,01	0,00	0,00	15	12,00	-0,01	0,01	0,05	-0,08	0,01	0,00
16	15,00	0,01	0,03	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	16	12,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,04	0,01	0,00
17	15,00	0,00	-0,01	-0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	17	12,00	0,00	0,01	0,05	-0,08	0,00	0,00
18	15,00	0,00	0,20	0,00	-0,33	0,01	0,00	0,00	18	12,00	0,00	-0,20	0,00	-0,21	0,01	0,00
19	15,00	0,00	0,20	0,01	-0,32	0,00	0,00	0,00	19	12,00	0,00	-0,20	-0,01	-0,23	0,00	0,00
20	15,00	0,00	0,11	0,00	-0,15	0,01	0,00	0,00	20	12,00	0,00	-0,11	0,00	-0,15	0,01	0,00
21	15,00	0,00	0,35	-0,06	-0,49	0,01	0,00	0,00	21	12,00	0,00	-0,35	0,06	-0,48	0,00	0,00
22	15,00	0,02	0,29	0,15	-0,47	0,02	0,00	0,00	22	12,00	-0,02	-0,29	-0,15	-0,32	0,02	0,00
23	15,00	-0,01	0,09	0,17	-0,15	-0,02	0,00	0,00	23	12,00	0,01	-0,09	-0,17	-0,10	-0,02	0,00
24	15,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00
25	15,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	25	12,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
26	15,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
27	15,00	0,01	0,07	0,14	-0,11	0,02	0,00	0,00	27	12,00	-0,01	-0,07	-0,14	-0,08	0,01	0,00
28	15,00	-0,01	0,13	0,06	-0,21	-0,01	0,00	0,00	28	12,00	0,01	-0,13	-0,06	-0,15	-0,01	0,00
29	15,00	0,00	0,13	-0,02	-0,17	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	-0,13	0,02	-0,19	0,00	0,00
30	15,00	0,01	0,19	0,19	-0,26	0,01	0,00	0,00	30	12,00	-0,01	-0,19	-0,19	-0,24	0,01	0,00
31	15,00	0,00	0,11	0,13	-0,14	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	-0,11	-0,13	-0,16	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,06	0,12	0,30	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	-0,06	-0,12	-0,45	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,05	0,14	0,29	-0,01	0,00	0,00	33	12,00	0,00	-0,05	-0,14	-0,44	-0,01	0,00
34	15,00	0,00	-0,02	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,02	-0,01	0,02	0,00	0,00
35	15,00	-0,01	0,02	0,04	0,00	-0,01	0,00	0,00	35	12,00	0,01	-0,02	-0,04	-0,05	-0,01	0,00
36	15,00	-0,04	0,00	0,04	0,01	-0,04	0,00	0,00	36	12,00	0,04	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00
37	15,00	0,00	0,02	0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00	37	12,00	0,00	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01	0,00
38	15,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
39	15,00	0,00	0,05	0,08	0,17	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	-0,05	-0,08	-0,31	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,05	0,08	0,16	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	-0,05	-0,08	-0,30	-0,01	0,00
41	15,00	-0,01	0,05	0,06	-0,07	-0,01	0,00	0,00	41	12,00	0,01	-0,05	-0,06	-0,08	-0,01	0,00
42	15,00	-0,01	0,07	0,07	-0,09	-0,01	0,00	0,00	42	12,00	0,01	-0,07	-0,07	-0,10	-0,01	0,00
1	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	3	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
3	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	4	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
8	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	9	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
9	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	10	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
10	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	11	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	5	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
5	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	7	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	57	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,06
57	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	63	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,02
76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	82	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
82	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	85	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02
63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
62	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	58	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,08
79	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	86	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
21	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	59	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,03
59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
28	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	29	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
30	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	60	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,03
60	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	31	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	42	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	35	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
35	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	71	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,01
36	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	73	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
37	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	38	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
71	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	36	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
73	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	37	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,01
14	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
17	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	18	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
15	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
16	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
23	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	24	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02
24	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	70	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,01
25	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	72	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01
26	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00								

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
27	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	51	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
55	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	28	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
1	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	61	15,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
12	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	62	15,00	0,00	0,12	0,00	-0,01	0,00	0,00
21	15,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	30	15,00	0,00	0,18	0,00	0,28	0,00	0,00
61	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	12	15,00	0,00	0,12	0,00	0,21	0,00	0,00
2	15,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,46	0,00	-0,01	63	15,00	0,00	0,27	0,00	0,18	0,00	0,01
13	15,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,30	0,00	-0,01	64	15,00	0,00	0,21	0,00	0,05	0,00	0,01
63	15,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,01	13	15,00	0,00	0,22	0,00	0,34	0,00	-0,01
64	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	65	15,00	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,01
22	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	0,00
3	15,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,20	0,00	0,08	0,00	0,00
66	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	46	15,00	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	45	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	49	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
4	15,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,19	0,00	0,12	0,00	0,00
67	15,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	14	15,00	0,00	0,14	0,00	0,22	0,00	0,00
14	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,20	0,00	0,01	68	15,00	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	-0,01
68	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	69	15,00	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	-0,02
69	15,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,02	23	15,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	-0,02
71	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	70	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	72	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	25	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
8	15,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	74	15,00	0,00	0,14	0,00	0,08	0,00	0,00
74	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00
18	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,01	77	15,00	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,01
77	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	78	15,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
78	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,04	27	15,00	0,00	0,13	0,00	0,11	0,00	0,04
9	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	0,00
75	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	53	15,00	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	52	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	56	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
6	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
10	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	0,00
19	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	79	15,00	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	0,00
76	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	19	15,00	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,00
79	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	80	15,00	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
80	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,01	28	15,00	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	-0,01
28	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
11	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	85	15,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
20	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	86	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
29	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	42	15,00	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00
85	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	20	15,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
86	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	29	15,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
65	15,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,02	22	15,00	0,00	0,23	0,00	0,27	0,00	0,02
62	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	21	15,00	0,00	0,11	0,00	0,22	0,00	0,00
15	18,00	0,00	0,12	-0,07	-0,17	-0,17	0,00	0,00	15	15,00	0,00	-0,12	0,07	-0,13	0,01	0,00
17	18,00	0,00	0,11	-0,06	-0,15	-0,15	0,00	0,00	17	15,00	0,00	-0,11	0,06	-0,11	0,00	0,00
31	18,00	0,00	0,03	0,02	-0,04	-0,04	0,00	0,00	31	15,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,04	0,00	0,00
32	18,00	0,01	0,17	0,10	-0,09	-0,09	0,01	0,00	32	15,00	-0,01	-0,17	-0,10	-0,34	0,01	0,00
33	18,00	-0,01	0,17	0,13	-0,10	-0,10	-0,02	0,00	33	15,00	0,01	-0,17	-0,13	-0,33	-0,01	0,00
34	18,00	0,00	0,02	0,02	-0,04	-0,04	0,00	0,00	34	15,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00
39	18,00	0,00	0,10	0,07	-0,05	-0,05	0,00	0,00	39	15,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,19	0,00	0,00
40	18,00	-0,01	0,09	0,07	-0,05	-0,05	-0,01	0,00	40	15,00	0,01	-0,09	-0,07	-0,18	-0,01	0,00
41	18,00	0,00	0,01	0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	41	15,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
57	18,00	0,00	0,05	-0,03	-0,06	-0,06	0,00	0,00	57	15,00	0,00	-0,05	0,03	-0,07	0,00	0,00
58	18,00	0,00	0,07	-0,01	-0,09	-0,09	0,00	0,00	58	15,00	0,00	-0,07	0,01	-0,09	0,00	0,00
59	18,00	0,00	0,05	0,01	-0,08	-0,08	0,00	0,00	59	15,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,05	0,00	0,00
60	18,00	0,00	0,03	0,02	-0,05	-0,05	0,00	0,00	60	15,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,03	0,00	0,00
63	18,00	0,00	0,07	-0,04	-0,07	-0,07	0,01	0,00	63	15,00	0,00	-0,07	0,04	-0,11	0,01	0,00
64	18,00	0,01	0,10	-0,08	-0,13	-0,13	0,01	0,00	64	15,00	-0,01	-0,10	0,08	-0,14	0,01	0,00
65	18,00	0,01	0,09	0,10	-0,12	-0,12	0,01	0,00	65	15,00	-0,01	-0,09	-0,10	-0,12	0,01	0,00
66	18,00	0,00	0,09	-0,11	-0,11	-0,11	0,00	0,00	66	15,00	0,00	-0,09	0,11	-0,14	0,00	0,00
67	18,00	0,00	0,06	-0,06	-0,07	-0,07	0,00	0,00	67	15,00	0,00	-0,06	0,06	-0,10	0,00	0,00
68	18,00	-0,01	0,08	-0,06	-0,10	-0,10	-0,01	0,00	68	15,00	0,01	-0,08	0,06	-0,11	-0,01	0,00
69	18,00	-0,01	0,06	0,08	-0,08	-0,08	-0,01	0,00	69	15,00	0,01	-0,06	-0,08	-0,08	-0,01	0,00
70	18,00	0,00	0,07	0,06	-0,10	-0,10	0,00	0,00	70	15,00	0,00	-0,07	-0,06	-0,06	0,00	0,00
71	18,00	0,00	0,02	0,01	-0,03	-0,03	0,00	0,00	71	15,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	0,00
72	18,00	0,00	0,06	0,05	-0,09	-0,09	0,00	0,00	72	15,00	0,00	-0,06	-0,05	-0,05	0,00	0,00
73	18,00	0,00	0,02	0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	73	15,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	0,00	0,00
74	18,00	0,00	0,04	-0,03	-0,05	-0,05	0,01	0,00	74	15,00	0,00	-0,04	0,03	-0,07	0,00	0,00
75	18,00	0,00	0,05	-0,06	-0,06	-0,06	0,00	0,00	75	15,00	0,00	-0,05	0,06	-0,08	0,00	0,00
76	18,00	0,00	0,03	-0,02	-0,04	-0,04	0,00	0,00	76	15,00	0,00	-0,03	0,02	-0,05	0,00	0,00
77	18,00	0,00	0,06	-0,05	-0,07	-0,07	0,01	0,00	77	15,00	0,00	-0,06	0,05	-0,08	0,01	0,00
78	18,00	0,00	0,04	0,07	-0,06	-0,06	0,01	0,00	78	15,00	0,00	-0,04	-0,07	-0,06	0,01	0,00
79	18,00	0,00	0,04	-0,02	-0,06	-0,06	0,00	0,00	79	15,00	0,00	-0,04	0,02	-0,06	0,00	0,00
80	18,00	0,00	0,04	0,03	-0,05	-0,05	0,00	0,00	80	15,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,05	0,00	0,00
81	18,00	0,00	0,01	0,01	-0,02	-0,02	0,00									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	82	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	83	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	83	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	84	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	84	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	81	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	63	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	64	18,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
	64	18,00	0,00	-0,11	0,00	0,08	0,00	0,00	65	18,00	0,00	0,11	0,00	0,09	0,00	0,00
	65	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	31	18,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	45	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	18,00	0,00	-0,11	0,00	0,12	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,01	0,00	0,00
	68	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,05	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,00
	69	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	18	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
	77	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,08	0,00	-0,02	0,00	0,00
	78	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	70	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	70	18,00	0,00	0,07	0,00	-0,11	0,00	0,00	15	18,00	0,00	-0,07	0,00	-0,21	0,00	0,00
	72	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,10	0,00	0,00	17	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,19	0,00	0,00
	73	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	72	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	75	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	108	18,00	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00
	76	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	19	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
	79	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	80	18,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
	80	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	41	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	45	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,23	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,09	0,00	0,26	0,00	0,00
	49	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,22	0,00	0,00	122	18,00	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,14	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
	56	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,13	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00
	60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,09	0,00	0,00	46	18,00	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	-0,10	0,00	-0,08	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00	0,00
	121	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34	18,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02	120	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02
	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	27	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,05	0,00	0,00	39	18,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,00
	108	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,00	0,00	53	18,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	114	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,02	0,00	0,00	78	18,00	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	0,00
	18	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	112	18,00	0,00					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO6: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	113	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
14	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	68	18,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,03	-0,02	-0,02	-0,03	0,01	0,00	14	18,00	0,00	-0,03	0,02	-0,05	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,07	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	32	18,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,14	0,01	0,00
33	21,00	-0,01	0,07	0,02	-0,04	-0,01	0,00	0,00	33	18,00	0,01	-0,07	-0,02	-0,14	-0,01	0,00
39	21,00	0,00	0,05	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	39	18,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,10	0,00	0,00
40	21,00	-0,01	0,04	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	40	18,00	0,01	-0,04	-0,01	-0,09	-0,01	0,00
69	21,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	69	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00
118	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,01	-0,09	-0,02	0,01	0,00	0,00	119	18,00	0,00	-0,01	0,09	-0,02	0,00	0,00
120	21,00	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	120	18,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,01	0,00
45	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
52	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
14	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
119	21,00	0,00	-0,09	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	46	21,00	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	45	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
33	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	122	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
120	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
117	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00

CARATT.: SISMA 0°: MODO7: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
1	3,00	-0,26	0,39	0,01	-0,15	-0,20	0,01	1	0,00	0,26	-0,39	-0,01	-0,91	-0,51	-0,01	-0,01
2	3,00	-0,26	0,58	-0,06	-0,15	-0,23	0,00	2	0,00	0,26	-0,58	0,06	-1,43	-0,47	0,00	0,00
3	3,00	-0,26	0,40	-0,14	-0,10	-0,24	0,00	3	0,00	0,26	-0,40	0,14	-0,99	-0,48	0,00	0,00
4	3,00	-0,29	0,22	-0,05	-0,04	-0,30	0,00	4	0,00	0,29	-0,22	0,05	-0,56	-0,51	0,00	0,00
5	3,00	-0,61	0,01	-0,01	-0,01	-0,54	0,00	5	0,00	0,61	-0,01	0,01	-0,02	-1,14	0,00	0,00
6	3,00	0,00	-0,30	0,00	0,37	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
7	3,00	-0,61	-0,01	0,01	0,01	-0,54	0,00	7	0,00	0,61	0,01	-0,01	0,02	-1,14	0,00	0,00
8	3,00	-0,29	-0,22	0,03	0,04	-0,30	0,00	8	0,00	0,29	0,22	-0,03	0,55	-0,51	0,00	0,00
9	3,00	-0,26	-0,39	0,12	0,10	-0,24	0,00	9	0,00	0,26	0,39	-0,12	0,98	-0,48	0,00	0,00
10	3,00	-0,26	-0,58	0,08	0,16	-0,24	0,00	10	0,00	0,26	0,58	-0,08	1,42	-0,48	0,00	0,00
11	3,00	-0,23	-0,37	-0,03	0,12	-0,16	0,01	11	0,00	0,23	0,37	0,03	0,89	-0,48	-0,01	0,00
12	3,00	-0,23	0,43	-0,07	-0,23	-0,13	0,01	12	0,00	0,23	-0,43	0,07	-0,95	-0,50	-0,01	0,00
13	3,00	-0,27	0,46	-0,08	-0,25	-0,16	0,01	13	0,00	0,27	-0,46	0,08	-1,01	-0,57	-0,01	0,00
14	3,00	-0,13	0,07	-0,10	-0,05	-0,14	0,00	14	0,00	0,13	-0,07	0,10	-0,15	-0,22	0,00	0,00
15	3,00	-0,20	0,03	0,06	0,02	-0,24	0,00	15	0,00	0,20	-0,03	-0,06	-0,09	-0,31	0,00	0,00
16	3,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	16	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00
17	3,00	-0,20	-0,02	-0,07	-0,02	-0,24	0,00	17	0,00	0,20	0,02	0,07	0,08	-0,31	0,00	0,00
18	3,00	-0,13	-0,07	-0,01	0,05	-0,14	0,00	18	0,00	0,13	0,07	0,01	0,14	-0,22	0,00	0,00
19	3,00	-0,27	-0,46	0,11	0,25	-0,16	0,01	19	0,00	0,27	0,46	-0,11	1,00	-0,57	-0,01	0,00
20	3,00	-0,23	-0,43	0,08	0,23	-0,12	0,01	20	0,00	0,23	0,43	-0,08	0,94	-0,50	-0,01	0,00
21	3,00	-0,22	0,43	-0,03	-0,23	-0,09	0,01	21	0,00	0,22	-0,43	0,03	-0,95	-0,52	-0,01	0,00
22	3,00	-0,29	0,20	0,09	-0,08	-0,25	0,00	22	0,00	0,29	-0,20	-0,09	-0,48	-0,54	0,00	0,00
23	3,00	-0,27	0,08	0,13	-0,08	-0,34	0,00	23	0,00	0,27	-0,08	-0,13	-0,13	-0,41	0,00	0,00
24	3,00	-0,33	0,02	0,08	-0,01	-0,40	0,00	24	0,00	0,33	-0,02	-0,08	-0,04	-0,51	0,00	0,00
25	3,00	0,00	-0,33	0,00	0,36	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,33	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
26	3,00	-0,33	-0,02	-0,09	0,01	-0,40	0,00	26	0,00	0,33	0,02	0,09	0,04	-0,51	0,00	0,00
27	3,00	-0,27	-0,08	-0,15	0,08	-0,34	0,00	27	0,00	0,27	0,08	0,15	0,13	-0,41	0,00	0,00
28	3,00	-0,29	-0,20	-0,05	0,08	-0,25	0,00	28	0,00	0,29	0,20	0,05	0,47	-0,54	0,00	0,00
29	3,00	-0,22	-0,43	0,04	0,23	-0,09	0,01	29	0,00	0,22	0,43	-0,04	0,95	-0,52	-0,01	0,00
30	3,00	-0,23	0,37	-0,09	-0,19	-0,21	0,00	30	0,00	0,23	-0,37	0,09	-0,81	-0,43	0,00	0,00
31	3,00	-0,37	0,21	0,08	-0,09	-0,38	0,00	31	0,00	0,37	-0,21	-0,08	-0,48	-0,64	0,00	0,00
32	3,00	-0,31	0,64	-0,45	-0,03	-0,34	0,00	32	0,00	0,31	-0,64	0,45	-1,71	-0,50	0,00	0,00
33	3,00	-0,32	0,54	0,70	-0,06	-0,36	0,00	33	0,00	0,32	-0,54	-0,70	-1,41	-0,51	0,00	0,00
34	3,00	-0,01	-1,03	-0,01	0,93	0,01	0,00	34	0,00	0,01	1,03	0,01	1,89	-0,02	0,00	0,00
35	3,00	-0,35	0,05	0,10	-0,05	-0,45	0,00	35	0,00	0,35	-0,05	-0,10	-0,10	-0,50	0,00	0,00
36	3,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00	36	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00
37	3,00	-0,35	-0,05	-0,06	0,05	-0,45	0,00	37	0,00	0,35	0,05	0,06	0,10	-0,50	0,00	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD07: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
42	1	3,00	-0,23	-0,37	0,10	0,19	-0,21	0,00	42	0,00	0,23	0,37	-0,10	0,81	-0,43	0,00
1	2	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,14	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
2	3	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,13	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
3	4	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,13	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,00
8	9	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,12	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,00
9	10	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,13	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
10	4	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,14	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00
4	5	3,00	0,00	-0,12	0,00	0,24	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,12	0,00	0,25	0,00	0,00
5	6	3,00	0,00	-0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,00
6	7	3,00	0,00	-0,20	0,00	0,25	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00
7	14	3,00	0,00	-0,12	0,00	0,24	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,12	0,00	0,24	0,00	0,00
14	17	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,20	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,09	0,00	0,18	0,00	0,00
17	15	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,18	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	0,00
15	16	3,00	0,00	-0,12	0,00	0,15	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,00
16	23	3,00	0,00	-0,12	0,00	0,15	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,00
23	24	3,00	0,00	-0,29	0,00	0,32	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,29	0,00	0,34	0,00	0,00
24	25	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,21	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,10	0,00	0,23	0,00	0,00
25	26	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,23	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,10	0,00	0,21	0,00	0,00
26	30	3,00	0,00	-0,30	0,00	0,34	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,30	0,00	0,32	0,00	0,00
30	31	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,26	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,09	0,00	0,25	0,00	0,00
31	40	3,00	0,00	-0,12	0,00	0,27	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,12	0,00	0,26	0,00	0,00
40	41	3,00	0,00	-0,12	0,00	0,26	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,12	0,00	0,27	0,00	0,00
41	33	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,25	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,09	0,00	0,26	0,00	0,00
33	38	3,00	0,00	-0,15	0,00	0,30	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,15	0,00	0,32	0,00	0,00
38	32	3,00	0,00	-0,14	0,00	0,32	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,14	0,00	0,30	0,00	0,00
32	39	3,00	0,00	-0,17	0,00	0,21	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,00
39	34	3,00	0,00	-0,17	0,00	0,21	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,00
34	35	3,00	0,00	-0,47	0,00	0,63	0,00	-0,01	35	3,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,01
35	36	3,00	0,00	-0,11	0,00	0,20	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,11	0,00	0,27	0,00	0,00
36	37	3,00	0,00	-0,11	0,00	0,27	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00
37	1	3,00	0,00	-0,47	0,00	0,47	0,00	-0,01	38	3,00	0,00	0,47	0,00	0,63	0,00	0,01
1	12	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,18	0,00	-0,01	12	3,00	0,00	0,09	0,00	0,18	0,00	0,01
12	21	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,15	0,00	-0,01	21	3,00	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	0,01
21	2	3,00	0,00	-0,15	0,00	0,23	0,00	0,02	30	3,00	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	-0,02
2	13	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,19	0,00	-0,02	13	3,00	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	0,02
13	22	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
22	3	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,11	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
3	45	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,12	0,00	0,00	46	3,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
45	49	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
49	22	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
22	48	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,26	0,00	-0,01	44	3,00	0,00	0,09	0,00	0,24	0,00	0,01
48	27	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,24	0,00	0,01	23	3,00	0,00	0,07	0,00	0,20	0,00	-0,01
27	55	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,20	0,00	0,01	51	3,00	0,00	0,07	0,00	0,24	0,00	-0,01
55	4	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,24	0,00	-0,01	28	3,00	0,00	0,09	0,00	0,26	0,00	0,01
4	14	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
14	18	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,01	23	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	-0,01
18	8	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,01	27	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,01
8	9	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	18	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
9	10	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,12	0,00	0,00	53	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,00
10	19	3,00	0,00	0,11	0,00	-0,19	0,00	-0,02	19	3,00	0,00	-0,11	0,00	-0,19	0,00	0,02
19	28	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,10	0,00	0,00	28	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,00
28	11	3,00	0,00	0,07	0,00	-0,11	0,00	0,00	41	3,00	0,00	-0,07	0,00	-0,11	0,00	0,00
11	20	3,00	0,00	0,09	0,00	-0,18	0,00	-0,01	20	3,00	0,00	-0,09	0,00	-0,18	0,00	0,01
20	29	3,00	0,00	0,07	0,00	-0,15	0,00	-0,01	29	3,00	0,00	-0,07	0,00	-0,15	0,00	0,01
29	52	3,00	0,00	0,15	0,00	-0,23	0,00	0,02	42	3,00	0,00	-0,15	0,00	-0,23	0,00	-0,02
52	56	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	39	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
56	45	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	40	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
45	52	3,00	0,00	-0,26	0,00	0,21	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,26	0,00	0,21	0,00	0,00
52	1	6,00	0,00	-0,26	0,00	0,21	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,26	0,00	0,21	0,00	0,00
1	2	6,00	-0,03	0,22	0,15	-0,66	-0,22	0,00	1	3,00	0,03	-0,22	-0,15	0,04	0,12	0,00
2	3	6,00	-0,08	0,40	0,04	-1,15	-0,26	0,00	2	3,00	0,08	-0,40	-0,04	0,06	0,04	0,00
3	4	6,00	-0,08	0,27	-0,10	-0,79	-0,26	0,00	3	3,00	0,08	-0,27	0,10	0,06	0,03	0,00
4	5	6,00	-0,10	0,15	0,06	-0,45	-0,27	0,00	4	3,00	0,10	-0,15	-0,06	0,04	-0,01	0,00
5	6	6,00	-0,23	0,00	0,06	-0,01	-0,69	0,00	5	3,00	0,23	0,00	-0,06	0,00	0,05	0,00
6	7	6,00	0,00	-0,11	0,00	0,18	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00
7	8	6,00	-0,23	0,00	-0,06	0,01	-0,69	0,00	7	3,00	0,23	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
8	9	6,00	-0,10	-0,14	-0,07	0,44	-0,27	0,00	8	3,00	0,10	0,14	0,07	-0,04	-0,01	0,00
9	10	6,00	-0,08	-0,26	0,08	0,78	-0,26	0,00	9	3,00	0,08	0,26	-0,08	-0,06	0,03	0,00
10	11	6,00	-0,08	-0,39	-0,02	1,14	-0,25	0,00	10	3,00	0,08	0,39	0,02	-0,06	0,04	0,00
11	12	6,00	-0,10	-0,28	-0,17	0,77	-0,36	0,00	11	3,00	0,10	0,28	0,17	0,00	0,07	0,00
12	13	6,00	-0,01	0,27	-0,10	-0,70	-0,22	0,00	12	3,00	0,01	-0,27	0,10	-0,05	0,18	0,00
13	14	6,00	-0,01	0,22	-0,13	-0,61	-0,23	0,00	13	3,00	0,01	-0,22	0,13	0,01	0,21	0,00
14	15	6,00	-0,07	0,06	-0,02	-0,13	-0,14	0,00	14	3,00	0,07	-0,06	0,02	-0,03	-0,05	0,00
15	16	6,00	-0,08	0,02	0,09	-0,08	-0,15	0,00	15	3,00	0,08	-0,02	-0,09	0,03	-0,08	0,00
16	17	6,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	16	3,00	0,08	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
17	18	6,00	-0,08	-0,01	-0,10	0,07	-0,15	0,00	17	3,00	0,08	0,01	0,10	-0,03	-0,08	0,00
18	19	6,00	-0,07	-0,05	-0,08	0,12	-0,14	0,00	18	3,00	0,07	0,05	0,08	0,03	-0,05	0,00
19	20	6,00	-0,01	-0,21	0,18	0,60	-0,23	0,00	19	3,00	0,01	0,21	-0,18	-0,01	0,21	0,00
20	21	6,00	-0,02	-0,27	0,11	0,69	-0,23	0,00	20	3,00	0,02	0,27	-0,11	0,04	0,18	0,00
21	22	6,00	-0,10	0,35	0,05	-0,84	-0,40	0,00	21	3,00	0,10	-0,35	-0,05	-0,12	0,	

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD07: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
26	6,00	-0,14	-0,01	-0,01	0,11	0,03	-0,24	0,00	26	3,00	0,14	0,01	-0,11	0,00	-0,13	0,00
27	6,00	-0,13	-0,03	-0,03	-0,36	0,06	-0,21	0,00	27	3,00	0,13	0,03	0,36	0,04	-0,14	0,00
28	6,00	-0,05	-0,13	-0,13	-0,16	0,36	-0,22	0,00	28	3,00	0,05	0,13	0,16	-0,01	0,07	0,00
29	6,00	-0,10	-0,34	-0,34	-0,04	0,83	-0,40	0,00	29	3,00	0,10	0,34	0,04	0,11	0,13	0,00
30	6,00	-0,07	0,18	0,18	-0,15	-0,51	-0,22	0,00	30	3,00	0,07	-0,18	0,15	0,01	0,02	0,00
31	6,00	-0,15	0,12	0,12	0,04	-0,34	-0,36	0,00	31	3,00	0,15	-0,12	-0,04	0,01	-0,07	0,00
32	6,00	-0,12	0,43	0,43	-0,41	-1,40	-0,26	0,00	32	3,00	0,12	-0,43	0,41	0,20	-0,09	0,00
33	6,00	-0,14	0,37	0,37	0,67	-1,14	-0,27	0,00	33	3,00	0,14	-0,37	-0,67	0,13	-0,10	0,00
34	6,00	0,00	-0,36	-0,36	0,32	1,02	-0,02	0,00	34	3,00	0,00	0,36	-0,32	-0,03	0,01	0,00
35	6,00	-0,18	0,03	0,03	-0,27	-0,07	-0,28	0,00	35	3,00	0,18	-0,03	0,27	-0,03	-0,22	0,00
36	6,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,28	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,12	0,00	0,05	0,00	0,00
37	6,00	-0,18	-0,03	-0,03	0,31	0,07	-0,28	0,00	37	3,00	0,18	0,03	-0,31	0,03	-0,22	0,00
38	6,00	0,00	-0,36	-0,36	-0,29	1,02	0,02	0,00	38	3,00	0,00	0,36	0,29	-0,03	-0,01	0,00
39	6,00	-0,14	-0,36	-0,36	-0,74	1,12	-0,27	0,00	39	3,00	0,14	0,36	0,74	-0,13	-0,10	0,00
40	6,00	-0,12	-0,43	-0,43	0,41	1,38	-0,26	0,00	40	3,00	0,12	0,43	-0,41	-0,20	-0,09	0,00
41	6,00	-0,15	-0,12	-0,12	-0,05	0,33	-0,36	0,00	41	3,00	0,15	0,12	0,05	-0,01	-0,07	0,00
42	6,00	-0,07	-0,18	-0,18	0,15	0,50	-0,22	0,00	42	3,00	0,07	0,18	-0,15	-0,01	0,01	0,00
1	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	2	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	3	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	4	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	9	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	10	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	11	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	5	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
5	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	6	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
6	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	7	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
7	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	8	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	15	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
17	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	18	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
15	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	16	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
16	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	17	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	22	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	31	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
31	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
33	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	34	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
34	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	35	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
37	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	38	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
38	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	39	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	41	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
41	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
32	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	33	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	40	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,01	44	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01
48	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,07	0,00	0,00	23	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	51	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,00
55	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	28	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,01
1	6,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
12	6,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	21	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	42	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
20	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	29	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
2	6,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	19	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	46	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	53	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	49	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	56	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD07: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
6	9,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,24	0,00	0,00	6	6,00	0,00	-0,18	0,00	-0,26	0,00	0,00
7	9,00	0,41	0,01	0,01	-0,06	0,00	0,28	0,00	7	6,00	-0,41	-0,01	0,06	-0,01	0,85	0,00
8	9,00	0,21	0,11	0,11	-0,06	0,16	0,22	0,00	8	6,00	-0,21	-0,11	0,06	-0,47	0,37	0,00
9	9,00	0,19	0,20	0,20	0,08	0,28	0,19	0,00	9	6,00	-0,19	-0,20	-0,08	-0,84	0,34	0,00
10	9,00	0,21	0,31	0,31	-0,04	0,36	0,22	0,00	10	6,00	-0,21	-0,31	0,04	-1,21	0,36	0,00
11	9,00	0,21	0,21	0,21	-0,15	0,25	0,11	-0,01	11	6,00	-0,21	-0,21	0,15	-0,84	0,46	0,01
12	9,00	0,10	-0,25	-0,10	-0,10	-0,03	0,05	0,00	12	6,00	-0,10	0,25	0,10	0,74	0,22	0,00
13	9,00	0,11	-0,22	-0,13	-0,13	-0,01	0,06	0,00	13	6,00	-0,11	0,22	0,13	0,62	0,23	0,00
14	9,00	0,12	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01	0,11	0,00	14	6,00	-0,12	0,05	0,04	0,14	0,21	0,00
15	9,00	0,15	-0,01	0,09	0,09	-0,05	0,18	0,00	15	6,00	-0,15	0,01	-0,09	0,07	0,22	0,00
16	9,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	16	6,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
17	9,00	0,15	0,01	-0,10	0,05	0,18	0,00	0,17	6,00	-0,15	-0,01	0,10	-0,07	0,22	0,00	
18	9,00	0,12	0,05	-0,07	0,00	0,11	0,00	0,18	6,00	-0,12	-0,05	0,07	-0,14	0,21	0,00	
19	9,00	0,11	0,22	0,22	0,18	0,01	0,06	0,00	19	6,00	-0,11	-0,22	-0,18	-0,61	0,24	0,00
20	9,00	0,10	0,26	0,10	0,10	0,03	0,05	0,00	20	6,00	-0,10	-0,26	-0,10	-0,74	0,22	0,00
21	9,00	0,16	-0,29	0,04	-0,11	-0,11	-0,01	-0,21	21	6,00	-0,16	0,29	-0,04	0,91	0,47	0,01
22	9,00	0,16	-0,09	0,18	-0,09	-0,09	0,15	0,00	22	6,00	-0,16	0,09	-0,18	0,35	0,28	0,00
23	9,00	0,18	-0,05	0,36	0,05	0,23	0,00	0,23	6,00	-0,18	0,05	-0,36	0,09	0,27	0,00	
24	9,00	0,18	-0,01	-0,12	-0,12	-0,01	0,24	0,00	24	6,00	-0,18	0,01	0,12	0,03	0,27	0,00
25	9,00	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	25	6,00	0,00	-0,18	0,00	-0,29	0,00	0,00
26	9,00	0,18	0,01	0,12	0,01	0,24	0,00	0,26	6,00	-0,18	-0,01	-0,12	-0,03	0,27	0,00	
27	9,00	0,18	0,05	-0,38	-0,05	0,23	0,00	0,27	6,00	-0,18	-0,05	0,38	-0,09	0,27	0,00	
28	9,00	0,16	0,09	-0,15	0,09	0,15	0,00	0,28	6,00	-0,16	-0,09	0,15	-0,34	0,28	0,00	
29	9,00	0,16	0,29	-0,04	0,11	-0,01	-0,01	-0,29	6,00	-0,16	-0,29	0,04	-0,90	0,47	0,01	
30	9,00	0,12	-0,18	-0,16	-0,16	-0,03	0,09	0,00	30	6,00	-0,12	0,18	0,16	0,54	0,25	0,00
31	9,00	0,25	-0,10	0,04	-0,07	-0,07	0,25	0,00	31	6,00	-0,25	0,10	-0,04	0,36	0,45	0,00
32	9,00	0,20	-0,36	-0,42	-0,42	-0,50	0,22	0,00	32	6,00	-0,20	0,36	0,42	1,49	0,33	0,00
33	9,00	0,21	-0,32	0,68	-0,36	-0,36	0,24	0,00	33	6,00	-0,21	0,32	-0,68	1,24	0,34	0,00
34	9,00	0,01	0,58	0,30	-0,44	-0,44	0,00	0,00	34	6,00	-0,01	-0,58	-0,30	-1,17	0,02	0,00
35	9,00	0,25	-0,03	-0,24	0,00	0,31	0,00	0,35	6,00	-0,25	0,03	0,24	0,08	0,36	0,00	
36	9,00	0,00	0,18	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,36	6,00	0,00	-0,18	0,00	-0,30	0,00	0,00	
37	9,00	0,25	0,03	0,28	-0,01	0,32	0,00	0,37	6,00	-0,25	-0,03	-0,28	-0,08	0,36	0,00	
38	9,00	-0,01	0,58	-0,27	-0,43	0,00	0,00	0,38	6,00	0,01	-0,58	0,27	-1,17	-0,02	0,00	
39	9,00	0,21	0,31	-0,75	0,35	0,24	0,00	0,39	6,00	-0,21	-0,31	0,75	-1,22	0,34	0,00	
40	9,00	0,20	0,36	0,42	0,49	0,22	0,00	0,40	6,00	-0,20	-0,36	-0,42	-1,47	0,33	0,00	
41	9,00	0,25	0,10	-0,04	0,07	0,25	0,00	0,41	6,00	-0,25	-0,10	0,04	-0,35	0,45	0,00	
42	9,00	0,12	0,18	0,16	0,03	0,09	0,00	0,42	6,00	-0,12	-0,18	-0,16	-0,53	0,25	0,00	
1	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,28	0,00	0,01	2	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,27	0,00	-0,01	
2	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,21	0,00	0,00	3	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,22	0,00	0,00	
3	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,22	0,00	0,00	4	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,21	0,00	0,00	
8	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,21	0,00	0,00	9	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,22	0,00	0,00	
9	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,22	0,00	0,00	10	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,21	0,00	0,00	
10	9,00	0,00	0,10	0,00	-0,29	0,00	0,01	11	9,00	0,00	-0,10	0,00	-0,32	0,00	-0,01	
4	9,00	0,00	0,14	0,00	-0,27	0,00	0,00	5	9,00	0,00	-0,14	0,00	-0,29	0,00	0,00	
5	9,00	0,00	0,20	0,00	-0,33	0,00	0,00	6	9,00	0,00	-0,20	0,00	-0,23	0,00	0,00	
6	9,00	0,00	0,20	0,00	-0,23	0,00	0,00	7	9,00	0,00	-0,20	0,00	-0,33	0,00	0,00	
7	9,00	0,00	0,14	0,00	-0,29	0,00	0,00	8	9,00	0,00	-0,14	0,00	-0,27	0,00	0,00	
12	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,12	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,12	0,00	0,00	
19	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,12	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,12	0,00	0,00	
14	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,23	0,00	0,00	15	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,19	0,00	0,00	
17	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,18	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,23	0,00	0,00	
15	9,00	0,00	0,14	0,00	-0,19	0,00	0,00	16	9,00	0,00	-0,14	0,00	-0,19	0,00	0,00	
16	9,00	0,00	0,14	0,00	-0,19	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,14	0,00	-0,19	0,00	0,00	
21	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,13	0,00	0,00	22	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,12	0,00	0,00	
28	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,12	0,00	0,00	29	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,13	0,00	0,00	
23	9,00	0,00	0,25	0,00	-0,29	0,00	0,00	24	9,00	0,00	-0,25	0,00	-0,29	0,00	0,00	
24	9,00	0,00	0,10	0,00	-0,20	0,00	0,01	25	9,00	0,00	-0,10	0,00	-0,23	0,00	-0,01	
25	9,00	0,00	0,10	0,00	-0,23	0,00	0,01	26	9,00	0,00	-0,10	0,00	-0,20	0,00	-0,01	
26	9,00	0,00	0,25	0,00	-0,29	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,25	0,00	-0,29	0,00	0,00	
30	9,00	0,00	0,11	0,00	-0,30	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,11	0,00	-0,29	0,00	0,00	
31	9,00	0,00	0,13	0,00	-0,30	0,00	0,00	32	9,00	0,00	-0,13	0,00	-0,28	0,00	0,00	
33	9,00	0,00	0,16	0,00	-0,32	0,00	0,00	34	9,00	0,00	-0,16	0,00	-0,37	0,00	0,00	
34	9,00	0,00	0,45	0,00	-0,61	0,00	0,00	35	9,00	0,00	-0,45	0,00	-0,47	0,00	0,00	
35	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,19	0,00	0,00	36	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,23	0,00	0,00	
36	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,23	0,00	0,00	37	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,19	0,00	0,00	
37	9,00	0,00	0,45	0,00	-0,47	0,00	0,00	38	9,00	0,00	-0,45	0,00	-0,62	0,00	0,00	
38	9,00	0,00	0,16	0,00	-0,37	0,00	0,00	39	9,00	0,00	-0,16	0,00	-0,32	0,00	0,00	
40	9,00	0,00	0,13	0,00	-0,28	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,13	0,00	-0,30	0,00	0,00	
41	9,00	0,00	0,11	0,00	-0,29	0,00	0,00	42	9,00	0,00	-0,11	0,00	-0,30	0,00	0,00	
32	9,00	0,00	0,15	0,00	-0,20	0,00	0,00	33	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,19	0,00	0,00	
39	9,00	0,00	0,15	0,00	-0,19	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,20	0,00	0,00	
22	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,25	0,00	0,00	44	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,26	0,00	0,00	
48	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,28	0,00	-0,01	23	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,22	0,00	0,01	
27	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,22	0,00	-0,01	51	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,28	0,00	0,01	
55	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,26	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,26	0,00	0,00	
1	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,19	0,00	0,02	12	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,19	0,00	-0,02	
21	9,00	0,00	0,16	0,00	-0,26	0,00	-0,01	30	9,00	0,00	-0,16	0,00	-0,26	0,00	0,01	
12	9,00	0,00	0,10	0,00	-0,23	0,00	0,01	21	9,00	0,00	-0,10	0,00	-0,23	0,00	-0,01	
11	9,00	0,00	-0,10	0,00	0,20	0,00	0,01	20	9,00	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	-0,01	
29	9,00	0,00	-0,16	0,00	0,26	0,00	-0,01	42	9,00	0,00	0,16	0,00	0,26	0,00	0,01	
20	9,00	0,00	-0,10	0,00	0,23	0,00	0,01	29	9,00	0,00	0,10	0,00	0,23	0,00	-0,01	
2	9,00	0,00	0,11	0,00	-0,21	0,00	0,03	13	9,00	0,00	-0,11	0,00	-0,21	0,00		

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD07: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
19	9,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,12	0,00	-0,01	28	9,00	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,01
22	9,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,09	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,09	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,11	0,00	0,01	46	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	-0,01
9	9,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,11	0,00	0,01	53	9,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	-0,01
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	33	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,31	0,00	-0,25	0,00	0,00	49	9,00	0,00	-0,31	0,00	-0,24	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,31	0,00	-0,24	0,00	0,00	56	9,00	0,00	-0,31	0,00	-0,25	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,01	14	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	-0,01
8	9,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,00	0,01	18	9,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	-0,01
14	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,02	23	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,02
18	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	-0,02	27	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,02
1	12,00	0,14	-0,37	-0,05	0,68	0,25	0,00	1	9,00	-0,14	0,37	0,05	0,35	0,14	0,00	0,00
2	12,00	0,21	-0,62	-0,05	1,17	0,36	-0,01	2	9,00	-0,21	0,62	0,05	0,56	0,22	0,01	0,01
3	12,00	0,20	-0,44	-0,14	0,83	0,34	-0,01	3	9,00	-0,20	0,44	0,14	0,37	0,20	0,01	0,01
4	12,00	0,22	-0,23	-0,05	0,44	0,37	-0,01	4	9,00	-0,22	0,23	0,05	0,19	0,23	0,01	0,01
5	12,00	0,44	-0,01	0,01	0,01	0,87	0,00	5	9,00	-0,44	0,01	-0,01	0,01	0,34	0,00	0,00
6	12,00	0,00	0,17	0,00	-0,24	0,00	0,00	6	9,00	0,00	-0,17	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
7	12,00	0,44	0,00	-0,01	-0,01	0,87	0,00	7	9,00	-0,44	0,00	0,01	-0,01	0,34	0,00	0,00
8	12,00	0,22	0,22	0,03	-0,42	0,36	-0,01	8	9,00	-0,22	-0,22	-0,03	-0,19	0,23	0,01	0,01
9	12,00	0,20	0,42	0,12	-0,80	0,34	-0,01	9	9,00	-0,20	-0,42	-0,12	-0,36	0,20	0,01	0,01
10	12,00	0,22	0,62	0,05	-1,15	0,37	-0,01	10	9,00	-0,22	-0,62	-0,05	-0,55	0,23	0,01	0,01
11	12,00	0,27	0,49	0,05	-0,89	0,55	-0,01	11	9,00	-0,27	-0,49	-0,05	-0,47	0,19	0,01	0,01
12	12,00	0,11	-0,44	-0,15	0,75	0,23	0,00	12	9,00	-0,11	0,44	0,15	0,47	0,08	0,00	0,00
13	12,00	0,11	-0,34	-0,03	0,59	0,22	0,00	13	9,00	-0,11	0,34	0,03	0,36	0,07	0,00	0,00
14	12,00	0,13	-0,10	-0,12	0,17	0,23	0,00	14	9,00	-0,13	0,10	0,12	0,11	0,14	0,00	0,00
15	12,00	0,14	-0,01	0,04	0,02	0,21	0,00	15	9,00	-0,14	0,01	-0,04	0,00	0,18	0,00	0,00
16	12,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	16	9,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
17	12,00	0,14	0,00	-0,05	-0,01	0,21	0,00	17	9,00	-0,14	0,00	0,05	0,01	0,18	0,00	0,00
18	12,00	0,13	0,09	0,01	-0,15	0,23	0,00	18	9,00	-0,13	-0,09	-0,01	-0,10	0,13	0,00	0,00
19	12,00	0,11	0,34	0,07	-0,58	0,22	0,00	19	9,00	-0,11	-0,34	-0,07	-0,35	0,07	0,00	0,00
20	12,00	0,11	0,44	0,15	-0,74	0,22	0,00	20	9,00	-0,11	-0,44	-0,15	-0,47	0,07	0,00	0,00
21	12,00	0,26	-0,60	-0,07	1,01	0,57	-0,01	21	9,00	-0,26	0,60	0,07	0,63	0,14	0,01	0,01
22	12,00	0,16	-0,20	0,14	0,37	0,27	0,00	22	9,00	-0,16	0,20	-0,14	0,19	0,17	0,00	0,00
23	12,00	0,19	-0,07	0,21	0,11	0,27	0,00	23	9,00	-0,19	0,07	-0,21	0,09	0,24	0,00	0,00
24	12,00	0,19	-0,02	0,03	0,03	0,27	0,00	24	9,00	-0,19	0,02	-0,03	0,02	0,25	0,00	0,00
25	12,00	0,00	0,19	0,00	-0,29	0,00	0,00	25	9,00	0,00	-0,19	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
26	12,00	0,19	0,02	-0,04	-0,03	0,27	0,00	26	9,00	-0,19	-0,02	0,04	-0,02	0,25	0,00	0,00
27	12,00	0,19	0,08	-0,23	-0,11	0,27	0,00	27	9,00	-0,19	-0,08	0,23	-0,09	0,24	0,00	0,00
28	12,00	0,16	0,19	-0,10	-0,35	0,26	0,00	28	9,00	-0,16	-0,19	0,10	-0,18	0,17	0,00	0,00
29	12,00	0,26	0,59	0,07	-1,00	0,58	-0,01	29	9,00	-0,26	-0,59	-0,07	-0,63	0,14	0,01	0,01
30	12,00	0,13	-0,28	-0,10	0,49	0,24	0,00	30	9,00	-0,13	0,28	0,10	0,29	0,12	0,00	0,00
31	12,00	0,28	-0,16	0,07	0,29	0,46	0,00	31	9,00	-0,28	0,16	-0,07	0,16	0,31	0,00	0,00
32	12,00	0,20	-0,43	-0,44	0,78	0,31	0,00	32	9,00	-0,20	0,43	0,44	0,40	0,24	0,00	0,00
33	12,00	0,21	-0,37	0,68	0,66	0,32	0,00	33	9,00	-0,21	0,37	-0,68	0,37	0,26	0,00	0,00
34	12,00	0,01	0,63	0,01	-1,15	0,01	0,00	34	9,00	-0,01	-0,63	-0,01	-0,59	0,01	0,00	0,00
35	12,00	0,26	-0,04	0,12	0,07	0,38	0,00	35	9,00	-0,26	0,04	-0,12	0,05	0,35	0,00	0,00
36	12,00	0,00	0,19	0,00	-0,30	0,00	0,00	36	9,00	0,00	-0,19	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
37	12,00	0,26	0,04	-0,08	-0,07	0,38	0,00	37	9,00	-0,26	-0,04	0,08	-0,05	0,35	0,00	0,00
38	12,00	-0,01	0,64	0,02	-1,17	-0,02	0,00	38	9,00	0,01	-0,64	-0,02	-0,60	-0,01	0,00	0,00
39	12,00	0,21	0,36	-0,76	-0,63	0,32	0,00	39	9,00	-0,21	-0,36	0,76	-0,36	0,26	0,00	0,00
40	12,00	0,20	0,42	0,44	-0,75	0,31	0,00	40	9,00	-0,20	-0,42	-0,44	-0,39	0,24	0,00	0,00
41	12,00	0,28	0,16	-0,08	-0,29	0,46	0,00	41	9,00	-0,28	-0,16	0,08	-0,15	0,31	0,00	0,00
42	12,00	0,13	0,28	0,11	-0,48	0,24	0,00	42	9,00	-0,13	-0,28	-0,11	-0,29	0,12	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	2	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
2	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	3	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	4	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	9	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	10	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	11	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	5	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
5	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	6	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
6	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00	7	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
7	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	8	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	13	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	20	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	15	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
17	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	18	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
15	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00	16	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
16	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00	17	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
21	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	22	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	29	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
23	12,00	0,00	0,07	0,00	-0,08	0,00	0,00	24	12,00	0,00	-0,07	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
24	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	25	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
25	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	26	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
26	12,00															

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD07: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
36	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	37	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
37	12,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	38	12,00	0,00	-0,13	0,00	-0,17	0,00	0,00
38	12,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	39	12,00	0,00	-0,05	0,00	-0,11	0,00	0,00
40	12,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	41	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,09	0,00	0,00
41	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	42	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00
32	12,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	33	12,00	0,00	-0,07	0,00	-0,09	0,00	0,00
39	12,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	40	12,00	0,00	-0,07	0,00	-0,09	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	44	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
48	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	23	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
27	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	51	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,10	0,00	0,00
55	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	28	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	12	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,12	0,00	0,00
21	12,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	30	12,00	0,00	-0,10	0,00	-0,15	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,01	21	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	-0,01
11	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00
29	12,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00
20	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,14	0,00	0,01	29	12,00	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	-0,01
2	12,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,01	13	12,00	0,00	-0,07	0,00	-0,12	0,00	-0,01
13	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	22	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
10	12,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,13	0,00	0,01	19	12,00	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	-0,01
19	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	31	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
28	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,01	46	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,01
9	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01	53	12,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	-0,01
45	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
49	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	33	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
52	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
56	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	49	12,00	0,00	-0,17	0,00	-0,14	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	56	12,00	0,00	-0,17	0,00	-0,14	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	14	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
8	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	23	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
18	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
1	15,00	-0,12	0,25	-0,12	-0,08	-0,13	0,00	0,00	1	12,00	0,12	-0,25	0,12	-0,62	-0,21	0,00
2	15,00	-0,18	0,45	-0,11	-0,07	-0,19	0,00	0,00	2	12,00	0,18	-0,45	0,11	-1,16	-0,31	0,00
3	15,00	-0,16	0,39	-0,17	-0,21	-0,15	0,00	0,00	3	12,00	0,16	-0,39	0,17	-0,86	-0,29	0,00
4	15,00	-0,19	0,17	-0,08	0,00	-0,20	0,00	0,00	4	12,00	0,19	-0,17	0,08	-0,46	-0,31	0,00
5	15,00	-0,41	0,00	-0,01	0,01	-0,32	0,00	0,00	5	12,00	0,41	0,00	0,01	0,00	-0,81	0,00
6	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,00
7	15,00	-0,41	0,00	0,01	-0,01	-0,32	0,00	0,00	7	12,00	0,41	0,00	-0,01	0,00	-0,81	0,00
8	15,00	-0,18	-0,15	0,06	-0,02	-0,19	0,00	0,00	8	12,00	0,18	0,15	-0,06	0,43	-0,31	0,00
9	15,00	-0,16	-0,36	0,14	0,17	-0,15	0,00	0,00	9	12,00	0,16	0,36	-0,14	0,82	-0,29	0,00
10	15,00	-0,18	-0,45	0,11	0,09	-0,20	0,00	0,00	10	12,00	0,18	0,45	-0,11	1,13	-0,31	0,00
11	15,00	-0,25	-0,34	0,14	0,06	-0,16	0,00	0,00	11	12,00	0,25	0,34	-0,14	0,86	-0,52	0,00
12	15,00	-0,12	0,20	-0,16	0,01	-0,10	0,00	0,00	12	12,00	0,12	-0,20	0,16	-0,55	-0,22	0,00
13	15,00	-0,11	0,18	0,01	-0,06	-0,09	0,00	0,00	13	12,00	0,11	-0,18	-0,01	-0,44	-0,21	0,00
14	15,00	-0,10	0,07	-0,14	-0,05	-0,09	0,00	0,00	14	12,00	0,10	-0,07	0,14	-0,13	-0,19	0,00
15	15,00	-0,07	-0,06	0,03	0,20	-0,07	0,00	0,00	15	12,00	0,07	0,06	-0,03	-0,03	-0,12	0,00
16	15,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	16	12,00	0,11	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
17	15,00	-0,07	0,06	-0,03	-0,18	-0,07	0,00	0,00	17	12,00	0,07	-0,06	0,03	0,03	-0,12	0,00
18	15,00	-0,09	-0,03	0,03	-0,02	-0,07	0,00	0,00	18	12,00	0,09	0,03	-0,03	0,10	-0,18	0,00
19	15,00	-0,11	-0,18	0,03	0,07	-0,08	0,00	0,00	19	12,00	0,11	0,18	-0,03	0,43	-0,21	0,00
20	15,00	-0,12	-0,19	0,16	-0,01	-0,10	0,00	0,00	20	12,00	0,12	0,19	-0,16	0,54	-0,22	0,00
21	15,00	-0,28	0,28	-0,11	0,03	-0,17	0,00	0,00	21	12,00	0,28	-0,28	0,11	-0,79	-0,59	0,00
22	15,00	-0,15	0,11	0,13	0,00	-0,17	0,00	0,00	22	12,00	0,15	-0,11	-0,13	-0,29	-0,23	0,00
23	15,00	-0,10	0,06	0,18	-0,09	-0,12	0,00	0,00	23	12,00	0,10	-0,06	-0,18	-0,07	-0,15	0,00
24	15,00	-0,12	0,01	0,07	0,00	-0,15	0,00	0,00	24	12,00	0,12	-0,01	-0,07	-0,03	-0,17	0,00
25	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,00
26	15,00	-0,12	-0,01	-0,08	0,00	-0,15	0,00	0,00	26	12,00	0,12	0,01	0,08	0,03	-0,17	0,00
27	15,00	-0,10	-0,07	-0,21	0,12	-0,12	0,00	0,00	27	12,00	0,10	0,07	0,21	0,07	-0,15	0,00
28	15,00	-0,14	-0,07	-0,09	-0,06	-0,16	0,00	0,00	28	12,00	0,14	0,07	0,09	0,26	-0,23	0,00
29	15,00	-0,28	-0,27	0,12	-0,04	-0,18	0,00	0,00	29	12,00	0,28	0,27	-0,12	0,77	-0,60	0,00
30	15,00	-0,11	0,12	-0,04	0,05	-0,10	0,00	0,00	30	12,00	0,11	-0,12	0,04	-0,37	-0,21	0,00
31	15,00	-0,20	0,05	0,10	0,13	-0,21	0,00	0,00	31	12,00	0,20	-0,05	-0,10	-0,27	-0,35	0,00
32	15,00	-0,06	-0,67	-0,46	2,71	-0,01	0,00	0,00	32	12,00	0,06	0,67	0,46	-0,87	-0,16	0,00
33	15,00	-0,06	-0,56	0,71	2,22	-0,02	0,00	0,00	33	12,00	0,06	0,56	-0,71	-0,70	-0,16	0,00
34	15,00	0,00	-0,50	-0,07	0,41	0,02	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,50	0,07	0,96	-0,01	0,00
35	15,00	-0,16	0,03	0,22	0,00	-0,21	0,00	0,00	35	12,00	0,16	-0,03	-0,22	-0,07	-0,23	0,00
36	15,00	0,00	-0,14	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	0,00
37	15,00	-0,15	-0,03	-0,18	0,02	-0,20	0,00	0,00	37	12,00	0,15	0,03	0,18	0,06	-0,22	0,00
38	15,00	0,01	-0,56	0,10	0,52	0,01	0,00	0,00	38	12,00	-0,01	0,56	-0,10	1,00	0,02	0,00
39	15,00	-0,06	0,55	-0,79	-2,18	-0,01	0,00	0,00	39	12,00	0,06	-0,55	0,79	0,67	-0,16	0,00
40	15,00	-0,06	0,67	0,47	-2,67	-0,01	0,00	0,00	40	12,00	0,06	-0,67	-0,47	0,84	-0,16	0,00
41	15,00	-0,20	-0,05	-0,10	-0,13	-0,20	0,00	0,00	41	12,00	0,20	0,05	0,10	0,26	-0,35	0,00
42	15,00	-0,11	-0,11	0,04	-0,05	-0,10	0,00	0,00	42	12,00	0,11	0,11	-0,04	0,36	-0,21	0,00
1	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	2	1						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD07: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
5	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	6	15,00	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00
6	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	7	15,00	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	0,00
7	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	8	15,00	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00
61	15,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,13	0,00	0,09	57	15,00	0,00	0,15	0,00	0,07	0,00	-0,09
57	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,03	63	15,00	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,03
76	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,03	82	15,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,03
82	15,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,06	0,00	0,09	85	15,00	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	-0,09
63	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
75	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
66	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
74	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
58	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,03	64	15,00	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,03
62	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,07	0,00	0,12	58	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-0,12
79	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,03	83	15,00	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,03
83	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,12	86	15,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	-0,12
21	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,17	0,00	0,13	59	15,00	0,00	0,10	0,00	-0,06	0,00	-0,13
59	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,03	22	15,00	0,00	0,09	0,00	0,18	0,00	0,03
28	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,03	84	15,00	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,03
84	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,13	29	15,00	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	-0,13
30	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,13	0,00	0,11	60	15,00	0,00	0,09	0,00	-0,03	0,00	-0,11
60	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,03	31	15,00	0,00	0,10	0,00	0,23	0,00	0,03
41	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,23	0,00	-0,03	81	15,00	0,00	0,11	0,00	0,21	0,00	0,03
81	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,11	42	15,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	-0,11
31	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,21	0,00	0,01	32	15,00	0,00	0,11	0,00	0,26	0,00	-0,01
33	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,31	0,00	-0,01	34	15,00	0,00	0,13	0,00	0,27	0,00	0,01
40	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,27	0,00	0,01	41	15,00	0,00	0,11	0,00	0,21	0,00	-0,01
38	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,24	0,00	-0,01	39	15,00	0,00	0,12	0,00	0,29	0,00	0,01
32	15,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,00
39	15,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,00
34	15,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,38	0,00	-0,01	35	15,00	0,00	0,25	0,00	0,22	0,00	0,01
35	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	71	15,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
36	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	73	15,00	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
37	15,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,20	0,00	0,01	38	15,00	0,00	0,22	0,00	0,32	0,00	-0,01
71	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	36	15,00	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
73	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,06	0,00	0,01	37	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,01
14	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,08	0,00	0,17	0,00	0,00
17	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,08	0,00	0,20	0,00	0,00
15	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
16	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
23	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,17	0,00	0,02	24	15,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	-0,02
24	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	70	15,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-0,01
25	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,01	72	15,00	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,01
26	15,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,13	0,00	0,02	27	15,00	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	-0,02
70	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,01	25	15,00	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,01
72	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,01	26	15,00	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	-0,01
45	15,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,00
52	15,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,00
22	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,21	0,00	0,04	44	15,00	0,00	0,09	0,00	0,29	0,00	-0,04
48	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,32	0,00	0,01	23	15,00	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	-0,01
27	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,20	0,00	0,01	51	15,00	0,00	0,09	0,00	0,32	0,00	-0,01
55	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,29	0,00	0,03	28	15,00	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	-0,03
1	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,11	0,00	0,03	61	15,00	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	-0,03
12	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,08	0,00	0,04	62	15,00	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	-0,04
21	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,01	30	15,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	-0,01
61	15,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,10	12	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,10
2	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,02	63	15,00	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,02
13	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,04	0,00	0,05	64	15,00	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	-0,05
63	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,07	13	15,00	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,07
64	15,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	65	15,00	0,00	0,14	0,00	0,09	0,00	0,00
22	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	31	15,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,01
3	15,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,22	0,00	-0,09	66	15,00	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,09
66	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,09	46	15,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,09
32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	45	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	49	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
4	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	67	15,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,05
67	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	14	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,04
14	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,04	68	15,00	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,04
68	15,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,10	69	15,00	0,00	-0,08	0,00	-0,11	0,00	-0,10
69	15,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,22	0,00	0,23	23	15,00	0,00	0,23	0,00	-0,10	0,00	-0,23
71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	74	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,07
74	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,05	18	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	-0,05
18	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	77	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,07
77	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,11	78	15,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,11
78	15,00	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,37	27	15,00	0,00	-0,26	0,00	0,01	0,00	-0,37
9	15,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,19	0,00	-0,1								

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD07: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
76	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	19	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00	0,06
79	15,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,02	80	15,00	0,00	-0,11	0,00	-0,12	0,00	-0,02
80	15,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,18	28	15,00	0,00	-0,12	0,00	-0,02	0,00	-0,18
28	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,01	41	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,01
11	15,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,05	85	15,00	0,00	-0,08	0,00	-0,12	0,00	-0,05
20	15,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,04	86	15,00	0,00	-0,09	0,00	-0,07	0,00	-0,04
29	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,01	42	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	-0,01
85	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	20	15,00	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,09
86	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	29	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,04
65	15,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,04	0,00	0,15	22	15,00	0,00	0,17	0,00	0,09	0,00	-0,15
62	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,04	21	15,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,04
15	18,00	-0,10	0,11	0,02	0,02	-0,06	-0,02	0,01	15	15,00	0,10	-0,11	-0,02	-0,19	-0,21	-0,01
17	18,00	-0,09	-0,09	-0,02	0,05	-0,07	-0,01	0,01	17	15,00	0,09	0,09	0,02	0,17	-0,21	-0,01
31	18,00	-0,13	0,09	0,06	-0,10	-0,10	-0,12	0,00	31	15,00	0,13	-0,09	-0,06	-0,14	-0,22	0,00
32	18,00	-0,28	0,84	-0,42	0,79	-0,24	0,01	0,01	32	15,00	0,28	-0,84	0,42	-2,89	-0,45	-0,01
33	18,00	-0,32	0,81	0,68	0,40	-0,30	0,01	0,33	33	15,00	0,32	-0,81	-0,68	-2,44	-0,50	-0,01
34	18,00	-0,14	0,05	0,05	-0,07	-0,16	0,00	0,34	34	15,00	0,14	-0,05	-0,05	-0,07	-0,23	0,00
39	18,00	-0,31	-0,82	-0,75	-0,36	-0,29	0,01	0,39	39	15,00	0,31	0,82	0,75	2,40	-0,49	-0,01
40	18,00	-0,28	-0,84	0,43	-0,74	-0,24	0,01	0,40	40	15,00	0,28	0,84	-0,43	2,85	-0,46	-0,01
41	18,00	-0,13	-0,09	-0,07	0,11	-0,12	0,00	0,41	41	15,00	0,13	0,09	0,07	0,14	-0,23	0,00
57	18,00	-0,08	0,08	-0,11	-0,10	-0,04	0,00	0,57	57	15,00	0,08	-0,08	0,11	-0,12	-0,17	0,00
58	18,00	-0,05	0,12	0,02	-0,18	0,00	0,00	0,58	58	15,00	0,05	-0,12	-0,02	-0,16	-0,15	0,00
59	18,00	-0,06	0,12	-0,01	-0,18	0,00	0,00	0,59	59	15,00	0,06	-0,12	0,01	-0,16	-0,15	0,00
60	18,00	-0,10	0,11	0,02	-0,15	-0,07	0,00	0,60	60	15,00	0,10	-0,11	-0,02	-0,15	-0,21	0,00
63	18,00	-0,08	0,11	-0,06	-0,14	-0,07	0,00	0,63	63	15,00	0,08	-0,11	0,06	-0,17	-0,15	0,00
64	18,00	-0,05	0,13	0,01	-0,16	-0,01	0,00	0,64	64	15,00	0,05	-0,13	-0,01	-0,18	-0,13	0,00
65	18,00	-0,05	0,12	0,02	-0,16	-0,01	0,00	0,65	65	15,00	0,05	-0,12	-0,02	-0,19	-0,14	0,00
66	18,00	-0,07	0,11	-0,16	-0,15	-0,07	0,00	0,66	66	15,00	0,07	-0,11	0,16	-0,16	-0,12	0,00
67	18,00	-0,08	0,04	-0,04	-0,05	-0,08	0,00	0,67	67	15,00	0,08	-0,04	0,04	-0,07	-0,15	0,00
68	18,00	-0,06	0,08	-0,16	-0,11	-0,03	0,00	0,68	68	15,00	0,06	-0,08	0,16	-0,09	-0,13	0,00
69	18,00	-0,09	0,06	0,30	-0,09	-0,07	0,00	0,69	69	15,00	0,09	-0,06	-0,30	-0,09	-0,17	0,00
70	18,00	-0,06	0,03	0,01	-0,04	0,02	0,00	0,70	70	15,00	0,06	-0,03	-0,01	-0,03	-0,16	0,00
71	18,00	-0,10	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	0,71	71	15,00	0,10	0,00	-0,05	-0,01	-0,21	0,00
72	18,00	-0,06	-0,02	-0,01	0,03	0,02	0,00	0,72	72	15,00	0,06	0,02	0,01	0,03	-0,16	0,00
73	18,00	-0,09	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,73	73	15,00	0,09	0,00	0,04	0,01	-0,20	0,00
74	18,00	-0,12	-0,03	0,00	0,03	-0,15	0,00	0,74	74	15,00	0,12	0,03	0,00	0,05	-0,18	0,00
75	18,00	-0,08	-0,10	0,12	0,13	-0,09	0,00	0,75	75	15,00	0,08	0,10	-0,12	0,15	-0,13	0,00
76	18,00	-0,11	-0,12	0,10	0,16	-0,13	0,00	0,76	76	15,00	0,11	0,12	-0,10	0,18	-0,18	0,00
77	18,00	-0,12	-0,06	-0,01	0,09	-0,14	0,00	0,77	77	15,00	0,12	0,06	0,01	0,08	-0,18	0,00
78	18,00	-0,12	-0,06	-0,26	0,08	-0,13	0,00	0,78	78	15,00	0,12	0,06	0,26	0,09	-0,20	0,00
79	18,00	-0,09	-0,12	0,05	0,15	-0,08	0,00	0,79	79	15,00	0,09	0,12	-0,05	0,17	-0,17	0,00
80	18,00	-0,07	-0,12	-0,01	0,16	-0,04	0,00	0,80	80	15,00	0,07	0,12	0,01	0,18	-0,16	0,00
81	18,00	-0,10	-0,11	-0,02	0,15	-0,07	0,00	0,81	81	15,00	0,10	0,11	0,02	0,14	-0,21	0,00
82	18,00	-0,08	-0,08	0,10	0,11	-0,04	0,00	0,82	82	15,00	0,08	0,08	-0,10	0,12	-0,17	0,00
83	18,00	-0,05	-0,12	-0,02	0,17	0,00	0,00	0,83	83	15,00	0,05	0,12	0,02	0,15	-0,15	0,00
84	18,00	-0,06	-0,12	0,01	0,17	0,00	0,00	0,84	84	15,00	0,06	0,12	-0,01	0,16	-0,15	0,00
57	18,00	0,00	-0,07	0,00	0,15	0,00	-0,02	58	18,00	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,02	0,00
59	18,00	0,00	-0,07	0,00	0,11	0,00	0,01	60	18,00	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	-0,01	0,00
58	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,01	59	18,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,01
82	18,00	0,00	0,07	0,00	-0,14	0,00	-0,02	83	18,00	0,00	-0,07	0,00	-0,11	0,00	0,02	0,00
83	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,08	0,00	-0,01	84	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,01	0,00
84	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,11	0,00	0,01	81	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,12	0,00	-0,01	0,00
63	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,14	0,00	-0,04	64	18,00	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00
64	18,00	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	-0,01	65	18,00	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00
65	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,11	0,00	0,02	31	18,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	-0,02	0,00
45	18,00	0,00	-0,23	0,00	0,20	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,23	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
52	18,00	0,00	-0,14	0,00	0,05	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
66	18,00	0,00	-0,16	0,00	0,15	0,00	-0,03	119	18,00	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,03	0,00
67	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,06	14	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,06	0,00
68	18,00	0,00	-0,18	0,00	0,09	0,00	0,01	69	18,00	0,00	0,18	0,00	0,15	0,00	-0,01	0,00
69	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,04	0,00	0,11	121	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	-0,11	0,00
74	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,05	18	18,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	-0,05	0,00
77	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	0,06	114	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,00	-0,06	0,00
78	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	0,05	27	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00
71	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	70	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
70	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,01	15	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01	0,00
72	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	-0,01	17	18,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00
73	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	72	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
75	18,00	0,00	0,12	0,00	-0,13	0,00	0,01	108	18,00	0,00	-0,12	0,00	-0,12	0,00	-0,01	0,00
76	18,00	0,00	0,11	0,00	-0,16	0,00	0,05	19	18,00	0,00	-0,11	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,00
79	18,00	0,00	0,07	0,00	-0,08	0,00	-0,05	80	18,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00
80	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,11	0,00	0,01	41	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,13	0,00	-0,01	0,00
45	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,20	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,08	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
49	18,00	0,00	-0,24	0,00	0,57	0,00	0,02	122	18,00	0,00	0,24	0,00	0,26	0,00	-0,02	0,00
52	18,00	0,00	0,22	0,00	-0,53	0,00	0,02	117	18,00	0,00	-0,22	0,00	-0,23	0,00	-0,02	0,00
56	18,00	0,00	0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00	40	18,00	0,00	-0,08	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
60	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,00	0,11	101	18,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
87	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,										

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD07: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14
102	18,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,08	71	18,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,08
109	18,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08	73	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	-0,08
38	18,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,07	104	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,07
91	18,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,04	74	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,04
17	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,08	96	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08
15	18,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	95	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,09
41	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,17	107	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,17
93	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	76	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,11
40	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,08	106	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,08
39	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,06	105	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,06
39	18,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,36	0,00	0,47	0,00	0,00
81	18,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,11	110	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	-0,11
94	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	82	18,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,08
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
90	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	67	18,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06
87	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
88	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
89	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
67	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
96	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
91	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
92	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
93	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
97	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
101	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00
99	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
100	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
104	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
109	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
106	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
107	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
119	18,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	46	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,12	0,00	0,00
122	18,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	-0,24	0,00	-0,05	33	18,00	0,00	0,17	0,00	0,53	0,00	0,05
121	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,05	34	18,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,05
122	18,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,03	120	18,00	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	-0,03
120	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	0,00
118	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	116	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	-0,02
116	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	117	18,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	-0,02
27	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	118	18,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	-0,05
118	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	38	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,07
117	18,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,22	0,00	-0,05	39	18,00	0,00	-0,19	0,00	-0,54	0,00	0,05
108	18,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,12	53	18,00	0,00	-0,14	0,00	-0,18	0,00	0,12
114	18,00	0,00	0,21	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,09	78	18,00	0,00	-0,21	0,00	-0,15	0,00	0,09
18	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	112	18,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	-0,05
112	18,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,10	77	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,04	0,00	0,10
19	18,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,05	113	18,00	0,00	-0,11	0,00	-0,08	0,00	-0,05
113	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,16	79	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,09	0,00	0,16
114	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,01	115	18,00	0,00	0,10	0,00	-0,05	0,00	0,01
115	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	52	18,00	0,00	0,10	0,00	0,26	0,00	0,01
112	18,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,01	103	18,00	0,00	0,07	0,00	0,17	0,00	0,01
103	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,02	108	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,05	0,00	-0,02
108	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,02	111	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,08	0,00	0,02
111	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,20	0,00	0,01	113	18,00	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	-0,01
14	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,02	68	18,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,02
14	21,00	-0,04	0,03	0,01	-0,03	-0,08	0,00	0,00	14	18,00	0,04	-0,03	-0,01	-0,05	-0,04	0,00
32	21,00	-0,15	0,23	-0,18	0,00	-0,24	0,01	0,01	32	18,00	0,15	-0,23	0,18	-0,62	-0,18	-0,01
33	21,00	-0,18	0,24	0,19	0,03	-0,27	0,01	0,01	33	18,00	0,18	-0,24	-0,19	-0,68	-0,22	-0,01
39	21,00	-0,18	-0,24	-0,22	0,03	-0,27	0,01	0,01	39	18,00	0,18	0,24	0,22	0,63	-0,22	-0,01
40	21,00	-0,15	-0,21	0,18	0,01	-0,24	0,01	0,01	40	18,00	0,15	0,21	-0,18	0,56	-0,18	-0,01
69	21,00	-0,04	0,01	0,08	0,00	-0,07	0,00	0,00	69	18,00	0,04	-0,01	-0,08	-0,03	-0,03	0,00
103	21,00	-0,08	-0,01	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	103	18,00	0,08	0,01	0,09	0,03	-0,12	0,00
111	21,00	-0,08	-0,01	0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	111	18,00	0,08	0,01	-0,09	0,03	-0,14	0,00
114	21,00	-0,09	-0,01	-0,06	0,00	-0,13	0,00	0,00	114	18,00	0,09	0,01	0,06	0,04	-0,13	0,00
118	21,00	-0,07	-0,01	-0,03	0,01	-0,08	0,00	0,00	118	18,00	0,07	0,01	0,03	0,02	-0,12	0,00
119	21,00	-0,04	0,02	-0,19	-0,03	-0,08	0,00	0,00	119	18,00	0,04	-0,02	0,19	-0,03	-0,03	0,00
120	21,00	-0,14	0,00	0,03	0,02	-0,17	0,00	0,00	120	18,00	0,14	0,00	-0,03	-0,03	-0,22	0,00
45	21,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00
52	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00
119	21,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
14	21,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
119	21,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	46	21,00	0,00	0,16	0,00	0,09	0,00	0,02
32	21,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	45	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
33	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,03	122	21,00	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,03
122	21,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,01	49	21,00	0,00	-0,07	0,00	-0,14	0,00	-0,01
122	21,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,04	0,00	0,02	120	21,00	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	-0,02
120	21,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD07: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
118	21,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,09	0,00	0,01	116	21,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,01
40	21,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
39	21,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,08	0,00	-0,03	117	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,03
117	21,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	52	21,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	-0,01

CARATT.: SISMA 0°: MOD08: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
1	3,00	-0,05	-0,30	0,04	0,14	-0,04	0,00	0,00	1	0,00	0,05	0,30	-0,04	0,68	-0,10	0,00
2	3,00	-0,05	-0,44	0,10	0,16	-0,05	0,00	0,00	2	0,00	0,05	0,44	-0,10	1,05	-0,09	0,00
3	3,00	-0,05	-0,30	0,13	0,10	-0,05	0,00	0,00	3	0,00	0,05	0,30	-0,13	0,73	-0,09	0,00
4	3,00	-0,06	-0,17	0,03	0,05	-0,06	0,00	0,00	4	0,00	0,06	0,17	-0,03	0,41	-0,10	0,00
5	3,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	5	0,00	0,12	0,00	0,00	0,01	-0,23	0,00
6	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
7	3,00	-0,12	0,01	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	7	0,00	0,12	-0,01	0,00	-0,01	-0,23	0,00
8	3,00	-0,06	0,17	-0,03	-0,06	-0,06	0,00	0,00	8	0,00	0,06	-0,17	0,03	-0,42	-0,10	0,00
9	3,00	-0,05	0,31	-0,12	-0,10	-0,05	0,00	0,00	9	0,00	0,05	-0,31	0,12	-0,74	-0,09	0,00
10	3,00	-0,05	0,45	-0,09	-0,16	-0,05	0,00	0,00	10	0,00	0,05	-0,45	0,09	-1,07	-0,09	0,00
11	3,00	-0,05	0,29	-0,04	-0,11	-0,03	0,00	0,00	11	0,00	0,05	-0,29	0,04	-0,67	-0,10	0,00
12	3,00	-0,03	-0,33	0,00	0,20	-0,02	0,00	0,00	12	0,00	0,03	0,33	0,00	0,70	-0,07	0,00
13	3,00	-0,04	-0,35	0,11	0,21	-0,03	0,00	0,00	13	0,00	0,04	0,35	-0,11	0,75	-0,08	0,00
14	3,00	-0,02	-0,05	0,04	0,04	-0,02	0,00	0,00	14	0,00	0,02	0,05	-0,04	0,11	-0,03	0,00
15	3,00	-0,03	-0,03	0,03	0,01	-0,03	0,00	0,00	15	0,00	0,03	0,03	-0,03	0,07	-0,04	0,00
16	3,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	16	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
17	3,00	-0,03	0,03	-0,03	-0,01	-0,03	0,00	0,00	17	0,00	0,03	-0,03	0,03	-0,08	-0,04	0,00
18	3,00	-0,02	0,06	-0,04	-0,04	-0,02	0,00	0,00	18	0,00	0,02	-0,06	0,04	-0,11	-0,03	0,00
19	3,00	-0,04	0,35	-0,09	-0,22	-0,03	0,00	0,00	19	0,00	0,04	-0,35	0,09	-0,76	-0,08	0,00
20	3,00	-0,03	0,33	0,00	-0,20	-0,02	0,00	0,00	20	0,00	0,03	-0,33	0,00	-0,71	-0,07	0,00
21	3,00	-0,02	-0,33	0,00	0,20	-0,01	0,00	0,00	21	0,00	0,02	0,33	0,00	0,71	-0,04	0,00
22	3,00	-0,03	-0,19	-0,12	0,14	-0,04	0,00	0,00	22	0,00	0,03	0,19	0,12	0,39	-0,05	0,00
23	3,00	-0,02	-0,03	-0,06	0,02	-0,02	0,00	0,00	23	0,00	0,02	0,03	0,06	0,07	-0,03	0,00
24	3,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	24	0,00	0,02	0,01	0,01	0,03	-0,04	0,00
25	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
26	3,00	-0,02	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	26	0,00	0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04	0,00
27	3,00	-0,02	0,03	0,06	-0,02	-0,02	0,00	0,00	27	0,00	0,02	-0,03	-0,06	-0,08	-0,03	0,00
28	3,00	-0,03	0,20	0,10	-0,14	-0,04	0,00	0,00	28	0,00	0,03	-0,20	-0,10	-0,39	-0,05	0,00
29	3,00	-0,02	0,33	0,00	-0,20	-0,01	0,00	0,00	29	0,00	0,02	-0,33	0,00	-0,71	-0,04	0,00
30	3,00	-0,01	-0,28	-0,06	0,17	-0,01	0,00	0,00	30	0,00	0,01	0,28	0,06	0,60	-0,01	0,00
31	3,00	-0,01	-0,16	-0,08	0,08	-0,02	0,00	0,00	31	0,00	0,01	0,16	0,08	0,36	-0,02	0,00
32	3,00	-0,01	-0,49	-0,12	0,09	-0,02	0,00	0,00	32	0,00	0,01	0,49	0,12	1,26	-0,02	0,00
33	3,00	-0,01	-0,40	-0,18	0,08	-0,01	0,00	0,00	33	0,00	0,01	0,40	0,18	1,03	-0,02	0,00
34	3,00	0,01	-0,04	-0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	34	0,00	-0,01	0,04	0,03	0,06	0,02	0,00
35	3,00	-0,01	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	35	0,00	0,01	0,02	-0,01	0,05	-0,01	0,00
36	3,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	36	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
37	3,00	-0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	37	0,00	0,01	-0,02	0,01	-0,06	-0,01	0,00
38	3,00	-0,01	-0,04	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	38	0,00	0,01	0,04	-0,02	0,06	-0,02	0,00
39	3,00	-0,01	0,41	0,17	-0,08	-0,01	0,00	0,00	39	0,00	0,01	-0,41	-0,17	-1,05	-0,02	0,00
40	3,00	-0,01	0,50	0,12	-0,10	-0,02	0,00	0,00	40	0,00	0,01	-0,50	-0,12	-1,28	-0,02	0,00
41	3,00	-0,01	0,16	0,09	-0,09	-0,02	0,00	0,00	41	0,00	0,01	-0,16	-0,09	-0,36	-0,02	0,00
42	3,00	-0,01	0,29	0,06	-0,17	-0,01	0,00	0,00	42	0,00	0,01	-0,29	-0,06	-0,61	-0,01	0,00
1	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
2	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
3	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
8	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
9	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
10	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
4	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
5	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
6	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
7	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
14	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
17	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
15	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
16	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
23	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
24	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
25	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
26	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0								

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD08: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
13	3,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	22	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00	31	3,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,01	46	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,01
45	3,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
49	3,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	33	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
22	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	44	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
48	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
4	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	14	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
14	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	23	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
18	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
8	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
9	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,01	53	3,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	-0,01
10	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00
19	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
28	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
11	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,00
20	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
29	3,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,00
52	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
56	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
45	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
52	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
1	6,00	-0,01	-0,16	-0,02	0,50	-0,04	0,00	0,00	1	3,00	0,01	0,16	0,02	-0,06	0,02	0,00
2	6,00	-0,02	-0,28	0,03	0,88	-0,05	0,00	0,00	2	3,00	0,02	0,28	-0,03	-0,10	0,00	0,00
3	6,00	-0,02	-0,19	0,10	0,60	-0,05	0,00	0,00	3	3,00	0,02	0,19	-0,10	-0,08	0,00	0,00
4	6,00	-0,02	-0,11	0,03	0,34	-0,06	0,00	0,00	4	3,00	0,02	0,11	-0,03	-0,05	-0,01	0,00
5	6,00	-0,05	0,00	0,01	0,01	-0,15	0,00	0,00	5	3,00	0,05	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
6	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
7	6,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01	-0,15	0,00	0,00	7	3,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
8	6,00	-0,02	0,11	-0,02	-0,35	-0,06	0,00	0,00	8	3,00	0,02	-0,11	0,02	0,05	-0,01	0,00
9	6,00	-0,02	0,19	-0,09	-0,61	-0,05	0,00	0,00	9	3,00	0,02	-0,19	0,09	0,08	0,00	0,00
10	6,00	-0,02	0,28	-0,02	-0,89	-0,05	0,00	0,00	10	3,00	0,02	-0,28	0,02	0,10	0,01	0,00
11	6,00	-0,02	0,21	0,02	-0,60	-0,08	0,00	0,00	11	3,00	0,02	-0,21	-0,02	0,03	0,01	0,00
12	6,00	0,00	-0,19	0,01	0,52	-0,03	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,19	-0,01	-0,01	0,03	0,00
13	6,00	0,00	-0,15	0,14	0,45	-0,03	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,15	-0,14	-0,05	0,03	0,00
14	6,00	-0,01	-0,04	0,06	0,09	-0,02	0,00	0,00	14	3,00	0,01	0,04	-0,06	0,01	0,00	0,00
15	6,00	-0,01	-0,02	0,03	0,06	-0,02	0,00	0,00	15	3,00	0,01	0,02	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
16	6,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	16	3,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
17	6,00	-0,01	0,02	-0,03	-0,06	-0,02	0,00	0,00	17	3,00	0,01	-0,02	0,03	0,01	-0,01	0,00
18	6,00	-0,01	0,04	-0,06	-0,10	-0,02	0,00	0,00	18	3,00	0,01	-0,04	0,06	-0,01	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,15	-0,13	-0,46	-0,03	0,00	0,00	19	3,00	0,00	-0,15	0,13	0,05	0,03	0,00
20	6,00	0,00	0,19	-0,01	-0,52	-0,03	0,00	0,00	20	3,00	0,00	-0,19	0,01	0,01	0,03	0,00
21	6,00	0,00	-0,24	-0,06	0,63	-0,03	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,24	0,06	0,05	0,02	0,00
22	6,00	-0,01	-0,11	-0,11	0,28	-0,01	0,00	0,00	22	3,00	0,01	0,11	0,11	0,02	0,00	0,00
23	6,00	0,00	-0,01	-0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00
24	6,00	0,00	-0,01	-0,02	0,02	-0,01	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00
25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
26	6,00	0,00	0,01	0,02	-0,02	-0,01	0,00	0,00	26	3,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,01	0,03	-0,05	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00
28	6,00	-0,01	0,11	0,09	-0,28	-0,01	0,00	0,00	28	3,00	0,01	-0,11	-0,09	-0,02	0,00	0,00
29	6,00	0,00	0,25	0,06	-0,63	-0,03	0,00	0,00	29	3,00	0,00	-0,25	-0,06	-0,04	0,02	0,00
30	6,00	0,00	-0,13	0,04	0,39	0,00	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,13	-0,04	-0,04	0,01	0,00
31	6,00	0,00	-0,08	-0,03	0,26	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,08	0,03	-0,03	0,01	0,00
32	6,00	0,00	-0,32	-0,12	1,07	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,32	0,12	-0,20	0,01	0,00
33	6,00	0,00	-0,26	-0,18	0,88	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,26	0,18	-0,16	0,01	0,00
34	6,00	0,00	0,01	-0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	34	3,00	0,00	-0,01	0,03	-0,04	0,00	0,00
35	6,00	0,01	-0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	35	3,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,01	0,00
36	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
37	6,00	0,00	0,01	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	37	3,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
38	6,00	0,00	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00	38	3,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,04	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,26	0,17	-0,88	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	-0,26	-0,17	0,17	0,01	0,00
40	6,00	0,00	0,32	0,11	-1,08	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	-0,32	-0,11	0,21	0,01	0,00
41	6,00	0,00	0,08	0,04	-0,26	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	-0,08	-0,04	0,03	0,01	0,00
42	6,00	0,00	0,13	-0,05	-0,39	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	-0,13	0,05	0,04	0,01	0,00
1	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
5	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
6	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
7	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD08: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
23	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	24	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	27	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
34	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	35	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
37	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	38	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	44	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
48	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	51	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
55	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	28	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
21	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	21	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
29	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
20	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	46	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	49	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	56	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9,00	0,03	0,18	-0,02	0,04	0,02	0,00	0,00	1	6,00	-0,03	-0,18	0,02	-0,54	0,05	0,00
2	9,00	0,05	0,29	0,03	0,15	0,05	0,00	0,00	2	6,00	-0,05	-0,29	-0,03	-0,96	0,08	0,00
3	9,00	0,04	0,19	0,11	0,13	0,05	0,00	0,00	3	6,00	-0,04	-0,19	-0,11	-0,66	0,07	0,00
4	9,00	0,05	0,11	0,03	0,07	0,05	0,00	0,00	4	6,00	-0,05	-0,11	-0,03	-0,37	0,08	0,00
5	9,00	0,09	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,00	5	6,00	-0,09	0,00	-0,01	0,00	0,19	0,00
6	9,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	6	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
7	9,00	0,09	0,00	-0,01	0,00	0,07	0,00	0,00	7	6,00	-0,09	0,00	0,01	0,01	0,19	0,00
8	9,00	0,05	-0,11	-0,02	-0,07	0,05	0,00	0,00	8	6,00	-0,05	0,11	0,02	0,38	0,08	0,00
9	9,00	0,04	-0,19	-0,09	-0,13	0,05	0,00	0,00	9	6,00	-0,04	0,19	0,09	0,67	0,07	0,00
10	9,00	0,05	-0,29	-0,02	-0,15	0,05	0,00	0,00	10	6,00	-0,05	0,29	0,02	0,96	0,08	0,00
11	9,00	0,04	-0,20	0,02	-0,11	0,02	0,01	0,00	11	6,00	-0,04	0,20	-0,02	0,67	0,10	-0,01
12	9,00	0,01	0,23	0,02	-0,05	0,01	0,00	0,00	12	6,00	-0,01	-0,23	-0,02	-0,59	0,03	0,00
13	9,00	0,02	0,19	0,15	-0,04	0,02	0,00	0,00	13	6,00	-0,02	-0,19	-0,15	-0,49	0,04	0,00
14	9,00	0,02	0,04	0,06	-0,01	0,02	0,00	0,00	14	6,00	-0,02	-0,04	-0,06	-0,11	0,03	0,00
15	9,00	0,02	0,02	0,03	0,01	0,03	0,00	0,00	15	6,00	-0,02	-0,02	-0,03	-0,07	0,03	0,00
16	9,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	16	6,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
17	9,00	0,02	-0,02	-0,03	-0,01	0,03	0,00	0,00	17	6,00	-0,02	0,02	0,03	0,07	0,03	0,00
18	9,00	0,02	-0,04	-0,06	0,01	0,02	0,00	0,00	18	6,00	-0,02	0,04	0,06	0,11	0,03	0,00
19	9,00	0,02	-0,19	-0,13	0,04	0,02	0,00	0,00	19	6,00	-0,02	0,19	0,13	0,49	0,03	0,00
20	9,00	0,01	-0,23	-0,01	0,05	0,01	0,00	0,00	20	6,00	-0,01	0,23	0,01	0,59	0,03	0,00
21	9,00	0,02	0,27	-0,06	-0,02	0,02	0,01	0,00	21	6,00	-0,02	-0,27	0,06	-0,72	0,04	-0,01
22	9,00	0,02	0,13	-0,12	-0,04	0,03	0,00	0,00	22	6,00	-0,02	-0,13	0,12	-0,32	0,03	0,00
23	9,00	0,01	0,02	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	23	6,00	-0,01	-0,02	0,03	-0,04	0,02	0,00
24	9,00	0,02	0,01	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	24	6,00	-0,02	-0,01	0,02	-0,02	0,02	0,00
25	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
26	9,00	0,02	-0,01	0,02	-0,01	0,02	0,00	0,00	26	6,00	-0,02	0,01	-0,02	0,02	0,02	0,00
27	9,00	0,01	-0,02	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	27	6,00	-0,01	0,02	-0,04	0,05	0,02	0,00
28	9,00	0,02	-0,13	0,10	0,04	0,03	0,00	0,00	28	6,00	-0,02	0,13	-0,10	0,32	0,03	0,00
29	9,00	0,02	-0,27	0,06	0,01	0,02	0,01	0,00	29	6,00	-0,02	0,27	-0,06	0,73	0,04	-0,01
30	9,00	0,01	0,16	0,04	-0,03	0,02	0,00	0,00	30	6,00	-0,01	-0,16	-0,04	-0,42	0,01	0,00
31	9,00	0,01	0,10	-0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	31	6,00	-0,01	-0,10	0,03	-0,28	0,02	0,00
32	9,00	0,01	0,35	-0,12	0,20	0,02	0,00	0,00	32	6,00	-0,01	-0,35	0,12	-1,16	0,01	0,00
33	9,00	0,01	0,28	-0,18	0,16	0,01	0,00	0,00	33	6,00	-0,01	-0,28	0,18	-0,94	0,01	0,00
34	9,00	0,00	0,03	-0,04	-0,05	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	-0,03	0,04	-0,04	-0,01	0,00
35	9,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	35							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD08: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
41	9,00	0,01	-0,10	0,04	-0,02	0,02	0,00	0,00	41	6,00	-0,01	0,10	-0,04	0,28	0,02	0,00
42	9,00	0,01	-0,16	-0,04	0,03	0,02	0,00	0,00	42	6,00	-0,01	0,16	0,04	0,42	0,01	0,00
1	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	2	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	3	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	4	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	9	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	10	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	11	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00
6	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
7	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	8	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
15	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
24	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
25	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
26	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
33	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
40	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	44	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
1	9,00	0,00	-0,08	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
21	9,00	0,00	-0,12	0,00	0,19	0,00	-0,01	0,00	30	9,00	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,01
12	9,00	0,00	-0,08	0,00	0,18	0,00	-0,01	0,00	21	9,00	0,00	0,08	0,00	0,18	0,00	0,01
11	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,15	0,00	0,00
29	9,00	0,00	0,12	0,00	-0,19	0,00	-0,01	0,00	42	9,00	0,00	-0,12	0,00	-0,19	0,00	0,01
20	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,18	0,00	-0,01	0,00	29	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,18	0,00	0,01
2	9,00	0,00	-0,09	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00
13	9,00	0,00	-0,04	0,00	0,10	0,00	-0,01	0,00	22	9,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,01
10	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	19	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,16	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,10	0,00	-0,01	0,00	28	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,01
22	9,00	0,00	-0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
3	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	46	9,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	53	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
45	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
49	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	49	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	56	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
14	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
1	12,00	0,02	0,27	0,04	-0,57	0,04	0,00	1	9,00	-0,02	-0,27	-0,04	-0,19	-0,19	0,01	0,00
2	12,00	0,04	0,47	0,12	-1,01	0,07	0,00	2	9,00	-0,04	-0,47	-0,12	-0,29	-0,29	0,04	0,00
3	12,00	0,04	0,33	0,14	-0,72	0,07	0,00	3	9,00	-0,04	-0,33	-0,14	-0,18	-0,18	0,04	0,00
4	12,00	0,04	0,18	0,04	-0,39	0,07	0,00	4	9,00	-0,04	-0,18	-0,04	-0,10	-0,10	0,04	0,00
5	12,00	0,08	0,00	0,00	-0,01	0,17	0,00	5	9,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
6	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	6	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
7	12,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,17	0,00	7	9,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
8	12,00	0,04	-0,18	-0,03	0,39	0,07	0,00	8	9,00	-0,04	0,18	0,03	0,11	0,04	0,04	0,00
9	12,00	0,04	-0,32	-0,12	0,71	0,07	0,00	9	9,00	-0,04	0,32	0,12	0,19	0,04	0,00	0,00
10	12,00	0,04	-0,47	-0,12	1,01	0,07	0,00	10	9,00	-0,04	0,47	0,12	0,29	0,04	0,00	0,00
11	12,00	0,04	-0,37	-0,04	0,76	0,10	0,01	11	9,00	-0,04	0,37	0,04	0,25	0,01	-0,01	0,00
12	12,00	0,01	0,33	0,01	-0,63	0,02	0,00	12	9,00	-0,01	-0,33	-0,01	-0,29	0,00	0,00	0,00
13	12,00	0,01	0,26	0,11	-0,51	0,03	0,00	13	9,00	-0,01	-0,26	-0,11	-0,22	0,01	0,00	0,00
14	12,00	0,01	0,08	0,03	-0,14	0,03	0,00	14	9,00	-0,01	-0,08	-0,03	-0,07	0,01	0,00	0,00
15	12,00	0,02	0,02	0,03	-0,04	0,02	0,00	15	9,00	-0,						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD08: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
21	12,00	0,01	0,01	0,44	-0,02	-0,85	0,04	0,01	21	9,00	-0,01	-0,44	0,02	-0,37	-0,01	-0,01
22	12,00	0,02	0,02	0,19	-0,14	-0,36	0,02	0,00	22	9,00	-0,02	-0,19	0,14	-0,17	0,02	0,00
23	12,00	0,00	0,02	0,02	-0,07	-0,05	0,01	0,00	23	9,00	0,00	-0,02	0,07	-0,02	0,00	0,00
24	12,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	24	9,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	12,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	26	9,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
27	12,00	0,00	-0,02	0,08	0,08	0,05	0,01	0,00	27	9,00	0,00	0,02	-0,08	0,02	0,00	0,00
28	12,00	0,02	-0,19	0,12	0,12	0,35	0,03	0,00	28	9,00	-0,02	0,19	-0,12	0,17	0,02	0,00
29	12,00	0,01	-0,44	0,02	0,02	0,85	0,04	0,01	29	9,00	-0,01	0,44	-0,02	0,38	-0,01	-0,01
30	12,00	0,01	0,21	-0,09	-0,09	-0,41	0,01	0,00	30	9,00	-0,01	-0,21	0,09	-0,17	0,01	0,00
31	12,00	0,00	0,12	-0,08	-0,08	-0,26	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,12	0,08	-0,08	-0,01	0,00
32	12,00	0,00	0,33	-0,13	-0,13	-0,76	0,00	0,00	32	9,00	0,00	-0,33	0,13	-0,15	0,00	0,00
33	12,00	0,00	0,27	-0,18	-0,18	-0,62	0,00	0,00	33	9,00	0,00	-0,27	0,18	-0,12	-0,01	0,00
34	12,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01	0,00	34	9,00	0,00	0,01	0,04	0,04	0,00	0,00
35	12,00	-0,01	0,02	0,02	0,02	-0,04	-0,01	0,00	35	9,00	0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
37	12,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,05	-0,01	0,00	37	9,00	0,01	0,02	0,02	0,01	-0,01	0,00
38	12,00	0,00	-0,01	0,03	-0,01	-0,01	0,01	0,00	38	9,00	0,00	0,01	-0,03	0,04	0,00	0,00
39	12,00	0,00	-0,27	0,18	0,18	0,61	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,27	-0,18	0,13	-0,01	0,00
40	12,00	0,00	-0,33	0,12	0,12	0,75	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,33	-0,12	0,16	0,00	0,00
41	12,00	0,00	-0,12	0,09	0,09	0,26	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,12	-0,09	0,08	-0,01	0,00
42	12,00	0,01	-0,21	0,08	0,08	0,41	0,01	0,00	42	9,00	-0,01	0,21	-0,08	0,17	0,01	0,00
1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
33	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
34	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
37	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
38	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
41	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
32	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
39	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	44	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
48	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	51	12,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
55	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
21	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	30	12,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
12	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	21	12,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
11	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	20	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
29	12,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	42	12,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00
20	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	29	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00
2	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
13	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	19	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	28	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
22	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	41	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
3	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	46	12,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	53	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
45	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
56	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	12,00	0,00					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD08: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	1	15,00	-0,03	-0,24	0,07	0,10	-0,02	0,00	1	12,00	0,03	0,24	-0,07	0,56	-0,05	0,00
	2	15,00	-0,04	-0,45	0,15	0,17	-0,05	0,00	2	12,00	0,04	0,45	-0,15	1,05	-0,07	0,00
	3	15,00	-0,04	-0,35	0,15	0,21	-0,04	0,00	3	12,00	0,04	0,35	-0,15	0,75	-0,07	0,00
	4	15,00	-0,04	-0,18	0,05	0,07	-0,05	0,00	4	12,00	0,04	0,18	-0,05	0,42	-0,07	0,00
	5	15,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	5	12,00	0,09	0,00	0,00	0,01	-0,18	0,00
	6	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	7	15,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	7	12,00	0,09	0,00	0,00	-0,01	-0,18	0,00
	8	15,00	-0,04	0,17	-0,04	-0,06	-0,05	0,00	8	12,00	0,04	-0,17	0,04	-0,41	-0,07	0,00
	9	15,00	-0,04	0,34	-0,13	-0,19	-0,04	0,00	9	12,00	0,04	-0,34	0,13	-0,74	-0,07	0,00
	10	15,00	-0,05	0,44	-0,15	-0,17	-0,05	0,00	10	12,00	0,05	-0,44	0,15	-1,04	-0,07	0,00
	11	15,00	-0,05	0,31	-0,07	-0,09	-0,03	0,00	11	12,00	0,05	-0,31	0,07	-0,78	-0,11	0,00
	12	15,00	-0,01	-0,26	0,02	0,14	-0,01	0,00	12	12,00	0,01	0,26	-0,02	0,56	-0,03	0,00
	13	15,00	-0,02	-0,25	0,09	0,23	-0,03	0,00	13	12,00	0,02	0,25	-0,09	0,46	-0,03	0,00
	14	15,00	-0,02	-0,07	0,03	0,07	-0,02	0,00	14	12,00	0,02	0,07	-0,03	0,13	-0,03	0,00
	15	15,00	-0,02	0,03	0,03	-0,12	-0,02	0,00	15	12,00	0,02	-0,03	-0,03	0,04	-0,03	0,00
	16	15,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	16	12,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
	17	15,00	-0,02	-0,03	-0,03	0,12	-0,02	0,00	17	12,00	0,02	0,03	0,03	-0,04	-0,03	0,00
	18	15,00	-0,02	0,08	-0,03	-0,08	-0,02	0,00	18	12,00	0,02	-0,08	0,03	-0,13	-0,03	0,00
	19	15,00	-0,02	0,24	-0,08	-0,21	-0,03	0,00	19	12,00	0,02	-0,24	0,08	-0,45	-0,04	0,00
	20	15,00	-0,01	0,25	-0,01	-0,14	-0,01	0,00	20	12,00	0,01	-0,25	0,01	-0,56	-0,03	0,00
	21	15,00	-0,03	-0,33	0,00	0,13	-0,03	0,00	21	12,00	0,03	0,33	0,00	0,77	-0,05	0,00
	22	15,00	-0,02	-0,18	-0,14	0,17	-0,03	0,00	22	12,00	0,02	0,18	0,14	0,33	-0,03	0,00
	23	15,00	-0,01	-0,02	-0,07	0,01	-0,02	0,00	23	12,00	0,01	0,02	0,07	0,04	-0,02	0,00
	24	15,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00	24	12,00	0,02	0,01	0,00	0,02	-0,02	0,00
	25	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	26	15,00	-0,02	0,01	0,00	0,01	-0,03	0,00	26	12,00	0,02	-0,01	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	27	15,00	-0,01	0,02	0,08	-0,01	-0,01	0,00	27	12,00	0,01	-0,02	-0,08	-0,04	-0,02	0,00
	28	15,00	-0,02	0,16	0,12	-0,13	-0,04	0,00	28	12,00	0,02	-0,16	-0,12	-0,31	-0,03	0,00
	29	15,00	-0,03	0,33	0,00	-0,13	-0,03	0,00	29	12,00	0,03	-0,33	0,00	-0,77	-0,05	0,00
	30	15,00	-0,02	-0,15	-0,13	0,05	-0,03	0,00	30	12,00	0,02	0,15	0,13	0,37	-0,02	0,00
	31	15,00	-0,02	-0,07	-0,10	-0,06	-0,03	0,00	31	12,00	0,02	0,07	0,10	0,26	-0,02	0,00
	32	15,00	-0,02	0,44	-0,13	-2,01	-0,03	0,00	32	12,00	0,02	-0,44	0,13	0,82	-0,02	0,00
	33	15,00	-0,02	0,36	-0,19	-1,64	-0,03	0,00	33	12,00	0,02	-0,36	0,19	0,67	-0,02	0,00
	34	15,00	-0,01	-0,04	-0,03	0,05	-0,02	0,00	34	12,00	0,01	0,04	0,03	0,05	0,00	0,00
	35	15,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,02	-0,02	0,00	35	12,00	0,02	0,01	0,00	0,05	-0,02	0,00
	36	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	37	15,00	-0,02	0,01	-0,01	0,01	-0,03	0,00	37	12,00	0,02	-0,01	0,01	-0,05	-0,02	0,00
	38	15,00	0,00	-0,03	0,02	0,04	0,01	0,00	38	12,00	0,00	0,03	-0,02	0,05	-0,01	0,00
	39	15,00	-0,02	-0,36	0,18	1,65	-0,03	0,00	39	12,00	0,02	0,36	-0,18	-0,66	-0,02	0,00
	40	15,00	-0,02	-0,44	0,13	2,03	-0,03	0,00	40	12,00	0,02	0,44	-0,13	-0,81	-0,02	0,00
	41	15,00	-0,02	0,07	0,10	0,06	-0,03	0,00	41	12,00	0,02	-0,07	-0,10	-0,25	-0,02	0,00
	42	15,00	-0,02	0,15	0,13	-0,04	-0,03	0,00	42	12,00	0,02	-0,15	-0,13	-0,37	-0,02	0,00
	1	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	2	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	3	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	3	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	4	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	8	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	9	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	9	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	10	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	10	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	11	15,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	4	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	5	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	5	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	6	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	6	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	7	15,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	7	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	8	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	61	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,09	57	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,09
	57	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,03	63	15,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	-0,03
	76	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,03	82	15,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	-0,03
	82	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,09	85	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,09
	63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	58	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	64	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,03
	62	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,11	58	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,11
	79	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	83	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,03
	83	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,11	86	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,11
	21	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,10	59	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,10
	59	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	22	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,03
	28	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03
	84	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,10	29	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,10
	30	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,04	0,00	-0,08	60	15,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,08
	60	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,02	31	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02
	41	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02	81	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,02
	81	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,00	-0,08	42	15,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08
	31	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	32	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	40	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	41	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	35	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02
	35	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	71	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	73	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	37	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	38	15,00						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD08: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
14	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
17	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
15	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
16	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
23	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	24	15,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
24	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	70	15,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01
25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
26	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	27	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
70	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
72	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	26	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
45	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	49	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
52	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
22	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00	44	15,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,01
48	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	51	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
55	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	-0,01	0,00	28	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
1	15,00	0,00	0,08	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	61	15,00	0,00	-0,08	0,00	-0,10	0,00	0,00
12	15,00	0,00	0,07	0,00	-0,09	0,00	0,01	0,00	62	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,03	0,00	-0,01
21	15,00	0,00	0,09	0,00	-0,13	0,00	0,01	0,00	30	15,00	0,00	-0,09	0,00	-0,14	0,00	-0,01
61	15,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	12	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00
2	15,00	0,00	0,15	0,00	-0,21	0,00	0,01	0,00	63	15,00	0,00	-0,15	0,00	-0,15	0,00	-0,01
13	15,00	0,00	0,16	0,00	-0,14	0,00	0,01	0,00	64	15,00	0,00	-0,16	0,00	-0,11	0,00	-0,01
63	15,00	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	13	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,07	0,00	0,02
64	15,00	0,00	0,09	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,00	65	15,00	0,00	-0,09	0,00	-0,07	0,00	-0,01
22	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	31	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,09	0,00	0,00
3	15,00	0,00	0,15	0,00	-0,22	0,00	-0,01	0,00	66	15,00	0,00	-0,15	0,00	-0,14	0,00	0,01
66	15,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	46	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,12	0,00	0,00
32	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	45	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
33	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
4	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,08	0,00	-0,01	0,00	67	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,00	0,01
67	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	14	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01
14	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	68	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
68	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
69	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	23	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,00	-0,01
71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	-0,01	0,00	74	15,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01
74	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	18	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,01
18	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	77	15,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
77	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	78	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01
78	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	27	15,00	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00
9	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,20	0,00	-0,01	0,00	75	15,00	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,01
75	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	53	15,00	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	52	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	56	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15,00	0,00	-0,15	0,00	0,20	0,00	0,01	0,00	76	15,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	-0,01
19	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,13	0,00	0,01	0,00	79	15,00	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	-0,01
76	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	19	15,00	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,02
79	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	80	15,00	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	-0,01
80	15,00	0,00	-0,15	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	28	15,00	0,00	0,15	0,00	0,04	0,00	-0,03
28	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
11	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	85	15,00	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00
20	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	86	15,00	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	-0,01
29	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,13	0,00	0,01	0,00	42	15,00	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	-0,01
85	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	20	15,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
86	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	29	15,00	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
65	15,00	0,00	0,18	0,00	-0,06	0,00	0,02	0,00	22	15,00	0,00	-0,18	0,00	-0,08	0,00	-0,02
62	15,00	0,00	0,07	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	21	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,12	0,00	0,00
15	18,00	-0,01	-0,07	0,03	0,03	-0,01	0,00	0,00	15	15,00	0,01	0,07	-0,03	0,14	-0,03	0,00
17	18,00	-0,01	0,07	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,01	-0,07	0,03	-0,14	-0,03	0,00
31	18,00	0,01	-0,07	-0,04	0,09	0,01	0,00	0,00	31	15,00	-0,01	0,07	0,04	0,11	0,02	0,00
32	18,00	0,00	-0,74	-0,12	-0,32	-0,01	-0,01	0,00	32	15,00	0,00	0,74	0,12	2,18	0,01	0,01
33	18,00	0,02	-0,60	-0,18	-0,26	0,03	-0,01	0,00	33	15,00	-0,02	0,60	0,18	1,77	0,04	0,01
34	18,00	0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,01	0,00	0,00	34	15,00	-0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,00
39	18,00	0,02	0,62	0,17	0,24	0,02	-0,01	0,00	39	15,00	-0,02	-0,62	-0,17	-1,78	0,04	0,01
40	18,00	0,00	0,76	0,12	0,30	-0,01	-0,01	0,00	40	15,00	0,00	-0,76	-0,12	-2,19	0,01	0,01
41	18,00	0,01	0,07	0,04	-0,09	0,01	0,00	0,00	41	15,00	-0,01	-0,07	-0,04	-0,12	0,02	0,00
57	18,00	-0,01	-0,08	0,05	0,10	-0,01	0,00	0,00	57	15,00	0,01	0,08	-0,05	0,12	-0,02	0,00
58	18,00	0,00	-0,11	0,01	0,16	0,00	0,00	0,00	58	15,00	0,00	0,11	-0,01	0,14	-0,01	0,00
59	18,00	0,00	-0,10	-0,01	0,16	0,00	0,00	0,00	59	15,00	0,00	0,10	0,01	0,13	0,00	0,00
60	18,00	0,01	-0,07	-0,05	0,10	0,01	0,00	0,00	60	15,00	-0,01	0,07	0,05	0,10	0,01	0,00
63	18,00	-0,02	-0,09	0,06	0,11	-0,02	0,00	0,00	63	15,00	0,02	0,09	-0,06	0,14	-0,03	0,00
64	18,00	-0,01	-0,12	0,06	0,17	-0,01	0,00	0,00	64	15,00	0,01	0,12	-0,06	0,18	-0,02	0,00
65	18,00	-0,01	-0,12	-0,09	0,16	-0,01	0,00	0,00	65	15,00	0,01	0,12	0,09	0,17	-0,01	0,00
66	18,00	-0,01	-0,09	0,12	0,12	-0,02	0,00	0,00	66	15,00	0,01	0,09	-0,12	0,13	-0,02	0,00
67	18,00	-0,02	-0,04	0,04	0,05	-0,02	0,00									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD08: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
74	18,00	-0,02	0,04	-0,03	-0,05	-0,05	-0,03	0,00	74	15,00	0,02	-0,04	0,03	-0,06	-0,03	0,00
75	18,00	-0,01	0,09	-0,10	-0,11	-0,11	-0,02	0,00	75	15,00	0,01	-0,09	0,10	-0,13	-0,02	0,00
76	18,00	-0,02	0,09	-0,07	-0,11	-0,11	-0,02	0,00	76	15,00	0,02	-0,09	0,07	-0,14	-0,03	0,00
77	18,00	-0,01	0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,01	0,00	77	15,00	0,01	-0,05	0,05	-0,06	-0,01	0,00
78	18,00	0,00	0,04	0,06	-0,05	-0,05	0,00	0,00	78	15,00	0,00	-0,04	-0,06	-0,05	0,00	0,00
79	18,00	-0,01	0,12	-0,03	-0,17	-0,17	-0,01	0,00	79	15,00	0,01	-0,12	0,03	-0,17	-0,02	0,00
80	18,00	-0,01	0,12	0,05	-0,16	-0,16	-0,01	0,00	80	15,00	0,01	-0,12	-0,05	-0,17	-0,01	0,00
81	18,00	0,01	0,07	0,05	-0,10	-0,10	0,01	0,00	81	15,00	-0,01	-0,07	-0,05	-0,10	0,01	0,00
82	18,00	-0,01	0,08	-0,05	-0,10	-0,10	-0,01	0,00	82	15,00	0,01	-0,08	0,05	-0,12	-0,02	0,00
83	18,00	0,00	0,11	0,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	83	15,00	0,00	-0,11	0,00	-0,14	-0,01	0,00
84	18,00	0,00	0,10	0,01	-0,16	-0,16	0,00	0,00	84	15,00	0,00	-0,10	-0,01	-0,13	0,00	0,00
57	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,11	-0,11	0,00	0,00	58	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,08	0,00	0,00
59	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	60	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,11	0,00	0,00
58	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,01	59	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,08	0,00	-0,01
82	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	83	18,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
83	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,09	0,09	0,00	0,01	84	18,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	-0,01
84	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	81	18,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
63	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,01	64	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,08	0,00	-0,01
64	18,00	0,00	0,12	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,01	65	18,00	0,00	-0,12	0,00	-0,10	0,00	-0,01
65	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	-0,07	0,00	0,01	31	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,10	0,00	-0,01
45	18,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	49	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00
52	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	56	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
66	18,00	0,00	0,12	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	119	18,00	0,00	-0,12	0,00	-0,12	0,00	0,00
67	18,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	14	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
68	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,01	69	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	-0,01
69	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,01	121	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01
74	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,05	0,00	0,01	18	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	-0,01
77	18,00	0,00	-0,07	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,07	0,00	-0,01	0,00	0,00
78	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	27	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
70	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	15	18,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
72	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	17	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,00
73	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	72	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
75	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,12	0,12	0,00	0,01	108	18,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	-0,01
76	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,12	0,12	0,00	0,01	19	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,00	-0,01
79	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,01	80	18,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	-0,01
80	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	41	18,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
45	18,00	0,00	0,14	0,00	-0,33	-0,33	0,00	0,00	32	18,00	0,00	-0,14	0,00	-0,37	0,00	0,00
49	18,00	0,00	0,11	0,00	-0,26	-0,26	0,00	0,01	122	18,00	0,00	-0,11	0,00	-0,12	0,00	-0,01
52	18,00	0,00	-0,11	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00
56	18,00	0,00	-0,13	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,13	0,00	0,36	0,00	0,00
60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
87	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	57	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
32	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	33	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	40	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
94	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	82	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
87	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
93	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
99	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	18,00	0,00	0,00	0,00												

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD08: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
122	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	120	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
27	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	118	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	18,00	0,00	-0,11	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	39	18,00	0,00	0,11	0,00	0,29	0,00	0,00
108	18,00	0,00	-0,11	0,00	-0,06	0,00	-0,01	53	18,00	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,01	0,01
114	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	78	18,00	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00
18	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,12	18,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01
112	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	77	18,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
19	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,04	0,00	0,01	113	18,00	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
113	18,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	18,00	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
112	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	103	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00
103	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
14	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,01	68	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00
14	21,00	-0,01	-0,02	0,02	0,02	-0,01	0,00	14	18,00	0,01	0,02	-0,02	0,04	-0,01	0,00	0,00
32	21,00	0,01	-0,17	-0,01	0,04	0,01	-0,01	32	18,00	-0,01	0,17	0,01	0,41	0,01	0,01	0,01
33	21,00	0,02	-0,14	-0,04	0,03	0,03	-0,01	33	18,00	-0,02	0,14	0,04	0,34	0,03	0,01	0,01
39	21,00	0,02	0,12	0,04	-0,04	0,02	-0,01	39	18,00	-0,02	-0,12	-0,04	-0,30	0,03	0,01	0,01
40	21,00	0,01	0,15	0,01	-0,05	0,01	-0,01	40	18,00	-0,01	-0,15	-0,01	-0,38	0,01	0,01	0,01
69	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	-0,01	0,00	69	18,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
103	21,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	103	18,00	0,01	-0,01	0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00
111	21,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	111	18,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
118	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
119	21,00	-0,01	-0,02	0,11	0,02	-0,02	0,00	119	18,00	0,01	0,02	-0,11	0,02	-0,01	0,00	0,00
120	21,00	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	-0,01	0,00	120	18,00	0,01	0,02	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00
45	21,00	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	49	21,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
52	21,00	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	56	21,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	69	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,12	0,00	-0,02	0,00	0,00	46	21,00	0,00	-0,12	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
32	21,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	45	21,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
33	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	122	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
122	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
120	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	33	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	40	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
103	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	21,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	56	21,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	117	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
117	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	52	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00

CARATT.: SISMA 0°: MOD010: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
1	3,00	-0,09	0,14	-0,05	-0,10	-0,09	0,00	0,00	1	0,00	0,09	-0,14	0,05	-0,28	-0,16	0,00
2	3,00	-0,09	0,21	-0,06	-0,14	-0,10	-0,10	0,00	2	0,00	0,09	-0,21	0,06	-0,43	-0,15	0,00
3	3,00	-0,09	0,14	-0,02	-0,09	-0,10	-0,10	0,00	3	0,00	0,09	-0,14	0,02	-0,30	-0,15	0,00
4	3,00	-0,10	0,08	-0,05	-0,05	-0,11	-0,11	0,00	4	0,00	0,10	-0,08	0,05	-0,17	-0,15	0,00
5	3,00	-0,20	0,00	-0,01	0,00	-0,22	-0,22	0,00	5	0,00	0,20	0,00	0,01	-0,01	-0,34	0,00
6	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
7	3,00	-0,20	0,00	0,02	0,00	-0,21	-0,21	0,00	7	0,00	0,20	0,00	-0,02	0,01	-0,34	0,00
8	3,00	-0,10	-0,08	0,05	0,05	-0,11	-0,11	0,00	8	0,00	0,10	0,08	-0,05	0,16	-0,15	0,00
9	3,00	-0,09	-0,14	0,02	0,09	-0,10	-0,10	0,00	9	0,00	0,09	0,14	-0,02	0,29	-0,15	0,00
10	3,00	-0,09	-0,20	0,06	0,14	-0,10	-0,10	0,00	10	0,00	0,09	0,20	-0,06	0,42	-0,15	0,00
11	3,00	-0,08	-0,13	0,05	0,09	-0,08	-0,08	0,00	11	0,00	0,08	0,13	-0,05	0,27	-0,15	0,00
12	3,00	-0,09	0,15	0,02	-0,12	-0,08	-0,08	0,00	12	0,00	0,09	-0,15	-0,02	-0,29	-0,16	0,00
13	3,00	-0,10	0,16	0,01	-0,13	-0,09	-0,09	0,00	13	0,00	0,10	-0,16	-0,01	-0,31	-0,18	0,00
14	3,00	-0,04	0,02	-0,01	-0,02	-0,05	-0,05	0,00	14	0,00	0,04	-0,02	0,01	-0,05	-0,06	0,00
15	3,00	-0,06	0,01	-0,02	0,00	-0,08	-0,08	0,00	15	0,00	0,06	-0,01	0,02	-0,03	-0,09	0,00
16	3,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,00	16	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
17	3,00	-0,06	-0,01	0,02	0,00	-0,08	-0,08	0,00	17	0,00	0,06	0,01	-0,02	0,02	-0,09	0,00
18	3,00	-0,04	-0,02	0,03	0,02	-0,05	-0,05	0,00	18	0,00	0,04	0,02	-0,03	0,04	-0,06	0,00
19	3,00	-0,10	-0,16	-0,03	0,13	-0,09	-0,09	0,00	19	0,00	0,10	0,16	0,03	0,30	-0,18	0,00
20	3,00	-0,08	-0,15	-0,02	0,12	-0,08	-0,08	0,00	20	0,00	0,08	0,15	0,02	0,28	-0,16	0,00
21	3,00	-0,08	0,15	-0,04	-0,12	-0,07	-0,07	0,00	21	0,00	0,08	-0,15	0,04	-0,29	-0,16	0,00
22	3,00	-0,10	0,07	0,02	-0,06	-0,11	-0,11	0,00	22	0,00	0,10	-0,07	-0,02	-0,15	-0,16	0,00
23	3,00	-0,08	0,02	-0,06	-0,03	-0,10	-0,10	0,00	23	0,00	0,08	-0,02	0,06	-0,04	-0,11	0,00
24	3,00	-0,10	0,01	0,02	0,00	-0,13	-0,13	0,00	24	0,00	0,10	-0,01	-0,02	-0,01	-0,15	0,00
25	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00
26	3,00	-0,10	-0,01	-0,02	0,00	-0,13	-0,13	0,00	26	0,00	0,10	0,01	0,02	0,01	-0,15	0,00
27	3,00	-0,08	-0,02	0,06	0,03	-0,10	-0,10	0,00	27	0,00	0,08	0,02	-0,06	0,04	-0,11	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO10: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
28	3,00	-0,10	-0,07	-0,07	-0,02	0,05	-0,11	0,00	28	0,00	0,10	0,07	0,02	0,14	-0,16	0,00
29	3,00	-0,08	-0,15	-0,15	0,04	0,12	-0,07	0,00	29	0,00	0,08	0,15	-0,04	0,28	-0,16	0,00
30	3,00	-0,08	0,13	0,13	0,04	-0,11	-0,08	0,00	30	0,00	0,08	-0,13	-0,04	-0,25	-0,13	0,00
31	3,00	-0,12	0,08	0,08	0,03	-0,06	-0,14	0,00	31	0,00	0,12	-0,08	-0,03	-0,15	-0,19	0,00
32	3,00	-0,10	0,24	0,24	0,13	-0,14	-0,12	0,00	32	0,00	0,10	-0,24	-0,13	-0,52	-0,15	0,00
33	3,00	-0,10	0,20	0,20	-0,11	-0,12	-0,12	0,00	33	0,00	0,10	-0,20	0,11	-0,43	-0,15	0,00
34	3,00	0,00	-0,34	-0,34	-0,08	0,36	0,00	0,00	34	0,00	0,00	0,34	0,08	0,56	-0,01	0,00
35	3,00	-0,10	0,02	0,02	0,08	-0,02	-0,13	0,00	35	0,00	0,10	-0,02	-0,08	-0,03	-0,14	0,00
36	3,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	36	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00
37	3,00	-0,10	-0,02	-0,02	-0,09	0,02	-0,13	0,00	37	0,00	0,10	0,02	0,09	0,03	-0,14	0,00
38	3,00	0,00	-0,34	-0,34	0,08	0,36	0,00	0,00	38	0,00	0,00	0,34	-0,08	0,56	0,01	0,00
39	3,00	-0,10	-0,19	-0,19	0,14	0,12	-0,12	0,00	39	0,00	0,10	0,19	-0,14	0,41	-0,15	0,00
40	3,00	-0,10	-0,23	-0,23	-0,12	0,13	-0,12	0,00	40	0,00	0,10	0,23	0,12	0,50	-0,15	0,00
41	3,00	-0,12	-0,07	-0,07	-0,03	0,06	-0,14	0,00	41	0,00	0,12	0,07	0,03	0,15	-0,19	0,00
42	3,00	-0,08	-0,13	-0,13	-0,04	0,10	-0,08	0,00	42	0,00	0,08	0,13	0,04	0,24	-0,13	0,00
1	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
2	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
3	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
8	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
9	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
10	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
4	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
5	3,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
6	3,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
7	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
14	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
17	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
15	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
16	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
23	3,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
24	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
25	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
26	3,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
30	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
31	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
40	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
41	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
33	3,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
38	3,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
32	3,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
39	3,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
34	3,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,12	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00
35	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
36	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
37	3,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00
1	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
12	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
21	3,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
2	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
13	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
22	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
3	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	46	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
22	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	44	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
48	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
27	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	51	3,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
55	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
4	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
8	3,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	18	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
9	3,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	53	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
10	3,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	19	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
19	3,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	28	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
28	3,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	41	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
11	3,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	20	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
20	3,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	29	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
29	3,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	42	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	3,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00
52	3,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00
1	6,00	0,02	0,05	0,05	-0,02	-0,21	-0,04	0,00	1	3,00	-0,02	-0,05	0,02	0,09	0,09	0,00
2	6,00	0,01	0,09	0,09	-0,04	-0,38	-0,04	0,00	2	3,00	-0,01	-0,09	0,04	0,14	0,07	0,00
3	6,00	0,01	0,06	0,06	-0,01	-0,27	-0,04	0,00	3	3,00	-0,01	-0,06	0,01	0,10	0,07	0,00
4	6,00	0,01	0,04	0,04	-0,03	-0,16	-0,04	0,00	4	3,00	-0,01	-0,04	0,03	0,06	0,06	0,00
5	6,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	5	3,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
6	6,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	6	3,00	0					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO10: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
12	6,00	0,01	0,05	0,02	0,02	-0,21	-0,07	0,00	12	3,00	-0,01	-0,05	-0,02	0,07	0,10	0,00
13	6,00	0,02	0,03	-0,01	-0,01	-0,18	-0,07	0,00	13	3,00	-0,02	-0,03	0,01	0,09	0,11	0,00
14	6,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,04	-0,03	0,00	14	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,00
15	6,00	0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00	15	3,00	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,03	0,00
16	6,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
17	6,00	0,01	-0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	17	3,00	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,00
18	6,00	0,00	-0,01	0,02	0,03	-0,03	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,00
19	6,00	0,02	-0,03	-0,01	0,17	-0,07	0,00	0,00	19	3,00	-0,02	0,03	0,01	-0,09	0,11	0,00
20	6,00	0,01	-0,05	-0,02	0,20	-0,07	0,00	0,00	20	3,00	-0,01	0,05	0,02	-0,07	0,10	0,00
21	6,00	-0,02	0,07	-0,02	-0,25	-0,13	0,00	0,00	21	3,00	0,02	-0,07	0,02	0,05	0,08	0,00
22	6,00	0,02	0,03	0,04	-0,12	-0,04	0,00	0,00	22	3,00	-0,02	-0,03	-0,04	0,04	0,09	0,00
23	6,00	0,01	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	23	3,00	-0,01	0,00	0,03	0,01	0,03	0,00
24	6,00	0,02	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	24	3,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00
25	6,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
26	6,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	26	3,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00
27	6,00	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	27	3,00	-0,01	0,00	-0,03	-0,01	0,03	0,00
28	6,00	0,02	-0,03	-0,04	0,12	-0,04	0,00	0,00	28	3,00	-0,02	0,03	0,04	-0,04	0,09	0,00
29	6,00	-0,02	-0,07	0,02	0,25	-0,13	0,00	0,00	29	3,00	0,02	0,07	-0,02	-0,05	0,08	0,00
30	6,00	0,00	0,03	0,02	-0,15	-0,05	0,00	0,00	30	3,00	0,00	-0,03	-0,02	0,08	0,05	0,00
31	6,00	0,00	0,02	0,02	-0,11	-0,06	0,00	0,00	31	3,00	0,00	-0,02	-0,02	0,04	0,06	0,00
32	6,00	0,00	0,10	0,13	-0,47	-0,03	0,00	0,00	32	3,00	0,00	-0,10	-0,13	0,20	0,04	0,00
33	6,00	0,00	0,08	-0,12	-0,38	-0,03	0,00	0,00	33	3,00	0,00	-0,08	0,12	0,16	0,04	0,00
34	6,00	0,00	0,00	-0,02	0,22	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,02	-0,22	0,01	0,00
35	6,00	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	35	3,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00
36	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,00
37	6,00	0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	37	3,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
38	6,00	0,00	0,00	0,02	0,22	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,00	-0,02	-0,22	-0,01	0,00
39	6,00	0,00	-0,07	0,14	0,36	-0,03	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,07	-0,14	-0,15	0,04	0,00
40	6,00	0,00	-0,09	-0,13	0,45	-0,03	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,09	0,13	-0,19	0,04	0,00
41	6,00	0,00	-0,02	-0,02	0,11	-0,06	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,02	0,02	-0,04	0,06	0,00
42	6,00	0,00	-0,03	-0,02	0,15	-0,05	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,03	0,02	-0,07	0,05	0,00
1	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
5	6,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00
6	6,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
7	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
17	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
15	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
16	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
23	6,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00
24	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
25	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
26	6,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00
30	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
31	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
33	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
34	6,00	0,00	0,09	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00
35	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
36	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
37	6,00	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,11	0,00	0,00
38	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
41	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
32	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	44	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
48	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	51	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
55	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	12	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	30	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,01
12	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,01	21	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01
11	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
29	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,01	42	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
20	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	29	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01
2	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
13	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
10	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO10: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00	49	6,00	0,00	-0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00	56	6,00	0,00	-0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9,00	0,07	-0,15	-0,15	-0,05	0,15	0,10	0,00	1	6,00	-0,07	0,15	0,05	0,26	0,10	0,00
2	9,00	0,10	-0,24	-0,24	-0,05	0,24	0,15	0,00	2	6,00	-0,10	0,24	0,05	0,43	0,14	0,00
3	9,00	0,10	-0,17	-0,17	-0,01	0,16	0,14	0,00	3	6,00	-0,10	0,17	0,01	0,30	0,13	0,00
4	9,00	0,10	-0,09	-0,09	-0,04	0,09	0,15	0,00	4	6,00	-0,10	0,09	0,04	0,17	0,14	0,00
5	9,00	0,25	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,36	0,00	5	6,00	-0,25	0,00	0,02	0,00	0,32	0,00
6	9,00	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,10	0,00	0,00	6	6,00	0,00	-0,07	0,00	-0,09	0,00	0,00
7	9,00	0,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,36	0,00	7	6,00	-0,25	0,00	-0,02	0,00	0,32	0,00
8	9,00	0,10	0,09	0,09	0,04	-0,08	0,15	0,00	8	6,00	-0,10	-0,09	-0,04	-0,16	0,14	0,00
9	9,00	0,10	0,16	0,16	0,02	-0,15	0,14	0,00	9	6,00	-0,10	-0,16	-0,02	-0,29	0,13	0,00
10	9,00	0,10	0,24	0,24	0,04	-0,23	0,15	0,00	10	6,00	-0,10	-0,24	-0,04	-0,42	0,14	0,00
11	9,00	0,15	0,18	0,18	0,06	-0,18	0,23	0,00	11	6,00	-0,15	-0,18	-0,06	-0,31	0,18	0,00
12	9,00	0,06	-0,16	-0,16	0,01	0,18	0,09	0,00	12	6,00	-0,06	0,16	-0,01	0,28	0,09	0,00
13	9,00	0,06	-0,13	-0,13	0,01	0,14	0,09	0,00	13	6,00	-0,06	0,13	-0,01	0,23	0,09	0,00
14	9,00	0,06	-0,03	-0,03	-0,01	0,04	0,09	0,00	14	6,00	-0,06	0,03	0,01	0,05	0,08	0,00
15	9,00	0,06	-0,01	-0,01	-0,02	0,01	0,09	0,00	15	6,00	-0,06	0,01	0,02	0,02	0,08	0,00
16	9,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	16	6,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
17	9,00	0,06	0,01	0,01	0,02	-0,01	0,09	0,00	17	6,00	-0,06	-0,01	-0,02	-0,02	0,08	0,00
18	9,00	0,06	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,09	0,00	18	6,00	-0,06	-0,03	-0,03	-0,05	0,08	0,00
19	9,00	0,06	0,13	0,13	-0,03	-0,13	0,09	0,00	19	6,00	-0,06	-0,13	0,03	-0,22	0,09	0,00
20	9,00	0,06	0,16	0,16	-0,01	-0,18	0,09	0,00	20	6,00	-0,06	-0,16	0,01	-0,27	0,08	0,00
21	9,00	0,14	-0,21	-0,21	-0,04	0,23	0,21	0,00	21	6,00	-0,14	0,21	0,04	0,35	0,18	0,00
22	9,00	0,07	-0,07	-0,07	0,03	0,08	0,10	0,00	22	6,00	-0,07	0,07	-0,03	0,13	0,10	0,00
23	9,00	0,07	-0,02	-0,02	-0,06	0,03	0,10	0,00	23	6,00	-0,07	0,02	0,06	0,03	0,10	0,00
24	9,00	0,08	-0,01	-0,01	0,03	0,01	0,11	0,00	24	6,00	-0,08	0,01	-0,03	0,01	0,10	0,00
25	9,00	0,00	0,08	0,08	0,00	-0,11	0,00	0,00	25	6,00	0,00	-0,08	0,00	-0,11	0,00	0,00
26	9,00	0,08	0,01	0,01	-0,03	-0,01	0,11	0,00	26	6,00	-0,08	-0,01	0,03	-0,01	0,10	0,00
27	9,00	0,07	0,02	0,02	0,07	-0,03	0,10	0,00	27	6,00	-0,07	-0,02	-0,07	-0,03	0,10	0,00
28	9,00	0,07	0,07	0,07	-0,03	-0,07	0,10	0,00	28	6,00	-0,07	-0,07	0,03	-0,12	0,10	0,00
29	9,00	0,14	0,21	0,21	0,04	-0,23	0,21	0,00	29	6,00	-0,14	-0,21	-0,04	-0,34	0,18	0,00
30	9,00	0,07	-0,12	-0,12	0,03	0,12	0,09	0,00	30	6,00	-0,07	0,12	-0,03	0,20	0,09	0,00
31	9,00	0,13	-0,07	-0,07	0,02	0,07	0,18	0,00	31	6,00	-0,13	0,07	-0,02	0,13	0,17	0,00
32	9,00	0,09	-0,26	-0,26	0,13	0,23	0,12	0,00	32	6,00	-0,09	0,26	-0,13	0,49	0,12	0,00
33	9,00	0,09	-0,22	-0,22	-0,12	0,20	0,13	0,00	33	6,00	-0,09	0,22	0,12	0,41	0,13	0,00
34	9,00	0,00	0,32	0,32	-0,08	-0,45	0,00	0,00	34	6,00	0,00	-0,32	0,08	-0,44	0,01	0,00
35	9,00	0,10	-0,02	-0,02	0,08	0,02	0,15	0,00	35	6,00	-0,10	0,02	-0,08	0,03	0,14	0,00
36	9,00	0,00	0,08	0,08	0,00	-0,11	0,00	0,00	36	6,00	0,00	-0,08	0,00	-0,11	0,00	0,00
37	9,00	0,10	0,02	0,02	-0,09	-0,02	0,14	0,00	37	6,00	-0,10	-0,02	0,09	-0,03	0,14	0,00
38	9,00	0,00	0,32	0,32	0,08	-0,45	0,00	0,00	38	6,00	0,00	-0,32	-0,08	-0,44	-0,01	0,00
39	9,00	0,09	0,21	0,21	0,14	-0,19	0,13	0,00	39	6,00	-0,09	-0,21	-0,14	-0,39	0,13	0,00
40	9,00	0,09	0,25	0,25	-0,13	-0,23	0,12	0,00	40	6,00	-0,09	-0,25	0,13	-0,47	0,12	0,00
41	9,00	0,13	0,07	0,07	-0,02	-0,07	0,18	0,00	41	6,00	-0,13	-0,07	0,02	-0,13	0,17	0,00
42	9,00	0,07	0,11	0,11	-0,03	-0,12	0,09	0,00	42	6,00	-0,07	-0,11	0,03	-0,20	0,09	0,00
1	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	2	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	3	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	4	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	9	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	10	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	11	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	5	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	6	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
6	9,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	7	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
7	9,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	8	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	15	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
15	9,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	16	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	22	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	29	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00	24	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00
24	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	25	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
25	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	26	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
26	9,00	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00
30	9,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
31	9,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	32	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
33	9,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	34	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,10	0,00	0,00	35	9,00	0,00	-0,07	0,00	-0,08	0,00	0,00
35	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	36	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	37	9,00	0,0					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO10: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
39	9,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	44	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
48	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	23	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
27	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	51	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
55	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
1	9,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	12	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	30	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	21	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
11	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
29	9,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
20	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,01	13	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	-0,01
13	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	22	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
10	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	19	9,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	-0,01
19	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
28	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	46	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
9	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	53	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	49	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	56	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	14	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
8	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1	12,00	-0,04	-0,02	-0,09	0,17	-0,03	0,00	0,00	1	9,00	0,04	0,02	0,09	-0,12	-0,08	0,00
2	12,00	-0,06	-0,04	-0,07	0,33	-0,04	0,00	0,06	2	9,00	0,06	0,04	0,07	-0,23	-0,11	0,00
3	12,00	-0,05	-0,02	-0,02	0,22	-0,04	0,00	0,03	3	9,00	0,05	0,02	0,02	-0,17	-0,11	0,00
4	12,00	-0,06	-0,01	-0,06	0,13	-0,04	0,00	0,06	4	9,00	0,06	0,01	0,06	-0,09	-0,11	0,00
5	12,00	-0,14	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,05	5	9,00	0,14	0,00	0,02	0,00	-0,32	0,00
6	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,06	6	9,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
7	12,00	-0,14	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	0,07	7	9,00	0,14	0,00	-0,02	0,00	-0,32	0,00
8	12,00	-0,06	0,01	0,06	-0,12	-0,04	0,00	0,08	8	9,00	0,06	-0,01	-0,06	0,09	-0,11	0,00
9	12,00	-0,05	0,02	0,02	-0,21	-0,04	0,00	0,09	9	9,00	0,05	-0,02	-0,02	0,16	-0,11	0,00
10	12,00	-0,06	0,03	0,07	-0,31	-0,04	0,00	0,10	10	9,00	0,06	-0,03	-0,07	0,22	-0,11	0,00
11	12,00	-0,09	0,02	0,09	-0,23	-0,04	0,00	0,11	11	9,00	0,09	-0,02	-0,09	0,16	-0,21	0,00
12	12,00	-0,03	-0,03	0,00	0,18	-0,01	0,00	0,12	12	9,00	0,03	0,03	0,00	-0,09	-0,08	0,00
13	12,00	-0,03	-0,03	0,03	0,15	0,00	0,00	0,13	13	9,00	0,03	0,03	-0,03	-0,07	-0,08	0,00
14	12,00	-0,03	-0,01	-0,02	0,04	-0,02	0,00	0,14	14	9,00	0,03	0,01	0,02	-0,02	-0,07	0,00
15	12,00	-0,03	-0,01	-0,03	0,03	-0,03	0,00	0,15	15	9,00	0,03	0,01	0,03	-0,02	-0,05	0,00
16	12,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,16	16	9,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
17	12,00	-0,03	0,00	0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,17	17	9,00	0,03	0,00	-0,03	0,02	-0,05	0,00
18	12,00	-0,03	0,01	0,04	-0,04	-0,02	0,00	0,18	18	9,00	0,03	-0,01	-0,04	0,01	-0,07	0,00
19	12,00	-0,03	0,03	-0,05	-0,15	0,00	0,00	0,19	19	9,00	0,03	-0,03	0,05	0,07	-0,08	0,00
20	12,00	-0,03	0,03	0,00	-0,17	-0,01	0,00	0,20	20	9,00	0,03	-0,03	0,00	0,09	-0,08	0,00
21	12,00	-0,08	-0,04	-0,06	0,24	0,01	0,00	0,21	21	9,00	0,08	0,04	0,06	-0,13	-0,22	0,00
22	12,00	-0,03	-0,03	0,03	0,12	-0,02	0,00	0,22	22	9,00	0,03	0,03	-0,03	-0,04	-0,07	0,00
23	12,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	-0,03	0,00	0,23	23	9,00	0,03	0,00	0,09	-0,01	-0,05	0,00
24	12,00	-0,03	0,00	0,05	0,01	-0,04	0,00	0,24	24	9,00	0,03	0,00	-0,05	-0,01	-0,05	0,00
25	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,25	25	9,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
26	12,00	-0,03	0,00	-0,05	-0,01	-0,04	0,00	0,26	26	9,00	0,03	0,00	0,05	0,01	-0,05	0,00
27	12,00	-0,03	0,00	0,09	0,00	-0,03	0,00	0,27	27	9,00	0,03	0,00	-0,09	0,01	-0,05	0,00
28	12,00	-0,03	0,03	-0,03	-0,12	-0,02	0,00	0,28	28	9,00	0,03	-0,03	0,03	0,04	-0,07	0,00
29	12,00	-0,08	0,04	0,06	-0,24	0,01	0,00	0,29	29	9,00	0,08	-0,04	-0,06	0,13	-0,22	0,00
30	12,00	-0,03	-0,02	0,05	0,12	-0,01	0,00	0,30	30	9,00	0,03	0,02	-0,05	-0,07	-0,07	0,00
31	12,00	-0,05	-0,01	0,03	0,09	-0,03	0,00	0,31	31	9,00	0,05	0,01	-0,03	-0,06	-0,11	0,00
32	12,00	-0,03	-0,05	0,14	0,44	-0,02	0,00	0,32	32	9,00	0,03	0,05	-0,14	-0,29	-0,07	0,00
33	12,00	-0,03	-0,04	-0,12	0,35	-0,03	0,00	0,33	33	9,00	0,03	0,04	0,12	-0,24	-0,07	0,00
34	12,00	0,00	-0,13	-0,13	0,04	0,00	0,00	0,34	34	9,00	0,00	0,13	0,13	0,33	0,00	0,00
35	12,00	-0,04	0,00	0,14	0,01	-0,04	0,00	0,35	35	9,00	0,04	0,00	-0,14	-0,01	-0,06	0,00
36	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,36	36	9,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
37	12,00	-0,04	0,00	-0,15	-0,01	-0,04	0,00	0,37	37	9,00	0,04	0,00	0,15	0,01	-0,06	0,00
38	12,00	0,00	-0,14	0,13	0,04	0,00	0,00	0,38	38	9,00	0,00	0,14	-0,13	0,34	0,00	0,00
39	12,00	-0,03	0,04	0,15	-0,33	-0,03	0,00	0,39	39	9,00	0,03	-0,04	-0,15	0,23	-0,07	0,00
40	12,00	-0,03	0,05	-0,13	-0,42	-0,02	0,00	0,40	40	9,00	0,03	-0,05	0,13	0,28	-0,07	0,00
41	12,00	-0,05	0,01	-0,03	-0,09	-0,03	0,00	0,41	41	9,00	0,05	-0,01	0,03	0,06	-0,11	0,00
42	12,00	-0,03	0,02	-0,05	-0,12	-0,01	0,00	0,42	42	9,00	0,03	-0,02	0,05	0,07	-0,07	0,00
1	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
3	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
9	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
5	12,00	0,00	-0,05	0,00	0											

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO10: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
17	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
15	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
16	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	17	12,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
21	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
28	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
23	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
24	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
25	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
26	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
30	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
31	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
33	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
34	12,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00
35	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
36	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
37	12,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
38	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
40	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
41	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
32	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
39	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
22	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	44	12,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
48	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
27	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	51	12,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
55	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
1	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
21	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	30	12,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
12	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	21	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
11	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	20	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
29	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	42	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
20	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	29	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
2	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	13	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
13	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	19	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01
19	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
22	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	46	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	12,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	49	12,00	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,00
52	12,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	56	12,00	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	15,00	-0,03	0,10	-0,06	-0,06	-0,08	-0,04	0,00	1	12,00	0,03	-0,10	0,06	-0,20	-0,03	0,00
2	15,00	-0,05	0,18	-0,06	-0,12	-0,08	-0,08	0,00	2	12,00	0,05	-0,18	0,06	-0,36	-0,06	0,00
3	15,00	-0,06	0,10	-0,02	-0,04	-0,09	-0,09	0,00	3	12,00	0,06	-0,10	0,02	-0,24	-0,06	0,00
4	15,00	-0,06	0,06	-0,04	-0,04	-0,09	0,00	0,00	4	12,00	0,06	-0,06	0,04	-0,14	-0,07	0,00
5	15,00	-0,07	0,00	-0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	5	12,00	0,07	0,00	0,01	0,00	-0,08	0,00
6	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
7	15,00	-0,07	0,00	0,01	0,00	-0,13	0,00	0,00	7	12,00	0,07	0,00	-0,01	0,00	-0,08	0,00
8	15,00	-0,06	-0,06	0,04	0,03	-0,09	0,00	0,00	8	12,00	0,06	0,06	-0,04	0,13	-0,07	0,00
9	15,00	-0,06	-0,10	0,02	0,04	-0,09	0,00	0,00	9	12,00	0,06	0,10	-0,02	0,23	-0,06	0,00
10	15,00	-0,06	-0,17	0,06	0,11	-0,09	0,00	0,00	10	12,00	0,06	0,17	-0,06	0,35	-0,07	0,00
11	15,00	-0,03	-0,12	0,06	0,07	-0,06	0,00	0,00	11	12,00	0,03	0,12	-0,06	0,26	-0,03	0,00
12	15,00	-0,02	0,14	0,01	-0,15	-0,04	0,00	0,00	12	12,00	0,02	-0,14	-0,01	-0,24	-0,02	0,00
13	15,00	-0,03	0,15	0,01	-0,20	-0,06	0,00	0,00	13	12,00	0,03	-0,15	-0,01	-0,21	-0,03	0,00
14	15,00	-0,04	0,04	0,01	-0,06	-0,07	0,00	0,00	14	12,00	0,04	-0,04	-0,01	-0,06	-0,05	0,00
15	15,00	-0,05	0,01	-0,02	-0,02	-0,07	0,00	0,00	15	12,00	0,05	-0,01	0,02	-0,02	-0,06	0,00
16	15,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	16	12,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
17	15,00	-0,05	-0,01	0,02	0,02	-0,07	0,00	0,00	17	12,00	0,05	0,01	-0,02	0,02	-0,06	0,00
18	15,00	-0,04	-0,05	0,02	0,07	-0,07	0,00	0,00	18	12,00	0,04	0,05	-0,02	0,06	-0,05	0,00
19	15,00	-0,04	-0,14	-0,03	0,19	-0,07	0,00	0,00	19	12,00	0,04	0,14	0,03	0,20	-0,03	0,00
20	15,00	-0,02	-0,14	-0,02	0,15	-0,03	0,00	0,00	20	12,00	0,02	0,14	0,02	0,23	-0,02	0,00
21	15,00	-0,05	0,18	-0,04	-0,17	-0,09	0,00	0,00	21	12,00	0,05	-0,18	0,04	-0,32	-0,03	0,00
22	15,00	-0,05	0,09	0,04	-0,13	-0,08	0,00	0,00	22	12,00	0,05	-0,09	-0,04	-0,13	-0,06	0,00
23	15,00	-0,06	0,02	-0,06	-0,02	-0,08	0,00	0,00	23	12,00	0,06	-0,02	0,06	-0,03	-0,07	0,00
24	15,00	-0,05	0,00	0,02	0,00	-0,08	0,00	0,00	24	12,00	0,05	0,00	-0,02	-0,01	-0,07	0,00
25	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
26	15,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,00	26	12,00	0,05	0,00	0,02	0,01	-0,07	0,00
27	15,00	-0,06	-0,01	0,06	0,01	-0,08	0,00	0,00	27	12,00	0,06	0,01	-0,06	0,03	-0,07	0,00
28	15,00	-0,05	-0,09	-0,04	0,13	-0,08	0,00	0,00	28	12,00	0,05	0,09	0,04	0,12	-0,06	0,00
29	15,00	-0,04	-0,18	0,04	0,17	-0,09	0,00	0,00	29							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO10: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
36	15,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
37	15,00	-0,08	-0,01	-0,01	-0,08	0,01	-0,12	0,00	37	12,00	0,08	0,01	0,08	0,02	-0,11	0,00
38	15,00	0,01	-0,14	-0,14	0,07	0,21	0,01	0,00	38	12,00	-0,01	0,14	-0,07	0,17	0,01	0,00
39	15,00	-0,08	-0,21	-0,21	0,15	0,22	-0,13	0,00	39	12,00	0,08	0,21	-0,15	0,36	-0,10	0,00
40	15,00	-0,08	-0,25	-0,25	-0,14	0,26	-0,12	0,00	40	12,00	0,08	0,25	0,14	0,42	-0,09	0,00
41	15,00	-0,08	-0,06	-0,06	-0,03	0,06	-0,12	0,00	41	12,00	0,08	0,06	0,03	0,10	-0,10	0,00
42	15,00	-0,04	-0,09	-0,09	-0,05	0,10	-0,06	0,00	42	12,00	0,04	0,09	0,05	0,16	-0,04	0,00
1	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	2	15,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
2	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	3	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
3	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	4	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
8	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	9	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
9	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	10	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
10	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	11	15,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
4	15,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	5	15,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
5	15,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	6	15,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
6	15,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	7	15,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
7	15,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	8	15,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
61	15,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	57	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	-0,01
57	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	82	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	15,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,01	85	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01
63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	58	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01
79	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	86	15,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01
21	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,08	0,00	-0,01	59	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01
59	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	22	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
28	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	84	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
84	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	29	15,00	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,01
30	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,07	0,00	-0,01	60	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,01
60	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
41	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	81	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
81	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,06	0,00	-0,01	42	15,00	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,01
31	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	32	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
33	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
40	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
38	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	39	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	15,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,13	0,00	0,00	35	15,00	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00
35	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	71	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
36	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	73	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
37	15,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,08	0,00	0,00	38	15,00	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,00
71	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	36	15,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
73	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	37	15,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
14	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
15	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
16	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
23	15,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	24	15,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
24	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
25	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
26	15,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	27	15,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
70	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
72	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	26	15,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
45	15,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
52	15,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
48	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	51	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,01	61	15,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	-0,01
12	15,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,02	62	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	-0,02
21	15,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	30	15,00	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00
61	15,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	-0,03	0,00	-0,02	12	15,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,02
2	15,00	0,00	-0,07	-0,07	0,00	0,13	0,00	0,02	63	15,00	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	-0,02
13	15,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,08	0,00	0,03	64	15,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	-0,03
63	15,00	0,00	-0,07	-0,07	0,00	-0,05	0,00	-0,04	13	15,00	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,04
64	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	65	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
22	15,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
3	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,04	66	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,04
66	15,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	46	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	45	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO10: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,02	74	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,02
74	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	18	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,03
18	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,04	77	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	-0,04
77	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	78	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01
78	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	27	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,07
9	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,04	75	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	-0,04
75	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,02	76	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,00	-0,02
19	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,03	79	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,00	-0,03
76	15,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,04	19	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,11	0,00	0,04
79	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	80	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,02
80	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,07	28	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,07
28	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	41	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
11	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,01	85	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	-0,01
20	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,02	86	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	-0,02
29	15,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	42	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,09	0,00	0,00
85	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	20	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,02
86	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	29	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,01
65	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	22	15,00	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,05
62	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	21	15,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,01
15	18,00	0,03	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	15	15,00	-0,03	0,01	0,01	0,03	0,06	0,00
17	18,00	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	17	15,00	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	0,06	0,00
31	18,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	31	15,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00
32	18,00	0,07	-0,03	0,13	0,13	-0,25	0,05	0,00	32	15,00	-0,07	0,03	-0,13	0,32	0,12	0,00
33	18,00	0,07	-0,05	-0,11	-0,11	-0,15	0,05	0,00	33	15,00	-0,07	0,05	0,11	0,27	0,12	0,00
34	18,00	0,04	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	34	15,00	-0,04	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00
39	18,00	0,07	0,05	0,13	0,13	0,15	0,05	0,00	39	15,00	-0,07	-0,05	-0,13	-0,27	0,12	0,00
40	18,00	0,07	0,03	-0,13	0,25	0,25	0,05	0,00	40	15,00	-0,07	-0,03	0,13	-0,31	0,12	0,00
41	18,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	41	15,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,06	0,00
57	18,00	0,02	0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,00	57	15,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,00
58	18,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	15,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,00
59	18,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	15,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00
60	18,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	60	15,00	-0,02	0,00	-0,01	0,01	0,04	0,00
63	18,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	63	15,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,00
64	18,00	0,02	0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,00	0,00	64	15,00	-0,02	-0,01	0,03	-0,02	0,04	0,00
65	18,00	0,02	0,01	0,04	-0,02	-0,02	0,00	0,00	65	15,00	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01	0,04	0,00
66	18,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	66	15,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,00
67	18,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	67	15,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,00
68	18,00	0,02	0,00	0,03	0,03	0,00	0,01	0,00	68	15,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00
69	18,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,01	0,00	69	15,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00
70	18,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	15,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
71	18,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	71	15,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00
72	18,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
73	18,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	73	15,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00
74	18,00	0,04	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,00	74	15,00	-0,04	0,01	-0,01	0,01	0,06	0,00
75	18,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	75	15,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00
76	18,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	76	15,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00
77	18,00	0,03	0,00	0,02	0,02	0,00	0,03	0,00	77	15,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00
78	18,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,03	0,00	78	15,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00
79	18,00	0,03	-0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	79	15,00	-0,03	0,01	0,00	0,02	0,05	0,00
80	18,00	0,02	-0,01	-0,02	0,01	-0,02	0,01	0,00	80	15,00	-0,02	0,01	0,02	0,01	0,05	0,00
81	18,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	81	15,00	-0,02	0,00	0,01	-0,01	0,04	0,00
82	18,00	0,02	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	82	15,00	-0,02	0,01	0,01	0,01	0,04	0,00
83	18,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	15,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00
84	18,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	15,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,00
57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	64	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
64	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	65	18,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
65	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	31	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	18,00	0,00	0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	49	18,00	0,00	-0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00
52	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	56	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
67	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	14	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
68	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
69	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,03	121	18,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
74	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	18	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02
77	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	114	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
78	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00										

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO10: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
79	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	80	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,01
80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
45	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
49	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,01	122	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,01
52	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
56	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	40	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
60	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	101	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
87	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	57	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02
31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
32	18,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	33	18,00	0,00	-0,08	0,00	-0,10	0,00	0,00
32	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	98	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
33	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	99	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
102	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	71	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02
109	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	73	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
17	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	96	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02
15	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	95	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02
41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
40	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	106	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
39	18,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	40	18,00	0,00	-0,08	0,00	-0,10	0,00	0,00
81	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	110	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
94	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	82	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
90	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	67	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02
87	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	88	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
88	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	89	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
89	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	90	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
67	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	95	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
96	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	74	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
93	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	94	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
97	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	98	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
101	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	97	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
99	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	100	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
100	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	102	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
109	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	104	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
106	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	107	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
107	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	110	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
119	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	46	18,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01
122	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	33	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	-0,01
121	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	34	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
122	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	120	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
120	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	121	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
118	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	116	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
116	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	117	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
27	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	118	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
117	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	39	18,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	-0,01
108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	53	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
114	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	78	18,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	-0,02
18	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	112	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02
112	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	77	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,03
19	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	113	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02
113	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	79	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,04
114	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	115	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
115	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	52	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
112	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	103	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	108	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
111	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	113	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
14	21,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	14	18,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
32	21,00	0,04	-0,06	0,05	-0,02	-0,02	0,06	0,00	32	18,00	-0,04	0,06	-0,05	0,17	0,05	0,00
33	21,00	0,04	-0,06	-0,04	-0,02	-0,02	0,06	0,00	33	18,00	-0,04	0,06	0,04	0,18	0,05	0,00
39	21,00	0,04	0,06	0,05	0,01	0,06	0,06	0,00	39	18,00	-0,04	-0,06	-0,05	-0,18	0,05	0,00
40	21,00	0,04	0,06	-0,05	0,02	0,06	0,06	0,00	40	18,00	-0,04	-0,06	0,05	-0,17	0,05	0,00
69	21,00	0,01	0,00	-0,02	-0,01	0,02	0,02	0,00	69	18,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00
103	21,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	103	18,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00
111	21,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	111	18,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00
114																

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD010: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	45	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	33	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	122	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	122	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	122	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	120	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	120	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	69	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	0,00	33	21,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	0,00	40	21,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	0,00
	103	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	108	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	21,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	115	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	115	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	52	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
	116	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	117	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	118	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	116	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	117	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	52	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00

CARATT.: SISMA 0°: MODO11: ASTE																
Tra tto	Filo in.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	1	3,00	-0,01	-0,10	0,03	0,08	-0,01	0,00	1	0,00	0,01	0,10	-0,03	0,18	-0,02	0,00
	2	3,00	-0,01	-0,14	0,04	0,11	-0,01	0,00	2	0,00	0,01	0,14	-0,04	0,29	-0,02	0,00
	3	3,00	-0,01	-0,10	0,00	0,07	-0,01	0,00	3	0,00	0,01	0,10	0,00	0,20	-0,02	0,00
	4	3,00	-0,01	-0,06	0,01	0,04	-0,02	0,00	4	0,00	0,01	0,06	-0,01	0,12	-0,02	0,00
	5	3,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	5	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
	6	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	7	3,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	7	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
	8	3,00	-0,01	0,05	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	8	0,00	0,01	-0,05	0,01	-0,10	-0,02	0,00
	9	3,00	-0,01	0,09	0,00	-0,07	-0,01	0,00	9	0,00	0,01	-0,09	0,00	-0,18	-0,02	0,00
	10	3,00	-0,01	0,14	-0,03	-0,10	-0,01	0,00	10	0,00	0,01	-0,14	0,03	-0,27	-0,02	0,00
	11	3,00	-0,01	0,09	-0,02	-0,07	-0,01	0,00	11	0,00	0,01	-0,09	0,02	-0,17	-0,02	0,00
	12	3,00	-0,01	-0,10	-0,01	0,09	-0,01	0,00	12	0,00	0,01	0,10	0,01	0,19	-0,01	0,00
	13	3,00	-0,01	-0,11	-0,03	0,10	-0,01	0,00	13	0,00	0,01	0,11	0,03	0,21	-0,01	0,00
	14	3,00	0,00	-0,02	-0,01	0,02	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03	0,00	0,00
	15	3,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	15	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	-0,01	0,00
	16	3,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	16	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	17	3,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	17	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	0,00
	18	3,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	18	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00
	19	3,00	-0,01	0,10	0,03	-0,09	-0,01	0,00	19	0,00	0,01	-0,10	-0,03	-0,19	-0,01	0,00
	20	3,00	-0,01	0,10	0,01	-0,09	-0,01	0,00	20	0,00	0,01	-0,10	-0,01	-0,18	-0,01	0,00
	21	3,00	0,00	-0,10	0,02	0,09	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,10	-0,02	0,19	0,00	0,00
	22	3,00	-0,01	-0,06	0,00	0,06	-0,01	0,00	22	0,00	0,01	0,06	0,00	0,11	-0,01	0,00
	23	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	27	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	27	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	28	3,00	-0,01	0,06	0,00	-0,05	-0,01	0,00	28	0,00	0,01	-0,06	0,00	-0,10	-0,01	0,00
	29	3,00	0,00	0,10	-0,02	-0,09	0,00	0,00	29	0,00	0,00	-0,10	0,02	-0,18	0,00	0,00
	30	3,00	0,00	-0,09	-0,03	0,08	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,09	0,03	0,16	0,00	0,00
	31	3,00	0,00	-0,05	-0,01	0,04	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,05	0,01	0,10	0,00	0,00
	32	3,00	0,00	-0,17	0,02	0,12	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,17	-0,02	0,34	0,00	0,00
	33	3,00	0,00	-0,14	0,03	0,10	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,14	-0,03	0,28	0,00	0,00
	34	3,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	34	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	35	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	35	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	3,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	37	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
	38	3,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	39	3,00	0,00	0,13	-0,02	-0,09	0,00	0,00	39	0,00	0,00	-0,13	0,02	-0,25	0,00	0,00
	40	3,00	0,00	0,16	-0,01	-0,11	0,00	0,00	40	0,00	0,00	-0,16	0,01	-0,32	0,00	0,00
	41	3,00	0,00	0,05	0,01	-0,04	0,00	0,00	41	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,09	0,00	0,00
	42	3,00	0,00	0,08	0,03	-0,08	0,00	0,00	42	0,00	0,00	-0,08	-0,03	-0,16	0,00	0,00
	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	6	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD011: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	12	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
12	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	21	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
21	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	30	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
2	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	13	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
13	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	22	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	46	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	44	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
48	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	53	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
19	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
28	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
11	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
20	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
29	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6,00	0,00	-0,03	0,01	0,14	-0,01	0,00	0,00	1	3,00	0,00	0,03	-0,01	-0,07	0,01	0,00
2	6,00	0,00	-0,05	0,02	0,25	-0,01	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,05	-0,02	-0,11	0,01	0,00
3	6,00	0,00	-0,04	-0,01	0,18	-0,01	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,04	0,01	-0,08	0,01	0,00
4	6,00	0,00	-0,02	0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,02	-0,01	-0,05	0,01	0,00
5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
8	6,00	0,00	0,02	-0,01	-0,09	-0,01	0,00	0,00	8	3,00	0,00	-0,02	0,01	0,04	0,01	0,00
9	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,16	-0,01	0,00	0,00	9	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,01	0,00
10	6,00	0,00	0,05	-0,02	-0,23	0,00	0,00	0,00	10	3,00	0,00	-0,05	0,02	0,11	0,01	0,00
11	6,00	0,00	0,04	-0,01	-0,16	-0,01	0,00	0,00	11	3,00	0,00	-0,04	0,01	0,06	0,01	0,00
12	6,00	0,00	-0,02	-0,01	0,13	-0,01	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,02	0,01	-0,07	0,01	0,00
13	6,00	0,00	-0,01	-0,02	0,12	0,00	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,01	0,02	-0,08	0,01	0,00
14	6,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
18	6,00	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,01	0,02	-0,11	0,00	0,00	0,00	19	3,00	0,00	-0,01	-0,02	0,07	0,01	0,00
20	6,00	0,00	0,02	0,01	-0,12	-0,01	0,00	0,00	20	3,00	0,00	-0,02	-0,01	0,06	0,01	0,00
21	6,00	0,00	-0,04	0,01	0,16	0,00	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,04	-0,01	-0,05	0,00	0,00
22	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
29	6,00	0,00	0,04	-0,01	-0,15	0,00	0,00	0,00	29	3,00	0,00	-0,04	0,01	0,05	0,00	0,00
30	6,00	0,00	-0,01	-0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,01	0,01	-0,06	0,00	0,00
31	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
32	6,00	0,00	-0,05	0,02	0,31	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,05	-0,02	-0,16	0,00	0,00
33	6,00	0,00	-0,04	0,03	0,25	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,04	-0,03	-0,13	0,00	0,00
34	6,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
38	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,04	-0,03	-0,22	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	-0,04	0,03	0,12	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,05	-0,02	-0,28	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	-0,05	0,02	0,15	0,00	0,00
41	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	41							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO11: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
5	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	6	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
6	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	7	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	44	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
48	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
21	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
12	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	21	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
11	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	20	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
29	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
20	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	29	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
2	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
13	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	19	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
22	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	46	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9,00	0,01	0,11	0,02	0,02	-0,14	0,01	0,00	1	6,00	-0,01	-0,11	-0,02	-0,17	0,01	0,00
2	9,00	0,01	0,19	0,04	0,04	-0,24	0,02	0,00	2	6,00	-0,01	-0,19	-0,04	-0,29	0,02	0,00
3	9,00	0,01	0,13	0,00	0,00	-0,16	0,02	0,00	3	6,00	-0,01	-0,13	0,00	-0,20	0,02	0,00
4	9,00	0,01	0,08	0,01	0,01	-0,09	0,02	0,00	4	6,00	-0,01	-0,08	-0,01	-0,12	0,02	0,00
5	9,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	5	6,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
6	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	6	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
7	9,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	7	6,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
8	9,00	0,01	-0,07	-0,01	0,08	0,02	0,02	0,00	8	6,00	-0,01	0,07	0,01	0,10	0,02	0,00
9	9,00	0,01	-0,12	0,00	0,15	0,02	0,02	0,00	9	6,00	-0,01	0,12	0,00	0,18	0,02	0,00
10	9,00	0,01	-0,18	-0,03	0,22	0,02	0,02	0,00	10	6,00	-0,01	0,18	0,03	0,27	0,02	0,00
11	9,00	0,02	-0,13	-0,02	0,17	0,03	0,03	0,00	11	6,00	-0,02	0,13	0,02	0,20	0,02	0,00
12	9,00	0,00	0,13	-0,01	-0,16	0,01	0,01	0,00	12	6,00	0,00	-0,13	0,01	-0,19	0,00	0,00
13	9,00	0,01	0,10	-0,03	-0,12	0,01	0,01	0,00	13	6,00	-0,01	-0,10	0,03	-0,16	0,01	0,00
14	9,00	0,00	0,03	-0,01	-0,03	0,01	0,01	0,00	14	6,00	0,00	-0,03	0,01	-0,04	0,01	0,00
15	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,01	0,01	0,00	15	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00
16	9,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	16	6,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
17	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	17	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
18	9,00	0,00	-0,02	0,01	0,03	0,01	0,01	0,00	18	6,00	0,00	0,02	-0,01	0,03	0,01	0,00
19	9,00	0,01	-0,09	0,03	0,11	0,01	0,01	0,00	19	6,00	-0,01	0,09	-0,03	0,14	0,01	0,00
20	9,00	0,00	-0,12	0,01	0,15	0,01	0,02	0,00	20	6,00	0,00	0,12	-0,01	0,18	0,00	0,00
21	9,00	0,01	0,16	0,02	-0,21	0,01	0,01	0,00	21	6,00						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO11: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
27	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,08	0,01	0,00	28	6,00	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
29	9,00	0,00	0,00	-0,15	-0,02	0,20	0,01	0,00	29	6,00	0,00	0,15	0,02	0,22	0,00	0,00
30	9,00	0,00	0,00	0,09	-0,03	-0,11	0,00	0,00	30	6,00	0,00	-0,09	0,03	-0,13	0,00	0,00
31	9,00	0,00	0,00	0,06	-0,01	-0,07	0,00	0,00	31	6,00	0,00	-0,06	0,01	-0,09	0,00	0,00
32	9,00	0,00	0,00	0,20	0,02	-0,24	0,00	0,00	32	6,00	0,00	-0,20	-0,02	-0,32	0,00	0,00
33	9,00	0,00	0,00	0,17	0,03	-0,20	0,00	0,00	33	6,00	0,00	-0,17	-0,03	-0,27	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
35	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	35	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,00	-0,15	-0,02	0,18	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,15	0,02	0,24	0,00	0,00
40	9,00	0,00	0,00	-0,19	-0,01	0,22	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,19	0,01	0,29	0,00	0,00
41	9,00	0,00	0,00	-0,05	0,01	0,06	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,05	-0,01	0,08	0,00	0,00
42	9,00	0,00	0,00	-0,08	0,03	0,10	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,08	-0,03	0,13	0,00	0,00
1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	21	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
11	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
29	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	42	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
20	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	29	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
13	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	19	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	46	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,08	0,00	0,00	1							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO11: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
7	12,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	7	9,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
8	12,00	-0,01	0,01	0,01	-0,01	0,05	-0,01	0,00	8	9,00	0,01	-0,01	0,01	-0,09	-0,01	0,00
9	12,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,09	-0,01	0,00	9	9,00	0,01	-0,02	0,00	-0,16	-0,01	0,00
10	12,00	-0,01	0,03	-0,05	-0,05	0,15	-0,01	0,00	10	9,00	0,01	-0,03	0,05	-0,23	-0,01	0,00
11	12,00	-0,01	0,02	-0,03	-0,03	0,10	0,00	0,00	11	9,00	0,01	-0,02	0,03	-0,17	-0,03	0,00
12	12,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,07	-0,07	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,02	0,01	0,12	-0,01	0,00
13	12,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,07	-0,07	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,01	0,04	0,09	-0,01	0,00
14	12,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,01	0,00
15	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00
16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	17	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
18	12,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,01	0,00
19	12,00	0,00	0,01	0,03	0,06	0,06	0,00	0,00	19	9,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,08	-0,01	0,00
20	12,00	0,00	0,02	0,01	0,07	0,07	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,11	-0,01	0,00
21	12,00	-0,01	-0,02	0,03	-0,11	-0,11	-0,01	0,00	21	9,00	0,01	0,02	-0,03	0,16	-0,01	0,00
22	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	-0,04	-0,01	0,00	22	9,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00
23	12,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,01	0,00	0,04	-0,01	-0,01	0,00	28	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00
29	12,00	-0,01	0,02	-0,03	0,10	-0,01	-0,01	0,00	29	9,00	0,01	-0,02	0,03	-0,16	-0,01	0,00
30	12,00	0,00	-0,01	-0,05	-0,05	-0,01	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,01	0,05	0,08	0,00	0,00
31	12,00	-0,01	-0,01	-0,02	-0,05	-0,01	0,00	0,01	31	9,00	0,01	0,01	0,02	0,06	-0,01	0,00
32	12,00	0,00	0,00	0,01	-0,29	-0,01	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,28	0,00	0,00
33	12,00	0,00	0,00	0,03	-0,24	-0,01	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	-0,03	0,23	-0,01	0,00
34	12,00	0,00	-0,02	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,02	-0,01	0,02	0,00	0,00
35	12,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00
36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	12,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
38	12,00	0,00	-0,02	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00
39	12,00	0,00	0,00	-0,02	0,21	-0,01	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,02	-0,21	-0,01	0,00
40	12,00	0,00	0,00	-0,01	0,26	-0,01	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,01	-0,26	0,00	0,00
41	12,00	-0,01	0,01	0,02	0,04	-0,01	0,00	0,01	41	9,00	0,01	-0,01	-0,02	-0,06	-0,01	0,00
42	12,00	0,00	0,01	0,05	0,05	-0,01	0,00	0,00	42	9,00	0,00	-0,01	-0,05	-0,08	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
5	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
6	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	44	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
48	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	12	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
21	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	30	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	21	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
11	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,01	0,00			

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD011: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
22	12,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	46	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	53	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15,00	0,00	-0,06	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	1	12,00	0,00	0,06	-0,02	0,10	0,00	0,00
2	15,00	0,00	-0,10	0,04	0,08	-0,01	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,10	-0,04	0,18	-0,01	0,00
3	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,05	0,00	0,12	-0,01	0,00
4	15,00	-0,01	-0,04	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	4	12,00	0,01	0,04	-0,01	0,07	-0,01	0,00
5	15,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	5	12,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7	15,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	7	12,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15,00	-0,01	0,03	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	8	12,00	0,01	-0,03	0,01	-0,06	-0,01	0,00
9	15,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	9	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	-0,01	0,00
10	15,00	0,00	0,09	-0,04	-0,07	-0,01	0,00	0,00	10	12,00	0,00	-0,09	0,04	-0,17	-0,01	0,00
11	15,00	0,00	0,06	-0,02	-0,05	-0,01	0,00	0,00	11	12,00	0,00	-0,06	0,02	-0,12	0,00	0,00
12	15,00	0,00	-0,09	-0,01	0,11	0,00	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,09	0,01	0,13	0,00	0,00
13	15,00	0,00	-0,09	-0,03	0,13	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,09	0,03	0,12	0,00	0,00
14	15,00	0,00	-0,03	-0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,03	0,01	0,04	0,00	0,00
15	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	17	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
18	15,00	0,00	0,02	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	0,00
19	15,00	0,00	0,09	0,03	-0,12	0,00	0,00	0,00	19	12,00	0,00	-0,09	-0,03	-0,11	0,00	0,00
20	15,00	0,00	0,08	0,01	-0,10	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	-0,08	-0,01	-0,13	0,00	0,00
21	15,00	0,01	-0,11	0,02	0,13	0,00	0,00	0,00	21	12,00	-0,01	0,11	-0,02	0,18	0,01	0,00
22	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
23	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
28	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,08	0,00	0,00
29	15,00	0,01	0,11	-0,02	-0,12	0,00	0,00	0,00	29	12,00	-0,01	-0,11	0,02	-0,17	0,01	0,00
30	15,00	0,01	-0,06	-0,03	0,08	0,01	0,00	0,00	30	12,00	-0,01	0,06	0,03	0,09	0,01	0,00
31	15,00	0,01	-0,04	-0,01	0,06	0,01	0,00	0,00	31	12,00	-0,01	0,04	0,01	0,06	0,01	0,00
32	15,00	0,01	-0,30	0,02	0,52	0,01	0,00	0,00	32	12,00	-0,01	0,30	-0,02	0,29	0,01	0,00
33	15,00	0,01	-0,24	0,03	0,43	0,01	0,00	0,00	33	12,00	-0,01	0,24	-0,03	0,24	0,01	0,00
34	15,00	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	34	12,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	0,00
35	15,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	35	12,00	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
36	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
37	15,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	37	12,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00
38	15,00	0,00	0,02	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	-0,02	0,01	-0,03	0,00	0,00
39	15,00	0,01	0,22	-0,03	-0,39	0,01	0,00	0,00	39	12,00	-0,01	-0,22	0,03	-0,22	0,01	0,00
40	15,00	0,01	0,28	-0,01	-0,49	0,01	0,00	0,00	40	12,00	-0,01	-0,28	0,01	-0,27	0,01	0,00
41	15,00	0,01	0,04	0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	41	12,00	-0,01	-0,04	-0,01	-0,06	0,01	0,00
42	15,00	0,01	0,06	0,03	-0,08	0,01	0,00	0,00	42	12,00	-0,01	-0,06	-0,03	-0,09	0,01	0,00
1	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
61	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	57	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
57	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	85	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
79	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	86	15,00	0,0					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD011: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	42	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02
31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	35	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	38	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	61	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
12	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	62	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
21	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	30	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
61	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	12	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
2	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	63	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00	0,00
13	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	64	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
63	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	13	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00
64	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
22	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	31	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
66	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	46	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	67	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
67	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	68	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
69	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	23	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	74	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
18	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	77	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
77	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
78	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
75	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	53	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00
19	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	79	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
76	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	19	15,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
79	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
80	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	28	15,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00
28	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
11	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	85	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
20	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	86	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
29	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	42	15,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
85	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	20	15,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
86	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	29	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
65	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	22	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00
62	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	21	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
15	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
17	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
31	18,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	31	15,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
32	18,00	0,00	0,17	0,02	0,02	0,16	0,00									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD011: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	58	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	58	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	59	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	59	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
	60	18,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	60	15,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
	63	18,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	63	15,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
	64	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	64	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	65	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	65	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	66	18,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	66	15,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	68	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	68	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	69	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	69	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
	76	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
	77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	77	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	78	18,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	78	15,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	79	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	79	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	80	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	80	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	81	18,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	81	15,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
	82	18,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	82	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
	83	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	84	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	84	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	57	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	58	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	59	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	60	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	58	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	59	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	82	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	83	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	83	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	84	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	84	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	81	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	63	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	64	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	64	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	31	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	66	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	15	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	108	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	76	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	19	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	79	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	80	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	45	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	49	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	122	18,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	117	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	56	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	40	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
	60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00				

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO11: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	46	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	18,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	39	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
	108	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	53	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	114	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	113	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,14	0,00	0,00
	33	21,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	-0,04	-0,01	-0,12	-0,01	0,00
	39	21,00	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	39	18,00	0,00	0,03	0,01	0,09	-0,01	0,00
	40	21,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,00
	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46	21,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	45	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	33	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

CARATT.: SISMA 0°: MOD012: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	1	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	2	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	2	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	3	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	3	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	4	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	4	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	8	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	9	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	10	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	10	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	11	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	12	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	12	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	13	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD012: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	15	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	19	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	20	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	21	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	21	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	29	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	32	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	33	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	40	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	42	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	42	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MODO12: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	3	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	4	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	9	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	10	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	11	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	20	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	33	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	40	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	41	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD012: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	1	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	9	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	10	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	11	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	12	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	13	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	15	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	19	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	20	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	21	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	21	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	29	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	32	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	33	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	40	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0			

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°°: MOD012: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	2	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	8	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	11	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	11	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	17	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	40	12,00														

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°°: MOD012: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	42	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	2	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	4	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	10	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	10	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	11	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	12	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	13	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	13	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	14	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	15	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	15	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	17	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	18	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	19	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD012: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	22	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	29	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	32	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
	33	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	33	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	39	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
	40	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	40	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
	41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	15,00	0,00	0,				

FABBRICATO C2

[illegible]

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°°: MOD012: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	18,00	0														

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 0°: MOD012: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	32	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	33	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	40	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TENS.: SISMA 0°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	-1,54	88,84	10,14	1,62	-28,31	-2,58	489	1,45	103,80	4,10	-7,39	-25,42	-1,02
	85	18,57	92,86	13,18	-8,70	-43,49	-1,78	86	21,56	107,83	7,14	-9,97	-49,87	-0,22
2	489	-4,48	101,63	16,12	-8,18	-25,58	1,96	492	5,45	151,29	9,49	10,43	15,21	3,52
	86	22,72	107,07	7,14	-9,97	-49,87	-5,46	89	32,65	156,73	0,51	-14,47	-72,34	-3,90
3	494	1,24	-112,53	-19,48	-7,79	-25,68	2,18	495	-2,77	-132,58	-12,94	10,19	14,05	3,89
	91	-24,68	-117,71	-8,76	-9,90	-49,52	-5,37	92	-28,69	-137,76	-2,22	-14,15	-70,74	-3,65
4	498	-0,69	-126,14	-13,54	1,60	-28,14	-2,53	494	1,91	-113,11	-6,26	-7,12	-25,54	-0,89
	95	-26,51	-131,30	-16,04	-8,71	-43,54	-1,75	91	-23,91	-118,27	-8,76	-9,90	-49,52	-0,12
5	500	-1,40	111,89	19,37	-7,81	-25,67	2,16	501	2,91	133,41	12,83	10,20	14,11	3,86
	97	24,56	117,08	8,68	-9,90	-49,51	-5,37	98	28,87	138,60	2,14	-14,16	-70,81	-3,67
6	504	0,59	124,21	13,41	1,60	-28,15	-2,54	500	-1,74	112,55	6,21	-7,13	-25,53	-0,91
	101	26,11	129,31	15,87	-8,70	-43,49	-1,75	97	23,78	117,65	8,68	-9,90	-49,51	-0,13
7	506	4,32	-102,27	-16,24	-8,16	-25,59	1,98	507	-5,32	-150,46	-9,61	10,42	15,16	3,55
	103	-22,83	-107,70	-7,22	-9,97	-49,87	-5,46	104	-32,47	-155,89	-0,59	-14,45	-72,27	-3,88
8	510	1,44	-90,77	-10,27	1,63	-28,30	-2,57	506	-1,28	-104,36	-4,15	-7,37	-25,43	-1,01
	107	-18,97	-94,85	-13,35	-8,71	-43,53	-1,78	103	-21,69	-108,45	-7,22	-9,97	-49,87	-0,22
9	492	14,96	152,79	37,86	1,48	-5,63	1,84	512	-14,89	3,53	36,26	-1,36	-2,30	2,41
	89	33,46	156,49	22,94	-0,85	-4,26	-0,56	109	3,61	7,23	21,34	-0,70	-3,51	0,01
10	512	14,93	12,15	37,21	0,17	-2,00	2,68	495	-14,40	-134,50	38,07	-0,60	4,17	2,40
	109	-0,16	9,14	21,34	-0,70	-3,51	-0,43	92	-29,49	-137,51	22,20	-0,77	-3,86	-0,72
11	501	14,42	135,30	38,06	0,64	-4,23	2,35	514	-14,93	-11,45	37,17	-0,21	1,77	2,66
	98	29,66	138,35	22,24	0,70	3,48	-0,71	111	0,31	-8,40	21,34	0,64	3,19	-0,41
12	514	14,89	-2,83	36,30	1,32	2,08	2,43	507	-14,94	-151,99	37,86	-1,44	5,56	1,88
	111	-3,46	-6,50	21,34	0,64	3,19	-0,02	104	-33,29	-155,66	22,90	0,78	3,88	-0,57
13	516	-1,99	69,84	6,17	0,54	-24,34	-4,62	517	-1,58	71,85	7,95	-5,00	-5,65	-4,14
	87	12,80	72,79	5,92	-5,18	-25,88	2,02	88	13,20	74,81	7,71	-11,79	-58,95	2,50
14	517	-0,80	71,04	16,97	-6,22	-5,89	7,57	520	-0,03	74,91	12,95	8,57	-12,15	9,73
	88	14,80	74,16	12,65	-11,79	-58,95	-12,11	90	15,57	78,03	8,62	-1,31	-6,55	-9,95
15	522	-0,68	-76,97	-18,43	-5,65	-6,87	7,32	523	1,57	-65,68	-14,43	7,29	-12,12	9,29
	93	-15,96	-80,03	-14,47	-11,15	-55,73	-11,24	94	-13,71	-68,74	-10,47	-1,44	-7,20	-9,27
16	526	0,90	-88,45	-8,05	0,65	-23,22	-3,98	522	3,21	-76,94	-8,67	-4,67	-6,67	-3,37
	96	-17,02	-92,04	-7,73	-5,45	-27,26	1,42	93	-14,72	-80,53	-8,36	-11,15	-55,73	2,03
17	528	0,59	76,53	18,31	-5,64	-6,87	7,27	529	-1,49	66,14	14,40	7,32	-12,08	9,25
	99	15,86	79,59	14,36	-11,11	-55,53	-11,20	100	13,78	69,19	10,46	-1,44	-7,22	-9,22
18	532	-0,96	87,25	7,93	0,65	-23,15	-3,95	528	-3,10	76,54	8,64	-4,65	-6,67	-3,34
	102	16,76	90,79	7,65	-5,45	-27,25	1,39	99	14,62	80,08	8,36	-11,11	-55,53	2,00
19	534	0,71	-71,48	-17,08	-6,22	-5,90	7,61	535	0,11	-74,45	-12,98	8,54	-12,17	9,76
	105	-14,90	-74,60	-12,75	-11,82	-59,10	-12,14	106	-15,49	-77,57	-8,65	-1,31	-6,54	-9,99
20	538	1,93	-71,04	-6,29	0,54	-24,39	-4,64	534	1,69	-72,26	-7,98	-5,01	-5,65	-4,16
	108	-13,05	-74,04	-6,01	-5,18	-25,90	2,04	105	-13,30	-75,25	-7,71	-11,82	-59,10	2,52
21	520	6,19	77,23	20,89	5,85	-9,47	-0,89	540	-8,46	3,99	23,61	-2,15	0,55	0,94
	90	14,04	78,80	20,48	2,54	12,71	3,72	110	-0,61	5,56	23,20	-1,72	-8,61	5,55
22	540	8,45	5,26	24,18	0,27	1,03	3,45	523	-6,24	-68,23	21,72	-4,47	5,45	1,62
	110	2,39	4,05	23,61	-1,72	-8,61	2,54	94	-12,31	-69,44	21,15	-2,48	-12,38	0,71
23	529	6,23	68,66	21,70	4,55	-5,44	1,50	542	-8,46	-4,82	24,16	-0,38	-1,06	3,32
	100	12,39	69,89	21,13	2,43	12,14	0,88	112	-2,30	-3,59	23,59	1,56	7,79	2,70
24	542	8,45	-3,55	23,64	2,04	-0,58	1,07	535	-6,20	-76,80	20,91	-5,78	9,43	-0,77
	112	0,70	-5,10	23,23	1,56	7,79	5,39	106	-13,95	-78,35	20,50	-2,58	-12,91	3,56

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
25	544	-1,06	35,67	3,18	0,40	-20,51	-4,70	545	-0,56	38,18	7,24	-4,96	-0,40	-4,82
	155	5,53	36,99	1,93	-3,71	-18,56	4,09	156	6,03	39,50	5,99	-11,42	-57,11	3,97
26	545	0,62	36,73	14,36	-6,10	-0,63	8,47	548	1,31	40,19	11,94	7,42	-8,28	9,60
	156	8,50	38,31	11,17	-11,42	-57,11	-12,11	157	9,19	41,76	8,75	-0,31	-1,54	-10,99
27	550	-1,05	-38,85	-16,45	-5,78	-1,41	8,47	551	-0,60	-36,60	-13,63	6,44	-7,28	9,34
	158	-8,83	-40,41	-13,58	-11,11	-55,53	-11,77	159	-8,38	-38,16	-10,76	-0,57	-2,83	-10,90
28	554	0,15	-43,11	-4,99	0,47	-19,98	-4,38	550	0,83	-39,70	-8,61	-4,86	-1,22	-4,42
	160	-7,77	-44,69	-3,48	-3,93	-19,67	3,73	158	-7,09	-41,28	-7,10	-11,11	-55,53	3,69
29	556	1,00	38,57	16,29	-5,77	-1,41	8,42	557	0,65	36,81	13,60	6,46	-7,29	9,30
	161	8,76	40,12	13,44	-11,06	-55,30	-11,72	162	8,41	38,37	10,75	-0,56	-2,82	-10,84
30	560	-0,19	42,37	4,86	0,47	-19,90	-4,34	556	-0,78	39,44	8,55	-4,84	-1,23	-4,39
	163	7,59	43,93	3,40	-3,93	-19,66	3,70	161	7,01	40,99	7,09	-11,06	-55,30	3,65
31	562	-0,66	-37,01	-14,51	-6,11	-0,63	8,52	563	-1,26	-39,98	-11,98	7,39	-8,26	9,63
	164	-8,56	-38,59	-11,31	-11,46	-57,30	-12,16	165	-9,15	-41,56	-8,78	-0,31	-1,57	-11,05
32	566	1,01	-36,40	-3,31	0,40	-20,58	-4,73	562	0,61	-38,43	-7,31	-4,97	-0,40	-4,85
	166	-5,71	-37,75	-2,01	-3,71	-18,57	4,12	164	-6,12	-39,77	-6,00	-11,46	-57,30	4,00
33	548	4,37	41,82	19,15	3,70	-15,55	-0,84	568	-3,73	1,30	23,01	-2,11	1,03	0,66
	157	7,89	42,53	19,45	3,37	16,83	2,28	167	-0,21	2,01	23,30	-1,58	-7,89	3,78
34	568	3,95	2,07	23,52	0,24	1,50	3,22	551	-4,11	-38,25	20,34	-2,21	13,87	1,54
	167	0,89	1,45	23,68	-1,58	-7,89	0,75	159	-7,18	-38,86	20,50	-3,27	-16,34	-0,93
35	557	4,12	38,44	20,30	2,32	-13,71	1,41	570	-3,95	-1,88	23,49	-0,36	-1,50	3,08
	162	7,22	39,06	20,46	3,21	16,05	-0,76	168	-0,85	-1,26	23,66	1,42	7,11	0,91
36	570	3,73	-1,11	23,04	1,99	-1,02	0,80	563	-4,37	-41,63	19,19	-3,60	15,65	-0,71
	168	0,25	-1,81	23,33	1,42	7,11	3,61	165	-7,85	-42,33	19,49	-3,41	-17,06	2,10
37	572	-0,33	12,59	0,77	0,05	-15,38	-5,09	573	-0,88	9,86	4,53	-3,86	6,11	-5,70
	211	0,83	12,83	-1,07	-1,42	-7,11	6,06	212	0,28	10,09	2,69	-10,24	-51,20	5,44
38	573	2,03	8,86	9,31	-4,90	5,90	9,04	576	0,55	1,47	7,36	6,34	-8,04	9,72
	212	2,60	8,97	7,91	-10,24	-51,20	-11,85	213	1,12	1,58	5,96	2,22	11,10	-11,17
39	578	-1,33	-7,09	-10,74	-4,72	5,26	8,94	579	-0,77	-4,27	-8,13	5,46	-6,55	9,30
	214	-2,20	-7,26	-9,91	-9,99	-49,95	-11,67	215	-1,63	-4,44	-7,30	1,86	9,30	-11,31
40	582	0,05	-7,29	-1,83	0,08	-15,06	-4,90	578	-0,08	-7,95	-5,50	-3,89	5,42	-5,49
	216	-0,50	-7,40	0,44	-1,58	-7,91	5,70	214	-0,63	-8,06	-3,24	-9,99	-49,95	5,11
41	584	1,33	6,97	10,59	-4,70	5,24	8,89	585	0,78	4,18	8,15	5,48	-6,59	9,27
	217	2,16	7,13	9,76	-9,94	-49,68	-11,60	218	1,61	4,35	7,32	1,87	9,34	-11,22
42	588	-0,07	7,11	1,72	0,08	-14,96	-4,85	584	0,07	7,84	5,46	-3,86	5,41	-5,44
	219	0,43	7,21	-0,50	-1,59	-7,93	5,66	217	0,58	7,94	3,24	-9,94	-49,68	5,08
43	590	-2,02	-8,96	-9,46	-4,91	5,90	9,08	591	-0,54	-1,54	-7,38	6,32	-7,97	9,74
	220	-2,63	-9,08	-8,05	-10,28	-51,40	-11,90	221	-1,15	-1,66	-5,97	2,21	11,03	-11,24
44	594	0,30	-12,75	-0,88	0,04	-15,45	-5,12	590	0,86	-9,95	-4,60	-3,88	6,11	-5,74
	222	-0,90	-12,99	1,02	-1,42	-7,12	6,08	220	-0,34	-10,19	-2,69	-10,28	-51,40	5,47
45	576	1,08	2,65	9,25	2,97	-18,37	-1,07	596	0,42	-0,65	14,19	-2,03	1,73	0,35
	213	-0,25	2,38	11,68	4,33	21,65	2,32	223	-0,91	-0,91	16,63	-1,42	-7,12	3,74
46	596	-0,16	-1,68	14,43	0,25	2,19	2,96	579	-0,89	-5,30	10,43	-1,57	17,99	1,18
	223	0,39	-1,57	16,98	-1,42	-7,12	0,68	215	-0,34	-5,19	12,98	-3,88	-19,38	-1,11
47	585	0,89	5,21	10,39	1,70	-17,70	1,04	598	0,17	1,60	14,43	-0,38	-2,12	2,80
	218	0,32	5,09	12,93	3,82	19,11	-0,90	224	-0,40	1,48	16,97	1,27	6,33	0,86
48	598	-0,42	0,57	14,22	1,89	-1,67	0,51	591	-1,08	-2,73	9,31	-2,86	18,58	-0,94
	224	0,89	0,83	16,67	1,27	6,33	3,56	221	0,23	-2,47	11,75	-4,37	-21,85	2,11
49	600	-0,51	1,37	0,12	-0,93	-13,88	-6,81	601	-1,57	-3,94	1,79	-2,82	10,64	-7,77
	267	-1,18	1,24	-3,25	2,38	11,91	9,06	268	-2,24	-4,08	-1,58	-8,75	-43,77	8,09
50	601	1,68	-4,59	3,79	-3,56	10,49	8,64	604	-1,21	-19,01	-2,74	3,23	-12,46	8,66
	268	-0,35	-4,99	2,94	-8,75	-43,77	-10,40	269	-3,24	-19,42	-3,59	4,59	22,97	-10,38
51	606	-0,40	8,29	-2,41	-3,19	9,87	8,45	607	0,50	12,82	4,22	2,13	-11,92	8,21
	270	1,18	8,61	-3,08	-8,31	-41,53	-9,81	271	2,09	13,14	3,56	4,40	21,98	-10,04
52	610	0,86	10,92	0,21	-0,81	-12,99	-6,28	606	0,18	7,53	-0,35	-2,64	9,98	-7,17
	272	3,10	11,37	3,06	2,11	10,57	8,54	270	2,43	7,98	2,50	-8,31	-41,53	7,65
53	604	-1,34	-17,81	-6,91	2,17	-13,75	-1,45	612	1,94	-1,40	-5,81	-1,37	1,74	-0,39
	269	-4,87	-18,51	-2,53	3,71	18,57	1,85	279	-1,58	-2,11	-1,44	-0,98	-4,91	2,91
54	612	-1,83	-3,59	-6,08	0,40	2,09	1,76	607	1,27	11,87	-6,70	-0,91	13,75	0,54
	279	0,46	-3,14	-1,39	-0,98	-4,91	0,43	271	3,55	12,33	-2,01	-2,93	-14,66	-0,79
55	614	0,43	-8,35	2,45	-3,17	9,87	8,32	615	-0,52	-13,10	-3,99	2,24	-11,80	8,12
	273	-1,20	-8,68	3,05	-8,24	-41,22	-9,80	274	-2,16	-13,43	-3,40	4,38	21,90	-10,00
56	618	-0,83	-10,77	-0,23	-0,83	-12,94	-6,33	614	-0,20	-7,60	0,50	-2,62	9,98	-7,22
	275	-3,09	-11,22	-3,08	2,16	10,78	8,47	273	-2,46	-8,05	-2,36	-8,24	-41,22	7,58
57	620	-1,64	4,61	-3,78	-3,57	10,48	8,71	621	1,19	18,76	2,86	3,18	-12,39	8,71
	276	0,35	5,00	-2,99	-8,79	-43,96	-10,43	277	3,18	19,16	3,65	4,58	22,89	-10,43
58	624	0,52	-1,12	-0,15	-0,92	-13,92	-6,79	620	1,54	3,96	-1,70	-2,84	10,62	-7,76
	278	1,21	-0,99	3,23	2,36	11,80	9,10	276	2,22	4,09	1,68	-8,79	-43,96	8,13
59	615	-1,29	-12,16	-6,67	1,11	-13,35	0,36	626	1,82	3,39	-6,04	-0,46	-2,02	1,60
	274	-3,61	-12,63	-1,98	2,88	14,41	-0,63	280	-0,50	2,92	-1,35	0,85	4,27	0,61
60	626	-1,94	1,20	-5,80	1,30	-1,67	-0,23	621	1,33	17,55	-6,91	-2,04	14,01	-1,30
	280	1,54	1,89	-1,38	0,85	4,27	2,73	277	4,81	18,25	-2,49	-3,74	-18,69	1,67
61	628	0,24	0,44	2,28	-1,75	-19,35	-9,41	629	-0,16	-1,57	2,98	-4,89	8,86	-10,83
	323	-0,62	0,27	-2,60	3,13	15,63	9,97	324	-1,02	-1,74	-1,90	-10,15	-50,76	8,55
62	629	1,20	-2,61	5,62	-5,59	8,72	6,76	632	0,97	-3,74	-1,60	7,98	-0,70	7,05
	324	0,70	-2,71	1,62	-10,15	-50,76	-11,82	325	0,47	-3,84	-5,60	0,46	2,29	-11,54
63	634	-0,51	4,98	-4,94	-5,86	8,84	7,29	635	-1,41	0,47	3,70	7,05	-1,17	7,16
	326	-0,20	5,04	-1,86	-10,59	-52,93	-12,26	327	-1,10	0,53	6,77	0,54	2,71	-12,39
64	638	-0,08	6,44	-2,13	-1,78	-20,24	-9,50	634	-0,59	3,88	-1,47	-5,27	8,96	-11,00
	328	1,64	6,79	2,33	3,06	15,32	10,29	326	1,13	4,23	3,00	-10,59	-52,93	8,79
65	632	0,49	-2,47	-1,79	4,35	-14,78	-2,12	640	0,80	-0,93	1,06	-1,58	1,01	-0,28
	325	-1,23	-2,82	-4,05	3,49	17,43	0,51	329	-0,92	-1,27	-1,20	-1,10	-5,51	2,35
66	640	-0,80	-2,13	0,87	-0,17	1,29	2,14	635	-0,52	-0,72	-2,17	-2,59	18,55	-0,10
	329	0,33	-1,91	-1,23	-1,10	-5,51	-0,43	327	0,61	-0,49	-4,27	-3,77	-18,84	-2,67

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
67	642	0,47	-5,36	5,29	-6,32	8,29	8,42	643	1,42	-0,60	-3,03	6,37	0,06	7,84
	330	0,15	-5,42	1,84	-10,66	-53,32	-11,66	331	1,10	-0,66	-6,49	0,31	1,57	-12,24
68	646	0,08	-6,96	2,27	-1,61	-19,76	-8,03	642	0,63	-4,23	2,03	-5,73	8,41	-9,62
	332	-1,76	-7,32	-2,60	2,40	12,02	10,71	330	-1,21	-4,59	-2,84	-10,66	-53,32	9,13
69	648	-1,23	2,62	-5,68	-5,66	8,49	6,67	649	-0,98	3,85	1,69	8,23	0,45	6,96
	333	-0,71	2,72	-1,70	-10,16	-50,79	-12,17	334	-0,46	3,95	5,66	0,29	1,45	-11,88
70	652	-0,24	-0,55	-2,31	-1,76	-19,49	-9,74	648	0,18	1,59	-2,88	-4,95	8,63	-11,16
	335	0,58	-0,39	2,58	3,19	15,96	9,88	333	1,00	1,75	2,01	-10,16	-50,79	8,46
71	643	0,49	0,58	-2,18	1,88	-17,80	0,10	654	0,79	2,11	0,94	-0,37	-1,67	1,90
	331	-0,60	0,36	-3,78	3,61	18,04	-2,17	336	-0,29	1,89	-0,66	1,06	5,30	-0,36
72	654	-0,86	0,95	1,10	1,06	-1,38	-0,25	649	-0,53	2,59	-1,98	-4,21	15,45	-2,24
	336	0,89	1,30	-0,64	1,06	5,30	2,14	334	1,21	2,94	-3,73	-3,62	-18,10	0,15
73	656	1,20	1,44	5,29	0,10	1,26	0,69	657	0,49	-2,11	-0,57	0,31	0,02	0,73
	402	2,27	1,66	0,73	-0,18	-0,90	-0,35	403	1,56	-1,90	-5,13	0,47	2,37	-0,30
74	657	0,49	-1,16	2,03	0,28	0,01	0,00	660	0,08	-3,20	-1,55	0,08	0,06	0,12
	403	-0,08	-1,27	0,52	0,47	2,37	0,51	404	-0,49	-3,31	-3,05	0,23	1,15	0,64
75	662	-0,60	1,89	-2,97	0,25	-0,85	-0,01	663	-0,47	2,54	3,08	0,13	0,00	0,19
	405	0,19	2,04	-1,15	0,54	2,69	0,18	406	0,32	2,70	4,91	0,27	1,36	0,38
76	666	-2,22	-0,95	-9,21	0,39	1,89	1,54	662	-1,29	3,68	1,79	0,32	-0,84	1,69
	407	-3,99	-1,31	-2,08	-1,27	-6,34	-1,77	405	-3,06	3,32	8,91	0,54	2,69	-1,61
77	660	-0,25	-3,11	-1,22	-1,62	-8,94	-0,09	668	0,28	-0,50	-1,35	-0,38	-1,11	-0,09
	404	-0,68	-3,20	-0,70	2,05	10,27	0,86	408	-0,16	-0,58	-0,82	0,10	0,48	0,86
78	668	-0,25	-0,69	-1,45	-0,32	-1,10	0,27	663	0,38	2,48	-1,41	3,10	16,55	0,17
	408	-0,04	-0,64	-1,10	0,10	0,48	0,48	406	0,60	2,53	-1,05	-3,52	-17,62	0,38
79	670	0,58	-2,32	2,85	-0,35	-6,90	-0,29	671	0,60	-2,21	-2,39	1,89	3,62	0,50
	409	-0,26	-2,49	0,75	0,96	4,80	-1,61	410	-0,23	-2,38	-4,49	-0,56	-2,82	-0,82
80	674	2,28	1,14	8,57	2,14	5,55	6,61	670	1,26	-3,98	-1,25	0,05	-6,82	7,37
	411	3,80	1,45	2,14	-7,78	-38,91	-10,07	409	2,77	-3,67	-7,67	0,96	4,80	-9,30
81	676	-0,67	1,06	-2,60	0,25	0,34	-0,17	677	-0,20	3,40	1,28	0,77	3,43	-0,08
	412	0,05	1,20	-0,84	0,58	2,91	1,03	413	0,52	3,54	3,03	-0,57	-2,84	1,13
82	680	-1,62	-2,85	-6,14	-0,19	0,80	-0,28	676	-0,61	2,22	0,33	0,24	0,34	-0,34
	414	-2,92	-3,11	-1,29	1,02	5,10	1,19	412	-1,91	1,96	5,17	0,58	2,91	1,13
83	671	-0,34	-1,79	-1,15	-1,39	-13,45	0,18	682	0,22	0,99	0,87	0,36	0,13	0,72
	410	-1,06	-1,93	-3,00	2,93	14,67	-0,37	415	-0,50	0,85	-0,98	0,39	1,97	0,18
84	682	0,02	0,09	1,05	0,59	0,18	-0,45	677	0,60	2,98	-0,95	1,86	10,16	-0,33
	415	0,73	0,23	-0,83	0,39	1,97	1,32	413	1,31	3,12	-2,84	-2,34	-11,71	1,45
85	490	-3,62	75,47	4,02	-1,13	-6,24	2,40	491	1,93	103,21	6,65	3,75	-13,39	2,89
	488	-2,60	75,68	-3,79	1,48	-29,03	0,74	489	2,95	103,41	-1,16	-6,20	-19,45	1,23
86	87	17,16	80,98	-11,50	1,10	5,49	4,26	88	18,16	85,98	2,55	6,52	32,62	2,22
	490	-3,97	76,76	-4,07	-0,48	-2,95	-1,91	491	-2,97	81,76	9,98	2,99	-17,19	-3,95
87	491	0,53	102,84	6,38	4,68	-13,20	2,29	493	4,12	120,77	16,58	-7,37	-9,93	1,42
	489	-4,45	101,84	10,86	-6,99	-19,61	6,28	492	-0,87	119,77	21,07	0,98	-32,04	5,42
88	88	15,28	87,65	7,49	6,52	32,62	-11,57	90	17,37	98,09	21,59	-2,69	-13,46	-12,27
	491	-6,93	83,21	9,70	3,92	-17,01	7,64	493	-4,85	93,65	23,80	-8,45	-15,35	6,94
89	496	-2,95	-112,83	-10,58	4,24	-13,68	2,24	497	-1,52	-105,68	-19,46	-5,12	-7,01	1,70
	494	1,38	-111,96	-14,59	-6,54	-19,42	5,85	495	2,81	-104,81	-23,47	0,56	-34,09	5,32
90	93	-17,10	-95,14	-11,53	5,91	29,55	-11,15	94	-15,31	-86,19	-24,64	-1,85	-9,24	-12,33
	496	4,48	-90,83	-12,83	3,83	-15,76	7,38	497	6,27	-81,88	-25,93	-7,62	-19,50	6,20
91	499	0,36	-105,86	-5,07	-1,06	-6,25	2,36	496	-0,87	-112,00	-10,49	3,50	-13,83	2,75
	498	1,44	-105,65	4,05	1,42	-29,03	0,85	494	0,21	-111,79	-1,37	-5,87	-19,29	1,24
92	96	-20,76	-104,64	10,93	1,32	6,61	3,68	93	-18,65	-94,09	-5,42	5,91	29,55	1,66
	499	3,98	-99,70	3,62	-0,59	-3,90	-1,48	496	6,09	-89,14	-12,74	3,09	-15,91	-3,50
93	502	2,82	112,21	10,43	4,21	-13,68	2,23	503	1,65	106,35	19,38	-5,18	-7,12	1,68
	500	-1,53	111,34	14,40	-6,56	-19,43	5,85	501	-2,70	105,48	23,35	0,58	-34,01	5,30
94	99	17,01	94,64	11,35	5,87	29,36	-11,09	100	15,42	86,73	24,59	-1,88	-9,39	-12,25
	502	-4,61	90,32	12,62	3,80	-15,76	7,35	503	-6,19	82,41	25,85	-7,63	-19,34	6,20
95	505	-0,51	104,21	5,05	-1,06	-6,29	2,37	502	0,94	111,46	10,37	3,46	-13,83	2,76
	504	-1,51	104,01	-4,07	1,42	-29,03	0,84	500	-0,06	111,26	1,24	-5,88	-19,29	1,23
96	102	20,53	103,26	-10,88	1,33	6,65	3,64	99	18,59	93,57	5,35	5,87	29,36	1,63
	505	-3,99	98,35	-3,67	-0,59	-3,98	-1,44	502	-5,93	88,67	12,56	3,05	-15,91	-3,45
97	508	-0,66	-103,45	-6,53	4,70	-13,20	2,29	509	-3,99	-120,09	-16,66	-7,30	-9,82	1,45
	506	4,30	-102,46	-11,05	-6,97	-19,61	6,27	507	0,97	-119,10	-21,18	0,97	-32,12	5,43
98	105	-15,38	-88,16	-7,66	6,55	32,76	-11,62	106	-17,26	-97,55	-21,66	-2,66	-13,30	-12,35
	508	6,81	-83,72	-9,89	3,95	-16,99	7,67	509	4,93	-93,11	-23,89	-8,44	-15,52	6,94
99	511	3,47	-77,12	-4,04	-1,14	-6,21	2,39	508	-1,86	-103,75	-6,78	3,78	-13,39	2,88
	510	2,53	-77,31	3,78	1,48	-29,04	0,75	506	-2,80	-103,94	1,04	-6,18	-19,45	1,24
100	108	-17,39	-82,37	11,55	1,09	5,47	4,28	105	-18,22	-86,50	-2,62	6,55	32,76	2,23
	511	3,96	-78,10	4,02	-0,47	-2,88	-1,94	508	3,13	-82,23	-10,14	3,02	-17,18	-3,99
101	493	13,17	122,55	27,18	-13,38	-29,10	2,74	513	-10,44	4,49	40,58	1,99	-1,69	0,42
	492	8,12	121,54	21,52	6,28	18,35	-0,18	512	-15,50	3,47	34,92	-1,28	-1,89	-2,49
102	90	17,94	97,50	22,79	-7,37	-36,87	-0,30	110	-0,22	6,68	38,89	1,26	6,32	1,44
	493	4,50	94,81	20,78	-0,77	33,98	-2,40	513	-13,66	3,99	36,88	1,74	-2,95	-0,66
103	513	10,70	10,58	40,87	0,13	-2,06	0,74	497	-13,01	-107,95	28,71	11,48	26,18	3,29
	512	15,43	11,53	35,87	0,25	-1,59	-2,18	495	-8,27	-107,00	23,70	-6,07	-23,22	0,37
104	110	2,51	5,30	39,30	1,26	6,32	-1,66	94	-15,70	-85,74	25,53	6,77	33,86	-3,92
	513	12,86	7,37	37,17	-0,12	-3,32	1,97	497	-5,35	-83,67	23,40	-1,15	-36,94	-0,29
105	503	13,02	108,61	28,64	-11,51	-26,21	3,25	515	-10,68	-9,90	40,86	-0,03	1,84	0,72
	501	8,26	107,66	23,62	6,07	22,89	0,35	514	-15,44	-10,85	35,83	-0,28	1,44	-2,18
106	100	15,80	86,28	25,41	-6,76	-33,82	-3,73	112	-2,40	-4,75	39,28	-1,15	-5,76	-1,51
	503	5,32	84,19	23,30	1,06	36,61	-0,37	515	-12,88	-6,85	37,16	0,22	3,07	1,85
107	515	10,46	-3,81	40,59	-1,89	1,47	0,44	509	-13,16	-121,89	27,24	13,34	29,05	2,78
	514	15,49	-2,80	34,96	1,25	1,74	-2,49	507	-8,12	-120,89	21,61	-6,28	-18,67	-0,16
108	112	0,33	-6,13	38,92	-1,15	-5,76	1,29	106	-17,84	-96,95	22,91	7,38	36,88	-0,49
	515	13,64	-3,47	36,89	-1,64	2,69	-0,53	509	-4,53	-94,29	20,88	0,67	-34,28	-2,31

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
109	518	0,07	55,84	3,02	-1,40	-0,27	1,70	519	1,57	63,33	8,86	5,31	-3,34	2,67
	516	-1,85	55,45	-0,78	1,76	-18,23	0,87	517	-0,35	62,95	5,06	-6,67	-14,00	1,83
110	155	9,99	47,38	-6,87	0,81	4,06	5,29	156	10,37	49,30	5,56	7,80	39,02	3,84
	518	-2,87	44,81	-0,06	-0,16	5,93	-2,90	519	-2,49	46,73	12,38	3,54	-12,16	-4,34
111	519	1,31	63,45	10,57	6,25	-3,15	4,04	521	1,56	64,70	14,48	-6,68	-13,41	2,93
	517	-1,70	62,85	14,07	-7,89	-14,24	5,44	520	-1,46	64,09	17,98	9,81	-5,96	4,33
112	156	8,70	50,28	10,74	7,80	39,02	-10,85	157	9,80	55,73	16,56	-3,22	-16,12	-11,90
	519	-3,88	47,76	14,09	4,49	-11,97	8,28	521	-2,79	53,22	19,92	-4,14	-0,71	7,23
113	524	-2,66	-68,51	-12,70	5,89	-3,39	3,81	525	-0,41	-57,24	-16,31	-5,09	-11,52	3,21
	522	0,50	-67,87	-16,59	-7,10	-14,13	5,01	523	2,76	-56,61	-20,20	8,19	-7,64	4,41
114	158	-9,47	-53,71	-13,04	7,50	37,48	-10,66	159	-8,75	-50,08	-18,28	-2,72	-13,59	-12,03
	524	2,64	-51,28	-16,09	4,32	-11,24	8,14	525	3,36	-47,65	-21,33	-3,39	-3,00	6,77
115	527	-1,94	-70,91	-3,29	-1,33	-0,23	1,67	524	-1,31	-67,78	-10,74	5,17	-3,53	2,49
	526	1,57	-70,21	0,61	1,67	-18,13	1,04	522	2,19	-67,08	-6,84	-6,12	-13,94	1,86
116	160	-11,35	-58,38	6,56	0,97	4,84	4,91	158	-10,30	-53,09	-6,56	7,50	37,48	3,48
	527	3,07	-55,50	-1,01	-0,19	5,49	-2,70	524	4,12	-50,21	-14,13	3,60	-11,39	-4,13
117	530	2,57	68,08	12,58	5,86	-3,40	3,80	531	0,48	57,61	16,27	-5,14	-11,59	3,17
	528	-0,57	67,45	16,43	-7,09	-14,11	5,01	529	-2,67	56,98	20,12	8,22	-7,59	4,38
118	161	9,41	53,36	12,90	7,45	37,25	-10,60	162	8,81	50,35	18,27	-2,74	-13,68	-11,95
	530	-2,71	50,94	15,92	4,30	-11,24	8,09	531	-3,31	47,93	21,30	-3,41	-2,92	6,74
119	533	1,84	69,87	3,27	-1,33	-0,27	1,68	530	1,34	67,40	10,67	5,13	-3,55	2,49
	532	-1,60	69,18	-0,63	1,66	-18,09	1,04	528	-2,09	66,71	6,77	-6,10	-13,91	1,85
120	163	11,22	57,51	-6,52	0,97	4,85	4,88	161	10,26	52,74	6,56	7,45	37,25	3,45
	533	-3,06	54,66	0,93	-0,19	5,41	-2,66	530	-4,02	49,88	14,01	3,57	-11,39	-4,09
121	536	-1,40	-63,87	-10,69	6,27	-3,14	4,05	537	-1,49	-64,32	-14,53	-6,62	-13,33	2,96
	534	1,63	-63,27	-14,22	-7,89	-14,26	5,44	535	1,54	-63,72	-18,06	9,77	-6,02	4,36
122	164	-8,77	-50,62	-10,87	7,84	39,21	-10,90	165	-9,73	-55,45	-16,58	-3,20	-16,02	-11,97
	536	3,80	-48,10	-14,24	4,51	-11,97	8,32	537	2,84	-52,94	-19,96	-4,11	-0,80	7,25
123	539	-0,17	-56,88	-3,04	-1,40	-0,23	1,70	536	-1,54	-63,71	-8,93	5,34	-3,32	2,67
	538	1,82	-56,48	0,77	1,76	-18,26	0,87	534	0,45	-63,31	-5,12	-6,68	-14,02	1,84
124	166	-10,12	-48,25	6,91	0,81	4,05	5,32	164	-10,40	-49,65	-5,56	7,84	39,21	3,87
	539	2,87	-45,65	-0,01	-0,15	6,00	-2,93	536	2,59	-47,05	-12,48	3,57	-12,16	-4,38
125	521	5,85	65,43	21,31	-9,64	-24,10	1,51	541	-6,88	1,78	24,89	2,08	-0,39	-1,21
	520	6,60	65,58	21,84	11,99	21,21	0,61	540	-6,13	1,93	25,43	-2,52	-1,32	-2,11
126	157	11,07	54,91	17,42	-6,49	-32,45	0,17	167	0,62	2,65	26,20	1,31	6,56	1,06
	521	2,47	53,19	18,13	1,10	29,62	-2,75	541	-7,98	0,93	26,92	1,73	-2,10	-1,86
127	541	7,07	5,81	25,13	0,20	-0,76	-0,78	525	-5,73	-58,16	22,36	7,69	21,04	2,33
	540	6,01	5,60	26,00	-0,11	-0,84	-1,62	523	-6,78	-58,37	23,23	-9,85	-21,47	1,49
128	167	0,45	2,73	26,58	1,31	6,56	-1,83	159	-9,95	-49,29	19,14	5,86	29,30	-3,11
	541	7,57	4,15	27,16	-0,14	-2,48	0,60	525	-2,84	-47,87	19,72	-2,40	-29,43	-0,68
129	531	5,74	58,52	22,31	-7,72	-20,94	2,27	543	-7,05	-5,44	25,11	-0,10	0,61	-0,81
	529	6,77	58,72	23,16	9,87	21,17	1,44	542	-6,03	-5,23	25,97	-0,01	0,77	-1,64
130	162	10,01	49,58	19,07	-5,84	-29,18	-2,93	168	-0,40	-2,46	26,56	-1,19	-5,95	-1,67
	531	2,83	48,14	19,66	2,29	29,13	-0,78	543	-7,58	-3,90	27,14	0,24	2,31	0,47
131	543	6,90	-1,40	24,90	-1,97	0,23	-1,18	537	-5,84	-65,07	21,35	9,60	24,15	1,57
	542	6,12	-1,56	25,45	2,40	1,25	-2,09	535	-6,62	-65,23	21,90	-11,96	-21,47	0,66
132	168	-0,56	-2,37	26,23	-1,19	-5,95	0,90	165	-11,01	-54,62	17,49	6,50	32,52	-0,02
	543	7,97	-0,67	26,93	-1,63	1,93	-1,72	537	-2,48	-52,92	18,19	-1,20	-29,87	-2,64
133	546	0,08	26,57	1,18	-1,67	6,22	1,12	547	0,41	28,20	4,95	6,86	1,87	2,35
	544	-0,47	26,46	0,76	1,77	-13,63	1,13	545	-0,15	28,08	4,53	-6,73	-9,30	2,36
134	211	4,48	18,80	-4,09	1,56	7,81	6,19	212	4,11	16,95	3,74	10,51	52,54	5,07
	546	-1,56	17,59	2,45	-0,04	14,37	-4,93	547	-1,93	15,75	10,28	4,97	-7,57	-6,04
135	547	1,74	28,61	9,08	7,95	2,09	4,96	549	1,49	27,37	12,92	-8,47	-6,93	4,01
	545	-1,76	27,91	11,65	-7,88	-9,53	5,29	548	-2,01	26,67	15,49	8,85	-1,13	4,33
136	212	2,10	18,11	8,96	10,51	52,54	-12,46	213	1,29	14,08	10,29	-0,67	-3,36	-12,62
	547	-2,28	17,23	14,40	6,07	-7,35	8,74	549	-3,09	13,20	15,73	-7,20	-0,60	8,58
137	552	-1,93	-29,45	-11,89	7,54	1,97	4,70	553	-1,26	-26,10	-15,01	-6,85	-4,92	4,29
	550	1,53	-28,75	-14,66	-7,38	-9,41	5,00	551	2,20	-25,41	-17,78	7,28	-3,10	4,59
138	214	-2,08	-17,58	-11,30	10,26	51,30	-12,27	215	-1,60	-15,16	-12,00	-0,37	-1,83	-12,73
	552	2,23	-16,72	-16,78	5,82	-6,60	8,77	553	2,72	-14,29	-17,47	-6,25	-1,94	8,31
139	555	-1,22	-29,25	-1,37	-1,63	6,36	1,16	552	-1,18	-29,09	-7,06	6,68	1,80	2,27
	554	1,23	-28,76	-1,14	1,72	-13,72	1,21	550	1,26	-28,60	-6,82	-6,46	-9,23	2,33
140	216	-3,10	-16,09	2,91	1,77	8,84	5,86	214	-3,24	-16,79	-4,62	10,26	51,30	4,79
	555	2,36	-15,00	-4,42	-0,10	14,00	-4,69	552	2,22	-15,70	-11,95	4,96	-6,78	-5,75
141	558	1,89	29,20	11,74	7,51	1,95	4,69	559	1,29	26,20	14,96	-6,90	-5,00	4,25
	556	-1,56	28,51	14,48	-7,36	-9,39	4,99	557	-2,15	25,51	17,70	7,32	-3,03	4,55
142	217	2,06	17,40	11,16	10,21	51,03	-12,20	218	1,60	15,14	12,00	-0,37	-1,87	-12,64
	558	-2,26	16,54	16,59	5,80	-6,60	8,71	559	-2,71	14,27	17,43	-6,28	-1,90	8,27
143	561	1,15	28,74	1,35	-1,62	6,31	1,16	558	1,17	28,86	6,99	6,64	1,78	2,27
	560	-1,22	28,26	1,11	1,72	-13,67	1,21	556	-1,20	28,38	6,74	-6,44	-9,20	2,32
144	219	3,09	15,81	-2,91	1,77	8,84	5,82	217	3,25	16,61	4,64	10,21	51,03	4,75
	561	-2,33	14,73	4,29	-0,10	13,89	-4,64	558	-2,17	15,52	11,84	4,93	-6,77	-5,71
145	564	-1,78	-28,85	-9,23	7,97	2,11	4,97	565	-1,46	-27,27	-12,98	-8,41	-6,84	4,04
	562	1,73	-28,15	-11,82	-7,89	-9,54	5,29	563	2,05	-26,57	-15,58	8,80	-1,21	4,37
146	220	-2,13	-18,27	-9,10	10,55	52,74	-12,51	221	-1,29	-14,09	-10,31	-0,66	-3,30	-12,70
	564	2,26	-17,40	-14,58	6,08	-7,34	8,79	565	3,10	-13,22	-15,78	-7,17	-0,65	8,60
147	567	-0,16	-27,08	-1,20	-1,68	6,26	1,11	564	-0,43	-28,42	-5,04	6,89	1,89	2,35
	566	0,49	-26,95	-0,78	1,78	-13,66	1,13	562	0,22	-28,29	-4,62	-6,75	-9,31	2,37
148	222	-4,49	-19,06	4,08	1,56	7,82	6,22	220	-4,10	-17,13	-3,74	10,55	52,74	5,10
	567	1,59	-17,85	-2,56	-0,04	14,44	-4,96	564	1,98	-15,92	-10,38	5,00	-7,56	-6,08
149	549	2,74	27,43	19,40	-11,78	-25,71	1,68	569	-2,80	-0,26	24,30	2,41	0,21	-1,25
	548	2,66	27,42	20,80	11,65	24,19	1,06	568	-2,88	-0,28	25,70	-2,42	-0,52	-1,86
150	213	2,64	13,20	16,10	-5,78	-28,91	0,93	223	-0,09	-0,41	23,18	1,59	7,95	2,35
	549	-0,80	12,51	18,93	-1,17	27,35	-2,21	569	-3,53	-1,10	26,00	2,10	-1,35	-0,79

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
151	569	2,97	1,60	24,75	0,19	-0,23	-0,74	553	-2,58	-26,16	20,78	9,87	24,93	2,65
	568	2,71	1,54	26,21	-0,07	-0,05	-1,41	551	-2,84	-26,21	22,24	-9,77	-23,92	1,98
152	223	-0,10	-0,41	23,53	1,59	7,95	-0,79	215	-2,88	-14,31	17,29	5,68	28,41	-2,50
	569	3,22	0,26	26,45	-0,12	-1,79	1,87	553	0,44	-13,65	20,21	-0,43	-26,61	0,17
153	559	2,60	26,26	20,72	-9,89	-24,68	2,58	571	-2,95	-1,50	24,73	-0,07	0,11	-0,77
	557	2,83	26,30	22,18	9,78	23,60	1,92	570	-2,72	-1,45	26,18	-0,05	0,07	-1,43
154	218	2,88	14,30	17,23	-5,63	-28,13	-2,29	224	0,10	0,40	23,51	-1,43	-7,15	-0,61
	559	-0,45	13,63	20,16	0,30	26,29	0,03	571	-3,23	-0,27	26,43	0,25	1,68	1,72
155	571	2,82	0,36	24,33	-2,28	-0,33	-1,22	565	-2,72	-27,33	19,47	11,74	25,89	1,74
	570	2,86	0,37	25,73	2,31	0,54	-1,84	563	-2,67	-27,32	20,87	-11,62	-24,46	1,12
156	224	0,08	0,41	23,21	-1,43	-7,15	2,17	221	-2,64	-13,21	16,16	5,82	29,11	0,72
	571	3,52	1,09	26,03	-1,97	1,24	-0,63	565	0,79	-12,52	18,98	1,04	-27,60	-2,08
157	574	0,58	9,09	-0,29	-1,73	10,48	-0,12	575	-0,97	1,33	0,92	8,24	6,05	1,50
	572	0,97	9,17	2,09	1,64	-7,39	0,81	573	-0,58	1,41	3,30	-5,91	-4,16	2,43
158	267	1,07	2,21	-2,09	0,35	1,75	8,57	268	-0,11	-3,69	1,35	12,11	60,55	7,57
	574	-0,49	1,90	4,07	0,53	21,76	-7,60	575	-1,67	-4,00	7,51	6,14	-4,46	-8,60
159	575	2,01	2,24	6,01	9,25	6,26	5,08	577	0,34	-6,12	6,36	-8,02	-1,68	4,51
	573	-0,42	1,76	8,08	-6,95	-4,37	4,42	576	-2,10	-6,61	8,43	8,88	4,65	3,86
160	268	-2,25	-2,43	5,88	12,11	60,55	-12,74	269	-5,02	-16,27	0,41	1,38	6,90	-12,85
	575	-0,38	-2,06	12,60	7,15	-4,25	8,68	577	-3,15	-15,90	7,13	-7,78	-0,46	8,57
161	580	-1,18	0,64	-7,96	8,58	6,17	4,73	581	-0,93	1,90	-7,72	-6,55	-0,38	4,68
	578	1,24	1,12	-10,15	-6,62	-4,28	4,16	579	1,49	2,38	-9,91	7,42	3,24	4,11
162	270	2,74	5,80	-6,83	11,58	57,91	-12,09	271	3,66	10,39	-1,37	1,39	6,94	-12,41
	580	1,19	5,49	-13,86	6,63	-3,53	8,57	581	2,10	10,08	-8,40	-6,55	-0,39	8,26
163	583	-0,77	-0,66	0,32	-1,65	10,34	0,03	580	-0,44	0,95	-2,11	7,79	6,02	1,51
	582	0,41	-0,43	-2,48	1,59	-7,48	0,79	578	0,73	1,18	-4,91	-5,80	-4,12	2,28
164	272	2,25	10,32	0,35	0,58	2,89	8,07	270	1,52	6,65	-1,25	11,58	57,91	7,18
	583	1,63	10,19	-6,40	0,44	20,80	-7,06	580	0,89	6,52	-8,01	5,85	-3,69	-7,96
165	586	1,19	-0,72	7,82	8,57	6,16	4,73	587	0,92	-2,09	7,72	-6,62	-0,43	4,64
	584	-1,22	-1,21	9,96	-6,60	-4,26	4,16	585	-1,49	-2,57	9,86	7,46	3,30	4,07
166	273	-2,74	-5,86	6,75	11,55	57,74	-12,06	274	-3,71	-10,70	1,45	1,40	6,99	-12,36
	586	-1,16	-5,54	13,66	6,63	-3,52	8,52	587	-2,13	-10,38	8,36	-6,62	-0,42	8,23
167	589	0,73	0,68	-0,32	-1,65	10,32	0,03	586	0,39	-1,04	2,08	7,77	6,00	1,51
	588	-0,36	0,46	2,42	1,59	-7,43	0,81	584	-0,70	-1,26	4,82	-5,77	-4,09	2,28
168	275	-2,15	-10,06	-0,38	0,59	2,96	8,02	273	-1,48	-6,72	1,34	11,55	57,74	7,13
	589	-1,57	-9,95	6,21	0,43	20,73	-7,03	586	-0,90	-6,60	7,92	5,84	-3,68	-7,92
169	592	-2,00	-2,30	-6,16	9,25	6,27	5,07	593	-0,35	5,96	-6,41	-7,95	-1,59	4,55
	590	0,45	-1,81	-8,25	-6,97	-4,38	4,42	591	2,10	6,45	-8,50	8,83	4,57	3,89
170	276	2,25	2,42	-5,97	12,13	60,66	-12,76	277	4,96	16,00	-0,41	1,38	6,91	-12,89
	592	0,41	2,05	-12,75	7,15	-4,25	8,72	593	3,12	15,63	-7,19	-7,72	-0,46	8,59
171	595	-0,61	-9,05	0,28	-1,73	10,50	-0,12	592	0,92	-1,40	-0,98	8,25	6,07	1,50
	594	-0,92	-9,11	-2,12	1,65	-7,43	0,80	590	0,61	-1,46	-3,38	-5,94	-4,18	2,42
172	278	-0,96	-1,93	2,04	0,35	1,73	8,60	276	0,16	3,66	-1,31	12,13	60,66	7,60
	595	0,55	-1,62	-4,23	0,53	21,80	-7,62	592	1,66	3,96	-7,58	6,15	-4,45	-8,62
173	577	-0,58	-6,56	11,29	-10,99	-23,33	1,32	597	0,31	-2,12	14,38	2,19	0,75	-1,53
	576	0,12	-6,42	13,97	11,60	24,82	1,53	596	1,00	-1,98	17,06	-2,34	0,17	-1,32
174	269	-3,74	-17,15	8,77	-4,62	-23,08	0,31	279	-0,80	-2,42	11,49	1,46	7,28	1,74
	577	-3,11	-17,02	13,64	-1,54	23,94	-1,78	597	-0,16	-2,29	16,37	1,94	-0,51	-0,35
175	597	-0,32	-2,06	14,74	0,09	0,33	-1,04	581	0,58	2,44	12,24	9,17	23,85	2,23
	596	-1,14	-2,22	17,31	-0,07	0,62	-0,92	579	-0,24	2,28	14,80	-9,82	-23,25	2,34
176	279	-0,28	-2,68	11,54	1,46	7,28	-0,88	271	2,50	11,19	8,87	4,86	24,28	-2,35
	597	-0,01	-2,63	16,73	-0,16	-0,93	1,83	581	2,76	11,24	14,06	-0,09	-22,44	0,36
177	587	-0,57	-2,63	12,19	-9,19	-23,44	2,15	599	0,33	1,89	14,73	0,04	-0,42	-1,07
	585	0,22	-2,47	14,76	9,81	22,89	2,29	598	1,12	2,04	17,30	-0,06	-0,52	-0,93
178	274	-2,56	-11,49	8,88	-4,75	-23,75	-2,17	280	0,23	2,46	11,54	-1,29	-6,47	-0,71
	587	-2,78	-11,53	14,06	-0,09	22,02	0,23	599	0,01	2,41	16,72	0,30	0,91	1,69
179	599	-0,30	1,94	14,41	-2,07	-0,84	-1,50	593	0,59	6,40	11,35	10,95	23,62	1,39
	598	-1,02	1,80	17,10	2,22	-0,06	-1,30	591	-0,13	6,25	14,03	-11,58	-25,06	1,59
180	280	0,75	2,19	11,51	-1,29	-6,47	1,56	277	3,68	16,88	8,77	4,69	23,43	0,12
	599	0,15	2,08	16,41	-1,80	0,49	-0,20	593	3,09	16,77	13,67	1,38	-24,20	-1,64
181	602	0,46	1,44	0,42	-1,39	6,89	-1,34	603	-0,96	-5,63	-0,83	7,03	5,47	0,62
	600	1,03	1,55	1,42	1,29	-2,76	-0,57	601	-0,38	-5,51	0,17	-5,42	-2,39	1,39
182	323	0,46	-1,25	-1,55	-2,44	-12,19	10,09	324	-0,17	-4,39	-1,20	10,33	51,65	9,10
	602	0,56	-1,23	1,92	1,21	19,91	-8,56	603	-0,07	-4,37	2,28	4,50	-7,15	-9,54
183	603	0,53	-5,17	1,91	7,80	5,62	3,73	605	-0,88	-12,23	-4,36	-7,53	-4,54	3,73
	601	0,76	-5,12	2,17	-6,16	-2,53	2,87	604	-0,65	-12,18	-4,09	7,54	9,10	2,87
184	324	-1,55	-3,65	2,32	10,33	51,65	-11,06	325	-2,14	-6,59	-6,62	-1,20	-6,00	-11,08
	603	0,25	-3,29	5,02	5,28	-7,00	8,11	605	-0,34	-6,23	-3,92	-5,39	6,19	8,09
185	608	0,14	8,74	-0,91	7,91	6,07	3,44	609	-0,23	6,89	5,45	-7,08	-5,16	3,92
	606	0,45	8,80	-2,07	-5,69	-2,61	2,82	607	0,08	6,95	4,29	6,38	9,34	3,29
186	326	2,33	6,53	-1,13	10,69	53,46	-11,44	327	1,44	2,10	8,68	-1,51	-7,53	-11,68
	608	0,43	6,15	-5,05	5,24	-7,31	8,42	609	-0,45	1,72	4,75	-4,48	7,84	8,18
187	611	0,21	9,37	0,38	-1,41	7,17	-1,38	608	0,10	8,78	2,49	7,30	5,95	0,53
	610	-0,11	9,31	-2,11	1,27	-2,58	-0,49	606	-0,23	8,72	0,00	-5,14	-2,50	1,42
188	328	1,73	10,94	1,66	-2,52	-12,59	10,35	326	1,00	7,30	3,74	10,69	53,46	9,33
	611	-0,19	10,56	-3,74	1,30	20,75	-8,86	608	-0,91	6,91	-1,66	4,62	-7,43	-9,88
189	605	-2,92	-12,81	-2,87	-8,30	-14,24	0,80	613	-0,93	-2,84	-6,33	2,05	0,65	-1,45
	604	1,06	-12,02	-0,10	8,16	16,21	1,26	612	3,06	-2,04	-3,56	-1,61	0,55	-0,98
190	325	-0,13	-7,71	-6,42	-2,96	-14,82	1,13	329	0,85	-2,82	-5,46	1,31	6,57	2,31
	605	-0,60	-7,81	-3,54	-2,66	13,96	-1,70	613	0,38	-2,91	-2,58	1,88	-0,23	-0,53
191	613	0,83	-2,31	-6,34	0,27	0,30	-0,91	609	2,85	7,79	-3,21	7,32	15,81	1,78
	612	-2,99	-3,08	-3,82	0,16	0,90	-0,81	607	-0,97	7,02	-0,69	-6,61	-14,74	1,87
192	329	-1,72	-1,52	-5,49	1,31	6,57	-0,20	327	-0,74	3,34	-7,26	3,39	16,94	-1,66
	613	-0,17	-1,22	-2,59	0,10	-0,59	1,60	609	0,80	3,65	-4,37	1,42	-13,73	0,14

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
193	616	-0,13	-8,86	0,99	7,75	5,87	3,41	617	0,22	-7,11	-5,22	-6,86	-4,90	3,86
	614	-0,41	-8,92	2,02	-5,65	-2,54	2,71	615	-0,06	-7,16	-4,18	6,44	9,18	3,17
194	330	-2,36	-6,75	1,26	10,44	52,21	-11,02	331	-1,46	-2,26	-8,34	-1,41	-7,06	-11,27
	616	-0,44	-6,37	4,97	5,12	-7,26	8,26	617	0,46	-1,87	-4,63	-4,38	7,48	8,01
195	619	-0,21	-9,40	-0,32	-1,37	6,89	-1,38	616	-0,12	-8,91	-2,29	7,15	5,75	0,52
	618	0,12	-9,33	2,03	1,26	-2,52	-0,56	614	0,22	-8,84	0,06	-5,10	-2,43	1,34
196	332	-1,69	-11,06	-1,61	-2,68	-13,42	10,46	330	-0,98	-7,53	-3,41	10,44	52,21	9,44
	619	0,23	-10,68	3,49	1,32	20,37	-8,78	616	0,94	-7,15	1,69	4,52	-7,38	-9,79
197	622	-0,54	5,16	-1,88	7,86	5,69	3,75	623	0,84	12,04	4,46	-7,55	-4,45	3,78
	620	-0,71	5,13	-2,23	-6,18	-2,54	2,91	621	0,66	12,00	4,11	7,46	9,01	2,93
198	333	1,57	3,66	-2,30	10,42	52,11	-11,23	334	2,12	6,45	6,79	-1,17	-5,84	-11,25
	622	-0,24	3,30	-5,11	5,33	-6,93	8,16	623	0,31	6,09	3,97	-5,44	6,06	8,14
199	625	-0,45	-1,27	-0,38	-1,41	7,05	-1,34	622	0,93	5,62	0,95	7,08	5,53	0,62
	624	-1,00	-1,38	-1,48	1,30	-2,81	-0,53	620	0,38	5,51	-0,15	-5,44	-2,39	1,43
200	335	-0,43	1,32	1,64	-2,34	-11,70	10,01	333	0,19	4,41	1,42	10,42	52,11	9,03
	625	-0,56	1,29	-2,07	1,19	20,05	-8,57	622	0,06	4,38	-2,28	4,56	-7,08	-9,56
201	617	-2,83	-7,99	-3,19	-7,09	-15,20	1,68	627	-0,81	2,12	-6,33	-0,13	-0,40	-0,93
	615	0,97	-7,23	-0,60	6,64	14,27	1,79	626	2,99	2,88	-3,74	-0,20	-0,73	-0,81
202	331	0,72	-3,49	-7,23	-3,23	-16,14	-1,40	336	1,70	1,40	-5,48	-1,18	-5,90	-0,04
	617	-0,76	-3,79	-4,22	-1,44	13,06	0,08	627	0,22	1,11	-2,47	0,09	0,68	1,45
203	627	0,94	2,65	-6,32	-1,89	-0,76	-1,41	623	2,94	12,65	-2,91	8,37	14,65	0,89
	626	-3,07	1,85	-3,50	1,56	-0,38	-0,97	621	-1,07	11,85	-0,09	-8,14	-16,51	1,33
204	336	-0,89	2,71	-5,46	-1,18	-5,90	2,14	334	0,09	7,59	-6,55	3,07	15,33	0,91
	627	-0,36	2,81	-2,46	-1,68	0,33	-0,38	623	0,62	7,69	-3,55	2,56	-14,37	-1,61
205	630	0,65	-0,69	1,13	-0,46	1,39	0,92	631	0,43	-1,79	-0,36	-0,40	0,91	1,92
	628	0,25	-0,77	-0,07	0,99	-5,64	-1,56	629	0,03	-1,87	-1,56	-7,13	-2,33	-0,55
206	402	-2,27	-2,33	2,34	1,53	7,66	-0,10	403	-1,97	-0,81	-3,82	0,28	1,40	0,31
	630	-1,01	-2,08	4,15	-0,93	-0,96	1,55	631	-0,71	-0,56	-2,02	-0,13	2,24	1,96
207	631	0,01	-2,27	3,17	-0,23	0,95	2,10	633	-0,01	-2,36	-1,15	1,37	1,50	2,05
	629	0,24	-2,23	1,08	-7,82	-2,47	1,89	632	0,22	-2,31	-3,24	8,31	0,96	1,84
208	403	-0,37	-1,44	1,83	0,28	1,40	0,52	404	-0,65	-2,82	-2,24	0,34	1,70	0,28
	631	-0,10	-1,39	1,51	0,04	2,27	1,92	633	-0,38	-2,77	-2,56	0,92	-0,76	1,68
209	636	0,53	4,42	-2,66	-0,51	1,36	2,19	637	-0,40	-0,21	3,13	1,00	0,73	2,34
	634	0,42	4,39	-1,68	-8,22	-2,92	2,05	635	-0,50	-0,23	4,11	7,58	1,46	2,20
210	405	0,84	2,58	-1,18	0,23	1,17	0,23	406	0,54	1,10	5,00	0,18	0,91	0,21
	636	0,64	2,54	-2,17	-0,18	3,02	1,87	637	0,34	1,06	4,01	0,86	0,06	1,85
211	639	-0,81	5,97	-0,10	-0,53	1,85	1,18	636	-1,31	3,49	2,71	-0,67	1,33	2,10
	638	0,37	6,20	-1,03	1,04	-6,13	-1,36	634	-0,13	3,72	1,79	-7,62	-2,80	-0,43
212	407	4,88	7,31	-3,03	2,62	13,08	-1,55	405	3,72	1,47	8,88	0,23	1,17	-0,98
	639	1,99	6,73	-8,71	-1,23	-1,66	2,31	636	0,82	0,90	3,20	-0,33	2,99	2,89
213	633	-0,39	-2,10	0,19	-1,14	-12,95	0,66	641	-0,19	-1,07	0,15	0,23	-0,34	-0,60
	632	1,00	-1,82	-0,01	10,47	15,83	0,67	640	1,21	-0,79	-0,05	-1,56	1,07	-0,59
214	404	-0,58	-2,87	0,31	-2,16	-10,80	0,91	408	-0,15	-0,72	0,04	-0,07	-0,33	0,32
	633	-0,26	-2,80	0,37	3,81	11,81	0,75	641	0,17	-0,66	0,10	0,58	1,41	0,17
215	641	0,08	-1,36	-0,01	-0,42	-0,46	-0,44	637	0,28	-0,36	-0,34	2,21	18,72	1,18
	640	-1,15	-1,61	-0,23	-0,16	1,35	-0,39	635	-0,95	-0,61	-0,57	-10,18	-19,42	1,23
216	408	-0,11	-0,74	-0,24	-0,07	-0,33	0,14	406	0,29	1,27	-0,41	3,45	17,24	0,76
	641	-0,01	-0,72	-0,06	-0,07	1,28	0,35	637	0,39	1,29	-0,23	-4,93	-16,96	0,97
217	644	-0,69	-4,99	3,00	-1,34	2,42	2,70	645	0,33	0,10	-2,37	-0,16	3,29	2,33
	642	-0,48	-4,95	1,54	-8,47	-2,48	3,09	643	0,54	0,14	-3,84	6,16	-0,99	2,71
218	409	-0,87	-2,98	1,22	-0,45	-2,27	-1,85	410	-0,50	-1,12	-4,27	1,01	5,04	-0,89
	644	-0,76	-2,96	1,85	-0,06	8,83	0,66	645	-0,39	-1,10	-3,64	-1,57	-3,73	1,62
219	647	0,67	-7,00	0,45	-0,74	5,20	2,25	644	1,26	-4,04	-1,91	-1,81	2,32	2,57
	646	-0,39	-7,21	0,63	1,00	-6,73	0,32	642	0,20	-4,25	-1,73	-7,89	-2,37	0,64
220	411	-5,04	-9,27	3,64	8,48	42,39	-10,08	409	-3,57	-1,94	-7,20	-0,45	-2,27	-8,81
	647	-2,14	-8,69	7,78	-2,84	-5,31	6,19	644	-0,67	-1,36	-3,06	-0,53	8,74	7,46
221	650	0,08	2,33	-3,24	-0,21	0,17	2,24	651	0,15	2,70	1,27	1,83	3,94	2,24
	648	-0,24	2,27	-1,25	-7,78	-2,15	1,53	649	-0,16	2,64	3,26	7,96	-0,88	1,53
222	412	0,38	1,29	-1,84	0,26	1,30	1,10	413	0,78	3,25	2,48	1,11	5,57	0,81
	650	0,18	1,25	-1,67	0,15	1,96	2,00	651	0,57	3,21	2,66	0,24	-3,99	1,71
223	653	-0,75	0,46	-1,05	-0,39	0,93	0,71	650	-0,48	1,83	0,51	-0,35	0,14	1,83
	652	-0,24	0,56	-0,01	0,98	-5,80	-1,85	648	0,03	1,93	1,55	-7,08	-2,01	-0,72
224	414	2,60	2,52	-2,68	0,52	2,59	1,49	412	2,21	0,57	4,17	0,26	1,30	1,79
	653	1,27	2,26	-4,77	-0,68	-0,54	0,88	650	0,88	0,30	2,08	0,01	1,93	1,18
225	645	-0,72	0,14	-0,81	-3,60	-17,42	1,29	655	-0,47	1,38	-0,20	-0,25	-0,28	-0,62
	643	0,99	0,48	0,12	8,98	17,70	1,55	654	1,24	1,72	0,73	-0,26	-1,12	-0,35
226	410	0,26	-1,54	-2,36	-2,97	-14,87	-0,26	415	0,73	0,83	-0,15	-0,41	-2,07	-0,16
	645	-0,37	-1,67	-0,06	2,75	14,30	0,87	655	0,10	0,71	2,15	-0,35	-0,78	0,97
227	655	0,30	1,35	-0,06	-1,04	-0,44	-0,58	651	0,54	2,54	-0,53	1,37	13,74	0,64
	654	-1,33	1,03	0,89	1,17	-0,83	-0,71	649	-1,10	2,22	0,41	-10,63	-16,64	0,51
228	415	-0,33	1,37	0,00	-0,41	-2,07	0,87	413	0,11	3,60	-1,90	2,31	11,56	1,65
	655	-0,45	1,35	2,29	-1,14	-0,94	-0,11	651	0,00	3,57	0,39	-3,92	-12,69	0,67
229	658	0,66	0,37	1,14	0,02	0,24	0,18	659	0,47	-0,60	0,15	0,06	0,08	0,13
	656	-0,74	0,09	-0,58	-0,04	0,55	0,33	657	-0,94	-0,88	-1,56	0,41	0,53	0,28
230	469	-0,74	-0,63	0,92	-0,02	-0,11	0,17	470	-0,61	0,02	-1,24	-0,03	-0,16	0,16
	658	-0,41	-0,56	1,37	0,03	0,24	0,16	659	-0,28	0,09	-0,79	0,11	0,31	0,16
231	659	-0,13	-0,63	1,89	0,08	0,09	0,24	661	-0,44	-2,16	-1,55	0,15	0,78	0,13
	657	0,52	-0,50	1,03	0,38	0,52	0,12	660	0,22	-2,03	-2,42	0,07	0,02	0,02
232	470	-0,01	-0,23	1,06	-0,03	-0,16	0,18	471	-0,09	-0,60	-1,87	0,19	0,97	0,16
	659	-0,10	-0,25	0,95	0,13	0,32	0,12	661	-0,17	-0,61	-1,99	-0,15	-0,70	0,10
233	664	0,41	1,06	-3,12	0,03	0,36	0,45	665	0,52	1,63	2,88	0,19	0,60	0,26
	662	-0,69	0,85	-2,24	0,47	0,22	0,34	663	-0,58	1,41	3,76	0,17	0,19	0,15
234	472	0,10	0,30	-1,64	-0,08	-0,38	0,01	473	0,08	0,23	3,74	0,12	0,58	0,01
	664	0,41	0,36	-1,98	0,15	0,99	0,20	665	0,39	0,29	3,40	0,00	-0,34	0,19

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
235	667	-1,34	0,66	-1,35	-0,01	0,73	0,61	664	-1,31	0,81	0,68	-0,01	0,36	0,39
	666	1,66	1,26	0,48	0,00	-0,04	0,73	662	1,69	1,41	2,51	0,53	0,23	0,50
236	474	2,46	2,38	-1,96	0,85	4,25	-0,88	472	1,90	-0,43	4,50	-0,08	-0,38	-0,80
	667	1,24	2,14	-4,64	-0,20	-0,26	0,93	664	0,68	-0,67	1,83	0,12	0,99	1,01
237	661	-0,35	-2,08	-1,10	-1,55	-7,56	-0,14	669	0,00	-0,33	-1,57	-0,09	-1,21	-0,11
	660	0,01	-2,00	-0,72	1,86	8,45	0,25	668	0,36	-0,26	-1,19	0,10	1,29	0,29
238	471	0,04	-0,66	-1,48	-1,42	-7,10	0,37	475	0,11	-0,31	-1,52	-0,02	-0,10	0,33
	661	0,11	-0,64	-0,86	1,40	7,22	-0,08	669	0,18	-0,30	-0,90	0,39	1,17	-0,12
239	669	0,00	-0,32	-1,58	-0,10	-1,22	-0,03	665	0,37	1,53	-1,21	2,98	15,53	0,07
	668	-0,30	-0,38	-1,30	0,16	1,31	0,29	663	0,07	1,47	-0,92	-3,44	-16,17	0,40
240	475	-0,22	-0,15	-1,42	-0,02	-0,10	-0,13	473	-0,12	0,34	-1,58	2,99	14,96	-0,14
	669	-0,14	-0,13	-0,92	0,37	1,16	0,30	665	-0,04	0,35	-1,08	-3,08	-14,81	0,29
241	672	-0,56	-1,31	3,00	-0,35	1,19	1,91	673	-0,59	-1,49	-2,13	-0,01	2,61	0,71
	670	0,74	-1,05	1,92	0,83	-1,01	1,88	671	0,70	-1,23	-3,20	0,70	-2,33	0,68
242	476	-0,03	-0,31	1,27	-0,49	-2,44	-1,14	477	0,00	-0,18	-2,85	0,31	1,54	-0,74
	672	-0,49	-0,40	1,46	0,56	5,75	0,44	673	-0,46	-0,27	-2,66	-0,86	-1,67	0,84
243	675	1,05	-1,29	1,46	-0,17	3,89	3,31	672	1,09	-1,05	0,06	-0,67	1,12	1,97
	674	-1,48	-1,79	-0,77	0,22	-4,03	3,18	670	-1,44	-1,56	-2,17	1,23	-0,93	1,84
244	478	-2,27	-3,63	2,27	6,43	32,13	-7,61	476	-1,49	0,29	-2,47	-0,49	-2,44	-7,04
	675	-1,26	-3,43	3,26	-1,72	-3,84	5,75	672	-0,48	0,50	-1,48	0,24	5,68	6,33
245	678	0,23	0,58	-2,60	0,10	-0,60	-0,24	679	0,54	2,10	1,25	0,72	2,64	-0,19
	676	-0,71	0,39	-1,61	0,45	1,32	-0,01	677	-0,40	1,91	2,24	-0,41	-2,45	0,04
246	479	-0,01	0,15	-1,41	0,02	0,08	0,37	480	0,05	0,48	1,75	0,32	1,59	0,22
	678	0,21	0,19	-1,38	0,12	-0,49	0,20	679	0,27	0,52	1,77	-0,13	-1,63	0,05
247	681	-0,86	-0,55	-1,25	0,10	-0,33	-0,34	678	-0,66	0,48	-0,54	0,13	-0,59	-0,15
	680	0,94	-0,19	0,61	-0,12	1,13	-0,23	676	1,14	0,84	1,32	0,43	1,31	-0,04
248	481	1,24	1,65	-1,48	-1,26	-6,28	1,74	479	0,87	-0,22	1,12	0,02	0,08	1,61
	681	0,74	1,55	-1,92	0,35	0,92	-0,90	678	0,37	-0,32	0,67	0,15	-0,48	-1,03
249	673	-0,48	-1,25	-0,47	-3,09	-12,53	0,38	683	-0,14	0,43	-0,60	0,40	0,31	-0,25
	671	0,32	-1,09	-1,40	3,94	13,21	0,79	682	0,66	0,59	-1,52	0,24	-0,47	0,16
250	477	-0,02	-0,17	-0,92	-2,36	-11,79	0,08	482	0,04	0,13	-1,03	0,13	0,64	0,16
	673	-0,09	-0,18	-1,06	1,71	11,46	0,12	683	-0,03	0,12	-1,17	0,16	-0,87	0,20
251	683	0,06	0,27	-0,43	0,24	0,28	-0,11	679	0,38	1,90	-0,37	1,54	8,64	-0,24
	682	-0,49	0,16	-1,33	0,46	-0,43	0,20	677	-0,17	1,79	-1,27	-2,10	-9,65	0,07
252	482	-0,01	0,16	-0,81	0,13	0,64	0,17	480	0,05	0,47	-0,65	1,63	8,14	0,17
	683	-0,17	0,13	-1,01	0,01	-0,90	0,05	679	-0,11	0,44	-0,85	-1,84	-8,24	0,05

TENS.: SISMA 0°: MOD02: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	0,03	0,58	0,04	0,00	0,00	0,00	489	-0,05	0,14	0,02	0,00	0,00	0,01
	85	0,12	0,60	0,05	0,00	-0,01	0,00	86	0,03	0,16	0,03	0,00	0,00	0,00
2	489	0,05	0,17	0,04	0,01	0,00	0,01	492	-0,04	-0,30	0,04	-0,01	-0,02	0,01
	86	0,03	0,16	0,03	0,00	0,00	0,00	89	-0,06	-0,30	0,03	0,01	0,03	0,00
3	494	0,05	0,17	0,04	-0,01	0,00	-0,01	495	-0,04	-0,30	0,04	0,01	0,02	-0,01
	91	0,03	0,16	0,03	0,00	0,00	0,00	92	-0,06	-0,30	0,03	-0,01	-0,03	0,00
4	498	0,03	0,58	0,04	0,00	0,00	0,00	494	-0,05	0,14	0,02	-0,01	0,00	0,00
	95	0,12	0,60	0,05	0,00	0,01	0,00	91	0,03	0,16	0,03	0,00	0,00	0,00
5	500	0,05	0,17	0,04	0,01	0,00	0,01	501	-0,04	-0,31	0,04	-0,01	-0,02	0,01
	97	0,03	0,17	0,03	0,00	0,00	0,00	98	-0,07	-0,31	0,03	0,01	0,03	0,00
6	504	0,04	0,60	0,04	0,00	0,00	0,00	500	-0,05	0,15	0,02	0,01	0,00	0,01
	101	0,13	0,62	0,05	0,00	-0,01	0,00	97	0,04	0,17	0,03	0,00	0,00	0,00
7	506	0,05	0,17	0,04	-0,01	0,00	-0,01	507	-0,04	-0,31	0,04	0,01	0,02	-0,01
	103	0,03	0,17	0,03	0,00	0,00	0,00	104	-0,07	-0,31	0,03	-0,01	-0,03	0,00
8	510	0,04	0,60	0,04	0,00	0,00	0,00	506	-0,05	0,15	0,02	-0,01	0,00	-0,01
	107	0,13	0,62	0,05	0,00	0,01	0,00	103	0,04	0,17	0,03	0,00	0,00	0,00
9	492	-0,01	-0,29	0,00	-0,02	0,01	0,01	512	0,00	-0,26	0,01	0,02	0,07	0,01
	89	-0,06	-0,30	-0,01	0,03	0,13	0,00	109	-0,06	-0,27	0,00	0,02	0,11	-0,01
10	512	0,00	-0,25	-0,01	0,02	0,07	-0,01	495	-0,01	-0,29	0,00	-0,02	0,01	-0,01
	109	-0,06	-0,27	0,00	0,02	0,11	0,01	92	-0,06	-0,30	0,01	0,03	0,13	0,00
11	501	-0,01	-0,30	0,00	-0,02	0,01	0,01	514	0,00	-0,26	0,01	0,02	0,07	0,01
	98	-0,06	-0,31	-0,01	0,03	0,13	0,00	111	-0,06	-0,27	0,00	0,02	0,11	-0,01
12	514	0,00	-0,26	0,01	0,02	0,07	-0,01	507	-0,01	-0,30	0,00	-0,02	0,01	-0,01
	111	-0,06	-0,27	0,00	0,02	0,11	0,01	104	-0,06	-0,31	0,01	0,03	0,13	0,00
13	516	0,02	0,32	0,03	0,00	-0,02	-0,01	517	-0,03	0,09	0,02	0,00	0,00	-0,01
	87	0,07	0,33	0,02	0,00	0,00	0,01	88	0,02	0,10	0,01	-0,01	-0,06	0,01
14	517	0,03	0,10	0,05	0,00	0,00	0,01	520	-0,03	-0,17	0,02	-0,01	-0,01	0,01
	88	0,02	0,10	0,04	-0,01	-0,06	-0,01	90	-0,03	-0,17	0,01	0,00	0,00	-0,02
15	522	0,03	0,10	0,04	0,00	0,00	-0,01	523	-0,03	-0,17	0,02	0,01	0,01	-0,01
	93	0,02	0,10	0,04	0,01	0,05	0,01	94	-0,03	-0,17	0,01	0,00	0,00	0,01
16	526	0,02	0,32	0,03	0,00	0,02	0,01	522	-0,03	0,09	0,02	0,00	0,00	0,01
	96	0,07	0,33	0,02	0,00	0,00	-0,01	93	0,02	0,10	0,01	0,01	0,05	-0,01
17	528	0,03	0,10	0,05	0,00	0,00	0,01	529	-0,03	-0,17	0,02	-0,01	-0,01	0,01
	99	0,02	0,10	0,04	-0,01	-0,06	-0,01	100	-0,03	-0,17	0,01	0,00	0,00	-0,01
18	532	0,02	0,33	0,04	0,00	-0,02	-0,01	528	-0,03	0,09	0,02	0,00	0,00	-0,01
	102	0,07	0,34	0,02	0,00	0,00	0,01	99	0,02	0,10	0,01	-0,01	-0,06	0,01
19	534	0,03	0,10	0,05	0,00	0,00	-0,01	535	-0,03	-0,17	0,02	0,01	0,01	-0,01
	105	0,02	0,10	0,04	0,01	0,06	0,01	106	-0,03	-0,17	0,01	0,00	0,00	0,02
20	538	0,02	0,33	0,04	0,00	0,02	0,01	534	-0,03	0,09	0,02	0,00	0,00	0,01
	108	0,07	0,34	0,02	0,00	0,00	-0,01	105	0,02	0,10	0,01	0,01	0,06	-0,01
21	520	0,00	-0,16	0,01	-0,03	-0,01	0,04	540	0,00	-0,16	0,01	0,04	0,00	0,04
	90	-0,03	-0,17	0,01	0,02	0,08	-0,05	110	-0,03	-0,17	0,01	0,05	0,26	-0,05
22	540	0,00	-0,16	-0,01	0,04	0,00	-0,04	523	0,00	-0,16	-0,01	-0,03	0,00	-0,04
	110	-0,03	-0,17	-0,01	0,05	0,26	0,05	94	-0,03	-0,17	-0,01	0,01	0,07	0,05

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD02: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
23	529	0,00	-0,16	0,01	-0,03	0,00	0,04	542	0,00	-0,16	0,01	0,04	0,00	0,04
	100	-0,03	-0,17	0,01	0,01	0,07	-0,05	112	-0,03	-0,17	0,01	0,05	0,27	-0,05
24	542	0,00	-0,16	-0,01	0,04	0,00	-0,04	535	0,00	-0,16	-0,01	-0,03	-0,01	-0,04
	112	-0,03	-0,17	-0,01	0,05	0,27	0,05	106	-0,03	-0,17	-0,01	0,02	0,08	0,05
25	544	0,01	0,14	0,03	0,00	-0,03	-0,01	545	-0,01	0,03	0,03	-0,01	0,00	-0,01
	155	0,03	0,14	0,01	0,00	0,00	0,01	156	0,01	0,04	0,01	-0,01	-0,07	0,01
26	545	0,01	0,04	0,05	0,00	0,00	0,02	548	-0,01	-0,07	0,01	-0,01	0,01	0,01
	156	0,01	0,04	0,04	-0,01	-0,07	-0,02	157	-0,01	-0,07	0,01	0,00	-0,01	-0,02
27	550	0,01	0,04	0,05	0,00	0,00	-0,01	551	-0,01	-0,07	0,01	0,01	-0,01	-0,01
	158	0,01	0,04	0,04	0,01	0,06	0,01	159	-0,01	-0,07	0,01	0,00	0,01	0,02
28	554	0,01	0,14	0,03	0,00	0,02	0,01	550	-0,01	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01
	160	0,03	0,14	0,01	0,00	0,00	-0,01	158	0,01	0,04	0,01	0,01	0,06	-0,01
29	556	0,01	0,04	0,05	0,00	0,00	0,01	557	-0,01	-0,07	0,01	-0,01	0,01	0,01
	161	0,01	0,04	0,04	-0,01	-0,06	-0,01	162	-0,01	-0,07	0,01	0,00	-0,01	-0,02
30	560	0,01	0,14	0,03	0,00	-0,02	-0,01	556	-0,01	0,03	0,02	-0,01	0,00	-0,01
	163	0,03	0,14	0,01	0,00	0,00	0,01	161	0,01	0,04	0,01	-0,01	-0,06	0,01
31	562	0,01	0,04	0,05	0,00	0,00	-0,02	563	-0,01	-0,07	0,01	0,01	-0,01	-0,01
	164	0,01	0,04	0,04	0,01	0,07	0,02	165	-0,01	-0,07	0,01	0,00	0,01	0,02
32	566	0,01	0,14	0,03	0,00	0,03	0,01	562	-0,01	0,03	0,03	0,01	0,00	0,01
	166	0,03	0,14	0,01	0,00	0,00	-0,01	164	0,01	0,04	0,01	0,01	0,07	-0,01
33	548	0,00	-0,07	0,01	-0,03	-0,04	0,04	568	0,00	-0,07	0,01	0,03	-0,01	0,04
	157	-0,01	-0,07	0,01	0,01	0,07	-0,05	167	-0,01	-0,07	0,01	0,05	0,23	-0,05
34	568	0,00	-0,07	-0,01	0,03	-0,01	-0,04	551	0,00	-0,07	-0,01	-0,03	-0,04	-0,04
	167	-0,01	-0,07	-0,01	0,05	0,23	0,05	159	-0,01	-0,07	-0,01	0,01	0,06	0,05
35	557	0,00	-0,07	0,01	-0,03	-0,04	0,04	570	0,00	-0,07	0,01	0,04	-0,01	0,04
	162	-0,01	-0,07	0,01	0,01	0,07	-0,06	168	-0,01	-0,07	0,01	0,05	0,24	-0,05
36	570	0,00	-0,07	-0,01	0,04	-0,01	-0,04	563	0,00	-0,07	-0,01	-0,03	-0,04	-0,04
	168	-0,01	-0,07	-0,01	0,05	0,24	0,05	165	-0,01	-0,07	-0,01	0,01	0,07	0,06
37	572	0,01	-0,03	0,03	0,00	-0,03	-0,01	573	0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,01
	211	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	212	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,07	0,01
38	573	-0,01	-0,01	0,04	-0,01	0,00	0,01	576	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,01	0,01
	212	0,00	-0,01	0,04	-0,01	-0,07	-0,02	213	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02	-0,02
39	578	-0,01	-0,01	0,04	0,00	0,00	-0,01	579	0,00	0,02	0,01	0,01	-0,01	-0,01
	214	0,00	-0,01	0,04	0,01	0,06	0,02	215	0,01	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
40	582	0,01	-0,03	0,03	0,00	0,02	0,01	578	0,01	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,01
	216	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	214	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,06	-0,01
41	584	-0,01	-0,01	0,04	0,00	0,00	0,01	585	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,02	0,01
	217	0,00	-0,01	0,04	-0,01	-0,06	-0,02	218	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02	-0,02
42	588	0,01	-0,03	0,03	0,00	-0,02	-0,01	584	0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,01
	219	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	217	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,06	0,01
43	590	-0,01	-0,01	0,04	0,01	0,00	-0,01	591	0,00	0,02	0,00	0,01	-0,01	-0,01
	220	0,00	-0,01	0,04	0,01	0,07	0,02	221	0,01	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
44	594	0,01	-0,03	0,03	0,00	0,03	0,01	590	0,01	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,01
	222	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	-0,01	220	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,07	-0,01
45	576	0,00	0,02	0,01	-0,03	-0,07	0,04	596	0,00	0,02	0,01	0,03	-0,03	0,05
	213	0,00	0,02	0,02	0,01	0,05	-0,06	223	0,00	0,02	0,01	0,05	0,23	-0,05
46	596	0,00	0,01	-0,01	0,04	-0,03	-0,05	579	0,00	0,02	-0,01	-0,03	-0,06	-0,04
	223	0,00	0,02	-0,01	0,05	0,23	0,05	215	0,00	0,02	-0,02	0,01	0,05	0,06
47	585	0,00	0,02	0,01	-0,03	-0,06	0,04	598	0,00	0,02	0,01	0,04	-0,03	0,05
	218	0,00	0,02	0,02	0,01	0,05	-0,06	224	0,00	0,02	0,01	0,05	0,23	-0,05
48	598	0,00	0,02	-0,01	0,04	-0,03	-0,05	591	0,00	0,02	-0,01	-0,03	-0,07	-0,04
	224	0,00	0,02	-0,01	0,05	0,23	0,05	221	0,00	0,02	-0,02	0,01	0,05	0,06
49	600	0,00	-0,14	0,01	0,00	-0,03	-0,01	601	0,02	-0,04	0,00	-0,01	0,01	-0,01
	267	-0,02	-0,15	-0,01	0,00	0,01	0,01	268	0,00	-0,04	-0,02	-0,01	-0,07	0,01
50	601	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,01	0,01	604	0,01	0,07	-0,02	-0,01	0,00	0,01
	268	0,00	-0,04	0,01	-0,01	-0,07	-0,02	269	0,02	0,07	-0,02	0,00	0,00	-0,02
51	606	-0,01	-0,04	0,01	0,00	-0,01	-0,01	607	0,01	0,07	-0,02	0,01	0,00	-0,01
	270	-0,01	-0,04	0,01	0,01	0,06	0,01	271	0,02	0,08	-0,02	0,00	0,01	0,02
52	610	0,00	-0,14	0,01	0,00	0,02	0,01	606	0,02	-0,04	-0,01	0,01	-0,01	0,01
	272	-0,02	-0,15	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	270	0,00	-0,04	-0,02	0,01	0,06	-0,01
53	604	0,00	0,07	0,00	-0,03	-0,06	0,03	612	0,00	0,06	0,00	0,03	-0,04	0,04
	269	0,02	0,08	0,01	0,00	0,02	-0,05	279	0,01	0,06	0,00	0,03	0,17	-0,05
54	612	0,00	0,06	0,00	0,03	-0,04	-0,04	607	0,00	0,07	0,00	-0,03	-0,05	-0,03
	279	0,01	0,06	0,00	0,03	0,17	0,05	271	0,02	0,08	-0,01	0,00	0,01	0,05
55	614	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,01	0,01	615	0,01	0,07	-0,02	-0,01	0,00	0,01
	273	-0,01	-0,04	0,01	-0,01	-0,06	-0,01	274	0,02	0,07	-0,02	0,00	-0,01	-0,02
56	618	0,00	-0,14	0,01	0,00	-0,02	-0,01	614	0,02	-0,04	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
	275	-0,02	-0,15	-0,01	0,00	0,00	0,01	273	0,00	-0,04	-0,03	-0,01	-0,06	0,01
57	620	-0,01	-0,04	0,01	0,00	-0,01	-0,01	621	0,01	0,07	-0,02	0,01	0,00	-0,01
	276	0,00	-0,04	0,01	0,01	0,07	0,02	277	0,02	0,08	-0,02	0,00	0,00	0,02
58	624	0,00	-0,14	0,01	0,00	0,03	0,01	620	0,02	-0,04	-0,01	0,01	-0,01	0,01
	278	-0,02	-0,15	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	276	0,00	-0,04	-0,03	0,01	0,07	-0,01
59	615	0,00	0,07	0,00	-0,03	-0,05	0,03	626	0,00	0,06	0,00	0,03	-0,04	0,04
	274	0,02	0,08	0,01	0,00	0,01	-0,05	280	0,01	0,06	0,00	0,04	0,18	-0,05
60	626	0,00	0,06	0,00	0,03	-0,04	-0,04	621	0,00	0,07	0,00	-0,03	-0,06	-0,03
	280	0,01	0,06	0,00	0,04	0,18	0,05	277	0,02	0,08	-0,01	0,00	0,02	0,05
61	628	0,00	-0,09	0,01	0,00	-0,02	-0,01	629	0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,00	-0,01
	323	-0,01	-0,09	0,00	0,00	0,01	0,01	324	0,00	-0,03	-0,02	-0,01	-0,05	0,01
62	629	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	632	0,00	0,04	-0,03	-0,02	-0,01	0,00
	324	0,00	-0,03	0,01	-0,01	-0,05	-0,01	325	0,01	0,04	-0,03	0,00	0,01	-0,02
63	634	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	635	0,00	0,04	-0,03	0,02	0,01	0,00
	326	0,00	-0,03	0,01	0,01	0,04	0,01	327	0,01	0,04	-0,02	0,00	0,00	0,02
64	638	0,00	-0,09	0,01	0,00	0,02	0,01	634	0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,00	0,01
	328	-0,01	-0,09	0,00	0,00	-0,01	-0,01	326	0,00	-0,03	-0,02	0,01	0,04	-0,01

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD02: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
65	632	0,00	0,04	0,00	-0,04	-0,08	0,04	640	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04	0,05
	325	0,01	0,04	0,00	0,01	0,04	-0,07	329	0,01	0,04	0,00	0,05	0,25	-0,06
66	640	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04	-0,05	635	0,00	0,04	0,00	-0,04	-0,07	-0,04
	329	0,01	0,04	0,00	0,05	0,25	0,06	327	0,01	0,05	0,00	0,01	0,04	0,07
67	642	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	643	0,00	0,04	-0,03	-0,02	-0,01	0,00
	330	0,00	-0,03	0,01	-0,01	-0,04	-0,01	331	0,01	0,04	-0,02	0,00	0,01	-0,02
68	646	0,00	-0,08	0,01	0,00	-0,02	0,00	642	0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,00	-0,01
	332	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,01	330	0,00	-0,03	-0,02	-0,01	-0,04	0,01
69	648	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	649	0,00	0,04	-0,03	0,02	0,01	0,00
	333	0,00	-0,03	0,01	0,01	0,05	0,01	334	0,01	0,04	-0,03	0,00	-0,01	0,02
70	652	0,00	-0,08	0,01	0,00	0,02	0,01	648	0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,00	0,01
	335	-0,01	-0,08	0,00	0,00	-0,01	-0,01	333	0,00	-0,03	-0,02	0,01	0,05	-0,01
71	643	0,00	0,04	0,00	-0,04	-0,07	0,05	654	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04	0,06
	331	0,01	0,04	0,00	0,01	0,04	-0,07	336	0,01	0,04	0,00	0,05	0,27	-0,06
72	654	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04	-0,06	649	0,00	0,04	0,00	-0,04	-0,08	-0,05
	336	0,01	0,04	0,00	0,05	0,27	0,06	334	0,01	0,04	0,00	0,01	0,05	0,07
73	656	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	657	0,01	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,01
	402	0,03	0,00	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	403	0,03	-0,02	-0,07	0,00	0,00	-0,01
74	657	0,00	-0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00	660	0,00	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00
	403	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	404	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,01	0,00
75	662	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	663	0,00	0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00
	405	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	406	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00
76	666	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	662	0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	407	0,03	0,01	0,02	0,00	0,02	0,01	405	0,03	-0,02	-0,07	0,00	0,00	0,01
77	660	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,11	0,02	668	0,00	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02
	404	0,00	0,01	0,00	0,02	0,11	-0,02	408	0,00	0,01	0,00	0,01	0,07	-0,02
78	668	0,00	0,01	0,00	0,02	0,02	-0,02	663	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,11	-0,02
	408	0,00	0,01	0,00	0,01	0,07	0,02	406	0,00	0,01	0,00	0,02	0,11	0,03
79	670	0,00	-0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00	671	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
	409	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,00
80	674	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00	0,01	670	0,01	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,01
	411	0,04	0,01	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	409	0,03	-0,02	-0,08	0,00	0,00	-0,01
81	676	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	677	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,01	0,00
	412	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	413	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00
82	680	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	676	0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,01	0,00
	414	0,03	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01	412	0,03	-0,02	-0,08	0,00	0,00	0,01
83	671	0,00	0,01	0,00	-0,04	-0,11	0,02	682	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	0,03
	410	0,00	0,01	0,00	0,02	0,11	-0,03	415	0,00	0,01	0,00	0,02	0,10	-0,03
84	682	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	-0,02	677	0,00	0,01	0,00	-0,04	-0,11	-0,02
	415	0,00	0,01	0,00	0,02	0,10	0,03	413	0,00	0,01	0,00	0,02	0,11	0,03
85	490	0,05	0,48	0,01	0,00	0,01	0,00	491	-0,02	0,14	0,04	0,01	0,00	0,00
	488	0,02	0,48	0,01	0,00	0,00	0,00	489	-0,05	0,13	0,04	0,01	0,00	0,00
86	87	0,07	0,39	-0,01	0,00	-0,01	0,01	88	0,01	0,12	0,03	0,01	0,06	0,01
	490	0,00	0,38	0,02	0,00	0,03	-0,01	491	-0,05	0,11	0,06	0,01	0,00	-0,02
87	491	0,04	0,16	0,05	0,01	0,00	0,00	493	-0,04	-0,25	0,03	0,02	0,04	0,01
	489	0,05	0,16	0,06	0,01	0,00	0,00	492	-0,03	-0,24	0,04	-0,01	-0,03	0,00
88	88	0,02	0,12	0,06	0,01	0,06	-0,02	90	-0,04	-0,20	0,02	0,01	0,06	-0,03
	491	0,04	0,12	0,07	0,01	0,00	0,01	493	-0,03	-0,20	0,03	0,00	-0,06	0,00
89	496	0,04	0,16	0,05	-0,01	0,00	0,00	497	-0,04	-0,25	0,03	-0,02	-0,04	-0,01
	494	0,05	0,16	0,06	-0,01	0,00	0,00	495	-0,03	-0,25	0,04	0,01	0,03	0,00
90	93	0,02	0,12	0,06	-0,01	-0,05	0,02	94	-0,04	-0,20	0,02	-0,01	-0,06	0,03
	496	0,04	0,12	0,07	-0,01	0,00	-0,01	497	-0,03	-0,20	0,03	0,00	0,06	0,00
91	499	0,05	0,48	0,01	0,00	-0,01	0,00	496	-0,02	0,14	0,04	-0,01	0,00	0,00
	498	0,02	0,48	0,01	0,00	0,00	0,00	494	-0,05	0,13	0,04	-0,01	0,00	0,00
92	96	0,07	0,39	-0,01	0,00	0,01	-0,01	93	0,01	0,12	0,03	-0,01	-0,05	-0,01
	499	0,00	0,38	0,01	0,00	-0,02	0,01	496	-0,05	0,11	0,06	-0,01	0,00	0,02
93	502	0,04	0,16	0,06	0,01	0,00	0,00	503	-0,04	-0,25	0,03	0,02	0,04	0,01
	500	0,05	0,16	0,07	0,01	0,00	0,00	501	-0,03	-0,25	0,04	-0,01	-0,03	0,00
94	99	0,02	0,12	0,06	0,01	0,06	-0,02	100	-0,04	-0,21	0,02	0,01	0,06	-0,03
	502	0,04	0,13	0,07	0,01	0,00	0,01	503	-0,03	-0,20	0,03	0,00	-0,06	0,00
95	505	0,05	0,50	0,01	0,00	0,01	0,00	502	-0,02	0,14	0,04	0,01	0,00	0,00
	504	0,02	0,49	0,01	0,00	0,00	0,00	500	-0,05	0,13	0,04	0,01	0,00	0,00
96	102	0,07	0,40	-0,01	0,00	-0,01	0,01	99	0,01	0,13	0,03	0,01	0,06	0,01
	505	0,00	0,39	0,02	0,00	0,02	-0,01	502	-0,05	0,12	0,06	0,01	0,00	-0,02
97	508	0,04	0,16	0,06	-0,01	0,00	0,00	509	-0,04	-0,25	0,03	-0,02	-0,04	-0,01
	506	0,05	0,16	0,07	-0,01	0,00	0,00	507	-0,03	-0,25	0,04	0,01	0,03	0,00
98	105	0,02	0,12	0,06	-0,01	-0,06	0,02	106	-0,04	-0,21	0,02	-0,01	-0,06	0,03
	508	0,04	0,13	0,07	-0,01	0,00	-0,01	509	-0,03	-0,20	0,03	0,00	0,06	0,00
99	511	0,05	0,50	0,01	0,00	-0,01	0,00	508	-0,02	0,14	0,04	-0,01	0,00	0,00
	510	0,02	0,49	0,01	0,00	0,00	0,00	506	-0,05	0,13	0,04	-0,01	0,00	0,00
100	108	0,07	0,40	-0,01	0,00	0,01	-0,01	105	0,01	0,13	0,03	-0,01	-0,06	-0,01
	511	0,00	0,39	0,02	0,00	-0,03	0,01	508	-0,05	0,11	0,06	-0,01	0,00	0,02
101	493	0,00	-0,24	0,02	0,01	0,01	0,01	513	-0,01	-0,25	0,01	-0,03	0,07	0,01
	492	0,00	-0,24	0,03	0,00	0,10	0,01	512	0,00	-0,25	0,01	0,01	0,05	0,00
102	90	-0,04	-0,20	0,04	0,00	0,00	-0,06	110	-0,04	-0,20	0,01	-0,04	-0,18	-0,05
	493	0,01	-0,19	0,04	0,03	0,09	0,03	513	0,01	-0,19	0,01	-0,03	0,08	0,04
103	513	-0,01	-0,25	0,00	-0,03	0,07	-0,01	497	0,00	-0,24	-0,02	0,01	0,01	-0,01
	512	0,00	-0,25	-0,01	0,01	0,05	0,00	495	0,00	-0,24	-0,03	0,00	0,10	-0,01
104	110	-0,04	-0,20	-0,01	-0,04	-0,18	0,05	94	-0,04	-0,20	-0,04	0,00	0,00	0,06
	513	0,01	-0,19	0,00	-0,03	0,08	-0,04	497	0,01	-0,19	-0,04	0,03	0,09	-0,03
105	503	0,00	-0,25	0,02	0,01	0,01	0,01	515	-0,01	-0,26	0,01	-0,03	0,07	0,01
	501	0,00	-0,25	0,03	0,00	0,11	0,01	514	0,00	-0,25	0,01	0,01	0,05	0,00
106	100	-0,04	-0,21	0,04	0,00	0,00	-0,06	112	-0,04	-0,21	0,01	-0,04	-0,18	-0,05
	503	0,01	-0,20	0,04	0,03	0,09	0,03	515	0,01	-0,20	0,01	-0,03	0,08	0,04

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD02: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
107	515	-0,01	-0,26	0,00	-0,03	0,07	-0,01	509	-0,01	-0,25	-0,02	0,01	0,01	-0,01
	514	0,00	-0,25	-0,01	0,01	0,05	0,00	507	0,00	-0,25	-0,03	0,00	0,11	-0,01
108	112	-0,04	-0,21	-0,01	-0,04	-0,18	0,05	106	-0,04	-0,21	-0,04	0,00	0,00	0,06
	515	0,01	-0,20	0,00	-0,03	0,08	-0,04	509	0,01	-0,20	-0,04	0,03	0,10	-0,03
109	518	0,03	0,26	0,01	0,00	0,01	0,00	519	-0,01	0,07	0,03	0,01	0,00	0,00
	516	0,01	0,25	0,01	0,00	-0,01	0,00	517	-0,03	0,07	0,03	-0,01	-0,01	0,00
110	155	0,03	0,18	0,00	0,00	0,00	0,01	156	0,00	0,06	0,01	0,01	0,07	0,01
	518	0,00	0,18	0,02	0,00	0,03	-0,01	519	-0,03	0,05	0,04	0,01	0,00	-0,01
111	519	0,03	0,09	0,05	0,01	0,00	0,00	521	-0,02	-0,13	0,02	0,02	0,03	0,01
	517	0,02	0,08	0,05	0,00	-0,01	0,00	520	-0,02	-0,13	0,03	-0,01	-0,02	0,01
112	156	0,01	0,06	0,05	0,01	0,07	-0,02	157	-0,02	-0,10	0,01	0,01	0,03	-0,02
	519	0,02	0,06	0,06	0,01	0,00	0,01	521	-0,01	-0,09	0,02	0,00	-0,03	0,01
113	524	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,00	0,00	525	-0,02	-0,13	0,02	-0,02	-0,03	-0,01
	522	0,02	0,08	0,05	0,00	0,01	0,00	523	-0,02	-0,13	0,03	0,01	0,03	-0,01
114	158	0,01	0,06	0,05	-0,01	-0,06	0,02	159	-0,02	-0,10	0,01	-0,01	-0,03	0,02
	524	0,02	0,06	0,06	-0,01	0,00	-0,01	525	-0,01	-0,10	0,02	0,00	0,03	-0,01
115	527	0,03	0,26	0,01	0,00	-0,01	0,00	524	-0,01	0,07	0,03	-0,01	0,00	0,00
	526	0,01	0,25	0,01	0,00	0,01	0,00	522	-0,03	0,07	0,03	0,01	0,01	0,00
116	160	0,03	0,18	0,00	0,00	0,00	-0,01	158	0,00	0,06	0,01	-0,01	-0,06	-0,01
	527	0,00	0,18	0,02	0,00	-0,02	0,01	524	-0,03	0,05	0,04	-0,01	0,00	0,01
117	530	0,03	0,09	0,05	0,01	0,00	0,00	531	-0,02	-0,13	0,02	0,02	0,03	0,01
	528	0,02	0,09	0,05	0,00	-0,01	0,00	529	-0,02	-0,14	0,03	-0,01	-0,03	0,01
118	161	0,01	0,06	0,05	0,01	0,06	-0,02	162	-0,02	-0,10	0,01	0,01	0,04	-0,02
	530	0,02	0,06	0,06	0,01	0,00	0,01	531	-0,01	-0,10	0,02	0,00	-0,04	0,01
119	533	0,03	0,26	0,01	0,00	0,01	0,00	530	-0,01	0,08	0,03	0,01	0,00	0,00
	532	0,01	0,26	0,01	0,00	-0,01	0,00	528	-0,03	0,07	0,03	-0,01	-0,01	0,00
120	163	0,03	0,19	0,00	0,00	0,00	0,01	161	0,00	0,06	0,01	0,01	0,06	0,01
	533	0,00	0,18	0,02	0,00	0,02	-0,01	530	-0,03	0,06	0,04	0,01	0,00	-0,01
121	536	0,03	0,09	0,05	-0,01	0,00	0,00	537	-0,02	-0,14	0,02	-0,02	-0,03	-0,01
	534	0,02	0,09	0,05	0,00	0,01	0,00	535	-0,02	-0,14	0,03	0,01	0,03	-0,01
122	164	0,01	0,06	0,05	-0,01	-0,07	0,02	165	-0,02	-0,10	0,01	-0,01	-0,03	0,03
	536	0,02	0,06	0,06	-0,01	0,00	-0,01	537	-0,01	-0,10	0,02	0,00	0,03	-0,01
123	539	0,03	0,26	0,01	0,00	-0,01	0,00	536	-0,01	0,08	0,03	-0,01	0,00	0,00
	538	0,01	0,26	0,01	0,00	0,01	0,00	534	-0,03	0,07	0,03	0,01	0,01	0,00
124	166	0,03	0,19	0,00	0,00	0,01	-0,01	164	0,00	0,06	0,01	-0,01	-0,07	-0,01
	539	0,00	0,18	0,03	0,00	-0,03	0,01	536	-0,03	0,06	0,04	-0,01	0,00	0,01
125	521	0,00	-0,13	0,02	0,01	-0,03	0,02	541	-0,01	-0,13	0,01	-0,03	0,04	0,01
	520	0,01	-0,13	0,02	-0,01	0,09	0,02	540	0,01	-0,13	0,01	0,04	0,02	0,01
126	157	-0,02	-0,10	0,03	-0,01	-0,03	-0,06	167	-0,02	-0,10	0,01	-0,04	-0,19	-0,05
	521	0,01	-0,09	0,02	0,03	0,08	0,03	541	0,01	-0,09	0,01	-0,03	0,05	0,04
127	541	-0,01	-0,13	0,00	-0,03	0,04	-0,01	525	0,00	-0,13	-0,02	0,01	-0,02	-0,02
	540	0,01	-0,13	-0,01	0,04	0,02	-0,01	523	0,01	-0,13	-0,02	-0,01	0,08	-0,02
128	167	-0,02	-0,10	-0,01	-0,04	-0,19	0,05	159	-0,02	-0,10	-0,03	-0,01	-0,03	0,06
	541	0,01	-0,09	0,00	-0,03	0,05	-0,04	525	0,01	-0,09	-0,02	0,03	0,07	-0,03
129	531	0,00	-0,13	0,02	0,01	-0,02	0,02	543	-0,01	-0,14	0,01	-0,03	0,04	0,01
	529	0,01	-0,13	0,03	-0,01	0,08	0,02	542	0,01	-0,14	0,01	0,04	0,02	0,01
130	162	-0,02	-0,10	0,03	-0,01	-0,03	-0,06	168	-0,02	-0,10	0,01	-0,04	-0,20	-0,05
	531	0,01	-0,10	0,02	0,03	0,08	0,03	543	0,01	-0,09	0,01	-0,03	0,05	0,04
131	543	-0,01	-0,14	-0,01	-0,03	0,04	-0,01	537	0,00	-0,13	-0,02	0,01	-0,03	-0,02
	542	0,01	-0,14	-0,01	0,04	0,02	-0,01	535	0,01	-0,13	-0,03	-0,01	0,09	-0,02
132	168	-0,02	-0,10	-0,01	-0,04	-0,20	0,05	165	-0,02	-0,10	-0,03	-0,01	-0,03	0,06
	543	0,01	-0,09	0,00	-0,03	0,05	-0,04	537	0,01	-0,10	-0,02	0,03	0,08	-0,03
133	546	0,02	0,07	0,01	0,00	0,01	0,00	547	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
	544	-0,01	0,07	0,01	0,00	-0,01	0,00	545	-0,02	0,02	0,03	-0,01	-0,01	0,00
134	211	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	212	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,07	0,01
	546	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,01	547	-0,01	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01
135	547	0,01	0,02	0,05	0,01	0,01	0,00	549	0,00	-0,04	0,02	0,02	0,03	0,01
	545	0,00	0,02	0,05	-0,01	-0,01	0,00	548	-0,01	-0,04	0,02	-0,01	-0,02	0,01
136	212	0,00	0,00	0,04	0,01	0,07	-0,02	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02
	547	0,00	0,00	0,05	0,01	0,00	0,02	549	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,01
137	552	0,01	0,02	0,05	-0,01	0,00	0,00	553	0,00	-0,04	0,02	-0,02	-0,03	-0,01
	550	0,00	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	551	-0,01	-0,04	0,02	0,01	0,02	-0,01
138	214	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,06	0,02	215	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02
	552	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,01	553	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	-0,01
139	555	0,02	0,07	0,01	0,00	-0,01	0,00	552	0,01	0,02	0,03	-0,01	-0,01	0,00
	554	-0,01	0,07	0,01	0,00	0,01	0,00	550	-0,02	0,02	0,03	0,01	0,01	0,00
140	216	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	214	-0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,06	-0,01
	555	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,01	552	-0,01	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,01
141	558	0,01	0,02	0,05	0,01	0,00	0,00	559	0,00	-0,04	0,02	0,02	0,03	0,01
	556	0,00	0,02	0,05	0,00	-0,01	0,00	557	-0,01	-0,04	0,02	-0,01	-0,03	0,01
142	217	0,00	0,00	0,04	0,01	0,06	-0,02	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02
	558	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01	559	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,01
143	561	0,02	0,07	0,01	0,00	0,01	0,00	558	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01	0,00
	560	-0,01	0,07	0,01	0,00	-0,01	0,00	556	-0,02	0,02	0,03	-0,01	-0,01	0,00
144	219	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	217	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,06	0,01
	561	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,02	-0,01	558	-0,01	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01
145	564	0,01	0,02	0,05	-0,01	-0,01	0,00	565	0,00	-0,04	0,02	-0,02	-0,03	-0,01
	562	0,00	0,02	0,05	0,01	0,01	0,00	563	-0,01	-0,04	0,02	0,01	0,02	-0,01
146	220	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,07	0,02	221	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02
	564	0,00	0,00	0,05	-0,01	0,00	-0,02	565	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	-0,01
147	567	0,02	0,07	0,01	0,00	-0,01	0,00	564	0,01	0,02	0,03	-0,01	-0,01	0,00
	566	-0,01	0,07	0,01	0,00	0,01	0,00	562	-0,02	0,02	0,03	0,01	0,01	0,00
148	222	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	220	-0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,07	-0,01
	567	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,01	564	-0,01	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,01

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD02: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
149	549	0,00	-0,04	0,02	0,01	-0,06	0,02	569	-0,01	-0,04	0,01	-0,04	0,03	0,01
	548	0,01	-0,03	0,02	-0,01	0,08	0,02	568	0,01	-0,04	0,01	0,03	-0,01	0,01
150	213	0,00	-0,01	0,02	-0,01	-0,06	-0,06	223	0,00	-0,01	0,01	-0,05	-0,24	-0,05
	549	0,00	0,00	0,02	0,03	0,06	0,04	569	0,00	-0,01	0,01	-0,04	0,03	0,05
151	569	0,00	-0,04	-0,01	-0,04	0,03	-0,01	553	0,00	-0,04	-0,02	0,01	-0,05	-0,02
	568	0,00	-0,04	-0,01	0,04	-0,01	-0,01	551	0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,07	-0,02
152	223	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	-0,24	0,05	215	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,06	0,06
	569	0,00	-0,01	-0,01	-0,04	0,03	-0,05	553	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,06	-0,04
153	559	0,00	-0,04	0,02	0,01	-0,06	0,02	571	-0,01	-0,04	0,01	-0,04	0,03	0,01
	557	0,01	-0,04	0,02	-0,01	0,07	0,02	570	0,01	-0,04	0,01	0,04	-0,01	0,01
154	218	0,00	-0,01	0,02	-0,01	-0,06	-0,06	224	0,00	-0,01	0,01	-0,05	-0,24	-0,05
	559	0,00	0,00	0,02	0,03	0,06	0,04	571	0,00	-0,01	0,01	-0,04	0,03	0,05
155	571	-0,01	-0,04	-0,01	-0,04	0,03	-0,01	565	0,00	-0,04	-0,02	0,01	-0,06	-0,02
	570	0,01	-0,04	-0,01	0,04	-0,01	-0,01	563	0,01	-0,04	-0,02	-0,01	0,08	-0,02
156	224	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	-0,24	0,05	221	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,06	0,06
	571	0,00	-0,01	-0,01	-0,04	0,03	-0,05	565	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,07	-0,04
157	574	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,01	0,00	575	0,02	-0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
	572	-0,02	-0,09	0,01	0,00	-0,01	0,00	573	0,00	-0,03	0,02	-0,01	-0,01	0,00
158	267	-0,04	-0,15	0,02	0,00	0,00	0,01	268	-0,02	-0,04	-0,01	0,01	0,07	0,01
	574	-0,01	-0,15	0,04	0,00	0,02	-0,01	575	0,01	-0,03	0,02	0,01	0,00	-0,01
159	575	-0,01	-0,03	0,04	0,00	0,01	0,00	577	0,01	0,04	0,01	0,01	0,02	0,01
	573	-0,01	-0,03	0,04	-0,01	-0,01	0,00	576	0,00	0,04	0,02	-0,01	-0,02	0,01
160	268	-0,01	-0,04	0,03	0,01	0,07	-0,02	269	0,01	0,07	0,00	0,00	-0,01	-0,02
	575	-0,01	-0,04	0,04	0,00	0,00	0,02	577	0,01	0,07	0,01	0,01	0,00	0,01
161	580	-0,01	-0,03	0,04	0,00	-0,01	0,00	581	0,01	0,04	0,01	-0,01	-0,02	-0,01
	578	-0,01	-0,03	0,04	0,01	0,01	0,00	579	0,00	0,04	0,02	0,02	0,02	-0,01
162	270	-0,01	-0,04	0,03	-0,01	-0,06	0,01	271	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02
	580	-0,01	-0,04	0,04	0,00	0,00	-0,01	581	0,01	0,07	0,01	-0,01	0,00	-0,01
163	583	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,01	0,00	580	0,02	-0,02	0,02	-0,01	-0,01	0,00
	582	-0,02	-0,09	0,01	0,00	0,01	0,00	578	0,00	-0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
164	272	-0,04	-0,15	0,02	0,00	0,00	-0,01	270	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01	-0,06	-0,01
	583	-0,01	-0,15	0,04	0,00	-0,02	0,01	580	0,01	-0,03	0,02	0,00	0,00	0,01
165	586	-0,01	-0,03	0,04	0,00	0,01	0,00	587	0,01	0,04	0,01	0,01	0,02	0,01
	584	-0,01	-0,03	0,04	-0,01	-0,01	0,00	585	0,00	0,04	0,02	-0,02	-0,02	0,01
166	273	-0,01	-0,04	0,03	0,01	0,06	-0,01	274	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	-0,02
	586	-0,01	-0,04	0,04	0,00	0,00	0,01	587	0,01	0,07	0,01	0,01	0,00	0,01
167	589	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,01	0,00	586	0,02	-0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
	588	-0,02	-0,09	0,01	0,00	-0,01	0,00	584	0,00	-0,03	0,02	-0,01	-0,01	0,00
168	275	-0,04	-0,15	0,02	0,00	0,00	0,01	273	-0,02	-0,04	-0,01	0,01	0,06	0,01
	589	-0,01	-0,15	0,04	0,00	0,02	-0,01	586	0,01	-0,03	0,02	0,00	0,00	-0,01
169	592	-0,01	-0,03	0,04	-0,01	-0,01	0,00	593	0,01	0,04	0,01	-0,01	-0,02	-0,01
	590	-0,01	-0,03	0,04	0,01	0,01	0,00	591	0,00	0,04	0,02	0,01	0,02	-0,01
170	276	-0,01	-0,04	0,03	-0,01	-0,07	0,02	277	0,01	0,07	0,00	0,00	0,01	0,02
	592	-0,01	-0,04	0,04	0,00	0,00	-0,02	593	0,01	0,07	0,01	-0,01	0,00	-0,01
171	595	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,01	0,00	592	0,02	-0,02	0,02	-0,01	-0,01	0,00
	594	-0,02	-0,09	0,01	0,00	0,01	0,00	590	0,00	-0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
172	278	-0,04	-0,15	0,02	0,00	0,00	-0,01	276	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01	-0,07	-0,01
	595	-0,01	-0,15	0,04	0,00	-0,03	0,01	592	0,01	-0,03	0,02	-0,01	0,00	0,01
173	577	0,00	0,04	0,02	0,01	-0,08	0,02	597	0,00	0,04	0,01	-0,04	0,01	0,01
	576	0,00	0,04	0,01	-0,01	0,06	0,02	596	0,00	0,04	0,01	0,04	-0,03	0,01
174	269	0,02	0,07	0,00	-0,02	-0,09	-0,05	279	0,01	0,06	0,00	-0,05	-0,24	-0,05
	577	0,00	0,07	0,01	0,03	0,05	0,04	597	0,00	0,06	0,01	-0,04	0,01	0,04
175	597	0,00	0,04	-0,01	-0,04	0,01	-0,01	581	0,00	0,04	-0,02	0,01	-0,08	-0,02
	596	0,00	0,04	-0,01	0,04	-0,03	-0,01	579	0,00	0,04	-0,01	-0,01	0,05	-0,02
176	279	0,01	0,06	0,00	-0,05	-0,24	0,05	271	0,02	0,07	0,00	-0,02	-0,08	0,05
	597	0,00	0,06	-0,01	-0,04	0,01	-0,04	581	0,00	0,07	-0,01	0,03	0,05	-0,04
177	587	0,00	0,04	0,02	0,01	-0,08	0,02	599	0,00	0,04	0,01	-0,04	0,01	0,01
	585	0,00	0,04	0,01	-0,01	0,06	0,02	598	0,00	0,04	0,01	0,04	-0,03	0,01
178	274	0,02	0,07	0,00	-0,02	-0,08	-0,05	280	0,01	0,06	0,00	-0,05	-0,24	-0,05
	587	0,00	0,07	0,01	0,03	0,05	0,04	599	0,00	0,06	0,01	-0,04	0,01	0,04
179	599	0,00	0,04	-0,01	-0,04	0,01	-0,01	593	0,00	0,04	-0,02	0,01	-0,08	-0,02
	598	0,00	0,04	-0,01	0,04	-0,03	-0,01	591	0,00	0,04	-0,01	-0,01	0,06	-0,02
180	280	0,01	0,06	0,00	-0,05	-0,24	0,05	277	0,02	0,07	0,00	-0,02	-0,09	0,06
	599	0,00	0,06	-0,01	-0,04	0,01	-0,04	593	0,00	0,07	0,00	0,03	0,05	-0,04
181	602	-0,01	-0,13	0,00	0,00	0,01	0,00	603	0,01	-0,04	-0,02	0,01	0,01	0,00
	600	-0,01	-0,13	0,01	0,00	-0,01	0,00	601	0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
182	323	-0,03	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,01	324	-0,01	-0,04	-0,04	0,01	0,05	0,01
	602	-0,01	-0,12	0,03	0,00	0,02	-0,01	603	0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	-0,01
183	603	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	605	0,02	0,07	-0,01	0,01	0,00	0,01
	601	-0,02	-0,05	0,01	-0,01	-0,01	0,00	604	0,00	0,06	-0,01	-0,01	0,00	0,01
184	324	-0,01	-0,04	0,00	0,01	0,05	-0,01	325	0,01	0,06	-0,03	0,00	-0,02	-0,02
	603	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,01	605	0,01	0,06	-0,02	0,02	0,02	0,01
185	608	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	609	0,02	0,07	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
	606	-0,02	-0,04	0,00	0,01	0,01	0,00	607	0,00	0,07	-0,01	0,01	0,00	-0,01
186	326	-0,01	-0,03	0,00	-0,01	-0,04	0,01	327	0,01	0,06	-0,03	0,00	0,02	0,01
	608	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	-0,01	609	0,01	0,06	-0,02	-0,02	-0,02	0,00
187	611	-0,01	-0,13	0,00	0,00	-0,01	0,00	608	0,01	-0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00
	610	-0,01	-0,13	0,01	0,00	0,01	0,00	606	0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,01	0,00
188	328	-0,03	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,01	326	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01	-0,04	-0,01
	611	-0,01	-0,12	0,03	0,00	-0,02	0,00	608	0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
189	605	0,00	0,06	0,00	0,02	-0,07	0,02	613	0,00	0,07	0,00	-0,04	0,01	0,01
	604	0,00	0,06	0,00	-0,01	0,04	0,02	612	0,00	0,07	0,00	0,03	-0,03	0,00
190	325	0,01	0,06	-0,01	-0,01	-0,06	-0,06	329	0,01	0,06	0,00	-0,06	-0,29	-0,06
	605	0,00	0,06	-0,01	0,04	0,04	0,05	613	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,02	0,05

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO2: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
191	613	0,00	0,07	0,00	-0,05	0,01	-0,01	609	0,00	0,06	0,00	0,02	-0,06	-0,02
	612	0,00	0,07	0,00	0,03	-0,03	0,00	607	0,00	0,06	0,01	-0,01	0,03	-0,02
192	329	0,01	0,06	0,00	-0,06	-0,29	0,06	327	0,01	0,06	0,01	-0,01	-0,06	0,07
	613	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,02	-0,05	609	0,00	0,06	0,01	0,04	0,03	-0,05
193	616	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	617	0,02	0,07	-0,01	0,02	0,00	0,01
	614	-0,02	-0,04	0,00	-0,01	-0,01	0,00	615	0,00	0,06	-0,01	-0,01	0,00	0,01
194	330	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,04	-0,01	331	0,01	0,06	-0,03	0,00	-0,02	-0,01
	616	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,01	617	0,01	0,06	-0,02	0,02	0,02	0,00
195	619	-0,01	-0,13	0,00	0,00	0,01	0,00	616	0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00
	618	-0,01	-0,13	0,01	0,00	-0,01	0,00	614	0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
196	332	-0,03	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,01	330	-0,01	-0,03	-0,04	0,01	0,04	0,01
	619	-0,01	-0,12	0,03	0,00	0,01	0,00	616	0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
197	622	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	623	0,02	0,07	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
	620	-0,02	-0,04	0,00	0,01	0,01	0,00	621	0,00	0,06	-0,01	0,01	-0,01	-0,01
198	333	-0,01	-0,03	0,00	-0,01	-0,05	0,01	334	0,01	0,06	-0,03	0,00	0,02	0,02
	622	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	-0,01	623	0,01	0,06	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
199	625	-0,01	-0,13	0,00	0,00	-0,01	0,00	622	0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
	624	-0,01	-0,13	0,01	0,00	0,01	0,00	620	0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,01	0,00
200	335	-0,03	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,01	333	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01	-0,05	-0,01
	625	-0,01	-0,12	0,03	0,00	-0,02	0,01	622	0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01
201	617	0,00	0,06	0,00	0,02	-0,06	0,02	627	0,00	0,06	0,00	-0,05	0,01	0,01
	615	0,00	0,06	-0,01	-0,01	0,04	0,02	626	0,00	0,06	0,00	0,03	-0,03	0,00
202	331	0,01	0,06	-0,01	-0,01	-0,06	-0,07	336	0,01	0,06	0,00	-0,06	-0,30	-0,06
	617	0,00	0,05	-0,01	0,04	0,03	0,05	627	0,00	0,05	0,00	-0,04	0,03	0,05
203	627	0,00	0,06	0,00	-0,05	0,01	-0,01	623	0,00	0,06	0,00	0,02	-0,07	-0,02
	626	0,00	0,06	0,00	0,03	-0,03	0,00	621	0,00	0,06	0,01	-0,01	0,04	-0,02
204	336	0,01	0,06	0,00	-0,06	-0,30	0,06	334	0,01	0,06	0,01	-0,01	-0,06	0,07
	627	0,00	0,05	0,00	-0,04	0,03	-0,05	623	0,00	0,05	0,01	0,04	0,04	-0,05
205	630	0,01	-0,07	-0,01	0,00	0,00	0,00	631	0,02	-0,02	-0,03	0,00	0,01	0,00
	628	-0,01	-0,07	0,02	0,00	-0,01	0,00	629	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
206	402	-0,04	-0,07	0,02	0,01	0,04	-0,01	403	-0,03	-0,01	-0,08	0,00	0,00	-0,01
	630	-0,02	-0,07	0,08	0,00	0,00	0,01	631	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,01
207	631	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	633	0,01	0,04	-0,03	0,00	-0,01	0,01
	629	-0,01	-0,03	0,01	-0,01	-0,01	0,00	632	0,00	0,03	-0,01	-0,01	0,01	0,01
208	403	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	404	0,00	0,02	-0,04	0,00	-0,01	0,00
	631	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	633	0,00	0,02	-0,03	0,01	0,01	0,00
209	636	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	637	0,01	0,04	-0,03	0,00	0,01	-0,01
	634	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	635	0,00	0,04	-0,01	0,02	0,00	-0,01
210	405	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	406	0,00	0,03	-0,04	0,00	0,01	0,00
	636	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	637	0,00	0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
211	639	0,01	-0,07	-0,01	0,00	0,00	0,00	636	0,02	-0,02	-0,03	0,00	0,00	0,00
	638	-0,01	-0,07	0,02	0,00	0,01	0,00	634	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,01	0,00
212	407	-0,04	-0,07	0,02	-0,01	-0,03	0,01	405	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,01
	639	-0,02	-0,06	0,08	0,00	0,00	0,00	636	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01
213	633	0,00	0,03	-0,01	-0,01	-0,10	0,01	641	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,02	0,00
	632	0,00	0,03	-0,01	-0,01	0,07	0,02	640	0,00	0,03	0,00	0,04	-0,04	0,01
214	404	0,00	0,02	-0,01	-0,02	-0,10	-0,02	408	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,08	-0,02
	633	0,00	0,02	-0,01	0,03	0,09	0,02	641	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,03	0,02
215	641	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,02	0,00	637	0,00	0,03	0,01	-0,01	-0,10	-0,01
	640	0,00	0,03	0,00	0,04	-0,04	-0,01	635	0,00	0,03	0,01	-0,01	0,07	-0,01
216	408	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,08	0,02	406	0,00	0,02	0,01	-0,02	-0,10	0,02
	641	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,03	-0,02	637	0,00	0,02	0,01	0,03	0,09	-0,02
217	644	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	645	0,01	0,03	-0,03	0,01	-0,01	0,01
	642	-0,01	-0,03	0,02	0,00	-0,01	0,00	643	0,00	0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,01
218	409	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,02	-0,04	0,00	-0,01	0,00
	644	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	645	0,00	0,02	-0,03	0,01	0,01	0,00
219	647	0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	644	0,02	-0,02	-0,03	0,00	0,01	0,00
	646	-0,01	-0,07	0,02	0,00	-0,01	0,00	642	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	0,00
220	411	-0,05	-0,07	0,02	0,01	0,04	-0,01	409	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,01
	647	-0,02	-0,06	0,08	0,00	0,00	0,01	644	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,01
221	650	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	651	0,01	0,04	-0,03	-0,01	0,01	-0,01
	648	-0,01	-0,03	0,02	0,01	0,01	0,00	649	0,00	0,03	-0,01	0,02	-0,01	-0,01
222	412	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	413	0,00	0,02	-0,04	0,00	0,01	0,00
	650	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	651	0,00	0,02	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
223	653	0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	650	0,02	-0,02	-0,03	0,00	-0,01	0,00
	652	-0,01	-0,07	0,02	0,00	0,01	0,00	648	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,01	0,00
224	414	-0,04	-0,07	0,02	-0,01	-0,04	0,01	412	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,01
	653	-0,02	-0,06	0,08	0,00	0,00	0,00	650	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
225	645	0,00	0,03	-0,01	0,00	-0,10	0,02	655	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,02	0,01
	643	0,00	0,03	-0,01	-0,01	0,08	0,02	654	0,00	0,03	0,00	0,04	-0,04	0,01
226	410	0,00	0,02	-0,01	-0,02	-0,10	-0,03	415	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,11	-0,03
	645	0,00	0,02	-0,01	0,03	0,09	0,02	655	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,03
227	655	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,02	-0,01	651	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,10	-0,02
	654	0,00	0,03	0,00	0,04	-0,04	-0,01	649	0,00	0,03	0,01	-0,01	0,08	-0,02
228	415	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,11	0,03	413	0,00	0,02	0,01	-0,02	-0,10	0,03
	655	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	651	0,00	0,02	0,01	0,04	0,09	-0,02
229	658	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	659	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	657	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
230	469	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	470	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
	658	-0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
231	659	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	661	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
	657	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	660	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00
232	470	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	471	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	659	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	661	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,01	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO2: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
233	664	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
	662	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	663	0,00	0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00
234	472	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	473	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00
	664	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
235	667	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	664	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	666	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	662	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
236	474	-0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	472	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
	667	-0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	664	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
237	661	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,11	0,01	669	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,04	0,00
	660	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,01	668	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,04	0,00
238	471	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	-0,02	475	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,07	-0,02
	661	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,02	669	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,02	0,02
239	669	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,04	0,00	665	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,11	-0,01
	668	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,04	0,00	663	0,00	0,01	0,00	0,01	0,11	-0,01
240	475	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,07	0,02	473	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,02
	669	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	665	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	-0,02
241	672	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	673	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	670	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	671	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00
242	476	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	477	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	672	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	673	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
243	675	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	672	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	674	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	670	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
244	478	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	476	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
	675	-0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	672	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
245	678	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	676	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	677	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00
246	479	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	480	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	678	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
247	681	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	678	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	676	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
248	481	-0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	479	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
	681	-0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	678	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
249	673	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,12	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00
	671	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,01	682	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,01
250	477	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,11	0,00	482	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00
	673	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,00	683	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00
251	683	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00	679	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,12	0,00
	682	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,00	677	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	-0,01
252	482	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00	480	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,11	0,00
	683	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00	679	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,00

TENS.: SISMA 0°: MODO3: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	1,07	19,35	1,60	0,03	-0,21	-0,20	489	-1,58	6,12	0,89	0,10	-0,39	-0,12
	85	4,10	19,96	1,84	-0,06	-0,31	-0,03	86	1,46	6,73	1,13	-0,08	-0,42	0,05
2	489	1,50	6,87	1,76	0,14	-0,38	0,02	492	-1,19	-6,56	1,64	0,08	-0,23	0,14
	86	1,28	6,82	1,13	-0,08	-0,42	-0,07	89	-1,41	-6,61	1,02	-0,08	-0,40	0,05
3	494	1,40	2,65	0,94	-0,23	-0,13	-0,42	495	-1,20	-10,38	1,05	0,41	0,86	-0,41
	91	0,37	2,44	0,76	-0,09	-0,44	-0,18	92	-2,23	-10,59	0,87	-0,37	-1,86	-0,17
4	498	0,96	13,72	0,99	-0,04	-0,43	-0,37	494	-1,40	1,95	0,57	-0,18	-0,12	-0,40
	95	2,91	14,10	1,19	0,09	0,43	-0,09	91	0,55	2,34	0,76	-0,09	-0,44	-0,13
5	500	-1,34	-2,45	-0,89	-0,23	-0,13	-0,41	501	1,15	10,03	-1,00	0,40	0,84	-0,40
	97	-0,34	-2,25	-0,72	-0,09	-0,44	-0,18	98	2,16	10,23	-0,83	-0,37	-1,83	-0,17
6	504	-0,92	-13,03	-0,94	-0,04	-0,43	-0,37	500	1,33	-1,78	-0,54	-0,17	-0,12	-0,40
	101	-2,76	-13,40	-1,13	0,08	0,42	-0,09	97	-0,51	-2,15	-0,72	-0,09	-0,44	-0,12
7	506	-1,44	-6,67	-1,71	0,13	-0,38	0,01	507	1,14	6,21	-1,59	0,09	-0,21	0,13
	103	-1,24	-6,63	-1,10	-0,08	-0,42	-0,08	104	1,33	6,25	-0,98	-0,09	-0,43	0,05
8	510	-1,03	-18,67	-1,55	0,03	-0,21	-0,21	506	1,51	-5,96	-0,87	0,09	-0,38	-0,13
	107	-3,96	-19,25	-1,77	-0,06	-0,29	-0,03	103	-1,41	-6,54	-1,10	-0,08	-0,42	0,04
9	492	-0,06	-6,37	0,77	-0,47	0,17	0,26	512	-0,22	-7,20	1,09	0,45	2,00	0,11
	89	-1,38	-6,64	0,04	0,82	4,10	-0,14	109	-1,55	-7,47	0,36	0,64	3,19	-0,29
10	512	0,18	-7,09	0,24	0,48	2,00	-0,31	495	-0,45	-10,25	0,60	-0,64	0,24	-0,51
	109	-1,59	-7,45	0,36	0,64	3,19	0,27	92	-2,23	-10,61	0,71	0,73	3,63	0,07
11	501	0,44	9,90	0,60	0,62	-0,23	-0,50	514	-0,18	6,79	0,26	-0,46	-1,92	-0,30
	98	2,15	10,25	0,70	-0,70	-3,48	0,06	111	1,53	7,13	0,36	-0,61	-3,06	0,26
12	514	0,22	6,91	1,07	-0,43	-1,92	0,10	507	0,05	6,03	0,77	0,45	-0,16	0,25
	111	1,48	7,16	0,36	-0,61	-3,06	-0,28	104	1,31	6,28	0,05	-0,79	-3,94	-0,14
13	516	0,48	10,25	1,13	-0,10	-1,15	-0,98	517	-0,82	3,71	0,85	-0,17	0,24	-1,01
	87	2,16	10,59	0,80	0,30	1,51	0,43	88	0,85	4,05	0,51	-0,52	-2,59	0,40
14	517	0,78	3,97	1,69	-0,10	0,25	0,11	520	-0,68	-3,30	0,89	-0,14	-0,38	0,03
	88	0,91	4,00	1,51	-0,52	-2,59	-0,76	90	-0,55	-3,27	0,71	-0,01	-0,04	-0,84
15	522	0,66	1,12	0,93	0,01	0,28	-0,63	523	-0,63	-5,33	0,17	0,36	-0,19	-0,50
	93	0,33	1,05	0,90	0,12	0,60	-0,12	94	-0,96	-5,40	0,14	0,01	0,06	0,00
16	526	0,41	6,43	0,70	-0,08	0,04	-0,53	522	-0,69	0,93	0,47	0,08	0,30	-0,55
	96	1,34	6,61	0,35	0,31	1,56	-0,14	93	0,24	1,11	0,12	0,12	0,60	-0,16
17	528	-0,63	-1,01	-0,88	0,01	0,28	-0,61	529	0,60	5,14	-0,15	0,35	-0,20	-0,49
	99	-0,30	-0,94	-0,86	0,11	0,54	-0,14	100	0,93	5,21	-0,13	0,01	0,06	-0,01
18	532	-0,39	-6,06	-0,66	-0,08	0,02	-0,54	528	0,66	-0,82	-0,45	0,08	0,30	-0,56
	102	-1,26	-6,23	-0,33	0,31	1,56	-0,13	99	-0,22	-1,00	-0,12	0,11	0,54	-0,15
19	534	-0,74	-3,86	-1,64	-0,09	0,25	0,09	535	0,65	3,10	-0,87	-0,13	-0,37	0,02
	105	-0,88	-3,89	-1,47	-0,50	-2,51	-0,75	106	0,51	3,08	-0,70	-0,01	-0,04	-0,82
20	538	-0,47	-9,88	-1,09	-0,10	-1,12	-0,97	534	0,79	-3,61	-0,83	-0,16	0,23	-0,99
	108	-2,08	-10,20	-0,77	0,30	1,51	0,42	105	-0,83	-3,93	-0,51	-0,50	-2,51	0,39

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD03: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
21	520	0,17	-3,07	0,81	-0,67	-0,24	0,76	540	-0,06	-4,21	0,79	0,97	0,02	0,87
	90	-0,61	-3,22	0,80	0,43	2,16	-1,73	110	-0,84	-4,37	0,78	1,44	7,21	-1,62
22	540	0,18	-4,17	0,16	1,00	0,03	-1,51	523	-0,02	-5,15	0,19	-0,84	-0,11	-1,45
	110	-0,83	-4,37	0,23	1,44	7,21	1,15	94	-1,03	-5,35	0,25	0,33	1,66	1,21
23	529	0,02	4,97	0,19	0,81	0,12	-1,41	542	-0,17	3,98	0,18	-0,96	-0,03	-1,46
	100	0,99	5,16	0,26	-0,32	-1,58	1,15	112	0,79	4,18	0,24	-1,38	-6,91	1,09
24	542	0,06	4,03	0,78	-0,93	-0,02	0,82	535	-0,17	2,89	0,80	0,64	0,23	0,71
	112	0,80	4,17	0,77	-1,38	-6,91	-1,56	106	0,57	3,03	0,79	-0,41	-2,07	-1,67
25	544	0,35	3,88	1,00	-0,15	-1,28	-1,22	545	-0,16	1,36	0,91	-0,23	0,48	-1,29
	155	0,99	4,01	0,49	0,47	2,37	0,58	156	0,48	1,49	0,40	-0,57	-2,87	0,51
26	545	0,25	1,48	1,65	-0,15	0,50	0,09	548	-0,25	-1,03	0,72	-0,17	-0,08	-0,06
	156	0,39	1,51	1,48	-0,57	-2,87	-0,92	157	-0,12	-1,01	0,55	-0,01	-0,07	-1,07
27	550	0,17	0,14	1,05	0,05	0,44	-0,68	551	-0,26	-2,02	0,14	0,21	-0,60	-0,58
	158	0,11	0,13	0,93	0,13	0,63	-0,14	159	-0,32	-2,03	0,02	0,11	0,57	-0,04
28	554	0,26	2,03	0,69	-0,11	0,02	-0,68	550	-0,14	0,06	0,58	0,11	0,45	-0,71
	160	0,55	2,09	0,20	0,44	2,20	-0,05	158	0,16	0,12	0,08	0,13	0,63	-0,08
29	556	-0,16	-0,10	-0,98	0,04	0,44	-0,66	557	0,24	1,93	-0,11	0,20	-0,58	-0,56
	161	-0,10	-0,08	-0,87	0,11	0,56	-0,15	162	0,31	1,95	0,00	0,11	0,55	-0,06
30	560	-0,24	-1,87	-0,65	-0,11	-0,01	-0,69	556	0,13	-0,03	-0,54	0,10	0,45	-0,72
	163	-0,51	-1,92	-0,18	0,44	2,20	-0,04	161	-0,14	-0,08	-0,06	0,11	0,56	-0,07
31	562	-0,24	-1,44	-1,58	-0,15	0,49	0,07	563	0,24	0,95	-0,69	-0,16	-0,09	-0,07
	164	-0,37	-1,46	-1,42	-0,56	-2,78	-0,90	165	0,10	0,92	-0,53	-0,01	-0,06	-1,04
32	566	-0,33	-3,72	-0,95	-0,15	-1,25	-1,21	562	0,15	-1,32	-0,87	-0,22	0,48	-1,27
	166	-0,95	-3,84	-0,47	0,47	2,36	0,57	164	-0,47	-1,44	-0,38	-0,56	-2,78	0,50
33	548	0,03	-0,91	0,77	-0,82	-1,35	0,58	568	-0,08	-1,44	0,59	0,91	-0,40	0,72
	157	-0,19	-0,96	0,85	0,39	1,95	-1,86	167	-0,30	-1,48	0,67	1,24	6,19	-1,71
34	568	0,03	-1,42	0,13	0,92	-0,39	-1,57	551	-0,07	-1,92	-0,03	-0,82	-1,01	-1,44
	167	-0,29	-1,49	0,20	1,24	6,19	0,93	159	-0,39	-1,99	0,05	0,29	1,46	1,06
35	557	0,07	1,84	-0,01	0,78	0,96	-1,40	570	-0,03	1,35	0,14	-0,88	0,38	-1,52
	162	0,37	1,90	0,06	-0,28	-1,38	0,99	168	0,27	1,41	0,22	-1,18	-5,91	0,87
36	570	0,08	1,37	0,58	-0,87	0,38	0,67	563	-0,03	0,83	0,75	0,78	1,28	0,53
	168	0,28	1,41	0,66	-1,18	-5,91	-1,66	165	0,18	0,88	0,83	-0,37	-1,85	-1,80
37	572	0,13	-1,72	0,71	-0,16	-1,30	-1,22	573	0,37	-0,54	0,71	-0,28	0,56	-1,31
	211	-0,10	-1,77	0,12	0,50	2,50	0,62	212	0,13	-0,59	0,12	-0,58	-2,92	0,53
38	573	-0,21	-0,57	1,32	-0,20	0,58	0,11	576	0,12	1,08	0,31	-0,21	0,14	-0,09
	212	-0,03	-0,54	1,24	-0,58	-2,92	-0,95	213	0,30	1,11	0,23	-0,03	-0,14	-1,15
39	578	-0,26	-0,77	0,93	0,07	0,48	-0,59	579	0,07	0,86	-0,04	0,16	-0,79	-0,49
	214	-0,07	-0,74	0,84	0,12	0,60	-0,10	215	0,25	0,90	-0,14	0,17	0,87	0,00
40	582	0,05	-2,04	0,52	-0,11	0,04	-0,64	578	0,31	-0,71	0,52	0,13	0,50	-0,67
	216	-0,23	-2,10	-0,04	0,45	2,26	0,02	214	0,03	-0,76	-0,05	0,12	0,60	0,00
41	584	0,24	0,73	-0,87	0,07	0,48	-0,58	585	-0,07	-0,80	0,06	0,15	-0,76	-0,48
	217	0,07	0,70	-0,78	0,10	0,52	-0,12	218	-0,24	-0,84	0,15	0,17	0,84	-0,02
42	588	-0,04	1,94	-0,50	-0,11	0,02	-0,65	584	-0,29	0,67	-0,48	0,12	0,49	-0,68
	219	0,22	1,99	0,04	0,45	2,26	0,04	217	-0,03	0,72	0,06	0,10	0,52	0,01
43	590	0,20	0,54	-1,25	-0,19	0,58	0,10	591	-0,11	-1,02	-0,29	-0,20	0,11	-0,10
	220	0,03	0,50	-1,18	-0,57	-2,83	-0,93	221	-0,29	-1,06	-0,22	-0,02	-0,11	-1,12
44	594	-0,13	1,62	-0,68	-0,16	-1,26	-1,20	590	-0,35	0,51	-0,67	-0,27	0,56	-1,29
	222	0,09	1,66	-0,12	0,50	2,49	0,61	220	-0,13	0,55	-0,11	-0,57	-2,83	0,52
45	576	-0,02	1,11	0,61	-0,88	-1,97	0,56	596	-0,06	0,87	0,34	0,88	-0,96	0,76
	213	0,23	1,16	0,79	0,27	1,34	-1,97	223	0,18	0,92	0,51	1,14	5,71	-1,77
46	596	-0,05	0,87	0,08	0,89	-0,96	-1,59	579	-0,05	0,89	-0,20	-0,78	-1,45	-1,39
	223	0,18	0,92	0,10	1,14	5,71	0,93	215	0,18	0,94	-0,17	0,17	0,84	1,13
47	585	0,04	-0,84	-0,17	0,74	1,37	-1,35	598	0,05	-0,82	0,09	-0,85	0,91	-1,54
	218	-0,17	-0,88	-0,14	-0,16	-0,79	1,06	224	-0,17	-0,86	0,12	-1,09	-5,46	0,87
48	598	0,06	-0,82	0,33	-0,84	0,91	0,71	591	0,01	-1,06	0,59	0,84	1,88	0,52
	224	-0,17	-0,86	0,50	-1,09	-5,46	-1,71	221	-0,22	-1,10	0,76	-0,26	-1,28	-1,90
49	600	-0,19	-4,82	0,16	-0,16	-1,17	-1,03	601	0,50	-1,36	-0,32	-0,23	0,68	-1,12
	267	-0,83	-4,95	-0,33	0,46	2,29	0,60	268	-0,14	-1,49	-0,81	-0,54	-2,72	0,51
50	601	-0,45	-1,54	-0,03	-0,15	0,70	0,13	604	0,30	2,21	-0,83	-0,25	-0,42	-0,03
	268	-0,20	-1,49	0,10	-0,54	-2,72	-0,81	269	0,55	2,26	-0,69	0,09	0,46	-0,97
51	606	-0,44	-1,21	-0,06	0,04	0,34	-0,41	607	0,28	2,43	-0,69	0,13	-0,40	-0,34
	270	-0,13	-1,14	-0,01	0,11	0,55	-0,08	271	0,59	2,50	-0,63	0,12	0,62	-0,02
52	610	-0,21	-4,34	0,10	-0,09	0,04	-0,52	606	0,45	-1,01	-0,27	0,10	0,35	-0,54
	272	-0,78	-4,45	-0,35	0,39	1,97	0,09	270	-0,12	-1,13	-0,72	0,11	0,55	0,06
53	604	0,11	2,24	-0,16	-0,61	-1,50	0,47	612	0,05	1,92	-0,22	0,60	-0,99	0,63
	269	0,48	2,31	0,15	0,03	0,14	-1,58	279	0,41	1,99	0,08	0,79	3,97	-1,42
54	612	0,02	1,91	-0,05	0,61	-0,99	-1,27	607	0,13	2,46	-0,04	-0,53	-1,11	-1,11
	279	0,43	1,99	-0,09	0,79	3,97	0,73	271	0,54	2,54	-0,08	-0,03	-0,16	0,90
55	614	0,42	1,12	0,07	0,03	0,34	-0,40	615	-0,26	-2,28	0,67	0,13	-0,37	-0,34
	273	0,12	1,06	0,03	0,10	0,49	-0,10	274	-0,56	-2,34	0,62	0,12	0,60	-0,04
56	618	0,20	4,04	-0,09	-0,09	0,01	-0,53	614	-0,42	0,93	0,27	0,09	0,35	-0,55
	275	0,73	4,15	0,34	0,40	1,98	0,10	273	0,11	1,04	0,71	0,10	0,49	0,07
57	620	0,42	1,45	0,05	-0,15	0,69	0,12	621	-0,28	-2,06	0,81	-0,25	-0,44	-0,04
	276	0,19	1,40	-0,07	-0,53	-2,65	-0,79	277	-0,52	-2,11	0,68	0,10	0,48	-0,95
58	624	0,18	4,53	-0,16	-0,15	-1,15	-1,02	620	-0,47	1,29	0,33	-0,22	0,68	-1,11
	278	0,78	4,65	0,31	0,45	2,27	0,59	276	0,13	1,41	0,80	-0,53	-2,65	0,50
59	615	-0,13	-2,31	-0,03	0,51	1,04	-1,08	626	-0,02	-1,77	-0,05	-0,58	0,93	-1,23
	274	-0,51	-2,38	-0,07	0,03	0,15	0,85	280	-0,40	-1,85	-0,09	-0,76	-3,81	0,69
60	626	-0,05	-1,79	-0,22	-0,58	0,94	0,59	621	-0,11	-2,09	-0,17	0,58	1,42	0,44
	280	-0,38	-1,86	0,08	-0,76	-3,81	-1,37	277	-0,44	-2,16	0,13	-0,03	-0,14	-1,53
61	628	0,01	-2,05	0,29	-0,15	-1,04	-0,85	629	0,27	-0,79	-0,43	-0,24	0,51	-0,94
	323	-0,21	-2,10	0,08	0,41	2,03	0,50	324	0,04	-0,83	-0,64	-0,43	-2,14	0,41
62	629	-0,23	-0,79	0,09	-0,17	0,53	0,09	632	0,13	1,02	-0,83	-0,39	-0,39	-0,12
	324	-0,13	-0,77	0,18	-0,43	-2,14	-0,66	325	0,24	1,04	-0,74	0,08	0,40	-0,87

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO3: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
63	634	-0,25	-0,61	-0,06	0,00	0,33	-0,35	635	0,07	0,97	-0,70	0,47	0,04	-0,20
	326	-0,11	-0,59	0,10	0,00	0,00	-0,16	327	0,20	0,99	-0,55	0,00	-0,01	-0,02
64	638	-0,04	-1,90	0,14	-0,08	-0,09	-0,53	634	0,22	-0,61	-0,44	0,06	0,34	-0,55
	328	-0,23	-1,94	0,04	0,33	1,66	0,13	326	0,03	-0,64	-0,54	0,00	0,00	0,11
65	632	0,01	1,04	-0,17	-0,92	-2,14	0,74	640	0,00	1,00	-0,08	0,97	-0,98	0,96
	325	0,18	1,07	-0,09	0,29	1,43	-1,92	329	0,18	1,04	0,00	1,18	5,92	-1,69
66	640	-0,01	1,00	0,02	0,98	-0,98	-1,49	635	-0,02	0,97	0,11	-0,89	-1,47	-1,29
	329	0,18	1,04	-0,02	1,18	5,92	1,14	327	0,18	1,01	0,07	0,16	0,79	1,33
67	642	0,22	0,53	0,04	-0,02	0,33	-0,33	643	-0,05	-0,84	0,67	0,46	0,06	-0,20
	330	0,10	0,51	-0,12	-0,01	-0,06	-0,17	331	-0,17	-0,86	0,51	-0,01	-0,03	-0,04
68	646	0,03	1,64	-0,15	-0,08	-0,11	-0,53	642	-0,19	0,54	0,42	0,04	0,35	-0,56
	332	0,18	1,67	-0,06	0,33	1,65	0,14	330	-0,04	0,57	0,50	-0,01	-0,06	0,11
69	648	0,21	0,71	-0,11	-0,15	0,51	0,09	649	-0,11	-0,89	0,78	-0,38	-0,36	-0,12
	333	0,11	0,69	-0,20	-0,42	-2,09	-0,65	334	-0,21	-0,91	0,69	0,08	0,38	-0,85
70	652	-0,03	1,80	-0,29	-0,15	-1,02	-0,85	648	-0,24	0,72	0,41	-0,23	0,50	-0,93
	335	0,16	1,84	-0,10	0,40	2,00	0,49	333	-0,06	0,76	0,60	-0,42	-2,09	0,40
71	643	0,02	-0,84	0,10	0,88	1,42	-1,29	654	0,01	-0,88	0,01	-0,97	0,93	-1,47
	331	-0,15	-0,87	0,08	-0,16	-0,80	1,31	336	-0,16	-0,92	-0,01	-1,18	-5,88	1,13
72	654	0,00	-0,89	-0,07	-0,96	0,93	0,95	649	0,00	-0,91	-0,16	0,91	2,08	0,73
	336	-0,15	-0,92	0,01	-1,18	-5,88	-1,68	334	-0,16	-0,94	-0,08	-0,28	-1,42	-1,89
73	656	0,48	0,18	1,99	-0,05	-0,10	-0,41	657	0,32	-0,58	-0,38	0,02	0,12	-0,41
	402	0,88	0,26	0,52	0,16	0,81	-0,08	403	0,73	-0,50	-1,85	0,00	-0,01	-0,09
74	657	0,04	-0,22	0,56	0,07	0,13	-0,25	660	0,11	0,13	-0,55	-0,21	-0,16	-0,30
	403	0,01	-0,22	0,22	0,00	-0,01	-0,23	404	0,08	0,12	-0,90	0,04	0,20	-0,28
75	662	0,00	-0,17	0,38	-0,01	0,36	-0,27	663	0,07	0,17	-0,48	0,15	0,02	-0,25
	405	0,02	-0,16	0,14	-0,03	-0,16	-0,16	406	0,08	0,18	-0,73	0,00	-0,02	-0,14
76	666	0,33	-0,02	1,50	-0,11	-0,23	-0,58	662	0,25	-0,43	-0,34	0,00	0,36	-0,62
	407	0,64	0,04	0,35	0,40	1,99	0,25	405	0,55	-0,37	-1,49	-0,03	-0,16	0,21
77	660	-0,05	0,15	-0,06	-0,85	-2,90	0,14	668	-0,02	0,28	-0,04	0,51	0,38	0,19
	404	0,02	0,17	-0,05	0,58	2,88	-0,82	408	0,04	0,30	-0,02	0,33	1,67	-0,77
78	668	-0,02	0,29	0,01	0,50	0,38	-0,70	663	-0,04	0,20	0,07	-0,67	-2,22	-0,64
	408	0,04	0,30	0,06	0,33	1,67	0,28	406	0,02	0,21	0,12	0,43	2,16	0,35
79	670	-0,01	0,14	-0,38	0,01	0,31	-0,27	671	-0,05	-0,10	0,50	0,22	0,12	-0,22
	409	-0,02	0,14	-0,16	-0,03	-0,15	-0,18	410	-0,07	-0,10	0,72	-0,02	-0,11	-0,13
80	674	-0,32	-0,07	-1,48	-0,09	-0,17	-0,53	670	-0,23	0,41	0,36	0,02	0,31	-0,56
	411	-0,65	-0,13	-0,36	0,33	1,65	0,17	409	-0,55	0,34	1,48	-0,03	-0,15	0,14
81	676	-0,04	0,19	-0,55	0,04	0,11	-0,25	677	-0,09	-0,06	0,56	-0,25	-0,13	-0,33
	412	-0,02	0,20	-0,24	0,00	0,02	-0,22	413	-0,07	-0,05	0,88	0,03	0,14	-0,30
82	680	-0,47	-0,28	-1,94	-0,05	-0,13	-0,42	676	-0,30	0,56	0,40	0,00	0,10	-0,43
	414	-0,89	-0,37	-0,53	0,18	0,91	-0,06	412	-0,72	0,47	1,81	0,00	0,02	-0,08
83	671	0,02	-0,12	0,08	0,70	2,16	-0,70	682	0,01	-0,15	0,04	-0,57	-0,20	-0,79
	410	-0,02	-0,13	0,05	-0,42	-2,10	0,47	415	-0,02	-0,16	0,02	-0,45	-2,25	0,38
84	682	0,02	-0,16	0,01	-0,59	-0,20	0,28	677	0,04	-0,09	-0,06	0,87	2,82	0,20
	415	-0,01	-0,17	0,01	-0,45	-2,25	-0,87	413	0,01	-0,10	-0,06	-0,56	-2,81	-0,95
85	490	1,45	15,72	0,33	-0,04	0,20	-0,36	491	-0,53	5,83	1,65	0,47	-0,21	-0,31
	488	0,53	15,54	0,14	0,02	-0,30	-0,14	489	-1,45	5,65	1,45	0,14	-0,16	-0,09
86	87	2,11	12,57	-0,42	-0,30	-1,50	0,50	88	0,62	5,13	1,12	0,48	2,42	0,36
	490	0,00	12,15	0,43	0,12	0,96	-0,80	491	-1,49	4,71	1,97	0,43	-0,39	-0,94
87	491	1,22	6,45	2,01	0,41	-0,22	-0,15	493	-1,13	-5,27	1,33	0,60	1,02	0,03
	489	1,40	6,49	2,31	0,18	-0,16	-0,19	492	-0,94	-5,23	1,63	-0,14	-1,36	0,00
88	88	0,97	5,00	2,12	0,48	2,42	-0,90	90	-0,84	-4,03	1,18	0,25	1,24	-1,21
	491	1,01	5,01	2,33	0,38	-0,40	0,26	493	-0,80	-4,03	1,40	0,04	-1,78	-0,05
89	496	1,06	2,26	1,48	-0,10	-0,14	-0,27	497	-1,07	-8,36	0,57	-0,57	-1,35	-0,42
	494	1,31	2,31	1,68	-0,25	-0,21	-0,03	495	-0,82	-8,31	0,78	0,34	0,51	-0,18
90	93	0,30	1,47	1,59	-0,14	-0,71	0,14	94	-1,34	-6,70	0,19	-0,40	-2,02	0,28
	496	1,08	1,63	1,86	-0,18	-0,53	-0,28	497	-0,56	-6,54	0,45	0,03	1,65	-0,14
91	499	1,33	11,09	0,11	0,01	-0,47	-0,11	496	-0,54	1,70	1,11	-0,15	-0,15	-0,08
	498	0,55	10,93	0,30	0,01	-0,18	-0,32	494	-1,32	1,54	1,30	-0,19	-0,20	-0,29
92	96	1,34	8,29	-0,15	-0,16	-0,80	-0,06	93	0,00	1,60	0,82	-0,14	-0,71	-0,05
	499	0,17	8,05	0,52	0,02	-0,44	-0,08	496	-1,17	1,36	1,49	-0,23	-0,54	-0,08
93	502	-1,01	-2,08	-1,41	-0,09	-0,14	-0,27	503	1,02	8,07	-0,54	-0,55	-1,30	-0,41
	500	-1,25	-2,13	-1,60	-0,24	-0,21	-0,03	501	0,78	8,03	-0,73	0,33	0,48	-0,17
94	99	-0,27	-1,34	-1,52	-0,13	-0,64	0,12	100	1,29	6,47	-0,16	-0,39	-1,95	0,25
	502	-1,03	-1,49	-1,78	-0,17	-0,52	-0,27	503	0,53	6,32	-0,42	0,03	1,58	-0,14
95	505	-1,28	-10,52	-0,10	0,01	-0,46	-0,12	502	0,52	-1,54	-1,06	-0,14	-0,15	-0,09
	504	-0,53	-10,37	-0,29	0,01	-0,18	-0,32	500	1,27	-1,39	-1,25	-0,19	-0,20	-0,29
96	102	-1,26	-7,84	0,14	-0,16	-0,81	-0,05	99	0,01	-1,45	-0,78	-0,13	-0,64	-0,05
	505	-0,16	-7,62	-0,50	0,02	-0,41	-0,10	502	1,11	-1,23	-1,42	-0,22	-0,53	-0,10
97	508	-1,17	-6,27	-1,95	0,40	-0,22	-0,16	509	1,08	4,98	-1,30	0,58	0,98	0,02
	506	-1,34	-6,30	-2,23	0,17	-0,16	-0,19	507	0,91	4,95	-1,58	-0,13	-1,32	-0,01
98	105	-0,94	-4,86	-2,04	0,47	2,34	-0,88	106	0,79	3,80	-1,16	0,24	1,18	-1,18
	508	-0,96	-4,86	-2,25	0,36	-0,40	0,25	509	0,77	3,80	-1,36	0,04	-1,71	-0,05
99	511	-1,40	-15,16	-0,33	-0,04	0,18	-0,36	508	0,50	-5,67	-1,59	0,45	-0,21	-0,30
	510	-0,51	-14,98	-0,13	0,01	-0,30	-0,15	506	1,39	-5,50	-1,40	0,14	-0,16	-0,09
100	108	-2,04	-12,12	0,40	-0,29	-1,47	0,48	105	-0,61	-4,99	-1,08	0,47	2,34	0,35
	511	0,00	-11,71	-0,41	0,11	0,93	-0,78	508	1,43	-4,58	-1,89	0,42	-0,39	-0,92
101	493	0,03	-5,08	1,26	0,24	-0,17	0,15	513	-0,34	-6,92	0,87	-0,95	1,88	-0,05
	492	0,20	-5,04	1,35	0,18	3,45	0,11	512	-0,17	-6,88	0,96	0,30	1,25	-0,08
102	90	-0,78	-4,07	1,72	-0,15	-0,76	-1,99	110	-1,06	-5,43	0,95	-1,01	-5,04	-1,63
	493	0,37	-3,84	1,47	0,93	3,32	0,56	513	0,09	-5,20	0,70	-0,89	2,18	0,91
103	513	-0,05	-6,84	0,53	-0,95	1,88	-0,38	497	-0,33	-8,27	-0,16	0,36	0,51	-0,54
	512	0,26	-6,78	0,12	0,33	1,26	-0,25	495	-0,02	-8,20	-0,58	-0,18	2,53	-0,40
104	110	-1,00	-5,46	0,40	-1,01	-5,04	1,00	94	-1,25	-6,74	-0,66	0,04	0,20	1,36
	513	0,48	-5,17	0,36	-0,89	2,18	-1,38	497	0,22	-6,45	-0,69	0,66	2,03	-1,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD03: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
105	503	0,32	7,99	-0,14	-0,34	-0,49	-0,52	515	0,04	6,55	0,54	0,91	-1,80	-0,38
	501	0,03	7,93	-0,54	0,18	-2,40	-0,39	514	-0,26	6,49	0,13	-0,32	-1,20	-0,24
106	100	1,21	6,51	-0,61	-0,04	-0,21	1,29	112	0,95	5,23	0,41	0,97	4,84	0,95
	503	-0,21	6,23	-0,65	-0,63	-1,92	-0,99	515	-0,46	4,94	0,37	0,85	-2,09	-1,33
107	515	0,33	6,63	0,87	0,91	-1,80	-0,05	509	-0,03	4,80	1,24	-0,23	0,17	0,14
	514	0,17	6,59	0,95	-0,28	-1,20	-0,09	507	-0,20	4,77	1,31	-0,18	-3,32	0,10
108	112	1,01	5,20	0,94	0,97	4,84	-1,58	106	0,74	3,83	1,67	0,15	0,75	-1,92
	515	-0,08	4,98	0,70	0,85	-2,09	0,86	509	-0,36	3,61	1,43	-0,90	-3,20	0,53
109	518	0,86	7,90	0,25	-0,06	0,15	-0,60	519	-0,10	3,07	1,09	0,44	0,01	-0,46
	516	0,12	7,75	0,20	0,06	-0,36	-0,53	517	-0,84	2,93	1,04	-0,28	-0,30	-0,39
110	155	0,75	5,36	-0,10	-0,45	-2,25	0,62	156	0,16	2,39	0,54	0,57	2,86	0,51
	518	-0,18	5,18	0,77	0,15	1,18	-1,13	519	-0,77	2,20	1,41	0,33	-0,56	-1,24
111	519	0,68	3,36	1,60	0,36	-0,01	-0,34	521	-0,48	-2,44	1,05	0,41	0,54	-0,02
	517	0,49	3,33	1,88	-0,20	-0,28	-0,41	520	-0,67	-2,48	1,33	-0,20	-0,68	-0,09
112	156	0,38	2,32	1,61	0,57	2,86	-0,97	157	-0,40	-1,57	0,71	0,11	0,56	-1,21
	519	0,44	2,33	1,91	0,25	-0,58	0,18	521	-0,34	-1,56	1,01	0,15	-0,79	-0,06
113	524	0,58	0,89	0,98	0,00	-0,15	-0,48	525	-0,43	-4,14	0,28	-0,49	-1,16	-0,69
	522	0,43	0,86	1,12	-0,04	0,04	-0,34	523	-0,57	-4,17	0,42	0,55	0,78	-0,55
114	158	0,03	0,43	1,05	-0,15	-0,74	-0,04	159	-0,65	-3,00	-0,12	-0,25	-1,26	0,04
	524	0,51	0,52	1,25	-0,08	-0,57	-0,58	525	-0,17	-2,90	0,09	-0,04	1,06	-0,50
115	527	0,70	5,02	0,13	0,03	-0,52	-0,47	524	-0,18	0,63	0,57	-0,06	-0,16	-0,41
	526	0,20	4,92	0,22	-0,02	0,32	-0,52	522	-0,68	0,53	0,67	0,04	0,06	-0,47
116	160	0,45	3,30	-0,04	-0,41	-2,03	-0,02	158	-0,11	0,47	0,20	-0,15	-0,74	-0,05
	527	0,01	3,21	0,60	0,10	-0,18	-0,51	524	-0,55	0,39	0,85	-0,14	-0,58	-0,54
117	530	-0,55	-0,79	-0,93	0,01	-0,15	-0,48	531	0,41	3,99	-0,25	-0,47	-1,12	-0,67
	528	-0,41	-0,76	-1,07	-0,04	0,04	-0,34	529	0,54	4,01	-0,39	0,54	0,76	-0,54
118	161	-0,02	-0,36	-1,00	-0,13	-0,67	-0,06	162	0,63	2,88	0,12	-0,24	-1,22	0,02
	530	-0,49	-0,45	-1,19	-0,07	-0,57	-0,56	531	0,16	2,79	-0,07	-0,04	1,02	-0,49
119	533	-0,66	-4,72	-0,12	0,03	-0,50	-0,47	530	0,17	-0,54	-0,54	-0,05	-0,16	-0,42
	532	-0,19	-4,62	-0,22	-0,02	0,31	-0,52	528	0,64	-0,45	-0,64	0,03	0,05	-0,46
120	163	-0,42	-3,07	0,03	-0,41	-2,03	-0,01	161	0,12	-0,40	-0,19	-0,13	-0,67	-0,04
	533	-0,01	-2,99	-0,58	0,10	-0,15	-0,52	530	0,52	-0,32	-0,80	-0,13	-0,58	-0,56
121	536	-0,65	-3,26	-1,55	0,35	-0,01	-0,34	537	0,46	2,29	-1,03	0,40	0,51	-0,03
	534	-0,47	-3,23	-1,82	-0,20	-0,27	-0,41	535	0,64	2,32	-1,30	-0,19	-0,65	-0,10
122	164	-0,37	-2,25	-1,56	0,55	2,77	-0,95	165	0,37	1,46	-0,70	0,10	0,52	-1,18
	536	-0,42	-2,26	-1,85	0,24	-0,57	0,16	537	0,32	1,45	-0,99	0,15	-0,75	-0,07
123	539	-0,83	-7,60	-0,24	-0,06	0,14	-0,59	536	0,09	-2,99	-1,06	0,43	0,00	-0,46
	538	-0,11	-7,45	-0,19	0,05	-0,34	-0,53	534	0,81	-2,84	-1,01	-0,27	-0,29	-0,40
124	166	-0,72	-5,14	0,09	-0,45	-2,24	0,60	164	-0,16	-2,32	-0,52	0,55	2,77	0,49
	539	0,18	-4,96	-0,75	0,15	1,14	-1,11	536	0,74	-2,14	-1,36	0,32	-0,56	-1,22
125	521	-0,04	-2,37	1,04	0,23	-1,10	0,09	541	-0,25	-3,41	0,69	-0,85	1,09	-0,23
	520	0,26	-2,31	1,21	-0,10	2,61	0,13	540	0,05	-3,35	0,85	1,04	0,38	-0,19
126	157	-0,31	-1,63	1,22	-0,27	-1,36	-1,94	167	-0,44	-2,30	0,78	-1,06	-5,30	-1,74
	521	0,17	-1,53	1,11	0,95	2,50	0,50	541	0,04	-2,20	0,68	-0,82	1,23	0,71
127	541	-0,08	-3,36	0,38	-0,85	1,08	-0,57	525	-0,23	-4,11	-0,05	0,31	-0,47	-0,86
	540	0,25	-3,29	0,23	1,07	0,38	-0,55	523	0,10	-4,04	-0,21	-0,45	1,82	-0,83
128	167	-0,42	-2,31	0,32	-1,06	-5,30	0,84	159	-0,57	-3,05	-0,26	-0,09	-0,46	1,07
	541	0,26	-2,17	0,37	-0,82	1,23	-1,54	525	0,11	-2,92	-0,21	0,70	1,47	-1,32
129	531	0,22	3,96	-0,04	-0,30	0,45	-0,84	543	0,07	3,20	0,38	0,82	-1,04	-0,57
	529	-0,09	3,89	-0,18	0,44	-1,73	-0,81	542	-0,25	3,14	0,24	-1,03	-0,36	-0,54
130	162	0,54	2,93	-0,23	0,09	0,44	1,00	168	0,40	2,19	0,33	1,02	5,08	0,79
	531	-0,11	2,80	-0,18	-0,66	-1,39	-1,28	543	-0,25	2,06	0,37	0,79	-1,18	-1,49
131	543	0,24	3,25	0,69	0,81	-1,04	-0,23	537	0,04	2,22	1,02	-0,22	1,06	0,07
	542	-0,04	3,20	0,84	-1,00	-0,36	-0,20	535	-0,25	2,16	1,18	0,09	-2,51	0,11
132	168	0,42	2,18	0,77	1,02	5,08	-1,68	165	0,29	1,51	1,18	0,27	1,33	-1,88
	543	-0,03	2,09	0,68	0,78	-1,18	0,66	537	-0,16	1,42	1,09	-0,92	-2,41	0,46
133	546	0,46	1,61	0,18	-0,06	0,15	-0,70	547	0,30	0,82	0,91	0,40	0,10	-0,53
	544	-0,29	1,46	0,25	0,06	-0,23	-0,68	545	-0,45	0,67	0,98	-0,37	-0,20	-0,52
134	211	-0,48	-0,94	0,28	-0,52	-2,58	0,63	212	-0,26	0,14	0,26	0,57	2,86	0,53
	546	-0,36	-0,91	1,09	0,16	1,24	-1,25	547	-0,15	0,17	1,06	0,27	-0,58	-1,34
135	547	0,16	0,82	1,60	0,32	0,08	-0,47	549	-0,03	-0,16	0,92	0,34	0,46	-0,12
	545	0,02	0,79	1,72	-0,29	-0,19	-0,47	548	-0,18	-0,19	1,05	-0,26	-0,54	-0,13
136	212	-0,07	0,08	1,38	0,57	2,86	-0,96	213	0,06	0,69	0,44	0,03	0,15	-1,16
	547	-0,05	0,08	1,75	0,18	-0,60	0,10	549	0,07	0,69	0,81	0,20	-0,23	-0,10
137	552	0,14	-0,14	1,05	0,03	-0,17	-0,52	553	-0,01	-0,92	0,30	-0,52	-1,00	-0,71
	550	0,01	-0,17	1,07	-0,03	0,08	-0,50	551	-0,14	-0,94	0,33	0,50	0,87	-0,69
138	214	-0,15	-0,48	0,92	-0,13	-0,63	-0,12	215	-0,02	0,16	-0,10	-0,13	-0,65	-0,03
	552	0,04	-0,44	1,13	-0,05	-0,57	-0,68	553	0,17	0,20	0,11	-0,20	0,57	-0,58
139	555	0,34	0,55	0,14	0,03	-0,52	-0,61	552	0,20	-0,15	0,54	-0,03	-0,19	-0,54
	554	-0,19	0,44	0,21	-0,03	0,42	-0,61	550	-0,33	-0,25	0,61	0,04	0,10	-0,54
140	216	-0,42	-1,16	0,20	-0,49	-2,44	0,01	214	-0,27	-0,44	0,03	-0,13	-0,63	-0,03
	555	-0,18	-1,11	0,78	0,12	-0,07	-0,69	552	-0,04	-0,39	0,62	-0,11	-0,58	-0,74
141	558	-0,13	0,16	-0,98	0,04	-0,17	-0,52	559	0,01	0,88	-0,27	-0,50	-0,96	-0,70
	556	-0,01	0,19	-1,00	-0,03	0,08	-0,50	557	0,14	0,91	-0,29	0,48	0,83	-0,68
142	217	0,15	0,46	-0,86	-0,11	-0,56	-0,14	218	0,03	-0,14	0,11	-0,13	-0,63	-0,06
	558	-0,04	0,43	-1,05	-0,04	-0,57	-0,66	559	-0,16	-0,18	-0,08	-0,20	0,55	-0,57
143	561	-0,32	-0,49	-0,13	0,03	-0,51	-0,61	558	-0,19	0,17	-0,50	-0,02	-0,18	-0,54
	560	0,18	-0,39	-0,20	-0,03	0,41	-0,62	556	0,31	0,27	-0,56	0,03	0,09	-0,54
144	219	0,40	1,11	-0,18	-0,49	-2,44	0,03	217	0,26	0,43	-0,02	-0,11	-0,56	-0,02
	561	0,17	1,06	-0,74	0,12	-0,04	-0,70	558	0,04	0,39	-0,57	-0,10	-0,58	-0,75
145	564	-0,16	-0,80	-1,53	0,31	0,08	-0,47	565	0,03	0,13	-0,89	0,32	0,42	-0,13
	562	-0,02	-0,77	-1,65	-0,28	-0,18	-0,48	563	0,17	0,15	-1,01	-0,24	-0,50	-0,14
146	220	0,06	-0,09	-1,31	0,55	2,77	-0,94	221	-0,05	-0,67	-0,42	0,03	0,13	-1,13
	564	0,05	-0,09	-1,68	0,18	-0,60	0,08	565	-0,06	-0,67	-0,78	0,20	-0,20	-0,11

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO3: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
147	567	-0,44	-1,55	-0,17	-0,05	0,13	-0,69	564	-0,29	-0,80	-0,87	0,39	0,09	-0,53
	566	0,28	-1,40	-0,24	0,05	-0,22	-0,68	562	0,43	-0,66	-0,94	-0,36	-0,20	-0,52
148	222	0,46	0,89	-0,27	-0,51	-2,57	0,61	220	0,25	-0,15	-0,24	0,55	2,77	0,52
	567	0,35	0,86	-1,05	0,16	1,21	-1,23	564	0,14	-0,17	-1,02	0,26	-0,58	-1,32
149	549	-0,09	-0,18	0,94	0,17	-1,97	0,06	569	-0,17	-0,61	0,61	-0,97	0,58	-0,26
	548	0,19	-0,12	1,01	-0,11	2,20	0,03	568	0,10	-0,56	0,67	0,92	-0,32	-0,29
150	213	0,14	0,64	0,82	-0,43	-2,14	-1,99	223	0,07	0,30	0,62	-1,26	-6,29	-1,82
	549	0,09	0,62	0,82	0,96	1,97	0,56	569	0,02	0,29	0,62	-0,95	0,67	0,73
151	569	-0,10	-0,59	0,21	-0,98	0,58	-0,65	553	-0,17	-0,95	-0,16	0,33	-1,29	-0,94
	568	0,19	-0,53	0,21	0,94	-0,32	-0,62	551	0,11	-0,89	-0,16	-0,31	1,52	-0,92
152	223	0,09	0,29	0,21	-1,26	-6,29	0,93	215	0,05	0,12	-0,05	-0,26	-1,28	1,10
	569	0,12	0,30	0,22	-0,96	0,66	-1,65	553	0,09	0,12	-0,05	0,82	1,17	-1,48
153	559	0,16	0,92	-0,13	-0,32	1,22	-0,92	571	0,09	0,55	0,22	0,94	-0,55	-0,64
	557	-0,11	0,86	-0,13	0,30	-1,43	-0,90	570	-0,18	0,50	0,22	-0,89	0,31	-0,62
154	218	-0,05	-0,10	-0,03	0,24	1,21	1,03	224	-0,08	-0,28	0,22	1,20	6,01	0,87
	559	-0,08	-0,10	-0,02	-0,78	-1,10	-1,44	571	-0,12	-0,28	0,23	0,92	-0,64	-1,60
155	571	0,17	0,58	0,60	0,93	-0,55	-0,27	565	0,08	0,15	0,91	-0,16	1,89	0,04
	570	-0,09	0,53	0,66	-0,88	0,31	-0,30	563	-0,18	0,10	0,98	0,10	-2,10	0,01
156	224	-0,07	-0,28	0,61	1,20	6,01	-1,76	221	-0,14	-0,62	0,79	0,41	2,06	-1,93
	571	-0,01	-0,27	0,61	0,91	-0,64	0,68	565	-0,08	-0,61	0,79	-0,92	-1,88	0,51
157	574	0,08	-3,35	0,08	-0,05	0,14	-0,63	575	0,57	-0,90	0,52	0,34	0,17	-0,47
	572	-0,55	-3,48	0,26	0,06	-0,19	-0,67	573	-0,07	-1,03	0,70	-0,43	-0,17	-0,51
158	267	-1,37	-5,44	0,57	-0,48	-2,40	0,59	268	-0,55	-1,34	-0,12	0,54	2,68	0,53
	574	-0,51	-5,26	1,26	0,15	1,17	-1,15	575	0,31	-1,16	0,56	0,19	-0,57	-1,22
159	575	-0,28	-1,13	1,24	0,26	0,16	-0,45	577	0,29	1,70	0,54	0,21	0,26	-0,11
	573	-0,39	-1,15	1,31	-0,35	-0,15	-0,43	576	0,18	1,68	0,60	-0,30	-0,31	-0,09
160	268	-0,33	-1,41	0,79	0,54	2,68	-0,85	269	0,43	2,37	0,00	-0,06	-0,32	-0,99
	575	-0,40	-1,43	1,28	0,11	-0,58	0,11	577	0,36	2,35	0,50	0,22	0,31	-0,03
161	580	-0,24	-1,04	0,85	0,07	-0,18	-0,44	581	0,29	1,63	0,19	-0,45	-0,65	-0,63
	578	-0,37	-1,06	0,84	0,00	0,13	-0,50	579	0,17	1,60	0,17	0,46	0,72	-0,69
162	270	-0,25	-1,16	0,51	-0,08	-0,42	-0,16	271	0,48	2,49	-0,16	0,03	0,16	-0,08
	580	-0,31	-1,17	0,77	0,02	-0,44	-0,65	581	0,42	2,48	0,10	-0,33	-0,05	-0,57
163	583	0,01	-3,16	0,10	0,03	-0,41	-0,61	580	0,47	-0,84	0,35	0,01	-0,19	-0,53
	582	-0,46	-3,26	0,17	-0,03	0,44	-0,56	578	0,00	-0,93	0,42	0,06	0,14	-0,48
164	272	-1,10	-4,56	0,41	-0,46	-2,31	0,04	270	-0,40	-1,09	-0,20	-0,08	-0,42	-0,01
	583	-0,35	-4,41	0,88	0,12	0,05	-0,71	580	0,34	-0,94	0,27	-0,04	-0,45	-0,76
165	586	0,23	0,98	-0,80	0,08	-0,17	-0,44	587	-0,27	-1,53	-0,16	-0,44	-0,62	-0,62
	584	0,35	1,00	-0,78	-0,01	0,12	-0,50	585	-0,15	-1,51	-0,15	0,44	0,68	-0,67
166	273	0,23	1,08	-0,47	-0,07	-0,36	-0,17	274	-0,46	-2,35	0,17	0,03	0,16	-0,10
	586	0,28	1,09	-0,72	0,02	-0,44	-0,63	587	-0,40	-2,34	-0,08	-0,32	-0,05	-0,56
167	589	-0,01	2,97	-0,10	0,03	-0,40	-0,61	586	-0,44	0,79	-0,32	0,02	-0,18	-0,53
	588	0,43	3,06	-0,16	-0,03	0,43	-0,56	584	0,00	0,87	-0,39	0,05	0,13	-0,48
168	275	1,03	4,27	-0,38	-0,46	-2,30	0,05	273	0,38	1,02	0,21	-0,07	-0,36	0,00
	589	0,33	4,13	-0,83	0,12	0,07	-0,72	586	-0,32	0,88	-0,24	-0,04	-0,45	-0,76
169	592	0,26	1,07	-1,18	0,26	0,15	-0,45	593	-0,27	-1,61	-0,51	0,19	0,23	-0,12
	590	0,37	1,09	-1,25	-0,34	-0,15	-0,43	591	-0,17	-1,58	-0,58	-0,28	-0,28	-0,10
170	276	0,31	1,34	-0,74	0,52	2,61	-0,84	277	-0,40	-2,23	0,01	-0,06	-0,32	-0,97
	592	0,38	1,35	-1,23	0,11	-0,58	0,09	593	-0,33	-2,21	-0,47	0,21	0,30	-0,04
171	595	-0,08	3,16	-0,07	-0,05	0,13	-0,63	592	-0,54	0,85	-0,49	0,33	0,17	-0,47
	594	0,53	3,28	-0,25	0,06	-0,18	-0,67	590	0,07	0,97	-0,67	-0,41	-0,16	-0,51
172	278	1,30	5,15	-0,55	-0,48	-2,40	0,58	276	0,53	1,26	0,13	0,52	2,61	0,51
	595	0,48	4,99	-1,21	0,15	1,14	-1,14	592	-0,29	1,10	-0,53	0,19	-0,57	-1,20
173	577	-0,07	1,63	0,65	0,07	-2,49	0,09	597	-0,07	1,61	0,43	-0,89	0,12	-0,22
	576	0,13	1,67	0,65	-0,15	1,63	0,03	596	0,12	1,65	0,43	0,90	-0,86	-0,28
174	269	0,50	2,33	0,21	-0,55	-2,75	-1,69	279	0,44	2,03	0,31	-1,19	-5,95	-1,57
	577	0,06	2,24	0,36	0,88	1,54	0,52	597	0,00	1,94	0,45	-0,91	0,02	0,63
175	597	-0,07	1,62	0,06	-0,90	0,12	-0,60	581	-0,08	1,56	-0,17	0,31	-1,76	-0,88
	596	0,12	1,66	0,17	0,91	-0,86	-0,59	579	0,11	1,60	-0,06	-0,29	1,01	-0,88
176	279	0,46	2,02	0,14	-1,19	-5,95	0,84	271	0,55	2,45	0,24	-0,39	-1,93	0,92
	597	0,04	1,93	0,09	-0,92	0,01	-1,44	581	0,12	2,37	0,19	0,84	0,88	-1,35
177	587	0,08	-1,47	-0,15	-0,30	1,66	-0,86	599	0,06	-1,53	0,07	0,87	-0,12	-0,59
	585	-0,10	-1,50	-0,04	0,28	-0,96	-0,86	598	-0,12	-1,56	0,18	-0,87	0,82	-0,58
178	274	-0,52	-2,31	0,24	0,36	1,82	0,87	280	-0,43	-1,89	0,14	1,14	5,69	0,79
	587	-0,12	-2,23	0,20	-0,80	-0,83	-1,31	599	-0,03	-1,81	0,10	0,88	-0,02	-1,40
179	599	0,07	-1,52	0,41	0,85	-0,12	-0,23	593	0,06	-1,54	0,62	-0,07	2,38	0,07
	598	-0,12	-1,56	0,42	-0,86	0,82	-0,28	591	-0,12	-1,57	0,63	0,15	-1,57	0,01
180	280	-0,41	-1,90	0,30	1,14	5,69	-1,52	277	-0,47	-2,19	0,21	0,53	2,64	-1,63
	599	0,00	-1,82	0,44	0,87	-0,02	0,59	593	-0,06	-2,10	0,35	-0,84	-1,49	0,48
181	602	-0,27	-4,07	-0,09	-0,05	0,07	-0,49	603	0,30	-1,23	-0,66	0,29	0,30	-0,35
	600	-0,30	-4,08	0,15	0,06	-0,09	-0,55	601	0,27	-1,24	-0,41	-0,41	-0,25	-0,41
182	323	-0,81	-3,50	0,03	-0,40	-2,01	0,49	324	-0,32	-1,06	-1,14	0,42	2,11	0,44
	602	-0,14	-3,36	0,73	0,12	0,95	-0,88	603	0,35	-0,93	-0,44	0,12	-0,54	-0,93
183	603	-0,19	-1,39	-0,18	0,21	0,29	-0,36	605	0,48	1,92	-0,54	0,16	-0,55	-0,05
	601	-0,53	-1,46	-0,12	-0,34	-0,23	-0,32	604	0,14	1,86	-0,48	-0,06	0,55	0,00
184	324	-0,32	-1,04	-0,32	0,42	2,11	-0,61	325	0,20	1,56	-1,06	-0,18	-0,92	-0,76
	603	-0,23	-1,02	0,03	0,04	-0,56	0,10	605	0,29	1,58	-0,70	0,46	0,97	-0,06
185	608	-0,13	-1,05	-0,23	0,07	-0,26	-0,31	609	0,47	1,99	-0,38	-0,42	0,03	-0,49
	606	-0,51	-1,12	-0,23	0,01	0,18	-0,40	607	0,10	1,92	-0,39	0,22	0,02	-0,58
186	326	-0,24	-0,80	-0,34	-0,03	-0,15	-0,21	327	0,22	1,50	-0,79	0,07	0,35	-0,10
	608	-0,17	-0,79	-0,14	0,05	-0,37	-0,45	609	0,29	1,51	-0,59	-0,52	-0,47	-0,34
187	611	-0,27	-3,55	-0,05	0,02	-0,32	-0,49	608	0,26	-0,91	-0,57	0,00	-0,27	-0,43
	610	-0,25	-3,54	0,07	-0,03	0,34	-0,43	606	0,28	-0,91	-0,44	0,07	0,19	-0,37
188	328	-0,63	-2,81	0,00	-0,40	-2,01	0,12	326	-0,23	-0,82	-0,97	-0,03	-0,15	0,07
	611	-0,08	-2,70	0,49	0,11	0,09	-0,62	608	0,32	-0,71	-0,48	-0,02	-0,38	-0,67

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD03: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
189	605	-0,01	1,81	-0,24	0,28	-1,79	0,20	613	0,01	1,89	-0,12	-1,01	0,04	-0,09
	604	0,04	1,82	-0,25	-0,14	0,87	0,06	612	0,06	1,90	-0,14	0,64	-0,80	-0,23
190	325	0,31	1,49	-0,39	-0,31	-1,54	-1,76	329	0,32	1,55	-0,06	-1,31	-6,54	-1,63
	605	-0,11	1,41	-0,41	0,81	0,85	0,75	613	-0,10	1,47	-0,08	-0,92	0,49	0,88
191	613	0,04	1,91	-0,08	-1,03	0,04	-0,52	609	0,04	1,90	0,16	0,48	-1,29	-0,79
	612	0,01	1,90	0,04	0,65	-0,80	-0,43	607	0,01	1,90	0,28	-0,21	0,50	-0,70
192	329	0,30	1,56	-0,08	-1,31	-6,54	1,10	327	0,28	1,46	0,28	-0,19	-0,95	1,20
	613	-0,08	1,49	-0,04	-0,94	0,49	-1,47	609	-0,10	1,39	0,32	0,82	0,42	-1,37
193	616	0,11	0,95	0,24	0,07	-0,25	-0,31	617	-0,45	-1,84	0,37	-0,42	0,03	-0,49
	614	0,48	1,02	0,24	0,00	0,18	-0,40	615	-0,08	-1,77	0,38	0,21	0,01	-0,57
194	330	0,22	0,72	0,33	-0,02	-0,10	-0,22	331	-0,19	-1,35	0,77	0,06	0,32	-0,11
	616	0,15	0,70	0,14	0,05	-0,37	-0,44	617	-0,27	-1,36	0,58	-0,52	-0,44	-0,33
195	619	0,25	3,25	0,05	0,02	-0,32	-0,49	616	-0,23	0,83	0,56	0,01	-0,26	-0,42
	618	0,23	3,25	-0,06	-0,03	0,33	-0,44	614	-0,26	0,82	0,44	0,06	0,19	-0,37
196	332	0,56	2,50	0,02	-0,40	-2,01	0,13	330	0,21	0,74	0,95	-0,02	-0,10	0,08
	619	0,06	2,40	-0,46	0,11	0,10	-0,63	616	-0,29	0,64	0,47	-0,02	-0,39	-0,67
197	622	0,16	1,29	0,19	0,21	0,28	-0,36	623	-0,45	-1,77	0,53	0,16	-0,54	-0,05
	620	0,50	1,36	0,13	-0,33	-0,23	-0,32	621	-0,12	-1,71	0,48	-0,05	0,55	-0,01
198	333	0,30	0,96	0,32	0,41	2,05	-0,59	334	-0,18	-1,40	1,03	-0,18	-0,88	-0,75
	622	0,20	0,94	-0,02	0,04	-0,55	0,08	623	-0,27	-1,42	0,70	0,45	0,93	-0,07
199	625	0,25	3,78	0,09	-0,05	0,06	-0,49	622	-0,28	1,15	0,64	0,29	0,29	-0,35
	624	0,27	3,78	-0,14	0,06	-0,08	-0,55	620	-0,25	1,16	0,41	-0,40	-0,24	-0,41
200	335	0,75	3,19	-0,02	-0,40	-2,00	0,48	333	0,30	0,98	1,11	0,41	2,05	0,43
	625	0,12	3,06	-0,69	0,12	0,93	-0,87	622	-0,32	0,85	0,44	0,12	-0,54	-0,92
201	617	-0,04	-1,76	0,16	-0,48	1,21	-0,77	627	-0,04	-1,76	-0,08	1,01	-0,06	-0,51
	615	0,00	-1,75	0,28	0,20	-0,48	-0,69	626	0,00	-1,75	0,04	-0,62	0,75	-0,43
202	331	-0,24	-1,31	0,26	0,17	0,86	1,18	336	-0,27	-1,43	-0,08	1,28	6,41	1,08
	617	0,10	-1,24	0,30	-0,80	-0,41	-1,35	627	0,08	-1,36	-0,03	0,92	-0,53	-1,45
203	627	-0,01	-1,74	-0,13	1,00	-0,06	-0,10	623	0,01	-1,67	-0,24	-0,28	1,69	0,19
	626	-0,05	-1,75	-0,13	-0,62	0,75	-0,24	621	-0,04	-1,68	-0,24	0,13	-0,84	0,05
204	336	-0,29	-1,41	-0,06	1,28	6,41	-1,61	334	-0,27	-1,34	-0,37	0,29	1,43	-1,73
	627	0,09	-1,34	-0,08	0,90	-0,53	0,85	623	0,11	-1,26	-0,40	-0,78	-0,81	0,73
205	630	0,17	-1,66	-0,28	-0,02	-0,11	-0,33	631	0,40	-0,51	-0,81	-0,04	0,09	-0,26
	628	-0,28	-1,75	0,38	0,03	-0,13	-0,44	629	-0,05	-0,60	-0,14	-0,38	-0,23	-0,37
206	402	-1,13	-1,82	0,46	-0,10	-0,52	-0,08	403	-0,79	-0,10	-2,11	0,03	0,16	-0,06
	630	-0,46	-1,69	2,02	0,01	0,04	-0,36	631	-0,12	0,03	-0,55	-0,08	-0,12	-0,34
207	631	-0,16	-0,70	0,10	-0,10	0,08	-0,31	633	0,16	0,88	-0,70	0,12	-0,32	-0,07
	629	-0,25	-0,72	0,38	-0,31	-0,21	-0,32	632	0,07	0,86	-0,42	-0,25	0,27	-0,09
208	403	-0,16	-0,33	-0,04	0,03	0,16	-0,19	404	0,02	0,60	-1,08	-0,08	-0,39	-0,22
	631	-0,18	-0,34	0,36	-0,14	-0,14	-0,17	633	0,01	0,60	-0,68	0,27	0,43	-0,19
209	636	-0,11	-0,55	-0,03	0,11	-0,16	-0,29	637	0,16	0,79	-0,59	-0,08	0,10	-0,42
	634	-0,25	-0,58	0,24	-0,03	0,19	-0,29	635	0,02	0,76	-0,31	0,46	-0,02	-0,42
210	405	-0,14	-0,27	-0,09	0,02	0,08	-0,18	406	0,03	0,54	-0,88	0,04	0,18	-0,20
	636	-0,13	-0,27	0,24	0,08	-0,33	-0,30	637	0,03	0,54	-0,56	-0,15	-0,23	-0,31
211	639	0,11	-1,41	-0,26	0,02	-0,21	-0,42	636	0,31	-0,41	-0,71	0,08	-0,17	-0,34
	638	-0,22	-1,48	0,32	-0,01	0,26	-0,41	634	-0,02	-0,47	-0,13	0,03	0,20	-0,33
212	407	-0,86	-1,38	0,28	-0,42	-2,10	0,26	405	-0,60	-0,10	-1,72	0,02	0,08	0,20
	639	-0,33	-1,27	1,56	0,11	0,24	-0,59	636	-0,08	0,01	-0,44	0,04	-0,33	-0,65
213	633	0,04	0,85	-0,16	-0,16	-2,73	0,06	641	0,03	0,80	-0,05	-0,21	0,48	-0,14
	632	0,00	0,84	-0,16	-0,07	2,09	0,08	640	-0,01	0,79	-0,05	0,97	-0,97	-0,12
214	404	0,10	0,55	-0,17	-0,54	-2,72	-0,74	408	0,10	0,54	-0,03	-0,35	-1,75	-0,76
	633	-0,04	0,52	-0,18	0,86	2,41	0,21	641	-0,04	0,51	-0,05	-0,43	-0,60	0,19
215	641	0,04	0,79	0,02	-0,21	0,48	-0,36	637	0,03	0,76	0,16	-0,13	-2,03	-0,57
	640	-0,02	0,78	0,05	0,98	-0,97	-0,42	635	-0,03	0,75	0,19	-0,31	1,41	-0,62
216	408	0,10	0,54	0,05	-0,35	-1,75	0,27	406	0,10	0,50	0,22	-0,41	-2,03	0,28
	641	-0,03	0,51	0,03	-0,42	-0,60	-0,71	637	-0,04	0,47	0,20	0,62	1,76	-0,70
217	644	0,08	0,48	0,00	0,10	-0,16	-0,28	645	-0,15	-0,70	0,55	-0,13	0,12	-0,42
	642	0,23	0,51	-0,27	-0,05	0,19	-0,28	643	-0,01	-0,67	0,27	0,45	-0,03	-0,42
218	409	0,13	0,23	0,06	0,01	0,03	-0,19	410	-0,01	-0,46	0,87	0,05	0,25	-0,18
	644	0,11	0,23	-0,27	0,08	-0,27	-0,31	645	-0,03	-0,47	0,53	-0,22	-0,29	-0,30
219	647	-0,13	1,22	0,26	0,02	-0,19	-0,41	644	-0,30	0,35	0,68	0,06	-0,17	-0,34
	646	0,22	1,29	-0,33	-0,01	0,24	-0,39	642	0,04	0,42	0,10	0,02	0,20	-0,32
220	411	0,83	1,23	-0,26	-0,36	-1,81	0,17	409	0,59	0,06	1,70	0,01	0,03	0,13
	647	0,32	1,13	-1,56	0,09	0,19	-0,55	644	0,09	-0,04	0,41	0,03	-0,28	-0,59
221	650	0,14	0,64	-0,13	-0,10	0,07	-0,31	651	-0,15	-0,78	0,65	0,18	-0,24	-0,07
	648	0,23	0,66	-0,41	-0,29	-0,20	-0,33	649	-0,06	-0,76	0,38	-0,27	0,21	-0,09
222	412	0,16	0,30	0,01	0,04	0,18	-0,20	413	-0,01	-0,51	1,06	-0,06	-0,31	-0,24
	650	0,15	0,30	-0,39	-0,14	-0,12	-0,16	651	-0,01	-0,51	0,65	0,30	0,36	-0,20
223	653	-0,19	1,48	0,28	-0,02	-0,10	-0,34	650	-0,39	0,47	0,77	-0,03	0,09	-0,27
	652	0,27	1,57	-0,38	0,03	-0,13	-0,44	648	0,07	0,56	0,11	-0,37	-0,21	-0,36
224	414	1,10	1,69	-0,45	-0,11	-0,57	-0,06	412	0,78	0,07	2,06	0,04	0,18	-0,05
	653	0,46	1,56	-2,00	0,02	0,06	-0,37	650	0,13	-0,06	0,51	-0,07	-0,11	-0,36
225	645	-0,03	-0,66	0,13	0,06	1,97	-0,59	655	-0,03	-0,70	0,01	0,30	-0,50	-0,38
	643	0,02	-0,65	0,17	0,32	-1,41	-0,63	654	0,02	-0,69	0,06	-0,97	0,92	-0,42
226	410	-0,07	-0,42	0,14	0,39	1,97	0,41	415	-0,09	-0,51	0,01	0,46	2,31	0,39
	645	0,05	-0,40	0,19	-0,68	-1,74	-0,78	655	0,03	-0,48	0,06	0,49	0,44	-0,80
227	655	-0,02	-0,70	-0,05	0,31	-0,50	-0,13	651	-0,03	-0,74	-0,15	0,10	2,64	0,08
	654	0,00	-0,69	-0,02	-0,96	0,93	-0,12	649	-0,01	-0,74	-0,13	0,09	-2,06	0,09
228	415	-0,11	-0,50	0,00	0,46	2,31	-0,87	413	-0,10	-0,46	-0,17	0,53	2,63	-0,87
	655	0,03	-0,47	0,00	0,50	0,44	0,28	651	0,03	-0,43	-0,17	-0,90	-2,36	0,29
229	658	0,23	-0,21	0,31	0,01	-0,17	-0,35	659	0,27	0,01	-0,05	0,05	-0,01	-0,31
	656	-0,38	-0,33	-0,17	0,00	0,10	-0,36	657	-0,33	-0,12	-0,53	0,00	-0,02	-0,32
230	469	-0,40	-0,44	0,33	-0,32	-1,60	0,19	470	-0,29	0,10	-0,71	0,03	0,13	0,16
	658	-0,20	-0,40	0,70	0,09	0,21	-0,48	659	-0,09	0,14	-0,34	0,00	-0,25	-0,51

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO3: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
231	659	-0,03	-0,03	0,62	-0,01	-0,02	-0,33	661	0,00	0,08	-0,33	0,23	-0,07	-0,19
	657	0,05	-0,02	0,42	0,04	-0,01	-0,36	660	0,08	0,10	-0,53	-0,16	0,09	-0,22
232	470	-0,01	-0,02	0,32	0,03	0,13	-0,13	471	0,02	0,09	-0,52	-0,03	-0,15	-0,22
	659	-0,06	-0,03	0,32	-0,05	-0,26	-0,19	661	-0,04	0,08	-0,51	0,28	0,18	-0,28
233	664	0,00	-0,01	0,41	0,06	-0,13	-0,30	665	0,03	0,11	-0,29	-0,11	-0,01	-0,34
	662	0,01	-0,01	0,27	-0,06	0,13	-0,31	663	0,04	0,11	-0,44	0,15	0,03	-0,34
234	472	-0,01	-0,02	0,22	0,02	0,12	-0,16	473	0,01	0,07	-0,43	0,01	0,06	-0,15
	664	-0,03	-0,02	0,21	0,02	-0,34	-0,27	665	-0,01	0,07	-0,44	-0,13	-0,08	-0,26
235	667	0,16	-0,18	0,24	0,01	-0,23	-0,41	664	0,20	0,01	-0,09	0,04	-0,13	-0,33
	666	-0,28	-0,27	-0,13	-0,01	0,23	-0,41	662	-0,24	-0,08	-0,46	-0,04	0,13	-0,33
236	474	-0,26	-0,20	0,19	-0,40	-1,99	0,25	472	-0,21	0,06	-0,61	0,02	0,12	0,21
	667	-0,12	-0,17	0,50	0,10	0,22	-0,58	664	-0,06	0,09	-0,29	0,00	-0,35	-0,62
237	661	-0,01	0,10	-0,02	-0,22	-2,81	-0,12	669	0,00	0,18	0,00	-0,22	0,83	-0,19
	660	-0,04	0,10	-0,04	0,30	2,87	-0,08	668	-0,03	0,17	-0,02	0,26	-0,87	-0,14
238	471	0,03	0,09	0,02	-0,52	-2,59	-0,77	475	0,04	0,16	0,08	-0,32	-1,59	-0,76
	661	-0,01	0,08	-0,03	0,87	2,63	0,16	669	0,01	0,15	0,03	-0,46	-0,38	0,17
239	669	0,00	0,18	-0,01	-0,20	0,84	-0,29	665	-0,01	0,12	0,03	-0,25	-2,20	-0,42
	668	-0,02	0,17	0,03	0,25	-0,87	-0,33	663	-0,03	0,12	0,07	0,22	2,21	-0,45
240	475	0,03	0,16	-0,05	-0,32	-1,59	0,25	473	0,01	0,07	0,00	-0,40	-1,99	0,30
	669	-0,01	0,15	0,01	-0,44	-0,38	-0,69	665	-0,03	0,06	0,06	0,60	2,02	-0,64
241	672	0,02	0,00	-0,38	0,06	-0,08	-0,32	673	0,02	0,00	0,32	0,07	0,04	-0,33
	670	-0,02	-0,01	-0,30	-0,03	0,14	-0,29	671	-0,02	-0,01	0,41	0,20	0,00	-0,29
242	476	0,00	0,01	-0,22	0,02	0,12	-0,17	477	-0,01	-0,04	0,37	0,00	0,02	-0,22
	672	0,06	0,02	-0,23	0,02	-0,27	-0,25	673	0,05	-0,03	0,36	0,06	0,00	-0,30
243	675	-0,16	0,08	-0,23	0,01	-0,17	-0,39	672	-0,18	-0,03	0,08	0,06	-0,08	-0,32
	674	0,27	0,17	0,13	-0,01	0,22	-0,39	670	0,25	0,06	0,44	-0,01	0,14	-0,33
244	478	0,22	0,13	-0,17	-0,36	-1,79	0,20	476	0,19	-0,07	0,54	0,02	0,12	0,16
	675	0,12	0,10	-0,47	0,09	0,24	-0,54	672	0,08	-0,09	0,24	0,02	-0,27	-0,58
245	678	0,05	0,02	-0,59	-0,01	-0,08	-0,31	679	0,05	0,02	0,36	0,06	-0,05	-0,21
	676	-0,07	0,00	-0,46	0,01	-0,02	-0,36	677	-0,07	-0,01	0,49	-0,22	0,02	-0,26
246	479	0,00	0,01	-0,32	0,02	0,12	-0,14	480	-0,02	-0,06	0,46	-0,01	-0,07	-0,16
	678	0,09	0,03	-0,35	-0,05	-0,30	-0,21	679	0,08	-0,05	0,43	0,08	0,06	-0,23
247	681	-0,23	0,11	-0,30	0,01	-0,21	-0,35	678	-0,26	-0,02	0,04	0,02	-0,08	-0,31
	680	0,36	0,23	0,16	-0,01	0,08	-0,37	676	0,34	0,10	0,49	-0,02	-0,02	-0,32
248	481	0,39	0,40	-0,33	-0,32	-1,60	0,19	479	0,29	-0,11	0,65	0,02	0,12	0,16
	681	0,21	0,36	-0,70	0,09	0,16	-0,48	678	0,11	-0,14	0,28	-0,02	-0,29	-0,51
249	673	0,01	-0,04	0,04	0,49	2,28	-0,31	683	0,00	-0,08	0,01	-0,21	-0,80	-0,22
	671	0,03	-0,03	0,05	-0,18	-2,22	-0,43	682	0,02	-0,08	0,02	-0,35	0,91	-0,34
250	477	-0,01	-0,04	0,05	0,44	2,21	-0,25	482	0,00	-0,01	0,03	-0,17	-0,85	-0,24
	673	0,00	-0,04	0,03	-0,40	-2,18	-0,28	683	0,01	-0,01	0,01	0,13	0,93	-0,27
251	683	-0,01	-0,08	0,01	-0,19	-0,79	-0,26	679	0,00	-0,03	-0,01	0,46	2,88	-0,22
	682	0,02	-0,08	-0,01	-0,37	0,90	-0,13	677	0,03	-0,02	-0,04	-0,27	-2,86	-0,10
252	482	-0,01	-0,01	0,01	-0,17	-0,85	-0,27	480	-0,02	-0,06	-0,01	0,56	2,81	-0,22
	683	-0,01	-0,01	0,01	0,15	0,94	-0,24	679	-0,02	-0,06	-0,01	-0,67	-2,79	-0,19

TENS.: SISMA 0°: MODO3: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	0,61	11,74	3,78	0,59	-8,45	-0,77	489	1,94	18,37	3,94	-3,15	-7,46	-0,57
	85	2,89	12,19	2,56	-3,06	-15,28	-0,47	86	4,21	18,82	2,72	-3,53	-17,65	-0,27
2	489	-0,96	17,31	7,61	-3,45	-7,52	0,59	492	3,45	39,37	7,75	4,45	11,54	0,66
	86	4,65	18,43	2,72	-3,53	-17,65	-2,34	89	9,06	40,50	2,86	-5,90	-29,50	-2,27
3	494	-0,12	-20,99	-9,63	-3,33	-7,64	0,72	495	-2,49	-32,84	-9,68	4,39	11,57	0,82
	91	-5,24	-22,01	-3,88	-3,50	-17,50	-2,36	92	-7,61	-33,87	-3,92	-5,84	-29,22	-2,26
4	498	-1,62	-24,96	-5,37	0,59	-8,38	-0,76	494	-0,91	-21,39	-5,40	-3,08	-7,59	-0,54
	95	-5,85	-25,80	-3,85	-3,06	-15,32	-0,45	91	-5,14	-22,24	-3,88	-3,50	-17,50	-0,23
5	500	0,11	20,98	9,62	-3,33	-7,64	0,72	501	2,50	32,95	9,66	4,39	11,58	0,82
	97	5,24	22,01	3,87	-3,50	-17,51	-2,36	98	7,63	33,97	3,91	-5,85	-29,23	-2,26
6	504	1,61	24,86	5,36	0,59	-8,39	-0,76	500	0,92	21,39	5,38	-3,08	-7,59	-0,54
	101	5,83	25,70	3,84	-3,06	-15,32	-0,45	97	5,13	22,24	3,87	-3,50	-17,51	-0,23
7	506	0,95	-17,31	-7,63	-3,44	-7,52	0,59	507	-3,44	-39,27	-7,77	4,45	11,53	0,66
	103	-4,65	-18,43	-2,73	-3,53	-17,65	-2,34	104	-9,04	-40,39	-2,87	-5,90	-29,49	-2,27
8	510	-0,62	-11,83	-3,80	0,59	-8,45	-0,77	506	-1,93	-18,36	-3,96	-3,15	-7,46	-0,57
	107	-2,91	-12,29	-2,57	-3,06	-15,29	-0,47	103	-4,21	-18,82	-2,73	-3,53	-17,65	-0,27
9	492	4,87	39,49	18,27	-0,43	-7,44	0,12	512	-2,81	1,08	19,59	-0,53	-0,80	0,34
	89	9,48	40,41	10,83	0,61	3,07	-1,07	109	1,80	2,00	12,15	-0,30	-1,50	-0,84
10	512	2,96	3,94	20,04	-0,03	-0,70	0,50	495	-4,44	-33,05	18,65	0,96	7,70	0,34
	109	-0,62	3,22	12,15	-0,30	-1,50	-1,08	92	-8,02	-33,77	10,76	-1,38	-6,88	-1,24
11	501	4,44	33,16	18,65	-0,96	-7,69	0,34	514	-2,96	-3,85	20,03	0,03	0,68	0,50
	98	8,04	33,88	10,77	1,37	6,83	-1,24	111	0,64	-3,13	12,15	0,29	1,46	-1,08
12	514	2,81	-0,99	19,60	0,52	0,78	0,35	507	-4,87	-39,39	18,27	0,44	7,45	0,12
	111	-1,78	-1,90	12,15	0,29	1,46	-0,85	104	-9,46	-40,31	10,82	-0,62	-3,11	-1,07
13	516	0,57	1,12	0,76	0,60	-1,03	0,73	517	0,48	0,68	4,69	-0,91	0,06	0,69
	87	-0,11	0,98	-0,32	-2,45	-12,24	-1,33	88	-0,19	0,55	3,61	-1,97	-9,84	-1,36
14	517	1,10	0,57	6,41	-1,28	-0,01	1,68	520	0,89	-0,49	10,94	2,58	1,32	2,06
	88	0,16	0,38	5,21	-1,97	-9,84	-2,97	90	-0,05	-0,68	9,74	-0,06	-0,31	-2,59
15	522	-1,15	-1,10	-8,33	-1,21	-0,48	1,64	523	-0,70	1,16	-12,41	2,39	2,59	1,91
	93	-0,24	-0,91	-7,18	-1,78	-8,90	-2,80	94	0,21	1,34	-11,26	-0,34	-1,71	-2,52
16	526	-0,92	-2,83	-1,41	0,64	-0,73	0,86	522	-0,57	-1,09	-6,24	-0,91	-0,43	0,85
	96	-0,43	-2,73	-0,24	-2,53	-12,65	-1,48	93	-0,08	-0,99	-5,07	-1,78	-8,90	-1,49
17	528	1,15	1,13	8,30	-1,20	-0,48	1,63	529	0,70	-1,11	12,39	2,39	2,58	1,91
	99	0,25	0,95	7,15	-1,78	-8,89	-2,80	100	-0,20	-1,29	11,24	-0,34	-1,70	-2,52
18	532	0,92	2,84	1,40	0,64	-0,73	0,86	528	0,57	1,12	6,22	-0,91	-0,42	0,85
	102	0,43	2,75	0,24	-2,53	-12,64	-1,48	99	0,09	1,03	5,06	-1,78	-8,89	-1,49

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO4: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
19	534	-1,10	-0,54	-6,44	-1,28	-0,02	1,69	535	-0,88	0,54	-10,96	2,58	1,33	2,06
	105	-0,16	-0,35	-5,23	-1,97	-9,84	-2,97	106	0,06	0,73	-9,76	-0,06	-0,31	-2,59
20	538	-0,58	-1,11	-0,77	0,60	-1,03	0,73	534	-0,49	-0,65	-4,71	-0,91	0,06	0,69
	108	0,10	-0,97	0,32	-2,45	-12,24	-1,33	105	0,20	-0,51	-3,63	-1,97	-9,84	-1,36
21	520	0,41	-0,38	12,03	0,90	-6,75	-0,61	540	0,60	0,58	16,56	-0,64	0,41	-0,10
	90	-0,33	-0,52	11,96	1,63	8,15	0,84	110	-0,14	0,43	16,48	-0,51	-2,53	1,35
22	540	-0,41	0,10	16,91	0,00	0,54	0,72	523	-0,22	1,08	13,12	-0,28	6,87	0,13
	110	0,25	0,23	16,78	-0,51	-2,53	0,38	94	0,45	1,21	13,00	-1,70	-8,50	-0,21
23	529	0,22	-1,03	13,11	0,29	-6,86	0,12	542	0,41	-0,05	16,90	-0,01	-0,53	0,71
	100	-0,44	-1,16	12,99	1,70	8,48	-0,20	112	-0,25	-0,19	16,78	0,49	2,46	0,39
24	542	-0,60	-0,53	16,56	0,63	-0,40	-0,09	535	-0,41	0,43	12,04	-0,89	6,76	-0,60
	112	0,15	-0,38	16,48	0,49	2,46	1,34	106	0,34	0,58	11,97	-1,63	-8,17	0,83
25	544	0,59	-14,57	-1,97	0,30	4,76	1,34	545	0,04	-17,34	1,75	0,69	3,79	1,11
	155	-3,46	-15,38	-2,30	-0,53	-2,63	-0,91	156	-4,01	-18,15	1,43	0,54	2,70	-1,14
26	545	1,69	-17,22	0,85	0,59	3,77	0,74	548	-0,03	-25,84	5,72	-0,18	-0,82	0,67
	156	-3,66	-18,29	2,28	0,54	2,70	-0,72	157	-5,39	-26,91	7,15	2,10	10,49	-0,78
27	550	-0,91	19,64	-1,82	0,51	3,52	0,70	551	-0,54	21,50	-6,28	-0,11	0,61	0,54
	158	4,14	20,65	-3,59	0,58	2,91	-0,75	159	4,51	22,51	-8,04	1,79	8,96	-0,90
28	554	-0,36	22,74	2,23	0,31	4,80	1,34	550	-1,02	19,47	-2,73	0,58	3,53	1,09
	160	5,03	23,82	2,53	-0,55	-2,77	-0,96	158	4,38	20,55	-2,42	0,58	2,91	-1,20
29	556	0,92	-19,57	1,80	0,51	3,52	0,70	557	0,53	-21,51	6,26	-0,11	0,59	0,55
	161	-4,13	-20,58	3,57	0,58	2,90	-0,75	162	-4,51	-22,52	8,03	1,79	8,97	-0,90
30	560	0,36	-22,60	-2,22	0,31	4,80	1,34	556	1,00	-19,41	2,70	0,59	3,54	1,10
	163	-5,01	-23,68	-2,52	-0,56	-2,78	-0,96	161	-4,37	-20,48	2,41	0,58	2,90	-1,20
31	562	-1,68	17,29	-0,87	0,59	3,77	0,74	563	0,03	25,83	-5,74	-0,18	-0,81	0,67
	164	3,68	18,36	-2,30	0,54	2,69	-0,72	165	5,39	26,90	-7,17	2,09	10,47	-0,79
32	566	-0,59	14,71	1,97	0,30	4,76	1,34	562	-0,06	17,40	-1,77	0,68	3,78	1,11
	166	3,49	15,52	2,30	-0,52	-2,62	-0,91	164	4,03	18,22	-1,44	0,54	2,69	-1,14
33	548	-1,96	-26,13	2,80	0,14	-2,82	-0,33	568	3,02	-1,22	6,28	-0,15	0,75	-0,19
	157	-5,53	-26,84	5,50	0,91	4,56	0,35	167	-0,55	-1,93	8,97	-0,12	-0,58	0,48
34	568	-2,84	-2,58	6,35	0,02	0,78	0,20	551	2,06	21,94	3,68	0,06	3,66	-0,07
	167	-0,28	-2,07	9,20	-0,12	-0,58	0,04	159	4,63	22,45	6,53	-0,65	-3,24	-0,23
35	557	-2,06	-21,95	3,67	-0,05	-3,64	-0,07	570	2,85	2,57	6,35	-0,03	-0,76	0,19
	162	-4,63	-22,46	6,51	0,65	3,25	-0,22	168	0,27	2,06	9,20	0,11	0,56	0,04
36	570	-3,02	1,21	6,28	0,15	-0,73	-0,19	563	1,96	26,11	2,81	-0,14	2,84	-0,33
	168	0,54	1,92	8,98	0,11	0,56	0,48	165	5,53	26,83	5,51	-0,91	-4,55	0,34
37	572	0,57	-19,20	-2,51	-0,18	7,31	1,14	573	-0,27	-23,35	-0,85	1,74	4,81	0,87
	211	-3,99	-20,11	-2,46	1,49	7,47	-0,30	212	-4,82	-24,26	-0,80	2,63	13,17	-0,57
38	573	1,21	-22,85	-3,50	1,94	4,85	-0,81	576	-0,98	-33,76	-0,97	-2,45	-1,97	-1,21
	212	-5,07	-24,11	-1,14	2,63	13,17	1,73	213	-7,26	-35,02	1,39	2,77	13,83	1,33
39	578	-0,17	26,20	4,45	1,79	4,94	-0,87	579	0,12	27,68	1,87	-2,27	-1,53	-1,29
	214	5,67	27,37	1,73	2,57	12,86	1,64	215	5,96	28,85	-0,85	2,66	13,31	1,21
40	582	0,14	30,91	3,54	-0,19	7,18	1,07	578	-0,80	26,18	1,33	1,63	4,91	0,77
	216	6,51	32,18	3,46	1,52	7,60	-0,26	214	5,57	27,45	1,26	2,57	12,86	-0,57
41	584	0,19	-26,11	-4,44	1,79	4,95	-0,86	585	-0,14	-27,73	-1,87	-2,27	-1,54	-1,28
	217	-5,65	-27,28	-1,72	2,57	12,84	1,63	218	-5,97	-28,90	0,85	2,66	13,32	1,21
42	588	-0,13	-30,69	-3,52	-0,19	7,17	1,07	584	0,78	-26,10	-1,34	1,63	4,91	0,76
	219	-6,47	-31,96	-3,44	1,52	7,61	-0,26	217	-5,55	-27,36	-1,25	2,57	12,84	-0,57
43	590	-1,19	22,93	3,52	1,94	4,85	-0,81	591	0,96	33,71	0,98	-2,46	-1,97	-1,21
	220	5,09	24,19	1,15	2,63	13,17	1,73	221	7,24	34,97	-1,38	2,77	13,83	1,33
44	594	-0,56	19,41	2,53	-0,18	7,30	1,14	590	0,25	23,43	0,86	1,73	4,81	0,87
	222	4,04	20,32	2,48	1,50	7,48	-0,30	220	4,84	24,35	0,80	2,63	13,17	-0,57
45	576	-3,12	-34,24	-6,46	-0,65	1,83	-0,17	596	3,37	-1,80	-5,85	0,44	0,68	-0,41
	213	-7,24	-35,06	-3,45	-0,01	-0,04	-0,22	223	-0,75	-2,62	-2,84	0,30	1,48	-0,46
46	596	-3,37	-3,41	-6,14	0,05	0,60	-0,66	579	2,97	28,28	-6,51	0,20	-1,68	-0,51
	223	-0,38	-2,81	-2,85	0,30	1,48	-0,12	215	5,96	28,88	-3,21	0,56	2,81	0,03
47	585	-2,97	-28,33	-6,51	-0,21	1,65	-0,50	598	3,37	3,37	-6,15	-0,04	-0,57	-0,66
	218	-5,97	-28,93	-3,22	-0,55	-2,74	0,03	224	0,37	2,77	-2,86	-0,29	-1,45	-0,13
48	598	-3,37	1,76	-5,85	-0,43	-0,65	-0,41	591	3,12	34,19	-6,46	0,65	-1,84	-0,18
	224	0,74	2,58	-2,85	-0,29	-1,45	-0,45	221	7,23	35,01	-3,46	0,02	0,09	-0,21
49	600	0,38	-15,83	-1,90	-0,23	6,39	1,06	601	0,05	-17,49	-2,51	1,51	2,15	0,92
	267	-2,99	-16,50	-1,50	1,50	7,49	-0,63	268	-3,32	-18,16	-2,12	3,08	15,42	-0,76
50	601	0,39	-17,18	-4,96	1,84	2,22	-2,09	604	-0,38	-21,00	-3,69	-2,36	1,00	-2,51
	268	-3,68	-17,99	-3,29	3,08	15,42	3,00	269	-4,45	-21,81	-2,03	0,95	4,76	2,58
51	606	0,23	19,38	4,45	1,60	2,37	-2,08	607	-0,17	17,39	3,14	-1,91	1,71	-2,49
	270	4,16	20,16	3,27	2,97	14,84	2,74	271	3,76	18,17	1,95	0,86	4,32	2,33
52	610	-0,16	22,60	2,13	-0,27	6,11	0,87	606	-0,79	19,45	1,70	1,36	2,32	0,68
	272	4,38	23,50	2,05	1,60	7,99	-0,50	270	3,75	20,36	1,62	2,97	14,84	-0,68
53	604	-1,74	-21,51	-6,21	-1,04	3,48	0,20	612	2,24	-1,64	-6,76	0,56	0,19	-0,21
	269	-4,12	-21,99	-5,53	-0,73	-3,67	-0,86	279	-0,15	-2,12	-6,08	0,44	2,21	-1,27
54	612	-2,09	-2,20	-6,80	-0,08	0,07	-0,96	607	1,96	18,03	-5,96	0,52	-2,75	-0,64
	279	-0,57	-1,90	-6,14	0,44	2,21	-0,39	271	3,47	18,34	-5,30	0,82	4,12	-0,06
55	614	-0,22	-19,30	-4,45	1,60	2,36	-2,05	615	0,16	-17,40	-3,18	-1,94	1,67	-2,47
	273	-4,14	-20,08	-3,25	2,96	14,80	2,75	274	-3,76	-18,18	-1,97	0,87	4,34	2,33
56	618	0,16	-22,44	-2,13	-0,26	6,11	0,89	614	0,77	-19,38	-1,73	1,36	2,31	0,71
	275	-4,34	-23,34	-2,03	1,58	7,92	-0,48	273	-3,73	-20,28	-1,62	2,96	14,80	-0,67
57	620	-0,38	17,23	4,97	1,84	2,23	-2,10	621	0,37	20,98	3,69	-2,35	0,97	-2,52
	276	3,69	18,05	3,32	3,08	15,41	2,99	277	4,44	21,80	2,04	0,96	4,79	2,57
58	624	-0,37	15,95	1,90	-0,23	6,37	1,04	620	-0,05	17,54	2,51	1,51	2,17	0,91
	278	3,02	16,63	1,53	1,51	7,53	-0,63	276	3,33	18,21	2,13	3,08	15,41	-0,76
59	615	-1,96	-18,04	-5,97	-0,56	2,66	-0,61	626	2,09	2,19	-6,81	0,08	-0,05	-0,95
	274	-3,47	-18,34	-5,31	-0,80	-4,02	-0,06	280	0,57	1,88	-6,16	-0,43	-2,16	-0,40
60	626	-2,24	1,62	-6,77	-0,56	-0,18	-0,22	621	1,74	21,50	-6,21	1,02	-3,53	0,18
	280	0,14	2,10	-6,10	-0,43	-2,16	-1,25	277	4,12	21,97	-5,55	0,75	3,73	-0,85

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO4: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
61	628	0,46	-5,86	-0,69	0,13	6,40	1,81	629	-0,12	-8,73	-2,07	1,66	-0,59	2,01
	323	-0,68	-6,09	0,23	0,71	3,57	-1,48	324	-1,25	-8,96	-1,15	3,47	17,34	-1,29
62	629	-0,03	-8,20	-3,44	2,02	-0,52	-2,24	632	-0,65	-11,29	-3,25	-3,40	0,65	-2,75
	324	-2,00	-8,59	-2,22	3,47	17,34	3,95	325	-2,61	-11,68	-2,04	0,31	1,55	3,44
63	634	0,68	10,27	4,87	2,05	-0,33	-2,58	635	0,07	7,23	3,35	-2,75	0,69	-2,86
	326	2,31	10,60	4,08	3,61	18,05	4,08	327	1,70	7,56	2,56	0,30	1,49	3,80
64	638	0,23	13,61	1,56	0,13	6,73	1,79	634	-0,43	10,33	2,26	1,79	-0,38	1,99
	328	2,57	14,08	1,17	0,78	3,88	-1,63	326	1,92	10,80	1,87	3,61	18,05	-1,42
65	632	-1,09	-11,80	-4,55	-2,62	2,68	0,81	640	0,92	-1,74	-6,49	1,12	0,09	0,13
	325	-2,06	-12,00	-4,22	-0,57	-2,83	-1,28	329	-0,05	-1,93	-6,16	0,96	4,82	-1,96
66	640	-1,00	-1,65	-6,82	0,51	-0,03	-1,66	635	0,89	7,79	-4,89	0,86	-5,88	-0,81
	329	-0,72	-1,59	-6,29	0,96	4,82	0,13	327	1,17	7,85	-4,36	1,48	7,41	0,98
67	642	-0,66	-10,12	-5,00	2,20	-0,15	-2,98	643	-0,08	-7,21	-3,55	-2,48	0,28	-3,09
	330	-2,29	-10,45	-4,09	3,64	18,21	3,88	331	-1,71	-7,53	-2,64	0,38	1,88	3,76
68	646	-0,23	-13,40	-1,62	0,07	6,57	1,30	642	0,41	-10,19	-2,44	1,95	-0,19	1,53
	332	-2,53	-13,86	-1,09	1,00	5,01	-1,78	330	-1,89	-10,65	-1,91	3,64	18,21	-1,54
69	648	0,05	8,22	3,45	2,04	-0,43	-2,19	649	0,65	11,23	3,25	-3,51	0,25	-2,71
	333	2,00	8,61	2,24	3,46	17,30	4,05	334	2,61	11,62	2,03	0,37	1,84	3,54
70	652	-0,46	5,95	0,68	0,13	6,43	1,92	648	0,10	8,75	2,04	1,68	-0,51	2,11
	335	0,69	6,18	-0,23	0,69	3,45	-1,44	333	1,25	8,98	1,13	3,46	17,30	-1,25
71	643	-0,87	-7,76	-4,89	-0,56	5,70	-0,95	654	1,00	1,63	-6,85	-0,38	0,21	-1,65
	331	-1,18	-7,82	-4,52	-1,44	-7,19	0,90	336	0,70	1,57	-6,49	-1,03	-5,13	0,19
72	654	-0,90	1,71	-6,51	-0,99	0,09	0,19	649	1,11	11,74	-4,49	2,63	-2,84	0,92
	336	0,05	1,90	-6,35	-1,03	-5,13	-1,98	334	2,06	11,93	-4,33	0,60	3,01	-1,25
73	656	0,12	-1,87	-0,19	-0,21	-1,20	-1,15	657	0,12	-1,87	-0,29	-0,37	0,22	-1,27
	402	-0,40	-1,98	-0,08	0,68	3,38	0,84	403	-0,40	-1,98	-0,18	-0,37	-1,87	0,72
74	657	-0,08	-2,04	-0,47	-0,31	0,24	-0,21	660	0,27	-0,31	-1,12	0,25	2,08	-0,40
	403	-0,24	-2,08	-0,79	-0,37	-1,87	-0,41	404	0,10	-0,34	-1,44	-0,65	-3,23	-0,61
75	662	0,46	2,52	2,09	-0,36	0,84	-0,18	663	-0,18	-0,68	0,35	0,31	1,84	-0,39
	405	0,49	2,53	2,07	-0,45	-2,24	-0,29	406	-0,15	-0,67	0,33	-0,58	-2,90	-0,51
76	666	0,90	4,60	4,11	-0,36	-1,58	-1,61	662	0,30	1,61	-0,12	-0,39	0,83	-1,80
	407	2,54	4,93	1,32	1,27	6,33	1,62	405	1,94	1,94	-2,91	-0,45	-2,24	1,43
77	660	0,20	-0,36	-0,48	-0,38	-0,55	0,00	668	0,15	-0,58	-0,80	0,45	0,85	0,01
	404	0,19	-0,36	-1,63	-0,01	-0,05	-1,04	408	0,14	-0,58	-1,95	0,15	0,77	-1,04
78	668	-0,16	-0,32	-0,89	0,39	0,84	-0,63	663	-0,20	-0,54	-0,72	-1,05	-5,20	-0,56
	408	-0,30	-0,35	-1,98	0,15	0,77	-0,32	406	-0,35	-0,57	-1,82	1,23	6,15	-0,25
79	670	-0,45	-2,36	-2,06	-0,13	2,91	-0,08	671	0,14	0,59	-0,54	-0,23	0,65	-0,47
	409	-0,47	-2,37	-1,95	-0,59	-2,97	0,32	410	0,12	0,58	-0,42	-0,30	-1,50	-0,07
80	674	-0,94	-4,69	-3,97	-0,96	-2,80	-3,33	670	-0,29	-1,48	-0,01	-0,29	2,88	-3,73
	411	-2,52	-5,01	-1,36	3,48	17,39	4,44	409	-1,88	-1,79	2,59	-0,59	-2,97	4,05
81	676	0,14	2,09	0,66	-0,32	0,10	-0,15	677	-0,22	0,26	1,27	-0,04	0,90	-0,36
	412	0,25	2,11	0,89	-0,41	-2,04	-0,59	413	-0,11	0,28	1,49	-0,37	-1,84	-0,80
82	680	0,01	2,33	0,42	-0,11	-1,06	-0,82	676	-0,08	1,86	0,42	-0,36	0,10	-0,91
	414	0,58	2,45	0,25	0,27	1,34	0,31	412	0,49	1,98	0,25	-0,41	-2,04	0,23
83	671	0,18	0,32	-0,80	0,53	4,24	-0,64	682	0,17	0,28	-1,68	-0,50	-0,36	-0,89
	410	0,51	0,39	-1,16	-1,05	-5,23	0,15	415	0,50	0,35	-2,05	-0,45	-2,24	-0,09
84	682	-0,25	0,78	-1,62	-0,62	-0,39	0,24	677	-0,33	0,42	-0,58	0,36	0,21	0,17
	415	-0,33	0,76	-1,92	-0,45	-2,24	-1,33	413	-0,40	0,40	-0,88	0,09	0,47	-1,40
85	490	-1,14	5,77	1,42	-0,41	0,90	1,41	491	0,83	15,66	3,18	0,59	-2,38	1,36
	488	-0,95	5,81	-1,49	0,51	-8,86	0,52	489	1,02	15,69	0,27	-2,53	-4,38	0,47
86	87	1,78	5,74	-1,07	2,54	12,68	-1,15	88	2,12	7,49	2,80	1,92	9,60	-1,30
	490	-0,69	5,25	-0,97	-0,76	-0,83	0,88	491	-0,34	6,99	2,89	0,83	-1,21	0,73
87	491	0,36	15,33	4,65	0,96	-2,30	1,12	493	2,08	23,97	10,46	-2,24	1,43	0,64
	489	-2,07	14,85	3,94	-2,83	-4,44	2,27	492	-0,34	23,49	9,74	0,01	-10,66	1,80
88	88	1,20	7,95	4,39	1,92	9,60	-3,22	90	1,79	10,94	10,37	0,21	1,03	-2,82
	491	-1,99	7,31	4,36	1,20	-1,13	2,01	493	-1,40	10,30	10,34	-3,48	-4,78	2,41
89	496	-1,03	-18,30	-7,06	0,81	-2,54	1,09	497	-1,28	-19,55	-12,11	-1,43	2,98	0,73
	494	1,02	-17,89	-6,09	-2,66	-4,29	2,13	495	0,77	-19,14	-11,14	-0,32	-11,97	1,77
90	93	-1,61	-9,64	-6,67	1,74	8,69	-3,11	94	-1,37	-8,41	-12,06	0,58	2,92	-2,85
	496	1,45	-9,03	-6,33	1,19	-0,64	1,95	497	1,70	-7,80	-11,72	-3,35	-6,58	2,21
91	499	-0,03	-14,86	-1,93	-0,39	0,95	1,39	496	-0,72	-18,32	-5,30	0,50	-2,61	1,31
	498	0,84	-14,69	1,51	0,48	-8,90	0,55	494	0,15	-18,15	-1,85	-2,41	-4,24	0,47
92	96	-2,53	-10,94	0,71	2,61	13,03	-1,30	93	-2,21	-9,33	-4,56	1,74	8,69	-1,44
	499	0,83	-10,27	0,71	-0,80	-1,10	0,98	496	1,15	-8,66	-4,56	0,88	-0,70	0,84
93	502	1,02	18,31	7,04	0,81	-2,54	1,09	503	1,29	19,64	12,09	-1,44	2,97	0,73
	500	-1,03	17,90	6,07	-2,66	-4,29	2,13	501	-0,77	19,22	11,12	-0,32	-11,95	1,77
94	99	1,62	9,66	6,65	1,74	8,68	-3,11	100	1,38	8,48	12,05	0,58	2,89	-2,85
	502	-1,46	9,05	6,31	1,19	-0,64	1,95	503	-1,70	7,87	11,71	-3,34	-6,55	2,21
95	505	0,01	14,80	1,93	-0,39	0,94	1,39	502	0,72	18,33	5,28	0,50	-2,60	1,31
	504	-0,85	14,63	-1,51	0,48	-8,89	0,55	500	-0,14	18,16	1,84	-2,41	-4,24	0,47
96	102	2,53	10,92	-0,71	2,61	13,03	-1,30	99	2,21	9,35	4,55	1,74	8,68	-1,44
	505	-0,83	10,24	-0,71	-0,80	-1,11	0,98	502	-1,14	8,68	4,54	0,88	-0,70	0,85
97	508	-0,36	-15,33	-4,68	0,96	-2,31	1,12	509	-2,08	-23,89	-10,47	-2,24	1,44	0,64
	506	2,06	-14,84	-3,96	-2,83	-4,44	2,27	507	0,34	-23,40	-9,76	0,01	-10,67	1,80
98	105	-1,19	-7,93	-4,41	1,92	9,60	-3,23	106	-1,78	-10,87	-10,39	0,21	1,06	-2,83
	508	1,99	-7,30	-4,38	1,20	-1,13	2,01	509	1,40	-10,23	-10,35	-3,49	-4,80	2,41
99	511	1,13	-5,84	-1,43	-0,41	0,90	1,41	508	-0,83	-15,65	-3,20	0,59	-2,38	1,36
	510	0,95	-5,87	1,49	0,51	-8,86	0,52	506	-1,01	-15,68	-0,29	-2,53	-4,38	0,47
100	108	-1,78	-5,77	1,06	2,54	12,68	-1,15	105	-2,12	-7,47	-2,81	1,92	9,60	-1,29
	511	0,69	-5,27	0,97	-0,76	-0,83	0,88	508	0,35	-6,97	-2,90	0,83	-1,20	0,73
101	493	3,24	24,37	13,97	-4,82	-10,90	0,81	513	-1,27	1,82	20,76	0,70	-0,52	-0,03
	492	0,50	23,82	10,93	2,67	8,06	0,12	512	-4,01	1,27	17,72	-0,47	-0,51	-0,72
102	90	1,80	10,88	13,06	-1,81	-9,03	0,60	110	-0,09	1,42	19,14	0,42	2,11	1,21
	493	-0,06	10,51	11,90	-1,01	8,17	-0,15	513	-1,95	1,04	17,98	0,65	-0,76	0,46

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO4: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
103	513	1,45	2,53	21,06	-0,03	-0,67	0,07	497	-3,07	-20,08	15,00	4,31	10,63	0,99
	512	3,95	3,03	18,16	0,03	-0,41	-0,58	495	-0,57	-19,58	12,10	-2,60	-10,12	0,34
104	110	0,58	1,08	19,44	0,42	2,11	0,21	94	-1,31	-8,40	14,38	1,77	8,85	-0,55
	513	1,67	1,30	18,27	-0,07	-0,90	1,31	497	-0,23	-8,18	13,21	0,31	-9,39	0,54
105	503	3,07	20,17	14,99	-4,32	-10,63	0,99	515	-1,45	-2,44	21,06	0,03	0,65	0,07
	501	0,57	19,67	12,09	2,60	10,09	0,34	514	-3,95	-2,94	18,16	-0,03	0,40	-0,58
106	100	1,33	8,47	14,36	-1,77	-8,86	-0,54	112	-0,57	-1,01	19,44	-0,41	-2,07	0,22
	503	0,23	8,25	13,19	-0,31	9,38	0,53	515	-1,67	-1,23	18,27	0,08	0,89	1,30
107	515	1,27	-1,73	20,77	-0,69	0,51	-0,03	509	-3,24	-24,29	13,98	4,82	10,90	0,82
	514	4,01	-1,19	17,72	0,47	0,50	-0,72	507	-0,50	-23,74	10,94	-2,66	-8,08	0,12
108	112	0,10	-1,35	19,14	-0,41	-2,07	1,20	106	-1,79	-10,81	13,08	1,80	9,02	0,58
	515	1,95	-0,98	17,98	-0,65	0,74	0,47	509	0,06	-10,44	11,92	1,00	-8,18	-0,14
109	518	0,89	-3,72	-0,09	-0,41	5,10	0,98	519	0,23	-7,01	3,30	1,35	2,74	0,82
	516	-0,19	-3,93	0,51	0,39	-2,07	1,18	517	-0,85	-7,23	3,90	-0,92	0,02	1,02
110	155	-2,11	-10,88	1,65	2,86	14,28	-1,48	156	-2,56	-13,14	4,22	2,23	11,16	-1,28
	518	-0,35	-10,53	1,88	-0,64	3,94	0,55	519	-0,80	-12,78	4,46	1,54	3,73	0,74
111	519	1,22	-6,77	5,87	1,66	2,81	1,70	521	0,69	-9,44	10,68	-1,02	3,72	1,08
	517	-0,63	-7,14	5,62	-1,28	-0,05	1,33	520	-1,17	-9,81	10,43	2,31	-0,01	0,71
112	156	-2,81	-12,99	5,07	2,23	11,16	-2,19	157	-4,23	-20,07	7,59	2,00	9,98	-1,94
	519	-0,02	-12,43	7,02	1,86	3,79	1,07	521	-1,44	-19,51	9,54	-2,31	-2,72	1,32
113	524	-0,93	7,36	-7,95	1,50	2,62	1,59	525	-0,74	8,33	-12,25	-0,53	5,14	1,10
	522	0,76	7,70	-7,80	-1,08	0,15	1,24	523	0,95	8,66	-12,09	1,57	-1,52	0,76
114	158	3,08	14,51	-6,77	2,16	10,81	-2,15	159	3,58	17,00	-8,98	2,15	10,77	-1,94
	524	0,49	13,99	-8,97	1,79	4,07	1,11	525	0,99	16,48	-11,18	-2,26	-3,51	1,32
115	527	-1,21	5,61	-0,09	-0,38	5,17	0,99	524	-0,85	7,39	-5,00	1,25	2,57	0,79
	526	0,82	6,02	-0,81	0,36	-2,12	1,19	522	1,18	7,80	-5,72	-0,78	0,21	0,99
116	160	3,44	16,80	-2,37	2,89	14,46	-1,51	158	2,99	14,58	-5,60	2,16	10,81	-1,30
	527	0,91	16,30	-2,79	-0,65	3,84	0,57	524	0,47	14,08	-6,02	1,54	4,02	0,79
117	530	0,93	-7,32	7,93	1,50	2,63	1,59	531	0,74	-8,30	12,23	-0,54	5,12	1,10
	528	-0,76	-7,65	7,77	-1,08	0,15	1,25	529	-0,95	-8,64	12,07	1,58	-1,50	0,76
118	161	-3,07	-14,45	6,74	2,16	10,81	-2,15	162	-3,58	-17,00	8,96	2,15	10,75	-1,94
	530	-0,48	-13,93	8,95	1,79	4,07	1,11	531	-0,99	-16,48	11,17	-2,26	-3,50	1,32
119	533	1,21	-5,56	0,09	-0,38	5,17	0,99	530	0,85	-7,35	4,98	1,25	2,58	0,79
	532	-0,81	-5,96	0,80	0,36	-2,12	1,19	528	-1,17	-7,76	5,69	-0,78	0,21	0,99
120	163	-3,42	-16,69	2,36	2,89	14,45	-1,51	161	-2,98	-14,53	5,58	2,16	10,81	-1,30
	533	-0,91	-16,19	2,78	-0,65	3,84	0,57	530	-0,48	-14,03	6,00	1,54	4,02	0,79
121	536	-1,22	6,81	-5,90	1,66	2,80	1,70	537	-0,69	9,47	-10,70	-1,02	3,74	1,08
	534	0,63	7,18	-5,64	-1,28	-0,05	1,33	535	1,16	9,84	-10,45	2,31	-0,03	0,71
122	164	2,82	13,04	-5,10	2,23	11,16	-2,19	165	4,23	20,07	-7,60	2,00	10,00	-1,95
	536	0,03	12,48	-7,05	1,86	3,80	1,08	537	1,43	19,51	-9,56	-2,31	-2,73	1,32
123	539	-0,89	3,77	0,09	-0,41	5,11	0,98	536	-0,24	7,05	-3,32	1,35	2,74	0,82
	538	0,20	3,99	-0,51	0,39	-2,07	1,18	534	0,85	7,27	-3,92	-0,92	0,02	1,02
124	166	2,13	10,98	-1,66	2,86	14,28	-1,48	164	2,57	13,19	-4,24	2,23	11,16	-1,28
	539	0,36	10,63	-1,90	-0,64	3,94	0,55	536	0,80	12,84	-4,48	1,55	3,73	0,74
125	521	-0,20	-9,62	12,15	-2,46	-6,44	0,05	541	1,70	-0,16	16,13	0,54	0,20	-0,68
	520	-1,37	-9,86	12,95	3,79	7,73	0,44	540	0,52	-0,39	16,93	-0,71	0,05	-0,29
126	157	-4,20	-20,11	11,80	-0,81	-4,03	0,13	167	-0,43	-1,25	14,20	0,37	1,83	0,35
	521	-2,29	-19,72	14,22	-0,19	4,89	-0,23	541	1,49	-0,87	16,62	0,52	0,09	-0,01
127	541	-1,54	-0,94	16,53	0,02	0,10	-0,55	525	0,35	8,55	13,29	2,15	7,16	0,27
	540	-0,70	-0,77	17,28	-0,07	0,18	-0,15	523	1,20	8,72	14,04	-3,22	-7,86	0,67
128	167	-0,12	-1,41	14,43	0,37	1,83	-0,23	159	3,57	17,03	12,46	1,09	5,47	-0,47
	541	-1,63	-1,71	17,02	0,00	-0,01	0,47	525	2,06	16,73	15,05	-0,27	-4,91	0,23
129	531	-0,35	-8,53	13,28	-2,15	-7,15	0,27	543	1,55	0,97	16,53	-0,02	-0,09	-0,55
	529	-1,20	-8,70	14,03	3,23	7,85	0,66	542	0,70	0,80	17,28	0,06	-0,18	-0,16
130	162	-3,57	-17,03	12,45	-1,09	-5,46	-0,46	168	0,12	1,41	14,43	-0,36	-1,79	-0,22
	531	-2,06	-16,73	15,03	0,27	4,92	0,23	543	1,63	1,72	17,01	0,00	0,01	0,47
131	543	-1,70	0,18	16,14	-0,54	-0,20	-0,68	537	0,20	9,65	12,16	2,46	6,45	0,06
	542	-0,52	0,42	16,94	0,70	-0,05	-0,29	535	1,37	9,88	12,96	-3,79	-7,74	0,44
132	168	0,43	1,26	14,21	-0,36	-1,79	0,35	165	4,20	20,11	11,81	0,81	4,04	0,12
	543	-1,49	0,87	16,62	-0,51	-0,09	0,00	537	2,28	19,73	14,23	0,19	-4,89	-0,22
133	546	1,12	-14,20	-1,32	-0,16	5,61	0,09	547	-0,62	-22,89	0,06	0,93	4,48	-0,07
	544	0,76	-14,27	1,35	0,03	3,44	0,86	545	-0,98	-22,96	2,72	0,63	3,52	0,70
134	211	-3,97	-19,19	2,73	1,76	8,81	-1,15	212	-4,89	-23,75	1,90	1,27	6,35	-0,76
	546	0,44	-18,31	2,40	-0,27	5,06	-0,05	547	-0,48	-22,87	1,57	1,18	5,74	0,34
135	547	1,11	-22,41	2,05	1,02	4,50	0,97	549	-0,22	-29,08	4,53	0,10	5,40	0,72
	545	0,25	-22,59	1,81	0,54	3,50	-0,11	548	-1,08	-29,25	4,30	0,94	4,75	-0,36
136	212	-4,86	-23,74	1,55	1,27	6,35	-0,26	213	-7,15	-35,18	0,52	2,75	13,77	0,05
	547	1,36	-22,49	3,57	1,27	5,76	-0,43	549	-0,93	-33,94	2,53	-1,28	-1,53	-0,12
137	552	-0,11	25,62	-3,00	0,94	4,47	0,88	553	-0,45	23,95	-5,24	0,13	5,95	0,66
	550	0,63	25,77	-2,85	0,53	3,64	-0,06	551	0,29	24,10	-5,09	0,56	3,96	-0,28
138	214	5,48	27,03	-1,92	1,29	6,44	-0,26	215	5,87	28,96	-1,04	2,63	13,15	0,11
	552	-0,31	25,87	-4,40	1,20	5,76	-0,33	553	0,08	27,81	-3,51	-1,26	-1,03	0,04
139	555	-0,60	24,08	1,39	-0,16	5,65	0,13	552	-0,31	25,54	-0,72	0,86	4,46	-0,04
	554	0,17	24,23	-1,64	0,03	3,38	0,82	550	0,46	25,69	-3,75	0,61	3,65	0,65
140	216	6,39	31,30	-3,56	1,76	8,78	-1,09	214	5,54	27,03	-2,40	1,29	6,44	-0,68
	555	0,22	30,07	-3,28	-0,27	5,08	-0,06	552	-0,63	25,79	-2,11	1,11	5,74	0,35
141	558	0,13	-25,53	2,98	0,94	4,48	0,88	559	0,44	-23,98	5,22	0,13	5,94	0,66
	556	-0,61	-25,68	2,83	0,53	3,64	-0,06	557	-0,30	-24,13	5,08	0,57	3,98	-0,27
142	217	-5,47	-26,94	1,91	1,29	6,47	-0,27	218	-5,88	-29,01	1,02	2,63	13,15	0,10
	558	0,32	-25,79	4,39	1,20	5,75	-0,32	559	-0,09	-27,86	3,50	-1,26	-1,03	0,04
143	561	0,61	-23,90	-1,39	-0,16	5,65	0,13	558	0,30	-25,46	0,70	0,86	4,46	-0,04
	560	-0,16	-24,05	1,64	0,03	3,38	0,82	556	-0,47	-25,61	3,73	0,61	3,65	0,65
144	219	-6,35	-31,08	3,54	1,76	8,78	-1,09	217	-5,52	-26,94	2,38	1,29	6,47	-0,68
	561	-0,21	-29,86	3,27	-0,27	5,09	-0,06	558	0,62	-25,71	2,11	1,12	5,74	0,35

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO4: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
145	564	-1,10	22,50	-2,07	1,02	4,50	0,96	565	0,21	29,05	-4,55	0,10	5,41	0,72
	562	-0,24	22,67	-1,83	0,53	3,50	-0,11	563	1,07	29,22	-4,31	0,93	4,73	-0,36
146	220	4,87	23,82	-1,56	1,27	6,35	-0,26	221	7,13	35,13	-0,53	2,75	13,77	0,05
	564	-1,35	22,58	-3,58	1,27	5,76	-0,43	565	0,91	33,89	-2,55	-1,28	-1,53	-0,12
147	567	-1,11	14,37	1,32	-0,16	5,61	0,09	564	0,61	22,96	-0,07	0,93	4,48	-0,07
	566	-0,75	14,44	-1,35	0,03	3,43	0,86	562	0,97	23,03	-2,73	0,63	3,52	0,70
148	222	4,01	19,40	-2,75	1,76	8,81	-1,15	220	4,90	23,83	-1,91	1,27	6,35	-0,76
	567	-0,43	18,51	-2,41	-0,27	5,06	-0,05	564	0,46	22,94	-1,58	1,18	5,74	0,34
149	549	-2,16	-29,55	4,03	-0,08	0,18	-0,30	569	3,41	-1,70	5,63	0,14	0,61	-0,47
	548	-2,82	-29,69	6,05	1,21	2,52	0,38	568	2,75	-1,83	7,65	-0,19	0,54	0,22
150	213	-7,28	-35,13	4,67	0,75	3,76	-0,15	223	-0,78	-2,63	3,57	0,14	0,70	-0,12
	549	-3,05	-34,28	7,83	-0,43	-1,61	0,23	569	3,45	-1,78	6,73	0,16	0,73	0,26
151	569	-3,39	-3,41	5,91	0,03	0,59	-0,40	553	2,21	24,56	4,65	0,11	1,24	-0,21
	568	-2,88	-3,31	7,73	-0,02	0,57	0,22	551	2,71	24,67	6,47	-0,97	-1,46	0,42
152	223	-0,36	-2,84	3,57	0,14	0,70	-0,07	215	5,99	28,91	4,36	-0,30	-1,51	0,00
	569	-3,43	-3,45	7,00	0,05	0,71	0,19	553	2,92	28,30	7,80	0,33	2,37	0,27
153	559	-2,21	-24,59	4,64	-0,11	-1,24	-0,21	571	3,39	3,38	5,90	-0,03	-0,57	-0,40
	557	-2,71	-24,70	6,46	0,97	1,48	0,41	570	2,88	3,28	7,72	0,01	-0,56	0,22
154	218	-6,00	-28,96	4,36	0,30	1,51	0,00	224	0,35	2,80	3,56	-0,13	-0,67	-0,07
	559	-2,92	-28,35	7,79	-0,33	-2,33	0,27	571	3,43	3,42	7,00	-0,05	-0,69	0,19
155	571	-3,41	1,67	5,63	-0,13	-0,59	-0,47	565	2,16	29,52	4,04	0,08	-0,16	-0,30
	570	-2,75	1,80	7,65	0,19	-0,53	0,22	563	2,82	29,66	6,05	-1,20	-2,51	0,39
156	224	0,77	2,59	3,57	-0,13	-0,67	-0,12	221	7,27	35,08	4,67	-0,75	-3,74	-0,15
	571	-3,45	1,74	6,73	-0,16	-0,71	0,26	565	3,04	34,23	7,83	0,43	1,62	0,23
157	574	0,94	-16,62	-1,26	0,24	2,05	-0,55	575	-0,52	-23,93	-1,50	-0,68	3,13	-0,74
	572	0,68	-16,67	1,11	-0,36	6,44	0,00	573	-0,78	-23,98	0,87	1,69	4,60	-0,19
158	267	-4,04	-18,57	2,71	0,05	0,24	-1,18	268	-4,44	-20,55	-0,33	-1,22	-6,09	-0,72
	574	0,77	-17,61	1,43	0,07	1,19	0,32	575	0,37	-19,59	-1,61	-0,42	4,46	0,79
159	575	0,11	-23,73	-1,18	-0,88	3,10	-0,51	577	-0,92	-28,89	-2,46	1,60	3,45	-0,33
	573	0,96	-23,56	-1,78	1,90	4,64	-1,45	576	-0,07	-28,72	-3,06	-0,82	6,20	-1,27
160	268	-3,77	-20,91	-1,50	-1,22	-6,09	2,32	269	-4,76	-25,83	-4,25	1,18	5,91	2,54
	575	1,66	-19,82	-1,29	-0,61	4,42	-1,85	577	0,67	-24,75	-4,04	1,30	1,99	-1,63
161	580	0,64	26,81	2,41	-0,78	3,23	-0,50	581	0,05	23,88	3,11	0,95	2,60	-0,43
	578	0,01	26,69	3,11	1,72	4,61	-1,30	579	-0,57	23,75	3,80	-0,60	6,81	-1,24
162	270	4,36	23,29	2,58	-1,09	-5,43	2,28	271	4,07	21,85	4,83	0,96	4,78	2,64
	580	-0,85	22,25	2,47	-0,60	4,13	-1,82	581	-1,14	20,80	4,72	1,08	3,21	-1,46
163	583	0,12	26,27	1,46	0,22	2,05	-0,52	580	0,19	26,62	2,49	-0,64	3,26	-0,68
	582	-0,32	26,18	-1,04	-0,34	6,44	-0,05	578	-0,25	26,54	-0,01	1,56	4,57	-0,20
164	272	5,10	26,04	-2,59	0,01	0,03	-1,06	270	4,52	23,16	0,93	-1,09	-5,43	-0,60
	583	-0,83	24,86	-0,97	0,09	1,38	0,25	580	-1,40	21,98	2,55	-0,47	4,15	0,72
165	586	-0,63	-26,72	-2,40	-0,78	3,23	-0,50	587	-0,07	-23,91	-3,11	0,96	2,60	-0,43
	584	0,00	-26,60	-3,08	1,72	4,60	-1,30	585	0,56	-23,78	-3,79	-0,60	6,80	-1,24
166	273	-4,34	-23,21	-2,57	-1,09	-5,43	2,28	274	-4,07	-21,86	-4,84	0,96	4,79	2,64
	586	0,86	-22,17	-2,43	-0,60	4,12	-1,82	587	1,13	-20,82	-4,71	1,08	3,21	-1,46
167	589	-0,11	-26,08	-1,47	0,22	2,05	-0,53	586	-0,20	-26,54	-2,49	-0,64	3,26	-0,68
	588	0,32	-26,00	1,05	-0,34	6,44	-0,05	584	0,23	-26,45	0,03	1,56	4,57	-0,21
168	275	-5,07	-25,88	2,58	0,00	0,00	-1,05	273	-4,51	-23,08	-0,94	-1,09	-5,43	-0,59
	589	0,83	-24,70	1,00	0,09	1,39	0,25	586	1,39	-21,90	-2,52	-0,46	4,15	0,71
169	592	-0,10	23,81	1,20	-0,87	3,10	-0,51	593	0,91	28,84	2,47	1,58	3,43	-0,33
	590	-0,95	23,64	1,81	1,90	4,64	-1,45	591	0,06	28,68	3,07	-0,82	6,22	-1,27
170	276	3,79	20,98	1,52	-1,21	-6,06	2,31	277	4,75	25,81	4,26	1,18	5,89	2,53
	592	-1,65	19,89	1,31	-0,61	4,41	-1,84	593	-0,68	24,72	4,06	1,30	2,01	-1,63
171	595	-0,92	16,80	1,26	0,24	2,06	-0,55	592	0,52	24,00	1,51	-0,68	3,14	-0,74
	594	-0,68	16,85	-1,11	-0,36	6,44	0,00	590	0,76	24,05	-0,86	1,69	4,60	-0,19
172	278	4,06	18,72	-2,72	0,05	0,24	-1,18	276	4,44	20,62	0,33	-1,21	-6,06	-0,72
	595	-0,77	17,75	-1,42	0,07	1,20	0,32	592	-0,39	19,65	1,63	-0,41	4,45	0,78
173	577	-2,77	-29,30	-4,60	2,74	6,43	-0,56	597	2,73	-1,76	-6,65	-0,50	0,66	-0,05
	576	-2,24	-29,19	-3,26	-1,82	-3,99	0,00	596	3,27	-1,65	-5,31	0,40	0,49	0,51
174	269	-4,95	-25,68	-3,57	1,66	8,29	-0,19	279	-0,26	-2,21	-6,96	-0,34	-1,70	-0,47
	577	-1,36	-24,96	-2,61	0,01	-7,26	0,57	597	3,33	-1,49	-5,99	-0,48	0,76	0,30
175	597	-2,79	-3,28	-6,72	-0,10	0,74	-0,17	581	2,76	24,44	-5,03	-2,31	-6,13	-0,77
	596	-3,25	-3,37	-5,61	0,01	0,41	0,42	579	2,29	24,35	-3,91	1,74	6,04	-0,18
176	279	-0,52	-2,08	-7,02	-0,34	-1,70	0,41	271	4,24	21,72	-4,29	-1,70	-8,49	0,86
	597	-3,05	-2,59	-6,06	-0,08	0,84	-0,44	581	1,71	21,22	-3,33	0,74	9,15	0,01
177	587	-2,76	-24,47	-5,02	2,31	6,08	-0,77	599	2,79	3,25	-6,72	0,10	-0,70	-0,17
	585	-2,29	-24,38	-3,91	-1,73	-5,96	-0,18	598	3,25	3,34	-5,61	-0,01	-0,41	0,42
178	274	-4,24	-21,73	-4,28	1,68	8,40	0,85	280	0,52	2,06	-7,02	0,34	1,68	0,40
	587	-1,71	-21,23	-3,32	-0,72	-9,05	0,01	599	3,05	2,56	-6,06	0,08	-0,83	-0,43
179	599	-2,73	1,72	-6,66	0,50	-0,62	-0,05	593	2,77	29,26	-4,61	-2,74	-6,44	-0,56
	598	-3,27	1,62	-5,32	-0,40	-0,48	0,52	591	2,24	29,15	-3,27	1,82	4,04	0,00
180	280	0,26	2,19	-6,96	0,34	1,68	-0,46	277	4,95	25,65	-3,58	-1,66	-8,32	-0,18
	599	-3,32	1,47	-6,00	0,47	-0,75	0,29	593	1,37	24,94	-2,62	0,01	7,31	0,57
181	602	0,18	-11,46	-0,96	0,43	-0,53	-0,45	603	-0,60	-15,39	-2,66	-1,73	0,99	-0,75
	600	0,69	-11,36	0,36	-0,48	5,14	-0,36	601	-0,09	-15,29	-1,34	1,78	3,49	-0,67
182	323	-1,92	-8,70	1,29	-0,25	-1,26	-1,84	324	-2,48	-11,50	-1,95	-2,69	-13,46	-1,41
	602	0,93	-8,13	0,05	0,00	-2,64	1,22	603	0,37	-10,93	-3,20	-1,26	3,31	1,65
183	603	-0,01	-15,25	-3,20	-2,05	0,92	-1,28	605	-0,53	-17,82	-4,25	2,40	2,02	-0,95
	601	0,66	-15,12	-3,78	2,10	3,55	-1,65	604	0,15	-17,68	-4,83	-1,89	3,32	-1,32
184	324	-2,03	-11,76	-3,02	-2,69	-13,46	3,62	325	-2,75	-15,37	-4,80	0,51	2,56	3,71
	603	1,37	-11,08	-3,74	-1,59	3,25	-2,61	605	0,64	-14,69	-5,52	2,32	1,65	-2,52
185	608	0,92	17,73	2,81	-2,17	0,78	-1,24	609	0,16	13,93	3,72	1,88	2,03	-1,14
	606	-0,17	17,52	3,95	1,86	3,66	-1,55	607	-0,93	13,71	4,87	-1,62	3,16	-1,45
186	326	2,32	14,04	3,08	-2,84	-14,21	3,83	327	1,71	10,97	3,77	0,38	1,92	4,14
	608	-0,52	13,47	4,28	-1,68	3,22	-2,71	609	-1,14	10,40	4,96	1,89	2,10	-2,40

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO4: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
187	611	0,39	18,95	0,71	0,44	-0,70	-0,38	608	0,08	17,41	1,98	-1,93	0,83	-0,67
	610	-0,17	18,84	-0,07	-0,47	5,10	-0,44	606	-0,48	17,29	1,20	1,62	3,61	-0,72
188	328	3,39	16,99	-2,20	-0,23	-1,13	-1,94	326	2,75	13,76	0,87	-2,84	-14,21	-1,46
	611	-0,58	16,20	0,39	-0,03	-3,04	1,38	608	-1,23	12,96	3,46	-1,44	3,27	1,85
189	605	-1,44	-17,97	-5,78	3,51	7,04	-0,43	613	1,87	-1,46	-7,11	-0,92	0,57	0,34
	604	-1,63	-18,01	-5,94	-2,85	-5,55	-0,25	612	1,67	-1,50	-7,27	0,60	0,37	0,51
190	325	-3,24	-15,08	-3,82	1,76	8,80	-0,62	329	-0,59	-1,83	-7,12	-0,66	-3,28	-0,97
	605	-0,66	-14,56	-4,83	0,65	-7,31	0,95	613	1,99	-1,31	-8,13	-0,84	0,98	0,59
191	613	-1,90	-2,59	-7,00	-0,29	0,70	0,05	609	1,43	14,08	-5,57	-2,95	-6,99	-0,93
	612	-1,69	-2,55	-7,32	-0,05	0,24	0,45	607	1,64	14,12	-5,90	2,50	7,13	-0,53
192	329	-0,21	-2,02	-7,26	-0,66	-3,28	0,64	327	2,31	10,60	-4,27	-1,74	-8,72	1,30
	613	-1,94	-2,36	-8,02	-0,21	1,11	-0,80	609	0,59	10,26	-5,03	0,29	9,19	-0,14
193	616	-0,92	-17,64	-2,81	-2,11	0,83	-1,22	617	-0,17	-13,93	-3,77	1,78	1,96	-1,13
	614	0,18	-17,42	-3,91	1,85	3,64	-1,51	615	0,92	-13,71	-4,88	-1,64	3,19	-1,42
194	330	-2,30	-13,93	-3,11	-2,76	-13,81	3,69	331	-1,70	-10,96	-3,84	0,36	1,78	4,01
	616	0,53	-13,37	-4,23	-1,64	3,21	-2,66	617	1,12	-10,40	-4,96	1,82	2,19	-2,34
195	619	-0,38	-18,79	-0,73	0,43	-0,62	-0,38	616	-0,09	-17,32	-2,02	-1,88	0,88	-0,67
	618	0,17	-18,68	0,10	-0,47	5,08	-0,41	614	0,47	-17,21	-1,19	1,61	3,59	-0,69
196	332	-3,39	-16,86	2,18	-0,17	-0,85	-1,98	330	-2,74	-13,64	-0,93	-2,76	-13,81	-1,51
	619	0,57	-16,07	-0,32	-0,04	-2,93	1,35	616	1,21	-12,85	-3,44	-1,41	3,25	1,82
197	622	0,02	15,30	3,21	-2,07	0,92	-1,29	623	0,52	17,81	4,24	2,42	1,97	-0,96
	620	-0,66	15,17	3,82	2,10	3,55	-1,66	621	-0,15	17,67	4,86	-1,87	3,37	-1,33
198	333	2,03	11,79	3,04	-2,72	-13,58	3,67	334	2,75	15,37	4,79	0,49	2,47	3,75
	622	-1,36	11,11	3,79	-1,61	3,22	-2,61	623	-0,65	14,70	5,54	2,37	1,73	-2,53
199	625	-0,17	11,55	0,95	0,43	-0,57	-0,45	622	0,60	15,43	2,65	-1,74	0,98	-0,75
	624	-0,69	11,45	-0,34	-0,48	5,15	-0,38	620	0,08	15,33	1,36	1,78	3,48	-0,68
200	335	1,93	8,77	-1,32	-0,29	-1,43	-1,81	333	2,48	11,53	1,93	-2,72	-13,58	-1,37
	625	-0,93	8,20	-0,02	0,01	-2,67	1,22	622	-0,38	10,96	3,23	-1,28	3,29	1,65
201	617	-1,44	-14,09	-5,56	2,84	6,83	-0,92	627	1,89	2,58	-7,00	0,30	-0,66	0,05
	615	-1,64	-14,13	-5,91	-2,49	-6,99	-0,52	626	1,69	2,54	-7,35	0,03	-0,27	0,45
202	331	-2,31	-10,59	-4,27	1,69	8,46	1,30	336	0,21	2,00	-7,26	0,69	3,43	0,66
	617	-0,59	-10,25	-5,07	-0,32	-8,97	-0,18	627	1,93	2,35	-8,06	0,19	-1,20	-0,82
203	627	-1,87	1,45	-7,12	0,92	-0,54	0,34	623	1,43	17,95	-5,79	-3,57	-7,14	-0,43
	626	-1,67	1,49	-7,30	-0,61	-0,40	0,52	621	1,63	17,99	-5,96	2,85	5,65	-0,25
204	336	0,59	1,81	-7,12	0,69	3,43	-1,00	334	3,25	15,08	-3,79	-1,79	-8,96	-0,63
	627	-1,99	1,29	-8,18	0,82	-1,07	0,61	623	0,66	14,56	-4,85	-0,65	7,45	0,98
205	630	0,08	-4,50	-0,52	0,21	-0,70	-0,98	631	-0,26	-6,16	-1,33	-0,04	0,17	-1,08
	628	0,14	-4,49	0,36	-0,41	3,71	-0,23	629	-0,19	-6,14	-0,46	2,17	1,96	-0,34
206	402	-0,47	-3,20	-0,13	-1,41	-7,06	0,74	403	-0,59	-3,80	-1,01	-0,24	-1,20	0,65
	630	0,59	-2,98	-0,29	0,55	0,99	-1,38	631	0,47	-3,59	-1,18	-0,27	-0,98	-1,47
207	631	-0,28	-6,07	-2,04	-0,19	0,14	-1,21	633	-0,56	-7,49	-3,78	-0,22	-0,11	-0,86
	629	0,55	-5,90	-1,83	2,53	2,03	-1,24	632	0,26	-7,33	-3,57	-3,29	1,17	-0,88
208	403	-0,60	-3,84	-1,62	-0,24	-1,20	0,02	404	-0,41	-2,86	-3,46	-0,54	-2,70	0,17
	631	0,54	-3,61	-1,88	-0,42	-1,01	-0,79	633	0,73	-2,63	-3,72	0,25	2,26	-0,64
209	636	0,47	7,41	3,90	0,02	0,14	-1,25	637	-0,03	4,89	3,62	-0,58	-1,06	-1,10
	634	-0,07	7,30	4,75	2,55	2,15	-1,20	635	-0,57	4,78	4,48	-2,46	2,14	-1,06
210	405	0,66	4,80	3,20	-0,18	-0,91	0,25	406	0,01	1,58	2,54	-0,73	-3,64	0,38
	636	-0,43	4,58	4,73	-0,34	-1,67	-0,81	637	-1,08	1,36	4,07	0,29	3,30	-0,68
211	639	1,27	9,68	-0,07	0,23	-1,02	-1,07	636	0,84	7,55	1,25	0,12	0,15	-1,12
	638	-0,46	9,33	0,83	-0,41	4,02	-0,37	634	-0,88	7,21	2,15	2,29	2,10	-0,41
212	407	-1,07	4,42	1,03	-2,00	-10,00	1,52	405	-0,88	5,36	-1,78	-0,18	-0,91	1,36
	639	-1,68	4,30	4,90	0,71	1,40	-1,75	636	-1,50	5,24	2,09	-0,25	-1,65	-1,91
213	633	-0,92	-7,64	-4,64	0,63	3,89	-0,31	641	0,35	-1,27	-6,45	-0,26	0,98	0,17
	632	-0,66	-7,59	-5,03	-3,97	-4,08	-0,24	640	0,61	-1,22	-6,84	1,00	-0,49	0,24
214	404	-0,32	-2,88	-4,39	0,68	3,39	-0,49	408	0,05	-1,03	-5,97	-0,16	-0,79	-0,29
	633	0,39	-2,74	-5,45	-0,91	-3,76	-0,01	641	0,76	-0,89	-7,03	-0,57	-0,60	0,19
215	641	-0,44	-1,50	-6,61	0,03	1,04	-0,05	637	0,88	5,07	-5,27	-1,31	-8,82	-0,81
	640	-0,53	-1,52	-7,17	0,39	-0,61	0,06	635	0,78	5,06	-5,83	3,93	9,47	-0,70
216	408	-0,37	-0,82	-6,00	-0,16	-0,79	0,42	406	0,10	1,50	-4,96	-1,93	-9,63	0,33
	641	-0,55	-0,86	-7,19	-0,28	-0,54	-0,41	637	-0,09	1,46	-6,14	2,48	10,10	-0,51
217	644	-0,42	-7,19	-4,03	0,31	-0,24	-1,41	645	0,04	-4,89	-3,87	-0,23	-1,94	-1,11
	642	0,10	-7,09	-4,73	2,63	2,01	-1,55	643	0,56	-4,78	-4,57	-1,94	2,98	-1,25
218	409	-0,64	-4,65	-3,22	0,05	0,25	0,96	410	-0,02	-1,58	-2,73	-1,01	-5,03	0,78
	644	0,47	-4,43	-4,66	-0,38	-3,66	-0,41	645	1,09	-1,36	-4,16	1,07	4,56	-0,60
219	647	-1,24	-9,28	-0,03	0,30	-2,17	-1,44	644	-0,85	-7,34	-1,49	0,50	-0,20	-1,27
	646	0,48	-8,94	-0,71	-0,40	4,23	-0,95	642	0,87	-7,00	-2,18	2,38	1,96	-0,78
220	411	1,17	-3,68	-1,26	-4,00	-19,99	4,42	409	0,87	-5,20	1,32	0,05	0,25	4,02
	647	1,76	-3,57	-4,69	1,26	2,62	-3,07	644	1,45	-5,09	-2,12	-0,18	-3,62	-3,47
221	650	0,24	6,07	2,05	-0,20	0,42	-1,27	651	0,50	7,35	3,75	-0,33	-0,94	-0,90
	648	-0,53	5,91	1,86	2,51	1,92	-1,12	649	-0,28	7,19	3,57	-3,20	1,80	-0,76
222	412	0,61	3,91	1,62	-0,23	-1,15	-0,18	413	0,37	2,71	3,42	-0,81	-4,05	-0,03
	650	-0,57	3,67	1,91	-0,46	-0,89	-0,80	651	-0,81	2,47	3,72	0,53	3,39	-0,65
223	653	-0,06	4,63	0,51	0,18	-0,54	-0,90	650	0,25	6,16	1,31	-0,05	0,45	-1,05
	652	-0,13	4,61	-0,35	-0,40	3,76	-0,13	648	0,17	6,15	0,45	2,15	1,84	-0,28
224	414	0,41	3,20	0,23	-1,06	-5,29	0,19	412	0,55	3,89	0,98	-0,23	-1,15	0,14
	653	-0,67	2,99	0,42	0,46	0,86	-1,15	650	-0,53	3,68	1,17	-0,31	-0,86	-1,19
225	645	-0,73	-5,02	-5,11	1,73	8,47	-0,88	655	0,57	1,48	-6,54	0,30	-0,82	-0,01
	643	-0,80	-5,04	-6,06	-3,49	-8,97	-0,83	654	0,50	1,46	-7,50	-0,31	0,57	0,04
226	410	-0,29	-1,41	-4,30	1,78	8,90	0,83	415	0,14	0,74	-6,06	0,45	2,25	0,66
	645	0,09	-1,34	-6,19	-1,82	-9,28	-0,58	655	0,52	0,82	-7,95	0,52	0,27	-0,74
227	655	-0,39	1,15	-6,37	0,64	-0,75	0,19	651	0,87	7,47	-4,39	-0,76	-4,08	-0,25
	654	-0,57	1,12	-7,16	-0,92	0,44	0,29	649	0,69	7,43	-5,18	4,05	4,29	-0,15
228	415	0,10	0,76	-5,92	0,45	2,25	-0,61	413	0,48	2,63	-3,62	-0,72	-3,58	-0,89
	655	-0,66	0,61	-7,77	0,86	0,34	0,40	651	-0,29	2,47	-5,46	0,86	4,00	0,12

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO4: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
229	658	-0,19	-1,49	-0,06	0,02	-0,29	-0,46	659	-0,09	-0,96	-0,56	-0,05	-0,30	-0,31
	656	0,13	-1,43	-0,01	0,01	-0,15	-0,65	657	0,24	-0,89	-0,52	-0,39	0,12	-0,50
230	469	-0,12	-0,56	0,01	-0,51	-2,57	0,48	470	-0,07	-0,33	-0,61	0,01	0,06	0,45
	658	0,08	-0,53	-0,01	0,11	0,16	-0,68	659	0,12	-0,29	-0,64	-0,05	-0,31	-0,71
231	659	-0,07	-1,00	-0,55	-0,11	-0,32	-0,42	661	0,07	-0,29	-0,90	0,32	0,82	-0,19
	657	-0,04	-0,99	-0,70	-0,33	0,13	-0,35	660	0,10	-0,28	-1,05	-0,38	-1,07	-0,13
232	470	-0,07	-0,33	-0,59	0,01	0,06	-0,08	471	-0,03	-0,11	-1,01	0,08	0,40	-0,12
	659	0,06	-0,30	-0,62	-0,11	-0,32	-0,15	661	0,10	-0,08	-1,04	0,06	-0,46	-0,19
233	664	0,09	1,41	2,31	-0,04	-0,40	-0,49	665	-0,26	-0,29	0,54	-0,09	0,38	-0,32
	662	0,29	1,46	2,32	-0,47	0,26	-0,39	663	-0,05	-0,25	0,55	-0,19	-0,69	-0,23
234	472	0,06	0,47	1,82	0,05	0,25	-0,04	473	-0,02	0,06	0,19	0,03	0,15	0,01
	664	-0,17	0,42	2,05	-0,11	-0,74	-0,24	665	-0,26	0,01	0,43	-0,22	-0,25	-0,19
235	667	0,96	2,63	0,56	0,02	-0,54	-0,66	664	0,72	1,44	0,72	-0,02	-0,40	-0,42
	666	-0,90	2,26	-0,05	-0,01	0,19	-0,84	662	-1,14	1,07	0,10	-0,51	0,25	-0,59
236	474	-0,89	0,05	0,79	-0,88	-4,42	0,89	472	-0,75	0,79	-0,96	0,05	0,25	0,83
	667	-0,68	0,10	2,20	0,20	0,37	-1,02	664	-0,53	0,84	0,46	-0,09	-0,73	-1,08
237	661	0,01	-0,28	-0,90	0,19	-0,35	-0,02	669	0,02	-0,20	-0,76	-0,15	1,08	-0,06
	660	-0,10	-0,30	-1,42	-0,22	0,24	-0,17	668	-0,08	-0,22	-1,27	0,10	-0,89	-0,21
238	471	-0,09	-0,08	-0,77	-0,02	-0,12	-0,63	475	-0,05	0,08	-0,92	-0,25	-1,27	-0,59
	661	0,02	-0,06	-1,15	0,28	0,14	0,23	669	0,05	0,10	-1,30	-0,48	-0,56	0,27
239	669	-0,09	-0,28	-0,86	-0,13	1,08	-0,18	665	-0,09	-0,26	-1,20	-0,96	-5,78	-0,30
	668	0,13	-0,23	-1,36	0,04	-0,91	-0,30	663	0,13	-0,21	-1,70	1,24	6,27	-0,42
240	475	0,09	0,01	-1,14	-0,25	-1,27	0,34	473	0,09	0,00	-1,14	-1,17	-5,84	0,39
	669	0,01	-0,01	-1,40	-0,46	-0,55	-0,54	665	0,01	-0,02	-1,40	1,37	5,89	-0,49
241	672	-0,01	-1,33	-2,26	0,09	-0,65	-1,01	673	0,32	0,30	-0,74	0,12	-0,27	-0,47
	670	-0,31	-1,39	-2,24	-0,57	0,69	-0,91	671	0,01	0,24	-0,73	-0,32	0,17	-0,38
242	476	-0,09	-0,47	-1,69	0,19	0,96	0,36	477	-0,01	-0,06	-0,51	-0,04	-0,20	0,22
	672	0,23	-0,41	-1,89	-0,24	-2,33	-0,30	673	0,31	0,01	-0,71	0,23	0,26	-0,45
243	675	-0,86	-2,45	-0,61	0,08	-1,60	-1,59	672	-0,64	-1,36	-0,96	0,23	-0,62	-0,96
	674	0,85	-2,11	0,16	-0,08	1,57	-1,68	670	1,07	-1,02	-0,19	-0,73	0,66	-1,05
244	478	0,83	0,35	-0,90	-2,80	-13,99	3,20	476	0,60	-0,75	0,24	0,19	0,96	2,97
	675	0,70	0,33	-1,74	0,72	1,63	-2,67	672	0,48	-0,78	-0,59	-0,11	-2,31	-2,91
245	678	0,07	1,02	0,80	-0,12	-0,12	-0,24	679	-0,06	0,37	1,06	-0,02	0,17	-0,09
	676	0,10	1,03	0,86	-0,38	-0,15	-0,31	677	-0,03	0,37	1,12	-0,27	-0,24	-0,16
246	479	0,08	0,35	0,71	-0,01	-0,03	-0,14	480	0,04	0,16	1,04	0,05	0,23	-0,09
	678	-0,06	0,32	0,75	-0,11	-0,07	-0,19	679	-0,10	0,14	1,08	-0,10	-0,22	-0,13
247	681	0,25	1,52	0,09	-0,01	-0,12	-0,28	678	0,15	0,99	0,71	-0,09	-0,12	-0,21
	680	-0,19	1,43	0,00	0,03	-0,37	-0,46	676	-0,29	0,91	0,62	-0,41	-0,16	-0,39
248	481	-0,05	0,20	0,17	-0,08	-0,40	-0,07	479	-0,01	0,39	0,66	-0,01	-0,03	-0,06
	681	-0,17	0,18	0,17	-0,01	-0,11	-0,31	678	-0,14	0,37	0,66	-0,08	-0,06	-0,29
249	673	0,12	0,21	-1,45	1,22	4,96	-0,32	683	0,14	0,29	-1,19	-0,30	-0,78	-0,05
	671	-0,27	0,13	-1,54	-1,39	-5,39	-0,55	682	-0,25	0,21	-1,28	-0,28	0,71	-0,28
250	477	-0,03	-0,05	-1,33	1,01	5,06	-0,11	482	0,00	0,11	-1,22	-0,17	-0,87	-0,14
	673	0,03	-0,03	-1,41	-0,77	-5,01	-0,16	683	0,06	0,12	-1,30	0,04	0,94	-0,18
251	683	-0,04	0,27	-1,15	-0,24	-0,77	-0,11	679	-0,02	0,38	-1,16	0,04	0,19	-0,06
	682	0,13	0,31	-1,22	-0,40	0,68	-0,16	677	0,15	0,41	-1,23	0,33	0,03	-0,11
252	482	0,04	0,08	-1,22	-0,17	-0,87	-0,15	480	0,06	0,16	-1,10	0,02	0,08	-0,13
	683	-0,05	0,06	-1,26	0,11	0,96	-0,12	679	-0,04	0,14	-1,14	-0,01	-0,06	-0,09

TENS.: SISMA 0°: MODO5: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	0,30	3,70	0,51	0,01	-0,16	-0,08	489	-0,20	1,19	0,51	-0,05	-0,19	-0,07
	85	0,85	3,81	0,45	-0,04	-0,22	-0,01	86	0,35	1,30	0,44	-0,07	-0,33	0,00
2	489	0,26	1,34	0,77	-0,04	-0,19	0,00	492	-0,15	-0,71	0,74	0,12	0,39	0,01
	86	0,25	1,34	0,44	-0,07	-0,33	-0,08	89	-0,16	-0,71	0,41	-0,15	-0,74	-0,07
3	494	0,22	0,26	0,20	-0,09	-0,11	-0,11	495	-0,28	-2,27	0,16	0,16	0,33	-0,10
	91	-0,02	0,21	0,20	-0,07	-0,36	-0,07	92	-0,52	-2,31	0,16	-0,17	-0,84	-0,06
4	498	0,19	2,23	0,19	0,00	-0,20	-0,10	494	-0,24	0,10	0,17	-0,08	-0,10	-0,11
	95	0,50	2,29	0,23	-0,02	-0,11	-0,03	91	0,07	0,16	0,20	-0,07	-0,36	-0,04
5	500	-0,52	-1,25	-0,77	-0,13	-0,06	-0,17	501	0,55	4,10	-0,69	0,19	0,31	-0,16
	97	-0,14	-1,18	-0,58	-0,08	-0,38	-0,07	98	0,93	4,18	-0,50	-0,18	-0,91	-0,06
6	504	-0,48	-5,89	-0,62	-0,01	-0,22	-0,12	500	0,52	-0,91	-0,57	-0,10	-0,05	-0,13
	101	-1,32	-6,05	-0,63	-0,01	-0,03	-0,04	97	-0,32	-1,08	-0,58	-0,08	-0,38	-0,06
7	506	-0,56	-2,34	-1,35	-0,01	-0,24	0,06	507	0,42	2,54	-1,28	0,09	0,41	0,08
	103	-0,41	-2,31	-0,82	-0,06	-0,32	-0,09	104	0,57	2,57	-0,75	-0,13	-0,66	-0,07
8	510	-0,59	-7,35	-0,94	0,02	-0,13	-0,07	506	0,48	-2,00	-0,91	-0,03	-0,25	-0,05
	107	-1,67	-7,57	-0,85	-0,06	-0,30	0,00	103	-0,60	-2,22	-0,82	-0,06	-0,32	0,02
9	492	-0,01	-0,69	0,63	-0,16	-0,39	0,02	512	-0,10	-1,15	0,68	0,12	0,34	0,01
	89	-0,14	-0,72	0,30	0,24	1,18	-0,09	109	-0,24	-1,18	0,34	0,14	0,71	-0,10
10	512	0,01	-1,09	0,46	0,13	0,34	-0,09	495	-0,22	-2,25	0,43	-0,14	0,07	-0,12
	109	-0,30	-1,15	0,34	0,14	0,71	0,03	92	-0,53	-2,32	0,31	0,14	0,70	0,00
11	501	0,35	4,07	0,31	0,33	0,10	-0,21	514	0,03	2,49	0,33	-0,28	-0,77	-0,15
	98	0,94	4,18	0,32	-0,37	-1,83	0,06	111	0,63	2,61	0,34	-0,32	-1,58	0,12
12	514	0,15	2,55	0,81	-0,27	-0,77	0,07	507	0,14	2,50	0,75	0,35	0,56	0,11
	111	0,57	2,64	0,34	-0,32	-1,58	-0,19	104	0,56	2,59	0,29	-0,46	-2,32	-0,15
13	516	0,10	0,19	0,19	-0,01	-0,15	-0,16	517	0,06	0,01	0,60	-0,06	0,02	-0,18
	87	0,06	0,18	0,08	0,02	0,11	0,03	88	0,03	0,00	0,49	-0,09	-0,46	0,02
14	517	0,03	0,01	0,77	-0,06	0,02	0,02	520	0,00	-0,14	0,69	0,05	0,33	-0,01
	88	0,01	0,01	0,71	-0,09	-0,46	-0,19	90	-0,02	-0,14	0,63	-0,06	-0,30	-0,22
15	522	-0,03	0,06	0,31	0,01	0,11	-0,08	523	-0,04	0,03	-0,02	0,03	-0,26	-0,06
	93	0,03	0,07	0,29	-0,01	-0,03	-0,06	94	0,02	0,04	-0,04	0,06	0,32	-0,04
16	526	0,03	0,12	0,11	0,00	0,03	-0,07	522	0,02	0,07	0,25	0,02	0,12	-0,08
	96	0,04	0,12	0,04	0,02	0,09	-0,05	93	0,03	0,07	0,19	-0,01	-0,03	-0,06

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
17	528	0,02	-0,15	-0,94	0,04	0,17	-0,14	529	0,07	0,12	-0,37	0,02	-0,60	-0,09
	99	-0,06	-0,16	-0,88	0,05	0,23	0,02	100	-0,01	0,10	-0,31	0,14	0,68	0,07
18	532	-0,11	-0,45	-0,30	0,00	0,14	-0,02	528	-0,05	-0,16	-0,75	0,07	0,17	-0,01
	102	-0,14	-0,46	-0,13	0,02	0,08	-0,10	99	-0,08	-0,16	-0,58	0,05	0,23	-0,10
19	534	-0,05	-0,10	-1,40	-0,10	-0,03	0,08	535	0,03	0,28	-1,08	0,07	0,67	0,02
	105	-0,05	-0,10	-1,30	-0,15	-0,74	-0,28	106	0,03	0,28	-0,98	-0,13	-0,66	-0,33
20	538	-0,18	-0,53	-0,39	-0,01	-0,27	-0,22	534	-0,09	-0,10	-1,11	-0,11	-0,03	-0,24
	108	-0,16	-0,52	-0,17	0,02	0,12	0,09	105	-0,07	-0,10	-0,89	-0,15	-0,74	0,07
21	520	-0,03	-0,14	0,62	-0,14	-0,45	0,06	540	-0,02	-0,05	0,54	0,15	-0,15	0,11
	90	-0,03	-0,14	0,64	0,10	0,51	-0,31	110	-0,01	-0,05	0,56	0,20	1,01	-0,27
22	540	-0,06	-0,06	0,37	0,16	-0,15	-0,26	523	-0,04	0,04	0,12	-0,12	-0,06	-0,23
	110	-0,01	-0,05	0,39	0,20	1,01	0,15	94	0,01	0,05	0,14	0,01	0,04	0,18
23	529	0,08	0,10	-0,17	0,29	0,35	-0,42	542	0,10	0,20	0,27	-0,35	0,33	-0,48
	100	0,01	0,09	-0,15	-0,07	-0,37	0,48	112	0,03	0,19	0,29	-0,46	-2,28	0,41
24	542	0,06	0,19	0,65	-0,34	0,33	0,33	535	0,07	0,27	0,91	0,30	0,74	0,25
	112	0,03	0,19	0,66	-0,46	-2,28	-0,53	106	0,05	0,27	0,93	-0,17	-0,85	-0,62
25	544	-0,08	-2,87	-0,16	-0,01	0,02	-0,04	545	0,27	-1,12	0,26	-0,03	0,10	-0,06
	155	-0,59	-2,97	-0,20	0,03	0,13	0,02	156	-0,24	-1,23	0,22	-0,01	-0,07	0,00
26	545	-0,18	-1,22	0,21	-0,03	0,10	0,02	548	0,16	0,52	0,20	-0,01	0,23	-0,02
	156	-0,24	-1,23	0,32	-0,01	-0,07	-0,08	157	0,11	0,51	0,31	0,00	0,01	-0,11
27	550	-0,21	-0,05	0,19	0,05	0,13	0,02	551	0,14	1,71	-0,05	-0,10	-0,37	0,02
	158	0,01	-0,01	0,16	0,03	0,14	0,01	159	0,37	1,76	-0,07	0,13	0,65	0,01
28	554	-0,09	-1,43	0,00	0,00	0,13	0,03	550	0,20	0,03	0,16	0,05	0,13	0,03
	160	-0,28	-1,47	-0,06	0,01	0,04	-0,01	158	0,01	0,00	0,11	0,03	0,14	-0,02
29	556	0,43	0,77	-0,47	0,09	0,16	0,01	557	-0,32	-2,97	-0,08	-0,14	-0,74	0,03
	161	0,11	0,71	-0,48	0,06	0,29	0,07	162	-0,64	-3,04	-0,09	0,21	1,04	0,09
30	560	0,17	3,83	0,07	0,01	0,20	0,08	556	-0,48	0,58	-0,44	0,10	0,16	0,09
	163	0,76	3,95	0,19	0,00	0,00	-0,04	161	0,11	0,70	-0,32	0,06	0,29	-0,03
31	562	0,41	1,94	-0,49	-0,08	0,08	0,03	563	-0,34	-1,78	-0,33	0,04	0,60	-0,03
	164	0,36	1,93	-0,64	-0,04	-0,22	-0,13	165	-0,38	-1,79	-0,48	-0,08	-0,38	-0,20
32	566	0,16	5,28	0,22	-0,01	-0,05	-0,08	562	-0,54	1,74	-0,54	-0,08	0,07	-0,11
	166	1,07	5,46	0,33	0,03	0,17	0,05	164	0,36	1,92	-0,43	-0,04	-0,22	0,02
33	548	-0,06	0,48	0,20	-0,04	-0,31	0,00	568	0,04	0,99	0,09	0,01	-0,32	0,03
	157	0,11	0,52	0,36	-0,05	-0,27	-0,14	167	0,21	1,02	0,24	0,01	0,04	-0,11
34	568	-0,10	0,95	0,08	0,01	-0,33	-0,08	551	0,05	1,70	-0,14	0,02	-0,17	-0,04
	167	0,22	1,02	0,14	0,01	0,04	0,02	159	0,36	1,76	-0,08	-0,07	-0,33	0,06
35	557	-0,04	-2,93	-0,36	0,01	0,48	-0,08	570	0,14	-2,05	0,06	-0,05	0,71	-0,17
	162	-0,63	-3,04	-0,35	0,13	0,63	0,21	168	-0,45	-2,17	0,08	-0,04	-0,20	0,12
36	570	0,00	-2,09	0,11	-0,05	0,71	0,12	563	0,08	-1,71	0,42	0,07	0,61	0,04
	168	-0,44	-2,17	0,31	-0,04	-0,20	-0,20	165	-0,37	-1,80	0,63	0,11	0,57	-0,28
37	572	-0,19	-3,46	-0,37	0,01	0,19	0,17	573	0,24	-1,29	-0,26	0,02	0,06	0,16
	211	-0,75	-3,57	-0,35	-0,03	-0,16	-0,03	212	-0,32	-1,40	-0,25	0,07	0,37	-0,04
38	573	-0,24	-1,41	-0,49	0,01	0,06	0,02	576	0,18	0,68	-0,37	-0,05	-0,04	0,01
	212	-0,28	-1,42	-0,34	0,07	0,37	0,11	213	0,14	0,68	-0,21	0,05	0,27	0,09
39	578	-0,21	-0,05	-0,16	0,05	0,02	0,12	579	0,19	1,96	-0,13	-0,11	-0,11	0,10
	214	0,01	-0,01	-0,17	0,04	0,20	0,08	215	0,42	2,01	-0,13	0,08	0,40	0,06
40	582	-0,15	-1,69	-0,14	0,02	0,16	0,16	578	0,20	0,05	-0,11	0,03	0,01	0,17
	216	-0,37	-1,73	-0,14	-0,05	-0,24	0,01	214	-0,02	0,01	-0,12	0,04	0,20	0,01
41	584	0,49	0,98	0,42	0,08	0,00	0,17	585	-0,43	-3,61	0,33	-0,16	-0,24	0,16
	217	0,16	0,91	0,35	0,03	0,16	0,08	218	-0,76	-3,68	0,27	0,11	0,55	0,07
42	588	0,34	4,88	0,40	0,02	0,15	0,17	584	-0,49	0,74	0,22	0,05	-0,01	0,18
	219	1,04	5,03	0,42	-0,06	-0,29	0,02	217	0,22	0,88	0,24	0,03	0,16	0,04
43	590	0,52	2,34	0,75	-0,02	0,08	-0,03	591	-0,41	-2,33	0,58	0,00	0,09	-0,05
	220	0,45	2,32	0,52	0,09	0,44	0,11	221	-0,49	-2,35	0,34	0,02	0,12	0,09
44	594	0,38	6,66	0,63	0,00	0,21	0,17	590	-0,54	2,08	0,37	0,00	0,08	0,15
	222	1,43	6,87	0,63	-0,02	-0,10	-0,05	220	0,51	2,29	0,37	0,09	0,44	-0,07
45	576	-0,02	0,64	-0,30	0,13	0,20	-0,04	596	0,08	1,14	-0,33	-0,13	-0,28	-0,03
	213	0,14	0,68	-0,15	-0,18	-0,89	0,15	223	0,24	1,17	-0,17	-0,17	-0,83	0,16
46	596	-0,06	1,10	-0,16	-0,14	-0,28	0,16	579	0,11	1,95	-0,19	0,17	0,05	0,19
	223	0,25	1,16	-0,14	-0,17	-0,83	-0,08	215	0,42	2,01	-0,16	-0,12	-0,62	-0,06
47	585	-0,14	-3,56	-0,18	-0,30	-0,07	0,30	598	0,06	-2,53	-0,08	0,27	0,64	0,25
	218	-0,76	-3,68	-0,23	0,28	1,41	-0,15	224	-0,56	-2,65	-0,13	0,34	1,69	-0,20
48	598	-0,07	-2,56	-0,41	0,26	0,64	-0,13	591	-0,01	-2,25	-0,31	-0,27	-0,23	-0,16
	224	-0,55	-2,66	-0,18	0,34	1,69	0,27	221	-0,49	-2,35	-0,08	0,34	1,70	0,24
49	600	-0,04	-1,53	-0,13	0,03	0,30	0,30	601	0,12	-0,72	0,00	0,04	-0,12	0,31
	267	-0,31	-1,59	-0,11	-0,10	-0,51	-0,11	268	-0,14	-0,77	0,02	0,14	0,69	-0,10
50	601	-0,11	-0,74	-0,17	0,02	-0,12	0,02	604	0,08	0,22	-0,04	0,00	0,16	0,02
	268	-0,18	-0,75	-0,19	0,14	0,69	0,22	269	0,01	0,21	-0,07	-0,01	-0,03	0,22
51	606	-0,07	0,07	0,09	0,02	-0,08	0,14	607	0,08	0,84	0,22	-0,09	-0,03	0,12
	270	-0,01	0,08	0,02	0,02	0,11	0,12	271	0,14	0,85	0,16	0,01	0,06	0,11
52	610	-0,01	-0,47	-0,01	0,03	0,10	0,23	606	0,10	0,07	0,11	0,01	-0,08	0,24
	272	-0,08	-0,49	0,02	-0,11	-0,54	-0,01	270	0,03	0,06	0,14	0,02	0,11	0,00
53	604	-0,08	0,18	-0,18	0,10	0,16	-0,06	612	0,00	0,60	-0,24	-0,12	-0,05	-0,08
	269	0,03	0,20	-0,20	-0,07	-0,36	0,32	279	0,11	0,62	-0,26	-0,19	-0,95	0,30
54	612	-0,06	0,59	-0,20	-0,14	-0,05	0,30	607	-0,02	0,81	-0,21	0,13	-0,01	0,30
	279	0,11	0,62	-0,19	-0,19	-0,95	-0,12	271	0,15	0,85	-0,20	-0,02	-0,11	-0,12
55	614	0,23	0,49	0,10	0,04	-0,07	0,21	615	-0,22	-1,79	-0,19	-0,14	-0,10	0,19
	273	0,14	0,47	0,18	-0,04	-0,20	0,07	274	-0,31	-1,81	-0,11	0,02	0,11	0,04
56	618	0,11	2,29	0,18	0,03	0,00	0,19	614	-0,27	0,43	-0,07	0,00	-0,08	0,21
	275	0,46	2,36	0,12	-0,11	-0,57	0,04	273	0,09	0,50	-0,13	-0,04	-0,20	0,05
57	620	0,28	1,30	0,36	0,01	-0,14	-0,06	621	-0,22	-1,17	0,07	0,05	0,23	-0,05
	276	0,31	1,30	0,40	0,21	1,05	0,28	277	-0,18	-1,17	0,11	-0,02	-0,08	0,29
58	624	0,13	3,35	0,31	0,03	0,41	0,35	620	-0,29	1,22	0,05	0,05	-0,13	0,36
	278	0,68	3,46	0,25	-0,10	-0,49	-0,17	276	0,26	1,33	-0,01	0,21	1,05	-0,16

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
59	615	0,04	-1,72	-0,19	-0,32	-0,13	0,53	626	0,08	-1,51	-0,14	0,33	0,18	0,53
	274	-0,33	-1,79	-0,18	0,12	0,61	-0,39	280	-0,29	-1,59	-0,14	0,45	2,26	-0,39
60	626	0,02	-1,53	-0,29	0,31	0,18	-0,31	621	0,11	-1,08	-0,21	-0,29	-0,32	-0,29
	280	-0,29	-1,59	-0,31	0,45	2,26	0,57	277	-0,21	-1,15	-0,22	0,18	0,89	0,59
61	628	-0,12	-1,26	-0,20	0,06	0,34	0,40	629	0,07	-0,33	-0,09	0,06	-0,20	0,43
	323	-0,32	-1,30	-0,23	-0,19	-0,96	-0,16	324	-0,13	-0,37	-0,12	0,13	0,66	-0,13
62	629	-0,10	-0,40	-0,36	0,03	-0,21	0,04	632	0,08	0,51	-0,04	0,10	0,12	0,09
	324	-0,07	-0,40	-0,42	0,13	0,66	0,26	325	0,11	0,51	-0,10	-0,03	-0,16	0,32
63	634	-0,05	-0,12	-0,19	-0,01	-0,22	0,19	635	0,07	0,52	0,07	-0,13	0,12	0,15
	326	-0,02	-0,11	-0,23	0,01	0,06	0,12	327	0,11	0,53	0,03	-0,03	-0,16	0,08
64	638	-0,08	-0,74	-0,13	0,05	0,08	0,31	634	0,05	-0,07	-0,02	-0,02	-0,22	0,33
	328	-0,20	-0,76	-0,14	-0,18	-0,90	-0,05	326	-0,06	-0,09	-0,03	0,01	0,06	-0,03
65	632	0,03	0,49	-0,12	0,33	0,74	-0,17	640	0,02	0,42	-0,12	-0,34	0,08	-0,23
	325	0,12	0,51	-0,14	-0,19	-0,94	0,64	329	0,11	0,44	-0,14	-0,40	-2,00	0,58
66	640	0,01	0,43	-0,01	-0,34	0,08	0,54	635	0,02	0,51	0,00	0,33	0,51	0,49
	329	0,09	0,44	-0,08	-0,40	-2,00	-0,31	327	0,11	0,53	-0,06	-0,12	-0,62	-0,35
67	642	0,14	0,42	0,48	-0,01	-0,23	0,28	643	-0,16	-1,08	-0,14	-0,29	0,11	0,17
	330	0,08	0,40	0,61	-0,05	-0,23	0,06	331	-0,22	-1,10	0,00	-0,04	-0,18	-0,04
68	646	0,18	1,81	0,29	0,04	-0,06	0,27	642	-0,12	0,31	0,04	-0,06	-0,24	0,28
	332	0,47	1,87	0,35	-0,18	-0,90	0,01	330	0,17	0,37	0,11	-0,05	-0,23	0,02
69	648	0,18	0,70	0,66	0,05	-0,21	-0,06	649	-0,17	-1,07	-0,02	0,25	0,12	0,05
	333	0,14	0,69	0,80	0,21	1,06	0,35	334	-0,22	-1,08	0,12	-0,03	-0,15	0,47
70	652	0,21	2,34	0,37	0,07	0,51	0,45	648	-0,14	0,57	0,12	0,11	-0,19	0,49
	335	0,59	2,41	0,43	-0,20	-0,98	-0,24	333	0,24	0,65	0,19	0,21	1,06	-0,20
71	643	-0,04	-1,06	0,08	-0,75	-1,20	0,94	654	-0,01	-0,94	0,05	0,77	-0,24	1,04
	331	-0,22	-1,09	0,00	0,29	1,44	-1,00	336	-0,20	-0,98	-0,03	0,92	4,62	-0,89
72	654	-0,02	-0,93	-0,18	0,76	-0,24	-0,73	649	-0,04	-1,03	-0,19	-0,73	-1,45	-0,61
	336	-0,22	-0,97	-0,20	0,92	4,62	1,16	334	-0,24	-1,07	-0,21	0,36	1,78	1,28
73	656	-0,20	-0,36	-0,80	0,04	0,06	0,28	657	-0,10	0,10	0,10	-0,02	-0,10	0,29
	402	-0,40	-0,40	-0,22	-0,13	-0,66	0,02	403	-0,31	0,06	0,67	0,00	-0,02	0,03
74	657	-0,05	-0,04	-0,29	-0,04	-0,10	0,18	660	-0,03	0,08	0,17	0,08	0,07	0,19
	403	-0,04	-0,04	-0,20	0,00	-0,02	0,13	404	-0,02	0,08	0,25	-0,01	-0,07	0,15
75	662	-0,03	0,00	-0,18	-0,01	-0,23	0,17	663	-0,02	0,03	0,17	-0,02	0,09	0,17
	405	-0,03	0,00	-0,12	0,02	0,08	0,12	406	-0,02	0,03	0,23	-0,03	-0,15	0,12
76	666	-0,12	-0,15	-0,55	0,06	0,13	0,36	662	-0,07	0,09	0,09	-0,01	-0,23	0,39
	407	-0,25	-0,18	-0,12	-0,24	-1,19	-0,12	405	-0,20	0,06	0,52	0,02	0,08	-0,10
77	660	0,00	0,06	-0,04	0,31	1,05	0,02	668	0,00	0,07	0,00	-0,18	-0,18	0,01
	404	0,01	0,06	-0,08	-0,22	-1,08	0,36	408	0,01	0,07	-0,05	-0,11	-0,56	0,34
78	668	0,00	0,07	0,01	-0,17	-0,18	0,33	663	-0,01	0,01	0,01	0,23	0,77	0,31
	408	0,01	0,07	-0,02	-0,11	-0,56	-0,03	406	0,00	0,02	-0,02	-0,15	-0,77	-0,05
79	670	0,08	0,04	0,48	-0,02	-0,31	0,17	671	0,03	-0,18	-0,39	-0,14	0,04	0,13
	409	0,08	0,04	0,33	0,03	0,15	0,11	410	0,03	-0,18	-0,54	-0,02	-0,12	0,08
80	674	0,32	0,58	1,41	0,08	0,15	0,41	670	0,17	-0,20	-0,23	-0,02	-0,31	0,43
	411	0,70	0,65	0,36	-0,29	-1,45	-0,20	409	0,54	-0,13	-1,29	0,03	0,15	-0,17
81	676	0,10	0,09	0,59	-0,03	0,00	0,18	677	0,04	-0,22	-0,39	0,18	0,06	0,23
	412	0,09	0,08	0,42	-0,02	-0,10	0,14	413	0,03	-0,22	-0,56	-0,01	-0,03	0,19
82	680	0,40	0,78	1,64	0,02	0,04	0,23	676	0,20	-0,21	-0,24	0,00	0,00	0,24
	414	0,84	0,87	0,46	-0,07	-0,36	0,11	412	0,64	-0,13	-1,42	-0,02	-0,10	0,11
83	671	0,03	-0,14	0,03	-0,60	-1,91	0,55	682	0,00	-0,26	0,00	0,47	0,24	0,62
	410	-0,01	-0,14	0,04	0,39	1,93	-0,43	415	-0,04	-0,27	0,02	0,38	1,88	-0,36
84	682	-0,01	-0,25	-0,04	0,48	0,24	-0,28	677	0,01	-0,18	-0,05	-0,68	-2,18	-0,22
	415	-0,05	-0,26	-0,09	0,38	1,88	0,68	413	-0,03	-0,18	-0,10	0,44	2,22	0,75
85	490	0,27	2,34	0,15	-0,01	0,08	-0,06	491	0,01	1,01	0,65	0,07	-0,09	-0,05
	488	-0,02	2,28	0,00	0,01	-0,18	-0,05	489	-0,28	0,95	0,50	-0,01	-0,04	-0,04
86	87	0,20	1,21	0,04	0,00	-0,02	0,04	88	0,06	0,54	0,55	0,10	0,51	0,02
	490	-0,06	1,16	0,10	0,00	0,15	-0,14	491	-0,19	0,49	0,60	0,09	-0,01	-0,16
87	491	0,18	1,08	0,80	0,07	-0,09	-0,04	493	-0,14	-0,52	0,72	0,11	0,44	-0,01
	489	0,22	1,08	0,76	-0,01	-0,03	-0,02	492	-0,10	-0,51	0,67	-0,08	-0,61	0,00
88	88	0,10	0,53	0,76	0,10	0,51	-0,21	90	-0,07	-0,32	0,68	0,09	0,44	-0,25
	491	0,06	0,52	0,76	0,08	-0,01	0,05	493	-0,11	-0,33	0,67	-0,08	-0,51	0,01
89	496	0,12	0,16	0,36	0,01	-0,02	-0,05	497	-0,19	-1,39	0,02	-0,14	-0,28	-0,08
	494	0,25	0,19	0,39	-0,09	-0,09	0,01	495	-0,07	-1,37	0,05	0,10	0,05	-0,02
90	93	0,02	0,10	0,36	0,02	0,09	-0,05	94	-0,13	-0,64	-0,02	-0,07	-0,36	-0,03
	496	0,13	0,12	0,39	0,00	-0,11	-0,04	497	-0,02	-0,62	0,01	-0,03	0,29	-0,01
91	499	0,24	1,52	0,04	-0,01	-0,04	-0,02	496	-0,04	0,10	0,31	0,00	-0,02	-0,02
	498	0,03	1,48	0,08	0,01	-0,14	-0,07	494	-0,25	0,05	0,36	-0,08	-0,09	-0,07
92	96	0,10	0,71	0,03	0,01	0,05	-0,04	93	-0,02	0,12	0,26	0,02	0,09	-0,05
	499	0,00	0,69	0,11	-0,01	-0,05	-0,03	496	-0,12	0,10	0,34	-0,02	-0,11	-0,03
93	502	-0,30	-0,95	-1,05	-0,02	0,02	-0,06	503	0,41	2,60	-0,45	-0,29	-0,71	-0,12
	500	-0,53	-0,99	-1,07	-0,14	-0,13	0,03	501	0,18	2,56	-0,47	0,21	0,44	-0,04
94	99	-0,10	-0,52	-1,03	-0,03	-0,17	0,04	100	0,26	1,28	-0,37	-0,17	-0,84	0,11
	502	-0,26	-0,55	-1,07	-0,06	-0,16	-0,09	503	0,10	1,25	-0,42	0,00	0,77	-0,03
95	505	-0,56	-3,95	-0,15	0,00	-0,12	0,00	502	0,07	-0,79	-0,88	-0,05	0,01	0,01
	504	-0,06	-3,85	-0,13	0,01	-0,12	-0,09	500	0,58	-0,69	-0,86	-0,11	-0,12	-0,08
96	102	-0,30	-2,00	-0,07	0,02	0,09	-0,10	99	-0,01	-0,56	-0,73	-0,03	-0,17	-0,09
	505	0,04	-1,93	-0,24	-0,01	-0,17	0,03	502	0,33	-0,49	-0,90	-0,08	-0,16	0,04
97	508	-0,36	-1,86	-1,49	0,10	-0,12	-0,03	509	0,36	1,73	-1,15	0,26	0,87	0,03
	506	-0,50	-1,89	-1,44	0,04	0,00	-0,04	507	0,22	1,70	-1,10	-0,19	-1,00	0,02
98	105	-0,18	-0,94	-1,43	0,16	0,78	-0,31	106	0,20	0,96	-1,06	0,18	0,92	-0,39
	508	-0,19	-0,95	-1,44	0,14	0,04	0,10	509	0,19	0,96	-1,08	-0,11	-0,99	0,02
99	511	-0,59	-4,77	-0,26	-0,01	0,16	-0,09	508	0,02	-1,70	-1,22	0,12	-0,12	-0,08
	510	-0,01	-4,66	-0,05	0,01	-0,20	-0,03	506	0,61	-1,59	-1,00	0,02	0,00	-0,02
100	108	-0,40	-2,49	-0,07	-0,01	-0,07	0,09	105	-0,10	-0,98	-1,02	0,16	0,78	0,06
	511	0,09	-2,40	-0,22	0,01	0,28	-0,21	508	0,40	-0,88	-1,17	0,15	0,04	-0,24

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
101	493	0,01	-0,49	0,69	-0,05	-0,39	0,00	513	-0,08	-0,95	0,67	-0,15	0,28	-0,05
	492	0,02	-0,49	0,62	0,09	0,87	0,02	512	-0,07	-0,95	0,59	0,08	0,15	-0,03
102	90	-0,07	-0,32	0,72	-0,09	-0,44	-0,34	110	-0,11	-0,49	0,62	-0,18	-0,88	-0,28
	493	0,06	-0,29	0,67	0,16	0,70	0,08	513	0,02	-0,46	0,56	-0,15	0,27	0,14
103	513	-0,03	-0,94	0,50	-0,16	0,28	-0,09	497	-0,12	-1,39	0,17	0,12	0,16	-0,10
	512	0,11	-0,92	0,38	0,09	0,15	-0,09	495	0,02	-1,36	0,04	-0,10	0,29	-0,10
104	110	-0,08	-0,50	0,45	-0,18	-0,88	0,15	94	-0,11	-0,65	0,12	0,00	0,02	0,19
	513	0,09	-0,46	0,40	-0,16	0,27	-0,23	497	0,06	-0,61	0,07	0,13	0,19	-0,19
105	503	0,19	2,57	-0,14	-0,17	-0,04	-0,16	515	0,10	2,14	0,41	0,35	-0,63	-0,12
	501	-0,04	2,53	-0,30	0,11	-0,99	-0,16	514	-0,13	2,10	0,25	-0,20	-0,35	-0,12
106	100	0,24	1,29	-0,24	0,04	0,21	0,52	112	0,21	1,16	0,35	0,40	1,98	0,42
	503	-0,13	1,22	-0,29	-0,31	-0,73	-0,36	515	-0,16	1,08	0,31	0,35	-0,61	-0,46
107	515	0,15	2,15	0,76	0,34	-0,63	-0,02	509	0,05	1,67	1,00	0,01	0,52	0,06
	514	0,05	2,13	0,72	-0,18	-0,35	0,00	507	-0,05	1,65	0,96	-0,08	-1,58	0,08
108	112	0,23	1,14	0,72	0,40	1,98	-0,54	106	0,20	0,97	1,09	0,13	0,67	-0,66
	515	-0,09	1,08	0,66	0,34	-0,62	0,37	509	-0,13	0,90	1,02	-0,34	-1,24	0,24
109	518	0,09	-0,94	0,06	-0,01	0,13	-0,08	519	0,19	-0,44	0,56	0,03	0,02	-0,07
	516	-0,19	-1,00	0,09	0,01	-0,07	-0,09	517	-0,09	-0,49	0,59	-0,06	0,05	-0,08
110	155	-0,49	-2,28	0,28	0,01	0,04	0,00	156	-0,21	-0,89	0,50	0,07	0,36	0,00
	518	-0,18	-2,22	0,32	0,00	0,16	-0,13	519	0,10	-0,83	0,54	0,04	0,10	-0,13
111	519	-0,07	-0,50	0,76	0,02	0,02	-0,05	521	0,05	0,11	0,71	0,07	0,45	-0,03
	517	-0,08	-0,50	0,76	-0,05	0,05	-0,06	520	0,05	0,11	0,71	-0,08	-0,35	-0,04
112	156	-0,18	-0,90	0,61	0,07	0,36	-0,12	157	0,07	0,36	0,56	0,09	0,46	-0,13
	519	-0,16	-0,90	0,75	0,04	0,10	-0,01	521	0,10	0,36	0,70	-0,07	-0,26	-0,01
113	524	-0,11	0,03	0,30	0,05	0,08	-0,04	525	0,02	0,65	0,02	-0,11	-0,21	-0,08
	522	-0,04	0,04	0,29	-0,02	0,00	-0,07	523	0,08	0,66	0,01	0,15	0,34	-0,10
114	158	0,01	0,01	0,22	0,03	0,17	-0,07	159	0,28	1,36	0,06	0,04	0,18	-0,06
	524	-0,12	-0,01	0,22	0,04	0,01	-0,11	525	0,15	1,33	0,06	-0,06	0,05	-0,10
115	527	0,01	-0,48	0,07	-0,01	0,05	-0,09	524	0,13	0,09	0,27	0,04	0,07	-0,08
	526	-0,13	-0,51	0,04	0,00	0,06	-0,07	522	-0,01	0,06	0,24	0,00	0,01	-0,06
116	160	-0,24	-1,11	0,10	-0,01	-0,04	-0,05	158	-0,01	0,02	0,17	0,03	0,17	-0,05
	527	-0,11	-1,08	0,12	0,01	0,10	-0,10	524	0,12	0,05	0,19	0,03	0,00	-0,11
117	530	0,20	0,20	-0,92	0,07	0,11	-0,04	531	-0,05	-1,02	-0,45	-0,22	-0,60	-0,11
	528	0,10	0,18	-0,91	0,01	-0,02	-0,07	529	-0,15	-1,04	-0,44	0,28	0,74	-0,14
118	161	0,08	0,47	-0,73	0,00	0,02	-0,03	162	-0,47	-2,29	-0,42	0,00	-0,01	-0,01
	530	0,27	0,50	-0,80	0,04	-0,05	-0,17	531	-0,29	-2,26	-0,50	-0,05	0,25	-0,15
119	533	-0,09	1,17	-0,14	0,00	-0,01	-0,09	530	-0,31	0,07	-0,75	0,04	0,10	-0,09
	532	0,30	1,25	-0,12	0,00	0,14	-0,05	528	0,08	0,15	-0,73	0,03	-0,01	-0,05
120	163	0,63	2,94	-0,31	-0,02	-0,08	-0,09	161	0,13	0,44	-0,56	0,00	0,02	-0,09
	533	0,27	2,87	-0,38	0,01	0,05	-0,08	530	-0,23	0,37	-0,63	0,01	-0,05	-0,08
121	536	0,16	0,73	-1,39	0,01	-0,01	-0,06	537	-0,08	-0,48	-1,15	0,19	0,84	0,01
	534	0,13	0,72	-1,38	-0,08	0,07	-0,06	535	-0,11	-0,49	-1,13	-0,22	-0,76	0,00
122	164	0,27	1,38	-1,11	0,10	0,50	-0,16	165	-0,26	-1,29	-0,92	0,13	0,64	-0,17
	536	0,30	1,39	-1,33	0,04	0,15	0,05	537	-0,23	-1,29	-1,14	-0,07	-0,46	0,04
123	539	-0,16	1,63	-0,14	-0,01	0,18	-0,08	536	-0,37	0,59	-1,05	0,03	0,00	-0,06
	538	0,36	1,73	-0,17	0,01	-0,15	-0,10	534	0,16	0,70	-1,08	-0,09	0,07	-0,09
124	166	0,89	4,11	-0,49	0,02	0,08	0,04	164	0,33	1,35	-0,89	0,10	0,50	0,04
	539	0,34	4,00	-0,58	0,00	0,21	-0,15	536	-0,21	1,24	-0,98	0,06	0,15	-0,15
125	521	-0,05	0,09	0,64	-0,04	-0,58	-0,02	541	0,01	0,39	0,55	-0,09	-0,05	-0,06
	520	0,02	0,11	0,66	0,03	0,40	-0,01	540	0,07	0,40	0,58	0,15	-0,13	-0,06
126	157	0,07	0,36	0,49	-0,14	-0,70	-0,18	167	0,15	0,74	0,45	-0,15	-0,76	-0,17
	521	0,00	0,35	0,62	0,13	0,26	0,03	541	0,07	0,72	0,58	-0,11	-0,12	0,03
127	541	-0,09	0,36	0,36	-0,10	-0,05	-0,11	525	-0,03	0,64	0,09	0,08	-0,18	-0,13
	540	0,04	0,39	0,40	0,17	-0,13	-0,11	523	0,09	0,67	0,14	-0,11	-0,01	-0,13
128	167	0,16	0,73	0,34	-0,15	-0,76	0,06	159	0,29	1,36	0,22	-0,08	-0,38	0,06
	541	-0,01	0,70	0,38	-0,12	-0,12	-0,17	525	0,11	1,32	0,26	0,12	0,00	-0,17
129	531	0,09	-1,00	-0,23	-0,11	0,61	-0,20	543	0,14	-0,73	0,24	0,23	0,09	-0,14
	529	-0,16	-1,05	-0,17	0,17	-0,24	-0,21	542	-0,10	-0,78	0,30	-0,37	0,26	-0,15
130	162	-0,48	-2,29	0,05	0,20	0,98	0,22	168	-0,33	-1,53	0,28	0,34	1,70	0,22
	531	-0,18	-2,23	0,04	-0,26	-0,17	-0,31	543	-0,02	-1,47	0,27	0,26	0,24	-0,30
131	543	0,04	-0,75	0,66	0,22	0,09	-0,04	537	0,10	-0,45	0,96	0,01	1,01	0,05
	542	-0,14	-0,79	0,68	-0,36	0,26	-0,02	535	-0,08	-0,49	0,98	0,02	-0,66	0,07
132	168	-0,32	-1,54	0,51	0,34	1,70	-0,33	165	-0,27	-1,29	0,66	0,26	1,31	-0,34
	543	-0,11	-1,50	0,69	0,25	0,24	0,16	537	-0,06	-1,25	0,84	-0,28	-0,44	0,16
133	546	-0,13	-3,13	-0,05	0,00	0,09	0,01	547	0,22	-1,37	0,11	-0,04	0,08	0,01
	544	-0,21	-3,15	0,09	0,00	0,06	-0,01	545	0,14	-1,38	0,25	-0,03	0,10	-0,02
134	211	-0,74	-3,70	0,31	0,05	0,25	-0,06	212	-0,30	-1,49	0,14	-0,02	-0,09	-0,04
	546	-0,15	-3,58	0,25	-0,01	0,01	0,04	547	0,29	-1,37	0,08	-0,03	0,16	0,06
135	547	-0,25	-1,51	0,22	-0,04	0,08	0,00	549	0,17	0,62	0,22	-0,02	0,20	0,00
	545	-0,24	-1,51	0,20	-0,03	0,10	-0,01	548	0,19	0,62	0,20	-0,06	-0,01	-0,01
136	212	-0,28	-1,49	0,04	-0,02	-0,09	0,06	213	0,16	0,72	0,09	0,03	0,17	0,10
	547	-0,24	-1,49	0,18	-0,03	0,16	-0,03	549	0,20	0,72	0,23	-0,04	0,09	0,01
137	552	-0,23	-0,06	0,11	0,03	0,09	0,03	553	0,15	1,84	0,03	-0,03	0,04	0,03
	550	-0,20	-0,05	0,08	0,03	0,06	-0,04	551	0,18	1,85	0,01	0,02	0,24	-0,04
138	214	0,01	-0,03	-0,01	0,02	0,11	-0,01	215	0,44	2,12	0,12	0,11	0,53	-0,01
	552	-0,24	-0,08	-0,02	0,04	0,13	-0,05	553	0,19	2,07	0,10	-0,08	-0,22	-0,04
139	555	-0,15	-1,67	0,04	0,00	0,11	-0,03	552	0,20	0,07	0,11	0,03	0,09	-0,03
	554	-0,19	-1,67	-0,02	0,00	0,11	0,02	550	0,15	0,06	0,05	0,03	0,06	0,02
140	216	-0,37	-1,87	0,12	0,03	0,16	-0,04	214	0,00	-0,02	0,04	0,02	0,11	-0,04
	555	-0,14	-1,82	0,07	0,00	0,11	-0,02	552	0,23	0,02	-0,02	0,04	0,12	-0,02
141	558	0,51	0,97	-0,35	0,07	0,10	0,05	559	-0,34	-3,28	-0,22	-0,04	-0,09	0,04
	556	0,45	0,96	-0,29	0,07	0,03	-0,06	557	-0,40	-3,29	-0,16	0,09	0,42	-0,07
142	217	0,16	0,95	-0,07	0,04	0,18	-0,04	218	-0,79	-3,81	-0,27	0,14	0,71	-0,05
	558	0,53	1,02	-0,13	0,07	0,11	-0,07	559	-0,42	-3,73	-0,33	-0,09	-0,37	-0,08

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
143	561	0,31	4,45	-0,05	-0,01	0,11	-0,04	558	-0,44	0,69	-0,29	0,07	0,10	-0,05
	560	0,44	4,48	-0,03	0,00	0,15	0,04	556	-0,32	0,71	-0,27	0,07	0,03	0,04
144	219	1,03	5,18	-0,37	0,02	0,10	-0,03	217	0,18	0,93	-0,18	0,04	0,18	-0,04
	561	0,31	5,04	-0,26	0,00	0,15	-0,05	558	-0,54	0,79	-0,07	0,07	0,10	-0,05
145	564	0,53	2,42	-0,46	-0,08	0,07	-0,02	565	-0,37	-2,06	-0,41	0,00	0,33	-0,02
	562	0,49	2,42	-0,41	-0,07	0,13	0,01	563	-0,40	-2,06	-0,36	-0,12	-0,18	0,01
146	220	0,45	2,41	-0,12	-0,04	-0,19	0,09	221	-0,51	-2,40	-0,25	0,00	-0,01	0,15
	564	0,53	2,43	-0,33	-0,06	0,18	-0,02	565	-0,43	-2,39	-0,45	-0,02	0,23	0,04
147	567	0,29	5,92	0,04	0,00	0,09	0,03	564	-0,47	2,12	-0,29	-0,08	0,07	0,03
	566	0,46	5,95	-0,13	0,00	0,03	-0,04	562	-0,30	2,16	-0,46	-0,07	0,13	-0,04
148	222	1,40	7,01	-0,56	0,06	0,31	-0,07	220	0,47	2,40	-0,28	-0,04	-0,19	-0,04
	567	0,33	6,79	-0,44	-0,02	-0,04	0,06	564	-0,60	2,18	-0,16	-0,06	0,18	0,10
149	549	-0,05	0,58	0,16	-0,03	-0,33	0,00	569	0,08	1,25	0,12	0,00	-0,28	0,00
	548	-0,03	0,58	0,20	-0,04	-0,28	-0,01	568	0,10	1,25	0,16	0,03	-0,27	-0,02
150	213	0,15	0,72	-0,05	-0,08	-0,41	0,11	223	0,26	1,25	0,01	-0,03	-0,17	0,07
	549	-0,04	0,68	0,13	-0,03	-0,32	0,00	569	0,07	1,21	0,19	-0,01	-0,34	-0,03
151	569	-0,07	1,21	0,03	-0,01	-0,29	-0,01	553	0,05	1,83	-0,04	0,02	-0,29	-0,01
	568	-0,04	1,22	0,14	0,02	-0,27	-0,02	551	0,08	1,84	0,08	0,00	-0,25	-0,02
152	223	0,26	1,24	0,05	-0,03	-0,17	-0,01	215	0,44	2,12	0,17	-0,09	-0,47	-0,05
	569	-0,08	1,17	0,09	-0,02	-0,34	0,05	553	0,09	2,05	0,21	0,05	-0,15	0,01
153	559	-0,04	-3,23	-0,19	-0,01	0,69	-0,02	571	0,08	-2,65	-0,04	0,02	0,61	-0,02
	557	-0,12	-3,25	-0,02	0,02	0,52	-0,03	570	0,00	-2,66	0,13	-0,07	0,58	-0,02
154	218	-0,79	-3,82	0,27	0,20	1,01	-0,11	224	-0,57	-2,75	0,06	0,10	0,48	-0,03
	559	-0,12	-3,68	0,23	-0,07	0,40	-0,01	571	0,09	-2,62	0,02	0,05	0,74	0,08
155	571	-0,08	-2,68	0,19	0,02	0,61	0,01	565	0,06	-1,98	0,31	0,03	0,72	0,02
	570	-0,14	-2,70	0,17	-0,07	0,58	-0,01	563	0,00	-1,99	0,29	0,06	0,55	-0,01
156	224	-0,57	-2,75	0,00	0,10	0,48	0,10	221	-0,50	-2,41	-0,14	0,19	0,94	0,17
	571	-0,06	-2,65	0,25	0,04	0,73	-0,06	565	0,01	-2,31	0,11	0,00	0,59	0,01
157	574	-0,25	-2,62	-0,09	0,01	0,00	0,13	575	0,03	-1,19	-0,38	-0,10	0,07	0,11
	572	-0,03	-2,57	-0,03	-0,01	0,11	0,11	573	0,25	-1,15	-0,33	0,02	0,07	0,08
158	267	-0,27	-1,84	0,02	0,11	0,54	-0,13	268	-0,10	-0,99	-0,24	-0,12	-0,58	-0,10
	574	0,07	-1,77	-0,17	-0,03	-0,21	0,25	575	0,24	-0,92	-0,42	-0,08	0,16	0,28
159	575	-0,17	-1,27	-0,50	-0,09	0,07	0,09	577	0,18	0,47	-0,34	-0,10	-0,18	0,04
	573	-0,21	-1,28	-0,56	0,01	0,06	0,08	576	0,14	0,46	-0,40	0,03	0,34	0,03
160	268	-0,19	-0,95	-0,45	-0,12	-0,58	0,24	269	0,04	0,21	-0,31	-0,02	-0,11	0,30
	575	-0,12	-0,93	-0,54	-0,07	0,16	-0,04	577	0,12	0,23	-0,39	-0,01	0,30	0,03
161	580	-0,13	0,03	-0,27	-0,02	0,05	0,10	581	0,17	1,51	-0,04	0,11	0,30	0,13
	578	-0,19	0,02	-0,30	0,06	0,07	0,05	579	0,11	1,49	-0,08	-0,11	-0,07	0,08
162	270	0,01	0,10	-0,24	-0,01	-0,04	0,06	271	0,21	1,10	0,06	0,07	0,36	0,05
	580	-0,15	0,07	-0,33	0,01	0,19	0,08	581	0,04	1,07	-0,03	0,00	-0,25	0,07
163	583	-0,21	-1,23	0,00	0,00	0,12	0,10	580	0,05	0,10	-0,18	-0,01	0,06	0,08
	582	-0,06	-1,20	-0,08	0,00	0,05	0,13	578	0,21	0,13	-0,25	0,04	0,07	0,11
164	272	-0,06	-0,65	-0,05	0,09	0,44	-0,03	270	0,08	0,07	-0,12	-0,01	-0,04	-0,02
	583	0,00	-0,64	-0,17	-0,02	0,01	0,13	580	0,14	0,09	-0,24	0,02	0,19	0,15
165	586	0,36	0,83	0,58	0,03	0,05	0,12	587	-0,38	-2,87	0,18	0,22	0,51	0,18
	584	0,44	0,85	0,67	0,09	0,06	0,03	585	-0,30	-2,85	0,28	-0,16	-0,23	0,10
166	273	0,12	0,56	0,57	0,05	0,24	-0,04	274	-0,43	-2,21	0,03	0,13	0,67	-0,09
	586	0,37	0,61	0,72	0,06	0,20	0,13	587	-0,19	-2,16	0,18	0,01	-0,57	0,08
167	589	0,48	3,90	0,05	-0,01	0,17	0,07	586	-0,17	0,64	0,40	0,05	0,05	0,06
	588	0,17	3,84	0,12	0,00	0,03	0,14	584	-0,48	0,58	0,48	0,07	0,06	0,13
168	275	0,41	2,79	-0,01	0,08	0,38	0,02	273	-0,02	0,62	0,25	0,05	0,24	0,02
	589	0,02	2,71	0,28	-0,01	0,14	0,07	586	-0,42	0,54	0,54	0,08	0,20	0,07
169	592	0,40	2,14	0,81	-0,14	0,08	0,07	593	-0,39	-1,83	0,48	-0,21	-0,39	-0,01
	590	0,46	2,15	0,94	-0,02	0,07	0,10	591	-0,33	-1,82	0,60	0,08	0,49	0,01
170	276	0,32	1,61	0,78	-0,18	-0,91	0,35	277	-0,27	-1,33	0,39	-0,08	-0,41	0,45
	592	0,33	1,61	0,93	-0,12	0,16	-0,09	593	-0,26	-1,33	0,54	-0,01	0,62	0,01
171	595	0,53	5,28	0,13	0,02	-0,06	0,16	592	-0,14	1,94	0,61	-0,16	0,07	0,13
	594	0,15	5,21	0,07	-0,01	0,13	0,09	590	-0,52	1,86	0,55	0,00	0,08	0,06
172	278	0,62	3,98	-0,08	0,12	0,61	-0,19	276	0,16	1,68	0,37	-0,18	-0,91	-0,14
	595	-0,05	3,85	0,28	-0,04	-0,36	0,32	592	-0,51	1,54	0,73	-0,14	0,16	0,37
173	577	-0,03	0,43	-0,36	0,01	0,34	0,02	597	0,08	1,01	-0,30	0,15	-0,32	0,06
	576	-0,07	0,42	-0,36	-0,07	-0,81	0,02	596	0,05	1,01	-0,30	-0,10	-0,12	0,06
174	269	0,03	0,22	-0,37	0,11	0,56	0,39	279	0,13	0,75	-0,29	0,17	0,87	0,34
	577	-0,10	0,19	-0,34	-0,23	-0,85	-0,03	597	0,01	0,72	-0,26	0,17	-0,25	-0,09
175	597	-0,02	0,98	-0,21	0,16	-0,32	0,13	581	0,08	1,50	-0,05	-0,06	0,00	0,16
	596	-0,09	0,97	-0,13	-0,11	-0,13	0,11	579	0,02	1,48	0,03	0,07	-0,42	0,14
176	279	0,13	0,75	-0,22	0,17	0,87	-0,10	271	0,20	1,10	-0,01	0,02	0,11	-0,16
	597	-0,12	0,70	-0,18	0,17	-0,25	0,29	581	-0,05	1,06	0,03	-0,13	-0,34	0,24
177	587	-0,11	-2,83	0,07	0,11	-0,05	0,23	599	-0,01	-2,37	-0,19	-0,32	0,73	0,16
	585	0,00	-2,81	0,21	-0,07	1,09	0,20	598	0,10	-2,34	-0,05	0,21	0,34	0,13
178	274	-0,41	-2,23	0,20	-0,05	-0,26	-0,46	280	-0,34	-1,89	-0,17	-0,35	-1,74	-0,35
	587	0,11	-2,12	0,22	0,31	0,98	0,39	599	0,17	-1,79	-0,15	-0,34	0,63	0,50
179	599	-0,12	-2,39	-0,32	-0,32	0,73	0,03	593	0,01	-1,77	-0,48	0,03	-0,41	-0,06
	598	-0,04	-2,38	-0,38	0,20	0,34	0,04	591	0,09	-1,75	-0,53	0,08	1,50	-0,05
180	280	-0,35	-1,88	-0,34	-0,35	-1,74	0,58	277	-0,24	-1,34	-0,58	-0,15	-0,73	0,70
	599	0,05	-1,80	-0,29	-0,33	0,63	-0,30	593	0,16	-1,26	-0,53	0,41	1,50	-0,18
181	602	-0,11	-1,44	0,01	0,02	-0,04	0,20	603	0,05	-0,61	0,01	-0,14	-0,04	0,16
	600	-0,06	-1,43	-0,06	-0,02	0,05	0,18	601	0,11	-0,59	-0,06	0,07	0,08	0,14
182	323	-0,21	-1,34	0,14	0,15	0,74	-0,17	324	-0,05	-0,52	0,14	-0,16	-0,82	-0,14
	602	-0,01	-1,30	-0,18	-0,05	-0,37	0,36	603	0,16	-0,48	-0,17	-0,09	0,18	0,39
183	603	-0,16	-0,68	-0,12	-0,12	-0,04	0,13	605	0,04	0,33	-0,08	-0,09	0,02	0,05
	601	-0,05	-0,65	-0,23	0,06	0,07	0,13	604	0,15	0,36	-0,19	-0,03	0,00	0,05
184	324	-0,06	-0,53	-0,16	-0,16	-0,82	0,28	325	0,14	0,48	0,07	-0,02	-0,08	0,35
	603	-0,11	-0,54	-0,30	-0,07	0,18	-0,01	605	0,09	0,47	-0,07	-0,08	0,05	0,07

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
185	608	-0,12	-0,03	0,08	-0,04	0,06	0,14	609	0,03	0,73	0,19	0,14	0,08	0,18
	606	-0,05	-0,02	0,04	0,04	-0,01	0,12	607	0,11	0,74	0,15	-0,08	0,00	0,16
186	326	0,01	-0,08	0,02	-0,03	-0,16	0,12	327	0,15	0,65	0,29	0,02	0,09	0,10
	608	-0,13	-0,11	-0,02	-0,02	0,17	0,13	609	0,02	0,62	0,25	0,11	-0,06	0,10
187	611	-0,07	-0,65	0,03	0,00	0,09	0,18	608	0,07	0,03	0,14	-0,02	0,06	0,15
	610	-0,07	-0,65	-0,05	0,00	-0,04	0,18	606	0,06	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,15
188	328	-0,14	-0,81	0,11	0,14	0,69	-0,06	326	0,00	-0,07	0,22	-0,03	-0,16	-0,04
	611	-0,07	-0,79	-0,07	-0,04	-0,09	0,25	608	0,08	-0,06	0,03	0,00	0,18	0,27
189	605	-0,02	0,34	-0,18	-0,06	0,37	0,00	613	0,03	0,57	-0,23	0,27	-0,24	0,08
	604	-0,03	0,33	-0,22	-0,06	-0,63	0,04	612	0,01	0,56	-0,26	-0,12	-0,04	0,12
190	325	0,11	0,50	-0,25	0,07	0,37	0,59	329	0,11	0,49	-0,25	0,32	1,62	0,53
	605	0,02	0,49	-0,23	-0,27	-0,66	-0,13	613	0,02	0,47	-0,23	0,24	-0,37	-0,19
191	613	0,00	0,56	-0,24	0,27	-0,24	0,20	609	0,04	0,73	-0,20	-0,14	0,02	0,25
	612	-0,04	0,55	-0,22	-0,13	-0,04	0,15	607	-0,01	0,73	-0,18	0,09	-0,24	0,20
192	329	0,10	0,49	-0,18	0,32	1,62	-0,23	327	0,13	0,66	-0,10	-0,01	-0,05	-0,29
	613	-0,03	0,47	-0,24	0,25	-0,37	0,47	609	0,00	0,64	-0,16	-0,19	-0,19	0,41
193	616	0,30	0,55	0,11	-0,01	0,10	0,14	617	-0,11	-1,51	-0,15	0,33	0,23	0,25
	614	0,15	0,52	0,24	0,04	-0,05	0,11	615	-0,26	-1,54	-0,03	-0,14	-0,09	0,23
194	330	0,04	0,46	0,19	0,03	0,15	0,04	331	-0,32	-1,32	-0,41	0,05	0,27	-0,05
	616	0,28	0,51	0,37	0,01	0,20	0,20	617	-0,07	-1,27	-0,23	0,24	-0,22	0,11
195	619	0,24	2,20	-0,03	-0,01	0,17	0,16	616	-0,12	0,41	-0,08	0,03	0,11	0,14
	618	0,13	2,18	0,13	0,01	-0,09	0,18	614	-0,23	0,39	0,07	0,00	-0,05	0,16
196	332	0,33	2,08	-0,21	0,14	0,68	-0,01	330	0,01	0,47	-0,31	0,03	0,15	0,00
	619	0,08	2,03	0,28	-0,03	0,05	0,20	616	-0,24	0,42	0,17	0,05	0,21	0,21
197	622	0,34	1,19	0,32	-0,17	-0,09	0,13	623	-0,12	-1,12	0,12	-0,27	-0,12	-0,03
	620	0,16	1,16	0,51	0,06	0,11	0,14	621	-0,31	-1,16	0,31	0,02	0,09	-0,02
198	333	0,11	0,91	0,38	-0,25	-1,24	0,38	334	-0,31	-1,15	-0,20	-0,05	-0,25	0,52
	622	0,26	0,95	0,66	-0,11	0,18	-0,10	623	-0,15	-1,12	0,08	-0,20	0,20	0,05
199	625	0,28	2,99	-0,01	0,03	-0,13	0,22	622	-0,11	1,04	0,04	-0,21	-0,10	0,17
	624	0,12	2,96	0,15	-0,03	0,11	0,18	620	-0,27	1,01	0,20	0,10	0,12	0,13
200	335	0,40	2,60	-0,24	0,16	0,78	-0,24	333	0,07	0,91	-0,24	-0,25	-1,24	-0,20
	625	0,02	2,52	0,38	-0,06	-0,55	0,43	622	-0,32	0,84	0,38	-0,16	0,17	0,47
201	617	-0,05	-1,52	-0,13	0,31	-0,28	0,42	627	-0,03	-1,38	-0,22	-0,66	0,59	0,28
	615	0,04	-1,50	-0,07	-0,12	0,87	0,31	626	0,07	-1,36	-0,17	0,31	0,10	0,17
202	331	-0,26	-1,35	0,05	-0,05	-0,26	-0,89	336	-0,22	-1,14	-0,13	-0,78	-3,91	-0,75
	617	0,02	-1,30	-0,04	0,52	0,80	0,78	627	0,06	-1,08	-0,23	-0,60	0,88	0,92
203	627	-0,06	-1,39	-0,24	-0,65	0,59	0,00	623	0,00	-1,12	-0,25	0,21	-0,67	-0,17
	626	0,01	-1,38	-0,32	0,30	0,10	0,09	621	0,07	-1,11	-0,33	0,04	1,29	-0,07
204	336	-0,23	-1,13	-0,30	-0,78	-3,91	1,06	334	-0,24	-1,20	-0,40	-0,14	-0,71	1,20
	627	0,01	-1,08	-0,25	-0,60	0,88	-0,64	623	0,00	-1,15	-0,34	0,60	1,30	-0,50
205	630	-0,25	-0,74	0,10	0,00	0,05	0,22	631	-0,15	-0,25	-0,01	0,00	0,01	0,19
	628	0,09	-0,67	-0,22	-0,01	0,00	0,24	629	0,19	-0,18	-0,32	0,10	0,03	0,20
206	402	0,39	0,09	-0,23	0,10	0,50	0,02	403	0,32	-0,26	0,55	-0,02	-0,08	0,02
	630	0,25	0,06	-0,95	-0,02	-0,07	0,26	631	0,18	-0,29	-0,16	0,00	0,05	0,26
207	631	-0,01	-0,22	-0,42	0,02	0,02	0,19	633	0,08	0,26	-0,02	-0,12	-0,10	0,10
	629	-0,05	-0,23	-0,60	0,08	0,02	0,21	632	0,04	0,25	-0,20	0,09	0,08	0,12
208	403	0,00	-0,14	-0,33	-0,02	-0,08	0,15	404	0,04	0,06	0,15	-0,02	-0,09	0,18
	631	0,01	-0,14	-0,57	0,03	0,06	0,12	633	0,05	0,06	-0,09	-0,08	0,09	0,16
209	636	-0,02	-0,06	-0,24	-0,06	0,02	0,19	637	0,06	0,30	0,07	0,07	0,21	0,22
	634	-0,03	-0,06	-0,36	0,03	-0,05	0,18	635	0,04	0,29	-0,05	-0,20	-0,23	0,21
210	405	0,01	-0,04	-0,20	-0,03	-0,13	0,11	406	0,03	0,07	0,19	0,03	0,13	0,12
	636	-0,01	-0,04	-0,35	-0,02	0,22	0,17	637	0,01	0,07	0,03	0,00	-0,16	0,18
211	639	-0,17	-0,44	0,07	-0,01	0,12	0,24	636	-0,10	-0,08	0,04	-0,05	0,02	0,20
	638	0,06	-0,39	-0,16	0,00	-0,14	0,24	634	0,13	-0,03	-0,19	0,01	-0,05	0,20
212	407	0,26	0,05	-0,13	0,23	1,13	-0,13	405	0,22	-0,12	0,44	-0,03	-0,13	-0,10
	639	0,15	0,03	-0,65	-0,06	-0,16	0,34	636	0,11	-0,14	-0,07	-0,01	0,22	0,37
213	633	0,00	0,26	-0,18	0,06	1,07	0,06	641	0,01	0,31	-0,10	0,09	-0,33	0,12
	632	-0,03	0,25	-0,23	-0,04	-1,11	0,06	640	-0,02	0,30	-0,15	-0,31	0,23	0,12
214	404	0,01	0,08	-0,17	0,26	1,28	0,37	408	0,02	0,16	-0,09	0,13	0,66	0,37
	633	-0,05	0,07	-0,20	-0,41	-1,26	0,01	641	-0,03	0,15	-0,12	0,19	0,16	0,01
215	641	0,01	0,31	-0,04	0,08	-0,33	0,21	637	0,01	0,30	0,02	0,07	0,73	0,28
	640	-0,01	0,30	-0,04	-0,31	0,23	0,21	635	-0,02	0,29	0,02	0,08	-0,74	0,27
216	408	0,02	0,16	-0,07	0,13	0,66	-0,03	406	0,00	0,09	-0,01	0,17	0,87	-0,05
	641	-0,04	0,15	-0,06	0,18	0,16	0,35	637	-0,05	0,08	0,00	-0,24	-0,84	0,32
217	644	0,05	0,21	0,58	-0,10	0,04	0,18	645	-0,12	-0,61	-0,13	0,22	0,35	0,30
	642	0,06	0,22	0,91	0,01	-0,10	0,16	643	-0,11	-0,61	0,20	-0,39	-0,38	0,27
218	409	-0,02	0,15	0,48	-0,02	-0,12	0,08	410	-0,09	-0,19	-0,45	0,04	0,20	0,07
	644	0,02	0,16	0,89	-0,05	0,31	0,21	645	-0,05	-0,19	-0,04	0,10	-0,24	0,20
219	647	0,42	1,12	-0,20	-0,01	0,17	0,26	644	0,25	0,26	-0,13	-0,07	0,05	0,21
	646	-0,14	1,00	0,40	0,01	-0,22	0,25	642	-0,31	0,15	0,48	-0,04	-0,11	0,20
220	411	-0,65	-0,09	0,34	0,30	1,48	-0,20	409	-0,56	0,36	-1,14	-0,02	-0,12	-0,16
	647	-0,39	-0,04	1,66	-0,08	-0,19	0,38	644	-0,30	0,41	0,18	-0,01	0,31	0,42
221	650	0,05	0,38	0,77	0,07	0,00	0,19	651	-0,14	-0,58	-0,03	-0,28	-0,29	0,02
	648	0,08	0,38	1,14	0,11	0,07	0,22	649	-0,11	-0,57	0,34	0,27	0,26	0,05
222	412	-0,01	0,26	0,61	-0,01	-0,07	0,17	413	-0,10	-0,18	-0,40	-0,05	-0,23	0,23
	650	0,00	0,26	1,10	0,06	-0,05	0,09	651	-0,09	-0,18	0,09	-0,18	0,22	0,14
223	653	0,49	1,42	-0,21	0,01	-0,01	0,21	650	0,30	0,44	-0,07	0,02	-0,01	0,18
	652	-0,18	1,28	0,46	-0,01	0,09	0,23	648	-0,37	0,30	0,60	0,16	0,08	0,21
224	414	-0,77	-0,13	0,44	0,02	0,09	0,10	412	-0,65	0,50	-1,23	-0,01	-0,07	0,09
	653	-0,48	-0,07	1,93	0,00	-0,03	0,21	650	-0,36	0,56	0,26	0,01	-0,06	0,20
225	645	-0,02	-0,62	0,13	-0,10	-1,80	0,45	655	-0,03	-0,67	-0,01	-0,29	0,73	0,29
	643	0,05	-0,60	0,15	-0,15	1,83	0,42	654	0,04	-0,65	0,01	0,71	-0,51	0,26
226	410	-0,03	-0,23	0,11	-0,42	-2,11	-0,44	415	-0,05	-0,34	-0,03	-0,41	-2,04	-0,38
	645	0,09	-0,21	0,09	0,68	2,08	0,60	655	0,07	-0,31	-0,05	-0,48	-0,22	0,65

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
227	655	-0,03	-0,67	-0,13	-0,30	0,73	0,04	651	-0,01	-0,58	-0,28	-0,08	-2,13	-0,11
	654	0,05	-0,65	-0,22	0,71	-0,51	0,06	649	0,07	-0,56	-0,37	0,00	2,21	-0,09
228	415	-0,04	-0,34	-0,13	-0,41	-2,04	0,73	413	-0,02	-0,23	-0,25	-0,50	-2,51	0,76
	655	0,07	-0,32	-0,17	-0,48	-0,22	-0,30	651	0,09	-0,21	-0,29	0,85	2,49	-0,27
229	658	-0,12	-0,10	-0,12	-0,01	0,12	0,24	659	-0,11	-0,07	-0,04	-0,03	0,03	0,21
	656	0,15	-0,05	0,05	0,01	-0,09	0,25	657	0,16	-0,01	0,14	0,00	-0,01	0,22
230	469	0,17	0,14	-0,15	0,22	1,11	-0,13	470	0,13	-0,07	0,23	-0,02	-0,08	-0,11
	658	0,10	0,13	-0,32	-0,06	-0,14	0,33	659	0,06	-0,08	0,06	0,00	0,17	0,36
231	659	0,00	-0,06	-0,31	-0,01	0,03	0,22	661	0,02	0,05	0,06	-0,12	0,01	0,15
	657	-0,03	-0,06	-0,26	-0,02	-0,02	0,23	660	-0,01	0,04	0,12	0,06	-0,03	0,17
232	470	0,00	-0,02	-0,19	-0,02	-0,08	0,10	471	0,00	-0,01	0,15	0,01	0,04	0,14
	659	0,02	-0,01	-0,21	0,02	0,18	0,14	661	0,02	-0,01	0,13	-0,13	-0,05	0,19
233	664	-0,01	-0,03	-0,18	-0,03	0,06	0,21	665	0,00	0,03	0,08	0,04	0,09	0,20
	662	-0,01	-0,03	-0,14	0,02	-0,06	0,21	663	0,01	0,03	0,13	-0,06	-0,10	0,21
234	472	0,00	0,00	-0,12	-0,02	-0,10	0,10	473	0,00	0,00	0,13	0,01	0,05	0,11
	664	0,01	0,00	-0,12	0,00	0,23	0,17	665	0,01	0,00	0,14	0,02	-0,05	0,18
235	667	-0,07	-0,05	-0,09	-0,01	0,15	0,27	664	-0,07	-0,04	0,01	-0,03	0,06	0,22
	666	0,10	-0,02	0,04	0,01	-0,15	0,27	662	0,10	0,00	0,14	0,02	-0,06	0,22
236	474	0,08	0,01	-0,06	0,26	1,29	-0,16	472	0,07	-0,03	0,20	-0,02	-0,10	-0,13
	667	0,04	0,00	-0,20	-0,07	-0,15	0,37	664	0,03	-0,04	0,07	0,00	0,23	0,40
237	661	0,01	0,04	-0,04	0,06	1,08	0,12	669	0,00	0,02	-0,02	0,09	-0,33	0,14
	660	0,00	0,04	-0,05	-0,13	-1,15	0,11	668	0,00	0,02	-0,03	-0,08	0,30	0,13
238	471	-0,01	-0,01	-0,06	0,20	1,02	0,37	475	-0,01	-0,03	-0,06	0,13	0,64	0,37
	661	-0,01	-0,01	-0,04	-0,36	-1,05	0,01	669	-0,01	-0,03	-0,04	0,18	0,13	0,01
239	669	0,01	0,02	0,00	0,08	-0,33	0,18	665	0,01	0,03	0,01	0,11	0,81	0,24
	668	0,00	0,02	-0,02	-0,07	0,30	0,19	663	0,00	0,02	-0,01	-0,10	-0,84	0,24
240	475	-0,01	-0,04	0,01	0,13	0,64	-0,03	473	0,00	0,00	0,01	0,15	0,73	-0,06
	669	0,00	-0,04	-0,01	0,17	0,12	0,35	665	0,00	0,00	-0,01	-0,20	-0,75	0,32
241	672	-0,01	0,10	0,48	-0,05	0,04	0,23	673	-0,06	-0,18	-0,20	-0,02	0,10	0,23
	670	0,05	0,11	0,42	0,03	-0,10	0,20	671	-0,01	-0,17	-0,26	-0,17	-0,13	0,20
242	476	0,00	0,03	0,33	-0,02	-0,12	0,11	477	-0,01	-0,02	-0,26	0,02	0,11	0,15
	672	-0,05	0,01	0,35	-0,01	0,24	0,17	673	-0,06	-0,03	-0,24	-0,07	-0,12	0,21
243	675	0,20	0,24	0,22	-0,01	0,14	0,29	672	0,18	0,12	0,03	-0,05	0,04	0,23
	674	-0,25	0,15	-0,10	0,01	-0,20	0,29	670	-0,28	0,03	-0,30	0,02	-0,10	0,23
244	478	-0,22	-0,06	0,20	0,29	1,45	-0,19	476	-0,19	0,10	-0,41	-0,02	-0,12	-0,16
	675	-0,14	-0,05	0,50	-0,08	-0,20	0,41	672	-0,11	0,12	-0,10	-0,01	0,24	0,44
245	678	-0,02	0,12	0,61	0,01	0,06	0,20	679	-0,08	-0,19	-0,19	-0,06	-0,05	0,13
	676	0,07	0,14	0,54	-0,03	0,02	0,25	677	0,01	-0,17	-0,25	0,18	0,05	0,18
246	479	0,01	0,04	0,40	-0,01	-0,05	0,09	480	0,00	-0,01	-0,27	-0,01	-0,03	0,11
	678	-0,07	0,02	0,44	0,03	0,17	0,14	679	-0,08	-0,02	-0,23	-0,04	0,04	0,15
247	681	0,25	0,29	0,25	-0,01	0,13	0,22	678	0,22	0,15	0,07	-0,01	0,06	0,20
	680	-0,30	0,18	-0,10	0,00	-0,03	0,23	676	-0,33	0,04	-0,29	0,00	0,02	0,21
248	481	-0,31	-0,19	0,28	0,19	0,95	-0,10	479	-0,24	0,14	-0,45	-0,01	-0,05	-0,08
	681	-0,20	-0,17	0,64	-0,05	-0,09	0,30	678	-0,13	0,16	-0,10	0,01	0,16	0,32
249	673	-0,02	-0,14	0,03	-0,45	-2,10	0,21	683	-0,01	-0,12	0,00	0,19	0,72	0,15
	671	0,00	-0,14	0,03	0,21	2,13	0,30	682	0,01	-0,12	0,00	0,28	-0,73	0,24
250	477	0,00	-0,02	0,02	-0,41	-2,07	0,17	482	-0,01	-0,05	-0,02	0,15	0,75	0,16
	673	0,02	-0,02	0,03	0,39	2,06	0,19	683	0,01	-0,05	-0,01	-0,11	-0,79	0,19
251	683	-0,01	-0,12	-0,03	0,17	0,72	0,17	679	-0,02	-0,15	-0,08	-0,39	-2,37	0,14
	682	0,01	-0,12	-0,04	0,29	-0,72	0,08	677	0,01	-0,15	-0,08	0,24	2,42	0,05
252	482	0,00	-0,06	-0,03	0,15	0,75	0,18	480	0,00	-0,01	-0,08	-0,47	-2,35	0,15
	683	0,02	-0,05	-0,04	-0,13	-0,79	0,16	679	0,03	-0,01	-0,08	0,55	2,36	0,13

TENS.: SISMA 0°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	0,19	2,40	0,29	0,01	0,00	0,00	489	-0,17	0,57	0,27	0,01	-0,05	0,01
	85	0,54	2,47	0,27	-0,01	-0,06	0,00	86	0,18	0,64	0,26	-0,01	-0,03	0,01
2	489	0,19	0,69	0,40	0,01	-0,05	0,03	492	-0,16	-1,09	0,37	0,00	0,05	0,04
	86	0,11	0,67	0,26	-0,01	-0,03	-0,01	89	-0,25	-1,11	0,23	-0,01	-0,04	-0,01
3	494	0,19	0,58	0,34	-0,03	0,02	-0,04	495	-0,18	-1,25	0,31	0,03	0,02	-0,05
	91	0,08	0,56	0,23	-0,01	-0,05	0,00	92	-0,28	-1,27	0,20	-0,03	-0,13	-0,01
4	498	0,18	2,25	0,26	0,00	-0,03	-0,02	494	-0,18	0,46	0,24	-0,02	0,02	-0,02
	95	0,51	2,32	0,25	0,01	0,03	-0,01	91	0,15	0,52	0,23	-0,01	-0,05	-0,02
5	500	0,11	0,43	0,24	0,01	-0,03	0,02	501	-0,09	-0,61	0,23	0,00	0,04	0,02
	97	0,07	0,42	0,15	-0,01	-0,03	-0,01	98	-0,14	-0,61	0,14	-0,01	-0,05	-0,01
6	504	0,11	1,44	0,17	0,00	-0,01	0,00	500	-0,10	0,36	0,16	0,00	-0,03	0,00
	101	0,32	1,48	0,16	-0,01	-0,04	0,00	97	0,11	0,40	0,15	-0,01	-0,03	0,01
7	506	0,11	0,32	0,18	-0,02	0,00	-0,03	507	-0,11	-0,77	0,17	0,02	0,03	-0,03
	103	0,04	0,30	0,13	-0,01	-0,04	-0,01	104	-0,17	-0,78	0,11	-0,02	-0,11	-0,01
8	510	0,10	1,29	0,14	0,00	-0,03	-0,01	506	-0,11	0,25	0,13	-0,01	0,00	-0,02
	107	0,29	1,33	0,14	0,00	0,01	-0,01	103	0,08	0,28	0,13	-0,01	-0,04	-0,01
9	492	-0,07	-1,08	0,13	-0,12	-0,14	0,05	512	-0,04	-0,89	0,14	0,09	0,27	0,03
	89	-0,24	-1,11	0,02	0,15	0,75	-0,04	109	-0,21	-0,93	0,04	0,11	0,55	-0,06
10	512	-0,02	-0,89	-0,02	0,10	0,27	-0,04	495	-0,09	-1,24	-0,02	-0,12	-0,09	-0,06
	109	-0,21	-0,92	0,04	0,11	0,55	0,05	92	-0,28	-1,27	0,04	0,14	0,70	0,03
11	501	-0,04	-0,60	0,10	-0,07	-0,08	0,03	514	-0,02	-0,53	0,11	0,05	0,16	0,02
	98	-0,13	-0,62	0,03	0,09	0,45	-0,02	111	-0,12	-0,55	0,04	0,06	0,32	-0,03
12	514	-0,01	-0,52	0,01	0,06	0,16	-0,03	507	-0,06	-0,76	0,01	-0,07	-0,04	-0,04
	111	-0,13	-0,54	0,04	0,06	0,32	0,03	104	-0,17	-0,78	0,04	0,08	0,40	0,02
13	516	0,05	0,20	0,13	0,00	-0,08	-0,05	517	0,02	0,05	0,34	-0,03	-0,03	-0,05
	87	0,06	0,20	0,05	0,00	0,02	0,03	88	0,03	0,05	0,27	-0,04	-0,20	0,03
14	517	0,01	0,05	0,43	-0,03	-0,03	0,04	520	-0,02	-0,09	0,29	0,01	0,22	0,02
	88	0,02	0,05	0,40	-0,04	-0,20	-0,07	90	-0,01	-0,09	0,26	-0,05	-0,23	-0,09

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
15	522	0,00	0,05	0,38	0,02	0,04	-0,04	523	-0,02	-0,08	0,22	0,00	-0,22	-0,02
	93	0,02	0,06	0,36	0,03	0,14	0,04	94	0,00	-0,07	0,19	0,05	0,23	0,06
16	526	0,05	0,19	0,12	0,00	0,07	0,02	522	0,02	0,05	0,31	0,03	0,04	0,03
	96	0,06	0,19	0,05	0,00	0,00	-0,03	93	0,03	0,06	0,24	0,03	0,14	-0,03
17	528	0,01	0,03	0,26	-0,02	-0,01	0,02	529	-0,01	-0,07	0,18	0,01	0,13	0,01
	99	0,01	0,03	0,24	-0,02	-0,12	-0,04	100	-0,01	-0,07	0,16	-0,03	-0,13	-0,05
18	532	0,03	0,14	0,08	0,00	-0,05	-0,03	528	0,01	0,03	0,20	-0,02	-0,01	-0,04
	102	0,04	0,14	0,03	0,00	0,01	0,02	99	0,02	0,03	0,16	-0,02	-0,12	0,02
19	534	0,00	0,04	0,21	0,01	0,03	-0,03	535	-0,02	-0,05	0,11	0,00	-0,12	-0,02
	105	0,01	0,04	0,20	0,02	0,08	0,02	106	0,00	-0,05	0,09	0,03	0,13	0,03
20	538	0,03	0,13	0,07	0,00	0,04	0,01	534	0,01	0,04	0,17	0,02	0,03	0,01
	108	0,04	0,13	0,03	0,00	0,01	-0,02	105	0,02	0,04	0,13	0,02	0,08	-0,02
21	520	-0,03	-0,09	0,23	-0,11	-0,21	0,11	540	-0,03	-0,08	0,11	0,12	-0,11	0,14
	90	-0,02	-0,09	0,23	0,05	0,25	-0,20	110	-0,01	-0,08	0,11	0,16	0,81	-0,17
22	540	-0,03	-0,08	-0,02	0,12	-0,11	-0,15	523	-0,03	-0,07	-0,15	-0,10	-0,17	-0,13
	110	-0,01	-0,08	-0,02	0,16	0,81	0,16	94	-0,01	-0,07	-0,15	0,04	0,19	0,19
23	529	-0,02	-0,06	0,15	-0,06	-0,12	0,06	542	-0,01	-0,06	0,09	0,07	-0,06	0,08
	100	-0,01	-0,06	0,15	0,03	0,15	-0,12	112	-0,01	-0,06	0,09	0,10	0,48	-0,11
24	542	-0,02	-0,06	0,01	0,07	-0,06	-0,09	535	-0,02	-0,05	-0,07	-0,06	-0,09	-0,08
	112	-0,01	-0,06	0,01	0,10	0,48	0,09	106	-0,01	-0,04	-0,07	0,02	0,11	0,11
25	544	-0,06	-1,65	-0,05	0,00	-0,04	-0,03	545	0,18	-0,46	0,18	-0,03	0,00	-0,04
	155	-0,33	-1,71	-0,10	0,01	0,04	0,02	156	-0,09	-0,52	0,14	-0,02	-0,09	0,01
26	545	-0,14	-0,53	0,18	-0,03	0,00	0,01	548	0,11	0,76	0,09	0,03	0,23	-0,01
	156	-0,10	-0,52	0,21	-0,02	-0,09	-0,04	157	0,16	0,77	0,12	-0,04	-0,22	-0,06
27	550	-0,15	-0,41	0,17	0,03	0,03	0,00	551	0,11	0,88	0,06	-0,04	-0,24	0,01
	158	-0,07	-0,39	0,20	0,02	0,10	0,03	159	0,19	0,90	0,08	0,06	0,29	0,05
28	554	-0,06	-1,50	-0,04	0,00	0,05	0,03	550	0,18	-0,34	0,17	0,03	0,03	0,03
	160	-0,30	-1,55	-0,08	0,00	-0,02	-0,02	158	-0,07	-0,39	0,13	0,02	0,10	-0,01
29	556	-0,08	-0,33	0,11	-0,02	0,00	0,01	557	0,06	0,41	0,06	0,01	0,13	0,00
	161	-0,06	-0,32	0,13	-0,01	-0,05	-0,03	162	0,09	0,41	0,08	-0,02	-0,11	-0,04
30	560	-0,03	-0,97	-0,03	0,00	-0,02	-0,02	556	0,11	-0,29	0,11	-0,02	0,00	-0,02
	163	-0,19	-1,00	-0,06	0,01	0,03	0,01	161	-0,06	-0,32	0,09	-0,01	-0,05	0,01
31	562	-0,08	-0,21	0,11	0,02	0,02	0,00	563	0,06	0,53	0,04	-0,02	-0,15	0,00
	164	-0,03	-0,20	0,11	0,01	0,06	0,02	165	0,11	0,54	0,04	0,04	0,18	0,03
32	566	-0,03	-0,82	-0,01	0,00	0,04	0,02	562	0,10	-0,17	0,10	0,02	0,02	0,02
	166	-0,16	-0,85	-0,04	0,00	-0,01	-0,01	164	-0,03	-0,20	0,08	0,01	0,06	-0,01
33	548	-0,01	0,74	0,14	-0,02	-0,20	0,02	568	-0,02	0,72	0,02	0,02	-0,25	0,05
	157	0,16	0,77	0,19	-0,04	-0,20	-0,09	167	0,15	0,75	0,06	0,02	0,09	-0,06
34	568	-0,03	0,72	0,00	0,02	-0,25	-0,06	551	0,00	0,86	-0,14	-0,02	-0,19	-0,03
	167	0,16	0,75	-0,02	0,02	0,09	0,06	159	0,19	0,90	-0,16	-0,04	-0,20	0,09
35	557	-0,01	0,39	0,09	-0,02	-0,12	0,01	570	-0,01	0,41	0,01	0,01	-0,14	0,03
	162	0,08	0,41	0,12	-0,02	-0,10	-0,06	168	0,09	0,43	0,04	0,01	0,07	-0,04
36	570	-0,02	0,41	0,00	0,01	-0,14	-0,04	563	0,00	0,52	-0,08	-0,01	-0,11	-0,02
	168	0,09	0,43	-0,01	0,01	0,07	0,03	165	0,11	0,54	-0,09	-0,02	-0,11	0,05
37	572	-0,13	-2,14	-0,19	0,00	0,03	0,02	573	0,19	-0,57	-0,10	-0,01	0,02	0,01
	211	-0,46	-2,21	-0,19	0,00	0,01	-0,01	212	-0,14	-0,64	-0,10	0,02	0,08	-0,02
38	573	-0,18	-0,66	-0,21	-0,01	0,02	-0,03	576	0,15	0,99	-0,16	0,02	0,06	-0,03
	212	-0,12	-0,65	-0,14	0,02	0,08	0,01	213	0,21	1,00	-0,10	-0,01	-0,05	0,01
39	578	-0,18	-0,52	-0,17	0,02	-0,01	0,04	579	0,15	1,12	-0,14	-0,04	-0,08	0,04
	214	-0,09	-0,51	-0,12	0,00	-0,01	0,01	215	0,24	1,14	-0,09	0,02	0,12	0,01
40	582	-0,12	-1,96	-0,17	0,00	0,01	0,02	578	0,18	-0,44	-0,08	0,01	-0,01	0,02
	216	-0,42	-2,02	-0,17	-0,01	-0,05	0,01	214	-0,11	-0,50	-0,09	0,00	-0,01	0,02
41	584	-0,11	-0,42	-0,11	-0,01	0,01	-0,01	585	0,09	0,56	-0,09	0,01	0,04	-0,01
	217	-0,08	-0,41	-0,07	0,01	0,05	0,01	218	0,12	0,56	-0,05	-0,01	-0,03	0,01
42	588	-0,07	-1,30	-0,11	0,00	0,02	0,01	584	0,11	-0,37	-0,05	-0,01	0,01	0,01
	219	-0,28	-1,34	-0,11	0,00	0,00	-0,01	217	-0,09	-0,41	-0,05	0,01	0,05	-0,01
43	590	-0,11	-0,28	-0,07	0,01	0,00	0,03	591	0,09	0,69	-0,06	-0,03	-0,06	0,03
	220	-0,05	-0,27	-0,05	0,00	0,00	0,01	221	0,14	0,70	-0,04	0,02	0,10	0,01
44	594	-0,07	-1,12	-0,09	0,00	0,01	0,02	590	0,11	-0,23	-0,03	0,01	0,00	0,02
	222	-0,24	-1,15	-0,09	-0,01	-0,04	0,01	220	-0,06	-0,27	-0,03	0,00	0,00	0,01
45	576	0,02	0,97	-0,04	0,09	0,05	-0,07	596	0,01	0,91	-0,08	-0,09	-0,23	-0,06
	213	0,21	1,00	0,02	-0,11	-0,55	0,07	223	0,20	0,95	-0,02	-0,12	-0,58	0,08
46	596	-0,01	0,91	0,03	-0,09	-0,23	0,07	579	0,03	1,10	-0,01	0,10	0,02	0,09
	223	0,20	0,95	-0,01	-0,12	-0,58	-0,07	215	0,24	1,14	-0,05	-0,10	-0,51	-0,06
47	585	0,00	0,54	-0,02	0,05	0,01	-0,04	598	0,00	0,54	-0,05	-0,05	-0,14	-0,03
	218	0,12	0,56	0,01	-0,06	-0,31	0,04	224	0,12	0,56	-0,02	-0,06	-0,32	0,04
48	598	-0,01	0,54	0,00	-0,05	-0,14	0,04	591	0,02	0,67	-0,03	0,05	0,00	0,05
	224	0,12	0,56	-0,01	-0,06	-0,32	-0,04	221	0,14	0,70	-0,04	-0,06	-0,28	-0,03
49	600	-0,06	-1,11	-0,11	0,00	0,10	0,06	601	0,10	-0,34	-0,04	0,01	-0,02	0,06
	267	-0,23	-1,15	-0,09	-0,01	-0,04	-0,04	268	-0,08	-0,37	-0,02	0,05	0,27	-0,04
50	601	-0,10	-0,37	-0,14	0,00	-0,02	-0,04	604	0,08	0,52	-0,03	0,03	0,05	-0,04
	268	-0,09	-0,36	-0,15	0,05	0,27	0,06	269	0,09	0,53	-0,04	0,00	-0,02	0,07
51	606	-0,09	-0,29	-0,11	0,01	-0,01	0,06	607	0,08	0,58	0,00	-0,04	-0,03	0,05
	270	-0,07	-0,29	-0,13	-0,03	-0,16	-0,02	271	0,10	0,59	-0,02	0,00	0,02	-0,03
52	610	-0,05	-1,01	-0,10	0,00	-0,05	0,00	606	0,10	-0,26	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
	272	-0,21	-1,04	-0,08	-0,01	-0,07	0,03	270	-0,06	-0,29	0,00	-0,03	-0,16	0,03
53	604	-0,02	0,50	-0,04	0,12	0,13	-0,14	612	-0,01	0,55	-0,06	-0,12	-0,07	-0,14
	269	0,10	0,52	-0,04	-0,07	-0,34	0,19	279	0,11	0,57	-0,06	-0,16	-0,82	0,18
54	612	-0,02	0,55	0,01	-0,12	-0,07	0,16	607	-0,01	0,56	0,00	0,12	0,09	0,16
	279	0,11	0,57	0,01	-0,16	-0,82	-0,16	271	0,11	0,58	0,00	-0,06	-0,29	-0,17
55	614	-0,06	-0,25	-0,10	0,00	-0,01	-0,02	615	0,05	0,33	-0,04	0,01	0,02	-0,02
	273	-0,06	-0,25	-0,10	0,03	0,15	0,04	274	0,06	0,34	-0,04	0,00	-0,01	0,04
56	618	-0,04	-0,75	-0,08	0,00	0,06	0,04	614	0,06	-0,23	-0,04	0,01	-0,01	0,04
	275	-0,16	-0,77	-0,07	-0,01	-0,04	-0,02	273	-0,05	-0,25	-0,03	0,03	0,15	-0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO6: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
57	620	-0,06	-0,17	-0,08	0,00	-0,01	0,04	621	0,05	0,39	-0,01	-0,02	-0,02	0,03
	276	-0,04	-0,17	-0,08	-0,02	-0,09	-0,01	277	0,07	0,40	-0,01	0,00	0,01	-0,01
58	624	-0,04	-0,65	-0,07	0,00	-0,02	0,01	620	0,06	-0,15	-0,02	0,00	-0,01	0,01
	278	-0,14	-0,67	-0,05	-0,01	-0,06	0,02	276	-0,04	-0,17	-0,01	-0,02	-0,09	0,02
59	615	-0,01	0,32	-0,04	0,07	0,07	-0,08	626	0,00	0,35	-0,05	-0,07	-0,05	-0,08
	274	0,06	0,33	-0,03	-0,04	-0,22	0,11	280	0,07	0,36	-0,04	-0,10	-0,50	0,11
60	626	-0,01	0,35	0,00	-0,07	-0,05	0,10	621	0,00	0,38	0,00	0,08	0,07	0,10
	280	0,07	0,36	-0,01	-0,10	-0,50	-0,09	277	0,08	0,39	-0,01	-0,04	-0,20	-0,09
61	628	-0,06	-0,62	-0,10	0,01	0,13	0,07	629	0,04	-0,14	-0,02	0,04	-0,02	0,08
	323	-0,16	-0,64	-0,12	-0,02	-0,12	-0,06	324	-0,06	-0,17	-0,03	0,06	0,29	-0,05
62	629	-0,05	-0,18	-0,18	0,02	-0,02	-0,05	632	0,05	0,31	0,05	0,09	0,02	-0,01
	324	-0,04	-0,17	-0,24	0,06	0,29	0,08	325	0,06	0,32	-0,01	0,00	-0,01	0,11
63	634	-0,04	-0,15	-0,16	-0,01	-0,03	0,06	635	0,05	0,31	0,06	-0,09	0,01	0,03
	326	-0,03	-0,15	-0,22	-0,03	-0,17	-0,03	327	0,06	0,31	0,00	-0,01	-0,03	-0,06
64	638	-0,05	-0,58	-0,09	0,00	-0,07	0,01	634	0,04	-0,12	0,00	-0,03	-0,03	0,00
	328	-0,15	-0,60	-0,12	-0,02	-0,08	0,03	326	-0,06	-0,14	-0,03	-0,03	-0,17	0,03
65	632	0,00	0,30	-0,04	0,24	0,46	-0,24	640	0,00	0,29	-0,04	-0,26	0,10	-0,29
	325	0,07	0,31	-0,05	-0,11	-0,53	0,40	329	0,06	0,30	-0,04	-0,31	-1,55	0,36
66	640	0,00	0,29	0,03	-0,26	0,10	0,31	635	0,00	0,30	0,03	0,24	0,42	0,28
	329	0,06	0,30	0,02	-0,31	-1,55	-0,34	327	0,06	0,31	0,03	-0,10	-0,48	-0,37
67	642	-0,03	-0,11	-0,10	0,01	-0,01	-0,02	643	0,03	0,18	0,03	0,06	0,01	0,00
	330	-0,02	-0,11	-0,14	0,03	0,14	0,04	331	0,04	0,18	-0,01	0,00	0,00	0,06
68	646	-0,03	-0,37	-0,05	0,01	0,07	0,05	642	0,02	-0,09	0,00	0,02	-0,01	0,05
	332	-0,09	-0,38	-0,07	-0,02	-0,09	-0,03	330	-0,04	-0,10	-0,02	0,03	0,14	-0,03
69	648	-0,03	-0,09	-0,09	-0,01	-0,02	0,05	649	0,03	0,18	0,04	-0,05	0,00	0,02
	333	-0,02	-0,09	-0,13	-0,02	-0,12	-0,01	334	0,03	0,18	0,01	0,00	-0,02	-0,04
70	652	-0,03	-0,33	-0,05	0,00	-0,05	0,01	648	0,02	-0,07	0,00	-0,02	-0,02	0,01
	335	-0,08	-0,34	-0,06	-0,02	-0,08	0,02	333	-0,03	-0,08	-0,01	-0,02	-0,12	0,02
71	643	0,00	0,18	-0,03	0,15	0,26	-0,15	654	0,00	0,17	-0,03	-0,15	0,06	-0,17
	331	0,04	0,18	-0,03	-0,06	-0,29	0,25	336	0,04	0,18	-0,03	-0,19	-0,95	0,23
72	654	0,00	0,17	0,01	-0,15	0,06	0,20	649	0,00	0,17	0,02	0,14	0,24	0,18
	336	0,04	0,18	0,01	-0,19	-0,95	-0,20	334	0,04	0,18	0,01	-0,06	-0,28	-0,22
73	656	-0,13	-0,25	-0,54	-0,01	-0,02	0,00	657	-0,07	0,07	0,07	-0,01	0,03	0,00
	402	-0,27	-0,28	-0,15	0,02	0,11	0,05	403	-0,21	0,04	0,46	-0,01	-0,04	0,05
74	657	-0,03	-0,03	-0,20	-0,01	0,03	0,02	660	-0,01	0,07	0,12	0,04	0,00	0,03
	403	-0,03	-0,02	-0,13	-0,01	-0,04	0,02	404	-0,01	0,07	0,19	0,00	0,01	0,02
75	662	-0,03	-0,03	-0,19	0,01	-0,06	0,02	663	-0,01	0,06	0,12	-0,04	0,02	0,01
	405	-0,03	-0,03	-0,12	0,01	0,04	0,01	406	-0,01	0,06	0,18	-0,01	-0,04	0,00
76	666	-0,13	-0,24	-0,52	0,02	0,03	0,06	662	-0,06	0,07	0,07	0,00	-0,06	0,07
	407	-0,26	-0,27	-0,14	-0,06	-0,28	-0,06	405	-0,20	0,04	0,45	0,01	0,04	-0,05
77	660	0,00	0,06	-0,01	0,22	0,72	-0,10	668	0,00	0,06	0,00	-0,14	-0,14	-0,11
	404	0,01	0,06	-0,02	-0,15	-0,75	0,17	408	0,01	0,06	-0,01	-0,09	-0,45	0,16
78	668	0,00	0,06	0,01	-0,14	-0,14	0,14	663	0,00	0,05	0,02	0,21	0,70	0,13
	408	0,01	0,06	0,00	-0,09	-0,45	-0,13	406	0,01	0,05	0,01	-0,14	-0,72	-0,14
79	670	-0,02	-0,02	-0,12	0,00	0,02	0,02	671	-0,01	0,06	0,08	0,04	0,01	0,03
	409	-0,02	-0,02	-0,08	-0,01	-0,03	0,02	410	0,00	0,06	0,11	0,00	0,00	0,03
80	674	-0,08	-0,17	-0,33	0,00	-0,01	0,01	670	-0,04	0,05	0,05	0,00	0,02	0,00
	411	-0,17	-0,19	-0,09	0,01	0,07	0,04	409	-0,13	0,03	0,28	-0,01	-0,03	0,04
81	676	-0,02	-0,02	-0,11	0,00	-0,05	0,02	677	-0,01	0,05	0,07	-0,03	0,00	0,01
	412	-0,02	-0,02	-0,07	0,01	0,03	0,01	413	0,00	0,05	0,11	0,00	-0,02	0,00
82	680	-0,07	-0,15	-0,30	0,01	0,02	0,05	676	-0,03	0,04	0,04	0,00	-0,05	0,06
	414	-0,15	-0,17	-0,08	-0,04	-0,21	-0,04	412	-0,12	0,02	0,26	0,01	0,03	-0,04
83	671	0,00	0,05	-0,01	0,14	0,43	-0,06	682	0,00	0,06	0,00	-0,10	-0,05	-0,08
	410	0,01	0,05	-0,01	-0,09	-0,45	0,14	415	0,01	0,06	-0,01	-0,08	-0,40	0,12
84	682	0,00	0,06	0,01	-0,10	-0,05	0,11	677	0,00	0,04	0,01	0,13	0,40	0,10
	415	0,01	0,06	0,01	-0,08	-0,40	-0,09	413	0,01	0,04	0,01	-0,08	-0,42	-0,11
85	490	0,20	1,59	0,08	0,00	0,05	-0,02	491	-0,02	0,49	0,38	0,03	-0,03	-0,02
	488	0,01	1,55	0,03	0,00	-0,03	0,01	489	-0,21	0,45	0,33	0,02	0,01	0,01
86	87	0,13	0,83	0,02	-0,01	-0,03	0,03	88	0,02	0,30	0,32	0,04	0,21	0,03
	490	-0,02	0,80	0,08	0,00	0,09	-0,05	491	-0,13	0,26	0,38	0,05	0,03	-0,06
87	491	0,12	0,54	0,46	0,03	-0,03	0,00	493	-0,13	-0,72	0,31	0,10	0,28	0,02
	489	0,18	0,55	0,46	0,03	0,02	-0,01	492	-0,07	-0,71	0,31	-0,07	-0,28	0,01
88	88	0,05	0,28	0,45	0,04	0,21	-0,08	90	-0,08	-0,39	0,28	0,06	0,31	-0,10
	491	0,08	0,29	0,46	0,04	0,03	0,03	493	-0,06	-0,39	0,29	-0,03	-0,32	0,01
89	496	0,12	0,45	0,42	-0,02	0,02	-0,01	497	-0,14	-0,81	0,24	-0,10	-0,27	-0,03
	494	0,18	0,46	0,42	-0,04	-0,03	0,01	495	-0,07	-0,80	0,24	0,07	0,22	-0,01
90	93	0,05	0,24	0,41	-0,03	-0,13	0,05	94	-0,09	-0,42	0,22	-0,06	-0,31	0,07
	496	0,09	0,25	0,42	-0,03	-0,04	-0,03	497	-0,05	-0,41	0,22	0,01	0,30	-0,01
91	499	0,20	1,50	0,07	0,00	-0,05	0,01	496	-0,02	0,40	0,35	-0,03	0,02	0,01
	498	0,02	1,47	0,03	0,00	0,00	-0,02	494	-0,21	0,36	0,32	-0,03	-0,03	-0,02
92	96	0,12	0,79	0,02	0,01	0,03	-0,03	93	0,01	0,25	0,29	-0,03	-0,13	-0,03
	499	-0,02	0,76	0,08	0,00	-0,07	0,03	496	-0,13	0,23	0,35	-0,04	-0,04	0,04
93	502	0,07	0,34	0,28	0,02	-0,02	0,00	503	-0,08	-0,41	0,20	0,06	0,17	0,01
	500	0,11	0,35	0,27	0,01	0,01	-0,01	501	-0,04	-0,40	0,19	-0,04	-0,17	0,01
94	99	0,03	0,18	0,27	0,03	0,13	-0,05	100	-0,05	-0,23	0,18	0,04	0,18	-0,06
	502	0,05	0,18	0,27	0,02	0,01	0,02	503	-0,04	-0,23	0,18	-0,02	-0,19	0,00
95	505	0,12	0,95	0,05	0,00	0,03	-0,01	502	-0,01	0,31	0,23	0,02	-0,02	-0,01
	504	0,01	0,93	0,01	0,00	-0,03	0,00	500	-0,12	0,28	0,19	0,01	0,01	0,00
96	102	0,08	0,51	0,01	0,00	-0,01	0,02	99	0,02	0,19	0,19	0,03	0,13	0,01
	505	-0,02	0,50	0,04	0,00	0,05	-0,03	502	-0,08	0,17	0,22	0,03	0,02	-0,04
97	508	0,07	0,25	0,23	-0,01	0,01	-0,01	509	-0,08	-0,50	0,12	-0,06	-0,15	-0,02
	506	0,11	0,26	0,23	-0,02	-0,02	0,01	507	-0,04	-0,49	0,13	0,04	0,12	-0,01
98	105	0,03	0,14	0,23	-0,01	-0,07	0,02	106	-0,05	-0,26	0,11	-0,03	-0,17	0,04
	508	0,05	0,14	0,24	-0,02	-0,02	-0,02	509	-0,03	-0,26	0,12	0,01	0,17	-0,01

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
99	511	0,12	0,87	0,03	0,00	-0,03	0,00	508	-0,01	0,21	0,19	-0,01	0,01	0,01
	510	0,01	0,85	0,02	0,00	-0,01	-0,01	506	-0,12	0,19	0,18	-0,02	-0,02	-0,01
100	108	0,07	0,46	0,01	0,00	0,02	-0,02	105	0,01	0,14	0,16	-0,01	-0,07	-0,02
	511	-0,01	0,45	0,05	0,00	-0,04	0,02	508	-0,07	0,13	0,20	-0,02	-0,03	0,02
101	493	-0,03	-0,71	0,24	0,02	-0,11	0,04	513	-0,05	-0,76	0,12	-0,12	0,22	0,01
	492	0,02	-0,70	0,25	0,01	0,48	0,04	512	0,01	-0,75	0,13	0,07	0,12	0,01
102	90	-0,08	-0,39	0,28	-0,03	-0,17	-0,22	110	-0,08	-0,41	0,12	-0,14	-0,70	-0,18
	493	0,04	-0,37	0,27	0,12	0,37	0,10	513	0,04	-0,39	0,11	-0,12	0,22	0,14
103	513	-0,04	-0,76	0,00	-0,12	0,22	-0,02	497	-0,05	-0,80	-0,15	0,04	-0,05	-0,04
	512	0,02	-0,75	-0,03	0,07	0,12	-0,03	495	0,02	-0,79	-0,19	-0,01	0,42	-0,05
104	110	-0,08	-0,41	-0,01	-0,14	-0,70	0,16	94	-0,08	-0,43	-0,19	-0,02	-0,12	0,20
	513	0,05	-0,39	-0,01	-0,12	0,22	-0,15	497	0,04	-0,40	-0,19	0,11	0,32	-0,11
105	503	-0,02	-0,40	0,16	0,01	-0,07	0,02	515	-0,03	-0,45	0,10	-0,07	0,13	0,00
	501	0,01	-0,39	0,16	0,01	0,29	0,02	514	0,00	-0,45	0,10	0,04	0,07	0,01
106	100	-0,05	-0,23	0,18	-0,02	-0,10	-0,13	112	-0,05	-0,25	0,09	-0,08	-0,41	-0,11
	503	0,03	-0,22	0,17	0,07	0,23	0,06	515	0,02	-0,23	0,08	-0,07	0,13	0,08
107	515	-0,02	-0,45	0,02	-0,07	0,13	-0,02	509	-0,03	-0,49	-0,07	0,03	-0,02	-0,03
	514	0,02	-0,44	0,00	0,04	0,07	-0,02	507	0,01	-0,48	-0,09	-0,01	0,23	-0,03
108	112	-0,05	-0,25	0,02	-0,08	-0,41	0,09	106	-0,05	-0,26	-0,09	-0,01	-0,06	0,12
	515	0,03	-0,23	0,01	-0,07	0,13	-0,09	509	0,03	-0,25	-0,09	0,06	0,18	-0,07
109	518	0,05	-0,49	0,05	0,00	0,04	-0,01	519	0,12	-0,14	0,33	0,00	-0,01	0,00
	516	-0,12	-0,52	0,05	0,00	-0,05	-0,02	517	-0,05	-0,17	0,33	-0,03	0,02	-0,01
110	155	-0,27	-1,27	0,15	0,01	0,03	0,02	156	-0,09	-0,36	0,27	0,02	0,12	0,02
	518	-0,11	-1,24	0,18	0,00	0,04	-0,03	519	0,07	-0,32	0,30	0,01	0,04	-0,02
111	519	-0,06	-0,18	0,43	-0,01	-0,01	-0,01	521	0,02	0,22	0,32	0,07	0,27	0,02
	517	-0,04	-0,18	0,43	-0,02	0,02	-0,01	520	0,04	0,23	0,31	-0,08	-0,26	0,02
112	156	-0,07	-0,36	0,34	0,02	0,12	-0,03	157	0,11	0,56	0,26	0,03	0,15	-0,04
	519	-0,10	-0,37	0,40	0,01	0,04	0,03	521	0,09	0,56	0,32	-0,01	-0,14	0,03
113	524	-0,06	-0,13	0,38	0,01	0,02	0,00	525	0,02	0,28	0,24	-0,07	-0,24	-0,03
	522	-0,04	-0,12	0,38	0,01	-0,01	-0,01	523	0,05	0,28	0,24	0,09	0,26	-0,03
114	158	-0,05	-0,27	0,30	-0,01	-0,06	0,01	159	0,14	0,67	0,21	-0,02	-0,08	0,02
	524	-0,10	-0,28	0,35	0,00	-0,03	-0,04	525	0,09	0,66	0,25	0,00	0,12	-0,04
115	527	0,04	-0,44	0,05	0,00	-0,02	-0,01	524	0,11	-0,08	0,30	0,01	0,02	-0,01
	526	-0,11	-0,47	0,05	0,00	0,05	0,00	522	-0,04	-0,11	0,30	0,02	-0,01	0,00
116	160	-0,25	-1,15	0,13	-0,01	-0,03	-0,02	158	-0,07	-0,26	0,24	-0,01	-0,06	-0,03
	527	-0,10	-1,12	0,16	0,00	-0,01	0,00	524	0,08	-0,23	0,27	-0,01	-0,03	0,00
117	530	-0,03	-0,11	0,26	0,00	-0,01	-0,01	531	0,01	0,11	0,20	0,04	0,16	0,01
	528	-0,02	-0,11	0,26	-0,01	0,01	-0,01	529	0,02	0,11	0,20	-0,05	-0,15	0,01
118	161	-0,04	-0,22	0,21	0,02	0,08	-0,03	162	0,06	0,29	0,16	0,02	0,10	-0,03
	530	-0,06	-0,23	0,24	0,01	0,02	0,02	531	0,05	0,29	0,20	-0,01	-0,09	0,01
119	533	0,03	-0,27	0,03	0,00	0,03	-0,01	530	0,07	-0,08	0,20	0,00	0,00	-0,01
	532	-0,07	-0,29	0,03	0,00	-0,03	-0,01	528	-0,03	-0,10	0,20	-0,02	0,01	-0,01
120	163	-0,16	-0,74	0,09	0,00	0,01	0,01	161	-0,06	-0,22	0,16	0,02	0,08	0,01
	533	-0,06	-0,72	0,11	0,00	0,03	-0,02	530	0,04	-0,20	0,18	0,01	0,03	-0,02
121	536	-0,03	-0,05	0,21	0,01	0,02	0,00	537	0,01	0,16	0,13	-0,04	-0,13	-0,02
	534	-0,02	-0,05	0,21	0,01	-0,01	-0,01	535	0,02	0,17	0,12	0,05	0,15	-0,02
122	164	-0,02	-0,13	0,17	-0,01	-0,03	0,01	165	0,08	0,40	0,11	-0,01	-0,04	0,01
	536	-0,05	-0,14	0,19	0,00	-0,01	-0,03	537	0,05	0,39	0,13	0,00	0,06	-0,02
123	539	0,02	-0,22	0,03	0,00	-0,01	-0,01	536	0,06	-0,03	0,17	0,00	0,01	-0,01
	538	-0,06	-0,24	0,03	0,00	0,03	0,00	534	-0,02	-0,05	0,16	0,01	0,00	0,00
124	166	-0,13	-0,62	0,07	0,00	-0,01	-0,02	164	-0,03	-0,13	0,13	-0,01	-0,03	-0,02
	539	-0,06	-0,60	0,09	0,00	0,00	0,00	536	0,04	-0,11	0,15	0,00	-0,02	0,00
125	521	-0,03	0,21	0,25	0,01	-0,30	0,04	541	-0,03	0,25	0,12	-0,08	-0,03	0,01
	520	0,04	0,23	0,24	-0,03	0,19	0,04	540	0,04	0,26	0,12	0,13	-0,09	0,01
126	157	0,12	0,56	0,14	-0,08	-0,42	-0,11	167	0,11	0,53	0,08	-0,12	-0,60	-0,11
	521	0,03	0,54	0,19	0,10	0,13	0,08	541	0,03	0,51	0,12	-0,09	-0,08	0,08
127	541	-0,04	0,24	-0,03	-0,08	-0,03	-0,03	525	-0,03	0,27	-0,17	0,02	-0,26	-0,05
	540	0,04	0,26	-0,02	0,13	-0,09	-0,03	523	0,05	0,29	-0,16	-0,04	0,14	-0,06
128	167	0,11	0,53	0,00	-0,12	-0,60	0,09	159	0,14	0,66	-0,07	-0,08	-0,38	0,09
	541	0,02	0,51	-0,02	-0,09	-0,08	-0,09	525	0,05	0,65	-0,10	0,09	0,09	-0,09
129	531	-0,02	0,10	0,16	0,00	-0,18	0,02	543	-0,01	0,13	0,09	-0,05	-0,01	0,00
	529	0,02	0,11	0,16	-0,01	0,12	0,02	542	0,03	0,14	0,09	0,08	-0,05	0,01
130	162	0,06	0,29	0,10	-0,05	-0,24	-0,07	168	0,06	0,30	0,07	-0,07	-0,36	-0,07
	531	0,02	0,28	0,13	0,06	0,08	0,04	543	0,02	0,29	0,09	-0,05	-0,04	0,04
131	543	-0,02	0,13	0,00	-0,05	-0,01	-0,02	537	-0,02	0,16	-0,08	0,02	-0,14	-0,03
	542	0,02	0,14	0,01	0,08	-0,05	-0,02	535	0,03	0,17	-0,08	-0,03	0,08	-0,04
132	168	0,06	0,29	0,02	-0,07	-0,36	0,05	165	0,08	0,39	-0,03	-0,04	-0,21	0,05
	543	0,01	0,28	0,01	-0,05	-0,04	-0,06	537	0,03	0,38	-0,04	0,06	0,05	-0,06
133	546	-0,10	-1,89	0,00	0,00	0,01	0,01	547	0,16	-0,56	0,11	-0,03	0,00	0,01
	544	-0,16	-1,90	0,03	0,00	-0,01	-0,01	545	0,11	-0,58	0,14	-0,03	0,03	-0,01
134	211	-0,44	-2,24	0,17	0,01	0,06	-0,01	212	-0,13	-0,66	0,09	-0,01	-0,07	0,00
	546	-0,11	-2,17	0,13	-0,01	-0,03	0,02	547	0,20	-0,60	0,05	-0,02	0,03	0,03
135	547	-0,18	-0,67	0,16	-0,03	0,00	-0,01	549	0,13	0,87	0,13	0,01	0,09	-0,01
	545	-0,17	-0,66	0,14	-0,02	0,03	0,01	548	0,14	0,87	0,11	-0,04	-0,10	0,01
136	212	-0,12	-0,67	0,05	-0,01	-0,07	0,03	213	0,21	1,02	0,09	-0,02	-0,08	0,04
	547	-0,19	-0,68	0,10	-0,02	0,03	0,01	549	0,15	1,01	0,15	0,01	0,09	0,02
137	552	-0,18	-0,52	0,15	0,03	0,01	0,01	553	0,12	0,99	0,11	-0,01	-0,07	0,01
	550	-0,16	-0,52	0,13	0,02	-0,01	-0,01	551	0,14	1,00	0,09	0,04	0,12	-0,02
138	214	-0,09	-0,52	0,04	0,01	0,06	-0,02	215	0,24	1,16	0,10	0,03	0,16	-0,03
	552	-0,19	-0,54	0,08	0,02	0,00	-0,02	553	0,15	1,14	0,14	-0,02	-0,11	-0,03
139	555	-0,10	-1,74	0,01	0,00	0,01	-0,01	552	0,16	-0,42	0,11	0,02	0,01	-0,01
	554	-0,16	-1,75	0,02	0,00	0,03	0,01	550	0,11	-0,43	0,12	0,03	-0,01	0,01
140	216	-0,41	-2,05	0,15	0,00	-0,01	0,00	214	-0,10	-0,51	0,08	0,01	0,06	-0,01
	555	-0,11	-1,99	0,12	0,00	0,04	-0,02	552	0,20	-0,45	0,04	0,02	0,00	-0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
141	558	-0,10	-0,42	0,10	-0,01	0,01	-0,01	559	0,07	0,47	0,08	0,00	0,06	0,00
	556	-0,10	-0,41	0,09	-0,01	0,02	0,00	557	0,08	0,48	0,07	-0,03	-0,06	0,01
142	217	-0,08	-0,42	0,04	0,00	-0,02	0,01	218	0,12	0,56	0,06	-0,01	-0,03	0,02
	558	-0,11	-0,42	0,07	-0,01	0,02	0,00	559	0,09	0,56	0,09	0,00	0,05	0,01
143	561	-0,06	-1,12	0,00	0,00	0,01	0,01	558	0,09	-0,36	0,07	-0,01	0,01	0,01
	560	-0,09	-1,12	0,02	0,00	-0,01	-0,01	556	0,06	-0,36	0,09	-0,01	0,02	-0,01
144	219	-0,27	-1,34	0,10	0,01	0,04	-0,01	217	-0,08	-0,42	0,06	0,00	-0,02	0,00
	561	-0,07	-1,30	0,08	0,00	-0,01	0,01	558	0,12	-0,38	0,04	-0,01	0,02	0,01
145	564	-0,10	-0,27	0,09	0,02	0,01	0,01	565	0,07	0,60	0,06	-0,01	-0,04	0,01
	562	-0,09	-0,27	0,08	0,01	0,00	-0,01	563	0,08	0,60	0,05	0,02	0,08	-0,01
146	220	-0,05	-0,27	0,03	0,01	0,04	-0,01	221	0,15	0,71	0,06	0,02	0,10	-0,01
	564	-0,11	-0,28	0,05	0,01	0,00	-0,01	565	0,09	0,69	0,08	-0,01	-0,06	-0,01
147	567	-0,06	-0,97	0,01	0,00	0,01	-0,01	564	0,09	-0,21	0,07	0,01	0,01	-0,01
	566	-0,09	-0,97	0,01	0,00	0,02	0,01	562	0,06	-0,22	0,07	0,02	0,00	0,01
148	222	-0,23	-1,15	0,09	0,00	0,00	0,00	220	-0,05	-0,27	0,05	0,01	0,04	0,00
	567	-0,06	-1,12	0,06	0,00	0,02	-0,01	564	0,11	-0,24	0,03	0,01	0,00	-0,01
149	549	-0,01	0,85	0,10	0,00	-0,25	0,01	569	0,01	0,93	0,05	-0,01	-0,21	0,00
	548	0,01	0,85	0,07	-0,02	-0,18	0,00	568	0,03	0,94	0,02	0,03	-0,20	0,00
150	213	0,21	1,02	-0,06	-0,07	-0,34	0,05	223	0,20	0,97	0,00	-0,04	-0,18	0,02
	549	0,01	0,98	0,00	0,01	-0,18	0,01	569	0,00	0,93	0,06	-0,02	-0,26	-0,02
151	569	-0,01	0,93	-0,04	-0,01	-0,21	-0,01	553	0,00	0,97	-0,09	0,00	-0,25	-0,01
	568	0,02	0,93	0,01	0,03	-0,20	0,00	551	0,03	0,98	-0,05	-0,01	-0,18	-0,01
152	223	0,20	0,97	0,01	-0,04	-0,18	-0,02	215	0,24	1,17	0,07	-0,07	-0,35	-0,04
	569	-0,01	0,93	-0,03	-0,02	-0,26	0,02	553	0,03	1,12	0,03	0,02	-0,16	-0,01
153	559	-0,01	0,46	0,06	0,00	-0,15	0,01	571	0,01	0,54	0,03	-0,01	-0,12	0,00
	557	0,01	0,46	0,05	-0,01	-0,10	0,00	570	0,02	0,54	0,02	0,02	-0,12	0,00
154	218	0,12	0,56	-0,03	-0,04	-0,20	0,03	224	0,12	0,57	0,00	-0,02	-0,12	0,01
	559	0,00	0,54	0,01	0,01	-0,10	0,01	571	0,00	0,54	0,04	-0,01	-0,15	-0,01
155	571	-0,01	0,53	-0,02	-0,01	-0,12	0,00	565	0,00	0,59	-0,05	0,00	-0,15	-0,01
	570	0,01	0,54	0,01	0,02	-0,12	0,00	563	0,02	0,59	-0,02	-0,01	-0,10	-0,01
156	224	0,12	0,57	0,00	-0,02	-0,12	0,00	221	0,15	0,71	0,04	-0,04	-0,21	-0,02
	571	-0,01	0,54	-0,01	-0,01	-0,15	0,01	565	0,02	0,68	0,02	0,01	-0,09	-0,01
157	574	-0,18	-1,74	-0,03	0,00	-0,04	0,03	575	0,06	-0,53	-0,18	-0,04	0,01	0,02
	572	-0,06	-1,71	-0,03	0,00	0,03	0,00	573	0,18	-0,51	-0,17	-0,01	0,01	0,00
158	267	-0,22	-1,35	0,04	0,02	0,09	-0,05	268	-0,04	-0,47	-0,11	-0,05	-0,25	-0,04
	574	0,00	-1,30	-0,08	-0,01	-0,10	0,07	575	0,17	-0,43	-0,22	-0,04	0,01	0,08
159	575	-0,14	-0,61	-0,24	-0,04	0,01	0,00	577	0,14	0,80	-0,12	-0,07	-0,14	-0,03
	573	-0,16	-0,61	-0,28	-0,02	0,01	0,02	576	0,12	0,80	-0,16	0,03	0,13	-0,01
160	268	-0,09	-0,45	-0,24	-0,05	-0,25	0,08	269	0,13	0,63	-0,08	-0,04	-0,18	0,11
	575	-0,13	-0,46	-0,29	-0,04	0,01	-0,04	577	0,09	0,62	-0,13	0,00	0,21	-0,01
161	580	-0,14	-0,48	-0,21	0,02	0,00	0,02	581	0,14	0,91	-0,09	0,07	0,15	0,04
	578	-0,16	-0,48	-0,25	0,02	0,00	0,00	579	0,11	0,90	-0,13	-0,04	-0,10	0,02
162	270	-0,07	-0,35	-0,22	0,03	0,16	-0,05	271	0,14	0,71	-0,05	0,04	0,21	-0,07
	580	-0,13	-0,36	-0,26	0,03	0,03	0,04	581	0,08	0,70	-0,09	0,00	-0,21	0,01
163	583	-0,17	-1,60	-0,03	0,00	0,05	0,00	580	0,06	-0,40	-0,15	0,03	0,00	0,00
	582	-0,07	-1,58	-0,03	0,00	-0,01	0,02	578	0,17	-0,38	-0,16	0,02	0,00	0,02
164	272	-0,20	-1,23	0,03	0,00	0,01	0,03	270	-0,02	-0,37	-0,10	0,03	0,16	0,02
	583	-0,01	-1,19	-0,08	0,00	0,07	-0,02	580	0,16	-0,33	-0,20	0,04	0,03	-0,03
165	586	-0,09	-0,40	-0,12	-0,02	0,01	0,00	587	0,08	0,47	-0,07	-0,04	-0,07	-0,01
	584	-0,10	-0,40	-0,15	-0,01	0,01	0,01	585	0,07	0,47	-0,09	0,02	0,07	0,00
166	273	-0,06	-0,31	-0,13	-0,03	-0,14	0,05	274	0,08	0,39	-0,05	-0,02	-0,10	0,07
	586	-0,08	-0,31	-0,15	-0,02	0,01	-0,02	587	0,06	0,39	-0,07	0,00	0,12	0,00
167	589	-0,10	-1,09	-0,02	0,00	-0,02	0,02	586	0,04	-0,35	-0,09	-0,03	0,01	0,02
	588	-0,04	-1,07	-0,01	0,00	0,02	0,01	584	0,10	-0,34	-0,08	-0,01	0,01	0,00
168	275	-0,15	-0,89	0,03	0,01	0,07	-0,03	273	-0,03	-0,32	-0,06	-0,03	-0,14	-0,02
	589	-0,01	-0,87	-0,04	-0,01	-0,06	0,04	586	0,11	-0,29	-0,12	-0,03	0,01	0,05
169	592	-0,09	-0,27	-0,10	0,01	0,01	0,02	593	0,08	0,57	-0,03	0,04	0,08	0,03
	590	-0,10	-0,27	-0,12	0,01	0,00	0,00	591	0,07	0,57	-0,05	-0,02	-0,04	0,01
170	276	-0,04	-0,20	-0,11	0,02	0,09	-0,02	277	0,10	0,48	-0,01	0,03	0,13	-0,04
	592	-0,08	-0,21	-0,13	0,02	0,02	0,02	593	0,05	0,47	-0,03	0,00	-0,12	0,01
171	595	-0,10	-0,95	-0,01	0,00	0,03	0,00	592	0,05	-0,22	-0,07	0,02	0,01	0,00
	594	-0,05	-0,94	-0,02	0,00	0,00	0,02	590	0,10	-0,21	-0,08	0,01	0,00	0,02
172	278	-0,13	-0,78	0,03	0,00	0,02	0,01	276	-0,02	-0,21	-0,04	0,02	0,09	0,01
	595	-0,01	-0,75	-0,04	0,00	0,04	-0,01	592	0,10	-0,19	-0,10	0,02	0,02	-0,01
173	577	0,01	0,78	-0,11	-0,02	0,08	-0,04	597	0,03	0,86	-0,05	0,11	-0,26	-0,01
	576	-0,02	0,78	-0,14	-0,01	-0,47	-0,03	596	0,00	0,86	-0,08	-0,07	-0,13	-0,01
174	269	0,12	0,63	-0,16	0,03	0,16	0,21	279	0,13	0,69	-0,06	0,12	0,58	0,17
	577	-0,04	0,60	-0,15	-0,12	-0,45	-0,09	597	-0,03	0,66	-0,04	0,11	-0,23	-0,13
175	597	0,02	0,86	-0,01	0,11	-0,26	0,03	581	0,02	0,89	0,07	-0,03	0,04	0,06
	596	-0,02	0,85	0,03	-0,07	-0,13	0,02	579	-0,01	0,88	0,10	0,01	-0,42	0,05
176	279	0,13	0,69	0,00	0,12	0,58	-0,15	271	0,13	0,72	0,12	0,02	0,10	-0,19
	597	-0,04	0,66	0,00	0,11	-0,23	0,15	581	-0,04	0,68	0,11	-0,11	-0,39	0,11
177	587	0,00	0,46	-0,06	-0,01	0,03	-0,02	599	0,02	0,53	-0,04	0,06	-0,15	0,00
	585	-0,01	0,45	-0,08	-0,01	-0,27	-0,01	598	0,00	0,52	-0,05	-0,04	-0,08	0,00
178	274	0,07	0,39	-0,10	0,01	0,06	0,13	280	0,08	0,43	-0,05	0,06	0,32	0,10
	587	-0,02	0,37	-0,09	-0,07	-0,26	-0,04	599	-0,01	0,41	-0,03	0,06	-0,15	-0,07
179	599	0,01	0,52	-0,02	0,06	-0,15	0,02	593	0,02	0,56	0,02	-0,02	0,00	0,04
	598	-0,01	0,52	0,01	-0,04	-0,08	0,02	591	0,00	0,56	0,05	0,01	-0,23	0,03
180	280	0,08	0,43	-0,01	0,06	0,32	-0,08	277	0,09	0,48	0,06	0,01	0,03	-0,10
	599	-0,03	0,41	-0,01	0,06	-0,15	0,09	593	-0,02	0,46	0,06	-0,06	-0,22	0,06
181	602	-0,10	-0,93	0,00	0,01	-0,05	0,03	603	0,03	-0,28	-0,04	-0,05	-0,03	0,02
	600	-0,03	-0,91	-0,06	-0,01	0,04	0,02	601	0,10	-0,27	-0,10	0,02	0,03	0,01
182	323	-0,10	-0,72	0,06	0,02	0,09	-0,06	324	-0,01	-0,24	0,06	-0,06	-0,32	-0,05
	602	0,00	-0,70	-0,14	-0,01	-0,14	0,08	603	0,10	-0,22	-0,15	-0,04	0,01	0,08

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO6: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
183	603	-0,11	-0,33	-0,14	-0,04	-0,03	0,01	605	0,05	0,43	-0,04	-0,10	-0,08	-0,04
	601	-0,06	-0,32	-0,20	0,01	0,03	0,02	604	0,09	0,44	-0,10	0,03	0,06	-0,03
184	324	-0,03	-0,24	-0,15	-0,06	-0,32	0,09	325	0,09	0,37	0,07	-0,02	-0,10	0,13
	603	-0,08	-0,25	-0,24	-0,03	0,01	-0,05	605	0,04	0,36	-0,03	-0,07	0,09	-0,01
185	608	-0,10	-0,27	-0,12	0,01	0,03	0,01	609	0,05	0,47	-0,01	0,12	0,10	0,06
	606	-0,06	-0,26	-0,17	0,00	-0,02	0,01	607	0,09	0,48	-0,06	-0,04	-0,06	0,05
186	326	-0,02	-0,20	-0,12	0,03	0,17	-0,04	327	0,09	0,38	0,09	0,02	0,10	-0,08
	608	-0,09	-0,21	-0,21	0,01	0,03	0,06	609	0,03	0,37	0,00	0,08	-0,09	0,02
187	611	-0,10	-0,85	0,00	0,00	0,05	0,01	608	0,03	-0,22	-0,03	0,03	0,03	0,01
	610	-0,03	-0,84	-0,05	0,00	-0,03	0,02	606	0,10	-0,21	-0,08	-0,01	-0,02	0,02
188	328	-0,09	-0,68	0,05	0,01	0,06	0,03	326	0,00	-0,20	0,07	0,03	0,17	0,02
	611	0,00	-0,66	-0,13	0,00	0,07	-0,01	608	0,09	-0,18	-0,12	0,03	0,03	-0,01
189	605	0,01	0,43	-0,07	-0,08	0,23	-0,09	613	0,02	0,48	-0,04	0,23	-0,21	-0,04
	604	-0,02	0,43	-0,09	0,00	-0,43	-0,06	612	-0,01	0,47	-0,06	-0,11	-0,03	0,00
190	325	0,07	0,38	-0,10	0,05	0,26	0,38	329	0,07	0,36	-0,05	0,28	1,38	0,33
	605	-0,01	0,36	-0,09	-0,21	-0,43	-0,21	613	-0,02	0,35	-0,04	0,21	-0,29	-0,26
191	613	0,02	0,47	-0,01	0,23	-0,21	0,07	609	0,01	0,47	0,03	-0,09	0,17	0,12
	612	-0,02	0,47	0,01	-0,11	-0,03	0,03	607	-0,02	0,46	0,05	0,02	-0,38	0,08
192	329	0,07	0,36	0,01	0,28	1,38	-0,30	327	0,07	0,39	0,07	0,04	0,20	-0,35
	613	-0,02	0,35	-0,01	0,22	-0,29	0,28	609	-0,01	0,37	0,05	-0,20	-0,36	0,24
193	616	-0,07	-0,22	-0,10	-0,02	-0,01	0,01	617	0,03	0,27	-0,04	-0,07	-0,06	-0,02
	614	-0,04	-0,21	-0,14	0,00	0,01	0,02	615	0,06	0,27	-0,08	0,02	0,05	-0,01
194	330	-0,02	-0,15	-0,10	-0,03	-0,16	0,05	331	0,05	0,22	0,02	-0,01	-0,07	0,08
	616	-0,05	-0,16	-0,16	-0,01	0,01	-0,02	617	0,02	0,21	-0,04	-0,05	0,07	0,01
195	619	-0,07	-0,60	0,00	0,00	-0,03	0,02	616	0,01	-0,19	-0,04	-0,03	-0,01	0,02
	618	-0,02	-0,59	-0,03	0,00	0,02	0,02	614	0,07	-0,18	-0,07	0,01	0,02	0,01
196	332	-0,06	-0,44	0,03	0,01	0,07	-0,03	330	0,00	-0,16	0,02	-0,03	-0,16	-0,03
	619	0,01	-0,43	-0,09	-0,01	-0,07	0,05	616	0,06	-0,14	-0,10	-0,03	0,00	0,05
197	622	-0,06	-0,16	-0,08	0,01	0,02	0,01	623	0,03	0,31	-0,01	0,07	0,07	0,04
	620	-0,04	-0,15	-0,11	0,00	-0,01	0,01	621	0,05	0,31	-0,04	-0,03	-0,05	0,04
198	333	-0,01	-0,11	-0,09	0,02	0,11	-0,02	334	0,06	0,23	0,05	0,01	0,06	-0,04
	622	-0,05	-0,12	-0,14	0,01	0,02	0,04	623	0,02	0,22	0,00	0,05	-0,06	0,02
199	625	-0,06	-0,53	0,00	0,00	0,04	0,01	622	0,02	-0,13	-0,03	0,02	0,02	0,01
	624	-0,02	-0,52	-0,03	0,00	-0,02	0,02	620	0,06	-0,12	-0,06	0,00	-0,01	0,02
200	335	-0,05	-0,40	0,03	0,01	0,05	0,02	333	0,00	-0,12	0,03	0,02	0,11	0,02
	625	0,00	-0,39	-0,08	0,00	0,04	0,00	622	0,05	-0,11	-0,08	0,02	0,02	0,00
201	617	0,01	0,27	-0,05	-0,06	0,13	-0,05	627	0,01	0,30	-0,03	0,14	-0,13	-0,02
	615	-0,01	0,26	-0,07	0,00	-0,26	-0,03	626	-0,01	0,30	-0,05	-0,07	-0,02	0,00
202	331	0,04	0,23	-0,08	0,03	0,16	0,24	336	0,04	0,22	-0,04	0,17	0,86	0,21
	617	-0,01	0,22	-0,07	-0,13	-0,26	-0,12	627	-0,01	0,21	-0,04	0,13	-0,18	-0,15
203	627	0,01	0,30	-0,01	0,14	-0,13	0,04	623	0,01	0,31	0,02	-0,06	0,11	0,08
	626	-0,01	0,30	0,00	-0,07	-0,02	0,02	621	-0,01	0,30	0,03	0,01	-0,24	0,05
204	336	0,04	0,22	0,00	0,17	0,86	-0,18	334	0,04	0,24	0,04	0,03	0,13	-0,21
	627	-0,02	0,21	-0,02	0,13	-0,18	0,18	623	-0,01	0,23	0,03	-0,12	-0,23	0,15
205	630	-0,15	-0,39	0,07	0,00	-0,02	0,01	631	-0,09	-0,11	0,05	0,01	-0,01	0,01
	628	0,05	-0,35	-0,15	0,00	0,05	0,02	629	0,11	-0,07	-0,16	0,05	0,04	0,02
206	402	0,24	0,04	-0,13	-0,03	-0,17	0,05	403	0,21	-0,15	0,42	0,00	0,00	0,04
	630	0,15	0,02	-0,61	0,01	0,02	0,00	631	0,11	-0,17	-0,06	0,01	-0,05	-0,01
207	631	-0,01	-0,09	-0,21	0,03	-0,01	0,02	633	0,04	0,18	0,04	-0,07	-0,08	-0,03
	629	-0,02	-0,09	-0,33	0,03	0,03	0,03	632	0,04	0,18	-0,08	0,10	0,08	-0,02
208	403	0,01	-0,07	-0,17	0,00	0,00	0,02	404	0,03	0,06	0,16	-0,01	-0,07	0,03
	631	0,00	-0,07	-0,32	0,02	-0,05	0,00	633	0,03	0,06	0,00	-0,04	0,07	0,01
209	636	-0,01	-0,08	-0,19	-0,03	0,01	0,02	637	0,04	0,18	0,06	0,06	0,10	0,06
	634	-0,02	-0,08	-0,31	-0,01	-0,03	0,01	635	0,04	0,18	-0,07	-0,12	-0,10	0,05
210	405	0,01	-0,07	-0,15	-0,01	-0,03	0,00	406	0,03	0,06	0,16	0,01	0,07	0,00
	636	0,00	-0,07	-0,30	-0,02	0,07	0,03	637	0,02	0,05	0,01	0,03	-0,08	0,03
211	639	-0,14	-0,37	0,07	0,00	0,03	0,03	636	-0,09	-0,10	0,06	-0,02	0,01	0,02
	638	0,05	-0,33	-0,14	0,00	-0,06	0,03	634	0,10	-0,06	-0,16	-0,03	-0,04	0,02
212	407	0,23	0,03	-0,12	0,06	0,31	-0,06	405	0,20	-0,14	0,42	-0,01	-0,03	-0,05
	639	0,14	0,01	-0,59	-0,02	-0,04	0,06	636	0,11	-0,16	-0,05	-0,01	0,07	0,07
213	633	0,00	0,18	-0,06	0,05	0,69	-0,07	641	0,01	0,20	-0,02	0,06	-0,24	-0,02
	632	-0,02	0,17	-0,09	0,01	-0,69	-0,07	640	-0,02	0,20	-0,04	-0,24	0,18	-0,02
214	404	0,01	0,08	-0,06	0,16	0,80	0,17	408	0,02	0,12	-0,01	0,10	0,49	0,17
	633	-0,03	0,07	-0,07	-0,25	-0,79	-0,10	641	-0,02	0,11	-0,02	0,14	0,12	-0,11
215	641	0,01	0,20	0,01	0,06	-0,24	0,05	637	0,00	0,18	0,05	0,05	0,65	0,10
	640	-0,01	0,20	0,02	-0,24	0,18	0,05	635	-0,02	0,17	0,06	0,03	-0,64	0,10
216	408	0,02	0,12	0,00	0,10	0,49	-0,13	406	0,01	0,07	0,04	0,15	0,76	-0,14
	641	-0,02	0,11	0,01	0,13	0,12	0,14	637	-0,03	0,06	0,04	-0,23	-0,75	0,13
217	644	-0,01	-0,05	-0,12	0,02	-0,01	0,02	645	0,02	0,11	0,03	-0,05	-0,05	-0,01
	642	-0,01	-0,05	-0,20	0,01	0,02	0,02	643	0,02	0,11	-0,05	0,07	0,05	-0,01
218	409	0,01	-0,04	-0,10	0,00	0,00	0,02	410	0,02	0,05	0,10	-0,01	-0,04	0,03
	644	0,00	-0,04	-0,19	0,01	-0,03	0,01	645	0,02	0,04	0,00	-0,03	0,04	0,01
219	647	-0,09	-0,24	0,05	0,00	-0,01	0,02	644	-0,06	-0,07	0,04	0,01	-0,01	0,02
	646	0,03	-0,21	-0,09	0,00	0,02	0,02	642	0,07	-0,04	-0,10	0,02	0,02	0,02
220	411	0,15	0,02	-0,08	-0,02	-0,10	0,04	409	0,13	-0,09	0,27	0,00	0,00	0,03
	647	0,09	0,01	-0,38	0,01	0,01	0,01	644	0,07	-0,10	-0,03	0,00	-0,03	0,00
221	650	-0,01	-0,05	-0,11	-0,02	0,01	0,02	651	0,02	0,10	0,03	0,05	0,05	0,04
	648	-0,01	-0,05	-0,17	-0,01	-0,02	0,01	649	0,02	0,10	-0,03	-0,07	-0,06	0,04
222	412	0,00	-0,04	-0,09	0,00	-0,02	0,00	413	0,02	0,04	0,10	0,01	0,03	0,00
	650	0,00	-0,04	-0,17	-0,01	0,05	0,03	651	0,01	0,04	0,02	0,03	-0,04	0,02
223	653	-0,08	-0,21	0,04	0,00	0,03	0,03	650	-0,05	-0,06	0,04	-0,01	0,01	0,02
	652	0,03	-0,19	-0,08	0,00	-0,04	0,02	648	0,06	-0,04	-0,08	-0,02	-0,02	0,02
224	414	0,13	0,01	-0,07	0,05	0,23	-0,04	412	0,12	-0,08	0,25	0,00	-0,02	-0,03
	653	0,08	0,00	-0,34	-0,01	-0,03	0,05	650	0,06	-0,09	-0,02	0,00	0,05	0,06

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
225	645	0,00	0,11	-0,04	0,02	0,40	-0,04	655	0,00	0,12	-0,02	0,06	-0,14	-0,01
	643	-0,01	0,11	-0,05	0,02	-0,40	-0,04	654	-0,01	0,12	-0,03	-0,14	0,10	0,00
226	410	0,01	0,06	-0,04	0,09	0,47	0,14	415	0,01	0,07	-0,02	0,08	0,41	0,13
	645	-0,01	0,05	-0,04	-0,16	-0,46	-0,07	655	-0,01	0,06	-0,02	0,10	0,04	-0,08
227	655	0,01	0,12	0,00	0,06	-0,14	0,04	651	0,00	0,10	0,03	0,02	0,37	0,07
	654	-0,01	0,12	0,01	-0,14	0,10	0,04	649	-0,01	0,10	0,03	0,02	-0,37	0,07
228	415	0,01	0,07	0,00	0,08	0,41	-0,10	413	0,01	0,05	0,02	0,09	0,43	-0,11
	655	-0,01	0,06	0,00	0,10	0,04	0,11	651	-0,02	0,04	0,02	-0,14	-0,43	0,10
229	658	-0,08	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,01	659	-0,07	-0,05	-0,02	0,00	-0,01	0,02
	656	0,10	-0,05	0,04	0,00	0,01	0,02	657	0,11	-0,01	0,10	-0,01	0,01	0,02
230	469	0,10	0,06	-0,09	0,01	0,05	0,00	470	0,08	-0,04	0,16	0,00	0,00	0,00
	658	0,06	0,05	-0,20	0,00	-0,01	0,02	659	0,04	-0,05	0,04	0,00	-0,01	0,02
231	659	-0,01	-0,04	-0,21	0,01	0,00	0,02	661	0,01	0,05	0,05	-0,07	-0,03	0,00
	657	-0,02	-0,04	-0,17	-0,02	0,01	0,03	660	0,00	0,04	0,09	0,05	0,02	0,00
232	470	0,00	-0,01	-0,13	0,00	0,00	0,01	471	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,01	0,03
	659	0,01	-0,01	-0,14	0,01	0,00	0,00	661	0,01	0,00	0,10	-0,06	0,00	0,02
233	664	-0,01	-0,04	-0,20	-0,01	0,01	0,02	665	0,01	0,04	0,05	0,06	0,04	0,04
	662	-0,02	-0,05	-0,16	0,02	-0,02	0,01	663	0,00	0,04	0,09	-0,05	-0,04	0,03
234	472	0,00	-0,01	-0,13	0,00	-0,02	0,01	473	0,00	0,00	0,10	0,00	0,01	0,00
	664	0,01	-0,01	-0,14	-0,01	0,04	0,03	665	0,01	0,00	0,10	0,05	-0,01	0,01
235	667	-0,08	-0,08	-0,08	0,00	0,03	0,04	664	-0,07	-0,05	-0,02	0,00	0,02	0,02
	666	0,10	-0,05	0,03	0,00	-0,03	0,03	662	0,10	-0,01	0,10	0,01	-0,02	0,02
236	474	0,09	0,05	-0,08	0,04	0,18	-0,02	472	0,08	-0,04	0,16	0,00	-0,02	-0,02
	667	0,05	0,04	-0,20	-0,01	-0,02	0,05	664	0,04	-0,05	0,04	0,00	0,04	0,05
237	661	0,01	0,04	-0,02	0,06	0,74	-0,03	669	0,01	0,03	-0,01	0,07	-0,26	0,00
	660	0,00	0,04	-0,02	-0,09	-0,79	-0,03	668	0,00	0,02	-0,01	-0,06	0,23	-0,01
238	471	0,00	0,00	-0,03	0,14	0,69	0,18	475	-0,01	-0,02	-0,03	0,10	0,51	0,17
	661	0,00	0,00	-0,02	-0,23	-0,71	-0,11	669	-0,01	-0,02	-0,01	0,14	0,09	-0,12
239	669	0,01	0,03	0,01	0,07	-0,26	0,03	665	0,01	0,03	0,02	0,07	0,73	0,06
	668	0,00	0,02	0,01	-0,06	0,23	0,04	663	0,00	0,03	0,02	-0,09	-0,77	0,07
240	475	-0,01	-0,02	0,03	0,10	0,51	-0,14	473	0,00	0,00	0,04	0,14	0,68	-0,15
	669	-0,01	-0,02	0,01	0,14	0,09	0,15	665	0,00	0,00	0,02	-0,22	-0,69	0,14
241	672	0,00	-0,03	-0,12	0,01	0,01	0,01	673	0,02	0,05	0,04	-0,01	-0,02	0,01
	670	-0,02	-0,03	-0,11	-0,01	0,01	0,02	671	0,00	0,04	0,05	0,04	0,02	0,02
242	476	0,00	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,01	477	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	0,01
	672	0,01	0,00	-0,09	0,01	0,00	0,01	673	0,02	0,01	0,05	0,00	0,02	0,01
243	675	-0,05	-0,07	-0,05	0,00	0,01	0,01	672	-0,04	-0,03	-0,02	0,00	0,00	0,02
	674	0,06	-0,04	0,02	0,00	0,01	0,01	670	0,07	-0,01	0,06	0,00	0,01	0,02
244	478	0,06	0,03	-0,06	0,00	0,01	0,01	476	0,05	-0,03	0,08	0,00	0,00	0,01
	675	0,04	0,03	-0,12	0,00	0,00	0,02	672	0,03	-0,03	0,02	0,00	0,00	0,02
245	678	0,00	-0,03	-0,11	-0,01	0,00	0,03	679	0,01	0,04	0,04	0,00	0,02	0,03
	676	-0,01	-0,03	-0,10	0,01	-0,02	0,02	677	0,00	0,04	0,05	-0,04	-0,03	0,02
246	479	0,00	-0,01	-0,08	0,00	-0,02	0,01	480	0,00	0,00	0,05	0,00	0,02	0,02
	678	0,01	-0,01	-0,08	0,00	0,03	0,02	679	0,01	0,01	0,04	-0,01	-0,02	0,02
247	681	-0,05	-0,07	-0,05	0,00	0,02	0,03	678	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,02
	680	0,05	-0,05	0,02	0,00	-0,03	0,03	676	0,06	-0,01	0,06	0,00	-0,02	0,02
248	481	0,05	0,01	-0,04	0,04	0,18	-0,03	479	0,04	-0,02	0,08	0,00	-0,02	-0,02
	681	0,03	0,01	-0,11	-0,01	-0,03	0,05	678	0,02	-0,03	0,02	0,00	0,03	0,05
249	673	0,00	0,04	-0,01	0,09	0,47	0,01	683	0,00	0,03	0,00	-0,04	-0,15	0,02
	671	0,00	0,04	-0,01	-0,05	-0,48	-0,01	682	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,15	0,00
250	477	0,00	0,01	-0,01	0,09	0,47	0,01	482	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,15	0,02
	673	-0,01	0,00	-0,02	-0,10	-0,47	0,01	683	0,00	0,01	0,00	0,03	0,16	0,01
251	683	0,00	0,03	0,01	-0,04	-0,15	0,01	679	0,00	0,03	0,01	0,09	0,44	0,02
	682	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,15	0,03	677	0,00	0,03	0,01	-0,04	-0,45	0,04
252	482	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,15	0,01	480	0,00	0,01	0,01	0,09	0,44	0,02
	683	0,00	0,01	0,00	0,02	0,16	0,02	679	0,00	0,00	0,01	-0,09	-0,44	0,02

TENS.: SISMA 0°: MOD07: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	0,09	-0,48	0,48	0,13	-1,55	-0,13	489	0,56	1,91	0,63	-0,69	-1,36	-0,12
	85	-0,04	-0,51	0,22	-0,64	-3,18	-0,08	86	0,44	1,88	0,38	-0,73	-3,64	-0,07
2	489	-0,21	1,59	1,28	-0,76	-1,38	0,13	492	0,93	7,27	1,56	1,02	2,95	0,11
	86	0,61	1,75	0,38	-0,73	-3,64	-0,52	89	1,75	7,43	0,66	-1,28	-6,38	-0,54
3	494	-0,16	-2,74	-2,34	-0,72	-1,46	0,20	495	-0,59	-4,85	-2,54	0,99	3,13	0,18
	91	-0,76	-2,86	-1,07	-0,72	-3,58	-0,54	92	-1,18	-4,96	-1,26	-1,28	-6,38	-0,57
4	498	-0,55	-4,19	-1,18	0,13	-1,52	-0,13	494	-0,26	-2,78	-1,42	-0,68	-1,45	-0,11
	95	-1,07	-4,30	-0,82	-0,64	-3,22	-0,06	91	-0,79	-2,89	-1,07	-0,72	-3,58	-0,05
5	500	0,16	2,73	2,33	-0,72	-1,46	0,20	501	0,59	4,85	2,53	0,99	3,13	0,18
	97	0,75	2,85	1,07	-0,72	-3,58	-0,54	98	1,18	4,97	1,26	-1,28	-6,38	-0,57
6	504	0,54	4,16	1,18	0,13	-1,52	-0,13	500	0,27	2,77	1,42	-0,68	-1,45	-0,11
	101	1,07	4,26	0,82	-0,64	-3,22	-0,06	97	0,79	2,87	1,07	-0,72	-3,58	-0,05
7	506	0,20	-1,61	-1,28	-0,76	-1,38	0,13	507	-0,93	-7,26	-1,57	1,02	2,95	0,11
	103	-0,62	-1,77	-0,38	-0,73	-3,64	-0,52	104	-1,75	-7,43	-0,67	-1,28	-6,38	-0,54
8	510	-0,09	0,45	-0,48	0,13	-1,55	-0,13	506	-0,56	-1,92	-0,64	-0,69	-1,36	-0,12
	107	0,03	0,47	-0,22	-0,64	-3,18	-0,08	103	-0,44	-1,90	-0,38	-0,73	-3,64	-0,07
9	492	1,03	7,24	3,98	-0,09	-1,90	-0,01	512	-0,31	0,55	4,48	-0,18	-0,28	0,05
	89	1,87	7,41	2,46	0,11	0,53	-0,27	109	0,53	0,72	2,96	-0,13	-0,65	-0,21
10	512	0,42	1,14	4,70	-0,08	-0,26	0,14	495	-0,77	-4,83	4,25	0,39	2,38	0,10
	109	-0,10	1,03	2,96	-0,13	-0,65	-0,34	92	-1,29	-4,93	2,52	-0,47	-2,34	-0,38
11	501	0,77	4,83	4,25	-0,39	-2,38	0,10	514	-0,42	-1,13	4,69	0,08	0,25	0,14
	98	1,30	4,94	2,52	0,47	-2,33	-0,38	111	0,10	-1,03	2,96	0,13	0,64	-0,34
12	514	0,31	-0,54	4,48	0,18	0,27	0,05	507	-1,02	-7,23	3,99	0,09	1,90	-0,01
	111	-0,53	-0,71	2,96	0,13	0,64	-0,21	104	-1,86	-7,40	2,47	-0,11	-0,54	-0,27

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD07: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
13	516	0,08	-0,59	-0,27	0,15	0,73	0,36	517	-0,08	-1,37	0,11	0,06	0,34	0,36
	87	-0,24	-0,66	-0,22	-0,42	-2,11	-0,37	88	-0,39	-1,44	0,16	-0,07	-0,34	-0,38
14	517	0,38	-1,32	0,24	0,00	0,33	0,25	520	0,05	-3,01	1,43	0,41	0,29	0,35
	88	-0,32	-1,46	0,41	-0,07	-0,34	-0,32	90	-0,65	-3,15	1,60	0,20	1,02	-0,22
15	522	-0,25	1,76	-1,16	-0,03	0,18	0,25	523	-0,12	2,40	-2,04	0,44	1,00	0,32
	93	0,40	1,89	-1,38	-0,05	-0,25	-0,34	94	0,53	2,53	-2,26	0,05	0,27	-0,27
16	526	-0,13	1,87	0,16	0,15	0,74	0,35	522	-0,15	1,77	-0,89	0,01	0,18	0,34
	96	0,45	1,99	0,13	-0,43	-2,17	-0,38	93	0,43	1,89	-0,91	-0,05	-0,25	-0,38
17	528	0,25	-1,77	1,15	-0,03	0,18	0,25	529	0,12	-2,41	2,04	0,44	0,99	0,32
	99	-0,40	-1,90	1,37	-0,05	-0,25	-0,33	100	-0,53	-2,54	2,25	0,05	0,27	-0,27
18	532	0,13	-1,88	-0,16	0,15	0,74	0,35	528	0,15	-1,77	0,88	0,01	0,18	0,34
	102	-0,46	-1,99	-0,14	-0,43	-2,17	-0,38	99	-0,43	-1,89	0,90	-0,05	-0,25	-0,39
19	534	-0,38	1,32	-0,25	0,00	0,33	0,25	535	-0,05	3,00	-1,44	0,41	0,30	0,35
	105	0,32	1,46	-0,42	-0,07	-0,34	-0,32	106	0,65	3,14	-1,60	0,20	1,01	-0,22
20	538	-0,08	0,59	0,27	0,15	0,73	0,36	534	0,08	1,37	-0,12	0,06	0,34	0,35
	108	0,24	0,65	0,21	-0,42	-2,11	-0,37	105	0,39	1,43	-0,17	-0,07	-0,34	-0,38
21	520	-0,17	-3,04	1,29	0,20	-1,12	-0,07	540	0,41	-0,15	2,51	-0,15	0,19	0,01
	90	-0,67	-3,14	1,73	0,32	1,62	0,32	110	-0,10	-0,26	2,95	-0,12	-0,60	0,40
22	540	-0,31	-0,35	2,65	-0,04	0,21	0,26	523	0,25	2,47	1,83	0,02	1,68	0,12
	110	-0,02	-0,29	3,10	-0,12	-0,60	0,12	94	0,54	2,53	2,28	-0,37	-1,83	-0,02
23	529	-0,25	-2,48	1,82	-0,02	-1,67	0,12	542	0,32	0,34	2,65	0,04	-0,21	0,25
	100	-0,55	-2,54	2,27	0,36	1,82	-0,01	112	0,02	0,28	3,10	0,12	0,59	0,12
24	542	-0,40	0,15	2,51	0,14	-0,19	0,01	535	0,17	3,03	1,29	-0,20	1,13	-0,06
	112	0,10	0,25	2,95	0,12	0,59	0,40	106	0,67	3,13	1,73	-0,33	-1,63	0,32
25	544	-0,07	-0,38	-0,60	-0,11	1,52	0,11	545	-0,50	-2,53	-0,93	0,60	1,24	0,09
	155	-0,16	-0,40	-0,29	0,59	2,96	0,12	156	-0,59	-2,55	-0,62	0,67	3,37	0,10
26	545	0,25	-2,29	-1,54	0,67	1,26	-0,13	548	-0,73	-7,15	-1,74	-0,84	-2,08	-0,14
	156	-0,67	-2,47	-0,67	0,67	3,37	0,51	157	-1,64	-7,34	-0,88	1,03	5,13	0,51
27	550	0,15	3,66	2,16	0,63	1,30	-0,20	551	0,37	4,74	2,35	-0,79	-2,00	-0,21
	158	0,89	3,81	0,98	0,67	3,35	0,52	159	1,11	4,89	1,17	0,99	4,93	0,51
28	554	0,44	5,28	1,17	-0,11	1,51	0,10	550	0,11	3,66	1,35	0,58	1,29	0,07
	160	1,25	5,44	0,76	0,60	3,00	0,11	158	0,93	3,82	0,94	0,67	3,35	0,08
29	556	-0,15	-3,65	-2,15	0,63	1,30	-0,20	557	-0,37	-4,77	-2,34	-0,80	-2,00	-0,21
	161	-0,89	-3,80	-0,98	0,67	3,35	0,52	162	-1,12	-4,92	-1,17	0,99	4,94	0,51
30	560	-0,43	-5,25	-1,17	-0,11	1,51	0,10	556	-0,12	-3,65	-1,34	0,58	1,28	0,07
	163	-1,25	-5,41	-0,76	0,60	3,00	0,11	161	-0,93	-3,82	-0,93	0,67	3,35	0,08
31	562	-0,24	2,29	1,54	0,67	1,26	-0,14	563	0,72	7,13	1,75	-0,84	-2,08	-0,14
	164	0,67	2,48	0,67	0,67	3,37	0,51	165	1,64	7,31	0,88	1,02	5,12	0,51
32	566	0,08	0,41	0,60	-0,11	1,52	0,11	562	0,50	2,53	0,93	0,60	1,24	0,09
	166	0,17	0,43	0,29	0,59	2,96	0,12	164	0,59	2,55	0,62	0,67	3,37	0,10
33	548	-0,87	-7,17	-3,65	0,02	1,52	0,05	568	0,42	-0,70	-3,97	0,15	0,27	-0,02
	157	-1,70	-7,33	-2,33	-0,10	-0,48	0,18	167	-0,41	-0,87	-2,65	0,12	0,58	0,11
34	568	-0,47	-1,15	-4,11	0,05	0,25	-0,09	551	0,72	4,80	-3,72	-0,21	-1,56	-0,05
	167	-0,03	-1,06	-2,64	0,12	0,58	0,21	159	1,16	4,88	-2,24	0,37	1,83	0,25
35	557	-0,72	-4,82	-3,72	0,20	1,56	-0,05	570	0,47	1,13	-4,11	-0,05	-0,25	-0,08
	162	-1,17	-4,91	-2,24	-0,36	-1,82	0,25	168	0,02	1,04	-2,64	-0,11	-0,57	0,21
36	570	-0,43	0,68	-3,97	-0,15	-0,27	-0,02	563	0,87	7,14	-3,65	-0,02	-1,52	0,05
	168	0,40	0,85	-2,65	-0,11	-0,57	0,11	165	1,70	7,30	-2,33	0,10	0,50	0,18
37	572	-0,14	1,76	0,12	-0,20	-0,30	-0,41	573	-0,21	1,42	-0,77	0,17	0,04	-0,41
	211	0,45	1,88	0,23	0,69	3,44	0,48	212	0,38	1,54	-0,65	0,30	1,49	0,49
38	573	-0,31	1,49	-1,06	0,25	0,05	-0,31	576	-0,39	1,09	-2,56	-0,62	-0,97	-0,38
	212	0,26	1,60	-0,93	0,30	1,49	0,51	213	0,19	1,21	-2,43	0,12	0,59	0,45
39	578	0,35	-1,26	2,25	0,28	0,21	-0,37	579	0,30	-1,48	3,46	-0,64	-1,64	-0,39
	214	-0,23	-1,37	1,97	0,30	1,50	0,55	215	-0,27	-1,60	3,18	0,25	1,24	0,52
40	582	0,36	-0,80	0,30	-0,20	-0,28	-0,40	578	0,27	-1,25	1,75	0,21	0,20	-0,39
	216	-0,17	-0,90	0,03	0,71	3,53	0,47	214	-0,25	-1,35	1,47	0,30	1,50	0,47
41	584	-0,35	1,25	-2,23	0,28	0,21	-0,36	585	-0,30	1,47	-3,45	-0,64	-1,63	-0,39
	217	0,23	1,36	-1,96	0,30	1,50	0,55	218	0,27	1,59	-3,17	0,25	1,24	0,52
42	588	-0,36	0,79	-0,30	-0,20	-0,28	-0,40	584	-0,27	1,24	-1,73	0,21	0,20	-0,39
	219	0,16	0,90	-0,03	0,70	3,52	0,47	217	0,25	1,34	-1,46	0,30	1,50	0,47
43	590	0,31	-1,49	1,08	0,26	0,05	-0,31	591	0,39	-1,10	2,58	-0,62	-0,98	-0,38
	220	-0,27	-1,61	0,95	0,30	1,49	0,51	221	-0,19	-1,21	2,44	0,12	0,60	0,45
44	594	0,14	-1,77	-0,11	-0,20	-0,30	-0,41	590	0,21	-1,43	0,78	0,17	0,04	-0,40
	222	-0,45	-1,88	-0,23	0,69	3,44	0,48	220	-0,38	-1,55	0,67	0,30	1,49	0,49
45	576	-0,11	1,14	-3,12	-0,12	1,78	0,11	596	-0,37	-0,15	-4,50	0,19	-0,09	0,02
	213	0,19	1,20	-3,04	-0,36	-1,78	-0,20	223	-0,07	-0,09	-4,42	0,17	0,84	-0,29
46	596	0,26	-0,07	-4,70	0,06	-0,12	-0,24	579	-0,03	-1,53	-3,67	-0,13	-2,20	-0,11
	223	0,01	-0,12	-4,57	0,17	0,84	0,02	215	-0,29	-1,58	-3,54	0,49	2,44	0,15
47	585	0,03	1,53	-3,66	0,13	2,19	-0,11	598	-0,26	0,07	-4,69	-0,05	0,11	-0,24
	218	0,28	1,58	-3,53	-0,49	-2,43	0,15	224	-0,01	0,12	-4,56	-0,16	-0,82	0,02
48	598	0,37	0,15	-4,50	-0,19	0,08	0,01	591	0,11	-1,14	-3,13	0,12	-1,79	0,10
	224	0,06	0,09	-4,43	-0,16	-0,82	-0,28	221	-0,19	-1,20	-3,05	0,36	1,79	-0,19
49	600	-0,06	3,04	0,89	-0,04	-1,95	-0,47	601	0,34	5,02	0,69	-0,47	-1,37	-0,42
	267	0,80	3,21	0,68	-0,08	-0,41	0,26	268	1,20	5,19	0,48	-0,50	-2,49	0,31
50	601	-0,58	4,88	1,23	-0,47	-1,37	-0,01	604	0,33	9,43	-0,05	0,41	1,18	-0,02
	268	1,11	5,21	0,41	-0,50	-2,49	-0,20	269	2,02	9,77	-0,87	-0,91	-4,56	-0,21
51	606	0,08	-6,52	0,12	-0,37	-1,21	-0,03	607	0,05	-6,66	0,99	0,24	-0,08	0,01
	270	-1,44	-6,82	0,87	-0,48	-2,38	-0,08	271	-1,47	-6,96	1,74	-0,66	-3,32	-0,04
52	610	0,01	-8,22	-0,81	-0,04	-1,87	-0,39	606	0,36	-6,50	0,60	-0,36	-1,21	-0,33
	272	-1,76	-8,58	-0,80	-0,09	-0,44	0,23	270	-1,41	-6,85	0,61	-0,48	-2,38	0,30
53	604	0,70	9,49	1,13	-0,12	-0,32	0,04	612	-0,98	1,08	0,17	0,04	-0,43	0,07
	269	2,05	9,76	0,07	-0,12	-0,58	-0,25	279	0,37	1,35	-0,89	0,03	0,17	-0,23
54	612	0,80	1,57	0,02	0,05	-0,43	-0,08	607	-0,88	-6,83	0,31	-0,03	-0,65	0,00
	279	0,18	1,45	-1,08	0,03	0,17	-0,06	271	-1,51	-6,96	-0,78	0,07	0,35	0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD07: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
55	614	-0,08	6,48	-0,11	-0,37	-1,21	-0,04	615	-0,04	6,69	-0,98	0,25	-0,07	0,01
	273	1,44	6,79	-0,87	-0,47	-2,37	-0,09	274	1,48	7,00	-1,73	-0,67	-3,33	-0,04
56	618	-0,02	8,13	0,81	-0,04	-1,87	-0,40	614	-0,35	6,47	-0,59	-0,36	-1,21	-0,33
	275	1,74	8,48	0,79	-0,09	-0,43	0,23	273	1,41	6,82	-0,61	-0,47	-2,37	0,30
57	620	0,57	-4,91	-1,22	-0,47	-1,37	-0,01	621	-0,32	-9,39	0,06	0,40	1,18	-0,02
	276	-1,11	-5,24	-0,41	-0,50	-2,49	-0,20	277	-2,01	-9,73	0,87	-0,91	-4,55	-0,21
58	624	0,06	-3,12	-0,89	-0,04	-1,95	-0,47	620	-0,33	-5,04	-0,68	-0,47	-1,37	-0,42
	278	-0,82	-3,30	-0,69	-0,08	-0,42	0,26	276	-1,20	-5,22	-0,47	-0,50	-2,49	0,31
59	615	0,88	6,87	0,32	0,04	0,66	0,00	626	-0,80	-1,54	0,02	-0,05	0,42	-0,08
	274	1,51	6,99	-0,77	-0,08	-0,38	0,02	280	-0,17	-1,42	-1,07	-0,04	-0,18	-0,06
60	626	0,98	-1,05	0,17	-0,04	0,42	0,07	621	-0,70	-9,45	1,13	0,12	0,32	0,05
	280	-0,36	-1,32	-0,89	-0,04	-0,18	-0,23	277	-2,04	-9,72	0,07	0,11	0,55	-0,25
61	628	-0,32	0,18	0,27	0,10	-1,82	-0,13	629	0,47	4,11	0,52	-0,59	-1,12	-0,09
	323	-0,06	0,23	-0,02	-0,69	-3,44	-0,12	324	0,73	4,16	0,23	-0,87	-4,33	-0,09
62	629	-0,44	3,75	1,01	-0,69	-1,14	0,32	632	0,70	9,46	1,33	1,15	1,31	0,48
	324	0,96	4,03	0,33	-0,87	-4,33	-0,76	325	2,10	9,74	0,65	-0,83	-4,13	-0,61
63	634	-0,43	-6,45	-2,48	-0,65	-1,26	0,49	635	-0,02	-4,41	-2,28	0,99	1,29	0,61
	326	-1,37	-6,64	-1,64	-0,87	-4,35	-0,78	327	-0,96	-4,59	-1,45	-0,78	-3,92	-0,66
64	638	-0,45	-10,04	-1,25	0,11	-1,83	-0,09	634	0,30	-6,29	-1,23	-0,58	-1,25	-0,04
	328	-2,16	-10,38	-1,23	-0,72	-3,59	-0,08	326	-1,41	-6,63	-1,21	-0,87	-4,35	-0,03
65	632	0,92	9,54	3,08	0,68	-0,48	-0,11	640	-0,62	1,83	3,63	-0,40	-0,66	0,06
	325	2,07	9,77	2,37	-0,16	-0,79	0,26	329	0,53	2,06	2,92	-0,31	-1,55	0,43
66	640	0,71	2,19	3,98	-0,25	-0,63	0,47	635	-0,63	-4,54	3,37	0,13	2,17	0,33
	329	0,40	2,13	2,95	-0,31	-1,55	-0,08	327	-0,95	-4,60	2,34	-0,66	-3,29	-0,22
67	642	0,41	6,40	2,50	-0,67	-1,30	0,56	643	0,02	4,45	2,32	0,94	1,37	0,65
	330	1,36	6,59	1,64	-0,88	-4,38	-0,74	331	0,97	4,64	1,46	-0,80	-4,00	-0,65
68	646	0,45	9,91	1,26	0,12	-1,80	0,01	642	-0,29	6,24	1,26	-0,61	-1,29	0,05
	332	2,14	10,25	1,21	-0,76	-3,80	-0,05	330	1,40	6,58	1,22	-0,88	-4,38	-0,01
69	648	0,42	-3,78	-1,02	-0,70	-1,15	0,32	649	-0,70	-9,40	-1,33	1,18	1,38	0,47
	333	-0,97	-4,06	-0,34	-0,86	-4,32	-0,78	334	-2,09	-9,68	-0,65	-0,84	-4,18	-0,63
70	652	0,31	-0,29	-0,28	0,10	-1,83	-0,15	648	-0,46	-4,14	-0,52	-0,60	-1,13	-0,11
	335	0,04	-0,34	0,01	-0,68	-3,41	-0,13	333	-0,73	-4,19	-0,23	-0,86	-4,32	-0,10
71	643	0,63	4,58	3,37	-0,19	-2,13	0,36	654	-0,72	-2,15	3,98	0,23	0,58	0,48
	331	0,96	4,64	2,38	0,64	3,22	-0,21	336	-0,38	-2,08	2,98	0,33	1,64	-0,10
72	654	0,62	-1,78	3,63	0,38	0,61	0,04	649	-0,92	-9,49	3,06	-0,69	0,52	-0,13
	336	-0,52	-2,01	2,96	0,33	1,64	0,44	334	-2,06	-9,72	2,38	0,14	0,72	0,26
73	656	-0,23	0,51	-0,51	0,11	0,47	0,58	657	-0,07	1,31	0,21	0,14	-0,22	0,64
	402	-0,12	0,54	-0,07	-0,40	-1,98	-0,45	403	0,04	1,33	0,66	0,13	0,66	-0,39
74	657	-0,09	1,28	0,02	0,11	-0,22	0,12	660	-0,11	1,18	0,87	-0,09	-0,95	0,21
	403	0,13	1,32	0,22	0,13	0,66	0,16	404	0,11	1,22	1,08	0,26	1,29	0,25
75	662	-0,25	-2,06	-1,14	0,14	-0,50	0,09	663	0,18	0,10	-0,85	-0,07	-0,67	0,20
	405	-0,39	-2,09	-1,18	0,18	0,89	0,15	406	0,04	0,07	-0,90	0,18	0,89	0,26
76	666	-0,28	-3,37	-1,31	0,17	0,63	0,74	662	0,04	-1,75	-0,37	0,15	-0,50	0,83
	407	-1,11	-3,53	-0,52	-0,60	-3,02	-0,72	405	-0,79	-1,92	0,42	0,18	0,89	-0,63
77	660	-0,06	1,19	0,56	0,36	1,08	0,01	668	-0,15	0,73	0,89	-0,20	-0,46	0,03
	404	0,08	1,22	0,97	-0,19	-0,96	0,47	408	-0,01	0,76	1,30	-0,08	-0,38	0,48
78	668	0,15	0,61	1,02	-0,16	-0,46	0,28	663	0,03	0,01	0,87	0,26	1,24	0,26
	408	0,24	0,63	1,41	-0,08	-0,38	0,19	406	0,12	0,03	1,27	-0,37	-1,87	0,17
79	670	0,24	2,01	1,11	0,08	-0,89	0,08	671	-0,18	-0,06	0,87	0,01	-0,47	0,21
	409	0,38	2,04	1,14	0,20	1,02	0,04	410	-0,03	-0,03	0,91	0,13	0,65	0,17
80	674	0,28	3,32	1,27	0,28	0,85	1,06	670	-0,04	1,71	0,38	0,13	-0,88	1,18
	411	1,09	3,48	0,52	-1,01	-5,05	-1,24	409	0,77	1,88	-0,36	0,20	1,02	-1,11
81	676	0,07	-1,31	-0,08	0,12	-0,19	0,11	677	0,10	-1,15	-0,92	-0,02	-0,72	0,21
	412	-0,14	-1,35	-0,26	0,14	0,69	0,19	413	-0,10	-1,19	-1,09	0,20	1,02	0,29
82	680	0,19	-0,66	0,44	0,09	0,45	0,52	676	0,06	-1,32	-0,26	0,14	-0,19	0,57
	414	0,06	-0,68	0,03	-0,32	-1,62	-0,35	412	-0,07	-1,35	-0,67	0,14	0,69	-0,30
83	671	-0,01	0,05	0,87	-0,17	-1,03	0,30	682	-0,15	-0,61	1,16	0,21	0,29	0,36
	410	-0,15	0,02	1,15	0,33	1,65	0,05	415	-0,28	-0,63	1,44	0,17	0,86	0,11
84	682	0,17	-0,77	1,04	0,25	0,30	-0,05	677	0,09	-1,18	0,58	-0,36	-0,98	-0,04
	415	0,04	-0,79	1,28	0,17	0,86	0,57	413	-0,04	-1,20	0,83	0,17	0,83	0,58
85	490	-0,33	-0,98	0,12	-0,09	0,56	0,33	491	0,11	1,19	0,22	0,10	-0,25	0,31
	488	-0,11	-0,93	-0,24	0,10	-1,67	0,15	489	0,32	1,23	-0,14	-0,54	-0,62	0,13
86	87	0,00	-0,55	-0,03	0,71	3,53	-0,41	88	0,04	-0,31	0,28	0,39	1,96	-0,40
	490	-0,10	-0,57	-0,02	-0,21	-0,02	0,29	491	-0,05	-0,33	0,30	0,21	0,31	0,30
87	491	0,07	1,12	0,67	0,18	-0,24	0,30	493	0,51	3,28	2,13	-0,42	0,90	0,19
	489	-0,54	1,00	0,51	-0,61	-0,63	0,47	492	-0,11	3,16	1,97	0,00	-2,12	0,36
88	88	-0,13	-0,22	0,53	0,39	1,96	-0,54	90	-0,15	-0,35	1,78	0,33	1,65	-0,41
	491	-0,33	-0,26	0,75	0,30	0,32	0,31	493	-0,36	-0,39	2,00	-0,88	-1,39	0,45
89	496	-0,23	-1,84	-1,92	0,15	-0,34	0,29	497	-0,25	-1,97	-2,95	-0,15	1,66	0,22
	494	0,18	-1,76	-1,68	-0,54	-0,55	0,43	495	0,15	-1,89	-2,71	-0,20	-2,83	0,36
90	93	0,08	0,09	-1,65	0,37	1,87	-0,57	94	0,19	0,63	-2,56	0,48	2,42	-0,47
	496	0,27	0,13	-1,86	0,32	0,49	0,33	497	0,38	0,67	-2,77	-0,91	-2,16	0,43
91	499	-0,11	-1,49	-0,33	-0,08	0,62	0,32	496	-0,18	-1,85	-1,27	0,09	-0,36	0,29
	498	0,20	-1,43	0,18	0,10	-1,71	0,16	494	0,13	-1,79	-0,76	-0,49	-0,54	0,13
92	96	0,01	0,19	-0,19	0,72	3,60	-0,42	93	0,00	0,14	-1,18	0,37	1,87	-0,40
	499	0,23	0,23	-0,21	-0,21	-0,04	0,27	496	0,22	0,18	-1,21	0,25	0,48	0,29
93	502	0,23	1,83	1,91	0,15	-0,34	0,29	503	0,25	1,97	2,95	-0,15	1,66	0,22
	500	-0,18	1,75	1,67	-0,54	-0,55	0,43	501	-0,15	1,89	2,70	-0,20	-2,83	0,36
94	99	-0,08	-0,10	1,64	0,37	1,87	-0,56	100	-0,19	-0,63	2,55	0,48	2,41	-0,47
	502	-0,27	-0,14	1,85	0,32	0,49	0,33	503	-0,38	-0,67	2,76	-0,91	-2,15	0,43
95	505	0,11	1,47	0,33	-0,08	0,62	0,32	502	0,18	1,84	1,26	0,09	-0,36	0,29
	504	-0,20	1,40	-0,18	0,10	-1,71	0,16	500	-0,13	1,78	0,76	-0,49	-0,54	0,13
96	102	-0,02	-0,21	0,19	0,72	3,60	-0,42	99	0,00	-0,15	1,18	0,37	1,87	-0,40
	505	-0,23	-0,25	0,21	-0,21	-0,04	0,28	502	-0,22	-0,19	1,20	0,25	0,48	0,29

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD07: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
97	508	-0,08	-1,13	-0,67	0,18	-0,24	0,30	509	-0,50	-3,28	-2,14	-0,42	0,90	0,19
	506	0,53	-1,01	-0,51	-0,61	-0,63	0,47	507	0,11	-3,15	-1,98	0,00	-2,12	0,36
98	105	0,13	0,21	-0,53	0,39	1,97	-0,54	106	0,15	0,35	-1,78	0,33	1,65	-0,41
	508	0,33	0,25	-0,75	0,30	0,33	0,31	509	0,36	0,39	-2,00	-0,88	-1,40	0,45
99	511	0,32	0,95	-0,12	-0,09	0,56	0,33	508	-0,11	-1,20	-0,22	0,10	-0,25	0,31
	510	0,11	0,91	0,24	0,10	-1,68	0,15	506	-0,32	-1,24	0,13	-0,54	-0,62	0,13
100	108	0,00	0,54	0,03	0,71	3,53	-0,41	105	-0,05	0,30	-0,29	0,39	1,97	-0,40
	511	0,10	0,56	0,02	-0,21	-0,02	0,29	508	0,05	0,32	-0,30	0,21	0,31	0,30
101	493	0,58	3,32	2,90	-1,05	-2,42	0,17	513	0,04	0,63	4,70	0,19	-0,18	0,00
	492	-0,16	3,18	2,38	0,65	1,78	0,03	512	-0,70	0,48	4,18	-0,14	-0,09	-0,14
102	90	-0,18	-0,35	2,72	-0,35	-1,75	0,24	110	-0,06	0,23	4,12	0,14	0,71	0,36
	493	-0,28	-0,37	2,82	-0,24	1,64	-0,01	513	-0,16	0,21	4,22	0,20	-0,14	0,10
103	513	0,06	0,64	4,89	0,03	-0,21	0,03	497	-0,48	-2,05	3,47	0,97	2,75	0,24
	512	0,66	0,76	4,39	-0,04	-0,07	-0,08	495	0,12	-1,93	2,98	-0,64	-2,74	0,12
104	110	0,13	0,13	4,28	0,14	0,71	0,04	94	0,23	0,62	3,29	0,46	2,30	-0,12
	513	0,05	0,11	4,40	0,04	-0,17	0,36	497	0,15	0,60	3,42	-0,04	-2,32	0,20
105	503	0,48	2,05	3,47	-0,97	-2,75	0,24	515	-0,06	-0,64	4,88	-0,03	0,21	0,03
	501	-0,12	1,93	2,97	0,64	2,74	0,12	514	-0,66	-0,76	4,39	0,04	0,07	-0,08
106	100	-0,23	-0,62	3,28	-0,46	-2,29	-0,12	112	-0,13	-0,13	4,27	-0,14	-0,70	0,05
	503	-0,15	-0,61	3,41	0,04	2,31	0,20	515	-0,05	-0,12	4,40	-0,04	0,17	0,36
107	515	-0,04	-0,63	4,71	-0,19	0,18	0,00	509	-0,58	-3,32	2,91	1,05	2,42	0,17
	514	0,70	-0,48	4,18	0,14	0,09	-0,14	507	0,16	-3,17	2,38	-0,65	-1,79	0,03
108	112	0,06	-0,23	4,12	-0,14	-0,70	0,36	106	0,18	0,34	2,72	0,35	1,75	0,24
	515	0,16	-0,21	4,22	-0,20	0,13	0,10	509	0,28	0,36	2,82	0,24	-1,65	-0,01
109	518	0,22	-0,09	-0,32	-0,07	1,46	0,05	519	-0,29	-2,68	-0,22	0,43	0,81	0,03
	516	0,30	-0,08	0,25	0,04	0,21	0,28	517	-0,21	-2,67	0,35	0,10	0,57	0,25
110	155	-0,24	-0,74	0,32	0,43	2,13	-0,05	156	-0,66	-2,84	0,22	0,52	2,62	-0,02
	518	-0,01	-0,70	0,57	-0,07	1,46	-0,15	519	-0,43	-2,79	0,47	0,53	1,29	-0,12
111	519	0,43	-2,47	0,30	0,47	0,82	0,35	521	-0,06	-4,92	1,15	0,08	1,67	0,26
	517	0,09	-2,54	0,48	0,05	0,56	0,12	520	-0,40	-4,99	1,33	0,39	0,18	0,03
112	156	-0,72	-2,78	0,17	0,52	2,62	-0,28	157	-1,69	-7,62	0,02	1,01	5,05	-0,30
	519	0,32	-2,58	0,99	0,57	1,30	0,01	521	-0,64	-7,41	0,84	-0,63	-1,87	-0,01
113	524	-0,08	3,47	-1,24	0,41	0,75	0,31	525	-0,06	3,54	-1,77	0,22	2,24	0,26
	522	0,13	3,51	-1,47	0,07	0,65	0,12	523	0,15	3,58	-2,01	0,15	-0,46	0,06
114	158	0,92	4,05	-0,73	0,51	2,55	-0,28	159	1,17	5,29	-0,51	1,01	5,05	-0,30
	524	0,06	3,88	-1,85	0,54	1,37	0,06	525	0,30	5,11	-1,63	-0,62	-1,98	0,05
115	527	-0,22	2,96	0,28	-0,06	1,49	0,07	524	-0,12	3,47	-0,48	0,38	0,74	0,04
	526	0,10	3,02	-0,44	0,04	0,16	0,26	522	0,20	3,54	-1,20	0,11	0,66	0,23
116	160	1,29	5,56	-0,82	0,44	2,18	-0,04	158	0,99	4,05	-0,78	0,51	2,55	0,00
	527	0,39	5,38	-1,14	-0,07	1,43	-0,14	524	0,09	3,86	-1,10	0,51	1,37	-0,10
117	530	0,08	-3,47	1,23	0,41	0,75	0,31	531	0,06	-3,56	1,77	0,22	2,24	0,26
	528	-0,13	-3,51	1,46	0,07	0,65	0,12	529	-0,15	-3,60	2,00	0,15	-0,45	0,06
118	161	-0,92	-4,05	0,73	0,51	2,55	-0,28	162	-1,18	-5,31	0,51	1,01	5,05	-0,30
	530	-0,05	-3,87	1,84	0,54	1,37	0,06	531	-0,31	-5,14	1,62	-0,62	-1,98	0,05
119	533	0,22	-2,95	-0,28	-0,06	1,49	0,07	530	0,12	-3,48	0,48	0,38	0,75	0,04
	532	-0,09	-3,01	0,43	0,04	0,16	0,26	528	-0,20	-3,54	1,19	0,11	0,66	0,23
120	163	-1,29	-5,53	0,81	0,44	2,18	-0,04	161	-0,99	-4,04	0,77	0,51	2,55	0,00
	533	-0,38	-5,35	1,13	-0,07	1,43	-0,14	530	-0,09	-3,86	1,09	0,51	1,37	-0,10
121	536	-0,43	2,47	-0,31	0,47	0,82	0,35	537	0,06	4,91	-1,16	0,08	1,67	0,26
	534	-0,09	2,54	-0,49	0,05	0,56	0,12	535	0,40	4,97	-1,34	0,39	0,18	0,03
122	164	0,72	2,79	-0,17	0,52	2,62	-0,28	165	1,68	7,59	-0,02	1,01	5,05	-0,30
	536	-0,32	2,58	-1,00	0,57	1,30	0,01	537	0,64	7,38	-0,85	-0,63	-1,87	-0,01
123	539	-0,22	0,11	0,31	-0,07	1,46	0,05	536	0,29	2,68	0,22	0,43	0,81	0,03
	538	-0,30	0,09	-0,26	0,04	0,21	0,28	534	0,21	2,67	-0,36	0,10	0,57	0,25
124	166	0,25	0,78	-0,32	0,43	2,13	-0,05	164	0,67	2,84	-0,22	0,52	2,62	-0,02
	539	0,01	0,73	-0,57	-0,07	1,46	-0,15	536	0,43	2,80	-0,47	0,53	1,29	-0,12
125	521	-0,18	-4,98	1,31	-0,30	-0,90	-0,04	541	0,72	-0,52	2,33	0,09	0,13	-0,14
	520	-0,56	-5,06	1,93	0,75	1,66	0,13	540	0,33	-0,60	2,95	-0,15	0,19	0,04
126	157	-1,76	-7,60	1,40	-0,02	-0,09	-0,19	167	-0,40	-0,81	1,47	0,10	0,51	-0,17
	521	-0,87	-7,42	2,71	0,12	1,16	-0,03	541	0,49	-0,63	2,78	0,12	0,27	-0,01
127	541	-0,68	-0,83	2,51	0,04	0,12	-0,09	525	0,22	3,63	1,80	0,29	1,73	0,03
	540	-0,42	-0,78	3,10	-0,04	0,21	0,06	523	0,47	3,68	2,39	-0,66	-1,77	0,18
128	167	-0,01	-1,01	1,49	0,10	0,51	-0,25	159	1,24	5,27	1,45	0,31	1,55	-0,24
	541	-0,56	-1,12	2,96	0,07	0,26	0,04	525	0,69	5,16	2,92	-0,33	-1,37	0,05
129	531	-0,21	-3,65	1,80	-0,29	-1,72	0,03	543	0,68	0,82	2,51	-0,04	-0,12	-0,09
	529	-0,47	-3,70	2,39	0,66	1,76	0,18	542	0,42	0,77	3,09	0,04	-0,21	0,06
130	162	-1,25	-5,29	1,45	-0,31	-1,53	-0,24	168	0,01	0,98	1,49	-0,10	-0,51	-0,25
	531	-0,70	-5,18	2,92	0,32	1,36	0,05	543	0,56	1,09	2,95	-0,07	-0,26	0,04
131	543	-0,72	0,51	2,33	-0,09	-0,13	-0,14	537	0,18	4,97	1,31	0,30	0,91	-0,04
	542	-0,33	0,58	2,96	0,15	-0,19	0,04	535	0,56	5,04	1,94	-0,75	-1,66	0,13
132	168	0,40	0,79	1,47	-0,10	-0,51	-0,17	165	1,75	7,58	1,40	0,02	0,11	-0,19
	543	-0,49	0,61	2,78	-0,12	-0,27	-0,01	537	0,87	7,40	2,71	-0,12	-1,17	-0,03
133	546	0,25	0,82	-0,24	0,07	-0,20	-0,35	547	-0,27	-1,77	-0,69	0,01	0,32	-0,32
	544	0,28	0,82	0,26	-0,10	1,58	-0,13	545	-0,24	-1,76	-0,19	0,51	0,76	-0,10
134	211	0,08	1,03	0,01	-0,64	-3,18	0,48	212	-0,13	-0,03	-0,61	-0,23	-1,14	0,46
	546	0,13	1,04	0,10	0,19	0,41	-0,40	547	-0,08	-0,02	-0,52	-0,05	0,00	-0,42
135	547	0,03	-1,64	-1,02	-0,06	0,31	-0,24	549	-0,48	-4,20	-2,24	0,41	-0,19	-0,11
	545	0,50	-1,55	-0,80	0,57	0,77	-0,44	548	-0,01	-4,11	-2,02	-0,09	1,67	-0,32
136	212	-0,01	-0,08	-0,89	-0,23	-1,14	0,45	213	-0,34	-1,70	-2,24	0,05	0,26	0,34
	547	0,43	0,01	-0,85	-0,13	-0,01	-0,33	549	0,11	-1,61	-2,19	0,53	0,41	-0,45
137	552	0,27	2,83	1,77	-0,07	0,37	-0,25	553	0,20	2,46	2,75	0,22	-0,67	-0,16
	550	-0,11	2,75	1,47	0,52	0,74	-0,41	551	-0,18	2,38	2,46	0,02	2,08	-0,32
138	214	0,15	0,81	1,70	-0,23	-1,17	0,49	215	0,09	0,52	2,77	-0,09	-0,46	0,41
	552	-0,21	0,74	1,51	-0,17	-0,13	-0,34	553	-0,27	0,44	2,58	0,57	1,06	-0,41

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD07: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
139	555	0,16	2,78	0,43	0,07	-0,26	-0,33	552	0,16	2,81	1,36	-0,01	0,39	-0,29
	554	-0,19	2,71	-0,28	-0,09	1,60	-0,15	550	-0,18	2,75	0,66	0,47	0,73	-0,11
140	216	0,38	1,45	-0,03	-0,64	-3,21	0,47	214	0,24	0,77	1,21	-0,23	-1,17	0,46
	555	-0,10	1,35	-0,13	0,20	0,38	-0,38	552	-0,23	0,68	1,11	-0,11	-0,11	-0,39
141	558	-0,27	-2,82	-1,76	-0,07	0,37	-0,25	559	-0,20	-2,48	-2,75	0,22	-0,66	-0,16
	556	0,11	-2,75	-1,47	0,52	0,74	-0,41	557	0,18	-2,41	-2,45	0,02	2,08	-0,32
142	217	-0,15	-0,82	-1,70	-0,23	-1,17	0,49	218	-0,09	-0,53	-2,77	-0,09	-0,45	0,41
	558	0,21	-0,74	-1,51	-0,16	-0,12	-0,34	559	0,27	-0,46	-2,58	0,57	1,06	-0,42
143	561	-0,15	-2,76	-0,42	0,07	-0,26	-0,33	558	-0,16	-2,81	-1,36	-0,01	0,39	-0,29
	560	0,19	-2,69	0,28	-0,09	1,60	-0,15	556	0,18	-2,75	-0,66	0,47	0,73	-0,11
144	219	-0,37	-1,44	0,03	-0,64	-3,21	0,47	217	-0,24	-0,78	-1,20	-0,23	-1,17	0,46
	561	0,10	-1,34	0,13	0,20	0,38	-0,38	558	0,23	-0,68	-1,10	-0,11	-0,11	-0,39
145	564	-0,03	1,64	1,03	-0,06	0,31	-0,24	565	0,48	4,18	2,24	0,41	-0,19	-0,11
	562	-0,50	1,55	0,81	0,57	0,77	-0,44	563	0,01	4,09	2,03	-0,09	1,67	-0,32
146	220	0,01	0,08	0,90	-0,23	-1,15	0,46	221	0,33	1,69	2,24	0,05	0,25	0,34
	564	-0,43	-0,01	0,85	-0,13	-0,01	-0,33	565	-0,11	1,60	2,19	0,53	0,42	-0,45
147	567	-0,24	-0,79	0,25	0,07	-0,20	-0,35	564	0,27	1,77	0,70	0,01	0,32	-0,32
	566	-0,28	-0,80	-0,26	-0,10	1,58	-0,13	562	0,23	1,77	0,20	0,51	0,76	-0,10
148	222	-0,08	-1,02	-0,01	-0,64	-3,18	0,48	220	0,13	0,03	0,62	-0,23	-1,15	0,46
	567	-0,13	-1,03	-0,10	0,19	0,41	-0,40	564	0,08	0,02	0,53	-0,05	0,00	-0,42
149	549	-0,52	-4,25	-2,90	0,84	1,99	-0,15	569	0,16	-0,81	-4,15	-0,15	0,21	0,00
	548	-0,05	-4,15	-2,29	-0,54	-1,27	-0,01	568	0,64	-0,71	-3,54	0,13	0,18	0,14
150	213	-0,35	-1,69	-2,67	0,34	1,68	-0,28	223	-0,11	-0,51	-3,94	-0,09	-0,47	-0,36
	549	0,01	-1,62	-2,37	0,21	-1,15	0,03	569	0,25	-0,44	-3,64	-0,14	0,25	-0,06
151	569	-0,25	-0,90	-4,24	-0,01	0,24	-0,01	553	0,44	2,55	-3,22	-0,75	-1,87	-0,19
	568	-0,62	-0,98	-3,69	0,03	0,17	0,09	551	0,07	2,48	-2,66	0,51	2,03	-0,09
152	223	-0,11	-0,51	-4,08	-0,09	-0,47	-0,09	215	0,10	0,51	-3,17	-0,29	-1,47	0,05
	569	-0,17	-0,53	-3,74	0,00	0,28	-0,29	553	0,03	0,50	-2,83	-0,06	1,61	-0,15
153	559	-0,44	-2,57	-3,21	0,75	1,88	-0,19	571	0,25	0,88	-4,24	0,01	-0,23	-0,01
	557	-0,07	-2,50	-2,66	-0,51	-2,03	-0,09	570	0,62	0,95	-3,69	-0,03	-0,16	0,09
154	218	-0,10	-0,53	-3,17	0,30	1,48	0,05	224	0,10	0,50	-4,08	0,09	0,46	-0,10
	559	-0,03	-0,51	-2,82	0,06	-1,61	-0,15	571	0,17	0,51	-3,74	0,00	-0,27	-0,29
155	571	-0,17	0,79	-4,15	0,14	-0,21	0,00	565	0,52	4,23	-2,90	-0,84	-1,99	-0,15
	570	-0,64	0,69	-3,55	-0,13	-0,18	0,14	563	0,05	4,13	-2,30	0,54	1,27	-0,01
156	224	0,11	0,50	-3,94	0,09	0,46	-0,36	221	0,35	1,68	-2,67	-0,33	-1,67	-0,27
	571	-0,24	0,43	-3,65	0,14	-0,25	-0,06	565	-0,01	1,61	-2,37	-0,21	1,15	0,02
157	574	-0,17	2,06	0,24	0,10	-1,66	-0,27	575	0,09	3,35	-0,26	-0,37	-0,88	-0,20
	572	-0,11	2,07	-0,20	-0,08	0,29	-0,39	573	0,15	3,36	-0,71	0,10	-0,32	-0,32
158	267	0,70	3,26	-0,54	-0,84	-4,20	0,46	268	0,95	4,50	-0,67	-0,60	-2,99	0,39
	574	0,05	3,13	-0,65	0,18	-1,25	-0,17	575	0,29	4,37	-0,77	-0,48	-1,42	-0,24
159	575	-0,37	3,23	-0,99	-0,45	-0,90	-0,47	577	-0,17	4,24	-2,47	0,22	-1,57	-0,31
	573	0,18	3,34	-1,01	0,18	-0,31	-0,32	576	0,38	4,34	-2,49	-0,41	0,06	-0,16
160	268	0,97	4,47	-0,73	-0,60	-2,99	0,47	269	1,66	7,91	-1,33	-0,83	-4,14	0,38
	575	-0,15	4,25	-1,51	-0,56	-1,43	-0,17	577	0,54	7,69	-2,11	0,79	1,28	-0,26
161	580	0,22	-3,61	2,23	-0,41	-0,81	-0,45	581	0,23	-3,56	3,41	0,02	-2,37	-0,33
	578	-0,23	-3,70	2,18	0,15	-0,41	-0,31	579	-0,22	-3,65	3,35	-0,13	0,90	-0,20
162	270	-1,18	-5,41	1,83	-0,61	-3,07	0,51	271	-1,33	-6,17	2,19	-0,94	-4,69	0,42
	580	-0,15	-5,21	2,63	-0,57	-1,57	-0,22	581	-0,30	-5,96	2,98	0,85	1,78	-0,31
163	583	0,31	-3,22	-0,07	0,10	-1,74	-0,27	580	0,23	-3,61	1,29	-0,35	-0,80	-0,19
	582	-0,22	-3,33	0,32	-0,07	0,37	-0,38	578	-0,30	-3,72	1,68	0,09	-0,42	-0,31
164	272	-1,35	-6,60	0,87	-0,85	-4,27	0,43	270	-1,12	-5,45	1,58	-0,61	-3,07	0,35
	583	-0,29	-6,38	0,97	0,19	-1,29	-0,14	580	-0,06	-5,24	1,68	-0,50	-1,56	-0,22
165	586	-0,22	3,60	-2,22	-0,41	-0,81	-0,45	587	-0,23	3,57	-3,39	0,03	-2,36	-0,33
	584	0,23	3,69	-2,17	0,15	-0,40	-0,31	585	0,22	3,66	-3,34	-0,14	0,88	-0,19
166	273	1,17	5,39	-1,82	-0,61	-3,07	0,50	274	1,33	6,19	-2,18	-0,94	-4,69	0,42
	586	0,14	5,18	-2,61	-0,57	-1,57	-0,22	587	0,31	5,98	-2,97	0,85	1,77	-0,30
167	589	-0,31	3,18	0,08	0,10	-1,74	-0,27	586	-0,23	3,59	-1,27	-0,35	-0,80	-0,19
	588	0,22	3,29	-0,32	-0,07	0,37	-0,38	584	0,30	3,70	-1,66	0,09	-0,42	-0,31
168	275	1,34	6,52	-0,86	-0,85	-4,26	0,43	273	1,12	5,43	-1,56	-0,61	-3,07	0,35
	589	0,29	6,31	-0,97	0,18	-1,29	-0,14	586	0,07	5,22	-1,67	-0,50	-1,55	-0,22
169	592	0,36	-3,25	1,01	-0,45	-0,90	-0,47	593	0,17	-4,23	2,49	0,22	-1,58	-0,31
	590	-0,18	-3,36	1,02	0,18	-0,31	-0,32	591	-0,38	-4,33	2,50	-0,41	0,07	-0,16
170	276	-0,97	-4,49	0,74	-0,60	-3,00	0,48	277	-1,65	-7,88	1,34	-0,83	-4,15	0,38
	592	0,14	-4,27	1,52	-0,56	-1,43	-0,17	593	-0,54	-7,66	2,12	0,79	1,28	-0,26
171	595	0,17	-2,10	-0,24	0,10	-1,66	-0,27	592	-0,08	-3,36	0,28	-0,37	-0,88	-0,20
	594	0,11	-2,11	0,20	-0,08	0,29	-0,39	590	-0,15	-3,37	0,72	0,10	-0,32	-0,32
172	278	-0,71	-3,33	0,54	-0,84	-4,20	0,46	276	-0,95	-4,52	0,68	-0,60	-3,00	0,39
	595	-0,05	-3,19	0,65	0,18	-1,25	-0,16	592	-0,29	-4,39	0,79	-0,48	-1,42	-0,24
173	577	0,07	4,30	-2,91	0,66	1,58	-0,03	597	-0,75	0,18	-4,38	-0,15	-0,09	0,13
	576	0,64	4,41	-3,22	-0,87	-1,97	-0,13	596	-0,19	0,29	-4,68	0,20	-0,07	0,03
174	269	1,70	7,90	-2,86	0,14	0,71	-0,06	279	0,27	0,80	-3,55	-0,14	-0,71	-0,13
	577	0,83	7,73	-3,84	0,10	-1,24	0,03	597	-0,59	0,62	-4,52	-0,16	-0,10	-0,04
175	597	0,63	0,51	-4,62	-0,03	-0,06	0,10	581	-0,20	-3,66	-3,58	-0,62	-2,14	-0,10
	596	0,29	0,44	-4,88	0,06	-0,10	-0,03	579	-0,54	-3,73	-3,84	0,76	2,25	-0,23
176	279	0,05	0,91	-3,73	-0,14	-0,71	0,09	271	-1,36	-6,16	-3,33	-0,29	-1,43	0,16
	597	0,64	1,03	-4,76	-0,03	-0,07	-0,23	581	-0,77	-6,04	-4,36	0,06	1,24	-0,16
177	587	0,20	3,66	-3,57	0,62	2,14	-0,10	599	-0,63	-0,50	-4,61	0,03	0,06	0,10
	585	0,54	3,73	-3,83	-0,76	-2,25	-0,22	598	-0,29	-0,43	-4,87	-0,06	0,10	-0,03
178	274	1,37	6,18	-3,33	0,29	1,43	0,16	280	-0,04	-0,89	-3,73	0,14	0,69	0,08
	587	0,77	6,07	-4,35	-0,06	-1,25	-0,15	599	-0,64	-1,01	-4,76	0,03	0,07	-0,22
179	599	0,75	-0,17	-4,38	0,15	0,08	0,13	593	-0,08	-4,29	-2,92	-0,67	-1,59	-0,03
	598	0,19	-0,28	-4,68	-0,19	0,07	0,03	591	-0,64	-4,40	-3,22	0,87	1,97	-0,13
180	280	-0,27	-0,77	-3,55	0,14	0,69	-0,13	277	-1,69	-7,88	-2,87	-0,14	-0,72	-0,06
	599	0,59	-0,60	-4,53	0,16	0,09	-0,05	593	-0,83	-7,70	-3,85	-0,10	1,24	0,03

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD07: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
181	602	-0,35	1,13	0,55	0,00	-1,24	0,12	603	0,57	5,73	0,99	-0,24	-1,23	0,15
	600	-0,60	1,08	-0,39	0,04	-1,54	-0,18	601	0,32	5,68	0,05	-0,42	-1,15	-0,14
182	323	0,18	0,70	-0,20	-0,15	-0,77	0,10	324	1,01	4,85	0,44	-0,17	-0,86	0,02
	602	-0,42	0,58	-0,37	-0,02	-1,35	0,15	603	0,40	4,73	0,27	-0,27	-1,39	0,06
183	603	-0,55	5,40	0,74	-0,22	-1,23	-0,13	605	0,32	9,72	0,45	-0,20	-0,94	-0,11
	601	-0,39	5,43	0,59	-0,43	-1,15	0,22	604	0,47	9,75	0,29	-0,25	-2,12	0,23
184	324	1,05	4,81	0,54	-0,17	-0,86	-0,21	325	2,28	10,96	1,45	-0,71	-3,56	-0,21
	603	-0,79	4,44	0,02	-0,26	-1,39	0,31	605	0,44	10,59	0,93	0,02	0,18	0,31
185	608	-0,31	-7,87	0,61	-0,11	-1,15	-0,06	609	0,09	-5,86	0,56	-0,32	-1,67	-0,06
	606	-0,19	-7,84	0,60	-0,39	-1,30	0,18	607	0,21	-5,84	0,55	0,01	-1,24	0,18
186	326	-1,47	-7,50	0,12	-0,13	-0,65	-0,24	327	-1,11	-5,72	-0,48	-0,63	-3,15	-0,29
	608	-0,08	-7,22	0,82	-0,17	-1,47	0,23	609	0,28	-5,44	0,22	0,01	-0,02	0,18
187	611	0,08	-8,61	-0,42	-0,01	-1,25	0,07	608	0,26	-7,71	0,14	-0,13	-1,15	0,11
	610	-0,21	-8,67	0,53	0,04	-1,46	-0,13	606	-0,03	-7,77	1,08	-0,38	-1,30	-0,09
188	328	-2,32	-10,99	1,27	-0,17	-0,85	0,10	326	-1,61	-7,44	0,55	-0,13	-0,65	-0,01
	611	-0,26	-10,58	1,07	-0,01	-1,24	0,10	608	0,45	-7,03	0,34	-0,19	-1,47	-0,01
189	605	0,67	9,83	0,61	-0,37	-1,20	0,14	613	-0,96	1,69	0,44	-0,03	-0,46	0,10
	604	0,78	9,85	-0,06	-0,09	-0,18	-0,07	612	-0,85	1,72	-0,23	0,05	-0,40	-0,12
190	325	2,34	10,94	-0,03	-0,44	-2,20	0,17	329	0,57	2,11	0,82	-0,12	-0,60	0,19
	605	0,88	10,65	-0,72	-0,01	0,60	-0,04	613	-0,89	1,82	0,14	-0,05	-0,54	-0,02
191	613	0,93	2,18	0,15	-0,08	-0,47	0,08	609	-0,71	-6,04	-0,11	0,39	0,15	0,12
	612	0,98	2,19	-0,38	0,06	-0,40	-0,14	607	-0,67	-6,04	-0,64	0,00	-0,52	-0,10
192	329	0,37	2,21	0,85	-0,12	-0,60	0,13	327	-1,20	-5,67	0,16	0,09	0,46	0,01
	613	0,95	2,33	-0,15	-0,10	-0,55	0,05	609	-0,63	-5,55	-0,84	0,08	-1,38	-0,07
193	616	0,31	7,82	-0,60	-0,12	-1,16	-0,07	617	-0,08	5,90	-0,55	-0,30	-1,66	-0,06
	614	0,18	7,80	-0,60	-0,39	-1,30	0,17	615	-0,20	5,87	-0,55	0,01	-1,25	0,18
194	330	1,46	7,46	-0,11	-0,15	-0,74	-0,22	331	1,12	5,76	0,50	-0,63	-3,13	-0,27
	616	0,07	7,18	-0,82	-0,18	-1,46	0,22	617	-0,27	5,48	-0,21	0,03	-0,03	0,17
195	619	-0,09	8,51	0,42	0,00	-1,26	0,07	616	-0,25	7,67	-0,12	-0,14	-1,16	0,11
	618	0,21	8,57	-0,53	0,04	-1,46	-0,13	614	0,04	7,73	-1,08	-0,38	-1,29	-0,10
196	332	2,30	10,88	-1,26	-0,18	-0,91	0,11	330	1,61	7,39	-0,53	-0,15	-0,74	0,00
	619	0,25	10,47	-1,07	0,00	-1,27	0,11	616	-0,44	6,98	-0,35	-0,20	-1,47	0,00
197	622	0,54	-5,43	-0,74	-0,22	-1,23	-0,12	623	-0,31	-9,68	-0,44	-0,21	-0,93	-0,11
	620	0,38	-5,46	-0,59	-0,43	-1,15	0,22	621	-0,47	-9,71	-0,29	-0,26	-2,13	0,23
198	333	-1,06	-4,84	-0,54	-0,17	-0,84	-0,22	334	-2,27	-10,92	-1,44	-0,71	-3,54	-0,22
	622	0,78	-4,47	-0,03	-0,25	-1,38	0,31	623	-0,43	-10,55	-0,93	0,01	0,16	0,31
199	625	0,34	-1,23	-0,54	0,00	-1,23	0,12	622	-0,57	-5,75	-0,98	-0,23	-1,23	0,15
	624	0,59	-1,17	0,39	0,04	-1,54	-0,17	620	-0,31	-5,70	-0,05	-0,42	-1,15	-0,14
200	335	-0,20	-0,80	0,21	-0,15	-0,74	0,09	333	-1,01	-4,88	-0,43	-0,17	-0,84	0,01
	625	0,42	-0,68	0,36	-0,02	-1,34	0,15	622	-0,39	-4,75	-0,27	-0,26	-1,38	0,06
201	617	0,71	6,08	-0,11	-0,36	-0,12	0,12	627	-0,93	-2,14	0,16	0,07	0,46	0,08
	615	0,67	6,07	-0,63	0,00	0,48	-0,10	626	-0,98	-2,15	-0,37	-0,05	0,40	-0,14
202	331	1,21	5,71	0,16	-0,08	-0,41	0,00	336	-0,36	-2,17	0,85	0,10	0,51	0,12
	617	0,63	5,59	-0,83	-0,07	1,32	-0,05	627	-0,95	-2,29	-0,14	0,09	0,57	0,06
203	627	0,96	-1,66	0,44	0,02	0,45	0,09	623	-0,67	-9,79	0,60	0,38	1,22	0,14
	626	0,85	-1,68	-0,22	-0,04	0,40	-0,12	621	-0,78	-9,82	-0,06	0,08	0,14	-0,08
204	336	-0,57	-2,07	0,82	0,10	0,51	0,20	334	-2,33	-10,90	-0,03	0,45	2,23	0,18
	627	0,89	-1,78	0,14	0,04	0,56	-0,03	623	-0,88	-10,61	-0,71	0,01	-0,65	-0,06
205	630	-0,49	0,28	0,27	-0,06	0,09	0,45	631	0,11	3,32	0,35	-0,03	-0,44	0,42
	628	-0,15	0,35	-0,44	0,12	-1,77	0,21	629	0,46	3,39	-0,36	-0,55	-0,92	0,17
206	402	0,48	1,14	-0,25	0,61	3,07	-0,40	403	0,66	2,03	0,64	0,07	0,34	-0,40
	630	-0,12	1,02	-0,70	-0,22	-0,69	0,61	631	0,05	1,91	0,19	0,09	0,17	0,61
207	631	-0,01	3,23	0,29	0,03	-0,43	0,36	633	0,58	6,19	1,88	-0,09	0,06	0,21
	629	-0,61	3,11	0,13	-0,65	-0,94	0,52	632	-0,02	6,07	1,72	0,58	-1,53	0,37
208	403	0,34	2,17	0,21	0,07	0,34	-0,06	404	0,51	3,00	1,90	0,22	1,09	-0,06
	631	-0,45	2,02	0,13	0,16	0,18	0,23	633	-0,28	2,85	1,82	-0,35	-1,24	0,23
209	636	-0,38	-5,30	-2,13	-0,04	-0,56	0,39	637	0,14	-2,71	-2,46	0,26	1,13	0,31
	634	-0,17	-5,26	-2,39	-0,57	-0,88	0,46	635	0,35	-2,67	-2,72	0,23	-2,50	0,38
210	405	-0,60	-3,54	-1,85	0,03	0,13	-0,18	406	-0,09	-1,00	-2,17	0,45	2,26	-0,22
	636	0,13	-3,39	-2,32	0,19	0,55	0,24	637	0,64	-0,85	-2,65	-0,47	-2,52	0,20
211	639	-0,63	-7,17	-0,19	-0,06	0,24	0,46	636	-0,25	-5,25	-1,23	-0,07	-0,57	0,39
	638	0,17	-7,01	-0,11	0,11	-1,86	0,28	634	0,55	-5,09	-1,14	-0,51	-0,87	0,22
212	407	-0,27	-4,53	-0,24	0,81	4,05	-0,67	405	-0,10	-3,72	-0,25	0,03	0,13	-0,65
	639	0,65	-4,35	-1,41	-0,27	-0,84	0,71	636	0,81	-3,53	-1,43	0,15	0,54	0,73
213	633	0,72	6,25	2,35	-0,37	-1,12	0,15	641	-0,19	1,69	3,81	0,09	-0,76	0,02
	632	0,19	6,15	2,16	0,85	0,36	0,08	640	-0,72	1,58	3,62	-0,27	0,01	-0,06
214	404	0,42	3,04	2,18	-0,11	-0,57	0,21	408	0,07	1,27	3,44	0,05	0,26	0,17
	633	-0,19	2,91	2,49	-0,05	0,47	0,03	641	-0,55	1,15	3,74	0,26	0,09	-0,01
215	641	0,30	1,85	4,00	0,00	-0,78	0,10	637	-0,64	-2,87	3,07	0,72	3,32	0,32
	640	0,66	1,92	3,96	-0,12	0,04	0,01	635	-0,28	-2,80	3,03	-1,09	-3,92	0,22
216	408	0,36	1,13	3,56	0,05	0,26	-0,16	406	-0,07	-0,99	2,96	0,73	3,66	-0,23
	641	0,32	1,12	3,93	0,17	0,07	0,28	637	-0,11	-1,00	3,34	-0,79	-4,22	0,21
217	644	0,36	5,23	2,15	-0,09	-0,49	0,42	645	-0,13	2,75	2,51	0,21	1,29	0,31
	642	0,16	5,19	2,38	-0,58	-0,85	0,52	643	-0,34	2,71	2,74	0,14	-2,66	0,42
218	409	0,59	3,49	1,85	-0,02	-0,08	-0,32	410	0,10	1,03	2,21	0,50	2,50	-0,30
	644	-0,14	3,34	2,30	0,19	0,91	0,17	645	-0,63	0,89	2,66	-0,60	-2,73	0,19
219	647	0,62	7,01	0,21	-0,07	0,45	0,53	644	0,25	5,18	1,27	-0,14	-0,50	0,42
	646	-0,17	6,85	0,09	0,10	-1,90	0,39	642	-0,54	5,02	1,14	-0,52	-0,84	0,28
220	411	0,24	4,32	0,28	1,18	5,88	-1,20	409	0,11	3,66	0,34	-0,02	-0,08	-1,14
	647	-0,66	4,14	1,37	-0,37	-1,06	0,95	644	-0,79	3,48	1,43	0,14	0,90	1,01
221	650	0,01	-3,26	-0,29	0,04	-0,48	0,37	651	-0,56	-6,12	-1,87	-0,09	0,22	0,22
	648	0,60	-3,14	-0,14	-0,65	-0,91	0,50	649	0,03	-6,00	-1,71	0,57	-1,65	0,34
222	412	-0,35	-2,21	-0,22	0,07	0,33	-0,02	413	-0,50	-2,94	-1,89	0,27	1,35	-0,02
	650	0,45	-2,05	-0,14	0,16	0,16	0,23	651	0,31	-2,78	-1,82	-0,42	-1,47	0,23

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD07: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
223	653	0,48	-0,39	-0,27	-0,06	0,06	0,44	650	-0,11	-3,35	-0,35	-0,03	-0,50	0,41
	652	0,14	-0,46	0,44	0,11	-1,78	0,19	648	-0,45	-3,42	0,36	-0,55	-0,89	0,16
224	414	-0,48	-1,21	0,23	0,55	2,75	-0,30	412	-0,65	-2,07	-0,63	0,07	0,33	-0,31
	653	0,14	-1,09	0,66	-0,20	-0,67	0,57	650	-0,03	-1,95	-0,19	0,10	0,15	0,57
225	645	0,61	2,90	3,04	-0,77	-3,24	0,34	655	-0,33	-1,80	3,99	-0,10	0,73	0,10
	643	0,28	2,83	3,07	1,00	3,80	0,25	654	-0,66	-1,86	4,02	0,11	-0,03	0,01
226	410	0,11	1,01	2,84	-0,70	-3,49	-0,37	415	-0,30	-1,07	3,58	-0,15	-0,76	-0,25
	645	0,11	1,01	3,34	0,68	4,03	0,25	655	-0,31	-1,07	4,08	-0,24	0,03	0,37
227	655	0,19	-1,62	3,80	-0,20	0,71	0,01	651	-0,72	-6,18	2,31	0,42	1,18	0,13
	654	0,71	-1,52	3,68	0,26	0,00	-0,07	649	-0,20	-6,08	2,19	-0,88	-0,44	0,06
228	415	-0,09	-1,17	3,43	-0,15	-0,76	0,28	413	-0,45	-2,95	2,04	0,13	0,63	0,33
	655	0,53	-1,05	3,88	-0,34	0,00	-0,08	651	0,17	-2,83	2,50	0,07	-0,56	-0,03
229	658	-0,03	0,53	-0,08	-0,01	0,15	0,27	659	0,00	0,65	0,26	0,01	0,14	0,18
	656	0,01	0,54	0,03	0,01	-0,06	0,34	657	0,03	0,66	0,37	0,15	-0,16	0,26
230	469	0,17	0,34	-0,13	0,34	1,69	-0,34	470	0,14	0,19	0,47	-0,01	-0,03	-0,32
	658	0,02	0,31	-0,23	-0,08	-0,17	0,41	659	-0,01	0,16	0,37	0,01	0,16	0,43
231	659	0,04	0,66	0,05	0,04	0,15	0,22	661	0,07	0,79	0,73	-0,20	-0,53	0,10
	657	-0,08	0,64	0,18	0,12	-0,16	0,22	660	-0,06	0,76	0,86	0,19	0,47	0,10
232	470	0,05	0,22	0,15	-0,01	-0,03	0,02	471	0,06	0,25	0,84	-0,07	-0,35	0,05
	659	-0,04	0,20	0,16	0,05	0,17	0,08	661	-0,04	0,23	0,84	-0,03	0,33	0,11
233	664	-0,14	-1,21	-1,19	0,01	0,12	0,23	665	0,11	0,00	-0,92	0,09	-0,03	0,15
	662	-0,11	-1,21	-1,25	0,20	-0,16	0,21	663	0,13	0,01	-0,98	0,07	0,03	0,13
234	472	-0,07	-0,39	-1,07	-0,03	-0,15	0,01	473	0,00	-0,05	-0,81	0,01	0,07	-0,02
	664	0,05	-0,37	-1,15	0,06	0,37	0,12	665	0,12	-0,02	-0,89	0,08	-0,07	0,09
235	667	-0,43	-2,09	-0,22	-0,01	0,25	0,33	664	-0,25	-1,18	-0,70	0,00	0,12	0,21
	666	0,31	-1,94	-0,01	0,01	-0,19	0,40	662	0,49	-1,03	-0,49	0,22	-0,15	0,28
236	474	0,16	-0,51	-0,23	0,44	2,21	-0,44	472	0,17	-0,49	-0,21	-0,03	-0,15	-0,41
	667	0,25	-0,49	-0,68	-0,11	-0,24	0,51	664	0,26	-0,47	-0,66	0,04	0,36	0,53
237	661	0,08	0,77	0,74	0,04	0,94	0,03	669	-0,01	0,36	0,85	0,10	-0,52	0,04
	660	0,04	0,77	0,90	-0,06	-1,06	0,09	668	-0,04	0,36	1,01	-0,04	0,30	0,09
238	471	0,06	0,25	0,70	0,16	0,82	0,33	475	0,03	0,06	0,91	0,16	0,78	0,31
	661	-0,04	0,23	0,81	-0,32	-0,86	-0,12	669	-0,08	0,04	1,02	0,24	0,14	-0,14
239	669	0,08	0,40	0,96	0,09	-0,52	0,10	665	0,00	-0,02	1,09	0,23	1,62	0,16
	668	-0,03	0,38	1,14	-0,01	0,31	0,14	663	-0,11	-0,04	1,27	-0,38	-1,94	0,19
240	475	-0,01	0,08	1,06	0,16	0,78	-0,19	473	-0,03	-0,03	1,08	0,34	1,70	-0,22
	669	0,01	0,08	1,13	0,22	0,14	0,28	665	-0,01	-0,03	1,15	-0,45	-1,79	0,25
241	672	0,11	1,18	1,15	-0,02	0,16	0,33	673	-0,13	-0,01	0,93	-0,02	0,07	0,17
	670	0,11	1,18	1,23	0,21	-0,24	0,30	671	-0,12	-0,01	1,01	0,07	-0,12	0,14
242	476	0,08	0,39	1,03	-0,06	-0,29	-0,07	477	0,01	0,05	0,88	0,03	0,13	-0,04
	672	-0,07	0,36	1,10	0,08	0,66	0,12	673	-0,14	0,02	0,95	-0,07	-0,18	0,15
243	675	0,41	2,03	0,23	-0,02	0,43	0,50	672	0,23	1,16	0,74	-0,06	0,15	0,31
	674	-0,29	1,89	-0,01	0,02	-0,45	0,56	670	-0,47	1,02	0,50	0,25	-0,24	0,37
244	478	-0,14	0,44	0,25	0,81	4,05	-0,89	476	-0,13	0,48	0,36	-0,06	-0,29	-0,83
	675	-0,25	0,42	0,57	-0,21	-0,49	0,82	672	-0,25	0,45	0,68	0,04	0,65	0,88
245	678	-0,05	-0,68	-0,13	0,05	0,12	0,17	679	-0,08	-0,80	-0,78	-0,07	-0,39	0,08
	676	0,07	-0,66	-0,22	0,14	-0,10	0,21	677	0,04	-0,78	-0,88	0,19	0,31	0,12
246	479	-0,05	-0,23	-0,20	0,00	-0,02	0,03	480	-0,06	-0,27	-0,84	-0,07	-0,33	0,02
	678	0,03	-0,21	-0,19	0,05	0,13	0,09	679	0,03	-0,25	-0,84	0,06	0,30	0,09
247	681	0,01	-0,56	0,07	-0,01	0,13	0,23	678	-0,01	-0,67	-0,30	0,02	0,12	0,16
	680	0,01	-0,56	-0,02	0,00	-0,01	0,30	676	-0,01	-0,67	-0,40	0,16	-0,10	0,24
248	481	-0,13	-0,27	0,09	0,25	1,26	-0,23	479	-0,12	-0,20	-0,47	0,00	-0,02	-0,22
	681	0,00	-0,24	0,19	-0,06	-0,11	0,34	678	0,01	-0,17	-0,37	0,03	0,13	0,35
249	673	0,00	0,03	1,12	-0,36	-1,47	0,13	683	-0,09	-0,41	1,01	0,12	0,44	0,05
	671	0,14	0,05	1,23	0,39	1,74	0,21	682	0,05	-0,38	1,13	0,09	-0,29	0,14
250	477	0,02	0,04	1,09	-0,32	-1,60	0,05	482	-0,02	-0,14	1,05	0,08	0,42	0,06
	673	0,01	0,04	1,14	0,26	1,65	0,07	683	-0,02	-0,14	1,10	-0,04	-0,39	0,08
251	683	0,01	-0,38	0,93	0,10	0,43	0,07	679	-0,07	-0,79	0,80	-0,16	-0,92	0,07
	682	0,03	-0,37	1,00	0,14	-0,28	0,08	677	-0,05	-0,79	0,87	0,03	0,98	0,08
252	482	-0,03	-0,13	0,99	0,08	0,42	0,07	480	-0,06	-0,26	0,78	-0,17	-0,86	0,05
	683	0,08	-0,11	1,02	-0,07	-0,40	0,07	679	0,05	-0,24	0,81	0,20	0,88	0,06

TENS.: SISMA 0°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	0,22	1,98	0,37	0,01	-0,15	-0,04	489	-0,06	0,57	0,44	-0,07	-0,18	-0,04
	85	0,49	2,04	0,31	-0,06	-0,30	-0,01	86	0,20	0,62	0,38	-0,07	-0,36	0,00
2	489	0,14	0,66	0,64	-0,07	-0,18	0,03	492	-0,04	-0,25	0,63	0,12	0,47	0,02
	86	0,12	0,65	0,38	-0,07	-0,36	-0,08	89	-0,06	-0,25	0,37	-0,15	-0,77	-0,08
3	494	0,12	0,17	0,16	-0,09	-0,11	-0,04	495	-0,21	-1,49	0,09	0,14	0,31	-0,04
	91	-0,03	0,14	0,17	-0,08	-0,39	-0,06	92	-0,36	-1,52	0,10	-0,15	-0,75	-0,06
4	498	0,12	1,39	0,15	0,01	-0,17	-0,05	494	-0,15	0,05	0,16	-0,08	-0,11	-0,05
	95	0,32	1,43	0,16	-0,05	-0,25	-0,02	91	0,06	0,09	0,17	-0,08	-0,39	-0,02
5	500	-0,12	-0,17	-0,17	-0,09	-0,11	-0,04	501	0,21	1,50	-0,10	0,14	0,31	-0,04
	97	0,03	-0,14	-0,17	-0,08	-0,39	-0,06	98	0,36	1,53	-0,10	-0,15	-0,75	-0,06
6	504	-0,12	-1,42	-0,15	0,01	-0,17	-0,05	500	0,15	-0,05	-0,16	-0,08	-0,11	-0,05
	101	-0,33	-1,46	-0,16	-0,05	-0,25	-0,02	97	-0,06	-0,10	-0,17	-0,08	-0,39	-0,02
7	506	-0,14	-0,67	-0,65	-0,07	-0,18	0,03	507	0,04	0,26	-0,64	0,12	0,47	0,02
	103	-0,13	-0,66	-0,38	-0,07	-0,36	-0,08	104	0,06	0,27	-0,37	-0,15	-0,77	-0,08
8	510	-0,23	-2,01	-0,37	0,01	-0,15	-0,04	506	0,06	-0,57	-0,44	-0,07	-0,18	-0,04
	107	-0,49	-2,07	-0,31	-0,06	-0,30	-0,01	103	-0,21	-0,63	-0,38	-0,07	-0,36	0,00
9	492	0,00	-0,25	0,60	-0,15	-0,49	0,03	512	-0,08	-0,62	0,64	0,09	0,19	0,03
	89	-0,04	-0,26	0,33	0,18	0,91	-0,09	109	-0,12	-0,63	0,36	0,10	0,49	-0,09
10	512	-0,01	-0,56	0,48	0,10	0,20	-0,05	495	-0,20	-1,48	0,40	-0,09	0,07	-0,06
	109	-0,19	-0,60	0,36	0,10	0,49	0,01	92	-0,37	-1,52	0,28	0,09	0,46	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO8: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
11	501	0,20	1,50	0,40	0,10	-0,06	-0,06	514	0,01	0,57	0,48	-0,10	-0,20	-0,05
	98	0,38	1,53	0,28	-0,09	-0,47	0,00	111	0,19	0,61	0,36	-0,10	-0,49	0,01
12	514	0,08	0,63	0,64	-0,09	-0,20	0,03	507	0,00	0,27	0,61	0,15	0,49	0,03
	111	0,12	0,64	0,36	-0,10	-0,49	-0,09	104	0,04	0,28	0,33	-0,18	-0,92	-0,09
13	516	0,02	-0,75	0,01	0,01	0,03	-0,02	517	0,10	-0,37	0,35	-0,02	0,02	-0,03
	87	-0,15	-0,79	-0,01	-0,02	-0,10	-0,01	88	-0,08	-0,41	0,33	-0,02	-0,10	-0,02
14	517	-0,02	-0,40	0,42	-0,02	0,02	0,03	520	0,04	-0,08	0,40	0,06	0,31	0,02
	88	-0,08	-0,41	0,47	-0,02	-0,10	-0,08	90	-0,02	-0,09	0,44	-0,03	-0,15	-0,09
15	522	-0,09	0,03	0,28	0,03	0,09	0,00	523	0,03	0,62	0,03	0,00	-0,21	0,02
	93	0,02	0,05	0,25	0,01	0,07	-0,01	94	0,14	0,64	0,00	0,08	0,39	0,01
16	526	0,00	-0,36	0,07	0,01	0,12	0,04	522	0,08	0,06	0,24	0,03	0,09	0,04
	96	-0,06	-0,37	0,02	-0,03	-0,13	-0,05	93	0,03	0,05	0,20	0,01	0,07	-0,05
17	528	0,09	-0,03	-0,28	0,03	0,09	0,00	529	-0,03	-0,62	-0,03	0,00	-0,21	0,02
	99	-0,02	-0,05	-0,25	0,01	0,07	-0,01	100	-0,14	-0,64	0,00	0,08	0,39	0,01
18	532	0,00	0,37	-0,07	0,01	0,12	0,04	528	-0,08	-0,06	-0,25	0,03	0,09	0,04
	102	0,06	0,38	-0,02	-0,03	-0,13	-0,05	99	-0,03	-0,05	-0,20	0,01	0,07	-0,05
19	534	0,02	0,40	-0,43	-0,02	0,02	0,03	535	-0,04	0,07	-0,40	0,06	0,31	0,02
	105	0,08	0,41	-0,47	-0,02	-0,10	-0,08	106	0,02	0,08	-0,44	-0,03	-0,15	-0,09
20	538	-0,02	0,76	-0,01	0,01	0,03	-0,02	534	-0,10	0,38	-0,35	-0,02	0,02	-0,03
	108	0,15	0,80	0,01	-0,02	-0,10	-0,01	105	0,08	0,41	-0,33	-0,02	-0,10	-0,02
21	520	-0,06	-0,09	0,34	-0,07	-0,40	0,04	540	0,01	0,24	0,30	0,06	-0,14	0,08
	90	-0,02	-0,09	0,42	0,06	0,29	-0,12	110	0,05	0,25	0,38	0,07	0,37	-0,09
22	540	-0,07	0,22	0,20	0,07	-0,13	-0,09	523	0,01	0,62	-0,05	-0,07	-0,09	-0,07
	110	0,06	0,25	0,26	0,07	0,37	0,10	94	0,14	0,64	0,02	-0,02	-0,08	0,12
23	529	-0,01	-0,62	-0,05	0,07	0,09	-0,07	542	0,07	-0,22	0,20	-0,07	0,14	-0,09
	100	-0,14	-0,65	0,02	0,02	0,08	0,12	112	-0,06	-0,25	0,26	-0,08	-0,38	0,10
24	542	-0,01	-0,25	0,30	-0,07	0,14	0,08	535	0,06	0,09	0,34	0,07	0,41	0,04
	112	-0,05	-0,25	0,39	-0,08	-0,38	-0,09	106	0,02	0,08	0,43	-0,06	-0,29	-0,13
25	544	-0,20	-2,19	-0,35	-0,01	0,15	0,05	545	0,10	-0,73	-0,38	0,06	0,15	0,04
	155	-0,51	-2,26	-0,27	0,06	0,32	0,02	156	-0,21	-0,79	-0,30	0,08	0,40	0,01
26	545	-0,16	-0,81	-0,57	0,06	0,15	-0,02	548	0,06	0,29	-0,60	-0,11	-0,33	-0,03
	156	-0,16	-0,81	-0,32	0,08	0,40	0,09	157	0,06	0,29	-0,35	0,12	0,61	0,09
27	550	-0,13	-0,17	-0,03	0,09	0,10	0,04	551	0,20	1,49	0,06	-0,14	-0,31	0,04
	158	0,01	-0,14	-0,04	0,07	0,37	0,08	159	0,34	1,52	0,04	0,14	0,68	0,07
28	554	-0,10	-1,40	-0,11	-0,01	0,16	0,05	550	0,17	-0,07	-0,04	0,07	0,10	0,05
	160	-0,31	-1,45	-0,12	0,05	0,27	0,03	158	-0,04	-0,11	-0,05	0,07	0,37	0,04
29	556	0,13	0,17	0,03	0,09	0,10	0,04	557	-0,20	-1,50	-0,06	-0,14	-0,31	0,04
	161	-0,01	0,15	0,04	0,07	0,37	0,08	162	-0,34	-1,53	-0,04	0,14	0,68	0,07
30	560	0,10	1,42	0,11	-0,01	0,16	0,05	556	-0,17	0,07	0,04	0,07	0,10	0,05
	163	0,32	1,47	0,12	0,05	0,27	0,03	161	0,04	0,12	0,05	0,07	0,37	0,04
31	562	0,16	0,82	0,57	0,06	0,15	-0,02	563	-0,06	-0,30	0,60	-0,11	-0,33	-0,03
	164	0,16	0,82	0,32	0,08	0,40	0,09	165	-0,06	-0,30	0,35	0,12	0,61	0,09
32	566	0,20	2,21	0,35	-0,01	0,15	0,05	562	-0,10	0,73	0,38	0,06	0,15	0,04
	166	0,51	2,28	0,27	0,06	0,32	0,02	164	0,22	0,80	0,30	0,08	0,40	0,01
33	548	-0,02	0,28	-0,59	0,10	0,33	-0,02	568	0,06	0,69	-0,67	-0,08	-0,19	-0,02
	157	0,05	0,30	-0,35	-0,16	-0,80	0,08	167	0,13	0,71	-0,43	-0,10	-0,50	0,08
34	568	-0,01	0,64	-0,54	-0,09	-0,19	0,06	551	0,16	1,48	-0,47	0,08	-0,17	0,08
	167	0,19	0,68	-0,43	-0,10	-0,50	-0,02	159	0,35	1,52	-0,36	-0,06	-0,32	0,00
35	557	-0,16	-1,49	-0,47	-0,08	0,17	0,08	570	0,01	-0,65	-0,54	0,09	0,19	0,06
	162	-0,36	-1,53	-0,36	0,07	0,33	0,00	168	-0,19	-0,69	-0,43	0,10	0,50	-0,02
36	570	-0,06	-0,70	-0,67	0,08	0,19	-0,02	563	0,02	-0,29	-0,59	-0,10	-0,33	-0,02
	168	-0,14	-0,72	-0,43	0,10	0,50	0,08	165	-0,05	-0,31	-0,35	0,16	0,80	0,08
37	572	-0,09	0,23	-0,13	-0,01	-0,01	0,05	573	-0,08	0,30	-0,52	0,03	-0,02	0,06
	211	0,03	0,25	-0,04	0,02	0,09	0,01	212	0,04	0,32	-0,43	0,04	0,18	0,02
38	573	-0,03	0,30	-0,62	0,03	-0,02	-0,03	576	-0,02	0,36	-0,64	-0,07	-0,36	-0,01
	212	0,06	0,31	-0,57	0,04	0,18	0,12	213	0,08	0,38	-0,59	0,04	0,19	0,13
39	578	0,05	-0,26	-0,32	-0,02	-0,11	0,03	579	0,03	-0,40	-0,02	-0,01	0,19	0,02
	214	-0,06	-0,28	-0,24	-0,01	-0,05	0,03	215	-0,09	-0,43	0,05	-0,07	-0,35	0,01
40	582	-0,03	-0,27	-0,15	-0,01	-0,12	-0,01	578	-0,03	-0,26	-0,27	-0,03	-0,11	-0,01
	216	-0,09	-0,28	-0,08	0,02	0,10	0,06	214	-0,09	-0,27	-0,20	-0,01	-0,05	0,07
41	584	-0,05	0,27	0,32	-0,02	-0,11	0,03	585	-0,03	0,40	0,02	-0,01	0,19	0,02
	217	0,06	0,29	0,24	-0,01	-0,05	0,03	218	0,09	0,42	-0,05	-0,07	-0,35	0,01
42	588	0,04	0,28	0,15	-0,01	-0,12	-0,01	584	0,03	0,27	0,27	-0,03	-0,11	-0,01
	219	0,09	0,29	0,08	0,02	0,10	0,06	217	0,09	0,28	0,20	-0,01	-0,05	0,07
43	590	0,03	-0,29	0,62	0,03	-0,02	-0,03	591	0,02	-0,37	0,64	-0,06	-0,36	-0,01
	220	-0,06	-0,31	0,57	0,04	0,18	0,12	221	-0,08	-0,39	0,59	0,04	0,19	0,13
44	594	0,09	-0,21	0,13	-0,01	-0,02	0,05	590	0,07	-0,30	0,52	0,03	-0,02	0,06
	222	-0,02	-0,23	0,04	0,02	0,10	0,01	220	-0,04	-0,32	0,43	0,04	0,18	0,02
45	576	0,08	0,38	-0,51	0,09	0,41	-0,03	596	-0,01	-0,07	-0,49	-0,09	0,10	-0,06
	213	0,08	0,38	-0,54	-0,09	-0,46	0,16	223	-0,01	-0,07	-0,52	-0,11	-0,55	0,13
46	596	0,10	-0,05	-0,34	-0,10	0,10	0,12	579	0,02	-0,41	-0,07	0,08	0,02	0,11
	223	-0,01	-0,07	-0,40	-0,11	-0,55	-0,09	215	-0,08	-0,43	-0,13	0,00	-0,01	-0,11
47	585	-0,02	0,40	-0,07	-0,08	-0,02	0,11	598	-0,10	0,04	-0,34	0,10	-0,09	0,12
	218	0,08	0,42	-0,13	0,00	0,01	-0,11	224	0,01	0,06	-0,40	0,11	0,56	-0,09
48	598	0,01	0,06	-0,49	0,09	-0,10	-0,07	591	-0,08	-0,39	-0,51	-0,09	-0,41	-0,03
	224	0,01	0,06	-0,52	0,11	0,56	0,13	221	-0,08	-0,39	-0,54	0,09	0,46	0,16
49	600	0,06	2,98	0,12	0,01	-0,15	-0,01	601	-0,28	1,28	-0,39	-0,01	-0,10	0,01
	267	0,59	3,08	0,18	-0,05	-0,27	-0,01	268	0,25	1,39	-0,34	-0,06	-0,32	0,00
50	601	0,21	1,35	-0,30	-0,01	-0,10	0,00	604	-0,13	-0,32	-0,22	0,05	-0,26	0,04
	268	0,29	1,37	-0,40	-0,06	-0,32	0,00	269	-0,04	-0,31	-0,31	-0,03	-0,13	0,03
51	606	0,22	0,04	-0,55	-0,09	-0,20	-0,01	607	-0,20	-2,03	-0,38	0,18	0,65	-0,01
	270	-0,01	0,00	-0,43	-0,07	-0,34	-0,08	271	-0,43	-2,07	-0,25	-0,21	-1,03	-0,08
52	610	0,03	1,48	-0,09	0,01	-0,20	-0,06	606	-0,27	-0,04	-0,47	-0,09	-0,20	-0,06
	272	0,26	1,53	0,00	-0,04	-0,22	0,00	270	-0,04	0,01	-0,38	-0,07	-0,34	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
53	604	0,16	-0,27	-0,01	0,05	0,24	0,02	612	-0,02	-1,13	0,24	-0,02	0,34	-0,01
	269	-0,04	-0,31	-0,18	0,05	0,27	0,07	279	-0,21	-1,17	0,07	0,01	0,04	0,05
54	612	0,14	-1,07	0,32	0,00	0,34	0,05	607	-0,04	-1,99	0,56	0,00	0,42	-0,01
	279	-0,25	-1,15	0,19	0,01	0,04	-0,02	271	-0,43	-2,07	0,43	0,02	0,10	-0,07
55	614	-0,21	-0,04	0,56	-0,09	-0,20	-0,01	615	0,20	2,02	0,38	0,18	0,65	-0,01
	273	0,01	0,01	0,44	-0,07	-0,35	-0,08	274	0,42	2,07	0,25	-0,21	-1,03	-0,08
56	618	-0,03	-1,47	0,10	0,01	-0,20	-0,06	614	0,27	0,04	0,47	-0,09	-0,20	-0,06
	275	-0,26	-1,52	0,01	-0,04	-0,22	0,00	273	0,04	0,00	0,38	-0,07	-0,35	0,00
57	620	-0,21	-1,35	0,31	-0,01	-0,10	0,00	621	0,13	0,32	0,22	0,05	-0,26	0,04
	276	-0,29	-1,36	0,40	-0,06	-0,32	0,00	277	0,04	0,30	0,32	-0,03	-0,13	0,03
58	624	-0,05	-2,97	-0,12	0,01	-0,15	-0,01	620	0,28	-1,28	0,40	-0,01	-0,10	0,01
	278	-0,58	-3,07	-0,17	-0,05	-0,27	-0,01	276	-0,25	-1,39	0,34	-0,06	-0,32	0,00
59	615	0,04	1,99	0,56	-0,01	-0,43	0,00	626	-0,14	1,07	0,33	0,01	-0,34	0,05
	274	0,43	2,07	0,43	-0,02	-0,09	-0,07	280	0,25	1,15	0,20	-0,01	-0,03	-0,02
60	626	0,02	1,13	0,24	0,02	-0,34	-0,01	621	-0,16	0,26	-0,01	-0,05	-0,25	0,02
	280	0,21	1,17	0,07	-0,01	-0,03	0,05	277	0,04	0,30	-0,18	-0,05	-0,26	0,08
61	628	0,31	4,23	0,45	-0,02	-0,15	-0,17	629	-0,29	1,21	0,40	-0,02	-0,01	-0,17
	323	0,95	4,36	0,54	0,04	0,20	0,03	324	0,34	1,34	0,48	-0,06	-0,31	0,03
62	629	0,35	1,41	0,79	-0,01	-0,01	0,00	632	-0,25	-1,58	0,56	0,01	0,06	0,00
	324	0,24	1,39	0,69	-0,06	-0,31	-0,14	325	-0,36	-1,61	0,46	-0,01	-0,07	-0,14
63	634	0,28	0,56	0,43	-0,03	0,08	-0,14	635	-0,25	-2,10	0,18	0,14	0,02	-0,11
	326	0,07	0,52	0,40	-0,03	-0,13	-0,08	327	-0,47	-2,14	0,16	-0,03	-0,16	-0,05
64	638	0,26	2,98	0,30	-0,01	-0,07	-0,15	634	-0,26	0,39	0,21	-0,01	0,08	-0,16
	328	0,68	3,06	0,39	0,05	0,26	-0,03	326	0,17	0,47	0,29	-0,03	-0,13	-0,04
65	632	-0,08	-1,56	0,38	-0,31	-0,82	0,12	640	-0,07	-1,47	0,43	0,28	0,43	0,13
	325	-0,36	-1,61	0,24	0,35	1,77	-0,30	329	-0,34	-1,52	0,29	0,28	1,42	-0,28
66	640	-0,01	-1,46	0,16	0,29	0,44	-0,28	635	-0,13	-2,09	0,11	-0,35	-0,54	-0,29
	329	-0,33	-1,53	0,25	0,28	1,42	0,21	327	-0,45	-2,15	0,20	0,26	1,32	0,20
67	642	-0,28	-0,56	-0,44	-0,03	0,08	-0,14	643	0,25	2,10	-0,20	0,14	0,02	-0,11
	330	-0,07	-0,52	-0,42	-0,03	-0,14	-0,08	331	0,47	2,14	-0,17	-0,03	-0,16	-0,05
68	646	-0,27	-2,98	-0,31	-0,01	-0,07	-0,15	642	0,25	-0,39	-0,22	-0,01	0,08	-0,16
	332	-0,69	-3,07	-0,39	0,05	0,26	-0,03	330	-0,17	-0,47	-0,31	-0,03	-0,14	-0,04
69	648	-0,34	-1,41	-0,80	0,00	-0,01	0,00	649	0,26	1,59	-0,58	0,01	0,08	0,00
	333	-0,23	-1,39	-0,70	-0,06	-0,32	-0,14	334	0,37	1,61	-0,48	-0,02	-0,09	-0,15
70	652	-0,31	-4,24	-0,46	-0,01	-0,15	-0,17	648	0,29	-1,21	-0,42	-0,02	-0,02	-0,17
	335	-0,95	-4,36	-0,54	0,04	0,19	0,03	333	-0,34	-1,33	-0,50	-0,06	-0,32	0,03
71	643	0,14	2,09	0,10	0,36	0,54	-0,30	654	0,01	1,46	0,15	-0,30	-0,43	-0,28
	331	0,46	2,15	0,19	-0,26	-1,32	0,21	336	0,33	1,53	0,25	-0,29	-1,47	0,23
72	654	0,07	1,46	0,44	-0,29	-0,43	0,14	649	0,09	1,56	0,38	0,32	0,82	0,13
	336	0,34	1,52	0,30	-0,29	-1,47	-0,29	334	0,36	1,62	0,25	-0,35	-1,77	-0,31
73	656	0,20	1,02	0,76	-0,01	0,03	-0,14	657	0,03	0,19	0,04	0,03	0,01	-0,13
	402	0,49	1,08	0,23	0,05	0,23	-0,08	403	0,32	0,25	-0,49	0,03	0,14	-0,07
74	657	0,12	0,33	0,43	0,04	0,02	-0,13	660	-0,03	-0,41	-0,01	-0,04	-0,02	-0,13
	403	0,11	0,32	0,39	0,03	0,14	-0,07	404	-0,04	-0,41	-0,05	0,01	0,03	-0,06
75	662	0,09	0,14	0,32	0,02	0,19	-0,11	663	0,00	-0,32	-0,10	-0,02	-0,20	-0,11
	405	0,08	0,14	0,25	0,00	-0,02	-0,08	406	-0,02	-0,32	-0,17	0,06	0,32	-0,08
76	666	0,16	0,67	0,61	-0,04	-0,07	-0,23	662	0,03	0,04	0,01	0,02	0,19	-0,24
	407	0,36	0,71	0,16	0,16	0,81	0,08	405	0,23	0,08	-0,44	0,00	-0,02	0,07
77	660	0,01	-0,37	0,13	-0,26	-0,89	0,01	668	0,00	-0,42	0,06	0,15	0,28	0,02
	404	-0,07	-0,39	0,20	0,21	1,06	-0,23	408	-0,08	-0,43	0,13	0,08	0,41	-0,23
78	668	0,01	-0,43	-0,02	0,14	0,28	-0,23	663	0,04	-0,29	-0,07	-0,23	-0,80	-0,22
	408	-0,06	-0,44	0,03	0,08	0,41	0,05	406	-0,03	-0,30	-0,03	0,18	0,89	0,06
79	670	-0,08	-0,12	-0,30	0,03	0,18	-0,11	671	0,00	0,30	0,12	0,01	-0,16	-0,09
	409	-0,07	-0,12	-0,24	0,00	-0,02	-0,08	410	0,01	0,30	0,18	0,06	0,28	-0,07
80	674	-0,15	-0,61	-0,59	-0,04	-0,05	-0,22	670	-0,03	-0,03	0,01	0,03	0,18	-0,23
	411	-0,34	-0,65	-0,15	0,14	0,72	0,06	409	-0,22	-0,07	0,46	0,00	-0,02	0,05
81	676	-0,11	-0,31	-0,41	0,03	0,01	-0,13	677	0,03	0,39	0,03	-0,06	-0,02	-0,14
	412	-0,10	-0,31	-0,38	0,03	0,15	-0,07	413	0,04	0,39	0,06	0,00	0,01	-0,07
82	680	-0,18	-0,97	-0,74	-0,01	0,02	-0,14	676	-0,03	-0,17	-0,02	0,02	0,01	-0,14
	414	-0,47	-1,02	-0,22	0,05	0,26	-0,07	412	-0,31	-0,23	0,50	0,03	0,15	-0,07
83	671	-0,05	0,27	-0,07	0,23	0,77	-0,25	682	-0,01	0,44	0,00	-0,17	-0,19	-0,26
	410	0,03	0,29	-0,05	-0,17	-0,85	0,12	415	0,06	0,46	0,02	-0,13	-0,65	0,10
84	682	0,00	0,43	0,08	-0,18	-0,20	0,05	677	-0,02	0,35	0,12	0,27	0,86	0,04
	415	0,08	0,44	0,14	-0,13	-0,65	-0,27	413	0,07	0,37	0,19	-0,20	-1,00	-0,29
85	490	0,16	0,90	0,10	-0,01	0,11	0,00	491	0,05	0,38	0,50	0,03	-0,06	0,00
	488	-0,06	0,86	0,01	0,01	-0,18	0,00	489	-0,16	0,34	0,41	-0,03	-0,01	0,00
86	87	-0,03	-0,04	0,10	0,06	0,29	-0,02	88	-0,03	-0,02	0,44	0,06	0,32	-0,02
	490	-0,08	-0,05	0,13	-0,02	0,07	-0,04	491	-0,07	-0,03	0,47	0,06	0,08	-0,04
87	491	0,07	0,40	0,66	0,03	-0,06	0,01	493	-0,05	-0,21	0,62	0,07	0,46	0,02
	489	0,10	0,40	0,61	-0,03	-0,01	0,02	492	-0,03	-0,21	0,58	-0,09	-0,56	0,02
88	88	-0,01	-0,02	0,58	0,06	0,32	-0,12	90	-0,04	-0,17	0,54	0,11	0,55	-0,12
	491	-0,02	-0,03	0,63	0,06	0,09	0,04	493	-0,05	-0,17	0,59	-0,12	-0,49	0,03
89	496	0,03	0,10	0,29	0,02	0,00	0,01	497	-0,13	-0,68	-0,02	-0,10	-0,11	-0,02
	494	0,16	0,12	0,30	-0,08	-0,07	0,04	495	0,01	-0,65	-0,01	0,07	-0,02	0,01
90	93	0,03	0,08	0,27	0,03	0,16	-0,04	94	0,02	0,07	0,01	0,00	0,01	-0,02
	496	0,05	0,08	0,26	0,02	0,00	-0,01	497	0,04	0,07	0,00	-0,07	0,05	0,01
91	499	0,16	0,79	0,04	-0,01	0,04	0,01	496	0,01	0,08	0,28	0,01	0,00	0,02
	498	-0,02	0,75	0,05	0,01	-0,15	-0,02	494	-0,16	0,04	0,29	-0,07	-0,07	-0,02
92	96	0,00	0,12	0,05	0,06	0,30	-0,06	93	-0,01	0,09	0,23	0,03	0,16	-0,06
	499	-0,03	0,12	0,07	-0,02	-0,01	0,01	496	-0,03	0,09	0,25	0,01	0,00	0,02
93	502	-0,03	-0,10	-0,30	0,02	0,00	0,01	503	0,13	0,68	0,01	-0,11	-0,11	-0,02
	500	-0,16	-0,13	-0,31	-0,08	-0,07	0,04	501	-0,01	0,66	0,01	0,07	-0,01	0,01
94	99	-0,03	-0,08	-0,28	0,03	0,16	-0,04	100	-0,03	-0,07	-0,01	0,00	0,01	-0,02
	502	-0,05	-0,08	-0,27	0,02	0,00	-0,01	503	-0,04	-0,07	0,00	-0,07	0,06	0,01

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
95	505	-0,16	-0,80	-0,04	-0,01	0,04	0,01	502	-0,02	-0,08	-0,29	0,01	0,00	0,02
	504	0,02	-0,77	-0,06	0,01	-0,15	-0,02	500	0,17	-0,04	-0,30	-0,07	-0,07	-0,02
96	102	0,00	-0,12	-0,05	0,06	0,30	-0,06	99	0,01	-0,09	-0,23	0,03	0,16	-0,06
	505	0,03	-0,11	-0,08	-0,02	-0,01	0,02	502	0,03	-0,09	-0,26	0,01	0,00	0,02
97	508	-0,07	-0,40	-0,67	0,03	-0,07	0,01	509	0,05	0,22	-0,63	0,07	0,47	0,02
	506	-0,10	-0,41	-0,62	-0,03	-0,01	0,02	507	0,03	0,21	-0,58	-0,09	-0,57	0,02
98	105	0,01	0,02	-0,58	0,06	0,32	-0,12	106	0,04	0,16	-0,55	0,11	0,55	-0,13
	508	0,02	0,03	-0,63	0,06	0,09	0,04	509	0,05	0,17	-0,60	-0,12	-0,50	0,03
99	511	-0,16	-0,91	-0,10	-0,01	0,11	0,00	508	-0,05	-0,39	-0,51	0,03	-0,07	0,00
	510	0,06	-0,87	-0,01	0,01	-0,18	0,00	506	0,17	-0,34	-0,42	-0,03	-0,01	0,00
100	108	0,03	0,04	-0,10	0,06	0,29	-0,02	105	0,03	0,02	-0,45	0,06	0,32	-0,02
	511	0,08	0,05	-0,13	-0,02	0,07	-0,04	508	0,07	0,03	-0,47	0,06	0,09	-0,04
101	493	0,01	-0,19	0,61	-0,10	-0,49	0,02	513	-0,03	-0,43	0,65	-0,07	0,15	-0,01
	492	-0,01	-0,20	0,55	0,08	0,68	0,02	512	-0,05	-0,43	0,59	0,06	0,04	-0,01
102	90	-0,04	-0,16	0,58	-0,11	-0,53	-0,15	110	-0,03	-0,08	0,56	-0,10	-0,50	-0,12
	493	0,02	-0,15	0,61	0,10	0,54	0,06	513	0,03	-0,07	0,59	-0,09	0,08	0,09
103	513	-0,05	-0,43	0,51	-0,09	0,14	-0,04	497	-0,10	-0,68	0,18	0,12	0,14	-0,03
	512	0,09	-0,41	0,44	0,07	0,04	-0,05	495	0,04	-0,65	0,10	-0,09	0,08	-0,05
104	110	0,00	-0,09	0,44	-0,10	-0,50	0,10	94	0,03	0,07	0,17	-0,01	-0,03	0,11
	513	0,05	-0,08	0,45	-0,10	0,07	-0,09	497	0,08	0,08	0,17	0,10	0,04	-0,08
105	503	0,10	0,68	0,17	-0,12	-0,14	-0,03	515	0,05	0,44	0,51	0,09	-0,15	-0,04
	501	-0,04	0,65	0,10	0,09	-0,09	-0,05	514	-0,09	0,41	0,44	-0,07	-0,04	-0,05
106	100	-0,03	-0,07	0,16	0,01	0,03	0,12	112	0,00	0,09	0,44	0,10	0,51	0,10
	503	-0,08	-0,08	0,17	-0,10	-0,04	-0,09	515	-0,05	0,08	0,44	0,10	-0,07	-0,10
107	515	0,03	0,44	0,65	0,07	-0,15	-0,01	509	-0,01	0,20	0,61	0,10	0,49	0,02
	514	0,05	0,44	0,60	-0,06	-0,04	-0,01	507	0,01	0,21	0,56	-0,08	-0,69	0,03
108	112	0,03	0,08	0,56	0,10	0,51	-0,12	106	0,04	0,16	0,58	0,11	0,54	-0,15
	515	-0,03	0,07	0,59	0,09	-0,08	0,09	509	-0,02	0,15	0,61	-0,11	-0,55	0,06
109	518	0,02	-1,36	-0,02	0,00	0,16	-0,01	519	0,15	-0,69	0,27	0,02	0,05	-0,01
	516	-0,14	-1,39	0,11	0,00	0,01	0,00	517	-0,01	-0,72	0,40	0,00	0,10	0,00
110	155	-0,51	-2,29	0,28	0,04	0,18	0,00	156	-0,23	-0,85	0,26	0,04	0,21	0,01
	518	-0,18	-2,22	0,33	-0,01	0,14	-0,03	519	0,11	-0,79	0,31	0,04	0,17	-0,03
111	519	-0,12	-0,76	0,43	0,02	0,05	0,01	521	0,05	0,07	0,37	0,07	0,43	0,02
	517	-0,09	-0,76	0,47	0,00	0,10	-0,01	520	0,07	0,07	0,41	-0,05	-0,24	0,00
112	156	-0,17	-0,88	0,24	0,04	0,21	-0,03	157	0,04	0,19	0,18	0,12	0,60	-0,02
	519	-0,14	-0,87	0,47	0,04	0,17	0,00	521	0,08	0,20	0,41	-0,07	-0,28	0,00
113	524	-0,16	-0,01	0,26	0,07	0,10	0,03	525	0,05	1,03	0,08	-0,04	0,02	0,01
	522	-0,09	0,01	0,23	0,02	0,05	-0,02	523	0,12	1,05	0,05	0,09	0,21	-0,03
114	158	0,03	-0,07	0,15	0,06	0,28	-0,03	159	0,36	1,60	0,18	0,13	0,64	-0,03
	524	-0,15	-0,10	0,13	0,07	0,11	-0,05	525	0,18	1,57	0,15	-0,09	-0,23	-0,05
115	527	-0,03	-0,89	0,06	-0,01	0,14	-0,03	524	0,16	0,08	0,25	0,06	0,10	-0,03
	526	-0,16	-0,91	0,01	0,00	0,07	0,02	522	0,04	0,06	0,20	0,03	0,05	0,02
116	160	-0,29	-1,38	0,12	0,02	0,11	0,00	158	-0,02	-0,04	0,15	0,06	0,28	-0,01
	527	-0,11	-1,34	0,10	0,00	0,18	-0,05	524	0,16	0,00	0,12	0,07	0,11	-0,05
117	530	0,16	0,01	-0,26	0,07	0,10	0,03	531	-0,05	-1,04	-0,08	-0,04	0,02	0,01
	528	0,09	0,00	-0,23	0,02	0,05	-0,02	529	-0,12	-1,06	-0,05	0,09	0,21	-0,03
118	161	-0,02	0,07	-0,15	0,06	0,29	-0,03	162	-0,36	-1,61	-0,18	0,13	0,64	-0,03
	530	0,15	0,11	-0,13	0,07	0,11	-0,05	531	-0,18	-1,58	-0,15	-0,09	-0,23	-0,05
119	533	0,03	0,90	-0,06	-0,01	0,14	-0,03	530	-0,16	-0,08	-0,25	0,06	0,10	-0,03
	532	0,16	0,93	-0,01	0,00	0,07	0,02	528	-0,04	-0,05	-0,20	0,03	0,05	0,02
120	163	0,29	1,40	-0,12	0,02	0,11	0,00	161	0,02	0,04	-0,15	0,06	0,29	-0,01
	533	0,11	1,36	-0,10	0,00	0,18	-0,05	530	-0,16	0,01	-0,12	0,07	0,11	-0,05
121	536	0,12	0,77	-0,43	0,02	0,05	0,01	537	-0,05	-0,08	-0,37	0,07	0,43	0,02
	534	0,09	0,76	-0,47	0,00	0,10	-0,01	535	-0,07	-0,08	-0,41	-0,05	-0,24	0,00
122	164	0,17	0,88	-0,24	0,04	0,21	-0,03	165	-0,05	-0,20	-0,18	0,12	0,60	-0,02
	536	0,14	0,88	-0,47	0,04	0,17	0,00	537	-0,08	-0,21	-0,41	-0,07	-0,28	0,01
123	539	-0,02	1,37	0,02	0,00	0,16	-0,01	536	-0,15	0,69	-0,27	0,02	0,05	-0,01
	538	0,14	1,41	-0,11	0,00	0,01	0,00	534	0,01	0,73	-0,40	0,00	0,10	-0,01
124	166	0,52	2,31	-0,28	0,04	0,18	0,00	164	0,23	0,86	-0,26	0,04	0,21	0,01
	539	0,18	2,24	-0,33	-0,01	0,14	-0,03	536	-0,11	0,79	-0,31	0,04	0,17	-0,03
125	521	-0,03	0,05	0,32	-0,04	-0,49	0,01	541	0,07	0,56	0,30	-0,04	-0,09	-0,01
	520	-0,02	0,05	0,40	0,06	0,24	0,01	540	0,08	0,56	0,37	0,06	-0,16	-0,01
126	157	0,03	0,20	0,13	-0,14	-0,68	-0,04	167	0,13	0,70	0,12	-0,07	-0,36	-0,05
	521	-0,02	0,19	0,38	0,11	0,23	0,02	541	0,08	0,69	0,37	-0,06	-0,21	0,00
127	541	-0,09	0,53	0,17	-0,04	-0,09	-0,04	525	0,01	1,03	-0,03	0,04	-0,18	-0,04
	540	-0,01	0,54	0,27	0,07	-0,16	-0,02	523	0,09	1,05	0,07	-0,07	-0,12	-0,02
128	167	0,18	0,68	0,12	-0,07	-0,36	0,00	159	0,37	1,60	0,13	-0,09	-0,45	-0,02
	541	-0,03	0,63	0,24	-0,07	-0,21	-0,03	525	0,16	1,56	0,25	0,06	-0,05	-0,04
129	531	-0,01	-1,04	-0,03	-0,04	0,18	-0,04	543	0,09	-0,53	0,17	0,04	0,10	-0,04
	529	-0,09	-1,06	0,07	0,07	0,12	-0,02	542	0,01	-0,55	0,27	-0,07	0,16	-0,02
130	162	-0,37	-1,61	0,13	0,09	0,45	-0,02	168	-0,19	-0,69	0,12	0,07	0,36	0,00
	531	-0,16	-1,57	0,25	-0,06	0,06	-0,04	543	0,03	-0,64	0,24	0,07	0,22	-0,03
131	543	-0,07	-0,57	0,30	0,04	0,09	-0,01	537	0,03	-0,06	0,33	0,04	0,49	0,01
	542	-0,08	-0,57	0,37	-0,06	0,16	-0,01	535	0,02	-0,06	0,40	-0,06	-0,24	0,01
132	168	-0,13	-0,71	0,12	0,07	0,36	-0,05	165	-0,03	-0,21	0,13	0,14	0,68	-0,04
	543	-0,08	-0,70	0,37	0,06	0,22	0,00	537	0,02	-0,20	0,38	-0,11	-0,23	0,02
133	546	-0,16	-1,30	-0,10	0,01	-0,11	0,01	547	-0,01	-0,52	-0,45	-0,04	0,04	0,01
	544	0,02	-1,26	0,01	-0,01	0,18	0,01	545	0,17	-0,49	-0,33	0,04	0,03	0,01
134	211	-0,10	-0,56	-0,04	-0,06	-0,28	0,02	212	-0,02	-0,12	-0,41	-0,08	-0,38	0,02
	546	0,03	-0,53	-0,05	0,01	-0,09	0,05	547	0,12	-0,10	-0,42	-0,06	-0,06	0,06
135	547	-0,12	-0,56	-0,57	-0,04	0,04	-0,01	549	0,06	0,35	-0,61	-0,05	-0,36	-0,01
	545	-0,11	-0,56	-0,52	0,04	0,03	-0,01	548	0,07	0,36	-0,56	0,04	0,44	-0,02
136	212	-0,01	-0,13	-0,55	-0,08	-0,38	0,14	213	0,09	0,42	-0,56	-0,09	-0,47	0,15
	547	-0,02	-0,13	-0,54	-0,07	-0,06	-0,04	549	0,09	0,42	-0,55	0,11	0,41	-0,03

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
137	552	-0,07	-0,20	-0,13	-0,02	-0,01	0,00	553	0,13	0,80	0,14	0,09	0,08	0,03
	550	-0,17	-0,22	-0,14	0,08	0,07	-0,03	551	0,03	0,78	0,13	-0,07	0,04	0,00
138	214	-0,05	-0,25	-0,17	-0,03	-0,14	0,05	215	0,04	0,18	0,11	0,01	0,07	0,03
	552	-0,09	-0,26	-0,13	-0,01	0,00	0,01	553	0,00	0,17	0,15	0,05	-0,10	-0,01
139	555	-0,14	-1,07	-0,03	0,01	-0,04	-0,01	552	0,04	-0,16	-0,15	0,00	0,00	-0,01
	554	-0,03	-1,04	-0,03	-0,01	0,14	0,02	550	0,15	-0,14	-0,15	0,06	0,06	0,02
140	216	-0,12	-0,69	0,02	-0,06	-0,30	0,07	214	-0,04	-0,26	-0,12	-0,03	-0,14	0,06
	555	-0,02	-0,67	-0,01	0,02	0,02	-0,01	552	0,07	-0,24	-0,15	0,00	0,00	-0,01
141	558	0,07	0,21	0,13	-0,01	-0,01	0,00	559	-0,13	-0,81	-0,14	0,09	0,08	0,03
	556	0,17	0,23	0,14	0,08	0,07	-0,03	557	-0,03	-0,79	-0,13	-0,07	0,04	0,00
142	217	0,05	0,26	0,17	-0,03	-0,14	0,05	218	-0,04	-0,19	-0,11	0,01	0,07	0,03
	558	0,09	0,27	0,13	-0,01	0,00	0,01	559	0,00	-0,18	-0,15	0,05	-0,10	-0,01
143	561	0,14	1,08	0,03	0,01	-0,04	-0,01	558	-0,04	0,16	0,15	0,00	0,00	-0,01
	560	0,03	1,06	0,03	-0,01	0,14	0,02	556	-0,15	0,14	0,15	0,06	0,06	0,02
144	219	0,12	0,71	-0,02	-0,06	-0,30	0,07	217	0,04	0,27	0,12	-0,03	-0,14	0,06
	561	0,02	0,69	0,01	0,02	0,02	-0,01	558	-0,07	0,24	0,15	0,00	0,00	-0,02
145	564	0,12	0,57	0,57	-0,04	0,04	-0,01	565	-0,06	-0,36	0,61	-0,05	-0,36	-0,01
	562	0,11	0,57	0,52	0,04	0,03	-0,01	563	-0,08	-0,37	0,56	0,04	0,45	-0,02
146	220	0,02	0,13	0,55	-0,08	-0,38	0,14	221	-0,10	-0,43	0,56	-0,09	-0,47	0,15
	564	0,03	0,13	0,54	-0,07	-0,06	-0,04	565	-0,09	-0,43	0,55	0,11	0,42	-0,03
147	567	0,16	1,32	0,10	0,01	-0,11	0,01	564	0,01	0,53	0,45	-0,04	0,04	0,01
	566	-0,02	1,28	-0,01	-0,01	0,18	0,01	562	-0,17	0,49	0,33	0,04	0,03	0,01
148	222	0,10	0,57	0,04	-0,06	-0,28	0,02	220	0,02	0,13	0,41	-0,08	-0,38	0,03
	567	-0,03	0,55	0,05	0,01	-0,09	0,05	564	-0,12	0,10	0,42	-0,06	-0,06	0,06
149	549	-0,01	0,34	-0,61	0,09	0,33	-0,01	569	0,03	0,56	-0,67	0,06	-0,16	0,03
	548	0,01	0,34	-0,56	-0,09	-0,62	-0,02	568	0,05	0,57	-0,62	-0,06	-0,10	0,02
150	213	0,10	0,42	-0,63	0,05	0,27	0,16	223	0,07	0,26	-0,62	0,08	0,40	0,12
	549	0,01	0,40	-0,62	-0,07	-0,45	-0,04	569	-0,03	0,24	-0,61	0,06	-0,15	-0,08
151	569	0,04	0,57	-0,57	0,07	-0,16	0,04	553	0,09	0,79	-0,29	-0,11	-0,24	0,04
	568	-0,07	0,54	-0,50	-0,07	-0,10	0,06	551	-0,03	0,77	-0,21	0,10	-0,05	0,05
152	223	0,05	0,27	-0,50	0,08	0,40	-0,08	215	0,03	0,18	-0,23	-0,03	-0,17	-0,10
	569	-0,03	0,25	-0,51	0,07	-0,15	0,10	553	-0,05	0,16	-0,24	-0,06	0,00	0,09
153	559	-0,09	-0,80	-0,29	0,11	0,24	0,04	571	-0,04	-0,58	-0,57	-0,07	0,16	0,04
	557	0,03	-0,78	-0,21	-0,10	0,05	0,05	570	0,07	-0,55	-0,50	0,07	0,10	0,06
154	218	-0,03	-0,19	-0,23	0,03	0,17	-0,10	224	-0,05	-0,28	-0,50	-0,08	-0,40	-0,09
	559	0,05	-0,17	-0,24	0,06	0,00	0,09	571	0,03	-0,26	-0,51	-0,08	0,15	0,11
155	571	-0,03	-0,57	-0,67	-0,06	0,16	0,03	565	0,01	-0,34	-0,61	-0,09	-0,33	-0,01
	570	-0,05	-0,58	-0,62	0,06	0,10	0,02	563	-0,01	-0,35	-0,56	0,09	0,62	-0,02
156	224	-0,07	-0,27	-0,62	-0,08	-0,40	0,13	221	-0,10	-0,43	-0,63	-0,05	-0,27	0,16
	571	0,03	-0,25	-0,61	-0,06	0,15	-0,08	565	-0,01	-0,41	-0,62	0,07	0,45	-0,04
157	574	-0,06	1,16	-0,04	0,01	-0,20	0,03	575	-0,15	0,71	-0,46	-0,03	-0,07	0,03
	572	0,15	1,20	-0,09	0,00	0,00	0,02	573	0,06	0,76	-0,51	0,01	-0,12	0,02
158	267	0,46	2,30	-0,26	-0,05	-0,24	0,02	268	0,22	1,09	-0,47	-0,06	-0,32	0,01
	574	0,14	2,23	-0,25	0,01	-0,18	0,07	575	-0,10	1,03	-0,46	-0,06	-0,21	0,06
159	575	0,06	0,77	-0,64	-0,03	-0,07	0,01	577	-0,06	0,17	-0,64	-0,07	-0,52	0,00
	573	0,07	0,77	-0,61	0,01	-0,12	0,02	576	-0,05	0,17	-0,61	0,07	0,31	0,02
160	268	0,23	1,09	-0,53	-0,06	-0,32	0,06	269	0,03	0,05	-0,45	-0,15	-0,75	0,06
	575	0,14	1,07	-0,64	-0,06	-0,21	0,01	577	-0,07	0,03	-0,57	0,10	0,35	0,00
161	580	0,11	-0,26	-0,30	-0,07	-0,13	-0,01	581	-0,04	-1,00	-0,07	0,07	0,07	0,01
	578	0,04	-0,27	-0,26	-0,01	-0,05	0,03	579	-0,11	-1,02	-0,02	-0,11	-0,32	0,05
162	270	-0,05	-0,18	-0,27	-0,06	-0,30	0,06	271	-0,35	-1,70	-0,19	-0,08	-0,41	0,05
	580	0,14	-0,14	-0,17	-0,06	-0,10	0,05	581	-0,16	-1,66	-0,09	0,06	0,03	0,05
163	583	0,01	0,38	-0,10	0,01	-0,14	0,04	580	-0,14	-0,33	-0,31	-0,06	-0,13	0,04
	582	0,14	0,41	0,00	0,00	-0,08	0,01	578	0,00	-0,30	-0,21	-0,02	-0,05	0,00
164	272	0,16	0,91	-0,06	-0,03	-0,15	0,03	270	-0,05	-0,18	-0,22	-0,06	-0,30	0,03
	583	0,08	0,89	-0,02	0,00	-0,18	0,06	580	-0,14	-0,20	-0,18	-0,05	-0,10	0,06
165	586	-0,11	0,26	0,30	-0,07	-0,13	-0,01	587	0,04	1,00	0,07	0,07	0,07	0,01
	584	-0,04	0,28	0,26	-0,01	-0,05	0,03	585	0,11	1,01	0,02	-0,11	-0,32	0,05
166	273	0,05	0,18	0,28	-0,06	-0,30	0,06	274	0,35	1,69	0,19	-0,08	-0,40	0,05
	586	-0,14	0,15	0,18	-0,06	-0,10	0,06	587	0,16	1,65	0,09	0,06	0,03	0,05
167	589	0,00	-0,37	0,10	0,01	-0,14	0,04	586	0,13	0,33	0,31	-0,06	-0,13	0,04
	588	-0,14	-0,39	0,00	0,00	-0,08	0,01	584	0,00	0,30	0,21	-0,02	-0,05	0,01
168	275	-0,16	-0,89	0,05	-0,03	-0,15	0,03	273	0,05	0,18	0,22	-0,06	-0,30	0,03
	589	-0,08	-0,88	0,02	0,00	-0,18	0,06	586	0,14	0,20	0,18	-0,05	-0,10	0,06
169	592	-0,06	-0,76	0,64	-0,03	-0,07	0,01	593	0,06	-0,18	0,63	-0,07	-0,53	0,00
	590	-0,06	-0,77	0,61	0,01	-0,12	0,02	591	0,05	-0,18	0,61	0,07	0,31	0,02
170	276	-0,23	-1,08	0,53	-0,06	-0,32	0,06	277	-0,03	-0,06	0,45	-0,15	-0,75	0,06
	592	-0,14	-1,06	0,64	-0,06	-0,21	0,01	593	0,07	-0,04	0,57	0,10	0,35	0,00
171	595	0,06	-1,14	0,04	0,01	-0,20	0,03	592	0,15	-0,71	0,46	-0,03	-0,07	0,03
	594	-0,15	-1,18	0,09	0,00	0,00	0,02	590	-0,06	-0,75	0,51	0,01	-0,12	0,02
172	278	-0,46	-2,28	0,25	-0,05	-0,24	0,02	276	-0,22	-1,09	0,47	-0,06	-0,32	0,01
	595	-0,14	-2,21	0,25	0,01	-0,18	0,07	592	0,10	-1,02	0,46	-0,06	-0,21	0,06
173	577	0,08	0,20	-0,54	0,04	0,44	0,01	597	-0,05	-0,44	-0,49	0,05	0,08	0,04
	576	0,03	0,19	-0,58	-0,05	-0,29	-0,01	596	-0,10	-0,45	-0,53	-0,08	0,11	0,02
174	269	0,04	0,05	-0,43	0,08	0,42	0,10	279	-0,13	-0,79	-0,35	0,10	0,49	0,10
	577	0,07	0,06	-0,61	-0,07	-0,09	-0,03	597	-0,10	-0,79	-0,53	0,06	0,12	-0,03
175	597	0,13	-0,40	-0,31	0,06	0,09	0,06	581	0,01	-1,00	-0,04	-0,06	0,10	0,06
	596	0,01	-0,42	-0,39	-0,09	0,10	0,05	579	-0,11	-1,03	-0,12	0,09	0,11	0,06
176	279	-0,17	-0,78	-0,23	0,10	0,49	-0,03	271	-0,36	-1,70	-0,13	0,05	0,25	-0,02
	597	0,06	-0,73	-0,35	0,07	0,12	0,08	581	-0,12	-1,65	-0,25	-0,06	0,12	0,09
177	587	-0,01	0,99	-0,04	0,06	-0,10	0,06	599	-0,13	0,39	-0,31	-0,06	-0,08	0,06
	585	0,11	1,02	-0,12	-0,09	-0,10	0,06	598	-0,01	0,42	-0,39	0,10	-0,10	0,05
178	274	0,35	1,69	-0,13	-0,05	-0,25	-0,02	280	0,17	0,77	-0,23	-0,10	-0,50	-0,03
	587	0,12	1,64	-0,25	0,06	-0,11	0,09	599	-0,06	0,72	-0,35	-0,07	-0,12	0,08

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
179	599	0,05	0,43	-0,49	-0,05	-0,08	0,04	593	-0,08	-0,21	-0,54	-0,04	-0,44	0,01
	598	0,10	0,44	-0,53	0,09	-0,10	0,01	591	-0,03	-0,20	-0,59	0,05	0,30	-0,01
180	280	0,13	0,79	-0,35	-0,10	-0,50	0,10	277	-0,04	-0,06	-0,43	-0,08	-0,42	0,10
	599	0,10	0,78	-0,53	-0,06	-0,12	-0,03	593	-0,07	-0,06	-0,61	0,07	0,09	-0,03
181	602	0,12	3,59	0,00	-0,01	0,00	-0,02	603	-0,31	1,46	-0,31	0,08	-0,04	-0,01
	600	0,30	3,63	-0,08	0,01	-0,15	0,01	601	-0,13	1,49	-0,39	-0,02	-0,15	0,02
182	323	0,94	4,56	-0,46	-0,01	-0,04	0,04	324	0,33	1,54	-0,30	0,08	0,39	0,02
	602	0,23	4,42	-0,27	0,00	0,08	-0,06	603	-0,37	1,39	-0,12	0,07	-0,12	-0,09
183	603	0,36	1,65	-0,36	0,09	-0,03	0,02	605	-0,15	-0,90	-0,20	-0,03	-0,23	0,03
	601	0,23	1,62	-0,30	-0,02	-0,15	0,02	604	-0,28	-0,93	-0,13	0,11	0,05	0,02
184	324	0,26	1,58	-0,10	0,08	0,39	-0,12	325	-0,36	-1,52	-0,17	0,02	0,12	-0,16
	603	0,31	1,59	-0,18	0,07	-0,12	0,03	605	-0,31	-1,51	-0,24	-0,02	-0,20	-0,01
185	608	0,30	0,29	-0,48	-0,02	-0,10	-0,03	609	-0,18	-2,12	-0,45	0,02	0,22	-0,03
	606	0,24	0,28	-0,41	-0,06	-0,04	0,05	607	-0,24	-2,13	-0,39	-0,05	-0,51	0,04
186	326	0,05	0,46	-0,23	0,01	0,06	-0,04	327	-0,52	-2,39	-0,49	-0,05	-0,25	-0,04
	608	0,34	0,51	-0,27	-0,01	-0,06	0,06	609	-0,22	-2,33	-0,52	-0,02	0,03	0,07
187	611	0,13	2,29	-0,08	0,00	-0,03	0,02	608	-0,30	0,12	-0,41	-0,02	-0,10	0,03
	610	0,30	2,32	0,01	0,01	-0,19	-0,03	606	-0,14	0,15	-0,32	-0,06	-0,04	-0,03
188	328	0,65	3,13	-0,33	0,01	0,05	0,02	326	0,11	0,43	-0,35	0,01	0,06	0,01
	611	0,25	3,05	-0,18	-0,01	-0,07	0,00	608	-0,29	0,35	-0,20	-0,01	-0,06	0,00
189	605	0,08	-0,86	-0,03	-0,04	0,17	0,01	613	-0,05	-1,53	0,21	0,00	0,38	-0,01
	604	0,00	-0,87	-0,04	0,10	0,53	0,01	612	-0,14	-1,55	0,20	-0,02	0,31	-0,02
190	325	-0,34	-1,54	0,29	0,08	0,41	-0,18	329	-0,36	-1,62	0,31	0,03	0,15	-0,13
	605	-0,06	-1,48	0,13	0,04	0,59	0,02	613	-0,08	-1,56	0,16	0,01	0,45	0,07
191	613	0,05	-1,50	0,40	-0,01	0,38	-0,02	609	-0,07	-2,11	0,43	0,06	0,53	-0,01
	612	0,05	-1,50	0,28	-0,01	0,31	-0,01	607	-0,07	-2,11	0,31	-0,05	0,14	0,00
192	329	-0,35	-1,63	0,27	0,03	0,15	0,04	327	-0,50	-2,40	0,08	0,15	0,76	0,09
	613	0,05	-1,55	0,34	0,00	0,45	-0,09	609	-0,11	-2,32	0,15	-0,03	0,12	-0,05
193	616	-0,31	-0,29	0,49	-0,02	-0,10	-0,03	617	0,18	2,12	0,46	0,02	0,22	-0,03
	614	-0,24	-0,28	0,42	-0,06	-0,04	0,05	615	0,24	2,13	0,39	-0,05	-0,51	0,04
194	330	-0,05	-0,46	0,24	0,01	0,07	-0,05	331	0,52	2,39	0,49	-0,05	-0,25	-0,04
	616	-0,35	-0,52	0,28	-0,01	-0,06	0,06	617	0,22	2,34	0,53	-0,02	0,03	0,07
195	619	-0,13	-2,29	0,08	0,00	-0,03	0,02	616	0,30	-0,11	0,42	-0,02	-0,10	0,03
	618	-0,30	-2,32	-0,01	0,01	-0,19	-0,03	614	0,14	-0,15	0,33	-0,06	-0,04	-0,03
196	332	-0,65	-3,15	0,33	0,01	0,05	0,02	330	-0,11	-0,43	0,35	0,01	0,07	0,02
	619	-0,26	-3,07	0,19	-0,01	-0,06	0,00	616	0,29	-0,35	0,21	-0,01	-0,06	0,00
197	622	-0,36	-1,65	0,37	0,09	-0,03	0,02	623	0,15	0,90	0,20	-0,02	-0,23	0,03
	620	-0,23	-1,62	0,31	-0,02	-0,15	0,02	621	0,28	0,93	0,14	0,11	0,06	0,02
198	333	-0,26	-1,58	0,11	0,08	0,39	-0,12	334	0,36	1,53	0,17	0,02	0,12	-0,16
	622	-0,31	-1,59	0,18	0,07	-0,12	0,03	623	0,31	1,52	0,24	-0,02	-0,20	-0,01
199	625	-0,12	-3,59	0,00	-0,01	0,00	-0,02	622	0,31	-1,46	0,31	0,08	-0,03	-0,01
	624	-0,30	-3,63	0,08	0,01	-0,15	0,01	620	0,13	-1,49	0,39	-0,02	-0,15	0,02
200	335	-0,94	-4,58	0,47	-0,01	-0,04	0,04	333	-0,34	-1,53	0,31	0,08	0,39	0,02
	625	-0,24	-4,43	0,28	0,01	0,08	-0,06	622	0,37	-1,39	0,12	0,07	-0,12	-0,09
201	617	0,07	2,11	0,43	-0,06	-0,54	-0,01	627	-0,05	1,50	0,40	0,02	-0,38	-0,02
	615	0,07	2,11	0,31	0,05	-0,13	0,00	626	-0,05	1,50	0,28	0,01	-0,31	-0,01
202	331	0,50	2,41	0,08	-0,16	-0,79	0,09	336	0,35	1,63	0,27	-0,02	-0,12	0,05
	617	0,11	2,33	0,16	0,03	-0,10	-0,05	627	-0,05	1,55	0,34	0,00	-0,47	-0,10
203	627	0,05	1,53	0,21	0,01	-0,38	-0,01	623	-0,08	0,86	-0,03	0,04	-0,18	0,01
	626	0,14	1,55	0,20	0,03	-0,31	-0,02	621	0,00	0,87	-0,04	-0,10	-0,52	0,01
204	336	0,36	1,62	0,31	-0,02	-0,12	-0,13	334	0,35	1,55	0,29	-0,09	-0,43	-0,19
	627	0,08	1,56	0,16	-0,01	-0,47	0,08	623	0,07	1,49	0,13	-0,04	-0,57	0,02
205	630	0,47	2,84	-0,02	0,00	0,04	-0,11	631	0,10	0,99	0,45	0,01	-0,07	-0,10
	628	-0,05	2,74	0,23	0,00	-0,07	-0,09	629	-0,42	0,88	0,70	-0,02	0,01	-0,09
206	402	-0,15	1,21	0,25	0,00	0,00	-0,06	403	-0,24	0,78	-0,11	0,01	0,04	-0,07
	630	-0,28	1,18	0,95	0,00	0,02	-0,12	631	-0,36	0,76	0,59	0,04	0,09	-0,13
207	631	0,15	1,03	0,90	-0,01	-0,08	-0,09	633	-0,27	-1,06	0,43	0,20	0,47	-0,04
	629	0,29	1,06	1,08	0,00	0,01	-0,11	632	-0,13	-1,04	0,62	-0,09	-0,46	-0,07
208	403	0,12	0,64	0,77	0,01	0,04	-0,13	404	-0,13	-0,59	0,27	0,11	0,56	-0,17
	631	0,09	0,63	1,04	0,03	0,09	-0,06	633	-0,16	-0,60	0,54	-0,01	-0,57	-0,10
209	636	0,11	0,42	0,58	0,06	0,03	-0,10	637	-0,25	-1,36	0,05	-0,12	-0,38	-0,13
	634	0,26	0,45	0,72	-0,05	-0,02	-0,06	635	-0,09	-1,33	0,19	0,19	0,32	-0,09
210	405	0,06	0,26	0,51	0,04	0,19	-0,05	406	-0,13	-0,65	-0,04	-0,06	-0,30	-0,05
	636	0,11	0,28	0,69	0,01	-0,17	-0,09	637	-0,07	-0,64	0,14	0,03	0,37	-0,09
211	639	0,38	2,00	-0,04	0,00	-0,06	-0,11	636	0,06	0,38	0,26	0,04	0,03	-0,09
	638	-0,01	1,92	0,20	0,01	0,03	-0,13	634	-0,34	0,30	0,50	-0,03	-0,02	-0,11
212	407	-0,14	0,82	0,18	-0,12	-0,59	0,08	405	-0,23	0,38	-0,18	0,04	0,19	0,07
	639	-0,17	0,81	0,74	0,03	0,11	-0,18	636	-0,26	0,37	0,37	0,00	-0,18	-0,19
213	633	-0,01	-1,03	0,52	-0,12	-1,10	-0,02	641	-0,05	-1,24	0,37	-0,07	0,57	-0,06
	632	0,05	-1,01	0,58	0,18	1,61	-0,01	640	0,01	-1,23	0,43	0,18	-0,05	-0,06
214	404	-0,11	-0,61	0,52	-0,29	-1,47	-0,32	408	-0,15	-0,79	0,31	-0,09	-0,44	-0,29
	633	0,11	-0,56	0,58	0,44	1,70	0,01	641	0,08	-0,74	0,37	-0,19	-0,05	0,04
215	641	-0,04	-1,24	0,21	-0,07	0,57	-0,14	637	-0,06	-1,34	-0,06	-0,10	-0,68	-0,18
	640	0,05	-1,22	0,16	0,20	-0,05	-0,12	635	0,03	-1,32	-0,11	-0,02	1,11	-0,15
216	408	-0,13	-0,80	0,21	-0,09	-0,44	0,05	406	-0,10	-0,66	-0,07	-0,20	-1,00	0,10
	641	0,11	-0,75	0,21	-0,19	-0,05	-0,25	637	0,13	-0,62	-0,06	0,27	1,16	-0,21
217	644	-0,11	-0,41	-0,60	0,05	0,03	-0,10	645	0,24	1,35	-0,07	-0,14	-0,38	-0,13
	642	-0,26	-0,44	-0,74	-0,05	-0,02	-0,06	643	0,09	1,32	-0,21	0,20	0,31	-0,09
218	409	-0,05	-0,25	-0,53	0,03	0,17	-0,05	410	0,12	0,62	0,03	-0,05	-0,26	-0,05
	644	-0,11	-0,26	-0,71	0,02	-0,16	-0,10	645	0,06	0,61	-0,15	0,00	0,34	-0,09
219	647	-0,38	-1,97	0,03	0,00	-0,06	-0,11	644	-0,06	-0,37	-0,27	0,04	0,02	-0,09
	646	0,02	-1,89	-0,21	0,01	0,03	-0,13	642	0,34	-0,29	-0,52	-0,03	-0,02	-0,11
220	411	0,15	-0,76	-0,19	-0,11	-0,53	0,06	409	0,23	-0,36	0,18	0,03	0,17	0,05
	647	0,17	-0,75	-0,75	0,03	0,10	-0,17	644	0,25	-0,36	-0,38	0,00	-0,16	-0,18

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO8: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
221	650	-0,15	-1,02	-0,92	-0,01	-0,08	-0,09	651	0,26	1,05	-0,45	0,22	0,50	-0,04
	648	-0,28	-1,05	-1,10	0,00	0,02	-0,11	649	0,13	1,02	-0,63	-0,10	-0,49	-0,06
222	412	-0,11	-0,62	-0,78	0,01	0,05	-0,13	413	0,13	0,57	-0,28	0,12	0,58	-0,18
	650	-0,09	-0,62	-1,05	0,03	0,09	-0,05	651	0,15	0,57	-0,55	0,01	-0,58	-0,10
223	653	-0,47	-2,81	0,02	0,00	0,04	-0,11	650	-0,11	-0,98	-0,47	0,01	-0,07	-0,11
	652	0,05	-2,71	-0,23	0,00	-0,07	-0,09	648	0,42	-0,87	-0,71	-0,01	0,01	-0,09
224	414	0,17	-1,14	-0,26	0,00	-0,01	-0,06	412	0,24	-0,76	0,09	0,01	0,05	-0,07
	653	0,28	-1,12	-0,96	0,00	0,03	-0,12	650	0,36	-0,74	-0,60	0,04	0,10	-0,13
225	645	0,06	1,32	-0,07	0,06	0,68	-0,19	655	0,04	1,22	0,20	0,11	-0,57	-0,15
	643	-0,03	1,31	-0,12	0,03	-1,11	-0,16	654	-0,05	1,20	0,16	-0,20	0,05	-0,12
226	410	0,10	0,64	-0,09	0,20	1,00	0,15	415	0,12	0,76	0,20	0,14	0,71	0,10
	645	-0,13	0,59	-0,07	-0,30	-1,15	-0,25	655	-0,11	0,71	0,22	0,23	0,00	-0,30
227	655	0,05	1,23	0,37	0,11	-0,57	-0,05	651	0,01	1,01	0,53	0,09	1,09	0,00
	654	-0,01	1,21	0,44	-0,19	0,05	-0,06	649	-0,05	1,00	0,60	-0,17	-1,61	-0,01
228	415	0,13	0,75	0,32	0,14	0,71	-0,35	413	0,10	0,58	0,51	0,29	1,47	-0,38
	655	-0,08	0,71	0,40	0,23	0,00	0,08	651	-0,11	0,54	0,59	-0,47	-1,68	0,05
229	658	0,18	0,55	0,13	0,01	-0,06	-0,15	659	0,11	0,21	0,18	0,02	-0,02	-0,14
	656	-0,14	0,49	-0,02	-0,01	0,05	-0,14	657	-0,21	0,15	0,02	0,03	0,02	-0,13
230	469	-0,13	0,03	0,15	-0,13	-0,66	0,07	470	-0,11	0,12	-0,08	0,01	0,03	0,06
	658	-0,11	0,03	0,33	0,04	0,09	-0,20	659	-0,09	0,12	0,10	0,01	-0,07	-0,22
231	659	0,03	0,22	0,44	0,00	-0,03	-0,14	661	-0,06	-0,25	0,09	0,13	0,10	-0,10
	657	0,06	0,22	0,41	0,05	0,02	-0,15	660	-0,03	-0,24	0,06	-0,05	-0,06	-0,11
232	470	0,01	0,07	0,35	0,01	0,03	-0,06	471	-0,02	-0,06	0,00	0,01	0,07	-0,11
	659	0,00	0,06	0,37	-0,01	-0,08	-0,09	661	-0,03	-0,06	0,03	0,10	-0,06	-0,13
233	664	0,03	0,12	0,31	0,03	-0,01	-0,13	665	-0,04	-0,21	0,00	-0,08	-0,20	-0,14
	662	0,04	0,13	0,27	-0,02	0,02	-0,13	663	-0,03	-0,21	-0,04	0,06	0,21	-0,14
234	472	0,00	0,03	0,24	0,02	0,09	-0,07	473	-0,02	-0,06	-0,07	-0,03	-0,17	-0,07
	664	0,00	0,03	0,25	0,00	-0,18	-0,12	665	-0,02	-0,06	-0,06	-0,01	0,16	-0,11
235	667	0,12	0,36	0,11	0,00	-0,11	-0,18	664	0,07	0,12	0,09	0,03	-0,01	-0,14
	666	-0,10	0,31	-0,03	0,00	0,12	-0,17	662	-0,15	0,08	-0,04	-0,01	0,03	-0,14
236	474	-0,09	0,06	0,09	-0,17	-0,85	0,10	472	-0,08	0,07	-0,12	0,02	0,09	0,08
	667	-0,07	0,06	0,25	0,05	0,11	-0,24	664	-0,06	0,07	0,03	-0,01	-0,18	-0,26
237	661	-0,02	-0,24	0,15	-0,06	-0,98	-0,07	669	-0,02	-0,22	0,06	-0,09	0,36	-0,08
	660	0,03	-0,23	0,18	0,15	1,14	-0,07	668	0,03	-0,21	0,09	0,05	-0,24	-0,08
238	471	-0,01	-0,06	0,17	-0,19	-0,96	-0,33	475	0,00	-0,03	0,10	-0,13	-0,67	-0,32
	661	0,02	-0,06	0,16	0,34	1,02	0,05	669	0,02	-0,03	0,08	-0,18	-0,09	0,05
239	669	-0,02	-0,22	0,00	-0,08	0,37	-0,13	665	-0,02	-0,20	-0,06	-0,11	-0,86	-0,17
	668	0,02	-0,21	0,01	0,04	-0,24	-0,12	663	0,02	-0,20	-0,04	0,13	0,98	-0,16
240	475	-0,01	-0,03	-0,01	-0,13	-0,67	0,08	473	-0,01	-0,06	-0,07	-0,16	-0,81	0,11
	669	0,02	-0,02	0,02	-0,17	-0,09	-0,29	665	0,01	-0,06	-0,04	0,23	0,85	-0,26
241	672	-0,02	-0,11	-0,28	0,03	0,00	-0,14	673	0,05	0,23	0,03	0,00	-0,17	-0,13
	670	-0,04	-0,12	-0,26	0,00	0,03	-0,13	671	0,03	0,22	0,05	0,08	0,18	-0,12
242	476	0,00	-0,03	-0,22	0,02	0,09	-0,07	477	0,01	0,06	0,06	-0,03	-0,17	-0,09
	672	0,01	-0,03	-0,24	0,00	-0,16	-0,11	673	0,03	0,07	0,05	0,07	0,18	-0,13
243	675	-0,11	-0,34	-0,11	0,00	-0,09	-0,17	672	-0,07	-0,11	-0,08	0,03	0,00	-0,14
	674	0,09	-0,30	0,03	0,00	0,13	-0,17	670	0,14	-0,07	0,06	0,00	0,03	-0,14
244	478	0,08	-0,07	-0,09	-0,17	-0,83	0,10	476	0,08	-0,06	0,11	0,02	0,09	0,08
	675	0,07	-0,07	-0,23	0,05	0,12	-0,24	672	0,07	-0,07	-0,03	0,00	-0,16	-0,26
245	678	-0,02	-0,20	-0,41	0,00	-0,05	-0,13	679	0,07	0,26	-0,06	0,06	0,09	-0,10
	676	-0,06	-0,21	-0,41	0,03	0,02	-0,15	677	0,03	0,25	-0,05	-0,07	-0,07	-0,13
246	479	-0,01	-0,07	-0,33	0,01	0,03	-0,06	480	0,01	0,06	-0,01	0,02	0,09	-0,08
	678	0,02	-0,06	-0,36	-0,01	-0,09	-0,09	679	0,05	0,07	-0,04	0,02	-0,09	-0,11
247	681	-0,17	-0,53	-0,12	0,01	-0,07	-0,15	678	-0,10	-0,20	-0,16	0,01	-0,04	-0,13
	680	0,13	-0,47	0,02	-0,01	0,04	-0,14	676	0,20	-0,14	-0,02	0,02	0,02	-0,13
248	481	0,13	-0,03	-0,15	-0,13	-0,65	0,07	479	0,11	-0,11	0,08	0,01	0,03	0,05
	681	0,11	-0,03	-0,33	0,04	0,07	-0,20	678	0,09	-0,12	-0,11	0,00	-0,09	-0,22
249	673	0,02	0,21	-0,04	0,21	0,89	-0,13	683	0,02	0,23	0,01	-0,08	-0,34	-0,10
	671	-0,02	0,20	-0,04	-0,11	-0,97	-0,15	682	-0,02	0,22	0,01	-0,08	0,26	-0,13
250	477	0,01	0,06	-0,04	0,18	0,89	-0,11	482	0,02	0,08	0,03	-0,07	-0,33	-0,11
	673	-0,02	0,06	-0,04	-0,15	-0,91	-0,12	683	-0,02	0,07	0,02	0,05	0,32	-0,12
251	683	0,02	0,23	0,06	-0,07	-0,34	-0,11	679	0,02	0,24	0,14	0,16	1,01	-0,11
	682	-0,03	0,22	0,09	-0,09	0,26	-0,07	677	-0,03	0,23	0,17	-0,13	-1,13	-0,07
252	482	0,01	0,08	0,07	-0,07	-0,33	-0,12	480	0,01	0,06	0,15	0,21	1,05	-0,10
	683	-0,02	0,08	0,07	0,06	0,32	-0,12	679	-0,03	0,06	0,15	-0,26	-1,07	-0,10

TENS.: SISMA 0°: MODO10: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	0,03	-0,46	0,08	0,04	-0,41	-0,03	489	0,17	0,25	0,14	-0,21	-0,37	-0,04
	85	-0,09	-0,49	0,02	-0,19	-0,95	-0,02	86	0,06	0,23	0,07	-0,22	-1,08	-0,02
2	489	-0,04	0,15	0,31	-0,23	-0,37	0,04	492	0,30	1,83	0,45	0,33	0,99	0,04
	86	0,13	0,18	0,07	-0,22	-1,08	-0,16	89	0,46	1,86	0,22	-0,39	-1,93	-0,17
3	494	-0,06	-0,46	-0,69	-0,22	-0,40	0,07	495	-0,21	-1,19	-0,79	0,33	1,09	0,06
	91	-0,16	-0,48	-0,33	-0,21	-1,06	-0,17	92	-0,30	-1,21	-0,43	-0,39	-1,96	-0,19
4	498	-0,18	-0,84	-0,31	0,04	-0,40	-0,03	494	-0,10	-0,48	-0,42	-0,20	-0,40	-0,04
	95	-0,24	-0,85	-0,23	-0,19	-0,96	-0,01	91	-0,17	-0,49	-0,33	-0,21	-1,06	-0,01
5	500	0,06	0,46	0,68	-0,22	-0,40	0,07	501	0,21	1,20	0,78	0,33	1,09	0,06
	97	0,16	0,48	0,33	-0,21	-1,06	-0,17	98	0,31	1,22	0,43	-0,39	-1,96	-0,19
6	504	0,17	0,82	0,31	0,04	-0,40	-0,03	500	0,11	0,48	0,42	-0,20	-0,40	-0,04
	101	0,23	0,83	0,22	-0,19	-0,96	-0,01	97	0,16	0,49	0,33	-0,21	-1,06	-0,01
7	506	0,03	-0,15	-0,32	-0,23	-0,37	0,04	507	-0,30	-1,82	-0,46	0,33	0,99	0,04
	103	-0,13	-0,19	-0,08	-0,21	-1,07	-0,16	104	-0,46	-1,85	-0,22	-0,39	-1,93	-0,17
8	510	-0,03	0,44	-0,09	0,04	-0,40	-0,03	506	-0,17	-0,26	-0,14	-0,21	-0,37	-0,04
	107	0,08	0,46	-0,03	-0,19	-0,95	-0,02	103	-0,06	-0,23	-0,08	-0,21	-1,07	-0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO10: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
9	492	0,30	1,81	1,20	-0,02	-0,61	0,00	512	-0,04	0,11	1,40	-0,06	-0,08	0,02
	89	0,51	1,85	0,77	0,03	0,17	-0,09	109	0,16	0,15	0,98	-0,04	-0,21	-0,07
10	512	0,08	0,29	1,47	-0,03	-0,07	0,05	495	-0,21	-1,16	1,30	0,13	0,84	0,04
	109	-0,06	0,26	0,98	-0,04	-0,21	-0,11	92	-0,35	-1,19	0,81	-0,16	-0,78	-0,13
11	501	0,21	1,18	1,30	-0,13	-0,83	0,04	514	-0,08	-0,28	1,47	0,03	0,07	0,05
	98	0,35	1,21	0,81	0,15	0,77	-0,13	111	0,06	-0,25	0,98	0,04	0,20	-0,11
12	514	0,04	-0,10	1,40	0,06	0,07	0,02	507	-0,30	-1,80	1,20	0,02	0,62	0,01
	111	-0,16	-0,14	0,98	0,04	0,20	-0,07	104	-0,50	-1,84	0,77	-0,04	-0,19	-0,09
13	516	0,00	-0,11	-0,14	0,03	0,39	0,11	517	-0,09	-0,55	-0,16	0,10	0,21	0,12
	87	-0,06	-0,12	-0,09	-0,04	-0,22	-0,09	88	-0,15	-0,56	-0,11	0,07	0,37	-0,09
14	517	0,12	-0,50	-0,21	0,09	0,21	0,04	520	-0,08	-1,49	0,08	0,02	-0,16	0,07
	88	-0,14	-0,56	-0,07	0,07	0,37	0,00	90	-0,34	-1,54	0,22	0,16	0,82	0,04
15	522	-0,05	0,71	0,01	0,08	0,17	0,03	523	0,03	1,10	-0,19	0,04	0,05	0,06
	93	0,18	0,76	-0,18	0,08	0,39	0,00	94	0,25	1,14	-0,37	0,12	0,59	0,02
16	526	0,02	0,85	0,17	0,03	0,40	0,11	522	0,00	0,72	-0,02	0,08	0,17	0,11
	96	0,21	0,88	0,11	-0,05	-0,24	-0,10	93	0,19	0,76	-0,07	0,08	0,39	-0,10
17	528	0,05	-0,71	-0,01	0,08	0,17	0,03	529	-0,03	-1,10	0,19	0,04	0,04	0,06
	99	-0,18	-0,75	0,17	0,08	0,39	0,00	100	-0,25	-1,15	0,37	0,12	0,60	0,02
18	532	-0,02	-0,83	-0,17	0,03	0,40	0,11	528	0,00	-0,72	0,01	0,08	0,18	0,11
	102	-0,21	-0,87	-0,11	-0,05	-0,24	-0,10	99	-0,19	-0,75	0,07	0,08	0,39	-0,10
19	534	-0,12	0,51	0,20	0,09	0,21	0,04	535	0,08	1,48	-0,08	0,02	-0,15	0,07
	105	0,14	0,56	0,06	0,07	0,37	0,00	106	0,34	1,54	-0,22	0,16	0,81	0,04
20	538	0,00	0,13	0,14	0,03	0,39	0,11	534	0,09	0,55	0,16	0,10	0,21	0,12
	108	0,06	0,14	0,09	-0,04	-0,22	-0,09	105	0,15	0,56	0,11	0,07	0,37	-0,09
21	520	-0,14	-1,50	-0,17	0,08	-0,02	0,00	540	0,14	-0,11	0,11	-0,02	0,06	0,02
	90	-0,35	-1,54	0,09	0,05	0,27	0,12	110	-0,07	-0,15	0,38	-0,01	-0,07	0,14
22	540	-0,12	-0,21	0,14	0,00	0,07	0,07	523	0,15	1,12	-0,03	-0,04	0,19	0,04
	110	0,00	-0,18	0,42	-0,01	-0,07	0,08	94	0,26	1,14	0,25	-0,05	-0,24	0,05
23	529	-0,15	-1,13	-0,03	0,04	-0,19	0,04	542	0,12	0,20	0,14	0,00	-0,07	0,07
	100	-0,26	-1,15	0,25	0,05	0,24	0,05	112	0,00	0,18	0,42	0,01	0,07	0,08
24	542	-0,14	0,10	0,12	0,02	-0,06	0,02	535	0,14	1,49	-0,17	-0,08	0,03	0,00
	112	0,07	0,14	0,38	0,01	0,07	0,13	106	0,35	1,53	0,10	-0,06	-0,28	0,12
25	544	-0,04	0,40	-0,03	-0,09	0,23	-0,07	545	-0,15	-0,18	-0,18	0,19	0,34	-0,07
	155	0,10	0,43	-0,01	0,32	1,59	0,13	156	-0,01	-0,16	-0,16	0,23	1,17	0,13
26	545	-0,04	-0,09	-0,42	0,22	0,34	-0,11	548	-0,31	-1,42	-0,84	-0,45	-1,08	-0,13
	156	-0,10	-0,10	-0,24	0,23	1,17	0,24	157	-0,36	-1,43	-0,66	0,35	1,75	0,21
27	550	0,13	0,39	0,91	0,22	0,40	-0,13	551	0,21	0,79	1,24	-0,45	-1,25	-0,15
	158	0,13	0,38	0,62	0,23	1,13	0,25	159	0,21	0,78	0,95	0,38	1,88	0,23
28	554	0,19	0,84	0,27	-0,09	0,22	-0,07	550	0,10	0,39	0,56	0,19	0,39	-0,07
	160	0,21	0,84	0,22	0,32	1,62	0,13	158	0,12	0,40	0,51	0,23	1,13	0,12
29	556	-0,13	-0,38	-0,90	0,22	0,40	-0,13	557	-0,22	-0,80	-1,23	-0,45	-1,25	-0,15
	161	-0,13	-0,38	-0,61	0,23	1,13	0,25	162	-0,21	-0,80	-0,95	0,37	1,87	0,23
30	560	-0,19	-0,81	-0,26	-0,09	0,22	-0,07	556	-0,10	-0,39	-0,55	0,19	0,39	-0,07
	163	-0,20	-0,81	-0,21	0,32	1,62	0,13	161	-0,12	-0,39	-0,50	0,23	1,13	0,12
31	562	0,05	0,10	0,43	0,22	0,35	-0,11	563	0,31	1,40	0,85	-0,45	-1,08	-0,14
	164	0,10	0,11	0,25	0,23	1,17	0,24	165	0,36	1,41	0,66	0,35	1,75	0,21
32	566	0,04	-0,37	0,04	-0,09	0,23	-0,07	562	0,15	0,19	0,19	0,19	0,34	-0,07
	166	-0,10	-0,40	0,01	0,32	1,59	0,13	164	0,02	0,16	0,17	0,23	1,17	0,13
33	548	-0,27	-1,39	-1,56	-0,03	0,88	-0,01	568	-0,01	-0,14	-2,05	0,09	0,06	-0,06
	157	-0,40	-1,42	-1,26	-0,11	-0,55	0,01	167	-0,15	-0,16	-1,75	0,06	0,28	-0,03
34	568	-0,04	-0,27	-2,14	0,02	0,05	-0,12	551	0,17	0,76	-1,73	-0,10	-1,15	-0,07
	167	0,04	-0,26	-1,77	0,06	0,28	0,05	159	0,25	0,77	-1,36	0,23	1,17	0,09
35	557	-0,17	-0,77	-1,72	0,10	1,14	-0,07	570	0,04	0,26	-2,13	-0,02	-0,04	-0,12
	162	-0,25	-0,79	-1,36	-0,23	-1,15	0,09	168	-0,04	0,25	-1,77	-0,05	-0,27	0,05
36	570	0,01	0,13	-2,05	-0,08	-0,06	-0,06	563	0,26	1,38	-1,56	0,03	-0,88	-0,01
	168	0,15	0,15	-1,75	-0,05	-0,27	-0,03	165	0,40	1,40	-1,26	0,11	0,56	0,01
37	572	0,07	0,23	0,30	0,01	-0,67	-0,12	573	0,21	0,90	0,42	-0,25	-0,51	-0,12
	211	0,11	0,23	0,17	-0,14	-0,68	0,03	212	0,24	0,90	0,29	-0,24	-1,20	0,03
38	573	-0,11	0,80	0,65	-0,26	-0,52	0,00	576	0,28	2,76	0,54	0,27	0,96	-0,03
	212	0,26	0,88	0,27	-0,24	-1,20	-0,15	213	0,65	2,84	0,15	-0,46	-2,31	-0,18
39	578	0,01	-1,14	-0,52	-0,25	-0,49	0,00	579	-0,20	-2,17	-0,50	0,24	0,77	-0,02
	214	-0,31	-1,20	-0,07	-0,24	-1,18	-0,14	215	-0,52	-2,23	-0,04	-0,41	-2,07	-0,16
40	582	-0,13	-1,41	-0,38	0,01	-0,66	-0,11	578	-0,08	-1,17	-0,30	-0,23	-0,49	-0,11
	216	-0,36	-1,45	-0,24	-0,13	-0,67	0,03	214	-0,31	-1,22	-0,16	-0,24	-1,18	0,03
41	584	-0,01	1,13	0,53	-0,25	-0,49	0,00	585	0,20	2,18	0,50	0,24	0,77	-0,02
	217	0,31	1,20	0,07	-0,24	-1,18	-0,14	218	0,52	2,25	0,05	-0,42	-2,08	-0,16
42	588	0,13	1,39	0,38	0,01	-0,66	-0,12	584	0,09	1,17	0,30	-0,23	-0,49	-0,11
	219	0,35	1,43	0,24	-0,13	-0,67	0,03	217	0,31	1,21	0,16	-0,24	-1,18	0,03
43	590	0,11	-0,81	-0,65	-0,26	-0,52	0,00	591	-0,28	-2,75	-0,53	0,26	0,96	-0,03
	220	-0,26	-0,88	-0,26	-0,24	-1,19	-0,15	221	-0,65	-2,82	-0,15	-0,46	-2,30	-0,18
44	594	-0,07	-0,25	-0,30	0,01	-0,67	-0,12	590	-0,20	-0,90	-0,42	-0,25	-0,51	-0,12
	222	-0,11	-0,26	-0,17	-0,14	-0,68	0,03	220	-0,24	-0,91	-0,28	-0,24	-1,19	0,03
45	576	0,34	2,76	1,28	-0,10	-0,55	0,00	596	-0,19	0,12	1,20	0,00	-0,09	0,01
	213	0,69	2,83	0,67	0,02	0,11	-0,18	223	0,16	0,19	0,59	0,00	0,02	-0,18
46	596	0,18	0,34	1,19	0,01	-0,09	-0,04	579	-0,33	-2,18	1,15	0,08	0,40	-0,03
	223	-0,05	0,29	0,55	0,00	0,02	-0,13	215	-0,56	-2,22	0,51	-0,06	-0,29	-0,12
47	585	0,33	2,19	1,15	-0,08	-0,40	-0,03	598	-0,18	-0,33	1,19	-0,01	0,08	-0,04
	218	0,56	2,24	0,51	0,06	0,29	-0,12	224	0,05	-0,28	0,55	0,00	-0,02	-0,13
48	598	0,19	-0,11	1,20	0,00	0,09	0,01	591	-0,34	-2,75	1,27	0,10	0,54	0,00
	224	-0,16	-0,18	0,59	0,00	-0,02	-0,18	221	-0,69	-2,82	0,67	-0,02	-0,12	-0,18
49	600	0,04	-0,95	-0,06	0,10	0,12	0,18	601	0,14	-0,46	0,23	-0,10	-0,17	0,18
	267	-0,23	-1,01	-0,09	-0,34	-1,70	-0,24	268	-0,14	-0,51	0,21	-0,13	-0,67	-0,23
50	601	0,10	-0,52	0,41	-0,14	-0,17	0,10	604	0,25	0,25	1,05	0,38	0,86	0,14
	268	-0,06	-0,55	0,34	-0,13	-0,67	-0,21	269	0,09	0,22	0,98	-0,20	-0,98	-0,17

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MODO10: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
51	606	-0,19	0,20	-0,90	-0,13	-0,23	0,12	607	-0,16	0,37	-1,46	0,38	1,06	0,15
	270	0,03	0,25	-0,74	-0,12	-0,61	-0,21	271	0,06	0,41	-1,30	-0,23	-1,13	-0,18
52	610	-0,19	-0,31	-0,16	0,11	0,14	0,18	606	-0,08	0,22	-0,62	-0,10	-0,23	0,19
	272	-0,08	-0,29	-0,12	-0,35	-1,74	-0,24	270	0,03	0,24	-0,58	-0,12	-0,61	-0,23
53	604	0,13	0,22	1,52	0,06	-0,85	0,00	612	0,12	0,19	2,15	-0,08	-0,07	0,05
	269	0,11	0,22	1,42	0,13	0,65	0,03	279	0,11	0,19	2,05	-0,05	-0,26	0,09
54	612	-0,07	0,23	2,24	-0,02	-0,05	0,11	607	-0,04	0,41	1,70	0,07	1,10	0,06
	279	0,00	0,24	2,08	-0,05	-0,26	0,01	271	0,04	0,42	1,54	-0,25	-1,24	-0,04
55	614	0,19	-0,21	0,89	-0,13	-0,23	0,12	615	0,16	-0,35	1,45	0,38	1,05	0,15
	273	-0,03	-0,25	0,73	-0,12	-0,61	-0,21	274	-0,06	-0,39	1,29	-0,23	-1,13	-0,18
56	618	0,18	0,28	0,16	0,11	0,14	0,18	614	0,08	-0,22	0,61	-0,10	-0,23	0,19
	275	0,07	0,26	0,12	-0,35	-1,74	-0,24	273	-0,03	-0,25	0,57	-0,12	-0,61	-0,23
57	620	-0,10	0,51	-0,42	-0,14	-0,17	0,10	621	-0,25	-0,24	-1,06	0,38	0,86	0,14
	276	0,06	0,55	-0,34	-0,13	-0,67	-0,21	277	-0,09	-0,20	-0,99	-0,20	-0,98	-0,17
58	624	-0,04	0,92	0,06	0,10	0,12	0,18	620	-0,14	0,45	-0,24	-0,10	-0,17	0,18
	278	0,23	0,98	0,08	-0,34	-1,70	-0,24	276	0,13	0,51	-0,22	-0,13	-0,67	-0,23
59	615	0,04	-0,39	1,70	-0,07	-1,09	0,06	626	0,08	-0,22	2,24	0,02	0,05	0,11
	274	-0,03	-0,40	1,54	0,25	1,23	-0,03	280	0,00	-0,23	2,07	0,05	0,25	0,02
60	626	-0,12	-0,18	2,15	0,08	0,06	0,05	621	-0,13	-0,20	1,52	-0,05	0,85	0,00
	280	-0,10	-0,18	2,05	0,05	0,25	0,09	277	-0,11	-0,20	1,42	-0,13	-0,66	0,03
61	628	-0,04	-1,18	-0,34	-0,02	0,89	0,17	629	-0,16	-1,77	-0,28	0,31	0,63	0,17
	323	-0,28	-1,23	-0,23	0,20	1,02	-0,04	324	-0,40	-1,82	-0,16	0,35	1,76	-0,05
62	629	0,09	-1,66	-0,62	0,33	0,64	-0,04	632	-0,31	-3,68	-0,49	-0,46	-1,15	-0,05
	324	-0,46	-1,77	-0,18	0,35	1,76	0,25	325	-0,86	-3,79	-0,04	0,57	2,83	0,24
63	634	0,00	1,93	0,64	0,31	0,63	-0,04	635	0,24	3,12	0,56	-0,46	-1,06	-0,07
	326	0,48	2,03	0,13	0,34	1,70	0,24	327	0,72	3,22	0,05	0,54	2,68	0,22
64	638	0,13	2,27	0,45	-0,03	0,86	0,16	634	0,07	1,97	0,28	0,29	0,63	0,15
	328	0,53	2,35	0,35	0,21	1,03	-0,03	326	0,48	2,05	0,18	0,34	1,70	-0,04
65	632	-0,46	-3,69	-1,44	0,00	0,60	-0,05	640	0,27	-0,04	-1,49	0,01	0,12	-0,09
	325	-0,90	-3,78	-0,80	-0,04	-0,18	0,18	329	-0,17	-0,13	-0,85	-0,03	-0,14	0,13
66	640	-0,28	-0,33	-1,50	-0,03	0,12	-0,02	635	0,41	3,13	-1,39	-0,01	-0,67	0,01
	329	0,08	-0,26	-0,81	-0,03	-0,14	0,04	327	0,77	3,20	-0,70	0,11	0,57	0,07
67	642	0,00	-1,93	-0,65	0,32	0,64	-0,06	643	-0,24	-3,12	-0,57	-0,45	-1,08	-0,08
	330	-0,48	-2,02	-0,13	0,34	1,71	0,23	331	-0,72	-3,22	-0,05	0,54	2,70	0,22
68	646	-0,13	-2,25	-0,45	-0,03	0,85	0,14	642	-0,07	-1,96	-0,28	0,30	0,63	0,13
	332	-0,53	-2,33	-0,35	0,22	1,08	-0,04	330	-0,47	-2,05	-0,18	0,34	1,71	-0,05
69	648	-0,09	1,66	0,62	0,33	0,64	-0,04	649	0,31	3,67	0,49	-0,47	-1,17	-0,05
	333	0,46	1,77	0,18	0,35	1,76	0,26	334	0,86	3,78	0,05	0,57	2,84	0,24
70	652	0,04	1,19	0,35	-0,02	0,89	0,18	648	0,16	1,77	0,28	0,31	0,64	0,17
	335	0,29	1,24	0,23	0,20	1,02	-0,04	333	0,40	1,82	0,17	0,35	1,76	-0,04
71	643	-0,41	-3,14	-1,39	0,02	0,67	0,00	654	0,28	0,33	-1,50	0,03	-0,11	-0,02
	331	-0,77	-3,21	-0,71	-0,11	-0,56	0,07	336	-0,08	0,26	-0,82	0,02	0,11	0,05
72	654	-0,27	0,04	-1,49	-0,01	-0,11	-0,09	649	0,46	3,68	-1,44	0,00	-0,60	-0,04
	336	0,17	0,13	-0,86	0,02	0,11	0,13	334	0,90	3,77	-0,81	0,04	0,19	0,17
73	656	0,01	-0,61	-0,12	-0,04	-0,15	-0,16	657	0,00	-0,65	-0,12	-0,04	0,13	-0,18
	402	-0,15	-0,64	-0,07	0,15	0,75	0,21	403	-0,16	-0,68	-0,07	-0,04	-0,22	0,18
74	657	0,00	-0,69	-0,22	-0,03	0,13	0,01	660	0,03	-0,55	-0,39	0,00	0,21	-0,02
	403	-0,11	-0,71	-0,22	-0,04	-0,22	-0,02	404	-0,08	-0,57	-0,39	-0,04	-0,22	-0,06
75	662	0,06	0,88	0,38	-0,04	0,16	0,01	663	-0,07	0,21	0,50	-0,02	0,17	-0,03
	405	0,14	0,90	0,35	-0,05	-0,24	-0,02	406	0,01	0,22	0,48	-0,04	-0,18	-0,06
76	666	0,05	1,28	0,23	-0,05	-0,16	-0,17	662	-0,04	0,81	0,22	-0,04	0,16	-0,20
	407	0,31	1,33	0,15	0,17	0,85	0,23	405	0,21	0,86	0,15	-0,05	-0,24	0,20
77	660	-0,01	-0,56	-0,38	-0,03	0,03	-0,01	668	0,07	-0,16	-0,53	0,01	0,07	-0,02
	404	-0,06	-0,57	-0,48	-0,03	-0,13	-0,07	408	0,02	-0,17	-0,62	-0,01	-0,03	-0,09
78	668	-0,08	-0,12	-0,56	0,00	0,07	0,00	663	-0,01	0,23	-0,44	0,00	-0,16	0,01
	408	-0,08	-0,12	-0,63	-0,01	-0,03	-0,11	406	-0,01	0,23	-0,51	0,08	0,42	-0,10
79	670	-0,06	-0,87	-0,38	-0,03	0,25	0,01	671	0,07	-0,21	-0,51	-0,04	0,11	-0,04
	409	-0,14	-0,89	-0,35	-0,05	-0,27	0,01	410	-0,01	-0,23	-0,48	-0,02	-0,11	-0,04
80	674	-0,05	-1,29	-0,22	-0,07	-0,22	-0,25	670	0,04	-0,80	-0,23	-0,04	0,25	-0,28
	411	-0,31	-1,34	-0,15	0,26	1,32	0,35	409	-0,21	-0,85	-0,16	-0,05	-0,27	0,31
81	676	0,00	0,69	0,23	-0,03	0,13	0,02	677	-0,03	0,55	0,40	-0,01	0,16	-0,02
	412	0,11	0,71	0,23	-0,05	-0,23	-0,03	413	0,08	0,57	0,40	-0,03	-0,15	-0,07
82	680	0,00	0,62	0,12	-0,04	-0,14	-0,14	676	0,00	0,65	0,13	-0,04	0,13	-0,17
	414	0,15	0,65	0,07	0,13	0,66	0,19	412	0,16	0,68	0,08	-0,05	-0,23	0,16
83	671	0,01	-0,24	-0,44	-0,02	0,12	0,00	682	0,08	0,12	-0,60	0,00	-0,05	-0,01
	410	0,02	-0,23	-0,47	-0,08	-0,39	-0,08	415	0,09	0,12	-0,63	-0,01	-0,04	-0,09
84	682	-0,07	0,17	-0,57	-0,02	-0,06	-0,01	677	0,01	0,57	-0,39	0,03	-0,04	0,00
	415	-0,03	0,18	-0,62	-0,01	-0,04	-0,10	413	0,05	0,58	-0,44	0,03	0,14	-0,09
85	490	-0,10	-0,46	-0,01	-0,03	0,28	0,09	491	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,02	0,09
	488	0,01	-0,43	-0,05	0,03	-0,46	0,05	489	0,10	0,03	-0,08	-0,16	-0,11	0,05
86	87	-0,04	-0,28	0,03	0,23	1,15	-0,12	88	-0,06	-0,36	0,03	0,14	0,70	-0,11
	490	-0,03	-0,27	0,05	-0,06	0,10	0,07	491	-0,05	-0,35	0,05	0,10	0,22	0,08
87	491	0,05	0,00	0,13	0,08	-0,02	0,11	493	0,14	0,49	0,62	-0,10	0,47	0,08
	489	-0,16	-0,04	0,10	-0,18	-0,11	0,13	492	-0,06	0,44	0,58	0,00	-0,65	0,10
88	88	-0,11	-0,33	0,08	0,14	0,70	-0,15	90	-0,20	-0,81	0,40	0,21	1,04	-0,11
	491	-0,06	-0,32	0,21	0,12	0,23	0,07	493	-0,16	-0,80	0,54	-0,32	-0,65	0,11
89	496	-0,06	-0,15	-0,58	0,06	-0,06	0,10	497	-0,08	-0,24	-0,90	-0,01	0,73	0,08
	494	0,06	-0,13	-0,52	-0,16	-0,08	0,12	495	0,04	-0,21	-0,84	-0,07	-0,91	0,10
90	93	0,10	0,37	-0,45	0,13	0,67	-0,16	94	0,16	0,68	-0,67	0,25	1,26	-0,13
	496	0,08	0,36	-0,61	0,13	0,28	0,08	497	0,14	0,68	-0,83	-0,33	-0,87	0,11
91	499	-0,03	-0,06	-0,06	-0,03	0,29	0,09	496	-0,05	-0,16	-0,33	0,04	-0,06	0,08
	498	0,05	-0,04	0,02	0,03	-0,47	0,06	494	0,03	-0,14	-0,25	-0,14	-0,08	0,05
92	96	0,12	0,53	-0,13	0,23	1,17	-0,12	93	0,09	0,38	-0,34	0,13	0,67	-0,11
	499	0,10	0,53	-0,15	-0,07	0,09	0,06	496	0,07	0,37	-0,36	0,11	0,27	0,07

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD010: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
93	502	0,06	0,15	0,57	0,06	-0,05	0,10	503	0,08	0,24	0,89	-0,01	0,73	0,08
	500	-0,06	0,13	0,51	-0,16	-0,08	0,12	501	-0,04	0,22	0,84	-0,07	-0,90	0,10
94	99	-0,10	-0,36	0,44	0,13	0,67	-0,16	100	-0,16	-0,68	0,67	0,25	1,25	-0,13
	502	-0,08	-0,36	0,60	0,13	0,28	0,08	503	-0,14	-0,67	0,83	-0,33	-0,87	0,11
95	505	0,03	0,05	0,06	-0,03	0,29	0,09	502	0,05	0,16	0,33	0,04	-0,06	0,08
	504	-0,05	0,03	-0,02	0,03	-0,47	0,06	500	-0,03	0,14	0,25	-0,14	-0,08	0,05
96	102	-0,12	-0,53	0,13	0,23	1,17	-0,12	99	-0,09	-0,38	0,34	0,13	0,67	-0,11
	505	-0,10	-0,53	0,15	-0,07	0,09	0,06	502	-0,07	-0,37	0,36	0,11	0,27	0,07
97	508	-0,05	0,00	-0,14	0,08	-0,02	0,11	509	-0,14	-0,48	-0,62	-0,09	0,47	0,08
	506	0,15	0,04	-0,11	-0,18	-0,11	0,13	507	0,06	-0,44	-0,59	0,00	-0,66	0,10
98	105	0,11	0,33	-0,08	0,14	0,70	-0,15	106	0,20	0,81	-0,41	0,21	1,04	-0,11
	508	0,06	0,32	-0,22	0,13	0,23	0,07	509	0,16	0,81	-0,55	-0,32	-0,65	0,11
99	511	0,09	0,45	0,00	-0,03	0,28	0,09	508	0,00	-0,01	0,03	0,05	-0,02	0,09
	510	-0,01	0,43	0,05	0,03	-0,46	0,05	506	-0,10	-0,03	0,07	-0,16	-0,11	0,05
100	108	0,04	0,28	-0,03	0,23	1,15	-0,12	105	0,06	0,36	-0,04	0,14	0,70	-0,11
	511	0,03	0,28	-0,05	-0,06	0,10	0,07	508	0,05	0,36	-0,05	0,10	0,22	0,08
101	493	0,16	0,49	0,84	-0,31	-0,75	0,05	513	0,09	0,13	1,47	0,05	-0,05	0,00
	492	-0,11	0,44	0,74	0,22	0,60	0,02	512	-0,18	0,08	1,37	-0,05	-0,01	-0,04
102	90	-0,22	-0,81	0,80	-0,09	-0,45	0,05	110	-0,06	-0,01	1,20	0,04	0,20	0,08
	493	-0,16	-0,80	0,96	-0,06	0,52	0,01	513	0,00	0,01	1,36	0,06	-0,01	0,04
103	513	-0,06	0,10	1,53	0,01	-0,06	0,01	497	-0,13	-0,25	1,04	0,30	0,93	0,07
	512	0,17	0,15	1,44	-0,01	0,00	-0,02	495	0,09	-0,21	0,95	-0,22	-0,92	0,04
104	110	0,04	-0,06	1,24	0,04	0,20	0,00	94	0,19	0,67	0,96	0,15	0,76	-0,04
	513	-0,04	-0,08	1,43	0,02	-0,01	0,11	497	0,11	0,65	1,15	-0,04	-0,77	0,06
105	503	0,13	0,26	1,04	-0,30	-0,93	0,07	515	0,06	-0,09	1,53	-0,01	0,05	0,01
	501	-0,09	0,22	0,94	0,22	0,91	0,04	514	-0,17	-0,14	1,44	0,01	0,00	-0,02
106	100	-0,19	-0,67	0,96	-0,15	-0,76	-0,04	112	-0,04	0,06	1,24	-0,04	-0,19	0,00
	503	-0,11	-0,65	1,14	0,04	0,77	0,06	515	0,04	0,08	1,43	-0,01	0,01	0,11
107	515	-0,09	-0,12	1,47	-0,05	0,04	0,00	509	-0,16	-0,49	0,84	0,31	0,75	0,05
	514	0,18	-0,07	1,37	0,05	0,01	-0,04	507	0,11	-0,43	0,74	-0,22	-0,61	0,02
108	112	0,06	0,01	1,20	-0,04	-0,19	0,08	106	0,22	0,81	0,80	0,09	0,46	0,04
	515	0,00	-0,01	1,36	-0,06	0,00	0,04	509	0,16	0,80	0,96	0,06	-0,53	0,01
109	518	0,07	0,30	-0,11	-0,01	0,36	-0,04	519	-0,14	-0,74	-0,20	0,14	0,24	-0,04
	516	0,14	0,32	0,07	0,00	0,24	0,05	517	-0,07	-0,72	-0,02	0,10	0,24	0,06
110	155	0,04	0,32	0,05	0,00	0,01	0,10	156	-0,13	-0,50	-0,04	0,13	0,65	0,10
	518	0,02	0,31	0,10	0,02	0,49	-0,13	519	-0,14	-0,50	0,01	0,15	0,31	-0,13
111	519	0,13	-0,65	-0,14	0,14	0,24	0,06	521	-0,07	-1,68	-0,05	0,08	0,40	0,05
	517	0,09	-0,66	-0,07	0,10	0,24	-0,02	520	-0,12	-1,69	0,02	0,10	0,23	-0,02
112	156	-0,16	-0,47	-0,12	0,13	0,65	-0,03	157	-0,49	-2,14	-0,35	0,29	1,45	-0,06
	519	0,14	-0,41	0,07	0,15	0,31	-0,04	521	-0,19	-2,08	-0,16	-0,10	-0,50	-0,07
113	524	0,00	1,00	-0,05	0,13	0,23	0,05	525	0,03	1,13	-0,07	0,11	0,51	0,05
	522	0,00	1,00	-0,15	0,10	0,26	-0,02	523	0,03	1,13	-0,17	0,05	0,09	-0,01
114	158	0,21	0,84	0,06	0,13	0,65	-0,03	159	0,32	1,36	0,27	0,27	1,34	-0,06
	524	-0,02	0,79	-0,24	0,14	0,31	-0,01	525	0,09	1,32	-0,03	-0,09	-0,45	-0,04
115	527	-0,04	0,76	0,11	-0,01	0,36	-0,04	524	0,01	1,01	0,06	0,13	0,23	-0,03
	526	-0,02	0,76	-0,13	0,00	0,23	0,05	522	0,03	1,02	-0,18	0,10	0,26	0,05
116	160	0,31	1,22	-0,21	0,00	0,01	0,11	158	0,23	0,84	-0,05	0,13	0,65	0,11
	527	0,10	1,17	-0,28	0,02	0,48	-0,12	524	0,03	0,79	-0,12	0,14	0,31	-0,13
117	530	0,00	-0,99	0,05	0,13	0,23	0,05	531	-0,03	-1,14	0,07	0,11	0,51	0,05
	528	0,00	-0,99	0,15	0,10	0,26	-0,02	529	-0,03	-1,14	0,17	0,05	0,10	-0,01
118	161	-0,21	-0,83	-0,06	0,13	0,65	-0,03	162	-0,32	-1,38	-0,27	0,27	1,34	-0,06
	530	0,02	-0,78	0,23	0,14	0,31	-0,01	531	-0,09	-1,33	0,03	-0,09	-0,45	-0,04
119	533	0,04	-0,73	-0,11	-0,01	0,36	-0,04	530	-0,02	-1,00	-0,07	0,13	0,23	-0,03
	532	0,02	-0,74	0,12	0,00	0,23	0,05	528	-0,03	-1,01	0,17	0,10	0,26	0,05
120	163	-0,30	-1,18	0,20	0,00	0,01	0,11	161	-0,23	-0,83	0,05	0,13	0,65	0,11
	533	-0,10	-1,14	0,27	0,02	0,48	-0,13	530	-0,03	-0,79	0,12	0,14	0,31	-0,13
121	536	-0,13	0,66	0,13	0,14	0,24	0,06	537	0,07	1,67	0,04	0,08	0,40	0,05
	534	-0,09	0,67	0,06	0,10	0,24	-0,02	535	0,11	1,68	-0,03	0,10	0,22	-0,02
122	164	0,16	0,48	0,12	0,13	0,65	-0,03	165	0,49	2,13	0,34	0,29	1,45	-0,06
	536	-0,14	0,42	-0,07	0,15	0,31	-0,03	537	0,19	2,07	0,16	-0,10	-0,50	-0,07
123	539	-0,07	-0,28	0,11	-0,01	0,36	-0,04	536	0,14	0,75	0,20	0,14	0,24	-0,04
	538	-0,14	-0,29	-0,07	0,00	0,24	0,05	534	0,07	0,73	0,02	0,10	0,24	0,06
124	166	-0,03	-0,28	-0,05	0,00	0,01	0,10	164	0,13	0,51	0,04	0,13	0,65	0,10
	539	-0,02	-0,28	-0,10	0,02	0,49	-0,12	536	0,14	0,51	-0,01	0,15	0,31	-0,13
125	521	-0,08	-1,69	-0,09	0,05	0,09	-0,04	541	0,21	-0,22	0,05	0,01	0,05	-0,04
	520	-0,15	-1,71	0,14	0,13	0,22	0,04	540	0,14	-0,23	0,28	-0,02	0,07	0,04
126	157	-0,53	-2,13	0,00	0,08	0,38	-0,12	167	-0,15	-0,24	-0,19	0,02	0,11	-0,13
	521	-0,25	-2,08	0,38	0,05	0,08	0,00	541	0,13	-0,18	0,19	0,02	0,10	-0,01
127	541	-0,21	-0,31	0,09	0,02	0,05	-0,03	525	0,08	1,16	0,02	-0,04	0,16	-0,02
	540	-0,17	-0,30	0,31	0,00	0,07	0,04	523	0,13	1,17	0,23	-0,12	-0,20	0,05
128	167	0,01	-0,32	-0,21	0,02	0,11	-0,13	159	0,35	1,35	-0,06	0,02	0,10	-0,11
	541	-0,15	-0,35	0,23	0,03	0,10	-0,02	525	0,19	1,32	0,38	-0,10	-0,14	0,00
129	531	-0,08	-1,17	0,01	0,04	-0,16	-0,02	543	0,21	0,30	0,09	-0,02	-0,05	-0,03
	529	-0,13	-1,18	0,23	0,12	0,20	0,05	542	0,17	0,30	0,31	0,00	-0,07	0,04
130	162	-0,35	-1,37	-0,06	-0,02	-0,09	-0,11	168	-0,01	0,31	-0,21	-0,02	-0,10	-0,13
	531	-0,19	-1,34	0,38	0,10	0,14	0,00	543	0,15	0,34	0,23	-0,03	-0,10	-0,02
131	543	-0,21	0,21	0,05	-0,01	-0,05	-0,04	537	0,08	1,68	-0,09	-0,05	-0,09	-0,03
	542	-0,14	0,22	0,28	0,02	-0,07	0,04	535	0,15	1,70	0,14	-0,13	-0,22	0,05
132	168	0,15	0,23	-0,19	-0,02	-0,10	-0,13	165	0,52	2,12	0,00	-0,07	-0,37	-0,12
	543	-0,13	0,17	0,19	-0,02	-0,10	-0,01	537	0,25	2,06	0,38	-0,05	-0,08	0,00
133	546	0,05	0,35	0,08	0,05	-0,63	-0,10	547	0,06	0,41	0,05	-0,18	-0,15	-0,09
	544	-0,06	0,33	-0,02	-0,04	0,45	-0,13	545	-0,05	0,39	-0,05	0,12	-0,01	-0,12
134	211	0,11	0,44	-0,11	-0,32	-1,60	0,09	212	0,18	0,82	-0,12	-0,29	-1,45	0,09
	546	0,07	0,44	-0,22	0,08	-0,48	-0,01	547	0,15	0,81	-0,22	-0,25	-0,51	-0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD010: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
135	547	-0,14	0,37	-0,25	-0,21	-0,16	-0,19	549	-0,13	0,38	-0,93	0,06	-0,91	-0,14
	545	0,15	0,43	-0,29	0,16	0,00	-0,17	548	0,15	0,44	-0,98	-0,09	0,70	-0,12
136	212	0,25	0,77	-0,14	-0,29	-1,45	0,24	213	0,56	2,32	-0,43	-0,48	-2,38	0,22
	547	0,02	0,73	-0,52	-0,28	-0,52	-0,09	549	0,33	2,28	-0,81	0,49	1,21	-0,11
137	552	0,12	-0,30	0,79	-0,20	-0,11	-0,19	553	0,07	-0,53	1,28	-0,04	-1,24	-0,15
	550	-0,07	-0,34	0,83	0,13	-0,04	-0,16	551	-0,12	-0,57	1,32	0,01	1,03	-0,12
138	214	-0,26	-0,93	0,58	-0,29	-1,44	0,26	215	-0,47	-1,99	0,74	-0,52	-2,60	0,24
	552	-0,07	-0,89	1,02	-0,29	-0,57	-0,11	553	-0,28	-1,95	1,18	0,50	1,46	-0,12
139	555	0,09	-0,07	-0,01	0,04	-0,66	-0,10	552	0,04	-0,33	0,39	-0,17	-0,11	-0,08
	554	-0,04	-0,09	0,08	-0,04	0,46	-0,13	550	-0,09	-0,35	0,48	0,10	-0,05	-0,11
140	216	-0,29	-1,15	0,27	-0,32	-1,61	0,09	214	-0,25	-0,95	0,49	-0,29	-1,44	0,08
	555	-0,18	-1,13	0,39	0,08	-0,49	0,00	552	-0,14	-0,93	0,62	-0,26	-0,57	-0,01
141	558	-0,12	0,31	-0,78	-0,20	-0,11	-0,19	559	-0,07	0,53	-1,27	-0,04	-1,23	-0,15
	556	0,07	0,34	-0,82	0,13	-0,04	-0,16	557	0,12	0,57	-1,31	0,01	1,02	-0,12
142	217	0,26	0,93	-0,57	-0,29	-1,43	0,25	218	0,48	2,00	-0,74	-0,52	-2,60	0,24
	558	0,06	0,89	-1,01	-0,29	-0,57	-0,10	559	0,28	1,96	-1,18	0,50	1,45	-0,12
143	561	-0,09	0,08	0,01	0,04	-0,66	-0,10	558	-0,04	0,33	-0,38	-0,17	-0,11	-0,09
	560	0,04	0,10	-0,07	-0,04	0,46	-0,13	556	0,09	0,35	-0,47	0,10	-0,05	-0,11
144	219	0,29	1,14	-0,26	-0,32	-1,61	0,09	217	0,25	0,95	-0,48	-0,29	-1,43	0,08
	561	0,18	1,12	-0,39	0,08	-0,48	0,00	558	0,14	0,93	-0,61	-0,26	-0,57	-0,01
145	564	0,14	-0,37	0,26	-0,21	-0,16	-0,19	565	0,13	-0,38	0,94	0,06	-0,91	-0,14
	562	-0,15	-0,42	0,30	0,15	0,00	-0,17	563	-0,15	-0,44	0,98	-0,09	0,71	-0,12
146	220	-0,25	-0,78	0,15	-0,29	-1,45	0,24	221	-0,56	-2,32	0,43	-0,48	-2,38	0,22
	564	-0,02	-0,73	0,53	-0,28	-0,52	-0,09	565	-0,33	-2,27	0,81	0,49	1,22	-0,11
147	567	-0,04	-0,34	-0,08	0,05	-0,63	-0,10	564	-0,06	-0,41	-0,04	-0,18	-0,15	-0,09
	566	0,06	-0,32	0,02	-0,04	0,45	-0,13	562	0,05	-0,39	0,06	0,12	-0,01	-0,12
148	222	-0,11	-0,45	0,12	-0,32	-1,60	0,09	220	-0,18	-0,82	0,13	-0,29	-1,45	0,08
	567	-0,08	-0,45	0,22	0,08	-0,49	-0,01	564	-0,15	-0,81	0,23	-0,25	-0,51	-0,02
149	549	-0,15	0,39	-1,19	0,39	1,03	-0,05	569	-0,25	-0,12	-2,07	-0,07	0,04	0,03
	548	0,22	0,46	-1,27	-0,41	-1,03	-0,06	568	0,12	-0,04	-2,15	0,07	-0,01	0,02
150	213	0,60	2,32	-1,14	0,12	0,59	0,03	223	0,15	0,04	-1,55	-0,05	-0,26	0,00
	549	0,37	2,27	-1,68	0,00	-0,88	0,00	569	-0,09	0,00	-2,09	-0,08	-0,02	-0,04
151	569	0,21	-0,02	-2,16	-0,01	0,05	0,02	553	0,11	-0,53	-1,45	-0,38	-1,31	-0,08
	568	-0,09	-0,09	-2,24	0,01	-0,02	0,00	551	-0,19	-0,59	-1,53	0,40	1,37	-0,09
152	223	-0,09	0,16	-1,60	-0,05	-0,26	0,09	215	-0,52	-1,98	-1,31	-0,21	-1,07	0,13
	569	0,13	0,21	-2,18	-0,02	-0,01	-0,11	553	-0,29	-1,93	-1,89	0,12	1,17	-0,07
153	559	-0,11	0,53	-1,45	0,38	1,31	-0,08	571	-0,21	0,02	-2,16	0,01	-0,05	0,02
	557	0,20	0,59	-1,52	-0,40	-1,36	-0,09	570	0,09	0,08	-2,24	-0,01	0,02	0,00
154	218	0,52	1,98	-1,31	0,21	1,06	0,13	224	0,09	-0,16	-1,60	0,05	0,25	0,08
	559	0,29	1,94	-1,89	-0,11	-1,17	-0,06	571	-0,13	-0,20	-2,18	0,02	0,01	-0,11
155	571	0,25	0,11	-2,08	0,07	-0,04	0,03	565	0,14	-0,39	-1,20	-0,39	-1,04	-0,05
	570	-0,12	0,04	-2,15	-0,07	0,01	0,02	563	-0,22	-0,46	-1,27	0,41	1,04	-0,06
156	224	-0,14	-0,04	-1,56	0,05	0,25	0,00	221	-0,60	-2,31	-1,14	-0,12	-0,60	0,03
	571	0,09	0,01	-2,10	0,08	0,02	-0,04	565	-0,37	-2,26	-1,69	0,00	0,89	0,00
157	574	-0,09	-0,49	0,13	-0,01	-0,10	0,11	575	0,16	0,77	0,36	-0,10	-0,25	0,10
	572	-0,16	-0,51	-0,11	0,03	-0,61	-0,01	573	0,09	0,76	0,11	-0,21	-0,30	-0,02
158	267	-0,11	-0,71	0,04	0,20	1,01	-0,23	268	0,06	0,12	0,25	-0,02	-0,12	-0,21
	574	-0,08	-0,70	-0,03	-0,07	-0,41	0,19	575	0,09	0,12	0,18	-0,06	-0,07	0,20
159	575	-0,08	0,69	0,46	-0,08	-0,24	0,02	577	0,18	1,94	0,77	-0,10	0,08	0,00
	573	-0,19	0,66	0,34	-0,22	-0,31	0,12	576	0,06	1,92	0,64	-0,09	-0,81	0,10
160	268	0,06	0,11	0,37	-0,02	-0,12	-0,09	269	0,31	1,40	0,87	-0,09	-0,47	-0,04
	575	-0,20	0,06	0,28	-0,05	-0,06	0,08	577	0,06	1,35	0,79	-0,14	-0,10	0,13
161	580	-0,07	-1,13	-0,36	-0,07	-0,24	0,03	581	-0,10	-1,27	-0,71	-0,11	0,02	0,01
	578	0,06	-1,10	-0,21	-0,21	-0,32	0,11	579	0,03	-1,25	-0,56	-0,06	-0,72	0,08
162	270	-0,12	-0,53	-0,39	-0,03	-0,15	-0,08	271	-0,13	-0,58	-0,86	-0,06	-0,30	-0,03
	580	0,07	-0,49	-0,19	-0,03	-0,05	0,05	581	0,06	-0,54	-0,66	-0,16	-0,21	0,10
163	583	0,02	-0,85	-0,16	-0,01	-0,10	0,11	580	-0,03	-1,13	-0,30	-0,09	-0,25	0,09
	582	0,04	-0,84	0,16	0,03	-0,59	0,00	578	-0,02	-1,13	0,02	-0,20	-0,32	-0,01
164	272	-0,25	-0,94	0,10	0,20	1,02	-0,23	270	-0,16	-0,52	-0,23	-0,03	-0,15	-0,22
	583	-0,04	-0,90	0,20	-0,07	-0,41	0,19	580	0,05	-0,47	-0,13	-0,05	-0,06	0,20
165	586	0,07	1,12	0,36	-0,07	-0,25	0,03	587	0,10	1,29	0,71	-0,11	0,02	0,01
	584	-0,06	1,09	0,21	-0,21	-0,32	0,11	585	-0,03	1,26	0,56	-0,06	-0,73	0,08
166	273	0,12	0,52	0,39	-0,03	-0,15	-0,08	274	0,14	0,60	0,86	-0,06	-0,31	-0,03
	586	-0,07	0,48	0,20	-0,03	-0,05	0,05	587	-0,06	0,56	0,66	-0,16	-0,21	0,10
167	589	-0,02	0,82	0,16	-0,01	-0,10	0,11	586	0,04	1,13	0,30	-0,09	-0,25	0,09
	588	-0,04	0,82	-0,16	0,03	-0,60	0,00	584	0,02	1,13	-0,01	-0,20	-0,32	-0,01
168	275	0,24	0,91	-0,10	0,20	1,02	-0,23	273	0,16	0,51	0,23	-0,03	-0,15	-0,22
	589	0,03	0,86	-0,20	-0,07	-0,41	0,19	586	-0,04	0,47	0,14	-0,05	-0,06	0,20
169	592	0,07	-0,69	-0,46	-0,08	-0,24	0,02	593	-0,17	-1,93	-0,77	-0,10	0,08	0,00
	590	0,19	-0,67	-0,33	-0,22	-0,31	0,12	591	-0,06	-1,90	-0,64	-0,09	-0,81	0,10
170	276	-0,06	-0,12	-0,37	-0,02	-0,11	-0,09	277	-0,31	-1,38	-0,87	-0,09	-0,46	-0,04
	592	0,20	-0,07	-0,28	-0,04	-0,06	0,08	593	-0,05	-1,33	-0,78	-0,14	-0,10	0,13
171	595	0,09	0,47	-0,13	-0,01	-0,10	0,11	592	-0,16	-0,78	-0,35	-0,10	-0,25	0,10
	594	0,16	0,48	0,11	0,03	-0,61	-0,01	590	-0,09	-0,76	-0,11	-0,21	-0,30	-0,02
172	278	0,10	0,67	-0,04	0,20	1,01	-0,23	276	-0,06	-0,13	-0,25	-0,02	-0,11	-0,21
	595	0,07	0,66	0,03	-0,07	-0,41	0,19	592	-0,09	-0,13	-0,18	-0,06	-0,07	0,20
173	577	0,20	1,97	0,96	-0,27	-0,73	0,07	597	-0,13	0,30	1,30	0,00	-0,06	0,02
	576	0,06	1,94	0,66	0,08	0,37	-0,02	596	-0,27	0,27	1,00	0,00	-0,08	-0,06
174	269	0,32	1,40	0,83	-0,15	-0,75	0,10	279	0,10	0,29	1,30	-0,02	-0,12	0,13
	577	0,11	1,36	0,60	-0,05	0,36	0,03	597	-0,11	0,25	1,07	0,00	-0,10	0,06
175	597	0,14	0,36	1,27	-0,04	-0,07	0,01	581	-0,19	-1,31	0,89	0,26	0,48	0,05
	596	0,30	0,39	0,99	0,01	-0,08	-0,06	579	-0,04	-1,28	0,61	-0,09	-0,46	-0,02
176	279	0,04	0,32	1,33	-0,02	-0,12	0,13	271	-0,14	-0,58	0,93	0,06	0,32	0,09
	597	0,11	0,34	1,04	-0,04	-0,11	0,06	581	-0,07	-0,57	0,65	0,09	-0,37	0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD010: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
177	587	0,20	1,33	0,89	-0,26	-0,49	0,05	599	-0,14	-0,34	1,27	0,04	0,07	0,01
	585	0,04	1,30	0,61	0,09	0,46	-0,02	598	-0,30	-0,37	0,99	-0,01	0,08	-0,06
178	274	0,14	0,60	0,93	-0,07	-0,33	0,09	280	-0,04	-0,31	1,33	0,02	0,11	0,13
	587	0,07	0,59	0,65	-0,09	0,37	0,02	599	-0,11	-0,32	1,05	0,04	0,10	0,06
179	599	0,13	-0,28	1,30	-0,01	0,06	0,02	593	-0,20	-1,95	0,95	0,27	0,72	0,07
	598	0,27	-0,25	1,00	0,00	0,08	-0,06	591	-0,06	-1,92	0,66	-0,08	-0,37	-0,02
180	280	-0,10	-0,28	1,30	0,02	0,11	0,13	277	-0,32	-1,38	0,83	0,15	0,74	0,10
	599	0,11	-0,24	1,07	0,00	0,09	0,06	593	-0,11	-1,34	0,60	0,05	-0,36	0,02
181	602	0,01	-0,88	-0,13	-0,04	0,80	0,09	603	-0,07	-1,28	-0,02	0,20	0,33	0,07
	600	0,08	-0,87	0,08	0,04	-0,21	0,16	601	0,00	-1,26	0,19	-0,04	0,17	0,14
182	323	-0,26	-1,21	0,21	0,35	1,76	-0,13	324	-0,35	-1,70	0,23	0,30	1,52	-0,11
	602	-0,05	-1,17	0,28	-0,07	0,65	0,01	603	-0,15	-1,66	0,31	0,28	0,71	0,03
183	603	0,17	-1,22	0,32	0,24	0,34	0,21	605	0,12	-1,48	1,06	-0,04	1,02	0,14
	601	-0,13	-1,28	0,36	-0,07	0,17	0,14	604	-0,18	-1,54	1,11	0,13	-0,39	0,08
184	324	-0,43	-1,65	0,22	0,30	1,52	-0,21	325	-0,80	-3,50	0,44	0,55	2,75	-0,18
	603	0,03	-1,56	0,64	0,31	0,71	0,04	605	-0,34	-3,40	0,86	-0,47	-1,14	0,07
185	608	-0,15	1,13	-0,87	0,23	0,30	0,20	609	-0,05	1,62	-1,42	0,08	1,36	0,16
	606	0,05	1,17	-0,92	-0,04	0,21	0,13	607	0,15	1,66	-1,46	0,02	-0,73	0,09
186	326	0,44	1,79	-0,64	0,31	1,55	-0,24	327	0,70	3,12	-0,75	0,59	2,94	-0,23
	608	0,02	1,70	-1,14	0,32	0,76	0,07	609	0,28	3,04	-1,25	-0,46	-1,37	0,08
187	611	-0,15	0,59	0,07	-0,04	0,84	0,09	608	-0,03	1,17	-0,43	0,20	0,30	0,06
	610	0,03	0,62	-0,14	0,03	-0,23	0,17	606	0,14	1,21	-0,63	-0,01	0,22	0,14
188	328	0,46	1,96	-0,38	0,35	1,76	-0,12	326	0,43	1,81	-0,60	0,31	1,55	-0,10
	611	0,18	1,90	-0,48	-0,07	0,68	-0,01	608	0,15	1,75	-0,70	0,30	0,76	0,01
189	605	0,04	-1,51	1,28	-0,33	-0,87	0,01	613	0,37	0,15	2,13	0,09	-0,04	-0,06
	604	-0,31	-1,58	1,44	0,42	0,97	0,07	612	0,02	0,08	2,29	-0,07	0,00	0,00
190	325	-0,85	-3,48	1,27	-0,06	-0,30	-0,02	329	-0,16	-0,03	1,56	0,09	0,43	0,00
	605	-0,48	-3,41	1,90	-0,02	0,67	-0,02	613	0,21	0,04	2,19	0,10	-0,01	0,00
191	613	-0,34	-0,01	2,21	0,04	-0,05	-0,04	609	-0,01	1,64	1,54	0,29	1,13	0,05
	612	-0,05	0,05	2,38	0,00	0,01	0,02	607	0,28	1,69	1,71	-0,40	-1,29	0,11
192	329	0,10	-0,16	1,60	0,09	0,43	-0,16	327	0,75	3,11	1,42	0,16	0,78	-0,20
	613	-0,27	-0,24	2,28	0,05	-0,02	0,13	609	0,39	3,03	2,10	-0,13	-0,94	0,09
193	616	0,15	-1,14	0,86	0,23	0,30	0,20	617	0,05	-1,61	1,41	0,08	1,35	0,16
	614	-0,05	-1,18	0,91	-0,04	0,21	0,13	615	-0,15	-1,65	1,46	0,03	-0,72	0,09
194	330	-0,43	-1,78	0,63	0,31	1,57	-0,24	331	-0,70	-3,12	0,74	0,59	2,93	-0,23
	616	-0,02	-1,70	1,13	0,32	0,76	0,07	617	-0,28	-3,04	1,24	-0,46	-1,36	0,08
195	619	0,14	-0,60	-0,07	-0,04	0,84	0,09	616	0,03	-1,18	0,42	0,21	0,30	0,06
	618	-0,02	-0,63	0,14	0,03	-0,23	0,17	614	-0,14	-1,21	0,63	-0,01	0,21	0,14
196	332	-0,46	-1,95	0,38	0,35	1,77	-0,12	330	-0,43	-1,80	0,59	0,31	1,57	-0,10
	619	-0,18	-1,89	0,48	-0,07	0,68	-0,01	616	-0,15	-1,75	0,69	0,30	0,76	0,01
197	622	-0,17	1,22	-0,33	0,24	0,34	0,21	623	-0,12	1,49	-1,07	-0,03	1,02	0,15
	620	0,12	1,27	-0,37	-0,07	0,17	0,14	621	0,18	1,55	-1,12	0,13	-0,40	0,08
198	333	0,43	1,65	-0,22	0,30	1,52	-0,21	334	0,80	3,49	-0,44	0,55	2,75	-0,18
	622	-0,03	1,56	-0,65	0,31	0,71	0,04	623	0,34	3,40	-0,87	-0,47	-1,14	0,07
199	625	-0,01	0,87	0,13	-0,04	0,80	0,09	622	0,07	1,27	0,01	0,20	0,33	0,07
	624	-0,08	0,85	-0,08	0,04	-0,21	0,16	620	0,01	1,26	-0,20	-0,03	0,17	0,14
200	335	0,26	1,22	-0,21	0,35	1,75	-0,13	333	0,36	1,70	-0,23	0,30	1,52	-0,11
	625	0,06	1,18	-0,29	-0,07	0,65	0,01	622	0,15	1,66	-0,31	0,28	0,71	0,03
201	617	0,01	-1,63	1,53	-0,29	-1,13	0,05	627	0,34	0,02	2,21	-0,04	0,04	-0,04
	615	-0,28	-1,69	1,70	0,40	1,29	0,10	626	0,05	-0,04	2,38	0,00	-0,02	0,02
202	331	-0,75	-3,11	1,42	-0,16	-0,78	-0,19	336	-0,10	0,16	1,60	-0,08	-0,40	-0,15
	617	-0,39	-3,04	2,09	0,12	0,94	0,08	627	0,26	0,24	2,27	-0,05	0,02	0,12
203	627	-0,37	-0,14	2,13	-0,09	0,04	-0,06	623	-0,04	1,51	1,28	0,32	0,88	0,01
	626	-0,02	-0,07	2,29	0,06	0,00	0,00	621	0,31	1,58	1,44	-0,42	-0,97	0,07
204	336	0,16	0,03	1,56	-0,08	-0,40	-0,01	334	0,85	3,48	1,27	0,06	0,31	-0,03
	627	-0,21	-0,04	2,19	-0,09	0,01	0,00	623	0,48	3,41	1,90	0,01	-0,68	-0,01
205	630	0,10	-0,76	-0,13	0,02	0,04	-0,12	631	-0,08	-1,65	-0,21	0,05	0,32	-0,12
	628	0,08	-0,76	0,15	-0,04	0,81	0,00	629	-0,10	-1,65	0,07	0,26	0,37	0,01
206	402	-0,14	-0,80	0,02	-0,22	-1,10	0,18	403	-0,20	-1,11	-0,11	-0,01	-0,03	0,18
	630	0,13	-0,75	0,01	0,09	0,37	-0,18	631	0,07	-1,06	-0,12	-0,02	-0,03	-0,18
207	631	-0,01	-1,61	-0,33	0,04	0,31	-0,06	633	-0,17	-2,38	-0,76	-0,02	-0,31	-0,04
	629	0,18	-1,57	-0,27	0,28	0,38	-0,15	632	0,02	-2,35	-0,70	-0,01	1,13	-0,13
208	403	-0,19	-1,13	-0,26	-0,01	-0,03	0,07	404	-0,22	-1,27	-0,75	-0,11	-0,54	0,06
	631	0,17	-1,05	-0,25	-0,03	-0,04	-0,06	633	0,14	-1,20	-0,74	0,20	0,78	-0,07
209	636	0,08	1,90	0,40	0,03	0,33	-0,07	637	0,09	1,91	0,78	-0,01	-0,35	-0,04
	634	-0,06	1,87	0,34	0,26	0,37	-0,15	635	-0,06	1,88	0,71	-0,02	1,14	-0,12
210	405	0,24	1,37	0,35	0,00	-0,01	0,08	406	0,13	0,83	0,78	-0,13	-0,66	0,07
	636	-0,10	1,30	0,33	-0,04	-0,06	-0,05	637	-0,21	0,77	0,76	0,23	0,89	-0,05
211	639	-0,01	1,69	0,14	0,02	0,03	-0,12	636	0,03	1,90	0,26	0,05	0,33	-0,11
	638	-0,03	1,68	-0,15	-0,04	0,80	-0,01	634	0,01	1,90	-0,03	0,24	0,36	0,00
212	407	0,29	1,65	-0,05	-0,23	-1,16	0,20	405	0,23	1,36	0,15	0,00	-0,01	0,20
	639	-0,10	1,57	-0,01	0,09	0,38	-0,18	636	-0,16	1,29	0,19	-0,03	-0,05	-0,18
213	633	-0,34	-2,43	-1,00	0,25	0,93	-0,08	641	0,11	-0,20	-1,62	0,00	0,07	-0,02
	632	-0,07	-2,38	-0,79	-0,26	-0,71	-0,02	640	0,38	-0,15	-1,40	-0,01	0,04	0,05
214	404	-0,18	-1,28	-0,94	0,15	0,75	0,04	408	0,03	-0,24	-1,41	0,03	0,16	0,02
	633	-0,01	-1,25	-0,95	-0,09	-0,75	-0,06	641	0,20	-0,20	-1,42	-0,01	0,01	-0,07
215	641	-0,12	-0,27	-1,62	0,04	0,07	-0,01	637	0,33	1,97	-1,02	-0,29	-0,94	-0,06
	640	-0,40	-0,32	-1,42	-0,04	0,03	0,05	635	0,05	1,91	-0,82	0,31	0,94	0,00
216	408	-0,11	-0,17	-1,42	0,03	0,16	-0,02	406	0,09	0,85	-1,02	-0,15	-0,76	0,01
	641	-0,19	-0,19	-1,42	0,03	0,02	-0,04	637	0,01	0,83	-1,02	0,09	0,96	-0,02
217	644	-0,08	-1,89	-0,41	0,04	0,31	-0,08	645	-0,09	-1,91	-0,79	0,00	-0,39	-0,04
	642	0,06	-1,86	-0,33	0,27	0,36	-0,16	643	0,06	-1,88	-0,71	0,00	1,18	-0,13
218	409	-0,24	-1,36	-0,35	0,01	0,04	0,11	410	-0,13	-0,83	-0,79	-0,15	-0,73	0,09
	644	0,11	-1,30	-0,32	-0,05	-0,14	-0,03	645	0,21	-0,76	-0,76	0,27	0,95	-0,05

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD010: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
219	647	0,01	-1,67	-0,15	0,02	-0,02	-0,13	644	-0,03	-1,89	-0,27	0,07	0,32	-0,12
	646	0,03	-1,66	0,15	-0,04	0,81	-0,03	642	-0,01	-1,89	0,03	0,24	0,36	-0,02
220	411	-0,28	-1,62	0,04	-0,32	-1,58	0,32	409	-0,23	-1,36	-0,16	0,01	0,04	0,32
	647	0,11	-1,54	0,02	0,11	0,43	-0,24	644	0,16	-1,28	-0,19	-0,02	-0,14	-0,25
221	650	0,01	1,61	0,34	0,04	0,33	-0,06	651	0,17	2,38	0,77	-0,03	-0,35	-0,04
	648	-0,17	1,57	0,27	0,27	0,37	-0,15	649	-0,02	2,34	0,70	0,00	1,16	-0,13
222	412	0,19	1,13	0,26	0,00	-0,02	0,06	413	0,22	1,26	0,75	-0,12	-0,61	0,06
	650	-0,17	1,06	0,25	-0,03	-0,03	-0,06	651	-0,15	1,19	0,74	0,21	0,83	-0,07
223	653	-0,10	0,76	0,13	0,02	0,04	-0,12	650	0,08	1,65	0,21	0,05	0,33	-0,11
	652	-0,08	0,77	-0,15	-0,04	0,81	0,01	648	0,10	1,65	-0,07	0,25	0,37	0,01
224	414	0,14	0,80	-0,02	-0,20	-1,02	0,16	412	0,20	1,12	0,12	0,00	-0,02	0,16
	653	-0,13	0,75	0,00	0,08	0,36	-0,17	650	-0,07	1,06	0,13	-0,02	-0,03	-0,17
225	645	-0,32	-1,97	-1,01	0,31	0,92	-0,06	655	0,12	0,26	-1,61	-0,03	-0,06	0,00
	643	-0,05	-1,91	-0,83	-0,29	-0,92	-0,01	654	0,39	0,32	-1,43	0,05	-0,03	0,05
226	410	-0,10	-0,84	-0,98	0,15	0,73	0,03	415	0,10	0,17	-1,42	-0,02	-0,09	-0,01
	645	-0,01	-0,82	-1,02	-0,06	-0,93	-0,02	655	0,19	0,19	-1,46	-0,02	-0,03	-0,06
227	655	-0,11	0,19	-1,61	0,01	-0,06	-0,02	651	0,33	2,43	-0,99	-0,25	-0,93	-0,08
	654	-0,38	0,14	-1,42	0,01	-0,04	0,05	649	0,07	2,37	-0,80	0,27	0,71	-0,01
228	415	-0,02	0,23	-1,41	-0,02	-0,09	0,01	413	0,19	1,27	-0,91	-0,15	-0,75	0,02
	655	-0,20	0,19	-1,46	0,02	-0,02	-0,06	651	0,01	1,23	-0,96	0,09	0,76	-0,05
229	658	-0,05	-0,41	-0,03	0,00	-0,04	-0,05	659	-0,05	-0,40	-0,19	-0,01	-0,02	-0,02
	656	0,06	-0,38	0,01	0,00	0,05	-0,07	657	0,06	-0,38	-0,14	-0,06	0,06	-0,04
230	469	-0,02	-0,15	-0,01	-0,10	-0,49	0,12	470	-0,02	-0,14	-0,16	0,00	0,02	0,12
	658	0,03	-0,14	-0,03	0,02	0,06	-0,09	659	0,04	-0,13	-0,18	-0,01	-0,05	-0,09
231	659	-0,03	-0,40	-0,22	-0,01	-0,03	-0,02	661	-0,02	-0,35	-0,38	0,01	0,11	0,01
	657	0,02	-0,39	-0,24	-0,05	0,06	-0,03	660	0,03	-0,34	-0,40	-0,05	-0,05	0,00
232	470	-0,03	-0,13	-0,21	0,00	0,02	0,03	471	-0,03	-0,12	-0,39	0,02	0,08	0,03
	659	0,03	-0,12	-0,21	-0,02	-0,05	0,00	661	0,03	-0,11	-0,39	-0,02	-0,06	0,01
233	664	0,05	0,53	0,39	-0,01	-0,01	-0,03	665	-0,02	0,15	0,47	-0,02	0,00	0,01
	662	0,03	0,52	0,42	-0,06	0,05	-0,03	663	-0,05	0,14	0,50	-0,04	0,05	0,00
234	472	0,03	0,17	0,37	0,01	0,04	0,03	473	0,01	0,06	0,47	-0,01	-0,04	0,04
	664	-0,02	0,16	0,39	-0,02	-0,08	0,00	665	-0,04	0,05	0,48	-0,01	0,05	0,01
235	667	0,12	0,80	0,05	0,00	-0,05	-0,06	664	0,06	0,51	0,31	0,00	-0,01	-0,02
	666	-0,07	0,76	0,01	0,00	0,07	-0,08	662	-0,13	0,48	0,26	-0,07	0,05	-0,05
236	474	0,01	0,25	0,04	-0,11	-0,57	0,14	472	0,00	0,19	0,23	0,01	0,04	0,14
	667	-0,06	0,24	0,11	0,03	0,07	-0,10	664	-0,07	0,18	0,30	-0,02	-0,08	-0,11
237	661	-0,04	-0,35	-0,43	0,02	0,10	0,01	669	0,01	-0,09	-0,50	0,00	0,04	0,02
	660	-0,03	-0,35	-0,46	-0,06	-0,10	-0,01	668	0,02	-0,09	-0,53	0,00	0,00	0,00
238	471	-0,03	-0,12	-0,42	0,02	0,12	0,01	475	-0,01	-0,03	-0,51	0,00	-0,02	0,02
	661	0,01	-0,11	-0,44	-0,02	-0,12	0,03	669	0,03	-0,02	-0,54	-0,01	0,00	0,03
239	669	-0,03	-0,11	-0,52	0,00	0,04	0,02	665	0,02	0,16	-0,51	-0,04	-0,24	0,01
	668	-0,01	-0,10	-0,56	-0,01	0,00	0,00	663	0,04	0,16	-0,55	0,10	0,34	-0,01
240	475	0,00	-0,03	-0,54	0,00	-0,02	0,04	473	0,02	0,06	-0,50	-0,06	-0,28	0,04
	669	-0,01	-0,04	-0,56	-0,01	0,00	0,01	665	0,00	0,05	-0,52	0,07	0,31	0,01
241	672	-0,05	-0,52	-0,39	0,00	-0,02	-0,05	673	0,02	-0,15	-0,48	-0,01	-0,03	0,00
	670	-0,03	-0,52	-0,41	-0,06	0,07	-0,06	671	0,04	-0,14	-0,50	-0,04	0,09	-0,01
242	476	-0,04	-0,17	-0,37	0,02	0,08	0,05	477	-0,01	-0,06	-0,48	-0,01	-0,05	0,05
	672	0,02	-0,16	-0,38	-0,03	-0,16	0,00	673	0,05	-0,05	-0,49	0,01	0,08	0,00
243	675	-0,11	-0,79	-0,06	0,00	-0,10	-0,10	672	-0,06	-0,51	-0,32	0,01	-0,02	-0,05
	674	0,07	-0,76	0,00	0,00	0,13	-0,12	670	0,12	-0,47	-0,26	-0,08	0,07	-0,07
244	478	-0,01	-0,23	-0,05	-0,20	-1,01	0,25	476	0,00	-0,19	-0,26	0,02	0,08	0,24
	675	0,06	-0,22	-0,09	0,05	0,13	-0,18	672	0,07	-0,17	-0,31	-0,02	-0,16	-0,19
245	678	0,03	0,40	0,22	-0,01	-0,02	-0,02	679	0,02	0,35	0,38	0,00	0,08	0,01
	676	-0,02	0,39	0,24	-0,05	0,05	-0,03	677	-0,03	0,34	0,40	-0,04	-0,01	0,00
246	479	0,03	0,13	0,21	0,00	0,01	0,02	480	0,03	0,13	0,39	0,01	0,07	0,03
	678	-0,03	0,12	0,22	-0,02	-0,04	0,00	679	-0,03	0,11	0,39	-0,02	-0,04	0,01
247	681	0,05	0,40	0,03	0,00	-0,03	-0,04	678	0,05	0,40	0,19	-0,01	-0,01	-0,02
	680	-0,06	0,38	-0,01	0,00	0,05	-0,06	676	-0,06	0,38	0,15	-0,06	0,05	-0,04
248	481	0,01	0,13	0,01	-0,08	-0,39	0,10	479	0,01	0,14	0,16	0,00	0,01	0,10
	681	-0,04	0,12	0,03	0,02	0,05	-0,07	678	-0,04	0,13	0,18	-0,01	-0,03	-0,07
249	673	-0,02	-0,16	-0,52	0,05	0,20	0,01	683	0,03	0,11	-0,54	-0,01	-0,03	0,02
	671	-0,05	-0,16	-0,54	-0,10	-0,30	-0,01	682	0,01	0,10	-0,55	0,00	-0,01	0,00
250	477	-0,01	-0,06	-0,51	0,05	0,25	0,03	482	0,00	0,04	-0,54	0,00	-0,02	0,03
	673	0,00	-0,06	-0,52	-0,04	-0,27	0,02	683	0,02	0,04	-0,55	0,00	0,01	0,02
251	683	-0,02	0,10	-0,51	0,00	-0,03	0,02	679	0,04	0,35	-0,44	-0,01	-0,10	0,02
	682	-0,02	0,09	-0,52	-0,01	-0,01	0,00	677	0,03	0,35	-0,45	0,06	0,11	-0,01
252	482	0,01	0,03	-0,53	0,00	-0,02	0,03	480	0,03	0,12	-0,43	-0,02	-0,12	0,02
	683	-0,03	0,03	-0,53	0,00	0,01	0,02	679	-0,01	0,12	-0,44	0,03	0,12	0,02

TENS.: SISMA 0°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	0,06	0,46	0,09	0,00	-0,02	-0,01	489	-0,01	0,09	0,12	-0,01	-0,03	-0,01
	85	0,12	0,47	0,08	-0,01	-0,05	0,00	86	0,05	0,11	0,11	-0,01	-0,05	0,00
2	489	0,03	0,12	0,17	-0,01	-0,03	0,01	492	-0,02	-0,12	0,16	0,02	0,11	0,01
	86	0,02	0,12	0,11	-0,01	-0,05	-0,02	89	-0,03	-0,13	0,10	-0,03	-0,14	-0,02
3	494	0,03	0,08	0,09	-0,02	-0,01	-0,01	495	-0,05	-0,29	0,07	0,02	0,04	-0,01
	91	0,00	0,07	0,07	-0,01	-0,06	-0,01	92	-0,07	-0,29	0,05	-0,02	-0,12	-0,01
4	498	0,04	0,39	0,06	0,00	-0,03	-0,01	494	-0,03	0,05	0,08	-0,01	-0,01	-0,01
	95	0,10	0,40	0,06	-0,01	-0,04	0,00	91	0,03	0,06	0,07	-0,01	-0,06	0,00
5	500	-0,02	-0,07	-0,08	-0,02	-0,01	-0,01	501	0,04	0,27	-0,06	0,02	0,04	-0,01
	97	0,00	-0,06	-0,07	-0,01	-0,06	-0,01	98	0,07	0,27	-0,04	-0,02	-0,12	-0,01
6	504	-0,04	-0,35	-0,05	0,00	-0,02	-0,01	500	0,03	-0,04	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01
	101	-0,09	-0,36	-0,05	-0,01	-0,04	0,00	97	-0,03	-0,05	-0,07	-0,01	-0,06	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
7	506	-0,03	-0,11	-0,16	-0,01	-0,03	0,01	507	0,01	0,10	-0,15	0,02	0,11	0,00
	103	-0,02	-0,11	-0,10	-0,01	-0,05	-0,02	104	0,03	0,11	-0,10	-0,03	-0,14	-0,02
8	510	-0,06	-0,42	-0,09	0,00	-0,02	-0,01	506	0,01	-0,09	-0,11	-0,01	-0,03	-0,01
	107	-0,11	-0,43	-0,08	-0,01	-0,05	0,00	103	-0,04	-0,10	-0,10	-0,01	-0,05	0,00
9	492	-0,02	-0,13	0,12	-0,04	-0,14	0,01	512	-0,02	-0,13	0,12	0,03	0,05	0,01
	89	-0,03	-0,13	0,07	0,05	0,25	-0,02	109	-0,03	-0,13	0,07	0,03	0,14	-0,02
10	512	-0,01	-0,12	0,08	0,03	0,05	-0,01	495	-0,05	-0,29	0,05	-0,03	-0,03	-0,02
	109	-0,04	-0,12	0,07	0,03	0,14	0,01	92	-0,08	-0,30	0,04	0,03	0,16	0,01
11	501	0,05	0,27	0,05	0,03	0,02	-0,01	514	0,01	0,10	0,08	-0,03	-0,04	-0,01
	98	0,07	0,28	0,04	-0,03	-0,14	0,01	111	0,04	0,11	0,07	-0,03	-0,13	0,01
12	514	0,02	0,11	0,12	-0,03	-0,04	0,01	507	0,02	0,11	0,12	0,04	0,13	0,01
	111	0,02	0,12	0,07	-0,03	-0,13	-0,02	104	0,02	0,11	0,07	-0,05	-0,23	-0,02
13	516	-0,01	-0,32	-0,02	0,00	0,01	0,00	517	0,03	-0,11	0,05	0,00	0,01	0,00
	87	-0,07	-0,33	-0,02	0,00	0,01	0,00	88	-0,03	-0,12	0,05	0,00	0,01	0,00
14	517	-0,02	-0,12	0,05	0,00	0,01	0,00	520	0,02	0,06	0,03	0,00	0,05	0,00
	88	-0,02	-0,12	0,08	0,00	0,01	-0,01	90	0,01	0,06	0,06	0,00	-0,01	-0,01
15	522	-0,03	-0,03	0,07	0,01	0,02	0,00	523	0,03	0,23	0,03	-0,01	-0,08	0,01
	93	0,00	-0,03	0,07	0,01	0,04	0,01	94	0,05	0,23	0,03	0,03	0,13	0,01
16	526	-0,01	-0,23	0,00	0,00	0,03	0,01	522	0,03	-0,02	0,06	0,01	0,02	0,01
	96	-0,05	-0,24	-0,01	0,00	0,00	-0,01	93	0,00	-0,03	0,05	0,01	0,04	0,00
17	528	0,02	0,03	-0,06	0,01	0,02	0,00	529	-0,02	-0,22	-0,03	-0,01	-0,07	0,01
	99	0,00	0,02	-0,06	0,01	0,04	0,01	100	-0,05	-0,22	-0,02	0,03	0,13	0,01
18	532	0,01	0,20	0,00	0,00	0,03	0,01	528	-0,03	0,01	-0,05	0,01	0,02	0,01
	102	0,04	0,21	0,01	0,00	0,00	-0,01	99	0,00	0,02	-0,05	0,01	0,04	0,00
19	534	0,02	0,11	-0,04	0,00	0,01	0,00	535	-0,01	-0,05	-0,03	0,00	0,04	0,00
	105	0,02	0,11	-0,07	0,00	0,02	-0,01	106	-0,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	-0,01
20	538	0,01	0,30	0,02	0,00	0,01	0,00	534	-0,03	0,10	-0,04	0,00	0,01	0,00
	108	0,06	0,31	0,02	0,00	0,01	0,00	105	0,03	0,11	-0,05	0,00	0,02	0,00
21	520	-0,01	0,06	0,02	-0,01	-0,05	0,01	540	0,00	0,12	0,00	0,01	-0,04	0,01
	90	0,01	0,06	0,05	0,00	-0,02	-0,02	110	0,02	0,12	0,03	0,00	0,02	-0,01
22	540	-0,01	0,11	-0,02	0,01	-0,04	-0,01	523	0,01	0,23	-0,06	-0,01	-0,05	-0,01
	110	0,03	0,12	0,00	0,00	0,02	0,02	94	0,05	0,23	-0,05	-0,01	-0,03	0,02
23	529	-0,01	-0,21	-0,06	0,01	0,05	-0,01	542	0,01	-0,10	-0,02	-0,01	0,04	-0,01
	100	-0,05	-0,22	-0,04	0,01	0,03	0,02	112	-0,03	-0,11	0,00	0,00	-0,02	0,02
24	542	0,00	-0,11	-0,01	-0,01	0,04	0,01	535	0,01	-0,05	0,02	0,01	0,05	0,01
	112	-0,02	-0,11	0,02	0,00	-0,02	-0,01	106	-0,01	-0,05	0,05	0,00	0,01	-0,02
25	544	-0,06	-0,40	-0,09	0,00	0,01	0,01	545	0,00	-0,06	-0,18	0,01	0,03	0,02
	155	-0,10	-0,41	-0,08	0,01	0,05	0,00	156	-0,04	-0,07	-0,16	0,01	0,06	0,00
26	545	-0,04	-0,09	-0,24	0,01	0,03	-0,01	548	0,01	0,16	-0,22	-0,03	-0,15	-0,01
	156	-0,01	-0,08	-0,19	0,01	0,06	0,03	157	0,04	0,16	-0,17	0,03	0,16	0,03
27	550	-0,02	-0,07	-0,14	0,01	-0,01	0,02	551	0,04	0,22	-0,08	-0,02	0,00	0,01
	158	0,00	-0,07	-0,12	0,01	0,05	0,01	159	0,06	0,23	-0,06	0,01	0,04	0,01
28	554	-0,04	-0,35	-0,07	0,00	0,00	0,01	550	0,02	-0,05	-0,12	0,01	-0,01	0,01
	160	-0,09	-0,35	-0,06	0,01	0,05	0,01	158	-0,03	-0,06	-0,11	0,01	0,05	0,01
29	556	0,01	0,07	0,13	0,01	0,00	0,01	557	-0,04	-0,20	0,06	-0,02	-0,01	0,01
	161	0,00	0,06	0,11	0,01	0,05	0,01	162	-0,05	-0,21	0,04	0,01	0,05	0,01
30	560	0,04	0,31	0,06	0,00	0,00	0,01	556	-0,02	0,04	0,11	0,01	-0,01	0,01
	163	0,08	0,32	0,06	0,01	0,05	0,01	161	0,03	0,05	0,10	0,01	0,05	0,01
31	562	0,03	0,08	0,22	0,01	0,03	-0,01	563	-0,01	-0,14	0,21	-0,03	-0,15	-0,01
	164	0,01	0,08	0,17	0,01	0,06	0,03	165	-0,03	-0,14	0,16	0,03	0,16	0,03
32	566	0,06	0,36	0,09	0,00	0,01	0,01	562	0,00	0,06	0,16	0,01	0,03	0,01
	166	0,09	0,37	0,08	0,01	0,05	0,00	164	0,03	0,06	0,15	0,01	0,06	0,00
33	548	0,03	0,16	-0,17	0,05	0,19	-0,01	568	0,02	0,12	-0,17	-0,04	-0,03	-0,02
	157	0,04	0,16	-0,13	-0,06	-0,30	0,04	167	0,03	0,12	-0,13	-0,04	-0,20	0,04
34	568	0,02	0,11	-0,10	-0,04	-0,03	0,03	551	0,05	0,22	-0,03	0,05	0,06	0,03
	167	0,04	0,11	-0,11	-0,04	-0,20	-0,03	159	0,06	0,23	-0,04	-0,03	-0,16	-0,03
35	557	-0,04	-0,20	-0,04	-0,04	-0,04	0,03	570	-0,02	-0,10	-0,10	0,04	0,03	0,03
	162	-0,06	-0,21	-0,04	0,03	0,14	-0,02	168	-0,03	-0,10	-0,11	0,04	0,18	-0,02
36	570	-0,02	-0,10	-0,16	0,04	0,03	-0,02	563	-0,02	-0,14	-0,17	-0,05	-0,18	-0,01
	168	-0,02	-0,10	-0,13	0,04	0,18	0,03	165	-0,03	-0,14	-0,13	0,06	0,28	0,04
37	572	0,05	0,60	0,07	0,01	-0,02	0,00	573	-0,04	0,18	0,02	-0,01	-0,04	0,01
	211	0,14	0,62	0,06	-0,02	-0,10	-0,01	212	0,05	0,20	0,01	-0,01	-0,07	-0,01
38	573	0,05	0,21	0,05	-0,01	-0,04	0,01	576	-0,02	-0,11	0,09	0,03	0,05	0,01
	212	0,04	0,20	-0,02	-0,01	-0,07	-0,01	213	-0,02	-0,12	0,02	-0,02	-0,12	-0,01
39	578	0,04	0,08	-0,05	-0,03	-0,04	0,00	579	-0,06	-0,42	-0,04	0,05	0,15	0,00
	214	0,00	0,08	-0,05	-0,02	-0,10	-0,02	215	-0,10	-0,42	-0,04	-0,05	-0,26	-0,02
40	582	0,02	0,46	0,03	0,00	-0,04	-0,01	578	-0,06	0,05	-0,04	-0,02	-0,04	-0,01
	216	0,10	0,47	0,03	-0,02	-0,09	0,00	214	0,02	0,07	-0,03	-0,02	-0,10	-0,01
41	584	-0,04	-0,07	0,05	-0,02	-0,04	0,00	585	0,06	0,39	0,04	0,04	0,15	0,00
	217	0,00	-0,06	0,05	-0,02	-0,10	-0,02	218	0,09	0,40	0,04	-0,05	-0,25	-0,02
42	588	-0,02	-0,41	-0,02	0,00	-0,04	-0,01	584	0,05	-0,04	0,04	-0,02	-0,04	-0,01
	219	-0,09	-0,42	-0,03	-0,02	-0,09	-0,01	217	-0,02	-0,05	0,03	-0,02	-0,10	-0,01
43	590	-0,04	-0,19	-0,05	-0,01	-0,04	0,01	591	0,01	0,09	-0,09	0,03	0,05	0,01
	220	-0,04	-0,19	0,01	-0,01	-0,07	-0,01	221	0,02	0,09	-0,02	-0,03	-0,13	-0,01
44	594	-0,04	-0,56	-0,07	0,01	-0,02	0,00	590	0,03	-0,17	-0,02	-0,01	-0,04	0,00
	222	-0,13	-0,57	-0,06	-0,02	-0,10	-0,01	220	-0,05	-0,19	-0,01	-0,01	-0,07	-0,01
45	576	0,01	-0,11	0,10	-0,01	-0,02	0,00	596	-0,01	-0,20	0,15	0,01	0,06	0,00
	213	-0,02	-0,12	0,03	0,03	0,15	0,01	223	-0,04	-0,21	0,08	0,01	0,05	0,00
46	596	0,01	-0,19	0,14	0,01	0,06	0,01	579	-0,04	-0,41	0,15	0,00	0,10	0,00
	223	-0,06	-0,20	0,11	0,01	0,05	-0,01	215	-0,10	-0,42	0,12	0,01	0,06	-0,02
47	585	0,04	0,39	0,15	0,00	-0,10	0,00	598	-0,01	0,17	0,14	-0,01	-0,06	0,01
	218	0,10	0,40	0,12	-0,01	-0,05	-0,02	224	0,05	0,18	0,11	-0,01	-0,05	-0,01
48	598	0,01	0,19	0,15	0,00	-0,06	0,00	591	-0,01	0,09	0,10	0,01	0,02	0,00
	224	0,03	0,19	0,08	-0,01	-0,05	0,00	221	0,01	0,09	0,03	-0,03	-0,14	0,01

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
49	600	0,06	0,25	0,10	0,00	0,02	-0,01	601	0,01	-0,02	0,25	0,00	-0,01	-0,01
	267	0,08	0,26	0,08	0,00	0,01	0,00	268	0,02	-0,02	0,23	0,01	0,03	0,00
50	601	0,02	0,01	0,30	0,00	-0,01	0,01	604	-0,02	-0,23	0,26	0,01	0,14	0,00
	268	-0,01	0,00	0,27	0,01	0,03	-0,02	269	-0,06	-0,24	0,23	-0,01	-0,07	-0,02
51	606	0,01	0,09	0,26	0,01	0,05	-0,02	607	-0,01	-0,02	0,18	-0,02	-0,15	-0,02
	270	0,01	0,09	0,21	0,01	0,04	0,01	271	-0,01	-0,02	0,13	0,04	0,18	0,01
52	610	0,06	0,29	0,10	0,00	0,03	0,00	606	0,01	0,07	0,21	0,01	0,05	0,00
	272	0,09	0,30	0,08	0,01	0,03	-0,01	270	0,04	0,08	0,19	0,01	0,04	-0,01
53	604	-0,06	-0,24	0,14	-0,06	-0,19	0,01	612	-0,02	-0,04	0,08	0,05	0,02	0,02
	269	-0,06	-0,24	0,13	0,06	0,29	-0,04	279	-0,02	-0,04	0,07	0,04	0,21	-0,04
54	612	-0,04	-0,05	-0,01	0,05	0,02	-0,04	607	-0,04	-0,03	-0,10	-0,06	-0,15	-0,03
	279	-0,01	-0,04	0,03	0,04	0,21	0,03	271	-0,01	-0,02	-0,06	0,04	0,22	0,04
55	614	-0,01	-0,08	-0,24	0,01	0,04	-0,02	615	0,01	0,01	-0,16	-0,02	-0,14	-0,02
	273	-0,01	-0,09	-0,19	0,01	0,04	0,01	274	0,01	0,01	-0,11	0,03	0,17	0,01
56	618	-0,05	-0,26	-0,09	0,00	0,03	0,00	614	-0,01	-0,07	-0,19	0,01	0,04	0,00
	275	-0,08	-0,27	-0,07	0,01	0,03	-0,01	273	-0,04	-0,07	-0,17	0,01	0,04	-0,01
57	620	-0,02	0,00	-0,28	0,00	-0,01	0,00	621	0,02	0,22	-0,25	0,01	0,13	0,00
	276	0,01	0,01	-0,25	0,01	0,03	-0,02	277	0,06	0,22	-0,21	-0,01	-0,06	-0,02
58	624	-0,06	-0,22	-0,09	0,00	0,02	-0,01	620	-0,01	0,03	-0,23	0,00	-0,01	-0,01
	278	-0,07	-0,22	-0,07	0,00	0,01	0,00	276	-0,02	0,02	-0,22	0,01	0,03	0,00
59	615	0,03	0,01	-0,09	0,05	0,14	-0,03	626	0,04	0,04	-0,01	-0,04	-0,01	-0,04
	274	0,01	0,01	-0,05	-0,04	-0,20	0,04	280	0,01	0,04	0,03	-0,04	-0,19	0,03
60	626	0,02	0,03	0,08	-0,04	-0,01	0,01	621	0,06	0,22	0,13	0,06	0,18	0,01
	280	0,02	0,03	0,07	-0,04	-0,19	-0,03	277	0,06	0,22	0,12	-0,05	-0,27	-0,04
61	628	-0,09	-1,07	-0,13	0,00	0,01	0,01	629	0,07	-0,27	-0,08	0,00	0,02	0,01
	323	-0,25	-1,10	-0,14	0,00	0,02	0,00	324	-0,09	-0,30	-0,10	0,00	0,02	0,00
62	629	-0,09	-0,33	-0,16	0,00	0,02	0,00	632	0,06	0,40	-0,15	-0,02	-0,03	-0,01
	324	-0,05	-0,32	-0,10	0,00	0,02	0,01	325	0,10	0,41	-0,08	0,01	0,04	0,01
63	634	-0,07	-0,16	-0,08	0,01	0,01	0,02	635	0,07	0,56	-0,07	-0,03	-0,07	0,02
	326	-0,01	-0,15	-0,06	0,01	0,05	0,01	327	0,13	0,58	-0,04	0,03	0,15	0,01
64	638	-0,07	-0,82	-0,09	0,00	0,02	0,02	634	0,07	-0,11	-0,04	0,01	0,01	0,02
	328	-0,19	-0,85	-0,11	0,00	0,00	0,01	326	-0,05	-0,13	-0,06	0,01	0,05	0,01
65	632	0,03	0,40	-0,07	0,05	0,17	0,00	640	0,02	0,35	-0,11	-0,04	-0,15	0,01
	325	0,09	0,41	-0,01	-0,09	-0,44	0,00	329	0,08	0,36	-0,04	-0,02	-0,11	0,00
66	640	0,01	0,34	-0,05	-0,04	-0,16	0,00	635	0,05	0,56	-0,06	0,06	0,09	0,01
	329	0,09	0,36	-0,07	-0,02	-0,11	0,00	327	0,13	0,58	-0,07	-0,07	-0,34	0,01
67	642	0,07	0,15	0,08	0,01	0,01	0,02	643	-0,07	-0,53	0,06	-0,03	-0,06	0,02
	330	0,01	0,13	0,06	0,01	0,05	0,01	331	-0,13	-0,54	0,04	0,03	0,14	0,01
68	646	0,07	0,75	0,08	0,00	0,02	0,02	642	-0,06	0,09	0,04	0,01	0,01	0,02
	332	0,18	0,77	0,10	0,00	0,00	0,01	330	0,05	0,12	0,06	0,01	0,05	0,01
69	648	0,08	0,31	0,16	0,00	0,02	0,00	649	-0,05	-0,36	0,14	-0,02	-0,04	-0,01
	333	0,05	0,30	0,10	0,00	0,02	0,01	334	-0,09	-0,37	0,08	0,01	0,05	0,01
70	652	0,08	1,00	0,12	0,00	0,01	0,01	648	-0,07	0,25	0,08	0,00	0,02	0,01
	335	0,23	1,03	0,13	0,00	0,02	0,00	333	0,08	0,28	0,09	0,00	0,02	0,00
71	643	-0,05	-0,53	-0,05	-0,05	-0,09	0,02	654	-0,01	-0,31	-0,05	0,04	0,14	0,01
	331	-0,12	-0,54	-0,07	0,06	0,31	0,01	336	-0,08	-0,33	-0,06	0,02	0,11	0,00
72	654	-0,02	-0,32	-0,11	0,04	0,14	0,01	649	-0,03	-0,36	-0,08	-0,05	-0,17	0,00
	336	-0,08	-0,33	-0,04	0,02	0,11	0,01	334	-0,09	-0,38	-0,02	0,08	0,42	0,00
73	656	-0,04	-0,32	-0,12	0,00	-0,01	0,02	657	0,01	-0,08	-0,04	-0,01	0,00	0,02
	402	-0,10	-0,33	-0,04	-0,01	-0,03	0,01	403	-0,05	-0,09	0,04	-0,01	-0,04	0,01
74	657	-0,03	-0,10	-0,10	-0,01	0,00	0,02	660	0,02	0,16	-0,03	0,00	-0,01	0,02
	403	-0,03	-0,10	-0,09	-0,01	-0,04	0,01	404	0,03	0,16	-0,02	0,00	0,00	0,00
75	662	-0,03	-0,06	-0,08	0,00	-0,03	0,02	663	0,01	0,11	-0,01	0,01	0,05	0,02
	405	-0,02	-0,06	-0,07	0,00	-0,01	0,01	406	0,01	0,11	0,00	-0,01	-0,07	0,01
76	666	-0,03	-0,24	-0,10	0,01	0,00	0,03	662	0,01	-0,05	-0,03	0,00	-0,03	0,03
	407	-0,08	-0,25	-0,03	-0,02	-0,12	-0,01	405	-0,04	-0,06	0,04	0,00	-0,01	-0,01
77	660	0,00	0,15	-0,03	0,04	0,13	0,00	668	0,00	0,14	-0,02	-0,02	-0,07	0,01
	404	0,03	0,15	-0,04	-0,04	-0,20	0,02	408	0,03	0,14	-0,03	-0,01	-0,04	0,02
78	668	0,00	0,14	0,01	-0,02	-0,07	0,03	663	-0,01	0,11	0,03	0,03	0,12	0,03
	408	0,02	0,15	0,00	-0,01	-0,04	0,00	406	0,02	0,11	0,02	-0,03	-0,17	0,00
79	670	0,02	0,05	0,07	-0,01	-0,03	0,02	671	-0,01	-0,09	0,00	0,01	0,04	0,02
	409	0,02	0,05	0,06	0,00	-0,01	0,01	410	-0,01	-0,09	-0,01	-0,01	-0,07	0,01
80	674	0,03	0,20	0,09	0,01	0,00	0,03	670	-0,01	0,04	0,02	-0,01	-0,03	0,03
	411	0,07	0,21	0,03	-0,02	-0,11	-0,01	409	0,04	0,05	-0,04	0,00	-0,01	0,00
81	676	0,03	0,09	0,09	-0,01	0,00	0,02	677	-0,02	-0,14	0,02	0,00	0,00	0,02
	412	0,02	0,09	0,08	-0,01	-0,04	0,01	413	-0,02	-0,14	0,02	0,00	0,00	0,01
82	680	0,03	0,28	0,11	0,00	-0,01	0,02	676	-0,01	0,07	0,03	-0,01	0,00	0,02
	414	0,09	0,29	0,04	-0,01	-0,04	0,01	412	0,05	0,08	-0,04	-0,01	-0,04	0,01
83	671	0,01	-0,09	0,02	-0,03	-0,11	0,03	682	0,00	-0,13	0,01	0,02	0,05	0,03
	410	-0,01	-0,09	0,02	0,03	0,15	-0,01	415	-0,02	-0,13	0,00	0,01	0,07	-0,01
84	682	0,00	-0,12	-0,02	0,02	0,05	0,00	677	0,00	-0,13	-0,03	-0,03	-0,12	0,00
	415	-0,03	-0,13	-0,03	0,01	0,07	0,03	413	-0,03	-0,13	-0,04	0,04	0,18	0,03
85	490	0,04	0,14	0,02	0,00	0,03	0,00	491	0,02	0,05	0,14	0,00	-0,01	0,00
	488	-0,03	0,13	0,01	0,00	-0,03	0,00	489	-0,04	0,04	0,13	0,00	0,01	0,00
86	87	-0,04	-0,16	0,05	0,01	0,05	0,00	88	-0,02	-0,04	0,12	0,01	0,06	0,00
	490	-0,03	-0,16	0,05	0,00	0,02	-0,01	491	-0,01	-0,04	0,13	0,01	0,03	-0,01
87	491	0,00	0,05	0,19	0,00	-0,01	0,00	493	-0,02	-0,06	0,15	0,03	0,14	0,00
	489	0,03	0,05	0,18	0,00	0,01	0,00	492	0,01	-0,05	0,14	-0,03	-0,14	0,00
88	88	-0,01	-0,05	0,15	0,01	0,06	-0,02	90	0,00	0,01	0,13	0,03	0,16	-0,02
	491	-0,01	-0,05	0,17	0,01	0,03	0,01	493	0,00	0,01	0,15	-0,03	-0,13	0,00
89	496	0,00	0,04	0,12	0,01	0,01	0,00	497	-0,03	-0,08	0,04	-0,03	-0,04	0,00
	494	0,04	0,05	0,12	-0,02	-0,01	0,01	495	0,01	-0,07	0,04	0,02	0,03	0,00
90	93	0,01	0,01	0,10	0,01	0,04	-0,01	94	0,03	0,12	0,05	0,00	0,02	0,00
	496	0,00	0,00	0,10	0,01	0,00	-0,01	497	0,02	0,12	0,05	-0,01	0,02	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
91	499	0,04	0,15	0,02	0,00	0,01	0,00	496	0,02	0,04	0,11	0,00	0,01	0,00
	498	-0,02	0,14	0,01	0,00	-0,02	0,00	494	-0,04	0,03	0,10	-0,01	-0,01	0,00
92	96	-0,03	-0,09	0,03	0,01	0,05	-0,01	93	-0,01	0,01	0,09	0,01	0,04	-0,01
	499	-0,02	-0,09	0,03	0,00	0,01	0,00	496	0,00	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00
93	502	0,00	-0,04	-0,11	0,01	0,01	0,00	503	0,02	0,07	-0,03	-0,02	-0,04	0,00
	500	-0,03	-0,04	-0,11	-0,02	-0,01	0,00	501	-0,01	0,07	-0,03	0,02	0,03	0,00
94	99	-0,01	-0,01	-0,09	0,01	0,04	-0,01	100	-0,03	-0,12	-0,04	0,01	0,03	0,00
	502	0,00	-0,01	-0,09	0,01	0,00	-0,01	503	-0,02	-0,11	-0,04	-0,01	0,01	0,00
95	505	-0,04	-0,14	-0,02	0,00	0,01	0,00	502	-0,02	-0,04	-0,10	0,00	0,01	0,00
	504	0,02	-0,13	-0,01	0,00	-0,02	0,00	500	0,04	-0,03	-0,09	-0,01	-0,01	0,00
96	102	0,02	0,08	-0,02	0,01	0,05	-0,01	99	0,00	-0,01	-0,08	0,01	0,04	-0,01
	505	0,02	0,08	-0,03	0,00	0,01	0,00	502	0,00	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00
97	508	0,00	-0,04	-0,17	0,00	-0,01	0,00	509	0,01	0,05	-0,14	0,02	0,13	0,00
	506	-0,02	-0,05	-0,16	0,00	0,01	0,00	507	0,00	0,05	-0,13	-0,03	-0,13	0,00
98	105	0,01	0,05	-0,14	0,01	0,06	-0,02	106	0,00	0,00	-0,12	0,03	0,15	-0,02
	508	0,01	0,05	-0,16	0,01	0,03	0,01	509	0,00	0,00	-0,14	-0,03	-0,12	0,00
99	511	-0,04	-0,13	-0,02	0,00	0,03	0,00	508	-0,02	-0,04	-0,13	0,00	-0,01	0,00
	510	0,02	-0,11	-0,01	0,00	-0,03	0,00	506	0,04	-0,03	-0,12	0,00	0,01	0,00
100	108	0,04	0,15	-0,04	0,01	0,05	0,00	105	0,02	0,04	-0,12	0,01	0,06	0,00
	511	0,03	0,15	-0,05	0,00	0,02	-0,01	508	0,01	0,04	-0,12	0,01	0,03	-0,01
101	493	0,00	-0,05	0,14	-0,02	-0,13	0,00	513	0,00	-0,06	0,13	-0,02	0,03	0,00
	492	0,00	-0,05	0,13	0,02	0,17	0,01	512	0,00	-0,06	0,12	0,02	0,00	0,00
102	90	0,00	0,01	0,12	-0,03	-0,17	-0,03	110	0,01	0,04	0,10	-0,03	-0,13	-0,03
	493	0,01	0,01	0,14	0,03	0,14	0,01	513	0,01	0,04	0,12	-0,03	0,00	0,02
103	513	-0,02	-0,07	0,08	-0,02	0,03	-0,01	497	-0,02	-0,08	-0,01	0,02	-0,02	-0,01
	512	0,02	-0,06	0,07	0,02	0,00	-0,01	495	0,01	-0,07	-0,01	-0,02	0,05	-0,01
104	110	0,01	0,03	0,07	-0,03	-0,13	0,02	94	0,03	0,12	0,01	-0,02	-0,08	0,02
	513	0,01	0,03	0,07	-0,03	0,00	-0,02	497	0,03	0,12	0,01	0,03	0,04	-0,02
105	503	0,02	0,07	0,00	-0,02	0,01	-0,01	515	0,02	0,06	0,08	0,02	-0,03	-0,01
	501	-0,01	0,07	0,00	0,02	-0,04	-0,01	514	-0,01	0,05	0,07	-0,02	0,00	-0,01
106	100	-0,03	-0,12	0,01	0,01	0,07	0,02	112	-0,01	-0,03	0,07	0,02	0,12	0,02
	503	-0,03	-0,12	0,02	-0,03	-0,03	-0,02	515	-0,01	-0,03	0,07	0,03	0,00	-0,02
107	515	0,00	0,06	0,12	0,02	-0,03	0,00	509	0,00	0,05	0,13	0,02	0,13	0,00
	514	0,01	0,06	0,12	-0,02	0,00	0,00	507	0,00	0,05	0,12	-0,02	-0,16	0,01
108	112	0,00	-0,04	0,09	0,02	0,12	-0,03	106	0,00	0,00	0,11	0,03	0,16	-0,03
	515	-0,01	-0,04	0,12	0,02	0,00	0,02	509	-0,01	-0,01	0,13	-0,03	-0,13	0,01
109	518	-0,01	-0,39	-0,01	0,00	0,01	0,00	519	0,04	-0,15	0,03	0,00	0,01	0,00
	516	-0,03	-0,39	0,02	0,00	0,01	0,00	517	0,01	-0,15	0,06	0,00	0,02	0,00
110	155	-0,13	-0,54	0,07	0,00	0,00	0,00	156	-0,05	-0,14	0,02	0,00	0,00	0,00
	518	-0,05	-0,53	0,07	0,00	0,01	0,00	519	0,03	-0,13	0,03	0,00	0,02	0,00
111	519	-0,04	-0,17	0,05	0,00	0,01	0,00	521	0,01	0,11	0,02	0,01	0,05	0,00
	517	-0,03	-0,17	0,06	0,00	0,02	0,00	520	0,03	0,12	0,04	-0,01	-0,02	0,00
112	156	-0,02	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,01	157	0,04	0,18	0,00	0,01	0,03	0,01
	519	-0,04	-0,16	0,05	0,00	0,02	0,00	521	0,03	0,17	0,05	0,00	0,00	0,00
113	524	-0,05	-0,06	0,06	0,01	0,01	0,01	525	0,02	0,26	0,04	-0,01	-0,01	0,00
	522	-0,03	-0,06	0,06	0,01	0,01	-0,01	523	0,03	0,26	0,04	0,01	0,05	-0,01
114	158	0,00	-0,08	0,02	0,01	0,04	0,00	159	0,08	0,33	0,05	0,02	0,11	0,00
	524	-0,04	-0,09	0,03	0,01	0,01	-0,01	525	0,04	0,32	0,07	-0,01	-0,05	-0,01
115	527	-0,01	-0,33	0,00	0,00	0,02	-0,01	524	0,04	-0,04	0,05	0,01	0,01	-0,01
	526	-0,04	-0,34	0,01	0,00	0,02	0,00	522	0,02	-0,04	0,05	0,01	0,01	0,01
116	160	-0,10	-0,45	0,05	0,00	-0,01	0,01	158	-0,02	-0,07	0,03	0,01	0,04	0,00
	527	-0,04	-0,44	0,05	0,00	0,03	-0,01	524	0,04	-0,05	0,02	0,01	0,01	-0,01
117	530	0,04	0,05	-0,05	0,01	0,01	0,00	531	-0,02	-0,24	-0,04	0,00	-0,01	0,00
	528	0,03	0,05	-0,05	0,01	0,01	0,00	529	-0,03	-0,24	-0,04	0,01	0,05	-0,01
118	161	0,00	0,07	-0,01	0,01	0,03	0,00	162	-0,07	-0,31	-0,04	0,02	0,11	0,00
	530	0,04	0,07	-0,03	0,01	0,01	-0,01	531	-0,04	-0,30	-0,06	-0,01	-0,05	-0,01
119	533	0,01	0,30	-0,01	0,00	0,01	-0,01	530	-0,04	0,03	-0,04	0,01	0,01	-0,01
	532	0,04	0,30	-0,01	0,00	0,02	0,00	528	-0,02	0,03	-0,04	0,01	0,01	0,01
120	163	0,09	0,40	-0,04	0,00	-0,01	0,01	161	0,02	0,06	-0,02	0,01	0,03	0,00
	533	0,03	0,39	-0,04	0,00	0,03	-0,01	530	-0,04	0,05	-0,02	0,01	0,01	-0,01
121	536	0,04	0,16	-0,04	0,00	0,01	0,00	537	-0,01	-0,10	-0,02	0,01	0,05	0,00
	534	0,03	0,16	-0,05	0,00	0,02	0,00	535	-0,02	-0,10	-0,03	-0,01	-0,02	0,00
122	164	0,02	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	165	-0,04	-0,15	0,01	0,01	0,03	0,01
	536	0,03	0,14	-0,04	0,00	0,02	0,00	537	-0,03	-0,15	-0,04	0,00	0,00	0,00
123	539	0,01	0,36	0,01	0,00	0,01	0,00	536	-0,03	0,14	-0,03	0,00	0,01	0,00
	538	0,03	0,36	-0,02	0,00	0,01	0,00	534	-0,01	0,14	-0,05	0,00	0,02	0,00
124	166	0,11	0,49	-0,06	0,00	0,00	0,00	164	0,04	0,13	-0,02	0,00	0,00	0,00
	539	0,04	0,48	-0,06	0,00	0,01	0,00	536	-0,03	0,12	-0,02	0,00	0,02	0,00
125	521	0,00	0,11	0,01	0,00	-0,07	0,00	541	0,01	0,18	0,00	-0,01	-0,03	0,00
	520	0,00	0,11	0,03	0,00	-0,01	0,00	540	0,02	0,19	0,01	0,01	-0,05	0,00
126	157	0,04	0,18	-0,04	-0,03	-0,14	0,00	167	0,04	0,18	-0,04	-0,01	-0,07	0,00
	521	0,01	0,17	0,00	0,02	0,01	0,00	541	0,01	0,17	0,01	-0,01	-0,06	0,00
127	541	-0,01	0,18	-0,03	-0,01	-0,03	-0,01	525	0,01	0,26	-0,04	0,00	-0,08	-0,01
	540	0,00	0,18	-0,01	0,01	-0,05	0,00	523	0,01	0,26	-0,02	0,00	-0,01	0,00
128	167	0,05	0,18	-0,02	-0,01	-0,07	-0,01	159	0,08	0,33	0,01	-0,03	-0,16	-0,01
	541	0,00	0,17	-0,01	-0,01	-0,06	0,00	525	0,03	0,32	0,02	0,02	0,01	0,00
129	531	-0,01	-0,24	-0,04	0,00	0,07	-0,01	543	0,01	-0,16	-0,02	0,01	0,03	0,00
	529	-0,01	-0,24	-0,02	0,00	0,01	0,00	542	0,00	-0,16	-0,01	-0,01	0,04	0,00
130	162	-0,07	-0,31	0,01	0,03	0,14	-0,01	168	-0,04	-0,16	-0,02	0,01	0,06	-0,01
	531	-0,03	-0,30	0,02	-0,01	-0,01	0,00	543	0,00	-0,15	-0,01	0,01	0,06	0,00
131	543	-0,01	-0,17	-0,01	0,01	0,03	0,00	537	0,00	-0,09	0,01	0,00	0,07	0,00
	542	-0,02	-0,17	0,01	-0,01	0,04	0,00	535	0,00	-0,09	0,02	0,00	0,01	0,00
132	168	-0,04	-0,16	-0,04	0,01	0,06	0,00	165	-0,03	-0,15	-0,04	0,03	0,13	0,00
	543	-0,01	-0,16	0,01	0,01	0,06	0,00	537	-0,01	-0,15	0,00	-0,02	-0,01	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
133	546	-0,05	0,01	-0,02	0,00	-0,05	0,01	547	-0,04	0,03	-0,18	-0,01	0,01	0,01
	544	0,05	0,03	-0,03	0,00	0,03	0,01	545	0,05	0,05	-0,19	0,00	-0,03	0,00
134	211	0,12	0,46	-0,09	-0,01	-0,05	-0,01	212	0,05	0,14	-0,16	-0,02	-0,11	0,00
	546	0,06	0,45	-0,11	0,00	-0,05	0,02	547	0,00	0,13	-0,18	-0,02	-0,05	0,03
135	547	0,01	0,04	-0,25	-0,01	0,01	0,00	549	0,01	0,06	-0,20	-0,04	-0,20	0,00
	545	-0,02	0,04	-0,26	0,00	-0,03	0,01	548	-0,01	0,06	-0,21	0,03	0,18	0,00
136	212	0,03	0,15	-0,19	-0,02	-0,11	0,03	213	-0,01	-0,03	-0,15	-0,05	-0,26	0,03
	547	0,03	0,15	-0,25	-0,02	-0,05	-0,01	549	-0,01	-0,03	-0,21	0,04	0,18	0,00
137	552	0,03	-0,03	-0,17	-0,02	-0,02	0,00	553	0,02	-0,05	-0,06	0,03	0,05	0,00
	550	-0,02	-0,04	-0,17	0,01	0,00	0,00	551	-0,03	-0,06	-0,05	-0,04	-0,07	0,01
138	214	-0,01	0,03	-0,13	-0,02	-0,09	0,01	215	-0,08	-0,35	-0,08	-0,02	-0,12	0,01
	552	0,03	0,03	-0,13	-0,02	-0,01	0,02	553	-0,05	-0,34	-0,08	0,03	0,02	0,01
139	555	-0,04	-0,01	-0,03	0,00	-0,03	0,01	552	-0,05	-0,04	-0,15	-0,02	-0,02	0,01
	554	0,05	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	550	0,04	-0,02	-0,14	0,01	0,00	0,00
140	216	0,08	0,32	-0,05	-0,01	-0,04	0,00	214	0,02	0,01	-0,11	-0,02	-0,09	0,00
	555	0,04	0,31	-0,05	0,00	-0,04	0,02	552	-0,02	0,01	-0,12	-0,01	-0,01	0,02
141	558	-0,03	0,03	0,15	-0,02	-0,02	0,00	559	-0,02	0,05	0,05	0,03	0,04	0,00
	556	0,02	0,03	0,15	0,01	0,00	0,00	557	0,03	0,06	0,04	-0,04	-0,06	0,01
142	217	0,01	-0,02	0,12	-0,02	-0,09	0,01	218	0,08	0,33	0,07	-0,03	-0,13	0,01
	558	-0,02	-0,03	0,12	-0,02	-0,01	0,02	559	0,05	0,33	0,07	0,03	0,03	0,01
143	561	0,04	0,01	0,03	0,00	-0,03	0,01	558	0,04	0,04	0,14	-0,02	-0,02	0,01
	560	-0,04	-0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	556	-0,04	0,02	0,13	0,01	0,00	0,00
144	219	-0,07	-0,29	0,04	-0,01	-0,04	0,00	217	-0,01	-0,01	0,10	-0,02	-0,09	0,00
	561	-0,03	-0,28	0,05	0,00	-0,04	0,02	558	0,02	0,00	0,10	-0,02	-0,01	0,02
145	564	-0,01	-0,04	0,23	-0,01	0,01	0,00	565	-0,01	-0,06	0,19	-0,04	-0,19	0,00
	562	0,01	-0,04	0,24	0,00	-0,02	0,01	563	0,01	-0,05	0,20	0,03	0,17	0,00
146	220	-0,03	-0,15	0,17	-0,02	-0,11	0,03	221	0,00	0,01	0,14	-0,05	-0,25	0,03
	564	-0,03	-0,15	0,23	-0,02	-0,05	0,00	565	0,00	0,01	0,20	0,04	0,17	0,00
147	567	0,04	-0,01	0,02	0,00	-0,05	0,01	564	0,04	-0,03	0,17	-0,01	0,01	0,01
	566	-0,04	-0,03	0,03	0,00	0,02	0,01	562	-0,05	-0,05	0,18	0,00	-0,02	0,00
148	222	-0,11	-0,43	0,08	-0,01	-0,05	0,00	220	-0,05	-0,14	0,15	-0,02	-0,11	0,00
	567	-0,06	-0,42	0,10	0,00	-0,05	0,02	564	0,00	-0,13	0,17	-0,02	-0,05	0,02
149	549	0,01	0,06	-0,18	0,02	0,21	0,00	569	-0,01	0,00	-0,17	0,03	-0,03	0,01
	548	0,00	0,06	-0,19	-0,03	-0,22	-0,01	568	-0,01	0,00	-0,18	-0,03	0,03	0,00
150	213	0,00	-0,03	-0,13	0,06	0,28	0,05	223	-0,02	-0,13	-0,11	0,04	0,19	0,05
	549	-0,01	-0,03	-0,20	-0,06	-0,19	-0,01	569	-0,03	-0,13	-0,17	0,04	0,03	-0,02
151	569	0,03	0,01	-0,10	0,03	-0,03	0,02	553	0,02	-0,05	0,02	-0,02	0,05	0,02
	568	-0,02	0,00	-0,11	-0,03	0,03	0,02	551	-0,03	-0,06	0,01	0,03	-0,05	0,02
152	223	-0,04	-0,12	-0,08	0,04	0,19	-0,02	215	-0,09	-0,35	-0,02	0,03	0,17	-0,02
	569	-0,01	-0,11	-0,10	0,04	0,04	0,03	553	-0,06	-0,34	-0,05	-0,04	-0,05	0,03
153	559	-0,02	0,06	0,01	0,02	-0,04	0,02	571	-0,03	0,00	-0,10	-0,03	0,02	0,02
	557	0,03	0,06	0,00	-0,03	0,04	0,02	570	0,01	0,00	-0,11	0,03	-0,02	0,02
154	218	0,08	0,33	-0,03	-0,03	-0,15	-0,01	224	0,04	0,11	-0,08	-0,03	-0,17	-0,01
	559	0,05	0,33	-0,06	0,04	0,04	0,03	571	0,01	0,10	-0,11	-0,04	-0,03	0,03
155	571	0,01	0,00	-0,16	-0,02	0,02	0,01	565	-0,01	-0,06	-0,17	-0,02	-0,20	0,00
	570	0,01	0,00	-0,17	0,02	-0,03	0,00	563	0,00	-0,06	-0,18	0,03	0,20	-0,01
156	224	0,02	0,12	-0,10	-0,03	-0,17	0,04	221	0,00	0,02	-0,13	-0,05	-0,26	0,05
	571	0,03	0,12	-0,17	-0,03	-0,03	-0,02	565	0,00	0,02	-0,19	0,05	0,18	-0,01
157	574	0,03	0,53	0,02	0,00	0,03	0,00	575	-0,04	0,17	0,04	0,01	-0,01	0,00
	572	0,03	0,53	-0,02	0,00	-0,04	0,01	573	-0,04	0,17	0,00	0,00	-0,01	0,01
158	267	0,12	0,54	-0,05	0,02	0,09	-0,01	268	0,04	0,11	0,06	0,02	0,08	-0,01
	574	0,03	0,52	-0,05	0,00	0,02	0,00	575	-0,05	0,09	0,05	0,02	0,02	0,00
159	575	0,06	0,20	0,05	0,01	-0,01	0,01	577	-0,02	-0,20	0,09	0,00	0,06	0,01
	573	0,04	0,20	0,03	-0,01	-0,01	0,01	576	-0,04	-0,21	0,07	0,00	-0,08	0,00
160	268	0,01	0,12	0,09	0,02	0,08	-0,02	269	-0,08	-0,32	0,09	0,04	0,18	-0,02
	575	0,03	0,12	0,06	0,02	0,03	0,00	577	-0,05	-0,31	0,06	-0,04	-0,13	0,00
161	580	0,05	0,12	-0,02	0,00	0,00	0,00	581	-0,04	-0,29	-0,06	0,00	0,04	0,00
	578	0,06	0,12	-0,03	-0,02	-0,01	0,01	579	-0,02	-0,29	-0,07	0,00	-0,07	0,01
162	270	0,02	0,13	0,03	0,01	0,05	-0,01	271	-0,05	-0,20	-0,03	0,00	0,00	-0,01
	580	0,04	0,14	-0,02	0,00	0,01	0,01	581	-0,02	-0,19	-0,08	-0,01	0,01	0,02
163	583	0,03	0,46	0,01	0,00	0,02	0,01	580	-0,04	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01
	582	0,03	0,46	-0,01	0,00	-0,04	0,00	578	-0,04	0,10	-0,01	-0,02	-0,01	0,00
164	272	0,12	0,51	-0,05	0,02	0,10	-0,01	270	0,04	0,12	0,01	0,01	0,05	-0,01
	583	0,04	0,50	-0,06	-0,01	0,00	0,01	580	-0,04	0,11	0,01	0,00	0,01	0,01
165	586	-0,04	-0,11	0,02	0,00	0,00	0,00	587	0,03	0,27	0,06	0,00	0,04	0,00
	584	-0,05	-0,11	0,03	-0,02	-0,01	0,01	585	0,02	0,26	0,07	0,00	-0,07	0,01
166	273	-0,02	-0,12	-0,02	0,01	0,05	-0,01	274	0,04	0,17	0,03	0,00	0,01	-0,01
	586	-0,04	-0,12	0,02	0,01	0,01	0,01	587	0,02	0,17	0,08	-0,01	0,00	0,01
167	589	-0,03	-0,42	-0,01	0,00	0,02	0,01	586	0,04	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,01
	588	-0,03	-0,42	0,01	0,00	-0,04	0,00	584	0,04	-0,08	0,01	-0,02	-0,01	0,00
168	275	-0,11	-0,46	0,05	0,02	0,10	-0,01	273	-0,04	-0,11	-0,01	0,01	0,05	-0,01
	589	-0,04	-0,45	0,05	-0,01	0,00	0,01	586	0,03	-0,10	0,00	0,00	0,01	0,01
169	592	-0,06	-0,19	-0,05	0,01	-0,01	0,01	593	0,02	0,18	-0,09	0,00	0,06	0,01
	590	-0,04	-0,18	-0,03	-0,01	-0,01	0,01	591	0,03	0,19	-0,08	0,00	-0,08	0,01
170	276	-0,01	-0,11	-0,09	0,02	0,08	-0,02	277	0,07	0,29	-0,09	0,04	0,18	-0,02
	592	-0,03	-0,11	-0,06	0,02	0,02	0,00	593	0,05	0,29	-0,06	-0,04	-0,12	0,00
171	595	-0,03	-0,48	-0,02	0,00	0,03	0,00	592	0,03	-0,16	-0,04	0,01	-0,01	0,00
	594	-0,03	-0,48	0,02	0,00	-0,04	0,01	590	0,03	-0,16	0,00	-0,01	-0,01	0,01
172	278	-0,11	-0,49	0,04	0,02	0,09	-0,01	276	-0,03	-0,09	-0,06	0,02	0,08	-0,01
	595	-0,03	-0,47	0,05	0,00	0,02	0,00	592	0,05	-0,08	-0,05	0,02	0,02	0,00
173	577	0,00	-0,20	0,10	-0,02	0,00	0,00	597	0,00	-0,24	0,15	0,01	0,05	-0,01
	576	-0,01	-0,20	0,09	0,02	0,12	0,01	596	-0,02	-0,24	0,14	0,00	0,06	0,00
174	269	-0,08	-0,32	0,16	0,02	0,10	-0,02	279	-0,05	-0,17	0,14	0,01	0,05	-0,01
	577	-0,03	-0,31	0,14	-0,01	0,06	0,00	597	0,00	-0,16	0,13	0,01	0,07	0,01

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
175	597	-0,02	-0,24	0,15	0,01	0,05	0,00	581	-0,02	-0,29	0,09	0,02	0,14	0,01
	596	0,01	-0,23	0,13	0,01	0,06	-0,01	579	0,00	-0,28	0,07	-0,03	-0,02	0,00
176	279	-0,04	-0,18	0,10	0,01	0,05	0,00	271	-0,04	-0,20	0,03	0,04	0,18	0,00
	597	0,00	-0,17	0,13	0,01	0,07	0,00	581	-0,01	-0,19	0,06	-0,02	-0,05	0,00
177	587	0,02	0,26	0,09	-0,02	-0,13	0,01	599	0,01	0,22	0,15	-0,01	-0,04	0,00
	585	0,00	0,26	0,07	0,03	0,02	0,00	598	-0,01	0,21	0,13	-0,01	-0,05	-0,01
178	274	0,04	0,17	0,03	-0,03	-0,17	0,00	280	0,04	0,16	0,10	-0,01	-0,05	0,00
	587	0,01	0,17	0,06	0,02	0,05	0,00	599	0,00	0,15	0,13	-0,01	-0,06	0,00
179	599	0,00	0,21	0,15	-0,01	-0,04	-0,01	593	0,00	0,18	0,10	0,02	0,00	0,00
	598	0,02	0,22	0,14	0,00	-0,05	0,00	591	0,01	0,18	0,09	-0,02	-0,12	0,01
180	280	0,05	0,15	0,14	-0,01	-0,05	-0,01	277	0,07	0,29	0,15	-0,02	-0,09	-0,02
	599	0,00	0,15	0,13	-0,01	-0,06	0,01	593	0,03	0,29	0,14	0,01	-0,06	0,00
181	602	0,06	-0,31	0,03	0,00	0,03	-0,01	603	0,09	-0,14	0,27	0,00	-0,01	-0,01
	600	-0,09	-0,34	0,04	0,00	0,01	-0,01	601	-0,05	-0,17	0,28	0,01	0,04	-0,01
182	323	-0,23	-0,97	0,15	0,00	-0,01	0,00	324	-0,09	-0,26	0,23	0,00	0,01	0,01
	602	-0,10	-0,94	0,15	0,00	0,02	-0,02	603	0,04	-0,24	0,22	0,01	0,04	-0,02
183	603	-0,06	-0,17	0,34	-0,01	-0,01	-0,01	605	-0,01	0,04	0,23	0,06	0,21	-0,01
	601	0,00	-0,16	0,33	0,01	0,05	-0,01	604	0,05	0,05	0,23	-0,05	-0,17	-0,01
184	324	-0,04	-0,29	0,23	0,00	0,01	-0,01	325	0,08	0,32	0,19	0,03	0,13	-0,02
	603	-0,06	-0,29	0,29	0,00	0,04	0,00	605	0,06	0,32	0,26	0,00	-0,11	0,00
185	608	-0,06	-0,01	0,28	0,02	0,03	0,00	609	-0,01	0,23	0,17	-0,05	-0,15	-0,01
	606	0,00	0,00	0,26	0,00	-0,01	-0,01	607	0,05	0,25	0,16	0,05	0,20	-0,02
186	326	0,00	-0,11	0,19	0,01	0,03	0,00	327	0,12	0,53	0,17	0,00	0,02	0,01
	608	-0,06	-0,12	0,22	0,01	-0,01	-0,03	609	0,07	0,52	0,20	-0,01	0,06	-0,03
187	611	0,04	-0,21	0,04	0,00	0,00	-0,01	608	0,08	0,02	0,23	0,01	0,03	-0,01
	610	-0,08	-0,23	0,02	0,00	0,03	-0,01	606	-0,04	0,00	0,21	0,00	-0,01	0,00
188	328	-0,17	-0,73	0,11	0,00	-0,02	-0,01	326	-0,04	-0,09	0,18	0,01	0,03	-0,01
	611	-0,08	-0,71	0,10	0,00	0,02	-0,01	608	0,05	-0,07	0,17	0,00	-0,01	-0,02
189	605	-0,02	0,04	0,17	0,01	-0,19	0,01	613	0,00	0,14	0,08	-0,06	-0,01	0,00
	604	0,01	0,05	0,18	0,00	0,14	0,01	612	0,03	0,15	0,09	0,03	-0,05	0,00
190	325	0,08	0,33	0,07	-0,07	-0,33	-0,06	329	0,07	0,30	0,03	-0,08	-0,38	-0,06
	605	0,04	0,32	0,14	0,07	0,10	0,03	613	0,04	0,29	0,09	-0,06	-0,05	0,03
191	613	-0,03	0,14	-0,02	-0,06	-0,01	-0,02	609	-0,01	0,24	-0,12	0,02	-0,16	-0,03
	612	0,01	0,14	-0,01	0,03	-0,05	-0,02	607	0,03	0,24	-0,10	-0,01	0,10	-0,02
192	329	0,08	0,29	0,00	-0,08	-0,38	0,05	327	0,12	0,53	-0,03	-0,06	-0,30	0,05
	613	0,02	0,28	-0,01	-0,06	-0,05	-0,05	609	0,07	0,52	-0,04	0,06	0,08	-0,05
193	616	0,05	0,01	-0,25	0,02	0,03	0,00	617	0,01	-0,23	-0,15	-0,05	-0,14	-0,01
	614	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,01	615	-0,05	-0,24	-0,14	0,05	0,18	-0,02
194	330	0,00	0,09	-0,17	0,01	0,03	0,00	331	-0,12	-0,50	-0,15	0,01	0,03	0,01
	616	0,06	0,11	-0,20	0,01	-0,01	-0,03	617	-0,06	-0,49	-0,18	-0,01	0,05	-0,02
195	619	-0,03	0,20	-0,04	0,00	0,00	-0,01	616	-0,08	-0,02	-0,21	0,01	0,03	-0,01
	618	0,08	0,22	-0,02	0,00	0,03	-0,01	614	0,03	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
196	332	0,16	0,67	-0,10	0,00	-0,02	-0,01	330	0,04	0,08	-0,17	0,01	0,03	-0,01
	619	0,08	0,66	-0,09	0,00	0,02	-0,01	616	-0,04	0,06	-0,16	0,00	-0,01	-0,02
197	622	0,05	0,17	-0,31	-0,01	-0,01	-0,01	623	0,01	-0,03	-0,22	0,05	0,20	-0,01
	620	0,00	0,16	-0,31	0,01	0,04	-0,01	621	-0,04	-0,05	-0,21	-0,05	-0,16	-0,01
198	333	0,04	0,27	-0,21	0,00	0,01	-0,01	334	-0,07	-0,29	-0,18	0,03	0,13	-0,02
	622	0,06	0,28	-0,27	0,00	0,04	0,00	623	-0,05	-0,29	-0,24	-0,01	-0,10	0,00
199	625	-0,05	0,30	-0,03	0,00	0,03	-0,01	622	-0,08	0,14	-0,25	0,00	-0,01	-0,01
	624	0,08	0,33	-0,04	0,00	0,01	-0,01	620	0,05	0,16	-0,26	0,01	0,04	-0,01
200	335	0,21	0,91	-0,14	0,00	-0,01	0,00	333	0,08	0,25	-0,21	0,00	0,01	0,00
	625	0,09	0,89	-0,14	0,00	0,02	-0,02	622	-0,04	0,23	-0,21	0,01	0,04	-0,02
201	617	0,00	-0,23	-0,11	-0,01	0,15	-0,03	627	0,02	-0,13	-0,02	0,05	0,01	-0,02
	615	-0,03	-0,24	-0,09	0,01	-0,09	-0,02	626	-0,01	-0,14	0,00	-0,03	0,05	-0,02
202	331	-0,12	-0,51	-0,02	0,06	0,28	0,04	336	-0,07	-0,27	0,00	0,07	0,34	0,04
	617	-0,06	-0,49	-0,03	-0,06	-0,08	-0,05	627	-0,02	-0,26	-0,01	0,06	0,05	-0,05
203	627	0,00	-0,13	0,07	0,05	0,01	0,00	623	0,02	-0,03	0,16	-0,01	0,18	0,01
	626	-0,03	-0,14	0,08	-0,03	0,05	0,00	621	-0,01	-0,04	0,17	0,00	-0,13	0,00
204	336	-0,07	-0,28	0,03	0,07	0,34	-0,05	334	-0,07	-0,30	0,07	0,06	0,31	-0,06
	627	-0,04	-0,27	0,09	0,06	0,05	0,03	623	-0,04	-0,29	0,13	-0,06	-0,10	0,02
205	630	-0,10	-0,75	-0,01	0,00	-0,01	0,01	631	0,00	-0,25	-0,12	0,00	0,02	0,01
	628	0,00	-0,73	-0,03	0,00	0,02	0,01	629	0,10	-0,23	-0,13	-0,01	-0,01	0,01
206	402	-0,02	-0,43	-0,04	-0,01	-0,03	0,01	403	0,02	-0,20	-0,04	0,00	-0,01	0,01
	630	0,04	-0,42	-0,13	0,00	0,00	0,01	631	0,08	-0,19	-0,13	-0,01	-0,03	0,02
207	631	-0,05	-0,27	-0,19	0,00	0,02	0,01	633	0,07	0,30	-0,11	-0,04	-0,12	0,01
	629	-0,09	-0,28	-0,21	-0,01	-0,01	0,01	632	0,03	0,29	-0,12	0,01	0,12	0,01
208	403	-0,04	-0,18	-0,17	0,00	-0,01	0,02	404	0,04	0,21	-0,09	-0,03	-0,16	0,03
	631	-0,03	-0,17	-0,20	-0,01	-0,03	0,01	633	0,05	0,21	-0,12	0,02	0,15	0,01
209	636	-0,03	-0,14	-0,13	-0,01	-0,01	0,01	637	0,07	0,37	-0,02	0,02	0,06	0,01
	634	-0,08	-0,15	-0,15	0,01	0,01	0,00	635	0,02	0,36	-0,04	-0,02	-0,04	0,00
210	405	-0,02	-0,10	-0,12	-0,01	-0,04	0,01	406	0,04	0,21	-0,02	0,01	0,06	0,01
	636	-0,04	-0,10	-0,14	0,00	0,02	0,01	637	0,02	0,20	-0,04	-0,01	-0,08	0,01
211	639	-0,09	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,01	636	0,00	-0,12	-0,08	-0,01	-0,01	0,01
	638	-0,01	-0,57	-0,03	0,00	0,01	0,02	634	0,09	-0,10	-0,11	0,01	0,01	0,01
212	407	-0,02	-0,33	-0,03	0,01	0,05	-0,01	405	0,03	-0,12	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
	639	0,02	-0,32	-0,10	0,00	-0,02	0,02	636	0,06	-0,11	-0,09	0,00	0,02	0,02
213	633	0,00	0,29	-0,11	0,03	0,18	0,01	641	0,01	0,33	-0,09	0,00	-0,13	0,01
	632	0,00	0,29	-0,12	-0,05	-0,34	0,00	640	0,01	0,33	-0,10	-0,01	-0,02	0,01
214	404	0,04	0,21	-0,12	0,05	0,24	0,04	408	0,05	0,23	-0,08	0,00	-0,01	0,03
	633	-0,02	0,20	-0,14	-0,07	-0,33	0,01	641	-0,02	0,22	-0,09	0,03	-0,01	0,00
215	641	0,01	0,33	-0,06	0,00	-0,13	0,02	637	0,02	0,37	0,01	0,02	0,08	0,02
	640	-0,01	0,33	-0,04	-0,01	-0,02	0,01	635	0,00	0,36	0,03	-0,01	-0,22	0,01
216	408	0,04	0,24	-0,05	0,00	-0,01	0,00	406	0,03	0,21	0,02	0,03	0,15	-0,01
	641	-0,02	0,22	-0,05	0,03	-0,01	0,03	637	-0,03	0,19	0,02	-0,04	-0,22	0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
217	644	0,03	0,12	0,12	-0,01	-0,01	0,01	645	-0,06	-0,34	0,02	0,02	0,06	0,01
	642	0,08	0,13	0,14	0,01	0,01	0,00	643	-0,02	-0,33	0,03	-0,02	-0,03	0,00
218	409	0,02	0,08	0,11	-0,01	-0,04	0,01	410	-0,03	-0,18	0,01	0,01	0,05	0,01
	644	0,03	0,08	0,13	0,00	0,02	0,01	645	-0,02	-0,18	0,03	0,00	-0,07	0,01
219	647	0,08	0,52	0,00	0,00	0,00	0,01	644	0,00	0,10	0,08	-0,01	-0,01	0,01
	646	0,00	0,51	0,03	0,00	0,01	0,02	642	-0,08	0,09	0,11	0,01	0,01	0,01
220	411	0,01	0,28	0,03	0,01	0,04	-0,01	409	-0,03	0,10	0,01	-0,01	-0,04	-0,01
	647	-0,02	0,27	0,10	0,00	-0,01	0,02	644	-0,06	0,10	0,09	0,00	0,02	0,02
221	650	0,04	0,25	0,19	0,00	0,02	0,01	651	-0,06	-0,27	0,11	-0,04	-0,12	0,00
	648	0,08	0,26	0,20	-0,01	-0,01	0,01	649	-0,02	-0,26	0,12	0,01	0,12	0,01
222	412	0,03	0,16	0,16	0,00	-0,01	0,02	413	-0,04	-0,19	0,09	-0,03	-0,15	0,03
	650	0,03	0,16	0,20	-0,01	-0,02	0,01	651	-0,04	-0,19	0,12	0,01	0,15	0,01
223	653	0,10	0,69	0,01	0,00	-0,01	0,01	650	0,00	0,23	0,12	0,00	0,02	0,01
	652	0,00	0,67	0,03	0,00	0,02	0,01	648	-0,09	0,21	0,13	-0,01	-0,01	0,01
224	414	0,02	0,38	0,04	-0,01	-0,03	0,01	412	-0,02	0,18	0,04	0,00	-0,01	0,01
	653	-0,04	0,37	0,12	0,00	0,00	0,01	650	-0,08	0,17	0,13	-0,01	-0,03	0,02
225	645	-0,02	-0,34	0,01	-0,01	-0,08	0,02	655	-0,01	-0,30	-0,06	-0,01	0,12	0,02
	643	0,00	-0,33	0,02	0,00	0,20	0,01	654	0,01	-0,30	-0,04	0,01	0,02	0,01
226	410	-0,03	-0,18	0,02	-0,03	-0,14	-0,02	415	-0,03	-0,21	-0,05	-0,01	-0,04	-0,01
	645	0,03	-0,17	0,02	0,04	0,20	0,02	655	0,02	-0,20	-0,06	-0,03	0,01	0,03
227	655	-0,01	-0,30	-0,09	-0,01	0,12	0,01	651	0,00	-0,26	-0,11	-0,03	-0,17	0,00
	654	-0,01	-0,30	-0,10	0,01	0,02	0,01	649	0,00	-0,26	-0,12	0,05	0,32	0,00
228	415	-0,04	-0,21	-0,08	-0,01	-0,04	0,04	413	-0,04	-0,19	-0,12	-0,05	-0,23	0,05
	655	0,02	-0,20	-0,09	-0,03	0,01	-0,01	651	0,02	-0,18	-0,13	0,07	0,31	0,00
229	658	-0,04	-0,19	-0,02	0,00	0,01	0,02	659	-0,02	-0,06	-0,06	0,00	0,01	0,02
	656	0,02	-0,17	0,00	0,00	-0,01	0,02	657	0,04	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	0,02
230	469	0,02	-0,04	-0,03	0,02	0,10	-0,01	470	0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,00	-0,01
	658	0,02	-0,04	-0,06	-0,01	-0,02	0,03	659	0,02	-0,03	-0,05	0,00	0,01	0,03
231	659	-0,01	-0,06	-0,10	0,00	0,01	0,02	661	0,02	0,09	-0,04	-0,03	-0,04	0,02
	657	-0,02	-0,07	-0,10	-0,01	-0,01	0,02	660	0,01	0,09	-0,04	0,01	0,03	0,02
232	470	0,00	-0,02	-0,09	0,00	0,00	0,01	471	0,01	0,03	-0,03	-0,01	-0,04	0,02
	659	0,00	-0,02	-0,09	0,00	0,01	0,01	661	0,01	0,03	-0,03	-0,01	0,03	0,02
233	664	-0,01	-0,05	-0,08	-0,01	0,00	0,02	665	0,01	0,07	-0,03	0,02	0,06	0,02
	662	-0,02	-0,05	-0,07	0,00	0,00	0,02	663	0,01	0,07	-0,02	-0,01	-0,06	0,02
234	472	0,00	-0,01	-0,07	0,00	-0,02	0,01	473	0,01	0,02	-0,01	0,01	0,05	0,01
	664	0,00	-0,01	-0,07	0,00	0,03	0,02	665	0,00	0,02	-0,02	0,00	-0,05	0,02
235	667	-0,03	-0,14	-0,02	0,00	0,02	0,03	664	-0,01	-0,04	-0,04	-0,01	0,00	0,02
	666	0,01	-0,13	0,00	0,00	-0,02	0,03	662	0,03	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,02
236	474	0,01	-0,04	-0,02	0,03	0,14	-0,02	472	0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,02	-0,01
	667	0,01	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	0,04	664	0,02	-0,02	-0,03	0,00	0,03	0,04
237	661	0,01	0,09	-0,04	0,01	0,15	0,01	669	0,01	0,08	-0,01	0,01	-0,07	0,01
	660	-0,01	0,09	-0,05	-0,03	-0,20	0,01	668	-0,01	0,08	-0,02	0,00	0,03	0,01
238	471	0,00	0,03	-0,05	0,03	0,15	0,05	475	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,10	0,05
	661	-0,01	0,03	-0,04	-0,06	-0,17	-0,01	669	-0,01	0,02	-0,02	0,03	0,01	-0,01
239	669	0,01	0,08	0,01	0,01	-0,07	0,02	665	0,00	0,07	0,03	0,02	0,14	0,03
	668	0,00	0,08	0,01	0,00	0,03	0,02	663	-0,01	0,07	0,03	-0,03	-0,18	0,02
240	475	0,00	0,02	0,01	0,02	0,10	-0,01	473	0,00	0,02	0,03	0,03	0,14	-0,02
	669	-0,01	0,02	0,00	0,03	0,01	0,05	665	-0,01	0,02	0,03	-0,04	-0,15	0,04
241	672	0,01	0,04	0,07	-0,01	-0,01	0,02	673	-0,01	-0,06	0,02	0,00	0,05	0,02
	670	0,01	0,04	0,06	0,00	0,00	0,02	671	-0,01	-0,06	0,01	-0,01	-0,05	0,02
242	476	0,00	0,01	0,06	0,00	-0,02	0,01	477	0,00	-0,02	0,01	0,01	0,05	0,01
	672	0,00	0,01	0,06	0,00	0,03	0,02	673	-0,01	-0,02	0,01	-0,02	-0,05	0,02
243	675	0,02	0,12	0,02	0,00	0,01	0,03	672	0,01	0,04	0,03	-0,01	-0,01	0,02
	674	-0,01	0,11	0,00	0,00	-0,02	0,03	670	-0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,02
244	478	-0,01	0,03	0,02	0,03	0,14	-0,02	476	-0,01	0,02	0,01	0,00	-0,02	-0,01
	675	-0,01	0,03	0,04	-0,01	-0,02	0,04	672	-0,01	0,02	0,03	0,00	0,03	0,04
245	678	0,01	0,06	0,09	0,00	0,01	0,02	679	-0,02	-0,08	0,03	-0,01	-0,03	0,02
	676	0,02	0,06	0,09	-0,01	-0,01	0,02	677	-0,01	-0,08	0,03	0,01	0,02	0,02
246	479	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,01	480	-0,01	-0,02	0,03	-0,01	-0,03	0,01
	678	0,00	0,02	0,08	0,00	0,01	0,01	679	-0,01	-0,02	0,03	0,00	0,03	0,02
247	681	0,04	0,16	0,02	0,00	0,01	0,02	678	0,01	0,05	0,05	0,00	0,01	0,02
	680	-0,02	0,15	0,00	0,00	-0,01	0,02	676	-0,04	0,04	0,03	-0,01	-0,01	0,02
248	481	-0,01	0,03	0,02	0,02	0,10	-0,01	479	-0,02	0,03	0,02	0,00	0,00	-0,01
	681	-0,02	0,03	0,05	-0,01	-0,01	0,03	678	-0,02	0,02	0,04	0,00	0,01	0,03
249	673	0,00	-0,06	0,02	-0,03	-0,13	0,02	683	-0,01	-0,07	0,01	0,01	0,06	0,02
	671	0,01	-0,06	0,02	0,02	0,16	0,02	682	0,00	-0,07	0,01	0,01	-0,03	0,02
250	477	0,00	-0,02	0,02	-0,03	-0,14	0,02	482	-0,01	-0,02	0,00	0,01	0,05	0,02
	673	0,01	-0,02	0,02	0,02	0,14	0,02	683	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,04	0,02
251	683	-0,01	-0,07	-0,01	0,01	0,06	0,02	679	-0,01	-0,08	-0,04	-0,02	-0,14	0,02
	682	0,01	-0,07	-0,02	0,01	-0,03	0,01	677	0,01	-0,08	-0,04	0,02	0,18	0,01
252	482	0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,05	0,02	480	0,00	-0,02	-0,04	-0,03	-0,15	0,02
	683	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,04	0,02	679	0,01	-0,02	-0,04	0,04	0,16	0,02

TENS.: SISMA 0°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	489	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	85	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	86	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
2	489	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	492	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	86	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	89	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
3	494	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	495	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	91	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	92	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
4	498	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	494	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	95	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	91	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
5	500	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	501	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	97	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	98	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
6	504	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	500	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	101	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	97	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
7	506	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	103	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	104	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
8	510	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	506	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	107	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	103	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
9	492	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	512	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	109	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
10	512	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	495	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	109	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	92	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
11	501	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	514	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	98	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	111	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00
12	514	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	507	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
	111	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	104	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
13	516	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	517	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	517	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	520	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	88	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
15	522	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	523	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	93	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	94	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
16	526	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	522	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	528	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	529	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	99	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
18	532	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	528	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	534	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	535	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	105	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	106	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
20	538	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	534	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	520	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	540	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	110	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	540	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	523	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	529	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	542	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	112	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	542	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	535	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25	544	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	545	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	155	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	156	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
26	545	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	548	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
	156	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	157	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
27	550	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	551	0,00	-0,02	0,02	0,00	-0,01	0,00
	158	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	159	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
28	554	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	550	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	160	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	158	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
29	556	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	557	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
	161	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	162	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
30	560	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	556	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
	163	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	161	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
31	562	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	563	0,00	-0,02	0,02	0,00	-0,01	0,00
	164	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	165	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
32	566	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	562	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	166	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	164	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33	548	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	568	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	157	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	167	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
34	568	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	551	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	167	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	159	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,02	0,00
35	557	0,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	0,00	570	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	162	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	168	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
36	570	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	563	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
	168	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	165	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,02	0,00
37	572	0,00	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	573	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	212	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
38	573	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	212	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
39	578	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	579	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	215	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
40	582	0,00	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	578	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	216	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	214	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
41	584	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	585	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	217	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	218	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
42	588	0,00	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	584	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	219	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	217	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
43	590	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	591	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	220	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44	594	0,00	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	590	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	220	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
45	576	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	596	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	213	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00	223	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
46	596	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	579	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	215	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
47	585	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	598	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	218	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00	224	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
48	598	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	591	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	221	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
49	600	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	601	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	267	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	268	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
50	601	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	604	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00
	268	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	269	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
51	606	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	607	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,01	0,00
	270	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	271	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
52	610	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	606	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	272	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	270	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
53	604	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,00	612	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	269	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00	279	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
54	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	279	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	271	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00
55	614	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	615	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00
	273	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	274	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,01	0,00
56	618	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	614	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	275	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	273	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
57	620	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	621	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,01	0,00
	276	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	277	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00
58	624	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	620	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	278	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	276	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
59	615	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,02	0,00	626	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	274	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00	280	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
60	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	280	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	277	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00
61	628	0,01	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	629	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	0,02	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	324	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
62	629	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	632	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00
	324	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	325	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
63	634	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	635	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00
	326	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	327	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
64	638	0,01	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	634	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	328	0,02	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	326	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
65	632	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	640	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	325	-0,01	-0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	329	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
66	640	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	635	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
	329	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	327	-0,01	-0,04	0,00	0,01	0,03	0,00
67	642	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	643	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00
	330	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	331	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
68	646	0,01	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	642	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	332	0,02	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	330	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
69	648	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	649	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00
	333	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	334	-0,01	-0,05	0,00	0,00	-0,01	0,00
70	652	0,01	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	648	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	335	0,02	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	333	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
71	643	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	654	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	331	-0,01	-0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	336	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
72	654	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	649	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
	336	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	334	-0,01	-0,05	0,00	0,01	0,03	0,00
73	656	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	657	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	402	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	403	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
74	657	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	660	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	403	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	404	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
75	662	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	663	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	405	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	406	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
76	666	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	662	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	407	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	405	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
77	660	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	668	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	404	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	408	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
78	668	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	663	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	408	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	406	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
79	670	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	671	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	409	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	410	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
80	674	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	670	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	409	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
81	676	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	677	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	413	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
82	680	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	676	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	414	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	412	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
83	671	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	682	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	410	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	415	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
84	682	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	677	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	415	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	413	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
85	490	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	491	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	488	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	489	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
86	87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	490	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	491	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
87	491	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	493	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	489	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	492	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
88	88	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	491	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	493	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
89	496	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	497	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	494	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	495	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
90	93	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	94	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	496	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	497	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
91	499	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	496	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	498	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
92	96	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	499	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	496	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
93	502	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	503	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	500	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	501	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
94	99	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	502	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	503	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
95	505	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	502	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	504	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
96	102	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	505	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	502	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
97	508	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	506	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
98	105	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	106	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	508	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	509	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
99	511	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	508	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	510	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	506	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
100	108	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	511	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	508	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
101	493	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	513	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	492	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	512	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102	90	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	493	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	513	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	497	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	512	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	495	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
104	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	94	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
105	503	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	515	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	501	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	514	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
106	100	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	503	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	515	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	514	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
108	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	106	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
109	518	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	519	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	516	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	517	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
110	155	0,01	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	156	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	518	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	519	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
111	519	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	521	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	517	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	520	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
112	156	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	157	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	519	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	521	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
113	524	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	525	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	522	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	523	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
114	158	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	159	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	524	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	525	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
115	527	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	524	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	526	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	522	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
116	160	0,01	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	158	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	527	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	524	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
117	530	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	531	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	528	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	529	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
118	161	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	162	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	530	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	531	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
119	533	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	530	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	532	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	528	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
120	163	0,01	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	161	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	533	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	530	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
121	536	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	534	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	535	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
122	164	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	165	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	536	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
123	539	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	536	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	538	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	534	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
124	166	0,01	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	164	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	539	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	536	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
125	521	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	541	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	520	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	540	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
126	157	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	167	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	521	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	541	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
127	541	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	540	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	523	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
128	167	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	159	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	541	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	525	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
129	531	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	543	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	529	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	542	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
130	162	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	168	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	531	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	543	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
131	543	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	537	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	542	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	535	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
132	168	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	165	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	543	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	537	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
133	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
134	211	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	212	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	546	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	547	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
135	547	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	549	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	545	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	548	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
136	212	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	213	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	547	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	549	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
137	552	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	550	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	551	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
138	214	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	215	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
	552	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
139	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
140	216	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	214	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	555	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	552	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
141	558	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	559	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	556	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	557	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
142	217	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	218	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	558	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	559	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,01	0,00
143	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
144	219	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	217	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	561	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	558	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
145	564	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	562	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	563	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
146	220	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	221	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
	564	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00
147	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
148	222	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	220	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	567	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	564	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
149	549	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	548	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	213	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	223	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00
	549	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	569	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
151	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
152	223	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	215	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,02	0,00
	569	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00
153	559	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	218	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	224	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00
	559	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	571	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
155	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
156	224	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	221	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,02	0,00
	571	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,02	-0,01	0,01	0,01	0,00
157	574	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	575	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	572	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	573	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
158	267	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	268	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	574	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	575	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
159	575	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	577	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	573	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
160	268	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	269	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	575	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	577	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
161	580	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	581	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	578	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	579	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
162	270	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	271	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	580	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	581	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
163	583	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	580	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	582	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	578	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
164	272	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	270	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	583	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	580	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
165	586	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	587	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	584	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	585	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
166	273	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	274	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	586	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	587	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
167	589	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	586	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	588	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	584	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
168	275	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	273	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	589	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	586	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
169	592	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	593	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	590	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	591	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
170	276	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	277	0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	592	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	593	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
171	595	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	592	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	594	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	590	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
172	278	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	276	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	595	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	592	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
173	577	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	597	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	576	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	596	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
174	269	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	279	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	577	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	597	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
175	597	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	581	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	596	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	579	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
176	279	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	271	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
	597	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	581	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
177	587	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	599	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	585	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	598	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
178	274	0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	280	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	587	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	599	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
179	599	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	593	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	598	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	591	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
180	280	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	277	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
	599	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	593	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
181	602	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	603	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	600	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	601	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
182	323	0,02	0,07	-0,01	0,00	0,00	0,00	324	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
	602	0,01	0,07	-0,01	0,00	0,00	0,00	603	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
183	603	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	605	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,02	0,00
	601	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	604	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,02	0,00
184	324	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	325	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	-0,01	0,00
	603	0,01	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	605	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,01	0,00
185	608	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	609	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,01	0,00
	606	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	607	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00
186	326	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	327	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
	608	0,01	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	609	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00
187	611	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	608	-0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
	610	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	606	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
188	328	0,02	0,07	-0,01	0,00	0,00	0,00	326	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
	611	0,01	0,07	-0,01	0,00	0,00	0,00	608	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
189	605	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00	613	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	604	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	612	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
190	325	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,03	0,01	329	-0,01	-0,02	0,00	0,01	0,03	0,00
	605	0,00	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	613	0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,00	0,00
191	613	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	609	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	612	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	607	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
192	329	-0,01	-0,02	0,00	0,01	0,03	0,00	327	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,02	-0,01
	613	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	609	0,00	-0,04	0,01	-0,01	-0,01	0,00
193	616	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	617	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,00
	614	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	615	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,02	0,00
194	330	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	331	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00
	616	0,01	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	617	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00
195	619	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	616	-0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
	618	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	614	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
196	332	0,02	0,08	-0,01	0,00	0,00	0,00	330	0,01	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	619	0,01	0,07	-0,01	0,00	0,00	0,00	616	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
197	622	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	623	0,00	-0,01	-0,02	0,01	0,02	0,00
	620	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	621	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,02	0,00
198	333	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	334	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00
	622	0,01	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	623	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00
199	625	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	622	-0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
	624	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	620	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
200	335	0,02	0,08	-0,01	0,00	0,00	0,00	333	0,01	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	625	0,01	0,07	-0,01	0,00	0,00	0,00	622	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
201	617	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00	627	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
	615	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	626	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
202	331	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,03	0,01	336	-0,01	-0,03	0,00	0,01	0,03	0,00
	617	0,00	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	627	0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,00	0,00
203	627	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	623	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	626	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	621	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
204	336	-0,01	-0,03	0,00	0,01	0,03	0,00	334	-0,01	-0,04	0,00	0,01	0,03	-0,01
	627	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	623	0,00	-0,04	0,01	-0,01	-0,01	0,00
205	630	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	631	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	628	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	629	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
206	402	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	403	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	631	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
207	631	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	633	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	629	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	632	0,00	-0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
208	403	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	404	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	631	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	633	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
209	636	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	637	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	634	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	635	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
210	405	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	406	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	636	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	637	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
211	639	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	636	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	638	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	634	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
212	407	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	405	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	639	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	636	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
213	633	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	641	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	632	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,02	0,00	640	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
214	404	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	408	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,02	0,00	641	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 0°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
215	641	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	637	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	640	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	635	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00
216	408	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	406	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	641	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	637	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,02	0,00
217	644	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	645	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	642	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	643	0,00	-0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
218	409	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	410	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	644	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	645	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
219	647	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	644	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	646	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	642	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
220	411	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	409	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	647	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	644	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
221	650	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	651	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	648	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	649	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,01	0,00
222	412	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	413	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	650	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	651	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
223	653	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	650	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	652	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	648	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
224	414	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	412	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	653	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	650	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
225	645	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	655	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	643	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,02	0,00	654	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
226	410	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	415	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	645	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,02	0,00	655	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
227	655	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	651	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	654	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	649	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,02	0,00
228	415	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	413	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	655	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	651	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,02	0,00
229	658	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	656	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
231	659	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	661	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	657	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	660	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
232	470	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	659	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	661	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
233	664	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	665	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	662	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	663	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
234	472	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	473	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	664	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	667	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	664	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	666	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
237	661	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	669	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	660	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	668	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
238	471	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	475	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	669	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	665	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	668	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	663	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
240	475	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	473	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
241	672	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	673	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	670	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	671	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
242	476	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	672	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	673	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
243	675	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	672	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	674	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
245	678	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	679	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	676	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	677	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
246	479	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	480	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	678	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
247	681	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	678	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	680	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
249	673	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	683	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	671	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	682	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
250	477	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	683	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	679	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	682	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	677	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
252	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	480	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00

CARATT.: SISMA 90°: MOD01: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	1	3,00	-0,01	0,01	-0,07	0,01	0,01	0,00	1	0,00	0,01	-0,01	0,07	-0,03	-0,03	0,00
	2	3,00	-0,01	0,01	-0,02	0,02	0,00	0,00	2	0,00	0,01	-0,01	0,02	-0,04	-0,03	0,00
	3	3,00	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	3	0,00	0,01	-0,01	0,01	-0,03	-0,03	0,00
	4	3,00	-0,02	0,00	-0,05	0,01	-0,01	0,00	4	0,00	0,02	0,00	0,05	-0,02	-0,04	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD01: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
5	3,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	5	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,09	0,00
6	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
7	3,00	-0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	7	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,00	-0,09	0,00
8	3,00	-0,02	0,00	0,05	-0,01	-0,01	0,00	0,00	8	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,01	-0,04	0,00
9	3,00	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	9	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,03	-0,03	0,00
10	3,00	-0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,04	-0,03	0,00
11	3,00	-0,01	-0,01	0,08	-0,01	0,01	0,00	0,00	11	0,00	0,01	0,01	-0,08	0,02	-0,04	0,00
12	3,00	-0,01	0,01	-0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	12	0,00	0,01	-0,01	0,03	-0,03	-0,03	0,00
13	3,00	-0,01	0,01	0,04	0,01	0,02	0,00	0,00	13	0,00	0,01	-0,01	-0,04	-0,03	-0,04	0,00
14	3,00	-0,01	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	-0,02	0,00
15	3,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	15	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00
16	3,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	16	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
17	3,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	17	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00
18	3,00	-0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	18	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00
19	3,00	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,00	0,00	19	0,00	0,01	0,01	0,04	0,03	-0,04	0,00
20	3,00	-0,01	-0,01	0,03	-0,01	0,01	0,00	0,00	20	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,03	-0,03	0,00
21	3,00	-0,01	0,01	-0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	21	0,00	0,01	-0,01	0,05	-0,03	-0,03	0,00
22	3,00	-0,01	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	22	0,00	0,01	0,00	0,03	-0,01	-0,04	0,00
23	3,00	-0,02	0,00	-0,09	-0,01	-0,02	0,00	0,00	23	0,00	0,02	0,00	0,09	-0,01	-0,03	0,00
24	3,00	-0,02	0,00	0,09	0,00	-0,02	0,00	0,00	24	0,00	0,02	0,00	-0,09	0,00	-0,04	0,00
25	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
26	3,00	-0,02	0,00	-0,10	0,00	-0,02	0,00	0,00	26	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	-0,04	0,00
27	3,00	-0,02	0,00	0,09	0,01	-0,02	0,00	0,00	27	0,00	0,02	0,00	-0,09	0,01	-0,03	0,00
28	3,00	-0,01	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,01	-0,04	0,00
29	3,00	-0,01	-0,01	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	29	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,03	-0,03	0,00
30	3,00	-0,01	0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,01	-0,01	0,03	-0,02	-0,03	0,00
31	3,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00
32	3,00	-0,02	0,01	-0,05	0,03	-0,02	0,00	0,00	32	0,00	0,02	-0,01	0,05	-0,05	-0,03	0,00
33	3,00	-0,02	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,00	0,00	33	0,00	0,02	-0,01	-0,03	-0,04	-0,04	0,00
34	3,00	0,00	-0,05	-0,14	0,01	0,00	0,00	0,00	34	0,00	0,00	0,05	0,14	0,13	0,00	0,00
35	3,00	-0,02	0,00	0,17	0,00	-0,03	0,00	0,00	35	0,00	0,02	0,00	-0,17	0,00	-0,04	0,00
36	3,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	36	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
37	3,00	-0,02	0,00	-0,17	0,00	-0,03	0,00	0,00	37	0,00	0,02	0,00	0,17	0,00	-0,04	0,00
38	3,00	0,00	-0,05	0,14	0,01	0,00	0,00	0,00	38	0,00	0,00	0,05	-0,14	0,13	0,00	0,00
39	3,00	-0,02	-0,01	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	0,00	39	0,00	0,02	0,01	0,04	0,04	-0,04	0,00
40	3,00	-0,02	-0,01	0,05	-0,03	-0,02	0,00	0,00	40	0,00	0,02	0,01	-0,05	0,05	-0,03	0,00
41	3,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,00
42	3,00	-0,01	-0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,02	-0,03	0,00
1	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
2	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
3	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
8	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
9	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
10	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
4	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
5	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
6	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
7	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
14	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
17	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
15	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
16	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
23	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
24	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
25	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
26	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
30	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
31	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
40	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
41	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
33	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
38	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
32	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
39	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
34	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
35	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
36	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
37	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
21	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	46	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	44	3,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
48	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	23	3,00</						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD01: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
29	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
52	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
1	6,00	-0,01	0,01	-0,06	0,00	0,00	-0,02	0,00	1	3,00	0,01	-0,01	0,06	-0,02	-0,02	0,00
2	6,00	-0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	2	3,00	0,02	-0,01	0,01	-0,03	-0,03	0,00
3	6,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	3	3,00	0,02	0,00	0,01	-0,02	-0,03	0,00
4	6,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,03	0,00	4	3,00	0,02	0,00	0,04	-0,01	-0,04	0,00
5	6,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	5	3,00	0,04	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00
6	6,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
7	6,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	7	3,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00
8	6,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,03	0,00	8	3,00	0,02	0,00	-0,04	0,01	-0,04	0,00
9	6,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	9	3,00	0,02	0,00	-0,01	0,02	-0,03	0,00
10	6,00	-0,02	-0,01	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	10	3,00	0,02	0,01	-0,01	0,02	-0,03	0,00
11	6,00	-0,01	-0,01	0,07	0,00	0,00	-0,01	0,00	11	3,00	0,01	0,01	-0,07	0,01	-0,02	0,00
12	6,00	-0,01	0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	12	3,00	0,01	-0,01	0,03	-0,02	-0,01	0,00
13	6,00	-0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,00	0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,00
14	6,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	14	3,00	0,01	0,00	0,05	0,00	-0,02	0,00
15	6,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	15	3,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00
16	6,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	16	3,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
17	6,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	17	3,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00
18	6,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	18	3,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00
19	6,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,00	0,01	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,00
20	6,00	-0,01	-0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	20	3,00	0,01	0,01	-0,03	0,02	-0,01	0,00
21	6,00	0,00	0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	21	3,00	0,00	-0,01	0,04	-0,02	-0,01	0,00
22	6,00	-0,02	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,02	0,00	22	3,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00
23	6,00	-0,03	0,01	-0,06	-0,01	0,00	-0,04	0,00	23	3,00	0,03	-0,01	0,06	-0,01	-0,05	0,00
24	6,00	-0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,05	0,00	24	3,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	-0,06	0,00
25	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
26	6,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,05	0,00	26	3,00	0,04	0,00	0,07	0,00	-0,06	0,00
27	6,00	-0,03	-0,01	0,06	0,01	0,00	-0,04	0,00	27	3,00	0,03	0,01	-0,06	0,01	-0,05	0,00
28	6,00	-0,02	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,02	0,00	28	3,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00
29	6,00	0,00	-0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,01	-0,04	0,02	-0,01	0,00
30	6,00	-0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	30	3,00	0,01	-0,01	0,02	-0,02	-0,02	0,00
31	6,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	31	3,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,00
32	6,00	-0,03	0,00	-0,05	0,01	0,00	-0,03	0,00	32	3,00	0,03	0,00	0,05	-0,02	-0,04	0,00
33	6,00	-0,03	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,03	0,00	33	3,00	0,03	-0,01	-0,03	-0,03	-0,04	0,00
34	6,00	0,00	-0,06	-0,10	0,06	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,06	0,10	0,11	0,00	0,00
35	6,00	-0,04	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,05	0,00	35	3,00	0,04	0,00	-0,13	-0,01	-0,06	0,00
36	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
37	6,00	-0,04	0,00	-0,13	0,00	0,00	-0,05	0,00	37	3,00	0,04	0,00	0,13	0,01	-0,06	0,00
38	6,00	0,00	-0,06	0,11	0,06	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,06	-0,11	0,11	0,00	0,00
39	6,00	-0,03	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	39	3,00	0,03	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,00
40	6,00	-0,03	0,00	0,05	-0,01	0,00	-0,03	0,00	40	3,00	0,03	0,00	-0,05	0,02	-0,04	0,00
41	6,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	41	3,00	0,03	0,00	0,00	0,01	-0,05	0,00
42	6,00	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	42	3,00	0,01	0,01	-0,02	0,02	-0,02	0,00
1	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
2	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
3	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
8	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
9	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
10	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
4	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
5	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
6	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
7	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
14	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
17	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
15	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
16	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
23	6,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
24	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
25	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
26	6,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
30	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
31	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
33	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,0					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD01: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
40	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
41	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
32	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
39	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
22	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	44	6,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
48	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
27	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	51	6,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
55	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
21	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
29	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
2	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	19	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	46	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	49	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
52	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9,00	-0,01	0,01	-0,05	-0,01	-0,02	0,00	0,00	1	6,00	0,01	-0,01	0,05	-0,01	-0,02	0,00
2	9,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00	2	6,00	0,02	-0,01	0,01	-0,01	-0,03	0,00
3	9,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00	3	6,00	0,02	-0,01	0,01	-0,01	-0,03	0,00
4	9,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	4	6,00	0,02	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00
5	9,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	5	6,00	0,04	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00
6	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
7	9,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	7	6,00	0,04	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00
8	9,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	8	6,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00
9	9,00	-0,02	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	9	6,00	0,02	0,00	-0,01	0,01	-0,03	0,00
10	9,00	-0,02	-0,01	0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	10	6,00	0,02	0,01	-0,01	0,01	-0,03	0,00
11	9,00	-0,02	-0,01	0,05	0,01	-0,02	0,00	0,00	11	6,00	0,02	0,01	-0,05	0,01	-0,03	0,00
12	9,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00	12	6,00	0,01	-0,01	0,02	-0,01	-0,01	0,00
13	9,00	-0,01	0,01	0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00	13	6,00	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
14	9,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	14	6,00	0,01	0,00	0,04	0,00	-0,02	0,00
15	9,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	15	6,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00
16	9,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	16	6,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
17	9,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	17	6,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00
18	9,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	18	6,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00
19	9,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00	19	6,00	0,01	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,00
20	9,00	-0,01	-0,01	0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00	20	6,00	0,01	0,01	-0,02	0,01	-0,01	0,00
21	9,00	-0,01	0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,00	0,00	21	6,00	0,01	-0,01	0,03	-0,02	-0,02	0,00
22	9,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	22	6,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00
23	9,00	-0,02	0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,00	0,00	23	6,00	0,02	-0,01	0,03	-0,01	-0,03	0,00
24	9,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	24	6,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00
25	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
26	9,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	26	6,00	0,02	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00
27	9,00	-0,02	-0,01	0,03	0,01	-0,03	0,00	0,00	27	6,00	0,02	0,01	-0,03	0,01	-0,03	0,00
28	9,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	28	6,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00
29	9,00	-0,01	-0,01	0,03	0,02	-0,01	0,00	0,00	29	6,00	0,01	0,01	-0,03	0,02	-0,02	0,00
30	9,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00	30	6,00	0,01	-0,01	0,02	-0,01	-0,02	0,00
31	9,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	31	6,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
32	9,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	32	6,00	0,02	0,00	0,04	-0,01	-0,03	0,00
33	9,00	-0,02	0,01	0,03	-0,01	-0,03	0,00	0,00	33	6,00	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,00
34	9,00	0,00	-0,05	-0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,05	0,07	0,07	0,00	0,00
35	9,00	-0,03	0,00	0,10	0,00	-0,04	0,00	0,00	35	6,00	0,03	0,00	-0,10	0,00	-0,04	0,00
36	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
37	9,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	-0,04	0,00	0,00	37	6,00	0,03	0,00	0,09	0,00	-0,04	0,00
38	9,00	0,00	-0,05	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,05	-0,07	0,07	0,00	0,00
39	9,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,01	-0,03	0,00	0,00	39	6,00	0,02	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,00
40	9,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	40	6,00	0,02	0,00	-0,04	0,01	-0,03	0,00
41	9,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	41	6,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
42	9,00	-0,01	-0,01	0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00	42	6,00	0,01	0,01	-0,02	0,01	-0,02	0,00
1	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	2	9,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
2	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	3	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
3	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
8	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00</	

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD01: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
14	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
17	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
15	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
16	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	17	9,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
21	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
28	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
23	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
24	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
25	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
26	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
30	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
31	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
33	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
34	9,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
35	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
36	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
37	9,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
38	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
40	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
41	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
32	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
39	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
22	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	44	9,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
48	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
27	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	51	9,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
55	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
21	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
29	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
2	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	19	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	46	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
52	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12,00	-0,01	0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00	1	9,00	0,01	-0,01	0,03	0,00	-0,02	0,00
2	12,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,00	2	9,00	0,02	-0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00
3	12,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00	3	9,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00
4	12,00	-0,02	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	0,00	4	9,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00
5	12,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	5	9,00	0,03	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,00
6	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	6	9,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
7	12,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	7	9,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00
8	12,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	8	9,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00
9	12,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	9	9,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
10	12,00	-0,02	-0,01	0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	10	9,00	0,02	0,01	-0,01	0,00	-0,03	0,00
11	12,00	-0,02	-0,01	0,03	0,01	-0,02	0,00	0,00	11	9,00	0,02	0,01	-0,03	0,00	-0,02	0,00
12	12,00	0,00	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00	12	9,00	0,00	-0,01	0,02	-0,01	-0,01	0,00
13	12,00	-0,01	0,01	0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00	13	9,00	0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
14	12,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	14	9,00	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00
15	12,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	15	9,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00
16	12,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	16	9,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
17	12,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	17	9,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
18	12,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	18	9,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00
19	12,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00	19	9,00	0,01	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,00
20	12,00	0,00	-0,01	0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,01	-0,02	0,01	-0,01	0,00
21	12,00	0,00	0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,00	0,00	21	9,00	0,00	-0,01	0,03	-0,01	-0,01	0,00
22	12,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	22	9,00	0,02	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00
23	12,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00	23	9,00	0,02	-0,01	0,01	-0,01	-0,03	0,00
24	12,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	24	9,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00
25	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
26	12,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	26	9,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00
27	12,00	-0,02	-0,01	0,01	0,01	-0,03										

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD01: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
33	12,00	-0,02	0,01	0,03	-0,02	-0,03	0,00	0,00	33	9,00	0,02	-0,01	-0,03	0,00	-0,03	0,00
34	12,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	0,06	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,04	0,04	0,06	0,00	0,00
35	12,00	-0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,04	0,00	35	9,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	-0,04	0,00
36	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
37	12,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,04	0,00	37	9,00	0,03	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,00
38	12,00	0,00	-0,04	0,04	0,06	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,04	-0,04	0,06	0,00	0,00
39	12,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,02	-0,03	0,00	0,00	39	9,00	0,02	0,01	0,03	0,00	-0,03	0,00
40	12,00	-0,02	0,00	0,04	0,01	-0,03	0,00	0,00	40	9,00	0,02	0,00	-0,04	-0,01	-0,03	0,00
41	12,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	41	9,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
42	12,00	-0,01	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00	42	9,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00
1	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
2	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
3	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
8	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
9	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
10	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
4	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
5	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
6	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
7	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
12	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
14	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
17	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
15	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
16	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	17	12,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
21	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
28	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
23	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
24	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
25	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
26	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
30	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
31	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
33	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
34	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
35	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
36	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
37	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
38	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
40	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
41	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
32	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
39	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
22	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	44	12,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
48	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
27	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	51	12,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
55	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
21	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	30	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
11	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
29	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
20	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	19	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	1	12,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00
2	15,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	2	12,00	0,03	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,00
3	15,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00	3	12,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,00
4	15,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	4	12,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00
5	15,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	5	12,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
6	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,03					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD01: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
13	15,00	-0,01	0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,02	0,00	13	12,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
14	15,00	-0,02	0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	14	12,00	0,02	-0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00
15	15,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	15	12,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
16	15,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	16	12,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
17	15,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	17	12,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
18	15,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	18	12,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
19	15,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	-0,02	0,00	19	12,00	0,01	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
20	15,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,00	20	12,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
21	15,00	-0,02	0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	0,00	21	12,00	0,02	-0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00
22	15,00	-0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,04	0,00	22	12,00	0,02	0,00	-0,01	0,01	-0,03	0,00
23	15,00	-0,02	0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,03	0,00	23	12,00	0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,00
24	15,00	-0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,04	0,00	24	12,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00
25	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
26	15,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	26	12,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00
27	15,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	-0,03	0,00	27	12,00	0,02	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,00
28	15,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	28	12,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00
29	15,00	-0,02	-0,01	0,02	0,02	0,02	-0,04	0,00	29	12,00	0,02	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00
30	15,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	30	12,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00
31	15,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	31	12,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
32	15,00	-0,02	0,00	-0,04	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	32	12,00	0,02	0,00	0,04	0,02	-0,03	0,00
33	15,00	-0,02	0,00	0,03	-0,01	-0,03	0,00	0,00	33	12,00	0,02	0,00	-0,03	0,01	-0,03	0,00
34	15,00	0,00	-0,05	-0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,05	0,01	0,06	0,00	0,00
35	15,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	35	12,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00
36	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
37	15,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	37	12,00	0,03	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00
38	15,00	0,00	-0,06	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,06	-0,02	0,06	0,00	0,00
39	15,00	-0,02	0,00	-0,04	0,01	-0,03	0,00	0,00	39	12,00	0,02	0,00	0,04	-0,01	-0,03	0,00
40	15,00	-0,02	0,00	0,04	0,01	-0,03	0,00	0,00	40	12,00	0,02	0,00	-0,04	-0,02	-0,03	0,00
41	15,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	41	12,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
42	15,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	42	12,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00
1	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
2	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
3	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
8	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
9	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
10	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	11	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
4	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	5	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
5	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	6	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
6	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
7	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
61	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	57	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
57	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	63	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
76	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	82	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
82	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
58	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	64	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
62	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	58	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
79	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
83	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	86	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
21	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	59	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
59	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	22	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
28	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	84	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
84	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	29	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
30	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	60	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
60	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
41	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	81	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
81	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	42	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
31	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	32	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
33	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
40	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
38	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	39	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
32	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
39	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
34	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	35	15,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
35	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	71	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
36	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	73	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
37	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	38	15,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
71	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	36	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
73	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
14	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
17	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
15	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
16	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
23	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	24	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
24	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00								

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD01: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
22	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	44	15,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
48	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	23	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
27	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	51	15,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
55	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	28	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
1	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	61	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	62	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
21	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	30	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
61	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	12	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	63	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	64	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
63	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	13	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
64	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	65	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	46	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	68	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	69	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
69	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	23	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02
71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
18	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	78	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
78	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	27	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02
9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	53	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	76	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	79	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
76	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	19	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
79	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
80	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	28	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
28	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	85	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
20	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	86	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
29	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
85	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	20	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
86	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	29	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
65	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	22	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
62	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	21	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
15	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
17	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
31	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	31	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
32	18,00	-0,02	-0,01	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	15,00	0,02	0,01	0,04	0,01	-0,02	0,00
33	18,00	-0,02	0,00	0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00	33	15,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00
34	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	34	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
39	18,00	-0,02	0,00	-0,04	0,01	-0,02	0,00	0,00	39	15,00	0,02	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00
40	18,00	-0,02	0,01	0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	40	15,00	0,02	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	0,00
41	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	41	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
57	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
58	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
59	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
60	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
63	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	63	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
64	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
65	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
67	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	67	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
68	18,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68	15,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
69	18,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69	15,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00
70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
71	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
73	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
74	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	74	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
75	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	75	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
76	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	76	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
77	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	77	15,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
78	18,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	78	15,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
79	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MODO1: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	59	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	56	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	69	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	49	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	122	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	117	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	56	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	32	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	120	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	120	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	39	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	53	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	114	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	78	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0	

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD01: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	79	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
114	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	115	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
112	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
111	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	113	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	21,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	32	18,00	0,01	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00
33	21,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	33	18,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
39	21,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	39	18,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
40	21,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	40	18,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
69	21,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	69	18,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
103	21,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	103	18,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
111	21,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	111	18,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
114	21,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	114	18,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	21,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	120	18,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
122	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	21,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
32	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	33	21,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
39	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
103	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
108	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATT.: SISMA 90°: MOD02: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
1	3,00	0,12	6,46	-28,27	11,31	0,23	-0,01	-0,01	1	0,00	-0,12	-6,46	28,27	-29,01	0,10	0,01
2	3,00	-0,02	12,33	-46,40	28,32	-0,03	-0,01	-0,01	2	0,00	0,02	-12,33	46,40	-62,10	-0,03	0,01
3	3,00	-0,01	12,09	-27,44	29,10	0,00	-0,01	-0,01	3	0,00	0,01	-12,09	27,44	-62,22	-0,02	0,01
4	3,00	0,16	11,31	-32,53	30,92	0,29	-0,01	-0,01	4	0,00	-0,16	-11,31	32,53	-61,92	0,14	0,01
5	3,00	0,09	0,64	-3,08	2,29	0,19	0,00	0,00	5	0,00	-0,09	-0,64	3,08	-4,03	0,05	0,00
6	3,00	-1,06	-0,01	0,25	0,01	3,93	0,00	0,00	6	0,00	1,06	0,01	-0,25	0,02	-6,84	0,00
7	3,00	-0,12	0,64	-2,98	2,31	-0,17	0,00	0,00	7	0,00	0,12	-0,64	2,98	-4,06	-0,14	0,00
8	3,00	-0,16	11,49	-32,53	31,41	-0,27	-0,01	-0,01	8	0,00	0,16	-11,49	32,53	-62,89	-0,17	0,01
9	3,00	-0,01	12,44	-27,88	29,89	0,00	-0,01	-0,01	9	0,00	0,01	-12,44	27,88	-63,97	-0,02	0,01
10	3,00	0,06	12,86	-48,30	29,40	0,12	-0,01	-0,01	10	0,00	-0,06	-12,86	48,30	-64,63	0,05	0,01
11	3,00	-0,10	7,04	-30,20	11,47	-0,15	-0,01	-0,01	11	0,00	0,10	-7,04	30,20	-30,77	-0,11	0,01
12	3,00	0,11	8,17	-0,77	8,16	0,19	-0,01	-0,01	12	0,00	-0,11	-8,17	0,77	-30,53	0,12	0,01
13	3,00	0,08	10,86	16,95	12,98	0,13	-0,01	-0,01	13	0,00	-0,08	-10,86	-16,95	-42,73	0,08	0,01
14	3,00	-0,03	5,69	12,87	0,94	-0,06	0,00	0,00	14	0,00	0,03	-5,69	-12,87	-16,54	-0,03	0,00
15	3,00	0,23	4,30	1,06	16,14	0,40	0,00	0,00	15	0,00	-0,23	-4,30	-1,06	-27,94	0,23	0,00
16	3,00	0,00	1,03	-8,25	3,16	0,01	0,00	0,00	16	0,00	0,00	-1,03	8,25	-5,97	0,00	0,00
17	3,00	-0,23	4,33	0,97	16,24	-0,40	0,00	0,00	17	0,00	0,23	-4,33	-0,97	-28,10	-0,22	0,00
18	3,00	0,05	5,78	13,18	0,95	0,09	0,00	0,00	18	0,00	-0,05	-5,78	-13,18	-16,80	0,05	0,00
19	3,00	-0,05	11,32	18,18	13,46	-0,09	-0,01	-0,01	19	0,00	0,05	-11,32	-18,18	-44,47	-0,04	0,01
20	3,00	-0,11	8,61	-0,40	8,58	-0,20	-0,01	-0,01	20	0,00	0,11	-8,61	0,40	-32,17	-0,10	0,01
21	3,00	0,02	9,28	-14,42	6,11	0,00	-0,01	-0,01	21	0,00	-0,02	-9,28	14,42	-31,53	0,05	0,01
22	3,00	0,82	7,32	12,13	2,31	1,43	0,00	0,00	22	0,00	-0,82	-7,32	-12,13	-22,36	0,82	0,00
23	3,00	-0,53	3,05	26,85	3,05	-0,95	0,00	0,00	23	0,00	0,53	-3,05	-26,85	-11,42	-0,50	0,00
24	3,00	0,03	1,12	-1,29	3,80	0,03	0,00	0,00	24	0,00	-0,03	-1,12	1,29	-6,86	0,05	0,00
25	3,00	-1,85	0,02	1,16	-0,02	6,73	0,00	0,00	25	0,00	1,85	-0,02	-1,16	-0,05	-11,79	0,00
26	3,00	0,02	1,13	-1,15	3,83	0,02	0,00	0,00	26	0,00	-0,02	-1,13	1,15	-6,93	0,04	0,00
27	3,00	0,59	3,11	27,87	3,08	1,03	0,00	0,00	27	0,00	-0,59	-3,11	-27,87	-11,60	0,59	0,00
28	3,00	-0,84	7,61	11,82	2,41	-1,52	0,00	0,00	28	0,00	0,84	-7,61	-11,82	-23,27	-0,79	0,00
29	3,00	0,01	9,78	-15,29	6,42	-0,01	-0,01	-0,01	29	0,00	-0,01	-9,78	15,29	-33,21	0,04	0,01
30	3,00	-0,15	6,51	42,68	7,89	-0,30	0,00	0,00	30	0,00	0,15	-6,51	-42,68	-25,74	-0,12	0,00
31	3,00	0,18	5,01	25,36	6,52	0,27	0,00	0,00	31	0,00	-0,18	-5,01	-25,36	-20,25	0,21	0,00
32	3,00	0,16	14,70	9,69	59,97	0,25	0,00	0,00	32	0,00	-0,16	-14,70	-9,69	-100,25	0,19	0,00
33	3,00	-0,07	14,72	10,44	60,19	-0,15	0,00	0,00	33	0,00	0,07	-14,72	-10,44	-100,52	-0,04	0,00
34	3,00	-0,46	-0,26	-2,13	0,62	1,69	0,00	0,00	34	0,00	0,46	0,26	2,13	0,09	-2,94	0,00
35	3,00	-0,13	2,04	5,55	7,22	-0,26	0,00	0,00	35	0,00	0,13	-2,04	-5,55	-12,81	-0,11	0,00
36	3,00	0,04	2,06	2,46	12,23	0,02	0,00	0,00	36	0,00	-0,04	-2,06	-2,46	-17,87	0,08	0,00
37	3,00	0,22	2,07	6,04	7,27	0,37	0,00	0,00	37	0,00	-0,22	-2,07	-6,04	-12,94	0,24	0,00
38	3,00	-0,46	0,44	-3,66	-0,65	1,72	0,00	0,00	38	0,00	0,46	-0,44	3,66	-0,55	-2,99	0,00
39	3,00	0,14	15,11	10,60	61,64	0,22	0,00	0,00	39	0,00	-0,14	-15,11	-10,60	-103,05	0,17	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MODO2: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
40	3,00	-0,10	15,18	9,88	61,77	-0,21	0,00	40	0,00	0,10	-15,18	-9,88	-103,35	-0,07	0,00	0,00
41	3,00	-0,11	5,22	26,46	6,78	-0,23	0,00	41	0,00	0,11	-5,22	-26,46	-21,08	-0,06	0,00	0,00
42	3,00	0,21	6,87	44,73	8,30	0,34	0,00	42	0,00	-0,21	-6,87	-44,73	-27,12	0,24	0,00	0,00
1	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,14	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
2	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	3	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
3	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,01	4	3,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	-0,01	0,00
8	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	9	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
9	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
10	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	11	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
4	3,00	0,00	0,33	0,00	-0,63	0,00	0,05	5	3,00	0,00	-0,33	0,00	-0,66	0,00	-0,05	0,00
5	3,00	0,00	-0,19	0,00	0,27	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
6	3,00	0,00	0,15	0,00	-0,20	0,00	0,01	7	3,00	0,00	-0,15	0,00	-0,21	0,00	-0,01	0,00
7	3,00	0,00	-0,35	0,00	0,71	0,00	-0,04	8	3,00	0,00	0,35	0,00	0,68	0,00	0,04	0,00
14	3,00	0,00	0,08	0,00	-0,26	0,00	0,17	15	3,00	0,00	-0,08	0,00	-0,12	0,00	-0,17	0,00
17	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,13	0,00	-0,17	18	3,00	0,00	0,09	0,00	0,28	0,00	0,17	0,00
15	3,00	0,00	0,79	0,00	-0,96	0,00	0,00	16	3,00	0,00	-0,79	0,00	-1,08	0,00	0,00	0,00
16	3,00	0,00	-0,78	0,00	1,07	0,00	0,01	17	3,00	0,00	0,78	0,00	0,95	0,00	-0,01	0,00
23	3,00	0,00	0,55	0,00	-0,90	0,00	0,19	24	3,00	0,00	-0,55	0,00	-0,33	0,00	-0,19	0,00
24	3,00	0,00	-0,17	0,00	0,36	0,00	0,01	25	3,00	0,00	0,17	0,00	0,36	0,00	-0,01	0,00
25	3,00	0,00	0,20	0,00	-0,43	0,00	0,00	26	3,00	0,00	-0,20	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00
26	3,00	0,00	-0,46	0,00	0,21	0,00	-0,18	27	3,00	0,00	0,46	0,00	0,81	0,00	0,18	0,00
30	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01	31	3,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	-0,01	0,00
31	3,00	0,00	0,18	0,00	-0,40	0,00	0,05	32	3,00	0,00	-0,18	0,00	-0,39	0,00	-0,05	0,00
40	3,00	0,00	-0,13	0,00	0,28	0,00	-0,04	41	3,00	0,00	0,13	0,00	0,29	0,00	0,04	0,00
41	3,00	0,00	0,05	0,00	-0,18	0,00	-0,01	42	3,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,01	0,00
33	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,00	0,05	34	3,00	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	-0,05	0,00
38	3,00	0,00	0,13	0,00	-0,29	0,00	-0,04	39	3,00	0,00	-0,13	0,00	-0,27	0,00	0,04	0,00
32	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
39	3,00	0,00	0,05	0,00	-0,02	0,00	0,00	40	3,00	0,00	-0,05	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
34	3,00	0,00	-0,79	0,00	0,96	0,00	-0,02	35	3,00	0,00	0,79	0,00	0,87	0,00	0,02	0,00
35	3,00	0,00	0,12	0,00	-0,30	0,00	0,04	36	3,00	0,00	-0,12	0,00	-0,21	0,00	-0,04	0,00
36	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,07	0,00	-0,03	37	3,00	0,00	0,06	0,00	0,20	0,00	0,03	0,00
37	3,00	0,00	0,98	0,00	-1,07	0,00	0,04	38	3,00	0,00	-0,98	0,00	-1,22	0,00	-0,04	0,00
1	3,00	0,00	-4,62	0,00	9,32	0,00	0,01	12	3,00	0,00	4,62	0,00	9,21	0,00	-0,01	0,00
12	3,00	0,00	-3,57	0,00	8,07	0,00	0,02	21	3,00	0,00	3,57	0,00	8,00	0,00	-0,02	0,00
21	3,00	0,00	-7,60	0,00	11,71	0,00	0,05	30	3,00	0,00	7,60	0,00	11,85	0,00	-0,05	0,00
2	3,00	0,00	-7,21	0,00	13,08	0,00	-0,01	13	3,00	0,00	7,21	0,00	12,95	0,00	0,01	0,00
13	3,00	0,00	-3,54	0,00	8,03	0,00	-0,08	22	3,00	0,00	3,54	0,00	7,89	0,00	0,08	0,00
22	3,00	0,00	-4,71	0,00	7,67	0,00	0,07	31	3,00	0,00	4,71	0,00	7,85	0,00	-0,07	0,00
3	3,00	0,00	-4,19	0,00	12,46	0,00	0,01	46	3,00	0,00	4,19	0,00	11,02	0,00	-0,01	0,00
45	3,00	0,00	-1,01	0,00	2,55	0,00	0,00	32	3,00	0,00	1,01	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00
49	3,00	0,00	-1,01	0,00	2,56	0,00	0,00	33	3,00	0,00	1,01	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
22	3,00	0,00	1,26	0,00	-3,61	0,00	0,10	44	3,00	0,00	-1,26	0,00	-3,56	0,00	-0,10	0,00
48	3,00	0,00	-1,06	0,00	3,13	0,00	0,00	23	3,00	0,00	1,06	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00
27	3,00	0,00	1,09	0,00	-3,27	0,00	0,01	51	3,00	0,00	-1,09	0,00	-3,25	0,00	-0,01	0,00
55	3,00	0,00	-1,26	0,00	3,60	0,00	-0,09	28	3,00	0,00	1,26	0,00	3,63	0,00	0,09	0,00
4	3,00	0,00	-4,74	0,00	9,11	0,00	0,04	14	3,00	0,00	4,74	0,00	8,78	0,00	-0,04	0,00
14	3,00	0,00	-2,34	0,00	5,23	0,00	0,08	23	3,00	0,00	2,34	0,00	5,36	0,00	-0,08	0,00
18	3,00	0,00	-2,38	0,00	5,32	0,00	-0,08	27	3,00	0,00	2,38	0,00	5,45	0,00	0,08	0,00
8	3,00	0,00	-4,78	0,00	9,22	0,00	-0,03	18	3,00	0,00	4,78	0,00	8,89	0,00	0,03	0,00
9	3,00	0,00	-4,31	0,00	12,80	0,00	0,01	53	3,00	0,00	4,31	0,00	11,33	0,00	-0,01	0,00
10	3,00	0,00	-7,52	0,00	13,63	0,00	0,03	19	3,00	0,00	7,52	0,00	13,49	0,00	-0,03	0,00
19	3,00	0,00	-3,69	0,00	8,36	0,00	0,10	28	3,00	0,00	3,69	0,00	8,20	0,00	-0,10	0,00
28	3,00	0,00	-4,90	0,00	7,97	0,00	-0,07	41	3,00	0,00	4,90	0,00	8,16	0,00	0,07	0,00
11	3,00	0,00	-4,85	0,00	9,78	0,00	0,01	20	3,00	0,00	4,85	0,00	9,68	0,00	-0,01	0,00
20	3,00	0,00	-3,76	0,00	8,50	0,00	-0,01	29	3,00	0,00	3,76	0,00	8,43	0,00	0,01	0,00
29	3,00	0,00	-7,99	0,00	12,32	0,00	-0,04	42	3,00	0,00	7,99	0,00	12,46	0,00	0,04	0,00
52	3,00	0,00	-1,04	0,00	2,63	0,00	0,00	39	3,00	0,00	1,04	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00
56	3,00	0,00	-1,03	0,00	2,62	0,00	0,00	40	3,00	0,00	1,03	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,03	0,00	0,19	0,00	0,00	49	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,04	0,00	0,19	0,00	0,00	56	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1	6,00	-0,51	7,57	-23,60	-0,09	-0,99	-0,01	1	3,00	0,51	-7,57	23,60	-20,80	-0,42	0,01	0,00
2	6,00	-0,05	13,24	-39,24	5,63	-0,06	-0,01	2	3,00	0,05	-13,24	39,24	-42,18	-0,07	0,01	0,00
3	6,00	-0,02	11,62	-23,22	8,63	-0,02	-0,01	3	3,00	0,02	-11,62	23,22	-40,72	-0,03	0,01	0,00
4	6,00	0,32	11,26	-28,15	8,65	0,46	-0,01	4	3,00	-0,32	-11,26	28,15	-39,71	0,42	0,01	0,00
5	6,00	0,18	0,62	-2,57	0,59	0,29	-0,01	5	3,00	-0,18	-0,62	2,57	-2,29	0,22	0,01	0,00
6	6,00	-0,72	-0,03	-0,08	0,04	1,61	-0,01	6	3,00	0,72	0,03	0,08	0,04	-3,59	0,01	0,00
7	6,00	-0,25	0,62	-2,49	0,60	-0,34	-0,01	7	3,00	0,25	-0,62	2,49	-2,30	-0,35	0,01	0,00
8	6,00	-0,33	11,44	-28,11	8,72	-0,47	-0,01	8	3,00	0,33	-11,44	28,11	-40,29	-0,45	0,01	0,00
9	6,00	-0,03	11,99	-23,54	8,72	-0,04	-0,01	9	3,00	0,03	-11,99	23,54	-41,82	-0,04	0,01	0,00
10	6,00	0,11	13,85	-40,84	5,63	0,16	-0,01	10	3,00	-0,11	-13,85	40,84	-43,85	0,14	0,01	0,00
11	6,00	0,38	7,21	-25,31	1,47	0,75	-0,01	11	3,00	-0,38	-7,21	25,31	-21,36	0,28	0,01	0,00
12	6,00	-0,32	12,38	-1,82	-7,56	-0,66	-0,01	12	3,00	0,32	-12,38	1,82	-26,59	-0,23	0,01	0,00
13	6,00	0,19	16,12	13,28	-8,49	0,28	-0,01	13	3,00	-0,19	-16,12	-13,28	-36,00	0,24	0,01	0,00
14	6,00	-0,08	7,59	10,38	-5,16	-0,12	0,00	14	3,00	0,08	-7,59	-10,38	-15,78	-0,10	0,00	0,00
15	6,00	0,61	3,17	0,36	6,65	0,93	-0,01	15	3,00	-0,61	-3,17	-0,36	-15,40	0,76	0,01	0,00
16	6,00	0,00	0,76	-6,69	1,20	0,01	0,00	16	3,00	0,00	-0,76	6,69	-3,31	0,00	0,00	0,00
17	6,00	-0,61	3,19	0,29	6,68	-0,93	-0,01	17								

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD02: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
24	6,00	-0,03	0,82	-0,57	1,46	-0,08	-0,01	24	3,00	0,03	-0,82	0,57	-3,72	-0,01	0,01	0,01
25	6,00	-1,29	0,04	0,79	-0,05	2,73	-0,01	25	3,00	1,29	-0,04	-0,79	-0,06	-6,30	0,01	0,01
26	6,00	0,13	0,83	-0,49	1,47	0,22	-0,01	26	3,00	-0,13	-0,83	0,49	-3,76	0,15	0,01	0,01
27	6,00	1,24	4,59	23,93	-2,78	1,79	-0,01	27	3,00	-1,24	-4,59	-23,93	-9,90	1,64	0,01	0,01
28	6,00	-1,80	10,17	11,76	-6,55	-2,61	-0,01	28	3,00	1,80	-10,17	-11,76	-21,51	-2,37	0,01	0,01
29	6,00	-0,05	13,43	-11,05	-7,73	-0,10	-0,01	29	3,00	0,05	-13,43	11,05	-29,32	-0,03	0,01	0,01
30	6,00	0,65	9,17	35,08	-4,23	1,27	-0,01	30	3,00	-0,65	-9,17	-35,08	-21,08	0,53	0,01	0,01
31	6,00	0,23	5,36	20,46	-0,05	0,27	-0,01	31	3,00	-0,23	-5,36	-20,46	-14,73	0,36	0,01	0,01
32	6,00	0,35	12,96	8,83	23,74	0,50	-0,01	32	3,00	-0,35	-12,96	-8,83	-59,52	0,46	0,01	0,01
33	6,00	-0,18	12,98	9,53	23,81	-0,28	-0,01	33	3,00	0,18	-12,98	-9,53	-59,62	-0,23	0,01	0,01
34	6,00	-0,38	-0,55	-1,40	0,83	0,54	-0,01	34	3,00	0,38	0,55	1,40	0,70	-1,61	0,01	0,01
35	6,00	-0,28	1,38	4,64	3,05	-0,41	-0,01	35	3,00	0,28	-1,38	-4,64	-6,87	-0,37	0,01	0,01
36	6,00	-2,84	0,07	2,64	-0,08	3,90	-0,01	36	3,00	2,84	-0,07	-2,64	-0,11	-11,73	0,01	0,01
37	6,00	0,43	1,41	5,00	3,06	0,60	-0,01	37	3,00	-0,43	-1,41	-5,00	-6,95	0,59	0,01	0,01
38	6,00	-0,39	0,80	-2,80	-1,09	0,55	-0,01	38	3,00	0,39	-0,80	2,80	-1,13	-1,62	0,01	0,01
39	6,00	0,30	13,37	9,65	24,16	0,43	-0,01	39	3,00	-0,30	-13,37	-9,65	-61,07	0,41	0,01	0,01
40	6,00	-0,25	13,43	9,02	24,21	-0,38	-0,01	40	3,00	0,25	-13,43	-9,02	-61,27	-0,31	0,01	0,01
41	6,00	-0,12	5,59	21,39	-0,10	-0,14	-0,01	41	3,00	0,12	-5,59	-21,39	-15,31	-0,19	0,01	0,01
42	6,00	-0,60	9,67	36,78	-4,54	-1,23	-0,01	42	3,00	0,60	-9,67	-36,78	-22,16	-0,43	0,01	0,01
1	6,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	0,02	2	6,00	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	-0,02	0,00
2	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,02	3	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00
3	6,00	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01	9	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00
9	6,00	0,00	-0,04	0,00	0,10	0,00	-0,01	10	6,00	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,01	0,00
10	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,12	0,00	0,01	11	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00
4	6,00	0,00	0,41	0,00	-0,79	0,00	0,01	5	6,00	0,00	-0,41	0,00	-0,82	0,00	-0,01	0,00
5	6,00	0,00	-0,20	0,00	0,30	0,00	0,03	6	6,00	0,00	0,20	0,00	0,27	0,00	-0,03	0,00
6	6,00	0,00	0,15	0,00	-0,21	0,00	-0,02	7	6,00	0,00	-0,15	0,00	-0,22	0,00	0,02	0,00
7	6,00	0,00	-0,43	0,00	0,87	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,43	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	13	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,06	0,00	-0,24	0,00	0,12	15	6,00	0,00	-0,06	0,00	-0,04	0,00	-0,12	0,00
17	6,00	0,00	-0,07	0,00	0,06	0,00	-0,11	18	6,00	0,00	0,07	0,00	0,26	0,00	0,11	0,00
15	6,00	0,00	1,21	0,00	-1,45	0,00	-0,01	16	6,00	0,00	-1,21	0,00	-1,69	0,00	0,01	0,00
16	6,00	0,00	-1,20	0,00	1,68	0,00	0,02	17	6,00	0,00	1,20	0,00	1,44	0,00	-0,02	0,00
21	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,12	0,00	0,00	29	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
23	6,00	0,00	0,52	0,00	-0,90	0,00	0,27	24	6,00	0,00	-0,52	0,00	-0,24	0,00	-0,27	0,00
24	6,00	0,00	-0,21	0,00	0,45	0,00	0,01	25	6,00	0,00	0,21	0,00	0,48	0,00	-0,01	0,00
25	6,00	0,00	0,25	0,00	-0,56	0,00	0,01	26	6,00	0,00	-0,25	0,00	-0,52	0,00	-0,01	0,00
26	6,00	0,00	-0,40	0,00	0,10	0,00	-0,26	27	6,00	0,00	0,40	0,00	0,78	0,00	0,26	0,00
30	6,00	0,00	-0,15	0,00	0,51	0,00	0,05	31	6,00	0,00	0,15	0,00	0,33	0,00	-0,05	0,00
31	6,00	0,00	0,23	0,00	-0,54	0,00	0,03	32	6,00	0,00	-0,23	0,00	-0,49	0,00	-0,03	0,00
33	6,00	0,00	-0,09	0,00	0,19	0,00	0,01	34	6,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	-0,01	0,00
34	6,00	0,00	-0,82	0,00	1,00	0,00	0,03	35	6,00	0,00	0,82	0,00	0,92	0,00	-0,03	0,00
35	6,00	0,00	0,11	0,00	-0,28	0,00	-0,03	36	6,00	0,00	-0,11	0,00	-0,20	0,00	0,03	0,00
36	6,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	0,04	37	6,00	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	-0,04	0,00
37	6,00	0,00	1,02	0,00	-1,12	0,00	-0,02	38	6,00	0,00	-1,02	0,00	-1,25	0,00	0,02	0,00
38	6,00	0,00	0,17	0,00	-0,38	0,00	0,00	39	6,00	0,00	-0,17	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
40	6,00	0,00	-0,17	0,00	0,37	0,00	-0,02	41	6,00	0,00	0,17	0,00	0,41	0,00	0,02	0,00
41	6,00	0,00	0,20	0,00	-0,46	0,00	-0,04	42	6,00	0,00	-0,20	0,00	-0,65	0,00	0,04	0,00
32	6,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	1,41	0,00	-4,04	0,00	0,05	44	6,00	0,00	-1,41	0,00	-4,02	0,00	-0,05	0,00
48	6,00	0,00	-1,15	0,00	3,46	0,00	-0,02	23	6,00	0,00	1,15	0,00	3,40	0,00	0,02	0,00
27	6,00	0,00	1,19	0,00	-3,50	0,00	0,03	51	6,00	0,00	-1,19	0,00	-3,58	0,00	-0,03	0,00
55	6,00	0,00	-1,43	0,00	4,07	0,00	-0,03	28	6,00	0,00	1,43	0,00	4,08	0,00	0,03	0,00
1	6,00	0,00	-5,47	0,00	11,05	0,00	-0,01	12	6,00	0,00	5,47	0,00	10,87	0,00	0,01	0,00
21	6,00	0,00	-9,00	0,00	13,93	0,00	-0,14	30	6,00	0,00	9,00	0,00	13,97	0,00	0,14	0,00
12	6,00	0,00	-5,98	0,00	13,45	0,00	-0,05	21	6,00	0,00	5,98	0,00	13,48	0,00	0,05	0,00
11	6,00	0,00	-5,79	0,00	11,72	0,00	0,01	20	6,00	0,00	5,79	0,00	11,48	0,00	-0,01	0,00
29	6,00	0,00	-9,45	0,00	14,63	0,00	0,15	42	6,00	0,00	9,45	0,00	14,67	0,00	-0,15	0,00
20	6,00	0,00	-6,28	0,00	14,12	0,00	0,07	29	6,00	0,00	6,28	0,00	14,15	0,00	-0,07	0,00
2	6,00	0,00	-8,56	0,00	15,57	0,00	-0,01	13	6,00	0,00	8,56	0,00	15,32	0,00	0,01	0,00
13	6,00	0,00	-4,30	0,00	9,66	0,00	-0,09	22	6,00	0,00	4,30	0,00	9,65	0,00	0,09	0,00
10	6,00	0,00	-8,91	0,00	16,19	0,00	0,03	19	6,00	0,00	8,91	0,00	15,93	0,00	-0,03	0,00
19	6,00	0,00	-4,47	0,00	10,04	0,00	0,11	28	6,00	0,00	4,47	0,00	10,03	0,00	-0,11	0,00
22	6,00	0,00	-4,17	0,00	6,80	0,00	0,06	31	6,00	0,00	4,17	0,00	6,92	0,00	-0,06	0,00
28	6,00	0,00	-4,32	0,00	7,06	0,00	-0,06	41	6,00	0,00	4,32	0,00	7,18	0,00	0,06	0,00
3	6,00	0,00	-4,06	0,00	11,79	0,00	0,01	46	6,00	0,00	4,06	0,00	10,93	0,00	-0,01	0,00
9	6,00	0,00	-4,16	0,00	12,10	0,00	0,01	53	6,00	0,00	4,16	0,00	11,22	0,00	-0,01	0,00
45	6,00	0,00	-1,20	0,00	3,05	0,00	0,00	32	6,00	0,00	1,20	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
49	6,00	0,00	-1,21	0,00	3,06	0,00	0,00	33	6,00	0,00	1,21	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	-1,24	0,00	3,14	0,00	0,00	39	6,00	0,00	1,24	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00
56	6,00	0,00	-1,23	0,00	3,13	0,00	0,00	40	6,00	0,00	1,23	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,03	0,00	0,16	0,00	0,00	49	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	0,00	56	6,00	0,00	-0,05	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
4	6,00	0,00	-5,81	0,00	11,08	0,00	0,04	14	6,00	0,00	5,81	0,00	10,85	0,00	-0,04	0,00
8	6,00	0,0														

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MODO2: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
4	9,00	0,28	10,34	-22,78	-8,25	0,42	-0,01	4	6,00	-0,28	-10,34	22,78	-20,29	0,36	0,01	0,01
5	9,00	0,20	0,25	-1,96	-0,13	0,30	0,00	5	6,00	-0,20	-0,25	1,96	-0,56	0,25	0,00	0,00
6	9,00	-0,58	-0,02	-0,43	0,03	-0,18	0,00	6	6,00	0,58	0,02	0,43	0,02	-1,44	0,00	0,00
7	9,00	-0,25	0,25	-1,90	-0,13	-0,37	0,00	7	6,00	0,25	-0,25	1,90	-0,56	-0,33	0,00	0,00
8	9,00	-0,29	10,44	-22,70	-8,33	-0,43	-0,01	8	6,00	0,29	-10,44	22,70	-20,47	-0,37	0,01	0,01
9	9,00	-0,02	10,37	-19,32	-8,37	-0,03	-0,01	9	6,00	0,02	-10,37	19,32	-20,24	-0,03	0,01	0,01
10	9,00	0,08	12,59	-32,00	-11,36	0,12	-0,01	10	6,00	-0,08	-12,59	32,00	-23,40	0,11	0,01	0,01
11	9,00	0,75	7,77	-19,50	-7,64	1,00	-0,01	11	6,00	-0,75	-7,77	19,50	-13,80	1,07	0,01	0,01
12	9,00	-0,38	12,13	-1,33	-15,12	-0,57	-0,01	12	6,00	0,38	-12,13	1,33	-18,36	-0,49	0,01	0,01
13	9,00	0,16	12,45	9,05	-15,92	0,26	-0,01	13	6,00	-0,16	-12,45	-9,05	-18,43	0,19	0,01	0,01
14	9,00	-0,11	8,86	7,36	-11,23	-0,16	0,00	14	6,00	0,11	-8,86	-7,36	-13,23	-0,15	0,00	0,00
15	9,00	0,48	2,43	-0,79	-0,38	0,69	0,00	15	6,00	-0,48	-2,43	0,79	-6,32	0,63	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,77	-4,29	-0,47	0,00	0,00	16	6,00	0,00	-0,77	4,29	-1,64	0,00	0,00	0,00
17	9,00	-0,48	2,43	-0,84	-0,38	-0,69	0,00	17	6,00	0,48	-2,43	0,84	-6,34	-0,63	0,00	0,00
18	9,00	0,14	8,99	7,66	-11,41	0,21	0,00	18	6,00	-0,14	-8,99	-7,66	-13,40	0,19	0,00	0,00
19	9,00	-0,13	12,88	9,94	-16,51	-0,21	-0,01	19	6,00	0,13	-12,88	-9,94	-19,03	-0,15	0,01	0,01
20	9,00	0,39	12,74	-1,03	-15,94	0,57	-0,01	20	6,00	-0,39	-12,74	1,03	-19,21	0,50	0,01	0,01
21	9,00	0,15	14,66	-7,36	-17,35	0,21	-0,01	21	6,00	-0,15	-14,66	7,36	-23,12	0,19	0,01	0,01
22	9,00	1,11	8,79	10,48	-11,30	1,68	0,00	22	6,00	-1,11	-8,79	-10,48	-12,96	1,38	0,00	0,00
23	9,00	-0,79	3,37	18,39	-4,35	-1,16	0,00	23	6,00	0,79	-3,37	-18,39	-4,96	-1,02	0,00	0,00
24	9,00	-0,06	0,68	0,16	-0,33	-0,09	0,00	24	6,00	0,06	-0,68	-0,16	-1,56	-0,07	0,00	0,00
25	9,00	-1,01	0,02	0,33	-0,03	-0,30	0,00	25	6,00	1,01	-0,02	-0,33	-0,03	-2,48	0,00	0,00
26	9,00	0,11	0,69	0,16	-0,34	0,17	0,00	26	6,00	-0,11	-0,69	-0,16	-1,57	0,14	0,00	0,00
27	9,00	0,86	3,43	19,45	-4,42	1,26	0,00	27	6,00	-0,86	-3,43	-19,45	-5,03	1,12	0,00	0,00
28	9,00	-1,15	9,06	10,17	-11,66	-1,74	0,00	28	6,00	1,15	-9,06	-10,17	-13,35	-1,43	0,00	0,00
29	9,00	-0,09	15,33	-7,86	-18,20	-0,12	-0,01	29	6,00	0,09	-15,33	7,86	-24,11	-0,13	0,01	0,01
30	9,00	0,79	7,14	26,23	-8,65	1,11	0,00	30	6,00	-0,79	-7,14	-26,23	-11,06	1,07	0,00	0,00
31	9,00	0,13	4,20	15,92	-4,46	0,20	-0,01	31	6,00	-0,13	-4,20	-15,92	-7,13	0,17	0,01	0,01
32	9,00	0,26	10,02	7,82	-3,01	0,39	-0,01	32	6,00	-0,26	-10,02	-7,82	-24,63	0,34	0,01	0,01
33	9,00	-0,16	10,00	8,44	-2,95	-0,23	-0,01	33	6,00	0,16	-10,00	-8,44	-24,64	-0,20	0,01	0,01
34	9,00	-0,18	-0,44	-0,67	0,67	-0,03	0,00	34	6,00	0,18	0,44	0,67	0,56	-0,47	0,00	0,00
35	9,00	-0,20	1,11	3,71	-0,13	-0,29	0,00	35	6,00	0,20	-1,11	-3,71	-2,94	-0,27	0,00	0,00
36	9,00	-1,29	0,03	2,80	-0,05	-0,42	0,00	36	6,00	1,29	-0,03	-2,80	-0,04	-3,13	0,00	0,00
37	9,00	0,30	1,13	3,93	-0,16	0,42	0,00	37	6,00	-0,30	-1,13	-3,93	-2,97	0,40	0,00	0,00
38	9,00	-0,20	0,60	-1,96	-0,88	-0,06	0,00	38	6,00	0,20	-0,60	1,96	-0,77	-0,49	0,00	0,00
39	9,00	0,24	10,16	8,54	-3,02	0,35	-0,01	39	6,00	-0,24	-10,16	-8,54	-25,03	0,31	0,01	0,01
40	9,00	-0,20	10,20	8,00	-3,06	-0,30	-0,01	40	6,00	0,20	-10,20	-8,00	-25,08	-0,26	0,01	0,01
41	9,00	-0,05	4,33	16,69	-4,63	-0,08	-0,01	41	6,00	0,05	-4,33	-16,69	-7,34	-0,06	0,01	0,01
42	9,00	-0,79	7,48	27,53	-9,10	-1,12	0,00	42	6,00	0,79	-7,48	-27,53	-11,54	-1,07	0,00	0,00
1	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,03	2	9,00	0,00	0,01	0,00	0,13	0,00	-0,03	-0,03
2	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,02	3	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,02	-0,02
3	9,00	0,00	-0,05	0,00	0,11	0,00	0,01	4	9,00	0,00	0,05	0,00	0,17	0,00	-0,01	-0,01
8	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,12	0,00	0,01	9	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	-0,01	-0,01
9	9,00	0,00	-0,05	0,00	0,13	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,05	0,00	-0,17	0,00	0,01	11	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,12	0,00	-0,01	-0,01
4	9,00	0,00	0,45	0,00	-0,87	0,00	0,04	5	9,00	0,00	-0,45	0,00	-0,92	0,00	-0,04	-0,04
5	9,00	0,00	-0,22	0,00	0,33	0,00	0,01	6	9,00	0,00	0,22	0,00	0,30	0,00	-0,01	-0,01
6	9,00	0,00	0,18	0,00	-0,25	0,00	0,00	7	9,00	0,00	-0,18	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
7	9,00	0,00	-0,48	0,00	0,98	0,00	-0,03	8	9,00	0,00	0,48	0,00	0,93	0,00	0,03	0,03
12	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,12	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
19	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,19	0,00	0,17	15	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	-0,17	-0,17
17	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	-0,16	18	9,00	0,00	0,04	0,00	0,22	0,00	0,16	0,16
15	9,00	0,00	1,17	0,00	-1,39	0,00	-0,03	16	9,00	0,00	-1,17	0,00	-1,70	0,00	0,03	0,03
16	9,00	0,00	-1,16	0,00	1,70	0,00	0,04	17	9,00	0,00	1,16	0,00	1,39	0,00	-0,04	-0,04
21	9,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	-0,01	22	9,00	0,00	0,05	0,00	0,21	0,00	0,01	0,01
28	9,00	0,00	0,06	0,00	-0,26	0,00	0,01	29	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,10	0,00	-0,01	-0,01
23	9,00	0,00	0,52	0,00	-1,07	0,00	0,44	24	9,00	0,00	-0,52	0,00	-0,14	0,00	-0,44	-0,44
24	9,00	0,00	-0,21	0,00	0,44	0,00	0,01	25	9,00	0,00	0,21	0,00	0,49	0,00	-0,01	-0,01
25	9,00	0,00	0,23	0,00	-0,55	0,00	0,00	26	9,00	0,00	-0,23	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,00
26	9,00	0,00	-0,44	0,00	0,02	0,00	-0,43	27	9,00	0,00	0,44	0,00	0,97	0,00	0,43	0,43
30	9,00	0,00	-0,18	0,00	0,62	0,00	0,06	31	9,00	0,00	0,18	0,00	0,42	0,00	-0,06	-0,06
31	9,00	0,00	0,20	0,00	-0,49	0,00	0,06	32	9,00	0,00	-0,20	0,00	-0,42	0,00	-0,06	-0,06
33	9,00	0,00	-0,09	0,00	0,18	0,00	0,04	34	9,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	-0,04	-0,04
34	9,00	0,00	-0,74	0,00	0,93	0,00	-0,01	35	9,00	0,00	0,74	0,00	0,85	0,00	0,01	0,01
35	9,00	0,00	0,11	0,00	-0,29	0,00	0,01	36	9,00	0,00	-0,11	0,00	-0,19	0,00	-0,01	-0,01
36	9,00	0,00	-0,07	0,00	0,09	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,07	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
37	9,00	0,00	0,89	0,00	-1,01	0,00	0,02	38	9,00	0,00	-0,89	0,00	-1,12	0,00	-0,02	-0,02
38	9,00	0,00	0,16	0,00	-0,37	0,00	-0,02	39	9,00	0,00	-0,16	0,00	-0,33	0,00	0,02	0,02
40	9,00	0,00	-0,15	0,00	0,31	0,00	-0,05	41	9,00	0,00	0,15	0,00	0,38	0,00	0,05	0,05
41	9,00	0,00	0,24	0,00	-0,56	0,00	-0,05	42	9,00	0,00	-0,24	0,00	-0,77	0,00	0,05	0,05
32	9,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	33	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
22	9,00	0,00	1,37	0,00	-3,82	0,00	0,03	44	9,00	0,00	-1,37	0,00	-4,05	0,00	-0,03	-0,03
48	9,00	0,00	-1,13	0,00	3,51	0,00	-0,02	23	9,00	0,00	1,13	0,00	3,29	0,00	0,02	0,02
27	9,00	0,00	1,16	0,00	-3,37	0,00	0,03	51	9,00	0,00	-1,16	0,00	-3,61	0,00	-0,03	-0,03
55	9,00	0,00	-1,38	0,00	4,09	0,00	-0,02	28	9,00	0,00	1,38	0,00	3,85	0,00	0,02	0,02
1	9,00	0,00	-5,91	0,00	11,96	0,00	-0,02	12	9,00	0,00	5,91	0,00	11,72	0,00	0,02	0,02
21</																

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MODO2: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
13	9,00	0,00	0,00	-4,39	0,00	9,98	0,00	-0,17	22	9,00	0,00	4,39	0,00	9,96	0,00	0,17
10	9,00	0,00	0,00	-9,11	0,00	16,89	0,00	0,06	19	9,00	0,00	9,11	0,00	16,43	0,00	-0,06
19	9,00	0,00	0,00	-4,55	0,00	10,36	0,00	0,19	28	9,00	0,00	4,55	0,00	10,33	0,00	-0,19
22	9,00	0,00	0,00	-4,37	0,00	7,16	0,00	0,11	31	9,00	0,00	4,37	0,00	7,35	0,00	-0,11
28	9,00	0,00	0,00	-4,53	0,00	7,41	0,00	-0,11	41	9,00	0,00	4,53	0,00	7,61	0,00	0,11
3	9,00	0,00	0,00	-4,43	0,00	12,88	0,00	0,01	46	9,00	0,00	4,43	0,00	11,90	0,00	-0,01
9	9,00	0,00	0,00	-4,54	0,00	13,21	0,00	0,01	53	9,00	0,00	4,54	0,00	12,21	0,00	-0,01
45	9,00	0,00	0,00	-1,31	0,00	3,32	0,00	0,00	32	9,00	0,00	1,31	0,00	3,40	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,00	-1,32	0,00	3,33	0,00	0,00	33	9,00	0,00	1,32	0,00	3,41	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	-1,35	0,00	3,41	0,00	0,00	39	9,00	0,00	1,35	0,00	3,49	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,00	-1,35	0,00	3,41	0,00	0,00	40	9,00	0,00	1,35	0,00	3,49	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,18	0,00	0,01	49	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,24	0,00	-0,01
52	9,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,17	0,00	0,00	56	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,25	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,00	-6,25	0,00	11,99	0,00	0,06	14	9,00	0,00	6,25	0,00	11,64	0,00	-0,06
8	9,00	0,00	0,00	-6,31	0,00	12,13	0,00	-0,05	18	9,00	0,00	6,31	0,00	11,77	0,00	0,05
14	9,00	0,00	0,00	-2,90	0,00	6,65	0,00	0,11	23	9,00	0,00	2,90	0,00	6,63	0,00	-0,11
18	9,00	0,00	0,00	-2,95	0,00	6,75	0,00	-0,11	27	9,00	0,00	2,95	0,00	6,72	0,00	0,11
1	12,00	-0,66	5,67	-12,18	-10,11	-0,91	-0,01	-0,01	1	9,00	0,66	-5,67	12,18	-5,55	-0,91	0,01
2	12,00	-0,01	9,79	-21,99	-19,76	-0,02	-0,01	-0,01	2	9,00	0,01	-9,79	21,99	-7,27	-0,02	0,01
3	12,00	-0,01	8,03	-14,61	-17,45	-0,02	-0,01	-0,01	3	9,00	0,01	-8,03	14,61	-4,71	-0,03	0,01
4	12,00	0,31	8,12	-17,03	-17,68	0,41	-0,01	-0,01	4	9,00	-0,31	-8,12	17,03	-4,73	0,43	0,01
5	12,00	0,21	0,16	-1,28	-0,45	0,27	0,00	0,00	5	9,00	-0,21	-0,16	1,28	0,00	0,30	0,00
6	12,00	-0,15	-0,02	-0,83	0,03	-0,81	0,00	0,00	6	9,00	0,15	0,02	0,83	0,03	0,38	0,00
7	12,00	-0,26	0,16	-1,25	-0,44	-0,33	0,00	0,00	7	9,00	0,26	-0,16	1,25	0,00	-0,38	0,00
8	12,00	-0,31	8,22	-16,90	-17,89	-0,41	-0,01	-0,01	8	9,00	0,31	-8,22	16,90	-4,80	-0,45	0,01
9	12,00	-0,03	8,20	-14,69	-17,77	-0,05	-0,01	-0,01	9	9,00	0,03	-8,20	14,69	-4,85	-0,04	0,01
10	12,00	0,11	10,01	-22,99	-20,10	0,16	-0,01	-0,01	10	9,00	-0,11	-10,01	22,99	-7,51	0,15	0,01
11	12,00	0,75	6,73	-13,18	-12,83	1,07	-0,01	-0,01	11	9,00	-0,75	-6,73	13,18	-5,74	1,00	0,01
12	12,00	-0,47	10,89	-0,76	-16,80	-0,64	-0,01	-0,01	12	9,00	0,47	-10,89	0,76	-13,25	-0,65	0,01
13	12,00	0,19	9,17	4,68	-13,12	0,24	-0,01	-0,01	13	9,00	-0,19	-9,17	-4,68	-12,18	0,28	0,01
14	12,00	-0,13	5,87	3,98	-8,23	-0,17	0,00	0,00	14	9,00	0,13	-5,87	-3,98	-7,96	-0,18	0,00
15	12,00	0,49	2,25	-1,93	-6,70	0,66	0,00	0,00	15	9,00	-0,49	-2,25	1,93	0,48	0,69	0,00
16	12,00	0,00	0,36	-1,95	-1,08	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	-0,36	1,95	0,07	0,00	0,00
17	12,00	-0,50	2,26	-1,96	-6,72	-0,67	0,00	0,00	17	9,00	0,50	-2,26	1,96	0,48	-0,70	0,00
18	12,00	0,16	5,88	4,25	-8,20	0,23	0,00	0,00	18	9,00	-0,16	-5,88	-4,25	-8,03	0,22	0,00
19	12,00	-0,16	9,50	5,41	-13,56	-0,20	-0,01	-0,01	19	9,00	0,16	-9,50	-5,41	-12,66	-0,23	0,01
20	12,00	0,46	11,37	-0,50	-17,43	0,64	-0,01	-0,01	20	9,00	-0,46	-11,37	0,50	-13,94	0,64	0,01
21	12,00	0,14	12,73	-4,62	-20,48	0,18	-0,01	-0,01	21	9,00	-0,14	-12,73	4,62	-14,66	0,20	0,01
22	12,00	1,31	6,63	9,05	-9,52	1,76	0,00	0,00	22	9,00	-1,31	-6,63	-9,05	-8,77	1,85	0,00
23	12,00	-0,90	2,56	13,84	-3,69	-1,22	0,00	0,00	23	9,00	0,90	-2,56	-13,84	-3,38	-1,25	0,00
24	12,00	-0,14	0,45	0,89	-1,29	-0,21	0,00	0,00	24	9,00	0,14	-0,45	-0,89	0,05	-0,17	0,00
25	12,00	-0,45	0,02	-0,11	-0,02	-1,73	0,00	0,00	25	9,00	0,45	-0,02	0,11	-0,03	0,48	0,00
26	12,00	0,20	0,45	0,82	-1,29	0,31	0,00	0,00	26	9,00	-0,20	-0,45	-0,82	0,05	0,25	0,00
27	12,00	0,96	2,60	14,90	-3,74	1,31	0,00	0,00	27	9,00	-0,96	-2,60	-14,90	-3,43	1,35	0,00
28	12,00	-1,35	6,89	8,70	-9,89	-1,81	0,00	0,00	28	9,00	1,35	-6,89	-8,70	-9,11	-1,92	0,00
29	12,00	-0,08	13,25	-4,96	-21,23	-0,11	-0,01	-0,01	29	9,00	0,08	-13,25	4,96	-15,35	-0,12	0,01
30	12,00	0,84	6,16	17,21	-9,74	1,15	0,00	0,00	30	9,00	-0,84	-6,16	-17,21	-7,26	1,15	0,00
31	12,00	0,11	3,50	11,16	-6,30	0,14	-0,01	-0,01	31	9,00	-0,11	-3,50	-11,16	-3,37	0,17	0,01
32	12,00	0,29	8,11	6,69	-23,40	0,40	-0,01	-0,01	32	9,00	-0,29	-8,11	-6,69	1,01	0,41	0,01
33	12,00	-0,19	8,12	7,24	-23,47	-0,27	-0,01	-0,01	33	9,00	0,19	-8,12	-7,24	1,05	-0,27	0,01
34	12,00	-0,20	-0,37	-0,02	0,43	-0,54	0,00	0,00	34	9,00	0,20	0,37	0,02	0,60	-0,01	0,00
35	12,00	-0,21	1,04	2,86	-3,15	-0,29	0,00	0,00	35	9,00	0,21	-1,04	-2,86	0,27	-0,30	0,00
36	12,00	-0,28	0,03	2,98	-0,04	-1,52	0,00	0,00	36	9,00	0,28	-0,03	-2,98	-0,05	0,75	0,00
37	12,00	0,30	1,02	2,98	-3,10	0,42	0,00	0,00	37	9,00	-0,30	-1,02	-2,98	0,28	0,42	0,00
38	12,00	-0,15	0,51	-1,24	-0,62	-0,45	0,00	0,00	38	9,00	0,15	-0,51	1,24	-0,78	0,03	0,00
39	12,00	0,28	8,26	7,32	-23,84	0,38	-0,01	-0,01	39	9,00	-0,28	-8,26	-7,32	1,03	0,38	0,01
40	12,00	-0,23	8,28	6,84	-23,86	-0,31	-0,01	-0,01	40	9,00	0,23	-8,28	-6,84	1,01	-0,32	0,01
41	12,00	-0,03	3,60	11,78	-6,45	-0,02	-0,01	-0,01	41	9,00	0,03	-3,60	-11,78	-3,49	-0,06	0,01
42	12,00	-0,86	6,45	18,10	-10,14	-1,19	0,00	0,00	42	9,00	0,86	-6,45	-18,10	-7,65	-1,19	0,00
1	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,06	0,00	0,02	0,02	2	12,00	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	-0,02
2	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,01	0,01	3	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,01
3	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,10	0,00	0,01	0,01	9	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	-0,01
9	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,44	0,00	-0,86	0,00	0,02	0,02	5	12,00	0,00	-0,44	0,00	-0,90	0,00	-0,02
5	12,00	0,00	-0,18	0,00	0,27	0,00	0,05	0,05	6	12,00	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	-0,05
6	12,00	0,00	0,13	0,00	-0,18	0,00	-0,04	-0,04	7	12,00	0,00	-0,13	0,00	-0,19	0,00	0,04
7	12,00	0,00	-0,47	0,00	0,97	0,00	-0,01	-0,01	8	12,00	0,00	0,47	0,00	0,93	0,00	0,01
12	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,13	0,00	0,02	0,02	13	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	-0,02
19	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	-0,01	-0,01	20	12,00	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	0,01
14	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,17	0,00	0,03	0,03	15	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,07	0,00	-0,03
17	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	-0,01	-0,01	18	12,00	0,00	0,04	0,00	0,21	0,00	0,01
15	12,00	0,00	1,04	0,00	-1,23	0,00	0,02	0,02	16	12,00	0,00	-1,04	0,00	-1,51	0,00	-0,02
16	12,00	0,00	-1,03	0,00	1,51	0,00	-0,01	-0,01	17	12,00	0,00	1,03	0,00	1,23	0,00	0,01
21	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	22	12,00	0,00	0,03	0,00	0,15	0,00	-0,01
28	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,19	0,00	-0,01	-0,01	29	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,01

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD02: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
34	12,00	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,79	0,00	0,04	35	12,00	0,00	0,61	0,00	0,68	0,00	-0,04
35	12,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,26	0,00	0,04	36	12,00	0,00	-0,10	0,00	-0,17	0,00	-0,04
36	12,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	-0,02	37	12,00	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,02
37	12,00	0,00	0,00	0,72	0,00	-0,79	0,00	0,00	38	12,00	0,00	-0,72	0,00	-0,94	0,00	0,00
38	12,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,42	0,00	0,00	39	12,00	0,00	-0,18	0,00	-0,36	0,00	0,00
40	12,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,24	0,00	-0,02	41	12,00	0,00	0,12	0,00	0,31	0,00	0,02
41	12,00	0,00	0,00	0,24	0,00	-0,54	0,00	-0,03	42	12,00	0,00	-0,24	0,00	-0,78	0,00	0,03
32	12,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	33	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00
39	12,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	40	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,09	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,00	1,26	0,00	-3,62	0,00	-0,07	44	12,00	0,00	-1,26	0,00	-3,65	0,00	0,07
48	12,00	0,00	0,00	-1,01	0,00	3,08	0,00	0,09	23	12,00	0,00	1,01	0,00	3,00	0,00	-0,09
27	12,00	0,00	0,00	1,04	0,00	-3,08	0,00	-0,08	51	12,00	0,00	-1,04	0,00	-3,18	0,00	0,08
55	12,00	0,00	0,00	-1,28	0,00	3,72	0,00	0,09	28	12,00	0,00	1,28	0,00	3,67	0,00	-0,09
1	12,00	0,00	0,00	-5,34	0,00	10,79	0,00	-0,02	12	12,00	0,00	5,34	0,00	10,62	0,00	0,02
21	12,00	0,00	0,00	-8,21	0,00	12,91	0,00	-0,16	30	12,00	0,00	8,21	0,00	12,94	0,00	0,16
12	12,00	0,00	0,00	-5,97	0,00	13,40	0,00	-0,08	21	12,00	0,00	5,97	0,00	13,46	0,00	0,08
11	12,00	0,00	0,00	-5,67	0,00	11,47	0,00	-0,02	20	12,00	0,00	5,67	0,00	11,27	0,00	0,02
29	12,00	0,00	0,00	-8,64	0,00	13,58	0,00	0,18	42	12,00	0,00	8,64	0,00	13,62	0,00	-0,18
20	12,00	0,00	0,00	-6,28	0,00	14,10	0,00	0,10	29	12,00	0,00	6,28	0,00	14,16	0,00	-0,10
2	12,00	0,00	0,00	-8,10	0,00	14,86	0,00	-0,02	13	12,00	0,00	8,10	0,00	14,79	0,00	0,02
13	12,00	0,00	0,00	-4,27	0,00	9,73	0,00	-0,15	22	12,00	0,00	4,27	0,00	9,70	0,00	0,15
10	12,00	0,00	0,00	-8,42	0,00	15,44	0,00	0,05	19	12,00	0,00	8,42	0,00	15,36	0,00	-0,05
19	12,00	0,00	0,00	-4,44	0,00	10,12	0,00	0,17	28	12,00	0,00	4,44	0,00	10,08	0,00	-0,17
22	12,00	0,00	0,00	-4,10	0,00	6,78	0,00	0,10	31	12,00	0,00	4,10	0,00	6,82	0,00	-0,10
28	12,00	0,00	0,00	-4,25	0,00	7,03	0,00	-0,10	41	12,00	0,00	4,25	0,00	7,07	0,00	0,10
3	12,00	0,00	0,00	-3,92	0,00	11,47	0,00	0,01	46	12,00	0,00	3,92	0,00	10,51	0,00	-0,01
9	12,00	0,00	0,00	-4,03	0,00	11,78	0,00	0,00	53	12,00	0,00	4,03	0,00	10,79	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,00	-1,15	0,00	2,90	0,00	0,00	32	12,00	0,00	1,15	0,00	2,99	0,00	0,00
49	12,00	0,00	0,00	-1,15	0,00	2,91	0,00	0,00	33	12,00	0,00	1,15	0,00	3,00	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,00	-1,18	0,00	2,98	0,00	0,00	39	12,00	0,00	1,18	0,00	3,07	0,00	0,00
56	12,00	0,00	0,00	-1,18	0,00	2,98	0,00	0,00	40	12,00	0,00	1,18	0,00	3,07	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,15	0,00	0,01	49	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,20	0,00	-0,01
52	12,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	0,00	56	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,21	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,00	-5,82	0,00	11,00	0,00	0,05	14	12,00	0,00	5,82	0,00	10,97	0,00	-0,05
8	12,00	0,00	0,00	-5,88	0,00	11,14	0,00	-0,05	18	12,00	0,00	5,88	0,00	11,13	0,00	0,05
14	12,00	0,00	0,00	-2,82	0,00	6,50	0,00	0,10	23	12,00	0,00	2,82	0,00	6,43	0,00	-0,10
18	12,00	0,00	0,00	-2,87	0,00	6,60	0,00	-0,10	27	12,00	0,00	2,87	0,00	6,53	0,00	0,10
1	15,00	-0,33	5,68	-6,83	-14,13	-0,31	-0,01	1	12,00	0,33	-5,68	6,83	-1,43	-0,59	0,01	0,01
2	15,00	0,02	9,94	-13,93	-30,01	0,04	-0,01	2	12,00	-0,02	-9,94	13,93	2,78	0,01	0,01	0,01
3	15,00	-0,03	7,46	-10,62	-26,18	-0,05	-0,01	3	12,00	0,03	-7,46	10,62	5,74	-0,03	0,01	0,01
4	15,00	0,32	7,81	-11,71	-26,77	0,46	-0,01	4	12,00	-0,32	-7,81	11,71	5,37	0,42	0,01	0,01
5	15,00	0,33	-0,01	-0,66	-0,34	0,52	0,00	5	12,00	-0,33	0,01	0,66	0,37	0,38	0,00	0,00
6	15,00	-0,70	-0,03	-1,14	0,04	-2,74	0,00	6	12,00	0,70	0,03	1,14	0,04	0,81	0,00	0,00
7	15,00	-0,42	-0,01	-0,65	-0,35	-0,65	0,00	7	12,00	0,42	0,01	0,65	0,37	-0,49	0,00	0,00
8	15,00	-0,37	7,76	-11,53	-26,70	-0,54	-0,01	8	12,00	0,37	-7,76	11,53	5,42	-0,47	0,01	0,01
9	15,00	-0,04	7,54	-10,58	-26,41	-0,05	-0,01	9	12,00	0,04	-7,54	10,58	5,74	-0,05	0,01	0,01
10	15,00	-0,02	10,58	-14,67	-31,44	-0,08	-0,01	10	12,00	0,02	-10,58	14,67	2,44	0,03	0,01	0,01
11	15,00	0,37	5,52	-7,47	-15,81	0,32	-0,01	11	12,00	-0,37	-5,52	7,47	0,70	0,69	0,01	0,01
12	15,00	-0,26	11,92	-0,16	-23,56	-0,28	-0,01	12	12,00	0,26	-11,92	0,16	-9,11	-0,45	0,01	0,01
13	15,00	0,23	19,80	0,89	-40,08	0,35	-0,01	13	12,00	-0,23	-19,80	-0,89	-14,16	0,29	0,01	0,01
14	15,00	-0,14	14,90	0,96	-29,99	-0,20	0,00	14	12,00	0,14	-14,90	-0,96	-10,83	-0,19	0,00	0,00
15	15,00	0,38	-1,86	-2,95	-1,89	0,49	0,00	15	12,00	-0,38	1,86	2,95	6,99	0,55	0,00	0,00
16	15,00	0,00	0,91	0,12	-3,05	-0,01	0,00	16	12,00	0,00	-0,91	-0,12	0,54	-0,01	0,00	0,00
17	15,00	-0,39	-1,90	-2,96	-1,83	-0,50	0,00	17	12,00	0,39	1,90	2,96	7,02	-0,56	0,00	0,00
18	15,00	0,13	15,35	1,21	-30,89	0,16	0,00	18	12,00	-0,13	-15,35	-1,21	-11,17	0,19	0,00	0,00
19	15,00	-0,19	20,49	1,48	-41,35	-0,28	-0,01	19	12,00	0,19	-20,49	-1,48	-14,80	-0,24	0,01	0,01
20	15,00	0,27	12,85	0,08	-25,23	0,29	-0,01	20	12,00	-0,27	-12,85	-0,08	-9,97	0,45	0,01	0,01
21	15,00	0,29	12,88	-2,35	-26,79	0,48	-0,01	21	12,00	-0,29	-12,88	2,35	-8,49	0,32	0,01	0,01
22	15,00	1,08	13,69	7,58	-27,20	1,42	0,00	22	12,00	-1,08	-13,69	-7,58	-10,31	1,54	0,00	0,00
23	15,00	-1,04	5,33	9,83	-10,36	-1,49	0,00	23	12,00	1,04	-5,33	-9,83	-4,24	-1,37	0,00	0,00
24	15,00	-0,10	0,03	1,21	-1,35	-0,11	0,00	24	12,00	0,10	-0,03	-1,21	1,26	-0,18	0,00	0,00
25	15,00	-0,68	0,02	-0,41	-0,04	-3,65	0,00	25	12,00	0,68	-0,02	0,41	-0,03	1,77	0,00	0,00
26	15,00	0,14	0,04	1,04	-1,37	0,15	0,00	26	12,00	-0,14	-0,04	-1,04	1,26	0,24	0,00	0,00
27	15,00	1,21	5,43	10,93	-10,55	1,77	0,00	27	12,00	-1,21	-5,43	-10,93	-4,34	1,55	0,00	0,00
28	15,00	-1,20	14,00	7,17	-27,72	-1,61	0,00	28	12,00	1,20	-14,00	-7,17	-10,64	-1,67	0,00	0,00
29	15,00	-0,22	13,71	-2,55	-28,29	-0,35	-0,01	29	12,00	0,22	-13,71	2,55	-9,28	-0,25	0,01	0,01
30	15,00	0,41	6,76	9,19	-14,01	0,39	0,00	30	12,00	-0,41	-6,76	-9,19	-4,52	0,73	0,00	0,00
31	15,00	0,12	3,94	6,71	-9,69	0,18	-0,01	31	12,00	-0,12	-3,94	-6,71	-1,10	0,14	0,01	0,01
32	15,00	0,17	-2,21	5,67	-15,45	0,19	0,00	32	12,00	-0,17	2,21	-5,67	21,51	0,27	0,00	0,00
33	15,00	-0,11	-2,35	6,22	-15,16	-0,11	0,00	33	12,00	0,11	2,35	-6,22	21,59	-0,19	0,00	0,00
34	15,00	0,31	-0,67	0,49	1,09	0,23	0,00	34	12,00	-0,31	0,67	-0,49	0,74	0,61	0,00	0,00
35	15,00	-0,06	-0,75	2,15	-1,23	-0,01	0,00	35	12,00	0,06	0,75	-2,15	3,27	-0,14	0,00	0,00
36	15,00	-0,99	0,05	3,13	-0,09	-4,24	0,00	36	12,00	0,99	-0,05	-3,13	-0,06	1,55	0,00	0,00
37	15,00	0,11	-0,66	2,20	-1,43	0,09	0,00	37	12,00	-0,11	0,66	-2,20	3,23	0,23	0,00	0,00
38	15,00	0,11	0,82	-0,69	-1,35	-0,17	0,00	38	12,00	-0,11	-0,82	0,69	-0,90	0,46	0,00	0,00
39	15,00	0,20	-2,62	6,29	-14,70	0,24	0,00	39	12,00	-0,20	2,62	-6,29	21,89	0,30	0,00	0,00
40	15,00	-0,12	-2,61	5,80	-14,76	-0,11	0,00	40	12,00	0,12	2,61	-5,80	21,92	-0,20	0,00	0,

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD02: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
10	15,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,03	11	15,00	0,00	-0,10	0,00	-0,29	0,00	-0,03
4	15,00	0,00	0,44	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,10	5	15,00	0,00	-0,44	0,00	-0,90	0,00	-0,10
5	15,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,36	0,00	-0,15	6	15,00	0,00	0,22	0,00	0,27	0,00	0,15
6	15,00	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,16	7	15,00	0,00	-0,18	0,00	-0,28	0,00	-0,16
7	15,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,96	0,00	-0,09	8	15,00	0,00	0,47	0,00	0,89	0,00	0,09
61	15,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	0,29	0,00	2,37	57	15,00	0,00	0,82	0,00	0,78	0,00	-2,37
57	15,00	0,00	0,34	0,00	0,00	-0,86	0,00	-0,73	63	15,00	0,00	-0,34	0,00	-0,68	0,00	0,73
76	15,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,75	0,00	0,77	82	15,00	0,00	0,38	0,00	0,95	0,00	-0,77
82	15,00	0,00	0,89	0,00	0,00	-0,84	0,00	-2,61	85	15,00	0,00	-0,89	0,00	-0,33	0,00	2,61
63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	76	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03
66	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	67	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,02
74	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	75	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02
58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	-0,71	64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,71
62	15,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,31	58	15,00	0,00	0,45	0,00	0,37	0,00	-3,31
79	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,80	83	15,00	0,00	0,01	0,00	0,21	0,00	-0,80
83	15,00	0,00	0,42	0,00	0,00	-0,25	0,00	-3,54	86	15,00	0,00	-0,42	0,00	-0,31	0,00	3,54
21	15,00	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,93	59	15,00	0,00	-0,67	0,00	-0,23	0,00	-0,93
59	15,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,72	22	15,00	0,00	0,18	0,00	0,56	0,00	0,72
28	15,00	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,77	84	15,00	0,00	-0,26	0,00	-0,28	0,00	-0,77
84	15,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,29	0,00	-1,02	29	15,00	0,00	0,62	0,00	0,42	0,00	1,02
30	15,00	0,00	0,54	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,81	60	15,00	0,00	-0,54	0,00	-0,40	0,00	-0,81
60	15,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,45	0,00	-0,11	31	15,00	0,00	0,23	0,00	0,52	0,00	0,11
41	15,00	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,15	81	15,00	0,00	-0,29	0,00	-0,55	0,00	-0,15
81	15,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,44	0,00	-0,89	42	15,00	0,00	0,54	0,00	0,21	0,00	0,89
31	15,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,20	32	15,00	0,00	-0,15	0,00	-0,37	0,00	-0,20
33	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,29	0,00	0,12	34	15,00	0,00	0,12	0,00	0,21	0,00	-0,12
40	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,27	0,00	-0,20	41	15,00	0,00	0,11	0,00	0,22	0,00	0,20
38	15,00	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	39	15,00	0,00	-0,18	0,00	-0,43	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	33	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
34	15,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	0,87	0,00	-0,23	35	15,00	0,00	0,84	0,00	1,14	0,00	0,23
35	15,00	0,00	1,31	0,00	0,00	-1,09	0,00	-1,16	71	15,00	0,00	-1,31	0,00	-0,81	0,00	1,16
36	15,00	0,00	0,61	0,00	0,00	-0,70	0,00	-0,30	73	15,00	0,00	-0,61	0,00	-0,92	0,00	0,30
37	15,00	0,00	0,88	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,03	38	15,00	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,00	-0,03
71	15,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,75	0,00	0,31	36	15,00	0,00	0,51	0,00	0,61	0,00	-0,31
73	15,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	0,87	0,00	1,18	37	15,00	0,00	1,33	0,00	1,05	0,00	-1,18
14	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	15	15,00	0,00	0,03	0,00	0,15	0,00	-0,76
17	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,15	0,00	-0,77	18	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,77
15	15,00	0,00	0,71	0,00	0,00	-0,89	0,00	-0,15	16	15,00	0,00	-0,71	0,00	-0,99	0,00	0,15
16	15,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,99	0,00	0,16	17	15,00	0,00	0,71	0,00	0,90	0,00	-0,16
23	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,72	0,00	1,54	24	15,00	0,00	0,08	0,00	0,92	0,00	-1,54
24	15,00	0,00	1,12	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,17	70	15,00	0,00	-1,12	0,00	-0,94	0,00	-0,17
25	15,00	0,00	0,82	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,23	72	15,00	0,00	-0,82	0,00	-1,03	0,00	-0,23
26	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,93	0,00	-1,56	27	15,00	0,00	0,07	0,00	1,09	0,00	1,56
70	15,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	0,98	0,00	-0,20	25	15,00	0,00	0,79	0,00	1,18	0,00	0,20
72	15,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	0,98	0,00	-0,16	26	15,00	0,00	1,11	0,00	0,63	0,00	0,16
45	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,13	0,00	0,01	49	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,17	0,00	-0,01
52	15,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	56	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,20	0,00	0,00
22	15,00	0,00	0,87	0,00	0,00	-2,16	0,00	0,44	44	15,00	0,00	-0,87	0,00	-2,84	0,00	-0,44
48	15,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	2,07	0,00	-0,35	23	15,00	0,00	0,53	0,00	1,13	0,00	0,35
27	15,00	0,00	0,50	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,35	51	15,00	0,00	-0,50	0,00	-2,05	0,00	-0,35
55	15,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	2,88	0,00	-0,42	28	15,00	0,00	0,87	0,00	2,13	0,00	0,42
1	15,00	0,00	-6,73	0,00	0,00	12,93	0,00	0,10	61	15,00	0,00	6,73	0,00	6,27	0,00	-0,10
12	15,00	0,00	-6,07	0,00	0,00	11,10	0,00	0,16	62	15,00	0,00	6,07	0,00	-0,84	0,00	-0,16
21	15,00	0,00	-8,65	0,00	0,00	13,67	0,00	0,05	30	15,00	0,00	8,65	0,00	13,56	0,00	-0,05
61	15,00	0,00	-5,91	0,00	0,00	-3,90	0,00	-0,18	12	15,00	0,00	5,91	0,00	10,76	0,00	0,18
2	15,00	0,00	-14,06	0,00	0,00	24,86	0,00	-0,27	63	15,00	0,00	14,06	0,00	8,88	0,00	0,27
13	15,00	0,00	-11,30	0,00	0,00	16,87	0,00	-0,17	64	15,00	0,00	11,30	0,00	1,66	0,00	0,17
63	15,00	0,00	-12,19	0,00	0,00	-7,26	0,00	0,24	13	15,00	0,00	12,19	0,00	18,96	0,00	-0,24
64	15,00	0,00	-7,17	0,00	0,00	2,59	0,00	-0,49	65	15,00	0,00	7,17	0,00	8,13	0,00	0,49
22	15,00	0,00	-5,72	0,00	0,00	8,78	0,00	0,20	31	15,00	0,00	5,72	0,00	10,22	0,00	-0,20
3	15,00	0,00	-10,52	0,00	0,00	22,31	0,00	0,01	66	15,00	0,00	10,52	0,00	2,92	0,00	-0,01
66	15,00	0,00	-5,23	0,00	0,00	1,55	0,00	0,01	46	15,00	0,00	5,23	0,00	13,62	0,00	-0,01
32	15,00	0,00	0,91	0,00	0,00	-2,38	0,00	0,00	45	15,00	0,00	-0,91	0,00	-2,28	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,91	0,00	0,00	-2,39	0,00	0,00	49	15,00	0,00	-0,91	0,00	-2,29	0,00	0,00
4	15,00	0,00	-12,22	0,00	0,00	22,09	0,00	0,13	67	15,00	0,00	12,22	0,00	7,23	0,00	-0,13
67	15,00	0,00	-9,40	0,00	0,00	-5,21	0,00	0,02	14	15,00	0,00	9,40	0,00	15,28	0,00	-0,02
14	15,00	0,00	-8,40	0,00	0,00	13,08	0,00	0,81	68	15,00	0,00	8,40	0,00	4,69	0,00	-0,81
68	15,00	0,00	-5,20	0,00	0,00	-0,77	0,00	1,23	69	15,00	0,00	5,20	0,00	7,72	0,00	-1,23
69	15,00	0,00	-9,38	0,00	0,00	-5,82	0,00	1,73	23	15,00	0,00	9,38	0,00	10,41	0,00	-1,73
71	15,00	0,00	1,30	0,00	0,00	-2,40	0,00	-0,01	70	15,00	0,00	-1,30	0,00	-2,58	0,00	0,01
73	15,00	0,00	1,31	0,00	0,00	-2,41	0,00	0,01	72	15,00	0,00	-1,31	0,00	-2,59	0,00	-0,01
36	15,00	0,00	2,02	0,00	0,00	-3,29	0,00	0,00	25	15,00	0,00	-2,02	0,00	-3,32	0,00	0,00
8	15,00	0,00	-12,05	0,00	0,00	22,10	0,00	-0,13	74	15,00	0,00	12,05	0,00	6,81	0,00	0,13
74	15,00	0,00	-10,13	0,00	0,00	-4,82	0,00	-0,05	18	15,00	0,00	10,13	0,00	15,81	0,00	0,05
18	15,00	0,00	-8,88	0,00	0,00	13,17	0,00	-0,46	77	15,00	0,00	8,88	0,00	4,21	0,00	0,46
77	15,00	0,00	-4,79	0,00												

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MODO2: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
10	15,00	0,00	-14,82	0,00	26,08	0,00	0,26	76	15,00	0,00	14,82	0,00	9,49	0,00	-0,26	-0,26
19	15,00	0,00	-11,12	0,00	17,44	0,00	0,24	79	15,00	0,00	11,12	0,00	0,79	0,00	-0,24	-0,24
76	15,00	0,00	-12,59	0,00	-7,68	0,00	-0,49	19	15,00	0,00	12,59	0,00	19,76	0,00	0,49	0,49
79	15,00	0,00	-8,57	0,00	3,69	0,00	0,57	80	15,00	0,00	8,57	0,00	13,03	0,00	-0,57	-0,57
80	15,00	0,00	-12,06	0,00	-11,42	0,00	1,80	28	15,00	0,00	12,06	0,00	15,76	0,00	-1,80	-1,80
28	15,00	0,00	-6,02	0,00	9,26	0,00	-0,24	41	15,00	0,00	6,02	0,00	10,71	0,00	0,24	0,24
11	15,00	0,00	-7,37	0,00	14,25	0,00	-0,11	85	15,00	0,00	7,37	0,00	6,75	0,00	0,11	0,11
20	15,00	0,00	-6,40	0,00	11,75	0,00	-0,13	86	15,00	0,00	6,40	0,00	-0,61	0,00	0,13	0,13
29	15,00	0,00	-9,15	0,00	14,47	0,00	-0,04	42	15,00	0,00	9,15	0,00	14,36	0,00	0,04	0,04
85	15,00	0,00	-6,48	0,00	-4,15	0,00	0,22	20	15,00	0,00	6,48	0,00	11,66	0,00	-0,22	-0,22
86	15,00	0,00	-5,98	0,00	4,15	0,00	0,17	29	15,00	0,00	5,98	0,00	12,36	0,00	-0,17	-0,17
65	15,00	0,00	-12,25	0,00	-5,79	0,00	-1,21	22	15,00	0,00	12,25	0,00	15,52	0,00	1,21	1,21
62	15,00	0,00	-5,63	0,00	4,14	0,00	-0,16	21	15,00	0,00	5,63	0,00	11,67	0,00	0,16	0,16
15	18,00	0,06	4,47	-3,69	-11,05	-0,04	0,00	15	15,00	-0,06	-4,47	3,69	0,33	0,18	0,00	0,00
17	18,00	-0,06	4,54	-3,71	-11,13	0,05	0,00	17	15,00	0,06	-4,54	3,71	0,24	-0,18	0,00	0,00
31	18,00	0,07	1,00	0,60	-1,66	0,10	0,00	31	15,00	-0,07	-1,00	-0,60	-1,10	0,09	0,00	0,00
32	18,00	0,48	0,19	4,87	-12,13	0,71	-0,01	32	15,00	-0,48	-0,19	-4,87	11,64	0,49	0,01	0,01
33	18,00	-0,41	0,33	5,46	-12,46	-0,63	-0,01	33	15,00	0,41	-0,33	-5,46	11,63	-0,40	0,01	0,01
34	18,00	-0,04	1,07	1,22	-2,20	-0,04	0,00	34	15,00	0,04	-1,07	-1,22	-0,76	-0,08	0,00	0,00
39	18,00	0,43	0,44	5,52	-11,98	0,61	-0,01	39	15,00	-0,43	-0,44	-5,52	10,89	0,46	0,01	0,01
40	18,00	-0,44	0,45	4,97	-11,85	-0,68	-0,01	40	15,00	0,44	-0,45	-4,97	10,74	-0,42	0,01	0,01
41	18,00	-0,03	1,13	0,75	-1,86	-0,05	0,00	41	15,00	0,03	-1,13	-0,75	-1,26	-0,04	0,00	0,00
57	18,00	0,03	1,92	-1,17	-2,21	0,05	0,00	57	15,00	-0,03	-1,92	1,17	-3,10	0,02	0,00	0,00
58	18,00	-0,05	2,86	-0,45	-3,87	-0,02	0,00	58	15,00	0,05	-2,86	0,45	-4,03	-0,11	0,00	0,00
59	18,00	0,04	1,74	0,85	-3,16	0,02	0,00	59	15,00	-0,04	-1,74	-0,85	-1,64	0,09	0,00	0,00
60	18,00	-0,01	0,96	0,78	-1,71	-0,02	0,00	60	15,00	0,01	-0,96	-0,78	-0,93	-0,02	0,00	0,00
63	18,00	0,13	2,87	-1,52	-3,07	0,17	0,00	63	15,00	-0,13	-2,87	1,52	-4,85	0,18	0,00	0,00
64	18,00	0,27	4,40	-4,13	-5,81	0,42	0,00	64	15,00	-0,27	-4,40	4,13	-6,33	0,34	0,00	0,00
65	18,00	0,33	3,84	5,09	-5,25	0,46	0,00	65	15,00	-0,33	-3,84	-5,09	-5,36	0,43	0,00	0,00
66	18,00	0,00	4,45	-5,28	-5,50	0,00	0,00	66	15,00	0,00	-4,45	5,28	-6,78	-0,01	0,00	0,00
67	18,00	-0,09	3,28	-2,83	-3,72	-0,18	0,00	67	15,00	0,09	-3,28	2,83	-5,34	-0,08	0,00	0,00
68	18,00	-0,35	4,12	-3,20	-5,46	-0,43	0,00	68	15,00	0,35	-4,12	3,20	-5,90	-0,54	0,00	0,00
69	18,00	-0,44	3,06	4,18	-4,27	-0,51	0,00	69	15,00	0,44	-3,06	-4,18	-4,19	-0,71	0,00	0,00
70	18,00	0,00	3,57	3,21	-5,40	0,04	0,00	70	15,00	0,00	-3,57	-3,21	-3,16	-0,03	0,00	0,00
71	18,00	0,06	0,91	0,51	-1,38	0,06	0,00	71	15,00	-0,06	-0,91	-0,51	-1,12	0,10	0,00	0,00
72	18,00	0,01	3,60	3,23	-5,45	-0,03	0,00	72	15,00	-0,01	-3,60	-3,23	-3,19	0,06	0,00	0,00
73	18,00	0,04	0,89	0,62	-1,34	0,10	0,00	73	15,00	-0,04	-0,89	-0,62	-1,11	0,02	0,00	0,00
74	18,00	0,03	3,24	-1,92	-3,58	0,07	0,00	74	15,00	-0,03	-3,24	1,92	-5,37	0,02	0,00	0,00
75	18,00	-0,01	4,47	-4,83	-5,44	-0,02	0,00	75	15,00	0,01	-4,47	4,83	-6,89	-0,02	0,00	0,00
76	18,00	-0,06	3,11	-1,85	-3,39	-0,04	0,00	76	15,00	0,06	-3,11	1,85	-5,19	-0,12	0,00	0,00
77	18,00	0,25	4,17	-4,09	-5,52	0,33	0,00	77	15,00	-0,25	-4,17	4,09	-5,99	0,35	0,00	0,00
78	18,00	0,35	3,16	5,57	-4,41	0,41	0,00	78	15,00	-0,35	-3,16	-5,57	-4,32	0,56	0,00	0,00
79	18,00	-0,16	4,54	-2,53	-5,90	-0,22	0,00	79	15,00	0,16	-4,54	2,53	-6,64	-0,22	0,00	0,00
80	18,00	-0,30	3,52	3,49	-5,01	-0,39	0,00	80	15,00	0,30	-3,52	-3,49	-4,70	-0,43	0,00	0,00
81	18,00	0,04	1,05	0,84	-1,86	0,05	0,00	81	15,00	-0,04	-1,05	-0,84	-1,04	0,08	0,00	0,00
82	18,00	-0,04	2,10	-1,27	-2,42	-0,07	0,00	82	15,00	0,04	-2,10	1,27	-3,37	-0,04	0,00	0,00
83	18,00	0,04	3,09	-0,44	-4,18	0,01	0,00	83	15,00	-0,04	-3,09	0,44	-4,34	0,10	0,00	0,00
84	18,00	-0,02	1,88	0,88	-3,40	-0,02	0,00	84	15,00	0,02	-1,88	-0,88	-1,79	-0,05	0,00	0,00
57	18,00	0,00	-1,19	0,00	2,46	0,00	0,01	58	18,00	0,00	1,19	0,00	1,59	0,00	-0,01	-0,01
59	18,00	0,00	-0,79	0,00	1,06	0,00	0,00	60	18,00	0,00	0,79	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
58	18,00	0,00	-1,64	0,00	2,54	0,00	0,03	59	18,00	0,00	1,64	0,00	2,16	0,00	-0,03	-0,03
82	18,00	0,00	-1,31	0,00	2,69	0,00	0,00	83	18,00	0,00	1,31	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00
83	18,00	0,00	-1,75	0,00	2,69	0,00	-0,02	84	18,00	0,00	1,75	0,00	2,30	0,00	0,02	0,02
84	18,00	0,00	-0,87	0,00	1,16	0,00	0,00	81	18,00	0,00	0,87	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00
63	18,00	0,00	-1,51	0,00	3,51	0,00	-0,09	64	18,00	0,00	1,51	0,00	1,64	0,00	0,09	0,09
64	18,00	0,00	-5,64	0,00	4,11	0,00	0,00	65	18,00	0,00	5,64	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00
65	18,00	0,00	-0,56	0,00	0,92	0,00	0,07	31	18,00	0,00	0,56	0,00	1,88	0,00	-0,07	-0,07
45	18,00	0,00	0,01	0,00	0,29	0,00	0,00	49	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00
66	18,00	0,00	-5,25	0,00	5,87	0,00	0,03	119	18,00	0,00	5,25	0,00	4,76	0,00	-0,03	-0,03
67	18,00	0,00	-2,76	0,00	4,08	0,00	-0,01	14	18,00	0,00	2,76	0,00	-0,47	0,00	0,01	0,01
68	18,00	0,00	-5,10	0,00	2,95	0,00	0,05	69	18,00	0,00	5,10	0,00	3,87	0,00	-0,05	-0,05
69	18,00	0,00	-1,15	0,00	2,16	0,00	-0,14	121	18,00	0,00	1,15	0,00	0,21	0,00	0,14	0,14
74	18,00	0,00	-1,85	0,00	4,05	0,00	0,19	18	18,00	0,00	1,85	0,00	-1,39	0,00	-0,19	-0,19
77	18,00	0,00	-5,73	0,00	3,09	0,00	-0,18	114	18,00	0,00	5,73	0,00	-1,32	0,00	0,18	0,18
78	18,00	0,00	-0,36	0,00	0,19	0,00	0,24	27	18,00	0,00	0,36	0,00	0,09	0,00	-0,24	-0,24
71	18,00	0,00	0,56	0,00	-1,45	0,00	0,01	70	18,00	0,00	-0,56	0,00	-0,68	0,00	-0,01	-0,01
70	18,00	0,00	3,77	0,00	-6,21	0,00	-0,01	15	18,00	0,00	-3,77	0,00	-11,91	0,00	0,01	0,01
72	18,00	0,00	3,80	0,00	-6,25	0,00	0,02	17	18,00	0,00	-3,80	0,00	-12,01	0,00	-0,02	-0,02
73	18,00	0,00	0,57	0,00	-1,48	0,00	-0,03	72	18,00	0,00	-0,57	0,00	-0,70	0,00	0,03	0,03
75	18,00	0,00	-4,79	0,00	5,89	0,00	0,00	108	18,00	0,00	4,79	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00
76	18,00	0,00	-1,84	0,00	3,84	0,00	-0,09	19	18,00	0,00	1,84	0,00	-1,34	0,00	0,09	0,09
79	18,00	0,00	-4,19	0,00	4,12	0,00	0,06	80	18,00	0,00	4,19	0,00	4,01	0,00	-0,06	-0,06
80	18,00	0,00	-0,70	0,00	1,09	0,00	-0,05	41	18,00	0,00	0,70	0,00	2,10	0,00	0,05	0,05
45	18,00	0,00	-4,12	0,00	9,86	0,00	-0,01	32	18,00	0,00	4,12	0,00	11,22	0,00	0,01	0,01
49	18,00	0,00	-4,22	0,00	9,95	0,00	-0,10	122	18,00	0,00	4,22	0,00	4,48	0,00	0,10	0,10
52	18,00	0,00	-4,34	0,00	10,31	0,00	0,12	117	18,00	0,00	4,34	0,00	4,54	0,00	-0,12	-0,12
56	18,00															

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD02: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
32	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	98	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,05
33	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,08	0,00	0,11	99	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,00	-0,11
34	18,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,05	100	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,07	0,00	-0,05
102	18,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,08	71	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,08
109	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,11	73	18,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,11
38	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,07	104	18,00	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,07
91	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	74	18,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	-0,04
17	18,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,18	96	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,01	0,00	-0,18
15	18,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,17	95	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,02	0,00	0,17
41	18,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	107	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,02	0,00	0,00
93	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,17	76	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,17
40	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	106	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,04
39	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,07	105	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	-0,07
39	18,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	40	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,20	0,00	0,00
81	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	110	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
94	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	82	18,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,09
92	18,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	75	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,09	0,00	0,03
90	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	67	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02
87	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	88	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
88	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,03	89	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,03
89	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,02	90	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,02
67	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,20	0,00	0,02	95	18,00	0,00	0,08	0,00	0,17	0,00	-0,02
96	18,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,01	74	18,00	0,00	-0,09	0,00	-0,22	0,00	0,01
91	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	92	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,02
92	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,03	93	18,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	-0,03
93	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
97	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,02	98	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	-0,02
101	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
99	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,04	100	18,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,04
100	18,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,03	102	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	-0,03
104	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,06	105	18,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	-0,06
109	18,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,11	0,00	-0,04	104	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,14	0,00	0,04
106	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,03	107	18,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,03
107	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	110	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
119	18,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-4,28	0,00	-0,05	46	18,00	0,00	1,12	0,00	5,09	0,00	0,05
122	18,00	0,00	-4,69	0,00	0,00	-3,60	0,00	0,26	33	18,00	0,00	4,69	0,00	11,56	0,00	-0,26
121	18,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	34	18,00	0,00	1,12	0,00	2,47	0,00	0,00
122	18,00	0,00	0,47	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,83	120	18,00	0,00	-0,47	0,00	-0,55	0,00	-0,83
120	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,40	121	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,15	0,00	0,40
118	18,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,53	0,00	-0,31	116	18,00	0,00	0,18	0,00	-0,08	0,00	0,31
116	18,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,31	117	18,00	0,00	0,18	0,00	0,40	0,00	0,31
27	18,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,24	118	18,00	0,00	0,36	0,00	0,51	0,00	-0,24
118	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,07	38	18,00	0,00	0,08	0,00	-0,01	0,00	0,07
117	18,00	0,00	-4,53	0,00	0,00	-4,19	0,00	-0,25	39	18,00	0,00	4,53	0,00	11,86	0,00	0,25
108	18,00	0,00	-5,18	0,00	0,00	-2,56	0,00	-0,01	53	18,00	0,00	5,18	0,00	6,71	0,00	0,01
114	18,00	0,00	-5,93	0,00	0,00	1,32	0,00	0,05	78	18,00	0,00	5,93	0,00	4,00	0,00	-0,05
18	18,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	1,39	0,00	0,19	112	18,00	0,00	1,85	0,00	-0,17	0,00	-0,19
112	18,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,34	77	18,00	0,00	1,64	0,00	2,30	0,00	0,34
19	18,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	1,34	0,00	-0,09	113	18,00	0,00	1,84	0,00	0,03	0,00	0,09
113	18,00	0,00	-1,66	0,00	0,00	0,18	0,00	0,37	79	18,00	0,00	1,66	0,00	1,98	0,00	-0,37
114	18,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,21	115	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,04	0,00	-0,21
115	18,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,21	52	18,00	0,00	-0,10	0,00	-0,28	0,00	-0,21
112	18,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,52	0,00	0,24	103	18,00	0,00	0,21	0,00	0,41	0,00	-0,24
103	18,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,23	0,00	-0,79	108	18,00	0,00	0,20	0,00	0,46	0,00	0,79
108	18,00	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,81	111	18,00	0,00	-0,20	0,00	0,22	0,00	-0,81
111	18,00	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,37	0,00	-0,21	113	18,00	0,00	-0,18	0,00	-0,45	0,00	0,21
14	18,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	2,05	0,00	0,05	68	18,00	0,00	1,90	0,00	2,41	0,00	-0,05
14	21,00	0,07	1,31	-0,86	0,00	-1,44	0,19	0,00	14	18,00	-0,07	-1,31	0,86	-2,16	0,01	0,00
32	21,00	0,25	1,42	0,73	0,00	-2,02	0,22	-0,01	32	18,00	-0,25	-1,42	-0,73	-1,89	0,46	0,01
33	21,00	-0,18	1,63	0,87	0,00	-2,17	-0,11	-0,01	33	18,00	0,18	-1,63	-0,87	-2,31	-0,38	0,01
39	21,00	0,17	1,83	0,91	0,00	-2,22	0,13	-0,01	39	18,00	-0,17	-1,83	-0,91	-2,81	0,35	0,01
40	21,00	-0,23	1,75	0,73	0,00	-2,08	-0,18	-0,01	40	18,00	0,23	-1,75	-0,73	-2,75	-0,44	0,01
69	21,00	0,24	1,36	0,22	0,00	-1,72	0,51	0,00	69	18,00	-0,24	-1,36	-0,22	-2,01	0,16	0,00
103	21,00	-0,10	0,34	-0,01	0,00	0,09	-0,04	0,00	103	18,00	0,10	-0,34	0,01	-1,03	-0,23	0,00
111	21,00	0,08	0,34	0,01	0,00	0,08	0,02	0,00	111	18,00	-0,08	-0,34	-0,01	-1,02	0,20	0,00
114	21,00	0,17	0,51	0,10	0,00	0,04	0,20	0,00	114	18,00	-0,17	-0,51	-0,10	-1,44	0,27	0,00
118	21,00	-0,15	0,44	-0,09	0,00	-0,12	-0,22	0,00	118	18,00	0,15	-0,44	0,09	-1,08	-0,18	0,00
119	21,00	0,12	0,65	-4,13	0,00	-0,82	0,24	0,00	119	18,00	-0,12	-0,65	4,13	-0,96	0,08	0,00
120	21,00	0,45	0,77	0,44	0,00	-0,88	0,68	0,00	120	18,00	-0,45	-0,77	-0,44	-1,23	0,55	0,00
45	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	49	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,07	0,00	0,00
52	21,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,04	14	21,00	0,00	-0,10	0,00	-0,28	0,00	-0,04
14	21,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	1,59	0,00	-0,02	69	21,00	0,00	0,76	0,00	1,45	0,00	0,02
119	21,00	0,00	-4,23	0,00	0,00	0,67	0,00	0,04	46	21,00	0,00	4,23	0,00	2,40	0,00	-0,04
32	21,00	0,00	0,71	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	45	21,00	0,00	-0,71	0,00	-1,76	0,00	0,00
33	21,00	0,00	0,89	0,00	0,00	-1,95	0,00	0,10	122	21,00	0,00	-0,89	0,00	0,45	0,00	-0,10
122	21,00	0,00	0,79	0,00	0,00	-0,86	0,00	-0,05	49	21,00	0,00	-0,79	0,00	-1,86	0,00	0,05

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD02: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
115	21,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,09	52	21,00	0,00	-0,10	0,00	-0,24	0,00	0,09
116	21,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,23	117	21,00	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	0,23
118	21,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,23	116	21,00	0,00	0,09	0,00	-0,03	0,00	0,23
40	21,00	0,00	0,75	0,00	0,00	-1,99	0,00	0,00	56	21,00	0,00	-0,75	0,00	-1,86	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,88	0,00	0,00	-2,05	0,00	-0,10	117	21,00	0,00	-0,88	0,00	0,56	0,00	0,10
117	21,00	0,00	0,79	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,06	52	21,00	0,00	-0,79	0,00	-1,90	0,00	-0,06

CARATT.: SISMA 90°: MOD03: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
1	3,00	0,02	0,20	-0,61	0,27	-0,01	0,01	1	0,00	-0,02	-0,20	0,61	-0,83	0,06	-0,01	-0,01
2	3,00	0,02	0,29	-0,88	0,54	0,00	0,01	2	0,00	-0,02	-0,29	0,88	-1,34	0,06	-0,01	-0,01
3	3,00	0,02	0,20	-0,35	0,39	0,00	0,01	3	0,00	-0,02	-0,20	0,35	-0,93	0,06	-0,01	-0,01
4	3,00	0,03	0,11	-0,17	0,23	0,02	0,01	4	0,00	-0,03	-0,11	0,17	-0,53	0,07	-0,01	-0,01
5	3,00	0,06	0,00	0,06	0,01	0,01	0,00	5	0,00	-0,06	0,00	-0,06	-0,01	0,15	0,00	0,00
6	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
7	3,00	0,06	0,00	-0,06	-0,01	0,01	0,00	7	0,00	-0,06	0,00	0,06	0,01	0,15	0,00	0,00
8	3,00	0,03	-0,10	0,15	-0,22	0,02	0,01	8	0,00	-0,03	0,10	-0,15	0,50	0,07	-0,01	-0,01
9	3,00	0,02	-0,19	0,34	-0,37	0,00	0,01	9	0,00	-0,02	0,19	-0,34	0,90	0,06	-0,01	-0,01
10	3,00	0,02	-0,28	0,86	-0,52	0,00	0,01	10	0,00	-0,02	0,28	-0,86	1,30	0,06	-0,01	-0,01
11	3,00	0,02	-0,20	0,60	-0,26	-0,01	0,01	11	0,00	-0,02	0,20	-0,60	0,81	0,06	-0,01	-0,01
12	3,00	0,01	0,25	0,01	0,19	-0,01	0,01	12	0,00	-0,01	-0,25	-0,01	-0,87	0,03	-0,01	-0,01
13	3,00	0,01	0,25	0,30	0,23	-0,01	0,01	13	0,00	-0,01	-0,25	-0,30	-0,92	0,03	-0,01	-0,01
14	3,00	0,01	0,05	0,15	0,00	0,00	0,00	14	0,00	-0,01	-0,05	-0,15	-0,14	0,01	0,00	0,00
15	3,00	0,01	0,02	0,03	0,05	0,01	0,00	15	0,00	-0,01	-0,02	-0,03	-0,10	0,02	0,00	0,00
16	3,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	16	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
17	3,00	0,01	-0,01	-0,02	-0,04	0,01	0,00	17	0,00	-0,01	0,01	0,02	0,08	0,02	0,00	0,00
18	3,00	0,01	-0,05	-0,14	0,00	0,00	0,00	18	0,00	-0,01	0,05	0,14	0,13	0,01	0,00	0,00
19	3,00	0,01	-0,24	-0,30	-0,22	-0,01	0,01	19	0,00	-0,01	0,24	0,30	0,89	0,03	-0,01	-0,01
20	3,00	0,01	-0,24	-0,02	-0,18	-0,01	0,01	20	0,00	-0,01	0,24	0,02	0,85	0,03	-0,01	-0,01
21	3,00	0,00	0,28	-0,37	0,13	0,01	0,01	21	0,00	0,00	-0,28	0,37	-0,90	-0,01	-0,01	-0,01
22	3,00	0,01	0,17	0,21	0,03	0,03	0,00	22	0,00	-0,01	-0,17	-0,21	-0,49	0,01	0,00	0,00
23	3,00	-0,01	0,03	0,17	0,02	-0,01	0,00	23	0,00	0,01	-0,03	-0,17	-0,09	-0,01	0,00	0,00
24	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	24	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00
25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00
27	3,00	-0,01	-0,02	-0,16	-0,02	-0,01	0,00	27	0,00	0,01	0,02	0,16	0,09	-0,01	0,00	0,00
28	3,00	0,01	-0,16	-0,20	-0,03	0,03	0,00	28	0,00	-0,01	0,16	0,20	0,47	0,01	0,00	0,00
29	3,00	0,00	-0,27	0,36	-0,13	0,00	0,01	29	0,00	0,00	0,27	-0,36	0,88	-0,01	-0,01	-0,01
30	3,00	-0,01	0,20	1,01	0,18	-0,01	0,00	30	0,00	0,01	-0,20	-1,01	-0,74	-0,03	0,00	0,00
31	3,00	-0,01	0,12	0,47	0,12	0,00	0,00	31	0,00	0,01	-0,12	-0,47	-0,44	-0,04	0,00	0,00
32	3,00	-0,01	0,28	0,11	0,89	-0,01	0,00	32	0,00	0,01	-0,28	-0,11	-1,65	-0,03	0,00	0,00
33	3,00	-0,02	0,23	0,12	0,73	-0,02	0,00	33	0,00	0,02	-0,23	-0,12	-1,35	-0,03	0,00	0,00
34	3,00	0,00	-0,04	-0,13	0,00	0,01	0,00	34	0,00	0,00	0,04	0,13	0,11	-0,02	0,00	0,00
35	3,00	-0,02	0,01	0,17	0,03	-0,03	0,00	35	0,00	0,02	-0,01	-0,17	-0,07	-0,03	0,00	0,00
36	3,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	36	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00	0,00
37	3,00	-0,02	-0,01	-0,17	-0,03	-0,03	0,00	37	0,00	0,02	0,01	0,17	0,06	-0,03	0,00	0,00
38	3,00	0,00	-0,04	0,13	0,00	-0,01	0,00	38	0,00	0,00	0,04	-0,13	0,11	0,02	0,00	0,00
39	3,00	-0,02	-0,22	-0,12	-0,69	-0,02	0,00	39	0,00	0,02	0,22	0,12	1,29	-0,03	0,00	0,00
40	3,00	-0,01	-0,27	-0,11	-0,86	-0,01	0,00	40	0,00	0,01	0,27	0,11	1,59	-0,03	0,00	0,00
41	3,00	-0,01	-0,12	-0,46	-0,12	0,00	0,00	41	0,00	0,01	0,12	0,46	0,43	-0,04	0,00	0,00
42	3,00	-0,01	-0,20	-0,99	-0,18	-0,01	0,00	42	0,00	0,01	0,20	0,99	0,72	-0,03	0,00	0,00
1	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	2	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
2	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	3	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	4	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
8	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	9	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
9	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	10	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
10	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	11	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
4	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	5	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
5	3,00	0,00	0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00	6	3,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
6	3,00	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	0,00	7	3,00	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
7	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	8	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
14	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	15	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
17	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	18	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
15	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	16	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
16	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	17	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
31	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
40	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
41	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
33	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
38	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01	39	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01
32	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
39	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
34	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	-0,01	35	3,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,01
35	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	36	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01
36	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	37	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,0	

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MODO3: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
21	3,00	0,00	-0,21	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,21	0,00	0,33	0,00	0,00
2	3,00	0,00	-0,15	0,00	0,27	0,00	-0,01	0,00	13	3,00	0,00	0,15	0,00	0,27	0,00	0,01
13	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,17	0,00	-0,01	0,00	22	3,00	0,00	0,07	0,00	0,16	0,00	0,01
22	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00
3	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,18	0,00	-0,01	0,00	46	3,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,01
45	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
49	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	-0,01	0,00	44	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01
48	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	23	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
27	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	51	3,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
55	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	28	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01
4	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
14	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
18	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
8	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
9	3,00	0,00	0,06	0,00	-0,17	0,00	-0,01	0,00	53	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	0,01
10	3,00	0,00	0,14	0,00	-0,26	0,00	-0,01	0,00	19	3,00	0,00	-0,14	0,00	-0,26	0,00	0,01
19	3,00	0,00	0,07	0,00	-0,16	0,00	-0,01	0,00	28	3,00	0,00	-0,07	0,00	-0,16	0,00	0,01
28	3,00	0,00	0,10	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	-0,10	0,00	-0,16	0,00	0,00
11	3,00	0,00	0,12	0,00	-0,25	0,00	-0,01	0,00	20	3,00	0,00	-0,12	0,00	-0,25	0,00	0,01
20	3,00	0,00	0,10	0,00	-0,22	0,00	-0,01	0,00	29	3,00	0,00	-0,10	0,00	-0,21	0,00	0,01
29	3,00	0,00	0,20	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	-0,20	0,00	-0,32	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
56	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
45	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
52	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
1	6,00	0,02	0,20	-0,49	-0,03	0,01	0,01	0,01	1	3,00	-0,02	-0,20	0,49	-0,53	0,04	-0,01
2	6,00	0,04	0,27	-0,73	0,07	0,05	0,01	0,01	2	3,00	-0,04	-0,27	0,73	-0,81	0,07	-0,01
3	6,00	0,04	0,17	-0,29	0,09	0,05	0,01	0,01	3	3,00	-0,04	-0,17	0,29	-0,55	0,07	-0,01
4	6,00	0,05	0,09	-0,15	0,05	0,06	0,01	0,01	4	3,00	-0,05	-0,09	0,15	-0,31	0,08	-0,01
5	6,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,07	0,01	0,01	5	3,00	-0,08	0,00	-0,04	-0,01	0,14	-0,01
6	6,00	0,00	0,07	0,00	-0,09	0,00	0,01	0,01	6	3,00	0,00	-0,07	0,00	-0,10	0,00	-0,01
7	6,00	0,08	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,01	0,01	7	3,00	-0,08	0,00	0,05	0,00	0,14	-0,01
8	6,00	0,05	-0,09	0,14	-0,04	0,06	0,01	0,01	8	3,00	-0,05	0,09	-0,14	0,28	0,08	-0,01
9	6,00	0,04	-0,16	0,28	-0,08	0,05	0,01	0,01	9	3,00	-0,04	0,16	-0,28	0,52	0,07	-0,01
10	6,00	0,04	-0,26	0,71	-0,06	0,05	0,01	0,01	10	3,00	-0,04	0,26	-0,71	0,79	0,06	-0,01
11	6,00	0,02	-0,18	0,49	-0,01	0,00	0,01	0,01	11	3,00	-0,02	0,18	-0,49	0,51	0,04	-0,01
12	6,00	0,00	0,33	-0,02	-0,22	-0,01	0,01	0,01	12	3,00	0,00	-0,33	0,02	-0,68	0,01	-0,01
13	6,00	0,01	0,32	0,23	-0,19	0,01	0,01	0,01	13	3,00	-0,01	-0,32	-0,23	-0,70	0,02	-0,01
14	6,00	0,01	0,06	0,12	-0,05	0,01	0,00	0,01	14	3,00	-0,01	-0,06	-0,12	-0,13	0,01	0,00
15	6,00	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01	15	3,00	-0,02	-0,01	-0,02	-0,05	0,03	-0,01
16	6,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	16	3,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
17	6,00	0,02	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,01	0,01	17	3,00	-0,02	0,01	0,02	0,04	0,03	-0,01
18	6,00	0,01	-0,06	-0,11	0,05	0,01	0,00	0,01	18	3,00	-0,01	0,06	0,11	0,12	0,01	0,00
19	6,00	0,01	-0,31	-0,23	0,19	0,01	0,01	0,01	19	3,00	-0,01	0,31	0,23	0,68	0,02	-0,01
20	6,00	0,00	-0,32	0,01	0,22	-0,01	0,01	0,01	20	3,00	0,00	0,32	-0,01	0,67	0,01	-0,01
21	6,00	0,00	0,34	-0,26	-0,22	0,00	0,01	0,01	21	3,00	0,00	-0,34	0,26	-0,72	0,00	-0,01
22	6,00	0,03	0,20	0,21	-0,14	0,04	0,01	0,01	22	3,00	-0,03	-0,20	-0,21	-0,41	0,03	-0,01
23	6,00	-0,02	0,04	0,14	-0,02	-0,03	0,01	0,01	23	3,00	0,02	-0,04	-0,14	-0,07	-0,02	-0,01
24	6,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,01	24	3,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01
25	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	25	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
26	6,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,01	26	3,00	0,01	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,01
27	6,00	-0,02	-0,03	-0,14	0,02	-0,02	0,01	0,01	27	3,00	0,02	0,03	0,14	0,07	-0,02	-0,01
28	6,00	0,03	-0,19	-0,20	0,14	0,04	0,01	0,01	28	3,00	-0,03	0,19	0,20	0,40	0,03	-0,01
29	6,00	0,00	-0,33	0,25	0,21	0,00	0,01	0,01	29	3,00	0,00	0,33	-0,25	0,70	0,00	-0,01
30	6,00	0,00	0,24	0,81	-0,13	0,01	0,01	0,01	30	3,00	0,00	-0,24	-0,81	-0,54	-0,02	-0,01
31	6,00	-0,03	0,11	0,37	-0,01	-0,03	0,01	0,01	31	3,00	0,03	-0,11	-0,37	-0,29	-0,04	-0,01
32	6,00	-0,02	0,20	0,10	0,31	-0,03	0,01	0,01	32	3,00	0,02	-0,20	-0,10	-0,87	-0,04	-0,01
33	6,00	-0,03	0,17	0,11	0,25	-0,04	0,01	0,01	33	3,00	0,03	-0,17	-0,11	-0,72	-0,05	-0,01
34	6,00	0,00	-0,07	-0,09	0,07	0,00	0,01	0,01	34	3,00	0,00	0,07	0,09	0,12	-0,01	-0,01
35	6,00	-0,04	0,01	0,13	0,01	-0,05	0,01	0,01	35	3,00	0,04	-0,01	-0,13	-0,04	-0,06	-0,01
36	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,01	36	3,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	-0,01
37	6,00	-0,04	-0,01	-0,12	-0,01	-0,05	0,01	0,01	37	3,00	0,04	0,01	0,12	0,03	-0,06	-0,01
38	6,00	0,00	-0,07	0,10	0,07	0,00	0,01	0,01	38	3,00	0,00	0,07	-0,10	0,12	0,01	-0,01
39	6,00	-0,03	-0,16	-0,10	-0,23	-0,04	0,01	0,01	39	3,00	0,03	0,16	0,10	0,68	-0,05	-0,01
40	6,00	-0,02	-0,20	-0,10	-0,30	-0,03	0,01	0,01	40	3,00	0,02	0,20	0,10	0,84	-0,04	-0,01
41	6,00	-0,03	-0,11	-0,36	0,01	-0,03	0,01	0,01	41	3,00	0,03	0,11	0,36	0,28	-0,05	-0,01
42	6,00	0,00	-0,24	-0,79	0,13	0,01	0,01	0,01	42	3,00	0,00	0,24	0,79	0,53	-0,02	-0,01
1	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	2	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01
2	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00	3	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01
3	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00	4	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01
8	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00	9	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01
9	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00	10	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01
10	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	11	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01
4	6,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
5	6,00	0,00	0,06	0,00	-0,08	0,00	-0,01	0,00	6	6,00	0,00	-0,06	0,00	-0,07	0,00	0,01
6	6,00	0,00	0,06	0,00	-0,07	0,00	-0,01	0,00	7	6,00	0,00	-0,06	0,00	-0,08	0,00	0,01
7	6,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD03: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	24	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
26	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	27	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
30	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
31	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	32	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
33	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	34	6,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01
34	6,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,01	35	6,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01
35	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	36	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
36	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	37	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
37	6,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,01	38	6,00	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,01
38	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	39	6,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
40	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	41	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
41	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
32	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
39	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,01	44	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,01
48	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	23	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
27	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	51	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
55	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,01	28	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01
1	6,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,29	0,00	-0,01	12	6,00	0,00	0,14	0,00	0,28	0,00	0,01
21	6,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,36	0,00	-0,01	30	6,00	0,00	0,23	0,00	0,36	0,00	0,01
12	6,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,35	0,00	-0,01	21	6,00	0,00	0,15	0,00	0,35	0,00	0,01
11	6,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,28	0,00	-0,01	20	6,00	0,00	-0,14	0,00	-0,28	0,00	0,01
29	6,00	0,00	0,23	0,00	0,00	-0,35	0,00	-0,01	42	6,00	0,00	-0,23	0,00	-0,36	0,00	0,01
20	6,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,34	0,00	-0,01	29	6,00	0,00	-0,15	0,00	-0,34	0,00	0,01
2	6,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,31	0,00	-0,01	13	6,00	0,00	0,17	0,00	0,31	0,00	0,01
13	6,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,01	22	6,00	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,01
10	6,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,30	0,00	-0,01	19	6,00	0,00	-0,17	0,00	-0,30	0,00	0,01
19	6,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,19	0,00	-0,01	28	6,00	0,00	-0,08	0,00	-0,19	0,00	0,01
22	6,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	41	6,00	0,00	-0,08	0,00	-0,14	0,00	0,00
3	6,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,01	46	6,00	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,01
9	6,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,01	53	6,00	0,00	-0,05	0,00	-0,15	0,00	0,01
45	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
49	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	39	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
56	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	40	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
45	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	49	6,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
52	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	56	6,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
4	6,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	18	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00
14	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
18	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	27	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
1	9,00	0,01	0,18	-0,37	-0,21	-0,21	0,01	0,01	1	6,00	-0,01	-0,18	0,37	-0,27	0,01	-0,01
2	9,00	0,04	0,25	-0,56	-0,27	-0,27	0,06	0,01	2	6,00	-0,04	-0,25	0,56	-0,41	0,06	-0,01
3	9,00	0,04	0,14	-0,24	-0,15	-0,15	0,05	0,01	3	6,00	-0,04	-0,14	0,24	-0,25	0,05	-0,01
4	9,00	0,04	0,09	-0,12	-0,09	-0,09	0,06	0,01	4	6,00	-0,04	-0,09	0,12	-0,15	0,06	-0,01
5	9,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,00	0,09	0,00	5	6,00	-0,07	0,00	-0,02	0,00	0,10	0,00
6	9,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	6	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00
7	9,00	0,07	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,09	0,00	7	6,00	-0,07	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00
8	9,00	0,04	-0,08	0,11	0,08	0,08	0,06	0,01	8	6,00	-0,04	0,08	-0,11	0,13	0,06	-0,01
9	9,00	0,04	-0,14	0,22	0,14	0,14	0,05	0,01	9	6,00	-0,04	0,14	-0,22	0,23	0,05	-0,01
10	9,00	0,04	-0,24	0,55	0,26	0,26	0,06	0,01	10	6,00	-0,04	0,24	-0,55	0,39	0,06	-0,01
11	9,00	0,01	-0,19	0,37	0,22	0,22	0,02	0,01	11	6,00	-0,01	0,19	-0,37	0,31	0,02	-0,01
12	9,00	0,00	0,31	-0,01	-0,41	-0,41	-0,01	0,01	12	6,00	0,00	-0,31	0,01	-0,45	0,00	-0,01
13	9,00	0,01	0,24	0,15	-0,33	-0,33	0,01	0,01	13	6,00	-0,01	-0,24	-0,15	-0,34	0,01	-0,01
14	9,00	0,01	0,07	0,08	-0,10	-0,10	0,01	0,00	14	6,00	-0,01	-0,07	-0,08	-0,10	0,01	0,00
15	9,00	0,02	0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,00	15	6,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	0,02	0,00
16	9,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	16	6,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
17	9,00	0,02	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	17	6,00	-0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00
18	9,00	0,01	-0,07	-0,08	0,09	0,09	0,01	0,00	18	6,00	-0,01	0,07	0,08	0,09	0,01	0,00
19	9,00	0,01	-0,23	-0,15	0,32	0,32	0,01	0,01	19	6,00	-0,01	0,23	0,15	0,33	0,01	-0,01
20	9,00	0,00	-0,31	0,00	0,40	0,40	-0,01	0,01	20	6,00	0,00	0,31	0,00	0,44	0,00	-0,01
21	9,00	0,00	0,38	-0,18	-0,48	-0,48	0,00	0,01	21	6,00	0,00	-0,38	0,18	-0,57	0,00	-0,01
22	9,00	0,02	0,17	0,18	-0,24	-0,24	0,03	0,00	22	6,00	-0,02	-0,17	-0,18	-0,25	0,02	0,00
23	9,00	-0,01	0,03	0,12	-0,04	-0,04	-0,02	0,00	23	6,00	0,01	-0,03	-0,12	-0,04	-0,02	0,00
24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
25	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
27	9,00	-0,01	-0,02	-0,11	0,03	-0,02	0,00	0,00	27	6,00	0,01	0,02	0,11	0,03	-0,01	0,00
28	9,00	0,02	-0,17	-0,17	0,23	0,23	0,03	0,00	28	6,00	-0,02	0,17	0,17	0,24	0,02	0,00
29	9,00	0,00	-0,37	0,17	0,47	0,47	0,00	0,01	29	6,00	0,00	0,37	-0,17	0,55	0,00	-0,01
30	9,00	0,01	0,19	0,59	-0,24	-0,24	0,01	0,00	30	6,00	-0,01	-0,19	-0,59	-0,27	0,01	0,00
31	9,00	-0,02	0,08	0,28	-0,10	-0,03	0,01	0,01	31	6,00	0,02	-0,08	-0,28	-0,13	-0,03	-0,01
32	9,00	-0,01	0,16	0,09	-0,12	-0,02	0,01	0,01	32	6,00	0,01	-0,16	-0,09	-0,32	-0,02	-0,01
33	9,00	-0,02	0,13	0,10	-0,10	-0,03	0,01	0,01	33							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD03: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
39	9,00	-0,02	-0,13	-0,09	0,10	-0,03	0,01	39	6,00	0,02	0,13	0,09	0,25	-0,03	-0,01	-0,01
40	9,00	-0,01	-0,15	-0,09	0,11	-0,02	0,01	40	6,00	0,01	0,15	0,09	0,30	-0,02	-0,01	-0,01
41	9,00	-0,02	-0,08	-0,28	0,10	-0,03	0,01	41	6,00	0,02	0,08	0,28	0,13	-0,03	-0,01	-0,01
42	9,00	0,01	-0,18	-0,58	0,24	0,01	0,00	42	6,00	-0,01	0,18	0,58	0,26	0,01	0,00	0,00
1	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	2	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01	0,01
2	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	3	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,01
3	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	4	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,01
8	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	9	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,01
9	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	10	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,01
10	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	11	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01	0,01
4	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	5	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,05	0,00	-0,08	0,00	-0,01	6	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	0,01	0,01
6	9,00	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	-0,01	7	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,01	0,01
7	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	8	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	15	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
15	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	16	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
30	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
31	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	32	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01
33	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01	34	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01	0,01
34	9,00	0,00	-0,05	0,00	0,06	0,00	-0,01	35	9,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,01
35	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	36	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01
36	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	37	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01
37	9,00	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	-0,01	38	9,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01	0,01
38	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01	39	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01	0,01
40	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	41	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
41	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
32	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	-0,01	44	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01	0,01
48	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	23	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
27	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	51	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
55	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	-0,01	28	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01	0,01
1	9,00	0,00	-0,15	0,00	0,30	0,00	-0,01	12	9,00	0,00	0,15	0,00	0,29	0,00	0,01	0,01
21	9,00	0,00	-0,23	0,00	0,36	0,00	-0,01	30	9,00	0,00	0,23	0,00	0,36	0,00	0,01	0,01
12	9,00	0,00	-0,16	0,00	0,36	0,00	-0,01	21	9,00	0,00	0,16	0,00	0,36	0,00	0,01	0,01
11	9,00	0,00	0,15	0,00	-0,30	0,00	-0,01	20	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,29	0,00	0,01	0,01
29	9,00	0,00	0,23	0,00	-0,36	0,00	-0,01	42	9,00	0,00	-0,23	0,00	-0,36	0,00	0,01	0,01
20	9,00	0,00	0,16	0,00	-0,35	0,00	-0,01	29	9,00	0,00	-0,16	0,00	-0,36	0,00	0,01	0,01
2	9,00	0,00	-0,17	0,00	0,31	0,00	-0,01	13	9,00	0,00	0,17	0,00	0,30	0,00	0,01	0,01
13	9,00	0,00	-0,08	0,00	0,19	0,00	-0,01	22	9,00	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	0,01	0,01
10	9,00	0,00	0,16	0,00	-0,30	0,00	-0,01	19	9,00	0,00	-0,16	0,00	-0,29	0,00	0,01	0,01
19	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,19	0,00	-0,01	28	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,19	0,00	0,01	0,01
22	9,00	0,00	-0,08	0,00	0,14	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,13	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
3	9,00	0,00	-0,06	0,00	0,17	0,00	-0,01	46	9,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,01	0,01
9	9,00	0,00	0,06	0,00	-0,16	0,00	-0,01	53	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	0,01	0,01
45	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
49	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	39	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
45	9,00	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	49	9,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
52	9,00	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	56	9,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
4	9,00	0,00	-0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,09	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
14	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
1	12,00	0,01	0,14	-0,25	-0,29	0,01	0,01	1	9,00	-0,01	-0,14	0,25	-0,11	0,01	-0,01	-0,01
2	12,00	0,04	0,19	-0,39	-0,45	0,05	0,01	2	9,00	-0,04	-0,19	0,39	-0,08	0,05	-0,01	-0,01
3	12,00	0,04	0,11	-0,18	-0,28	0,05	0,01	3	9,00	-0,04	-0,11	0,18	-0,02	0,05	-0,01	-0,01
4	12,00	0,04	0,06	-0,09	-0,17	0,06	0,01	4	9,00	-0,04	-0,06	0,09	-0,01	0,06	-0,01	-0,01
5	12,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	5	9,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	0,08	0,00	0,00
6	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00	6	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
7	12,00	0,06	0,00	-0,01	0,00	0,09	0,00	7	9,00	-0,06	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,00
8	12,00	0,04	-0,06	0,08	0,15	0,06	0,01	8	9,00	-0,04	0,06	-0,08	0,01	0,06	-0,01	-0,01
9	12,00	0,04	-0,10	0,17	0,27	0,05	0,01	9	9,00	-0,04	0,10	-0,17	0,02	0,05	-0,01	-0,01
10	12,00	0,04	-0,18	0,38	0,43	0,05	0,01	10	9,00	-0,04	0,18	-0,38	0,07	0,05	-0,01	-0,01
11	12,00	0,01	-0,16	0,24	0,35	0,02	0,01	11	9,00	-0,01	0,16	-0,24	0,09	0,01	-0,01	-0,01
12	12,00	-0,01	0,27	0,00	-0,45	-0,01	0,01	12	9,00	0,01	-0,27	0,00	-0,29	-0,01	-0,01	-0,01
13	12,00	0,01	0,18	0,07	-0,28	0,01	0,01	13	9,00	-0,0						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MODO3: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
19	12,00	0,01	-0,17	-0,07	-0,07	0,27	0,01	0,01	19	9,00	-0,01	0,17	0,07	0,20	0,01	-0,01
20	12,00	-0,01	-0,26	-0,01	-0,01	0,43	-0,01	0,01	20	9,00	0,01	0,26	0,01	0,29	-0,01	-0,01
21	12,00	0,00	0,31	-0,10	-0,10	-0,55	0,00	0,01	21	9,00	0,00	-0,31	0,10	-0,32	0,00	-0,01
22	12,00	0,02	0,13	0,16	0,16	-0,20	0,03	0,00	22	9,00	-0,02	-0,13	-0,16	-0,15	0,03	0,00
23	12,00	-0,01	0,02	0,09	0,09	-0,03	-0,01	0,00	23	9,00	0,01	-0,02	-0,09	-0,02	-0,01	0,00
24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
27	12,00	-0,01	-0,02	-0,09	-0,09	0,03	-0,01	0,00	27	9,00	0,01	0,02	0,09	0,02	-0,01	0,00
28	12,00	0,02	-0,13	-0,14	0,20	0,03	0,00	0,00	28	9,00	-0,02	0,13	0,14	0,15	0,03	0,00
29	12,00	0,00	-0,31	0,10	0,54	-0,01	0,01	0,00	29	9,00	0,00	0,31	-0,10	0,31	0,00	-0,01
30	12,00	0,01	0,15	0,38	-0,27	0,01	0,00	0,00	30	9,00	-0,01	-0,15	-0,38	-0,16	0,01	0,00
31	12,00	-0,02	0,07	0,19	-0,14	-0,03	0,01	0,00	31	9,00	0,02	-0,07	-0,19	-0,05	-0,03	-0,01
32	12,00	-0,01	0,12	0,08	-0,43	-0,02	0,01	0,00	32	9,00	0,01	-0,12	-0,08	0,10	-0,02	-0,01
33	12,00	-0,02	0,10	0,08	-0,36	-0,03	0,01	0,00	33	9,00	0,02	-0,10	-0,08	0,07	-0,03	-0,01
34	12,00	0,00	-0,04	-0,02	0,07	-0,01	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,04	0,02	0,05	0,00	0,00
35	12,00	-0,03	0,01	0,05	-0,02	-0,04	0,00	0,00	35	9,00	0,03	-0,01	-0,05	0,00	-0,03	0,00
36	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
37	12,00	-0,03	-0,01	-0,04	0,02	-0,04	0,00	0,00	37	9,00	0,03	0,01	0,04	0,00	-0,03	0,00
38	12,00	0,00	-0,04	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,04	-0,03	0,05	0,00	0,00
39	12,00	-0,02	-0,10	-0,08	0,34	-0,03	0,01	0,00	39	9,00	0,02	0,10	0,08	-0,07	-0,03	-0,01
40	12,00	-0,01	-0,11	-0,07	0,41	-0,02	0,01	0,00	40	9,00	0,01	0,11	0,07	-0,09	-0,02	-0,01
41	12,00	-0,02	-0,07	-0,19	0,13	-0,03	0,01	0,00	41	9,00	0,02	0,07	0,19	0,05	-0,03	-0,01
42	12,00	0,01	-0,15	-0,37	0,26	0,01	0,00	0,00	42	9,00	-0,01	0,15	0,37	0,16	0,01	0,00
1	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	2	12,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01
2	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	3	12,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01
3	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	4	12,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01
8	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	9	12,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01
9	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	10	12,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01
10	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	11	12,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01
4	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00
5	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00
6	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
7	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	15	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
17	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	18	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
15	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	16	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
16	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	17	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
30	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
31	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
33	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	-0,01	34	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01
34	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	-0,01	35	12,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01
35	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	36	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
36	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	37	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
37	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,04	0,00	-0,01	38	12,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01
38	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01	39	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01
40	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
41	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
32	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
39	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	44	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,01
48	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	23	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
27	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	51	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
55	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	28	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,01
1	12,00	0,00	-0,13	0,00	0,25	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
21	12,00	0,00	-0,19	0,00	0,30	0,00	-0,01	30	12,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,30	0,00	0,01
12	12,00	0,00	-0,14	0,00	0,31	0,00	-0,01	21	12,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,31	0,00	0,01
11	12,00	0,00	0,12	0,00	-0,25	0,00	-0,01	20	12,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,01
29	12,00	0,00	0,19	0,00	-0,30	0,00	-0,01	42	12,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,01
20	12,00	0,00	0,14	0,00	-0,31	0,00	-0,01	29	12,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,01
2	12,00	0,00	-0,15	0,00	0,27	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
13	12,00	0,00	-0,08	0,00	0,18	0,00	-0,01	22	12,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,18	0,00	0,01
10	12,00	0,00	0,14	0,00	-0,26	0,00	0,00	19	12,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,07	0,00	-0,17	0,00	-0,01	28	12,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,01
22	12,00	0,00	-0,07	0,00	0,12	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,07	0,00	-0,12	0,00	0,00	41	12,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00
3	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,14	0,00	-0,01	46	12,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,13	0,00	0,01
9	12,00	0,00	0,05	0,00	-0,14	0,00	-0,01	53	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,01
45	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
49	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,01					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD03: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
14	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
18	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	27	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
1	15,00	0,02	0,11	-0,14	-0,14	-0,32	0,03	0,00	1	12,00	-0,02	-0,11	0,14	0,02	0,01	0,00
2	15,00	0,04	0,14	-0,24	-0,24	-0,52	0,07	0,01	2	12,00	-0,04	-0,14	0,24	0,14	0,05	-0,01
3	15,00	0,04	0,07	-0,13	-0,13	-0,32	0,06	0,01	3	12,00	-0,04	-0,07	0,13	0,14	0,04	-0,01
4	15,00	0,05	0,04	-0,07	-0,19	-0,19	0,07	0,01	4	12,00	-0,05	-0,04	0,07	0,08	0,05	-0,01
5	15,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	5	12,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
6	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	6	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00
7	15,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	7	12,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
8	15,00	0,04	-0,04	0,06	0,17	0,17	0,07	0,01	8	12,00	-0,04	0,04	-0,06	-0,07	0,05	-0,01
9	15,00	0,04	-0,06	0,12	0,30	0,30	0,06	0,01	9	12,00	-0,04	0,06	-0,12	-0,13	0,04	-0,01
10	15,00	0,04	-0,14	0,24	0,51	0,51	0,07	0,01	10	12,00	-0,04	0,14	-0,24	-0,14	0,05	-0,01
11	15,00	0,02	-0,09	0,14	0,33	0,33	0,04	0,01	11	12,00	-0,02	0,09	-0,14	-0,09	0,01	-0,01
12	15,00	0,00	0,26	0,01	-0,54	-0,54	0,01	0,00	12	12,00	0,00	-0,26	-0,01	-0,16	0,00	0,00
13	15,00	0,01	0,32	0,00	-0,68	-0,68	0,02	0,00	13	12,00	-0,01	-0,32	0,00	-0,21	0,01	0,00
14	15,00	0,01	0,10	0,01	-0,21	-0,21	0,02	0,00	14	12,00	-0,01	-0,10	-0,01	-0,07	0,01	0,00
15	15,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,00	15	12,00	-0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,00
16	15,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	16	12,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
17	15,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	17	12,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,02	0,00
18	15,00	0,01	-0,10	-0,01	0,20	0,20	0,02	0,00	18	12,00	-0,01	0,10	0,01	0,06	0,01	0,00
19	15,00	0,01	-0,31	-0,01	0,66	0,66	0,02	0,00	19	12,00	-0,01	0,31	0,01	0,20	0,01	0,00
20	15,00	0,00	-0,25	-0,01	0,54	0,54	0,01	0,00	20	12,00	0,00	0,25	0,01	0,16	0,00	0,00
21	15,00	0,01	0,27	-0,05	-0,61	-0,61	0,01	0,01	21	12,00	-0,01	-0,27	0,05	-0,13	0,01	-0,01
22	15,00	0,02	0,23	0,13	-0,47	-0,47	0,02	0,00	22	12,00	-0,02	-0,23	-0,13	-0,15	0,03	0,00
23	15,00	-0,01	0,03	0,06	-0,07	-0,07	-0,01	0,00	23	12,00	0,01	-0,03	-0,06	-0,02	-0,01	0,00
24	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
27	15,00	-0,01	-0,03	-0,07	0,06	0,06	-0,01	0,00	27	12,00	0,01	0,03	0,07	0,02	-0,01	0,00
28	15,00	0,02	-0,22	-0,12	0,45	0,45	0,02	0,00	28	12,00	-0,02	0,22	0,12	0,15	0,03	0,00
29	15,00	0,01	-0,26	0,05	0,60	0,60	0,01	0,01	29	12,00	-0,01	0,26	-0,05	0,13	0,01	-0,01
30	15,00	0,00	0,14	0,20	-0,32	-0,32	-0,01	0,00	30	12,00	0,00	-0,14	-0,20	-0,07	0,01	0,00
31	15,00	-0,02	0,06	0,12	-0,17	-0,17	-0,03	0,01	31	12,00	0,02	-0,06	-0,12	0,01	-0,02	-0,01
32	15,00	-0,01	-0,08	0,06	-0,20	-0,20	0,00	0,00	32	12,00	0,01	0,08	-0,06	0,41	-0,01	0,00
33	15,00	-0,01	-0,06	0,08	-0,17	-0,17	-0,02	0,00	33	12,00	0,01	0,06	-0,08	0,33	-0,02	0,00
34	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
35	15,00	-0,02	0,00	0,02	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	35	12,00	0,02	0,00	-0,02	0,02	-0,02	0,00
36	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
37	15,00	-0,02	0,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,03	0,00	37	12,00	0,02	0,00	0,02	-0,01	-0,02	0,00
38	15,00	0,00	-0,03	0,01	0,06	0,06	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,03	-0,01	0,02	0,00	0,00
39	15,00	-0,01	0,06	-0,07	0,15	0,15	-0,02	0,00	39	12,00	0,01	-0,06	0,07	-0,31	-0,02	0,00
40	15,00	-0,01	0,08	-0,06	0,18	0,18	-0,02	0,00	40	12,00	0,01	-0,08	0,06	-0,39	-0,01	0,00
41	15,00	-0,02	-0,06	-0,12	0,16	0,16	-0,03	0,01	41	12,00	0,02	0,06	0,12	-0,01	-0,02	-0,01
42	15,00	0,00	-0,14	-0,19	0,31	0,31	-0,01	0,00	42	12,00	0,00	0,14	0,19	0,07	0,01	0,00
1	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	2	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
2	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	3	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
3	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	4	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
8	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	9	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
9	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	10	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
10	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,03	0,00	-0,01	11	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,01
4	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	5	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
5	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	6	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	7	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
7	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	8	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
61	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,05	57	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,05
57	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	-0,03	0,00	-0,01	63	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,01
76	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	-0,04	0,00	-0,01	82	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,01
82	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,05	85	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,05
63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
58	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	64	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
62	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	58	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,07
79	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	83	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
83	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,07	86	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,07
21	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,02	59	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,02
59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
28	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
84	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,02	29	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02
30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	60	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
60	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,01	31	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
41	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,01	81	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
81	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	42	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
31	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	32	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
33	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,01	34	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
40	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
38	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,01	39	15,00						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD03: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
71	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	36	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
14	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	15	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
17	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	18	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
15	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	16	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
16	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	17	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
45	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
52	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
22	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	44	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
48	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	51	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
55	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	28	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
1	15,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,29	0,00	-0,01	61	15,00	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	0,01
12	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,01	62	15,00	0,00	0,13	0,00	-0,02	0,00	0,01
21	15,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	30	15,00	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	0,00
61	15,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	12	15,00	0,00	0,14	0,00	0,25	0,00	0,00
2	15,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,42	0,00	-0,02	63	15,00	0,00	0,24	0,00	0,15	0,00	0,02
13	15,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,29	0,00	-0,02	64	15,00	0,00	0,20	0,00	0,03	0,00	0,02
63	15,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,01	13	15,00	0,00	0,20	0,00	0,32	0,00	-0,01
64	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	65	15,00	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,01
22	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	0,00
3	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,12	0,00	0,03	0,00	0,00
66	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	46	15,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	45	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	49	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
4	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	0,00
67	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,01	14	15,00	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,01
14	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	68	15,00	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,00
68	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	69	15,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
69	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	23	15,00	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	74	15,00	0,00	-0,08	0,00	-0,04	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	18	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,09	0,00	0,01
18	15,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	77	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,00	0,00
77	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
78	15,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	27	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,00	-0,01
9	15,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	75	15,00	0,00	-0,12	0,00	-0,03	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	53	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,16	0,00	0,00
39	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	52	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
40	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15,00	0,00	0,24	0,00	0,00	-0,41	0,00	-0,01	76	15,00	0,00	-0,24	0,00	-0,15	0,00	0,01
19	15,00	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,28	0,00	-0,02	79	15,00	0,00	-0,18	0,00	-0,01	0,00	0,02
76	15,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,12	0,00	0,02	19	15,00	0,00	-0,19	0,00	-0,31	0,00	-0,02
79	15,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02	80	15,00	0,00	-0,14	0,00	-0,21	0,00	0,02
80	15,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,04	28	15,00	0,00	-0,19	0,00	-0,25	0,00	0,04
28	15,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	41	15,00	0,00	-0,10	0,00	-0,17	0,00	0,00
11	15,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,29	0,00	-0,01	85	15,00	0,00	-0,15	0,00	-0,14	0,00	0,01
20	15,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,24	0,00	-0,01	86	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,01	0,00	0,01
29	15,00	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	42	15,00	0,00	-0,19	0,00	-0,30	0,00	0,00
85	15,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	20	15,00	0,00	-0,14	0,00	-0,25	0,00	0,00
86	15,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,01	29	15,00	0,00	-0,13	0,00	-0,26	0,00	0,01
65	15,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,03	22	15,00	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	0,03
62	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,01	21	15,00	0,00	0,13	0,00	0,26	0,00	0,01
15	18,00	0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00	15	15,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
17	18,00	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	17	15,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
31	18,00	0,00	0,02	0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	31	15,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	0,00
32	18,00	0,00	0,01	0,05	0,05	-0,16	0,00	0,00	32	15,00	0,00	-0,01	-0,05	0,14	0,00	0,00
33	18,00	-0,01	0,01	0,07	0,07	-0,13	-0,01	0,00	33	15,00	0,01	-0,01	-0,07	0,12	-0,01	0,00
34	18,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,01	0,00	34	15,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
39	18,00	-0,01	-0,01	-0,07	0,11	-0,01	0,00	0,00	39	15,00	0,01	0,01	0,07	-0,10	-0,01	0,00
40	18,00	0,00	-0,01	-0,05	0,15	0,00	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,01	0,05	-0,12	0,00	0,00
41	18,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,02	0,01	0,02	-0,01	0,00
57	18,00	0,01	0,04	-0,02	-0,05	0,01	0,00	0,00	57	15,00	-0,01	-0,04	0,02	-0,07	0,01	0,00
58	18,00	0,00	0,06	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00	58	15,00	0,00	-0,06	0,01	-0,09	0,00	0,00
59	18,00	0,00	0,04	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00	59	15,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,04	0,00	0,00
60	18,00	-0,01	0,02	0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	60	15,00	0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	0,00
63	18,00	0,01	0,05	-0,03	-0,05	0,01	0,00	0,00	63	15,00	-0,01	-0,05	0,03	-0,08	0,02	0,00
64	18,00	0,01	0,08	-0,07	-0,10	0,01	0,00	0,00	64	15,00	-0,01	-0,08	0,07	-0,11	0,01	0,00
65	18,00	0,01	0,07	0,09	-0,09	0,01	0,00									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD03: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
72	18,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
74	18,00	0,01	-0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	74	15,00	-0,01	0,02	-0,01	0,03	0,01	0,00
75	18,00	0,01	-0,05	0,05	0,05	0,06	0,01	0,00	75	15,00	-0,01	0,05	-0,05	0,08	0,01	0,00
76	18,00	0,01	-0,05	0,03	0,03	0,05	0,01	0,00	76	15,00	-0,01	0,05	-0,03	0,08	0,02	0,00
77	18,00	0,00	-0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	77	15,00	0,00	0,03	-0,03	0,04	0,00	0,00
78	18,00	0,00	-0,02	-0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	78	15,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00
79	18,00	0,01	-0,07	0,04	0,10	0,10	0,01	0,00	79	15,00	-0,01	0,07	-0,04	0,11	0,01	0,00
80	18,00	0,01	-0,06	-0,06	0,08	0,08	0,01	0,00	80	15,00	-0,01	0,06	0,06	0,08	0,01	0,00
81	18,00	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,04	-0,01	0,00	81	15,00	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,01	0,00
82	18,00	0,01	-0,04	0,02	0,05	0,05	0,01	0,00	82	15,00	-0,01	0,04	-0,02	0,07	0,01	0,00
83	18,00	0,00	-0,06	0,01	0,08	0,08	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,06	-0,01	0,09	0,00	0,00
84	18,00	0,00	-0,04	-0,02	0,07	0,07	0,00	0,00	84	15,00	0,00	0,04	0,02	0,03	0,00	0,00
57	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	58	18,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
59	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	60	18,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
58	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	59	18,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
82	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	83	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
83	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	84	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
84	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	81	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
63	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	64	18,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
64	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	65	18,00	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,00
65	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	31	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
45	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
52	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
66	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
67	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
68	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
69	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
74	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	18	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
77	18,00	0,00	0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,00	0,00
78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	15	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
72	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	17	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	108	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
76	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	19	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
79	18,00	0,00	0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	80	18,00	0,00	-0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00
80	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	41	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
45	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,00
49	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	122	18,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
52	18,00	0,00	0,04	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	117	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00
56	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,15	0,00	0,00
60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
32	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	18,00	0,00	0,00	0,00	0											

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD03: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
122	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00
121	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	18,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	39	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,12	0,00	0,00
108	18,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	53	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,08	0,00	0,00
114	18,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	78	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00
18	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	112	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
112	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	77	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
19	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	113	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
113	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	79	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
112	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	103	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	108	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	68	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,00	14	18,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,02	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	32	18,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	0,00
33	21,00	-0,01	0,02	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	33	18,00	0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	0,00
39	21,00	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	39	18,00	0,01	0,02	0,01	0,03	-0,01	0,00
40	21,00	0,00	-0,02	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,02	0,01	0,04	0,00	0,00
69	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,00	0,00	119	18,00	0,00	-0,01	0,05	-0,01	0,00	0,00
120	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	120	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
52	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
119	21,00	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	46	21,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	45	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
33	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	122	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
39	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
117	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00

CARATT.: SISMA 90°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
1	3,00	-0,12	-0,85	-0,52	-0,52	-0,07	-0,04	-0,02	1	0,00	0,12	0,85	0,52	2,40	-0,28	0,02
2	3,00	-0,12	-1,16	-0,92	-0,32	-0,07	-0,07	-0,02	2	0,00	0,12	1,16	0,92	3,50	-0,26	0,02
3	3,00	-0,13	-0,67	-0,43	-0,20	-0,08	-0,02	3	0,00	0,13	0,67	0,43	2,05	-0,26	0,02	
4	3,00	-0,15	-0,20	-0,10	-0,05	-0,12	-0,02	4	0,00	0,15	0,20	0,10	0,61	-0,28	0,02	
5	3,00	-0,31	0,01	-0,01	0,00	-0,18	-0,01	5	0,00	0,31	-0,01	0,01	-0,03	-0,66	0,01	
6	3,00	-0,04	-0,17	0,02	0,19	0,02	-0,01	6	0,00	0,04	0,17	-0,02	0,27	-0,14	0,01	
7	3,00	-0,31	0,04	0,04	0,02	-0,19	-0,01	7	0,00	0,31	-0,04	-0,04	-0,14	-0,66	0,01	
8	3,00	-0,15	0,98	0,63	0,41	-0,13	-0,02	8	0,00	0,15	-0,98	-0,63	-3,09	-0,29	0,02	
9	3,00	-0,13	1,47	0,91	0,52	-0,08	-0,02	9	0,00	0,13	-1,47	-0,91	-4,54	-0,26	0,02	
10	3,00	-0,12	1,97	1,56	0,60	-0,07	-0,02	10	0,00	0,12	-1,97	-1,56	-6,00	-0,25	0,02	
11	3,00	-0,11	1,23	0,85	0,19	-0,04	-0,02	11	0,00	0,11	-1,23	-0,85	-3,57	-0,27	0,02	
12	3,00	-0,05	-0,97	-0,06	0,16	-0,01	-0,02	12	0,00	0,05	0,97	0,06	2,51	-0,14	0,02	
13	3,00	-0,06	-0,95	-0,07	0,15	-0,01	-0,02	13	0,00	0,06	0,95	0,07	2,46	-0,16	0,02	
14	3,00	-0,04	-0,08	0,05	0,04	-0,04	-0,01	14	0,00	0,04	0,08	-0,05	0,17	-0,06	0,01	
15	3,00	-0,06	0,07	0,03	0,06	-0,06	-0,01	15	0,00	0,06	-0,07	-0,03	-0,24	-0,10	0,01	
16	3,00	-0,06	0,04	0,01	0,02	-0,07	-0,01	16	0,00	0,06	-0,04	-0,01	-0,12	-0,10	0,01	
17	3,00	-0,07	0,27	0,15	0,16	-0,08	-0,01	17	0,00	0,07	-0,27	-0,15	-0,89	-0,11	0,01	
18	3,00	-0,04	0,35	-0,04	-0,15	-0,03	-0,01	18	0,00	0,04	-0,35	0,04	-0,82	-0,06	0,01	
19	3,00	-0,06	1,61	0,01	-0,21	-0,01	-0,02	19	0,00	0,06	-1,61	-0,01	-4,21	-0,16	0,02	
20	3,00	-0,06	1,45	0,09	-0,22	-0,01	-0,02	20	0,00	0,06	-1,45	-0,09	-3,77	-0,15	0,02	
21	3,00	-0,02	-1,01	-0,06	0,23	-0,02	-0,02	21	0,00	0,02	1,01	0,06	2,54	-0,03	0,02	
22	3,00	-0,05	-0,55	0,57	0,23	-0,08	-0,02	22	0,00	0,05	0,55	-0,57	1,28	-0,06	0,02	
23	3,00	-0,01	-0,04	0,10	0,01	-0,01	-0,01	23	0,00	0,01	0,04	-0,10	0,10	-0,01	0,01	
24	3,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	24	0,00	0,02	0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,01	
25	3,00	-0,07	-0,01	0,00	0,02	0,04	-0,01	25	0,00	0,07	0,01	0,00	0,02	-0,24	0,01	

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
26	3,00	-0,02	0,09	-0,11	0,04	-0,03	-0,01	26	0,00	0,02	-0,09	0,11	-0,27	-0,03	0,01	0,01
27	3,00	0,01	0,22	-0,59	-0,04	0,02	-0,01	27	0,00	-0,01	-0,22	0,59	-0,57	0,00	0,01	0,01
28	3,00	-0,08	0,93	-0,89	-0,36	-0,14	-0,02	28	0,00	0,08	-0,93	0,89	-2,19	-0,09	0,02	0,02
29	3,00	-0,02	1,52	0,09	-0,33	-0,02	-0,02	29	0,00	0,02	-1,52	-0,09	-3,82	-0,03	0,02	0,02
30	3,00	0,03	-0,83	0,75	0,13	0,02	-0,01	30	0,00	-0,03	0,83	-0,75	2,15	0,06	0,01	0,01
31	3,00	0,03	-0,44	0,43	0,02	0,01	-0,02	31	0,00	-0,03	0,44	-0,43	1,19	0,08	0,02	0,02
32	3,00	0,03	-1,11	0,22	-0,74	0,02	-0,01	32	0,00	-0,03	1,11	-0,22	3,78	0,06	0,01	0,01
33	3,00	0,04	-0,81	0,36	-0,51	0,03	-0,01	33	0,00	-0,04	0,81	-0,36	2,71	0,06	0,01	0,01
34	3,00	0,01	0,09	0,02	-0,02	0,00	-0,01	34	0,00	-0,01	-0,09	-0,02	-0,23	0,03	0,01	0,01
35	3,00	0,05	0,00	0,02	0,02	0,06	-0,01	35	0,00	-0,05	0,00	-0,02	-0,02	0,07	0,01	0,01
36	3,00	0,04	0,12	-0,08	0,06	0,02	-0,02	36	0,00	-0,04	-0,12	0,08	-0,39	0,08	0,02	0,02
37	3,00	0,05	0,16	-0,10	0,08	0,07	-0,01	37	0,00	-0,05	-0,16	0,10	-0,51	0,08	0,01	0,01
38	3,00	-0,05	0,10	0,00	-0,05	0,02	-0,01	38	0,00	0,05	-0,10	0,00	-0,24	-0,15	0,01	0,01
39	3,00	0,04	1,93	-0,73	1,38	0,04	-0,01	39	0,00	-0,04	-1,93	0,73	-6,68	0,07	0,01	0,01
40	3,00	0,02	2,24	-0,57	1,61	0,01	-0,01	40	0,00	-0,02	-2,24	0,57	-7,75	0,05	0,01	0,01
41	3,00	0,03	0,74	-0,74	-0,02	0,00	-0,02	41	0,00	-0,03	-0,74	0,74	-2,02	0,07	0,02	0,02
42	3,00	0,03	1,24	-1,13	-0,17	0,03	-0,01	42	0,00	-0,03	-1,24	1,13	-3,22	0,06	0,01	0,01
1	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,10	0,00	0,01	2	3,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	-0,01	-0,01
2	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,10	0,00	0,01	3	3,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	-0,01	-0,01
3	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,10	0,00	0,01	4	3,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	-0,01	-0,01
8	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,09	0,00	0,01	9	3,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	-0,01	-0,01
9	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,10	0,00	0,01	10	3,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	-0,01	-0,01
10	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,10	0,00	0,01	11	3,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	-0,01	-0,01
4	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,19	0,00	0,01	5	3,00	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	-0,01	-0,01
5	3,00	0,00	-0,16	0,00	0,24	0,00	0,01	6	3,00	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	-0,01	-0,01
6	3,00	0,00	-0,15	0,00	0,20	0,00	0,01	7	3,00	0,00	0,15	0,00	0,24	0,00	-0,01	-0,01
7	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,21	0,00	0,01	8	3,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	-0,01	-0,01
14	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,09	0,00	0,01	15	3,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	-0,01	-0,01
17	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,01	18	3,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	-0,01	-0,01
15	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,06	0,00	0,01	16	3,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	-0,01	-0,01
16	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,09	0,00	0,01	17	3,00	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	-0,01	-0,01
23	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	24	3,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,02
24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,02
25	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	26	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	-0,02
26	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,00	0,01	27	3,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	-0,01	-0,01
30	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01	31	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
31	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01	32	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,01	-0,01
40	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01	41	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
41	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01	42	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
33	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,01	34	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,01	-0,01
38	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,01	39	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,01	-0,01
32	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	0,00	0,01	33	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
39	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	0,00	0,01	40	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
34	3,00	0,00	0,11	0,00	-0,14	0,00	0,02	35	3,00	0,00	-0,11	0,00	-0,11	0,00	-0,02	-0,02
35	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,02	36	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,02	-0,02
36	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,02	37	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,02	-0,02
37	3,00	0,00	0,14	0,00	-0,15	0,00	0,02	38	3,00	0,00	-0,14	0,00	-0,18	0,00	-0,02	-0,02
1	3,00	0,00	0,29	0,00	-0,58	0,00	0,01	12	3,00	0,00	-0,29	0,00	-0,57	0,00	-0,01	-0,01
12	3,00	0,00	0,22	0,00	-0,49	0,00	0,02	21	3,00	0,00	-0,22	0,00	-0,49	0,00	-0,02	-0,02
21	3,00	0,00	0,49	0,00	-0,76	0,00	0,01	30	3,00	0,00	-0,49	0,00	-0,76	0,00	-0,01	-0,01
2	3,00	0,00	0,32	0,00	-0,57	0,00	0,01	13	3,00	0,00	-0,32	0,00	-0,56	0,00	-0,01	-0,01
13	3,00	0,00	0,15	0,00	-0,34	0,00	0,02	22	3,00	0,00	-0,15	0,00	-0,34	0,00	-0,02	-0,02
22	3,00	0,00	0,20	0,00	-0,33	0,00	0,01	31	3,00	0,00	-0,20	0,00	-0,34	0,00	-0,01	-0,01
3	3,00	0,00	0,10	0,00	-0,31	0,00	0,03	46	3,00	0,00	-0,10	0,00	-0,27	0,00	-0,03	-0,03
45	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	32	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
49	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	33	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
22	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,16	0,00	0,02	44	3,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	-0,02	-0,02
48	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	23	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	-0,02
27	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,12	0,00	0,02	51	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,11	0,00	-0,02	-0,02
55	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,26	0,00	0,02	28	3,00	0,00	0,09	0,00	0,27	0,00	-0,02	-0,02
4	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,01	14	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	-0,01	-0,01
14	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01	23	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
18	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,20	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
8	3,00	0,00	-0,19	0,00	0,36	0,00	0,01	18	3,00	0,00	0,19	0,00	0,35	0,00	-0,01	-0,01
9	3,00	0,00	-0,23	0,00	0,69	0,00	0,03	53	3,00	0,00	0,23	0,00	0,61	0,00	-0,03	-0,03
10	3,00	0,00	-0,54	0,00	0,99	0,00	0,02	19	3,00	0,00	0,54	0,00	0,97	0,00	-0,02	-0,02
19	3,00	0,00	-0,26	0,00	0,59	0,00	0,03	28	3,00	0,00	0,26	0,00	0,58	0,00	-0,03	-0,03
28	3,00	0,00	-0,35	0,00	0,57	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,35	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
11	3,00	0,00	-0,44	0,00	0,88	0,00	0,02	20	3,00	0,00	0,44	0,00	0,87	0,00	-0,02	-0,02
20	3,00	0,00	-0,33	0,00	0,74	0,00	0,02	29	3,00	0,00	0,33	0,00	0,73	0,00	-0,02	-0,02
29	3,00	0,00	-0,74	0,00	1,14	0,00	0,01	42	3,00	0,00	0,74	0,00	1,15	0,00	-0,01	-0,01
52	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,13	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
56	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,15	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
1	6,00	-0,06	-0,64	-0,78	1,22	-0,11	-0,03	1	3,00	0,06	0,64	0,78	0,55	-0,05	0,03	0,03
2	6,00	-0,12	-0,96	-1,23	1,89	-0,20	-0,02	2	3,00	0,12	0,96	1,23	0,76	-0,12	0,02	0,02
3	6,00	-0,11	-0,53	-0,54	1,07	-0,19	-0,02	3	3,00	0,11	0,53	0,54	0,39	-0,12	0,02	0,02
4	6,00	-0,13	-0,16	-0,07	0,35	-0,21	-0,02	4	3,00	0,13						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
10	6,00	-0,11	1,64	2,11	-3,16	-0,19	-0,02	10	3,00	0,11	-1,64	-2,11	-1,38	-0,11	0,02	0,02
11	6,00	-0,07	1,09	1,25	-2,06	-0,14	-0,03	11	3,00	0,07	-1,09	-1,25	-0,94	-0,06	0,03	0,03
12	6,00	-0,01	-0,85	0,01	1,51	-0,03	-0,03	12	3,00	0,01	0,85	-0,01	0,85	0,02	0,03	0,03
13	6,00	-0,02	-0,71	0,09	1,25	-0,06	-0,03	13	3,00	0,02	0,71	-0,09	0,72	0,00	0,03	0,03
14	6,00	-0,03	-0,08	0,11	0,13	-0,05	-0,01	14	3,00	0,03	0,08	-0,11	0,08	-0,04	0,01	0,01
15	6,00	-0,05	0,04	0,04	-0,08	-0,08	-0,01	15	3,00	0,05	-0,04	-0,04	-0,03	-0,07	0,01	0,01
16	6,00	-0,06	0,03	0,03	-0,05	-0,10	-0,01	16	3,00	0,06	-0,03	-0,03	-0,02	-0,08	0,01	0,01
17	6,00	-0,07	0,18	0,12	-0,38	-0,10	-0,01	17	3,00	0,07	-0,18	-0,12	-0,12	-0,09	0,01	0,01
18	6,00	-0,03	0,36	-0,18	-0,59	-0,04	-0,01	18	3,00	0,03	-0,36	0,18	-0,41	-0,03	0,01	0,01
19	6,00	-0,02	1,23	-0,27	-2,11	-0,06	-0,03	19	3,00	0,02	-1,23	0,27	-1,30	0,00	0,03	0,03
20	6,00	0,00	1,29	-0,02	-2,24	-0,02	-0,03	20	3,00	0,00	-1,29	0,02	-1,31	0,02	0,03	0,03
21	6,00	0,01	-1,01	-0,33	1,77	0,00	-0,03	21	3,00	-0,01	1,01	0,33	1,02	0,02	0,03	0,03
22	6,00	-0,04	-0,48	0,57	0,79	-0,06	-0,02	22	3,00	0,04	0,48	-0,57	0,53	-0,06	0,02	0,02
23	6,00	0,01	-0,03	0,14	0,05	0,01	-0,01	23	3,00	-0,01	0,03	-0,14	0,02	0,02	0,01	0,01
24	6,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	24	3,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01	0,01
25	6,00	-0,04	0,01	-0,01	-0,01	-0,09	-0,02	25	3,00	0,04	-0,01	0,01	-0,02	-0,03	0,02	0,02
26	6,00	-0,01	0,05	-0,05	-0,11	-0,01	-0,01	26	3,00	0,01	-0,05	0,05	-0,03	-0,01	0,01	0,01
27	6,00	0,03	0,17	-0,77	-0,29	0,04	-0,01	27	3,00	-0,03	-0,17	0,77	-0,18	0,05	0,01	0,01
28	6,00	-0,08	0,82	-0,89	-1,33	-0,11	-0,02	28	3,00	0,08	-0,82	0,89	-0,93	-0,12	0,02	0,02
29	6,00	0,01	1,52	0,50	-2,63	0,00	-0,03	29	3,00	-0,01	-1,52	-0,50	-1,58	0,02	0,03	0,03
30	6,00	0,01	-0,62	1,22	1,09	0,00	-0,02	30	3,00	-0,01	0,62	-1,22	0,62	0,03	0,02	0,02
31	6,00	0,06	-0,31	0,64	0,57	0,08	-0,02	31	3,00	-0,06	0,31	-0,64	0,28	0,08	0,02	0,02
32	6,00	0,05	-0,86	0,23	1,84	0,06	-0,02	32	3,00	-0,05	0,86	-0,23	0,53	0,06	0,02	0,02
33	6,00	0,06	-0,63	0,38	1,35	0,08	-0,02	33	3,00	-0,06	0,63	-0,38	0,38	0,08	0,02	0,02
34	6,00	0,01	0,15	-0,05	-0,20	0,01	-0,01	34	3,00	-0,01	-0,15	0,05	-0,21	0,00	0,01	0,01
35	6,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,11	-0,01	35	3,00	-0,08	0,00	-0,10	0,00	0,11	0,01	0,01
36	6,00	-0,05	0,06	-0,08	-0,09	-0,11	-0,02	36	3,00	0,05	-0,06	0,08	-0,09	-0,03	0,02	0,02
37	6,00	0,09	0,10	-0,22	-0,22	0,12	-0,01	37	3,00	-0,09	-0,10	0,22	-0,07	0,12	0,01	0,01
38	6,00	-0,02	0,17	0,10	-0,22	-0,05	-0,01	38	3,00	0,02	-0,17	-0,10	-0,24	-0,01	0,01	0,01
39	6,00	0,06	1,51	-0,78	-3,10	0,09	-0,02	39	3,00	-0,06	-1,51	0,78	-1,06	0,09	0,02	0,02
40	6,00	0,04	1,74	-0,61	-3,59	0,05	-0,02	40	3,00	-0,04	-1,74	0,61	-1,21	0,05	0,02	0,02
41	6,00	0,05	0,53	-1,10	-0,95	0,08	-0,02	41	3,00	-0,05	-0,53	1,10	-0,50	0,07	0,02	0,02
42	6,00	0,00	0,93	-1,85	-1,61	-0,02	-0,02	42	3,00	0,00	-0,93	1,85	-0,96	0,02	0,02	0,02
1	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,11	0,00	0,01	2	6,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	-0,01	-0,01
2	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,01	3	6,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	-0,01	-0,01
3	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,01	4	6,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	-0,01	-0,01
8	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,01	9	6,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	-0,01	-0,01
9	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,01	10	6,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	-0,01	-0,01
10	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,09	0,00	0,01	11	6,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	-0,01	-0,01
4	6,00	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,00	0,01	5	6,00	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	-0,01	-0,01
5	6,00	0,00	-0,09	0,00	0,13	0,00	0,01	6	6,00	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	-0,01	-0,01
6	6,00	0,00	-0,09	0,00	0,11	0,00	0,01	7	6,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	-0,01	-0,01
7	6,00	0,00	-0,05	0,00	0,11	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
12	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,01	15	6,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01	-0,01
17	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
15	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	16	6,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,01	-0,01
16	6,00	0,00	-0,04	0,00	0,06	0,00	0,01	17	6,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	-0,01	-0,01
21	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
24	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
25	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	26	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
26	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	27	6,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	-0,01	-0,01
30	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01	31	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
31	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,01	32	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
33	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,01	34	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	-0,01	-0,01
34	6,00	0,00	0,08	0,00	-0,10	0,00	0,01	35	6,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-0,01	-0,01
35	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,01	36	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,01	-0,01
36	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,01	37	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
37	6,00	0,00	0,10	0,00	-0,11	0,00	0,01	38	6,00	0,00	-0,10	0,00	-0,13	0,00	-0,01	-0,01
38	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,01	39	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
40	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01	41	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
41	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01	42	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	-0,01	-0,01
32	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	33	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	40	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,07	0,00	0,01	44	6,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	-0,01	-0,01
48	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	23	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
27	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,01	51	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,01	-0,01
55	6,00	0,00	-0,05	0,00	0,13	0,00	0,01	28	6,00	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	-0,01	-0,01
1	6,00	0,00	0,16	0,00	-0,33	0,00	0,01	12	6,00	0,00	-0,16	0,00	-0,32	0,00	-0,01	-0,01
21	6,00	0,00	0,28	0,00	-0,43	0,00	0,01	30	6,00	0,00	-0,28	0,00	-0,44	0,00	-0,01	-0,01
12	6,00	0,00	0,16	0,00	-0,36	0,00	0,02	21	6,00	0,00	-0,16	0,00	-0,36	0,00	-0,02	-0,02
11	6,00	0,00	-0,25	0,00	0,50	0,00	0,01	20	6,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	-0,01	-0,01
29	6,00	0,00	-0,44	0,00	0,66	0,00	0,02	42	6,00	0,00	0,44	0,00	0,69	0,00	-0,02	-0,02
20	6,00	0,00	-0,25	0,00	0,57	0,00	0,02	29	6,00	0,00	0,25	0,00	0,56	0,00	-0,02	-0,02
2	6,00	0,00	0,19	0,00	-0,34	0,00	0,01	13	6,00	0,00	-0,19	0,00	-0,34	0,00	-0,01	-0,01
13	6,00	0,00	0,09	0,00	-0,21	0,00	0,01	22	6,0							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
9	6,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,31	0,00	0,01	53	6,00	0,00	0,10	0,00	0,28	0,00	-0,01
45	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	32	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
49	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	33	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
52	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
56	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	49	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	14	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,01
8	6,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,21	0,00	0,01	18	6,00	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	-0,01
14	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	23	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
18	6,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
1	9,00	0,01	-0,08	-0,91	1,19	-0,04	0,00	0,00	1	6,00	-0,01	0,08	0,91	-0,97	0,06	0,00
2	9,00	0,00	-0,18	-1,43	2,19	-0,05	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,18	1,43	-1,68	0,05	0,00
3	9,00	0,00	-0,09	-0,58	1,30	-0,05	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,09	0,58	-1,04	0,05	0,00
4	9,00	0,00	-0,02	-0,07	0,40	-0,05	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,02	0,07	-0,34	0,06	0,00
5	9,00	-0,01	0,00	0,10	-0,01	-0,21	0,00	0,00	5	6,00	0,01	0,00	-0,10	0,01	0,19	0,00
6	9,00	0,00	0,01	0,02	0,01	-0,07	0,00	0,00	6	6,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	0,06	0,00
7	9,00	-0,01	0,00	-0,05	-0,04	-0,21	0,00	0,00	7	6,00	0,01	0,00	0,05	0,04	0,19	0,00
8	9,00	0,00	0,18	0,83	-1,95	-0,05	0,00	0,00	8	6,00	0,00	-0,18	-0,83	1,46	0,05	0,00
9	9,00	0,00	0,24	1,25	-2,83	-0,05	0,00	0,00	9	6,00	0,00	-0,24	-1,25	2,17	0,05	0,00
10	9,00	0,00	0,35	2,45	-3,73	-0,05	0,00	0,00	10	6,00	0,00	-0,35	-2,45	2,76	0,05	0,00
11	9,00	-0,01	0,31	1,47	-2,58	-0,15	0,00	0,01	11	6,00	0,01	-0,31	-1,47	1,72	0,13	0,00
12	9,00	0,00	-0,08	0,02	1,12	-0,03	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,08	-0,02	-0,89	0,03	0,00
13	9,00	0,00	0,01	0,18	0,72	-0,02	0,00	0,00	13	6,00	0,00	-0,01	-0,18	-0,75	0,03	0,00
14	9,00	0,00	0,00	0,13	0,09	-0,02	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,00	-0,13	-0,08	0,02	0,00
15	9,00	0,00	0,02	0,05	-0,15	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	-0,02	-0,05	0,10	0,01	0,00
16	9,00	0,00	0,01	0,05	-0,07	-0,01	0,00	0,00	16	6,00	0,00	-0,01	-0,05	0,05	0,01	0,00
17	9,00	0,00	0,06	0,09	-0,57	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	-0,06	-0,09	0,41	0,01	0,00
18	9,00	0,00	0,06	-0,26	-0,46	-0,02	0,00	0,00	18	6,00	0,00	-0,06	0,26	0,29	0,02	0,00
19	9,00	0,00	0,02	-0,44	-1,25	-0,02	0,00	0,00	19	6,00	0,00	-0,02	0,44	1,20	0,03	0,00
20	9,00	0,00	0,15	-0,03	-1,70	-0,03	0,00	0,00	20	6,00	0,00	-0,15	0,03	1,28	0,04	0,00
21	9,00	0,01	-0,22	-0,45	1,66	0,01	0,00	0,00	21	6,00	-0,01	0,22	0,45	-1,05	0,01	0,00
22	9,00	0,01	-0,02	0,61	0,50	0,02	0,00	0,00	22	6,00	-0,01	0,02	-0,61	-0,45	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,00	0,15	0,03	0,01	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	-0,15	-0,03	0,01	0,00
24	9,00	0,01	0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,00	0,00	24	6,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00
25	9,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,01	-0,13	0,00	0,00	25	6,00	0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,10	0,00
26	9,00	0,00	0,01	-0,02	-0,14	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	-0,01	0,02	0,12	0,00	0,00
27	9,00	0,00	0,01	-0,88	-0,16	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	-0,01	0,88	0,14	0,01	0,00
28	9,00	0,01	0,05	-0,94	-0,86	0,02	0,00	0,00	28	6,00	-0,01	-0,05	0,94	0,72	0,00	0,00
29	9,00	0,01	0,36	0,69	-2,50	0,02	0,00	0,00	29	6,00	-0,01	-0,36	-0,69	1,49	0,01	0,00
30	9,00	0,00	-0,03	1,48	0,77	0,02	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,03	-1,48	-0,67	-0,03	0,00
31	9,00	0,01	-0,03	0,73	0,55	0,04	0,00	0,00	31	6,00	-0,01	0,03	-0,73	-0,47	-0,01	0,00
32	9,00	0,01	-0,20	0,24	2,56	0,02	0,00	0,00	32	6,00	-0,01	0,20	-0,24	-2,01	0,00	0,00
33	9,00	0,01	-0,14	0,39	1,84	0,02	0,00	0,00	33	6,00	-0,01	0,14	-0,39	-1,45	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,02	-0,11	-0,10	0,01	0,00	0,00	34	6,00	0,00	-0,02	0,11	0,04	-0,01	0,00
35	9,00	0,01	0,00	0,16	-0,01	0,02	0,00	0,00	35	6,00	-0,01	0,00	-0,16	0,01	0,01	0,00
36	9,00	0,00	0,00	-0,08	-0,02	-0,12	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,08	0,01	0,12	0,00
37	9,00	0,01	0,03	-0,30	-0,32	0,03	0,00	0,00	37	6,00	-0,01	-0,03	0,30	0,23	0,01	0,00
38	9,00	0,00	0,02	0,18	-0,10	-0,06	0,00	0,00	38	6,00	0,00	-0,02	-0,18	0,04	0,05	0,00
39	9,00	0,01	0,39	-0,81	-4,44	0,02	0,00	0,00	39	6,00	-0,01	-0,39	0,81	3,36	0,00	0,00
40	9,00	0,01	0,45	-0,63	-5,16	0,02	0,00	0,00	40	6,00	-0,01	-0,45	0,63	3,91	-0,01	0,00
41	9,00	0,01	0,06	-1,27	-0,94	0,04	0,00	0,00	41	6,00	-0,01	-0,06	1,27	0,76	-0,01	0,00
42	9,00	-0,01	0,07	-2,26	-1,16	0,02	0,00	0,00	42	6,00	0,01	-0,07	2,26	0,97	-0,04	0,00
1	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	-0,01	0,00	2	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01
2	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	3	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01
3	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	4	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01
8	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	9	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01
9	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	10	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01
10	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	11	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01
4	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,06	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,07	0,00	0,00
6	9,00	0,00	0,05	0,00	-0,07	0,00	-0,01	0,00	7	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,09	0,00	0,01
7	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	8	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
15	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	24	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
24	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
25	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
26	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
31	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	32	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
33	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	34	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
34	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	35	9,00	0,00					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
41	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
32	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,01	44	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01
48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
27	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	51	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
55	9,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00
1	9,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,22	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,11	0,00	0,21	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,25	0,00	-0,01	30	9,00	0,00	0,16	0,00	0,25	0,00	0,01
12	9,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,26	0,00	-0,01	21	9,00	0,00	0,12	0,00	0,26	0,00	0,01
11	9,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,29	0,00	-0,01	20	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,29	0,00	0,01
29	9,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,33	0,00	-0,01	42	9,00	0,00	-0,21	0,00	-0,34	0,00	0,01
20	9,00	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,36	0,00	-0,01	29	9,00	0,00	-0,16	0,00	-0,36	0,00	0,01
2	9,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,20	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00
13	9,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,13	0,00	-0,01	22	9,00	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,01
10	9,00	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,30	0,00	0,00	19	9,00	0,00	-0,16	0,00	-0,29	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,19	0,00	-0,01	28	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,19	0,00	0,01
22	9,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,14	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,15	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,11	0,00	0,00	46	9,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,19	0,00	0,00	53	9,00	0,00	-0,07	0,00	-0,19	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	39	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	49	9,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	56	9,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,11	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,10	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
1	12,00	0,03	0,40	-0,82	0,37	0,00	0,01	1	9,00	-0,03	-0,40	0,82	-1,47	0,09	-0,01	-0,01
2	12,00	0,10	0,60	-1,31	0,84	0,10	0,02	2	9,00	-0,10	-0,60	1,31	-2,50	0,19	-0,02	-0,02
3	12,00	0,10	0,34	-0,54	0,51	0,09	0,02	3	9,00	-0,10	-0,34	0,54	-1,44	0,18	-0,02	-0,02
4	12,00	0,11	0,14	-0,07	0,06	0,10	0,02	4	9,00	-0,11	-0,14	0,07	-0,46	0,19	-0,02	-0,02
5	12,00	0,18	0,00	0,08	0,00	0,07	0,01	5	9,00	-0,18	0,00	-0,08	0,01	0,41	-0,01	-0,01
6	12,00	0,00	0,11	0,02	-0,14	-0,06	0,01	6	9,00	0,00	-0,11	-0,02	-0,16	0,07	-0,01	-0,01
7	12,00	0,18	0,00	-0,03	-0,03	0,08	0,01	7	9,00	-0,18	0,00	0,03	0,03	0,42	-0,01	-0,01
8	12,00	0,11	-0,40	0,80	-1,04	0,11	0,02	8	9,00	-0,11	0,40	-0,80	2,14	0,20	-0,02	-0,02
9	12,00	0,10	-0,58	1,18	-1,51	0,09	0,02	9	9,00	-0,10	0,58	-1,18	3,12	0,18	-0,02	-0,02
10	12,00	0,10	-0,88	2,28	-1,79	0,09	0,02	10	9,00	-0,10	0,88	-2,28	4,21	0,18	-0,02	-0,02
11	12,00	0,04	-0,71	1,34	-1,04	-0,07	0,03	11	9,00	-0,04	0,71	-1,34	3,00	0,18	-0,03	-0,03
12	12,00	0,00	0,60	0,03	0,04	-0,03	0,01	12	9,00	0,00	-0,60	-0,03	-1,71	0,02	-0,01	-0,01
13	12,00	0,02	0,32	0,13	0,24	0,00	0,01	13	9,00	-0,02	-0,32	-0,13	-1,11	0,05	-0,01	-0,01
14	12,00	0,03	0,06	0,11	-0,01	0,02	0,01	14	9,00	-0,03	-0,06	-0,11	-0,16	0,05	-0,01	-0,01
15	12,00	0,04	-0,01	0,04	-0,11	0,06	0,01	15	9,00	-0,04	0,01	-0,04	0,15	0,07	-0,01	-0,01
16	12,00	0,05	-0,01	0,04	-0,06	0,07	0,01	16	9,00	-0,05	0,01	-0,04	0,08	0,08	-0,01	-0,01
17	12,00	0,06	-0,14	0,11	-0,22	0,07	0,01	17	9,00	-0,06	0,14	-0,11	0,60	0,08	-0,01	-0,01
18	12,00	0,02	-0,14	-0,21	-0,26	0,01	0,01	18	9,00	-0,02	0,14	0,21	0,66	0,05	-0,01	-0,01
19	12,00	0,02	-0,46	-0,37	-0,56	0,00	0,01	19	9,00	-0,02	0,46	0,37	1,84	0,05	-0,01	-0,01
20	12,00	-0,01	-0,83	-0,04	-0,21	-0,05	0,01	20	9,00	0,01	0,83	0,04	2,51	0,01	-0,01	-0,01
21	12,00	0,00	0,78	-0,41	0,18	0,00	0,03	21	9,00	0,00	-0,78	0,41	-2,33	0,00	-0,03	-0,03
22	12,00	0,04	0,24	0,59	0,12	0,06	0,01	22	9,00	-0,04	-0,24	-0,59	-0,80	0,04	-0,01	-0,01
23	12,00	0,00	0,02	0,14	-0,01	0,00	0,01	23	9,00	0,00	-0,02	-0,14	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
24	12,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,01	24	9,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,01	-0,01
25	12,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,10	0,01	25	9,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,13	-0,01	-0,01
26	12,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,09	-0,01	0,01	26	9,00	0,00	0,02	0,01	0,15	0,00	-0,01	-0,01
27	12,00	-0,02	-0,06	-0,86	-0,07	-0,03	0,01	27	9,00	0,02	0,06	0,86	0,23	-0,03	-0,01	-0,01
28	12,00	0,06	-0,36	-0,92	-0,31	0,10	0,01	28	9,00	-0,06	0,36	0,92	1,31	0,07	-0,01	-0,01
29	12,00	0,00	-1,08	0,64	-0,46	0,00	0,03	29	9,00	0,00	1,08	-0,64	3,44	0,00	-0,03	-0,03
30	12,00	0,02	0,36	1,33	0,10	0,05	0,01	30	9,00	-0,02	-0,36	-1,33	-1,08	0,00	-0,01	-0,01
31	12,00	-0,04	0,19	0,66	0,15	-0,03	0,02	31	9,00	0,04	-0,19	-0,66	-0,68	-0,07	-0,02	-0,02
32	12,00	-0,03	0,68	0,22	0,78	-0,03	0,01	32	9,00	0,03	-0,68	-0,22	-2,65	-0,05	-0,01	-0,01
33	12,00	-0,04	0,52	0,39	0,49	-0,04	0,01	33	9,00	0,04	-0,52	-0,39	-1,91	-0,06	-0,01	-0,01
34	12,00	-0,01	-0,07	-0,10	0,03	0,00	0,01	34	9,00	0,01	0,07	0,10	0,17	-0,01	-0,01	-0,01
35	12,00	-0,04	0,01	0,15	-0,04	-0,05	0,01	35	9,00	0,04	-0,01	-0,15	0,01	-0,06	-0,01	-0,01
36	12,00	0,01	-0,03	-0,08	0,03	-0,10	0,01	36	9,00	-0,01	0,03	0,08	0,05	0,12	-0,01	-0,01
37	12,00	-0,05	-0,06	-0,28	-0,17	-0,06	0,01	37	9,00	0,05	0,06	0,28	0,33	-0,07	-0,01	-0,01
38	12,00	0,01	-0,08	0,17	0,04	-0,03	0,01	38	9,00	-0,01	0,08	-0,17	0,17	0,06	-0,01	-0,01
39	12,00	-0,04	-0,99	-0,80	-1,87	-0,05	0,01	39	9,00	0,04	0,99	0,80	4,60	-0,07	-0,01	-0,01
40	12,00	-0,02	-1,15	-0,61	-2,15	-0,02	0,01	40	9,00	0,02	1,15	0,61	5,34	-0,04	-0,01	-0,01
41	12,00	-0,04	-0,28	-1,17	-0,35	-0,03	0,02	41	9,00	0,04	0,28	1,17	1,13	-0,07	-0,02	-0,02
42	12,00	0,04	-0,49	-2,06	-0,24	0,08	0,01	42	9,00	-0,04	0,49	2,06	1,59	0,02	-0,01	-0,01
1	12,00	0,00	0,07	0,00	-0,22	0,00	-0,02	2	12,00	0,00	-0,07	0,00	-0,20	0,00	0,02	0,02
2	12,00	0,00	0,06	0,00	-0,17	0,00	-0,02	3	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,17	0,00	0,02	0,02
3	12,00	0,00	0,06	0,00	-0,17	0,00	-0,02	4	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,17	0,00	0,02	0,02
8	12,00	0,00	0,06	0,00	-0,17	0,00	-0,02	9	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,17	0,00	0,02	0,02
9	12,00	0,00	0,06	0,00	-0,18	0,00	-0,02	10	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,18	0,00	0,02	0,02
10	12,00	0,00	0,07	0,00												

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
19	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	20	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,02	15	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,02
17	12,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,02	18	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,02
15	12,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,01	16	12,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	0,01
16	12,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,12	0,00	-0,01	17	12,00	0,00	-0,09	0,00	-0,11	0,00	0,01
21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	25	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
26	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	27	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,02
30	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,02	31	12,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,02
31	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,02	32	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,02
33	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,02	34	12,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,02
34	12,00	0,00	-0,10	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,02	35	12,00	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,02
35	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,02	36	12,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,02
36	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,02	37	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,02
37	12,00	0,00	-0,12	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,02	38	12,00	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,02
38	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,02	39	12,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,02
40	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,02	41	12,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,02
41	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,01	42	12,00	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,01
32	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01	33	12,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
39	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	40	12,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
22	12,00	0,00	0,06	0,00	-0,17	0,00	0,00	-0,03	44	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,17	0,00	0,03
48	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
27	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,02	51	12,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,02
55	12,00	0,00	0,10	0,00	-0,28	0,00	0,00	-0,03	28	12,00	0,00	-0,10	0,00	-0,27	0,00	0,03
1	12,00	0,00	-0,34	0,00	0,68	0,00	0,00	-0,01	12	12,00	0,00	0,34	0,00	0,67	0,00	0,01
21	12,00	0,00	-0,53	0,00	0,83	0,00	0,00	-0,03	30	12,00	0,00	0,53	0,00	0,83	0,00	0,03
12	12,00	0,00	-0,37	0,00	0,82	0,00	0,00	-0,03	21	12,00	0,00	0,37	0,00	0,83	0,00	0,03
11	12,00	0,00	0,51	0,00	-1,03	0,00	0,00	-0,02	20	12,00	0,00	-0,51	0,00	-1,01	0,00	0,02
29	12,00	0,00	0,79	0,00	-1,24	0,00	0,00	-0,04	42	12,00	0,00	-0,79	0,00	-1,25	0,00	0,04
20	12,00	0,00	0,55	0,00	-1,24	0,00	0,00	-0,04	29	12,00	0,00	-0,55	0,00	-1,24	0,00	0,04
2	12,00	0,00	-0,37	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,01	13	12,00	0,00	0,37	0,00	0,67	0,00	0,01
13	12,00	0,00	-0,19	0,00	0,43	0,00	0,00	-0,03	22	12,00	0,00	0,19	0,00	0,43	0,00	0,03
10	12,00	0,00	0,62	0,00	-1,13	0,00	0,00	-0,01	19	12,00	0,00	-0,62	0,00	-1,13	0,00	0,01
19	12,00	0,00	0,32	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,03	28	12,00	0,00	-0,32	0,00	-0,73	0,00	0,03
22	12,00	0,00	-0,19	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,19	0,00	0,31	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,31	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	-0,31	0,00	-0,52	0,00	0,00
3	12,00	0,00	-0,10	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,02	46	12,00	0,00	0,10	0,00	0,27	0,00	0,02
9	12,00	0,00	0,22	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,02	53	12,00	0,00	-0,22	0,00	-0,59	0,00	0,02
45	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
49	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	0,00
56	12,00	0,00	0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	-0,07	0,00	-0,18	0,00	0,00
45	12,00	0,00	-0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	49	12,00	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,00
52	12,00	0,00	-0,08	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	56	12,00	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00
4	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,01	14	12,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,01
8	12,00	0,00	0,23	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,01	18	12,00	0,00	-0,23	0,00	-0,44	0,00	0,01
14	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01	23	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
18	12,00	0,00	0,11	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,01	27	12,00	0,00	-0,11	0,00	-0,24	0,00	0,01
1	15,00	0,10	0,84	-0,56	-1,20	0,16	0,02	0,02	1	12,00	-0,10	-0,84	0,56	-1,10	0,12	-0,02
2	15,00	0,22	1,23	-0,94	-1,80	0,32	0,03	0,02	2	12,00	-0,22	-1,23	0,94	-1,57	0,28	-0,03
3	15,00	0,20	0,63	-0,44	-0,94	0,30	0,03	0,03	3	12,00	-0,20	-0,63	0,44	-0,78	0,26	-0,03
4	15,00	0,23	0,16	-0,07	-0,28	0,34	0,03	0,04	4	12,00	-0,23	-0,16	0,07	-0,15	0,29	-0,03
5	15,00	0,36	0,00	0,03	-0,01	0,51	0,01	0,01	5	12,00	-0,36	0,00	-0,03	0,01	0,47	-0,01
6	15,00	0,04	0,20	0,02	-0,28	0,06	0,01	0,01	6	12,00	-0,04	-0,20	-0,02	-0,26	0,06	-0,01
7	15,00	0,37	-0,02	-0,01	0,02	0,53	0,01	0,01	7	12,00	-0,37	0,02	0,01	0,02	0,48	-0,01
8	15,00	0,24	-1,07	0,63	1,40	0,36	0,03	0,03	8	12,00	-0,24	1,07	-0,63	1,52	0,31	-0,03
9	15,00	0,20	-1,53	0,96	2,06	0,29	0,03	0,03	9	12,00	-0,20	1,53	-0,96	2,13	0,26	-0,03
10	15,00	0,22	-2,26	1,65	3,13	0,33	0,03	0,03	10	12,00	-0,22	2,26	-1,65	3,05	0,28	-0,03
11	15,00	0,13	-1,46	0,91	1,88	0,20	0,05	0,11	11	12,00	-0,13	1,46	-0,91	2,11	0,16	-0,05
12	15,00	0,02	1,34	0,04	-1,99	0,04	0,02	0,02	12	12,00	-0,02	-1,34	-0,04	-1,68	0,02	-0,02
13	15,00	0,07	1,42	-0,03	-2,40	0,11	0,02	0,13	13	12,00	-0,07	-1,42	0,03	-1,48	0,08	-0,02
14	15,00	0,06	0,17	0,04	-0,31	0,09	0,02	0,14	14	12,00	-0,06	-0,17	-0,04	-0,16	0,07	-0,02
15	15,00	0,07	0,00	0,03	-0,09	0,09	0,01	0,15	15	12,00	-0,07	0,00	-0,03	0,09	0,09	-0,01
16	15,00	0,09	-0,05	0,01	0,06	0,13	0,01	0,16	16	12,00	-0,09	0,05	-0,01	0,07	0,12	-0,01
17	15,00	0,08	0,04	0,16	-0,31	0,12	0,01	0,17	17	12,00	-0,08	-0,04	-0,16	0,21	0,12	-0,01
18	15,00	0,05	-1,01	-0,05	1,71	0,08	0,02	0,18	18	12,00	-0,05	1,01	0,05	1,06	0,06	-0,02
19	15,00	0,07	-2,50	-0,09	4,15	0,12	0,02	0,19	19	12,00	-0,07	2,50	0,09	2,69	0,08	-0,02
20	15,00	0,01	-2,10	-0,06	3,07	0,02	0,02	0,20	20	12,00	-0,01	2,10	0,06	2,68	0,00	-0,02
21	15,00	0,02	1,56	-0,25	-2,27	0,04	0,05	0,21	21	12,00	-0,02	-1,56	0,25	-2,02	0,01	-0,05
22	15,00	0,05	0,98	0,53	-1,63	0,07	0,02	0,22	22	12,00	-0,05	-0,98	-0,53	-1,05	0,07	-0,02
23	15,00	-0,01	0,05	0,11	-0,08	-0,02	0,01	0,23	23	12,00	0,01	-0,05	-0,11	-0,04	-0,02	-0,01
24	15,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,24	24	12,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,01
25	15,00	0,06	-0,01	-0,01	0,01	0,06	0,01	0,25	25	12,00	-0,06	0,01	0,01	0,01	0,09	-0,01
26	15,00	0,01	-0,05	-0,02	0,04	0,01	0,01	0,26	26	12,00	-0,01	0,05	0,02	0,08	0,00	-0,01
27	15,00	-0,06	-0,33	-0,71	0,54	-0,10	0,01	0,27	27							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
34	15,00	0,00	-0,17	-0,03	0,24	0,00	0,01	0,01	34	12,00	0,00	0,17	0,03	0,22	0,00	-0,01
35	15,00	-0,09	-0,01	0,07	0,00	-0,13	0,01	0,01	35	12,00	0,09	0,01	-0,07	0,03	-0,12	-0,01
36	15,00	0,07	-0,07	-0,08	0,11	0,08	0,01	0,01	36	12,00	-0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	-0,01
37	15,00	-0,09	-0,07	-0,18	0,03	-0,13	0,01	0,01	37	12,00	0,09	0,07	0,18	0,17	-0,12	-0,01
38	15,00	0,02	-0,22	0,09	0,33	0,01	0,01	0,01	38	12,00	-0,02	0,22	-0,09	0,26	0,03	-0,01
39	15,00	-0,06	-0,04	-0,76	-1,71	-0,07	0,02	0,02	39	12,00	0,06	0,04	0,76	1,84	-0,09	-0,02
40	15,00	-0,03	-0,03	-0,55	-2,01	-0,04	0,02	0,02	40	12,00	0,03	0,03	0,55	2,08	-0,05	-0,02
41	15,00	-0,08	-0,65	-0,84	0,85	-0,12	0,02	0,02	41	12,00	0,08	0,65	0,84	0,92	-0,10	-0,02
42	15,00	0,01	-1,28	-1,31	1,85	-0,01	0,02	0,02	42	12,00	-0,01	1,28	1,31	1,66	0,03	-0,02
1	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,15	0,00	-0,02	0,00	2	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,14	0,00	0,02
2	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,15	0,00	-0,02	0,00	3	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,16	0,00	0,02
3	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,15	0,00	-0,02	0,00	4	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,15	0,00	0,02
8	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,14	0,00	-0,02	0,00	9	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,15	0,00	0,02
9	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,16	0,00	-0,02	0,00	10	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	0,02
10	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,15	0,00	-0,03	0,00	11	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,18	0,00	0,03
4	15,00	0,00	0,12	0,00	-0,21	0,00	-0,02	0,00	5	15,00	0,00	-0,12	0,00	-0,25	0,00	0,02
5	15,00	0,00	0,15	0,00	-0,27	0,00	-0,02	0,00	6	15,00	0,00	-0,15	0,00	-0,16	0,00	0,02
6	15,00	0,00	0,14	0,00	-0,14	0,00	-0,02	0,00	7	15,00	0,00	-0,14	0,00	-0,26	0,00	0,02
7	15,00	0,00	0,13	0,00	-0,28	0,00	-0,02	0,00	8	15,00	0,00	-0,13	0,00	-0,25	0,00	0,02
61	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,27	0,00	57	15,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	-0,27
57	15,00	0,00	0,08	0,00	-0,17	0,00	-0,07	0,00	63	15,00	0,00	-0,08	0,00	-0,18	0,00	0,07
76	15,00	0,00	0,10	0,00	-0,22	0,00	-0,11	0,00	82	15,00	0,00	-0,10	0,00	-0,23	0,00	0,11
82	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,15	0,00	0,42	0,00	85	15,00	0,00	0,10	0,00	-0,03	0,00	-0,42
63	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	76	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
66	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	75	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
58	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	64	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,07
62	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,35	0,00	58	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	-0,35
79	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,12	0,00	83	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,12
83	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,53	0,00	86	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,53
21	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	0,00	0,14	0,00	59	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00	-0,14
59	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	-0,10	0,00	22	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,10
28	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,10	0,00	-0,14	0,00	84	15,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,14
84	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,03	0,00	0,22	0,00	29	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,04	0,00	-0,22
30	15,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	60	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,11
60	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,00	-0,05	0,00	31	15,00	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,05
41	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,18	0,00	-0,07	0,00	81	15,00	0,00	0,08	0,00	0,16	0,00	0,07
81	15,00	0,00	0,08	0,00	-0,10	0,00	0,19	0,00	42	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,01	0,00	-0,19
31	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,00	-0,01	0,00	32	15,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,01
33	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,12	0,00	-0,03	0,00	34	15,00	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,03
40	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	41	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01
38	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,12	0,00	-0,04	0,00	39	15,00	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,04
32	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	-0,01	0,00	33	15,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
39	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,06	0,00	-0,01	0,00	40	15,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,01
34	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,17	0,00	-0,04	0,00	35	15,00	0,00	0,11	0,00	0,09	0,00	0,04
35	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	71	15,00	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,03
36	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,08	0,00	-0,03	0,00	73	15,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,03
37	15,00	0,00	-0,15	0,00	0,15	0,00	-0,03	0,00	38	15,00	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,03
71	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	36	15,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04
73	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	37	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,07
14	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,11	0,00	-0,02	0,00	15	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,10	0,00	0,02
17	15,00	0,00	0,04	0,00	-0,09	0,00	0,02	0,00	18	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,11	0,00	-0,02
15	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00	16	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,01
16	15,00	0,00	0,08	0,00	-0,10	0,00	-0,02	0,00	17	15,00	0,00	-0,08	0,00	-0,10	0,00	0,02
23	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	24	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
24	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	70	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04
25	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	72	15,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,06
26	15,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	27	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,12	0,00	-0,05
70	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	25	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,03
72	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	26	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,00	0,00
45	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,13	0,00	0,10	0,00	0,00
52	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00
22	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	44	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,20	0,00	0,00
48	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	23	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04
27	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	51	15,00	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,06
55	15,00	0,00	0,10	0,00	-0,34	0,00	0,02	0,00	28	15,00	0,00	-0,10	0,00	-0,25	0,00	-0,02
1	15,00	0,00	-0,61	0,00	1,15	0,00	-0,03	0,01	61	15,00	0,00	0,61	0,00	0,58	0,00	0,03
12	15,00	0,00	-0,53	0,00	0,94	0,00	-0,03	0,00	62	15,00	0,00	0,53	0,00	-0,05	0,00	0,03
21	15,00	0,00	-0,80	0,00	1,27	0,00	-0,02	0,00	30	15,00	0,00	0,80	0,00	1,26	0,00	0,02
61	15,00	0,00	-0,56	0,00	-0,31	0,00	0,01	0,12	12	15,00	0,00	0,56	0,00	0,96	0,00	-0,01
2	15,00	0,00	-0,94	0,00	1,61	0,00	-0,07	0,00	63	15,00	0,00	0,94	0,00	0,65	0,00	0,07
13	15,00	0,00	-0,75	0,00	1,04	0,00	-0,07	0,00	64	15,00	0,00	0,75	0,00	0,20	0,00	0,07
63	15,00	0,00	-0,73	0,00	-0,44	0,00	0,05	0,13	13	15,00	0,00	0,73	0,00	1,14	0,00	-0,05
64	15,00	0,00	-0,47	0,00	0,19	0,00	-0,07	0,00	65	15,00	0,00	0,47	0,00	0,51	0,00	0,07
22	15,00	0,00	-0,37	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,37	0,00	0,66	0,00	0,00
3	15,00	0,00	-0,44	0,00	0,86	0,00	-0,02	0,00	66	15,00	0,00	0,44	0,00	0,19	0,00	0,02
66	15,00	0,00	-0,19	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	4							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
69	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	23	15,00	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,02
71	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
73	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
36	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
8	15,00	0,00	0,71	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	74	15,00	0,00	-0,71	0,00	-0,44	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,04	18	15,00	0,00	-0,55	0,00	-0,85	0,00	0,04
18	15,00	0,00	0,55	0,00	0,00	-0,75	0,00	-0,01	77	15,00	0,00	-0,55	0,00	-0,32	0,00	0,01
77	15,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	78	15,00	0,00	-0,25	0,00	-0,39	0,00	0,01
78	15,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,21	0,00	0,13	27	15,00	0,00	-0,64	0,00	-0,54	0,00	-0,13
9	15,00	0,00	0,96	0,00	0,00	-1,93	0,00	-0,02	75	15,00	0,00	-0,96	0,00	-0,36	0,00	0,02
75	15,00	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,11	0,00	-0,01	53	15,00	0,00	-0,46	0,00	-1,22	0,00	0,01
39	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	52	15,00	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	0,00
40	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	16	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
10	15,00	0,00	1,65	0,00	0,00	-2,82	0,00	-0,08	76	15,00	0,00	-1,65	0,00	-1,14	0,00	0,08
19	15,00	0,00	1,21	0,00	0,00	-1,78	0,00	-0,08	79	15,00	0,00	-1,21	0,00	-0,20	0,00	0,08
76	15,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,78	0,00	0,09	19	15,00	0,00	-1,29	0,00	-2,02	0,00	-0,09
79	15,00	0,00	0,94	0,00	0,00	-0,45	0,00	-0,10	80	15,00	0,00	-0,94	0,00	-1,38	0,00	0,10
80	15,00	0,00	1,32	0,00	0,00	1,06	0,00	-0,24	28	15,00	0,00	-1,32	0,00	-1,53	0,00	0,24
28	15,00	0,00	0,65	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,01	41	15,00	0,00	-0,65	0,00	-1,16	0,00	-0,01
11	15,00	0,00	0,97	0,00	0,00	-1,85	0,00	-0,04	85	15,00	0,00	-0,97	0,00	-0,90	0,00	0,04
20	15,00	0,00	0,81	0,00	0,00	-1,45	0,00	-0,03	86	15,00	0,00	-0,81	0,00	0,04	0,00	0,03
29	15,00	0,00	1,23	0,00	0,00	-1,95	0,00	-0,02	42	15,00	0,00	-1,23	0,00	-1,94	0,00	0,02
85	15,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,49	0,00	-0,01	20	15,00	0,00	-0,87	0,00	-1,50	0,00	0,01
86	15,00	0,00	0,78	0,00	0,00	-0,58	0,00	-0,04	29	15,00	0,00	-0,78	0,00	-1,56	0,00	0,04
65	15,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,27	0,00	-0,11	22	15,00	0,00	0,82	0,00	0,92	0,00	0,11
62	15,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,03	21	15,00	0,00	0,51	0,00	1,02	0,00	0,03
15	18,00	0,03	-0,10	0,04	0,14	0,14	0,02	0,02	15	15,00	-0,03	0,10	-0,04	0,09	0,06	-0,02
17	18,00	0,03	-0,35	0,19	0,45	0,45	0,01	0,02	17	15,00	-0,03	0,35	-0,19	0,39	0,07	-0,02
31	18,00	-0,04	0,12	0,07	-0,17	-0,17	-0,04	0,01	31	15,00	0,04	-0,12	-0,07	-0,16	-0,06	-0,01
32	18,00	-0,04	0,61	0,17	-0,29	-0,29	-0,02	0,02	32	15,00	0,04	-0,61	-0,17	-1,23	-0,07	-0,02
33	18,00	-0,09	0,46	0,35	-0,22	-0,22	-0,09	0,02	33	15,00	0,09	-0,46	-0,35	-0,91	-0,12	-0,02
34	18,00	-0,04	0,02	0,02	-0,04	-0,04	-0,05	0,01	34	15,00	0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01
39	18,00	-0,11	-0,98	-0,69	0,46	0,46	-0,13	0,02	39	15,00	0,11	0,98	0,69	1,99	-0,15	-0,02
40	18,00	-0,01	-1,13	-0,48	0,52	0,52	0,02	0,02	40	15,00	0,01	1,13	0,48	2,31	-0,04	-0,02
41	18,00	-0,03	-0,21	-0,13	0,30	0,30	-0,04	0,01	41	15,00	0,03	0,21	0,13	0,27	-0,05	-0,01
57	18,00	0,04	0,22	-0,12	-0,26	-0,26	0,04	0,01	57	15,00	-0,04	-0,22	0,12	-0,34	0,08	-0,01
58	18,00	0,01	0,30	-0,04	-0,42	-0,42	0,00	0,01	58	15,00	-0,01	-0,30	0,04	-0,42	0,01	-0,01
59	18,00	0,00	0,22	0,06	-0,37	-0,37	0,00	0,01	59	15,00	0,00	-0,22	-0,06	-0,24	0,00	-0,01
60	18,00	-0,03	0,14	0,10	-0,23	-0,23	-0,04	0,01	60	15,00	0,03	-0,14	-0,10	-0,17	-0,06	-0,01
63	18,00	0,05	0,24	-0,15	-0,26	-0,26	0,06	0,01	63	15,00	-0,05	-0,24	0,15	-0,39	0,08	-0,01
64	18,00	0,03	0,35	-0,27	-0,46	-0,46	0,04	0,01	64	15,00	-0,03	-0,35	0,27	-0,49	0,04	-0,01
65	18,00	0,02	0,31	0,35	-0,43	-0,43	0,03	0,01	65	15,00	-0,02	-0,31	-0,35	-0,44	0,03	-0,01
66	18,00	0,03	0,21	-0,25	-0,26	-0,26	0,04	0,01	66	15,00	-0,03	-0,21	0,25	-0,31	0,05	-0,01
67	18,00	0,04	0,05	-0,04	-0,05	-0,05	0,05	0,01	67	15,00	-0,04	-0,05	0,04	-0,07	0,06	-0,01
68	18,00	0,00	0,05	-0,04	-0,07	-0,07	0,00	0,01	68	15,00	0,00	-0,05	0,04	-0,08	0,00	-0,01
69	18,00	-0,01	0,04	0,05	-0,05	-0,05	-0,01	0,01	69	15,00	0,01	-0,04	-0,05	-0,06	-0,01	-0,01
70	18,00	0,00	-0,05	-0,04	0,07	0,07	0,00	0,01	70	15,00	0,00	0,05	0,04	0,05	0,00	-0,01
71	18,00	-0,03	-0,02	0,00	0,02	-0,02	-0,02	0,01	71	15,00	0,03	0,02	0,00	0,02	-0,06	-0,01
72	18,00	0,00	-0,18	-0,15	0,26	0,26	0,00	0,01	72	15,00	0,00	0,18	0,15	0,17	-0,01	-0,01
73	18,00	-0,03	-0,05	-0,04	0,06	0,06	-0,03	0,01	73	15,00	0,03	0,05	0,04	0,07	-0,06	-0,01
74	18,00	0,05	-0,23	0,15	0,27	0,27	0,06	0,01	74	15,00	-0,05	0,23	-0,15	0,38	0,07	-0,01
75	18,00	0,04	-0,45	0,50	0,56	0,56	0,05	0,01	75	15,00	-0,04	0,45	-0,50	0,69	0,05	-0,01
76	18,00	0,06	-0,42	0,27	0,46	0,46	0,07	0,01	76	15,00	-0,06	0,42	-0,27	0,69	0,09	-0,01
77	18,00	0,00	-0,29	0,30	0,39	0,39	0,00	0,01	77	15,00	0,00	0,29	-0,30	0,42	0,00	-0,01
78	18,00	-0,02	-0,23	-0,39	0,31	0,31	-0,03	0,01	78	15,00	0,02	0,23	0,39	0,31	-0,04	-0,01
79	18,00	0,04	-0,59	0,25	0,77	0,77	0,05	0,01	79	15,00	-0,04	0,59	-0,25	0,85	0,05	-0,01
80	18,00	0,03	-0,49	-0,39	0,68	0,68	0,05	0,01	80	15,00	-0,03	0,49	0,39	0,66	0,05	-0,01
81	18,00	-0,03	-0,22	-0,16	0,35	0,35	-0,04	0,01	81	15,00	0,03	0,22	0,16	0,26	-0,06	-0,01
82	18,00	0,04	-0,34	0,20	0,40	0,40	0,05	0,01	82	15,00	-0,04	0,34	-0,20	0,53	0,07	-0,01
83	18,00	0,00	-0,47	0,05	0,66	0,66	0,00	0,01	83	15,00	0,00	0,47	-0,05	0,65	0,01	-0,01
84	18,00	0,00	-0,34	-0,09	0,58	0,58	0,00	0,01	84	15,00	0,00	0,34	0,09	0,36	0,00	-0,01
57	18,00	0,00	-0,14	0,00	0,27	0,27	0,00	-0,01	58	18,00	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,01
59	18,00	0,00	-0,11	0,00	0,16	0,16	0,00	-0,02	60	18,00	0,00	0,11	0,00	0,23	0,00	0,02
58	18,00	0,00	-0,17	0,00	0,26	0,26	0,00	-0,02	59	18,00	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,02
82	18,00	0,00	0,21	0,00	-0,43	-0,43	0,00	-0,01	83	18,00	0,00	-0,21	0,00	-0,30	0,00	0,01
83	18,00	0,00	0,26	0,00	-0,40	-0,40	0,00	-0,02	84	18,00	0,00	-0,26	0,00	-0,35	0,00	0,02
84	18,00	0,00	0,17	0,00	-0,25	-0,25	0,00	-0,01	81	18,00	0,00	-0,17	0,00	-0,36	0,00	0,01
63	18,00	0,00	-0,14	0,00	0,30	0,30	0,00	-0,02	64	18,00	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,02
64	18,00	0,00	-0,41	0,00	0,30	0,30	0,00	-0,02	65	18,00	0,00	0,41	0,00	0,31	0,00	0,02
65	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,11	0,11	0,00	-0,01	31	18,00	0,00	0,06	0,00	0,19	0,00	0,01
45	18,00	0,00	-0,16	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,16	0,00	0,11	0,00	0,00
52	18,00	0,00	-0,16	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,00
66	18,00	0,00	-0,25	0,00	0,27	0,27	0,00	-0,01	119	18,00	0,00	0,25	0,00	0,24	0,00	0,01
67	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
68	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,02	69	18,00	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02
69	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,02	121	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
74	18,00	0,00	0,15	0,00	-0,30	-0,30										

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
75	18,00	0,00	0,50	0,00	0,00	-0,60	0,00	-0,02	108	18,00	0,00	-0,50	0,00	-0,45	0,00	0,02
76	18,00	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,53	0,00	-0,02	19	18,00	0,00	-0,26	0,00	0,18	0,00	0,02
79	18,00	0,00	0,51	0,00	0,00	-0,49	0,00	-0,02	80	18,00	0,00	-0,51	0,00	-0,49	0,00	0,02
80	18,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,21	0,00	-0,01	41	18,00	0,00	-0,12	0,00	-0,34	0,00	0,01
45	18,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,61	0,00	-0,01	32	18,00	0,00	0,25	0,00	0,69	0,00	0,01
49	18,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,44	0,00	-0,01	122	18,00	0,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,01
52	18,00	0,00	0,45	0,00	0,00	-1,08	0,00	-0,02	117	18,00	0,00	-0,45	0,00	-0,47	0,00	0,02
56	18,00	0,00	0,53	0,00	0,00	-1,26	0,00	-0,01	40	18,00	0,00	-0,53	0,00	-1,42	0,00	0,01
60	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	101	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,03
87	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	57	18,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,04
31	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	97	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,04
88	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	63	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,06
89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
32	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,01	33	18,00	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,01
32	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	98	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02
33	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	99	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02
34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
102	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	71	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02
109	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	73	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,03
38	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	104	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02
91	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	74	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02
17	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	96	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
15	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	95	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,03
41	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	107	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,04
93	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	76	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,06
40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
39	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,01	40	18,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,01
81	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	110	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,03
94	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	82	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,04
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04
90	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	67	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02
87	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	88	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
88	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	89	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
89	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	90	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
67	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	95	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
96	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	74	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
91	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	92	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
92	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	93	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
93	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	94	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
97	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
101	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
99	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
100	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
109	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
107	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
119	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,21	0,00	-0,02	46	18,00	0,00	0,05	0,00	0,25	0,00	0,02
122	18,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,19	0,00	0,49	0,00	0,00
121	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	34	18,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,02
122	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	120	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,03
120	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	121	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
118	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,03	116	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,03
116	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	117	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,03
27	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	118	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,03
118	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	38	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02
117	18,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,44	0,00	0,01	39	18,00	0,00	-0,47	0,00	-1,23	0,00	-0,01
108	18,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,28	0,00	0,01	53	18,00	0,00	-0,53	0,00	-0,71	0,00	-0,01
114	18,00	0,00	0,42	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,01	78	18,00	0,00	-0,42	0,00	-0,28	0,00	0,01
18	18,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,05	112	18,00	0,00	-0,15	0,00	-0,01	0,00	0,05
112	18,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	77	18,00	0,00	-0,11	0,00	-0,17	0,00	-0,04
19	18,00	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,02	113	18,00	0,00	-0,26	0,00	-0,01	0,00	0,02
113	18,00	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	79	18,00	0,00	-0,26	0,00	-0,31	0,00	0,03
114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	115	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02
115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
112	18,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,02	103	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,02
103	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	108	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,08
108	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	111	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,09
111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03
14	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	68	18,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
14	21,00	0,02	0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,03	0,00	14	18,00	-0,02	-0,02	0,02	-0,03	0,02	0,00
32	21,00	-0,03	0,14	0,00	0,00	-0,12	-0,05	0,02	32	18,00	0,03	-0,14	0,00	-0,27	-0,02	-0,02
33	21,00	-0,05	0,09	0,08	0,08	-0,08	-0,07	0,02	33	18,00	0,05	-0,09	-0,08	-0,18	-0,07	-0,02
39	21,00	-0,06	-0,30	-0,14	0,20	-0,08	0,02	0,02	39	18,00	0,06	0,30	0,14	0,62	-0,09	-0,02
40	21,00	-0,01	-0,34	-0,04	0,23	-0,04	0,02	0,40	18,00	0,01	0,34	0,04	0,70	0,00	-0,02	
69	21,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	69	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
103	21,00															

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD05: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
52	21,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	14	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
14	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
119	21,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	46	21,00	0,00	0,21	0,00	0,12	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	45	21,00	0,00	-0,04	0,00	-0,11	0,00	0,00
33	21,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	122	21,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,01	49	21,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,01
122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
120	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	69	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
32	21,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	33	21,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
39	21,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
103	21,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	108	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
108	21,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	111	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	117	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
40	21,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,01	56	21,00	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,01
39	21,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,09	0,00	-0,06	0,00	0,00
117	21,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,01	52	21,00	0,00	0,08	0,00	0,20	0,00	0,01

CARATT.: SISMA 90°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
1	3,00	0,13	3,13	2,19	0,40	0,07	0,02	0,02	1	0,00	-0,13	-3,13	-2,19	-8,96	0,29	-0,02
2	3,00	0,12	5,59	4,38	1,87	0,07	0,02	0,02	2	0,00	-0,12	-5,59	-4,38	-17,19	0,25	-0,02
3	3,00	0,13	5,02	3,30	1,93	0,08	0,02	0,02	3	0,00	-0,13	-5,02	-3,30	-15,68	0,26	-0,02
4	3,00	0,17	4,43	3,14	2,02	0,17	0,02	0,02	4	0,00	-0,17	-4,43	-3,14	-14,16	0,31	-0,02
5	3,00	0,32	0,29	0,20	0,11	0,21	0,01	0,01	5	0,00	-0,32	-0,29	-0,20	-0,92	0,67	-0,01
6	3,00	-0,43	0,17	0,25	-0,19	0,25	0,01	0,01	6	0,00	0,43	-0,17	-0,25	-0,26	-1,42	-0,01
7	3,00	0,29	0,26	0,15	0,09	0,16	0,01	0,01	7	0,00	-0,29	-0,26	-0,15	-0,81	0,64	-0,01
8	3,00	0,13	3,26	2,30	1,56	0,09	0,02	0,02	8	0,00	-0,13	-3,26	-2,30	-10,50	0,27	-0,02
9	3,00	0,13	2,90	1,85	1,21	0,08	0,02	0,02	9	0,00	-0,13	-2,90	-1,85	-9,17	0,26	-0,02
10	3,00	0,13	2,50	1,93	0,95	0,09	0,02	0,02	10	0,00	-0,13	-2,50	-1,93	-7,79	0,27	-0,02
11	3,00	0,10	1,00	0,92	0,25	0,02	0,02	0,02	11	0,00	-0,10	-1,00	-0,92	-3,00	0,26	-0,02
12	3,00	0,07	3,59	0,43	-0,46	0,03	0,02	0,02	12	0,00	-0,07	-3,59	-0,43	-9,38	0,16	-0,02
13	3,00	0,08	4,59	0,10	-0,50	0,04	0,02	0,02	13	0,00	-0,08	-4,59	-0,10	-12,08	0,18	-0,02
14	3,00	0,03	1,61	-0,03	-0,66	0,03	0,01	0,01	14	0,00	-0,03	-1,61	0,03	-3,74	0,06	-0,01
15	3,00	0,11	1,75	0,91	1,16	0,15	0,01	0,01	15	0,00	-0,11	-1,75	-0,91	-5,97	0,14	-0,01
16	3,00	0,06	0,37	0,09	0,20	0,07	0,01	0,01	16	0,00	-0,06	-0,37	-0,09	-1,22	0,10	-0,01
17	3,00	0,02	1,56	0,79	1,06	-0,01	0,01	0,01	17	0,00	-0,02	-1,56	-0,79	-5,32	0,06	-0,01
18	3,00	0,04	1,18	-0,03	-0,46	0,05	0,01	0,01	18	0,00	-0,04	-1,18	0,03	-2,76	0,07	-0,01
19	3,00	0,05	2,05	-0,10	-0,15	-0,01	0,02	0,02	19	0,00	-0,05	-2,05	0,10	-5,48	0,15	-0,02
20	3,00	0,05	1,19	0,21	-0,10	-0,01	0,02	0,02	20	0,00	-0,05	-1,19	-0,21	-3,17	0,14	-0,02
21	3,00	0,02	3,75	0,22	-0,76	0,03	0,02	0,02	21	0,00	-0,02	-3,75	-0,22	-9,52	0,03	-0,02
22	3,00	0,21	2,63	-2,78	-0,97	0,36	0,02	0,02	22	0,00	-0,21	-2,63	2,78	-6,22	0,21	-0,02
23	3,00	-0,08	1,05	-2,47	-0,19	-0,14	0,01	0,01	23	0,00	0,08	-1,05	2,47	-2,69	-0,07	-0,01
24	3,00	0,04	0,48	-0,65	0,24	0,06	0,01	0,01	24	0,00	-0,04	-0,48	0,65	-1,56	0,05	-0,01
25	3,00	-0,73	0,01	-0,03	-0,02	0,43	0,01	0,01	25	0,00	0,73	-0,01	0,03	-0,02	-2,43	-0,01
26	3,00	0,00	0,40	-0,56	0,21	-0,01	0,01	0,01	26	0,00	0,00	-0,40	0,56	-1,30	0,01	-0,01
27	3,00	0,08	0,79	-2,03	-0,14	0,13	0,01	0,01	27	0,00	-0,08	-0,79	2,03	-2,03	0,08	-0,01
28	3,00	-0,08	1,16	-1,14	-0,39	-0,15	0,02	0,02	28	0,00	0,08	-1,16	1,14	-2,79	-0,07	-0,02
29	3,00	0,01	1,25	0,07	-0,20	0,01	0,02	0,02	29	0,00	-0,01	-1,25	-0,07	-3,22	0,02	-0,02
30	3,00	-0,05	3,05	-2,87	-0,35	-0,05	0,01	0,01	30	0,00	0,05	-3,05	2,87	-8,02	-0,08	-0,01
31	3,00	0,00	2,10	-2,03	-0,01	0,04	0,02	0,02	31	0,00	0,00	-2,10	2,03	-5,75	-0,04	-0,02
32	3,00	0,00	7,28	-2,11	5,52	0,03	0,01	0,01	32	0,00	0,00	-7,28	2,11	-25,48	-0,03	-0,01
33	3,00	-0,05	6,98	-2,43	5,31	-0,06	0,01	0,01	33	0,00	0,05	-6,98	2,43	-24,42	-0,08	-0,01
34	3,00	-0,23	-0,16	-0,33	0,15	0,10	0,01	0,01	34	0,00	0,23	0,16	0,33	0,28	-0,72	-0,01
35	3,00	-0,08	0,86	-0,57	0,51	-0,12	0,01	0,01	35	0,00	0,08	-0,86	0,57	-2,87	-0,10	-0,01
36	3,00	-0,04	1,20	-0,78	0,59	-0,02	0,02	0,02	36	0,00	0,04	-1,20	0,78	-3,87	-0,08	-0,02
37	3,00	-0,01	0,71	-0,40	0,45	0,00	0,01	0,01	37	0,00	0,01	-0,71	0,40	-2,39	-0,04	-0,01
38	3,00	-0,17	-0,03	0,03	-0,09	0,08	0,01	0,01	38	0,00	0,17	0,03	-0,03	0,16	-0,54	-0,01
39	3,00	-0,02	4,26	-1,30	3,43	-0,01	0,01	0,01	39	0,00	0,02	-4,26	1,30	-15,12	-0,05	-0,01
40	3,00	-0,05	3,96	-1,34	3,20	-0,06	0,01	0,01	40	0,00	0,05	-3,96	1,34	-14,06	-0,07	-0,01
41	3,00	-0,06	0,93	-0,91	0,03	-0,05	0,02	0,02	41	0,00	0,06	-0,93	0,91	-2,57	-0,10	-0,02
42	3,00	-0,01	1,00	-0,99	-0,05	0,01	0,01	0,01	42	0,00	0,01	-1,00	0,99	-2,70	-0,04	-0,01
1	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	-0,01	0,00	2	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,01
2	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,10	0,00	-0,01	0,00	3	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,01
3	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	-0,01	0,00	4	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,01
8	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,10	0,00	-0,01	0,00	9	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,01
9	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,10	0,00	-0,01	0,00	10	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,01
10	3,00	0,00	0,04	0,00	-0,11	0,00	-0,01	0,00	11	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,11	0,00	0,01
4	3,00	0,00	0,14	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	-0,14	0,00	-0,28	0,00	0,00
5	3,00	0,00	0,13	0,00	-0,20	0,00	-0,01	0,00	6	3,00	0,00	-0,13	0,00	-0,17	0,00	0,01
6	3,00	0,00	0,18	0,00	-0,24	0,00	-0,02	0,00	7	3,00	0,00	-0,18	0,00	-0,28	0,00	0,02
7	3,00	0,00	0,06	0,00	-0,12	0,00	-0,02	0,00	8	3,00	0,00	-0,06	0,00	-0,12	0,00	0,02
14	3,00	0,00	0,05	0,00	-0,14	0,00	0,01	0,01	15	3,00	0,00	-0,05	0,00	-0,10	0,00	-0,01
17	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,04	0,00	18	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,04
15	3,00	0,00	0,18	0,00	-0,22	0,00	-0,01	0,00	16	3,00	0,00	-0,18	0,00	-0,24	0,00	0,01
16	3,00	0,00	-0,07	0,00	0,10	0,00	-0,01	0,00	17	3,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,01
23	3,00	0,00	0,21	0,00	-0,29	0,00	0,03	0,00	24	3,00	0,00	-0,21	0,00	-0,18	0,00	-0,03
24	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	-0,02	0,00	25	3,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,02
25	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,02	0,00	26	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,02
26	3,00	0,00	-0,15	0,00	0,12	0,00	-0,05	0,00	27	3,00	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,05

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD06: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
30	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	31	3,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,01
31	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	32	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01
40	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,02	41	3,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,02
41	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,02	42	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,02
33	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
38	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,03	39	3,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,03
32	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,01	33	3,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01
39	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	40	3,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
34	3,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,35	0,00	-0,02	35	3,00	0,00	0,28	0,00	0,30	0,00	0,02
35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
36	3,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,02	37	3,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,02
37	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,02	38	3,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,02
1	3,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	2,20	0,00	-0,01	12	3,00	0,00	1,09	0,00	2,17	0,00	0,01
12	3,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	1,85	0,00	-0,02	21	3,00	0,00	0,82	0,00	1,84	0,00	0,02
21	3,00	0,00	-1,86	0,00	0,00	2,87	0,00	-0,01	30	3,00	0,00	1,86	0,00	2,88	0,00	0,01
2	3,00	0,00	-1,58	0,00	0,00	2,86	0,00	-0,02	13	3,00	0,00	1,58	0,00	2,82	0,00	0,02
13	3,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	1,70	0,00	-0,04	22	3,00	0,00	0,75	0,00	1,68	0,00	0,04
22	3,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	1,65	0,00	0,01	31	3,00	0,00	1,01	0,00	1,69	0,00	-0,01
3	3,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	2,40	0,00	-0,03	46	3,00	0,00	0,81	0,00	2,12	0,00	0,03
45	3,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,20	0,00	0,51	0,00	0,00
49	3,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,19	0,00	0,49	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,75	0,00	-0,01	44	3,00	0,00	-0,26	0,00	-0,74	0,00	0,01
48	3,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,56	0,00	-0,02	23	3,00	0,00	0,19	0,00	0,58	0,00	0,02
27	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,45	0,00	-0,02	51	3,00	0,00	-0,15	0,00	-0,44	0,00	0,02
55	3,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,32	0,00	-0,02	28	3,00	0,00	0,11	0,00	0,33	0,00	0,02
4	3,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	1,66	0,00	-0,01	14	3,00	0,00	0,86	0,00	1,60	0,00	0,01
14	3,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,42	0,00	0,95	0,00	0,00
18	3,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,71	0,00	-0,02	27	3,00	0,00	0,32	0,00	0,72	0,00	0,02
8	3,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	1,23	0,00	-0,02	18	3,00	0,00	0,64	0,00	1,19	0,00	0,02
9	3,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	1,42	0,00	-0,03	53	3,00	0,00	0,48	0,00	1,25	0,00	0,03
10	3,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	1,32	0,00	-0,01	19	3,00	0,00	0,73	0,00	1,31	0,00	0,01
19	3,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,77	0,00	-0,01	28	3,00	0,00	0,34	0,00	0,76	0,00	0,01
28	3,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,75	0,00	-0,02	41	3,00	0,00	0,46	0,00	0,77	0,00	0,02
11	3,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,76	0,00	-0,01	20	3,00	0,00	0,38	0,00	0,75	0,00	0,01
20	3,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,64	0,00	-0,02	29	3,00	0,00	0,28	0,00	0,64	0,00	0,02
29	3,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	0,99	0,00	-0,02	42	3,00	0,00	0,64	0,00	0,99	0,00	0,02
52	3,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,12	0,00	0,30	0,00	0,00
56	3,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,11	0,00	0,28	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
1	6,00	0,01	2,41	3,25	-4,43	0,01	0,03	1	3,00	-0,01	-2,41	-3,25	-2,23	0,00	-0,03	-0,03
2	6,00	0,11	4,73	5,95	-8,91	0,20	0,02	2	3,00	-0,11	-4,73	-5,95	-4,15	0,11	-0,02	-0,02
3	6,00	0,11	4,04	4,11	-7,67	0,19	0,02	3	3,00	-0,11	-4,04	-4,11	-3,47	0,12	-0,02	-0,02
4	6,00	0,17	3,61	3,89	-6,96	0,26	0,02	4	3,00	-0,17	-3,61	-3,89	-3,01	0,21	-0,02	-0,02
5	6,00	0,25	0,10	0,21	-0,23	0,43	0,02	5	3,00	-0,25	-0,10	-0,21	-0,05	0,28	-0,02	-0,02
6	6,00	-0,24	0,17	0,20	-0,24	-0,53	0,01	6	3,00	0,24	-0,17	-0,20	-0,23	-0,13	-0,01	-0,01
7	6,00	0,23	0,09	0,27	-0,21	0,39	0,02	7	3,00	-0,23	-0,09	-0,27	-0,05	0,23	-0,02	-0,02
8	6,00	0,11	2,66	2,96	-5,06	0,18	0,02	8	3,00	-0,11	-2,66	-2,96	-2,28	0,11	-0,02	-0,02
9	6,00	0,12	2,35	2,32	-4,34	0,20	0,02	9	3,00	-0,12	-2,35	-2,32	-2,14	0,12	-0,02	-0,02
10	6,00	0,13	2,14	2,65	-3,86	0,21	0,02	10	3,00	-0,13	-2,14	-2,65	-2,03	0,13	-0,02	-0,02
11	6,00	0,11	0,91	1,33	-1,61	0,22	0,03	11	3,00	-0,11	-0,91	-1,33	-0,90	0,09	-0,03	-0,03
12	6,00	-0,03	3,26	0,16	-5,59	-0,03	0,03	12	3,00	0,03	-3,26	-0,16	-3,39	-0,04	-0,03	-0,03
13	6,00	0,05	3,59	-0,72	-6,03	0,10	0,03	13	3,00	-0,05	-3,59	0,72	-3,88	0,03	-0,03	-0,03
14	6,00	0,02	1,67	-0,53	-2,70	0,04	0,01	14	3,00	-0,02	-1,67	0,53	-1,91	0,02	-0,01	-0,01
15	6,00	0,14	1,19	0,78	-2,51	0,19	0,01	15	3,00	-0,14	-1,19	-0,78	-0,78	0,18	-0,01	-0,01
16	6,00	0,06	0,26	0,34	-0,54	0,10	0,01	16	3,00	-0,06	-0,26	-0,34	-0,17	0,08	-0,01	-0,01
17	6,00	-0,01	1,05	0,71	-2,21	-0,01	0,01	17	3,00	0,01	-1,05	-0,71	-0,70	-0,03	-0,01	-0,01
18	6,00	0,04	1,23	-0,33	-1,98	0,06	0,01	18	3,00	-0,04	-1,23	0,33	-1,42	0,05	-0,01	-0,01
19	6,00	0,00	1,65	-0,49	-2,69	0,04	0,03	19	3,00	0,00	-1,65	0,49	-1,88	-0,03	-0,03	-0,03
20	6,00	0,03	1,12	0,12	-1,84	0,09	0,03	20	3,00	-0,03	-1,12	-0,12	-1,25	0,00	-0,03	-0,03
21	6,00	0,00	3,83	1,25	-6,53	0,00	0,03	21	3,00	0,00	-3,83	-1,25	-4,05	-0,01	-0,03	-0,03
22	6,00	0,26	2,35	-2,78	-3,78	0,33	0,02	22	3,00	-0,26	-2,35	2,78	-2,71	0,38	-0,02	-0,02
23	6,00	-0,12	0,80	-3,29	-1,34	-0,14	0,01	23	3,00	0,12	-0,80	3,29	-0,87	-0,18	-0,01	-0,01
24	6,00	0,04	0,28	-0,41	-0,60	0,06	0,01	24	3,00	-0,04	-0,28	0,41	-0,17	0,06	-0,01	-0,01
25	6,00	-0,43	-0,01	-0,09	0,01	-0,93	0,02	25	3,00	0,43	0,01	0,09	0,02	-0,25	-0,02	-0,02
26	6,00	-0,04	0,23	-0,38	-0,49	-0,06	0,01	26	3,00	0,04	-0,23	0,38	-0,15	-0,06	-0,01	-0,01
27	6,00	0,08	0,61	-2,64	-1,00	0,09	0,01	27	3,00	-0,08	-0,61	2,64	-0,67	0,12	-0,01	-0,01
28	6,00	-0,14	1,06	-1,13	-1,66	-0,17	0,02	28	3,00	0,14	-1,06	1,13	-1,26	-0,22	-0,02	-0,02
29	6,00	-0,01	1,31	0,43	-2,14	0,00	0,03	29	3,00	0,01	-1,31	-0,43	-1,47	-0,02	-0,03	-0,03
30	6,00	0,06	2,35	-4,70	-4,00	0,15	0,02	30	3,00	-0,06	-2,35	4,70	-2,49	0,03	-0,02	-0,02
31	6,00	-0,03	1,51	-3,07	-2,67	-0,05	0,02	31	3,00	0,03	-1,51	3,07	-1,50	-0,03	-0,02	-0,02
32	6,00	0,00	5,75	-2,26	-11,59	-0,01	0,02	32	3,00	0,00	-5,75	2,26	-4,27	0,00	-0,02	-0,02
33	6,00	-0,08	5,51	-2,62	-11,09	-0,11	0,02	33	3,00	0,08	-5,51	2,62	-4,11	-0,12	-0,02	-0,02
34	6,00	-0,10	-0,25	-0,09	0,32	-0,22	0,01	34	3,00	0,10	0,25	0,09	0,36	-0,05	-0,01	-0,01
35	6,00	-0,13	0,56	-0,85	-1,20	-0,17	0,01	35	3,00	0,13	-0,56	0,85	-0,35	-0,19	-0,01	-0,01
36	6,00	-0,50	-0,06	-0,74	0,08	-1,13	0,02	36	3,00	0,50	0,06	0,74	0,09	-0,26	-0,02	-0,02
37	6,00	-0,03	0,46	-0,49	-0,99	-0,04	0,01	37	3,00	0,03	-0,46	0,49	-0,29	-0,04	-0,01	-0,01
38	6,00	-0,07	-0,06	0,10	0,09	-0,16	0,01	38	3,00	0,07	0,06	-0,10	0,08	-0,04		

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
3	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,01	4	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,01
8	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,08	0,00	-0,01	9	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,01
9	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,01	10	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,01
10	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,09	0,00	-0,01	11	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,01
4	6,00	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,14	0,00	0,01	5	6,00	0,00	-0,07	0,00	-0,15	0,00	-0,01
5	6,00	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,10	0,00	-0,02	6	6,00	0,00	-0,07	0,00	-0,09	0,00	0,02
6	6,00	0,00	0,11	0,11	0,00	-0,14	0,00	0,00	7	6,00	0,00	-0,11	0,00	-0,16	0,00	0,00
7	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,06	0,00	-0,02	8	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,02
12	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	13	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	20	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,01	15	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	-0,01
17	6,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,02	18	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02
15	6,00	0,00	0,13	0,13	0,00	-0,16	0,00	-0,01	16	6,00	0,00	-0,13	0,00	-0,18	0,00	0,01
16	6,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
21	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,00	0,00	0,16	0,16	0,00	-0,21	0,00	0,00	24	6,00	0,00	-0,16	0,00	-0,15	0,00	0,00
24	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,01	25	6,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01
25	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,01	26	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01
26	6,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,02	27	6,00	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,02
30	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,01	31	6,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,01
31	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	32	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01
33	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
34	6,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,23	0,00	-0,02	35	6,00	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,02
35	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
36	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,02	37	6,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02
37	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	38	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
38	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,02	39	6,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,02
40	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,01	41	6,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,01
41	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	42	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
32	6,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
39	6,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,42	0,00	-0,02	44	6,00	0,00	-0,14	0,00	-0,40	0,00	0,02
48	6,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,33	0,00	0,01	23	6,00	0,00	0,12	0,00	0,36	0,00	-0,01
27	6,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,27	0,00	-0,02	51	6,00	0,00	-0,09	0,00	-0,25	0,00	0,02
55	6,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,07	0,00	0,21	0,00	0,00
1	6,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	1,32	0,00	-0,01	12	6,00	0,00	0,65	0,00	1,30	0,00	0,01
21	6,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	1,71	0,00	-0,03	30	6,00	0,00	1,13	0,00	1,78	0,00	0,03
12	6,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	1,49	0,00	-0,02	21	6,00	0,00	0,65	0,00	1,46	0,00	0,02
11	6,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,48	0,00	-0,01	20	6,00	0,00	0,24	0,00	0,48	0,00	0,01
29	6,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,42	0,00	0,66	0,00	0,00
20	6,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,57	0,00	-0,01	29	6,00	0,00	0,25	0,00	0,56	0,00	0,01
2	6,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	1,78	0,00	-0,01	13	6,00	0,00	0,99	0,00	1,79	0,00	0,01
13	6,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	1,09	0,00	-0,02	22	6,00	0,00	0,48	0,00	1,07	0,00	0,02
10	6,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,48	0,00	0,87	0,00	0,00
19	6,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,23	0,00	0,51	0,00	0,00
22	6,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,45	0,00	0,76	0,00	0,00
28	6,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,35	0,00	-0,01	41	6,00	0,00	0,22	0,00	0,36	0,00	0,01
3	6,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	1,10	0,00	-0,01	46	6,00	0,00	0,37	0,00	0,99	0,00	0,01
9	6,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,67	0,00	-0,01	53	6,00	0,00	0,23	0,00	0,61	0,00	0,01
45	6,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,11	0,00	0,29	0,00	0,00
49	6,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,11	0,00	0,29	0,00	0,00
52	6,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,00
56	6,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,07	0,00	0,17	0,00	0,00
45	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	49	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
52	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	56	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	6,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,52	0,00	0,96	0,00	0,00
8	6,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,75	0,00	-0,01	18	6,00	0,00	0,39	0,00	0,73	0,00	0,01
14	6,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,26	0,00	0,60	0,00	0,00
18	6,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,45	0,00	-0,01	27	6,00	0,00	0,20	0,00	0,47	0,00	0,01
1	9,00	-0,02	0,38	3,87	-4,46	0,04	0,00	0,00	1	6,00	0,02	-0,38	-3,87	3,42	-0,09	0,00
2	9,00	0,00	1,10	6,95	-10,76	0,05	0,00	2	6,00	0,00	-1,10	-6,95	7,73	-0,05	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,90	4,49	-9,82	0,05	0,00	3	6,00	0,00	-0,90	-4,49	7,33	-0,06	0,00	0,00
4	9,00	-0,01	0,89	4,36	-8,99	0,04	0,00	4	6,00	0,01	-0,89	-4,36	6,54	-0,05	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,00	0,21	-0,23	0,20	0,00	5	6,00	0,00	0,00	-0,21	0,22	-0,20	0,00	0,00
6	9,00	-0,05	-0,01	0,16	0,00	-0,73	0,00	6	6,00	0,05	0,01	-0,16	0,03	0,61	0,00	0,00
7	9,00	0,01	0,00	0,35	-0,20	0,22	0,00	7	6,00	-0,01	0,00	-0,35	0,19	-0,19	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,69	3,36	-6,64	0,06	0,00	8	6,00	0,00	-0,69	-3,36	4,74	-0,06	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,57	2,55	-5,69	0,05	0,00	9	6,00	0,00	-0,57	-2,55	4,10	-0,05	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,57	3,13	-4,82	0,05	0,00	10	6,00	0,00	-0,57	-3,13	3,25	-0,05	0,00	0,00
11	9,00	0,03	0,32	1,60	-2,13	0,16	0,00	11	6,00	-0,03	-0,32	-1,60	1,26	-0,07	0,00	0,00
12	9,00	-0,01	0,45	0,15	-4,31	0,03	0,00	12	6,00	0,01	-0,45	-0,15	3,06	-0,05	0,00	0,00
13	9,00	0,00	0,11	-1,23	-3,66	0,02	0,00	13	6,00	0,00	-0,11	1,23	3,35	-0,03	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,30	-0,82	-2,13	0,02	0,00	14	6,00	0,00	-0,30	0,82	1,29	-0,02	0,00	0,00
15	9,00	0,00	0,41	0,68	-3,86	0,00	0,00	15	6,00	0,00	-0,41	-0,68	2,74	0,01	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,07	0,53	-0,74	0,00	0,00	16	6,00	0,00	-0,07	-0,53	0,56	-0,01	0,00	0,00
17	9,00	-0,01	0,37	0,64	-3,44	0,01	0,00	17	6,00	0,01	-0,37	-0,64	2,43	-0,03	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,24	-0,51	-1,58	0,02	0,00	18	6,00	0,00	-0,24	0,51	0,91	-0,02	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,11	-0,74	-1,69	0,02	0,00	19	6,00	0,00	-0,11	0,74	1,38	-0,04	0,00	0,00
20	9,00	0,00	0,23	0,14	-1,											

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD06: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
25	9,00	-0,09	-0,01	-0,14	0,01	-1,29	0,00	0,00	25	6,00	0,09	0,01	0,14	0,01	1,03	0,00
26	9,00	-0,03	0,06	-0,22	-0,68	-0,04	0,00	0,00	26	6,00	0,03	-0,06	0,22	0,53	-0,03	0,00
27	9,00	-0,02	0,03	-3,07	-0,58	-0,04	0,00	0,00	27	6,00	0,02	-0,03	3,07	0,49	-0,01	0,00
28	9,00	-0,01	0,13	-1,22	-1,15	-0,01	0,00	0,00	28	6,00	0,01	-0,13	1,22	0,78	-0,03	0,00
29	9,00	0,00	0,42	0,60	-2,16	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	-0,42	-0,60	0,99	0,00	0,00
30	9,00	0,03	0,21	-5,79	-2,93	-0,01	0,00	0,00	30	6,00	-0,03	-0,21	5,79	2,34	0,09	0,00
31	9,00	-0,01	0,20	-3,57	-2,67	-0,03	0,00	0,00	31	6,00	0,01	-0,20	3,57	2,11	0,02	0,00
32	9,00	0,00	1,58	-2,34	-16,98	-0,02	0,00	0,00	32	6,00	0,00	-1,58	2,34	12,61	0,01	0,00
33	9,00	-0,01	1,53	-2,74	-16,26	-0,02	0,00	0,00	33	6,00	0,01	-1,53	2,74	12,05	0,00	0,00
34	9,00	-0,02	-0,02	0,07	0,09	-0,27	0,00	0,00	34	6,00	0,02	0,02	-0,07	-0,02	0,21	0,00
35	9,00	-0,02	0,19	-1,02	-1,86	-0,03	0,00	0,00	35	6,00	0,02	-0,19	1,02	1,34	-0,03	0,00
36	9,00	0,00	0,00	-0,72	0,02	-1,24	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,72	-0,01	1,23	0,00
37	9,00	0,00	0,15	-0,52	-1,54	-0,02	0,00	0,00	37	6,00	0,00	-0,15	0,52	1,11	0,01	0,00
38	9,00	-0,01	-0,02	0,13	0,11	-0,20	0,00	0,00	38	6,00	0,01	0,02	-0,13	-0,06	0,16	0,00
39	9,00	-0,01	1,00	-1,49	-9,97	-0,03	0,00	0,00	39	6,00	0,01	-1,00	1,49	7,21	0,00	0,00
40	9,00	-0,01	0,94	-1,50	-9,25	-0,02	0,00	0,00	40	6,00	0,01	-0,94	1,50	6,65	-0,01	0,00
41	9,00	-0,01	0,11	-1,64	-1,18	-0,04	0,00	0,00	41	6,00	0,01	-0,11	1,64	0,87	0,00	0,00
42	9,00	-0,02	0,12	-2,08	-1,00	-0,03	0,00	0,00	42	6,00	0,02	-0,12	2,08	0,67	-0,02	0,00
1	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,07	0,00	0,01	2	9,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,01
2	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,07	0,00	0,01	3	9,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,01
3	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,01	4	9,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,01
8	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,07	0,00	0,01	9	9,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,01
9	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,01	10	9,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,01
10	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,01	11	9,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,01
4	9,00	0,00	-0,07	0,00	0,13	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
5	9,00	0,00	-0,05	0,00	0,08	0,00	0,01	6	9,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,01
6	9,00	0,00	-0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
7	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	8	9,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01
12	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
14	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	15	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01
17	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,02	18	9,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,02
15	9,00	0,00	-0,08	0,00	0,10	0,00	0,01	16	9,00	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,01
16	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	-0,01	24	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,01
24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	25	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
25	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	26	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
26	9,00	0,00	-0,05	0,00	0,07	0,00	0,02	27	9,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,02
30	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	34	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,05	0,00	0,01	35	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,01
35	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	36	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
36	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	37	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01
37	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	38	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
40	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	41	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01
41	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	42	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
32	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
22	9,00	0,00	-0,07	0,00	0,21	0,00	0,00	44	9,00	0,00	0,07	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
48	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,12	0,00	0,01	23	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,01
27	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,01	51	9,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,01
55	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,01	28	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,01
1	9,00	0,00	0,34	0,00	-0,68	0,00	0,01	12	9,00	0,00	-0,34	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,01
21	9,00	0,00	0,49	0,00	-0,77	0,00	0,01	30	9,00	0,00	-0,49	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,01
12	9,00	0,00	0,38	0,00	-0,85	0,00	0,01	21	9,00	0,00	-0,38	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,01
11	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,15	0,00	0,01	20	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,15	0,00	0,00	-0,01
29	9,00	0,00	0,10	0,00	-0,16	0,00	0,00	42	9,00	0,00	-0,10	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
20	9,00	0,00	0,09	0,00	-0,20	0,00	0,01	29	9,00	0,00	-0,09	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,01
2	9,00	0,00	0,43	0,00	-0,80	0,00	0,01	13	9,00	0,00	-0,43	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,01
13	9,00	0,00	0,22	0,00	-0,49	0,00	0,01	22	9,00	0,00	-0,22	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,01
10	9,00	0,00	0,14	0,00	-0,27	0,00	0,00	19	9,00	0,00	-0,14	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,23	0,00	-0,38	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,23	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,08	0,00	-0,13	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,22	0,00	-0,62	0,00	0,00	46	9,00	0,00	-0,22	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,11	0,00	-0,31	0,00	0,00	53	9,00	0,00	-0,11	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00	32	9,00	0,00	-0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,06	0,00	-0,16	0,00	0,00	33	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	39	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	49	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	56	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,24	0,00	-0,46	0,00	0,00	14	9,00	0,00	-0,24	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,16	0,00	-0,31	0,00	0,01	18	9,00							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
5	12,00	-0,21	-0,03	0,19	-0,16	-0,12	-0,01	5	9,00	0,21	0,03	-0,19	0,24	-0,45	0,01	0,01
6	12,00	0,05	-0,11	0,18	0,14	-0,59	-0,01	6	9,00	-0,05	0,11	-0,18	0,16	0,73	0,01	0,01
7	12,00	-0,16	-0,03	0,30	-0,13	-0,05	-0,01	7	9,00	0,16	0,03	-0,30	0,22	-0,39	0,01	0,01
8	12,00	-0,08	-1,10	3,21	-4,17	-0,06	-0,02	8	9,00	0,08	1,10	-3,21	7,20	-0,16	0,02	0,02
9	12,00	-0,10	-0,85	2,44	-3,85	-0,09	-0,02	9	9,00	0,10	0,85	-2,44	6,20	-0,18	0,02	0,02
10	12,00	-0,12	-0,74	2,99	-3,25	-0,12	-0,02	10	9,00	0,12	0,74	-2,99	5,30	-0,20	0,02	0,02
11	12,00	-0,14	-0,34	1,50	-1,46	-0,09	-0,03	11	9,00	0,14	0,34	-1,50	2,39	-0,29	0,03	0,03
12	12,00	0,06	-1,99	0,12	-0,74	0,12	-0,01	12	9,00	-0,06	1,99	-0,12	6,22	0,03	0,01	0,01
13	12,00	-0,03	-1,19	-1,02	-1,93	-0,03	-0,01	13	9,00	0,03	1,19	1,02	5,21	-0,06	0,01	0,01
14	12,00	-0,01	-0,60	-0,67	-1,32	0,00	-0,01	14	9,00	0,01	0,60	0,67	2,97	-0,04	0,01	0,01
15	12,00	-0,10	-0,85	0,75	-1,65	-0,15	-0,01	15	9,00	0,10	0,85	-0,75	4,00	-0,13	0,01	0,01
16	12,00	-0,06	-0,09	0,42	-0,54	-0,07	-0,01	16	9,00	0,06	0,09	-0,42	0,78	-0,08	0,01	0,01
17	12,00	0,00	-0,73	0,68	-1,55	0,02	-0,01	17	9,00	0,00	0,73	-0,68	3,55	-0,01	0,01	0,01
18	12,00	-0,04	-0,37	-0,44	-1,12	-0,05	-0,01	18	9,00	0,04	0,37	0,44	2,14	-0,07	0,01	0,01
19	12,00	0,00	-0,38	-0,67	-1,20	0,02	-0,01	19	9,00	0,00	0,38	0,67	2,24	-0,03	0,01	0,01
20	12,00	-0,04	-0,49	0,12	-0,61	-0,04	-0,01	20	9,00	0,04	0,49	-0,12	1,96	-0,06	0,01	0,01
21	12,00	-0,01	-2,55	1,62	-1,48	-0,02	-0,03	21	9,00	0,01	2,55	-1,62	8,52	-0,01	0,03	0,03
22	12,00	-0,17	-0,91	-2,90	-1,16	-0,29	-0,01	22	9,00	0,17	0,91	2,90	3,67	-0,19	0,01	0,01
23	12,00	0,10	-0,25	-3,73	-0,37	0,16	-0,01	23	9,00	-0,10	0,25	3,73	1,07	0,12	0,01	0,01
24	12,00	0,03	-0,13	-0,18	-0,51	0,04	-0,01	24	9,00	-0,03	0,13	0,18	0,86	0,04	0,01	0,01
25	12,00	0,14	0,00	-0,14	0,00	-0,92	-0,01	25	9,00	-0,14	0,00	0,14	0,00	1,31	0,01	0,01
26	12,00	-0,03	-0,10	-0,17	-0,44	-0,05	-0,01	26	9,00	0,03	0,10	0,17	0,71	-0,04	0,01	0,01
27	12,00	-0,08	-0,17	-3,03	-0,32	-0,13	-0,01	27	9,00	0,08	0,17	3,03	0,79	-0,10	0,01	0,01
28	12,00	0,07	-0,29	-1,20	-0,74	0,13	-0,01	28	9,00	-0,07	0,29	1,20	1,55	0,08	0,01	0,01
29	12,00	0,01	-0,62	0,58	-0,99	0,01	-0,03	29	9,00	-0,01	0,62	-0,58	2,70	0,02	0,03	0,03
30	12,00	-0,11	-1,14	-5,32	-0,79	-0,21	-0,01	30	9,00	0,11	1,14	5,32	3,93	-0,10	0,01	0,01
31	12,00	0,03	-0,74	-3,32	-1,17	0,02	-0,02	31	9,00	-0,03	0,74	3,32	3,20	0,07	0,02	0,02
32	12,00	0,00	-3,44	-2,28	-8,09	-0,03	-0,01	32	9,00	0,00	3,44	2,28	17,58	0,01	0,01	0,01
33	12,00	0,07	-3,27	-2,69	-7,80	0,09	-0,01	33	9,00	-0,07	3,27	2,69	16,84	0,09	0,01	0,01
34	12,00	0,07	0,11	0,05	-0,08	-0,09	-0,01	34	9,00	-0,07	-0,11	-0,05	-0,22	0,29	0,01	0,01
35	12,00	0,07	-0,32	-0,98	-1,01	0,10	-0,01	35	9,00	-0,07	0,32	0,98	1,90	0,10	0,01	0,01
36	12,00	0,09	0,03	-0,73	-0,03	-0,98	-0,01	36	9,00	-0,09	-0,03	0,73	-0,05	1,24	0,01	0,01
37	12,00	0,02	-0,23	-0,52	-0,92	0,01	-0,01	37	9,00	-0,02	0,23	0,52	1,57	0,04	0,01	0,01
38	12,00	0,03	0,05	0,14	0,00	-0,11	-0,01	38	9,00	-0,03	-0,05	-0,14	-0,14	0,20	0,01	0,01
39	12,00	0,01	-1,73	-1,46	-5,55	0,01	-0,01	39	9,00	-0,01	1,73	1,46	10,32	0,03	0,01	0,01
40	12,00	0,05	-1,56	-1,47	-5,28	0,07	-0,01	40	9,00	-0,05	1,56	1,47	9,58	0,07	0,01	0,01
41	12,00	0,04	-0,24	-1,55	-0,72	0,04	-0,02	41	9,00	-0,04	0,24	1,55	1,37	0,08	0,02	0,02
42	12,00	0,06	-0,26	-1,97	-0,52	0,09	-0,01	42	9,00	-0,06	0,26	1,97	1,23	0,09	0,01	0,01
1	12,00	0,00	-0,07	0,00	0,24	0,00	0,02	2	12,00	0,00	0,07	0,00	0,19	0,00	-0,02	-0,02
2	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,18	0,00	0,02	3	12,00	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	-0,02	-0,02
3	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,16	0,00	0,02	4	12,00	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	-0,02	-0,02
8	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,18	0,00	0,02	9	12,00	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	-0,02	-0,02
9	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,16	0,00	0,02	10	12,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	-0,02	-0,02
10	12,00	0,00	-0,08	0,00	0,23	0,00	0,02	11	12,00	0,00	0,08	0,00	0,24	0,00	-0,02	-0,02
4	12,00	0,00	-0,19	0,00	0,36	0,00	0,01	5	12,00	0,00	0,19	0,00	0,39	0,00	-0,01	-0,01
5	12,00	0,00	-0,13	0,00	0,22	0,00	0,01	6	12,00	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	-0,01	-0,01
6	12,00	0,00	-0,19	0,00	0,23	0,00	0,03	7	12,00	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	-0,03	-0,03
7	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,00	0,02	8	12,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	-0,02	-0,02
12	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
19	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,01	20	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	-0,01
14	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,13	0,00	0,03	15	12,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	-0,03	-0,03
17	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,09	0,00	0,01	18	12,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	-0,01	-0,01
15	12,00	0,00	-0,25	0,00	0,30	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,25	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
16	12,00	0,00	0,11	0,00	-0,18	0,00	0,03	17	12,00	0,00	-0,11	0,00	-0,12	0,00	-0,03	-0,03
21	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	22	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01
23	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,00	0,01	24	12,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
24	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,02	25	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,02	-0,02
25	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,03	26	12,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	-0,03	-0,03
26	12,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	27	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	0,00	-0,03	-0,03
30	12,00	0,00	0,07	0,00	-0,22	0,00	0,01	31	12,00	0,00	-0,07	0,00	-0,17	0,00	-0,01	-0,01
31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
33	12,00	0,00	0,06	0,00	-0,12	0,00	0,02	34	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	-0,02	-0,02
34	12,00	0,00	0,23	0,00	-0,30	0,00	0,00	35	12,00	0,00	-0,23	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
35	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	36	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
36	12,00	0,00	0,04	0,00	-0,08	0,00	0,02	37	12,00	0,00	-0,04	0,00	-0,09	0,00	-0,02	-0,02
37	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02	38	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02	-0,02
38	12,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,03	39	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,03	-0,03
40	12,00	0,00	0,05	0,00	-0,10	0,00	0,01	41	12,00	0,00	-0,05	0,00	-0,12	0,00	-0,01	-0,01
41	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,02	42	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02	-0,02
32	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,01	33	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
39	12,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,01	40	12,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
22	12,00	0,00	-0,27	0,00	0,77	0,00	0,05	44	12,00	0,00	0,27	0,00	0,77	0,00	-0,05	-0,05
48	12,00	0,00	0,18	0,00	-0,53	0,00	0,00	23	12,00	0,00	-0,18	0,00	-0,53	0,00	0,00	0,00
27	12,00	0,00	-0,14	0,00	0,41	0,00	0,04	51	12,00	0,00	0,14	0,00	0,42	0,00	-0,04	-0,04
55	12,00	0,00	0,11	0,00	-0,32	0,00	0,01	28	12,00	0,00	-0,11	0,00	-0,32	0,00	-0,01	-0,01
1	12,00	0,00	1,27	0,00	-2,56	0,00	0,02	12	12,00	0,00	-1,27	0,00	-2,52	0,00	-0,02	-0,02
21	12,00	0,00	1,98	0,00	-3,12	0,00	0,06	30	12,00	0,00	-1,98	0,00	-3,13			

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
10	12,00	0,00	0,80	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,01	19	12,00	0,00	-0,80	0,00	-1,47	0,00	-0,01
19	12,00	0,00	0,41	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	28	12,00	0,00	-0,41	0,00	-0,94	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,91	0,00	0,00	-1,50	0,00	-0,02	31	12,00	0,00	-0,91	0,00	-1,50	0,00	0,02
28	12,00	0,00	0,40	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,02	41	12,00	0,00	-0,40	0,00	-0,66	0,00	-0,02
3	12,00	0,00	0,76	0,00	0,00	-2,23	0,00	0,02	46	12,00	0,00	-0,76	0,00	-2,04	0,00	-0,02
9	12,00	0,00	0,44	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,02	53	12,00	0,00	-0,44	0,00	-1,18	0,00	-0,02
45	12,00	0,00	0,22	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	32	12,00	0,00	-0,22	0,00	-0,58	0,00	0,00
49	12,00	0,00	0,21	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	33	12,00	0,00	-0,21	0,00	-0,55	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	39	12,00	0,00	-0,13	0,00	-0,34	0,00	0,00
56	12,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	40	12,00	0,00	-0,12	0,00	-0,31	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	49	12,00	0,00	-0,08	0,00	-0,03	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	56	12,00	0,00	-0,08	0,00	-0,04	0,00	0,00
4	12,00	0,00	1,06	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	14	12,00	0,00	-1,06	0,00	-2,02	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,78	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,02	18	12,00	0,00	-0,78	0,00	-1,49	0,00	-0,02
14	12,00	0,00	0,50	0,00	0,00	-1,16	0,00	-0,01	23	12,00	0,00	-0,50	0,00	-1,15	0,00	0,01
18	12,00	0,00	0,38	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,02	27	12,00	0,00	-0,38	0,00	-0,86	0,00	-0,02
1	15,00	-0,03	-3,41	2,36	4,63	-0,09	-0,02	-0,02	1	12,00	0,03	3,41	-2,36	4,72	0,00	0,02
2	15,00	-0,23	-6,73	4,73	9,06	-0,34	-0,03	-0,03	2	12,00	0,23	6,73	-4,73	9,38	-0,29	0,03
3	15,00	-0,20	-5,61	3,49	7,38	-0,29	-0,03	-0,03	3	12,00	0,20	5,61	-3,49	7,98	-0,25	0,03
4	15,00	-0,30	-5,12	3,25	6,59	-0,45	-0,03	-0,03	4	12,00	0,30	5,12	-3,25	7,43	-0,38	0,03
5	15,00	-0,42	-0,09	0,13	0,08	-0,62	-0,01	-0,01	5	12,00	0,42	0,09	-0,13	0,16	-0,53	0,01
6	15,00	0,42	-0,20	0,24	0,28	0,55	-0,01	-0,01	6	12,00	-0,42	0,20	-0,24	0,26	0,59	0,01
7	15,00	-0,30	-0,07	0,16	0,05	-0,42	-0,01	-0,01	7	12,00	0,30	0,07	-0,16	0,14	-0,39	0,01
8	15,00	-0,17	-3,85	2,44	4,75	-0,24	-0,03	-0,03	8	12,00	0,17	3,85	-2,44	5,80	-0,21	0,03
9	15,00	-0,20	-3,43	1,99	4,23	-0,30	-0,03	-0,03	9	12,00	0,20	3,43	-1,99	5,18	-0,26	0,03
10	15,00	-0,22	-3,36	2,21	4,23	-0,32	-0,03	-0,03	10	12,00	0,22	3,36	-2,21	4,98	-0,29	0,03
11	15,00	-0,22	-1,50	0,99	1,69	-0,29	-0,05	-0,05	11	12,00	0,22	1,50	-0,99	2,42	-0,30	0,05
12	15,00	0,05	-5,33	0,02	7,65	0,05	-0,02	-0,02	12	12,00	-0,05	5,33	-0,02	6,95	0,08	0,02
13	15,00	-0,12	-7,48	-0,18	12,37	-0,19	-0,02	-0,02	13	12,00	0,12	7,48	0,18	8,13	-0,14	0,02
14	15,00	-0,03	-4,63	-0,07	7,75	-0,04	-0,02	-0,02	14	12,00	0,03	4,63	0,07	4,94	-0,03	0,02
15	15,00	-0,17	0,14	0,96	-1,88	-0,24	-0,01	-0,01	15	12,00	0,17	-0,14	-0,96	1,49	-0,23	0,01
16	15,00	-0,09	-0,46	0,06	0,60	-0,13	-0,01	-0,01	16	12,00	0,09	0,46	-0,06	0,65	-0,12	0,01
17	15,00	0,02	0,12	0,83	-1,70	0,03	-0,01	-0,01	17	12,00	-0,02	-0,12	-0,83	1,37	0,02	0,01
18	15,00	-0,07	-3,53	-0,08	5,89	-0,11	-0,02	-0,02	18	12,00	0,07	3,53	0,08	3,79	-0,10	0,02
19	15,00	-0,03	-3,57	-0,26	5,77	-0,05	-0,02	-0,02	19	12,00	0,03	3,57	0,26	4,02	-0,03	0,02
20	15,00	-0,08	-2,00	0,06	2,73	-0,11	-0,02	-0,02	20	12,00	0,08	2,00	-0,06	2,75	-0,10	0,02
21	15,00	-0,07	-6,29	1,02	8,77	-0,12	-0,05	-0,05	21	12,00	0,07	6,29	-1,02	8,47	-0,07	0,05
22	15,00	-0,29	-5,10	-2,61	8,31	-0,41	-0,02	-0,02	22	12,00	0,29	5,10	2,61	5,65	-0,40	0,02
23	15,00	0,24	-1,62	-2,99	2,58	0,36	-0,01	-0,01	23	12,00	-0,24	1,62	2,99	1,85	0,29	0,01
24	15,00	-0,02	-0,24	-0,26	0,17	-0,04	-0,01	-0,01	24	12,00	0,02	0,24	0,26	0,49	0,00	0,01
25	15,00	0,55	0,01	-0,08	-0,01	0,62	-0,01	-0,01	25	12,00	-0,55	-0,01	0,08	-0,01	0,90	0,01
26	15,00	0,01	-0,20	-0,22	0,12	0,03	-0,01	-0,01	26	12,00	-0,01	0,20	0,22	0,42	-0,01	0,01
27	15,00	-0,20	-1,25	-2,49	1,99	-0,30	-0,01	-0,01	27	12,00	0,20	1,25	2,49	1,44	-0,23	0,01
28	15,00	0,16	-2,36	-1,07	3,75	0,23	-0,02	-0,02	28	12,00	-0,16	2,36	1,07	2,73	0,21	0,02
29	15,00	0,01	-2,37	0,39	3,09	0,02	-0,05	-0,05	29	12,00	-0,01	2,37	-0,39	3,40	0,02	0,05
30	15,00	-0,10	-3,29	-3,40	4,68	-0,10	-0,02	-0,02	30	12,00	0,10	3,29	3,40	4,34	-0,17	0,02
31	15,00	0,06	-1,96	-2,34	2,56	0,08	-0,02	-0,02	31	12,00	-0,06	1,96	2,34	2,82	0,08	0,02
32	15,00	0,01	-0,99	-2,08	-5,28	0,01	-0,02	-0,02	32	12,00	-0,01	0,99	2,08	7,98	0,00	0,02
33	15,00	0,08	-0,96	-2,51	-5,11	0,10	-0,02	-0,02	33	12,00	-0,08	0,96	2,51	7,74	0,12	0,02
34	15,00	-0,05	0,37	-0,12	-0,60	-0,20	-0,01	-0,01	34	12,00	0,05	-0,37	0,12	-0,42	0,07	0,01
35	15,00	0,11	-0,37	-0,76	0,03	0,15	-0,01	-0,01	35	12,00	-0,11	0,37	0,76	0,98	0,16	0,01
36	15,00	0,64	0,07	-0,76	-0,10	0,79	-0,01	-0,01	36	12,00	-0,64	-0,07	0,76	-0,08	0,97	0,01
37	15,00	0,08	-0,35	-0,50	0,09	0,13	-0,01	-0,01	37	12,00	-0,08	0,35	0,50	0,87	0,09	0,01
38	15,00	0,04	0,01	0,13	0,03	-0,01	-0,01	-0,01	38	12,00	-0,04	-0,01	-0,13	-0,06	0,11	0,01
39	15,00	0,03	-0,89	-1,34	-3,10	0,04	-0,02	-0,02	39	12,00	-0,03	0,89	1,34	5,54	0,04	0,02
40	15,00	0,07	-0,91	-1,37	-2,83	0,09	-0,02	-0,02	40	12,00	-0,07	0,91	1,37	5,31	0,10	0,02
41	15,00	0,11	-0,98	-1,11	1,21	0,16	-0,02	-0,02	41	12,00	-0,11	0,98	1,11	1,47	0,13	0,02
42	15,00	0,10	-1,23	-1,30	1,64	0,14	-0,02	-0,02	42	12,00	-0,10	1,23	1,30	1,72	0,15	0,02
1	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,10	0,00	0,02	2	15,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	-0,02	-0,02
2	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,16	0,00	0,02	3	15,00	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	-0,02	-0,02
3	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,13	0,00	0,02	4	15,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	-0,02	-0,02
8	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,18	0,00	0,02	9	15,00	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	-0,02	-0,02
9	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,14	0,00	0,03	10	15,00	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	-0,03	-0,03
10	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,21	0,00	0,02	11	15,00	0,00	0,08	0,00	0,25	0,00	-0,02	-0,02
4	15,00	0,00	-0,22	0,00	0,40	0,00	-0,01	5	15,00	0,00	0,22	0,00	0,46	0,00	0,01	0,01
5	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,18	0,00	0,05	6	15,00	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	-0,05	-0,05
6	15,00	0,00	-0,20	0,00	0,22	0,00	-0,02	7	15,00	0,00	0,20	0,00	0,35	0,00	0,02	0,02
7	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,05	8	15,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	-0,05	-0,05
61	15,00	0,00	0,33	0,00	-0,07	0,00	-1,01	57	15,00	0,00	-0,33	0,00	-0,35	0,00	0,00	1,01
57	15,00	0,00	-0,18	0,00	0,44	0,00	0,31	63	15,00	0,00	0,18	0,00	0,38	0,00	-0,31	-0,31
76	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,13	82	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,13
82	15,00	0,00	-0,21	0,00	0,12	0,00	0,37	85	15,00	0,00	0,21	0,00	0,16	0,00	-0,37	-0,37
63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,01
75	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	76	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
66	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	-0,01	67	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
74	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
58	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,30	64	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,00	-0,30	-0,30
62	15,00	0,00	0,13	0,00	-0,03	0,00	-1,34	58	15,00	0,00	-0,					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD06: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
30	15,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,49	60	15,00	0,00	0,26	0,00	0,24	0,00	0,49
60	15,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,12	31	15,00	0,00	-0,15	0,00	-0,31	0,00	-0,12
41	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	81	15,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
81	15,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,22	42	15,00	0,00	-0,16	0,00	-0,13	0,00	-0,22
31	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,06	32	15,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,06
33	15,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	34	15,00	0,00	-0,09	0,00	-0,17	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,07	41	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,15	0,00	-0,07
38	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,02	39	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,02
32	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,01	33	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	-0,01
39	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,01	40	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	-0,01
34	15,00	0,00	0,40	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,17	35	15,00	0,00	-0,40	0,00	-0,47	0,00	-0,17
35	15,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,31	0,00	0,25	71	15,00	0,00	0,37	0,00	0,22	0,00	-0,25
36	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,07	73	15,00	0,00	0,11	0,00	0,19	0,00	-0,07
37	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,21	0,00	0,02	38	15,00	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	-0,02
71	15,00	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	36	15,00	0,00	-0,18	0,00	-0,22	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,39	0,00	0,00	-0,24	0,00	-0,15	37	15,00	0,00	-0,39	0,00	-0,33	0,00	0,15
14	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,21	15	15,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,21
17	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,14	0,00	0,21	18	15,00	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	-0,21
15	15,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,33	0,00	0,07	16	15,00	0,00	0,26	0,00	0,35	0,00	-0,07
16	15,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,04	17	15,00	0,00	-0,15	0,00	-0,18	0,00	0,04
23	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,38	0,00	-0,39	24	15,00	0,00	0,10	0,00	-0,16	0,00	0,39
24	15,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,15	70	15,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,15
25	15,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,09	72	15,00	0,00	0,27	0,00	0,34	0,00	0,09
26	15,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,13	0,00	0,37	27	15,00	0,00	-0,09	0,00	-0,33	0,00	-0,37
70	15,00	0,00	0,28	0,00	0,00	-0,38	0,00	0,17	25	15,00	0,00	-0,28	0,00	-0,40	0,00	-0,17
72	15,00	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,20	26	15,00	0,00	-0,31	0,00	-0,12	0,00	-0,20
45	15,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	49	15,00	0,00	-0,13	0,00	-0,05	0,00	0,00
52	15,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	56	15,00	0,00	-0,12	0,00	-0,06	0,00	0,00
22	15,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,72	0,00	-0,14	44	15,00	0,00	0,30	0,00	0,98	0,00	0,14
48	15,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,15	23	15,00	0,00	-0,16	0,00	-0,35	0,00	-0,15
27	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,05	51	15,00	0,00	0,12	0,00	0,48	0,00	0,05
55	15,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,11	28	15,00	0,00	-0,13	0,00	-0,30	0,00	-0,11
1	15,00	0,00	2,40	0,00	0,00	-4,54	0,00	-0,01	61	15,00	0,00	-2,40	0,00	-2,29	0,00	0,01
12	15,00	0,00	2,08	0,00	0,00	-3,70	0,00	0,00	62	15,00	0,00	-2,08	0,00	0,18	0,00	0,00
21	15,00	0,00	3,14	0,00	0,00	-4,97	0,00	0,03	30	15,00	0,00	-3,14	0,00	-4,93	0,00	-0,03
61	15,00	0,00	2,06	0,00	0,00	1,28	0,00	0,06	12	15,00	0,00	-2,06	0,00	-3,67	0,00	-0,06
2	15,00	0,00	4,75	0,00	0,00	-8,20	0,00	0,15	63	15,00	0,00	-4,75	0,00	-3,21	0,00	-0,15
13	15,00	0,00	3,73	0,00	0,00	-5,26	0,00	0,10	64	15,00	0,00	-3,73	0,00	-0,86	0,00	-0,10
63	15,00	0,00	3,91	0,00	0,00	2,26	0,00	-0,12	13	15,00	0,00	-3,91	0,00	-6,01	0,00	0,12
64	15,00	0,00	2,36	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,21	65	15,00	0,00	-2,36	0,00	-2,59	0,00	-0,21
22	15,00	0,00	1,86	0,00	0,00	-2,85	0,00	-0,05	31	15,00	0,00	-1,86	0,00	-3,34	0,00	0,05
3	15,00	0,00	3,47	0,00	0,00	-6,93	0,00	0,02	66	15,00	0,00	-3,47	0,00	-1,41	0,00	-0,02
66	15,00	0,00	1,52	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,01	46	15,00	0,00	-1,52	0,00	-4,13	0,00	-0,01
32	15,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	45	15,00	0,00	0,30	0,00	0,75	0,00	0,00
33	15,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,28	0,00	0,71	0,00	0,00
4	15,00	0,00	3,43	0,00	0,00	-6,03	0,00	-0,01	67	15,00	0,00	-3,43	0,00	-2,20	0,00	0,01
67	15,00	0,00	2,42	0,00	0,00	1,35	0,00	0,03	14	15,00	0,00	-2,42	0,00	-3,94	0,00	-0,03
14	15,00	0,00	2,38	0,00	0,00	-3,53	0,00	-0,18	68	15,00	0,00	-2,38	0,00	-1,52	0,00	0,18
68	15,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,28	69	15,00	0,00	-1,39	0,00	-2,03	0,00	0,28
69	15,00	0,00	2,73	0,00	0,00	1,27	0,00	-0,36	23	15,00	0,00	-2,73	0,00	-2,60	0,00	0,36
71	15,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,36	0,00	0,71	0,00	0,00
73	15,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,32	0,00	0,64	0,00	0,00
36	15,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	25	15,00	0,00	0,46	0,00	0,76	0,00	0,00
8	15,00	0,00	2,47	0,00	0,00	-4,43	0,00	0,03	74	15,00	0,00	-2,47	0,00	-1,50	0,00	-0,03
74	15,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,06	18	15,00	0,00	-2,00	0,00	-3,06	0,00	-0,06
18	15,00	0,00	1,86	0,00	0,00	-2,62	0,00	0,11	77	15,00	0,00	-1,86	0,00	-1,03	0,00	-0,11
77	15,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,04	0,00	0,18	78	15,00	0,00	-0,95	0,00	-1,46	0,00	-0,18
78	15,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,87	0,00	0,62	27	15,00	0,00	-2,28	0,00	-2,03	0,00	-0,62
9	15,00	0,00	1,98	0,00	0,00	-4,03	0,00	0,02	75	15,00	0,00	-1,98	0,00	-0,71	0,00	-0,02
75	15,00	0,00	0,96	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	53	15,00	0,00	-0,96	0,00	-2,54	0,00	0,00
39	15,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	52	15,00	0,00	0,18	0,00	0,45	0,00	0,00
40	15,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,17	0,00	0,42	0,00	0,00
6	15,00	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	16	15,00	0,00	-0,35	0,00	-0,64	0,00	0,00
10	15,00	0,00	2,24	0,00	0,00	-3,87	0,00	0,01	76	15,00	0,00	-2,24	0,00	-1,51	0,00	-0,01
19	15,00	0,00	1,61	0,00	0,00	-2,42	0,00	0,03	79	15,00	0,00	-1,61	0,00	-0,22	0,00	-0,03
76	15,00	0,00	1,88	0,00	0,00	1,08	0,00	0,04	19	15,00	0,00	-1,88	0,00	-2,88	0,00	-0,04
79	15,00	0,00	1,26	0,00	0,00	-0,59	0,00	-0,06	80	15,00	0,00	-1,26	0,00	-1,86	0,00	0,06
80	15,00	0,00	1,78	0,00	0,00	1,47	0,00	-0,25	28	15,00	0,00	-1,78	0,00	-2,11	0,00	0,25
28	15,00	0,00	0,88	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,05	41	15,00	0,00	-0,88	0,00	-1,56	0,00	-0,05
11	15,00	0,00	0,91	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,09	85	15,00	0,00	-0,91	0,00	-0,87	0,00	-0,09
20	15,00	0,00	0,76	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,06	86	15,00	0,00	-0,76	0,00	0,02	0,00	-0,06
29	15,00	0,00	1,13	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,01	42	15,00	0,00	-1,13	0,00	-1,78	0,00	-0,01
85	15,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,07	20	15,00	0,00	-0,70	0,00	-1,31	0,00	0,07
86	15,00	0,00	0,70	0,00	0,00	-0,51	0,00	-0,01	29	15,00	0,00	-0,70	0,00	-1,42	0,00	0,01
65	15,00	0,00	4,10	0,00	0,00	1,48	0,00	0,44	22	15,00	0,00	-4,10	0,00	-4,74	0,00	-0,44
62	15,00	0,00	1,96	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,08	21	15,00	0,00	-1,96	0,00	-3,97	0,00	-0,08
15	18,00	-0,05	-2,21	1,18	3,03	0,00	-0,02	15	15,00	0,05	2,21	-1,18	2,27	-0,12	0,02	0,02
17	18,00	-0,01	-1,98	1,03	2,73	-0,03	-0,02									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD06: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	41	18,00	0,05	-0,25	-0,16	0,37	0,06	-0,01	41	15,00	-0,05	0,25	0,16	0,33	0,07	0,01
	57	18,00	-0,04	-0,84	0,51	0,99	-0,06	-0,01	57	15,00	0,04	0,84	-0,51	1,32	-0,07	0,01
	58	18,00	0,01	-1,19	0,13	1,65	0,00	-0,01	58	15,00	-0,01	1,19	-0,13	1,64	0,02	0,01
	59	18,00	0,00	-0,85	-0,24	1,45	0,00	-0,01	59	15,00	0,00	0,85	0,24	0,90	-0,01	0,01
	60	18,00	0,03	-0,54	-0,41	0,87	0,04	-0,01	60	15,00	-0,03	0,54	0,41	0,62	0,05	0,01
	63	18,00	-0,09	-1,17	0,67	1,28	-0,11	-0,01	63	15,00	0,09	1,17	-0,67	1,95	-0,13	0,01
	64	18,00	-0,10	-1,69	1,36	2,25	-0,16	-0,01	64	15,00	0,10	1,69	-1,36	2,42	-0,13	0,01
	65	18,00	-0,11	-1,52	-1,74	2,06	-0,16	-0,01	65	15,00	0,11	1,52	1,74	2,12	-0,15	0,01
	66	18,00	-0,03	-1,60	1,97	2,01	-0,04	-0,01	66	15,00	0,03	1,60	-1,97	2,41	-0,05	0,01
	67	18,00	-0,01	-1,09	1,00	1,26	0,01	-0,01	67	15,00	0,01	1,09	-1,00	1,75	-0,03	0,01
	68	18,00	0,10	-1,34	0,99	1,79	0,13	-0,01	68	15,00	-0,10	1,34	-0,99	1,91	0,15	0,01
	69	18,00	0,14	-1,02	-1,34	1,40	0,17	-0,01	69	15,00	-0,14	1,02	1,34	1,42	0,21	0,01
	70	18,00	0,00	-1,17	-1,00	1,71	-0,01	-0,01	70	15,00	0,00	1,17	1,00	1,10	0,01	0,01
	71	18,00	0,02	-0,33	-0,19	0,45	0,01	-0,01	71	15,00	-0,02	0,33	0,19	0,46	0,03	0,01
	72	18,00	0,00	-1,04	-0,89	1,53	0,01	-0,01	72	15,00	0,00	1,04	0,89	0,98	-0,01	0,01
	73	18,00	0,02	-0,29	-0,18	0,40	-0,01	-0,01	73	15,00	-0,02	0,29	0,18	0,41	0,06	0,01
	74	18,00	-0,06	-0,79	0,48	0,88	-0,09	-0,01	74	15,00	0,06	0,79	-0,48	1,28	-0,07	0,01
	75	18,00	-0,03	-0,91	1,02	1,13	-0,04	-0,01	75	15,00	0,03	0,91	-1,02	1,40	-0,05	0,01
	76	18,00	-0,04	-0,56	0,35	0,63	-0,06	-0,01	76	15,00	0,04	0,56	-0,35	0,92	-0,06	0,01
	77	18,00	-0,07	-0,99	0,91	1,32	-0,10	-0,01	77	15,00	0,07	0,99	-0,91	1,42	-0,09	0,01
	78	18,00	-0,07	-0,78	-1,33	1,07	-0,09	-0,01	78	15,00	0,07	0,78	1,33	1,08	-0,11	0,01
	79	18,00	0,01	-0,77	0,38	1,01	0,01	-0,01	79	15,00	-0,01	0,77	-0,38	1,12	0,01	0,01
	80	18,00	0,05	-0,62	-0,53	0,88	0,06	-0,01	80	15,00	-0,05	0,62	0,53	0,85	0,07	0,01
	81	18,00	0,03	-0,20	-0,17	0,32	0,03	-0,01	81	15,00	-0,03	0,20	0,17	0,22	0,06	0,01
	82	18,00	-0,04	-0,32	0,22	0,37	-0,03	-0,01	82	15,00	0,04	0,32	-0,22	0,50	-0,08	0,01
	83	18,00	-0,02	-0,45	0,04	0,63	0,00	-0,01	83	15,00	0,02	0,45	-0,04	0,62	-0,04	0,01
	84	18,00	0,00	-0,32	-0,08	0,55	0,00	-0,01	84	15,00	0,00	0,32	0,08	0,34	0,01	0,01
	57	18,00	0,00	0,54	0,00	-1,09	0,00	0,01	58	18,00	0,00	-0,54	0,00	-0,73	0,00	-0,01
	59	18,00	0,00	0,43	0,00	-0,61	0,00	0,01	60	18,00	0,00	-0,43	0,00	-0,92	0,00	-0,01
	58	18,00	0,00	0,67	0,00	-1,02	0,00	0,01	59	18,00	0,00	-0,67	0,00	-0,88	0,00	-0,01
	82	18,00	0,00	0,21	0,00	-0,43	0,00	0,02	83	18,00	0,00	-0,21	0,00	-0,29	0,00	-0,02
	83	18,00	0,00	0,25	0,00	-0,38	0,00	0,02	84	18,00	0,00	-0,25	0,00	-0,33	0,00	-0,02
	84	18,00	0,00	0,16	0,00	-0,24	0,00	0,02	81	18,00	0,00	-0,16	0,00	-0,35	0,00	-0,02
	63	18,00	0,00	0,66	0,00	-1,46	0,00	0,05	64	18,00	0,00	-0,66	0,00	-0,78	0,00	-0,05
	64	18,00	0,00	2,02	0,00	-1,46	0,00	0,03	65	18,00	0,00	-2,02	0,00	-1,54	0,00	-0,03
	65	18,00	0,00	0,28	0,00	-0,52	0,00	-0,01	31	18,00	0,00	-0,28	0,00	-0,89	0,00	0,01
	45	18,00	0,00	0,16	0,00	-0,26	0,00	0,00	49	18,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	0,18	0,00	-0,24	0,00	0,00	56	18,00	0,00	-0,18	0,00	-0,05	0,00	0,00
	66	18,00	0,00	1,96	0,00	-2,13	0,00	0,00	119	18,00	0,00	-1,96	0,00	-1,84	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,98	0,00	-1,38	0,00	0,00	14	18,00	0,00	-0,98	0,00	0,10	0,00	0,00
	68	18,00	0,00	1,65	0,00	-0,91	0,00	0,00	69	18,00	0,00	-1,65	0,00	-1,30	0,00	0,00
	69	18,00	0,00	0,40	0,00	-0,75	0,00	0,07	121	18,00	0,00	-0,40	0,00	-0,07	0,00	-0,07
	74	18,00	0,00	0,46	0,00	-1,00	0,00	-0,01	18	18,00	0,00	-0,46	0,00	0,34	0,00	0,01
	77	18,00	0,00	1,34	0,00	-0,68	0,00	0,07	114	18,00	0,00	-1,34	0,00	0,27	0,00	-0,07
	78	18,00	0,00	0,09	0,00	-0,05	0,00	-0,06	27	18,00	0,00	-0,09	0,00	-0,02	0,00	0,06
	71	18,00	0,00	-0,19	0,00	0,49	0,00	0,01	70	18,00	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	-0,01
	70	18,00	0,00	-1,19	0,00	1,95	0,00	0,01	15	18,00	0,00	1,19	0,00	3,79	0,00	-0,01
	72	18,00	0,00	-1,07	0,00	1,74	0,00	0,01	17	18,00	0,00	1,07	0,00	3,39	0,00	-0,01
	73	18,00	0,00	-0,17	0,00	0,44	0,00	0,02	72	18,00	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	-0,02
	75	18,00	0,00	1,01	0,00	-1,21	0,00	0,02	108	18,00	0,00	-1,01	0,00	-0,90	0,00	-0,02
	76	18,00	0,00	0,35	0,00	-0,70	0,00	0,05	19	18,00	0,00	-0,35	0,00	0,22	0,00	-0,05
	79	18,00	0,00	0,68	0,00	-0,66	0,00	0,00	80	18,00	0,00	-0,68	0,00	-0,65	0,00	0,00
	80	18,00	0,00	0,15	0,00	-0,25	0,00	0,02	41	18,00	0,00	-0,15	0,00	-0,43	0,00	-0,02
	45	18,00	0,00	1,69	0,00	-4,06	0,00	0,01	32	18,00	0,00	-1,69	0,00	-4,57	0,00	-0,01
	49	18,00	0,00	1,65	0,00	-3,92	0,00	0,05	122	18,00	0,00	-1,65	0,00	-1,74	0,00	-0,05
	52	18,00	0,00	1,02	0,00	-2,44	0,00	-0,02	117	18,00	0,00	-1,02	0,00	-1,06	0,00	0,02
	56	18,00	0,00	0,95	0,00	-2,28	0,00	0,01	40	18,00	0,00	-0,95	0,00	-2,57	0,00	-0,01
	60	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,03	101	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	87	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,05	57	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,05
	31	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	97	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,02
	88	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,08	63	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,08
	89	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,05	66	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,05
	32	18,00	0,00	0,08	0,00	-0,15	0,00	0,01	33	18,00	0,00	-0,08	0,00	-0,05	0,00	-0,01
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	33	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,06	99	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,06
	34	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	-0,06	100	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,06
	102	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	73	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
	38	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	74	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02
	17	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	-0,07	96	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,07
	15	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	95	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,03
	41	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,05	107	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,05
	93	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	76	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02
	40	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,03	106	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
	39	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,04	105	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04
	39	18,00	0,00	0,08	0,00	-0,12	0,00	0,01	40	18,00	0,00	-0,08	0,00	-0,07	0,00	-0,01
	81	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	110	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	94	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	82	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	92	18,00														

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MODO6: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	67	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01	95	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01
	96	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,01	74	18,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	-0,01
	91	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	92	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	101	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	97	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
	99	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,02	100	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	-0,02
	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	104	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01	105	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,01
	109	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	104	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01
	106	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01	107	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	-0,01
	107	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	110	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	119	18,00	0,00	0,32	0,00	1,64	0,00	0,04	46	18,00	0,00	-0,32	0,00	-1,87	0,00	-0,04
	122	18,00	0,00	1,82	0,00	1,40	0,00	-0,08	33	18,00	0,00	-1,82	0,00	-4,48	0,00	0,08
	121	18,00	0,00	0,40	0,00	-0,07	0,00	0,02	34	18,00	0,00	-0,40	0,00	-0,88	0,00	-0,02
	122	18,00	0,00	-0,16	0,00	0,16	0,00	-0,32	120	18,00	0,00	0,16	0,00	0,19	0,00	0,32
	120	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,14	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,14
	118	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,13	0,00	0,08	116	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,02	0,00	-0,08
	116	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,02	0,00	0,08	117	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,10	0,00	-0,08
	27	18,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	-0,06	118	18,00	0,00	-0,09	0,00	-0,14	0,00	0,06
	118	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	38	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	18,00	0,00	1,07	0,00	0,97	0,00	0,07	39	18,00	0,00	-1,07	0,00	-2,78	0,00	-0,07
	108	18,00	0,00	1,09	0,00	0,56	0,00	-0,01	53	18,00	0,00	-1,09	0,00	-1,44	0,00	0,01
	114	18,00	0,00	1,42	0,00	-0,30	0,00	0,00	78	18,00	0,00	-1,42	0,00	-0,98	0,00	0,00
	18	18,00	0,00	0,46	0,00	-0,34	0,00	-0,01	112	18,00	0,00	-0,46	0,00	0,03	0,00	0,01
	112	18,00	0,00	0,43	0,00	-0,10	0,00	0,07	77	18,00	0,00	-0,43	0,00	-0,61	0,00	-0,07
	19	18,00	0,00	0,35	0,00	-0,22	0,00	0,05	113	18,00	0,00	-0,35	0,00	-0,04	0,00	-0,05
	113	18,00	0,00	0,30	0,00	-0,01	0,00	-0,08	79	18,00	0,00	-0,30	0,00	-0,38	0,00	0,08
	114	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,09	0,00	-0,05	115	18,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00	0,05
	115	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,00	-0,05	52	18,00	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,05
	112	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	-0,06	103	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,06
	103	18,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,17	108	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	-0,17
	108	18,00	0,00	-0,04	0,00	0,11	0,00	-0,17	111	18,00	0,00	0,04	0,00	-0,06	0,00	0,17
	111	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,12	0,00	0,05	113	18,00	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	-0,05
	14	18,00	0,00	0,66	0,00	-0,70	0,00	0,00	68	18,00	0,00	-0,66	0,00	-0,85	0,00	0,00
	14	21,00	-0,04	-0,48	0,32	0,53	-0,09	0,00	14	18,00	0,04	0,48	-0,32	0,80	-0,02	0,00
	32	21,00	-0,06	-1,18	-0,25	0,71	-0,02	-0,02	32	18,00	0,06	1,18	0,25	2,54	-0,13	0,02
	33	21,00	0,12	-1,19	-0,40	0,72	0,12	-0,02	33	18,00	-0,12	1,19	0,40	2,57	0,21	0,02
	39	21,00	0,00	-0,80	-0,17	0,46	0,04	-0,02	39	18,00	0,00	0,80	0,17	1,75	-0,03	0,02
	40	21,00	0,09	-0,73	-0,22	0,38	0,11	-0,02	40	18,00	-0,09	0,73	0,22	1,62	0,15	0,02
	69	21,00	-0,08	-0,49	-0,09	0,62	-0,18	0,00	69	18,00	0,08	0,49	0,09	0,72	-0,05	0,00
	103	21,00	0,00	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01	0,00	103	18,00	0,00	0,08	0,02	0,24	0,02	0,00
	111	21,00	-0,03	-0,07	0,02	-0,02	-0,02	0,00	111	18,00	0,03	0,07	-0,02	0,22	-0,07	0,00
	114	21,00	-0,06	-0,13	-0,04	-0,01	-0,07	0,00	114	18,00	0,06	0,13	0,04	0,38	-0,09	0,00
	118	21,00	0,05	-0,12	0,03	0,03	0,06	0,00	118	18,00	-0,05	0,12	-0,03	0,29	0,06	0,00
	119	21,00	-0,06	-0,25	1,64	0,32	-0,11	0,00	119	18,00	0,06	0,25	-1,64	0,37	-0,04	0,00
	120	21,00	-0,15	-0,29	-0,16	0,33	-0,23	0,00	120	18,00	0,15	0,29	0,16	0,47	-0,17	0,00
	45	21,00	0,00	0,10	0,00	-0,11	0,00	0,00	49	21,00	0,00	-0,10	0,00	-0,05	0,00	0,00
	52	21,00	0,00	0,13	0,00	-0,14	0,00	0,00	56	21,00	0,00	-0,13	0,00	-0,07	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	-0,05	0,00	0,13	0,00	-0,01	14	21,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,01
	14	21,00	0,00	0,28	0,00	-0,58	0,00	0,01	69	21,00	0,00	-0,28	0,00	-0,53	0,00	-0,01
	119	21,00	0,00	1,68	0,00	-0,26	0,00	-0,02	46	21,00	0,00	-1,68	0,00	-0,96	0,00	0,02
	32	21,00	0,00	-0,30	0,00	0,79	0,00	0,00	45	21,00	0,00	0,30	0,00	0,75	0,00	0,00
	33	21,00	0,00	-0,35	0,00	0,78	0,00	-0,03	122	21,00	0,00	0,35	0,00	-0,19	0,00	0,03
	122	21,00	0,00	-0,32	0,00	0,35	0,00	0,02	49	21,00	0,00	0,32	0,00	0,75	0,00	-0,02
	122	21,00	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	-0,16	120	21,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,16
	120	21,00	0,00	-0,19	0,00	0,33	0,00	0,02	69	21,00	0,00	0,19	0,00	0,27	0,00	-0,02
	32	21,00	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	0,00	33	21,00	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	0,05	0,00	-0,06	0,00	0,00	40	21,00	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	0,00
	103	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
	108	21,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,03	115	21,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00	-0,03
	115	21,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,00	0,03	52	21,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	-0,03
	116	21,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,06	117	21,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	-0,06
	118	21,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,06	116	21,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	-0,06
	40	21,00	0,00	-0,17	0,00	0,45	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,17	0,00	0,42	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	-0,22	0,00	0,50	0,00	0,03	117	21,00	0,00	0,22	0,00	-0,13	0,00	-0,03
	117	21,00	0,00	-0,19	0,00	0,20	0,00	-0,01	52	21,00	0,00	0,19	0,00	0,46	0,00	0,01

CARATT.: SISMA 90°: MOD08: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	1	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	9	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	10	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	11	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD08: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
	12	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	13	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	20	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	21	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	29	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	30	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	32	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	33	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	40	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	42	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	3,00	0													

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD08: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	29	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	10	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	39	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	40	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD08: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	2	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	10	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	21	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	29	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	32	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	33	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	40	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17</							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD08: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	1	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	2	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	3	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	3	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	11	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	11	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	12	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	13	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	19	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	21	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	21	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	22	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	30	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	12,00	0,													

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD08: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	40	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	4	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	9	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	10	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	11	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	12	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	13	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

FABBRICATO C2

[illegible]

FABBRICATO C2

[illegible]

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD08: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	65	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	49	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00			

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD08: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATT.: SISMA 90°: MOD09: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
1	3,00	0,00	0,60	-0,05	-0,28	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,60	0,05	-1,35	0,00	0,00
2	3,00	0,00	1,17	-0,18	-0,44	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	-1,17	0,18	-2,77	0,00	0,00
3	3,00	0,00	1,16	-0,37	-0,41	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	-1,16	0,37	-2,77	0,00	0,00
4	3,00	0,01	1,15	-0,19	-0,38	0,01	0,00	0,00	4	0,00	-0,01	-1,15	0,19	-2,76	0,01	0,00
5	3,00	0,00	0,09	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	5	0,00	0,00	-0,09	0,01	-0,20	0,00	0,00
6	3,00	-0,14	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	6	0,00	0,14	0,00	0,02	0,00	-0,33	0,00
7	3,00	0,00	0,09	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,20	0,00	0,00
8	3,00	0,00	1,16	-0,16	-0,39	-0,01	0,00	0,00	8	0,00	0,00	-1,16	0,16	-2,78	0,00	0,00
9	3,00	0,00	1,18	-0,33	-0,42	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-1,18	0,33	-2,80	0,00	0,00
10	3,00	0,00	1,20	-0,18	-0,46	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	-1,20	0,18	-2,83	0,00	0,00
11	3,00	0,00	0,59	-0,04	-0,25	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,59	0,04	-1,36	0,00	0,00
12	3,00	0,00	0,66	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	-0,66	0,00	-1,40	0,00	0,00
13	3,00	0,00	0,93	-0,19	-0,58	0,01	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,93	0,19	-1,97	0,00	0,00
14	3,00	0,00	0,36	-0,25	-0,26	0,00	0,00	0,00	14	0,00	0,00	-0,36	0,25	-0,72	0,00	0,00
15	3,00	0,01	0,51	-0,26	-0,12	0,02	0,00	0,00	15	0,00	-0,01	-0,51	0,26	-1,28	0,01	0,00
16	3,00	0,00	0,12	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	-0,12	0,01	-0,28	0,00	0,00
17	3,00	-0,01	0,51	-0,26	-0,12	-0,02	0,00	0,00	17	0,00	0,01	-0,51	0,26	-1,29	-0,01	0,00
18	3,00	0,00	0,36	-0,22	-0,26	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	-0,36	0,22	-0,73	0,00	0,00
19	3,00	0,00	0,95	-0,17	-0,59	0,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,95	0,17	-2,01	0,00	0,00
20	3,00	0,00	0,68	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	-0,68	0,00	-1,44	0,00	0,00
21	3,00	0,00	0,66	-0,02	-0,41	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00	-0,66	0,02	-1,41	0,00	0,00
22	3,00	0,03	0,50	0,22	-0,36	0,05	0,00	0,00	22	0,00	-0,03	-0,50	-0,22	-1,00	0,03	0,00
23	3,00	-0,01	0,26	0,24	-0,17	-0,02	0,00	0,00	23	0,00	0,01	-0,26	-0,24	-0,54	-0,01	0,00
24	3,00	0,00	0,14	0,14	-0,04	0,01	0,00	0,00	24	0,00	0,00	-0,14	-0,14	-0,33	0,00	0,00
25	3,00	-0,23	0,00	0,10	0,00	-0,06	0,00	0,00	25	0,00	0,23	0,00	-0,10	0,00	-0,56	0,00
26	3,00	0,00	0,14	0,15	-0,04	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	-0,14	-0,15	-0,33	0,00	0,00
27	3,00	0,02	0,26	0,30	-0,17	0,03	0,00	0,00	27	0,00	-0,02	-0,26	-0,30	-0,54	0,02	0,00
28	3,00	-0,03	0,51	0,17	-0,37	-0,05	0,00	0,00	28	0,00	0,03	-0,51	-0,17	-1,02	-0,02	0,00
29	3,00	0,00	0,68	-0,02	-0,42	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	-0,68	0,02	-1,44	0,00	0,00
30	3,00	0,00	0,57	0,08	-0,34	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	-0,57	-0,08	-1,20	0,00	0,00
31	3,00	0,01	0,43	0,16	-0,23	0,01	0,00	0,00	31	0,00	-0,01	-0,43	-0,16	-0,94	0,01	0,00
32	3,00	0,01	1,72	0,41	-0,37	0,01	0,00	0,00	32	0,00	-0,01	-1,72	-0,41	-4,34	0,01	0,00
33	3,00	0,00	1,72	0,47	-0,37	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	-1,72	-0,47	-4,35	0,00	0,00
34	3,00	-0,06	-0,01	0,08	0,02	-0,02	0,00	0,00	34	0,00	0,06	0,01	-0,08	0,00	-0,15	0,00
35	3,00	0,00	0,24	0,10	-0,06	-0,01	0,00	0,00	35	0,00	0,00	-0,24	-0,10	-0,60	0,00	0,00
36	3,00	0,00	0,40	0,10	-0,18	0,00	0,00	0,00	36	0,00	0,00	-0,40	-0,10	-0,92	0,00	0,00
37	3,00	0,01	0,25	0,08	-0,06	0,01	0,00	0,00	37	0,00	-0,01	-0,25	-0,08	-0,61	0,01	0,00
38	3,00	-0,06	0,02	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,00	38	0,00	0,06	-0,02	0,00	-0,02	-0,15	0,00
39	3,00	0,00	1,75	0,44	-0,39	0,01	0,00	0,00	39	0,00	0,00	-1,75	-0,44	-4,40	0,01	0,00
40	3,00	0,00	1,75	0,41	-0,39	-0,01	0,00	0,00	40	0,00	0,00	-1,75	-0,41	-4,41	0,00	0,00
41	3,00	0,00	0,43	0,17	-0,24	-0,01	0,00	0,00	41	0,00	0,00	-0,43	-0,17	-0,96	0,00	0,00
42	3,00	0,00	0,58	0,07	-0,36	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,00	-0,58	-0,07	-1,23	0,00	0,00
1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD09: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	5	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
6	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	7	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
7	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
15	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	16	3,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
16	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
23	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	24	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	-0,01
24	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
25	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	26	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
26	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	27	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
37	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	38	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
1	3,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,12	0,00	0,24	0,00	0,00
12	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	0,00
21	3,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,21	0,00	0,32	0,00	0,00
2	3,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,19	0,00	0,34	0,00	0,00
13	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	0,00
22	3,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,00
3	3,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	46	3,00	0,00	0,10	0,00	0,27	0,00	0,00
45	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
49	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	44	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
48	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
27	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	51	3,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
55	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
4	3,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,13	0,00	0,24	0,00	0,00
14	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,00
18	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,00
8	3,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,13	0,00	0,24	0,00	0,00
9	3,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	53	3,00	0,00	0,11	0,00	0,28	0,00	0,00
10	3,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,19	0,00	0,34	0,00	0,00
19	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	0,00
28	3,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,00
11	3,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,13	0,00	0,25	0,00	0,00
20	3,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	0,00
29	3,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,21	0,00	0,33	0,00	0,00
52	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
56	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,30	0,07	0,07	-0,96	-0,01	0,00	1	3,00	0,00	-0,30	-0,07	0,14	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,70	0,01	0,01	-2,22	0,00	0,00	2	3,00	0,00	-0,70	-0,01	0,30	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,67	-0,27	-0,27	-2,19	0,00	0,00	3	3,00	0,00	-0,67	0,27	0,34	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,66	-0,07	-0,07	-2,20	0,00	0,00	4	3,00	0,00	-0,66	0,07	0,37	0,01	0,00
5	6,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,09	0,00	0,00	5	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,06	0,00	0,00
6	6,00	-0,05	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,22	0,00	6	3,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00
7	6,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,09	0,00	0,00	7	3,00	0,00	-0,01	-0,01	0,06	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,67	-0,04	-0,04	-2,21	0,00	0,00	8	3,00	0,00	-0,67	0,04	0,37	-0,01	0,00
9	6,00	0,00	0,67	-0,22	-0,22	-2,21	0,00	0,00	9	3,00	0,00	-0,67	0,22	0,35	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,70	0,01	0,01	-2,25	0,00	0,00	10	3,00	0,00	-0,70	-0,01	0,31	0,00	0,00
11	6,00	0,00	0,39	0,09	0,09	-1,16	0,00	0,00	11	3,00	0,00	-0,39	-0,09	0,09	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,35	-0,03	-0,03	-1,00	0,00	0,00	12	3,00	0,00	-0,35	0,03	0,03	0,00	0,00
13	6,00	0,00	0,36	-0,29	-0,29	-1,15	0,00	0,00	13	3,00	0,00	-0,36	0,29	0,15	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,25	-0,31	-0,31	-0,60	0,00	0,00	14	3,00	0,00	-0,25	0,31	-0,08	0,00	0,00
15	6,00	0,01	0,28	-0,28	-0,28	-1,01	0,01	0,00	15	3,00	-0,01	-0,28	0,28	0,24	0,01	0,00
16	6,00	0,00	0,06	0,04	0,04	-0,22	0,00	0,00	16	3,00	0,00	-0,06	-0,04	0,05	0,00	0,00
17	6,00	-0,01	0,28	-0,28	-0,28	-1,01	-0,01	0,00	17	3,00	0,01	-0,28	0,28	0,24	-0,01	0,00
18	6,00	0,00	0,25	-0,28	-0,28	-0,60	0,00	0,00	18	3,00	0,00	-0,25	0,28	-0,08	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,36	-0,28	-0,28	-1,16	0,00	0,00	19	3,00	0,00	-0,36	0,28	0,16	0,00	0,00
20	6,00	0,00	0,35	-0,04	-0,04	-1,01	0,00	0,00	20	3,00	0,00	-0,35	0,04	0,04	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,46	0,09	0,09	-1,21	0,00	0,00	21	3,00	0,00	-0,46	-0,09	-0,07	0,00	0,00
22	6,00	0,02	0,27	0,22	0,22	-0,70	0,01	0,00	22	3,00	-0,02	-0,27	-0,22	-0,04	0,03	0,00
23	6,00	-0,01	0,09	0,13	0,13	-0,30	-0,01	0,00	23	3,00	0,01	-0,09	-0,13	0,05	-0,02	0,00
24	6,00	0,00	0,06	0,17	0,17	-0,23	0,00	0,00	24	3,00	0,00	-0,06	-0,17	0,07	0,00	0,00
25	6,00	-0,10	0,00	0,09	0,09	0,00	-0,39	0,00	25	3,00						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD09: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
31	6,00	0,00	0,00	0,20	0,03	-0,64	0,00	0,00	31	3,00	0,00	-0,20	-0,03	0,08	0,01	0,00
32	6,00	0,00	0,00	1,01	0,39	-3,53	0,00	0,00	32	3,00	0,00	-1,01	-0,39	0,74	0,01	0,00
33	6,00	0,00	0,00	1,01	0,45	-3,53	0,00	0,00	33	3,00	0,00	-1,01	-0,45	0,74	0,00	0,00
34	6,00	-0,02	-0,01	0,13	0,11	0,00	-0,09	0,00	34	3,00	0,02	0,01	-0,11	0,02	0,04	0,00
35	6,00	0,00	0,00	0,13	0,07	-0,46	0,00	0,00	35	3,00	0,00	-0,13	-0,07	0,12	-0,01	0,00
36	6,00	-0,07	0,00	0,11	0,11	0,00	-0,49	0,00	36	3,00	0,07	0,00	-0,11	0,00	0,30	0,00
37	6,00	0,00	0,12	0,05	0,05	-0,46	0,00	0,00	37	3,00	0,00	-0,12	-0,05	0,12	0,01	0,00
38	6,00	-0,02	0,01	0,03	0,03	-0,01	-0,08	0,00	38	3,00	0,02	-0,01	-0,03	-0,02	0,04	0,00
39	6,00	0,00	1,01	0,42	0,42	-3,56	0,00	0,00	39	3,00	0,00	-1,01	-0,42	0,76	0,01	0,00
40	6,00	0,00	1,01	0,39	0,39	-3,56	0,00	0,00	40	3,00	0,00	-1,01	-0,39	0,76	-0,01	0,00
41	6,00	0,00	0,20	0,04	0,04	-0,65	0,00	0,00	41	3,00	0,00	-0,20	-0,04	0,09	-0,01	0,00
42	6,00	0,00	0,24	-0,14	-0,14	-0,75	-0,01	0,00	42	3,00	0,00	-0,24	0,14	0,10	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
48	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	51	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	30	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	21	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
11	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	20	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
29	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
20	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	29	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	46	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	53	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	14	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	18	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9,00	0,01	-0,34	0,07	0,07	-0,11	0,02	0,00	1	6,00	-0,01	0,34	-0,07	1,03	0,01	0,00
2	9,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,72	0,00	2,40	0,00	0,00
3	9,00	0,00	-0,68	-0,28	-0,28	-0,52	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,68	0,28	2,39	0,00	0,00
4	9,00	-0,01	-0,68	-0,08	-0,08	-0,50	-0,01	0,00	4	6,00	0,01	0,68	0,08	2,39	-0,01	0,00
5	9,00	0,00	-0,03	0,01	0,01	-0,02	-0,01	0,00	5	6,00						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD09: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
11	9,00	-0,01	-0,38	0,08	0,08	-0,24	-0,02	0,00	11	6,00	0,01	0,38	-0,08	1,28	-0,01	0,00
12	9,00	0,01	-0,43	-0,04	-0,04	0,08	0,01	0,00	12	6,00	-0,01	0,43	0,04	1,12	0,01	0,00
13	9,00	0,00	-0,48	-0,29	0,09	0,09	-0,01	0,00	13	6,00	0,00	0,48	0,29	1,23	0,00	0,00
14	9,00	0,00	-0,26	-0,31	0,03	0,03	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,26	0,31	0,69	0,00	0,00
15	9,00	-0,01	-0,31	-0,28	-0,28	-0,21	-0,01	0,00	15	6,00	0,01	0,31	0,28	1,08	-0,01	0,00
16	9,00	0,00	-0,06	0,04	-0,06	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,06	-0,04	0,23	0,00	0,00
17	9,00	0,01	-0,32	-0,28	-0,21	0,01	0,00	0,00	17	6,00	-0,01	0,32	0,28	1,08	0,01	0,00
18	9,00	0,00	-0,26	-0,28	0,03	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,26	0,28	0,70	0,00	0,00
19	9,00	0,00	-0,49	-0,27	0,09	0,00	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,49	0,27	1,25	0,00	0,00
20	9,00	-0,01	-0,44	-0,04	0,08	-0,01	0,00	0,00	20	6,00	0,01	0,44	0,04	1,14	-0,01	0,00
21	9,00	0,00	-0,50	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,00	0,00	0,50	-0,09	1,37	0,00	0,00
22	9,00	-0,02	-0,30	0,23	0,06	-0,04	0,00	0,00	22	6,00	0,02	0,30	-0,23	0,77	-0,02	0,00
23	9,00	0,01	-0,13	0,14	0,04	0,02	0,00	0,00	23	6,00	-0,01	0,13	-0,14	0,32	0,01	0,00
24	9,00	0,00	-0,07	0,17	-0,06	-0,01	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,07	-0,17	0,25	0,00	0,00
25	9,00	0,11	0,00	0,09	0,00	-0,11	0,00	0,00	25	6,00	-0,11	0,00	-0,09	0,00	0,41	0,00
26	9,00	0,00	-0,07	0,17	-0,06	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,07	-0,17	0,25	0,00	0,00
27	9,00	-0,01	-0,13	0,20	0,04	-0,02	0,00	0,00	27	6,00	0,01	0,13	-0,20	0,32	-0,01	0,00
28	9,00	0,02	-0,31	0,18	0,06	0,04	0,00	0,00	28	6,00	-0,02	0,31	-0,18	0,78	0,02	0,00
29	9,00	0,00	-0,51	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,51	-0,09	1,40	0,00	0,00
30	9,00	-0,01	-0,30	-0,12	0,04	-0,03	0,00	0,00	30	6,00	0,01	0,30	0,12	0,80	-0,01	0,00
31	9,00	0,00	-0,23	0,03	-0,06	-0,01	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,23	-0,03	0,69	0,00	0,00
32	9,00	-0,01	-1,08	0,40	-0,81	-0,01	0,00	0,00	32	6,00	0,01	1,08	-0,40	3,78	-0,01	0,00
33	9,00	0,00	-1,08	0,46	-0,81	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	1,08	-0,46	3,79	0,00	0,00
34	9,00	0,03	0,01	0,11	-0,01	-0,01	0,00	0,00	34	6,00	-0,03	-0,01	-0,11	0,00	0,08	0,00
35	9,00	0,00	-0,13	0,07	-0,14	0,01	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,13	-0,07	0,50	0,00	0,00
36	9,00	0,14	0,00	0,11	0,00	-0,10	0,00	0,00	36	6,00	-0,14	0,00	-0,11	0,00	0,50	0,00
37	9,00	-0,01	-0,13	0,05	-0,14	-0,01	0,00	0,00	37	6,00	0,01	0,13	-0,05	0,50	-0,01	0,00
38	9,00	0,02	-0,01	0,02	0,02	-0,01	0,00	0,00	38	6,00	-0,02	0,01	-0,02	0,01	0,08	0,00
39	9,00	0,00	-1,09	0,42	-0,82	-0,01	0,00	0,00	39	6,00	0,00	1,09	-0,42	3,82	0,00	0,00
40	9,00	0,00	-1,09	0,39	-0,82	0,01	0,00	0,00	40	6,00	0,00	1,09	-0,39	3,82	0,00	0,00
41	9,00	0,00	-0,23	0,04	-0,06	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,23	-0,04	0,70	0,00	0,00
42	9,00	0,01	-0,31	-0,13	0,04	0,03	0,00	0,00	42	6,00	-0,01	0,31	0,13	0,82	0,01	0,00
1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
6	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	8	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
15	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	-0,01	0,00	24	9,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,01
24	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
25	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
26	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	27	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	-0,01
30	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
37	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
41	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	44	9,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00
48	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00
27	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	51	9,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
55	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,09	0,00	0,00
1	9,00	0,00	0,15	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	12	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,29	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,24	0,00	-0,37	0,00	0,01	0,00	30	9,00	0,00	-0,24	0,00	-0,38	0,00	-0,01
12	9,00	0,00	0,16	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	21	9,00	0,00	-0,16	0,00	-0,35	0,00	0,00
11	9,00	0,00	0,15	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,30	0,00	0,00
29	9,00	0,00	0,24	0,00	-0,38	0,00	-0,01	0,00	42	9,00	0,00	-0,24	0,00	-0,38	0,00	0,01
20	9,00	0,00	0,16	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	-0,16	0,00	-0,36	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,22	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,22	0,00	-0,40	0,00	0,00
13	9,00	0,00	0,11	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	-0,11	0,00	-0,25	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,23	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	1							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD09: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
45	9,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	32	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	33	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	39	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,15	0,15	0,00	-0,29	0,00	0,00	14	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,29	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,15	0,15	0,00	-0,29	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,15	0,00	-0,29	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,08	0,08	0,00	-0,17	0,00	0,00	23	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,17	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,08	0,08	0,00	-0,17	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,08	0,00	-0,17	0,00	0,00
1	12,00	0,01	-0,53	-0,53	-0,08	1,07	0,01	0,00	1	9,00	-0,01	0,53	0,08	0,39	0,02	0,00
2	12,00	0,00	-1,19	-1,19	-0,22	2,51	0,00	0,00	2	9,00	0,00	1,19	0,22	0,79	0,00	0,00
3	12,00	0,00	-1,18	-1,18	-0,38	2,53	0,00	0,00	3	9,00	0,00	1,18	0,38	0,72	0,00	0,00
4	12,00	-0,01	-1,15	-1,15	-0,23	2,46	-0,01	0,00	4	9,00	0,01	1,15	0,23	0,71	-0,01	0,00
5	12,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,07	-0,01	0,00	5	9,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
6	12,00	0,11	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,24	0,00	6	9,00	-0,11	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00
7	12,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01	0,00
8	12,00	0,00	-1,15	-1,15	-0,20	2,45	0,01	0,00	8	9,00	0,00	1,15	0,20	0,71	0,01	0,00
9	12,00	0,00	-1,17	-1,17	-0,34	2,51	0,00	0,00	9	9,00	0,00	1,17	0,34	0,72	0,00	0,00
10	12,00	0,00	-1,20	-1,20	-0,21	2,51	0,00	0,00	10	9,00	0,00	1,20	0,21	0,80	0,00	0,00
11	12,00	-0,02	-0,71	-0,71	-0,07	1,45	-0,02	0,00	11	9,00	0,02	0,71	0,07	0,51	-0,02	0,00
12	12,00	0,01	-0,65	-0,65	-0,05	1,20	0,01	0,00	12	9,00	-0,01	0,65	0,05	0,58	0,02	0,00
13	12,00	-0,01	-0,67	-0,67	-0,18	1,27	-0,01	0,00	13	9,00	0,01	0,67	0,18	0,59	-0,01	0,00
14	12,00	0,00	-0,48	-0,48	-0,23	0,88	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,48	0,23	0,44	0,00	0,00
15	12,00	-0,01	-0,29	-0,29	-0,26	0,66	-0,01	0,00	15	9,00	0,01	0,29	0,26	0,14	-0,02	0,00
16	12,00	0,00	-0,11	-0,11	-0,01	0,23	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,11	0,01	0,06	0,00	0,00
17	12,00	0,01	-0,29	-0,29	-0,26	0,66	0,01	0,00	17	9,00	-0,01	0,29	0,26	0,14	0,02	0,00
18	12,00	0,00	-0,48	-0,48	-0,20	0,89	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,48	0,20	0,44	0,00	0,00
19	12,00	0,00	-0,67	-0,67	-0,16	1,26	0,01	0,00	19	9,00	0,00	0,67	0,16	0,59	0,01	0,00
20	12,00	-0,01	-0,65	-0,65	-0,04	1,21	-0,01	0,00	20	9,00	0,01	0,65	0,04	0,59	-0,01	0,00
21	12,00	0,00	-0,86	-0,86	0,01	1,62	0,00	0,00	21	9,00	0,00	0,86	-0,01	0,76	0,00	0,00
22	12,00	-0,03	-0,47	-0,47	0,27	0,88	-0,03	0,00	22	9,00	0,03	0,47	-0,27	0,43	-0,04	0,00
23	12,00	0,01	-0,18	-0,18	0,28	0,32	0,02	0,00	23	9,00	-0,01	0,18	-0,28	0,16	0,02	0,00
24	12,00	-0,01	-0,10	-0,10	0,13	0,22	-0,01	0,00	24	9,00	0,01	0,10	-0,13	0,05	-0,01	0,00
25	12,00	0,17	0,00	0,00	0,10	0,00	0,38	0,00	25	9,00	-0,17	0,00	-0,10	0,00	0,09	0,00
26	12,00	0,01	-0,10	-0,10	0,13	0,22	0,01	0,00	26	9,00	-0,01	0,10	-0,13	0,05	0,01	0,00
27	12,00	-0,02	-0,18	-0,18	0,34	0,33	-0,02	0,00	27	9,00	0,02	0,18	-0,34	0,16	-0,02	0,00
28	12,00	0,03	-0,47	-0,47	0,22	0,86	0,04	0,00	28	9,00	-0,03	0,47	-0,22	0,43	0,04	0,00
29	12,00	0,00	-0,87	-0,87	0,01	1,62	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,87	-0,01	0,77	0,00	0,00
30	12,00	-0,02	-0,41	-0,41	0,11	0,78	-0,03	0,00	30	9,00	0,02	0,41	-0,11	0,35	-0,03	0,00
31	12,00	0,00	-0,32	-0,32	0,15	0,65	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,32	-0,15	0,23	0,00	0,00
32	12,00	-0,01	-1,21	-1,21	0,42	2,70	-0,01	0,00	32	9,00	0,01	1,21	-0,42	0,65	-0,01	0,00
33	12,00	0,00	-1,21	-1,21	0,49	2,69	0,00	0,00	33	9,00	0,00	1,21	-0,49	0,65	0,00	0,00
34	12,00	0,02	0,01	0,01	0,08	-0,02	0,05	0,00	34	9,00	-0,02	-0,01	-0,08	-0,02	0,01	0,00
35	12,00	0,01	-0,21	-0,21	0,09	0,48	0,01	0,00	35	9,00	-0,01	0,21	-0,09	0,11	0,01	0,00
36	12,00	0,17	0,00	0,00	0,10	0,00	0,39	0,00	36	9,00	-0,17	0,00	-0,10	0,00	0,07	0,00
37	12,00	-0,01	-0,22	-0,22	0,08	0,49	-0,01	0,00	37	9,00	0,01	0,22	-0,08	0,12	-0,01	0,00
38	12,00	0,03	-0,02	-0,02	-0,01	0,02	0,07	0,00	38	9,00	-0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,00
39	12,00	0,00	-1,21	-1,21	0,46	2,69	0,00	0,00	39	9,00	0,00	1,21	-0,46	0,65	0,00	0,00
40	12,00	0,00	-1,21	-1,21	0,42	2,69	0,01	0,00	40	9,00	0,00	1,21	-0,42	0,65	0,01	0,00
41	12,00	0,00	-0,32	-0,32	0,16	0,65	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,32	-0,16	0,23	0,00	0,00
42	12,00	0,02	-0,41	-0,41	0,10	0,79	0,02	0,00	42	9,00	-0,02	0,41	-0,10	0,35	0,03	0,00
1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
15	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	16	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
16	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	17	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	-0,01	-0,01	24	12,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01
24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
26	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	27	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,01
30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	35	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
35																

FABBRICATO C2

[illegible]

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD09: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
76	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	82	15,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	-0,04
82	15,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,14	85	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,04	0,00	0,14
63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05
62	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	58	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,17
79	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,05	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05
83	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	86	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,17
21	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16
59	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	22	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,05
28	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	84	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,05
84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,16	29	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
30	15,00	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,13	60	15,00	0,00	-0,06	0,00	-0,05	0,00	-0,13
60	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	31	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03
41	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	81	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,03
81	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,13	42	15,00	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,13
31	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	32	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,02
33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
40	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	41	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02
38	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	39	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,02
32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,06	35	15,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06
35	15,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,04	71	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	-0,04
36	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,03	73	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	-0,03
37	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	38	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	-0,01
71	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,03	36	15,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03
73	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,04	37	15,00	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,04
14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04
17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	18	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
15	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	16	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,02
16	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	17	15,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,02
23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,04	24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,04
24	15,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,12	70	15,00	0,00	-0,11	0,00	-0,10	0,00	-0,12
25	15,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,07	72	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,11	0,00	-0,07
26	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	27	15,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,04
70	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,07	25	15,00	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,07
72	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,12	26	15,00	0,00	0,11	0,00	0,05	0,00	0,12
45	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
22	15,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,03	44	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,08	0,00	-0,03
48	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,02	23	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
27	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	51	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,07	0,00	-0,02
55	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,03	28	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,03
1	15,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,23	0,00	0,01	61	15,00	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	-0,01
12	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	62	15,00	0,00	0,12	0,00	0,05	0,00	0,00
21	15,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,23	0,00	-0,01	30	15,00	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,01
61	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	12	15,00	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,02
2	15,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,44	0,00	-0,01	63	15,00	0,00	0,31	0,00	0,29	0,00	0,01
13	15,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	64	15,00	0,00	0,30	0,00	0,21	0,00	0,00
63	15,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	13	15,00	0,00	0,16	0,00	0,18	0,00	-0,01
64	15,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,01	65	15,00	0,00	0,18	0,00	0,16	0,00	0,01
22	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,15	0,00	0,01	31	15,00	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	-0,01
3	15,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,44	0,00	0,40	0,00	0,00
66	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	46	15,00	0,00	0,08	0,00	0,33	0,00	0,00
32	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	45	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
33	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	49	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
4	15,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,29	0,00	0,28	0,00	0,00
67	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	14	15,00	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	-0,01
14	15,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,30	0,00	0,02	68	15,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	-0,02
68	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	69	15,00	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	-0,03
69	15,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	23	15,00	0,00	0,33	0,00	0,08	0,00	0,00
71	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	70	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,11	0,00	0,00
73	15,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	72	15,00	0,00	-0,05	0,00	-0,11	0,00	0,00
36	15,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	25	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
8	15,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	74	15,00	0,00	0,26	0,00	0,24	0,00	0,00
74	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	18	15,00	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,01
18	15,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,01	77	15,00	0,00	0,29	0,00	0,28	0,00	0,01
77	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	78	15,00	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,02
78	15,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,11	27	15,00	0,00	0,39	0,00	0,08	0,00	0,11
9	15,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,40	0,00	0,35	0,00	0,00
75	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	53	15,00	0,00	0,10	0,00	0,35	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	52	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	56	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
6	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
10	15,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,44	0,00									

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD09: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
20	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	86	15,00	0,00	0,12	0,00	0,05	0,00	0,00
29	15,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,22	0,00	0,01	42	15,00	0,00	0,14	0,00	0,23	0,00	-0,01
85	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	20	15,00	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	-0,02
86	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01	29	15,00	0,00	0,11	0,00	0,19	0,00	-0,01
65	15,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,03	22	15,00	0,00	0,36	0,00	0,19	0,00	0,03
62	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,01	21	15,00	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,01
15	18,00	0,00	0,95	-0,28	-0,28	-0,48	0,00	0,00	15	15,00	0,00	-0,95	0,28	-1,79	0,01	0,00
17	18,00	0,00	0,95	-0,28	-0,28	-0,48	0,00	0,00	17	15,00	0,00	-0,95	0,28	-1,79	-0,01	0,00
31	18,00	0,00	0,14	0,07	0,07	-0,16	0,01	0,00	31	15,00	0,00	-0,14	-0,07	-0,21	0,00	0,00
32	18,00	0,04	1,65	0,42	0,42	1,22	0,06	0,00	32	15,00	-0,04	-1,65	-0,42	-5,36	0,04	0,00
33	18,00	-0,03	1,67	0,48	0,48	1,19	-0,05	0,00	33	15,00	0,03	-1,67	-0,48	-5,36	-0,03	0,00
34	18,00	0,00	0,13	0,10	0,10	-0,18	-0,01	0,00	34	15,00	0,00	-0,13	-0,10	-0,17	-0,01	0,00
39	18,00	0,03	1,71	0,45	0,45	1,14	0,05	0,00	39	15,00	-0,03	-1,71	-0,45	-5,41	0,03	0,00
40	18,00	-0,04	1,71	0,41	0,41	1,14	-0,06	0,00	40	15,00	0,04	-1,71	-0,41	-5,42	-0,03	0,00
41	18,00	0,00	0,14	0,08	0,08	-0,17	-0,01	0,00	41	15,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,22	0,00	0,00
57	18,00	0,00	0,12	-0,09	-0,09	-0,16	0,00	0,00	57	15,00	0,00	-0,12	0,09	-0,18	-0,01	0,00
58	18,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	58	15,00	0,00	-0,17	0,00	-0,22	0,00	0,00
59	18,00	0,00	0,16	0,01	0,01	-0,25	0,00	0,00	59	15,00	0,00	-0,16	-0,01	-0,21	0,00	0,00
60	18,00	0,00	0,12	0,08	0,08	-0,16	0,00	0,00	60	15,00	0,00	-0,12	-0,08	-0,16	0,01	0,00
63	18,00	0,00	0,18	-0,12	-0,12	-0,22	0,01	0,00	63	15,00	0,00	-0,18	0,12	-0,29	0,01	0,00
64	18,00	0,01	0,24	-0,12	-0,12	-0,33	0,02	0,00	64	15,00	-0,01	-0,24	0,12	-0,35	0,01	0,00
65	18,00	0,01	0,23	0,18	0,18	-0,31	0,02	0,00	65	15,00	-0,01	-0,23	-0,18	-0,33	0,02	0,00
66	18,00	0,00	0,26	-0,36	-0,36	-0,35	0,00	0,00	66	15,00	0,00	-0,26	0,36	-0,38	0,00	0,00
67	18,00	-0,01	0,20	-0,22	-0,22	-0,24	-0,01	0,00	67	15,00	0,01	-0,20	0,22	-0,30	0,00	0,00
68	18,00	-0,02	0,24	-0,16	-0,16	-0,33	-0,02	0,00	68	15,00	0,02	-0,24	0,16	-0,34	-0,02	0,00
69	18,00	-0,02	0,20	0,22	0,22	-0,27	-0,03	0,00	69	15,00	0,02	-0,20	-0,22	-0,29	-0,03	0,00
70	18,00	0,00	0,30	0,23	0,23	-0,40	0,00	0,00	70	15,00	0,00	-0,30	-0,23	-0,31	0,00	0,00
71	18,00	0,00	0,10	0,05	0,05	-0,11	0,00	0,00	71	15,00	0,00	-0,10	-0,05	-0,16	0,00	0,00
72	18,00	0,00	0,29	0,23	0,23	-0,40	0,00	0,00	72	15,00	0,00	-0,29	-0,23	-0,31	0,00	0,00
73	18,00	0,00	0,10	0,06	0,06	-0,11	0,01	0,00	73	15,00	0,00	-0,10	-0,06	-0,16	0,00	0,00
74	18,00	0,00	0,19	-0,13	-0,13	-0,23	0,01	0,00	74	15,00	0,00	-0,19	0,13	-0,30	0,00	0,00
75	18,00	0,00	0,25	-0,30	-0,30	-0,32	0,00	0,00	75	15,00	0,00	-0,25	0,30	-0,37	0,00	0,00
76	18,00	0,00	0,19	-0,13	-0,13	-0,22	0,00	0,00	76	15,00	0,00	-0,19	0,13	-0,29	0,00	0,00
77	18,00	0,01	0,24	-0,22	-0,22	-0,32	0,02	0,00	77	15,00	-0,01	-0,24	0,22	-0,33	0,01	0,00
78	18,00	0,01	0,21	0,32	0,32	-0,27	0,02	0,00	78	15,00	-0,01	-0,21	-0,32	-0,29	0,02	0,00
79	18,00	0,00	0,24	-0,07	-0,07	-0,33	-0,01	0,00	79	15,00	0,00	-0,24	0,07	-0,34	-0,01	0,00
80	18,00	-0,01	0,23	0,11	0,11	-0,31	-0,02	0,00	80	15,00	0,01	-0,23	-0,11	-0,32	-0,02	0,00
81	18,00	0,00	0,12	0,08	0,08	-0,16	0,00	0,00	81	15,00	0,00	-0,12	-0,08	-0,16	-0,01	0,00
82	18,00	0,00	0,13	-0,09	-0,09	-0,16	0,00	0,00	82	15,00	0,00	-0,13	0,09	-0,18	0,01	0,00
83	18,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	83	15,00	0,00	-0,17	0,00	-0,22	0,00	0,00
84	18,00	0,00	0,16	0,01	0,01	-0,25	0,00	0,00	84	15,00	0,00	-0,16	-0,01	-0,21	0,00	0,00
57	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	58	18,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
59	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	60	18,00	0,00	0,08	0,00	0,18	0,00	0,00
58	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	59	18,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
82	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	83	18,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
83	18,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	84	18,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
84	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	81	18,00	0,00	0,08	0,00	0,18	0,00	0,00
63	18,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,24	0,00	-0,01	64	18,00	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,01
64	18,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	65	18,00	0,00	0,24	0,00	0,19	0,00	0,00
65	18,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	31	18,00	0,00	0,07	0,00	0,19	0,00	0,00
45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
52	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
66	18,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,00
67	18,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,21	0,00	0,01	0,00	0,00
68	18,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,15	0,00	0,01	69	18,00	0,00	0,29	0,00	0,25	0,00	-0,01
69	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,01	121	18,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,00	0,01
74	18,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,26	0,00	0,01	18	18,00	0,00	0,13	0,00	-0,07	0,00	-0,01
77	18,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,02	114	18,00	0,00	0,33	0,00	-0,04	0,00	0,02
78	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	27	18,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,02
71	18,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	70	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00
70	18,00	0,00	0,28	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	15	18,00	0,00	-0,28	0,00	-0,91	0,00	0,00
72	18,00	0,00	0,28	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	17	18,00	0,00	-0,28	0,00	-0,91	0,00	0,00
73	18,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	72	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00
75	18,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	108	18,00	0,00	0,30	0,00	0,29	0,00	0,00
76	18,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,01	19	18,00	0,00	0,13	0,00	-0,07	0,00	0,01
79	18,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,18	0,00	0,01	80	18,00	0,00	0,19	0,00	0,18	0,00	-0,01
80	18,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	41	18,00	0,00	0,08	0,00	0,20	0,00	0,00
45	18,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,35	0,00	0,95	0,00	0,00
49	18,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,86	0,00	-0,01	122	18,00	0,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,01
52	18,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,85	0,00	0,01	117	18,00	0,00	0,35	0,00	0,36	0,00	-0,01
56	18,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,35	0,00	0,95	0,00	0,00
60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	33	18,00	0,					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD09: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
17	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	96	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
15	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	95	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
96	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	74	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
109	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	104	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	46	18,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
122	18,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,02	33	18,00	0,00	0,40	0,00	0,97	0,00	-0,02
121	18,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	34	18,00	0,00	0,10	0,00	0,21	0,00	0,00
122	18,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,07	120	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	-0,07
120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	121	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04
118	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,03	116	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,03
116	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	117	18,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03
27	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	118	18,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	-0,02
118	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	38	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
117	18,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,33	0,00	-0,02	39	18,00	0,00	0,37	0,00	0,95	0,00	0,02
108	18,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	53	18,00	0,00	0,32	0,00	0,44	0,00	0,00
114	18,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	78	18,00	0,00	0,35	0,00	0,24	0,00	0,00
18	18,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01	112	18,00	0,00	0,13	0,00	0,01	0,00	-0,01
112	18,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	77	18,00	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,02
19	18,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,01	113	18,00	0,00	0,13	0,00	0,03	0,00	0,01
113	18,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	79	18,00	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	-0,02
114	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	115	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02
115	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	52	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,02
112	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	103	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,02
103	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,05	108	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,05
108	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	111	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,05
111	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	113	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,02
14	18,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,01	68	18,00	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	-0,01
14	21,00	0,01	0,12	-0,07	-0,07	-0,13	0,01	0,00	14	18,00	-0,01	-0,12	0,07	-0,20	0,00	0,00
32	21,00	0,02	0,61	0,07	0,07	-0,08	0,02	0,00	32	18,00	-0,02	-0,61	-0,07	-1,60	0,04	0,00
33	21,00	-0,02	0,62	0,09	-0,09	-0,09	-0,01	0,00	33	18,00	0,02	-0,62	-0,09	-1,61	-0,04	0,00
39	21,00	0,01	0,58	0,08	-0,10	0,01	0,00	0,00	39	18,00	-0,01	-0,58	-0,08	-1,49	0,03	0,00
40	21,00	-0,02	0,57	0,07	-0,08	-0,02	0,00	0,00	40	18,00	0,02	-0,57	-0,07	-1,47	-0,04	0,00
69	21,00	0,02	0,12	0,02	-0,15	0,04	0,00	0,00	69	18,00	-0,02	-0,12	-0,02	-0,18	0,01	0,00
103	21,00	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	103	18,00	0,01	-0,03	0,00	-0,08	-0,01	0,00
111	21,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	111	18,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,08	0,01	0,00
114	21,00	0,02	0,04	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	114	18,00	-0,02	-0,04	-0,01	-0,11	0,02	0,00
118	21,00	-0,01	0,04	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00	118	18,00	0,01	-0,04	0,01	-0,09	-0,02	0,00
119	21,00	0,01	0,05	-0,36	-0,07	0,02	0,00	0,00	119	18,00	-0,01	-0,05	0,36	-0,07	0,01	0,00
120	21,00	0,04	0,07	0,04	-0,08	0,06	0,00	0,00	120	18,00	-0,04	-0,07	-0,04	-0,11	0,05	0,00
45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	14	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
14	21,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00
119	21,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	46	21,00	0,00	0,37	0,00	0,22	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,07	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	45	21,00	0,00	-0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00
33	21,00	0,00	0,09	0,00	-0,19	0,00	0,01	0,00	122	21,00	0,00	-0,09	0,00	0,04	0,00	-0,01
122	21,00	0,00	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	-0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	120	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,04
120	21,00	0,00	0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,01													

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MODO11: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t°m)	(t°m)	(t°m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t°m)	(t°m)	(t°m)
1	1	3,00	0,00	0,02	-0,01	-0,02	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,04	0,00	0,00
2	2	3,00	0,00	0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00	2	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,06	0,00	0,00
3	3	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	3	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
4	4	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	4	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
5	5	3,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	5	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
6	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	3,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	7	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
8	8	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
9	9	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
10	10	3,00	0,00	-0,03	0,01	0,02	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,05	0,00	0,00
11	11	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
12	12	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	12	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
13	13	3,00	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,04	0,00	0,00
14	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
15	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
19	19	3,00	0,00	-0,02	-0,01	0,02	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,02	0,01	0,04	0,00	0,00
20	20	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
21	21	3,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	21	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
22	22	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	22	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
23	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
29	29	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
30	30	3,00	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,00	0,00	30	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	0,00
31	31	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
32	32	3,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00
33	33	3,00	0,00	0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00	33	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,06	0,00	0,00
34	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
40	40	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
41	41	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	41	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
42	42	3,00	0,00	-0,02	-0,01	0,02	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03	0,00	0,00
1	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
13	13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00				

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MODO11: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	55	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	1	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	2	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	3	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	9	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	10	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	11	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	12	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	13	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	21	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	21	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	22	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	29	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	30	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	31	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	32	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	32	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	33	6,00	0,00	0,01	-0,01	-0,05	0,00	0,00	33	3,00	0,00	-0,01	0,01	0,03	0,00	0,00
	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	6,00	0,00	-0,01	0,01	0,05	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
	40	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,06	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD011: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1	6,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
2	9,00	0,00	-0,04	-0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,04	0,01	0,06	0,00	0,00
3	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
4	9,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
5	9,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	5	6,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	7	6,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
8	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	8	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,04	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	-0,04	-0,01	-0,05	0,00	0,00
11	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,00	11	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
12	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	12	6,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
13	9,00	0,00	-0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,02	-0,01	0,03	0,00	0,00
14	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,02	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	19	6,00	0,00	-0,02	0,01	-0,03	0,00	0,00
20	9,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
21	9,00	0,00	-0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	21	6,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
22	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
29	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
30	9,00	0,00	-0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	30	6,00	0,00	0,02	-0,01	0,03	0,00	0,00
31	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
32	9,00	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
33	9,00	0,00	-0,03	-0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,03	0,01	0,05	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
40	9,00	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
41	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
42	9,00	0,00	0,02	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,02	0,01	-0,03	0,00	0,00
1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD011: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	21	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	12	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	21	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	12,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	1	9,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00
	2	12,00	0,00	0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	2	9,00	0,00	-0,01	0,01	-0,05	0,00	0,00
	3	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	3	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	8	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	9	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	10	12,00	0,00	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,01	-0,01	0,05	0,00	0,00
	11	12,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	11	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,01	0,00
	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	12	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	13	12,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00
	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	12,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	19	9,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00
	20	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	21	12,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	21	9,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00
	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD011: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t°m)	(t°m)	(t°m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t°m)	(t°m)	(t°m)
	29	12,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,00	0,00
	30	12,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	30	9,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00
	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
	33	12,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,01	-0,05	0,00	0,00
	34	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	40	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	41	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	42	12,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00
	1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	21	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	11	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	20	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	1	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	2	15,00	0,00	0,02	-0,01	-0,02	0,00	0,00	2	12,00	0,00	-0,02	0,01	-0,04	0,00	0,00
	3	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	4	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	15,00	0,00													

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MODO11: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	9	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	10	15,00	0,00	-0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,02	-0,01	0,03	0,00	0,00
	11	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	12	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	12	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	13	15,00	0,00	0,02	0,01	-0,03	0,00	0,00	13	12,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	0,00	0,00
	14	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	15	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	19	15,00	0,00	-0,02	-0,01	0,03	0,00	0,00	19	12,00	0,00	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00
	20	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	21	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	21	12,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
	22	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	22	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	29	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	30	15,00	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	30	12,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
	31	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	32	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,10	0,00	0,00	32	12,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00
	33	15,00	0,00	0,05	-0,01	-0,09	0,00	0,00	33	12,00	0,00	-0,05	0,01	-0,05	0,00	0,00
	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	39	15,00	0,00	-0,04	0,01	0,08	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,04	-0,01	0,04	0,00	0,00
	40	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00
	41	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	42	15,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
	1	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	15,00	0,00	0,00	0											

FABBRICATO C2

[illegible]

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD011: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	49	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD011: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
33	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
40	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATT.: SISMA 90°: MOD012: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
1	3,00	-0,01	0,26	-0,06	-0,22	-0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,01	-0,26	0,06	-0,49	-0,01	0,00
2	3,00	0,00	0,52	-0,12	-0,42	-0,01	0,00	0,00	2	0,00	0,00	-0,52	0,12	-1,00	-0,01	0,00
3	3,00	0,00	0,52	-0,01	-0,42	-0,01	0,00	0,00	3	0,00	0,00	-0,52	0,01	-1,00	-0,01	0,00
4	3,00	0,00	0,52	-0,08	-0,42	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	-0,52	0,08	-1,01	-0,01	0,00
5	3,00	-0,01	0,04	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	5	0,00	0,01	-0,04	0,01	-0,08	-0,01	0,00
6	3,00	-0,06	0,00	-0,01	0,01	-0,05	0,00	0,00	6	0,00	0,06	0,00	0,01	0,01	-0,13	0,00
7	3,00	-0,01	0,04	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	7	0,00	0,01	-0,04	0,01	-0,08	-0,02	0,00
8	3,00	-0,01	0,54	-0,09	-0,43	-0,01	0,00	0,00	8	0,00	0,01	-0,54	0,09	-1,05	-0,01	0,00
9	3,00	0,00	0,55	-0,02	-0,45	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-0,55	0,02	-1,07	-0,01	0,00
10	3,00	0,00	0,57	-0,13	-0,47	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	-0,57	0,13	-1,09	-0,01	0,00
11	3,00	0,00	0,28	-0,07	-0,23	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,28	0,07	-0,53	-0,01	0,00
12	3,00	0,00	0,28	0,03	-0,26	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	-0,28	-0,03	-0,50	-0,01	0,00
13	3,00	0,00	0,40	0,08	-0,37	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,40	-0,08	-0,71	-0,01	0,00
14	3,00	0,00	0,15	0,10	-0,15	0,00	0,00	0,00	14	0,00	0,00	-0,15	-0,10	-0,26	0,00	0,00
15	3,00	0,00	0,24	0,06	-0,18	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	-0,24	-0,06	-0,48	0,00	0,00
16	3,00	0,00	0,05	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,11	0,00	0,00
17	3,00	0,00	0,25	0,06	-0,19	-0,01	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,25	-0,06	-0,49	-0,01	0,00
18	3,00	0,00	0,16	0,09	-0,15	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	-0,16	-0,09	-0,27	0,00	0,00
19	3,00	0,00	0,43	0,09	-0,41	-0,01	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,43	-0,09	-0,78	-0,01	0,00
20	3,00	0,00	0,31	0,03	-0,29	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	-0,31	-0,03	-0,57	0,00	0,00
21	3,00	0,00	0,28	-0,05	-0,26	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00	-0,28	0,05	-0,50	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,21	0,00	-0,20	0,01	0,00	0,00	22	0,00	0,00	-0,21	0,00	-0,36	0,00	0,00
23	3,00	-0,01	0,11	0,04	-0,11	-0,01	0,00	0,00	23	0,00	0,01	-0,11	-0,04	-0,20	-0,01	0,00
24	3,00	0,00	0,06	-0,03	-0,05	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	-0,06	0,03	-0,13	0,00	0,00
25	3,00	-0,11	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00	25	0,00	0,11	0,00	0,05	0,00	-0,22	0,00
26	3,00	0,00	0,07	-0,04	-0,05	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	-0,07	0,04	-0,13	0,00	0,00
27	3,00	0,00	0,12	0,03	-0,11	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	-0,12	-0,03	-0,21	0,00	0,00
28	3,00	-0,01	0,22	0,00	-0,22	-0,02	0,00	0,00	28	0,00	0,01	-0,22	0,00	-0,39	-0,01	0,00
29	3,00	0,00	0,31	-0,06	-0,29	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	-0,31	0,06	-0,56	0,00	0,00
30	3,00	0,00	0,24	0,08	-0,22	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	-0,24	-0,08	-0,43	0,00	0,00
31	3,00	0,00	0,18	0,05	-0,16	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	-0,18	-0,05	-0,34	0,00	0,00
32	3,00	0,00	0,79	-0,08	-0,61	0,00	0,00	0,00	32	0,00	0,00	-0,79	0,08	-1,55	0,00	0,00
33	3,00	0,00	0,79	-0,09	-0,61	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	-0,79	0,09	-1,56	0,00	0,00
34	3,00	-0,03	-0,01	-0,02	0,01	-0,02	0,00	0,00	34	0,00	0,03	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,00
35	3,00	0,00	0,11	0,00	-0,09	-0,01	0,00	0,00	35	0,00	0,00	-0,11	0,00	-0,23	0,00	0,00

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD012: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
36	3,00	0,00	0,00	0,19	0,01	-0,17	0,00	0,00	36	0,00	0,00	-0,19	-0,01	-0,36	0,00	0,00
37	3,00	0,00	0,00	0,12	0,01	-0,09	0,00	0,00	37	0,00	0,00	-0,12	-0,01	-0,23	0,00	0,00
38	3,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	38	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01	-0,06	0,00
39	3,00	0,00	0,00	0,84	-0,10	-0,65	0,00	0,00	39	0,00	0,00	-0,84	0,10	-1,65	0,00	0,00
40	3,00	0,00	0,00	0,84	-0,08	-0,65	0,00	0,00	40	0,00	0,00	-0,84	0,08	-1,66	0,00	0,00
41	3,00	0,00	0,00	0,20	0,05	-0,18	0,00	0,00	41	0,00	0,00	-0,20	-0,05	-0,37	0,00	0,00
42	3,00	0,00	0,00	0,27	0,09	-0,25	0,00	0,00	42	0,00	0,00	-0,27	-0,09	-0,48	0,00	0,00
1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	16	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
16	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	17	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
23	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	24	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	35	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	38	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	12	3,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
12	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	21	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
21	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	30	3,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
2	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	13	3,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
13	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	22	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
22	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	31	3,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
3	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	46	3,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
45	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
49	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	33	3,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
22	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	44	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
48	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
27	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	51	3,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
55	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
4	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	14	3,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
14	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
18	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
8	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	18	3,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
9	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	53	3,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
10	3,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	19	3,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
19	3,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	28	3,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
28	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	41	3,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
11	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	20	3,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
20	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	29	3,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
29	3,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	42	3,00	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
52	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	39	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
56	3,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	40	3,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,04	0,04	-0,03	-0,33	0,00	0,00	1	3,00	0,00	-0,04	0,03	0,21	0,01	0,00
2	6,00	0,00	0,12	0,12	-0,08	-0,78	0,00	0,00	2	3,00	0,00	-0,12	0,08	0,45	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,12	0,12	0,02	-0,80	0,00	0,00	3	3,00	0,00	-0,12	-0,02	0,46	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,12	0,12	-0,05	-0,81	0,00	0,00	4	3,00	0,00	-0,12	0,05	0,48	0,01	0,00
5	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00	0,00	5	3,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,01	0,00
6	6,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,09	0,00	6	3,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00
7	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00	0,00	7	3,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,01	0,00
8	6,00	0,00	0,12	0,12	-0,06	-0,83	0,00	0,00	8	3,00	0,00	-0,12	0,06	0,49	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,13	0,13	0,01	-0,84	0,00	0,00	9	3,00	0,00	-0,13	-0,01	0,50	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,13	0,13	-0,08	-0,84	0,00	0,00	10	3,00	0,00	-0,13	0,08	0,50	0,00	0,00
11	6,00	0,00	0,08	0,08	-0,04	-0,45	-0,01	0,00	11	3,00	0,00	-0,08	0,04	0,22	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,04	0,04	0,02	-0,30	0,00	0,00	12	3,00	0,00	-0,04	-0,02	0,20	0,01	0,00
13	6,00	0,00	0,01	0,01	0,06	-0,35	0,00	0,00	13	3,00	0,00	-0,01	-0,06	0,31	0,01	0,00
14	6,00	0,00	0,04	0,04	0,08	-0,18	0,00	0,00	14	3,00	0,00					

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD012: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
20	6,00	0,00	0,04	0,03	0,03	-0,34	0,00	0,00	20	3,00	0,00	-0,04	-0,03	0,23	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,08	-0,02	-0,02	-0,38	0,00	0,00	21	3,00	0,00	-0,08	0,02	0,17	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,21	-0,01	0,00	22	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,12	0,01	0,00
23	6,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,09	0,00	0,00	23	3,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	0,00	0,00
24	6,00	0,00	0,01	-0,03	-0,03	-0,09	0,00	0,00	24	3,00	0,00	-0,01	0,03	0,06	0,00	0,00
25	6,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,16	0,00	25	3,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00
26	6,00	0,00	0,01	-0,03	-0,03	-0,09	0,00	0,00	26	3,00	0,00	-0,01	0,03	0,06	0,00	0,00
27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,03	0,01	0,01	-0,23	0,01	0,00	28	3,00	0,00	-0,03	-0,01	0,14	0,00	0,00
29	6,00	0,00	0,08	-0,03	-0,03	-0,42	0,00	0,00	29	3,00	0,00	-0,08	0,03	0,19	0,00	0,00
30	6,00	0,00	0,02	0,03	0,03	-0,23	-0,01	0,00	30	3,00	0,00	-0,02	-0,03	0,19	0,00	0,00
31	6,00	0,00	0,03	0,02	0,02	-0,23	0,00	0,00	31	3,00	0,00	-0,03	-0,02	0,14	0,00	0,00
32	6,00	0,00	0,17	-0,09	-0,09	-1,25	0,00	0,00	32	3,00	0,00	-0,17	0,09	0,79	0,00	0,00
33	6,00	0,00	0,17	-0,10	-0,10	-1,26	0,00	0,00	33	3,00	0,00	-0,17	0,10	0,80	0,00	0,00
34	6,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	34	3,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,03	0,00
35	6,00	0,00	0,03	-0,01	-0,01	-0,19	0,00	0,00	35	3,00	0,00	-0,03	0,01	0,11	0,00	0,00
36	6,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,21	0,00	36	3,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,23	0,00
37	6,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	37	3,00	0,00	-0,03	0,00	0,11	0,00	0,00
38	6,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	38	3,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,03	0,00
39	6,00	0,00	0,17	-0,10	-0,10	-1,32	0,00	0,00	39	3,00	0,00	-0,17	0,10	0,84	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,17	-0,09	-0,09	-1,33	0,00	0,00	40	3,00	0,00	-0,17	0,09	0,85	0,00	0,00
41	6,00	0,00	0,03	0,01	0,01	-0,24	0,00	0,00	41	3,00	0,00	-0,03	-0,01	0,16	0,00	0,00
42	6,00	0,00	0,02	0,04	0,04	-0,26	0,01	0,00	42	3,00	0,00	-0,02	-0,04	0,21	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
16	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	17	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	27	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	35	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	44	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
48	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	23	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
27	6,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	51	6,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
55	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
1	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	12	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
21	6,00	0,00	0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	30	6,00	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00
12	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	21	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00
11	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	20	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
29	6,00	0,00	0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	42	6,00	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00
20	6,00	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	29	6,00	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00
2	6,00	0,00	0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	13	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
13	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	22	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
10	6,00	0,00	0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	19	6,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00
19	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	28	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
22	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	31	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
28	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	41	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
3	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	46	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
9	6,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	53	6,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
45	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	32	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
49	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	33	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
52	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	39	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
56	6,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	40							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD012: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
18	6,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	27	6,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
1	9,00	0,01	-0,27	-0,06	-0,06	0,35	0,01	0,00	1	6,00	-0,01	0,27	0,06	0,40	0,01	0,00
2	9,00	0,00	-0,62	-0,12	-0,12	0,81	0,01	0,00	2	6,00	0,00	0,62	0,12	0,90	0,00	0,00
3	9,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,80	0,01	0,00	3	6,00	0,00	0,62	0,00	0,90	0,00	0,00
4	9,00	0,00	-0,62	-0,08	-0,08	0,81	0,00	0,00	4	6,00	0,00	0,62	0,08	0,91	0,00	0,00
5	9,00	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,03	0,01	0,00	5	6,00	-0,01	0,02	0,01	0,04	0,01	0,00
6	9,00	0,07	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,08	0,00	6	6,00	-0,07	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00
7	9,00	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,03	0,02	0,00	7	6,00	-0,01	0,02	0,01	0,04	0,01	0,00
8	9,00	0,01	-0,65	-0,09	-0,09	0,84	0,01	0,00	8	6,00	-0,01	0,65	0,09	0,94	0,01	0,00
9	9,00	0,00	-0,65	-0,01	-0,01	0,85	0,01	0,00	9	6,00	0,00	0,65	0,01	0,95	0,00	0,00
10	9,00	0,00	-0,68	-0,13	-0,13	0,88	0,00	0,00	10	6,00	0,00	0,68	0,13	0,98	0,00	0,00
11	9,00	0,00	-0,39	-0,07	-0,07	0,52	0,00	0,00	11	6,00	0,00	0,39	0,07	0,55	0,00	0,00
12	9,00	0,00	-0,31	0,02	0,02	0,41	0,01	0,00	12	6,00	0,00	0,31	-0,02	0,45	0,00	0,00
13	9,00	0,00	-0,33	0,08	0,08	0,41	0,00	0,00	13	6,00	0,00	0,33	-0,08	0,49	0,00	0,00
14	9,00	0,00	-0,21	0,10	0,10	0,28	0,00	0,00	14	6,00	0,00	0,21	-0,10	0,30	0,00	0,00
15	9,00	0,00	-0,26	0,06	0,06	0,32	0,00	0,00	15	6,00	0,00	0,26	-0,06	0,40	0,00	0,00
16	9,00	0,00	-0,06	0,01	0,01	0,08	0,00	0,00	16	6,00	0,00	0,06	-0,01	0,09	0,00	0,00
17	9,00	0,01	-0,26	0,06	0,06	0,33	0,01	0,00	17	6,00	-0,01	0,26	-0,06	0,40	0,01	0,00
18	9,00	0,00	-0,22	0,09	0,09	0,29	0,00	0,00	18	6,00	0,00	0,22	-0,09	0,31	0,00	0,00
19	9,00	0,00	-0,36	0,09	0,09	0,45	0,01	0,00	19	6,00	0,00	0,36	-0,09	0,53	0,00	0,00
20	9,00	0,00	-0,35	0,03	0,03	0,45	0,00	0,00	20	6,00	0,00	0,35	-0,03	0,50	0,00	0,00
21	9,00	0,00	-0,40	-0,04	-0,04	0,54	0,01	0,00	21	6,00	0,00	0,40	0,04	0,56	0,00	0,00
22	9,00	-0,01	-0,22	0,01	0,01	0,28	-0,01	0,00	22	6,00	0,01	0,22	-0,01	0,32	-0,01	0,00
23	9,00	0,00	-0,09	0,04	0,04	0,11	0,01	0,00	23	6,00	0,00	0,09	-0,04	0,13	0,01	0,00
24	9,00	0,00	-0,07	-0,04	-0,04	0,08	0,00	0,00	24	6,00	0,00	0,07	0,04	0,10	0,00	0,00
25	9,00	0,11	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,14	0,00	25	6,00	-0,11	0,00	0,05	0,00	0,17	0,00
26	9,00	0,00	-0,07	-0,04	-0,04	0,08	0,00	0,00	26	6,00	0,00	0,07	0,04	0,10	0,00	0,00
27	9,00	0,00	-0,09	0,03	0,03	0,12	0,00	0,00	27	6,00	0,00	0,09	-0,03	0,14	0,00	0,00
28	9,00	0,01	-0,23	0,01	0,01	0,31	0,01	0,00	28	6,00	-0,01	0,23	-0,01	0,34	0,01	0,00
29	9,00	0,00	-0,44	-0,05	-0,05	0,60	0,01	0,00	29	6,00	0,00	0,44	0,05	0,63	0,00	0,00
30	9,00	0,00	-0,21	0,08	0,08	0,27	-0,01	0,00	30	6,00	0,00	0,21	-0,08	0,32	-0,01	0,00
31	9,00	0,00	-0,18	0,04	0,04	0,23	0,00	0,00	31	6,00	0,00	0,18	-0,04	0,27	0,00	0,00
32	9,00	0,00	-0,87	-0,08	-0,08	1,10	0,00	0,00	32	6,00	0,00	0,87	0,08	1,31	0,00	0,00
33	9,00	0,00	-0,88	-0,09	-0,09	1,10	0,00	0,00	33	6,00	0,00	0,88	0,09	1,32	0,00	0,00
34	9,00	0,02	0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,03	0,00	34	6,00	-0,02	-0,01	0,02	-0,01	0,03	0,00
35	9,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	35	6,00	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,00
36	9,00	0,13	0,00	0,01	0,01	0,00	0,15	0,00	36	6,00	-0,13	0,00	-0,01	0,00	0,20	0,00
37	9,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	37	6,00	0,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,00
38	9,00	0,02	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	38	6,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00
39	9,00	0,00	-0,92	-0,10	-0,10	1,16	0,00	0,00	39	6,00	0,00	0,92	0,10	1,39	0,00	0,00
40	9,00	0,00	-0,93	-0,08	-0,08	1,17	0,01	0,00	40	6,00	0,00	0,93	0,08	1,39	0,00	0,00
41	9,00	0,00	-0,20	0,04	0,04	0,25	0,00	0,00	41	6,00	0,00	0,20	-0,04	0,30	0,00	0,00
42	9,00	0,01	-0,24	0,09	0,09	0,31	0,01	0,00	42	6,00	-0,01	0,24	-0,09	0,36	0,01	0,00
1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	16	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
16	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	24	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
26	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	38	9,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	44	9,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
48	9,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	23	9,00						

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD012: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
11	9,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
29	9,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,09	0,00	0,00	42	9,00	0,00	-0,06	0,00	-0,09	0,00	0,00
20	9,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	29	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00
2	9,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,09	0,00	0,00
13	9,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	22	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
10	9,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	19	9,00	0,00	-0,05	0,00	-0,10	0,00	0,00
19	9,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
22	9,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	31	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
28	9,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
3	9,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	46	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
9	9,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	53	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
49	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	33	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	39	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
56	9,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	14	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
8	9,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
14	9,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	23	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
18	9,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,07	-0,09	0,16	-0,01	0,00	0,00	1	9,00	0,00	-0,07	0,09	-0,34	0,00	0,00
2	12,00	0,00	0,14	-0,17	0,44	-0,01	0,00	0,00	2	9,00	0,00	-0,14	0,17	-0,84	-0,01	0,00
3	12,00	0,00	0,16	-0,03	0,42	-0,01	0,00	0,00	3	9,00	0,00	-0,16	0,03	-0,87	-0,01	0,00
4	12,00	0,00	0,15	-0,12	0,46	-0,01	0,00	0,00	4	9,00	0,00	-0,15	0,12	-0,87	-0,01	0,00
5	12,00	-0,01	0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	5	9,00	0,01	-0,01	0,01	-0,03	-0,02	0,00
6	12,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	6	9,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,10	0,00
7	12,00	-0,01	0,01	-0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	7	9,00	0,01	-0,01	0,01	-0,03	-0,02	0,00
8	12,00	0,00	0,16	-0,13	0,47	-0,01	0,00	0,00	8	9,00	0,00	-0,16	0,13	-0,91	-0,01	0,00
9	12,00	0,00	0,17	-0,04	0,45	-0,01	0,00	0,00	9	9,00	0,00	-0,17	0,04	-0,93	-0,01	0,00
10	12,00	-0,01	0,16	-0,18	0,48	-0,01	0,00	0,00	10	9,00	0,01	-0,16	0,18	-0,92	-0,01	0,00
11	12,00	-0,01	0,10	-0,10	0,25	0,00	0,00	0,00	11	9,00	0,01	-0,10	0,10	-0,53	-0,01	0,00
12	12,00	0,00	0,06	0,02	0,15	-0,01	0,00	0,00	12	9,00	0,00	-0,06	-0,02	-0,32	0,00	0,00
13	12,00	0,00	0,05	0,11	0,19	0,00	0,00	0,00	13	9,00	0,00	-0,05	-0,11	-0,32	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,03	0,12	0,14	-0,01	0,00	0,00	14	9,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,21	0,00	0,00
15	12,00	0,00	0,01	0,06	0,35	0,00	0,00	0,00	15	9,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,38	0,00	0,00
16	12,00	0,00	0,02	-0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	16	9,00	0,00	-0,02	0,01	-0,09	0,00	0,00
17	12,00	0,00	0,01	0,06	0,35	-0,01	0,00	0,00	17	9,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,39	0,00	0,00
18	12,00	0,00	0,03	0,11	0,14	0,00	0,00	0,00	18	9,00	0,00	-0,03	-0,11	-0,22	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,05	0,12	0,20	-0,01	0,00	0,00	19	9,00	0,00	-0,05	-0,12	-0,34	0,00	0,00
20	12,00	0,00	0,07	0,02	0,16	0,00	0,00	0,00	20	9,00	0,00	-0,07	-0,02	-0,36	0,00	0,00
21	12,00	-0,01	0,08	-0,06	0,22	-0,01	0,00	0,00	21	9,00	0,01	-0,08	0,06	-0,44	-0,01	0,00
22	12,00	0,00	0,03	0,01	0,12	0,00	0,00	0,00	22	9,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,21	-0,01	0,00
23	12,00	0,00	0,01	0,07	0,05	-0,01	0,00	0,00	23	9,00	0,00	-0,01	-0,07	-0,08	0,00	0,00
24	12,00	0,00	0,01	-0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	24	9,00	0,00	-0,01	0,05	-0,09	0,00	0,00
25	12,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,09	0,00	0,00	25	9,00	0,03	0,00	0,04	0,00	-0,16	0,00
26	12,00	0,00	0,01	-0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	26	9,00	0,00	-0,01	0,05	-0,10	0,00	0,00
27	12,00	0,00	0,01	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	27	9,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,09	0,00	0,00
28	12,00	0,00	0,04	0,02	0,13	-0,01	0,00	0,00	28	9,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,23	0,00	0,00
29	12,00	-0,01	0,09	-0,07	0,24	-0,01	0,00	0,00	29	9,00	0,01	-0,09	0,07	-0,50	-0,01	0,00
30	12,00	0,00	0,04	0,13	0,11	0,00	0,00	0,00	30	9,00	0,00	-0,04	-0,13	-0,22	-0,01	0,00
31	12,00	-0,01	0,04	0,06	0,13	-0,01	0,00	0,00	31	9,00	0,01	-0,04	-0,06	-0,22	-0,01	0,00
32	12,00	0,00	0,08	-0,08	1,06	0,00	0,00	0,00	32	9,00	0,00	-0,08	0,08	-1,29	-0,01	0,00
33	12,00	0,00	0,08	-0,09	1,06	-0,01	0,00	0,00	33	9,00	0,00	-0,08	0,09	-1,29	0,00	0,00
34	12,00	0,00	-0,01	-0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	34	9,00	0,00	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,00
35	12,00	0,00	0,04	0,00	0,10	-0,01	0,00	0,00	35	9,00	0,00	-0,04	0,00	-0,21	0,00	0,00
36	12,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	0,00	36	9,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	-0,17	0,00
37	12,00	0,00	0,04	0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	37	9,00	0,00	-0,04	-0,01	-0,21	-0,01	0,00
38	12,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	38	9,00	0,01	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,00
39	12,00	0,00	0,09	-0,09	1,13	0,00	0,00	0,00	39	9,00	0,00	-0,09	0,09	-1,36	0,00	0,00
40	12,00	0,00	0,09	-0,08	1,13	-0,01	0,00	0,00	40	9,00	0,00	-0,09	0,08	-1,37	0,00	0,00
41	12,00	0,00	0,04	0,07	0,14	-0,01	0,00	0,00	41	9,00	0,00	-0,04	-0,07	-0,25	0,00	0,00
42	12,00	0,00	0,05	0,15	0,12	-0,01	0,00	0,00	42	9,00	0,00	-0,05	-0,15	-0,25	0,00	0,00
1	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
16	12,00	0,00	-0,													

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD012: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
26	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	38	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
32	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	44	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
48	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
27	12,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	51	12,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
55	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
1	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	12	12,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
21	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	30	12,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
12	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	21	12,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
11	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	20	12,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
29	12,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	42	12,00	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
20	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	29	12,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
2	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	13	12,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
13	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	22	12,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
10	12,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	19	12,00	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00
19	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	28	12,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
22	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	31	12,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
28	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	41	12,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
3	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	46	12,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
9	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	53	12,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
45	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	32	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
49	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	33	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
52	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	39	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
56	12,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	40	12,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
45	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	14	12,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
8	12,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	18	12,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
14	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	23	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
18	12,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	27	12,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
1	15,00	0,00	0,12	-0,06	-0,12	0,00	0,00	0,00	1	12,00	0,00	-0,12	0,06	-0,22	0,00	0,00
2	15,00	0,00	0,28	-0,12	-0,25	0,00	0,00	0,00	2	12,00	0,00	-0,28	0,12	-0,52	0,01	0,00
3	15,00	0,00	0,19	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	3	12,00	0,00	-0,19	0,00	-0,46	0,00	0,00
4	15,00	0,01	0,25	-0,09	-0,20	0,01	0,00	0,00	4	12,00	-0,01	-0,25	0,09	-0,50	0,01	0,00
5	15,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	5	12,00	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,02	0,00
6	15,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	6	12,00	0,03	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00
7	15,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00
8	15,00	0,00	0,27	-0,10	-0,21	0,00	0,00	0,00	8	12,00	0,00	-0,27	0,10	-0,52	0,00	0,00
9	15,00	0,00	0,21	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00	9	12,00	0,00	-0,21	0,01	-0,49	0,00	0,00
10	15,00	0,00	0,30	-0,13	-0,27	0,00	0,00	0,00	10	12,00	0,00	-0,30	0,13	-0,56	0,01	0,00
11	15,00	0,01	0,16	-0,07	-0,14	0,00	0,00	0,00	11	12,00	-0,01	-0,16	0,07	-0,31	0,01	0,00
12	15,00	0,00	0,20	0,02	-0,25	0,00	0,00	0,00	12	12,00	0,00	-0,20	-0,02	-0,30	0,00	0,00
13	15,00	0,00	0,28	0,09	-0,41	0,00	0,00	0,00	13	12,00	0,00	-0,28	-0,09	-0,35	0,01	0,00
14	15,00	0,00	0,21	0,10	-0,32	0,00	0,00	0,00	14	12,00	0,00	-0,21	-0,10	-0,26	0,00	0,00
15	15,00	0,00	0,36	0,06	-0,64	0,01	0,00	0,00	15	12,00	0,00	-0,36	-0,06	-0,35	0,01	0,00
16	15,00	0,00	0,03	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	16	12,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,05	0,00	0,00
17	15,00	0,00	0,37	0,06	-0,65	0,00	0,00	0,00	17	12,00	0,00	-0,37	-0,06	-0,36	0,00	0,00
18	15,00	0,00	0,21	0,10	-0,32	0,00	0,00	0,00	18	12,00	0,00	-0,21	-0,10	-0,26	0,01	0,00
19	15,00	0,00	0,30	0,10	-0,45	0,00	0,00	0,00	19	12,00	0,00	-0,30	-0,10	-0,38	0,00	0,00
20	15,00	0,00	0,22	0,03	-0,28	0,00	0,00	0,00	20	12,00	0,00	-0,22	-0,03	-0,33	0,01	0,00
21	15,00	0,01	0,25	-0,05	-0,30	0,01	0,00	0,00	21	12,00	-0,01	-0,25	0,05	-0,38	0,01	0,00
22	15,00	0,01	0,19	0,00	-0,27	0,01	0,00	0,00	22	12,00	-0,01	-0,19	0,00	-0,24	0,02	0,00
23	15,00	0,00	0,08	0,04	-0,13	0,00	0,00	0,00	23	12,00	0,00	-0,08	-0,04	-0,10	0,00	0,00
24	15,00	0,00	0,04	-0,04	-0,05	0,00	0,00	0,00	24	12,00	0,00	-0,04	0,04	-0,05	0,00	0,00
25	15,00	-0,06	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00	25	12,00	0,06	0,00	0,05	0,00	-0,08	0,00
26	15,00	0,01	0,04	-0,04	-0,05	0,01	0,00	0,00	26	12,00	-0,01	-0,04	0,04	-0,05	0,01	0,00
27	15,00	0,01	0,08	0,03	-0,13	0,01	0,00	0,00	27	12,00	-0,01	-0,08	-0,03	-0,10	0,01	0,00
28	15,00	-0,01	0,21	0,01	-0,31	-0,01	0,00	0,00	28	12,00	0,01	-0,21	-0,01	-0,27	-0,01	0,00
29	15,00	0,00	0,28	-0,05	-0,34	0,00	0,00	0,00	29	12,00	0,00	-0,28	0,05	-0,43	0,01	0,00
30	15,00	0,00	0,14	0,08	-0,18	0,00	0,00	0,00	30	12,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,20	0,01	0,00
31	15,00	0,01	0,12	0,04	-0,17	0,01	0,00	0,00	31	12,00	-0,01	-0,12	-0,04	-0,17	0,01	0,00
32	15,00	0,01	1,06	-0,09	-1,85	0,01	0,00	0,00	32	12,00	-0,01	-1,06	0,09	-1,06	0,01	0,00
33	15,00	0,00	1,07	-0,10	-1,87	0,00	0,00	0,00	33	12,00	0,00	-1,07	0,10	-1,07	0,00	0,00
34	15,00	-0,02	0,01	-0,02	-0,01	-0,04	0,00	0,00	34	12,00	0,02	-0,01	0,02	-0,01	-0,02	0,00
35	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	35	12,00	0,00	-0,05	0,00	-0,09	0,00	0,00
36	15,00	-0,05	0,00	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,05	36	12,00	0,05	0,00	-0,01	0,00	-0,08	0,00
37	15,00	0,01	0,04	0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	37							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD012: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	4	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	5	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	7	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	8	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	61	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	57	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
	57	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	82	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	85	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02
	63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	62	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	79	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	86	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02
	21	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,04	59	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	28	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	84	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
	84	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	29	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05
	30	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,03	60	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
	60	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	31	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	81	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	81	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,04	42	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,04
	31	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	38	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	32	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
	35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04
	36	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	73	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	37	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	38	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	71	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02	36	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02
	73	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,04	37	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,04
	14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	16	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	17	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	23	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	24	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01
	24	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	-0,05	70	15,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05
	25	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,03	72	15,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03
	26	15,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	27	15,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	70	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,03	25	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,03
	72	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,05	26	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	-0,05
	45	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	15,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	44	15,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	48	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	27	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	51	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	55	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	28	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,00	0,00	61	15,00	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00
	12	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,11	0,00	0,00	62	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	0,00	0,00
	21	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	30	15,00	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00
	61	15,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,01	12	15,00	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	-0,01
	2	15,00	0,00	-0,12	0,00	0,25	0,00	0,00	63	15,00	0,00	0,12	0,00	0,04	0,00	0,00
	13	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,15	0,00	0,00	64	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,05	0,00	0,00
	63	15,00	0,00	-0,15	0,00	-0,11	0,00	0,00	13	15,00	0,00	0,15	0,00	0,26	0,00	0,00
	64	15,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65	15,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	22	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00
	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00
	66	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	46	15,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	32	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	45	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	33	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	49	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	4	15,00	0,00	-0,09	0,00	0,21	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	0,00
	67	15,00	0,00	-0,13	0,00	-0,08	0,00	-0,01	14	15,00	0,00	0,13	0,00	0,22	0,00	0,01
	14	15,00	0,00	-0,03	0,00	0,10	0,00	0,00	68	15,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
	68	15,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,01	69	15,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	-0,01
	69	15,00	0,00	-0,03	0,00	-0,13	0,00	0,02	23	15,00	0,00	0,03	0,00	0,14	0,00	-0,02
	71	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	15,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	25	15,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	8	15,00	0,00	-0,10	0,00	0,22	0,00	0,00	74	15,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,00	0,00
	74	15,00	0,00	-0,13	0,00	-0,08	0,00	0,00	18	15,00	0,00	0,13	0,00	0,22	0,00	0,00
	18	1														

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD012: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
75	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	53	15,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	52	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	56	15,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
6	15,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	16	15,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
10	15,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00	0,00
19	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	79	15,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00
76	15,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	19	15,00	0,00	0,16	0,00	0,28	0,00	0,00
79	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	80	15,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	-0,01
80	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,01	28	15,00	0,00	0,06	0,00	0,21	0,00	-0,01
28	15,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
11	15,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	85	15,00	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00
20	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	86	15,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	0,00	0,00
29	15,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	42	15,00	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00
85	15,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	20	15,00	0,00	0,08	0,00	0,16	0,00	0,00
86	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	29	15,00	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00
65	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,01	22	15,00	0,00	0,05	0,00	0,17	0,00	0,01
62	15,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	21	15,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
15	18,00	0,00	-0,31	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	15	15,00	0,00	0,31	-0,05	0,74	0,00	0,00
17	18,00	0,00	-0,32	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	17	15,00	0,00	0,32	-0,05	0,75	0,00	0,00
31	18,00	0,00	-0,04	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	31	15,00	0,00	0,04	0,02	0,06	0,00	0,00
32	18,00	-0,01	-0,52	-0,09	-0,82	-0,01	0,00	0,00	32	15,00	0,01	0,52	0,09	2,12	-0,01	0,00
33	18,00	0,00	-0,53	-0,10	-0,81	0,01	0,00	0,00	33	15,00	0,00	0,53	0,10	2,14	0,00	0,00
34	18,00	0,00	-0,04	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	34	15,00	0,00	0,04	0,02	0,06	0,00	0,00
39	18,00	-0,01	-0,60	-0,11	-0,82	-0,01	0,00	0,00	39	15,00	0,01	0,60	0,11	2,31	-0,01	0,00
40	18,00	0,01	-0,60	-0,09	-0,83	0,01	0,00	0,00	40	15,00	-0,01	0,60	0,09	2,33	0,00	0,00
41	18,00	0,00	-0,04	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	41	15,00	0,00	0,04	0,02	0,07	0,00	0,00
57	18,00	0,00	-0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	57	15,00	0,00	0,02	-0,01	0,02	0,00	0,00
58	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	58	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
59	18,00	0,00	-0,03	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	59	15,00	0,00	0,03	-0,01	0,05	0,00	0,00
60	18,00	0,00	-0,03	-0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	60	15,00	0,00	0,03	0,02	0,04	0,00	0,00
63	18,00	0,00	-0,02	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	63	15,00	0,00	0,02	-0,02	0,03	0,00	0,00
64	18,00	0,00	-0,02	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	64	15,00	0,00	0,02	0,01	0,03	0,00	0,00
65	18,00	0,00	-0,03	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	65	15,00	0,00	0,03	-0,01	0,04	0,00	0,00
66	18,00	0,00	-0,03	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	66	15,00	0,00	0,03	-0,06	0,04	0,00	0,00
67	18,00	0,00	-0,02	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	67	15,00	0,00	0,02	-0,04	0,03	0,00	0,00
68	18,00	0,00	-0,03	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	68	15,00	0,00	0,03	-0,01	0,04	0,00	0,00
69	18,00	0,00	-0,03	-0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	69	15,00	0,00	0,03	0,01	0,05	0,00	0,00
70	18,00	0,00	-0,06	-0,04	0,07	0,00	0,00	0,00	70	15,00	0,00	0,06	0,04	0,07	0,00	0,00
71	18,00	0,00	-0,03	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	71	15,00	0,00	0,03	0,01	0,05	0,00	0,00
72	18,00	0,00	-0,06	-0,04	0,08	0,00	0,00	0,00	72	15,00	0,00	0,06	0,04	0,07	0,00	0,00
73	18,00	0,00	-0,03	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	73	15,00	0,00	0,03	0,01	0,05	0,00	0,00
74	18,00	0,00	-0,02	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	74	15,00	0,00	0,02	-0,02	0,03	0,00	0,00
75	18,00	0,00	-0,03	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	75	15,00	0,00	0,03	-0,04	0,04	0,00	0,00
76	18,00	0,00	-0,02	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	76	15,00	0,00	0,02	-0,02	0,03	0,00	0,00
77	18,00	0,00	-0,03	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	77	15,00	0,00	0,03	-0,02	0,04	0,00	0,00
78	18,00	0,00	-0,03	-0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	78	15,00	0,00	0,03	0,04	0,05	0,00	0,00
79	18,00	0,00	-0,03	-0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	79	15,00	0,00	0,03	0,01	0,04	0,00	0,00
80	18,00	0,00	-0,04	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	80	15,00	0,00	0,04	-0,01	0,06	0,00	0,00
81	18,00	0,00	-0,03	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	81	15,00	0,00	0,03	0,02	0,05	0,00	0,00
82	18,00	0,00	-0,02	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	82	15,00	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,00	0,00
83	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	83	15,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
84	18,00	0,00	-0,04	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	84	15,00	0,00	0,04	-0,01	0,06	0,00	0,00
57	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	58	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
59	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	60	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
58	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	59	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
82	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	83	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
83	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	84	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
84	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	81	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
63	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	64	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
64	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
65	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	31	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
45	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	49	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
52	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	56	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
66	18,00	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	119	18,00	0,00	-0,06	0,00	-0,07	0,00	0,00
67	18,00	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	14	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00
68	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	69	18,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
69	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	121	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
74	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	18	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
77	18,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	114	18,00	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00	-0,01
78	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	27	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
71	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	70	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
70	18,00	0,00	-0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	15	18,00	0,00	0,05	0,00	0,17	0,00	0,00
72	18,00	0,00	-0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	17	18,00	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	0,00
73	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
75	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	108	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
76	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	19	18,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
79	18,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	80	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
80	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00										

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD012: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	18,00	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	46	18,00	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,00	33	18,00	0,00	-0,08	0,00	-0,20	0,00	0,00
	121	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	34	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
	122	18,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	120	18,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	121	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	116	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	117	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	27	18,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	118	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	38	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	18,00	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	39	18,00	0,00	-0,08	0,00	-0,21	0,00	0,00
	108	18,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	53	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00
	114	18,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	0,00	0,00	78	18,00	0,00	-0,05	0,00	-0,03	0,00	0,00
	18	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	112	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
	112	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	19	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	113	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
	113	18,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	114	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	112	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	103	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	108	18,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	108	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	111	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	113	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	14	18,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	68	18,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	14	21,00	0,00	-0,03	0,02	0,03	0,00	0,00	14	18,00	0,00	0,03	-0,02	0,04	0,00	0,00
	32	21,00	-0,01	-0,28	-0,02	-0,02	-0,01	0,00	32	18,00	0,01	0,28	0,02	0,80	-0,01	0,00
	33	21,00	0,00	-0,29	-0,02	-0,01	0,00	0,00	33	18,00	0,00	0,29	0,02	0,80	0,01	0,00
	39	21,00	0,00	-0,28	-0,02	-0,01	0,00	0,00	39	18,00	0,00	0,28	0,02	0,79	-0,01	0,00
	40	21,00	0,00	-0,28	-0,02	-0,01	0,00	0,00	40	18,00	0,00	0,28	0,02	0,78	0,01	0,00
	69	21,00	-0,01	-0,03	0,00	0,03	-0,01	0,00	69	18,00	0,01	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	103	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	103	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	111	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	111	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	114	18,00	0,00	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00
	118	21,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118	18,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	-0,01	0,08	0,01	0,00	0,00	119	18,00	0,00	0,01	-0,08	0,01	0,00	0,00
	120	21,00	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	-0,02	0,00	120	18,00	0,01	0,02	0,01	0,03	-0,01	0,00
	45	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	14	21,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	69	21,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
	119	21,00	0,00	0,09	0,00	-0,01	0,00	0,00	46	21,00	0,00	-0,09	0,00	-0,05	0,00	0,00
	32	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	45	21,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	33	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	122							

FABBRICATO C2

CARATT.: SISMA 90°: MOD012: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	39	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	117	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	118	21,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	116	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	40	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	56	21,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	39	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	117	21,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
	117	21,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	52	21,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00

TENS.: SISMA 90°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	-0,01	0,42	0,05	0,01	-0,14	-0,01	489	0,01	0,50	0,02	-0,04	-0,12	0,00
	85	0,09	0,44	0,06	-0,04	-0,21	-0,01	86	0,10	0,51	0,03	-0,05	-0,24	0,00
2	489	-0,02	0,49	0,08	-0,04	-0,12	0,01	492	0,03	0,72	0,05	0,05	0,07	0,02
	86	0,11	0,51	0,03	-0,05	-0,24	-0,03	89	0,16	0,75	0,00	-0,07	-0,35	-0,02
3	494	0,01	-0,54	-0,09	-0,04	-0,12	0,01	495	-0,01	-0,63	-0,06	0,05	0,07	0,02
	91	-0,12	-0,56	-0,04	-0,05	-0,24	-0,03	92	-0,14	-0,66	-0,01	-0,07	-0,34	-0,02
4	498	0,00	-0,60	-0,06	0,01	-0,13	-0,01	494	0,01	-0,54	-0,03	-0,03	-0,12	0,00
	95	-0,13	-0,63	-0,08	-0,04	-0,21	-0,01	91	-0,11	-0,56	-0,04	-0,05	-0,24	0,00
5	500	-0,01	0,53	0,09	-0,04	-0,12	0,01	501	0,01	0,64	0,06	0,05	0,07	0,02
	97	0,12	0,56	0,04	-0,05	-0,24	-0,03	98	0,14	0,66	0,01	-0,07	-0,34	-0,02
6	504	0,00	0,59	0,06	0,01	-0,13	-0,01	500	-0,01	0,54	0,03	-0,03	-0,12	0,00
	101	0,12	0,62	0,08	-0,04	-0,21	-0,01	97	0,11	0,56	0,04	-0,05	-0,24	0,00
7	506	0,02	-0,49	-0,08	-0,04	-0,12	0,01	507	-0,03	-0,72	-0,05	0,05	0,07	0,02
	103	-0,11	-0,51	-0,03	-0,05	-0,24	-0,03	104	-0,16	-0,74	0,00	-0,07	-0,35	-0,02
8	510	0,01	-0,43	-0,05	0,01	-0,14	-0,01	506	-0,01	-0,50	-0,02	-0,04	-0,12	0,00
	107	-0,09	-0,45	-0,06	-0,04	-0,21	-0,01	103	-0,10	-0,52	-0,03	-0,05	-0,24	0,00
9	492	0,07	0,73	0,18	0,01	-0,03	0,01	512	-0,07	0,02	0,17	-0,01	-0,01	0,01
	89	0,16	0,75	0,11	0,00	-0,02	0,00	109	0,02	0,03	0,10	0,00	-0,02	0,00
10	512	0,07	0,06	0,18	0,00	-0,01	0,01	495	-0,07	-0,64	0,18	0,00	0,02	0,01
	109	0,00	0,04	0,10	0,00	-0,02	0,00	92	-0,14	-0,66	0,11	0,00	-0,02	0,00
11	501	0,07	0,65	0,18	0,00	-0,02	0,01	514	-0,07	-0,05	0,18	0,00	0,01	0,01
	98	0,14	0,66	0,11	0,00	0,02	0,00	111	0,00	-0,04	0,10	0,00	0,02	0,00
12	514	0,07	-0,01	0,17	0,01	0,01	0,01	507	-0,07	-0,73	0,18	-0,01	0,03	0,01
	111	-0,02	-0,03	0,10	0,00	0,02	0,00	104	-0,16	-0,74	0,11	0,00	0,02	0,00
13	516	-0,01	0,33	0,03	0,00	-0,12	-0,02	517	-0,01	0,34	0,04	-0,02	-0,03	-0,02
	87	0,06	0,35	0,03	-0,02	-0,12	0,01	88	0,06	0,36	0,04	-0,06	-0,28	0,01
14	517	0,00	0,34	0,08	-0,03	-0,03	0,04	520	0,00	0,36	0,06	0,04	-0,06	0,05
	88	0,07	0,35	0,06	-0,06	-0,28	-0,06	90	0,07	0,37	0,04	-0,01	-0,03	-0,05
15	522	0,00	-0,37	-0,09	-0,03	-0,03	0,03	523	0,01	-0,31	-0,07	0,03	-0,06	0,04
	93	-0,08	-0,38	-0,07	-0,05	-0,27	-0,05	94	-0,07	-0,33	-0,05	-0,01	-0,03	-0,04
16	526	0,00	-0,42	-0,04	0,00	-0,11	-0,02	522	0,02	-0,37	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
	96	-0,08	-0,44	-0,04	-0,03	-0,13	0,01	93	-0,07	-0,38	-0,04	-0,05	-0,27	0,01
17	528	0,00	0,37	0,09	-0,03	-0,03	0,03	529	-0,01	0,32	0,07	0,03	-0,06	0,04
	99	0,08	0,38	0,07	-0,05	-0,27	-0,05	100	0,07	0,33	0,05	-0,01	-0,03	-0,04
18	532	0,00	0,42	0,04	0,00	-0,11	-0,02	528	-0,01	0,37	0,04	-0,02	-0,03	-0,02
	102	0,08	0,43	0,04	-0,03	-0,13	0,01	99	0,07	0,38	0,04	-0,05	-0,27	0,01
19	534	0,00	-0,34	-0,08	-0,03	-0,03	0,04	535	0,00	-0,36	-0,06	0,04	-0,06	0,05
	105	-0,07	-0,36	-0,06	-0,06	-0,28	-0,06	106	-0,07	-0,37	-0,04	-0,01	-0,03	-0,05
20	538	0,01	-0,34	-0,03	0,00	-0,12	-0,02	534	0,01	-0,35	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
	108	-0,06	-0,35	-0,03	-0,02	-0,12	0,01	105	-0,06	-0,36	-0,04	-0,06	-0,28	0,01
21	520	0,03	0,37	0,10	0,03	-0,05	0,00	540	-0,04	0,02	0,11	-0,01	0,00	0,00
	90	0,07	0,38	0,10	0,01	0,06	0,02	110	0,00	0,03	0,11	-0,01	-0,04	0,03
22	540	0,04	0,03	0,12	0,00	0,00	0,02	523	-0,03	-0,33	0,10	-0,02	0,03	0,01
	110	0,01	0,02	0,11	-0,01	-0,04	0,01	94	-0,06	-0,33	0,10	-0,01	-0,06	0,00
23	529	0,03	0,33	0,10	0,02	-0,03	0,01	542	-0,04	-0,02	0,12	0,00	-0,01	0,02
	100	0,06	0,33	0,10	0,01	0,06	0,00	112	-0,01	-0,02	0,11	0,01	0,04	0,01
24	542	0,04	-0,02	0,11	0,01	0,00	0,01	535	-0,03	-0,37	0,10	-0,03	0,05	0,00
	112	0,00	-0,02	0,11	0,01	0,04	0,03	106	-0,07	-0,37	0,10	-0,01	-0,06	0,02
25	544	-0,01	0,17	0,02	0,00	-0,10	-0,02	545	0,00	0,18	0,03	-0,02	0,00	-0,02
	155	0,03	0,18	0,01	-0,02	-0,09	0,02	156	0,03	0,19	0,03	-0,05	-0,27	0,02
26	545	0,00	0,18	0,07	-0,03	0,00	0,04	548	0,01	0,19	0,06	0,04	-0,04	0,05
	156	0,04	0,18	0,05	-0,05	-0,27	-0,06	157	0,04	0,20	0,04	0,00	-0,01	-0,05
27	550	-0,01	-0,19	-0,08	-0,03	-0,01	0,04	551	0,00	-0,17	-0,07	0,03	-0,03	0,04
	158	-0,04	-0,19	-0,06	-0,05	-0,27	-0,06	159	-0,04	-0,18	-0,05	0,00	-0,01	-0,05
28	554	0,00	-0,21	-0,02	0,00	-0,10	-0,02	550	0,00	-0,19	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
	160	-0,04	-0,21	-0,02	-0,02	-0,09	0,02	158	-0,03	-0,20	-0,03	-0,05	-0,27	0,02
29	556	0,00	0,18	0,08	-0,03	-0,01	0,04	557	0,00	0,18	0,06	0,03	-0,03	0,04
	161	0,04	0,19	0,06	-0,05	-0,26	-0,06	162	0,04	0,18	0,05	0,00	-0,01	-0,05
30	560	0,00	0,20	0,02	0,00	-0,10	-0,02	556	0,00	0,19	0,04	-0,02	-0,01	-0,02
	163	0,04	0,21	0,02	-0,02	-0,09	0,02	161	0,03	0,20	0,03	-0,05	-0,26	0,02
31	562	0,00	-0,18	-0,07	-0,03	0,00	0,04	563	-0,01	-0,19	-0,06	0,04	-0,04	0,05
	164	-0,04	-0,18	-0,05	-0,05	-0,27	-0,06	165	-0,04	-0,20	-0,04	0,00	-0,01	-0,05
32	566	0,00	-0,17	-0,02	0,00	-0,10	-0,02	562	0,00	-0,18	-0,03	-0,02	0,00	-0,02
	166	-0,03	-0,18	-0,01	-0,02	-0,09	0,02	164	-0,03	-0,19	-0,03	-0,05	-0,27	0,02
33	548	0,02	0,20	0,09	0,02	-0,07	0,00	568	-0,02	0,01	0,11	-0,01	0,00	0,00
	157	0,04	0,20	0,09	0,02	0,08	0,01	167	0,00	0,01	0,11	-0,01	-0,04	0,02
34	568	0,02	0,01	0,11	0,00	0,01	0,02	551	-0,02	-0,18	0,10	-0,01	0,07	0,01
	167	0,00	0,01	0,11	-0,01	-0,04	0,00	159	-0,03	-0,19	0,10	-0,02	-0,08	0,00
35	557	0,02	0,18	0,10	0,01	-0,07	0,01	570	-0,02	-0,01	0,11	0,00	-0,01	0,01
	162	0,03	0,19	0,10	0,02	0,08	0,00	168	0,00	-0,01	0,11	0,01	0,03	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
36	570	0,02	-0,01	0,11	0,01	0,00	0,00	563	-0,02	-0,20	0,09	-0,02	0,07	0,00
	168	0,00	-0,01	0,11	0,01	0,03	0,02	165	-0,04	-0,20	0,09	-0,02	-0,08	0,01
37	572	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,07	-0,02	573	0,00	0,05	0,02	-0,02	0,03	-0,03
	211	0,00	0,06	-0,01	-0,01	-0,03	0,03	212	0,00	0,05	0,01	-0,05	-0,24	0,03
38	573	0,01	0,04	0,04	-0,02	0,03	0,04	576	0,00	0,01	0,04	0,03	-0,04	0,05
	212	0,01	0,04	0,04	-0,05	-0,24	-0,06	213	0,01	0,01	0,03	0,01	0,05	-0,05
39	578	-0,01	-0,03	-0,05	-0,02	0,03	0,04	579	0,00	-0,02	-0,04	0,03	-0,03	0,04
	214	-0,01	-0,03	-0,05	-0,05	-0,24	-0,06	215	-0,01	-0,02	-0,03	0,01	0,04	-0,05
40	582	0,00	-0,03	-0,01	0,00	-0,07	-0,02	578	0,00	-0,04	-0,03	-0,02	0,03	-0,03
	216	0,00	-0,04	0,00	-0,01	-0,04	0,03	214	0,00	-0,04	-0,02	-0,05	-0,24	0,02
41	584	0,01	0,03	0,05	-0,02	0,03	0,04	585	0,00	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,04
	217	0,01	0,03	0,05	-0,05	-0,24	-0,06	218	0,01	0,02	0,03	0,01	0,04	-0,05
42	588	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,07	-0,02	584	0,00	0,04	0,03	-0,02	0,03	-0,03
	219	0,00	0,03	0,00	-0,01	-0,04	0,03	217	0,00	0,04	0,02	-0,05	-0,24	0,02
43	590	-0,01	-0,04	-0,05	-0,02	0,03	0,04	591	0,00	-0,01	-0,04	0,03	-0,04	0,05
	220	-0,01	-0,04	-0,04	-0,05	-0,25	-0,06	221	-0,01	-0,01	-0,03	0,01	0,05	-0,05
44	594	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,07	-0,02	590	0,00	-0,05	-0,02	-0,02	0,03	-0,03
	222	0,00	-0,06	0,00	-0,01	-0,03	0,03	220	0,00	-0,05	-0,01	-0,05	-0,25	0,03
45	576	0,01	0,01	0,04	0,01	-0,09	-0,01	596	0,00	0,00	0,07	-0,01	0,01	0,00
	213	0,00	0,01	0,06	0,02	0,10	0,01	223	0,00	0,00	0,08	-0,01	-0,03	0,02
46	596	0,00	-0,01	0,07	0,00	0,01	0,01	579	0,00	-0,03	0,05	-0,01	0,09	0,01
	223	0,00	-0,01	0,08	-0,01	-0,03	0,00	215	0,00	-0,02	0,06	-0,02	-0,09	-0,01
47	585	0,00	0,02	0,05	0,01	-0,08	0,00	598	0,00	0,01	0,07	0,00	-0,01	0,01
	218	0,00	0,02	0,06	0,02	0,09	0,00	224	0,00	0,01	0,08	0,01	0,03	0,00
48	598	0,00	0,00	0,07	0,01	-0,01	0,00	591	-0,01	-0,01	0,04	-0,01	0,09	0,00
	224	0,00	0,00	0,08	0,01	0,03	0,02	221	0,00	-0,01	0,06	-0,02	-0,10	0,01
49	600	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,07	-0,03	601	-0,01	-0,02	0,01	-0,01	0,05	-0,04
	267	-0,01	0,01	-0,02	0,01	0,06	0,04	268	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04	-0,21	0,04
50	601	0,01	-0,02	0,02	-0,02	0,05	0,04	604	-0,01	-0,09	-0,01	0,02	-0,06	0,04
	268	0,00	-0,02	0,01	-0,04	-0,21	-0,05	269	-0,02	-0,09	-0,02	0,02	0,11	-0,05
51	606	0,00	0,04	-0,01	-0,02	0,05	0,04	607	0,00	0,06	0,02	0,01	-0,06	0,04
	270	0,01	0,04	-0,01	-0,04	-0,20	-0,05	271	0,01	0,06	0,02	0,02	0,10	-0,05
52	610	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,06	-0,03	606	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,05	-0,03
	272	0,01	0,05	0,01	0,01	0,05	0,04	270	0,01	0,04	0,01	-0,04	-0,20	0,04
53	604	-0,01	-0,09	-0,03	0,01	-0,07	-0,01	612	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,00
	269	-0,02	-0,09	-0,01	0,02	0,09	0,01	279	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,01
54	612	-0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,01	0,01	607	0,01	0,06	-0,03	0,00	0,07	0,00
	279	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00	271	0,02	0,06	-0,01	-0,01	-0,07	0,00
55	614	0,00	-0,04	0,01	-0,02	0,05	0,04	615	0,00	-0,06	-0,02	0,01	-0,06	0,04
	273	-0,01	-0,04	0,01	-0,04	-0,20	-0,05	274	-0,01	-0,06	-0,02	0,02	0,10	-0,05
56	618	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,06	-0,03	614	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,05	-0,03
	275	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,05	0,04	273	-0,01	-0,04	-0,01	-0,04	-0,20	0,04
57	620	-0,01	0,02	-0,02	-0,02	0,05	0,04	621	0,01	0,09	0,01	0,02	-0,06	0,04
	276	0,00	0,02	-0,01	-0,04	-0,21	-0,05	277	0,02	0,09	0,02	0,02	0,11	-0,05
58	624	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,07	-0,03	620	0,01	0,02	-0,01	-0,01	0,05	-0,04
	278	0,01	0,00	0,02	0,01	0,06	0,04	276	0,01	0,02	0,01	-0,04	-0,21	0,04
59	615	-0,01	-0,06	-0,03	0,01	-0,06	0,00	626	0,01	0,02	-0,03	0,00	-0,01	0,01
	274	-0,02	-0,06	-0,01	0,01	0,07	0,00	280	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00
60	626	-0,01	0,01	-0,03	0,01	-0,01	0,00	621	0,01	0,08	-0,03	-0,01	0,07	-0,01
	280	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,02	0,01	277	0,02	0,09	-0,01	-0,02	-0,09	0,01
61	628	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,09	-0,04	629	0,00	-0,01	0,01	-0,02	0,04	-0,05
	323	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,07	0,05	324	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	-0,24	0,04
62	629	0,01	-0,01	0,03	-0,03	0,04	0,03	632	0,00	-0,02	-0,01	0,04	0,00	0,03
	324	0,00	-0,01	0,01	-0,05	-0,24	-0,06	325	0,00	-0,02	-0,03	0,00	0,01	-0,06
63	634	0,00	0,02	-0,02	-0,03	0,04	0,03	635	-0,01	0,00	0,02	0,03	-0,01	0,03
	326	0,00	0,02	-0,01	-0,05	-0,25	-0,06	327	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	-0,06
64	638	0,00	0,03	-0,01	-0,01	-0,10	-0,05	634	0,00	0,02	-0,01	-0,03	0,04	-0,05
	328	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07	0,05	326	0,01	0,02	0,01	-0,05	-0,25	0,04
65	632	0,00	-0,01	-0,01	0,02	-0,07	-0,01	640	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00
	325	-0,01	-0,01	-0,02	0,02	0,08	0,00	329	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,01
66	640	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	635	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,09	0,00
	329	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	327	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,09	-0,01
67	642	0,00	-0,03	0,03	-0,03	0,04	0,04	643	0,01	0,00	-0,01	0,03	0,00	0,04
	330	0,00	-0,03	0,01	-0,05	-0,25	-0,06	331	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,06
68	646	0,00	-0,03	0,01	-0,01	-0,09	-0,04	642	0,00	-0,02	0,01	-0,03	0,04	-0,05
	332	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,06	0,05	330	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05	-0,25	0,04
69	648	-0,01	0,01	-0,03	-0,03	0,04	0,03	649	0,00	0,02	0,01	0,04	0,00	0,03
	333	0,00	0,01	-0,01	-0,05	-0,24	-0,06	334	0,00	0,02	0,03	0,00	0,01	-0,06
70	652	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,09	-0,05	648	0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,04	-0,05
	335	0,00	0,00	0,01	0,02	0,08	0,05	333	0,00	0,01	0,01	-0,05	-0,24	0,04
71	643	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,08	0,00	654	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01
	331	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,09	-0,01	336	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03	0,00
72	654	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	649	0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,07	-0,01
	336	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	334	0,01	0,01	-0,02	-0,02	-0,09	0,00
73	656	0,01	0,01	0,03	0,00	0,01	0,00	657	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	402	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	403	0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,01	0,00
74	657	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	660	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	403	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	404	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00
75	662	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	663	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	405	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	406	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,00
76	666	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,01	662	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01
	407	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	405	-0,01	0,02	0,04	0,00	0,01	-0,01
77	660	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	668	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	404	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,05	0,00	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
78	668	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	663	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,08	0,00
	408	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	406	0,00	0,01	-0,01	-0,02	-0,08	0,00
79	670	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	671	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,02	0,00
	409	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,01	410	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00
80	674	0,01	0,01	0,04	0,01	0,03	0,03	670	0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,03	0,04
	411	0,02	0,01	0,01	-0,04	-0,19	-0,05	409	0,01	-0,02	-0,04	0,00	0,02	-0,04
81	676	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	677	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02	0,00
	412	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	413	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,01
82	680	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	676	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	414	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,01	412	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
83	671	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,00	682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,07	0,00	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
84	682	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	677	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05	0,00
	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	413	0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,01
85	490	-0,02	0,36	0,02	-0,01	-0,03	0,01	491	0,01	0,49	0,03	0,02	-0,06	0,01
	488	-0,01	0,36	-0,02	0,01	-0,14	0,00	489	0,01	0,49	-0,01	-0,03	-0,09	0,01
86	87	0,08	0,39	-0,05	0,01	0,03	0,02	88	0,09	0,41	0,01	0,03	0,16	0,01
	490	-0,02	0,37	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	491	-0,01	0,39	0,05	0,01	-0,08	-0,02
87	491	0,00	0,49	0,03	0,02	-0,06	0,01	493	0,02	0,58	0,08	-0,04	-0,05	0,01
	489	-0,02	0,49	0,05	-0,03	-0,09	0,03	492	0,00	0,57	0,10	0,00	-0,15	0,03
88	88	0,07	0,42	0,04	0,03	0,16	-0,06	90	0,08	0,47	0,10	-0,01	-0,06	-0,06
	491	-0,03	0,40	0,05	0,02	-0,08	0,04	493	-0,02	0,45	0,11	-0,04	-0,07	0,03
89	496	-0,01	-0,54	-0,05	0,02	-0,07	0,01	497	-0,01	-0,50	-0,09	-0,02	-0,03	0,01
	494	0,01	-0,53	-0,07	-0,03	-0,09	0,03	495	0,01	-0,50	-0,11	0,00	-0,16	0,03
90	93	-0,08	-0,45	-0,06	0,03	0,14	-0,05	94	-0,07	-0,41	-0,12	-0,01	-0,04	-0,06
	496	0,02	-0,43	-0,06	0,02	-0,08	0,04	497	0,03	-0,39	-0,12	-0,04	-0,09	0,03
91	499	0,00	-0,51	-0,02	-0,01	-0,03	0,01	496	0,00	-0,53	-0,05	0,02	-0,07	0,01
	498	0,01	-0,50	0,02	0,01	-0,14	0,00	494	0,00	-0,53	-0,01	-0,03	-0,09	0,01
92	96	-0,10	-0,50	0,05	0,01	0,03	0,02	93	-0,09	-0,45	-0,03	0,03	0,14	0,01
	499	0,02	-0,48	0,02	0,00	-0,02	-0,01	496	0,03	-0,43	-0,06	0,01	-0,08	-0,02
93	502	0,01	0,54	0,05	0,02	-0,07	0,01	503	0,01	0,51	0,09	-0,02	-0,03	0,01
	500	-0,01	0,53	0,07	-0,03	-0,09	0,03	501	-0,01	0,50	0,11	0,00	-0,16	0,03
94	99	0,08	0,45	0,05	0,03	0,14	-0,05	100	0,07	0,41	0,12	-0,01	-0,04	-0,06
	502	-0,02	0,43	0,06	0,02	-0,08	0,04	503	-0,03	0,39	0,12	-0,04	-0,09	0,03
95	505	0,00	0,50	0,02	-0,01	-0,03	0,01	502	0,00	0,53	0,05	0,02	-0,07	0,01
	504	-0,01	0,50	-0,02	0,01	-0,14	0,00	500	0,00	0,53	0,01	-0,03	-0,09	0,01
96	102	0,10	0,49	-0,05	0,01	0,03	0,02	99	0,09	0,45	0,03	0,03	0,14	0,01
	505	-0,02	0,47	-0,02	0,00	-0,02	-0,01	502	-0,03	0,42	0,06	0,01	-0,08	-0,02
97	508	0,00	-0,49	-0,03	0,02	-0,06	0,01	509	-0,02	-0,57	-0,08	-0,03	-0,05	0,01
	506	0,02	-0,49	-0,05	-0,03	-0,09	0,03	507	0,00	-0,57	-0,10	0,00	-0,15	0,03
98	105	-0,07	-0,42	-0,04	0,03	0,16	-0,06	106	-0,08	-0,47	-0,10	-0,01	-0,06	-0,06
	508	0,03	-0,40	-0,05	0,02	-0,08	0,04	509	0,02	-0,44	-0,11	-0,04	-0,07	0,03
99	511	0,02	-0,37	-0,02	-0,01	-0,03	0,01	508	-0,01	-0,50	-0,03	0,02	-0,06	0,01
	510	0,01	-0,37	0,02	0,01	-0,14	0,00	506	-0,01	-0,50	0,00	-0,03	-0,09	0,01
100	108	-0,08	-0,39	0,06	0,01	0,03	0,02	105	-0,09	-0,41	-0,01	0,03	0,16	0,01
	511	0,02	-0,37	0,02	0,00	-0,01	-0,01	508	0,01	-0,39	-0,05	0,01	-0,08	-0,02
101	493	0,06	0,59	0,13	-0,06	-0,14	0,01	513	-0,05	0,02	0,19	0,01	-0,01	0,00
	492	0,04	0,58	0,10	0,03	0,09	0,00	512	-0,07	0,02	0,17	-0,01	-0,01	-0,01
102	90	0,09	0,47	0,11	-0,04	-0,18	0,00	110	0,00	0,03	0,19	0,01	0,03	0,01
	493	0,02	0,45	0,10	0,00	0,16	-0,01	513	-0,07	0,02	0,18	0,01	-0,01	0,00
103	513	0,05	0,05	0,20	0,00	-0,01	0,00	497	-0,06	-0,52	0,14	0,05	0,13	0,02
	512	0,07	0,06	0,17	0,00	-0,01	-0,01	495	-0,04	-0,51	0,11	-0,03	-0,11	0,00
104	110	0,01	0,03	0,19	0,01	0,03	-0,01	94	-0,07	-0,41	0,12	0,03	0,16	-0,02
	513	0,06	0,04	0,18	0,00	-0,02	0,01	497	-0,03	-0,40	0,11	-0,01	-0,18	0,00
105	503	0,06	0,52	0,14	-0,05	-0,13	0,02	515	-0,05	-0,05	0,20	0,00	0,01	0,00
	501	0,04	0,51	0,11	0,03	0,11	0,00	514	-0,07	-0,05	0,17	0,00	0,01	-0,01
106	100	0,08	0,41	0,12	-0,03	-0,16	-0,02	112	-0,01	-0,02	0,19	-0,01	-0,03	-0,01
	503	0,03	0,40	0,11	0,01	0,17	0,00	515	-0,06	-0,03	0,18	0,00	0,01	0,01
107	515	0,05	-0,02	0,19	-0,01	0,01	0,00	509	-0,06	-0,58	0,13	0,06	0,14	0,01
	514	0,07	-0,01	0,17	0,01	0,01	-0,01	507	-0,04	-0,58	0,10	-0,03	-0,09	0,00
108	112	0,00	-0,03	0,19	-0,01	-0,03	0,01	106	-0,09	-0,46	0,11	0,04	0,18	0,00
	515	0,07	-0,02	0,18	-0,01	0,01	0,00	509	-0,02	-0,45	0,10	0,00	-0,16	-0,01
109	518	0,00	0,27	0,01	-0,01	0,00	0,01	519	0,01	0,30	0,04	0,03	-0,02	0,01
	516	-0,01	0,26	0,00	0,01	-0,09	0,00	517	0,00	0,30	0,02	-0,03	-0,07	0,01
110	155	0,05	0,23	-0,03	0,00	0,02	0,03	156	0,05	0,24	0,03	0,04	0,19	0,02
	518	-0,01	0,21	0,00	0,00	0,03	-0,01	519	-0,01	0,22	0,06	0,02	-0,06	-0,02
111	519	0,01	0,30	0,05	0,03	-0,02	0,02	521	0,01	0,31	0,07	-0,03	-0,06	0,01
	517	-0,01	0,30	0,07	-0,04	-0,07	0,03	520	-0,01	0,31	0,09	0,05	-0,03	0,02
112	156	0,04	0,24	0,05	0,04	0,19	-0,05	157	0,05	0,27	0,08	-0,02	-0,08	-0,06
	519	-0,02	0,23	0,07	0,02	-0,06	0,04	521	-0,01	0,25	0,10	-0,02	0,00	0,03
113	524	-0,01	-0,33	-0,06	0,03	-0,02	0,02	525	0,00	-0,27	-0,08	-0,02	-0,06	0,02
	522	0,00	-0,32	-0,08	-0,03	-0,07	0,02	523	0,01	-0,27	-0,10	0,04	-0,04	0,02
114	158	-0,05	-0,26	-0,06	0,04	0,18	-0,05	159	-0,04	-0,24	-0,09	-0,01	-0,06	-0,06
	524	0,01	-0,24	-0,08	0,02	-0,05	0,04	525	0,02	-0,23	-0,10	-0,02	-0,01	0,03
115	527	-0,01	-0,34	-0,02	-0,01	0,00	0,01	524	-0,01	-0,32	-0,05	0,02	-0,02	0,01
	526	0,01	-0,34	0,00	0,01	-0,09	0,00	522	0,01	-0,32	-0,03	-0,03	-0,07	0,01
116	160	-0,05	-0,28	0,03	0,00	0,02	0,02	158	-0,05	-0,25	-0,03	0,04	0,18	0,02
	527	0,01	-0,26	0,00	0,00	0,03	-0,01	524	0,02	-0,24	-0,07	0,02	-0,05	-0,02
117	530	0,01	0,33	0,06	0,03	-0,02	0,02	531	0,00	0,28	0,08	-0,02	-0,06	0,02
	528	0,00	0,32	0,08	-0,03	-0,07	0,02	529	-0,01	0,27	0,10	0,04	-0,04	0,02
118	161	0,04	0,25	0,06	0,04	0,18	-0,05	162	0,04	0,24	0,09	-0,01	-0,07	-0,06
	530	-0,01	0,24	0,08	0,02	-0,05	0,04	531	-0,02	0,23	0,10	-0,02	-0,01	0,03
119	533	0,01	0,33	0,02	-0,01	0,00	0,01	530	0,01	0,32	0,05	0,02	-0,02	0,01
	532	-0,01	0,33	0,00	0,01	-0,09	0,00	528	-0,01	0,32	0,03	-0,03	-0,07	0,01

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
120	163	0,05	0,27	-0,03	0,00	0,02	0,02	161	0,05	0,25	0,03	0,04	0,18	0,02
	533	-0,01	0,26	0,00	0,00	0,03	-0,01	530	-0,02	0,24	0,07	0,02	-0,05	-0,02
121	536	-0,01	-0,30	-0,05	0,03	-0,01	0,02	537	-0,01	-0,31	-0,07	-0,03	-0,06	0,01
	534	0,01	-0,30	-0,07	-0,04	-0,07	0,03	535	0,01	-0,30	-0,09	0,05	-0,03	0,02
122	164	-0,04	-0,24	-0,05	0,04	0,19	-0,05	165	-0,05	-0,26	-0,08	-0,02	-0,08	-0,06
	536	0,02	-0,23	-0,07	0,02	-0,06	0,04	537	0,01	-0,25	-0,10	-0,02	0,00	0,03
123	539	0,00	-0,27	-0,01	-0,01	0,00	0,01	536	-0,01	-0,30	-0,04	0,03	-0,02	0,01
	538	0,01	-0,27	0,00	0,01	-0,09	0,00	534	0,00	-0,30	-0,02	-0,03	-0,07	0,01
124	166	-0,05	-0,23	0,03	0,00	0,02	0,03	164	-0,05	-0,24	-0,03	0,04	0,19	0,02
	539	0,01	-0,22	0,00	0,00	0,03	-0,01	536	0,01	-0,22	-0,06	0,02	-0,06	-0,02
125	521	0,03	0,31	0,10	-0,05	-0,12	0,01	541	-0,03	0,01	0,12	0,01	0,00	-0,01
	520	0,03	0,31	0,10	0,06	0,10	0,00	540	-0,03	0,01	0,12	-0,01	-0,01	-0,01
126	157	0,05	0,26	0,08	-0,03	-0,15	0,00	167	0,00	0,01	0,13	0,01	0,03	0,01
	521	0,01	0,25	0,09	0,01	0,14	-0,01	541	-0,04	0,00	0,13	0,01	-0,01	-0,01
127	541	0,03	0,03	0,12	0,00	0,00	0,00	525	-0,03	-0,28	0,11	0,04	0,10	0,01
	540	0,03	0,03	0,12	0,00	0,00	-0,01	523	-0,03	-0,28	0,11	-0,05	-0,10	0,01
128	167	0,00	0,01	0,13	0,01	0,03	-0,01	159	-0,05	-0,24	0,09	0,03	0,14	-0,01
	541	0,04	0,02	0,13	0,00	-0,01	0,00	525	-0,01	-0,23	0,09	-0,01	-0,14	0,00
129	531	0,03	0,28	0,11	-0,04	-0,10	0,01	543	-0,03	-0,03	0,12	0,00	0,00	0,00
	529	0,03	0,28	0,11	0,05	0,10	0,01	542	-0,03	-0,02	0,12	0,00	0,00	-0,01
130	162	0,05	0,24	0,09	-0,03	-0,14	-0,01	168	0,00	-0,01	0,13	-0,01	-0,03	-0,01
	531	0,01	0,23	0,09	0,01	0,14	0,00	543	-0,04	-0,02	0,13	0,00	0,01	0,00
131	543	0,03	-0,01	0,12	-0,01	0,00	-0,01	537	-0,03	-0,31	0,10	0,05	0,12	0,01
	542	0,03	-0,01	0,12	0,01	0,01	-0,01	535	-0,03	-0,31	0,10	-0,06	-0,10	0,00
132	168	0,00	-0,01	0,13	-0,01	-0,03	0,00	165	-0,05	-0,26	0,08	0,03	0,16	0,00
	543	0,04	0,00	0,13	-0,01	0,01	-0,01	537	-0,01	-0,25	0,09	-0,01	-0,14	-0,01
133	546	0,00	0,13	0,01	-0,01	0,03	0,01	547	0,00	0,13	0,02	0,03	0,01	0,01
	544	0,00	0,13	0,00	0,01	-0,07	0,01	545	0,00	0,13	0,02	-0,03	-0,04	0,01
134	211	0,02	0,09	-0,02	0,01	0,04	0,03	212	0,02	0,08	0,02	0,05	0,25	0,02
	546	-0,01	0,08	0,01	0,00	0,07	-0,02	547	-0,01	0,08	0,05	0,02	-0,04	-0,03
135	547	0,01	0,14	0,04	0,04	0,01	0,02	549	0,01	0,13	0,06	-0,04	-0,03	0,02
	545	-0,01	0,13	0,06	-0,04	-0,05	0,03	548	-0,01	0,13	0,07	0,04	-0,01	0,02
136	212	0,01	0,09	0,04	0,05	0,25	-0,06	213	0,01	0,07	0,05	0,00	-0,02	-0,06
	547	-0,01	0,08	0,07	0,03	-0,04	0,04	549	-0,01	0,06	0,08	-0,03	0,00	0,04
137	552	-0,01	-0,14	-0,06	0,04	0,01	0,02	553	-0,01	-0,12	-0,07	-0,03	-0,02	0,02
	550	0,01	-0,14	-0,07	-0,04	-0,04	0,02	551	0,01	-0,12	-0,08	0,03	-0,01	0,02
138	214	-0,01	-0,08	-0,05	0,05	0,24	-0,06	215	-0,01	-0,07	-0,06	0,00	-0,01	-0,06
	552	0,01	-0,08	-0,08	0,03	-0,03	0,04	553	0,01	-0,07	-0,08	-0,03	-0,01	0,04
139	555	-0,01	-0,14	-0,01	-0,01	0,03	0,01	552	-0,01	-0,14	-0,03	0,03	0,01	0,01
	554	0,01	-0,14	-0,01	0,01	-0,07	0,01	550	0,01	-0,14	-0,03	-0,03	-0,04	0,01
140	216	-0,01	-0,08	0,01	0,01	0,04	0,03	214	-0,02	-0,08	-0,02	0,05	0,24	0,02
	555	0,01	-0,07	-0,02	0,00	0,07	-0,02	552	0,01	-0,07	-0,06	0,02	-0,03	-0,03
141	558	0,01	0,14	0,06	0,04	0,01	0,02	559	0,01	0,13	0,07	-0,03	-0,02	0,02
	556	-0,01	0,14	0,07	-0,04	-0,04	0,02	557	-0,01	0,12	0,08	0,03	-0,01	0,02
142	217	0,01	0,08	0,05	0,05	0,24	-0,06	218	0,01	0,07	0,06	0,00	-0,01	-0,06
	558	-0,01	0,08	0,08	0,03	-0,03	0,04	559	-0,01	0,07	0,08	-0,03	-0,01	0,04
143	561	0,01	0,14	0,01	-0,01	0,03	0,01	558	0,01	0,14	0,03	0,03	0,01	0,01
	560	-0,01	0,13	0,01	0,01	-0,07	0,01	556	-0,01	0,14	0,03	-0,03	-0,04	0,01
144	219	0,01	0,08	-0,01	0,01	0,04	0,03	217	0,02	0,08	0,02	0,05	0,24	0,02
	561	-0,01	0,07	0,02	0,00	0,07	-0,02	558	-0,01	0,07	0,06	0,02	-0,03	-0,03
145	564	-0,01	-0,14	-0,04	0,04	0,01	0,02	565	-0,01	-0,13	-0,06	-0,04	-0,03	0,02
	562	0,01	-0,13	-0,06	-0,04	-0,05	0,03	563	0,01	-0,13	-0,07	0,04	-0,01	0,02
146	220	-0,01	-0,09	-0,04	0,05	0,25	-0,06	221	-0,01	-0,07	-0,05	0,00	-0,02	-0,06
	564	0,01	-0,08	-0,07	0,03	-0,04	0,04	565	0,01	-0,06	-0,08	-0,03	0,00	0,04
147	567	0,00	-0,13	-0,01	-0,01	0,03	0,01	564	0,00	-0,14	-0,02	0,03	0,01	0,01
	566	0,00	-0,13	0,00	0,01	-0,07	0,01	562	0,00	-0,14	-0,02	-0,03	-0,04	0,01
148	222	-0,02	-0,09	0,02	0,01	0,04	0,03	220	-0,02	-0,08	-0,02	0,05	0,25	0,02
	567	0,01	-0,09	-0,01	0,00	0,07	-0,02	564	0,01	-0,08	-0,05	0,02	-0,04	-0,03
149	549	0,01	0,13	0,09	-0,06	-0,12	0,01	569	-0,01	0,00	0,12	0,01	0,00	-0,01
	548	0,01	0,13	0,10	0,06	0,12	0,01	568	-0,01	0,00	0,12	-0,01	0,00	-0,01
150	213	0,01	0,06	0,08	-0,03	-0,14	0,00	223	0,00	0,00	0,11	0,01	0,04	0,01
	549	0,00	0,06	0,09	-0,01	0,13	-0,01	569	-0,02	-0,01	0,12	0,01	-0,01	0,00
151	569	0,01	0,01	0,12	0,00	0,00	0,00	553	-0,01	-0,12	0,10	0,05	0,12	0,01
	568	0,01	0,01	0,13	0,00	0,00	-0,01	551	-0,01	-0,13	0,11	-0,05	-0,11	0,01
152	223	0,00	0,00	0,11	0,01	0,04	0,00	215	-0,01	-0,07	0,08	0,03	0,14	-0,01
	569	0,02	0,00	0,13	0,00	-0,01	0,01	553	0,00	-0,07	0,10	0,00	-0,13	0,00
153	559	0,01	0,13	0,10	-0,05	-0,12	0,01	571	-0,01	-0,01	0,12	0,00	0,00	0,00
	557	0,01	0,13	0,11	0,05	0,11	0,01	570	-0,01	-0,01	0,13	0,00	0,00	-0,01
154	218	0,01	0,07	0,08	-0,03	-0,13	-0,01	224	0,00	0,00	0,11	-0,01	-0,03	0,00
	559	0,00	0,07	0,10	0,00	0,13	0,00	571	-0,02	0,00	0,13	0,00	0,01	0,01
155	571	0,01	0,00	0,12	-0,01	0,00	-0,01	565	-0,01	-0,13	0,09	0,06	0,12	0,01
	570	0,01	0,00	0,12	0,01	0,00	-0,01	563	-0,01	-0,13	0,10	-0,06	-0,12	0,01
156	224	0,00	0,00	0,11	-0,01	-0,03	0,01	221	-0,01	-0,06	0,08	0,03	0,14	0,00
	571	0,02	0,01	0,12	-0,01	0,01	0,00	565	0,00	-0,06	0,09	0,00	-0,13	-0,01
157	574	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,05	0,00	575	0,00	0,01	0,00	0,04	0,03	0,01
	572	0,00	0,04	0,01	0,01	-0,04	0,00	573	0,00	0,01	0,02	-0,03	-0,02	0,01
158	267	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,04	268	0,00	-0,02	0,01	0,06	0,29	0,04
	574	0,00	0,01	0,02	0,00	0,10	-0,04	575	-0,01	-0,02	0,04	0,03	-0,02	-0,04
159	575	0,01	0,01	0,03	0,04	0,03	0,02	577	0,00	-0,03	0,03	-0,04	-0,01	0,02
	573	0,00	0,01	0,04	-0,03	-0,02	0,02	576	-0,01	-0,03	0,04	0,04	0,02	0,02
160	268	-0,01	-0,01	0,03	0,06	0,29	-0,06	269	-0,02	-0,08	0,00	0,01	0,03	-0,06
	575	0,00	-0,01	0,06	0,03	-0,02	0,04	577	-0,02	-0,08	0,03	-0,04	0,00	0,04
161	580	-0,01	0,00	-0,04	0,04	0,03	0,02	581	0,00	0,01	-0,04	-0,03	0,00	0,02
	578	0,01	0,01	-0,05	-0,03	-0,02	0,02	579	0,01	0,01	-0,05	0,04	0,02	0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
162	270	0,01	0,03	-0,03	0,06	0,28	-0,06	271	0,02	0,05	-0,01	0,01	0,03	-0,06
	580	0,01	0,03	-0,07	0,03	-0,02	0,04	581	0,01	0,05	-0,04	-0,03	0,00	0,04
163	583	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,00	580	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,03	0,01
	582	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,04	0,00	578	0,00	0,01	-0,02	-0,03	-0,02	0,01
164	272	0,01	0,05	0,00	0,00	0,01	0,04	270	0,01	0,03	-0,01	0,06	0,28	0,03
	583	0,01	0,05	-0,03	0,00	0,10	-0,03	580	0,00	0,03	-0,04	0,03	-0,02	-0,04
165	586	0,01	0,00	0,04	0,04	0,03	0,02	587	0,00	-0,01	0,04	-0,03	0,00	0,02
	584	-0,01	-0,01	0,05	-0,03	-0,02	0,02	585	-0,01	-0,01	0,05	0,04	0,02	0,02
166	273	-0,01	-0,03	0,03	0,06	0,28	-0,06	274	-0,02	-0,05	0,01	0,01	0,03	-0,06
	586	-0,01	-0,03	0,07	0,03	-0,02	0,04	587	-0,01	-0,05	0,04	-0,03	0,00	0,04
167	589	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,00	586	0,00	0,00	0,01	0,04	0,03	0,01
	588	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,00	584	0,00	-0,01	0,02	-0,03	-0,02	0,01
168	275	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,01	0,04	273	-0,01	-0,03	0,01	0,06	0,28	0,03
	589	-0,01	-0,05	0,03	0,00	0,10	-0,03	586	0,00	-0,03	0,04	0,03	-0,02	-0,04
169	592	-0,01	-0,01	-0,03	0,04	0,03	0,02	593	0,00	0,03	-0,03	-0,04	-0,01	0,02
	590	0,00	-0,01	-0,04	-0,03	-0,02	0,02	591	0,01	0,03	-0,04	0,04	0,02	0,02
170	276	0,01	0,01	-0,03	0,06	0,29	-0,06	277	0,02	0,08	0,00	0,01	0,03	-0,06
	592	0,00	0,01	-0,06	0,03	-0,02	0,04	593	0,01	0,07	-0,03	-0,04	0,00	0,04
171	595	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,05	0,00	592	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,03	0,01
	594	0,00	-0,04	-0,01	0,01	-0,04	0,00	590	0,00	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02	0,01
172	278	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,04	276	0,00	0,02	-0,01	0,06	0,29	0,04
	595	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,10	-0,04	592	0,01	0,02	-0,04	0,03	-0,02	-0,04
173	577	0,00	-0,03	0,05	-0,05	-0,11	0,01	597	0,00	-0,01	0,07	0,01	0,00	-0,01
	576	0,00	-0,03	0,07	0,06	0,12	0,01	596	0,00	-0,01	0,08	-0,01	0,00	-0,01
174	269	-0,02	-0,08	0,04	-0,02	-0,11	0,00	279	0,00	-0,01	0,05	0,01	0,03	0,01
	577	-0,01	-0,08	0,07	-0,01	0,11	-0,01	597	0,00	-0,01	0,08	0,01	0,00	0,00
175	597	0,00	-0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	581	0,00	0,01	0,06	0,04	0,11	0,01
	596	-0,01	-0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	579	0,00	0,01	0,07	-0,05	-0,11	0,01
176	279	0,00	-0,01	0,06	0,01	0,03	0,00	271	0,01	0,05	0,04	0,02	0,12	-0,01
	597	0,00	-0,01	0,08	0,00	0,00	0,01	581	0,01	0,05	0,07	0,00	-0,11	0,00
177	587	0,00	-0,01	0,06	-0,04	-0,11	0,01	599	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	-0,01
	585	0,00	-0,01	0,07	0,05	0,11	0,01	598	0,01	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00
178	274	-0,01	-0,05	0,04	-0,02	-0,11	-0,01	280	0,00	0,01	0,06	-0,01	-0,03	0,00
	587	-0,01	-0,06	0,07	0,00	0,11	0,00	599	0,00	0,01	0,08	0,00	0,00	0,01
179	599	0,00	0,01	0,07	-0,01	0,00	-0,01	593	0,00	0,03	0,05	0,05	0,11	0,01
	598	0,00	0,01	0,08	0,01	0,00	-0,01	591	0,00	0,03	0,07	-0,06	-0,12	0,01
180	280	0,00	0,01	0,05	-0,01	-0,03	0,01	277	0,02	0,08	0,04	0,02	0,11	0,00
	599	0,00	0,01	0,08	-0,01	0,00	0,00	593	0,01	0,08	0,07	0,01	-0,12	-0,01
181	602	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,03	-0,01	603	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
	600	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,00	601	0,00	-0,03	0,00	-0,03	-0,01	0,01
182	323	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,05	324	0,00	-0,02	-0,01	0,05	0,25	0,04
	602	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,10	-0,04	603	0,00	-0,02	0,01	0,02	-0,03	-0,05
183	603	0,00	-0,02	0,01	0,04	0,03	0,02	605	0,00	-0,06	-0,02	-0,04	-0,02	0,02
	601	0,00	-0,02	0,01	-0,03	-0,01	0,01	604	0,00	-0,06	-0,02	0,04	0,04	0,01
184	324	-0,01	-0,02	0,01	0,05	0,25	-0,05	325	-0,01	-0,03	-0,03	-0,01	-0,03	-0,05
	603	0,00	-0,02	0,02	0,03	-0,03	0,04	605	0,00	-0,03	-0,02	-0,03	0,03	0,04
185	608	0,00	0,04	0,00	0,04	0,03	0,02	609	0,00	0,03	0,03	-0,03	-0,02	0,02
	606	0,00	0,04	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	607	0,00	0,03	0,02	0,03	0,04	0,02
186	326	0,01	0,03	-0,01	0,05	0,26	-0,05	327	0,01	0,01	0,04	-0,01	-0,04	-0,06
	608	0,00	0,03	-0,02	0,03	-0,03	0,04	609	0,00	0,01	0,02	-0,02	0,04	0,04
187	611	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,03	-0,01	608	0,00	0,04	0,01	0,03	0,03	0,00
	610	0,00	0,04	-0,01	0,01	-0,01	0,00	606	0,00	0,04	0,00	-0,02	-0,01	0,01
188	328	0,01	0,05	0,01	-0,01	-0,06	0,05	326	0,00	0,03	0,02	0,05	0,26	0,04
	611	0,00	0,05	-0,02	0,01	0,10	-0,04	608	0,00	0,03	-0,01	0,02	-0,04	-0,05
189	605	-0,01	-0,06	-0,01	-0,04	-0,07	0,00	613	0,00	-0,01	-0,03	0,01	0,00	-0,01
	604	0,01	-0,06	0,00	0,04	0,08	0,01	612	0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00
190	325	0,00	-0,04	-0,03	-0,01	-0,07	0,01	329	0,00	-0,01	-0,03	0,01	0,03	0,01
	605	0,00	-0,04	-0,02	-0,01	0,07	-0,01	613	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
191	613	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	609	0,01	0,04	-0,02	0,03	0,08	0,01
	612	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	607	0,00	0,03	0,00	-0,03	-0,07	0,01
192	329	-0,01	-0,01	-0,03	0,01	0,03	0,00	327	0,00	0,02	-0,03	0,02	0,08	-0,01
	613	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	609	0,00	0,02	-0,02	0,01	-0,07	0,00
193	616	0,00	-0,04	0,00	0,04	0,03	0,02	617	0,00	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02	0,02
	614	0,00	-0,04	0,01	-0,03	-0,01	0,01	615	0,00	-0,03	-0,02	0,03	0,04	0,02
194	330	-0,01	-0,03	0,01	0,05	0,25	-0,05	331	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01	-0,03	-0,05
	616	0,00	-0,03	0,02	0,02	-0,03	0,04	617	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,04
195	619	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,03	-0,01	616	0,00	-0,04	-0,01	0,03	0,03	0,00
	618	0,00	-0,04	0,01	0,01	-0,01	0,00	614	0,00	-0,04	0,00	-0,02	-0,01	0,01
196	332	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,06	0,05	330	0,00	-0,04	-0,02	0,05	0,25	0,05
	619	0,00	-0,05	0,02	0,01	0,10	-0,04	616	0,00	-0,03	0,01	0,02	-0,04	-0,05
197	622	0,00	0,02	-0,01	0,04	0,03	0,02	623	0,00	0,06	0,02	-0,04	-0,02	0,02
	620	0,00	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	621	0,00	0,06	0,02	0,04	0,04	0,01
198	333	0,01	0,02	-0,01	0,05	0,25	-0,05	334	0,01	0,03	0,03	-0,01	-0,03	-0,05
	622	0,00	0,02	-0,02	0,03	-0,03	0,04	623	0,00	0,03	0,02	-0,03	0,03	0,04
199	625	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,03	-0,01	622	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
	624	0,00	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,00	620	0,00	0,03	0,00	-0,03	-0,01	0,01
200	335	0,00	0,01	0,01	-0,01	-0,06	0,05	333	0,00	0,02	0,01	0,05	0,25	0,04
	625	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,10	-0,04	622	0,00	0,02	-0,01	0,02	-0,03	-0,05
201	617	-0,01	-0,04	-0,02	-0,03	-0,07	0,01	627	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00
	615	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,07	0,01	626	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
202	331	0,00	-0,02	-0,03	-0,02	-0,08	-0,01	336	0,01	0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,00
	617	0,00	-0,02	-0,02	-0,01	0,06	0,00	627	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01
203	627	0,00	0,01	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	623	0,01	0,06	-0,01	0,04	0,07	0,00
	626	-0,01	0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	621	-0,01	0,06	0,00	-0,04	-0,08	0,01

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
204	336	0,00	0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,01	334	0,00	0,04	-0,03	0,01	0,07	0,00
	627	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	623	0,00	0,04	-0,02	0,01	-0,07	-0,01
205	630	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	631	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	628	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	629	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	0,00
206	402	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,04	0,00	403	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00
	630	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	631	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01
207	631	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	633	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
	629	0,00	-0,01	0,01	-0,04	-0,01	0,01	632	0,00	-0,01	-0,02	0,04	0,00	0,01
208	403	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	404	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	631	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	633	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01
209	636	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,01	0,01	637	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	634	0,00	0,02	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	635	0,00	0,00	0,02	0,04	0,01	0,01
210	405	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	406	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
	636	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,01	637	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01
211	639	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,01	636	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01
	638	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03	-0,01	634	0,00	0,02	0,01	-0,04	-0,01	0,00
212	407	0,02	0,03	-0,01	0,01	0,06	-0,01	405	0,02	0,01	0,04	0,00	0,01	0,00
	639	0,01	0,03	-0,04	-0,01	-0,01	0,01	636	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01
213	633	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,06	0,00	641	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	632	0,00	-0,01	0,00	0,05	0,08	0,00	640	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00
214	404	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,05	0,00	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,06	0,00	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
215	641	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	637	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,01
	640	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	635	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,09	0,01
216	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406	0,00	0,01	0,00	0,02	0,08	0,00
	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	637	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,08	0,00
217	644	0,00	-0,02	0,01	-0,01	0,01	0,01	645	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,01
	642	0,00	-0,02	0,01	-0,04	-0,01	0,01	643	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,00	0,01
218	409	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01	410	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,02	0,00
	644	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	645	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,01
219	647	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,01	644	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,01	0,01
	646	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	642	0,00	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01	0,00
220	411	-0,02	-0,04	0,02	0,04	0,20	-0,05	409	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	-0,01	-0,04
	647	-0,01	-0,04	0,04	-0,01	-0,03	0,03	644	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,04	0,04
221	650	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,01	651	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
	648	0,00	0,01	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	649	0,00	0,01	0,02	0,04	0,00	0,01
222	412	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,01	413	0,00	0,02	0,01	0,01	0,03	0,00
	650	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,01	651	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,02	0,01
223	653	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	650	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	652	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	648	0,00	0,01	0,01	-0,03	-0,01	0,00
224	414	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,01	412	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01
	653	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	650	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
225	645	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	0,01	655	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	643	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	0,01	654	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
226	410	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	0,00	415	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	645	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,07	0,00	655	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
227	655	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	651	0,00	0,01	0,00	0,01	0,07	0,00
	654	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	649	-0,01	0,01	0,00	-0,05	-0,08	0,00
228	415	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	413	0,00	0,02	-0,01	0,01	0,06	0,01
	655	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	651	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,06	0,00
229	658	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
230	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	658	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	659	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	661	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
232	470	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	471	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
233	664	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	662	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	663	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
234	472	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	473	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	664	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
235	667	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	664	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	666	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	662	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
236	474	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00	472	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	667	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	664	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
237	661	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	669	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	660	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,04	0,00	668	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
238	471	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	475	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	661	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
239	669	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	665	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,07	0,00
	668	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	663	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,08	0,00
240	475	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	473	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,07	0,00
	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	665	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,07	0,00
241	672	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	673	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	670	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	671	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00
242	476	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	477	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	672	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	673	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
243	675	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	672	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
	674	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,02	670	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,01
244	478	-0,01	-0,02	0,01	0,03	0,15	-0,04	476	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,03
	675	-0,01	-0,02	0,02	-0,01	-0,02	0,03	672	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,03
245	678	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	676	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	677	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD01: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
246	479	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	480	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	678	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
247	681	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	676	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
248	481	0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,01	479	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	681	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	673	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,06	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,06	0,00	682	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
250	477	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,00	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	673	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,05	0,00	683	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
251	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	0,00
	682	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	677	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,05	0,00
252	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00
	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00

TENS.: SISMA 90°: MOD02: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	-11,01	-187,91	-13,73	-0,45	-1,21	-1,05	489	17,22	-46,74	-6,57	-1,59	1,49	-1,71
	85	-39,45	-193,59	-16,66	0,92	4,62	-0,33	86	-11,22	-52,43	-9,50	0,05	0,23	-0,99
2	489	-16,58	-54,67	-13,37	-2,13	1,38	-2,48	492	13,56	96,04	-13,61	1,91	7,21	-3,18
	86	-9,66	-53,28	-9,50	0,05	0,23	-0,74	89	20,48	97,42	-9,74	-1,76	-8,78	-1,44
3	494	-16,62	-54,36	-13,40	2,20	-1,16	2,34	495	13,61	96,80	-13,69	-1,88	-7,27	3,06
	91	-9,60	-52,95	-9,31	0,04	0,21	0,75	92	20,63	98,21	-9,60	1,84	9,19	1,47
4	498	-11,02	-187,82	-13,86	0,41	1,37	0,96	494	17,26	-46,41	-6,72	1,66	-1,26	1,59
	95	-39,44	-193,51	-16,45	-0,80	-3,98	0,32	91	-11,16	-52,10	-9,31	0,04	0,21	0,96
5	500	-17,04	-56,17	-13,87	-2,19	1,36	-2,48	501	13,94	98,75	-14,15	1,90	7,38	-3,22
	97	-9,94	-54,75	-9,61	0,03	0,14	-0,75	98	21,04	100,17	-9,89	-1,81	-9,05	-1,49
6	504	-11,32	-193,15	-14,29	-0,43	-1,23	-1,04	500	17,71	-48,03	-6,96	-1,64	1,47	-1,71
	101	-40,57	-199,00	-16,95	0,91	4,55	-0,33	97	-11,55	-53,88	-9,61	0,03	0,14	-0,99
7	506	-17,08	-55,84	-13,72	2,26	-1,24	2,46	507	13,99	99,50	-13,98	-1,99	-7,48	3,19
	103	-9,84	-54,39	-9,75	0,03	0,14	0,78	104	21,23	100,95	-10,01	1,88	9,41	1,50
8	510	-11,34	-193,03	-14,11	0,44	1,42	1,01	506	17,73	-47,66	-6,78	1,70	-1,35	1,68
	107	-40,53	-198,87	-17,08	-0,86	-4,28	0,34	103	-11,46	-53,50	-9,75	0,03	0,14	1,01
9	492	2,27	94,07	-0,37	5,92	-3,89	-4,44	512	-0,06	82,43	-4,67	-4,87	-22,82	-2,31
	89	20,26	97,67	4,24	-8,36	-41,80	0,95	109	17,93	86,03	-0,06	-7,02	-35,11	3,08
10	512	-0,12	82,41	4,42	-4,88	-22,82	2,24	495	2,36	94,83	0,12	5,76	-4,28	4,34
	109	17,95	86,03	-0,06	-7,02	-35,11	-3,02	92	20,43	98,44	-4,36	-8,34	-41,68	-0,92
11	501	2,35	96,72	-0,33	5,95	-4,31	-4,52	514	-0,05	84,74	-4,75	-5,02	-23,45	-2,36
	98	20,83	100,42	4,36	-8,57	-42,83	0,95	111	18,43	88,43	-0,06	-7,22	-36,11	3,11
12	514	-0,13	84,71	4,61	-5,01	-23,45	2,32	507	2,43	97,49	0,19	6,07	-4,06	4,51
	111	18,45	88,43	-0,06	-7,22	-36,11	-3,16	104	21,01	101,20	-4,48	-8,61	-43,04	-0,98
13	516	-5,51	-104,48	-11,11	0,12	7,28	2,61	517	9,62	-28,85	-6,92	1,46	0,15	2,64
	87	-21,89	-107,75	-7,19	0,12	0,58	-3,50	88	-6,77	-32,13	-3,00	3,95	19,75	-3,47
14	517	-9,04	-31,80	-14,73	0,62	-0,02	-4,65	520	8,11	53,93	-5,69	3,04	2,44	-3,49
	88	-7,58	-31,51	-13,31	3,95	19,75	3,88	90	9,56	54,22	-4,28	-0,17	-0,85	5,03
15	522	-9,00	-31,67	-14,24	-0,39	-0,11	4,15	523	8,16	54,13	-5,79	-3,25	-2,18	3,00
	93	-7,46	-31,36	-13,02	-3,51	-17,54	-3,48	94	9,70	54,44	-4,57	0,12	0,62	-4,63
16	526	-5,56	-104,35	-11,09	-0,13	-6,57	-2,52	522	9,59	-28,58	-6,71	-1,27	-0,29	-2,53
	96	-22,00	-107,64	-7,36	-0,02	-0,10	3,17	93	-6,85	-31,87	-2,98	-3,51	-17,54	3,16
17	528	-9,22	-32,63	-14,77	0,44	0,27	-4,42	529	8,36	55,29	-6,07	3,29	2,18	-3,25
	99	-7,68	-32,33	-13,50	3,64	18,21	3,54	100	9,90	55,60	-4,80	-0,10	-0,51	4,72
18	532	-5,70	-107,11	-11,40	0,10	6,77	2,38	528	9,82	-29,48	-7,00	1,34	0,45	2,38
	102	-22,58	-110,48	-7,56	0,18	0,88	-3,21	99	-7,05	-32,85	-3,16	3,64	18,21	-3,22
19	534	-9,28	-32,44	-15,11	-0,58	0,13	4,60	535	8,33	55,62	-5,84	-3,18	-2,45	3,40
	105	-7,73	-32,13	-13,68	-3,98	-19,92	-3,98	106	9,88	55,93	-4,42	0,18	0,89	-5,18
20	538	-5,69	-107,12	-11,42	-0,15	-7,40	-2,87	534	9,86	-29,39	-7,13	-1,46	-0,04	-2,91
	108	-22,48	-110,48	-7,41	0,03	0,15	3,60	105	-6,93	-32,75	-3,12	-3,98	-19,92	3,56
21	520	-0,88	51,41	-3,03	8,99	2,28	-13,07	540	-0,79	51,89	-3,73	-11,63	-1,29	-14,02
	90	10,34	53,66	-2,36	-4,86	-24,29	17,05	110	10,43	54,14	-3,07	-17,02	-85,09	16,10
22	540	-0,78	51,91	3,53	-11,67	-1,30	13,87	523	-0,82	51,71	2,90	8,88	0,82	12,97
	110	10,41	54,15	2,91	-17,02	-85,09	-16,23	94	10,37	53,94	2,29	-4,56	-22,81	-17,13
23	529	-0,86	52,79	-3,13	9,12	0,99	-13,44	542	-0,76	53,27	-3,79	-11,99	-1,29	-14,38
	100	10,60	55,08	-2,47	-4,71	-23,53	17,51	112	10,70	55,56	-3,13	-17,49	-87,46	16,57
24	542	-0,83	53,26	3,68	-11,96	-1,29	14,28	535	-0,87	53,06	3,05	9,26	2,24	13,32
	112	10,70	55,56	3,02	-17,49	-87,46	-16,66	106	10,66	55,36	2,38	-4,96	-24,82	-17,63
25	544	-3,88	-44,44	-10,51	0,24	8,25	3,30	545	2,79	-11,05	-8,12	2,06	-0,42	3,53
	155	-10,95	-45,85	-4,41	-0,15	-0,74	-4,05	156	-4,28	-12,46	-2,02	4,49	22,45	-3,82
26	545	-3,43	-12,49	-15,66	1,19	-0,59	-4,98	548	3,67	22,98	-4,56	2,33	-1,69	-3,53
	156	-3,57	-12,52	-13,73	4,49	22,45	4,89	157	3,52	22,95	-2,63	0,48	2,38	6,33
27	550	-3,37	-12,52	-15,09	-0,87	0,25	4,34	551	3,72	22,94	-4,65	-2,66	2,06	2,89
	158	-3,47	-12,54	-13,45	-3,87	-19,37	-4,29	159	3,62	22,92	-3,02	-0,57	-2,85	-5,74
28	554	-3,94	-44,44	-10,43	-0,22	-7,24	-3,07	550	2,76	-10,93	-7,85	-1,80	0,07	-3,25
	160	-11,10	-45,87	-4,68	0,19	0,96	3,54	158	-4,40	-12,37	-2,09	-3,87	-19,37	3,36
29	556	-3,44	-12,72	-15,45	0,92	-0,14	-4,61	557	3,78	23,37	-4,76	2,69	-2,13	-3,14
	161	-3,54	-12,74	-13,79	3,99	19,94	4,33	162	3,67	23,35	-3,11	0,59	2,94	5,80
30	560	-4,00	-45,15	-10,63	0,19	7,36	2,88	556	2,81	-11,13	-8,02	1,86	0,05	3,06
	163	-11,27	-46,61	-4,72	-0,03	-0,13	-3,58	161	-4,46	-12,59	-2,11	3,99	19,94	-3,40
31	562	-3,49	-12,72	-15,90	-1,18	0,73	4,91	563	3,74	23,44	-4,55	-2,45	1,69	3,42
	164	-3,64	-12,76	-13,98	-4,56	-22,81	-5,05	165	3,59	23,41	-2,62	-0,48	-2,42	-6,54
32	566	-3,97	-45,31	-10,74	-0,29	-8,47	-3,63	562	2,85	-11,25	-8,21	-2,09	0,54	-3,87
	166	-11,20	-46,76	-4,53	0,32	1,60	4,18	164	-4,38	-12,69	-2,00	-4,56	-22,81	3,93
33	548	0,08	21,48	-4,17	9,93	14,01	-12,37	568	0,08	21,50	-2,85	-11,09	3,63	-13,93
	157	4,43	22,35	-4,06	-4,49	-22,47	17,43	167	4,43	22,37	-2,74	-15,13	-75,64	15,87

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD02: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
34	568	0,13	21,53	2,71	-11,15	3,61	13,76	551	0,13	21,53	4,10	9,92	12,32	12,29
	167	4,41	22,38	2,60	-15,13	-75,64	-16,07	159	4,41	22,39	4,00	-4,13	-20,67	-17,54
35	557	0,11	21,93	-4,26	10,14	12,68	-12,74	570	0,12	21,99	-2,88	-11,41	3,77	-14,26
	162	4,49	22,80	-4,16	-4,23	-21,15	17,86	168	4,51	22,86	-2,78	-15,51	-77,57	16,34
36	570	0,08	21,97	2,79	-11,37	3,78	14,15	563	0,07	21,91	4,18	10,19	14,16	12,56
	168	4,51	22,86	2,70	-15,51	-77,57	-16,43	165	4,50	22,80	4,09	-4,55	-22,73	-18,02
37	572	-1,65	10,57	-8,50	0,30	8,74	3,60	573	-2,89	4,37	-7,32	2,56	-0,60	3,99
	211	-0,47	10,81	-1,17	-0,23	-1,17	-3,99	212	-1,71	4,61	0,00	4,65	23,27	-3,61
38	573	1,71	4,57	-14,13	1,67	-0,78	-4,81	576	-0,26	-5,27	-1,67	2,40	-4,41	-2,96
	212	-0,16	4,20	-12,69	4,65	23,27	5,45	213	-2,13	-5,64	-0,23	0,98	4,90	7,30
39	578	1,77	4,40	-13,58	-1,37	0,42	4,18	579	-0,21	-5,51	-1,78	-2,71	4,79	2,33
	214	-0,09	4,03	-12,43	-4,06	-20,31	-4,88	215	-2,07	-5,88	-0,62	-1,09	-5,43	-6,73
40	582	-1,70	10,46	-8,43	-0,29	-7,80	-3,39	578	-2,93	4,34	-7,07	-2,31	0,23	-3,73
	216	-0,63	10,67	-1,44	0,27	1,36	3,48	214	-1,85	4,55	-0,08	-4,06	-20,31	3,14
41	584	1,79	4,64	-13,84	1,41	-0,33	-4,44	585	-0,21	-5,36	-1,78	2,76	-4,87	-2,55
	217	-0,07	4,26	-12,67	4,16	20,78	4,90	218	-2,07	-5,74	-0,61	1,09	5,47	6,79
42	588	-1,73	10,78	-8,59	0,25	7,87	3,19	584	-2,97	4,57	-7,17	2,36	-0,14	3,52
	219	-0,61	11,01	-1,43	-0,11	-0,56	-3,51	217	-1,85	4,79	0,00	4,16	20,78	-3,17
43	590	1,75	4,50	-14,30	-1,67	0,89	4,76	591	-0,24	-5,49	-1,58	-2,54	4,39	2,85
	220	-0,19	4,11	-12,88	-4,74	-23,72	-5,62	221	-2,19	-5,87	-0,15	-0,99	-4,96	-7,53
44	594	-1,70	10,52	-8,71	-0,35	-9,01	-3,93	590	-2,94	4,32	-7,35	-2,59	0,71	-4,34
	222	-0,57	10,75	-1,27	0,40	1,98	4,12	220	-1,81	4,55	0,10	-4,74	-23,72	3,72
45	576	0,34	-5,95	-4,56	10,55	21,01	-12,57	596	0,56	-4,86	-1,80	-11,25	10,52	-14,90
	213	-1,18	-6,26	-5,28	-3,28	-16,40	19,27	223	-0,96	-5,16	-2,52	-14,74	-73,69	16,93
46	596	0,63	-4,83	1,68	-11,31	10,51	14,74	579	0,38	-6,10	4,52	10,51	19,29	12,48
	223	-0,98	-5,15	2,40	-14,74	-73,69	-17,13	215	-1,23	-6,42	5,24	-2,91	-14,56	-19,38
47	585	0,39	-5,98	-4,62	10,76	19,81	-12,94	598	0,61	-4,86	-1,80	-11,59	10,78	-15,26
	218	-1,20	-6,30	-5,35	-3,00	-15,00	19,74	224	-0,98	-5,17	-2,53	-15,12	-75,61	17,42
48	598	0,59	-4,87	1,74	-11,54	10,79	15,14	591	0,33	-6,18	4,57	10,83	21,32	12,76
	224	-0,97	-5,18	2,48	-15,12	-75,61	-17,52	221	-1,23	-6,49	5,31	-3,32	-16,60	-19,89
49	600	1,53	46,32	-3,33	0,40	8,28	3,45	601	-5,23	12,54	1,43	2,19	-2,03	3,87
	267	7,61	47,54	2,93	-0,34	-1,71	-3,63	268	0,86	13,75	7,69	4,54	22,69	-3,22
50	601	4,69	14,35	-2,82	1,31	-2,21	-4,06	604	-2,84	-23,28	7,31	2,40	-0,50	-2,52
	268	1,57	13,72	-3,39	4,54	22,69	5,02	269	-5,96	-23,90	6,74	0,28	1,39	6,56
51	606	4,75	14,06	-2,25	-0,99	1,82	3,37	607	-2,79	-23,63	7,20	-2,68	0,89	1,85
	270	1,62	13,44	-3,11	-3,90	-19,51	-4,41	271	-5,92	-24,26	6,35	-0,39	-1,97	-5,94
52	610	1,48	46,10	-3,26	-0,39	-7,28	-3,20	606	-5,26	12,39	1,71	-1,92	1,63	-3,57
	272	7,43	47,29	2,65	0,37	1,83	3,07	270	0,69	13,58	7,62	-3,90	-19,51	2,70
53	604	-1,08	-23,71	-0,33	8,38	19,01	-10,87	612	-0,24	-19,51	0,41	-8,67	11,59	-13,01
	269	-5,06	-24,51	-2,16	-1,06	-5,29	16,73	279	-4,22	-20,31	-1,41	-11,26	-56,31	14,60
54	612	-0,15	-19,48	-0,52	-8,74	11,57	12,86	607	-1,05	-23,98	0,30	8,29	17,22	10,80
	279	-4,24	-20,30	1,32	-11,26	-56,31	-14,77	271	-5,14	-24,80	2,14	-0,68	-3,38	-16,84
55	614	4,77	14,41	-2,03	0,98	-1,84	-3,57	615	-2,80	-23,45	7,56	2,75	-0,71	-2,03
	273	1,64	13,78	-2,91	3,99	19,93	4,42	274	-5,93	-24,07	6,68	0,35	1,74	5,96
56	618	1,53	46,71	-3,30	0,37	7,33	3,03	614	-5,27	12,69	1,98	1,94	-1,65	3,40
	275	7,55	47,91	2,81	-0,24	-1,20	-3,08	273	0,74	13,90	8,09	3,99	19,93	-2,71
57	620	4,73	14,17	-2,51	-1,28	2,39	4,01	621	-2,84	-23,68	7,78	-2,54	0,15	2,44
	276	1,49	13,52	-3,13	-4,67	-23,33	-5,21	277	-6,08	-24,33	7,17	-0,24	-1,20	-6,78
58	624	1,57	46,36	-3,42	-0,45	-8,60	-3,78	620	-5,23	12,34	1,82	-2,20	2,21	-4,21
	278	7,58	47,56	2,97	0,49	2,44	3,76	276	0,78	13,54	8,21	-4,67	-23,33	3,33
59	615	-1,11	-23,83	-0,15	8,46	17,43	-11,23	626	-0,24	-19,47	0,51	-8,96	11,74	-13,34
	274	-5,12	-24,63	-2,03	-0,69	-3,45	17,15	280	-4,25	-20,27	-1,38	-11,58	-57,91	15,04
60	626	-0,25	-19,48	-0,52	-8,90	11,75	13,24	621	-1,19	-24,16	0,14	8,57	19,03	11,08
	280	-4,24	-20,28	1,36	-11,58	-57,91	-15,13	277	-5,17	-24,96	2,02	-1,03	-5,13	-17,29
61	628	0,50	27,84	-2,46	0,48	7,04	2,32	629	-3,23	9,19	5,67	2,20	-1,26	2,79
	323	3,52	28,44	-0,30	-0,49	-2,47	-2,76	324	-0,21	9,79	7,83	3,21	16,05	-2,28
62	629	3,20	9,57	-0,53	1,33	-1,43	-3,21	632	-1,45	-13,71	10,63	5,61	2,77	-0,79
	324	1,43	9,21	-2,58	3,21	16,05	3,65	325	-3,22	-14,06	8,58	-0,47	-2,36	6,07
63	634	3,28	9,22	0,18	-0,88	0,75	2,48	635	-1,39	-14,08	10,63	-6,18	-2,30	0,03
	326	1,54	8,87	-2,53	-2,38	-11,90	-2,78	327	-3,12	-14,43	7,92	0,32	1,61	-5,22
64	638	0,42	27,53	-2,23	-0,38	-5,59	-1,86	634	-3,27	9,04	6,20	-1,82	0,57	-2,23
	328	3,29	28,10	-0,90	0,42	2,09	2,02	326	-0,41	9,61	7,54	-2,38	-11,90	1,65
65	632	-0,25	-13,93	1,57	12,13	24,44	-14,19	640	-0,07	-13,00	0,62	-13,31	13,98	-17,14
	325	-2,65	-14,41	0,55	-2,88	-14,40	22,48	329	-2,46	-13,48	-0,40	-16,43	-82,14	19,53
66	640	0,03	-12,97	-0,59	-13,37	13,97	16,94	635	-0,21	-14,17	-1,45	12,47	23,16	14,17
	329	-2,47	-13,47	0,37	-16,43	-82,14	-19,81	327	-2,71	-14,67	-0,49	-2,56	-12,81	-22,59
67	642	3,21	9,25	-0,05	0,75	-0,53	-2,83	643	-1,24	-12,99	10,74	6,68	2,33	-0,27
	330	1,57	8,92	-2,91	2,35	11,77	2,55	331	-2,88	-13,32	7,88	-0,34	-1,68	5,12
68	646	0,25	26,56	-2,44	0,31	5,35	1,39	642	-3,23	9,17	6,28	1,79	-0,32	1,73
	332	2,98	27,11	-1,20	-0,15	-0,75	-1,98	330	-0,50	9,72	7,52	2,35	11,77	-1,63
69	648	3,14	8,89	-0,82	-1,20	1,54	3,25	649	-1,28	-13,21	10,77	-6,02	-2,98	0,74
	333	1,32	8,53	-2,95	-3,32	-16,58	-3,80	334	-3,10	-13,57	8,63	0,49	2,47	-6,32
70	652	0,31	25,94	-2,81	-0,53	-7,30	-2,63	648	-3,15	8,64	5,73	-2,19	1,34	-3,10
	335	2,99	26,47	-0,72	0,63	3,15	2,91	333	-0,47	9,17	7,82	-3,32	-16,58	2,43
71	643	-0,11	-13,08	1,41	13,43	24,05	-15,31	654	0,04	-12,35	0,47	-14,08	14,41	-18,09
	331	-2,46	-13,55	0,49	-2,76	-13,79	23,65	336	-2,32	-12,82	-0,44	-17,48	-87,39	20,87
72	654	0,01	-12,36	-0,62	-14,02	14,42	18,00	649	-0,21	-13,45	-1,56	12,96	25,16	15,01
	336	-2,30	-12,83	0,40	-17,48	-87,39	-20,83	334	-2,52	-13,92	-0,55	-3,06	-15,29	-23,82
73	656	-5,55	-0,48	-24,06	-0,45	-1,03	-1,43	657	-4,01	7,24	5,12	-0,15	1,73	-1,66
	402	-10,37	-1,44	-5,97	1,76	8,80	2,41	403	-8,83	6,28	23,22	-0,24	-1,20	2,17
74	657	-0,25	2,89	-6,37	-0,57	1,64	-0,26	660	-1,26	-2,14	7,31	2,51	1,36	0,22
	403	-0,16	2,90	-2,38	-0,24	-1,20	0,37	404	-1,17	-2,13	11,31	-0,33	-1,65	0,86
75	662	-0,29	2,63	-6,49	0,54	-1,49	0,08	663	-1,31	-2,51	7,24	-2,48	-1,16	-0,43
	405	-0,21	2,64	-2,59	0,18	0,90	-0,51	406	-1,24	-2,49	11,15	0,24	1,22	-1,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MODO2: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
76	666	-5,65	-0,90	-24,25	0,38	0,75	0,99	662	-4,06	7,05	5,16	0,11	-1,57	1,19
	407	-10,58	-1,88	-6,22	-1,49	-7,46	-2,21	405	-8,99	6,06	23,19	0,18	0,90	-2,01
77	660	0,59	-2,49	1,10	10,42	35,17	-5,46	668	0,26	-4,12	0,57	-6,91	-5,26	-6,29
	404	-0,29	-2,67	1,19	-6,90	-34,50	7,95	408	-0,62	-4,30	0,66	-4,57	-22,83	7,13
78	668	0,31	-4,13	-0,15	-6,91	-5,26	6,12	663	0,56	-2,87	-0,80	10,50	35,41	5,30
	408	-0,59	-4,31	-0,48	-4,57	-22,83	-7,34	406	-0,34	-3,05	-1,14	-6,93	-34,66	-8,15
79	670	-0,34	2,82	-6,67	-0,12	2,28	-0,27	671	-1,15	-1,24	8,04	3,39	1,82	0,61
	409	-0,23	2,84	-2,84	-0,28	-1,42	0,52	410	-1,04	-1,21	11,87	-0,39	-1,93	1,40
80	674	-5,90	-1,93	-25,45	-0,54	-0,80	-1,75	670	-4,00	7,54	5,80	0,19	2,35	-1,96
	411	-11,37	-3,03	-6,63	2,06	10,32	2,84	409	-9,47	6,45	24,62	-0,28	-1,42	2,63
81	676	-0,31	2,51	-6,75	0,16	-2,03	0,04	677	-1,14	-1,61	7,88	-3,41	-1,81	-0,86
	412	-0,29	2,51	-2,88	0,27	1,34	-0,60	413	-1,11	-1,61	11,75	0,35	1,77	-1,50
82	680	-5,79	-2,12	-25,12	0,44	0,55	1,22	676	-3,94	7,14	5,67	-0,17	-2,09	1,40
	414	-11,22	-3,20	-6,52	-1,68	-8,38	-2,56	412	-9,37	6,05	24,27	0,27	1,34	-2,38
83	671	0,39	-1,70	1,18	11,36	36,35	-6,78	682	0,23	-2,51	0,39	-8,58	-2,74	-8,09
	410	-0,09	-1,79	0,94	-7,13	-35,64	10,58	415	-0,26	-2,61	0,15	-6,76	-33,79	9,26
84	682	0,28	-2,50	-0,15	-8,60	-2,74	7,91	677	0,36	-2,08	-0,97	11,42	36,44	6,60
	415	-0,26	-2,61	0,06	-6,76	-33,79	-9,44	413	-0,17	-2,19	-0,77	-7,15	-35,74	-10,75
85	490	-15,66	-156,26	-2,11	0,34	-3,91	1,43	491	6,80	-43,96	-13,70	-3,81	0,07	1,24
	488	-6,92	-154,52	-2,51	-0,06	0,74	-1,10	489	15,54	-42,21	-14,11	-1,87	0,11	-1,28
86	87	-21,25	-126,40	4,37	0,85	4,23	-3,39	88	-4,04	-40,35	-9,19	-3,86	-19,29	-2,55
	490	-1,55	-122,46	-4,94	-0,59	-8,52	4,28	491	15,66	-36,41	-18,50	-3,90	-0,42	5,13
87	491	-13,49	-51,04	-17,60	-3,23	0,19	-0,78	493	12,55	79,20	-9,28	-6,25	-12,19	-2,65
	489	-15,41	-51,42	-20,91	-2,41	0,00	0,81	492	10,64	78,82	-12,58	2,35	9,40	-1,06
88	88	-7,49	-39,01	-19,50	-3,86	-19,29	6,27	90	13,27	64,79	-6,11	-3,57	-17,86	8,84
	491	-12,50	-40,01	-22,40	-3,32	-0,30	-3,25	493	8,26	63,78	-9,01	-0,04	18,85	-0,68
89	496	-13,48	-50,72	-17,66	2,96	-0,23	0,64	497	12,62	79,78	-9,43	6,64	12,36	2,52
	494	-15,48	-51,12	-20,61	2,47	0,18	-0,97	495	10,62	79,38	-12,38	-2,28	-9,26	0,90
90	93	-7,57	-38,76	-19,43	3,48	17,42	-5,85	94	13,23	65,25	-6,51	3,63	18,17	-8,45
	496	-12,59	-39,77	-21,82	3,14	0,65	2,93	497	8,21	64,25	-8,90	0,38	-18,94	0,33
91	499	-15,74	-156,26	-2,27	-0,29	3,73	-1,46	496	6,77	-43,68	-13,92	3,57	-0,11	-1,30
	498	-6,93	-154,50	-2,29	0,03	-0,49	1,00	494	15,59	-41,91	-13,93	1,92	0,07	1,16
92	96	-21,12	-126,37	3,93	-0,82	-4,10	3,08	93	-3,89	-40,22	-9,39	3,48	17,42	2,28
	499	-1,51	-122,44	-4,75	0,55	7,94	-4,06	496	15,71	-36,30	-18,07	3,75	0,77	-4,86
93	502	-13,84	-52,42	-18,21	-3,02	0,32	-0,75	503	12,93	81,42	-9,81	-6,77	-12,71	-2,66
	500	-15,86	-52,82	-21,25	-2,48	-0,06	0,91	501	10,91	81,01	-12,85	2,37	9,73	-1,00
94	99	-7,81	-40,04	-20,03	-3,58	-17,88	5,98	100	13,53	66,62	-6,82	-3,74	-18,72	8,64
	502	-12,89	-41,05	-22,50	-3,22	-0,68	-3,08	503	8,44	65,61	-9,28	-0,30	19,63	-0,43
95	505	-16,15	-160,61	-2,35	0,31	-3,82	1,40	502	6,94	-45,19	-14,35	-3,64	0,19	1,25
	504	-7,09	-158,80	-2,33	-0,04	0,72	-1,11	500	15,99	-43,38	-14,33	-1,92	0,05	-1,26
96	102	-21,74	-129,89	4,08	0,75	3,74	-3,12	99	-4,06	-41,52	-9,69	-3,58	-17,88	-2,30
	505	-1,54	-125,85	-4,86	-0,53	-8,02	4,04	502	16,13	-37,48	-18,64	-3,84	-0,80	4,85
97	508	-13,87	-52,10	-18,11	3,30	-0,13	0,71	509	12,94	81,98	-9,49	6,51	12,57	2,64
	506	-15,88	-52,50	-21,47	2,53	0,14	-0,93	507	10,93	81,57	-12,84	-2,40	-9,48	1,00
98	105	-7,66	-39,79	-20,04	3,93	19,66	-6,42	106	13,70	66,97	-6,24	3,67	18,37	-9,08
	508	-12,89	-40,83	-22,97	3,40	0,34	3,24	509	8,47	65,93	-9,16	0,15	-19,25	0,58
99	511	-16,14	-160,48	-2,17	-0,33	4,01	-1,56	508	7,00	-44,82	-14,11	3,91	-0,01	-1,36
	510	-7,12	-158,67	-2,58	0,05	-0,55	1,04	506	16,01	-43,01	-14,53	1,98	0,03	1,24
100	108	-21,77	-129,67	4,40	-0,95	-4,76	3,50	105	-4,08	-41,18	-9,49	3,93	19,66	2,63
	511	-1,60	-125,64	-5,09	0,63	8,82	-4,50	508	16,10	-37,15	-18,97	4,00	0,46	-5,37
101	493	1,56	77,59	-7,15	-3,25	-2,93	-4,02	513	2,12	80,35	-1,67	10,83	-21,72	-1,99
	492	-0,97	77,09	-10,12	-0,03	-33,65	-2,85	512	-0,42	79,84	-4,64	-3,29	-14,95	-0,82
102	90	12,37	65,28	-13,10	0,32	1,61	19,23	110	12,38	65,32	-3,10	11,43	57,15	15,06
	493	-3,08	62,19	-11,63	-8,78	-30,60	-9,02	513	-3,08	62,23	-1,64	9,99	-25,92	-13,19
103	513	2,04	80,33	1,41	10,87	-21,72	1,90	497	1,60	78,13	6,95	-3,78	-3,92	3,87
	512	-0,49	79,82	4,45	-3,30	-14,95	0,85	495	-0,93	77,63	10,00	0,02	-33,01	2,83
104	110	12,38	65,32	2,87	11,43	57,15	-15,25	94	12,45	65,67	13,00	0,05	0,23	-19,32
	513	-3,16	62,21	1,44	10,03	-25,91	13,11	497	-3,09	62,56	11,57	-8,89	-29,50	9,03
105	503	1,58	79,72	-7,30	-3,78	-3,84	-4,07	515	2,15	82,57	-1,67	11,16	-22,31	-2,02
	501	-1,00	79,21	-10,42	0,01	-34,00	-2,95	514	-0,43	82,05	-4,79	-3,40	-15,36	-0,91
106	100	12,72	67,06	-13,49	0,09	0,43	19,77	112	12,72	67,09	-3,17	11,75	58,75	15,57
	503	-3,19	63,88	-12,04	-9,10	-30,44	-9,35	515	-3,19	63,91	-1,72	10,29	-26,64	-13,55
107	515	2,12	82,56	1,50	11,14	-22,32	1,96	509	1,68	80,33	7,23	-3,47	-3,23	4,04
	514	-0,52	82,03	4,57	-3,40	-15,36	0,81	507	-0,96	79,80	10,30	-0,02	-34,49	2,89
108	112	12,71	67,10	2,98	11,75	58,75	-15,58	106	12,79	67,47	13,38	0,28	1,40	-19,84
	515	-3,22	63,91	1,46	10,27	-26,64	13,48	509	-3,15	64,28	11,86	-9,08	-31,25	9,22
109	518	-9,60	-83,38	-2,16	0,58	-4,15	0,77	519	2,31	-23,83	-9,15	-3,28	-1,20	0,23
	516	-2,52	-81,97	-2,46	-0,52	4,12	-0,05	517	9,39	-22,41	-9,45	1,90	2,34	-0,59
110	155	-8,75	-59,72	1,52	0,29	1,47	-4,04	156	-0,69	-19,44	-3,65	-4,62	-23,08	-3,53
	518	0,56	-57,86	-7,89	-0,32	-8,65	3,85	519	8,62	-17,58	-13,05	-3,01	0,18	4,36
111	519	-8,14	-27,48	-14,57	-2,45	-1,03	-1,03	521	5,84	42,41	-7,03	-5,08	-9,39	-4,16
	517	-6,13	-27,08	-17,25	1,06	2,17	0,26	520	7,85	42,81	-9,71	4,14	7,92	-2,86
112	156	-2,90	-18,72	-15,37	-4,62	-23,08	5,92	157	7,11	31,32	-2,61	-2,13	-10,63	7,90
	519	-6,37	-19,41	-18,47	-2,18	0,35	-4,75	521	3,64	30,63	-5,72	-1,02	10,90	-2,77
113	524	-8,09	-27,36	-14,37	2,02	0,78	0,71	525	5,90	42,59	-7,16	5,57	9,67	3,85
	522	-6,21	-26,99	-16,97	-0,74	-1,89	-0,59	523	7,78	42,96	-9,75	-4,43	-8,09	2,55
114	158	-3,01	-18,67	-15,12	4,02	20,08	-5,31	159	7,02	31,46	-3,02	2,22	11,09	-7,31
	524	-6,44	-19,36	-17,86	1,87	0,04	4,16	525	3,59	30,78	-5,75	1,40	-11,22	2,17
115	527	-9,67	-83,36	-2,13	-0,50	3,74	-0,87	524	2,25	-23,74	-9,24	2,90	0,96	-0,41
	526	-2,46	-81,92	-2,33	0,44	-3,72	-0,10	522	9,46	-22,30	-9,44	-1,63	-2,07	0,37
116	160	-8,62	-59,76	1,21	-0,30	-1,52	3,54	158	-0,57	-19,51	-3,76	4,02	20,08	3,08
	527	0,61	-57,91	-7,76	0,29	7,65	-3,58	524	8,66	-17,67	-12,73	2,75	0,21	-4,03
117	530	-8,28	-28,11	-14,88	-2,06	-0,81	-0,90	531	6,03	43,45	-7,48	-5,70	-10,00	-4,10
	528	-6,33	-27,72	-17,55	0,79	2,02	0,44	529	7,98	43,84	-10,15	4,54	8,44	-2,76

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MODO2: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
118	161	-3,08	-19,11	-15,62	-4,13	-20,63	5,39	162	7,15	32,04	-3,21	-2,29	-11,43	7,42
	530	-6,56	-19,80	-18,47	-1,93	-0,15	-4,42	531	3,67	31,34	-6,07	-1,38	11,60	-2,39
119	533	-9,93	-85,39	-2,20	0,52	-3,92	0,70	530	2,27	-24,41	-9,57	-2,96	-0,99	0,25
	532	-2,49	-83,91	-2,41	-0,46	3,98	-0,08	528	9,70	-22,92	-9,78	1,69	2,20	-0,54
120	163	-8,78	-60,98	1,22	0,15	0,76	-3,57	161	-0,58	-19,96	-3,93	-4,13	-20,63	-3,11
	533	0,66	-59,09	-8,01	-0,25	-7,76	3,43	530	8,86	-18,07	-13,17	-2,83	-0,33	3,88
121	536	-8,32	-28,01	-15,00	2,49	1,03	0,87	537	6,01	43,64	-7,21	5,29	9,68	4,11
	534	-6,31	-27,60	-17,74	-1,03	-2,13	-0,45	535	8,02	44,04	-9,95	-4,32	-8,11	2,79
122	164	-2,97	-19,06	-15,77	4,70	23,49	-6,11	165	7,26	32,08	-2,69	2,18	10,88	-8,15
	536	-6,53	-19,77	-18,94	2,20	-0,44	4,71	537	3,70	31,37	-5,86	1,13	-11,14	2,67
123	539	-9,87	-85,34	-2,22	-0,58	4,16	-0,97	536	2,34	-24,27	-9,45	3,36	1,20	-0,40
	538	-2,56	-83,87	-2,53	0,51	-4,06	-0,13	534	9,65	-22,81	-9,76	-1,92	-2,30	0,44
124	166	-8,86	-60,87	1,45	-0,45	-2,26	4,17	164	-0,65	-19,82	-3,78	4,70	23,49	3,64
	539	0,62	-58,98	-8,15	0,37	8,91	-4,16	536	8,83	-17,93	-13,39	3,06	-0,26	-4,69
125	521	1,55	41,72	-6,07	-2,89	9,28	-5,75	541	1,93	43,61	-1,73	10,10	-13,76	-2,10
	520	-2,02	41,00	-8,06	2,97	-27,83	-5,79	540	-1,65	42,89	-3,72	-12,40	-5,17	-2,14
126	157	6,02	31,98	-8,74	2,14	10,68	18,07	167	5,90	31,39	-2,75	12,52	62,61	15,36
	521	-1,62	30,45	-7,70	-9,80	-25,25	-10,87	541	-1,74	29,86	-1,71	9,72	-15,65	-13,57
127	541	1,86	43,59	1,52	10,16	-13,75	2,04	525	1,51	41,86	5,86	-3,60	7,57	5,54
	540	-1,62	42,90	3,54	-12,45	-5,18	2,12	523	-1,96	41,17	7,87	3,47	-26,22	5,61
128	167	5,92	31,38	2,59	12,52	62,61	-15,57	159	6,05	32,05	8,67	1,77	8,87	-18,17
	541	-1,80	29,84	1,55	9,78	-15,64	13,41	525	-1,67	30,50	7,63	-9,84	-23,62	10,81
129	531	1,53	42,71	-6,16	-3,63	7,97	-5,83	543	1,92	44,67	-1,72	10,44	-14,09	-2,22
	529	-2,04	42,00	-8,24	3,52	-27,03	-5,89	542	-1,65	43,96	-3,80	-12,79	-5,30	-2,28
130	162	6,15	32,64	-8,99	1,87	9,36	18,53	168	6,05	32,10	-2,79	12,88	64,39	15,85
	531	-1,73	31,06	-7,96	-10,10	-24,38	-11,23	543	-1,84	30,52	-1,77	10,05	-16,04	-13,90
131	543	1,96	44,68	1,64	10,40	-14,10	2,04	537	1,61	42,93	6,16	-3,08	9,38	5,76
	542	-1,71	43,94	3,68	-12,76	-5,29	2,10	535	-2,06	42,19	8,20	3,14	-28,40	5,82
132	168	6,04	32,11	2,69	12,88	64,39	-15,92	165	6,16	32,74	8,90	2,17	10,86	-18,68
	543	-1,82	30,53	1,60	10,01	-16,04	13,80	537	-1,69	31,17	7,82	-10,10	-25,75	11,05
133	546	-5,43	-23,16	-1,93	0,60	-4,34	0,51	547	-2,16	-6,83	-8,05	-3,02	-1,97	-0,08
	544	2,02	-21,67	-2,70	-0,58	4,14	0,28	545	5,29	-5,35	-8,82	2,56	2,09	-0,32
134	211	3,14	0,81	-1,98	0,19	0,95	-4,04	212	2,66	-1,56	-0,98	-4,64	-23,19	-3,68
	546	2,76	0,74	-10,97	-0,27	-8,71	3,59	547	2,29	-1,64	-9,97	-2,57	0,28	3,95
135	547	-2,88	-7,42	-15,28	-2,13	-1,79	-0,56	549	0,95	11,70	-6,62	-5,04	-8,22	-3,87
	545	-1,00	-7,05	-16,37	1,69	1,92	-0,28	548	2,82	12,07	-7,71	4,20	7,69	-3,59
136	212	0,74	-0,98	-13,67	-4,64	-23,19	5,54	213	1,13	0,95	-1,14	-1,03	-5,14	7,41
	547	-0,99	-1,33	-17,20	-1,68	0,46	-5,04	549	-0,60	0,61	-4,66	-2,38	5,08	-3,17
137	552	-2,82	-7,48	-15,03	1,69	1,48	0,18	553	1,01	11,66	-6,74	5,50	8,52	3,51
	550	-1,07	-7,13	-16,12	-1,25	-1,61	-0,10	551	2,76	12,01	-7,83	-4,67	-8,01	3,23
138	214	0,61	-1,09	-13,41	4,03	20,15	-4,96	215	1,01	0,87	-1,54	1,11	5,57	-6,85
	552	-1,04	-1,42	-16,62	1,36	-0,15	4,41	553	-0,65	0,54	-4,76	2,71	-5,46	2,53
139	555	-5,49	-23,24	-1,85	-0,51	3,87	-0,65	552	-2,23	-6,92	-8,11	2,63	1,67	-0,15
	554	2,09	-21,73	-2,62	0,49	-3,67	-0,41	550	5,36	-5,40	-8,87	-2,17	-1,80	0,09
140	216	3,24	0,67	-2,22	-0,24	-1,20	3,54	214	2,75	-1,78	-1,06	4,03	20,15	3,22
	555	2,82	0,59	-10,87	0,26	7,71	-3,37	552	2,32	-1,87	-9,71	2,31	0,04	-3,69
141	558	-2,89	-7,53	-15,35	-1,73	-1,58	-0,38	559	1,01	11,95	-6,91	-5,60	-8,74	-3,76
	556	-1,05	-7,17	-16,47	1,29	1,70	-0,09	557	2,84	12,32	-8,03	4,75	8,19	-3,48
142	217	0,66	-0,98	-13,70	-4,14	-20,70	5,00	218	1,07	1,05	-1,55	-1,15	-5,75	6,91
	558	-1,07	-1,33	-17,03	-1,42	0,00	-4,68	559	-0,66	0,70	-4,88	-2,74	5,59	-2,76
143	561	-5,60	-23,58	-1,88	0,53	-4,09	0,45	558	-2,28	-6,96	-8,24	-2,69	-1,77	-0,04
	560	2,13	-22,04	-2,69	-0,51	3,88	0,21	556	5,46	-5,41	-9,05	2,23	1,89	-0,28
144	219	3,33	0,80	-2,26	0,07	0,33	-3,56	217	2,84	-1,68	-1,03	-4,14	-20,70	-3,25
	561	2,87	0,71	-11,14	-0,22	-7,84	3,17	558	2,37	-1,77	-9,92	-2,38	-0,19	3,48
145	564	-2,93	-7,61	-15,54	2,15	1,78	0,36	565	0,97	11,89	-6,67	5,22	8,33	3,79
	562	-1,02	-7,23	-16,66	-1,71	-1,92	0,08	563	2,88	12,27	-7,80	-4,35	-7,81	3,51
146	220	0,73	-1,10	-13,88	4,71	23,54	-5,72	221	1,12	0,87	-1,09	1,03	5,14	-7,66
	564	-1,02	-1,45	-17,47	1,67	-0,61	4,98	565	-0,63	0,52	-4,68	2,53	-5,12	3,05
147	567	-5,55	-23,65	-1,95	-0,60	4,29	-0,73	564	-2,22	-7,02	-8,17	3,08	1,96	-0,10
	566	2,08	-22,12	-2,76	0,58	-4,11	-0,50	562	5,40	-5,49	-8,97	-2,62	-2,10	0,13
148	222	3,24	0,78	-2,05	-0,37	-1,84	4,17	220	2,74	-1,71	-0,91	4,71	23,54	3,79
	567	2,84	0,70	-11,25	0,32	8,93	-3,92	564	2,34	-1,79	-10,10	2,60	-0,43	-4,30
149	549	1,54	11,92	-6,24	-2,87	19,41	-6,27	569	1,65	12,49	-2,26	12,01	-8,27	-2,41
	548	-1,77	11,26	-6,84	2,23	-24,51	-5,93	568	-1,66	11,83	-2,86	-11,26	2,78	-2,06
150	213	0,05	1,62	-5,53	3,98	19,92	19,33	223	0,14	2,05	-2,53	15,37	76,86	17,02
	549	-0,99	1,42	-5,25	-10,94	-20,96	-12,62	569	-0,90	1,84	-2,25	11,72	-9,75	-14,92
151	569	1,60	12,49	2,10	12,08	-8,26	2,36	553	1,47	11,86	6,05	-3,55	17,60	6,05
	568	-1,59	11,85	2,69	-11,32	2,77	2,01	551	-1,72	11,22	6,65	2,92	-22,70	5,70
152	223	0,15	2,04	2,40	15,37	76,86	-17,23	215	0,04	1,47	5,46	3,62	18,11	-19,45
	569	-0,94	1,82	2,11	11,78	-9,74	14,75	553	-1,05	1,25	5,18	-10,92	-19,27	12,53
153	559	1,51	12,16	-6,24	-3,59	18,12	-6,36	571	1,63	12,75	-2,25	12,38	-8,44	-2,55
	557	-1,75	11,51	-6,86	2,94	-23,31	-6,00	570	-1,63	12,10	-2,87	-11,60	2,84	-2,19
154	218	0,07	1,67	-5,62	3,72	18,62	19,80	224	0,16	2,12	-2,54	15,77	78,86	17,52
	559	-1,06	1,44	-5,35	-11,17	-19,79	-12,99	571	-0,97	1,89	-2,27	12,07	-10,01	-15,28
155	571	1,69	12,76	2,19	12,34	-8,45	2,34	565	1,56	12,11	6,27	-3,05	19,69	6,28
	570	-1,68	12,09	2,80	-11,55	2,85	1,98	563	-1,81	11,44	6,88	2,38	-24,88	5,92
156	224	0,15	2,12	2,48	15,77	78,86	-17,61	221	0,03	1,55	5,57	4,05	20,23	-19,96
	571	-0,91	1,91	2,17	12,02	-10,02	15,15	565	-1,03	1,33	5,26	-11,24	-21,30	12,80
157	574	-1,45	27,74	-1,30	0,58	-3,85	0,18	575	-5,52	7,39	-5,42	-2,48	-2,44	-0,40
	572	5,39	29,11	-2,70	-0,62	4,14	0,57	573	1,32	8,76	-6,82	3,11	2,17	-0,02
158	267	12,68	48,91	-5,01	0,14	0,68	-3,85	268	5,24	11,71	2,09	-4,35	-21,77	-3,65
	574	4,66	47,30	-12,90	-0,23	-7,93	3,07	575	-2,78	10,10	-5,80	-1,82	0,86	3,27
159	575	1,89	9,37	-13,19	-1,59	-2,26	-0,22	577	-2,80	-14,07	-4,44	-4,10	-5,70	-3,56
	573	3,61	9,71	-13,63	2,22	2,00	-0,58	576	-1,08	-13,73	-4,88	4,51	6,15	-3,92

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD02: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
160	268	3,08	12,46	-8,99	-4,35	-21,77	4,85	269	-4,07	-23,30	1,28	0,35	1,75	6,34
	575	3,23	12,49	-13,57	-0,93	1,04	-5,10	577	-3,92	-23,27	-3,29	-3,20	-1,21	-3,62
161	580	1,95	9,17	-12,94	1,11	1,91	-0,16	581	-2,74	-14,29	-4,58	4,59	6,00	3,19
	578	3,55	9,49	-13,38	-1,80	-1,72	0,21	579	-1,14	-13,97	-5,02	-4,97	-6,52	3,56
162	270	2,92	12,22	-8,73	3,70	18,50	-4,23	271	-4,23	-23,53	0,83	-0,26	-1,30	-5,72
	580	3,19	12,28	-12,98	0,59	-0,69	4,45	581	-3,96	-23,48	-3,42	3,55	0,77	2,96
163	583	-1,51	27,55	-1,23	-0,49	3,34	-0,31	580	-5,59	7,16	-5,50	2,06	2,10	0,19
	582	5,46	28,95	-2,60	0,52	-3,73	-0,71	578	1,38	8,56	-6,87	-2,74	-1,91	-0,22
164	272	12,77	48,66	-5,26	-0,16	-0,80	3,29	270	5,31	11,35	2,00	3,70	18,50	3,14
	583	4,73	47,05	-12,79	0,21	6,81	-2,79	580	-2,74	9,74	-5,54	1,54	-0,50	-2,94
165	586	1,96	9,52	-13,18	-1,16	-2,05	-0,03	587	-2,79	-14,22	-4,65	-4,68	-6,16	-3,44
	584	3,62	9,85	-13,64	1,83	1,79	-0,40	585	-1,12	-13,89	-5,11	5,05	6,60	-3,81
166	273	3,01	12,62	-8,86	-3,81	-19,06	4,27	274	-4,22	-23,54	0,95	0,26	1,28	5,79
	586	3,20	12,66	-13,26	-0,64	0,55	-4,72	587	-4,03	-23,50	-3,44	-3,62	-0,82	-3,20
167	589	-1,56	28,10	-1,24	0,51	-3,57	0,10	586	-5,68	7,48	-5,53	-2,12	-2,24	-0,37
	588	5,55	29,52	-2,67	-0,54	3,89	0,51	584	1,42	8,91	-6,97	2,79	1,98	0,03
168	275	13,04	49,58	-5,37	-0,01	-0,06	-3,31	273	5,47	11,72	2,14	-3,81	-19,06	-3,17
	589	4,81	47,93	-13,12	-0,17	-6,96	2,60	586	-2,76	10,07	-5,61	-1,60	0,36	2,74
169	592	1,93	9,30	-13,37	1,62	2,25	0,03	593	-2,82	-14,45	-4,41	4,24	5,69	3,48
	590	3,66	9,65	-13,86	-2,26	-2,04	0,40	591	-1,09	-14,11	-4,90	-4,66	-6,23	3,86
170	276	3,06	12,38	-9,06	4,44	22,20	-5,05	277	-4,20	-23,89	1,41	-0,40	-1,99	-6,60
	592	3,27	12,43	-13,74	0,92	-1,25	5,07	593	-3,99	-23,85	-3,27	3,36	1,31	3,53
171	595	-1,50	27,95	-1,31	-0,59	3,78	-0,40	592	-5,64	7,29	-5,46	2,54	2,44	0,23
	594	5,50	29,35	-2,75	0,62	-4,15	-0,79	590	1,37	8,69	-6,91	-3,18	-2,23	-0,17
172	278	12,93	49,47	-5,14	-0,31	-1,57	3,99	276	5,35	11,58	2,28	4,44	22,20	3,76
	595	4,79	47,85	-13,24	0,28	8,14	-3,40	592	-2,79	9,95	-5,83	1,84	-1,07	-3,62
173	577	1,06	-13,29	-5,12	-2,27	26,10	-6,28	597	1,01	-13,57	-2,23	11,54	-3,03	-2,39
	576	-1,47	-13,80	-4,70	2,51	-19,15	-5,96	596	-1,52	-14,08	-1,81	-11,49	9,31	-2,07
174	269	-5,04	-22,73	-0,89	5,61	28,07	17,25	279	-4,37	-19,38	-1,41	15,20	76,00	15,70
	577	-0,99	-21,92	-1,69	-10,95	-17,30	-12,13	597	-0,32	-18,57	-2,21	11,67	-2,36	-13,69
175	597	0,97	-13,58	2,09	11,60	-3,01	2,35	581	0,98	-13,54	4,95	-2,97	24,29	6,06
	596	-1,44	-14,06	1,67	-11,56	9,30	2,02	579	-1,43	-14,02	4,54	3,18	-17,33	5,73
176	279	-4,35	-19,39	1,32	15,20	76,00	-15,90	271	-5,08	-23,04	0,85	5,25	26,27	-17,36
	597	-0,33	-18,59	2,11	11,74	-2,34	13,51	581	-1,06	-22,24	1,64	-10,95	-15,62	12,05
177	587	1,01	-13,45	-5,06	-3,02	24,90	-6,38	599	0,95	-13,72	-2,20	11,92	-3,13	-2,54
	585	-1,43	-13,94	-4,65	3,22	-17,86	-6,04	598	-1,49	-14,21	-1,79	-11,85	9,49	-2,20
178	274	-5,10	-23,04	-0,85	5,38	26,91	17,72	280	-4,40	-19,54	-1,38	15,61	78,06	16,20
	587	-1,08	-22,23	-1,69	-11,22	-16,09	-12,52	599	-0,38	-18,73	-2,22	12,05	-2,50	-14,03
179	599	1,04	-13,70	2,18	11,87	-3,14	2,34	593	1,05	-13,67	5,13	-2,41	26,55	6,31
	598	-1,52	-14,21	1,75	-11,80	9,50	1,98	591	-1,51	-14,18	4,70	2,67	-19,48	5,95
180	280	-4,42	-19,53	1,36	15,61	78,06	-16,28	277	-5,17	-23,32	0,81	5,73	28,65	-17,87
	599	-0,30	-18,71	2,15	12,00	-2,51	13,91	593	-1,06	-22,50	1,60	-11,26	-17,70	12,32
181	602	2,20	42,63	0,57	0,53	-3,09	-0,01	603	-3,92	12,00	5,19	-2,17	-3,73	-0,52
	600	3,85	42,95	-1,98	-0,63	3,15	0,66	601	-2,28	12,33	2,64	3,15	2,80	0,15
182	323	9,74	40,83	-0,82	0,00	0,00	-2,82	324	3,90	11,61	11,64	-3,37	-16,83	-2,73
	602	2,01	39,28	-9,43	-0,14	-6,44	1,98	603	-3,83	10,06	3,03	-1,25	0,85	2,06
183	603	1,69	13,76	-1,07	-1,13	-3,52	0,20	605	-5,41	-21,75	3,90	-4,53	1,60	-3,26
	601	5,89	14,60	-1,62	2,27	2,62	-0,60	604	-1,21	-20,90	3,35	2,20	-1,52	-4,06
184	324	3,47	11,53	1,23	-3,37	-16,83	3,17	325	-2,72	-19,44	10,52	1,37	6,84	5,08
	603	2,39	11,31	-3,23	-0,21	1,06	-4,11	605	-3,80	-19,66	6,06	-6,39	-7,70	-2,20
185	608	1,75	13,45	-0,80	0,50	3,10	-0,60	609	-5,35	-22,03	3,74	5,21	-1,25	2,86
	606	5,83	14,26	-1,34	-1,82	-2,33	0,20	607	-1,27	-21,22	3,20	-2,64	1,13	3,66
186	326	3,27	11,20	1,55	2,50	12,49	-2,28	327	-2,91	-19,68	10,01	-1,26	-6,30	-4,22
	608	2,32	11,01	-2,56	-0,23	-0,54	3,33	609	-3,86	-19,87	5,90	6,90	7,20	1,40
187	611	2,12	42,29	0,64	-0,41	2,45	-0,06	608	-4,00	11,65	5,13	1,61	3,32	0,33
	610	3,92	42,65	-1,87	0,52	-2,71	-0,79	606	-2,21	12,01	2,61	-2,75	-2,52	-0,41
188	328	9,82	40,36	-1,09	0,03	0,16	2,08	326	3,98	11,13	11,62	2,50	12,49	2,07
	611	2,08	38,81	-9,34	0,08	4,92	-1,49	608	-3,77	9,58	3,37	0,88	-0,32	-1,50
189	605	0,08	-20,51	0,86	-4,99	22,41	-6,99	613	-0,03	-21,07	-0,28	14,49	-1,89	-3,06
	604	-0,55	-20,63	1,55	2,00	-12,85	-5,38	612	-0,66	-21,19	0,41	-8,97	10,04	-1,44
190	325	-3,84	-18,73	3,08	4,02	20,08	20,98	329	-3,87	-18,90	-0,41	18,51	92,53	19,18
	605	0,77	-17,80	3,23	-11,86	-11,95	-14,85	613	0,74	-17,98	-0,25	13,33	-7,67	-16,65
191	613	-0,09	-21,08	0,16	14,57	-1,87	3,04	609	-0,04	-20,84	-1,03	-5,87	20,50	6,76
	612	-0,55	-21,17	-0,52	-9,04	10,03	1,43	607	-0,50	-20,93	-1,72	2,65	-11,00	5,15
192	329	-3,85	-18,91	0,37	18,51	92,53	-19,40	327	-3,88	-19,06	-3,06	3,66	18,28	-21,06
	613	0,71	-18,00	0,19	13,41	-7,66	16,46	609	0,68	-18,14	-3,24	-12,03	-10,30	14,80
193	616	1,57	13,63	-0,55	-0,43	-3,26	0,47	617	-5,46	-21,54	3,99	-5,58	1,30	-3,10
	614	5,90	14,50	-1,05	1,82	2,40	-0,32	615	-1,14	-20,67	3,48	2,62	-1,38	-3,89
194	330	3,33	11,29	1,74	-2,44	-12,21	2,08	331	-2,67	-18,72	10,50	1,24	6,22	4,12
	616	2,14	11,05	-2,39	0,28	0,28	-3,47	617	-3,86	-18,96	6,37	-7,31	-7,34	-1,43
195	619	2,12	42,22	0,68	0,42	-2,58	-0,14	616	-3,94	11,89	5,52	-1,59	-3,50	-0,50
	618	3,85	42,56	-1,88	-0,54	2,79	0,62	614	-2,22	12,24	2,96	2,79	2,59	0,27
196	332	9,70	39,57	-0,94	-0,20	-1,00	-2,00	330	4,03	11,24	12,17	-2,44	-12,21	-2,01
	619	1,96	38,03	-9,43	-0,03	-4,82	1,18	616	-3,71	9,69	3,67	-0,88	0,04	1,17
197	622	1,52	13,31	-0,73	1,16	3,59	-0,40	623	-5,50	-21,83	4,23	4,84	-1,91	3,22
	620	5,95	14,19	-1,29	-2,30	-2,74	0,42	621	-1,08	-20,94	3,67	-2,21	1,80	4,04
198	333	3,41	10,94	1,49	3,43	17,14	-3,29	334	-2,60	-19,09	11,04	-1,42	-7,10	-5,34
	622	2,23	10,70	-2,97	0,19	-1,25	4,07	623	-3,78	-19,33	6,58	6,81	7,98	2,02
199	625	2,21	41,95	0,61	-0,54	3,02	-0,19	622	-3,86	11,61	5,61	2,26	3,81	0,35
	624	3,78	42,26	-1,97	0,64	-3,15	-0,87	620	-2,29	11,93	3,04	-3,23	-2,92	-0,33
200	335	9,50	39,32	-0,61	-0,19	-0,93	2,97	333	3,84	11,03	12,26	3,43	17,14	2,86
	625	1,92	37,81	-9,51	0,19	6,66	-2,27	622	-3,74	9,51	3,37	1,29	-1,03	-2,38
201	617	-0,04	-20,31	1,21	-6,34	20,61	-7,17	627	-0,14	-20,84	-0,13	15,31	-2,11	-3,31
	615	-0,47	-20,40	1,87	2,71	-11,32	-5,46	626	-0,57	-20,93	0,52	-9,30	10,04	-1,59

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD02: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
202	331	-3,67	-18,08	3,06	3,60	17,98	22,00	336	-3,76	-18,50	-0,43	19,42	97,09	20,25
	617	0,77	-17,19	3,30	-12,55	-10,41	-15,68	627	0,68	-17,61	-0,18	13,99	-8,70	-17,43
203	627	-0,03	-20,81	0,18	15,23	-2,12	3,08	623	0,02	-20,57	-1,10	-5,46	22,44	7,15
	626	-0,61	-20,93	-0,51	-9,24	10,05	1,36	621	-0,56	-20,69	-1,78	2,15	-13,06	5,42
204	336	-3,76	-18,50	0,41	19,42	97,09	-20,31	334	-3,74	-18,35	-3,12	3,95	19,77	-22,21
	627	0,80	-17,58	0,13	13,91	-8,71	17,37	623	0,83	-17,44	-3,41	-12,37	-12,08	15,47
205	630	-1,90	21,58	3,76	0,26	-0,87	-0,75	631	-4,91	6,53	10,45	0,79	-1,83	-0,73
	628	3,40	22,64	-4,95	-0,35	2,91	0,14	629	0,39	7,59	1,74	3,06	3,04	0,17
206	402	13,90	22,74	-5,14	-2,36	-11,78	2,39	403	9,67	1,62	26,46	-0,12	-0,61	1,90
	630	5,59	21,08	-24,94	0,72	1,46	-1,82	631	1,36	-0,04	6,67	0,83	-1,66	-2,32
207	631	1,85	8,82	-0,51	1,49	-1,69	-0,04	633	-2,20	-11,46	8,68	-1,44	2,80	-2,53
	629	3,60	9,17	-4,46	2,19	2,87	0,09	632	-0,45	-11,11	4,73	4,66	-1,99	-2,39
208	403	2,13	4,43	0,87	-0,12	-0,61	0,04	404	-0,34	-7,92	13,51	0,77	3,85	0,10
	631	2,15	4,43	-4,29	1,53	-1,52	-1,00	633	-0,32	-7,91	8,35	-2,91	-4,53	-0,93
209	636	1,90	8,49	-0,20	-1,48	1,45	-0,32	637	-2,15	-11,77	8,82	1,40	-2,68	2,19
	634	3,56	8,82	-4,62	-1,55	-2,59	-0,42	635	-0,50	-11,44	4,41	-5,41	1,56	2,09
210	405	2,09	4,11	1,04	0,09	0,47	-0,15	406	-0,40	-8,33	13,63	-0,79	-3,94	-0,21
	636	2,17	4,12	-4,40	-1,54	1,12	0,72	637	-0,32	-8,32	8,19	2,82	4,41	0,66
211	639	-1,96	21,29	4,09	-0,21	0,59	0,46	636	-4,98	6,22	10,68	-0,76	1,60	0,39
	638	3,50	22,38	-5,19	0,26	-2,40	-0,26	634	0,48	7,31	1,41	-2,49	-2,78	-0,32
212	407	13,97	22,51	-4,98	1,98	9,90	-2,20	405	9,72	1,27	26,82	0,09	0,47	-1,76
	639	5,65	20,85	-25,32	-0,59	-1,31	1,37	636	1,40	-0,40	6,48	-0,82	1,27	1,81
213	633	-0,50	-11,01	2,09	2,01	32,88	-4,41	641	-0,49	-10,96	0,49	2,93	-6,42	-1,57
	632	0,02	-10,90	2,16	2,42	-24,12	-4,96	640	0,03	-10,85	0,56	-13,46	13,24	-2,12
214	404	-1,37	-7,24	2,64	6,58	32,91	6,95	408	-1,43	-7,54	0,58	4,86	24,30	7,07
	633	0,50	-6,86	2,54	-10,32	-28,77	-6,35	641	0,44	-7,16	0,49	5,87	8,26	-6,23
215	641	-0,46	-10,94	-0,51	2,96	-6,41	1,54	637	-0,53	-11,28	-2,13	1,97	32,12	4,24
	640	0,12	-10,82	-0,65	-13,52	13,22	1,97	635	0,06	-11,16	-2,28	3,24	-23,00	4,68
216	408	-1,46	-7,52	-0,56	4,86	24,30	-7,16	406	-1,48	-7,62	-2,75	6,53	32,66	-7,09
	641	0,46	-7,14	-0,51	5,90	8,27	6,05	637	0,44	-7,24	-2,69	-10,12	-28,34	6,13
217	644	1,70	8,70	-0,65	1,57	-1,86	0,24	645	-2,24	-10,99	8,85	-2,04	2,38	-2,53
	642	3,58	9,07	-5,27	1,39	2,65	0,21	643	-0,36	-10,61	4,23	5,95	-1,34	-2,56
218	409	2,22	4,32	0,74	-0,13	-0,67	0,31	410	-0,11	-7,34	14,34	0,78	3,92	0,52
	644	1,98	4,27	-5,12	1,57	-1,84	-0,95	645	-0,35	-7,38	8,48	-3,44	-4,61	-0,74
219	647	-2,35	20,70	4,35	0,24	-1,17	-0,75	644	-5,21	6,41	10,99	0,75	-2,03	-0,58
	646	3,62	21,90	-5,59	-0,26	2,49	-0,12	642	0,76	7,60	1,06	2,43	2,86	0,05
220	411	14,64	22,72	-5,27	-2,63	-13,16	2,89	409	10,36	1,29	28,20	-0,13	-0,67	2,38
	647	5,94	20,98	-26,94	0,74	1,36	-1,90	644	1,66	-0,45	6,52	0,76	-2,00	-2,41
221	650	1,62	8,23	-0,97	-1,56	1,86	-0,29	651	-2,30	-11,35	8,70	2,29	-2,64	2,54
	648	3,59	8,62	-5,12	-2,10	-2,96	-0,32	649	-0,32	-10,96	4,56	-5,07	1,77	2,52
222	412	2,10	3,93	0,54	0,16	0,81	-0,29	413	-0,23	-7,75	14,08	-0,84	-4,19	-0,62
	650	1,95	3,90	-4,96	-1,61	1,61	0,99	651	-0,38	-7,78	8,57	3,78	4,80	0,67
223	653	-2,27	20,22	3,94	-0,27	0,98	0,54	650	-5,13	5,94	10,64	-0,73	2,03	0,51
	652	3,53	21,38	-5,28	0,35	-2,90	-0,34	648	0,67	7,10	1,43	-3,09	-3,16	-0,36
224	414	14,32	22,07	-5,29	2,36	11,82	-2,56	412	10,09	0,95	27,69	0,16	0,81	-2,06
	653	5,84	20,38	-26,33	-0,72	-1,29	1,61	650	1,61	-0,74	6,65	-0,78	1,78	2,11
225	645	-0,41	-10,40	1,96	1,28	33,26	-5,10	655	-0,41	-10,42	0,37	4,76	-7,04	-2,05
	643	0,08	-10,30	2,16	3,76	-24,29	-5,30	654	0,08	-10,32	0,57	-14,26	13,49	-2,25
226	410	-1,26	-6,57	2,24	6,70	33,52	9,52	415	-1,48	-7,66	0,07	6,99	34,94	9,25
	645	0,60	-6,20	2,62	-11,26	-29,47	-7,92	655	0,39	-7,28	0,45	7,45	6,40	-8,19
227	655	-0,35	-10,41	-0,43	4,75	-7,04	1,79	651	-0,43	-10,81	-1,96	1,07	33,88	4,93
	654	0,04	-10,33	-0,52	-14,20	13,50	2,10	649	-0,04	-10,74	-2,04	2,85	-25,36	5,25
228	415	-1,50	-7,65	-0,02	6,99	34,94	-9,53	413	-1,37	-7,00	-2,22	6,76	33,79	-9,68
	655	0,43	-7,26	-0,36	7,44	6,40	7,99	651	0,56	-6,61	-2,56	-11,70	-29,97	7,84
229	658	-2,66	3,06	-3,77	0,01	-0,48	-0,61	659	-3,26	0,05	1,04	-0,03	-0,89	-0,30
	656	4,54	4,50	2,12	-0,06	0,91	-0,50	657	3,94	1,49	6,94	-0,28	1,08	-0,19
230	469	4,51	4,46	-3,52	-0,67	-3,33	0,45	470	3,42	-1,01	9,09	0,01	0,03	0,37
	658	2,13	3,98	-8,17	0,14	0,14	-0,85	659	1,04	-1,49	4,45	0,00	-0,76	-0,93
231	659	0,16	0,50	-6,92	0,45	-0,80	0,07	661	-0,21	-1,35	4,46	-2,40	0,40	-1,09
	657	-0,44	0,38	-4,56	-0,70	1,00	0,22	660	-0,81	-1,47	6,82	2,14	-0,50	-0,95
232	470	0,12	0,32	-3,54	0,01	0,03	-0,25	471	-0,17	-1,14	6,66	0,29	1,44	0,42
	659	0,63	0,42	-3,51	0,48	-0,66	-0,69	661	0,34	-1,04	6,68	-2,83	-1,78	-0,01
233	664	0,19	0,34	-7,11	-0,44	0,71	-0,33	665	-0,19	-1,59	4,37	2,40	-0,48	0,87
	662	-0,45	0,21	-4,86	0,64	-0,98	-0,43	663	-0,83	-1,72	6,61	-2,16	0,41	0,78
234	472	0,12	0,25	-3,68	0,02	0,10	0,12	473	-0,18	-1,26	6,62	-0,34	-1,71	-0,58
	664	0,69	0,36	-3,77	-0,50	0,39	0,53	665	0,39	-1,15	6,53	2,88	1,94	-0,17
235	667	-2,77	2,92	-3,70	-0,01	0,30	0,33	664	-3,38	-0,15	1,07	0,05	0,81	0,07
	666	4,63	4,40	2,03	0,06	-0,84	0,20	662	4,02	1,33	6,79	0,21	-1,07	-0,06
236	474	4,76	4,65	-3,66	0,42	2,08	-0,31	472	3,60	-1,15	9,42	0,02	0,10	-0,25
	667	2,28	4,15	-8,68	-0,07	-0,02	0,47	664	1,12	-1,65	4,40	-0,02	0,49	0,52
237	661	0,20	-1,58	0,56	3,17	34,45	-2,14	669	0,00	-2,57	0,08	2,86	-11,49	-0,84
	660	0,52	-1,51	0,93	-3,59	-34,88	-2,66	668	0,32	-2,51	0,45	-3,45	12,01	-1,35
238	471	-0,33	-1,05	0,12	6,28	31,40	7,36	475	-0,57	-2,27	-0,71	4,41	22,03	6,88
	661	0,23	-0,94	0,78	-10,09	-31,86	-5,59	669	-0,01	-2,15	-0,05	6,21	5,25	-6,06
239	669	0,00	-2,59	0,29	2,86	-11,49	0,68	665	0,15	-1,83	-0,24	3,25	34,95	1,97
	668	0,36	-2,51	-0,27	-3,46	12,01	1,15	663	0,51	-1,76	-0,79	-3,64	-35,30	2,44
240	475	-0,52	-2,29	1,03	4,41	22,03	-7,03	473	-0,30	-1,19	0,30	6,40	32,00	-7,51
	669	0,02	-2,18	0,15	6,21	5,25	5,88	665	0,24	-1,08	-0,57	-10,22	-32,39	5,40
241	672	0,63	0,38	-7,02	0,59	-0,24	-0,46	673	0,56	0,05	5,19	0,23	0,68	-1,08
	670	-0,66	0,12	-5,43	-0,30	1,38	0,16	671	-0,72	-0,21	6,78	2,97	-0,26	-0,45
242	476	0,01	0,20	-3,77	0,06	0,32	-0,10	477	-0,18	-0,77	6,26	0,14	0,70	-0,37
	672	1,18	0,44	-4,07	0,51	-0,65	-0,38	673	0,99	-0,53	5,96	-0,01	-0,52	-0,65
243	675	-2,86	1,89	-3,90	0,04	-0,26	-0,85	672	-3,27	-0,15	0,96	0,40	-0,28	-0,47
	674	4,72	3,41	2,18	-0,07	1,56	-0,73	670	4,31	1,37	7,04	0,01	1,44	-0,35

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MODO2: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
244	478	4,54	4,18	-3,76	-1,34	-6,70	1,33	476	3,46	-1,22	8,66	0,06	0,32	1,16
	675	2,44	3,76	-8,50	0,33	1,19	-1,37	672	1,36	-1,64	3,92	0,32	-0,69	-1,54
245	678	0,58	0,17	-7,04	-0,55	0,08	0,16	679	0,51	-0,20	5,06	-0,12	-0,71	0,87
	676	-0,61	-0,07	-5,49	0,30	-1,33	-0,47	677	-0,68	-0,44	6,61	-3,01	0,21	0,23
246	479	0,01	0,14	-3,85	-0,03	-0,13	0,09	480	-0,19	-0,85	6,14	-0,15	-0,73	0,28
	678	1,17	0,37	-4,18	-0,54	0,15	0,24	679	0,98	-0,61	5,81	0,13	0,55	0,44
247	681	-2,86	1,67	-3,83	-0,02	-0,07	0,48	678	-3,27	-0,37	1,01	-0,33	0,12	0,19
	680	4,67	3,17	2,09	0,05	-1,37	0,34	676	4,26	1,14	6,93	-0,03	-1,39	0,04
248	481	4,52	3,91	-3,68	0,78	3,88	-0,77	479	3,48	-1,29	8,84	-0,03	-0,13	-0,66
	681	2,43	3,49	-8,65	-0,18	-0,88	0,76	678	1,39	-1,71	3,87	-0,32	0,20	0,87
249	673	0,11	-0,53	0,54	7,12	37,79	-0,76	683	-0,07	-1,40	0,16	-3,03	-11,57	0,17
	671	0,45	-0,46	0,76	-3,34	-37,14	-2,58	682	0,28	-1,33	0,38	-5,38	13,27	-1,65
250	477	-0,22	-0,75	0,62	7,35	36,74	-0,26	482	-0,11	-0,21	0,32	-2,50	-12,48	0,13
	673	-0,08	-0,72	0,46	-7,70	-36,32	-0,73	683	0,03	-0,18	0,16	2,04	13,78	-0,34
251	683	-0,06	-1,39	0,09	-3,01	-11,57	-0,32	679	0,06	-0,77	-0,36	7,02	37,89	0,57
	682	0,32	-1,32	-0,15	-5,40	13,27	1,49	677	0,45	-0,69	-0,60	-3,31	-37,23	2,37
252	482	-0,11	-0,21	-0,06	-2,50	-12,48	-0,32	480	-0,23	-0,83	-0,43	7,38	36,89	0,10
	683	0,04	-0,18	0,08	2,06	13,78	0,15	679	-0,09	-0,80	-0,29	-7,85	-36,49	0,57

TENS.: SISMA 90°: MODO3: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	-0,18	-3,23	-0,27	-0,01	0,03	0,03	489	0,26	-1,02	-0,15	-0,02	0,06	0,02
	85	-0,69	-3,34	-0,31	0,01	0,05	0,01	86	-0,24	-1,13	-0,19	0,01	0,07	-0,01
2	489	-0,25	-1,15	-0,29	-0,02	0,06	0,00	492	0,20	1,10	-0,27	-0,01	0,04	-0,02
	86	-0,21	-1,14	-0,19	0,01	0,07	0,01	89	0,24	1,10	-0,17	0,01	0,07	-0,01
3	494	-0,23	-0,44	-0,16	0,04	0,02	0,07	495	0,20	1,74	-0,18	-0,07	-0,14	0,07
	91	-0,06	-0,41	-0,13	0,01	0,07	0,03	92	0,37	1,77	-0,14	0,06	0,31	0,03
4	498	-0,16	-2,29	-0,17	0,01	0,07	0,06	494	0,23	-0,33	-0,09	0,03	0,02	0,07
	95	-0,49	-2,36	-0,20	-0,01	-0,07	0,02	91	-0,09	-0,39	-0,13	0,01	0,07	0,02
5	500	0,22	0,41	0,15	0,04	0,02	0,07	501	-0,19	-1,68	0,17	-0,07	-0,14	0,07
	97	0,06	0,38	0,12	0,01	0,07	0,03	98	-0,36	-1,71	0,14	0,06	0,31	0,03
6	504	0,15	2,18	0,16	0,01	0,07	0,06	500	-0,22	0,30	0,09	0,03	0,02	0,07
	101	0,46	2,24	0,19	-0,01	-0,07	0,02	97	0,09	0,36	0,12	0,01	0,07	0,02
7	506	0,24	1,11	0,29	-0,02	0,06	0,00	507	-0,19	-1,04	0,27	-0,02	0,03	-0,02
	103	0,21	1,11	0,18	0,01	0,07	0,01	104	-0,22	-1,05	0,16	0,01	0,07	-0,01
8	510	0,17	3,12	0,26	-0,01	0,04	0,03	506	-0,25	1,00	0,15	-0,02	0,06	0,02
	107	0,66	3,22	0,30	0,01	0,05	0,01	103	0,24	1,09	0,18	0,01	0,07	-0,01
9	492	0,01	1,06	-0,13	0,08	-0,03	-0,04	512	0,04	1,20	-0,18	-0,07	-0,33	-0,02
	89	0,23	1,11	-0,01	-0,14	-0,68	0,02	109	0,26	1,25	-0,06	-0,11	-0,53	0,05
10	512	-0,03	1,19	-0,04	-0,08	-0,34	0,05	495	0,07	1,71	-0,10	0,11	-0,04	0,09
	109	0,27	1,24	-0,06	-0,11	-0,53	-0,05	92	0,37	1,77	-0,12	-0,12	-0,61	-0,01
11	501	-0,07	-1,66	-0,10	-0,10	0,04	0,08	514	0,03	-1,14	-0,04	0,08	0,32	0,05
	98	-0,36	-1,71	-0,12	0,12	0,58	-0,01	111	-0,26	-1,19	-0,06	0,10	0,51	-0,04
12	514	-0,04	-1,15	-0,18	0,07	0,32	-0,02	507	-0,01	-1,01	-0,13	-0,07	0,03	-0,04
	111	-0,25	-1,20	-0,06	0,10	0,51	0,05	104	-0,22	-1,05	-0,01	0,13	0,66	0,02
13	516	-0,08	-1,71	-0,19	0,02	0,19	0,16	517	0,14	-0,62	-0,14	0,03	-0,04	0,17
	87	-0,36	-1,77	-0,13	-0,05	-0,25	-0,07	88	-0,14	-0,68	-0,09	0,09	0,43	-0,07
14	517	-0,13	-0,66	-0,28	0,02	-0,04	-0,02	520	0,11	0,55	-0,15	0,02	0,06	-0,01
	88	-0,15	-0,67	-0,25	0,09	0,43	0,13	90	0,09	0,55	-0,12	0,00	0,01	0,14
15	522	-0,11	-0,19	-0,15	0,00	-0,05	0,11	523	0,10	0,89	-0,03	-0,06	0,03	0,08
	93	-0,05	-0,18	-0,15	-0,02	-0,10	0,02	94	0,16	0,90	-0,02	0,00	-0,01	0,00
16	526	-0,07	-1,07	-0,12	0,01	-0,01	0,09	522	0,12	-0,15	-0,08	-0,01	-0,05	0,09
	96	-0,22	-1,11	-0,06	-0,05	-0,26	0,02	93	-0,04	-0,19	-0,02	-0,02	-0,10	0,03
17	528	0,11	0,17	0,15	0,00	-0,05	0,10	529	-0,10	-0,86	0,03	-0,06	0,03	0,08
	99	0,05	0,16	0,14	-0,02	-0,09	0,02	100	-0,16	-0,87	0,02	0,00	-0,01	0,00
18	532	0,06	1,01	0,11	0,01	0,00	0,09	528	-0,11	0,14	0,08	-0,01	-0,05	0,09
	102	0,21	1,04	0,06	-0,05	-0,26	0,02	99	0,04	0,17	0,02	-0,02	-0,09	0,03
19	534	0,12	0,65	0,27	0,02	-0,04	-0,02	535	-0,11	-0,52	0,15	0,02	0,06	0,00
	105	0,15	0,65	0,25	0,08	0,42	0,12	106	-0,09	-0,51	0,12	0,00	0,01	0,14
20	538	0,08	1,65	0,18	0,02	0,19	0,16	534	-0,13	0,60	0,14	0,03	-0,04	0,17
	108	0,35	1,71	0,13	-0,05	-0,25	-0,07	105	0,14	0,66	0,08	0,08	0,42	-0,06
21	520	-0,03	0,51	-0,14	0,11	0,04	-0,13	540	0,01	0,70	-0,13	-0,16	0,00	-0,15
	90	0,10	0,54	-0,13	-0,07	-0,36	0,29	110	0,14	0,73	-0,13	-0,24	-1,21	0,27
22	540	-0,03	0,70	-0,03	-0,17	-0,01	0,25	523	0,00	0,86	-0,03	0,14	0,02	0,24
	110	0,14	0,73	-0,04	-0,24	-1,21	-0,19	94	0,17	0,89	-0,04	-0,06	-0,28	-0,20
23	529	0,00	-0,83	-0,03	-0,13	-0,02	0,24	542	0,03	-0,67	-0,03	0,16	0,00	0,24
	100	-0,17	-0,86	-0,04	0,05	0,26	-0,19	112	-0,13	-0,70	-0,04	0,23	1,15	-0,18
24	542	-0,01	-0,67	-0,13	0,16	0,00	-0,14	535	0,03	-0,48	-0,13	-0,11	-0,04	-0,12
	112	-0,13	-0,70	-0,13	0,23	1,15	0,26	106	-0,10	-0,51	-0,13	0,07	0,35	0,28
25	544	-0,06	-0,65	-0,17	0,03	0,21	0,20	545	0,03	-0,23	-0,15	0,04	-0,08	0,22
	155	-0,16	-0,67	-0,08	-0,08	-0,40	-0,10	156	-0,08	-0,25	-0,07	0,10	0,48	-0,09
26	545	-0,04	-0,25	-0,28	0,03	-0,08	-0,01	548	0,04	0,17	-0,12	0,03	0,01	0,01
	156	-0,06	-0,25	-0,25	0,10	0,48	0,15	157	0,02	0,17	-0,09	0,00	0,01	0,18
27	550	-0,03	-0,02	-0,18	-0,01	-0,07	0,11	551	0,04	0,34	-0,02	-0,03	0,10	0,10
	158	-0,02	-0,02	-0,16	-0,02	-0,10	0,02	159	0,05	0,34	0,00	-0,02	-0,09	0,01
28	554	-0,04	-0,34	-0,12	0,02	0,00	0,11	550	0,02	-0,01	-0,10	-0,02	-0,08	0,12
	160	-0,09	-0,35	-0,03	-0,07	-0,37	0,01	158	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02	-0,10	0,01
29	556	0,03	0,02	0,16	-0,01	-0,07	0,11	557	-0,04	-0,32	0,02	-0,03	0,10	0,09
	161	0,02	0,01	0,15	-0,02	-0,09	0,03	162	-0,05	-0,33	0,00	-0,02	-0,09	0,01
30	560	0,04	0,31	0,11	0,02	0,00	0,11	556	-0,02	0,00	0,09	-0,02	-0,08	0,12
	163	0,09	0,32	0,03	-0,07	-0,37	0,01	161	0,02	0,01	0,01	-0,02	-0,09	0,01
31	562	0,04	0,24	0,26	0,02	-0,08	-0,01	563	-0,04	-0,16	0,12	0,03	0,01	0,01
	164	0,06	0,24	0,24	0,09	0,46	0,15	165	-0,02	-0,15	0,09	0,00	0,01	0,17

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD03: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
32	566	0,06	0,62	0,16	0,03	0,21	0,20	562	-0,02	0,22	0,14	0,04	-0,08	0,21
	166	0,16	0,64	0,08	-0,08	-0,40	-0,09	164	0,08	0,24	0,06	0,09	0,46	-0,08
33	548	0,00	0,15	-0,13	0,14	0,23	-0,10	568	0,01	0,24	-0,10	-0,15	0,07	-0,12
	157	0,03	0,16	-0,14	-0,07	-0,33	0,31	167	0,05	0,25	-0,11	-0,21	-1,03	0,29
34	568	-0,01	0,24	-0,02	-0,15	0,07	0,26	551	0,01	0,32	0,01	0,14	0,17	0,24
	167	0,05	0,25	-0,03	-0,21	-1,03	-0,16	159	0,07	0,33	-0,01	-0,05	-0,24	-0,18
35	557	-0,01	-0,31	0,00	-0,13	-0,16	0,23	570	0,01	-0,23	-0,02	0,15	-0,06	0,25
	162	-0,06	-0,32	-0,01	0,05	0,23	-0,17	168	-0,05	-0,24	-0,04	0,20	0,99	-0,15
36	570	-0,01	-0,23	-0,10	0,14	-0,06	-0,11	563	0,01	-0,14	-0,13	-0,13	-0,21	-0,09
	168	-0,05	-0,24	-0,11	0,20	0,99	0,28	165	-0,03	-0,15	-0,14	0,06	0,31	0,30
37	572	-0,02	0,29	-0,12	0,03	0,22	0,20	573	-0,06	0,09	-0,12	0,05	-0,09	0,22
	211	0,02	0,30	-0,02	-0,08	-0,42	-0,10	212	-0,02	0,10	-0,02	0,10	0,49	-0,09
38	573	0,04	0,10	-0,22	0,03	-0,10	-0,02	576	-0,02	-0,18	-0,05	0,03	-0,02	0,01
	212	0,00	0,09	-0,21	0,10	0,49	0,16	213	-0,05	-0,19	-0,04	0,00	0,02	0,19
39	578	0,04	0,13	-0,16	-0,01	-0,08	0,10	579	-0,01	-0,14	0,01	-0,03	0,13	0,08
	214	0,01	0,12	-0,14	-0,02	-0,10	0,02	215	-0,04	-0,15	0,02	-0,03	-0,15	0,00
40	582	-0,01	0,34	-0,09	0,02	-0,01	0,11	578	-0,05	0,12	-0,09	-0,02	-0,08	0,11
	216	0,04	0,35	0,01	-0,08	-0,38	0,00	214	-0,01	0,13	0,01	-0,02	-0,10	0,00
41	584	-0,04	-0,12	0,15	-0,01	-0,08	0,10	585	0,01	0,13	-0,01	-0,03	0,13	0,08
	217	-0,01	-0,12	0,13	-0,02	-0,09	0,02	218	0,04	0,14	-0,02	-0,03	-0,14	0,00
42	588	0,01	-0,32	0,08	0,02	0,00	0,11	584	0,05	-0,11	0,08	-0,02	-0,08	0,11
	219	-0,04	-0,33	-0,01	-0,08	-0,38	-0,01	217	0,01	-0,12	-0,01	-0,02	-0,09	0,00
43	590	-0,03	-0,09	0,21	0,03	-0,10	-0,02	591	0,02	0,17	0,05	0,03	-0,02	0,02
	220	0,00	-0,08	0,20	0,09	0,47	0,16	221	0,05	0,18	0,04	0,00	0,02	0,19
44	594	0,02	-0,27	0,11	0,03	0,21	0,20	590	0,06	-0,08	0,11	0,04	-0,09	0,22
	222	-0,02	-0,28	0,02	-0,08	-0,42	-0,10	220	0,02	-0,09	0,02	0,09	0,47	-0,09
45	576	0,00	-0,19	-0,10	0,15	0,33	-0,09	596	0,01	-0,15	-0,06	-0,15	0,16	-0,13
	213	-0,04	-0,19	-0,13	-0,04	-0,22	0,33	223	-0,03	-0,15	-0,09	-0,19	-0,95	0,30
46	596	0,01	-0,15	-0,01	-0,15	0,16	0,27	579	0,01	-0,15	0,03	0,13	0,24	0,23
	223	-0,03	-0,15	-0,02	-0,19	-0,95	-0,16	215	-0,03	-0,16	0,03	-0,03	-0,14	-0,19
47	585	-0,01	0,14	0,03	-0,12	-0,23	0,23	598	-0,01	0,14	-0,01	0,14	-0,15	0,26
	218	0,03	0,15	0,02	0,03	0,13	-0,18	224	0,03	0,14	-0,02	0,18	0,91	-0,15
48	598	-0,01	0,14	-0,05	0,14	-0,15	-0,12	591	0,00	0,18	-0,10	-0,14	-0,31	-0,09
	224	0,03	0,14	-0,08	0,18	0,91	0,29	221	0,04	0,18	-0,13	0,04	0,21	0,32
49	600	0,03	0,81	-0,03	0,03	0,20	0,17	601	-0,08	0,23	0,05	0,04	-0,11	0,19
	267	0,14	0,83	0,06	-0,08	-0,38	-0,10	268	0,02	0,25	0,14	0,09	0,45	-0,09
50	601	0,08	0,26	0,01	0,03	-0,12	-0,02	604	-0,05	-0,37	0,14	0,04	0,07	0,01
	268	0,03	0,25	-0,02	0,09	0,45	0,13	269	-0,09	-0,38	0,12	-0,02	-0,08	0,16
51	606	0,07	0,20	0,01	-0,01	-0,06	0,07	607	-0,05	-0,41	0,11	-0,02	0,07	0,06
	270	0,02	0,19	0,00	-0,02	-0,09	0,01	271	-0,10	-0,42	0,11	-0,02	-0,10	0,00
52	610	0,04	0,72	-0,02	0,02	-0,01	0,09	606	-0,08	0,17	0,04	-0,02	-0,06	0,09
	272	0,13	0,74	0,06	-0,07	-0,33	-0,01	270	0,02	0,19	0,12	-0,02	-0,09	-0,01
53	604	-0,02	-0,37	0,03	0,10	0,25	-0,08	612	-0,01	-0,32	0,04	-0,10	0,17	-0,11
	269	-0,08	-0,39	-0,03	0,00	-0,02	0,26	279	-0,07	-0,33	-0,01	-0,13	-0,66	0,24
54	612	0,00	-0,32	0,01	-0,10	0,17	0,21	607	-0,02	-0,41	0,01	0,09	0,19	0,19
	279	-0,07	-0,33	0,02	-0,13	-0,66	-0,12	271	-0,09	-0,42	0,01	0,01	0,03	-0,15
55	614	-0,07	-0,19	-0,01	-0,01	-0,06	0,07	615	0,04	0,38	-0,11	-0,02	0,06	0,06
	273	-0,02	-0,18	0,00	-0,02	-0,08	0,02	274	0,09	0,39	-0,10	-0,02	-0,10	0,01
56	618	-0,03	-0,68	0,02	0,02	0,00	0,09	614	0,07	-0,16	-0,05	-0,01	-0,06	0,09
	275	-0,12	-0,69	-0,06	-0,07	-0,33	-0,02	273	-0,02	-0,17	-0,12	-0,02	-0,08	-0,01
57	620	-0,07	-0,24	-0,01	0,02	-0,12	-0,02	621	0,05	0,34	-0,13	0,04	0,07	0,01
	276	-0,03	-0,23	0,01	0,09	0,44	0,13	277	0,09	0,35	-0,11	-0,02	-0,08	0,16
58	624	-0,03	-0,76	0,03	0,03	0,19	0,17	620	0,08	-0,21	-0,05	0,04	-0,11	0,19
	278	-0,13	-0,78	-0,05	-0,08	-0,38	-0,10	276	-0,02	-0,23	-0,13	0,09	0,44	-0,08
59	615	0,02	0,39	0,01	-0,08	-0,17	0,18	626	0,00	0,30	0,01	0,10	-0,16	0,21
	274	0,08	0,40	0,01	-0,01	-0,03	-0,14	280	0,07	0,31	0,01	0,13	0,64	-0,12
60	626	0,01	0,30	0,04	0,10	-0,16	-0,10	621	0,02	0,35	0,03	-0,10	-0,24	-0,07
	280	0,06	0,31	-0,01	0,13	0,64	0,23	277	0,07	0,36	-0,02	0,00	0,02	0,26
61	628	0,00	0,34	-0,05	0,03	0,17	0,14	629	-0,04	0,13	0,07	0,04	-0,09	0,16
	323	0,04	0,35	-0,01	-0,07	-0,34	-0,08	324	-0,01	0,14	0,11	0,07	0,36	-0,07
62	629	0,04	0,13	-0,01	0,03	-0,09	-0,02	632	-0,02	-0,17	0,14	0,06	0,07	0,02
	324	0,02	0,13	-0,03	0,07	0,36	0,11	325	-0,04	-0,17	0,12	-0,01	-0,07	0,15
63	634	0,04	0,10	0,01	0,00	-0,06	0,06	635	-0,01	-0,16	0,12	-0,08	-0,01	0,03
	326	0,02	0,10	-0,02	0,00	0,00	0,03	327	-0,03	-0,17	0,09	0,00	0,00	0,00
64	638	0,01	0,32	-0,02	0,01	0,01	0,09	634	-0,04	0,10	0,07	-0,01	-0,06	0,09
	328	0,04	0,32	-0,01	-0,06	-0,28	-0,02	326	0,00	0,11	0,09	0,00	0,00	-0,02
65	632	0,00	-0,17	0,03	0,15	0,36	-0,12	640	0,00	-0,17	0,01	-0,16	0,16	-0,16
	325	-0,03	-0,18	0,02	-0,05	-0,24	0,32	329	-0,03	-0,17	0,00	-0,20	-0,99	0,28
66	640	0,00	-0,17	0,00	-0,16	0,16	0,25	635	0,00	-0,16	-0,02	0,15	0,25	0,22
	329	-0,03	-0,17	0,00	-0,20	-0,99	-0,19	327	-0,03	-0,17	-0,01	-0,03	-0,13	-0,22
67	642	-0,04	-0,09	-0,01	0,00	-0,06	0,06	643	0,01	0,14	-0,11	-0,08	-0,01	0,03
	330	-0,02	-0,09	0,02	0,00	0,01	0,03	331	0,03	0,14	-0,08	0,00	0,00	0,01
68	646	0,00	-0,27	0,02	0,01	0,02	0,09	642	0,03	-0,09	-0,07	-0,01	-0,06	0,09
	332	-0,03	-0,28	0,01	-0,06	-0,28	-0,02	330	0,01	-0,09	-0,08	0,00	0,01	-0,02
69	648	-0,03	-0,12	0,02	0,03	-0,09	-0,01	649	0,02	0,15	-0,13	0,06	0,06	0,02
	333	-0,02	-0,12	0,03	0,07	0,35	0,11	334	0,03	0,15	-0,12	-0,01	-0,06	0,14
70	652	0,00	-0,30	0,05	0,02	0,17	0,14	648	0,04	-0,12	-0,07	0,04	-0,08	0,16
	335	-0,03	-0,31	0,02	-0,07	-0,34	-0,08	333	0,01	-0,13	-0,10	0,07	0,35	-0,07
71	643	0,00	0,14	-0,02	-0,15	-0,24	0,22	654	0,00	0,15	0,00	0,16	-0,16	0,25
	331	0,02	0,15	-0,01	0,03	0,13	-0,22	336	0,03	0,15	0,00	0,20	0,98	-0,19
72	654	0,00	0,15	0,01	0,16	-0,16	-0,16	649	0,00	0,15	0,03	-0,15	-0,35	-0,12
	336	0,03	0,15	0,00	0,20	0,98	0,28	334	0,03	0,16	0,01	0,05	0,24	0,32
73	656	-0,08	-0,03	-0,33	0,01	0,02	0,07	657	-0,05	0,10	0,06	0,00	-0,02	0,07
	402	-0,15	-0,04	-0,09	-0,03	-0,14	0,01	403	-0,12	0,08	0,31	0,00	0,00	0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD03: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
74	657	-0,01	0,04	-0,09	-0,01	-0,02	0,04	660	-0,02	-0,02	0,09	0,04	0,03	0,05
	403	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,04	404	-0,01	-0,02	0,15	-0,01	-0,03	0,05
75	662	0,00	0,03	-0,06	0,00	-0,06	0,05	663	-0,01	-0,03	0,08	-0,03	0,00	0,04
	405	0,00	0,03	-0,02	0,01	0,03	0,03	406	-0,01	-0,03	0,12	0,00	0,00	0,02
76	666	-0,06	0,00	-0,25	0,02	0,04	0,10	662	-0,04	0,07	0,06	0,00	-0,06	0,10
	407	-0,11	-0,01	-0,06	-0,07	-0,33	-0,04	405	-0,09	0,06	0,25	0,01	0,03	-0,04
77	660	0,01	-0,03	0,01	0,14	0,49	-0,02	668	0,00	-0,05	0,01	-0,09	-0,06	-0,03
	404	0,00	-0,03	0,01	-0,10	-0,48	0,14	408	-0,01	-0,05	0,00	-0,06	-0,28	0,13
78	668	0,00	-0,05	0,00	-0,08	-0,06	0,12	663	0,01	-0,03	-0,01	0,11	0,37	0,11
	408	-0,01	-0,05	-0,01	-0,06	-0,28	-0,05	406	0,00	-0,04	-0,02	-0,07	-0,36	-0,06
79	670	0,00	-0,02	0,06	0,00	-0,05	0,05	671	0,01	0,02	-0,08	-0,04	-0,02	0,04
	409	0,00	-0,02	0,03	0,01	0,03	0,03	410	0,01	0,02	-0,12	0,00	0,02	0,02
80	674	0,05	0,01	0,25	0,01	0,03	0,09	670	0,04	-0,07	-0,06	0,00	-0,05	0,09
	411	0,11	0,02	0,06	-0,06	-0,28	-0,03	409	0,09	-0,06	-0,25	0,01	0,03	-0,02
81	676	0,01	-0,03	0,09	-0,01	-0,02	0,04	677	0,02	0,01	-0,09	0,04	0,02	0,05
	412	0,00	-0,03	0,04	0,00	0,00	0,04	413	0,01	0,01	-0,15	0,00	-0,02	0,05
82	680	0,08	0,05	0,32	0,01	0,02	0,07	676	0,05	-0,09	-0,07	0,00	-0,02	0,07
	414	0,15	0,06	0,09	-0,03	-0,15	0,01	412	0,12	-0,08	-0,30	0,00	0,00	0,01
83	671	0,00	0,02	-0,01	-0,12	-0,36	0,12	682	0,00	0,03	-0,01	0,10	0,03	0,13
	410	0,00	0,02	-0,01	0,07	0,35	-0,08	415	0,00	0,03	0,00	0,08	0,38	-0,06
84	682	0,00	0,03	0,00	0,10	0,03	-0,05	677	-0,01	0,02	0,01	-0,15	-0,47	-0,03
	415	0,00	0,03	0,00	0,08	0,38	0,15	413	0,00	0,02	0,01	0,09	0,47	0,16
85	490	-0,24	-2,63	-0,06	0,01	-0,03	0,06	491	0,09	-0,97	-0,28	-0,08	0,03	0,05
	488	-0,09	-2,60	-0,02	0,00	0,05	0,02	489	0,24	-0,94	-0,24	-0,02	0,03	0,01
86	87	-0,35	-2,10	0,07	0,05	0,25	-0,08	88	-0,10	-0,86	-0,19	-0,08	-0,40	-0,06
	490	0,00	-2,03	-0,07	-0,02	-0,16	0,13	491	0,25	-0,79	-0,33	-0,07	0,07	0,16
87	491	-0,20	-1,08	-0,34	-0,07	0,04	0,03	493	0,19	0,88	-0,22	-0,10	-0,17	0,00
	489	-0,23	-1,08	-0,39	-0,03	0,03	0,03	492	0,16	0,87	-0,27	0,02	0,23	0,00
88	88	-0,16	-0,84	-0,35	-0,08	-0,40	0,15	90	0,14	0,67	-0,20	-0,04	-0,21	0,20
	491	-0,17	-0,84	-0,39	-0,06	0,07	-0,04	493	0,13	0,67	-0,23	-0,01	0,30	0,01
89	496	-0,18	-0,38	-0,25	0,02	0,02	0,05	497	0,18	1,40	-0,10	0,10	0,23	0,07
	494	-0,22	-0,39	-0,28	0,04	0,03	0,00	495	0,14	1,39	-0,13	-0,06	-0,09	0,03
90	93	-0,05	-0,25	-0,27	0,02	0,12	-0,02	94	0,22	1,12	-0,03	0,07	0,34	-0,05
	496	-0,18	-0,27	-0,31	0,03	0,09	0,05	497	0,09	1,09	-0,08	0,00	-0,28	0,02
91	499	-0,22	-1,85	-0,02	0,00	0,08	0,02	496	0,09	-0,28	-0,19	0,03	0,03	0,01
	498	-0,09	-1,83	-0,05	0,00	0,03	0,05	494	0,22	-0,26	-0,22	0,03	0,03	0,05
92	96	-0,22	-1,39	0,03	0,03	0,13	0,01	93	0,00	-0,27	-0,14	0,02	0,12	0,01
	499	-0,03	-1,35	-0,09	0,00	0,07	0,01	496	0,20	-0,23	-0,25	0,04	0,09	0,01
93	502	0,17	0,35	0,24	0,02	0,02	0,04	503	-0,17	-1,35	0,09	0,09	0,22	0,07
	500	0,21	0,36	0,27	0,04	0,03	0,01	501	-0,13	-1,34	0,12	-0,05	-0,08	0,03
94	99	0,05	0,22	0,25	0,02	0,11	-0,02	100	-0,22	-1,08	0,03	0,07	0,33	-0,04
	502	0,17	0,25	0,30	0,03	0,09	0,04	503	-0,09	-1,06	0,07	0,00	-0,26	0,02
95	505	0,21	1,76	0,02	0,00	0,08	0,02	502	-0,09	0,26	0,18	0,02	0,03	0,01
	504	0,09	1,73	0,05	0,00	0,03	0,05	500	-0,21	0,23	0,21	0,03	0,03	0,05
96	102	0,21	1,31	-0,02	0,03	0,14	0,01	99	0,00	0,24	0,13	0,02	0,11	0,01
	505	0,03	1,27	0,08	0,00	0,07	0,02	502	-0,19	0,21	0,24	0,04	0,09	0,02
97	508	0,20	1,05	0,33	-0,07	0,04	0,03	509	-0,18	-0,83	0,22	-0,10	-0,16	0,00
	506	0,22	1,05	0,37	-0,03	0,03	0,03	507	-0,15	-0,83	0,26	0,02	0,22	0,00
98	105	0,16	0,81	0,34	-0,08	-0,39	0,15	106	-0,13	-0,64	0,19	-0,04	-0,20	0,20
	508	0,16	0,81	0,38	-0,06	0,07	-0,04	509	-0,13	-0,64	0,23	-0,01	0,29	0,01
99	511	0,23	2,53	0,05	0,01	-0,03	0,06	508	-0,08	0,95	0,27	-0,08	0,03	0,05
	510	0,08	2,50	0,02	0,00	0,05	0,02	506	-0,23	0,92	0,23	-0,02	0,03	0,02
100	108	0,34	2,03	-0,07	0,05	0,25	-0,08	105	0,10	0,83	0,18	-0,08	-0,39	-0,06
	511	0,00	1,96	0,07	-0,02	-0,16	0,13	508	-0,24	0,77	0,32	-0,07	0,07	0,15
101	493	0,00	0,85	-0,21	-0,04	0,03	-0,03	513	0,06	1,16	-0,15	0,16	-0,31	0,01
	492	-0,03	0,84	-0,23	-0,03	-0,58	-0,02	512	0,03	1,15	-0,16	-0,05	-0,21	0,01
102	90	0,13	0,68	-0,29	0,03	0,13	0,33	110	0,18	0,91	-0,16	0,17	0,84	0,27
	493	-0,06	0,64	-0,25	-0,16	-0,55	-0,09	513	-0,02	0,87	-0,12	0,15	-0,36	-0,15
103	513	0,01	1,14	-0,09	0,16	-0,31	0,06	497	0,06	1,38	0,03	-0,06	-0,08	0,09
	512	-0,04	1,13	-0,02	-0,05	-0,21	0,04	495	0,00	1,37	0,10	0,03	-0,42	0,07
104	110	0,17	0,91	-0,07	0,17	0,84	-0,17	94	0,21	1,13	0,11	-0,01	-0,03	-0,23
	513	-0,08	0,86	-0,06	0,15	-0,36	0,23	497	-0,04	1,08	0,12	-0,11	-0,34	0,17
105	503	-0,05	-1,33	0,02	0,06	0,08	0,09	515	-0,01	-1,09	-0,09	-0,15	0,30	0,06
	501	0,00	-1,32	0,09	-0,03	0,40	0,06	514	0,04	-1,08	-0,02	0,05	0,20	0,04
106	100	-0,20	-1,09	0,10	0,01	0,03	-0,22	112	-0,16	-0,87	-0,07	-0,16	-0,81	-0,16
	503	0,03	-1,04	0,11	0,11	0,32	0,17	515	0,08	-0,83	-0,06	-0,14	0,35	0,22
107	515	-0,06	-1,11	-0,15	-0,15	0,30	0,01	509	0,01	-0,80	-0,21	0,04	-0,03	-0,02
	514	-0,03	-1,10	-0,16	0,05	0,20	0,01	507	0,03	-0,80	-0,22	0,03	0,56	-0,02
108	112	-0,17	-0,87	-0,16	-0,16	-0,81	0,26	106	-0,12	-0,64	-0,28	-0,02	-0,12	0,32
	515	0,01	-0,83	-0,12	-0,14	0,35	-0,14	509	0,06	-0,60	-0,24	0,15	0,54	-0,09
109	518	-0,14	-1,32	-0,04	0,01	-0,03	0,10	519	0,02	-0,51	-0,18	-0,07	0,00	0,08
	516	-0,02	-1,30	-0,03	-0,01	0,06	0,09	517	0,14	-0,49	-0,17	0,05	0,05	0,07
110	155	-0,13	-0,90	0,02	0,08	0,38	-0,10	156	-0,03	-0,40	-0,09	-0,10	-0,48	-0,08
	518	0,03	-0,87	-0,13	-0,02	-0,20	0,19	519	0,13	-0,37	-0,24	-0,05	0,09	0,21
111	519	-0,11	-0,56	-0,27	-0,06	0,00	0,06	521	0,08	0,41	-0,18	-0,07	-0,09	0,00
	517	-0,08	-0,56	-0,31	0,03	0,05	0,07	520	0,11	0,41	-0,22	0,03	0,11	0,01
112	156	-0,06	-0,39	-0,27	-0,10	-0,48	0,16	157	0,07	0,26	-0,12	-0,02	-0,09	0,20
	519	-0,07	-0,39	-0,32	-0,04	0,10	-0,03	521	0,06	0,26	-0,17	-0,02	0,13	0,01
113	524	-0,10	-0,15	-0,16	0,00	0,03	0,08	525	0,07	0,69	-0,05	0,08	0,19	0,11
	522	-0,07	-0,14	-0,19	0,01	-0,01	0,06	523	0,10	0,70	-0,07	-0,09	-0,13	0,09
114	158	-0,01	-0,07	-0,18	0,02	0,12	0,01	159	0,11	0,50	0,02	0,04	0,21	-0,01
	524	-0,09	-0,09	-0,21	0,01	0,09	0,10	525	0,03	0,49	-0,01	0,01	-0,18	0,08
115	527	-0,12	-0,84	-0,02	-0,01	0,09	0,08	524	0,03	-0,10	-0,10	0,01	0,03	0,07
	526	-0,03	-0,82	-0,04	0,00	-0,05	0,09	522	0,11	-0,09	-0,11	-0,01	-0,01	0,08

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD03: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
116	160	-0,08	-0,55	0,01	0,07	0,34	0,00	158	0,02	-0,08	-0,03	0,02	0,12	0,01
	527	0,00	-0,54	-0,10	-0,02	0,03	0,09	524	0,09	-0,06	-0,14	0,02	0,10	0,09
117	530	0,09	0,13	0,16	0,00	0,02	0,08	531	-0,07	-0,67	0,04	0,08	0,19	0,11
	528	0,07	0,13	0,18	0,01	-0,01	0,06	529	-0,09	-0,67	0,07	-0,09	-0,13	0,09
118	161	0,00	0,06	0,17	0,02	0,11	0,01	162	-0,10	-0,48	-0,02	0,04	0,20	0,00
	530	0,08	0,08	0,20	0,01	0,09	0,09	531	-0,03	-0,47	0,01	0,01	-0,17	0,08
119	533	0,11	0,79	0,02	0,00	0,08	0,08	530	-0,03	0,09	0,09	0,01	0,03	0,07
	532	0,03	0,77	0,04	0,00	-0,05	0,09	528	-0,11	0,07	0,11	0,00	-0,01	0,08
120	163	0,07	0,51	-0,01	0,07	0,34	0,00	161	-0,02	0,07	0,03	0,02	0,11	0,01
	533	0,00	0,50	0,10	-0,02	0,03	0,09	530	-0,09	0,05	0,13	0,02	0,10	0,09
121	536	0,11	0,55	0,26	-0,06	0,00	0,06	537	-0,08	-0,38	0,17	-0,07	-0,09	0,01
	534	0,08	0,54	0,30	0,03	0,05	0,07	535	-0,11	-0,39	0,22	0,03	0,11	0,02
122	164	0,06	0,38	0,26	-0,09	-0,46	0,16	165	-0,06	-0,24	0,12	-0,02	-0,09	0,20
	536	0,07	0,38	0,31	-0,04	0,10	-0,03	537	-0,05	-0,24	0,17	-0,02	0,12	0,01
123	539	0,14	1,27	0,04	0,01	-0,02	0,10	536	-0,02	0,50	0,18	-0,07	0,00	0,08
	538	0,02	1,25	0,03	-0,01	0,06	0,09	534	-0,14	0,48	0,17	0,04	0,05	0,07
124	166	0,12	0,86	-0,01	0,07	0,37	-0,10	164	0,03	0,39	0,09	-0,09	-0,46	-0,08
	539	-0,03	0,83	0,12	-0,02	-0,19	0,19	536	-0,12	0,36	0,23	-0,05	0,09	0,20
125	521	0,01	0,40	-0,17	-0,04	0,18	-0,02	541	0,04	0,57	-0,12	0,14	-0,18	0,04
	520	-0,04	0,39	-0,20	0,02	-0,44	-0,02	540	-0,01	0,56	-0,14	-0,17	-0,06	0,03
126	157	0,05	0,27	-0,20	0,05	0,23	0,32	167	0,07	0,38	-0,13	0,18	0,89	0,29
	521	-0,03	0,26	-0,19	-0,16	-0,42	-0,08	541	-0,01	0,37	-0,11	0,14	-0,21	-0,12
127	541	0,01	0,56	-0,06	0,14	-0,18	0,10	525	0,04	0,69	0,01	-0,05	0,08	0,14
	540	-0,04	0,55	-0,04	-0,18	-0,06	0,09	523	-0,02	0,68	0,03	0,08	-0,30	0,14
128	167	0,07	0,39	-0,05	0,18	0,89	-0,14	159	0,09	0,51	0,04	0,02	0,08	-0,18
	541	-0,04	0,36	-0,06	0,14	-0,21	0,26	525	-0,02	0,49	0,03	-0,12	-0,25	0,22
129	531	-0,04	-0,66	0,01	0,05	-0,08	0,14	543	-0,01	-0,53	-0,06	-0,14	0,17	0,09
	529	0,02	-0,65	0,03	-0,07	0,29	0,14	542	0,04	-0,52	-0,04	0,17	0,06	0,09
130	162	-0,09	-0,49	0,04	-0,01	-0,07	-0,17	168	-0,07	-0,37	-0,05	-0,17	-0,85	-0,13
	531	0,02	-0,47	0,03	0,11	0,23	0,21	543	0,04	-0,34	-0,06	-0,13	0,20	0,25
131	543	-0,04	-0,54	-0,11	-0,14	0,17	0,04	537	-0,01	-0,37	-0,17	0,04	-0,18	-0,01
	542	0,01	-0,53	-0,14	0,17	0,06	0,03	535	0,04	-0,36	-0,20	-0,02	0,42	-0,02
132	168	-0,07	-0,36	-0,13	-0,17	-0,85	0,28	165	-0,05	-0,25	-0,20	-0,04	-0,22	0,31
	543	0,00	-0,35	-0,11	-0,13	0,20	-0,11	537	0,03	-0,24	-0,18	0,15	0,40	-0,08
133	546	-0,08	-0,27	-0,03	0,01	-0,02	0,12	547	-0,05	-0,14	-0,15	-0,07	-0,02	0,09
	544	0,05	-0,24	-0,04	-0,01	0,04	0,11	545	0,08	-0,11	-0,16	0,06	0,03	0,09
134	211	0,08	0,16	-0,05	0,09	0,43	-0,10	212	0,04	-0,02	-0,04	-0,10	-0,48	-0,09
	546	0,06	0,15	-0,18	-0,03	-0,21	0,21	547	0,02	-0,03	-0,18	-0,04	0,10	0,22
135	547	-0,03	-0,14	-0,27	-0,05	-0,01	0,08	549	0,01	0,03	-0,15	-0,06	-0,08	0,02
	545	0,00	-0,13	-0,29	0,05	0,03	0,08	548	0,03	0,03	-0,17	0,04	0,09	0,02
136	212	0,01	-0,01	-0,23	-0,10	-0,48	0,16	213	-0,01	-0,12	-0,07	-0,01	-0,03	0,19
	547	0,01	-0,01	-0,29	-0,03	0,10	-0,02	549	-0,01	-0,12	-0,14	-0,03	0,04	0,02
137	552	-0,02	0,02	-0,18	-0,01	0,03	0,09	553	0,00	0,15	-0,05	0,09	0,17	0,12
	550	0,00	0,03	-0,18	0,00	-0,01	0,08	551	0,02	0,16	-0,05	-0,08	-0,14	0,12
138	214	0,03	0,08	-0,15	0,02	0,11	0,02	215	0,00	-0,03	0,02	0,02	0,11	0,01
	552	-0,01	0,07	-0,19	0,01	0,09	0,11	553	-0,03	-0,03	-0,02	0,03	-0,10	0,10
139	555	-0,06	-0,09	-0,02	-0,01	0,09	0,10	552	-0,03	0,02	-0,09	0,01	0,03	0,09
	554	0,03	-0,07	-0,03	0,01	-0,07	0,10	550	0,05	0,04	-0,10	-0,01	-0,02	0,09
140	216	0,07	0,19	-0,03	0,08	0,41	0,00	214	0,05	0,07	-0,01	0,02	0,11	0,01
	555	0,03	0,19	-0,13	-0,02	0,01	0,12	552	0,01	0,07	-0,10	0,02	0,10	0,12
141	558	0,02	-0,03	0,16	-0,01	0,03	0,09	559	0,00	-0,15	0,04	0,08	0,16	0,12
	556	0,00	-0,03	0,17	0,01	-0,01	0,08	557	-0,02	-0,15	0,05	-0,08	-0,14	0,11
142	217	-0,02	-0,08	0,14	0,02	0,09	0,02	218	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,11	0,01
	558	0,01	-0,07	0,18	0,01	0,09	0,11	559	0,03	0,03	0,01	0,03	-0,09	0,10
143	561	0,05	0,08	0,02	-0,01	0,08	0,10	558	0,03	-0,03	0,08	0,00	0,03	0,09
	560	-0,03	0,06	0,03	0,00	-0,07	0,10	556	-0,05	-0,04	0,09	-0,01	-0,02	0,09
144	219	-0,07	-0,18	0,03	0,08	0,41	0,00	217	-0,04	-0,07	0,00	0,02	0,09	0,00
	561	-0,03	-0,18	0,12	-0,02	0,01	0,12	558	-0,01	-0,06	0,10	0,02	0,10	0,13
145	564	0,03	0,13	0,26	-0,05	-0,01	0,08	565	0,00	-0,02	0,15	-0,05	-0,07	0,02
	562	0,00	0,13	0,28	0,05	0,03	0,08	563	-0,03	-0,03	0,17	0,04	0,08	0,02
146	220	-0,01	0,02	0,22	-0,09	-0,46	0,16	221	0,01	0,11	0,07	0,00	-0,02	0,19
	564	-0,01	0,02	0,28	-0,03	0,10	-0,01	565	0,01	0,11	0,13	-0,03	0,03	0,02
147	567	0,07	0,26	0,03	0,01	-0,02	0,12	564	0,05	0,13	0,15	-0,07	-0,02	0,09
	566	-0,05	0,23	0,04	-0,01	0,04	0,11	562	-0,07	0,11	0,16	0,06	0,03	0,09
148	222	-0,08	-0,15	0,05	0,09	0,43	-0,10	220	-0,04	0,03	0,04	-0,09	-0,46	-0,09
	567	-0,06	-0,14	0,18	-0,03	-0,20	0,21	564	-0,02	0,03	0,17	-0,04	0,10	0,22
149	549	0,01	0,03	-0,16	-0,03	0,33	-0,01	569	0,03	0,10	-0,10	0,16	-0,10	0,04
	548	-0,03	0,02	-0,17	0,02	-0,37	0,00	568	-0,02	0,09	-0,11	-0,15	0,05	0,05
150	213	-0,02	-0,11	-0,14	0,07	0,36	0,33	223	-0,01	-0,05	-0,10	0,21	1,05	0,30
	549	-0,01	-0,10	-0,14	-0,16	-0,33	-0,09	569	0,00	-0,05	-0,10	0,16	-0,11	-0,12
151	569	0,02	0,10	-0,03	0,16	-0,10	0,11	553	0,03	0,16	0,03	-0,06	0,22	0,16
	568	-0,03	0,09	-0,03	-0,16	0,05	0,10	551	-0,02	0,15	0,03	0,05	-0,25	0,15
152	223	-0,01	-0,05	-0,04	0,21	1,05	-0,16	215	-0,01	-0,02	0,01	0,04	0,21	-0,18
	569	-0,02	-0,05	-0,04	0,16	-0,11	0,28	553	-0,01	-0,02	0,01	-0,14	-0,20	0,25
153	559	-0,03	-0,15	0,02	0,05	-0,20	0,15	571	-0,02	-0,09	-0,04	-0,16	0,09	0,11
	557	0,02	-0,14	0,02	-0,05	0,24	0,15	570	0,03	-0,08	-0,04	0,15	-0,05	0,10
154	218	0,01	0,02	0,01	-0,04	-0,20	-0,17	224	0,01	0,05	-0,04	-0,20	-1,01	-0,15
	559	0,01	0,02	0,00	0,13	0,18	0,24	571	0,02	0,05	-0,04	-0,15	0,11	0,27
155	571	-0,03	-0,10	-0,10	-0,16	0,09	0,04	565	-0,01	-0,02	-0,15	0,03	-0,32	-0,01
	570	0,02	-0,09	-0,11	0,15	-0,05	0,05	563	0,03	-0,02	-0,16	-0,02	0,35	0,00
156	224	0,01	0,05	-0,10	-0,20	-1,01	0,29	221	0,02	0,10	-0,13	-0,07	-0,34	0,32
	571	0,00	0,05	-0,10	-0,15	0,11	-0,11	565	0,01	0,10	-0,13	0,15	0,32	-0,09
157	574	-0,01	0,56	-0,01	0,01	-0,02	0,11	575	-0,09	0,15	-0,09	-0,06	-0,03	0,08
	572	0,09	0,58	-0,04	-0,01	0,03	0,11	573	0,01	0,17	-0,12	0,07	0,03	0,09

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD03: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
158	267	0,23	0,91	-0,10	0,08	0,40	-0,10	268	0,09	0,22	0,02	-0,09	-0,45	-0,09
	574	0,08	0,88	-0,21	-0,03	-0,19	0,19	575	-0,05	0,19	-0,09	-0,03	0,09	0,20
159	575	0,05	0,19	-0,21	-0,04	-0,03	0,08	577	-0,05	-0,28	-0,09	-0,03	-0,04	0,02
	573	0,07	0,19	-0,22	0,06	0,03	0,07	576	-0,03	-0,28	-0,10	0,05	0,05	0,01
160	268	0,06	0,24	-0,13	-0,09	-0,45	0,14	269	-0,07	-0,40	0,00	0,01	0,05	0,17
	575	0,07	0,24	-0,21	-0,02	0,10	-0,02	577	-0,06	-0,39	-0,08	-0,04	-0,05	0,00
161	580	0,04	0,17	-0,14	-0,01	0,03	0,07	581	-0,05	-0,27	-0,03	0,08	0,11	0,10
	578	0,06	0,18	-0,14	0,00	-0,02	0,08	579	-0,03	-0,27	-0,03	-0,08	-0,12	0,11
162	270	0,04	0,19	-0,09	0,01	0,07	0,03	271	-0,08	-0,42	0,03	-0,01	-0,03	0,01
	580	0,05	0,20	-0,13	0,00	0,07	0,11	581	-0,07	-0,41	-0,02	0,06	0,01	0,10
163	583	0,00	0,53	-0,02	0,00	0,07	0,10	580	-0,08	0,14	-0,06	0,00	0,03	0,09
	582	0,08	0,54	-0,03	0,01	-0,07	0,09	578	0,00	0,16	-0,07	-0,01	-0,02	0,08
164	272	0,18	0,76	-0,07	0,08	0,39	-0,01	270	0,07	0,18	0,03	0,01	0,07	0,00
	583	0,06	0,74	-0,15	-0,02	-0,01	0,12	580	-0,06	0,16	-0,05	0,01	0,08	0,13
165	586	-0,04	-0,16	0,13	-0,01	0,03	0,07	587	0,05	0,26	0,03	0,07	0,10	0,10
	584	-0,06	-0,17	0,13	0,00	-0,02	0,08	585	0,03	0,25	0,02	-0,07	-0,11	0,11
166	273	-0,04	-0,18	0,08	0,01	0,06	0,03	274	0,08	0,39	-0,03	-0,01	-0,03	0,02
	586	-0,05	-0,18	0,12	0,00	0,07	0,11	587	0,07	0,39	0,01	0,05	0,01	0,09
167	589	0,00	-0,50	0,02	0,00	0,07	0,10	586	0,07	-0,13	0,05	0,00	0,03	0,09
	588	-0,07	-0,51	0,03	0,01	-0,07	0,09	584	0,00	-0,15	0,06	-0,01	-0,02	0,08
168	275	-0,17	-0,71	0,06	0,08	0,39	-0,01	273	-0,06	-0,17	-0,03	0,01	0,06	0,00
	589	-0,05	-0,69	0,14	-0,02	-0,01	0,12	586	0,05	-0,15	0,04	0,01	0,08	0,13
169	592	-0,04	-0,18	0,20	-0,04	-0,03	0,08	593	0,05	0,27	0,09	-0,03	-0,04	0,02
	590	-0,06	-0,18	0,21	0,06	0,02	0,07	591	0,03	0,26	0,10	0,05	0,05	0,02
170	276	-0,05	-0,22	0,12	-0,09	-0,44	0,14	277	0,07	0,37	0,00	0,01	0,05	0,16
	592	-0,06	-0,23	0,20	-0,02	0,10	-0,02	593	0,06	0,37	0,08	-0,03	-0,05	0,01
171	595	0,01	-0,53	0,01	0,01	-0,02	0,11	592	0,09	-0,14	0,08	-0,06	-0,03	0,08
	594	-0,09	-0,55	0,04	-0,01	0,03	0,11	590	-0,01	-0,16	0,11	0,07	0,03	0,09
172	278	-0,22	-0,86	0,09	0,08	0,40	-0,10	276	-0,09	-0,21	-0,02	-0,09	-0,44	-0,09
	595	-0,08	-0,83	0,20	-0,03	-0,19	0,19	592	0,05	-0,18	0,09	-0,03	0,09	0,20
173	577	0,01	-0,27	-0,11	-0,01	0,42	-0,01	597	0,01	-0,27	-0,07	0,15	-0,02	0,04
	576	-0,02	-0,28	-0,11	0,03	-0,27	-0,01	596	-0,02	-0,28	-0,07	-0,15	0,14	0,05
174	269	-0,08	-0,39	-0,04	0,09	0,46	0,28	279	-0,07	-0,34	-0,05	0,20	0,99	0,26
	577	-0,01	-0,37	-0,06	-0,15	-0,26	-0,09	597	0,00	-0,32	-0,08	0,15	0,00	-0,11
175	597	0,01	-0,27	-0,01	0,15	-0,02	0,10	581	0,01	-0,26	0,03	-0,05	0,29	0,15
	596	-0,02	-0,28	-0,03	-0,15	0,14	0,10	579	-0,02	-0,27	0,01	0,05	-0,17	0,15
176	279	-0,08	-0,34	-0,02	0,20	0,99	-0,14	271	-0,09	-0,41	-0,04	0,06	0,32	-0,15
	597	-0,01	-0,32	-0,02	0,15	0,00	0,24	581	-0,02	-0,40	-0,03	-0,14	-0,15	0,23
177	587	-0,01	0,25	0,02	0,05	-0,28	0,14	599	-0,01	0,26	-0,01	-0,14	0,02	0,10
	585	0,02	0,25	0,01	-0,05	0,16	0,14	598	0,02	0,26	-0,03	0,14	-0,14	0,10
178	274	0,09	0,39	-0,04	-0,06	-0,30	-0,15	280	0,07	0,32	-0,02	-0,19	-0,95	-0,13
	587	0,02	0,37	-0,03	0,13	0,14	0,22	599	0,01	0,30	-0,02	-0,15	0,00	0,23
179	599	-0,01	0,25	-0,07	-0,14	0,02	0,04	593	-0,01	0,26	-0,10	0,01	-0,40	-0,01
	598	0,02	0,26	-0,07	0,14	-0,14	0,05	591	0,02	0,26	-0,11	-0,02	0,26	0,00
180	280	0,07	0,32	-0,05	-0,19	-0,95	0,25	277	0,08	0,37	-0,04	-0,09	-0,44	0,27
	599	0,00	0,30	-0,07	-0,15	0,00	-0,10	593	0,01	0,35	-0,06	0,14	0,25	-0,08
181	602	0,04	0,68	0,02	0,01	-0,01	0,08	603	-0,05	0,21	0,11	-0,05	-0,05	0,06
	600	0,05	0,68	-0,03	-0,01	0,02	0,09	601	-0,04	0,21	0,07	0,07	0,04	0,07
182	323	0,14	0,58	-0,01	0,07	0,34	-0,08	324	0,05	0,18	0,19	-0,07	-0,35	-0,07
	602	0,02	0,56	-0,12	-0,02	-0,16	0,15	603	-0,06	0,16	0,07	-0,02	0,09	0,16
183	603	0,03	0,23	0,03	-0,04	-0,05	0,06	605	-0,08	-0,32	0,09	-0,03	0,09	0,01
	601	0,09	0,24	0,02	0,06	0,04	0,05	604	-0,02	-0,31	0,08	0,01	-0,09	0,00
184	324	0,05	0,17	0,05	-0,07	-0,35	0,10	325	-0,03	-0,26	0,18	0,03	0,15	0,13
	603	0,04	0,17	-0,01	-0,01	0,09	-0,02	605	-0,05	-0,26	0,12	-0,08	-0,16	0,01
185	608	0,02	0,18	0,04	-0,01	0,04	0,05	609	-0,08	-0,33	0,06	0,07	-0,01	0,08
	606	0,09	0,19	0,04	0,00	-0,03	0,07	607	-0,02	-0,32	0,06	-0,04	0,00	0,10
186	326	0,04	0,13	0,06	0,00	0,02	0,04	327	-0,04	-0,25	0,13	-0,01	-0,06	0,02
	608	0,03	0,13	0,02	-0,01	0,06	0,07	609	-0,05	-0,25	0,10	0,09	0,08	0,06
187	611	0,05	0,59	0,01	0,00	0,05	0,08	608	-0,04	0,15	0,10	0,00	0,05	0,07
	610	0,04	0,59	-0,01	0,01	-0,06	0,07	606	-0,05	0,15	0,07	-0,01	-0,03	0,06
188	328	0,11	0,47	0,00	0,07	0,34	-0,02	326	0,04	0,14	0,16	0,00	0,02	-0,01
	611	0,01	0,45	-0,08	-0,02	-0,01	0,10	608	-0,05	0,12	0,08	0,00	0,06	0,11
189	605	0,00	-0,30	0,04	-0,05	0,30	-0,03	613	0,00	-0,32	0,02	0,17	-0,01	0,02
	604	-0,01	-0,31	0,04	0,02	-0,14	-0,01	612	-0,01	-0,32	0,02	-0,11	0,13	0,04
190	325	-0,05	-0,25	0,06	0,05	0,26	0,29	329	-0,05	-0,26	0,01	0,22	1,09	0,27
	605	0,02	-0,24	0,07	-0,13	-0,14	-0,12	613	0,02	-0,25	0,01	0,15	-0,08	-0,15
191	613	-0,01	-0,32	0,01	0,17	-0,01	0,09	609	-0,01	-0,32	-0,03	-0,08	0,22	0,13
	612	0,00	-0,32	-0,01	-0,11	0,13	0,07	607	0,00	-0,32	-0,05	0,03	-0,08	0,12
192	329	-0,05	-0,26	0,01	0,22	1,09	-0,18	327	-0,05	-0,24	-0,05	0,03	0,16	-0,20
	613	0,01	-0,25	0,01	0,16	-0,08	0,25	609	0,02	-0,23	-0,05	-0,14	-0,07	0,23
193	616	-0,02	-0,16	-0,04	-0,01	0,04	0,05	617	0,07	0,31	-0,06	0,07	-0,01	0,08
	614	-0,08	-0,17	-0,04	0,00	-0,03	0,07	615	0,01	0,30	-0,06	-0,03	0,00	0,10
194	330	-0,04	-0,12	-0,06	0,00	0,02	0,04	331	0,03	0,22	-0,13	-0,01	-0,05	0,02
	616	-0,02	-0,12	-0,02	-0,01	0,06	0,07	617	0,04	0,23	-0,10	0,09	0,07	0,05
195	619	-0,04	-0,54	-0,01	0,00	0,05	0,08	616	0,04	-0,14	-0,09	0,00	0,04	0,07
	618	-0,04	-0,54	0,01	0,01	-0,05	0,07	614	0,04	-0,14	-0,07	-0,01	-0,03	0,06
196	332	-0,09	-0,42	0,00	0,07	0,34	-0,02	330	-0,04	-0,12	-0,16	0,00	0,02	-0,01
	619	-0,01	-0,40	0,08	-0,02	-0,02	0,11	616	0,05	-0,11	-0,08	0,00	0,06	0,11
197	622	-0,03	-0,22	-0,03	-0,03	-0,05	0,06	623	0,08	0,30	-0,09	-0,03	0,09	0,01
	620	-0,08	-0,23	-0,02	0,05	0,04	0,05	621	0,02	0,29	-0,08	0,01	-0,09	0,00
198	333	-0,05	-0,16	-0,05	-0,07	-0,34	0,10	334	0,03	0,23	-0,17	0,03	0,15	0,12
	622	-0,03	-0,16	0,00	-0,01	0,09	-0,01	623	0,05	0,24	-0,12	-0,08	-0,16	0,01
199	625	-0,04	-0,63	-0,02	0,01	-0,01	0,08	622	0,05	-0,19	-0,11	-0,05	-0,05	0,06
	624	-0,05	-0,63	0,02	-0,01	0,01	0,09	620	0,04	-0,19	-0,07	0,07	0,04	0,07

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD03: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
200	335	-0,12	-0,53	0,00	0,07	0,34	-0,08	333	-0,05	-0,16	-0,19	-0,07	-0,34	-0,07
	625	-0,02	-0,51	0,12	-0,02	-0,16	0,15	622	0,05	-0,14	-0,07	-0,02	0,09	0,15
201	617	0,01	0,29	-0,03	0,08	-0,20	0,13	627	0,01	0,29	0,01	-0,17	0,01	0,09
	615	0,00	0,29	-0,05	-0,03	0,08	0,12	626	0,00	0,29	-0,01	0,10	-0,13	0,07
202	331	0,04	0,22	-0,04	-0,03	-0,14	-0,20	336	0,04	0,24	0,01	-0,21	-1,07	-0,18
	617	-0,02	0,21	-0,05	0,13	0,07	0,23	627	-0,01	0,23	0,01	-0,15	0,09	0,24
203	627	0,00	0,29	0,02	-0,17	0,01	0,02	623	0,00	0,28	0,04	0,05	-0,28	-0,03
	626	0,01	0,29	0,02	0,10	-0,13	0,04	621	0,01	0,28	0,04	-0,02	0,14	-0,01
204	336	0,05	0,24	0,01	-0,21	-1,07	0,27	334	0,05	0,22	0,06	-0,05	-0,24	0,29
	627	-0,02	0,22	0,01	-0,15	0,09	-0,14	623	-0,02	0,21	0,07	0,13	0,14	-0,12
205	630	-0,03	0,28	0,05	0,00	0,02	0,06	631	-0,07	0,09	0,13	0,01	-0,01	0,04
	628	0,05	0,29	-0,06	-0,01	0,02	0,07	629	0,01	0,10	0,02	0,06	0,04	0,06
206	402	0,19	0,30	-0,08	0,02	0,09	0,01	403	0,13	0,02	0,35	-0,01	-0,03	0,01
	630	0,08	0,28	-0,34	0,00	-0,01	0,06	631	0,02	-0,01	0,09	0,01	0,02	0,06
207	631	0,03	0,12	-0,02	0,02	-0,01	0,05	633	-0,03	-0,15	0,12	-0,02	0,05	0,01
	629	0,04	0,12	-0,06	0,05	0,04	0,05	632	-0,01	-0,14	0,07	0,04	-0,05	0,01
208	403	0,03	0,06	0,01	-0,01	-0,03	0,03	404	0,00	-0,10	0,18	0,01	0,07	0,04
	631	0,03	0,06	-0,06	0,02	0,02	0,03	633	0,00	-0,10	0,11	-0,05	-0,07	0,03
209	636	0,02	0,09	0,01	-0,02	0,03	0,05	637	-0,03	-0,13	0,10	0,01	-0,02	0,07
	634	0,04	0,10	-0,04	0,00	-0,03	0,05	635	0,00	-0,13	0,05	-0,08	0,00	0,07
210	405	0,02	0,05	0,02	0,00	-0,01	0,03	406	0,00	-0,09	0,15	-0,01	-0,03	0,03
	636	0,02	0,04	-0,04	-0,01	0,05	0,05	637	-0,01	-0,09	0,09	0,02	0,04	0,05
211	639	-0,02	0,24	0,04	0,00	0,04	0,07	636	-0,05	0,07	0,12	-0,01	0,03	0,06
	638	0,04	0,25	-0,05	0,00	-0,04	0,07	634	0,00	0,08	0,02	-0,01	-0,03	0,06
212	407	0,14	0,23	-0,05	0,07	0,35	-0,04	405	0,10	0,02	0,29	0,00	-0,01	-0,03
	639	0,06	0,21	-0,26	-0,02	-0,04	0,10	636	0,01	0,00	0,07	-0,01	0,06	0,11
213	633	-0,01	-0,14	0,03	0,03	0,46	-0,01	641	-0,01	-0,13	0,01	0,04	-0,08	0,02
	632	0,00	-0,14	0,03	0,01	-0,35	-0,01	640	0,00	-0,13	0,01	-0,16	0,16	0,02
214	404	-0,02	-0,09	0,03	0,09	0,45	0,12	408	-0,02	-0,09	0,01	0,06	0,29	0,13
	633	0,01	-0,09	0,03	-0,14	-0,40	-0,04	641	0,01	-0,09	0,01	0,07	0,10	-0,03
215	641	-0,01	-0,13	0,00	0,03	-0,08	0,06	637	0,00	-0,13	-0,03	0,02	0,34	0,09
	640	0,00	-0,13	-0,01	-0,16	0,16	0,07	635	0,00	-0,12	-0,03	0,05	-0,24	0,10
216	408	-0,02	-0,09	-0,01	0,06	0,29	-0,05	406	-0,02	-0,08	-0,04	0,07	0,34	-0,05
	641	0,01	-0,09	0,00	0,07	0,10	0,12	637	0,01	-0,08	-0,03	-0,10	-0,29	0,12
217	644	-0,01	-0,08	0,00	-0,02	0,03	0,05	645	0,03	0,12	-0,09	0,02	-0,02	0,07
	642	-0,04	-0,09	0,05	0,01	-0,03	0,05	643	0,00	0,11	-0,05	-0,07	0,01	0,07
218	409	-0,02	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,03	410	0,00	0,08	-0,15	-0,01	-0,04	0,03
	644	-0,02	-0,04	0,05	-0,01	0,05	0,05	645	0,01	0,08	-0,09	0,04	0,05	0,05
219	647	0,02	-0,20	-0,04	0,00	0,03	0,07	644	0,05	-0,06	-0,11	-0,01	0,03	0,06
	646	-0,04	-0,22	0,05	0,00	-0,04	0,07	642	-0,01	-0,07	-0,02	0,00	-0,03	0,05
220	411	-0,14	-0,21	0,04	0,06	0,30	-0,03	409	-0,10	-0,01	-0,28	0,00	0,00	-0,02
	647	-0,05	-0,19	0,26	-0,02	-0,03	0,09	644	-0,02	0,01	-0,07	-0,01	0,05	0,10
221	650	-0,02	-0,11	0,02	0,02	-0,01	0,05	651	0,02	0,13	-0,11	-0,03	0,04	0,01
	648	-0,04	-0,11	0,07	0,05	0,03	0,06	649	0,01	0,13	-0,06	0,04	-0,04	0,01
222	412	-0,03	-0,05	0,00	-0,01	-0,03	0,03	413	0,00	0,09	-0,18	0,01	0,05	0,04
	650	-0,03	-0,05	0,07	0,02	0,02	0,03	651	0,00	0,09	-0,11	-0,05	-0,06	0,03
223	653	0,03	-0,25	-0,05	0,00	0,02	0,06	650	0,06	-0,08	-0,13	0,00	-0,01	0,04
	652	-0,05	-0,26	0,06	-0,01	0,02	0,07	648	-0,01	-0,09	-0,02	0,06	0,04	0,06
224	414	-0,18	-0,28	0,07	0,02	0,10	0,01	412	-0,13	-0,01	-0,34	-0,01	-0,03	0,01
	653	-0,08	-0,26	0,33	0,00	-0,01	0,06	650	-0,02	0,01	-0,09	0,01	0,02	0,06
225	645	0,00	0,11	-0,02	-0,01	-0,33	0,10	655	0,01	0,12	0,00	-0,05	0,08	0,06
	643	0,00	0,11	-0,03	-0,05	0,24	0,11	654	0,00	0,12	-0,01	0,16	-0,15	0,07
226	410	0,01	0,07	-0,02	-0,07	-0,33	-0,07	415	0,01	0,08	0,00	-0,08	-0,39	-0,06
	645	-0,01	0,07	-0,03	0,11	0,29	0,13	655	0,00	0,08	-0,01	-0,08	-0,07	0,13
227	655	0,00	0,12	0,01	-0,05	0,08	0,02	651	0,01	0,12	0,03	-0,02	-0,44	-0,01
	654	0,00	0,12	0,00	0,16	-0,15	0,02	649	0,00	0,12	0,02	-0,01	0,34	-0,01
228	415	0,02	0,08	0,00	-0,08	-0,39	0,15	413	0,02	0,08	0,03	-0,09	-0,44	0,14
	655	0,00	0,08	0,00	-0,08	-0,07	-0,05	651	-0,01	0,07	0,03	0,15	0,39	-0,05
229	658	-0,04	0,03	-0,05	0,00	0,03	0,06	659	-0,05	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,05
	656	0,06	0,06	0,03	0,00	-0,02	0,06	657	0,06	0,02	0,09	0,00	0,00	0,05
230	469	0,07	0,07	-0,06	0,05	0,27	-0,03	470	0,05	-0,02	0,12	0,00	-0,02	-0,03
	658	0,03	0,07	-0,12	-0,01	-0,03	0,08	659	0,02	-0,02	0,06	0,00	0,04	0,09
231	659	0,00	0,01	-0,10	0,00	0,00	0,06	661	0,00	-0,01	0,06	-0,04	0,01	0,03
	657	-0,01	0,00	-0,07	-0,01	0,00	0,06	660	-0,01	-0,02	0,09	0,03	-0,01	0,04
232	470	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,02	471	0,00	-0,02	0,09	0,01	0,03	0,04
	659	0,01	0,00	-0,05	0,01	0,04	0,03	661	0,01	-0,01	0,09	-0,05	-0,03	0,05
233	664	0,00	0,00	-0,07	-0,01	0,02	0,05	665	0,00	-0,02	0,05	0,02	0,00	0,06
	662	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,02	0,05	663	-0,01	-0,02	0,07	-0,03	-0,01	0,06
234	472	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,03	473	0,00	-0,01	0,07	0,00	-0,01	0,03
	664	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,06	0,05	665	0,00	-0,01	0,07	0,02	0,01	0,04
235	667	-0,03	0,03	-0,04	0,00	0,04	0,07	664	-0,03	0,00	0,02	-0,01	0,02	0,06
	666	0,05	0,05	0,02	0,00	-0,04	0,07	662	0,04	0,01	0,08	0,01	-0,02	0,06
236	474	0,04	0,03	-0,03	0,07	0,33	-0,04	472	0,03	-0,01	0,10	0,00	-0,02	-0,03
	667	0,02	0,03	-0,08	-0,02	-0,04	0,10	664	0,01	-0,01	0,05	0,00	0,06	0,10
237	661	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,47	0,02	669	0,00	-0,03	0,00	0,04	-0,14	0,03
	660	0,01	-0,02	0,01	-0,05	-0,48	0,01	668	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,14	0,02
238	471	0,00	-0,01	0,00	0,09	0,43	0,13	475	-0,01	-0,03	-0,01	0,05	0,27	0,13
	661	0,00	-0,01	0,01	-0,15	-0,44	-0,03	669	0,00	-0,02	0,00	0,08	0,06	-0,03
239	669	0,00	-0,03	0,00	0,03	-0,14	0,05	665	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,37	0,07
	668	0,00	-0,03	-0,01	-0,04	0,15	0,05	663	0,01	-0,02	-0,01	-0,04	-0,37	0,07
240	475	-0,01	-0,03	0,01	0,05	0,27	-0,04	473	0,00	-0,01	0,00	0,07	0,33	-0,05
	669	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,06	0,12	665	0,00	-0,01	-0,01	-0,10	-0,34	0,11
241	672	0,00	0,00	0,06	-0,01	0,01	0,05	673	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,01	0,05
	670	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,02	0,05	671	0,00	0,00	-0,07	-0,03	0,00	0,05

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD03: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
242	476	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,02	0,03	477	0,00	0,01	-0,06	0,00	0,00	0,04
	672	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,05	0,04	673	-0,01	0,00	-0,06	-0,01	0,00	0,05
243	675	0,03	-0,01	0,04	0,00	0,03	0,07	672	0,03	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,05
	674	-0,05	-0,03	-0,02	0,00	-0,04	0,07	670	-0,04	-0,01	-0,07	0,00	-0,02	0,05
244	478	-0,04	-0,02	0,03	0,06	0,30	-0,03	476	-0,03	0,01	-0,09	0,00	-0,02	-0,03
	675	-0,02	-0,02	0,08	-0,02	-0,04	0,09	672	-0,01	0,01	-0,04	0,00	0,04	0,10
245	678	-0,01	0,00	0,10	0,00	0,01	0,05	679	-0,01	0,00	-0,06	-0,01	0,01	0,03
	676	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00	0,06	677	0,01	0,00	-0,08	0,04	0,00	0,04
246	479	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,02	0,02	480	0,00	0,01	-0,08	0,00	0,01	0,03
	678	-0,02	0,00	0,06	0,01	0,05	0,03	679	-0,01	0,01	-0,07	-0,01	-0,01	0,04
247	681	0,04	-0,02	0,05	0,00	0,04	0,06	678	0,04	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,05
	680	-0,06	-0,04	-0,03	0,00	-0,01	0,06	676	-0,06	-0,02	-0,08	0,00	0,00	0,05
248	481	-0,06	-0,07	0,06	0,05	0,27	-0,03	479	-0,05	0,02	-0,11	0,00	-0,02	-0,03
	681	-0,04	-0,06	0,12	-0,01	-0,03	0,08	678	-0,02	0,02	-0,05	0,00	0,05	0,09
249	673	0,00	0,01	-0,01	-0,08	-0,38	0,05	683	0,00	0,01	0,00	0,04	0,13	0,04
	671	-0,01	0,01	-0,01	0,03	0,37	0,07	682	0,00	0,01	0,00	0,06	-0,15	0,06
250	477	0,00	0,01	-0,01	-0,07	-0,37	0,04	482	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,14	0,04
	673	0,00	0,01	-0,01	0,07	0,36	0,05	683	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,16	0,05
251	683	0,00	0,01	0,00	0,03	0,13	0,04	679	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,48	0,04
	682	0,00	0,01	0,00	0,06	-0,15	0,02	677	0,00	0,00	0,01	0,04	0,48	0,02
252	482	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,04	480	0,00	0,01	0,00	-0,09	-0,47	0,04
	683	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	0,04	679	0,00	0,01	0,00	0,11	0,47	0,03

TENS.: SISMA 90°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	0,54	6,67	0,93	0,02	-0,28	-0,15	489	-0,36	2,15	0,92	-0,08	-0,35	-0,13
	85	1,53	6,87	0,81	-0,08	-0,40	-0,02	86	0,62	2,35	0,80	-0,12	-0,60	0,00
2	489	0,47	2,42	1,39	-0,08	-0,35	-0,01	492	-0,27	-1,28	1,34	0,22	0,70	0,02
	86	0,46	2,42	0,80	-0,12	-0,60	-0,15	89	-0,28	-1,28	0,75	-0,27	-1,33	-0,12
3	494	0,40	0,47	0,36	-0,17	-0,19	-0,19	495	-0,51	-4,08	0,29	0,29	0,60	-0,18
	91	-0,03	0,38	0,37	-0,13	-0,65	-0,13	92	-0,94	-4,17	0,29	-0,30	-1,51	-0,11
4	498	0,33	4,02	0,35	0,00	-0,36	-0,19	494	-0,43	0,18	0,31	-0,14	-0,19	-0,20
	95	0,90	4,14	0,41	-0,04	-0,19	-0,05	91	0,13	0,29	0,37	-0,13	-0,65	-0,06
5	500	-0,94	-2,26	-1,40	-0,23	-0,10	-0,30	501	0,99	7,39	-1,25	0,34	0,56	-0,29
	97	-0,24	-2,12	-1,05	-0,14	-0,68	-0,12	98	1,69	7,53	-0,90	-0,33	-1,64	-0,11
6	504	-0,86	-10,61	-1,11	-0,01	-0,40	-0,21	500	0,93	-1,64	-1,02	-0,18	-0,09	-0,24
	101	-2,38	-10,91	-1,14	-0,01	-0,06	-0,07	97	-0,58	-1,94	-1,05	-0,14	-0,68	-0,10
7	506	-1,01	-4,22	-2,43	-0,02	-0,44	0,10	507	0,75	4,58	-2,30	0,17	0,74	0,14
	103	-0,73	-4,16	-1,48	-0,11	-0,57	-0,16	104	1,03	4,64	-1,36	-0,24	-1,20	-0,12
8	510	-1,07	-13,25	-1,69	0,04	-0,24	-0,13	506	0,86	-3,61	-1,63	-0,05	-0,45	-0,09
	107	-3,01	-13,64	-1,54	-0,11	-0,53	-0,01	103	-1,08	-4,00	-1,48	-0,11	-0,57	0,03
9	492	-0,01	-1,25	1,14	-0,29	-0,69	0,04	512	-0,18	-2,08	1,22	0,21	0,62	0,02
	89	-0,26	-1,29	0,54	0,43	2,13	-0,16	109	-0,43	-2,13	0,62	0,26	1,29	-0,19
10	512	0,03	-1,96	0,83	0,24	0,62	-0,16	495	-0,39	-4,06	0,77	-0,26	0,12	-0,21
	109	-0,54	-2,08	0,62	0,26	1,29	0,06	92	-0,96	-4,17	0,55	0,25	1,27	0,00
11	501	0,63	7,33	0,56	0,59	0,18	-0,37	514	0,06	4,48	0,60	-0,50	-1,39	-0,26
	98	1,70	7,54	0,57	-0,66	-3,30	0,10	111	1,13	4,70	0,62	-0,57	-2,84	0,21
12	514	0,26	4,60	1,45	-0,48	-1,38	0,13	507	0,25	4,51	1,35	0,62	1,00	0,20
	111	1,02	4,75	0,62	-0,57	-2,84	-0,34	104	1,00	4,66	0,52	-0,83	-4,17	-0,26
13	516	0,18	0,34	0,35	-0,02	-0,28	-0,30	517	0,11	0,02	1,09	-0,12	0,04	-0,32
	87	0,12	0,33	0,15	0,04	0,19	0,06	88	0,05	0,01	0,89	-0,17	-0,83	0,03
14	517	0,06	0,02	1,38	-0,11	0,04	0,03	520	0,01	-0,25	1,24	0,10	0,60	-0,02
	88	0,02	0,01	1,28	-0,17	-0,83	-0,35	90	-0,03	-0,26	1,14	-0,11	-0,54	-0,40
15	522	-0,06	0,10	0,55	0,01	0,20	-0,15	523	-0,07	0,05	-0,04	0,05	-0,47	-0,11
	93	0,05	0,13	0,52	-0,01	-0,06	-0,11	94	0,04	0,07	-0,07	0,12	0,58	-0,07
16	526	0,05	0,21	0,20	-0,01	0,05	-0,13	522	0,03	0,12	0,46	0,04	0,21	-0,14
	96	0,07	0,21	0,08	0,03	0,16	-0,09	93	0,06	0,13	0,34	-0,01	-0,06	-0,10
17	528	0,04	-0,26	-1,69	0,08	0,30	-0,26	529	0,13	0,21	-0,67	0,03	-1,08	-0,16
	99	-0,11	-0,29	-1,58	0,08	0,42	0,03	100	-0,01	0,18	-0,56	0,24	1,22	0,13
18	532	-0,19	-0,82	-0,54	0,00	0,26	-0,03	528	-0,09	-0,28	-1,35	0,13	0,31	-0,03
	102	-0,25	-0,83	-0,23	0,03	0,15	-0,19	99	-0,14	-0,29	-1,05	0,08	0,42	-0,19
19	534	-0,09	-0,18	-2,53	-0,17	-0,05	-0,15	535	0,05	0,51	-1,95	0,12	1,21	0,04
	105	-0,09	-0,18	-2,34	-0,27	-1,33	-0,50	106	0,05	0,51	-1,76	-0,24	-1,18	-0,60
20	538	-0,32	-0,95	-0,70	-0,02	-0,49	-0,40	534	-0,17	-0,18	-1,99	-0,21	-0,06	-0,44
	108	-0,29	-0,94	-0,30	0,04	0,21	0,16	105	-0,13	-0,18	-1,60	-0,27	-1,33	0,12
21	520	-0,06	-0,25	1,12	-0,25	-0,81	0,11	540	-0,03	-0,09	0,98	0,27	-0,28	0,19
	90	-0,05	-0,25	1,15	0,18	0,91	-0,56	110	-0,02	-0,09	1,01	0,36	1,81	-0,49
22	540	-0,10	-0,11	0,67	0,29	-0,27	-0,46	523	-0,07	0,07	0,21	-0,22	-0,11	-0,41
	110	-0,01	-0,09	0,70	0,36	1,81	0,27	94	0,02	0,08	0,25	0,01	0,07	0,32
23	529	0,14	0,18	-0,31	0,52	0,62	-0,75	542	0,18	0,36	0,48	-0,64	0,59	-0,87
	100	0,02	0,16	-0,28	-0,14	-0,68	0,87	112	0,06	0,34	0,52	-0,82	-4,12	0,75
24	542	0,11	0,35	1,17	-0,62	0,59	0,60	535	0,14	0,49	1,65	0,55	1,34	0,45
	112	0,06	0,34	1,19	-0,82	-4,12	-0,96	106	0,09	0,48	1,67	-0,31	-1,53	-1,11
25	544	-0,14	-5,18	-0,28	-0,01	0,04	-0,06	545	0,49	-2,03	0,46	-0,06	0,18	-0,10
	155	-1,06	-5,36	-0,36	0,05	0,23	0,04	156	-0,43	-2,21	0,39	-0,02	-0,12	0,01
26	545	-0,33	-2,20	0,37	-0,05	0,18	0,04	548	0,30	0,95	0,36	-0,02	0,42	-0,03
	156	-0,43	-2,22	0,58	-0,02	-0,12	-0,14	157	0,20	0,93	0,57	0,00	0,02	-0,21
27	550	-0,38	-0,10	0,34	0,08	0,24	0,03	551	0,26	3,09	-0,08	-0,17	-0,66	0,03
	158	0,03	-0,02	0,28	0,05	0,25	0,02	159	0,66	3,17	-0,13	0,23	1,17	0,01
28	554	-0,16	-2,57	-0,01	0,00	0,23	0,06	550	0,37	0,06	0,29	0,08	0,24	0,06
	160	-0,50	-2,64	-0,11	0,02	0,08	-0,03	158	0,02	-0,01	0,19	0,05	0,25	-0,03
29	556	0,78	1,39	-0,84	0,17	0,28	0,01	557	-0,57	-5,36	-0,14	-0,26	-1,33	0,05
	161	0,20	1,27	-0,86	0,11	0,53	0,12	162	-1,15	-5,47	-0,16	0,38	1,88	0,16

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
30	560	0,31	6,91	0,13	0,01	0,37	0,14	556	-0,86	1,05	-0,80	0,17	0,28	0,16
	163	1,37	7,13	0,35	0,00	-0,01	-0,08	161	0,20	1,26	-0,57	0,11	0,53	-0,06
31	562	0,73	3,49	-0,89	-0,14	0,14	0,05	563	-0,61	-3,21	-0,59	0,07	1,08	-0,06
	164	0,66	3,47	-1,16	-0,08	-0,39	-0,24	165	-0,68	-3,23	-0,86	-0,14	-0,69	-0,35
32	566	0,30	9,51	0,40	-0,02	-0,09	-0,15	562	-0,98	3,14	-0,98	-0,15	0,13	-0,20
	166	1,93	9,84	0,60	0,06	0,32	0,09	164	0,65	3,47	-0,77	-0,08	-0,39	0,04
33	548	-0,11	0,87	0,37	-0,08	-0,56	0,00	568	0,07	1,78	0,16	0,03	-0,59	0,06
	157	0,19	0,93	0,65	-0,10	-0,48	-0,25	167	0,37	1,84	0,44	0,01	0,07	-0,19
34	568	-0,18	1,72	0,14	0,02	-0,59	-0,15	551	0,09	3,07	-0,26	0,03	-0,31	-0,07
	167	0,39	1,83	0,25	0,01	0,07	0,03	159	0,66	3,18	-0,14	-0,12	-0,60	0,11
35	557	-0,06	-5,27	-0,65	0,02	0,86	-0,15	570	0,25	-3,70	0,11	-0,08	1,28	-0,31
	162	-1,13	-5,49	-0,63	0,23	1,13	0,37	168	-0,82	-3,91	0,14	-0,07	-0,37	0,21
36	570	0,00	-3,76	0,19	-0,09	1,28	0,22	563	0,14	-3,08	0,76	0,13	1,11	0,07
	168	-0,80	-3,92	0,56	-0,07	-0,37	-0,37	165	-0,67	-3,24	1,13	0,20	1,02	-0,51
37	572	-0,35	-6,24	-0,66	0,02	0,35	0,31	573	0,44	-2,32	-0,47	0,03	0,12	0,30
	211	-1,35	-6,44	-0,63	-0,06	-0,28	-0,06	212	-0,57	-2,53	-0,44	0,13	0,66	-0,07
38	573	-0,43	-2,54	-0,89	0,02	0,11	0,04	576	0,33	1,23	-0,67	-0,09	-0,07	0,01
	212	-0,50	-2,56	-0,61	0,13	0,66	0,20	213	0,26	1,22	-0,39	0,10	0,49	0,17
39	578	-0,38	-0,09	-0,29	0,09	0,03	0,22	579	0,35	3,54	-0,23	-0,20	-0,20	0,19
	214	0,03	-0,01	-0,31	0,07	0,37	0,14	215	0,75	3,62	-0,24	0,14	0,71	0,11
40	582	-0,27	-3,04	-0,25	0,03	0,28	0,29	578	0,36	0,09	-0,20	0,06	0,03	0,30
	216	-0,66	-3,12	-0,26	-0,09	-0,43	0,01	214	-0,03	0,02	-0,22	0,07	0,37	0,02
41	584	0,89	1,76	0,75	0,14	0,00	0,31	585	-0,77	-6,51	0,60	-0,29	-0,43	0,28
	217	0,28	1,64	0,63	0,06	0,28	0,15	218	-1,38	-6,63	0,48	0,20	0,98	0,12
42	588	0,61	8,80	0,72	0,04	0,27	0,31	584	-0,89	1,33	0,40	0,10	-0,01	0,33
	219	1,88	9,06	0,75	-0,11	-0,53	0,04	217	0,39	1,59	0,43	0,06	0,28	0,07
43	590	0,94	4,21	1,35	-0,03	0,14	-0,05	591	-0,75	-4,21	1,04	0,00	0,17	-0,09
	220	0,81	4,19	0,93	0,16	0,80	0,20	221	-0,88	-4,23	0,62	0,04	0,21	0,17
44	594	0,68	12,00	1,14	0,01	0,37	0,30	590	-0,97	3,75	0,67	0,00	0,15	0,27
	222	2,57	12,38	1,13	-0,04	-0,19	-0,10	220	0,92	4,13	0,66	0,16	0,80	-0,13
45	576	-0,04	1,16	-0,55	0,23	0,36	-0,07	596	0,14	2,05	-0,59	-0,23	-0,50	-0,06
	213	0,26	1,22	-0,26	-0,32	-1,61	0,27	223	0,43	2,11	-0,31	-0,30	-1,49	0,28
46	596	-0,11	1,99	-0,29	-0,25	-0,51	0,29	579	0,20	3,51	-0,34	0,30	0,10	0,34
	223	0,45	2,10	-0,25	-0,30	-1,49	-0,15	215	0,76	3,62	-0,29	-0,22	-1,11	-0,11
47	585	-0,26	-6,41	-0,33	-0,55	-0,13	0,55	598	0,12	-4,55	-0,15	0,49	1,16	0,46
	218	-1,38	-6,64	-0,41	0,51	2,54	-0,27	224	-1,01	-4,78	-0,23	0,61	3,05	-0,36
48	598	-0,13	-4,62	-0,74	0,47	1,15	-0,23	591	-0,02	-4,06	-0,55	-0,48	-0,42	-0,28
	224	-0,99	-4,79	-0,33	0,61	3,05	0,49	221	-0,88	-4,24	-0,14	0,61	3,06	0,43
49	600	-0,07	-2,77	-0,24	0,06	0,54	0,55	601	0,22	-1,29	-0,01	0,06	-0,22	0,57
	267	-0,55	-2,86	-0,20	-0,19	-0,93	-0,19	268	-0,26	-1,39	0,03	0,25	1,25	-0,18
50	601	-0,21	-1,33	-0,30	0,04	-0,22	0,03	604	0,14	0,40	-0,08	0,00	0,28	0,04
	268	-0,32	-1,35	-0,35	0,25	1,25	0,39	269	0,03	0,38	-0,13	-0,01	-0,05	0,40
51	606	-0,13	0,12	0,16	0,04	-0,14	0,25	607	0,15	1,52	0,40	-0,16	-0,05	0,22
	270	-0,02	0,14	0,04	0,04	0,19	0,22	271	0,26	1,54	0,28	0,02	0,12	0,19
52	610	-0,02	-0,86	-0,02	0,05	0,18	0,42	606	0,17	0,13	0,20	0,02	-0,15	0,44
	272	-0,15	-0,88	0,04	-0,19	-0,97	-0,02	270	0,05	0,10	0,26	0,04	0,19	0,00
53	604	-0,15	0,33	-0,32	0,18	0,28	-0,11	612	0,00	1,08	-0,43	-0,22	-0,09	-0,14
	269	0,05	0,36	-0,37	-0,13	-0,65	0,57	279	0,20	1,12	-0,47	-0,34	-1,72	0,54
54	612	-0,11	1,06	-0,36	-0,24	-0,09	0,53	607	-0,03	1,47	-0,38	0,24	-0,02	0,54
	279	0,19	1,12	-0,34	-0,34	-1,72	-0,22	271	0,27	1,53	-0,36	-0,04	-0,19	-0,21
55	614	0,42	0,89	0,18	0,07	-0,13	0,38	615	-0,40	-3,22	-0,35	-0,25	-0,18	0,33
	273	0,26	0,85	0,33	-0,07	-0,36	0,12	274	-0,57	-3,26	-0,20	0,04	0,19	0,08
56	618	0,19	4,13	0,33	0,05	0,00	0,35	614	-0,48	0,78	-0,12	0,00	-0,14	0,37
	275	0,83	4,26	0,22	-0,20	-1,02	0,07	273	0,16	0,91	-0,23	-0,07	-0,36	0,09
57	620	0,50	2,33	0,66	0,02	-0,25	-0,11	621	-0,39	-2,11	0,12	0,09	0,42	-0,09
	276	0,56	2,35	0,73	0,38	1,89	0,50	277	-0,33	-2,10	0,20	-0,03	-0,14	0,53
58	624	0,24	6,04	0,55	0,06	0,75	0,63	620	-0,53	2,20	0,09	0,09	-0,24	0,64
	278	1,23	6,24	0,45	-0,18	-0,88	-0,30	276	0,47	2,40	-0,01	0,38	1,89	-0,29
59	615	0,08	-3,10	-0,33	-0,57	-0,23	0,96	626	0,15	-2,73	-0,26	0,59	0,33	0,96
	274	-0,60	-3,23	-0,33	0,22	1,10	-0,70	280	-0,52	-2,87	-0,25	0,81	4,07	-0,70
60	626	0,03	-2,75	-0,53	0,56	0,33	-0,56	621	0,19	-1,96	-0,37	-0,52	-0,58	-0,53
	280	-0,53	-2,86	-0,56	0,81	4,07	1,03	277	-0,37	-2,07	-0,40	0,32	1,60	1,06
61	628	-0,21	-2,27	-0,37	0,11	0,62	0,71	629	0,13	-0,60	-0,16	0,10	-0,37	0,77
	323	-0,58	-2,34	-0,42	-0,34	-1,72	-0,29	324	-0,24	-0,67	-0,21	0,24	1,19	-0,24
62	629	-0,18	-0,73	-0,65	0,06	-0,38	0,07	632	0,15	0,92	-0,08	0,18	0,22	0,16
	324	-0,13	-0,72	-0,75	0,24	1,19	0,48	325	0,20	0,93	-0,18	-0,06	-0,29	0,58
63	634	-0,10	-0,21	-0,34	-0,01	-0,39	0,35	635	0,13	0,94	0,13	-0,23	0,21	0,27
	326	-0,04	-0,20	-0,41	0,02	0,12	0,22	327	0,19	0,95	0,06	-0,06	-0,29	0,15
64	638	-0,14	-1,33	-0,23	0,09	0,14	0,56	634	0,10	-0,13	-0,03	-0,04	-0,39	0,59
	328	-0,35	-1,37	-0,26	-0,33	-1,63	-0,09	326	-0,11	-0,17	-0,06	0,02	0,12	-0,06
65	632	0,05	0,89	-0,21	0,59	1,34	-0,30	640	0,03	0,75	-0,22	-0,61	0,15	-0,41
	325	0,22	0,92	-0,25	-0,34	-1,70	1,15	329	0,19	0,79	-0,26	-0,72	-3,61	1,04
66	640	0,01	0,77	-0,03	-0,61	0,15	0,97	635	0,04	0,92	0,00	0,60	0,91	0,89
	329	0,16	0,80	-0,14	-0,72	-3,61	-0,55	327	0,19	0,95	-0,11	-0,22	-1,12	-0,63
67	642	0,25	0,75	0,86	-0,03	-0,42	0,50	643	-0,29	-1,95	-0,25	-0,53	0,20	0,31
	330	0,15	0,73	1,11	-0,08	-0,42	0,11	331	-0,39	-1,97	0,00	-0,07	-0,33	-0,07
68	646	0,32	3,27	0,51	0,07	-0,11	0,49	642	-0,22	0,56	0,07	-0,12	-0,44	0,51
	332	0,85	3,37	0,64	-0,32	-1,62	0,01	330	0,31	0,66	0,19	-0,08	-0,42	0,03
69	648	0,33	1,26	1,20	0,09	-0,37	-0,11	649	-0,31	-1,94	-0,03	0,45	0,22	0,09
	333	0,25	1,25	1,45	0,38	1,91	0,64	334	-0,39	-1,95	0,22	-0,05	-0,26	0,84
70	652	0,38	4,21	0,67	0,13	0,93	0,82	648	-0,25	1,03	0,23	0,20	-0,35	0,88
	335	1,07	4,35	0,77	-0,35	-1,77	-0,43	333	0,43	1,17	0,33	0,38	1,91	-0,36
71	643	-0,07	-1,90	0,14	-1,35	-2,16	1,69	654	-0,02	-1,69	0,09	1,38	-0,42	1,87
	331	-0,40	-1,97	0,00	0,52	2,59	-1,79	336	-0,36	-1,76	-0,05	1,66	8,32	-1,61

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
72	654	-0,04	-1,68	-0,32	1,37	-0,43	-1,32	649	-0,08	-1,87	-0,34	-1,32	-2,62	-1,10
	336	-0,39	-1,75	-0,36	1,66	8,32	2,10	334	-0,43	-1,94	-0,37	0,64	3,21	2,32
73	656	-0,35	-0,65	-1,44	0,06	0,11	0,51	657	-0,19	0,18	0,18	-0,03	-0,18	0,52
	402	-0,72	-0,72	-0,40	-0,24	-1,19	0,04	403	-0,56	0,11	1,21	-0,01	-0,03	0,06
74	657	-0,10	-0,08	-0,53	-0,07	-0,19	0,32	660	-0,05	0,14	0,30	0,14	0,12	0,35
	403	-0,08	-0,07	-0,37	-0,01	-0,03	0,24	404	-0,03	0,15	0,46	-0,03	-0,13	0,27
75	662	-0,05	0,00	-0,33	-0,02	-0,41	0,31	663	-0,03	0,06	0,30	-0,04	0,17	0,31
	405	-0,06	-0,01	-0,21	0,03	0,15	0,22	406	-0,04	0,06	0,42	-0,05	-0,26	0,22
76	666	-0,21	-0,27	-0,99	0,11	0,24	0,66	662	-0,13	0,16	0,16	-0,02	-0,41	0,70
	407	-0,45	-0,32	-0,22	-0,43	-2,15	-0,22	405	-0,37	0,11	0,94	0,03	0,15	-0,18
77	660	0,00	0,11	-0,06	0,56	1,90	0,04	668	0,00	0,13	-0,01	-0,32	-0,33	0,01
	404	0,01	0,11	-0,14	-0,39	-1,94	0,64	408	0,02	0,13	-0,09	-0,20	-1,02	0,62
78	668	0,00	0,12	0,01	-0,30	-0,32	0,59	663	-0,02	0,03	0,01	0,41	1,40	0,55
	408	0,02	0,13	-0,04	-0,20	-1,02	-0,05	406	0,00	0,03	-0,04	-0,28	-1,39	-0,08
79	670	0,14	0,08	0,87	-0,03	-0,56	0,31	671	0,06	-0,32	-0,70	-0,25	0,08	0,24
	409	0,14	0,08	0,60	0,05	0,27	0,20	410	0,06	-0,32	-0,98	-0,04	-0,22	0,14
80	674	0,58	1,04	2,55	0,14	0,26	0,73	670	0,30	-0,37	-0,42	-0,04	-0,56	0,78
	411	1,25	1,17	0,65	-0,52	-2,61	-0,36	409	0,97	-0,23	-2,32	0,05	0,27	-0,31
81	676	0,19	0,15	1,06	-0,06	0,00	0,33	677	0,08	-0,40	-0,70	0,33	0,11	0,42
	412	0,16	0,15	0,75	-0,04	-0,19	0,25	413	0,05	-0,41	-1,01	-0,01	-0,05	0,34
82	680	0,71	1,41	2,96	0,03	0,07	0,42	676	0,35	-0,38	-0,43	-0,01	0,01	0,42
	414	1,51	1,57	0,83	-0,13	-0,65	0,20	412	1,15	-0,23	-2,55	-0,04	-0,19	0,21
83	671	0,05	-0,25	0,05	-1,08	-3,44	0,99	682	0,00	-0,46	0,01	0,85	0,43	1,11
	410	-0,03	-0,26	0,07	0,69	3,47	-0,78	415	-0,07	-0,48	0,03	0,68	3,39	-0,66
84	682	-0,01	-0,45	-0,07	0,87	0,44	-0,51	677	0,02	-0,32	-0,10	-1,23	-3,92	-0,40
	415	-0,09	-0,47	-0,16	0,68	3,39	1,23	413	-0,06	-0,33	-0,19	0,80	4,00	1,35
85	490	0,49	4,22	0,27	-0,02	0,14	-0,11	491	0,01	1,82	1,17	0,13	-0,16	-0,10
	488	-0,03	4,12	0,00	0,01	-0,33	-0,08	489	-0,51	1,71	0,90	-0,03	-0,06	-0,07
86	87	0,36	2,18	0,07	-0,01	-0,04	0,07	88	0,12	0,97	0,99	0,18	0,92	0,04
	490	-0,11	2,08	0,18	0,01	0,27	-0,26	491	-0,35	0,88	1,09	0,16	-0,02	-0,29
87	491	0,32	1,94	1,45	0,12	-0,16	-0,07	493	-0,26	-0,94	1,29	0,20	0,80	-0,03
	489	0,39	1,95	1,37	-0,02	-0,06	-0,04	492	-0,19	-0,93	1,22	-0,14	-1,10	0,01
88	88	0,18	0,95	1,38	0,18	0,92	-0,38	90	-0,13	-0,58	1,22	0,16	0,79	-0,45
	491	0,11	0,94	1,37	0,15	-0,03	0,08	493	-0,19	-0,59	1,21	-0,14	-0,92	0,01
89	496	0,21	0,30	0,65	0,02	-0,04	-0,09	497	-0,35	-2,51	0,03	-0,25	-0,51	-0,15
	494	0,44	0,34	0,70	-0,17	-0,17	0,02	495	-0,12	-2,47	0,08	0,19	0,09	-0,04
90	93	0,04	0,18	0,65	0,03	0,16	-0,10	94	-0,23	-1,15	-0,03	-0,13	-0,65	-0,05
	496	0,24	0,22	0,70	-0,01	-0,19	-0,07	497	-0,03	-1,11	0,02	-0,05	0,52	-0,03
91	499	0,44	2,74	0,07	-0,01	-0,08	-0,04	496	-0,07	0,17	0,56	-0,01	-0,04	-0,03
	498	0,06	2,66	0,15	0,02	-0,26	-0,13	494	-0,45	0,10	0,65	-0,14	-0,16	-0,12
92	96	0,18	1,28	0,05	0,02	0,08	-0,08	93	-0,04	0,22	0,47	0,03	0,16	-0,08
	499	-0,01	1,25	0,20	-0,01	-0,08	-0,06	496	-0,22	0,18	0,62	-0,04	-0,20	-0,06
93	502	-0,55	-1,71	-1,89	-0,04	0,03	-0,10	503	0,73	4,69	-0,81	-0,53	-1,28	-0,22
	500	-0,96	-1,79	-1,93	-0,26	-0,23	0,05	501	0,32	4,61	-0,85	0,38	0,79	-0,07
94	99	-0,19	-0,94	-1,85	-0,06	-0,31	0,07	100	0,46	2,31	-0,68	-0,30	-1,52	0,19
	502	-0,47	-0,99	-1,93	-0,10	-0,29	-0,16	503	0,18	2,26	-0,75	0,00	1,39	-0,05
95	505	-1,01	-7,12	-0,27	-0,01	-0,22	0,00	502	0,13	-1,43	-1,59	-0,09	0,02	0,01
	504	-0,10	-6,94	-0,23	0,02	-0,22	-0,16	500	1,04	-1,25	-1,55	-0,21	-0,22	-0,15
96	102	-0,54	-3,60	-0,12	0,03	0,16	-0,17	99	-0,02	-1,01	-1,32	-0,06	-0,31	-0,16
	505	0,07	-3,48	-0,43	-0,02	-0,30	0,06	502	0,59	-0,89	-1,63	-0,15	-0,30	0,08
97	508	-0,65	-3,35	-2,69	0,19	-0,23	-0,06	509	0,64	3,12	-2,07	0,48	1,57	0,05
	506	-0,91	-3,40	-2,60	0,07	0,00	-0,07	507	0,39	3,07	-1,99	-0,34	-1,80	0,04
98	105	-0,32	-1,70	-2,58	0,28	1,41	-0,55	106	0,36	1,74	-1,92	0,33	1,66	-0,70
	508	-0,35	-1,71	-2,60	0,24	0,07	0,18	509	0,34	1,73	-1,94	-0,20	-1,79	0,04
99	511	-1,06	-8,60	-0,47	-0,02	0,28	-0,16	508	0,04	-3,07	-2,20	0,22	-0,22	-0,14
	510	-0,01	-8,39	-0,08	0,01	-0,37	-0,05	506	1,10	-2,86	-1,81	0,04	-0,01	-0,03
100	108	-0,72	-4,50	-0,13	-0,02	-0,12	0,17	105	-0,17	-1,76	-1,84	0,28	1,41	0,11
	511	0,17	-4,32	-0,40	0,02	0,50	-0,38	508	0,72	-1,58	-2,11	0,27	0,07	-0,44
101	493	0,03	-0,88	1,25	-0,09	-0,71	0,00	513	-0,14	-1,72	1,20	-0,26	0,51	-0,08
	492	0,04	-0,88	1,11	0,16	1,57	0,03	512	-0,12	-1,71	1,07	0,14	0,27	-0,06
102	90	-0,13	-0,58	1,30	-0,16	-0,79	-0,61	110	-0,19	-0,88	1,12	-0,32	-1,59	-0,50
	493	0,10	-0,53	1,20	0,30	1,25	0,14	513	0,04	-0,83	1,02	-0,27	0,49	0,25
103	513	-0,06	-1,70	0,91	-0,29	0,51	-0,16	497	-0,22	-2,51	0,30	0,22	0,29	-0,18
	512	0,19	-1,65	0,68	0,17	0,28	-0,16	495	0,03	-2,45	0,08	-0,18	0,52	-0,17
104	110	-0,15	-0,90	0,81	-0,32	-1,59	0,27	94	-0,20	-1,16	0,22	0,01	0,03	0,35
	513	0,16	-0,84	0,72	-0,29	0,48	-0,42	497	0,11	-1,10	0,13	0,23	0,35	-0,34
105	503	0,34	4,64	-0,25	-0,30	-0,07	-0,29	515	0,18	3,86	0,74	0,63	-1,14	-0,21
	501	-0,08	4,56	-0,54	0,19	-1,78	-0,30	514	-0,23	3,78	0,45	-0,35	-0,63	-0,21
106	100	0,42	2,33	-0,44	0,08	0,38	0,94	112	0,37	2,08	0,63	0,71	3,56	0,75
	503	-0,24	2,20	-0,51	-0,55	-1,32	-0,64	515	-0,29	1,95	0,55	0,63	-1,11	-0,83
107	515	0,26	3,88	1,38	0,60	-1,14	-0,03	509	0,09	3,01	1,80	0,02	0,93	0,12
	514	0,08	3,84	1,30	-0,33	-0,63	0,00	507	-0,09	2,98	1,73	-0,15	-2,85	0,15
108	112	0,42	2,06	1,30	0,71	3,56	-0,98	106	0,35	1,74	1,96	0,24	1,21	-1,20
	515	-0,16	1,94	1,19	0,61	-1,11	0,66	509	-0,23	1,63	1,84	-0,62	-2,24	0,44
109	518	0,16	-1,70	0,11	-0,01	0,23	-0,14	519	0,34	-0,79	1,01	0,05	0,04	-0,12
	516	-0,34	-1,80	0,17	0,02	-0,12	-0,16	517	-0,16	-0,89	1,07	-0,11	0,09	-0,14
110	155	-0,88	-4,11	0,50	0,01	0,07	0,00	156	-0,38	-1,60	0,90	0,13	0,64	0,01
	518	-0,33	-4,00	0,58	0,00	0,29	-0,24	519	0,18	-1,49	0,98	0,08	0,18	-0,23
111	519	-0,13	-0,91	1,38	0,04	0,04	-0,10	521	0,09	0,20	1,29	0,13	0,81	-0,05
	517	-0,14	-0,91	1,37	-0,10	0,09	-0,12	520	0,08	0,20	1,27	-0,15	-0,63	-0,06
112	156	-0,32	-1,62	1,09	0,13	0,64	-0,22	157	0,13	0,65	1,00	0,17	0,83	-0,23
	519	-0,28	-1,62	1,35	0,07	0,18	-0,02	521	0,17	0,66	1,26	-0,12	-0,47	-0,02
113	524	-0,19	0,05	0,53	0,10	0,14	-0,08	525	0,03	1,17	0,04	-0,20	-0,38	-0,14
	522	-0,07	0,08	0,52	-0,03	0,01	-0,12	523	0,15	1,20	0,03	0,26	0,61	-0,18

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
114	158	0,02	0,02	0,40	0,06	0,30	-0,13	159	0,51	2,45	0,11	0,06	0,32	-0,11
	524	-0,21	-0,02	0,40	0,07	0,01	-0,19	525	0,27	2,41	0,10	-0,10	0,09	-0,17
115	527	0,03	-0,87	0,12	-0,01	0,08	-0,16	524	0,23	0,17	0,48	0,07	0,13	-0,14
	526	-0,23	-0,93	0,07	0,01	0,11	-0,12	522	-0,02	0,11	0,43	0,00	0,01	-0,11
116	160	-0,42	-1,99	0,18	-0,01	-0,07	-0,09	158	-0,02	0,04	0,31	0,06	0,30	-0,10
	527	-0,19	-1,95	0,22	0,01	0,18	-0,18	524	0,21	0,09	0,35	0,05	0,00	-0,19
117	530	0,36	0,36	-1,66	0,12	0,19	-0,07	531	-0,08	-1,84	-0,81	-0,40	-1,09	-0,20
	528	0,17	0,32	-1,65	0,01	-0,03	-0,12	529	-0,27	-1,88	-0,80	0,51	1,34	-0,25
118	161	0,15	0,84	-1,31	0,01	0,04	-0,05	162	-0,85	-4,13	-0,76	0,00	-0,01	-0,02
	530	0,48	0,91	-1,44	0,07	-0,08	-0,30	531	-0,52	-4,07	-0,89	-0,09	0,45	-0,27
119	533	-0,16	2,11	-0,26	-0,01	-0,01	-0,16	530	-0,55	0,12	-1,36	0,07	0,18	-0,15
	532	0,55	2,25	-0,21	0,00	0,26	-0,10	528	0,15	0,26	-1,31	0,06	-0,02	-0,09
120	163	1,14	5,30	-0,56	-0,03	-0,14	-0,16	161	0,24	0,80	-1,02	0,01	0,04	-0,17
	533	0,49	5,17	-0,68	0,02	0,10	-0,14	530	-0,42	0,66	-1,14	0,02	-0,09	-0,15
121	536	0,30	1,31	-2,51	0,02	-0,01	-0,10	537	-0,14	-0,87	-2,07	0,34	1,52	0,02
	534	0,24	1,30	-2,49	-0,14	0,13	-0,11	535	-0,20	-0,88	-2,04	-0,39	-1,36	0,01
122	164	0,49	2,49	-2,00	0,18	0,90	-0,30	165	-0,47	-2,33	-1,65	0,23	1,16	-0,32
	536	0,55	2,50	-2,39	0,07	0,27	0,09	537	-0,41	-2,32	-2,05	-0,13	-0,83	0,08
123	539	-0,29	2,93	-0,25	-0,02	0,32	-0,14	536	-0,66	1,07	-1,89	0,05	0,00	-0,11
	538	0,65	3,12	-0,31	0,02	-0,26	-0,18	534	0,28	1,26	-1,95	-0,17	0,12	-0,15
124	166	1,60	7,41	-0,88	0,03	0,14	0,07	164	0,60	2,44	-1,61	0,18	0,90	0,08
	539	0,62	7,22	-1,04	-0,01	0,37	-0,28	536	-0,38	2,24	-1,77	0,10	0,28	-0,27
125	521	-0,09	0,17	1,15	-0,07	-1,04	-0,03	541	0,01	0,70	0,99	-0,17	-0,08	-0,12
	520	0,03	0,19	1,20	0,05	0,73	-0,02	540	0,13	0,72	1,04	0,28	-0,23	-0,10
126	157	0,13	0,65	0,88	-0,25	-1,26	-0,32	167	0,27	1,33	0,80	-0,27	-1,36	-0,31
	521	0,00	0,62	1,11	0,23	0,48	0,05	541	0,13	1,30	1,04	-0,19	-0,22	0,05
127	541	-0,16	0,66	0,64	-0,18	-0,09	-0,19	525	-0,06	1,16	0,17	0,14	-0,32	-0,23
	540	0,07	0,70	0,73	0,30	-0,23	-0,20	523	0,17	1,21	0,25	-0,20	-0,02	-0,23
128	167	0,29	1,32	0,62	-0,27	-1,36	0,12	159	0,52	2,45	0,40	-0,14	-0,68	0,10
	541	-0,02	1,25	0,69	-0,21	-0,23	-0,30	525	0,20	2,38	0,47	0,21	0,00	-0,32
129	531	0,15	-1,81	-0,41	-0,19	1,09	-0,35	543	0,25	-1,31	0,44	0,41	0,16	-0,24
	529	-0,28	-1,89	-0,31	0,31	-0,43	-0,37	542	-0,18	-1,40	0,54	-0,66	0,47	-0,26
130	162	-0,87	-4,13	0,10	0,35	1,77	0,39	168	-0,60	-2,76	0,50	0,61	3,07	0,40
	531	-0,32	-4,01	0,08	-0,47	-0,31	-0,55	543	-0,04	-2,65	0,48	0,47	0,43	-0,54
131	543	0,08	-1,35	1,20	0,39	0,15	-0,07	537	0,18	-0,82	1,73	0,02	1,82	0,09
	542	-0,25	-1,42	1,23	-0,64	0,47	-0,04	535	-0,14	-0,88	1,76	0,04	-1,19	0,12
132	168	-0,57	-2,77	0,92	0,61	3,07	-0,60	165	-0,48	-2,33	1,18	0,47	2,36	-0,61
	543	-0,20	-2,70	1,25	0,45	0,43	0,29	537	-0,11	-2,25	1,51	-0,50	-0,79	0,29
133	546	-0,24	-5,65	-0,09	0,00	0,16	0,02	547	0,39	-2,47	0,21	-0,08	0,14	0,01
	544	-0,38	-5,67	0,15	0,00	0,11	-0,03	545	0,26	-2,50	0,45	-0,06	0,18	-0,03
134	211	-1,33	-6,66	0,55	0,09	0,45	-0,11	212	-0,54	-2,68	0,25	-0,03	-0,17	-0,07
	546	-0,28	-6,45	0,45	-0,03	0,01	0,06	547	0,52	-2,47	0,14	-0,05	0,28	0,11
135	547	-0,45	-2,72	0,39	-0,07	0,14	0,00	549	0,32	1,12	0,40	-0,03	0,36	-0,01
	545	-0,43	-2,72	0,36	-0,05	0,18	-0,02	548	0,34	1,13	0,37	-0,11	-0,01	-0,02
136	212	-0,51	-2,69	0,08	-0,03	-0,17	0,10	213	0,28	1,29	0,17	0,06	0,30	0,17
	547	-0,44	-2,68	0,33	-0,05	0,28	-0,06	549	0,36	1,30	0,41	-0,07	0,15	0,02
137	552	-0,41	-0,11	0,19	0,06	0,16	0,05	553	0,27	3,32	0,06	-0,05	0,07	0,05
	550	-0,36	-0,10	0,14	0,06	0,10	-0,07	551	0,33	3,34	0,01	0,05	0,43	-0,08
138	214	0,02	-0,06	-0,02	0,04	0,20	-0,02	215	0,80	3,82	0,21	0,19	0,96	-0,01
	552	-0,44	-0,15	-0,04	0,07	0,23	-0,09	553	0,34	3,73	0,19	-0,14	-0,40	-0,08
139	555	-0,27	-3,00	0,08	-0,01	0,19	-0,05	552	0,35	0,12	0,21	0,05	0,16	-0,05
	554	-0,35	-3,02	-0,03	0,00	0,20	0,04	550	0,28	0,11	0,10	0,06	0,10	0,03
140	216	-0,67	-3,37	0,22	0,06	0,28	-0,07	214	0,00	-0,04	0,08	0,04	0,20	-0,06
	555	-0,25	-3,28	0,12	-0,01	0,19	-0,04	552	0,42	0,04	-0,03	0,07	0,22	-0,03
141	558	0,91	1,75	-0,63	0,13	0,17	0,09	559	-0,62	-5,91	-0,40	-0,07	-0,16	0,07
	556	0,81	1,73	-0,53	0,12	0,05	-0,10	557	-0,72	-5,93	-0,30	0,15	0,75	-0,12
142	217	0,28	1,71	-0,13	0,07	0,33	-0,07	218	-1,43	-6,86	-0,48	0,26	1,28	-0,09
	558	0,96	1,85	-0,23	0,13	0,19	-0,13	559	-0,76	-6,73	-0,59	-0,17	-0,67	-0,15
143	561	0,56	8,03	-0,09	-0,01	0,19	-0,08	558	-0,80	1,24	-0,52	0,12	0,17	-0,09
	560	0,79	8,08	-0,06	-0,01	0,26	0,08	556	-0,57	1,28	-0,48	0,13	0,05	0,07
144	219	1,85	9,34	-0,67	0,04	0,19	-0,06	217	0,32	1,68	-0,32	0,07	0,33	-0,07
	561	0,56	9,08	-0,47	0,01	0,27	-0,08	558	-0,97	1,43	-0,12	0,12	0,19	-0,09
145	564	0,95	4,37	-0,83	-0,15	0,12	-0,04	565	-0,66	-3,71	-0,74	0,00	0,59	-0,03
	562	0,89	4,35	-0,74	-0,12	0,23	0,01	563	-0,73	-3,72	-0,65	-0,21	-0,33	0,02
146	220	0,81	4,35	-0,22	-0,07	-0,34	0,16	221	-0,92	-4,33	-0,45	0,00	-0,01	0,27
	564	0,96	4,38	-0,59	-0,11	0,32	-0,03	565	-0,78	-4,30	-0,81	-0,03	0,42	0,08
147	567	0,53	10,67	0,07	0,01	0,15	0,05	564	-0,84	3,83	-0,52	-0,15	0,12	0,05
	566	0,82	10,73	-0,23	0,00	0,05	-0,07	562	-0,55	3,89	-0,83	-0,13	0,23	-0,07
148	222	2,52	12,63	-1,01	0,11	0,56	-0,13	220	0,85	4,32	-0,50	-0,07	-0,34	-0,07
	567	0,59	12,25	-0,80	-0,04	-0,08	0,12	564	-1,08	3,93	-0,28	-0,11	0,32	0,18
149	549	-0,10	1,04	0,29	-0,05	-0,59	0,01	569	0,15	2,25	0,22	0,00	-0,51	0,00
	548	-0,06	1,05	0,35	-0,06	-0,50	-0,03	568	0,18	2,26	0,28	0,05	-0,48	-0,03
150	213	0,27	1,30	-0,09	-0,15	-0,74	0,19	223	0,46	2,25	0,02	-0,06	-0,31	0,14
	549	-0,06	1,23	0,23	-0,05	-0,58	0,00	569	0,12	2,18	0,33	-0,02	-0,61	-0,06
151	569	-0,13	2,19	0,05	-0,01	-0,51	-0,02	553	0,09	3,30	-0,07	0,03	-0,52	-0,02
	568	-0,07	2,20	0,26	0,04	-0,48	-0,03	551	0,15	3,32	0,14	0,00	-0,45	-0,03
152	223	0,48	2,24	0,09	-0,06	-0,31	-0,01	215	0,79	3,83	0,31	-0,17	-0,85	-0,09
	569	-0,15	2,12	0,16	-0,03	-0,62	0,09	553	0,17	3,70	0,38	0,08	-0,27	0,01
153	559	-0,08	-5,83	-0,34	-0,02	1,24	-0,04	571	0,14	-4,77	-0,07	0,04	1,10	-0,03
	557	-0,21	-5,85	-0,04	0,04	0,93	-0,05	570	0,00	-4,80	0,23	-0,13	1,05	-0,03
154	218	-1,42	-6,88	0,48	0,37	1,83	-0,21	224	-1,04	-4,96	0,10	0,17	0,86	-0,06
	559	-0,22	-6,64	0,42	-0,13	0,73	-0,01	571	0,17	-4,72	0,04	0,08	1,33	0,14
155	571	-0,14	-4,84	0,34	0,03	1,10	0,02	565	0,11	-3,56	0,56	0,05	1,29	0,03
	570	-0,25	-4,86	0,31	-0,13	1,05	-0,02	563	0,00	-3,59	0,53	0,11	0,98	-0,01

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
156	224	-1,02	-4,96	0,01	0,17	0,86	0,18	221	-0,90	-4,35	-0,26	0,34	1,70	0,31
	571	-0,11	-4,78	0,45	0,08	1,32	-0,11	565	0,01	-4,17	0,19	0,00	1,06	0,02
157	574	-0,46	-4,71	-0,15	0,02	0,00	0,24	575	0,06	-2,15	-0,69	-0,18	0,13	0,19
	572	-0,06	-4,64	-0,05	-0,01	0,20	0,20	573	0,45	-2,07	-0,59	0,03	0,12	0,15
158	267	-0,49	-3,32	0,03	0,19	0,97	-0,23	268	-0,18	-1,78	-0,43	-0,21	-1,04	-0,18
	574	0,12	-3,19	-0,30	-0,06	-0,39	0,45	575	0,43	-1,66	-0,76	-0,15	0,29	0,51
159	575	-0,31	-2,29	-0,90	-0,16	0,13	0,16	577	0,32	0,84	-0,61	-0,19	-0,33	0,07
	573	-0,37	-2,31	-1,01	0,02	0,12	0,14	576	0,26	0,83	-0,72	0,05	0,61	0,06
160	268	-0,35	-1,71	-0,81	-0,21	-1,04	0,43	269	0,07	0,38	-0,55	-0,04	-0,20	0,54
	575	-0,21	-1,68	-0,97	-0,13	0,29	-0,06	577	0,21	0,41	-0,71	-0,01	0,54	0,05
161	580	-0,23	0,06	-0,48	-0,03	0,10	0,19	581	0,30	2,71	-0,07	0,20	0,54	0,23
	578	-0,34	0,04	-0,55	0,10	0,12	0,09	579	0,19	2,69	-0,14	-0,19	-0,13	0,14
162	270	0,02	0,19	-0,43	-0,02	-0,08	0,11	271	0,38	1,98	0,10	0,13	0,66	0,09
	580	-0,28	0,13	-0,59	0,01	0,34	0,15	581	0,08	1,92	-0,06	0,00	-0,45	0,13
163	583	-0,38	-2,22	-0,01	0,00	0,21	0,17	580	0,10	0,18	-0,32	-0,01	0,10	0,14
	582	-0,11	-2,17	-0,14	-0,01	0,10	0,23	578	0,37	0,24	-0,46	0,08	0,12	0,20
164	272	-0,11	-1,17	-0,09	0,16	0,79	-0,05	270	0,15	0,13	-0,22	-0,02	-0,08	-0,03
	583	0,00	-1,15	-0,30	-0,04	0,02	0,24	580	0,26	0,15	-0,43	0,03	0,34	0,27
165	586	0,64	1,50	1,04	0,05	0,09	0,21	587	-0,69	-5,18	0,33	0,40	0,92	0,33
	584	0,80	1,53	1,21	0,16	0,11	0,06	585	-0,54	-5,14	0,50	-0,29	-0,42	0,17
166	273	0,22	1,01	1,02	0,09	0,44	-0,06	274	-0,78	-3,99	0,06	0,24	1,20	-0,16
	586	0,67	1,10	1,29	0,10	0,36	0,24	587	-0,33	-3,90	0,33	0,01	-1,03	0,15
167	589	0,87	7,03	0,08	-0,01	0,31	0,13	586	-0,30	1,16	0,73	0,09	0,09	0,11
	588	0,31	6,91	0,22	0,00	0,06	0,26	584	-0,86	1,05	0,87	0,12	0,10	0,23
168	275	0,74	5,04	-0,02	0,14	0,69	0,04	273	-0,04	1,12	0,46	0,09	0,44	0,04
	589	0,03	4,89	0,50	-0,02	0,25	0,13	586	-0,75	0,98	0,98	0,14	0,36	0,13
169	592	0,72	3,85	1,47	-0,25	0,14	0,13	593	-0,71	-3,31	0,86	-0,38	-0,70	-0,02
	590	0,84	3,87	1,69	-0,03	0,13	0,17	591	-0,60	-3,28	1,08	0,14	0,89	0,02
170	276	0,58	2,91	1,41	-0,33	-1,64	0,62	277	-0,48	-2,39	0,70	-0,15	-0,73	0,81
	592	0,60	2,91	1,68	-0,22	0,29	-0,17	593	-0,46	-2,39	0,97	-0,01	1,11	0,02
171	595	0,95	9,52	0,23	0,03	-0,11	0,28	592	-0,26	3,49	1,10	-0,29	0,13	0,23
	594	0,27	9,38	0,13	-0,02	0,24	0,17	590	-0,94	3,36	1,00	0,00	0,14	0,12
172	278	1,12	7,18	-0,15	0,22	1,09	-0,34	276	0,29	3,03	0,67	-0,33	-1,64	-0,26
	595	-0,09	6,94	0,50	-0,08	-0,64	0,58	592	-0,92	2,78	1,32	-0,26	0,28	0,67
173	577	-0,06	0,78	-0,65	0,01	0,61	0,03	597	0,15	1,83	-0,54	0,28	-0,58	0,12
	576	-0,12	0,76	-0,65	-0,13	-1,46	0,03	596	0,09	1,81	-0,53	-0,18	-0,22	0,12
174	269	0,05	0,39	-0,66	0,20	1,00	0,70	279	0,24	1,35	-0,53	0,31	1,57	0,61
	577	-0,18	0,35	-0,61	-0,41	-1,52	-0,06	597	0,01	1,30	-0,47	0,30	-0,46	-0,16
175	597	-0,04	1,78	-0,39	0,28	-0,58	0,23	581	0,15	2,70	-0,09	-0,12	0,00	0,28
	596	-0,15	1,75	-0,24	-0,20	-0,23	0,19	579	0,03	2,67	0,06	0,13	-0,75	0,24
176	279	0,23	1,36	-0,39	0,31	1,57	-0,19	271	0,35	1,99	-0,02	0,04	0,21	-0,28
	597	-0,21	1,27	-0,32	0,31	-0,46	0,52	581	-0,09	1,90	0,05	-0,24	-0,62	0,43
177	587	-0,19	-5,10	0,12	0,19	-0,09	0,41	599	-0,02	-4,26	-0,34	-0,58	1,31	0,29
	585	0,00	-5,06	0,37	-0,13	1,96	0,35	598	0,17	-4,22	-0,09	0,38	0,61	0,23
178	274	-0,73	-4,01	0,37	-0,09	-0,47	-0,84	280	-0,61	-3,40	-0,31	-0,63	-3,13	-0,63
	587	0,19	-3,83	0,40	0,56	1,76	0,69	599	0,31	-3,22	-0,28	-0,61	1,14	0,90
179	599	-0,21	-4,31	-0,59	-0,57	1,31	0,06	593	0,01	-3,18	-0,87	0,05	-0,73	-0,10
	598	-0,07	-4,29	-0,68	0,36	0,61	0,08	591	0,15	-3,16	-0,96	0,14	2,70	-0,08
180	280	-0,63	-3,39	-0,61	-0,63	-3,13	1,05	277	-0,43	-2,42	-1,05	-0,26	-1,31	1,26
	599	0,09	-3,25	-0,52	-0,60	1,14	-0,54	593	0,29	-2,27	-0,96	0,73	2,70	-0,33
181	602	-0,21	-2,60	0,02	0,03	-0,08	0,36	603	0,09	-1,09	0,02	-0,25	-0,08	0,28
	600	-0,10	-2,58	-0,11	-0,03	0,10	0,33	601	0,20	-1,07	-0,11	0,13	0,14	0,25
182	323	-0,39	-2,41	0,24	0,27	1,33	-0,30	324	-0,09	-0,94	0,25	-0,30	-1,48	-0,25
	602	-0,01	-2,34	-0,32	-0,09	-0,66	0,64	603	0,28	-0,87	-0,31	-0,17	0,32	0,70
183	603	-0,29	-1,22	-0,22	-0,21	-0,07	0,23	605	0,07	0,60	-0,15	-0,16	0,04	0,09
	601	-0,09	-1,18	-0,41	0,11	0,13	0,23	604	0,27	0,64	-0,34	-0,06	-0,01	0,09
184	324	-0,11	-0,96	-0,29	-0,30	-1,48	0,50	325	0,26	0,87	0,13	-0,03	-0,14	0,63
	603	-0,20	-0,97	-0,55	-0,13	0,33	-0,01	605	0,17	0,85	-0,13	-0,15	0,09	0,12
185	608	-0,21	-0,06	0,15	-0,07	0,10	0,25	609	0,06	1,31	0,35	0,24	0,15	0,32
	606	-0,08	-0,03	0,08	0,07	-0,02	0,22	607	0,19	1,34	0,28	-0,15	0,01	0,29
186	326	0,01	-0,14	0,04	-0,06	-0,30	0,22	327	0,27	1,17	0,53	0,03	0,17	0,17
	608	-0,23	-0,19	-0,04	-0,03	0,31	0,23	609	0,03	1,12	0,45	0,19	-0,11	0,18
187	611	-0,12	-1,17	0,05	0,00	0,16	0,32	608	0,12	0,05	0,25	-0,04	0,11	0,27
	610	-0,13	-1,17	-0,09	0,00	-0,06	0,33	606	0,11	0,04	0,12	0,04	-0,03	0,27
188	328	-0,26	-1,46	0,20	0,25	1,24	-0,11	326	0,01	-0,13	0,39	-0,06	-0,30	-0,08
	611	-0,12	-1,43	-0,13	-0,07	-0,16	0,45	608	0,14	-0,11	0,06	0,00	0,32	0,48
189	605	-0,03	0,60	-0,33	-0,11	0,66	0,01	613	0,05	1,02	-0,41	0,49	-0,44	0,14
	604	-0,06	0,60	-0,40	-0,10	-1,14	0,07	612	0,02	1,02	-0,48	-0,22	-0,07	0,21
190	325	0,20	0,91	-0,45	0,13	0,67	1,07	329	0,19	0,88	-0,45	0,58	2,92	0,96
	605	0,04	0,88	-0,42	-0,48	-1,19	-0,23	613	0,03	0,85	-0,42	0,44	-0,67	-0,34
191	613	0,00	1,00	-0,43	0,50	-0,44	0,36	609	0,07	1,32	-0,35	-0,26	0,03	0,46
	612	-0,08	0,99	-0,40	-0,24	-0,07	0,27	607	-0,01	1,31	-0,32	0,16	-0,43	0,36
192	329	0,17	0,89	-0,33	0,58	2,92	-0,41	327	0,23	1,19	-0,17	-0,02	-0,09	-0,51
	613	-0,06	0,85	-0,44	0,45	-0,67	0,84	609	0,00	1,15	-0,29	-0,34	-0,35	0,74
193	616	0,54	0,99	0,20	-0,02	0,18	0,25	617	-0,21	-2,73	-0,27	0,60	0,42	0,46
	614	0,27	0,93	0,43	0,08	-0,08	0,20	615	-0,47	-2,78	-0,05	-0,25	-0,17	0,41
194	330	0,08	0,84	0,35	0,05	0,27	0,07	331	-0,57	-2,38	-0,74	0,10	0,49	-0,10
	616	0,51	0,92	0,67	0,02	0,36	0,36	617	-0,13	-2,29	-0,42	0,43	-0,39	0,20
195	619	0,43	3,97	-0,05	-0,02	0,30	0,29	616	-0,22	0,74	-0,15	0,06	0,19	0,25
	618	0,24	3,93	0,23	0,02	-0,16	0,33	614	-0,41	0,70	0,12	0,01	-0,10	0,29
196	332	0,59	3,74	-0,38	0,24	1,22	-0,01	330	0,01	0,84	-0,57	0,05	0,27	0,00
	619	0,14	3,65	0,50	-0,06	0,09	0,35	616	-0,44	0,75	0,31	0,10	0,37	0,37
197	622	0,62	2,15	0,58	-0,30	-0,16	0,23	623	-0,21	-2,02	0,22	-0,48	-0,21	-0,06
	620	0,28	2,08	0,92	0,11	0,20	0,25	621	-0,55	-2,09	0,56	0,03	0,16	-0,04

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
198	333	0,19	1,65	0,68	-0,45	-2,24	0,69	334	-0,56	-2,08	-0,36	-0,09	-0,44	0,94
	622	0,47	1,70	1,20	-0,20	0,32	-0,17	623	-0,28	-2,03	0,15	-0,37	0,36	0,08
199	625	0,51	5,39	-0,02	0,05	-0,24	0,39	622	-0,19	1,87	0,07	-0,38	-0,17	0,30
	624	0,21	5,33	0,26	-0,05	0,20	0,33	620	-0,49	1,81	0,36	0,18	0,21	0,23
200	335	0,73	4,69	-0,43	0,28	1,40	-0,44	333	0,12	1,65	-0,43	-0,45	-2,24	-0,36
	625	0,03	4,55	0,69	-0,10	-0,98	0,77	622	-0,58	1,51	0,69	-0,29	0,30	0,85
201	617	-0,10	-2,74	-0,23	0,55	-0,51	0,76	627	-0,05	-2,49	-0,40	-1,19	1,06	0,51
	615	0,07	-2,71	-0,13	-0,21	1,57	0,56	626	0,12	-2,46	-0,30	0,56	0,18	0,31
202	331	-0,48	-2,44	0,10	-0,09	-0,46	-1,61	336	-0,40	-2,05	-0,24	-1,41	-7,05	-1,36
	617	0,03	-2,34	-0,08	0,95	1,45	1,41	627	0,11	-1,95	-0,41	-1,09	1,58	1,66
203	627	-0,10	-2,51	-0,44	-1,18	1,07	-0,01	623	-0,01	-2,03	-0,46	0,37	-1,20	-0,30
	626	0,02	-2,49	-0,58	0,53	0,18	0,17	621	0,12	-2,00	-0,59	0,06	2,33	-0,13
204	336	-0,41	-2,04	-0,54	-1,41	-7,05	1,91	334	-0,44	-2,16	-0,71	-0,25	-1,27	2,17
	627	0,02	-1,95	-0,45	-1,08	1,58	-1,15	623	0,00	-2,07	-0,62	1,08	2,34	-0,89
205	630	-0,45	-1,33	0,17	0,00	0,09	0,40	631	-0,27	-0,45	-0,01	-0,01	0,02	0,34
	628	0,17	-1,21	-0,40	-0,01	0,00	0,43	629	0,34	-0,33	-0,58	0,19	0,05	0,37
206	402	0,70	0,16	-0,42	0,18	0,89	0,03	403	0,57	-0,48	1,00	-0,03	-0,15	0,04
	630	0,45	0,11	-1,70	-0,04	-0,13	0,47	631	0,32	-0,53	-0,28	0,01	0,09	0,48
207	631	-0,03	-0,40	-0,75	0,04	0,03	0,34	633	0,15	0,47	-0,04	-0,22	-0,18	0,19
	629	-0,09	-0,41	-1,08	0,14	0,04	0,37	632	0,08	0,45	-0,37	0,17	0,14	0,22
208	403	0,00	-0,26	-0,59	-0,03	-0,15	0,26	404	0,07	0,11	0,27	-0,03	-0,17	0,32
	631	0,02	-0,25	-1,02	0,05	0,10	0,23	633	0,09	0,11	-0,17	-0,15	0,16	0,28
209	636	-0,03	-0,10	-0,43	-0,11	0,04	0,34	637	0,10	0,54	0,13	0,13	0,37	0,40
	634	-0,05	-0,11	-0,65	0,05	-0,09	0,32	635	0,07	0,53	-0,09	-0,36	-0,41	0,38
210	405	0,02	-0,07	-0,35	-0,05	-0,23	0,20	406	0,06	0,13	0,34	0,05	0,24	0,22
	636	-0,01	-0,07	-0,63	-0,03	0,40	0,31	637	0,02	0,12	0,06	0,00	-0,29	0,33
211	639	-0,30	-0,79	0,13	-0,01	0,22	0,44	636	-0,17	-0,14	0,08	-0,09	0,04	0,37
	638	0,10	-0,71	-0,28	0,01	-0,26	0,44	634	0,23	-0,06	-0,34	0,02	-0,10	0,36
212	407	0,46	0,09	-0,24	0,41	2,04	-0,23	405	0,40	-0,22	0,80	-0,05	-0,23	-0,18
	639	0,27	0,05	-1,17	-0,11	-0,29	0,62	636	0,20	-0,25	-0,13	-0,02	0,40	0,66
213	633	0,00	0,46	-0,33	0,11	1,92	0,10	641	0,02	0,55	-0,18	0,16	-0,59	0,21
	632	-0,06	0,45	-0,41	-0,08	-2,00	0,11	640	-0,04	0,54	-0,27	-0,56	0,42	0,21
214	404	0,01	0,14	-0,30	0,46	2,31	0,67	408	0,04	0,29	-0,16	0,24	1,20	0,67
	633	-0,08	0,12	-0,35	-0,73	-2,27	0,01	641	-0,05	0,27	-0,22	0,34	0,28	0,01
215	641	0,02	0,55	-0,08	0,15	-0,59	0,38	637	0,02	0,53	0,04	0,13	1,32	0,51
	640	-0,03	0,54	-0,07	-0,56	0,42	0,37	635	-0,03	0,52	0,04	0,15	-1,34	0,50
216	408	0,04	0,29	-0,12	0,24	1,20	-0,05	406	0,01	0,16	-0,02	0,31	1,57	-0,09
	641	-0,07	0,27	-0,11	0,33	0,28	0,63	637	-0,09	0,14	-0,01	-0,43	-1,52	0,58
217	644	0,08	0,39	1,05	-0,19	0,08	0,33	645	-0,22	-1,11	-0,24	0,40	0,64	0,54
	642	0,11	0,39	1,65	0,02	-0,18	0,29	643	-0,19	-1,10	0,35	-0,70	-0,69	0,50
218	409	-0,04	0,27	0,86	-0,04	-0,22	0,15	410	-0,17	-0,35	-0,81	0,07	0,37	0,12
	644	0,03	0,29	1,60	-0,09	0,55	0,38	645	-0,09	-0,34	-0,07	0,19	-0,44	0,35
219	647	0,75	2,01	-0,36	-0,02	0,30	0,46	644	0,44	0,47	-0,23	-0,12	0,09	0,38
	646	-0,26	1,81	0,73	0,02	-0,40	0,45	642	-0,57	0,27	0,86	-0,07	-0,20	0,36
220	411	-1,18	-0,17	0,62	0,53	2,67	-0,36	409	-1,02	0,65	-2,06	-0,04	-0,22	-0,29
	647	-0,70	-0,07	2,99	-0,15	-0,35	0,69	644	-0,53	0,74	0,32	-0,02	0,57	0,76
221	650	0,08	0,68	1,38	0,13	0,00	0,35	651	-0,26	-1,04	-0,05	-0,51	-0,52	0,04
	648	0,15	0,69	2,06	0,20	0,13	0,40	649	-0,20	-1,03	0,62	0,50	0,46	0,10
222	412	-0,02	0,46	1,09	-0,03	-0,13	0,31	413	-0,18	-0,33	-0,73	-0,08	-0,42	0,41
	650	0,00	0,47	1,97	0,11	-0,10	0,16	651	-0,16	-0,33	0,16	-0,32	0,41	0,26
223	653	0,89	2,55	-0,38	0,01	-0,01	0,37	650	0,53	0,79	-0,12	0,03	-0,02	0,32
	652	-0,32	2,31	0,82	-0,02	0,17	0,42	648	-0,67	0,55	1,09	0,30	0,15	0,37
224	414	-1,39	-0,23	0,80	0,03	0,16	0,19	412	-1,17	0,91	-2,21	-0,03	-0,13	0,17
	653	-0,87	-0,12	3,48	0,00	-0,05	0,38	650	-0,64	1,01	0,47	0,01	-0,12	0,36
225	645	-0,03	-1,11	0,24	-0,17	-3,24	0,81	655	-0,05	-1,20	-0,01	-0,52	1,31	0,53
	643	0,09	-1,09	0,27	-0,26	3,29	0,76	654	0,07	-1,18	0,02	1,28	-0,92	0,47
226	410	-0,05	-0,42	0,21	-0,76	-3,81	-0,80	415	-0,09	-0,61	-0,05	-0,73	-3,67	-0,69
	645	0,17	-0,38	0,17	1,23	3,76	1,07	655	0,13	-0,57	-0,09	-0,86	-0,39	1,18
227	655	-0,06	-1,21	-0,24	-0,53	1,31	0,07	651	-0,02	-1,04	-0,51	-0,14	-3,84	-0,20
	654	0,09	-1,18	-0,39	1,28	-0,92	0,11	649	0,12	-1,01	-0,66	-0,01	3,98	-0,16
228	415	-0,08	-0,62	-0,24	-0,73	-3,67	1,32	413	-0,04	-0,42	-0,45	-0,91	-4,53	1,38
	655	0,13	-0,57	-0,31	-0,87	-0,39	-0,54	651	0,16	-0,38	-0,53	1,53	4,49	-0,49
229	658	-0,22	-0,18	-0,22	-0,02	0,21	0,43	659	-0,21	-0,12	-0,07	-0,06	0,05	0,38
	656	0,28	-0,08	0,09	0,01	-0,16	0,44	657	0,29	-0,02	0,24	0,00	-0,03	0,39
230	469	0,30	0,26	-0,27	0,40	2,00	-0,24	470	0,23	-0,12	0,42	-0,03	-0,14	-0,20
	658	0,18	0,23	-0,57	-0,11	-0,26	0,60	659	0,10	-0,15	0,11	-0,01	0,31	0,64
231	659	0,00	-0,10	-0,56	-0,01	0,06	0,39	661	0,04	0,09	0,12	-0,21	0,01	0,28
	657	-0,06	-0,11	-0,46	-0,04	-0,03	0,42	660	-0,02	0,08	0,22	0,10	-0,05	0,30
232	470	0,00	-0,03	-0,35	-0,03	-0,14	0,17	471	0,00	-0,02	0,26	0,01	0,07	0,26
	659	0,04	-0,02	-0,38	0,04	0,32	0,25	661	0,04	-0,02	0,23	-0,24	-0,10	0,34
233	664	-0,02	-0,06	-0,33	-0,06	0,11	0,38	665	0,00	0,05	0,15	0,08	0,16	0,37
	662	-0,01	-0,06	-0,25	0,04	-0,10	0,39	663	0,01	0,06	0,23	-0,10	-0,17	0,38
234	472	0,01	-0,01	-0,22	-0,04	-0,18	0,19	473	0,01	0,00	0,24	0,02	0,09	0,20
	664	0,01	-0,01	-0,22	0,00	0,42	0,31	665	0,01	0,00	0,24	0,03	-0,09	0,32
235	667	-0,13	-0,09	-0,16	-0,01	0,27	0,49	664	-0,13	-0,07	0,01	-0,06	0,11	0,40
	666	0,18	-0,03	0,07	0,01	-0,27	0,49	662	0,18	-0,01	0,25	0,04	-0,10	0,40
236	474	0,15	0,02	-0,12	0,46	2,32	-0,29	472	0,13	-0,06	0,36	-0,04	-0,18	-0,24
	667	0,08	0,01	-0,35	-0,12	-0,28	0,67	664	0,06	-0,07	0,12	0,00	0,42	0,72
237	661	0,02	0,07	-0,08	0,11	1,95	0,22	669	0,01	0,03	-0,03	0,16	-0,59	0,25
	660	0,00	0,07	-0,09	-0,23	-2,06	0,21	668	-0,01	0,03	-0,05	-0,15	0,54	0,23
238	471	-0,01	-0,02	-0,11	0,37	1,84	0,67	475	-0,02	-0,06	-0,10	0,23	1,16	0,67
	661	-0,01	-0,02	-0,08	-0,66	-1,89	0,01	669	-0,02	-0,06	-0,07	0,33	0,23	0,01
239	669	0,02	0,03	0,01	0,14	-0,60	0,33	665	0,02	0,05	0,01	0,20	1,46	0,43
	668	-0,01	0,03	-0,03	-0,13	0,54	0,34	663	0,00	0,04	-0,02	-0,18	-1,52	0,43

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD05: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
240	475	-0,01	-0,06	0,02	0,23	1,16	-0,05	473	0,00	0,00	0,02	0,26	1,32	-0,10
	669	-0,01	-0,06	-0,02	0,30	0,22	0,62	665	0,01	0,00	-0,02	-0,37	-1,35	0,57
241	672	-0,01	0,19	0,86	-0,09	0,07	0,42	673	-0,11	-0,32	-0,36	-0,04	0,19	0,42
	670	0,09	0,21	0,76	0,05	-0,18	0,36	671	-0,01	-0,30	-0,47	-0,31	-0,24	0,36
242	476	0,01	0,05	0,59	-0,04	-0,21	0,19	477	-0,01	-0,04	-0,47	0,04	0,19	0,26
	672	-0,09	0,03	0,63	-0,02	0,43	0,31	673	-0,11	-0,06	-0,43	-0,13	-0,22	0,38
243	675	0,36	0,43	0,41	-0,02	0,25	0,52	672	0,32	0,21	0,05	-0,10	0,06	0,42
	674	-0,45	0,27	-0,18	0,01	-0,36	0,51	670	-0,50	0,05	-0,54	0,03	-0,18	0,41
244	478	-0,40	-0,11	0,35	0,52	2,61	-0,34	476	-0,34	0,19	-0,74	-0,04	-0,21	-0,29
	675	-0,25	-0,08	0,91	-0,14	-0,37	0,73	672	-0,19	0,21	-0,19	-0,02	0,43	0,79
245	678	-0,03	0,22	1,09	0,03	0,12	0,35	679	-0,14	-0,35	-0,34	-0,11	-0,08	0,23
	676	0,13	0,25	0,97	-0,05	0,03	0,44	677	0,02	-0,31	-0,45	0,33	0,09	0,32
246	479	0,01	0,07	0,72	-0,02	-0,10	0,17	480	0,00	-0,01	-0,50	-0,01	-0,06	0,20
	678	-0,12	0,04	0,80	0,06	0,30	0,24	679	-0,14	-0,04	-0,42	-0,08	0,07	0,28
247	681	0,45	0,52	0,45	-0,02	0,23	0,39	678	0,40	0,26	0,12	-0,02	0,11	0,36
	680	-0,55	0,32	-0,18	0,01	-0,05	0,41	676	-0,60	0,06	-0,52	0,00	0,04	0,38
248	481	-0,56	-0,35	0,51	0,34	1,71	-0,18	479	-0,44	0,25	-0,82	-0,02	-0,10	-0,15
	681	-0,36	-0,31	1,15	-0,09	-0,16	0,54	678	-0,24	0,29	-0,17	0,02	0,29	0,57
249	673	-0,03	-0,26	0,06	-0,80	-3,79	0,38	683	-0,02	-0,22	0,01	0,34	1,30	0,27
	671	0,01	-0,25	0,05	0,38	3,84	0,55	682	0,01	-0,21	0,00	0,50	-1,31	0,43
250	477	0,00	-0,04	0,04	-0,75	-3,73	0,30	482	-0,02	-0,10	-0,03	0,27	1,35	0,29
	673	0,03	-0,03	0,06	0,70	3,72	0,35	683	0,02	-0,09	-0,01	-0,20	-1,42	0,34
251	683	-0,02	-0,22	-0,06	0,31	1,30	0,31	679	-0,03	-0,27	-0,14	-0,71	-4,27	0,26
	682	0,02	-0,21	-0,07	0,52	-1,30	0,14	677	0,01	-0,27	-0,15	0,43	4,37	0,09
252	482	-0,01	-0,10	-0,06	0,27	1,35	0,33	480	0,01	-0,02	-0,14	-0,85	-4,24	0,26
	683	0,03	-0,09	-0,08	-0,23	-1,43	0,30	679	0,05	-0,01	-0,15	0,99	4,25	0,23

TENS.: SISMA 90°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	-3,43	-42,71	-5,10	-0,10	0,04	0,03	489	3,09	-10,12	-4,83	-0,12	0,88	-0,10
	85	-9,64	-43,95	-4,82	0,23	1,14	-0,08	86	-3,12	-11,36	-4,55	0,09	0,45	-0,20
2	489	-3,42	-12,23	-7,06	-0,25	0,86	-0,60	492	2,90	19,37	-6,61	0,04	-0,92	-0,67
	86	-1,95	-11,93	-4,55	0,09	0,45	0,20	89	4,37	19,66	-4,10	0,13	0,64	0,13
3	494	-3,36	-10,27	-6,03	0,50	-0,31	0,79	495	3,14	22,20	-5,56	-0,54	-0,39	0,82
	91	-1,46	-9,89	-4,10	0,16	0,82	0,08	92	5,03	22,58	-3,63	0,44	2,22	0,11
4	498	-3,22	-40,07	-4,54	0,08	0,60	0,31	494	3,17	-8,14	-4,23	0,35	-0,34	0,42
	95	-9,01	-41,23	-4,40	-0,10	-0,51	0,15	91	-2,63	-9,30	-4,10	0,16	0,82	0,27
5	500	-2,03	-7,60	-4,30	-0,10	0,61	-0,30	501	1,65	10,78	-4,06	-0,08	-0,78	-0,36
	97	-1,25	-7,45	-2,70	0,10	0,52	0,17	98	2,42	10,93	-2,46	0,19	0,95	0,12
6	504	-2,04	-25,62	-3,10	-0,06	0,16	0,09	500	1,81	-6,37	-2,92	-0,03	0,62	0,01
	101	-5,78	-26,36	-2,88	0,16	0,78	-0,03	97	-1,93	-7,12	-2,70	0,10	0,52	-0,10
7	506	-1,96	-5,64	-3,25	0,35	-0,07	0,50	507	1,89	13,61	-2,98	-0,43	-0,53	0,51
	103	-0,76	-5,40	-2,28	0,15	0,73	0,11	104	3,09	13,85	-2,01	0,38	1,91	0,12
8	510	-1,83	-22,97	-2,50	0,04	0,49	0,25	506	1,89	-4,40	-2,30	0,26	-0,08	0,32
	107	-5,15	-23,64	-2,49	-0,04	-0,18	0,10	103	-1,43	-5,06	-2,28	0,15	0,73	0,17
9	492	1,30	19,13	-2,31	2,10	2,41	-0,91	512	0,65	15,88	-2,50	-1,67	-4,80	-0,60
	89	4,34	19,74	-0,43	-2,66	-13,32	0,70	109	3,69	16,49	-0,62	-1,96	-9,81	1,00
10	512	0,44	15,76	0,42	-1,70	-4,80	0,74	495	1,68	21,97	0,38	2,05	1,55	1,07
	109	3,80	16,43	-0,62	-1,96	-9,81	-0,87	92	5,04	22,65	-0,67	-2,49	-12,43	-0,54
11	501	0,66	10,63	-1,73	1,22	1,51	-0,49	514	0,41	9,38	-1,89	-0,97	-2,82	-0,32
	98	2,39	10,98	-0,46	-1,58	-7,91	0,43	111	2,14	9,72	-0,62	-1,14	-5,72	0,61
12	514	0,21	9,25	-0,19	-0,99	-2,82	0,46	507	1,05	13,48	-0,20	1,19	0,70	0,67
	111	2,25	9,66	-0,62	-1,14	-5,72	-0,48	104	3,10	13,89	-0,63	-1,41	-7,05	-0,28
13	516	-0,97	-3,56	-2,26	0,05	1,44	0,87	517	-0,43	-0,86	-6,10	0,62	0,49	0,96
	87	-1,03	-3,57	-0,97	-0,06	-0,29	-0,61	88	-0,49	-0,87	-4,81	0,72	3,59	-0,52
14	517	-0,19	-0,85	-7,73	0,49	0,46	-0,67	520	0,31	1,66	-5,17	-0,23	-3,98	-0,32
	88	-0,36	-0,89	-7,14	0,72	3,59	1,17	90	0,15	1,62	-4,58	0,82	4,08	1,52
15	522	-0,06	-0,95	-6,84	-0,38	-0,74	0,75	523	0,40	1,34	-3,89	0,06	3,86	0,41
	93	-0,37	-1,01	-6,37	-0,51	-2,53	-0,67	94	0,09	1,28	-3,42	-0,83	-4,14	-1,01
16	526	-0,85	-3,43	-2,09	-0,02	-1,16	-0,42	522	-0,36	-0,96	-5,43	-0,52	-0,77	-0,47
	96	-1,01	-3,46	-0,94	-0,02	-0,08	0,61	93	-0,51	-0,99	-4,27	-0,51	-2,53	0,56
17	528	-0,16	-0,60	-4,61	0,29	0,23	-0,36	529	0,20	1,20	-3,26	-0,14	-2,30	-0,15
	99	-0,22	-0,61	-4,27	0,44	2,19	0,75	100	0,14	1,19	-2,93	0,47	2,33	0,96
18	532	-0,61	-2,45	-1,36	0,03	0,85	0,57	528	-0,23	-0,57	-3,62	0,37	0,25	0,63
	102	-0,69	-2,47	-0,62	-0,04	-0,20	-0,33	99	-0,31	-0,59	-2,88	0,44	2,19	-0,27
19	534	-0,04	-0,69	-3,81	-0,21	-0,46	0,48	535	0,27	0,90	-1,97	0,00	2,16	0,29
	105	-0,25	-0,73	-3,53	-0,28	-1,42	-0,32	106	0,06	0,85	-1,68	-0,47	-2,35	-0,52
20	538	-0,48	-2,34	-1,21	-0,01	-0,68	-0,18	534	-0,15	-0,69	-3,01	-0,30	-0,47	-0,20
	108	-0,64	-2,38	-0,53	-0,02	-0,09	0,39	105	-0,31	-0,73	-2,32	-0,28	-1,42	0,36
21	520	0,47	1,57	-4,04	1,87	3,76	-1,94	540	0,45	1,43	-2,02	-2,18	2,02	-2,43
	90	0,28	1,53	-4,04	-0,87	-4,37	3,57	110	0,26	1,39	-2,03	-2,89	-14,43	3,09
22	540	0,52	1,45	0,36	-2,20	2,01	2,70	523	0,48	1,24	2,70	1,84	2,94	2,25
	110	0,26	1,39	0,30	-2,89	-14,43	-2,88	94	0,21	1,19	2,64	-0,68	-3,40	-3,33
23	529	0,27	1,15	-2,61	1,10	2,21	-1,10	542	0,24	1,00	-1,53	-1,28	1,15	-1,38
	100	0,21	1,14	-2,62	-0,53	-2,66	2,15	112	0,18	0,99	-1,54	-1,71	-8,56	1,87
24	542	0,31	1,01	-0,14	-1,30	1,15	1,65	535	0,27	0,82	1,26	1,07	1,58	1,39
	112	0,18	0,99	-0,19	-1,71	-8,56	-1,65	106	0,15	0,80	1,21	-0,38	-1,91	-1,91
25	544	1,00	29,34	0,96	0,07	0,69	0,51	545	-3,22	8,23	-3,28	0,55	0,05	0,66
	155	5,89	30,32	1,74	-0,14	-0,72	-0,32	156	1,67	9,21	-2,50	0,32	1,60	-0,17
26	545	2,56	9,41	-3,17	0,53	0,04	-0,13	548	-2,02	-13,52	-1,59	-0,47	-4,07	0,18
	156	1,70	9,23	-3,75	0,32	1,60	0,71	157	-2,89	-13,70	-2,17	0,77	3,86	1,02
27	550	2,61	7,29	-3,11	-0,56	-0,47	0,06	551	-1,99	-15,70	-1,15	0,66	4,33	-0,18
	158	1,24	7,02	-3,47	-0,35	-1,74	-0,58	159	-3,36	-15,98	-1,51	-1,02	-5,08	-0,82

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
28	554	1,01	26,73	0,70	-0,06	-0,96	-0,51	550	-3,11	6,13	-3,08	-0,57	-0,48	-0,62
	160	5,33	27,59	1,45	0,08	0,39	0,30	158	1,21	7,00	-2,32	-0,35	-1,74	0,19
29	556	1,45	5,80	-1,94	0,30	-0,05	-0,12	557	-1,15	-7,21	-1,08	-0,22	-2,33	0,09
	161	1,07	5,72	-2,33	0,19	0,96	0,45	162	-1,54	-7,29	-1,48	0,40	2,00	0,65
30	560	0,54	17,20	0,56	0,04	0,36	0,30	556	-1,88	5,14	-1,99	0,32	-0,05	0,40
	163	3,45	17,78	0,99	-0,09	-0,47	-0,20	161	1,03	5,72	-1,55	0,19	0,96	-0,11
31	562	1,49	3,68	-1,93	-0,33	-0,36	0,04	563	-1,12	-9,39	-0,66	0,43	2,59	-0,09
	164	0,60	3,51	-2,03	-0,22	-1,12	-0,34	165	-2,01	-9,56	-0,76	-0,64	-3,22	-0,47
32	566	0,55	14,58	0,26	-0,04	-0,65	-0,31	562	-1,76	3,03	-1,85	-0,35	-0,36	-0,37
	166	2,88	15,04	0,77	0,04	0,18	0,19	164	0,57	3,49	-1,34	-0,22	-1,12	0,13
33	548	0,25	-13,14	-2,53	0,37	3,62	-0,39	568	0,32	-12,78	-0,30	-0,35	4,41	-0,92
	157	-2,83	-13,75	-3,32	0,69	3,47	1,66	167	-2,75	-13,39	-1,08	-0,32	-1,60	1,13
34	568	0,57	-12,72	0,03	-0,35	4,41	1,01	551	0,04	-15,36	2,45	0,27	3,36	0,47
	167	-2,77	-13,38	0,41	-0,32	-1,60	-0,99	159	-3,30	-16,03	2,83	0,72	3,61	-1,53
35	557	0,20	-6,98	-1,52	0,28	2,20	-0,25	570	0,14	-7,29	-0,26	-0,25	2,55	-0,56
	162	-1,50	-7,32	-2,05	0,37	1,86	1,05	168	-1,56	-7,63	-0,78	-0,24	-1,22	0,75
36	570	0,39	-7,23	-0,03	-0,24	2,55	0,65	563	0,00	-9,20	1,43	0,17	1,96	0,32
	168	-1,58	-7,62	0,10	-0,24	-1,22	-0,59	165	-1,97	-9,60	1,56	0,39	1,95	-0,91
37	572	2,25	38,05	3,37	0,03	-0,49	-0,29	573	-3,33	10,18	1,74	0,13	-0,31	-0,19
	211	8,11	39,22	3,40	-0,05	-0,23	0,26	212	2,54	11,35	1,77	-0,29	-1,45	0,36
38	573	3,23	11,73	3,65	0,25	-0,28	0,49	576	-2,65	-17,63	2,87	-0,36	-1,13	0,55
	212	2,19	11,52	2,57	-0,29	-1,45	-0,26	213	-3,68	-17,84	1,79	0,19	0,95	-0,20
39	578	3,17	9,30	3,00	-0,38	0,17	-0,71	579	-2,67	-19,92	2,42	0,66	1,38	-0,72
	214	1,66	9,00	2,22	0,04	0,18	-0,13	215	-4,18	-20,23	1,64	-0,42	-2,12	-0,14
40	582	2,17	34,87	2,96	-0,08	-0,22	-0,35	578	-3,25	7,77	1,46	-0,24	0,20	-0,44
	216	7,43	35,92	3,02	0,19	0,97	-0,17	214	2,01	8,82	1,52	0,04	0,18	-0,27
41	584	1,92	7,44	1,90	0,16	-0,19	0,18	585	-1,55	-9,92	1,57	-0,18	-0,78	0,24
	217	1,41	7,34	1,24	-0,16	-0,80	-0,15	218	-2,07	-10,03	0,91	0,09	0,46	-0,09
42	588	1,28	23,05	1,96	0,01	-0,32	-0,25	584	-2,02	6,53	0,81	0,09	-0,20	-0,19
	219	4,89	23,77	2,00	0,00	-0,02	0,11	217	1,59	7,25	0,84	-0,16	-0,80	0,18
43	590	1,87	5,01	1,31	-0,25	0,02	-0,47	591	-1,58	-12,22	1,08	0,46	1,09	-0,48
	220	0,89	4,81	0,95	-0,01	-0,03	-0,15	221	-2,56	-12,42	0,72	-0,34	-1,70	-0,15
44	594	1,20	19,87	1,54	-0,06	-0,24	-0,33	590	-1,95	4,14	0,52	-0,17	0,04	-0,39
	222	4,19	20,47	1,63	0,14	0,70	-0,10	220	1,04	4,73	0,61	-0,01	-0,03	-0,16
45	576	-0,31	-17,17	0,70	-1,67	-0,82	1,25	596	-0,11	-16,16	1,43	1,58	4,07	1,01
	213	-3,70	-17,85	-0,31	1,96	9,78	-1,20	223	-3,49	-16,84	0,42	2,06	10,28	-1,45
46	596	0,13	-16,10	-0,50	1,60	4,07	-1,24	579	-0,55	-19,51	0,22	-1,72	-0,40	-1,52
	223	-3,51	-16,83	0,17	2,06	10,28	1,31	215	-4,19	-20,24	0,89	1,83	9,14	1,03
47	585	-0,09	-9,64	0,44	-0,86	-0,14	0,63	598	-0,08	-9,61	0,97	0,85	2,43	0,47
	218	-2,07	-10,03	-0,20	1,09	5,45	-0,64	224	-2,06	-10,01	0,34	1,13	5,67	-0,80
48	598	0,16	-9,55	-0,06	0,86	2,43	-0,71	591	-0,32	-11,97	0,47	-0,94	0,02	-0,90
	224	-2,08	-10,00	0,26	1,13	5,67	0,66	221	-2,56	-12,42	0,78	1,01	5,06	0,47
49	600	0,98	19,76	1,96	-0,08	-1,70	-0,99	601	-1,78	5,99	0,70	-0,22	0,29	-1,00
	267	4,12	20,39	1,58	0,14	0,70	0,80	268	1,36	6,62	0,32	-0,95	-4,77	0,79
50	601	1,72	6,52	2,53	0,00	0,34	0,79	604	-1,45	-9,31	0,52	-0,47	-0,82	0,66
	268	1,56	6,49	2,72	-0,95	-4,77	-1,03	269	-1,61	-9,34	0,71	0,06	0,29	-1,16
51	606	1,64	5,14	1,98	-0,13	0,09	-0,98	607	-1,47	-10,36	0,04	0,66	0,52	-0,84
	270	1,26	5,07	2,26	0,57	2,85	0,32	271	-1,84	-10,44	0,31	-0,06	-0,28	0,47
52	610	0,93	17,94	1,74	-0,04	0,82	-0,03	606	-1,73	4,63	0,46	0,10	0,14	-0,07
	272	3,75	18,50	1,36	0,25	1,23	-0,50	270	1,09	5,19	0,09	0,57	2,85	-0,53
53	604	0,36	-8,82	0,75	-2,06	-2,23	2,40	612	0,17	-9,75	1,03	2,11	1,25	2,48
	269	-1,73	-9,24	0,71	1,19	5,96	-3,32	279	-1,92	-10,17	0,99	2,93	14,66	-3,24
54	612	0,28	-9,74	-0,19	2,14	1,25	-2,87	607	0,24	-9,91	-0,01	-2,09	-1,63	-2,83
	279	-1,91	-10,17	-0,14	2,93	14,66	2,91	271	-1,95	-10,35	0,05	1,04	5,22	2,95
55	614	1,13	4,46	1,81	0,04	0,21	0,35	615	-0,95	-5,93	0,70	-0,27	-0,42	0,28
	273	1,00	4,43	1,83	-0,53	-2,67	-0,65	274	-1,07	-5,96	0,72	0,02	0,10	-0,72
56	618	0,72	13,34	1,37	-0,07	-1,00	-0,73	614	-1,14	4,05	0,65	-0,11	0,18	-0,73
	275	2,83	13,76	1,17	0,15	0,74	0,44	273	0,97	4,47	0,45	-0,53	-2,67	0,44
57	620	1,06	3,08	1,39	-0,09	0,11	-0,71	621	-0,96	-7,00	0,16	0,41	0,27	-0,62
	276	0,73	3,01	1,46	0,33	1,64	0,13	277	-1,29	-7,07	0,24	-0,05	-0,24	0,22
58	624	0,66	11,52	1,16	-0,04	0,42	-0,17	620	-1,10	2,71	0,44	0,06	0,14	-0,21
	278	2,43	11,88	0,92	0,22	1,09	-0,30	276	0,67	3,06	0,21	0,33	1,64	-0,33
59	615	0,16	-5,65	0,66	-1,25	-1,28	1,34	626	0,04	-6,22	0,82	1,31	0,90	1,39
	274	-1,14	-5,91	0,58	0,78	3,88	-2,04	280	-1,25	-6,48	0,75	1,78	8,90	-1,99
60	626	0,16	-6,20	-0,01	1,32	0,91	-1,78	621	0,05	-6,74	0,07	-1,34	-1,18	-1,77
	280	-1,25	-6,48	0,09	1,78	8,90	1,66	277	-1,35	-7,02	0,17	0,73	3,63	1,67
61	628	0,98	11,04	1,77	-0,21	-2,34	-1,25	629	-0,71	2,57	0,28	-0,64	0,35	-1,39
	323	2,81	11,41	2,07	0,41	2,05	1,02	324	1,12	2,94	0,58	-1,02	-5,10	0,88
62	629	0,88	3,14	3,25	-0,34	0,41	0,85	632	-0,87	-5,59	-0,83	-1,53	-0,37	0,17
	324	0,69	3,10	4,20	-1,02	-5,10	-1,34	325	-1,06	-5,63	0,13	0,05	0,23	-2,02
63	634	0,78	2,74	2,80	0,21	0,50	-1,12	635	-0,87	-5,51	-1,04	1,68	-0,17	-0,46
	326	0,58	2,70	3,86	0,59	2,97	0,47	327	-1,07	-5,55	0,02	0,11	0,53	1,13
64	638	0,93	10,24	1,59	-0,01	1,30	-0,11	634	-0,68	2,18	0,04	0,50	0,56	-0,07
	328	2,66	10,58	2,05	0,28	1,39	-0,49	326	1,04	2,52	0,49	0,59	2,97	-0,45
65	632	-0,09	-5,35	0,80	-4,28	-8,13	4,33	640	-0,03	-5,07	0,72	4,54	-1,73	5,07
	325	-1,16	-5,57	0,82	1,88	9,39	-7,14	329	-1,10	-5,29	0,74	5,50	27,50	-6,40
66	640	-0,04	-5,09	-0,48	4,55	-1,72	-5,59	635	-0,08	-5,32	-0,61	-4,35	-7,46	-4,91
	329	-1,08	-5,30	-0,33	5,50	27,50	5,96	327	-1,12	-5,52	-0,46	1,70	8,52	6,64
67	642	0,51	1,93	1,81	-0,12	0,24	0,36	643	-0,53	-3,27	-0,50	-1,06	-0,20	-0,07
	330	0,40	1,91	2,56	-0,51	-2,53	-0,72	331	-0,63	-3,29	0,25	0,02	0,08	-1,15
68	646	0,57	6,53	0,96	-0,13	-1,22	-0,81	642	-0,42	1,58	0,06	-0,32	0,20	-0,88
	332	1,67	6,75	1,31	0,30	1,52	0,55	330	0,68	1,80	0,41	-0,51	-2,53	0,47
69	648	0,44	1,54	1,65	0,14	0,34	-0,83	649	-0,51	-3,22	-0,72	0,97	-0,08	-0,44
	333	0,37	1,52	2,23	0,41	2,07	0,24	334	-0,58	-3,23	-0,14	0,07	0,36	0,63

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
70	652	0,50	5,80	0,90	-0,03	0,82	-0,23	648	-0,41	1,27	0,04	0,32	0,38	-0,21
	335	1,46	5,99	1,07	0,27	1,37	-0,32	333	0,56	1,46	0,20	0,41	2,07	-0,30
71	643	-0,04	-3,14	0,54	-2,67	-4,59	2,59	654	-0,02	-3,06	0,49	2,72	-1,14	2,99
	331	-0,67	-3,27	0,61	1,04	5,21	-4,43	336	-0,66	-3,19	0,56	3,36	16,80	-4,04
72	654	-0,01	-3,08	-0,21	2,71	-1,14	-3,54	649	0,00	-3,07	-0,31	-2,57	-4,33	-3,13
	336	-0,63	-3,20	-0,12	3,36	16,80	3,53	334	-0,63	-3,20	-0,22	0,98	4,89	3,94
73	656	2,34	4,50	9,63	0,11	0,33	-0,01	657	1,18	-1,27	-1,22	0,10	-0,58	0,07
	402	4,84	5,00	2,61	-0,40	-1,98	-0,91	403	3,68	-0,77	-8,24	0,13	0,66	-0,84
74	657	0,61	0,46	3,49	0,26	-0,55	-0,31	660	0,26	-1,31	-2,12	-0,74	-0,04	-0,45
	403	0,50	0,44	2,29	0,13	0,66	-0,30	404	0,15	-1,33	-3,31	-0,02	-0,10	-0,43
75	662	0,57	0,48	3,34	-0,16	1,12	-0,28	663	0,25	-1,09	-2,10	0,63	-0,32	-0,17
	405	0,50	0,47	2,21	-0,14	-0,70	-0,14	406	0,18	-1,11	-3,23	0,13	0,64	-0,02
76	666	2,23	4,25	9,25	-0,27	-0,61	-1,07	662	1,15	-1,17	-1,21	-0,03	1,15	-1,19
	407	4,63	4,73	2,50	1,01	5,04	1,04	405	3,55	-0,69	-7,97	-0,14	-0,70	0,92
77	660	-0,04	-1,08	0,26	-3,83	-12,88	1,69	668	-0,04	-1,08	0,03	2,46	2,57	1,92
	404	-0,18	-1,11	0,36	2,66	13,32	-3,06	408	-0,18	-1,11	0,13	1,61	8,03	-2,83
78	668	-0,05	-1,08	-0,18	2,44	2,57	-2,50	663	-0,01	-0,86	-0,31	-3,71	-12,51	-2,26
	408	-0,19	-1,11	-0,06	1,61	8,03	2,30	406	-0,15	-0,89	-0,19	2,57	12,87	2,54
79	670	0,38	0,29	2,10	0,06	-0,40	-0,30	671	0,12	-1,03	-1,36	-0,63	-0,14	-0,47
	409	0,30	0,27	1,44	0,09	0,45	-0,31	410	0,03	-1,05	-2,02	0,01	0,06	-0,48
80	674	1,45	3,04	5,90	0,07	0,12	-0,10	670	0,68	-0,81	-0,84	-0,01	-0,42	-0,07
	411	3,05	3,36	1,69	-0,23	-1,17	-0,68	409	2,28	-0,49	-5,05	0,09	0,45	-0,64
81	676	0,32	0,32	1,91	0,01	0,89	-0,29	677	0,09	-0,82	-1,31	0,56	-0,05	-0,14
	412	0,30	0,31	1,29	-0,10	-0,49	-0,14	413	0,07	-0,82	-1,93	0,06	0,29	0,01
82	680	1,28	2,69	5,36	-0,21	-0,37	-0,90	676	0,61	-0,65	-0,80	0,06	0,90	-0,98
	414	2,74	2,98	1,47	0,76	3,82	0,72	412	2,07	-0,36	-4,69	-0,10	-0,49	0,64
83	671	0,00	-0,88	0,13	-2,42	-7,69	1,14	682	-0,02	-0,99	0,08	1,79	0,88	1,39
	410	-0,18	-0,91	0,25	1,59	7,96	-2,46	415	-0,20	-1,03	0,20	1,43	7,13	-2,22
84	682	-0,02	-1,01	-0,09	1,78	0,87	-1,96	677	0,05	-0,66	-0,14	-2,28	-7,18	-1,71
	415	-0,18	-1,04	-0,14	1,43	7,13	1,68	413	-0,11	-0,69	-0,19	1,48	7,39	1,93
85	490	-3,61	-28,18	-1,35	0,05	-0,90	0,35	491	0,29	-8,66	-6,78	-0,61	0,50	0,33
	488	-0,18	-27,49	-0,47	0,00	0,56	-0,09	489	3,72	-7,98	-5,90	-0,35	-0,25	-0,12
86	87	-2,34	-14,84	-0,39	0,10	0,48	-0,61	88	-0,43	-5,26	-5,66	-0,73	-3,65	-0,46
	490	0,44	-14,28	-1,41	-0,08	-1,52	0,95	491	2,35	-4,70	-6,68	-0,81	-0,51	1,10
87	491	-2,16	-9,66	-8,24	-0,49	0,53	0,00	493	2,34	12,87	-5,56	-1,70	-5,04	-0,39
	489	-3,21	-9,87	-8,12	-0,47	-0,27	0,22	492	1,29	12,66	-5,44	1,21	4,95	-0,18
88	88	-0,97	-5,04	-7,99	-0,73	-3,65	1,35	90	1,43	6,93	-5,04	-1,11	-5,56	1,81
	491	-1,40	-5,13	-8,14	-0,69	-0,48	-0,62	493	1,00	6,85	-5,19	0,45	5,69	-0,15
89	496	-2,05	-8,01	-7,44	0,32	-0,34	0,15	497	2,44	14,45	-4,32	1,78	4,75	0,56
	494	-3,27	-8,26	-7,42	0,66	0,51	-0,21	495	1,22	14,21	-4,29	-1,25	-3,93	0,20
90	93	-0,84	-4,28	-7,25	0,48	2,39	-0,83	94	1,52	7,51	-3,83	1,09	5,43	-1,28
	496	-1,53	-4,42	-7,41	0,53	0,73	0,58	497	0,83	7,37	-3,99	-0,23	-5,29	0,14
91	499	-3,57	-26,72	-1,16	-0,01	0,82	-0,19	496	0,37	-7,02	-6,19	0,46	-0,31	-0,20
	498	-0,27	-26,06	-0,60	-0,04	0,04	0,30	494	3,67	-6,36	-5,62	0,51	0,48	0,30
92	96	-2,15	-13,96	-0,41	-0,10	-0,50	0,59	93	-0,26	-4,52	-5,15	0,48	2,39	0,48
	499	0,34	-13,47	-1,42	0,08	1,27	-0,60	496	2,23	-4,02	-6,16	0,68	0,76	-0,71
93	502	-1,30	-6,06	-4,94	-0,30	0,35	0,04	503	1,36	7,28	-3,50	-1,00	-2,99	-0,19
	500	-1,88	-6,17	-4,83	-0,24	-0,11	0,14	501	0,79	7,17	-3,38	0,69	3,07	-0,09
94	99	-0,62	-3,19	-4,78	-0,45	-2,26	0,87	100	0,83	4,07	-3,21	-0,66	-3,28	1,15
	502	-0,82	-3,23	-4,82	-0,42	-0,25	-0,35	503	0,63	4,03	-3,25	0,28	3,41	-0,07
95	505	-2,13	-16,98	-0,84	0,03	-0,53	0,24	502	0,17	-5,47	-4,06	-0,37	0,34	0,22
	504	-0,11	-16,57	-0,22	0,00	0,44	-0,01	500	2,19	-5,06	-3,45	-0,17	-0,09	-0,03
96	102	-1,45	-9,14	-0,24	0,05	0,24	-0,33	99	-0,29	-3,33	-3,39	-0,45	-2,26	-0,24
	505	0,27	-8,80	-0,80	-0,04	-0,89	0,60	502	1,43	-2,98	-3,94	-0,49	-0,27	0,70
97	508	-1,20	-4,41	-4,13	0,18	-0,15	0,12	509	1,45	8,86	-2,21	1,03	2,68	0,37
	506	-1,93	-4,56	-4,17	0,43	0,34	-0,11	507	0,72	8,72	-2,25	-0,73	-2,05	0,13
98	105	-0,47	-2,43	-4,05	0,26	1,30	-0,42	106	0,94	4,64	-1,91	0,62	3,11	-0,67
	508	-0,94	-2,53	-4,19	0,30	0,44	0,35	509	0,47	4,54	-2,05	-0,10	-2,98	0,10
99	511	-2,08	-15,50	-0,62	0,00	0,48	-0,09	508	0,26	-3,82	-3,44	0,27	-0,13	-0,09
	510	-0,20	-15,12	-0,39	-0,03	0,15	0,22	506	2,14	-3,44	-3,21	0,34	0,32	0,22
100	108	-1,28	-8,25	-0,19	-0,07	-0,35	0,37	105	-0,14	-2,57	-2,85	0,26	1,30	0,31
	511	0,16	-7,96	-0,84	0,05	0,75	-0,31	508	1,30	-2,28	-3,50	0,38	0,46	-0,37
101	493	0,61	12,56	-4,30	-0,33	1,96	-0,62	513	0,81	13,55	-2,15	2,13	-3,97	-0,19
	492	-0,29	12,38	-4,49	-0,09	-8,56	-0,70	512	-0,10	13,37	-2,35	-1,16	-2,21	-0,26
102	90	1,36	6,98	-4,90	0,62	3,10	3,85	110	1,43	7,35	-2,14	2,47	12,36	3,11
	493	-0,78	6,55	-4,72	-2,05	-6,66	-1,77	513	-0,71	6,92	-1,96	2,14	-3,91	-2,51
103	513	0,72	13,53	0,01	2,15	-3,97	0,43	497	0,85	14,19	2,73	-0,68	0,87	0,79
	512	-0,42	13,31	0,58	-1,18	-2,22	0,48	495	-0,28	13,97	3,29	0,26	-7,44	0,84
104	110	1,39	7,37	0,19	2,47	12,36	-2,90	94	1,43	7,56	3,37	0,43	2,17	-3,59
	513	-0,84	6,92	0,21	2,17	-3,91	2,68	497	-0,80	7,11	3,39	-1,99	-5,65	1,98
105	503	0,30	7,09	-2,81	-0,16	1,25	-0,33	515	0,48	8,02	-1,69	1,25	-2,34	-0,06
	501	-0,17	6,99	-2,85	-0,12	-5,18	-0,38	514	0,01	7,92	-1,73	-0,67	-1,32	-0,11
106	100	0,80	4,09	-3,17	0,37	1,85	2,32	112	0,87	4,42	-1,65	1,45	7,26	1,89
	503	-0,46	3,84	-3,03	-1,22	-4,02	-1,01	515	-0,39	4,17	-1,50	1,25	-2,33	-1,44
107	515	0,40	8,00	-0,44	1,27	-2,34	0,30	509	0,55	8,73	1,25	-0,45	0,31	0,51
	514	-0,31	7,86	-0,03	-0,69	-1,33	0,32	507	-0,16	8,58	1,65	0,22	-4,16	0,52
108	112	0,83	4,44	-0,30	1,45	7,26	-1,66	106	0,87	4,67	1,64	0,22	1,11	-2,06
	515	-0,51	4,17	-0,26	1,27	-2,33	1,61	509	-0,47	4,41	1,68	-1,15	-3,18	1,20
109	518	-0,88	8,68	-0,88	0,03	-0,76	0,11	519	-2,13	2,43	-5,88	-0,04	0,22	0,05
	516	2,10	9,27	-0,94	-0,05	0,91	0,29	517	0,85	3,03	-5,94	0,46	-0,29	0,23
110	155	4,86	22,57	-2,62	-0,10	-0,49	-0,35	156	1,61	6,31	-4,85	-0,42	-2,09	-0,39
	518	1,95	21,99	-3,14	0,03	-0,75	0,46	519	-1,31	5,73	-5,36	-0,23	-0,73	0,42
111	519	1,05	3,24	-7,65	0,09	0,25	0,13	521	-0,39	-3,95	-5,60	-1,24	-4,73	-0,31
	517	0,71	3,17	-7,57	0,33	-0,32	0,10	520	-0,73	-4,02	-5,53	1,50	4,68	-0,34

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
112	156	1,26	6,46	-6,10	-0,42	-2,09	0,62	157	-2,03	-10,00	-4,60	-0,53	-2,66	0,71
	519	1,77	6,56	-7,13	-0,10	-0,71	-0,60	521	-1,52	-9,90	-5,64	0,19	2,45	-0,50
113	524	1,11	2,26	-6,78	-0,24	-0,43	0,03	525	-0,33	-4,94	-4,35	1,31	4,29	0,48
	522	0,64	2,16	-6,72	-0,18	0,23	0,12	523	-0,80	-5,04	-4,29	-1,65	-4,67	0,57
114	158	0,91	4,80	-5,39	0,22	1,09	-0,27	159	-2,42	-11,84	-3,72	0,30	1,49	-0,38
	524	1,70	4,95	-6,16	-0,05	0,51	0,79	525	-1,63	-11,68	-4,49	0,04	-2,06	0,68
115	527	-0,74	7,84	-0,88	-0,01	0,43	0,18	524	-2,02	1,46	-5,34	-0,09	-0,41	0,20
	526	2,00	8,39	-0,84	0,03	-0,89	-0,01	522	0,72	2,01	-5,31	-0,33	0,20	0,01
116	160	4,41	20,44	-2,30	0,09	0,45	0,44	158	1,25	4,65	-4,24	0,22	1,09	0,47
	527	1,82	19,92	-2,79	-0,04	0,27	-0,04	524	-1,34	4,13	-4,73	0,10	0,54	-0,01
117	530	0,55	1,95	-4,58	0,02	0,10	0,11	531	-0,21	-1,89	-3,50	-0,71	-2,83	-0,15
	528	0,39	1,91	-4,56	0,20	-0,20	0,11	529	-0,38	-1,93	-3,48	0,87	2,72	-0,15
118	161	0,79	3,98	-3,69	-0,29	-1,47	0,45	162	-1,05	-5,20	-2,85	-0,37	-1,83	0,50
	530	1,00	4,02	-4,33	-0,09	-0,44	-0,31	531	-0,83	-5,16	-3,50	0,16	1,53	-0,25
119	533	-0,57	4,81	-0,50	0,02	-0,51	0,13	530	-1,23	1,50	-3,50	-0,06	0,09	0,09
	532	1,22	5,17	-0,57	-0,04	0,52	0,22	528	0,55	1,86	-3,57	0,28	-0,19	0,18
120	163	2,84	13,10	-1,55	-0,05	-0,26	-0,20	161	0,99	3,89	-2,91	-0,29	-1,47	-0,21
	533	1,14	12,76	-1,89	0,01	-0,56	0,37	530	-0,71	3,55	-3,25	-0,17	-0,46	0,35
121	536	0,61	0,97	-3,76	-0,15	-0,28	0,06	537	-0,16	-2,88	-2,25	0,78	2,39	0,33
	534	0,33	0,91	-3,72	-0,10	0,10	0,12	535	-0,44	-2,94	-2,21	-0,96	-2,68	0,39
122	164	0,44	2,31	-3,01	0,11	0,53	-0,10	165	-1,43	-7,04	-1,95	0,13	0,65	-0,18
	536	0,93	2,41	-3,39	-0,05	0,25	0,52	537	-0,94	-6,94	-2,33	0,07	-1,14	0,44
123	539	-0,43	3,98	-0,53	0,00	0,20	0,16	536	-1,12	0,53	-2,98	-0,06	-0,26	0,17
	538	1,10	4,28	-0,46	0,02	-0,53	0,05	534	0,41	0,84	-2,91	-0,19	0,08	0,06
124	166	2,37	10,96	-1,23	0,05	0,25	0,29	164	0,62	2,23	-2,33	0,11	0,53	0,31
	539	1,00	10,69	-1,52	-0,02	0,09	0,05	536	-0,75	1,95	-2,61	0,04	0,27	0,07
125	521	0,61	-3,79	-4,37	-0,18	5,41	-0,65	541	0,49	-4,38	-2,14	1,40	0,48	-0,15
	520	-0,67	-4,05	-4,32	0,46	-3,31	-0,75	540	-0,79	-4,64	-2,08	-2,26	1,58	-0,25
126	157	-2,08	-9,98	-2,56	1,48	7,38	1,88	167	-1,96	-9,35	-1,46	2,15	10,75	1,87
	521	-0,62	-9,69	-3,29	-1,71	-2,23	-1,35	541	-0,49	-9,06	-2,19	1,58	1,40	-1,36
127	541	0,67	-4,34	0,49	1,42	0,49	0,47	525	0,57	-4,80	3,04	-0,42	4,59	0,91
	540	-0,71	-4,62	0,30	-2,29	1,58	0,55	523	-0,81	-5,08	2,85	0,77	-2,45	1,00
128	167	-1,99	-9,34	0,03	2,15	10,75	-1,67	159	-2,48	-11,81	1,28	1,35	6,73	-1,67
	541	-0,34	-9,01	0,44	1,60	1,40	1,60	525	-0,83	-11,48	1,69	-1,67	-1,67	1,61
129	531	0,36	-1,80	-2,81	-0,08	3,19	-0,33	543	0,25	-2,36	-1,58	0,83	0,23	-0,03
	529	-0,36	-1,94	-2,81	0,25	-2,06	-0,39	542	-0,47	-2,50	-1,58	-1,34	0,88	-0,09
130	162	-1,08	-5,19	-1,78	0,86	4,29	1,18	168	-1,09	-5,25	-1,16	1,27	6,35	1,16
	531	-0,30	-5,03	-2,26	-0,99	-1,38	-0,75	543	-0,32	-5,10	-1,63	0,93	0,73	-0,77
131	543	0,43	-2,32	-0,06	0,85	0,24	0,33	537	0,33	-2,81	1,48	-0,29	2,53	0,59
	542	-0,40	-2,49	-0,19	-1,35	0,87	0,39	535	-0,50	-2,98	1,35	0,48	-1,38	0,65
132	168	-1,12	-5,24	-0,27	1,27	6,35	-0,97	165	-1,48	-7,02	0,50	0,75	3,74	-0,97
	543	-0,16	-5,05	-0,11	0,95	0,74	1,01	537	-0,52	-6,83	0,66	-0,98	-0,95	1,01
133	546	1,82	33,55	0,01	-0,03	-0,12	-0,21	547	-2,88	10,04	-1,92	0,48	-0,06	-0,21
	544	2,82	33,75	-0,60	-0,01	0,24	0,24	545	-1,88	10,24	-2,54	0,45	-0,45	0,25
134	211	7,91	39,79	-3,10	-0,21	-1,06	0,21	212	2,30	11,76	-1,61	0,23	1,16	0,06
	546	2,01	38,61	-2,38	0,10	0,51	-0,36	547	-3,60	10,58	-0,88	0,39	-0,52	-0,52
135	547	3,23	11,87	-2,78	0,50	-0,05	0,19	549	-2,24	-15,46	-2,25	-0,13	-1,63	0,14
	545	2,96	11,82	-2,43	0,43	-0,45	-0,15	548	-2,50	-15,51	-1,90	0,69	1,76	-0,20
136	212	2,18	11,86	-0,81	0,23	1,16	-0,45	213	-3,82	-18,14	-1,68	0,29	1,47	-0,71
	547	3,32	12,08	-1,74	0,41	-0,52	-0,10	549	-2,68	-17,92	-2,61	-0,13	-1,66	-0,36
137	552	3,19	9,25	-2,58	-0,46	-0,24	-0,24	553	-2,20	-17,68	-1,91	0,16	1,17	-0,18
	550	2,89	9,19	-2,25	-0,43	0,16	0,24	551	-2,50	-17,74	-1,57	-0,64	-2,18	0,31
138	214	1,66	9,22	-0,73	-0,20	-0,98	0,32	215	-4,32	-20,68	-1,70	-0,56	-2,79	0,49
	552	3,32	9,56	-1,43	-0,42	-0,03	0,27	553	-2,66	-20,35	-2,41	0,31	1,94	0,45
139	555	1,85	30,91	-0,13	0,03	-0,21	0,23	552	-2,84	7,44	-1,90	-0,43	-0,23	0,24
	554	2,79	31,10	-0,44	0,02	-0,56	-0,26	550	-1,90	7,63	-2,22	-0,45	0,16	-0,25
140	216	7,24	36,51	-2,73	0,05	0,25	0,01	214	1,76	9,14	-1,42	-0,20	-0,98	0,11
	555	1,98	35,45	-2,07	-0,06	-0,63	0,29	552	-3,50	8,09	-0,76	-0,39	-0,03	0,39
141	558	1,86	7,38	-1,76	0,26	-0,10	0,09	559	-1,30	-8,43	-1,44	-0,05	-1,09	0,06
	556	1,72	7,35	-1,58	0,25	-0,32	-0,07	557	-1,44	-8,46	-1,26	0,45	1,00	-0,11
142	217	1,40	7,44	-0,63	0,08	0,42	-0,22	218	-2,09	-10,00	-1,00	0,10	0,52	-0,38
	558	1,93	7,55	-1,25	0,21	-0,39	-0,06	559	-1,56	-9,90	-1,62	0,00	-0,86	-0,23
143	561	1,02	19,85	0,04	-0,01	-0,18	-0,11	558	-1,69	6,32	-1,19	0,25	-0,11	-0,11
	560	1,66	19,98	-0,42	-0,01	0,09	0,13	556	-1,05	6,45	-1,64	0,26	-0,31	0,13
144	219	4,71	23,77	-1,83	-0,14	-0,71	0,12	217	1,44	7,41	-1,02	0,08	0,42	0,02
	561	1,17	23,06	-1,48	0,06	0,16	-0,17	558	-2,11	6,70	-0,67	0,20	-0,39	-0,26
145	564	1,82	4,76	-1,59	-0,28	-0,21	-0,15	565	-1,26	-10,65	-1,14	0,15	0,68	-0,10
	562	1,64	4,72	-1,36	-0,25	0,04	0,16	563	-1,44	-10,68	-0,91	-0,38	-1,43	0,21
146	220	0,86	4,81	-0,54	-0,13	-0,64	0,18	221	-2,61	-12,53	-1,10	-0,35	-1,75	0,26
	564	1,93	5,02	-0,85	-0,25	-0,09	0,18	565	-1,54	-12,32	-1,41	0,23	1,08	0,26
147	567	1,05	17,20	-0,15	0,02	-0,19	0,14	564	-1,65	3,72	-1,22	-0,26	-0,21	0,15
	566	1,62	17,31	-0,21	0,01	-0,40	-0,15	562	-1,07	3,83	-1,28	-0,27	0,04	-0,15
148	222	4,05	20,48	-1,53	0,01	0,04	0,03	220	0,91	4,76	-0,88	-0,13	-0,64	0,08
	567	1,14	19,89	-1,13	-0,03	-0,43	0,17	564	-2,00	4,18	-0,48	-0,23	-0,08	0,22
149	549	0,18	-15,03	-1,73	0,07	4,49	-0,14	569	-0,13	-16,59	-0,86	0,15	3,77	-0,09
	548	-0,26	-15,12	-1,29	0,29	3,21	-0,06	568	-0,57	-16,67	-0,42	-0,51	3,64	-0,01
150	213	-3,75	-18,20	1,08	1,22	6,10	-0,89	223	-3,56	-17,25	0,09	0,64	3,21	-0,41
	549	-0,24	-17,50	0,01	-0,19	3,19	-0,11	569	-0,05	-16,55	-0,98	0,31	4,57	0,36
151	569	0,15	-16,52	0,62	0,16	3,77	0,10	553	-0,01	-17,31	1,54	0,03	4,48	0,16
	568	-0,32	-16,61	-0,10	-0,50	3,64	0,05	551	-0,47	-17,40	0,82	0,23	3,14	0,11
152	223	-3,58	-17,24	-0,17	0,64	3,21	0,29	215	-4,28	-20,73	-1,28	1,26	6,31	0,78
	569	0,23	-16,48	0,50	0,32	4,57	-0,40	553	-0,47	-19,97	-0,61	-0,31	2,80	0,09
153	559	0,17	-8,16	-1,11	0,09	2,72	-0,10	571	-0,11	-9,56	-0,58	0,12	2,16	-0,05
	557	-0,11	-8,22	-0,91	0,19	1,75	-0,04	570	-0,39	-9,62	-0,37	-0,34	2,11	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
154	218	-2,06	-10,03	0,51	0,72	3,62	-0,48	224	-2,07	-10,07	0,00	0,42	2,08	-0,22
	559	-0,08	-9,63	-0,18	-0,10	1,80	-0,10	571	-0,08	-9,67	-0,69	0,21	2,62	0,16
155	571	0,16	-9,50	0,33	0,13	2,16	0,06	565	-0,03	-10,44	0,91	-0,03	2,62	0,10
	570	-0,14	-9,56	-0,14	-0,33	2,11	0,06	563	-0,33	-10,50	0,43	0,12	1,72	0,10
156	224	-2,08	-10,06	-0,08	0,42	2,08	0,08	221	-2,58	-12,56	-0,70	0,73	3,65	0,37
	571	0,19	-9,61	0,22	0,22	2,62	-0,19	565	-0,31	-12,11	-0,40	-0,24	1,55	0,09
157	574	3,18	30,88	0,60	-0,08	0,64	-0,48	575	-1,11	9,47	3,11	0,79	-0,15	-0,39
	572	1,13	30,47	0,51	0,04	-0,46	-0,06	573	-3,15	9,06	3,02	0,15	-0,22	0,03
158	267	3,84	23,94	-0,63	-0,33	-1,63	0,83	268	0,74	8,43	1,90	0,87	4,37	0,64
	574	0,02	23,17	1,47	0,15	1,80	-1,18	575	-3,08	7,66	4,00	0,78	-0,22	-1,37
159	575	2,55	10,77	4,23	0,66	-0,18	0,00	577	-2,45	-14,25	2,16	1,25	2,50	0,45
	573	2,91	10,84	4,92	0,27	-0,20	-0,31	576	-2,10	-14,18	2,85	-0,59	-2,30	0,15
160	268	1,59	8,09	4,30	0,87	4,37	-1,49	269	-2,25	-11,12	1,49	0,64	3,22	-2,01
	575	2,27	8,22	5,12	0,64	-0,24	0,66	577	-1,57	-10,99	2,31	-0,01	-3,76	0,14
161	580	2,47	8,45	3,78	-0,40	-0,02	-0,32	581	-2,44	-16,10	1,63	-1,33	-2,75	-0,74
	578	2,88	8,54	4,40	-0,43	-0,07	0,09	579	-2,03	-16,02	2,25	0,76	1,86	-0,33
162	270	1,25	6,24	3,88	-0,56	-2,79	0,85	271	-2,54	-12,69	0,89	-0,75	-3,75	1,27
	580	2,35	6,46	4,64	-0,49	-0,46	-0,68	581	-1,44	-12,47	1,65	-0,04	3,74	-0,25
163	583	3,11	28,43	0,47	0,05	-0,80	0,05	580	-1,15	7,17	2,75	-0,54	-0,04	0,05
	582	1,18	28,04	0,57	-0,01	0,13	-0,38	578	-3,07	6,79	2,86	-0,29	-0,04	-0,37
164	272	3,47	21,87	-0,47	-0,05	-0,24	-0,46	270	0,41	6,58	1,70	-0,56	-2,79	-0,37
	583	0,14	21,20	1,44	-0,04	-1,26	0,40	580	-2,92	5,92	3,61	-0,63	-0,49	0,50
165	586	1,61	7,03	2,21	0,39	-0,16	-0,08	587	-1,46	-8,34	1,20	0,72	1,26	0,18
	584	1,75	7,06	2,59	0,16	-0,17	-0,25	585	-1,32	-8,31	1,58	-0,27	-1,26	0,01
166	273	1,06	5,46	2,37	0,49	2,43	-0,89	274	-1,41	-6,92	0,90	0,37	1,86	-1,21
	586	1,43	5,53	2,71	0,37	-0,23	0,29	587	-1,05	-6,85	1,24	0,02	-2,22	-0,03
167	589	1,85	19,31	0,36	-0,04	0,28	-0,36	586	-0,77	6,20	1,66	0,47	-0,15	-0,30
	588	0,78	19,10	0,21	0,02	-0,28	-0,11	584	-1,84	5,99	1,50	0,09	-0,18	-0,05
168	275	2,65	15,89	-0,54	-0,25	-1,23	0,47	273	0,60	5,64	0,98	0,49	2,43	0,34
	589	0,12	15,38	0,64	0,10	1,00	-0,77	586	-1,93	5,13	2,16	0,45	-0,22	-0,89
169	592	1,54	4,71	1,77	-0,25	-0,10	-0,28	593	-1,44	-10,19	0,60	-0,68	-1,41	-0,51
	590	1,72	4,75	2,14	-0,26	-0,05	-0,01	591	-1,26	-10,15	0,98	0,39	0,75	-0,24
170	276	0,69	3,61	1,99	-0,34	-1,68	0,44	277	-1,72	-8,47	0,16	-0,45	-2,23	0,66
	592	1,49	3,77	2,38	-0,30	-0,32	-0,43	593	-0,92	-8,31	0,56	0,02	2,08	-0,20
171	595	1,77	16,85	0,21	0,03	-0,53	-0,05	592	-0,82	3,90	1,25	-0,32	-0,11	-0,04
	594	0,83	16,67	0,32	-0,01	0,01	-0,31	590	-1,76	3,71	1,36	-0,18	-0,03	-0,31
172	278	2,29	13,79	-0,47	-0,08	-0,41	-0,26	276	0,29	3,77	0,73	-0,34	-1,68	-0,21
	595	0,24	13,38	0,66	-0,01	-0,77	0,14	592	-1,76	3,36	1,86	-0,37	-0,34	0,19
173	577	-0,22	-13,89	1,96	0,30	-1,44	0,69	597	-0,51	-15,36	0,85	-1,90	4,58	0,20
	576	0,32	-13,78	2,47	0,16	8,35	0,60	596	0,03	-15,25	1,37	1,22	2,29	0,10
174	269	-2,08	-11,21	2,89	-0,58	-2,88	-3,79	279	-2,29	-12,27	1,04	-2,07	-10,34	-3,05
	577	0,76	-10,65	2,63	2,19	8,04	1,54	597	0,54	-11,70	0,78	-1,99	4,15	2,28
175	597	-0,32	-15,31	0,12	-1,91	4,58	-0,56	581	-0,42	-15,78	-1,17	0,52	-0,63	-1,00
	596	0,27	-15,19	-0,56	1,25	2,29	-0,43	579	0,17	-15,67	-1,85	-0,15	7,46	-0,87
176	279	-2,28	-12,28	-0,08	-2,07	-10,34	2,64	271	-2,38	-12,77	-2,18	-0,37	-1,84	3,37
	597	0,77	-11,67	0,05	-2,00	4,15	-2,64	581	0,67	-12,16	-2,04	2,03	6,94	-1,92
177	587	-0,07	-8,11	1,12	0,22	-0,48	0,30	599	-0,32	-9,38	0,63	-1,06	2,71	0,03
	585	0,19	-8,06	1,41	0,11	4,75	0,27	598	-0,06	-9,33	0,92	0,66	1,48	0,00
178	274	-1,33	-6,97	1,83	-0,22	-1,11	-2,26	280	-1,47	-7,70	0,80	-1,13	-5,63	-1,83
	587	0,40	-6,62	1,60	1,23	4,57	0,79	599	0,25	-7,36	0,57	-1,08	2,59	1,22
179	599	-0,14	-9,33	0,33	-1,06	2,71	-0,38	593	-0,28	-10,01	-0,37	0,27	-0,03	-0,63
	598	0,18	-9,26	-0,11	0,67	1,48	-0,30	591	0,05	-9,94	-0,80	-0,11	4,18	-0,55
180	280	-1,45	-7,71	0,15	-1,13	-5,63	1,40	277	-1,62	-8,53	-1,11	-0,10	-0,51	1,84
	599	0,46	-7,33	0,27	-1,08	2,59	-1,59	593	0,30	-8,14	-0,99	1,05	3,84	-1,15
181	602	1,84	16,50	-0,01	-0,14	0,98	-0,52	603	-0,47	4,98	0,71	0,95	0,58	-0,36
	600	0,53	16,24	0,99	0,12	-0,69	-0,32	601	-1,77	4,72	1,71	-0,39	-0,54	-0,16
182	323	1,81	12,83	-1,06	-0,33	-1,64	1,02	324	0,10	4,28	-1,03	1,13	5,64	0,86
	602	-0,03	12,46	2,55	0,15	2,41	-1,34	603	-1,74	3,91	2,58	0,79	-0,20	-1,50
183	603	1,89	5,82	2,47	0,67	0,52	-0,19	605	-0,82	-7,71	0,69	1,84	1,47	0,71
	601	1,02	5,65	3,54	-0,16	-0,49	-0,29	604	-1,68	-7,88	1,76	-0,52	-1,07	0,61
184	324	0,46	4,21	2,59	1,13	5,64	-1,57	325	-1,68	-6,52	-1,24	0,34	1,72	-2,33
	603	1,49	4,42	4,34	0,51	-0,26	0,92	605	-0,65	-6,31	0,51	1,24	-1,54	0,16
185	608	1,80	4,75	2,05	-0,26	-0,48	-0,24	609	-0,82	-8,36	0,21	-2,07	-1,73	-1,07
	606	1,02	4,60	2,97	-0,08	0,34	-0,11	607	-1,60	-8,52	1,13	0,78	1,13	-0,94
186	326	0,40	3,51	2,20	-0,61	-3,03	0,66	327	-1,66	-6,76	-1,54	-0,37	-1,85	1,35
	608	1,56	3,74	3,67	-0,26	-0,51	-1,02	609	-0,50	-6,53	-0,07	-1,39	1,65	-0,33
187	611	1,76	15,20	-0,03	0,09	-0,95	-0,17	608	-0,49	3,95	0,50	-0,55	-0,54	-0,18
	610	0,56	14,96	0,92	-0,08	0,60	-0,33	606	-1,69	3,71	1,45	0,15	0,38	-0,34
188	328	1,69	12,07	-0,96	-0,21	-1,06	-0,46	326	0,00	3,61	-1,16	-0,61	-3,03	-0,41
	611	0,08	11,75	2,33	0,02	-1,29	0,12	608	-1,62	3,29	2,12	-0,55	-0,57	0,17
189	605	-0,18	-7,72	1,19	1,36	-4,02	1,62	613	-0,33	-8,46	0,65	-4,10	3,72	0,65
	604	0,40	-7,61	1,60	-0,07	7,71	1,00	612	0,25	-8,35	1,07	1,96	0,48	0,03
190	325	-1,30	-6,76	1,86	-0,93	-4,66	-6,76	329	-1,24	-6,44	0,94	-4,90	-24,51	-5,87
	605	0,21	-6,46	1,57	3,69	7,62	3,69	613	0,28	-6,14	0,66	-3,82	5,11	4,58
191	613	-0,27	-8,44	0,23	-4,12	3,72	-1,16	609	-0,26	-8,37	-0,45	1,69	-3,04	-2,06
	612	0,33	-8,32	-0,15	1,99	0,48	-0,52	607	0,34	-8,25	-0,83	-0,42	6,70	-1,42
192	329	-1,22	-6,45	-0,13	-4,90	-24,51	5,35	327	-1,32	-6,97	-1,21	-0,71	-3,55	6,21
	613	0,37	-6,14	0,24	-3,84	5,11	-5,07	609	0,26	-6,65	-0,84	3,59	6,47	-4,21
193	616	1,16	3,87	1,85	0,32	0,22	-0,26	617	-0,57	-4,78	0,77	1,31	1,11	0,31
	614	0,72	3,78	2,47	-0,05	-0,24	-0,32	615	-1,01	-4,87	1,38	-0,35	-0,87	0,24
194	330	0,35	2,70	1,82	0,57	2,84	-0,88	331	-0,97	-3,89	-0,36	0,26	1,29	-1,38
	616	0,92	2,81	2,85	0,26	-0,11	0,40	617	-0,40	-3,78	0,66	0,85	-1,18	-0,10
195	619	1,24	10,72	0,05	-0,06	0,48	-0,43	616	-0,23	3,36	0,77	0,51	0,25	-0,33
	618	0,27	10,52	0,59	0,06	-0,36	-0,32	614	-1,20	3,16	1,31	-0,20	-0,27	-0,22

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
196	332	1,04	7,86	-0,49	-0,26	-1,32	0,55	330	0,03	2,79	-0,33	0,57	2,84	0,45
	619	-0,10	7,63	1,62	0,10	1,30	-0,88	616	-1,12	2,56	1,77	0,44	-0,07	-0,97
197	622	1,09	2,80	1,48	-0,17	-0,31	-0,26	623	-0,56	-5,43	0,20	-1,26	-1,20	-0,75
	620	0,70	2,72	2,01	-0,07	0,19	-0,17	621	-0,95	-5,51	0,72	0,51	0,80	-0,67
198	333	0,23	2,00	1,52	-0,39	-1,95	0,38	334	-0,99	-4,10	-0,88	-0,23	-1,14	0,79
	622	0,95	2,15	2,44	-0,18	-0,37	-0,74	623	-0,27	-3,95	0,03	-0,80	1,06	-0,33
199	625	1,14	9,40	0,02	0,06	-0,65	-0,22	622	-0,28	2,31	0,51	-0,34	-0,34	-0,21
	624	0,32	9,23	0,58	-0,05	0,38	-0,32	620	-1,10	2,15	1,06	0,07	0,21	-0,32
200	335	0,97	7,05	-0,53	-0,19	-0,97	-0,30	333	-0,02	2,07	-0,50	-0,39	-1,95	-0,28
	625	0,02	6,86	1,44	0,03	-0,80	-0,04	622	-0,97	1,88	1,46	-0,35	-0,40	-0,02
201	617	-0,09	-4,77	0,97	0,99	-2,29	0,88	627	-0,21	-5,36	0,60	-2,55	2,31	0,32
	615	0,24	-4,70	1,24	-0,06	4,70	0,51	626	0,13	-5,29	0,87	1,20	0,35	-0,05
202	331	-0,76	-4,01	1,35	-0,56	-2,81	-4,26	336	-0,75	-3,97	0,75	-3,05	-15,24	-3,74
	617	0,19	-3,82	1,23	2,37	4,61	2,19	627	0,20	-3,77	0,62	-2,38	3,20	2,72
203	627	-0,18	-5,34	0,26	-2,55	2,31	-0,80	623	-0,20	-5,44	-0,28	0,99	-1,93	-1,36
	626	0,23	-5,26	0,04	1,21	0,35	-0,40	621	0,21	-5,36	-0,50	-0,25	4,24	-0,96
204	336	-0,74	-3,98	0,06	-3,05	-15,24	3,19	334	-0,79	-4,23	-0,69	-0,47	-2,33	3,73
	627	0,27	-3,77	0,29	-2,37	3,20	-3,23	623	0,22	-4,03	-0,47	2,18	4,03	-2,68
205	630	2,62	6,98	-1,30	-0,06	0,34	-0,22	631	1,62	1,98	-0,96	-0,24	0,16	-0,20
	628	-0,92	6,27	2,58	0,08	-0,89	-0,39	629	-1,92	1,27	2,92	-0,83	-0,64	-0,37
206	402	-4,35	-0,69	2,37	0,60	3,00	-0,87	403	-3,69	2,62	-7,54	0,00	-0,02	-0,75
	630	-2,64	-0,35	10,92	-0,20	-0,39	0,06	631	-1,98	2,96	1,02	-0,10	0,86	0,18
207	631	0,20	1,62	3,71	-0,49	0,11	-0,29	633	-0,76	-3,18	-0,77	1,23	1,49	0,54
	629	0,30	1,64	5,89	-0,54	-0,58	-0,49	632	-0,67	-3,16	1,41	-1,74	-1,44	0,34
208	403	-0,13	1,24	2,99	0,00	-0,02	-0,44	404	-0,60	-1,12	-2,77	0,24	1,18	-0,60
	631	-0,03	1,26	5,68	-0,35	0,81	0,06	633	-0,50	-1,10	-0,07	0,70	-1,20	-0,09
209	636	0,19	1,44	3,34	0,56	-0,12	-0,32	637	-0,72	-3,14	-0,98	-1,15	-1,72	-1,06
	634	0,27	1,46	5,52	0,22	0,57	-0,14	635	-0,65	-3,13	1,20	2,08	1,82	-0,88
210	405	-0,13	1,16	2,73	0,09	0,45	0,00	406	-0,56	-1,00	-2,87	-0,25	-1,23	0,08
	636	0,00	1,19	5,34	0,34	-1,22	-0,55	637	-0,44	-0,98	-0,26	-0,53	1,38	-0,47
211	639	2,50	6,55	-1,33	0,05	-0,57	-0,56	636	1,54	1,78	-1,09	0,33	-0,16	-0,44
	638	-0,88	5,88	2,52	-0,06	1,05	-0,46	634	-1,84	1,10	2,76	0,52	0,63	-0,33
212	407	-4,14	-0,54	2,15	-1,10	-5,51	1,01	405	-3,54	2,48	-7,44	0,09	0,45	0,85
	639	-2,48	-0,21	10,50	0,32	0,79	-1,05	636	-1,88	2,81	0,90	0,11	-1,26	-1,21
213	633	-0,03	-3,16	1,15	-0,86	-12,20	1,23	641	-0,11	-3,60	0,41	-1,14	4,20	0,36
	632	0,36	-3,09	1,53	-0,20	12,28	1,18	640	0,27	-3,52	0,78	4,24	-3,19	0,31
214	404	-0,18	-1,38	0,99	-2,85	-14,23	-3,09	408	-0,33	-2,09	0,23	-1,73	-8,65	-2,95
	633	0,50	-1,24	1,19	4,39	14,06	1,83	641	0,36	-1,95	0,43	-2,40	-2,09	1,96
215	641	-0,13	-3,61	-0,14	-1,14	4,20	-0,94	637	-0,04	-3,14	-0,85	-0,88	-11,48	-1,81
	640	0,24	-3,53	-0,42	4,26	-3,19	-0,86	635	0,33	-3,06	-1,13	-0,57	11,43	-1,73
216	408	-0,30	-2,10	0,04	-1,73	-8,65	2,34	406	-0,14	-1,27	-0,63	-2,70	-13,50	2,53
	641	0,36	-1,97	-0,11	-2,40	-2,09	-2,56	637	0,53	-1,13	-0,79	4,08	13,29	-2,38
217	644	0,16	0,97	2,16	-0,29	0,11	-0,35	645	-0,42	-1,90	-0,45	0,85	0,91	0,20
	642	0,15	0,97	3,57	-0,22	-0,28	-0,43	643	-0,42	-1,90	0,95	-1,19	-0,89	0,12
218	409	-0,10	0,75	1,74	0,01	0,06	-0,43	410	-0,41	-0,82	-1,78	0,14	0,71	-0,55
	644	0,02	0,77	3,46	-0,21	0,51	-0,09	645	-0,30	-0,80	-0,06	0,53	-0,67	-0,22
219	647	1,60	4,19	-0,88	-0,03	0,25	-0,28	644	1,00	1,17	-0,69	-0,12	0,15	-0,28
	646	-0,57	3,76	1,63	0,03	-0,40	-0,33	642	-1,17	0,74	1,82	-0,42	-0,32	-0,33
220	411	-2,68	-0,40	1,41	0,36	1,81	-0,67	409	-2,29	1,59	-4,75	0,01	0,06	-0,60
	647	-1,62	-0,19	6,76	-0,11	-0,16	-0,12	644	-1,22	1,80	0,60	-0,04	0,55	-0,05
221	650	0,18	0,84	1,90	0,35	-0,17	-0,31	651	-0,36	-1,85	-0,60	-0,82	-0,97	-0,78
	648	0,11	0,82	3,11	0,15	0,40	-0,24	649	-0,43	-1,86	0,61	1,19	1,02	-0,71
222	412	-0,08	0,69	1,55	0,05	0,27	-0,05	413	-0,36	-0,70	-1,77	-0,11	-0,57	0,03
	650	0,06	0,72	3,03	0,21	-0,88	-0,47	651	-0,22	-0,67	-0,30	-0,49	0,66	-0,38
223	653	1,44	3,81	-0,75	0,04	-0,46	-0,51	650	0,88	1,02	-0,70	0,20	-0,20	-0,41
	652	-0,48	3,43	1,45	-0,04	0,73	-0,44	648	-1,04	0,63	1,50	0,33	0,44	-0,34
224	414	-2,36	-0,11	1,21	-0,83	-4,16	0,71	412	-2,05	1,44	-4,43	0,05	0,27	0,59
	653	-1,40	0,08	6,07	0,24	0,53	-0,87	650	-1,09	1,63	0,43	0,06	-0,91	-0,99
225	645	-0,04	-1,92	0,71	-0,33	-7,14	0,74	655	-0,08	-2,16	0,30	-1,07	2,49	0,18
	643	0,21	-1,87	0,95	-0,32	7,15	0,63	654	0,17	-2,11	0,54	2,58	-1,84	0,08
226	410	-0,13	-1,00	0,68	-1,66	-8,32	-2,46	415	-0,17	-1,17	0,31	-1,47	-7,35	-2,31
	645	0,25	-0,92	0,73	2,76	8,27	1,28	655	0,21	-1,09	0,36	-1,72	-0,74	1,43
227	655	-0,10	-2,16	-0,03	-1,06	2,49	-0,73	651	-0,04	-1,86	-0,45	-0,28	-6,62	-1,31
	654	0,15	-2,11	-0,16	2,57	-1,84	-0,64	649	0,21	-1,81	-0,58	-0,37	6,66	-1,22
228	415	-0,17	-1,17	-0,03	-1,47	-7,35	1,74	413	-0,11	-0,85	-0,43	-1,52	-7,61	1,91
	655	0,21	-1,09	0,03	-1,71	-0,74	-2,03	651	0,27	-0,78	-0,37	2,56	7,60	-1,85
229	658	1,45	1,52	1,54	0,02	0,00	-0,24	659	1,31	0,83	0,44	0,06	0,13	-0,30
	656	-1,78	0,88	-0,65	0,00	-0,19	-0,28	657	-1,92	0,18	-1,75	0,17	-0,21	-0,34
230	469	-1,75	-1,03	1,55	-0,18	-0,90	0,09	470	-1,40	0,74	-2,82	0,00	0,00	0,07
	658	-1,02	-0,88	3,61	0,06	0,19	-0,34	659	-0,67	0,89	-0,76	0,05	0,09	-0,35
231	659	0,11	0,74	3,68	-0,14	0,09	-0,42	661	-0,21	-0,83	-0,88	1,22	0,58	0,05
	657	0,39	0,80	2,95	0,33	-0,18	-0,52	660	0,08	-0,78	-1,62	-0,82	-0,43	-0,05
232	470	0,00	0,18	2,39	0,00	0,00	-0,10	471	-0,04	0,01	-1,82	0,03	0,15	-0,45
	659	-0,17	0,15	2,48	-0,15	0,05	-0,03	661	-0,21	-0,03	-1,73	1,11	0,00	-0,37
233	664	0,12	0,76	3,51	0,21	-0,24	-0,30	665	-0,17	-0,71	-0,89	-1,08	-0,72	-0,65
	662	0,35	0,80	2,83	-0,32	0,32	-0,25	663	0,05	-0,67	-1,57	0,83	0,69	-0,61
234	472	-0,01	0,18	2,31	0,06	0,30	-0,23	473	-0,04	0,03	-1,80	-0,05	-0,23	0,02
	664	-0,16	0,15	2,41	0,11	-0,73	-0,50	665	-0,20	0,00	-1,70	-0,90	0,14	-0,26
235	667	1,40	1,48	1,46	0,01	-0,45	-0,63	664	1,27	0,84	0,34	0,05	-0,27	-0,43
	666	-1,71	0,85	-0,60	-0,02	0,61	-0,59	662	-1,84	0,22	-1,72	-0,19	0,35	-0,40
236	474	-1,68	-0,85	1,44	-0,64	-3,21	0,42	472	-1,37	0,73	-2,89	0,06	0,30	0,35
	667	-0,97	-0,71	3,56	0,16	0,33	-0,87	664	-0,65	0,87	-0,76	-0,05	-0,77	-0,93
237	661	-0,16	-0,73	0,40	-1,09	-13,21	0,48	669	-0,11	-0,45	0,14	-1,21	4,62	0,06
	660	-0,01	-0,70	0,37	1,55	14,01	0,58	668	0,04	-0,42	0,11	1,13	-4,11	0,15

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD06: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
238	471	0,04	-0,04	0,59	-2,46	-12,30	-3,28	475	0,14	0,42	0,48	-1,82	-9,08	-3,08
	661	0,03	-0,04	0,33	4,09	12,67	1,89	669	0,12	0,42	0,22	-2,46	-1,65	2,08
239	669	-0,12	-0,45	-0,24	-1,18	4,62	-0,61	665	-0,15	-0,61	-0,43	-1,22	-12,93	-1,10
	668	0,03	-0,42	-0,10	1,11	-4,11	-0,68	663	0,00	-0,58	-0,30	1,52	13,65	-1,17
240	475	0,11	0,43	-0,50	-1,82	-9,08	2,48	473	0,02	-0,01	-0,64	-2,40	-12,02	2,73
	669	0,10	0,43	-0,16	-2,44	-1,64	-2,69	665	0,01	-0,01	-0,30	3,83	12,34	-2,44
241	672	-0,05	0,45	2,18	-0,10	-0,10	-0,26	673	-0,31	-0,84	-0,66	0,12	0,28	-0,10
	670	0,29	0,52	1,93	0,11	-0,17	-0,43	671	0,03	-0,77	-0,91	-0,66	-0,30	-0,27
242	476	0,03	0,13	1,45	-0,01	-0,04	-0,19	477	-0,02	-0,09	-0,95	0,05	0,25	-0,18
	672	-0,23	0,08	1,58	-0,10	-0,05	-0,20	673	-0,28	-0,14	-0,81	0,01	-0,28	-0,19
243	675	0,89	1,17	0,92	0,01	-0,10	-0,24	672	0,76	0,52	0,30	-0,05	-0,09	-0,27
	674	-1,07	0,78	-0,39	0,00	-0,21	-0,26	670	-1,21	0,13	-1,00	0,03	-0,19	-0,30
244	478	-1,04	-0,59	0,98	-0,05	-0,23	-0,15	476	-0,83	0,48	-1,49	-0,01	-0,04	-0,15
	675	-0,68	-0,52	2,17	0,02	-0,07	-0,27	672	-0,46	0,56	-0,30	-0,04	-0,04	-0,27
245	678	-0,01	0,49	1,94	0,16	-0,03	-0,45	679	-0,25	-0,72	-0,65	0,00	-0,37	-0,50
	676	0,23	0,53	1,72	-0,10	0,30	-0,30	677	-0,01	-0,67	-0,86	0,66	0,46	-0,36
246	479	0,02	0,13	1,34	0,06	0,29	-0,19	480	-0,02	-0,09	-0,88	-0,08	-0,38	-0,28
	678	-0,20	0,09	1,44	0,06	-0,53	-0,33	679	-0,24	-0,13	-0,77	0,16	0,43	-0,42
247	681	0,80	1,16	0,84	0,02	-0,27	-0,58	678	0,68	0,54	0,20	0,14	-0,03	-0,44
	680	-0,96	0,80	-0,35	-0,02	0,57	-0,56	676	-1,08	0,19	-0,99	-0,06	0,31	-0,42
248	481	-0,86	-0,23	0,78	-0,64	-3,22	0,48	479	-0,72	0,44	-1,48	0,06	0,29	0,41
	681	-0,56	-0,17	1,96	0,17	0,50	-0,84	678	-0,42	0,50	-0,29	0,04	-0,53	-0,91
249	673	-0,08	-0,69	0,25	-1,52	-8,36	-0,17	683	-0,05	-0,54	0,06	0,65	2,63	-0,32
	671	0,01	-0,67	0,26	0,84	8,59	0,19	682	0,04	-0,53	0,08	1,09	-2,61	0,04
250	477	0,00	-0,10	0,24	-1,66	-8,31	-0,24	482	-0,03	-0,23	0,05	0,54	2,72	-0,33
	673	0,09	-0,08	0,28	1,82	8,32	-0,16	683	0,06	-0,22	0,08	-0,45	-2,88	-0,25
251	683	-0,06	-0,54	-0,09	0,68	2,63	-0,24	679	-0,06	-0,59	-0,22	-1,57	-7,87	-0,44
	682	0,02	-0,53	-0,09	1,08	-2,61	-0,58	677	0,01	-0,57	-0,22	0,77	8,04	-0,78
252	482	-0,04	-0,23	-0,03	0,54	2,72	-0,25	480	-0,01	-0,09	-0,20	-1,56	-7,80	-0,30
	683	0,05	-0,21	-0,07	-0,43	-2,88	-0,35	679	0,08	-0,08	-0,24	1,57	7,81	-0,40

TENS.: SISMA 90°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	489	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	85	0,01	0,04	0,01	0,00	-0,01	0,00	86	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
2	489	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	492	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	86	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	89	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00
3	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	91	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	92	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
4	498	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
5	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	97	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	98	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
6	504	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
7	506	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	103	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	104	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00
8	510	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	506	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	107	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	-0,01	0,00	103	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
9	492	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	512	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	89	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	109	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
10	512	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	495	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	109	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	92	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,01	0,00
11	501	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	514	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	98	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00	111	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
12	514	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	111	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	104	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00
13	516	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	517	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	87	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
14	517	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	520	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	88	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
15	522	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	523	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
16	526	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	528	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	529	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
18	532	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	534	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	535	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	105	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	106	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
20	538	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	534	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	108	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
21	520	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	540	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	90	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	110	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
22	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	94	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	529	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	112	0,00	0,00	0,01	-0,00	-0,01	0,00
24	542	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	535	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	112	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	106	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
25	544	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	545	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	155	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,01	0,00	156	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
26	545	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	548	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	156	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00	157	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
27	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	159	0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
28	554	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
29	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	162	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
30	560	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
31	562	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	563	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
	164	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	165	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
32	566	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	562	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	166	0,01	0,05	0,01	0,00	0,01	0,00	164	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
33	548	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	568	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	157	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00	167	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
34	568	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	551	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
	167	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	159	0,01	0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,00
35	557	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	570	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	162	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,01	0,00	168	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
36	570	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	563	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	168	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	165	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00
37	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
38	573	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	212	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	213	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
39	578	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	579	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	215	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
40	582	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	578	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	216	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	214	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
41	584	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	585	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	217	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	218	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
42	588	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	584	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	219	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	217	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
43	590	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	591	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
	220	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	221	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
44	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
45	576	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	596	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	213	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	223	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
46	596	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	579	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	215	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
47	585	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	598	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	218	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	224	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
48	598	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	591	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	224	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	221	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
49	600	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	601	-0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
	267	0,01	0,06	0,00	0,00	-0,01	0,00	268	0,00	0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,00
50	601	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	604	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	268	0,01	0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,00	269	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
51	606	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	607	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,01	0,00
	270	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	271	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,02	0,00
52	610	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	606	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	272	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	270	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
53	604	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	612	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	269	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	279	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
54	612	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	607	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,01	0,00
	279	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	271	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00
55	614	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	615	0,00	0,04	0,01	0,00	0,01	0,00
	273	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	274	0,01	0,04	0,01	0,00	-0,02	0,00
56	618	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	614	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	275	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	273	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
57	620	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	621	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	276	-0,01	-0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00	277	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
58	624	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	620	0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	278	-0,01	-0,06	0,00	0,00	-0,01	0,00	276	0,00	-0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
59	615	0,00	0,04	0,01	0,00	-0,01	0,00	626	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
	274	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	280	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60	626	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	621	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	280	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	277	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
61	628	0,01	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	629	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	323	0,02	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	324	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
62	629	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	632	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	324	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00	325	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
63	634	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	635	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	326	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	327	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
64	638	0,01	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	634	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	328	0,01	0,06	0,01	0,00	0,01	0,00	326	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
65	632	0,00	-0,03	0,01	-0,01	-0,02	0,00	640	0,00	-0,03	0,01	0,01	0,01	0,00
	325	-0,01	-0,03	0,00	0,01	0,04	-0,01	329	-0,01	-0,03	0,01	0,01	0,03	-0,01
66	640	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,01	-0,01	635	0,00	-0,04	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
	329	-0,01	-0,03	0,00	0,01	0,03	0,00	327	-0,01	-0,04	0,00	0,01	0,03	0,00
67	642	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	643	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	331	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
68	646	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	642	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	332	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,01	0,00	330	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
69	648	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00	649	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
	333	0,00	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,00	334	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
70	652	-0,01	-0,08	-0,01	0,00	0,00	0,00	648	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	335	-0,02	-0,09	-0,01	0,00	0,00	0,00	333	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,00
71	643	0,00	0,04	0,00	0,01	0,01	-0,01	654	0,00	0,03	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
	331	0,01	0,04	0,00	-0,01	-0,03	0,00	336	0,01	0,03	0,00	-0,01	-0,03	0,00
72	654	0,00	0,03	0,01	-0,01	-0,01	0,00	649	0,00	0,03	0,01	0,01	0,02	0,00
	336	0,01	0,03	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	334	0,01	0,03	0,00	-0,01	-0,04	-0,01
73	656	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	403	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
74	657	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	660	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	403	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	404	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
75	662	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	663	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	405	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	406	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
76	666	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	405	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
77	660	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	668	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	404	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	408	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
78	668	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	663	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00
	408	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	406	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
79	670	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	671	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
80	674	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	409	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
81	676	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	677	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	413	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
82	680	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	412	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
83	671	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	682	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
	410	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	415	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
84	682	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	677	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00
	415	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	413	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	-0,01
85	490	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	491	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	488	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	489	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
86	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	88	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
87	491	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	493	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	489	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	492	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
88	88	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	90	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	491	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	493	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
89	496	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	497	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	494	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	495	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
90	93	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	496	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	499	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	496	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	498	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
92	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
93	502	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	503	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	501	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
94	99	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	505	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	502	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	504	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
96	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
97	508	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	506	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
98	105	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	106	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	508	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
99	511	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	508	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	510	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	506	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
100	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	105	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
101	493	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	513	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	492	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	512	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
102	90	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	110	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	493	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	513	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
103	513	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	497	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	512	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	495	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	503	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	515	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	501	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	514	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
106	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
107	515	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	514	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
108	112	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	106	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	515	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
109	518	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	519	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	516	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	517	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
110	155	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	156	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	518	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	519	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
111	519	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	521	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	517	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	520	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
112	156	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	519	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	521	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
113	524	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	525	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
114	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	159	0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
115	527	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	160	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	527	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	530	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	531	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
118	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	162	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
119	533	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	163	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	533	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	536	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	537	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	534	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	535	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
122	164	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	536	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	537	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
123	539	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	536	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	538	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	534	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
124	166	0,01	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	164	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	539	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	536	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
125	521	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	541	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	520	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	540	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
126	157	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	167	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	521	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	541	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
127	541	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	525	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	540	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	523	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
128	167	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	159	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	541	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	525	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
129	531	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	543	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	529	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	542	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
130	162	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	168	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	531	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	543	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
131	543	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	537	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	542	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	535	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
132	168	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	543	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	537	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
133	546	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	547	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	544	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	545	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
134	211	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	212	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	546	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	547	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
135	547	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	549	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	545	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	548	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
136	212	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	213	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	547	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	549	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
137	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
138	214	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	555	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	554	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	216	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	214	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	555	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
142	217	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	561	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	560	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	219	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	217	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	561	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	564	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	565	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
	562	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	563	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
146	220	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	221	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
	564	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	565	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
147	567	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	564	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	566	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	562	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
148	222	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	220	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	567	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	564	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
149	549	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	569	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	548	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	568	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
150	213	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	223	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	549	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	569	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
151	569	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	568	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	551	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
152	223	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	559	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	571	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	577	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	570	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
154	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
155	571	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	565	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	570	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	563	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
156	224	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	221	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	571	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	565	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
157	574	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	575	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	572	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	573	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
158	267	0,01	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	268	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	574	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	575	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
159	575	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	577	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	573	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
160	268	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	269	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	575	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	577	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
161	580	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	581	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	578	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	579	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
162	270	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	271	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
163	583	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	580	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	582	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	578	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
164	272	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	270	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	583	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	586	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	587	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	584	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	585	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
166	273	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	274	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
167	589	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	586	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	588	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	584	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
168	275	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	273	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	589	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	592	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	593	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	590	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	591	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
170	276	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	277	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	592	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	593	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
171	595	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	592	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	594	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	590	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
172	278	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	276	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
	595	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	592	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
173	577	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	597	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	576	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	596	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
174	269	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	279	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00
	577	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	597	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
175	597	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	581	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	596	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	579	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
176	279	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	271	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	597	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	581	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
177	587	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	599	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	585	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	598	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
178	274	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	280	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	587	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	599	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
179	599	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	593	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	598	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	591	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
180	280	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	277	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	599	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	593	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
181	602	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	603	-0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
	600	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	601	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
182	323	0,02	0,09	-0,01	0,00	0,00	0,00	324	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,01	0,00
	602	0,00	0,09	-0,01	0,00	0,00	0,00	603	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
183	603	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	605	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	601	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	604	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
184	324	0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	325	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	605	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
185	608	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	609	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
	606	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	607	0,00	-0,04	-0,01	0,00	-0,01	0,00
186	326	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	327	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	608	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	609	0,00	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00
187	611	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	608	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	610	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	606	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
188	328	0,01	0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	326	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	611	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	608	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
189	605	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	613	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	604	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	612	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
190	325	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	329	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	605	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	613	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
191	613	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	609	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,01	0,00
	612	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	607	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00
192	329	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	327	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,02	0,00
	613	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	609	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
193	616	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	617	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00
	614	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	615	0,00	0,04	0,01	0,00	-0,01	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
194	330	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	331	0,01	0,05	0,01	0,00	-0,01	0,00
	616	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	617	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00
195	619	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	616	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	618	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	614	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
196	332	-0,01	-0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	330	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	619	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	616	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
197	622	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	623	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	621	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
198	333	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	334	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	622	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	623	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
199	625	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	622	0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	624	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	620	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
200	335	-0,02	-0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	333	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,01	0,00
	625	0,00	-0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	622	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
201	617	0,00	0,04	0,01	0,00	-0,01	0,00	627	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
	615	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	626	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
202	331	0,01	0,05	0,00	0,00	-0,02	0,00	336	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	617	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	627	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
203	627	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	623	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	626	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	621	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
204	336	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	334	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
	627	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	623	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
205	630	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	631	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	628	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	629	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
206	402	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	403	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	-0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	631	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
207	631	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	633	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
	629	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	632	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
208	403	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	404	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	631	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	633	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
209	636	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	637	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	634	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	635	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
210	405	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	406	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	636	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	637	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
211	639	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	636	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	638	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	634	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
212	407	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	405	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	639	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	636	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
213	633	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,02	0,00	641	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
	632	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,03	0,00	640	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
214	404	0,00	-0,01	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	408	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	-0,01
	633	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,03	0,00	641	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
215	641	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	637	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	640	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	635	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00
216	408	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	406	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00
	641	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	637	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,02	0,00
217	644	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	645	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	642	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	643	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
218	409	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	644	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	645	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
219	647	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	644	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	646	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	642	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
220	411	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	409	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	647	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	644	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
221	650	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	651	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00
	648	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	649	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00
222	412	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	413	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	650	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	651	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
223	653	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	650	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	652	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	648	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
224	414	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	412	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	653	0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	650	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
225	645	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	655	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	643	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	654	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
226	410	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	415	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	645	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	655	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
227	655	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	651	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02	0,00
	654	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	649	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,03	0,00
228	415	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01	413	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03	-0,01
	655	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	651	0,00	0,01	0,01	-0,01	-0,03	0,00
229	658	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	469	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	658	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	659	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	657	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	470	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	664	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	667	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	666	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD08: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
236	474	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
237	661	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	471	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	475	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	661	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
240	475	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	473	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01
241	672	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	670	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	675	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	674	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	478	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
245	678	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	676	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	479	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	681	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	481	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	671	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
250	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	482	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	673	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
251	683	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	677	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
252	482	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	679	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00

TENS.: SISMA 90°: MOD09: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	-0,66	-6,40	-0,98	-0,01	-0,04	-0,01	489	0,39	-1,18	-1,13	-0,02	0,14	-0,03
	85	-1,54	-6,58	-0,89	0,02	0,12	-0,02	86	-0,49	-1,36	-1,04	-0,01	-0,05	-0,04
2	489	-0,50	-1,57	-1,54	-0,04	0,14	-0,13	492	0,47	3,26	-1,39	0,03	-0,31	-0,12
	86	-0,18	-1,51	-1,04	-0,01	-0,05	0,04	89	0,78	3,32	-0,89	0,01	0,06	0,05
3	494	-0,50	-1,57	-1,53	0,05	-0,13	0,13	495	0,47	3,29	-1,38	-0,04	0,29	0,12
	91	-0,18	-1,50	-1,04	0,02	0,08	-0,04	92	0,79	3,36	-0,89	0,00	-0,02	-0,05
4	498	-0,65	-6,40	-0,98	0,01	0,05	0,01	494	0,39	-1,17	-1,13	0,02	-0,13	0,03
	95	-1,54	-6,58	-0,88	-0,02	-0,09	0,02	91	-0,49	-1,35	-1,04	0,02	0,08	0,04
5	500	-0,50	-1,59	-1,56	-0,04	0,14	-0,13	501	0,47	3,30	-1,41	0,03	-0,31	-0,12
	97	-0,19	-1,53	-1,05	-0,01	-0,05	0,04	98	0,79	3,36	-0,91	0,01	0,06	0,05
6	504	-0,66	-6,48	-1,00	-0,01	-0,04	-0,01	500	0,39	-1,19	-1,15	-0,02	0,14	-0,03
	101	-1,56	-6,66	-0,90	0,02	0,11	-0,02	97	-0,50	-1,37	-1,05	-0,01	-0,05	-0,04
7	506	-0,50	-1,58	-1,55	0,05	-0,13	0,13	507	0,48	3,34	-1,40	-0,04	0,29	0,12
	103	-0,18	-1,52	-1,05	0,02	0,08	-0,04	104	0,80	3,40	-0,90	0,00	-0,02	-0,05
8	510	-0,66	-6,48	-0,99	0,01	0,05	0,01	506	0,40	-1,18	-1,15	0,02	-0,14	0,03
	107	-1,56	-6,66	-0,90	-0,02	-0,09	0,02	103	-0,50	-1,36	-1,05	0,02	0,08	0,04
9	492	0,37	3,26	-0,41	0,46	0,81	-0,17	512	0,17	2,22	-0,32	-0,36	-0,73	-0,14
	89	0,78	3,34	-0,10	-0,52	-2,60	0,17	109	0,57	2,30	-0,01	-0,37	-1,84	0,20
10	512	0,16	2,22	0,29	-0,36	-0,73	0,14	495	0,38	3,29	0,38	0,46	0,79	0,16
	109	0,57	2,30	-0,01	-0,37	-1,84	-0,19	92	0,79	3,38	0,09	-0,52	-2,59	-0,17
11	501	0,38	3,30	-0,41	0,46	0,82	-0,17	514	0,17	2,25	-0,32	-0,37	-0,74	-0,14
	98	0,79	3,38	-0,10	-0,53	-2,64	0,17	111	0,58	2,33	-0,01	-0,37	-1,87	0,20
12	514	0,17	2,25	0,29	-0,37	-0,74	0,14	507	0,38	3,34	0,39	0,47	0,81	0,17
	111	0,58	2,33	-0,01	-0,37	-1,87	-0,20	104	0,80	3,42	0,09	-0,53	-2,63	-0,17
13	516	-0,02	2,11	-0,12	0,01	0,15	0,09	517	-0,33	0,58	-1,07	0,10	0,13	0,11
	87	0,40	2,20	0,00	-0,01	-0,03	-0,06	88	0,09	0,66	-0,95	0,06	0,31	-0,05
14	517	0,20	0,68	-1,26	0,09	0,13	-0,06	520	-0,14	-1,03	-0,77	-0,10	-0,94	0,00
	88	0,11	0,66	-1,29	0,06	0,31	0,13	90	-0,23	-1,05	-0,80	0,20	0,99	0,18
15	522	0,20	0,67	-1,25	-0,09	-0,14	0,05	523	-0,14	-1,06	-0,76	0,09	0,94	0,00
	93	0,11	0,65	-1,29	-0,06	-0,29	-0,12	94	-0,24	-1,07	-0,80	-0,20	-1,00	-0,17
16	526	-0,02	2,11	-0,12	-0,01	-0,15	-0,09	522	-0,33	0,57	-1,07	-0,10	-0,14	-0,11
	96	0,40	2,19	-0,01	0,01	0,03	0,06	93	0,09	0,65	-0,95	-0,06	-0,29	0,05
17	528	0,20	0,69	-1,26	0,08	0,13	-0,05	529	-0,14	-1,05	-0,77	-0,10	-0,95	0,00
	99	0,11	0,67	-1,30	0,06	0,28	0,12	100	-0,23	-1,07	-0,81	0,20	1,01	0,17
18	532	-0,02	2,15	-0,12	0,01	0,14	0,09	528	-0,33	0,59	-1,07	0,10	0,14	0,11
	102	0,41	2,24	-0,01	0,00	-0,02	-0,06	99	0,10	0,68	-0,96	0,06	0,28	-0,04
19	534	0,20	0,68	-1,27	-0,09	-0,13	0,05	535	-0,15	-1,07	-0,76	0,10	0,95	0,00
	105	0,11	0,66	-1,30	-0,06	-0,32	-0,13	106	-0,24	-1,09	-0,79	-0,20	-1,01	-0,18
20	538	-0,02	2,14	-0,12	-0,01	-0,16	-0,10	534	-0,33	0,58	-1,08	-0,10	-0,13	-0,12
	108	0,41	2,23	0,00	0,01	0,04	0,07	105	0,09	0,66	-0,96	-0,06	-0,32	0,05
21	520	0,08	-0,99	-0,71	0,25	0,88	-0,22	540	0,11	-0,87	-0,19	-0,25	0,51	-0,31
	90	-0,23	-1,06	-0,75	-0,06	-0,32	0,45	110	-0,20	-0,93	-0,23	-0,27	-1,37	0,35
22	540	0,11	-0,87	0,18	-0,25	0,51	0,31	523	0,08	-1,02	0,71	0,25	0,86	0,22
	110	-0,20	-0,93	0,22	-0,27	-1,37	-0,36	94	-0,23	-1,08	0,74	-0,06	-0,30	-0,45
23	529	0,08	-1,01	-0,72	0,25	0,87	-0,22	542	0,11	-0,88	-0,19	-0,25	0,52	-0,31
	100	-0,23	-1,07	-0,76	-0,06	-0,30	0,45	112	-0,20	-0,94	-0,23	-0,28	-1,39	0,36

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD09: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
24	542	0,11	-0,88	0,18	-0,25	0,52	0,31	535	0,08	-1,03	0,71	0,25	0,88	0,22
	112	-0,20	-0,94	0,22	-0,28	-1,39	-0,36	106	-0,23	-1,10	0,75	-0,06	-0,31	-0,45
25	544	0,53	6,58	0,82	0,01	0,01	0,01	545	-0,49	1,47	0,73	0,02	-0,09	0,03
	155	1,49	6,77	0,70	-0,02	-0,11	0,03	156	0,47	1,66	0,61	-0,01	-0,05	0,04
26	545	0,53	1,80	1,05	0,04	-0,09	0,12	548	-0,48	-3,26	0,97	-0,05	0,03	0,12
	156	0,28	1,75	0,64	-0,01	-0,05	-0,03	157	-0,73	-3,31	0,56	0,03	0,13	-0,03
27	550	0,53	1,79	1,03	-0,05	0,08	-0,11	551	-0,48	-3,29	0,95	0,06	-0,01	-0,11
	158	0,28	1,74	0,63	0,00	0,00	0,02	159	-0,74	-3,34	0,54	-0,03	-0,17	0,02
28	554	0,53	6,57	0,81	-0,01	-0,02	-0,01	550	-0,50	1,45	0,72	-0,03	0,09	-0,03
	160	1,49	6,76	0,70	0,02	0,09	-0,03	158	0,46	1,65	0,60	0,00	0,00	-0,04
29	556	0,54	1,81	1,06	0,04	-0,09	0,12	557	-0,48	-3,28	0,97	-0,06	0,03	0,12
	161	0,29	1,76	0,64	-0,01	-0,03	-0,03	162	-0,73	-3,33	0,56	0,03	0,13	-0,03
30	560	0,53	6,64	0,83	0,01	0,01	0,01	556	-0,50	1,48	0,73	0,02	-0,10	0,03
	163	1,50	6,83	0,71	-0,02	-0,12	0,03	161	0,47	1,67	0,61	-0,01	-0,03	0,04
31	562	0,54	1,80	1,04	-0,05	0,08	-0,12	563	-0,49	-3,32	0,95	0,06	-0,01	-0,12
	164	0,28	1,75	0,64	0,00	0,02	0,03	165	-0,74	-3,37	0,55	-0,03	-0,17	0,03
32	566	0,53	6,63	0,82	-0,01	-0,01	-0,01	562	-0,50	1,47	0,72	-0,03	0,08	-0,02
	166	1,50	6,82	0,71	0,02	0,08	-0,03	164	0,47	1,66	0,61	0,00	0,02	-0,05
33	548	-0,23	-3,21	0,21	-0,33	-0,28	0,18	568	-0,09	-2,48	0,24	0,30	0,69	0,14
	157	-0,73	-3,31	-0,02	0,40	2,02	-0,15	167	-0,59	-2,58	0,01	0,36	1,79	-0,19
34	568	-0,08	-2,48	-0,21	0,30	0,69	-0,14	551	-0,24	-3,24	-0,18	-0,33	-0,26	-0,17
	167	-0,59	-2,58	0,02	0,36	1,79	0,19	159	-0,74	-3,35	0,04	0,40	2,00	0,15
35	557	-0,23	-3,24	0,21	-0,33	-0,28	0,18	570	-0,09	-2,50	0,25	0,30	0,70	0,14
	162	-0,74	-3,34	-0,02	0,41	2,04	-0,15	168	-0,59	-2,60	0,01	0,36	1,80	-0,19
36	570	-0,08	-2,50	-0,21	0,30	0,70	-0,14	563	-0,24	-3,27	-0,18	-0,33	-0,26	-0,18
	168	-0,60	-2,60	0,02	0,36	1,80	0,19	165	-0,75	-3,37	0,04	0,40	2,02	0,15
37	572	0,24	0,27	0,51	0,00	-0,17	-0,10	573	0,18	-0,04	1,43	-0,10	-0,16	-0,11
	211	0,16	0,25	0,26	0,00	-0,01	0,09	212	0,10	-0,06	1,18	-0,08	-0,38	0,08
38	573	-0,02	-0,02	1,73	-0,08	-0,16	0,12	576	-0,03	-0,06	1,22	0,10	1,01	0,06
	212	0,00	-0,02	1,53	-0,08	-0,38	-0,16	213	-0,01	-0,06	1,02	-0,19	-0,97	-0,21
39	578	-0,03	0,00	1,72	0,08	0,17	-0,11	579	-0,03	-0,03	1,21	-0,09	-1,01	-0,05
	214	0,00	0,00	1,53	0,07	0,36	0,15	215	0,00	-0,02	1,01	0,20	0,99	0,21
40	582	0,24	0,29	0,52	0,00	0,17	0,10	578	0,18	-0,02	1,43	0,10	0,17	0,11
	216	0,17	0,27	0,26	0,00	0,00	-0,09	214	0,10	-0,04	1,18	0,07	0,36	-0,07
41	584	-0,02	-0,02	1,73	-0,08	-0,16	0,11	585	-0,03	-0,07	1,22	0,09	1,01	0,06
	217	0,00	-0,01	1,54	-0,07	-0,37	-0,15	218	-0,01	-0,06	1,02	-0,19	-0,97	-0,21
42	588	0,24	0,28	0,51	0,00	-0,16	-0,10	584	0,18	-0,04	1,43	-0,10	-0,17	-0,11
	219	0,16	0,27	0,26	0,00	-0,01	0,09	217	0,10	-0,05	1,18	-0,07	-0,37	0,07
43	590	-0,02	0,01	1,73	0,08	0,16	-0,11	591	-0,03	-0,03	1,21	-0,09	-1,01	-0,06
	220	0,00	0,01	1,53	0,08	0,39	0,16	221	0,00	-0,03	1,01	0,20	0,98	0,21
44	594	0,24	0,31	0,52	0,00	0,18	0,10	590	0,18	-0,01	1,43	0,10	0,17	0,12
	222	0,17	0,29	0,26	0,00	-0,01	-0,09	220	0,10	-0,03	1,18	0,08	0,39	-0,08
45	576	-0,19	-0,08	0,81	-0,35	-0,90	0,27	596	-0,15	0,12	0,28	0,35	-0,31	0,35
	213	-0,03	-0,05	0,76	0,20	0,99	-0,50	223	0,01	0,15	0,23	0,41	2,06	-0,42
46	596	-0,16	0,12	-0,26	0,35	-0,31	-0,35	579	-0,19	-0,05	-0,80	-0,35	-0,88	-0,27
	223	0,01	0,15	-0,21	0,41	2,06	0,42	215	-0,02	-0,01	-0,75	0,19	0,97	0,50
47	585	-0,19	-0,09	0,81	-0,35	-0,89	0,28	598	-0,15	0,11	0,28	0,35	-0,31	0,36
	218	-0,03	-0,05	0,76	0,20	0,99	-0,50	224	0,01	0,15	0,23	0,42	2,08	-0,42
48	598	-0,16	0,11	-0,26	0,35	-0,31	-0,35	591	-0,19	-0,05	-0,80	-0,35	-0,89	-0,27
	224	0,01	0,14	-0,21	0,42	2,08	0,42	221	-0,02	-0,02	-0,75	0,20	0,99	0,50
49	600	-0,25	-7,68	-0,21	-0,01	-0,10	-0,09	601	0,88	-2,02	1,01	-0,12	-0,11	-0,12
	267	-1,53	-7,93	-0,44	0,02	0,11	0,03	268	-0,40	-2,27	0,78	-0,03	-0,13	0,00
50	601	-0,71	-2,32	0,93	-0,13	-0,11	-0,02	604	0,55	3,99	0,56	0,19	1,22	-0,08
	268	-0,43	-2,27	0,97	-0,03	-0,13	-0,11	269	0,83	4,04	0,60	-0,25	-1,25	-0,17
51	606	-0,71	-2,30	0,94	0,13	0,12	0,02	607	0,56	4,03	0,57	-0,19	-1,24	0,08
	270	-0,43	-2,24	0,99	0,03	0,14	0,11	271	0,84	4,09	0,62	0,26	1,29	0,17
52	610	-0,25	-7,65	-0,21	0,01	0,10	0,09	606	0,88	-2,00	1,01	0,13	0,12	0,12
	272	-1,52	-7,91	-0,43	-0,02	-0,08	-0,03	270	-0,39	-2,25	0,79	0,03	0,14	0,00
53	604	-0,09	3,87	0,71	0,01	-0,76	-0,03	612	-0,14	3,58	0,04	-0,02	-1,16	0,10
	269	0,82	4,05	0,84	-0,21	-1,07	-0,22	279	0,76	3,76	0,17	-0,06	-0,28	-0,10
54	612	-0,15	3,58	-0,07	-0,02	-1,16	-0,09	607	-0,08	3,91	-0,74	0,00	-0,78	0,03
	279	0,77	3,76	-0,20	-0,06	-0,28	0,10	271	0,83	4,09	-0,87	-0,21	-1,06	0,23
55	614	-0,71	-2,32	0,94	-0,13	-0,11	-0,02	615	0,56	3,99	0,56	0,18	1,23	-0,08
	273	-0,43	-2,27	1,00	-0,03	-0,13	-0,11	274	0,83	4,05	0,62	-0,25	-1,27	-0,17
56	618	-0,25	-7,68	-0,21	-0,01	-0,10	-0,09	614	0,88	-2,02	1,02	-0,12	-0,11	-0,12
	275	-1,53	-7,93	-0,43	0,02	0,10	0,03	273	-0,39	-2,28	0,80	-0,03	-0,13	0,00
57	620	-0,71	-2,30	0,96	0,13	0,12	0,02	621	0,56	4,04	0,58	-0,20	-1,25	0,08
	276	-0,43	-2,24	1,00	0,03	0,15	0,12	277	0,84	4,09	0,63	0,26	1,30	0,18
58	624	-0,25	-7,65	-0,20	0,01	0,11	0,09	620	0,88	-2,00	1,03	0,13	0,12	0,12
	278	-1,52	-7,91	-0,43	-0,02	-0,09	-0,03	276	-0,39	-2,25	0,80	0,03	0,15	0,00
59	615	-0,09	3,87	0,72	0,00	-0,80	-0,03	626	-0,15	3,59	0,04	-0,01	-1,16	0,10
	274	0,82	4,05	0,85	-0,21	-1,04	-0,23	280	0,77	3,77	0,17	-0,05	-0,26	-0,11
60	626	-0,15	3,59	-0,08	-0,01	-1,16	-0,10	621	-0,09	3,91	-0,75	0,00	-0,81	0,03
	280	0,77	3,77	-0,20	-0,05	-0,26	0,11	277	0,83	4,10	-0,87	-0,21	-1,03	0,23
61	628	-0,75	-10,15	-0,96	0,00	0,11	0,01	629	0,81	-2,34	-0,71	0,01	0,12	0,00
	323	-2,25	-10,45	-1,22	0,02	0,10	-0,08	324	-0,69	-2,64	-0,97	0,05	0,27	-0,09
62	629	-0,90	-2,84	-1,53	-0,03	0,11	-0,19	632	0,71	5,21	-0,90	0,17	0,03	-0,15
	324	-0,46	-2,75	-1,43	0,05	0,27	0,07	325	1,15	5,30	-0,79	-0,03	-0,17	0,12
63	634	-0,90	-2,85	-1,52	0,03	-0,12	0,18	635	0,71	5,19	-0,88	-0,18	-0,02	0,14
	326	-0,46	-2,76	-1,42	-0,04	-0,22	-0,06	327	1,15	5,28	-0,79	0,03	0,15	-0,10
64	638	-0,75	-10,16	-0,96	0,00	-0,10	-0,01	634	0,81	-2,34	-0,70	-0,01	-0,13	0,00
	328	-2,26	-10,46	-1,24	-0,02	-0,09	0,08	326	-0,69	-2,64	-0,98	-0,04	-0,22	0,09
65	632	0,24	5,14	-0,33	0,87	1,74	-0,56	640	0,07	4,27	-0,37	-0,77	-1,23	-0,56
	325	1,13	5,32	-0,04	-0,83	-4,13	0,67	329	0,96	4,45	-0,08	-0,77	-3,86	0,68

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD09: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
66	640	0,07	4,27	0,36	-0,77	-1,23	0,56	635	0,24	5,12	0,32	0,88	1,72	0,56
	329	0,96	4,45	0,06	-0,77	-3,86	-0,68	327	1,13	5,30	0,03	-0,82	-4,10	-0,68
67	642	-0,90	-2,84	-1,58	-0,04	0,13	-0,19	643	0,72	5,23	-0,95	0,20	-0,01	-0,15
	330	-0,45	-2,75	-1,48	0,04	0,20	0,05	331	1,16	5,32	-0,85	-0,03	-0,13	0,10
68	646	-0,77	-10,19	-0,98	0,00	0,08	-0,01	642	0,81	-2,33	-0,75	0,01	0,14	-0,02
	332	-2,27	-10,49	-1,26	0,03	0,15	-0,07	330	-0,70	-2,63	-1,03	0,04	0,20	-0,09
69	648	-0,90	-2,85	-1,59	0,04	-0,12	0,20	649	0,72	5,22	-0,94	-0,18	0,00	0,15
	333	-0,46	-2,76	-1,47	-0,06	-0,28	-0,07	334	1,15	5,31	-0,82	0,03	0,14	-0,12
70	652	-0,76	-10,21	-0,99	0,00	-0,11	-0,01	648	0,81	-2,34	-0,76	-0,01	-0,13	0,00
	335	-2,27	-10,51	-1,24	-0,02	-0,10	0,09	333	-0,70	-2,64	-1,02	-0,06	-0,28	0,10
71	643	0,26	5,17	-0,36	0,92	1,75	-0,61	654	0,08	4,28	-0,39	-0,79	-1,21	-0,60
	331	1,14	5,35	-0,06	-0,83	-4,14	0,72	336	0,96	4,46	-0,09	-0,81	-4,07	0,72
72	654	0,08	4,28	0,36	-0,79	-1,21	0,60	649	0,25	5,15	0,34	0,91	1,74	0,60
	336	0,96	4,46	0,07	-0,81	-4,07	-0,72	334	1,14	5,33	0,05	-0,83	-4,15	-0,72
73	656	-0,58	-3,18	-2,09	-0,05	-0,15	-0,13	657	-0,04	-0,47	-0,18	-0,02	0,26	-0,16
	402	-1,39	-3,34	-0,66	0,17	0,84	0,23	403	-0,85	-0,63	1,25	-0,05	-0,25	0,20
74	657	-0,36	-0,85	-1,23	-0,05	0,26	0,02	660	0,10	1,44	0,02	0,03	-0,27	0,02
	403	-0,28	-0,83	-1,01	-0,05	-0,25	-0,01	404	0,18	1,45	0,23	0,07	0,37	-0,01
75	662	-0,36	-0,87	-1,24	0,04	-0,26	-0,02	663	0,09	1,39	0,01	-0,03	0,29	-0,01
	405	-0,29	-0,85	-1,02	0,05	0,23	0,01	406	0,17	1,41	0,23	-0,08	-0,42	0,01
76	666	-0,58	-3,20	-2,10	0,05	0,14	0,13	662	-0,04	-0,48	-0,17	0,02	-0,27	0,15
	407	-1,40	-3,36	-0,67	-0,17	-0,83	-0,22	405	-0,86	-0,64	1,25	0,05	0,23	-0,19
77	660	-0,02	1,35	-0,32	0,73	2,49	-0,34	668	0,00	1,47	-0,13	-0,46	-0,91	-0,35
	404	0,24	1,41	-0,31	-0,62	-3,08	0,42	408	0,26	1,52	-0,12	-0,26	-1,31	0,41
78	668	0,01	1,47	0,16	-0,46	-0,91	0,36	663	-0,02	1,31	0,34	0,74	2,53	0,34
	408	0,26	1,52	0,14	-0,26	-1,31	-0,41	406	0,23	1,36	0,31	-0,62	-3,11	-0,42
79	670	-0,34	-0,79	-1,18	-0,01	0,31	0,03	671	0,09	1,39	0,10	0,10	-0,22	0,05
	409	-0,27	-0,78	-1,00	-0,05	-0,27	0,00	410	0,16	1,40	0,28	0,07	0,35	0,03
80	674	-0,56	-3,02	-2,07	-0,06	-0,14	-0,16	670	-0,04	-0,41	-0,10	0,01	0,31	-0,18
	411	-1,36	-3,18	-0,65	0,19	0,97	0,27	409	-0,84	-0,57	1,31	-0,05	-0,27	0,24
81	676	-0,34	-0,81	-1,17	0,01	-0,30	-0,02	677	0,09	1,34	0,09	-0,10	0,23	-0,05
	412	-0,28	-0,80	-0,99	0,05	0,25	0,00	413	0,15	1,35	0,26	-0,08	-0,38	-0,03
82	680	-0,55	-3,01	-2,03	0,05	0,11	0,14	676	-0,03	-0,44	-0,11	-0,01	-0,30	0,16
	414	-1,35	-3,17	-0,64	-0,17	-0,87	-0,24	412	-0,83	-0,60	1,28	0,05	0,25	-0,21
83	671	-0,05	1,30	-0,30	0,76	2,44	-0,43	682	-0,01	1,51	-0,13	-0,56	-0,64	-0,48
	410	0,23	1,35	-0,33	-0,59	-2,96	0,62	415	0,27	1,56	-0,17	-0,42	-2,12	0,56
84	682	0,00	1,51	0,15	-0,56	-0,64	0,49	677	-0,05	1,25	0,31	0,76	2,42	0,43
	415	0,27	1,56	0,18	-0,42	-2,12	-0,56	413	0,22	1,30	0,34	-0,59	-2,93	-0,62
85	490	-0,60	-3,18	-0,27	0,00	-0,13	0,03	491	-0,14	-0,88	-1,48	-0,04	0,12	0,04
	488	0,16	-3,03	-0,13	0,01	0,06	-0,03	489	0,62	-0,73	-1,34	-0,07	-0,11	-0,02
86	87	0,08	-0,10	-0,29	0,00	0,00	-0,07	88	0,07	-0,15	-1,27	-0,06	-0,30	-0,06
	490	0,21	-0,08	-0,39	0,00	-0,15	0,09	491	0,20	-0,12	-1,37	-0,10	-0,17	0,11
87	491	-0,18	-0,95	-1,81	-0,02	0,13	0,00	493	0,34	1,65	-1,15	-0,33	-1,09	-0,06
	489	-0,49	-1,01	-1,74	-0,09	-0,11	0,04	492	0,03	1,59	-1,09	0,30	1,04	-0,03
88	88	-0,04	-0,10	-1,61	-0,06	-0,30	0,14	90	0,01	0,15	-1,06	-0,20	-1,02	0,19
	491	-0,05	-0,10	-1,69	-0,08	-0,16	-0,09	493	0,00	0,15	-1,14	0,10	1,03	-0,03
89	496	-0,18	-0,94	-1,80	0,01	-0,13	0,00	497	0,34	1,66	-1,14	0,33	1,08	0,06
	494	-0,49	-1,00	-1,73	0,10	0,12	-0,04	495	0,03	1,60	-1,07	-0,30	-1,03	0,02
90	93	-0,04	-0,10	-1,61	0,05	0,26	-0,13	94	0,01	0,14	-1,05	0,20	1,00	-0,19
	496	-0,05	-0,11	-1,68	0,07	0,16	0,08	497	0,00	0,14	-1,12	-0,09	-1,02	0,03
91	499	-0,60	-3,19	-0,27	0,00	0,12	-0,04	496	-0,14	-0,88	-1,48	0,03	-0,12	-0,04
	498	0,16	-3,03	-0,13	-0,01	-0,05	0,02	494	0,63	-0,72	-1,34	0,07	0,11	0,02
92	96	0,08	-0,11	-0,30	0,00	-0,02	0,07	93	0,07	-0,15	-1,27	0,05	0,26	0,06
	499	0,21	-0,09	-0,38	0,00	0,13	-0,09	496	0,20	-0,13	-1,36	0,09	0,17	-0,10
93	502	-0,18	-0,95	-1,83	-0,01	0,13	0,00	503	0,34	1,67	-1,17	-0,34	-1,11	-0,06
	500	-0,49	-1,02	-1,76	-0,09	-0,11	0,04	501	0,03	1,61	-1,10	0,30	1,06	-0,02
94	99	-0,04	-0,10	-1,63	-0,05	-0,27	0,13	100	0,01	0,15	-1,08	-0,21	-1,03	0,19
	502	-0,05	-0,10	-1,71	-0,07	-0,17	-0,09	503	0,00	0,14	-1,15	0,09	1,05	-0,03
95	505	-0,60	-3,22	-0,28	0,00	-0,13	0,03	502	-0,14	-0,89	-1,51	-0,04	0,13	0,04
	504	0,17	-3,06	-0,13	0,01	0,06	-0,03	500	0,63	-0,73	-1,36	-0,07	-0,11	-0,02
96	102	0,09	-0,09	-0,30	0,00	-0,01	-0,07	99	0,08	-0,15	-1,29	-0,05	-0,27	-0,05
	505	0,21	-0,07	-0,39	0,00	-0,13	0,09	502	0,20	-0,12	-1,38	-0,10	-0,18	0,10
97	508	-0,18	-0,95	-1,83	0,02	-0,13	0,00	509	0,35	1,68	-1,15	0,33	1,09	0,06
	506	-0,49	-1,01	-1,76	0,10	0,12	-0,04	507	0,03	1,62	-1,09	-0,30	-1,04	0,02
98	105	-0,04	-0,10	-1,63	0,06	0,29	-0,14	106	0,01	0,13	-1,06	0,20	1,01	-0,19
	508	-0,05	-0,10	-1,71	0,07	0,16	0,09	509	0,00	0,13	-1,14	-0,09	-1,03	0,03
99	511	-0,60	-3,22	-0,27	0,00	0,13	-0,04	508	-0,14	-0,88	-1,50	0,04	-0,12	-0,04
	510	0,17	-3,06	-0,13	-0,01	-0,05	0,02	506	0,63	-0,73	-1,36	0,07	0,11	0,02
100	108	0,08	-0,10	-0,30	-0,01	-0,03	0,07	105	0,07	-0,15	-1,29	0,06	0,29	0,06
	511	0,21	-0,07	-0,39	0,01	0,15	-0,10	508	0,20	-0,13	-1,38	0,10	0,17	-0,11
101	493	0,15	1,62	-0,84	-0,02	0,67	-0,10	513	0,15	1,61	-0,29	0,31	-0,55	-0,04
	492	-0,06	1,57	-0,86	0,01	-1,45	-0,14	512	-0,06	1,57	-0,32	-0,25	-0,15	-0,08
102	90	0,01	0,15	-0,78	0,22	1,08	0,50	110	0,04	0,31	-0,24	0,38	1,90	0,41
	493	-0,19	0,11	-0,83	-0,38	-1,12	-0,27	513	-0,15	0,27	-0,29	0,36	-0,28	-0,35
103	513	0,15	1,61	0,26	0,31	-0,55	0,04	497	0,15	1,63	0,82	-0,04	0,65	0,10
	512	-0,06	1,57	0,29	-0,25	-0,15	0,08	495	-0,06	1,59	0,85	0,01	-1,43	0,14
104	110	0,04	0,31	0,21	0,38	1,90	-0,42	94	0,01	0,14	0,76	0,21	1,06	-0,50
	513	-0,15	0,27	0,26	0,36	-0,28	0,35	497	-0,19	0,10	0,81	-0,38	-1,09	0,27
105	503	0,15	1,63	-0,85	-0,03	0,67	-0,10	515	0,15	1,63	-0,29	0,31	-0,55	-0,04
	501	-0,06	1,59	-0,88	0,01	-1,46	-0,14	514	-0,06	1,59	-0,32	-0,25	-0,15	-0,08
106	100	0,01	0,14	-0,79	0,22	1,09	0,51	112	0,04	0,31	-0,24	0,39	1,93	0,42
	503	-0,19	0,10	-0,84	-0,39	-1,12	-0,27	515	-0,16	0,27	-0,29	0,36	-0,29	-0,36
107	515	0,15	1,63	0,26	0,31	-0,55	0,04	509	0,16	1,65	0,83	-0,03	0,67	0,10
	514	-0,06	1,59	0,29	-0,25	-0,15	0,08	507	-0,06	1,60	0,86	0,01	-1,46	0,14

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD09: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
108	112	0,04	0,31	0,21	0,39	1,93	-0,42	106	0,01	0,13	0,77	0,22	1,09	-0,51
	515	-0,16	0,27	0,26	0,36	-0,29	0,35	509	-0,19	0,09	0,82	-0,39	-1,12	0,27
109	518	0,03	4,13	-0,07	-0,01	-0,04	-0,03	519	-0,57	1,12	-0,93	0,07	0,07	-0,03
	516	0,54	4,24	-0,22	0,00	0,12	0,04	517	-0,06	1,22	-1,07	0,06	-0,09	0,04
110	155	1,46	6,69	-0,72	-0,02	-0,12	-0,01	156	0,45	1,64	-0,72	0,02	0,11	-0,03
	518	0,53	6,50	-0,76	0,01	0,07	-0,03	519	-0,48	1,46	-0,77	0,04	-0,11	-0,05
111	519	0,50	1,41	-1,23	0,09	0,08	0,04	521	-0,18	-2,03	-0,81	-0,20	-0,75	-0,01
	517	0,34	1,38	-1,26	0,04	-0,10	-0,01	520	-0,35	-2,06	-0,84	0,25	0,81	-0,05
112	156	0,27	1,73	-0,70	0,02	0,11	-0,01	157	-0,73	-3,26	-0,64	0,01	0,07	-0,02
	519	0,53	1,78	-1,07	0,05	-0,11	-0,09	521	-0,47	-3,21	-1,02	-0,03	0,09	-0,10
113	524	0,51	1,40	-1,22	-0,09	-0,08	-0,04	525	-0,18	-2,06	-0,80	0,19	0,74	0,01
	522	0,34	1,36	-1,26	-0,04	0,09	0,01	523	-0,35	-2,09	-0,84	-0,26	-0,81	0,05
114	158	0,27	1,71	-0,69	-0,02	-0,11	0,00	159	-0,74	-3,31	-0,65	-0,02	-0,10	0,01
	524	0,53	1,77	-1,07	-0,06	0,10	0,09	525	-0,47	-3,25	-1,02	0,03	-0,08	0,10
115	527	0,04	4,13	-0,07	0,01	0,03	0,03	524	-0,57	1,10	-0,92	-0,07	-0,08	0,03
	526	0,54	4,23	-0,22	0,00	-0,12	-0,04	522	-0,06	1,21	-1,07	-0,06	0,09	-0,04
116	160	1,45	6,67	-0,71	0,02	0,11	0,01	158	0,44	1,62	-0,72	-0,02	-0,11	0,03
	527	0,52	6,49	-0,76	-0,01	-0,07	0,03	524	-0,49	1,44	-0,76	-0,04	0,10	0,05
117	530	0,51	1,43	-1,23	0,09	0,08	0,04	531	-0,19	-2,05	-0,81	-0,19	-0,75	-0,01
	528	0,34	1,40	-1,27	0,04	-0,10	-0,01	529	-0,36	-2,08	-0,85	0,26	0,82	-0,05
118	161	0,27	1,75	-0,70	0,02	0,09	0,00	162	-0,73	-3,29	-0,65	0,01	0,07	-0,01
	530	0,53	1,80	-1,08	0,05	-0,11	-0,09	531	-0,48	-3,24	-1,03	-0,02	0,09	-0,10
119	533	0,04	4,18	-0,07	-0,01	-0,04	-0,03	530	-0,57	1,14	-0,93	0,07	0,07	-0,03
	532	0,55	4,28	-0,22	0,00	0,11	0,04	528	-0,06	1,24	-1,08	0,05	-0,10	0,04
120	163	1,47	6,75	-0,72	-0,02	-0,12	-0,01	161	0,45	1,66	-0,73	0,02	0,09	-0,03
	533	0,53	6,56	-0,77	0,01	0,06	-0,03	530	-0,49	1,47	-0,77	0,04	-0,11	-0,05
121	536	0,51	1,41	-1,23	-0,10	-0,08	-0,04	537	-0,19	-2,08	-0,81	0,19	0,74	0,01
	534	0,34	1,38	-1,27	-0,04	0,09	0,01	535	-0,36	-2,11	-0,84	-0,25	-0,81	0,05
122	164	0,27	1,73	-0,70	-0,03	-0,13	0,01	165	-0,74	-3,33	-0,65	-0,02	-0,10	0,02
	536	0,53	1,79	-1,07	-0,06	0,10	0,09	537	-0,48	-3,28	-1,02	0,03	-0,08	0,10
123	539	0,04	4,18	-0,07	0,01	0,03	0,03	536	-0,57	1,12	-0,93	-0,08	-0,08	0,03
	538	0,55	4,28	-0,22	0,00	-0,12	-0,04	534	-0,06	1,22	-1,08	-0,06	0,09	-0,04
124	166	1,47	6,73	-0,72	0,02	0,12	0,01	164	0,45	1,64	-0,73	-0,03	-0,13	0,03
	539	0,53	6,55	-0,76	-0,01	-0,08	0,03	536	-0,49	1,45	-0,77	-0,04	0,10	0,05
125	521	0,05	-1,99	-0,64	0,00	1,21	-0,09	541	0,04	-2,01	-0,24	0,15	0,35	-0,05
	520	-0,13	-2,02	-0,60	0,03	-0,20	-0,07	540	-0,14	-2,05	-0,19	-0,23	0,59	-0,03
126	157	-0,73	-3,27	-0,01	0,40	2,02	0,04	167	-0,58	-2,55	0,00	0,26	1,31	0,09
	521	-0,24	-3,18	-0,24	-0,30	-0,30	-0,11	541	-0,09	-2,45	-0,24	0,24	0,78	-0,06
127	541	0,05	-2,01	0,23	0,15	0,35	0,06	525	0,04	-2,02	0,64	0,00	1,20	0,09
	540	-0,13	-2,04	0,18	-0,23	0,59	0,03	523	-0,14	-2,05	0,59	0,04	-0,18	0,07
128	167	-0,58	-2,55	0,00	0,26	1,31	-0,09	159	-0,74	-3,32	0,00	0,40	2,01	-0,04
	541	-0,09	-2,45	0,23	0,24	0,78	0,06	525	-0,25	-3,22	0,23	-0,29	-0,28	0,11
129	531	0,05	-2,01	-0,65	0,00	1,21	-0,09	543	0,04	-2,03	-0,24	0,15	0,36	-0,06
	529	-0,13	-2,04	-0,60	0,04	-0,19	-0,07	542	-0,14	-2,07	-0,19	-0,24	0,59	-0,03
130	162	-0,73	-3,30	-0,01	0,41	2,03	0,04	168	-0,59	-2,57	0,00	0,26	1,32	0,09
	531	-0,24	-3,20	-0,24	-0,30	-0,29	-0,11	543	-0,09	-2,47	-0,24	0,24	0,78	-0,06
131	543	0,05	-2,03	0,23	0,15	0,36	0,06	537	0,04	-2,04	0,64	0,00	1,21	0,09
	542	-0,14	-2,06	0,18	-0,24	0,59	0,03	535	-0,14	-2,07	0,59	0,04	-0,19	0,07
132	168	-0,59	-2,57	0,00	0,26	1,32	-0,09	165	-0,74	-3,34	0,00	0,41	2,03	-0,04
	543	-0,09	-2,47	0,23	0,24	0,78	0,06	537	-0,25	-3,25	0,23	-0,30	-0,29	0,11
133	546	0,55	4,41	0,24	0,00	0,13	-0,04	547	-0,08	1,27	1,05	0,07	-0,08	-0,04
	544	0,05	4,31	0,04	0,00	-0,06	0,03	545	-0,58	1,17	0,84	0,05	0,05	0,03
134	211	0,45	2,48	0,01	0,00	-0,02	0,08	212	0,10	0,73	0,92	0,08	0,42	0,06
	546	-0,01	2,39	0,09	0,01	0,19	-0,11	547	-0,36	0,64	1,00	0,11	0,12	-0,12
135	547	0,36	1,43	1,23	0,05	-0,08	0,02	549	-0,36	-2,17	0,82	0,23	0,77	0,08
	545	0,51	1,46	1,17	0,07	0,05	-0,03	548	-0,21	-2,14	0,76	-0,20	-0,71	0,02
136	212	0,12	0,73	1,28	0,08	0,42	-0,15	213	-0,27	-1,22	0,79	0,20	0,99	-0,20
	547	0,22	0,75	1,19	0,09	0,11	0,07	549	-0,17	-1,20	0,70	-0,11	-0,93	0,02
137	552	0,36	1,43	1,22	-0,05	0,08	-0,02	553	-0,36	-2,18	0,80	-0,24	-0,76	-0,07
	550	0,51	1,46	1,15	-0,08	-0,06	0,04	551	-0,21	-2,15	0,73	0,20	0,69	-0,02
138	214	0,13	0,74	1,27	-0,08	-0,38	0,14	215	-0,26	-1,20	0,78	-0,19	-0,97	0,19
	552	0,22	0,76	1,17	-0,09	-0,11	-0,07	553	-0,17	-1,18	0,68	0,10	0,92	-0,01
139	555	0,55	4,42	0,24	0,00	-0,12	0,04	552	-0,08	1,27	1,04	-0,07	0,08	0,04
	554	0,05	4,32	0,04	0,00	0,05	-0,03	550	-0,58	1,17	0,84	-0,06	-0,05	-0,03
140	216	0,45	2,49	0,01	0,01	0,05	-0,08	214	0,10	0,75	0,92	-0,08	-0,38	-0,06
	555	-0,01	2,40	0,09	-0,01	-0,17	0,11	552	-0,36	0,66	0,99	-0,11	-0,12	0,12
141	558	0,36	1,45	1,24	0,05	-0,08	0,02	559	-0,36	-2,19	0,83	0,24	0,78	0,07
	556	0,52	1,48	1,17	0,07	0,05	-0,03	557	-0,21	-2,16	0,76	-0,20	-0,71	0,02
142	217	0,13	0,74	1,29	0,08	0,40	-0,14	218	-0,27	-1,23	0,80	0,20	1,00	-0,20
	558	0,22	0,76	1,19	0,09	0,12	0,07	559	-0,17	-1,21	0,70	-0,10	-0,94	0,02
143	561	0,56	4,46	0,24	0,00	0,13	-0,04	558	-0,08	1,28	1,06	0,07	-0,08	-0,04
	560	0,05	4,36	0,04	0,00	-0,06	0,03	556	-0,58	1,18	0,85	0,05	0,05	0,03
144	219	0,45	2,51	0,01	0,00	-0,02	0,08	217	0,10	0,75	0,93	0,08	0,40	0,06
	561	-0,01	2,41	0,09	0,01	0,18	-0,10	558	-0,36	0,65	1,01	0,11	0,12	-0,12
145	564	0,36	1,45	1,23	-0,05	0,08	-0,02	565	-0,37	-2,19	0,80	-0,24	-0,76	-0,07
	562	0,52	1,48	1,16	-0,07	-0,05	0,04	563	-0,21	-2,16	0,74	0,20	0,70	-0,02
146	220	0,13	0,75	1,28	-0,08	-0,40	0,14	221	-0,27	-1,21	0,78	-0,20	-0,98	0,20
	564	0,23	0,77	1,18	-0,09	-0,11	-0,07	565	-0,17	-1,19	0,68	0,10	0,92	-0,01
147	567	0,56	4,46	0,24	0,00	-0,12	0,04	564	-0,08	1,28	1,05	-0,07	0,08	0,04
	566	0,05	4,36	0,04	0,00	0,05	-0,03	562	-0,58	1,18	0,84	-0,05	-0,05	-0,03
148	222	0,46	2,52	0,01	0,01	0,05	-0,08	220	0,10	0,76	0,92	-0,08	-0,40	-0,06
	567	-0,01	2,43	0,09	-0,01	-0,18	0,11	564	-0,36	0,67	1,00	-0,11	-0,11	0,13
149	549	-0,13	-2,12	0,57	0,04	-0,16	0,08	569	-0,13	-2,13	0,19	-0,23	0,59	0,02
	548	0,04	-2,09	0,62	-0,03	1,22	0,13	568	0,04	-2,10	0,24	0,24	0,37	0,07

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD09: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
150	213	-0,26	-1,23	0,75	-0,03	-0,17	-0,47	223	-0,23	-1,06	0,24	-0,28	-1,39	-0,37
	549	0,07	-1,16	0,70	0,24	0,84	0,24	569	0,10	-0,99	0,19	-0,24	0,56	0,33
151	569	-0,14	-2,13	-0,15	-0,23	0,59	-0,02	553	-0,13	-2,13	-0,54	0,05	-0,13	-0,07
	568	0,04	-2,10	-0,21	0,24	0,37	-0,07	551	0,04	-2,09	-0,60	-0,04	1,20	-0,13
152	223	-0,23	-1,06	-0,20	-0,28	-1,39	0,38	215	-0,26	-1,21	-0,72	-0,03	-0,14	0,47
	569	0,10	-0,99	-0,15	-0,24	0,56	-0,33	553	0,07	-1,14	-0,67	0,24	0,81	-0,24
153	559	-0,13	-2,14	0,57	0,04	-0,16	0,08	571	-0,13	-2,15	0,19	-0,23	0,60	0,02
	557	0,04	-2,11	0,62	-0,03	1,23	0,13	570	0,04	-2,12	0,25	0,24	0,37	0,07
154	218	-0,26	-1,24	0,75	-0,03	-0,17	-0,47	224	-0,23	-1,07	0,24	-0,28	-1,40	-0,38
	559	0,07	-1,17	0,71	0,24	0,84	0,24	571	0,10	-1,00	0,19	-0,24	0,56	0,33
155	571	-0,14	-2,15	-0,15	-0,23	0,60	-0,02	565	-0,14	-2,15	-0,55	0,05	-0,14	-0,08
	570	0,04	-2,12	-0,21	0,24	0,37	-0,07	563	0,04	-2,11	-0,60	-0,03	1,21	-0,13
156	224	-0,23	-1,07	-0,20	-0,28	-1,40	0,38	221	-0,26	-1,22	-0,73	-0,03	-0,16	0,47
	571	0,10	-1,01	-0,16	-0,24	0,56	-0,33	565	0,07	-1,15	-0,68	0,24	0,83	-0,24
157	574	0,14	-2,69	0,22	0,00	0,11	0,01	575	0,54	-0,68	1,42	-0,04	-0,10	0,01
	572	-0,54	-2,82	0,18	0,00	-0,15	-0,03	573	-0,14	-0,82	1,38	-0,05	0,12	-0,03
158	267	-1,22	-5,90	0,64	0,03	0,14	0,05	268	-0,35	-1,58	1,21	0,02	0,11	0,06
	574	-0,45	-5,75	0,62	-0,01	0,03	-0,02	575	0,41	-1,42	1,20	0,02	0,19	-0,01
159	575	-0,34	-0,91	1,77	-0,06	-0,11	-0,03	577	0,13	1,41	1,26	0,28	1,09	0,04
	573	-0,17	-0,88	1,68	-0,02	0,12	0,01	576	0,30	1,45	1,17	-0,33	-1,14	0,07
160	268	-0,31	-1,60	1,41	0,02	0,11	-0,04	269	0,61	2,98	1,12	0,11	0,53	-0,05
	575	-0,50	-1,64	1,54	0,00	0,18	0,10	577	0,42	2,94	1,26	-0,05	-0,54	0,10
161	580	-0,34	-0,88	1,76	0,07	0,12	0,03	581	0,13	1,45	1,25	-0,28	-1,08	-0,03
	578	-0,17	-0,85	1,67	0,02	-0,12	0,00	579	0,30	1,49	1,16	0,34	1,14	-0,07
162	270	-0,30	-1,57	1,40	-0,01	-0,07	0,04	271	0,62	3,03	1,12	-0,10	-0,50	0,04
	580	-0,50	-1,61	1,53	0,01	-0,17	-0,10	581	0,42	2,99	1,25	0,05	0,53	-0,10
163	583	0,14	-2,67	0,22	0,00	-0,10	-0,01	580	0,54	-0,65	1,42	0,05	0,11	-0,01
	582	-0,55	-2,81	0,18	0,00	0,15	0,03	578	-0,14	-0,79	1,37	0,04	-0,12	0,03
164	272	-1,21	-5,87	0,63	-0,02	-0,12	-0,04	270	-0,35	-1,55	1,21	-0,01	-0,07	-0,06
	583	-0,45	-5,72	0,62	0,01	-0,02	0,02	580	0,41	-1,39	1,19	-0,01	-0,18	0,01
165	586	-0,34	-0,91	1,77	-0,06	-0,11	-0,03	587	0,13	1,41	1,26	0,28	1,10	0,04
	584	-0,17	-0,87	1,68	-0,02	0,13	0,01	585	0,30	1,44	1,17	-0,34	-1,14	0,07
166	273	-0,31	-1,60	1,41	0,02	0,10	-0,04	274	0,61	2,98	1,12	0,11	0,54	-0,05
	586	-0,50	-1,63	1,55	0,00	0,18	0,10	587	0,42	2,94	1,26	-0,05	-0,55	0,10
167	589	0,14	-2,67	0,22	0,00	0,11	0,01	586	0,54	-0,68	1,42	-0,04	-0,10	0,01
	588	-0,54	-2,81	0,19	0,00	-0,15	-0,03	584	-0,14	-0,82	1,38	-0,04	0,12	-0,03
168	275	-1,22	-5,89	0,63	0,03	0,13	0,05	273	-0,35	-1,57	1,21	0,02	0,10	0,06
	589	-0,45	-5,73	0,62	-0,01	0,03	-0,02	586	0,41	-1,42	1,20	0,02	0,19	-0,01
169	592	-0,34	-0,88	1,76	0,07	0,11	0,03	593	0,13	1,45	1,26	-0,28	-1,08	-0,03
	590	-0,17	-0,84	1,67	0,02	-0,12	0,00	591	0,30	1,48	1,16	0,34	1,14	-0,07
170	276	-0,30	-1,57	1,41	-0,02	-0,09	0,04	277	0,62	3,03	1,12	-0,10	-0,50	0,05
	592	-0,50	-1,61	1,54	0,01	-0,17	-0,10	593	0,42	2,99	1,25	0,05	0,53	-0,10
171	595	0,14	-2,65	0,23	0,00	-0,10	-0,01	592	0,54	-0,65	1,42	0,04	0,11	-0,01
	594	-0,54	-2,79	0,18	0,00	0,15	0,03	590	-0,14	-0,78	1,37	0,05	-0,11	0,03
172	278	-1,21	-5,86	0,63	-0,02	-0,12	-0,05	276	-0,35	-1,54	1,21	-0,02	-0,09	-0,06
	595	-0,45	-5,70	0,62	0,01	-0,02	0,02	592	0,41	-1,39	1,19	-0,01	-0,18	0,01
173	577	-0,15	1,37	0,92	0,04	-1,11	0,11	597	-0,13	1,44	0,33	-0,25	-0,24	0,05
	576	0,15	1,43	0,86	-0,07	0,48	0,13	596	0,16	1,50	0,28	0,33	-0,41	0,07
174	269	0,61	2,98	0,47	-0,31	-1,54	-0,26	279	0,55	2,67	0,19	-0,40	-2,01	-0,28
	577	0,15	2,89	0,62	0,29	0,18	0,25	597	0,09	2,58	0,34	-0,29	-0,46	0,23
175	597	-0,14	1,44	-0,32	-0,25	-0,24	-0,05	581	-0,14	1,41	-0,91	0,04	-1,10	-0,11
	596	0,16	1,50	-0,26	0,33	-0,41	-0,07	579	0,15	1,47	-0,85	-0,08	0,46	-0,13
176	279	0,55	2,67	-0,18	-0,40	-2,01	0,28	271	0,62	3,03	-0,47	-0,31	-1,54	0,26
	597	0,09	2,57	-0,32	-0,29	-0,46	-0,22	581	0,16	2,94	-0,60	0,29	0,17	-0,24
177	587	-0,15	1,37	0,92	0,04	-1,11	0,11	599	-0,13	1,44	0,33	-0,25	-0,24	0,05
	585	0,15	1,42	0,86	-0,08	0,48	0,13	598	0,16	1,50	0,28	0,33	-0,41	0,07
178	274	0,61	2,98	0,47	-0,31	-1,54	-0,26	280	0,55	2,67	0,19	-0,40	-2,02	-0,28
	587	0,15	2,89	0,62	0,30	0,18	0,25	599	0,09	2,58	0,34	-0,29	-0,46	0,23
179	599	-0,14	1,44	-0,32	-0,25	-0,24	-0,05	593	-0,15	1,41	-0,91	0,04	-1,11	-0,11
	598	0,16	1,50	-0,26	0,33	-0,41	-0,07	591	0,15	1,47	-0,85	-0,08	0,48	-0,13
180	280	0,55	2,67	-0,18	-0,40	-2,02	0,28	277	0,62	3,03	-0,47	-0,31	-1,54	0,26
	599	0,08	2,57	-0,32	-0,29	-0,46	-0,23	593	0,16	2,94	-0,61	0,29	0,18	-0,25
181	602	-0,49	-9,04	0,07	0,01	-0,05	0,06	603	0,83	-2,45	0,73	-0,15	-0,06	0,06
	600	-0,81	-9,11	0,07	0,00	-0,06	-0,06	601	0,51	-2,51	0,72	-0,08	0,13	-0,07
182	323	-2,21	-10,94	1,02	0,02	0,12	-0,04	324	-0,60	-2,89	0,67	-0,09	-0,46	-0,01
	602	-0,62	-10,62	0,53	-0,02	-0,21	0,10	603	0,99	-2,58	0,19	-0,12	0,06	0,14
183	603	-0,96	-2,98	0,84	-0,15	-0,06	-0,07	605	0,56	4,63	0,72	0,01	0,43	-0,08
	601	-0,77	-2,94	0,64	-0,08	0,13	0,05	604	0,75	4,67	0,52	-0,18	-0,59	0,03
184	324	-0,48	-2,97	0,22	-0,09	-0,46	0,13	325	1,22	5,57	0,73	-0,13	-0,66	0,21
	603	-0,95	-3,06	0,31	-0,12	0,06	0,03	605	0,76	5,48	0,82	0,02	0,50	0,10
185	608	-0,96	-2,96	0,85	0,14	0,06	0,07	609	0,56	4,65	0,74	0,00	-0,43	0,08
	606	-0,78	-2,93	0,66	0,08	-0,13	-0,05	607	0,75	4,69	0,54	0,18	0,61	-0,03
186	326	-0,49	-2,96	0,23	0,08	0,40	-0,11	327	1,22	5,58	0,74	0,13	0,66	-0,19
	608	-0,95	-3,06	0,33	0,12	-0,05	-0,03	609	0,76	5,48	0,84	-0,01	-0,49	-0,11
187	611	-0,49	-9,04	0,07	-0,01	0,04	-0,06	608	0,83	-2,43	0,73	0,14	0,06	-0,06
	610	-0,81	-9,10	0,07	0,00	0,07	0,06	606	0,51	-2,49	0,73	0,08	-0,13	0,07
188	328	-2,20	-10,95	1,01	-0,03	-0,13	0,04	326	-0,59	-2,89	0,68	0,08	0,40	0,00
	611	-0,62	-10,63	0,54	0,02	0,20	-0,10	608	0,99	-2,58	0,21	0,12	-0,05	-0,13
189	605	-0,01	4,54	0,48	0,00	-0,84	-0,04	613	0,01	4,65	0,20	0,05	-1,20	-0,01
	604	0,09	4,56	0,32	-0,09	-1,26	-0,02	612	0,12	4,67	0,04	0,03	-0,90	0,01
190	325	1,18	5,61	-0,40	-0,26	-1,31	0,41	329	1,02	4,79	-0,09	-0,06	-0,28	0,26
	605	0,17	5,40	-0,11	-0,10	-1,31	-0,10	613	0,00	4,58	0,20	0,03	-1,29	-0,25
191	613	0,01	4,65	-0,24	0,05	-1,20	0,01	609	-0,01	4,56	-0,51	-0,02	-0,88	0,04
	612	0,11	4,67	-0,07	0,03	-0,90	0,00	607	0,09	4,58	-0,34	-0,09	-1,23	0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD09: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
192	329	1,02	4,79	0,06	-0,06	-0,28	-0,26	327	1,18	5,61	0,37	-0,27	-1,35	-0,41
	613	0,00	4,58	-0,23	0,03	-1,29	0,25	609	0,16	5,41	0,08	-0,10	-1,28	0,10
193	616	-0,97	-2,99	0,86	-0,13	-0,06	-0,06	617	0,56	4,65	0,72	-0,02	0,43	-0,08
	614	-0,78	-2,95	0,68	-0,08	0,13	0,06	615	0,75	4,69	0,53	-0,18	-0,60	0,03
194	330	-0,49	-2,98	0,23	-0,07	-0,36	0,10	331	1,23	5,62	0,73	-0,14	-0,69	0,18
	616	-0,96	-3,07	0,34	-0,11	0,04	0,04	617	0,76	5,53	0,84	0,00	0,51	0,12
195	619	-0,49	-9,08	0,07	0,01	-0,04	0,06	616	0,84	-2,45	0,73	-0,14	-0,06	0,06
	618	-0,82	-9,15	0,08	0,00	-0,06	-0,06	614	0,51	-2,52	0,75	-0,08	0,13	-0,06
196	332	-2,23	-11,03	1,02	0,02	0,11	-0,03	330	-0,60	-2,91	0,68	-0,07	-0,36	0,00
	619	-0,63	-10,71	0,56	-0,02	-0,18	0,09	616	1,00	-2,59	0,21	-0,12	0,04	0,12
197	622	-0,97	-2,98	0,88	0,14	0,07	0,06	623	0,56	4,67	0,75	0,00	-0,45	0,09
	620	-0,78	-2,94	0,68	0,08	-0,13	-0,05	621	0,75	4,71	0,55	0,18	0,62	-0,03
198	333	-0,48	-2,98	0,24	0,09	0,44	-0,12	334	1,24	5,62	0,76	0,13	0,66	-0,20
	622	-0,96	-3,07	0,34	0,12	-0,06	-0,03	623	0,76	5,53	0,86	0,00	-0,48	-0,11
199	625	-0,49	-9,07	0,07	-0,01	0,04	-0,06	622	0,84	-2,44	0,75	0,15	0,07	-0,06
	624	-0,82	-9,14	0,07	0,00	0,07	0,06	620	0,51	-2,50	0,75	0,08	-0,13	0,07
200	335	-2,23	-11,03	1,03	-0,03	-0,15	0,05	333	-0,60	-2,90	0,69	0,09	0,44	0,01
	625	-0,63	-10,71	0,55	0,02	0,21	-0,10	622	0,99	-2,58	0,21	0,12	-0,06	-0,14
201	617	-0,01	4,56	0,49	-0,04	-0,90	-0,04	627	0,01	4,67	0,20	0,07	-1,20	-0,02
	615	0,10	4,58	0,33	-0,09	-1,22	-0,02	626	0,12	4,69	0,04	0,04	-0,92	0,01
202	331	1,19	5,66	-0,41	-0,28	-1,41	0,45	336	1,02	4,81	-0,10	-0,03	-0,14	0,29
	617	0,17	5,45	-0,11	-0,11	-1,25	-0,12	627	0,00	4,60	0,20	0,04	-1,35	-0,27
203	627	0,01	4,67	-0,24	0,07	-1,20	0,02	623	-0,01	4,58	-0,52	-0,03	-0,90	0,04
	626	0,11	4,69	-0,08	0,04	-0,92	0,00	621	0,10	4,60	-0,35	-0,08	-1,22	0,02
204	336	1,02	4,81	0,06	-0,03	-0,14	-0,29	334	1,19	5,66	0,38	-0,28	-1,41	-0,45
	627	0,00	4,60	-0,24	0,04	-1,35	0,28	623	0,17	5,45	0,08	-0,10	-1,25	0,12
205	630	-1,18	-7,20	0,11	0,00	-0,14	0,00	631	-0,15	-2,02	-0,83	0,04	0,13	0,02
	628	0,01	-6,97	-0,60	0,01	0,14	-0,06	629	1,04	-1,78	-1,53	-0,01	-0,02	-0,04
206	402	0,25	-3,63	-0,52	-0,18	-0,88	0,22	403	0,62	-1,80	0,57	0,04	0,18	0,20
	630	0,57	-3,57	-2,33	0,05	0,13	-0,08	631	0,93	-1,74	-1,24	-0,06	-0,37	-0,10
207	631	-0,42	-2,16	-1,87	0,07	0,13	-0,03	633	0,74	3,63	-0,56	-0,41	-1,10	-0,13
	629	-0,78	-2,24	-2,35	-0,05	-0,03	0,07	632	0,38	3,56	-1,04	0,36	0,98	-0,03
208	403	-0,26	-1,45	-1,69	0,04	0,18	0,11	404	0,46	2,17	-0,21	-0,24	-1,21	0,16
	631	-0,34	-1,47	-2,28	-0,02	-0,36	-0,03	633	0,38	2,15	-0,80	0,07	1,30	0,02
209	636	-0,42	-2,18	-1,87	-0,08	-0,14	0,03	637	0,74	3,60	-0,55	0,41	1,10	0,12
	634	-0,78	-2,25	-2,36	0,06	0,03	-0,07	635	0,38	3,53	-1,04	-0,37	-0,99	0,02
210	405	-0,26	-1,47	-1,69	-0,04	-0,21	-0,10	406	0,46	2,12	-0,19	0,24	1,20	-0,16
	636	-0,34	-1,49	-2,28	0,02	0,34	0,03	637	0,38	2,11	-0,79	-0,07	-1,30	-0,02
211	639	-1,18	-7,21	0,11	0,00	0,13	0,00	636	-0,15	-2,03	-0,82	-0,04	-0,14	-0,02
	638	0,01	-6,97	-0,61	-0,01	-0,14	0,06	634	1,05	-1,79	-1,54	0,02	0,02	0,03
212	407	0,26	-3,64	-0,52	0,16	0,81	-0,21	405	0,62	-1,83	0,59	-0,04	-0,21	-0,19
	639	0,57	-3,57	-2,34	-0,05	-0,14	0,08	636	0,93	-1,76	-1,24	0,05	0,35	0,09
213	633	0,09	3,54	-0,73	0,31	2,37	-0,21	641	0,12	3,70	-0,20	0,15	-1,64	-0,11
	632	-0,11	3,50	-0,91	-0,23	-3,78	-0,18	640	-0,08	3,66	-0,37	-0,51	0,07	-0,08
214	404	0,39	2,21	-0,82	0,65	3,23	0,56	408	0,45	2,52	-0,13	0,20	0,98	0,46
	633	-0,31	2,07	-0,88	-0,96	-3,98	-0,28	641	-0,24	2,38	-0,20	0,50	0,09	-0,38
215	641	0,12	3,70	0,18	0,15	-1,64	0,11	637	0,09	3,51	0,72	0,31	2,36	0,21
	640	-0,08	3,66	0,35	-0,51	0,07	0,08	635	-0,11	3,47	0,89	-0,22	-3,77	0,18
216	408	0,45	2,52	0,12	0,20	0,98	-0,45	406	0,38	2,16	0,80	0,65	3,25	-0,56
	641	-0,24	2,39	0,18	0,50	0,09	0,38	637	-0,31	2,03	0,86	-0,96	-3,98	0,28
217	644	-0,42	-2,13	-1,94	0,08	0,11	-0,02	645	0,73	3,59	-0,61	-0,47	-1,15	-0,13
	642	-0,77	-2,20	-2,43	-0,08	-0,04	0,07	643	0,37	3,52	-1,10	0,41	1,03	-0,05
218	409	-0,25	-1,40	-1,73	0,04	0,18	0,13	410	0,45	2,09	-0,21	-0,24	-1,20	0,20
	644	-0,34	-1,42	-2,36	-0,02	-0,40	-0,04	645	0,36	2,07	-0,83	0,02	1,29	0,03
219	647	-1,20	-7,13	0,11	0,00	-0,17	-0,01	644	-0,17	-1,99	-0,86	0,04	0,11	0,02
	646	0,03	-6,88	-0,62	0,01	0,13	-0,07	642	1,06	-1,74	-1,60	-0,03	-0,03	-0,04
220	411	0,32	-3,41	-0,55	-0,20	-1,02	0,26	409	0,65	-1,76	0,57	0,04	0,18	0,24
	647	0,59	-3,36	-2,40	0,06	0,13	-0,10	644	0,92	-1,70	-1,28	-0,06	-0,41	-0,11
221	650	-0,42	-2,16	-1,94	-0,08	-0,12	0,02	651	0,72	3,57	-0,61	0,48	1,14	0,13
	648	-0,77	-2,23	-2,41	0,07	0,03	-0,07	649	0,37	3,50	-1,08	-0,39	-1,03	0,05
222	412	-0,26	-1,42	-1,73	-0,04	-0,19	-0,12	413	0,44	2,05	-0,22	0,23	1,17	-0,19
	650	-0,34	-1,44	-2,34	0,02	0,37	0,04	651	0,35	2,03	-0,83	0,00	-1,28	-0,03
223	653	-1,19	-7,14	0,10	0,00	0,15	0,00	650	-0,17	-2,01	-0,88	-0,04	-0,11	-0,02
	652	0,03	-6,90	-0,61	-0,01	-0,14	0,06	648	1,05	-1,77	-1,58	0,02	0,02	0,03
224	414	0,29	-3,45	-0,54	0,18	0,91	-0,23	412	0,63	-1,78	0,54	-0,04	-0,19	-0,21
	653	0,58	-3,40	-2,35	-0,05	-0,12	0,09	650	0,91	-1,72	-1,27	0,06	0,38	0,10
225	645	0,10	3,51	-0,77	0,23	2,38	-0,26	655	0,13	3,66	-0,22	0,31	-1,64	-0,14
	643	-0,11	3,47	-0,94	-0,18	-3,78	-0,21	654	-0,08	3,62	-0,38	-0,54	0,07	-0,08
226	410	0,37	2,14	-0,85	0,65	3,26	0,76	415	0,43	2,42	-0,18	0,38	1,89	0,63
	645	-0,31	2,00	-0,89	-1,03	-3,96	-0,41	655	-0,25	2,28	-0,22	0,62	-0,08	-0,54
227	655	0,13	3,66	0,20	0,31	-1,64	0,14	651	0,10	3,48	0,76	0,22	2,36	0,26
	654	-0,08	3,62	0,36	-0,53	0,07	0,08	649	-0,12	3,44	0,92	-0,20	-3,78	0,21
228	415	0,42	2,42	0,16	0,38	1,89	-0,63	413	0,36	2,09	0,84	0,65	3,23	-0,76
	655	-0,25	2,28	0,20	0,62	-0,08	0,53	651	-0,31	1,96	0,87	-1,04	-3,94	0,41
229	658	-0,50	-1,73	-0,38	-0,01	-0,08	-0,04	659	-0,27	-0,59	-0,54	0,00	0,03	-0,01
	656	0,35	-1,56	0,06	0,00	0,10	-0,04	657	0,58	-0,42	-0,10	-0,08	-0,01	-0,01
230	469	0,30	-0,26	-0,37	-0,05	-0,26	0,04	470	0,29	-0,31	0,17	0,02	0,11	0,04
	658	0,27	-0,26	-0,86	0,01	0,03	-0,05	659	0,25	-0,32	-0,33	-0,04	-0,18	-0,06
231	659	-0,12	-0,62	-1,26	0,04	0,03	0,01	661	0,18	0,89	-0,23	-0,35	-0,55	-0,06
	657	-0,21	-0,64	-1,15	-0,10	-0,01	0,04	660	0,09	0,87	-0,12	0,18	0,48	-0,03
232	470	-0,03	-0,19	-1,01	0,02	0,11	-0,01	471	0,06	0,24	-0,01	-0,09	-0,47	0,07
	659	-0,01	-0,18	-1,05	0,00	-0,17	-0,04	661	0,07	0,24	-0,05	-0,16	0,43	0,03
233	664	-0,12	-0,63	-1,28	-0,04	-0,04	-0,01	665	0,18	0,86	-0,24	0,35	0,55	0,06
	662	-0,21	-0,65	-1,17	0,10	0,01	-0,03	663	0,09	0,84	-0,13	-0,18	-0,49	0,04

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD09: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
234	472	-0,03	-0,19	-1,02	-0,02	-0,11	0,01	473	0,06	0,23	-0,01	0,09	0,45	-0,07
	664	-0,01	-0,19	-1,07	0,00	0,17	0,05	665	0,08	0,23	-0,06	0,15	-0,42	-0,02
235	667	-0,50	-1,73	-0,37	0,01	0,08	0,04	664	-0,28	-0,60	-0,53	-0,01	-0,03	0,01
	666	0,36	-1,56	0,06	0,00	-0,11	0,04	662	0,58	-0,43	-0,10	0,07	0,01	0,01
236	474	0,32	-0,24	-0,38	0,06	0,29	-0,04	472	0,30	-0,32	0,20	-0,02	-0,11	-0,04
	667	0,28	-0,25	-0,90	-0,02	-0,04	0,06	664	0,26	-0,33	-0,32	0,03	0,18	0,06
237	661	0,08	0,86	-0,37	0,23	2,70	-0,15	669	0,08	0,84	-0,11	0,28	-1,12	-0,08
	660	-0,07	0,83	-0,40	-0,41	-3,21	-0,14	668	-0,08	0,81	-0,14	-0,14	0,66	-0,07
238	471	0,04	0,25	-0,42	0,52	2,62	0,69	475	0,02	0,15	-0,17	0,42	2,08	0,62
	661	-0,06	0,23	-0,36	-0,87	-2,80	-0,46	669	-0,08	0,13	-0,12	0,54	0,21	-0,53
239	669	0,08	0,84	0,14	0,27	-1,12	0,08	665	0,08	0,83	0,39	0,24	2,76	0,16
	668	-0,07	0,81	0,15	-0,14	0,66	0,07	663	-0,07	0,80	0,41	-0,42	-3,26	0,14
240	475	0,02	0,15	0,20	0,42	2,08	-0,62	473	0,04	0,24	0,45	0,54	2,68	-0,68
	669	-0,08	0,13	0,13	0,54	0,21	0,53	665	-0,06	0,22	0,38	-0,88	-2,85	0,47
241	672	-0,07	-0,58	-1,18	0,05	0,07	-0,04	673	0,23	0,93	-0,15	-0,10	-0,48	-0,06
	670	-0,21	-0,60	-1,14	-0,06	0,02	0,03	671	0,09	0,91	-0,10	0,24	0,46	0,01
242	476	-0,03	-0,18	-0,96	0,03	0,13	0,01	477	0,05	0,25	-0,03	-0,10	-0,49	0,00
	672	0,04	-0,17	-1,02	0,00	-0,17	-0,02	673	0,12	0,26	-0,10	0,09	0,50	-0,03
243	675	-0,48	-1,68	-0,36	0,00	-0,06	-0,06	672	-0,25	-0,56	-0,49	0,04	0,07	-0,02
	674	0,34	-1,52	0,06	0,00	0,15	-0,06	670	0,57	-0,39	-0,07	-0,05	0,02	-0,02
244	478	0,29	-0,24	-0,37	-0,12	-0,59	0,13	476	0,28	-0,31	0,14	0,03	0,13	0,11
	675	0,28	-0,25	-0,85	0,03	0,12	-0,10	672	0,26	-0,31	-0,34	-0,01	-0,17	-0,11
245	678	-0,08	-0,59	-1,17	-0,05	-0,08	0,04	679	0,22	0,90	-0,15	0,11	0,49	0,06
	676	-0,20	-0,62	-1,13	0,06	-0,02	-0,03	677	0,10	0,88	-0,12	-0,24	-0,48	-0,01
246	479	-0,03	-0,19	-0,96	-0,03	-0,13	0,00	480	0,05	0,24	-0,04	0,10	0,49	0,01
	678	0,04	-0,17	-1,02	0,00	0,14	0,02	679	0,12	0,25	-0,11	-0,09	-0,50	0,03
247	681	-0,47	-1,69	-0,36	0,00	0,04	0,05	678	-0,25	-0,58	-0,48	-0,04	-0,08	0,02
	680	0,34	-1,53	0,06	0,00	-0,15	0,05	676	0,56	-0,41	-0,07	0,05	-0,02	0,02
248	481	0,28	-0,28	-0,35	0,09	0,45	-0,08	479	0,27	-0,31	0,15	-0,03	-0,13	-0,08
	681	0,27	-0,28	-0,84	-0,03	-0,11	0,08	678	0,26	-0,31	-0,34	0,01	0,14	0,09
249	673	0,07	0,87	-0,34	0,56	2,83	-0,02	683	0,07	0,87	-0,09	-0,24	-1,05	0,01
	671	-0,08	0,84	-0,38	-0,37	-3,21	-0,13	682	-0,08	0,84	-0,13	-0,29	0,73	-0,09
250	477	0,05	0,25	-0,34	0,58	2,92	0,00	482	0,06	0,31	-0,07	-0,20	-0,98	0,01
	673	-0,08	0,23	-0,36	-0,61	-3,01	-0,02	683	-0,07	0,28	-0,09	0,15	0,92	-0,01
251	683	0,07	0,87	0,11	-0,24	-1,05	-0,01	679	0,06	0,84	0,35	0,55	2,82	0,03
	682	-0,07	0,84	0,15	-0,29	0,73	0,09	677	-0,08	0,82	0,39	-0,36	-3,19	0,13
252	482	0,06	0,31	0,09	-0,20	-0,98	-0,01	480	0,04	0,25	0,35	0,58	2,91	0,01
	683	-0,07	0,28	0,11	0,16	0,92	0,01	679	-0,08	0,22	0,37	-0,62	-3,00	0,03

TENS.: SISMA 90°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	-0,01	-0,09	-0,02	0,00	0,00	0,00	489	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,01	0,00
	85	-0,02	-0,09	-0,02	0,00	0,01	0,00	86	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,01	0,00
2	489	-0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,01	0,00	492	0,00	0,03	-0,03	0,00	-0,02	0,00
	86	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,01	0,00	89	0,01	0,03	-0,02	0,01	0,03	0,00
3	494	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	495	0,01	0,06	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	91	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	92	0,01	0,06	-0,01	0,00	0,02	0,00
4	498	-0,01	-0,08	-0,01	0,00	0,01	0,00	494	0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
	95	-0,02	-0,08	-0,01	0,00	0,01	0,00	91	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
5	500	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	501	-0,01	-0,05	0,01	0,00	-0,01	0,00
	97	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	98	-0,01	-0,06	0,01	0,00	0,02	0,00
6	504	0,01	0,07	0,01	0,00	0,01	0,00	500	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	101	0,02	0,07	0,01	0,00	0,01	0,00	97	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
7	506	0,01	0,02	0,03	0,00	0,01	0,00	507	0,00	-0,02	0,03	0,00	-0,02	0,00
	103	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	104	-0,01	-0,02	0,02	0,01	0,03	0,00
8	510	0,01	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	506	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00
	107	0,02	0,09	0,02	0,00	0,01	0,00	103	0,01	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00
9	492	0,00	0,03	-0,03	0,01	0,03	0,00	512	0,00	0,03	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
	89	0,01	0,03	-0,01	-0,01	-0,05	0,00	109	0,01	0,03	-0,01	-0,01	-0,03	0,00
10	512	0,00	0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	495	0,01	0,06	-0,01	0,01	0,01	0,00
	109	0,01	0,02	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	92	0,02	0,06	-0,01	-0,01	-0,03	0,00
11	501	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	0,00	0,00	514	0,00	-0,02	-0,02	0,01	0,01	0,00
	98	-0,01	-0,06	-0,01	0,01	0,03	0,00	111	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,03	0,00
12	514	0,00	-0,02	-0,02	0,01	0,01	0,00	507	0,00	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03	0,00
	111	0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,03	0,00	104	0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,05	0,00
13	516	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	517	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	87	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
14	517	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	520	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	88	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	90	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
15	522	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	523	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,02	0,00
	93	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	94	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,03	0,00
16	526	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	522	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	96	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
17	528	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	529	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02	0,00
	99	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	100	0,01	0,04	0,00	-0,01	-0,03	0,00
18	532	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	528	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	102	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
19	534	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	535	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
	105	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	106	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
20	538	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	534	0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	108	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	105	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
21	520	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	540	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	90	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	110	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
22	540	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	523	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,01	0,00
	110	-0,01	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	94	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,01	0,00
23	529	0,00	0,04	0,01	0,00	-0,01	0,00	542	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	100	0,01	0,04	0,01	0,00	-0,01	0,00	112	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24	542	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	535	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	112	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	106	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
25	544	0,01	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	545	0,00	0,01	0,04	0,00	-0,01	0,00
	155	0,02	0,08	0,02	0,00	-0,01	0,00	156	0,01	0,01	0,03	0,00	-0,01	0,00
26	545	0,01	0,02	0,05	0,00	-0,01	0,00	548	0,00	-0,03	0,04	0,01	0,03	0,00
	156	0,00	0,02	0,04	0,00	-0,01	-0,01	157	-0,01	-0,03	0,03	-0,01	-0,03	-0,01
27	550	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	551	-0,01	-0,04	0,02	0,00	0,00	0,00
	158	0,00	0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00	159	-0,01	-0,05	0,01	0,00	-0,01	0,00
28	554	0,01	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	550	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
	160	0,02	0,07	0,01	0,00	-0,01	0,00	158	0,01	0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00
29	556	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	557	0,01	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
	161	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	162	0,01	0,04	-0,01	0,00	-0,01	0,00
30	560	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	556	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
	163	-0,02	-0,06	-0,01	0,00	-0,01	0,00	161	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00
31	562	-0,01	-0,02	-0,04	0,00	-0,01	0,00	563	0,00	0,03	-0,04	0,01	0,03	0,00
	164	0,00	-0,02	-0,03	0,00	-0,01	-0,01	165	0,01	0,03	-0,03	-0,01	-0,03	-0,01
32	566	-0,01	-0,07	-0,02	0,00	0,00	0,00	562	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,01	0,00
	166	-0,02	-0,07	-0,02	0,00	-0,01	0,00	164	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	-0,01	0,00
33	548	-0,01	-0,03	0,03	-0,01	-0,04	0,00	568	0,00	-0,02	0,03	0,01	0,01	0,00
	157	-0,01	-0,03	0,03	0,01	0,06	-0,01	167	-0,01	-0,02	0,03	0,01	0,04	-0,01
34	568	0,00	-0,02	0,02	0,01	0,01	-0,01	551	-0,01	-0,04	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
	167	-0,01	-0,02	0,02	0,01	0,04	0,01	159	-0,01	-0,05	0,01	0,01	0,03	0,01
35	557	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01	-0,01	570	0,00	0,02	0,02	-0,01	-0,01	-0,01
	162	0,01	0,04	0,01	-0,01	-0,03	0,00	168	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,04	0,00
36	570	0,00	0,02	0,03	-0,01	-0,01	0,00	563	0,00	0,03	0,03	0,01	0,04	0,00
	168	0,00	0,02	0,03	-0,01	-0,04	-0,01	165	0,01	0,03	0,03	-0,01	-0,06	-0,01
37	572	-0,01	-0,12	-0,02	0,00	0,00	0,00	573	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
	211	-0,03	-0,12	-0,01	0,00	0,02	0,00	212	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
38	573	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,01	0,00	576	0,00	0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
	212	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	213	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
39	578	-0,01	-0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	579	0,01	0,08	0,01	-0,01	-0,03	0,00
	214	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,02	0,00	215	0,02	0,09	0,01	0,01	0,05	0,00
40	582	0,00	-0,09	-0,01	0,00	0,01	0,00	578	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	216	-0,02	-0,09	-0,01	0,00	0,02	0,00	214	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,02	0,00
41	584	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	585	-0,01	-0,08	-0,01	-0,01	-0,03	0,00
	217	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00	218	-0,02	-0,08	-0,01	0,01	0,05	0,00
42	588	0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	584	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	219	0,02	0,08	0,01	0,00	0,02	0,00	217	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00
43	590	0,01	0,04	0,01	0,00	0,01	0,00	591	0,00	-0,02	0,02	-0,01	-0,01	0,00
	220	0,01	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	221	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,03	0,00
44	594	0,01	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	590	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	222	0,03	0,12	0,01	0,00	0,02	0,00	220	0,01	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
45	576	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	596	0,00	0,04	-0,03	0,00	-0,01	0,00
	213	0,00	0,02	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	223	0,01	0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00
46	596	0,00	0,04	-0,03	0,00	-0,01	0,00	579	0,01	0,08	-0,03	0,00	-0,02	0,00
	223	0,01	0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00	215	0,02	0,09	-0,02	0,00	-0,01	0,00
47	585	-0,01	-0,08	-0,03	0,00	0,02	0,00	598	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,01	0,00
	218	-0,02	-0,08	-0,02	0,00	0,01	0,00	224	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00
48	598	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,01	0,00	591	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	224	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00	221	0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,03	0,00
49	600	-0,01	-0,05	-0,02	0,00	0,00	0,00	601	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
	267	-0,02	-0,05	-0,02	0,00	0,00	0,00	268	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00
50	601	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	604	0,00	0,05	-0,05	0,00	-0,03	0,00
	268	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00	269	0,01	0,05	-0,05	0,00	0,01	0,00
51	606	0,00	-0,02	-0,05	0,00	-0,01	0,00	607	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00
	270	0,00	-0,02	-0,04	0,00	-0,01	0,00	271	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,04	0,00
52	610	-0,01	-0,06	-0,02	0,00	-0,01	0,00	606	0,00	-0,01	-0,04	0,00	-0,01	0,00
	272	-0,02	-0,06	-0,02	0,00	-0,01	0,00	270	-0,01	-0,02	-0,04	0,00	-0,01	0,00
53	604	0,01	0,05	-0,03	0,01	0,04	0,00	612	0,00	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00
	269	0,01	0,05	-0,03	-0,01	-0,06	0,01	279	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,01
54	612	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	607	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01
	279	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01	271	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,04	-0,01
55	614	0,00	0,02	0,05	0,00	-0,01	0,00	615	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
	273	0,00	0,02	0,04	0,00	-0,01	0,00	274	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,03	0,00
56	618	0,01	0,05	0,02	0,00	-0,01	0,00	614	0,00	0,01	0,04	0,00	-0,01	0,00
	275	0,02	0,05	0,01	0,00	-0,01	0,00	273	0,01	0,01	0,03	0,00	-0,01	0,00
57	620	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	621	0,00	-0,04	0,05	0,00	-0,03	0,00
	276	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	0,00	277	-0,01	-0,04	0,04	0,00	0,01	0,00
58	624	0,01	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	620	0,00	-0,01	0,05	0,00	0,00	0,00
	278	0,01	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	276	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00
59	615	-0,01	0,00	0,02	-0,01	-0,03	0,01	626	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	274	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	-0,01	280	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,04	-0,01
60	626	0,00	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	621	-0,01	-0,05	-0,03	-0,01	-0,04	0,00
	280	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,04	0,01	277	-0,01	-0,05	-0,02	0,01	0,06	0,01
61	628	0,02	0,22	0,03	0,00	0,00	0,00	629	-0,01	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
	323	0,05	0,22	0,03	0,00	0,00	0,00	324	0,02	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00
62	629	0,02	0,07	0,03	0,00	0,00	0,00	632	-0,01	-0,08	0,03	0,00	0,01	0,00
	324	0,01	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	325	-0,02	-0,08	0,02	0,00	-0,01	0,00
63	634	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	635	-0,01	-0,11	0,01	0,01	0,01	0,00
	326	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00	327	-0,03	-0,12	0,01	-0,01	-0,03	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
64	638	0,01	0,17	0,02	0,00	0,00	0,00	634	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	328	0,04	0,17	0,02	0,00	0,00	0,00	326	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
65	632	-0,01	-0,08	0,02	-0,01	-0,04	0,00	640	0,00	-0,07	0,02	0,01	0,03	0,00
	325	-0,02	-0,08	0,00	0,02	0,09	0,00	329	-0,02	-0,07	0,01	0,00	0,02	0,00
66	640	0,00	-0,07	0,01	0,01	0,03	0,00	635	-0,01	-0,11	0,01	-0,01	-0,02	0,00
	329	-0,02	-0,07	0,01	0,00	0,02	0,00	327	-0,03	-0,12	0,01	0,01	0,07	0,00
67	642	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00	643	0,01	0,11	-0,01	0,01	0,01	0,00
	330	0,00	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,00	331	0,03	0,11	-0,01	-0,01	-0,03	0,00
68	646	-0,01	-0,15	-0,02	0,00	0,00	0,00	642	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	332	-0,04	-0,16	-0,02	0,00	0,00	0,00	330	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00
69	648	-0,02	-0,06	-0,03	0,00	0,00	0,00	649	0,01	0,07	-0,03	0,00	0,01	0,00
	333	-0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00	334	0,02	0,07	-0,02	0,00	-0,01	0,00
70	652	-0,02	-0,20	-0,02	0,00	0,00	0,00	648	0,01	-0,05	-0,02	0,00	0,00	0,00
	335	-0,05	-0,21	-0,03	0,00	0,00	0,00	333	-0,02	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
71	643	0,01	0,11	0,01	0,01	0,02	0,00	654	0,00	0,06	0,01	-0,01	-0,03	0,00
	331	0,03	0,11	0,01	-0,01	-0,06	0,00	336	0,02	0,07	0,01	0,00	-0,02	0,00
72	654	0,00	0,06	0,02	-0,01	-0,03	0,00	649	0,01	0,07	0,02	0,01	0,03	0,00
	336	0,02	0,07	0,01	0,00	-0,02	0,00	334	0,02	0,08	0,00	-0,02	-0,08	0,00
73	656	0,01	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	657	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	402	0,02	0,07	0,01	0,00	0,01	0,00	403	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00
74	657	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	660	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	403	0,01	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	404	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
75	662	0,01	0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	663	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	405	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	406	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
76	666	0,01	0,05	0,02	0,00	0,00	-0,01	662	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
	407	0,02	0,05	0,01	0,00	0,02	0,00	405	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
77	660	0,00	-0,03	0,01	-0,01	-0,03	0,00	668	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	404	-0,01	-0,03	0,01	0,01	0,04	0,00	408	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,01	0,00
78	668	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	-0,01	663	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
	408	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	406	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,03	0,00
79	670	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	671	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	409	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
80	674	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00	-0,01	670	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01
	411	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,02	0,00	409	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
81	676	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	677	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,01	0,00	413	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
82	680	-0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00	676	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	414	-0,02	-0,06	-0,01	0,00	0,01	0,00	412	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
83	671	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02	-0,01	682	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	410	0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,03	0,00	415	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
84	682	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	677	0,00	0,03	0,01	0,01	0,02	0,00
	415	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01	-0,01	413	0,01	0,03	0,01	-0,01	-0,04	-0,01
85	490	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	491	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00
	488	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	489	0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00
86	87	0,01	0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,00	88	0,00	0,01	-0,03	0,00	-0,01	0,00
	490	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	491	0,00	0,01	-0,03	0,00	-0,01	0,00
87	491	0,00	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	493	0,00	0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,00
	489	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	492	0,00	0,01	-0,03	0,01	0,03	0,00
88	88	0,00	0,01	-0,03	0,00	-0,01	0,00	90	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,03	0,00
	491	0,00	0,01	-0,04	0,00	-0,01	0,00	493	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,03	0,00
89	496	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	497	0,01	0,02	-0,01	0,01	0,01	0,00
	494	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	495	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
90	93	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	94	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	496	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	497	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
91	499	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	496	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
	498	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
92	96	0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	93	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00
	499	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	496	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
93	502	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	503	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	500	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	501	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
94	99	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	100	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
	502	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	503	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
95	505	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	502	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
	504	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	500	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
96	102	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	99	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00
	505	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	502	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
97	508	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	509	0,00	-0,01	0,03	0,00	-0,03	0,00
	506	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	507	0,00	-0,01	0,03	0,01	0,03	0,00
98	105	0,00	-0,01	0,03	0,00	-0,01	0,00	106	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,03	0,00
	508	0,00	-0,01	0,03	0,00	-0,01	0,00	509	0,00	0,00	0,03	0,01	0,02	0,00
99	511	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	508	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00
	510	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	506	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
100	108	-0,01	-0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00	105	0,00	-0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00
	511	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	508	0,00	-0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00
101	493	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,03	0,00	513	0,00	0,01	-0,03	0,00	-0,01	0,00
	492	0,00	0,01	-0,03	0,00	-0,03	0,00	512	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
102	90	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,03	0,01	110	0,00	-0,01	-0,02	0,01	0,03	0,01
	493	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,03	0,00	513	0,00	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00
103	513	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	497	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	512	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	495	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
104	110	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,03	0,00	94	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
	513	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	497	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	0,00
105	503	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	515	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,01	0,00
	501	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	514	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
106	100	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	112	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00
	503	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	515	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
107	515	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,01	0,00	509	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,03	0,00
	514	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	507	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,03	0,00
108	112	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,02	0,01	106	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,01
	515	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,03	0,00
109	518	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	519	-0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
	516	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	517	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
110	155	0,03	0,11	-0,01	0,00	0,00	0,00	156	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	518	0,01	0,11	-0,01	0,00	0,00	0,00	519	-0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
111	519	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	521	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	517	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	520	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
112	156	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	157	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
	519	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	521	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
113	524	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	525	0,00	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00
	522	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	523	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	-0,01	0,00
114	158	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	159	-0,02	-0,07	-0,01	0,00	-0,02	0,00
	524	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	525	-0,01	-0,07	-0,01	0,00	0,01	0,00
115	527	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	524	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	526	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	522	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
116	160	0,02	0,09	-0,01	0,00	0,00	0,00	158	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	527	0,01	0,09	-0,01	0,00	-0,01	0,00	524	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
117	530	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	531	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00
	528	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	529	0,01	0,05	0,01	0,00	-0,01	0,00
118	161	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	162	0,01	0,06	0,01	0,00	-0,02	0,00
	530	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	531	0,01	0,06	0,01	0,00	0,01	0,00
119	533	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	530	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	532	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	528	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
120	163	-0,02	-0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	161	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	533	-0,01	-0,08	0,01	0,00	-0,01	0,00	530	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
121	536	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	537	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	534	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	535	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
122	164	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	165	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	536	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	537	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
123	539	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	536	0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	538	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	534	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
124	166	-0,02	-0,10	0,01	0,00	0,00	0,00	164	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	539	-0,01	-0,10	0,01	0,00	0,00	0,00	536	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
125	521	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	541	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
	520	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	540	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
126	157	-0,01	-0,04	0,01	0,01	0,03	0,00	167	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,01	0,00
	521	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	541	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
127	541	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,01	0,00	525	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,02	0,00
	540	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	523	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
128	167	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	159	-0,02	-0,07	0,00	0,01	0,03	0,00
	541	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	525	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
129	531	0,00	0,05	0,01	0,00	-0,01	0,00	543	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	529	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	542	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
130	162	0,01	0,06	0,00	-0,01	-0,03	0,00	168	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	531	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	543	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
131	543	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	537	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	542	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	535	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
132	168	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00	165	0,01	0,03	0,01	-0,01	-0,03	0,00
	543	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	537	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
133	546	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	547	0,01	-0,01	0,04	0,00	0,00	0,00
	544	-0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	545	-0,01	-0,01	0,04	0,00	0,01	0,00
134	211	-0,02	-0,09	0,02	0,00	0,01	0,00	212	-0,01	-0,03	0,03	0,00	0,02	0,00
	546	-0,01	-0,09	0,02	0,00	0,01	0,00	547	0,00	-0,03	0,04	0,00	0,01	-0,01
135	547	0,00	-0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	549	0,00	-0,01	0,04	0,01	0,04	0,00
	545	0,00	-0,01	0,05	0,00	0,01	0,00	548	0,00	-0,01	0,04	-0,01	-0,04	0,00
136	212	-0,01	-0,03	0,04	0,00	0,02	-0,01	213	0,00	0,01	0,03	0,01	0,05	-0,01
	547	-0,01	-0,03	0,05	0,00	0,01	0,00	549	0,00	0,01	0,04	-0,01	-0,04	0,00
137	552	-0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,00
	550	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	551	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
138	214	0,00	-0,01	0,03	0,00	0,02	0,00	215	0,02	0,07	0,02	0,00	0,02	0,00
	552	-0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	553	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,00	0,00
139	555	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	552	0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00
	554	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
140	216	-0,02	-0,06	0,01	0,00	0,01	0,00	214	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
	555	-0,01	-0,06	0,01	0,00	0,01	0,00	552	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
141	558	0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	559	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
	556	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	557	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,00
142	217	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	218	-0,02	-0,07	-0,01	0,01	0,03	0,00
	558	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	559	-0,01	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
143	561	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	558	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00
	560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
144	219	0,01	0,06	-0,01	0,00	0,01	0,00	217	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00
	561	0,01	0,06	-0,01	0,00	0,01	0,00	558	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
145	564	0,00	0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,01	-0,04	0,01	0,04	0,00
	562	0,00	0,01	-0,05	0,00	0,01	0,00	563	0,00	0,01	-0,04	-0,01	-0,03	0,00
146	220	0,01	0,03	-0,03	0,00	0,02	-0,01	221	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,05	-0,01
	564	0,01	0,03	-0,05	0,00	0,01	0,00	565	0,00	0,00	-0,04	-0,01	-0,03	0,00
147	567	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	564	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00
	566	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	562	0,01	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
148	222	0,02	0,09	-0,02	0,00	0,01	0,00	220	0,01	0,03	-0,03	0,00	0,02	0,00
	567	0,01	0,08	-0,02	0,00	0,01	0,00	564	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,01	0,00
149	549	0,00	-0,01	0,04	0,00	-0,04	0,00	569	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,01	0,00
	548	0,00	-0,01	0,04	0,01	0,04	0,00	568	0,00	0,00	0,04	0,01	-0,01	0,00
150	213	0,00	0,01	0,03	-0,01	-0,06	-0,01	223	0,00	0,03	0,02	-0,01	-0,04	-0,01
	549	0,00	0,01	0,04	0,01	0,04	0,00	569	0,01	0,03	0,03	-0,01	-0,01	0,00
151	569	-0,01	0,00	0,02	-0,01	0,01	0,00	553	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	568	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,00	551	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,01	0,00
152	223	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,04	0,00	215	0,02	0,07	0,00	-0,01	-0,03	0,00
	569	0,00	0,02	0,02	-0,01	-0,01	-0,01	553	0,01	0,07	0,01	0,01	0,01	-0,01
153	559	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	571	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00
	557	-0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	570	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00
154	218	-0,02	-0,07	0,01	0,01	0,03	0,00	224	-0,01	-0,02	0,02	0,01	0,03	0,00
	559	-0,01	-0,07	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	571	0,00	-0,02	0,02	0,01	0,01	-0,01
155	571	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,01	0,03	0,00	0,04	0,00
	570	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	563	0,00	0,01	0,04	-0,01	-0,04	0,00
156	224	0,00	-0,02	0,02	0,01	0,03	-0,01	221	0,00	0,00	0,03	0,01	0,05	-0,01
	571	-0,01	-0,02	0,03	0,01	0,01	0,00	565	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,04	0,00
157	574	-0,01	-0,11	0,00	0,00	-0,01	0,00	575	0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
	572	-0,01	-0,11	0,00	0,00	0,01	0,00	573	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
158	267	-0,02	-0,11	0,01	0,00	-0,02	0,00	268	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,02	0,00
	574	-0,01	-0,10	0,01	0,00	0,00	0,00	575	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
159	575	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	577	0,00	0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00
	573	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	576	0,01	0,04	-0,02	0,00	0,02	0,00
160	268	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,00	269	0,02	0,06	-0,02	-0,01	-0,04	0,00
	575	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	577	0,01	0,06	-0,01	0,01	0,03	0,00
161	580	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	581	0,01	0,06	0,01	0,00	-0,01	0,00
	578	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	579	0,00	0,06	0,01	0,00	0,01	0,00
162	270	0,00	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,00	271	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00
	580	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	581	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00
163	583	-0,01	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	580	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	582	-0,01	-0,09	0,00	0,00	0,01	0,00	578	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
164	272	-0,02	-0,10	0,01	0,00	-0,02	0,00	270	-0,01	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	583	-0,01	-0,10	0,01	0,00	0,00	0,00	580	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
165	586	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	587	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	584	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	585	0,00	-0,05	-0,01	0,00	0,01	0,00
166	273	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	274	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
	586	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	587	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00
167	589	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	586	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	588	0,01	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	584	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
168	275	0,02	0,09	-0,01	0,00	-0,02	0,00	273	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
	589	0,01	0,09	-0,01	0,00	0,00	0,00	586	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
169	592	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	593	0,00	-0,04	0,02	0,00	-0,01	0,00
	590	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	591	-0,01	-0,04	0,02	0,00	0,02	0,00
170	276	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	0,00	277	-0,01	-0,06	0,02	-0,01	-0,04	0,00
	592	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	593	-0,01	-0,06	0,01	0,01	0,02	0,00
171	595	0,01	0,10	0,00	0,00	-0,01	0,00	592	-0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	594	0,01	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	590	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
172	278	0,02	0,10	-0,01	0,00	-0,02	0,00	276	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,02	0,00
	595	0,01	0,09	-0,01	0,00	0,00	0,00	592	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
173	577	0,00	0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	597	0,00	0,05	-0,03	0,00	-0,01	0,00
	576	0,00	0,04	-0,02	0,00	-0,02	0,00	596	0,00	0,05	-0,03	0,00	-0,01	0,00
174	269	0,02	0,06	-0,03	0,00	-0,02	0,00	279	0,01	0,03	-0,03	0,00	-0,01	0,00
	577	0,01	0,06	-0,03	0,00	-0,01	0,00	597	0,00	0,03	-0,03	0,00	-0,01	0,00
175	597	0,00	0,05	-0,03	0,00	-0,01	0,00	581	0,00	0,06	-0,02	0,00	-0,03	0,00
	596	0,00	0,05	-0,03	0,00	-0,01	0,00	579	0,00	0,06	-0,01	0,01	0,00	0,00
176	279	0,01	0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00	271	0,01	0,04	-0,01	-0,01	-0,04	0,00
	597	0,00	0,03	-0,03	0,00	-0,01	0,00	581	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,01	0,00
177	587	0,00	-0,05	-0,02	0,00	0,03	0,00	599	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,01	0,00
	585	0,00	-0,05	-0,01	-0,01	0,00	0,00	598	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,01	0,00
178	274	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,03	0,00	280	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,01	0,00
	587	0,00	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,00	599	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,01	0,00
179	599	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,01	0,00	593	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00
	598	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,01	0,00	591	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,02	0,00
180	280	-0,01	-0,03	-0,03	0,00	0,01	0,00	277	-0,01	-0,06	-0,03	0,00	0,02	0,00
	599	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,01	0,00	593	-0,01	-0,06	-0,03	0,00	0,01	0,00
181	602	-0,01	0,06	-0,01	0,00	-0,01	0,00	603	-0,02	0,03	-0,05	0,00	0,00	0,00
	600	0,02	0,07	-0,01	0,00	0,00	0,00	601	0,01	0,03	-0,06	0,00	-0,01	0,00
182	323	0,05	0,20	-0,03	0,00	0,00	0,00	324	0,02	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
	602	0,02	0,19	-0,03	0,00	0,00	0,00	603	-0,01	0,05	-0,05	0,00	-0,01	0,00
183	603	0,01	0,03	-0,07	0,00	0,00	0,00	605	0,00	-0,01	-0,05	-0,01	-0,04	0,00
	601	0,00	0,03	-0,07	0,00	-0,01	0,00	604	-0,01	-0,01	-0,05	0,01	0,04	0,00
184	324	0,01	0,06	-0,05	0,00	0,00	0,00	325	-0,02	-0,07	-0,04	-0,01	-0,03	0,00
	603	0,01	0,06	-0,06	0,00	-0,01	0,00	605	-0,01	-0,06	-0,05	0,00	0,02	0,00
185	608	0,01	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,00	609	0,00	-0,05	-0,03	0,01	0,03	0,00
	606	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	607	-0,01	-0,05	-0,03	-0,01	-0,04	0,00
186	326	0,00	0,02	-0,04	0,00	-0,01	0,00	327	-0,02	-0,11	-0,03	0,00	0,00	0,00
	608	0,01	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,01	609	-0,01	-0,10	-0,04	0,00	-0,01	0,01
187	611	-0,01	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	608	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00
	610	0,02	0,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	606	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
188	328	0,03	0,15	-0,02	0,00	0,00	0,00	326	0,01	0,02	-0,04	0,00	-0,01	0,00
	611	0,02	0,14	-0,02	0,00	0,00	0,00	608	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00
189	605	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,04	0,00	613	0,00	-0,03	-0,02	0,01	0,00	0,00
	604	0,00	-0,01	-0,04	0,00	-0,03	0,00	612	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,01	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
190	325	-0,02	-0,07	-0,01	0,01	0,07	0,01	329	-0,01	-0,06	-0,01	0,02	0,08	0,01
	605	-0,01	-0,06	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	613	-0,01	-0,06	-0,02	0,01	0,01	-0,01
191	613	0,01	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	609	0,00	-0,05	0,02	0,00	0,03	0,01
	612	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,01	0,00	607	-0,01	-0,05	0,02	0,00	-0,02	0,00
192	329	-0,02	-0,06	0,00	0,02	0,08	-0,01	327	-0,02	-0,11	0,01	0,01	0,06	-0,01
	613	0,00	-0,06	0,00	0,01	0,01	0,01	609	-0,01	-0,11	0,01	-0,01	-0,02	0,01
193	616	-0,01	0,00	0,05	0,00	-0,01	0,00	617	0,00	0,05	0,03	0,01	0,03	0,00
	614	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	615	0,01	0,05	0,03	-0,01	-0,04	0,00
194	330	0,00	-0,02	0,03	0,00	-0,01	0,00	331	0,02	0,10	0,03	0,00	-0,01	0,00
	616	-0,01	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,01	617	0,01	0,10	0,04	0,00	-0,01	0,01
195	619	0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	616	0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00
	618	-0,02	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	614	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
196	332	-0,03	-0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	330	-0,01	-0,02	0,03	0,00	-0,01	0,00
	619	-0,02	-0,13	0,02	0,00	0,00	0,00	616	0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00
197	622	-0,01	-0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	623	0,00	0,01	0,04	-0,01	-0,04	0,00
	620	0,00	-0,03	0,06	0,00	-0,01	0,00	621	0,01	0,01	0,04	0,01	0,03	0,00
198	333	-0,01	-0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	334	0,01	0,06	0,04	-0,01	-0,03	0,00
	622	-0,01	-0,06	0,06	0,00	-0,01	0,00	623	0,01	0,06	0,05	0,00	0,02	0,00
199	625	0,01	-0,06	0,01	0,00	-0,01	0,00	622	0,02	-0,03	0,05	0,00	0,00	0,00
	624	-0,02	-0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	620	-0,01	-0,03	0,05	0,00	-0,01	0,00
200	335	-0,04	-0,18	0,03	0,00	0,00	0,00	333	-0,02	-0,05	0,04	0,00	0,00	0,00
	625	-0,02	-0,18	0,03	0,00	0,00	0,00	622	0,01	-0,05	0,04	0,00	-0,01	0,00
201	617	0,00	0,05	0,02	0,00	-0,03	0,01	627	-0,01	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
	615	0,01	0,05	0,02	0,00	0,02	0,00	626	0,00	0,03	0,00	0,01	-0,01	0,00
202	331	0,02	0,10	0,00	-0,01	-0,06	-0,01	336	0,01	0,06	0,00	-0,01	-0,07	-0,01
	617	0,01	0,10	0,01	0,01	0,02	0,01	627	0,00	0,05	0,00	-0,01	-0,01	0,01
203	627	0,00	0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00	623	0,00	0,01	-0,03	0,00	-0,04	0,00
	626	0,01	0,03	-0,02	0,01	-0,01	0,00	621	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,03	0,00
204	336	0,01	0,06	-0,01	-0,01	-0,07	0,01	334	0,01	0,06	-0,01	-0,01	-0,06	0,01
	627	0,01	0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	623	0,01	0,06	-0,03	0,01	0,02	0,00
205	630	0,02	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	631	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
	628	0,00	0,15	0,01	0,00	0,00	0,00	629	-0,02	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00
206	402	0,00	0,09	0,01	0,00	0,01	0,00	403	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00
	630	-0,01	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00	631	-0,02	0,04	0,03	0,00	0,01	0,00
207	631	0,01	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	633	-0,01	-0,06	0,02	0,01	0,02	0,00
	629	0,02	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	632	-0,01	-0,06	0,02	0,00	-0,02	0,00
208	403	0,01	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	404	-0,01	-0,04	0,02	0,01	0,03	-0,01
	631	0,01	0,04	0,04	0,00	0,01	0,00	633	-0,01	-0,04	0,02	0,00	-0,03	0,00
209	636	0,01	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	637	-0,01	-0,08	0,00	0,00	-0,01	0,00
	634	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	635	0,00	-0,07	0,01	0,00	0,01	0,00
210	405	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	406	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
	636	0,01	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	637	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,02	0,00
211	639	0,02	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	636	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	638	0,00	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	634	-0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
212	407	0,00	0,07	0,01	0,00	-0,01	0,00	405	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	639	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	636	-0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
213	633	0,00	-0,06	0,02	-0,01	-0,04	0,00	641	0,00	-0,07	0,02	0,00	0,03	0,00
	632	0,00	-0,06	0,02	0,01	0,07	0,00	640	0,00	-0,07	0,02	0,00	0,00	0,00
214	404	-0,01	-0,04	0,03	-0,01	-0,05	-0,01	408	-0,01	-0,05	0,02	0,00	0,00	-0,01
	633	0,00	-0,04	0,03	0,01	0,07	0,00	641	0,00	-0,04	0,02	-0,01	0,00	0,00
215	641	0,00	-0,07	0,01	0,00	0,03	0,00	637	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,02	0,00
	640	0,00	-0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	635	0,00	-0,07	-0,01	0,00	0,04	0,00
216	408	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	406	-0,01	-0,04	0,00	-0,01	-0,03	0,00
	641	0,00	-0,05	0,01	-0,01	0,00	-0,01	637	0,01	-0,04	0,00	0,01	0,04	0,00
217	644	-0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,00	0,00	645	0,01	0,07	0,00	0,00	-0,01	0,00
	642	-0,02	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	643	0,00	0,07	-0,01	0,00	0,01	0,00
218	409	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,01	0,00	410	0,01	0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
	644	-0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,00	0,00	645	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,01	0,00
219	647	-0,02	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	644	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	646	0,00	-0,10	-0,01	0,00	0,00	0,00	642	0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
220	411	0,00	-0,06	-0,01	0,00	-0,01	0,00	409	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	647	0,00	-0,05	-0,02	0,00	0,00	0,00	644	0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
221	650	-0,01	-0,05	-0,04	0,00	0,00	0,00	651	0,01	0,05	-0,02	0,01	0,02	0,00
	648	-0,02	-0,05	-0,04	0,00	0,00	0,00	649	0,00	0,05	-0,02	0,00	-0,02	0,00
222	412	-0,01	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	413	0,01	0,04	-0,02	0,01	0,03	-0,01
	650	-0,01	-0,03	-0,04	0,00	0,00	0,00	651	0,01	0,04	-0,02	0,00	-0,03	0,00
223	653	-0,02	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	650	0,00	-0,05	-0,02	0,00	0,00	0,00
	652	0,00	-0,13	-0,01	0,00	0,00	0,00	648	0,02	-0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00
224	414	0,00	-0,08	-0,01	0,00	0,01	0,00	412	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
	653	0,01	-0,07	-0,02	0,00	0,00	0,00	650	0,02	-0,03	-0,03	0,00	0,01	0,00
225	645	0,00	0,07	0,00	0,00	0,02	0,00	655	0,00	0,06	0,01	0,00	-0,02	0,00
	643	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,04	0,00	654	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00
226	410	0,01	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	415	0,01	0,04	0,01	0,00	0,01	0,00
	645	-0,01	0,03	0,00	-0,01	-0,04	0,00	655	0,00	0,04	0,01	0,01	0,00	-0,01
227	655	0,00	0,06	0,02	0,00	-0,02	0,00	651	0,00	0,05	0,02	0,01	0,03	0,00
	654	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	649	0,00	0,05	0,02	-0,01	-0,06	0,00
228	415	0,01	0,04	0,02	0,00	0,01	-0,01	413	0,01	0,04	0,02	0,01	0,05	-0,01
	655	0,00	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00	651	0,00	0,04	0,03	-0,01	-0,06	0,00
229	658	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	656	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	657	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
230	469	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	470	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	658	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	659	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01
231	659	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	661	0,00	-0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
	657	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	660	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD011: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
232	470	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	471	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	659	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	661	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
233	664	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	665	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
	662	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	663	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
234	472	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	473	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	664	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
235	667	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	664	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	666	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	662	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
236	474	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	667	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	664	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01
237	661	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,03	0,00	669	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	660	0,00	-0,02	0,01	0,01	0,04	0,00	668	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
238	471	0,00	-0,01	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	475	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01
	661	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,03	0,00	669	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
239	669	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	665	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,03	-0,01
	668	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	663	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,04	0,00
240	475	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	473	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,00
	669	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	665	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,03	-0,01
241	672	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	673	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	670	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	671	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
242	476	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	477	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	672	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
243	675	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	672	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	674	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	670	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
244	478	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	675	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	672	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
245	678	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00
	676	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	677	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00
246	479	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	480	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	678	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
247	681	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	678	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	680	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	676	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
248	481	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	479	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	681	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	678	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
249	673	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03	0,00	683	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	671	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	682	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
250	477	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	482	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	673	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
251	683	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	679	0,00	0,02	0,01	0,00	0,03	0,00
	682	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	677	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,04	0,00
252	482	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	480	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00
	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	679	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,03	0,00

TENS.: SISMA 90°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	488	-0,25	-2,05	-0,38	0,00	-0,02	0,00	489	0,10	-0,32	-0,49	-0,01	0,05	0,00
	85	-0,53	-2,11	-0,35	0,00	0,00	-0,01	86	-0,18	-0,38	-0,46	-0,01	-0,06	-0,01
2	489	-0,15	-0,47	-0,65	-0,02	0,05	-0,05	492	0,16	1,04	-0,56	0,01	-0,16	-0,04
	86	-0,03	-0,45	-0,46	-0,01	-0,06	0,02	89	0,27	1,07	-0,38	0,00	0,02	0,03
3	494	-0,15	-0,48	-0,68	0,00	-0,07	0,05	495	0,14	0,97	-0,60	0,01	0,23	0,04
	91	-0,04	-0,46	-0,47	0,00	0,00	-0,03	92	0,25	0,99	-0,40	-0,03	-0,13	-0,04
4	498	-0,26	-2,06	-0,39	0,00	0,00	0,00	494	0,09	-0,34	-0,51	0,00	-0,07	0,00
	95	-0,53	-2,12	-0,36	-0,01	-0,05	0,01	91	-0,18	-0,39	-0,47	0,00	0,00	0,01
5	500	-0,15	-0,50	-0,69	-0,02	0,05	-0,05	501	0,17	1,10	-0,60	0,01	-0,17	-0,04
	97	-0,03	-0,48	-0,49	-0,01	-0,06	0,02	98	0,29	1,13	-0,40	0,00	0,02	0,03
6	504	-0,27	-2,18	-0,41	0,00	-0,02	0,00	500	0,10	-0,34	-0,53	-0,01	0,05	0,00
	101	-0,56	-2,24	-0,37	0,00	0,00	-0,01	97	-0,19	-0,40	-0,49	-0,01	-0,06	-0,01
7	506	-0,16	-0,51	-0,72	0,00	-0,07	0,05	507	0,15	1,03	-0,64	0,01	0,24	0,04
	103	-0,04	-0,49	-0,50	0,00	0,00	-0,03	104	0,27	1,05	-0,42	-0,03	-0,14	-0,04
8	510	-0,27	-2,19	-0,42	0,00	0,00	0,00	506	0,09	-0,36	-0,54	0,00	-0,07	0,00
	107	-0,56	-2,25	-0,38	-0,01	-0,05	0,01	103	-0,20	-0,42	-0,50	0,00	0,00	0,01
9	492	0,18	1,06	-0,16	0,19	0,41	-0,06	512	0,08	0,57	-0,08	-0,15	-0,23	-0,06
	89	0,27	1,08	-0,05	-0,20	-1,02	0,08	109	0,17	0,59	0,03	-0,14	-0,69	0,08
10	512	0,08	0,58	0,16	-0,15	-0,23	0,06	495	0,16	0,98	0,23	0,20	0,46	0,06
	109	0,17	0,59	0,03	-0,14	-0,69	-0,08	92	0,25	1,00	0,10	-0,21	-1,05	-0,08
11	501	0,19	1,12	-0,17	0,20	0,44	-0,06	514	0,09	0,60	-0,09	-0,16	-0,25	-0,06
	98	0,29	1,14	-0,05	-0,22	-1,08	0,08	111	0,18	0,62	0,03	-0,15	-0,73	0,08
12	514	0,09	0,61	0,17	-0,16	-0,25	0,06	507	0,17	1,04	0,24	0,21	0,48	0,06
	111	0,18	0,63	0,03	-0,15	-0,73	-0,09	104	0,26	1,06	0,10	-0,22	-1,12	-0,09
13	516	0,07	1,40	0,08	0,00	0,05	0,03	517	-0,15	0,29	-0,22	0,03	0,04	0,03
	87	0,30	1,45	0,09	0,00	-0,01	-0,01	88	0,08	0,34	-0,21	0,02	0,08	-0,01
14	517	0,12	0,37	-0,24	0,03	0,04	0,01	520	-0,11	-0,79	-0,10	-0,05	-0,29	0,02
	88	0,05	0,35	-0,31	0,02	0,08	0,03	90	-0,18	-0,80	-0,16	0,07	0,36	0,04
15	522	0,12	0,40	-0,22	-0,02	-0,02	-0,01	523	-0,10	-0,71	-0,08	0,04	0,27	-0,02
	93	0,06	0,39	-0,30	-0,01	-0,04	-0,02	94	-0,16	-0,72	-0,17	-0,06	-0,29	-0,03
16	526	0,07	1,43	0,09	0,00	-0,02	-0,02	522	-0,15	0,33	-0,21	-0,03	-0,02	-0,03
	96	0,31	1,48	0,09	0,00	0,02	0,01	93	0,09	0,37	-0,21	-0,01	-0,04	0,00
17	528	0,13	0,39	-0,25	0,03	0,04	0,01	529	-0,12	-0,84	-0,10	-0,05	-0,31	0,02
	99	0,06	0,38	-0,32	0,02	0,08	0,03	100	-0,19	-0,85	-0,17	0,08	0,38	0,04
18	532	0,07	1,49	0,09	0,00	0,05	0,03	528	-0,16	0,31	-0,23	0,04	0,04	0,03
	102	0,32	1,54	0,09	0,00	-0,01	-0,01	99	0,09	0,36	-0,22	0,02	0,08	0,00
19	534	0,13	0,42	-0,23	-0,03	-0,02	-0,01	535	-0,11	-0,75	-0,09	0,04	0,28	-0,02
	105	0,07	0,41	-0,32	-0,01	-0,05	-0,03	106	-0,17	-0,77	-0,17	-0,06	-0,31	-0,04

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
20	538	0,08	1,52	0,10	0,00	-0,03	-0,02	534	-0,16	0,34	-0,22	-0,03	-0,02	-0,03
	108	0,33	1,57	0,10	0,01	0,03	0,01	105	0,10	0,39	-0,22	-0,01	-0,05	0,00
21	520	-0,02	-0,77	-0,21	0,02	0,22	-0,03	540	0,02	-0,57	-0,04	-0,02	0,21	-0,05
	90	-0,18	-0,80	-0,24	0,03	0,17	0,09	110	-0,14	-0,60	-0,08	-0,01	-0,06	0,06
22	540	0,01	-0,57	0,01	-0,02	0,21	0,05	523	-0,01	-0,69	0,17	0,02	0,21	0,03
	110	-0,14	-0,60	0,06	-0,01	-0,06	-0,06	94	-0,16	-0,72	0,22	0,04	0,18	-0,08
23	529	-0,02	-0,82	-0,22	0,02	0,23	-0,03	542	0,02	-0,61	-0,04	-0,02	0,22	-0,06
	100	-0,19	-0,85	-0,25	0,04	0,19	0,09	112	-0,15	-0,64	-0,08	-0,01	-0,06	0,06
24	542	0,01	-0,61	0,01	-0,02	0,22	0,06	535	-0,01	-0,73	0,18	0,02	0,22	0,03
	112	-0,14	-0,64	0,07	-0,01	-0,06	-0,06	106	-0,17	-0,77	0,24	0,04	0,19	-0,09
25	544	0,24	1,62	0,38	0,00	-0,02	-0,02	545	-0,04	0,24	0,69	-0,02	-0,08	-0,02
	155	0,43	1,65	0,33	0,00	0,01	0,03	156	0,15	0,28	0,64	0,00	-0,02	0,03
26	545	0,11	0,35	0,89	0,00	-0,08	0,05	548	-0,12	-0,82	0,68	0,01	0,35	0,04
	156	0,02	0,34	0,73	0,00	-0,02	-0,04	157	-0,21	-0,83	0,52	-0,05	-0,26	-0,06
27	550	0,12	0,34	0,91	0,01	0,09	-0,06	551	-0,11	-0,82	0,73	-0,03	-0,41	-0,04
	158	0,02	0,32	0,75	0,01	0,05	0,05	159	-0,21	-0,84	0,56	0,06	0,32	0,06
28	554	0,24	1,61	0,38	0,00	0,01	0,02	550	-0,03	0,23	0,70	0,02	0,09	0,02
	160	0,43	1,65	0,33	0,01	0,06	-0,02	158	0,15	0,26	0,66	0,01	0,05	-0,02
29	556	0,12	0,37	0,94	0,00	-0,09	0,06	557	-0,13	-0,86	0,72	0,01	0,38	0,04
	161	0,03	0,35	0,77	0,00	-0,01	-0,04	162	-0,22	-0,88	0,55	-0,06	-0,28	-0,06
30	560	0,25	1,70	0,40	0,00	-0,02	-0,02	556	-0,04	0,25	0,74	-0,02	-0,09	-0,02
	163	0,45	1,74	0,35	0,00	0,01	0,03	161	0,16	0,29	0,68	0,00	-0,01	0,03
31	562	0,12	0,36	0,96	0,01	0,09	-0,06	563	-0,12	-0,86	0,77	-0,03	-0,43	-0,04
	164	0,03	0,34	0,79	0,01	0,06	0,06	165	-0,22	-0,88	0,60	0,07	0,34	0,07
32	566	0,26	1,70	0,40	0,00	0,02	0,02	562	-0,04	0,24	0,75	0,02	0,09	0,02
	166	0,45	1,74	0,35	0,01	0,05	-0,02	164	0,16	0,28	0,69	0,01	0,06	-0,02
33	548	-0,17	-0,83	0,31	-0,23	-0,57	0,10	568	-0,10	-0,47	0,11	0,19	0,14	0,11
	157	-0,21	-0,84	0,21	0,21	1,04	-0,16	167	-0,14	-0,48	0,01	0,18	0,91	-0,15
34	568	-0,09	-0,47	-0,21	0,19	0,14	-0,12	551	-0,16	-0,83	-0,37	-0,24	-0,61	-0,10
	167	-0,13	-0,48	-0,10	0,18	0,91	0,15	159	-0,21	-0,84	-0,27	0,22	1,08	0,16
35	557	-0,18	-0,88	0,33	-0,25	-0,60	0,11	570	-0,10	-0,50	0,12	0,20	0,15	0,12
	162	-0,22	-0,89	0,22	0,22	1,10	-0,17	168	-0,15	-0,51	0,01	0,19	0,96	-0,16
36	570	-0,10	-0,50	-0,21	0,20	0,15	-0,12	563	-0,17	-0,88	-0,39	-0,25	-0,65	-0,11
	168	-0,14	-0,51	-0,11	0,19	0,96	0,15	165	-0,22	-0,89	-0,28	0,23	1,14	0,17
37	572	-0,18	-2,53	-0,25	0,00	-0,05	-0,02	573	0,22	-0,53	-0,01	-0,04	-0,02	-0,03
	211	-0,57	-2,61	-0,23	-0,01	-0,04	0,00	212	-0,17	-0,61	0,01	-0,03	-0,14	-0,01
38	573	-0,20	-0,67	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	576	0,20	1,35	-0,14	0,07	0,26	-0,03
	212	-0,09	-0,65	0,11	-0,03	-0,14	-0,03	213	0,31	1,37	0,02	-0,08	-0,39	-0,04
39	578	-0,21	-0,71	-0,09	0,02	-0,02	0,03	579	0,17	1,21	-0,22	-0,02	-0,14	0,04
	214	-0,11	-0,69	0,09	0,01	0,03	0,01	215	0,28	1,23	-0,03	0,04	0,18	0,02
40	582	-0,19	-2,57	-0,27	0,01	0,03	0,02	578	0,21	-0,57	-0,03	0,02	-0,02	0,03
	216	-0,58	-2,65	-0,24	-0,02	-0,09	-0,01	214	-0,18	-0,65	-0,01	0,01	0,03	0,00
41	584	-0,22	-0,71	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02	585	0,21	1,43	-0,15	0,07	0,27	-0,03
	217	-0,10	-0,69	0,12	-0,03	-0,14	-0,03	218	0,33	1,45	0,02	-0,08	-0,40	-0,04
42	588	-0,19	-2,69	-0,27	0,00	-0,06	-0,03	584	0,24	-0,57	-0,01	-0,04	-0,02	-0,03
	219	-0,61	-2,78	-0,25	-0,01	-0,04	0,00	217	-0,18	-0,65	0,02	-0,03	-0,14	-0,01
43	590	-0,22	-0,75	-0,10	0,02	-0,02	0,03	591	0,19	1,29	-0,23	-0,02	-0,15	0,04
	220	-0,11	-0,73	0,09	0,01	0,03	0,01	221	0,29	1,31	-0,04	0,04	0,20	0,02
44	594	-0,20	-2,73	-0,29	0,01	0,03	0,03	590	0,23	-0,61	-0,03	0,02	-0,02	0,03
	222	-0,61	-2,82	-0,26	-0,02	-0,09	-0,01	220	-0,19	-0,69	-0,01	0,01	0,03	0,00
45	576	0,09	1,33	0,17	0,04	-0,16	0,00	596	0,01	0,93	0,06	-0,05	-0,31	0,03
	213	0,32	1,37	0,24	-0,11	-0,55	-0,05	223	0,24	0,98	0,13	-0,06	-0,30	-0,02
46	596	0,02	0,94	0,12	-0,05	-0,31	-0,02	579	0,07	1,20	-0,03	0,05	-0,08	0,00
	223	0,22	0,98	0,01	-0,06	-0,30	0,02	215	0,28	1,24	-0,14	-0,12	-0,61	0,05
47	585	0,10	1,41	0,18	0,05	-0,17	0,00	598	0,01	0,99	0,06	-0,05	-0,33	0,03
	218	0,33	1,45	0,25	-0,12	-0,58	-0,06	224	0,25	1,04	0,13	-0,06	-0,32	-0,03
48	598	0,02	1,00	0,12	-0,05	-0,33	-0,03	591	0,07	1,27	-0,03	0,05	-0,09	0,00
	224	0,24	1,04	0,00	-0,06	-0,32	0,02	221	0,29	1,32	-0,15	-0,13	-0,65	0,05
49	600	-0,24	-1,13	-0,41	0,00	0,04	0,03	601	-0,05	-0,14	-0,95	0,04	0,14	0,03
	267	-0,33	-1,15	-0,32	0,02	0,09	-0,02	268	-0,13	-0,16	-0,86	0,02	0,09	-0,02
50	601	-0,07	-0,23	-1,17	0,03	0,13	-0,06	604	0,07	0,43	-0,92	-0,08	-0,65	-0,04
	268	-0,01	-0,22	-0,97	0,02	0,09	0,06	269	0,12	0,44	-0,73	0,12	0,62	0,08
51	606	-0,06	-0,19	-1,12	0,00	-0,09	0,05	607	0,10	0,61	-0,87	0,04	0,53	0,03
	270	0,01	-0,18	-0,96	0,01	0,04	-0,04	271	0,17	0,62	-0,71	-0,08	-0,40	-0,06
52	610	-0,23	-1,11	-0,39	0,00	0,01	-0,03	606	-0,03	-0,10	-0,93	-0,02	-0,10	-0,03
	272	-0,33	-1,12	-0,31	0,00	0,02	0,02	270	-0,12	-0,11	-0,85	0,01	0,04	0,02
53	604	0,17	0,46	-0,55	0,24	0,70	-0,10	612	0,12	0,22	-0,26	-0,19	-0,06	-0,13
	269	0,12	0,45	-0,43	-0,21	-1,03	0,18	279	0,07	0,21	-0,14	-0,18	-0,90	0,16
54	612	0,11	0,20	0,12	-0,19	-0,06	0,12	607	0,20	0,63	0,43	0,24	0,62	0,10
	279	0,08	0,20	0,05	-0,18	-0,90	-0,15	271	0,17	0,63	0,35	-0,20	-0,99	-0,17
55	614	-0,07	-0,24	-1,25	0,03	0,14	-0,06	615	0,07	0,46	-0,99	-0,08	-0,70	-0,04
	273	-0,01	-0,23	-1,05	0,02	0,08	0,06	274	0,13	0,47	-0,78	0,13	0,66	0,08
56	618	-0,26	-1,19	-0,44	-0,01	0,04	0,03	614	-0,05	-0,14	-1,02	0,04	0,15	0,03
	275	-0,35	-1,21	-0,34	0,02	0,09	-0,02	273	-0,14	-0,16	-0,93	0,02	0,08	-0,02
57	620	-0,07	-0,20	-1,21	0,00	-0,10	0,06	621	0,10	0,63	-0,93	0,05	0,58	0,03
	276	0,01	-0,18	-1,04	0,01	0,03	-0,05	277	0,18	0,65	-0,76	-0,09	-0,44	-0,07
58	624	-0,25	-1,17	-0,42	0,00	0,00	-0,03	620	-0,04	-0,10	-1,00	-0,02	-0,10	-0,03
	278	-0,35	-1,18	-0,33	0,00	0,02	0,03	276	-0,13	-0,12	-0,91	0,01	0,03	0,02
59	615	0,19	0,49	-0,59	0,26	0,75	-0,11	626	0,13	0,22	-0,28	-0,20	-0,06	-0,13
	274	0,13	0,48	-0,46	-0,22	-1,11	0,19	280	0,07	0,21	-0,15	-0,19	-0,96	0,17
60	626	0,12	0,21	0,13	-0,20	-0,06	0,12	621	0,21	0,66	0,46	0,26	0,69	0,10
	280	0,09	0,20	0,06	-0,19	-0,96	-0,16	277	0,18	0,65	0,39	-0,21	-1,07	-0,18
61	628	0,31	3,86	0,41	0,00	0,03	0,03	629	-0,30	0,80	0,17	0,02	-0,03	0,03
	323	0,89	3,98	0,48	-0,01	-0,05	0,00	324	0,28	0,92	0,25	0,01	0,05	0,01

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
62	629	0,33	1,03	0,38	0,03	-0,03	0,04	632	-0,26	-1,90	0,36	-0,02	-0,11	0,06
	324	0,13	0,99	0,21	0,01	0,05	0,01	325	-0,45	-1,94	0,19	0,04	0,21	0,02
63	634	0,33	1,00	0,38	-0,04	0,00	-0,04	635	-0,27	-2,03	0,36	0,03	0,16	-0,06
	326	0,12	0,96	0,22	-0,02	-0,10	0,00	327	-0,48	-2,07	0,20	-0,06	-0,32	-0,02
64	638	0,31	3,86	0,40	0,00	-0,05	-0,02	634	-0,31	0,77	0,17	-0,03	0,00	-0,03
	328	0,89	3,97	0,48	0,00	0,01	0,00	326	0,27	0,88	0,25	-0,02	-0,10	-0,01
65	632	-0,14	-1,90	0,01	-0,19	-0,46	0,00	640	-0,04	-1,43	0,11	0,12	0,65	-0,03
	325	-0,44	-1,96	-0,16	0,30	1,48	0,06	329	-0,35	-1,49	-0,05	0,06	0,28	0,02
66	640	-0,03	-1,43	-0,08	0,12	0,65	0,04	635	-0,15	-2,02	0,03	-0,18	-0,45	0,00
	329	-0,36	-1,49	0,06	0,06	0,28	-0,03	327	-0,47	-2,08	0,17	0,30	1,50	-0,06
67	642	0,35	1,11	0,45	0,03	-0,03	0,06	643	-0,28	-2,06	0,41	-0,03	-0,11	0,07
	330	0,14	1,07	0,26	0,01	0,03	0,00	331	-0,49	-2,10	0,22	0,04	0,22	0,01
68	646	0,34	4,17	0,45	0,00	0,02	0,02	642	-0,32	0,86	0,21	0,02	-0,03	0,03
	332	0,96	4,29	0,52	-0,01	-0,06	0,01	330	0,30	0,98	0,29	0,01	0,03	0,02
69	648	0,36	1,08	0,44	-0,04	0,01	-0,05	649	-0,29	-2,18	0,41	0,04	0,15	-0,06
	333	0,13	1,03	0,27	-0,02	-0,12	-0,01	334	-0,52	-2,23	0,24	-0,07	-0,33	-0,02
70	652	0,34	4,17	0,44	0,00	-0,06	-0,03	648	-0,33	0,82	0,21	-0,04	0,01	-0,04
	335	0,96	4,29	0,52	0,01	0,03	0,00	333	0,29	0,95	0,29	-0,02	-0,12	-0,01
71	643	-0,15	-2,05	0,02	-0,22	-0,52	0,02	654	-0,05	-1,54	0,13	0,14	0,69	-0,02
	331	-0,48	-2,12	-0,16	0,32	1,62	0,04	336	-0,38	-1,61	-0,05	0,08	0,38	0,01
72	654	-0,04	-1,53	-0,10	0,14	0,69	0,03	649	-0,17	-2,18	0,01	-0,22	-0,50	-0,01
	336	-0,38	-1,60	0,06	0,08	0,38	-0,01	334	-0,51	-2,24	0,17	0,33	1,63	-0,05
73	656	0,18	1,58	0,51	0,01	0,04	0,04	657	-0,07	0,35	0,20	0,01	-0,08	0,04
	402	0,47	1,64	0,21	-0,04	-0,22	-0,05	403	0,23	0,41	-0,10	0,02	0,08	-0,04
74	657	0,16	0,46	0,46	0,01	-0,08	0,00	660	-0,08	-0,75	0,18	0,02	0,12	0,01
	403	0,11	0,45	0,38	0,02	0,08	0,01	404	-0,13	-0,76	0,10	-0,03	-0,15	0,02
75	662	0,16	0,44	0,45	-0,01	0,07	0,00	663	-0,08	-0,76	0,16	-0,02	-0,12	0,00
	405	0,11	0,43	0,38	-0,01	-0,07	0,00	406	-0,13	-0,77	0,09	0,03	0,14	-0,01
76	666	0,18	1,55	0,51	-0,01	-0,04	-0,02	662	-0,07	0,33	0,19	-0,01	0,07	-0,03
	407	0,47	1,61	0,21	0,03	0,16	0,04	405	0,22	0,39	-0,10	-0,01	-0,07	0,03
77	660	-0,01	-0,72	0,15	-0,16	-0,56	0,05	668	-0,01	-0,71	0,08	0,10	0,34	0,04
	404	-0,14	-0,75	0,13	0,18	0,91	-0,04	408	-0,14	-0,74	0,06	0,04	0,21	-0,05
78	668	-0,01	-0,71	-0,06	0,10	0,34	-0,04	663	-0,01	-0,74	-0,14	-0,17	-0,56	-0,05
	408	-0,14	-0,74	-0,04	0,04	0,21	0,05	406	-0,14	-0,77	-0,11	0,18	0,91	0,05
79	670	0,16	0,46	0,47	0,00	-0,10	0,00	671	-0,08	-0,76	0,16	0,01	0,12	0,00
	409	0,12	0,45	0,40	0,02	0,09	0,00	410	-0,13	-0,77	0,09	-0,03	-0,15	0,01
80	674	0,18	1,59	0,54	0,02	0,04	0,05	670	-0,07	0,35	0,19	0,00	-0,10	0,05
	411	0,48	1,65	0,22	-0,05	-0,27	-0,07	409	0,24	0,41	-0,13	0,02	0,09	-0,06
81	676	0,16	0,44	0,46	0,00	0,08	0,01	677	-0,08	-0,77	0,14	0,00	-0,11	0,01
	412	0,11	0,43	0,39	-0,02	-0,08	0,00	413	-0,13	-0,78	0,08	0,03	0,14	0,00
82	680	0,18	1,56	0,52	-0,01	-0,03	-0,03	676	-0,07	0,33	0,18	0,00	0,08	-0,03
	414	0,47	1,62	0,21	0,04	0,19	0,05	412	0,23	0,39	-0,13	-0,02	-0,08	0,04
83	671	0,00	-0,73	0,15	-0,18	-0,58	0,08	682	-0,01	-0,75	0,09	0,13	0,29	0,08
	410	-0,14	-0,76	0,14	0,19	0,93	-0,09	415	-0,15	-0,78	0,07	0,09	0,43	-0,09
84	682	-0,01	-0,75	-0,06	0,13	0,29	-0,08	677	0,00	-0,74	-0,14	-0,18	-0,57	-0,08
	415	-0,14	-0,78	-0,05	0,09	0,43	0,10	413	-0,14	-0,77	-0,13	0,18	0,91	0,10
85	490	-0,21	-0,67	-0,11	0,00	-0,03	0,01	491	-0,12	-0,21	-0,63	0,00	0,06	0,01
	488	0,13	-0,60	-0,06	0,00	0,01	0,00	489	0,22	-0,14	-0,59	-0,03	-0,05	0,00
86	87	0,19	0,70	-0,19	0,00	0,02	-0,02	88	0,07	0,08	-0,53	0,00	-0,01	-0,02
	490	0,13	0,69	-0,21	0,00	-0,02	0,02	491	0,01	0,07	-0,55	-0,02	-0,06	0,02
87	491	0,01	-0,19	-0,77	0,01	0,06	0,01	493	0,11	0,32	-0,46	-0,13	-0,43	-0,01
	489	-0,15	-0,23	-0,74	-0,04	-0,06	0,02	492	-0,05	0,28	-0,43	0,13	0,42	-0,01
88	88	0,00	0,12	-0,62	0,00	-0,01	0,03	90	-0,10	-0,40	-0,43	-0,06	-0,28	0,05
	491	0,05	0,12	-0,69	-0,01	-0,06	-0,03	493	-0,06	-0,39	-0,50	0,02	0,33	-0,02
89	496	0,00	-0,19	-0,79	-0,01	-0,06	0,00	497	0,10	0,31	-0,50	0,13	0,48	0,02
	494	-0,15	-0,22	-0,76	0,03	0,05	-0,01	495	-0,05	0,28	-0,48	-0,13	-0,47	0,01
90	93	0,01	0,14	-0,64	0,01	0,05	-0,04	94	-0,09	-0,34	-0,46	0,07	0,37	-0,05
	496	0,05	0,15	-0,71	0,02	0,08	0,03	497	-0,05	-0,33	-0,54	-0,04	-0,39	0,02
91	499	-0,21	-0,66	-0,11	0,00	0,05	-0,01	496	-0,12	-0,21	-0,64	0,00	-0,06	-0,01
	498	0,13	-0,59	-0,06	0,00	-0,03	0,01	494	0,22	-0,14	-0,59	0,02	0,05	0,00
92	96	0,20	0,73	-0,20	0,01	0,04	0,01	93	0,08	0,11	-0,54	0,01	0,05	0,01
	499	0,14	0,72	-0,22	0,00	0,03	-0,02	496	0,02	0,09	-0,56	0,03	0,08	-0,02
93	502	0,01	-0,21	-0,82	0,02	0,06	0,01	503	0,12	0,33	-0,49	-0,14	-0,46	-0,01
	500	-0,16	-0,24	-0,79	-0,04	-0,06	0,02	501	-0,05	0,30	-0,46	0,14	0,45	-0,01
94	99	0,00	0,12	-0,66	0,00	-0,01	0,03	100	-0,11	-0,43	-0,46	-0,06	-0,30	0,05
	502	0,05	0,13	-0,73	-0,01	-0,07	-0,03	503	-0,06	-0,42	-0,53	0,02	0,35	-0,02
95	505	-0,22	-0,71	-0,11	0,00	-0,03	0,01	502	-0,12	-0,22	-0,67	0,01	0,06	0,01
	504	0,14	-0,64	-0,07	0,01	0,01	-0,01	500	0,23	-0,15	-0,62	-0,03	-0,06	0,00
96	102	0,21	0,75	-0,20	0,00	0,02	-0,02	99	0,08	0,09	-0,56	0,00	-0,01	-0,02
	505	0,14	0,74	-0,23	0,00	-0,02	0,02	502	0,01	0,07	-0,58	-0,02	-0,07	0,02
97	508	0,00	-0,20	-0,84	-0,01	-0,06	0,00	509	0,11	0,33	-0,53	0,14	0,50	0,02
	506	-0,16	-0,24	-0,81	0,03	0,06	-0,01	507	-0,05	0,30	-0,51	-0,14	-0,50	0,01
98	105	0,01	0,15	-0,68	0,01	0,06	-0,04	106	-0,09	-0,36	-0,49	0,08	0,39	-0,06
	508	0,05	0,16	-0,76	0,02	0,08	0,04	509	-0,05	-0,35	-0,57	-0,04	-0,41	0,02
99	511	-0,22	-0,70	-0,11	0,00	0,05	-0,01	508	-0,12	-0,22	-0,68	0,00	-0,06	-0,01
	510	0,14	-0,63	-0,07	0,00	-0,04	0,01	506	0,23	-0,15	-0,63	0,02	0,06	0,00
100	108	0,21	0,78	-0,21	0,01	0,04	0,02	105	0,08	0,11	-0,57	0,01	0,06	0,01
	511	0,15	0,76	-0,23	0,00	0,03	-0,02	508	0,02	0,10	-0,60	0,03	0,08	-0,03
101	493	0,06	0,31	-0,33	0,00	0,36	-0,03	513	0,06	0,29	-0,08	0,10	-0,16	-0,02
	492	-0,03	0,29	-0,33	0,01	-0,52	-0,05	512	-0,03	0,27	-0,08	-0,10	0,03	-0,03
102	90	-0,10	-0,41	-0,23	0,13	0,64	0,14	110	-0,06	-0,20	-0,04	0,13	0,65	0,12
	493	-0,11	-0,41	-0,27	-0,16	-0,44	-0,08	513	-0,06	-0,20	-0,08	0,14	0,03	-0,10
103	513	0,05	0,29	0,17	0,10	-0,16	0,02	497	0,05	0,30	0,38	0,01	0,41	0,04
	512	-0,02	0,27	0,16	-0,10	0,03	0,03	495	-0,02	0,29	0,38	-0,01	-0,57	0,05

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
104	110	-0,05	-0,20	0,10	0,13	0,65	-0,12	94	-0,08	-0,34	0,28	0,14	0,68	-0,14
	513	-0,07	-0,20	0,16	0,14	0,03	0,10	497	-0,10	-0,34	0,34	-0,17	-0,48	0,08
105	503	0,06	0,32	-0,35	0,00	0,38	-0,04	515	0,06	0,31	-0,08	0,11	-0,17	-0,02
	501	-0,03	0,30	-0,35	0,01	-0,55	-0,05	514	-0,03	0,29	-0,08	-0,11	0,03	-0,03
106	100	-0,11	-0,43	-0,24	0,14	0,68	0,15	112	-0,06	-0,21	-0,04	0,14	0,69	0,13
	503	-0,11	-0,43	-0,29	-0,18	-0,47	-0,08	515	-0,07	-0,21	-0,09	0,15	0,03	-0,10
107	515	0,05	0,30	0,17	0,10	-0,17	0,02	509	0,05	0,32	0,41	0,01	0,44	0,04
	514	-0,02	0,29	0,17	-0,11	0,03	0,03	507	-0,02	0,30	0,40	-0,01	-0,60	0,05
108	112	-0,06	-0,22	0,11	0,14	0,69	-0,13	106	-0,09	-0,37	0,29	0,14	0,72	-0,15
	515	-0,07	-0,22	0,17	0,14	0,03	0,10	509	-0,10	-0,37	0,36	-0,18	-0,51	0,08
109	518	0,07	1,71	0,02	0,00	0,01	-0,02	519	-0,18	0,42	-0,13	0,03	0,01	-0,02
	516	0,17	1,73	-0,06	0,00	0,03	0,02	517	-0,09	0,44	-0,21	0,02	-0,02	0,02
110	155	0,51	2,24	-0,25	-0,01	-0,04	0,01	156	0,15	0,47	-0,08	0,02	0,09	0,00
	518	0,18	2,18	-0,25	0,01	0,05	-0,03	519	-0,17	0,41	-0,08	0,03	-0,01	-0,03
111	519	0,21	0,53	-0,20	0,03	0,01	0,01	521	-0,08	-0,91	-0,12	-0,03	-0,11	0,01
	517	0,16	0,52	-0,23	0,02	-0,02	-0,01	520	-0,13	-0,92	-0,15	0,04	0,15	-0,01
112	156	0,06	0,52	0,01	0,02	0,09	-0,01	157	-0,28	-1,17	-0,08	0,05	0,24	-0,02
	519	0,18	0,54	-0,14	0,03	0,00	-0,03	521	-0,16	-1,15	-0,23	-0,04	-0,13	-0,03
113	524	0,21	0,57	-0,19	-0,03	0,00	-0,02	525	-0,08	-0,86	-0,10	0,03	0,11	-0,01
	522	0,16	0,56	-0,22	-0,01	0,03	0,01	523	-0,13	-0,87	-0,14	-0,04	-0,12	0,01
114	158	0,07	0,53	0,02	-0,01	-0,07	0,01	159	-0,27	-1,12	-0,05	-0,04	-0,22	0,02
	524	0,17	0,55	-0,14	-0,03	0,01	0,02	525	-0,16	-1,10	-0,21	0,04	0,13	0,03
115	527	0,07	1,72	0,02	0,00	-0,01	0,01	524	-0,18	0,46	-0,12	-0,03	0,00	0,01
	526	0,16	1,73	-0,07	0,00	-0,01	-0,01	522	-0,09	0,48	-0,21	-0,01	0,03	-0,02
116	160	0,51	2,25	-0,25	0,00	0,01	0,00	158	0,16	0,49	-0,07	-0,01	-0,07	0,01
	527	0,18	2,18	-0,25	0,00	-0,03	0,02	524	-0,17	0,42	-0,07	-0,02	0,01	0,02
117	530	0,22	0,57	-0,21	0,04	0,01	0,02	531	-0,09	-0,97	-0,13	-0,03	-0,11	0,01
	528	0,17	0,56	-0,24	0,02	-0,02	-0,01	529	-0,13	-0,98	-0,16	0,04	0,15	-0,02
118	161	0,06	0,55	0,01	0,02	0,09	-0,01	162	-0,29	-1,23	-0,08	0,05	0,26	-0,02
	530	0,19	0,57	-0,15	0,03	0,00	-0,03	531	-0,17	-1,21	-0,24	-0,04	-0,14	-0,04
119	533	0,08	1,81	0,02	0,00	0,01	-0,02	530	-0,19	0,45	-0,14	0,03	0,01	-0,02
	532	0,18	1,83	-0,06	0,00	0,03	0,02	528	-0,10	0,47	-0,22	0,02	-0,02	0,02
120	163	0,54	2,37	-0,26	-0,01	-0,04	0,01	161	0,16	0,50	-0,08	0,02	0,09	0,00
	533	0,19	2,30	-0,26	0,00	0,05	-0,02	530	-0,18	0,43	-0,08	0,03	0,00	-0,03
121	536	0,22	0,60	-0,20	-0,03	-0,01	-0,02	537	-0,08	-0,91	-0,11	0,04	0,12	-0,01
	534	0,17	0,59	-0,23	-0,02	0,03	0,01	535	-0,13	-0,92	-0,14	-0,04	-0,13	0,01
122	164	0,07	0,56	0,02	-0,02	-0,09	0,02	165	-0,28	-1,19	-0,06	-0,05	-0,23	0,02
	536	0,18	0,58	-0,14	-0,03	0,01	0,02	537	-0,17	-1,17	-0,22	0,04	0,14	0,03
123	539	0,08	1,82	0,02	0,00	-0,01	0,01	536	-0,19	0,48	-0,13	-0,03	-0,01	0,01
	538	0,17	1,84	-0,07	0,00	-0,01	-0,02	534	-0,09	0,50	-0,22	-0,02	0,03	-0,02
124	166	0,54	2,38	-0,27	0,00	0,01	0,00	164	0,17	0,51	-0,07	-0,02	-0,09	0,00
	539	0,19	2,31	-0,27	0,00	-0,04	0,02	536	-0,18	0,44	-0,07	-0,03	0,01	0,03
125	521	-0,02	-0,90	-0,12	0,00	0,34	-0,02	541	-0,01	-0,86	-0,06	0,03	0,17	-0,02
	520	-0,04	-0,91	-0,10	0,00	0,08	0,00	540	-0,03	-0,87	-0,04	-0,02	0,21	0,01
126	157	-0,27	-1,17	0,14	0,13	0,66	-0,04	167	-0,20	-0,80	0,04	0,05	0,26	-0,02
	521	-0,10	-1,14	0,05	-0,07	-0,03	0,00	541	-0,02	-0,77	-0,06	0,05	0,29	0,02
127	541	-0,02	-0,86	0,02	0,03	0,17	0,02	525	-0,01	-0,84	0,09	0,00	0,32	0,02
	540	-0,04	-0,87	0,01	-0,02	0,21	-0,01	523	-0,04	-0,85	0,08	0,00	0,10	0,00
128	167	-0,20	-0,80	-0,08	0,05	0,26	0,01	159	-0,26	-1,13	-0,17	0,13	0,63	0,04
	541	-0,03	-0,77	0,03	0,06	0,29	-0,02	525	-0,09	-1,10	-0,06	-0,07	-0,02	0,00
129	531	-0,02	-0,96	-0,12	0,00	0,36	-0,02	543	-0,01	-0,92	-0,06	0,03	0,18	-0,02
	529	-0,04	-0,96	-0,10	0,00	0,09	0,00	542	-0,03	-0,92	-0,04	-0,02	0,23	0,01
130	162	-0,29	-1,24	0,15	0,14	0,69	-0,04	168	-0,21	-0,85	0,04	0,05	0,27	-0,02
	531	-0,10	-1,20	0,05	-0,07	-0,03	0,00	543	-0,02	-0,81	-0,06	0,06	0,31	0,02
131	543	-0,02	-0,92	0,02	0,03	0,18	0,02	537	-0,02	-0,90	0,09	-0,01	0,34	0,02
	542	-0,04	-0,92	0,01	-0,02	0,23	-0,01	535	-0,04	-0,90	0,08	0,00	0,10	0,00
132	168	-0,21	-0,85	-0,08	0,05	0,27	0,01	165	-0,28	-1,20	-0,17	0,13	0,67	0,04
	543	-0,03	-0,82	0,03	0,06	0,31	-0,03	537	-0,10	-1,16	-0,07	-0,08	-0,02	0,00
133	546	0,20	-0,11	0,11	0,00	0,02	0,00	547	0,22	0,01	0,79	-0,02	-0,08	0,00
	544	-0,23	-0,20	0,11	0,00	-0,04	0,00	545	-0,20	-0,08	0,78	0,01	0,06	-0,01
134	211	-0,48	-1,95	0,33	0,00	0,00	0,02	212	-0,16	-0,37	0,64	0,00	-0,02	0,02
	546	-0,24	-1,90	0,38	0,00	-0,01	-0,01	547	0,08	-0,32	0,69	0,01	0,07	-0,01
135	547	-0,11	-0,06	0,98	-0,03	-0,08	-0,02	549	-0,08	0,08	0,59	0,17	0,56	0,02
	545	0,08	-0,02	0,98	0,02	0,07	-0,01	548	0,11	0,12	0,59	-0,17	-0,58	0,02
136	212	-0,04	-0,42	0,73	0,00	-0,02	-0,03	213	0,25	1,04	0,54	0,04	0,20	-0,05
	547	-0,14	-0,44	0,88	0,00	0,07	0,05	549	0,15	1,02	0,69	-0,01	-0,32	0,04
137	552	-0,10	-0,10	1,00	0,02	0,06	0,01	553	-0,07	0,01	0,64	-0,17	-0,62	-0,02
	550	0,08	-0,07	1,00	-0,02	-0,08	0,01	551	0,10	0,04	0,64	0,17	0,61	-0,02
138	214	-0,06	-0,48	0,74	-0,02	-0,08	0,05	215	0,21	0,87	0,54	-0,08	-0,38	0,06
	552	-0,14	-0,50	0,92	-0,02	-0,10	-0,05	553	0,13	0,86	0,72	0,04	0,41	-0,04
139	555	0,20	-0,12	0,11	0,00	-0,07	0,00	552	0,22	-0,04	0,79	0,01	0,06	0,01
	554	-0,22	-0,21	0,12	0,00	0,05	0,00	550	-0,20	-0,12	0,80	-0,01	-0,08	0,00
140	216	-0,49	-1,99	0,34	-0,01	-0,05	-0,02	214	-0,17	-0,43	0,65	-0,02	-0,08	-0,03
	555	-0,25	-1,94	0,40	0,00	-0,04	0,03	552	0,07	-0,38	0,71	-0,03	-0,10	0,02
141	558	-0,11	-0,07	1,04	-0,04	-0,08	-0,02	559	-0,08	0,09	0,63	0,18	0,59	0,02
	556	0,08	-0,03	1,04	0,03	0,07	-0,01	557	0,11	0,13	0,63	-0,19	-0,61	0,02
142	217	-0,05	-0,45	0,78	0,00	-0,02	-0,04	218	0,26	1,10	0,57	0,04	0,21	-0,05
	558	-0,15	-0,48	0,94	0,00	0,07	0,06	559	0,16	1,08	0,73	-0,01	-0,34	0,04
143	561	0,21	-0,13	0,12	0,01	0,03	0,00	558	0,24	0,01	0,83	-0,02	-0,08	0,00
	560	-0,24	-0,22	0,12	0,00	-0,04	0,00	556	-0,21	-0,08	0,83	0,01	0,07	-0,01
144	219	-0,51	-2,08	0,35	0,00	0,00	0,02	217	-0,17	-0,39	0,67	0,00	-0,02	0,02
	561	-0,25	-2,03	0,40	0,00	-0,01	-0,01	558	0,08	-0,34	0,73	0,01	0,08	-0,01
145	564	-0,10	-0,11	1,06	0,02	0,07	0,01	565	-0,08	0,01	0,68	-0,18	-0,66	-0,02
	562	0,08	-0,07	1,06	-0,02	-0,08	0,01	563	0,11	0,05	0,68	0,18	0,64	-0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
146	220	-0,07	-0,51	0,79	-0,02	-0,08	0,05	221	0,22	0,93	0,58	-0,08	-0,39	0,07
	564	-0,15	-0,53	0,98	-0,02	-0,11	-0,06	565	0,14	0,91	0,77	0,04	0,43	-0,04
147	567	0,21	-0,14	0,11	0,00	-0,07	0,00	564	0,23	-0,04	0,83	0,01	0,07	0,01
	566	-0,23	-0,23	0,12	0,00	0,05	0,00	562	-0,22	-0,13	0,84	-0,01	-0,08	0,00
148	222	-0,52	-2,12	0,36	-0,01	-0,05	-0,02	220	-0,18	-0,45	0,69	-0,02	-0,08	-0,03
	567	-0,26	-2,07	0,42	0,00	-0,04	0,03	564	0,07	-0,40	0,75	-0,03	-0,11	0,02
149	549	-0,06	0,09	0,44	0,00	-0,61	0,06	569	-0,07	0,05	0,11	-0,13	0,10	0,03
	548	0,06	0,11	0,43	-0,01	0,57	0,06	568	0,06	0,08	0,10	0,13	-0,14	0,03
150	213	0,25	1,05	0,21	-0,22	-1,08	-0,15	223	0,17	0,62	0,03	-0,18	-0,91	-0,13
	549	0,17	1,03	0,29	0,23	0,53	0,10	569	0,08	0,60	0,11	-0,19	-0,18	0,11
151	569	-0,05	0,06	-0,21	-0,13	0,10	-0,03	553	-0,06	0,01	-0,50	-0,02	-0,66	-0,06
	568	0,06	0,08	-0,21	0,13	-0,14	-0,03	551	0,05	0,03	-0,50	0,01	0,63	-0,06
152	223	0,15	0,62	-0,09	-0,18	-0,91	0,15	215	0,20	0,88	-0,26	-0,22	-1,10	0,16
	569	0,09	0,61	-0,21	-0,19	-0,18	-0,11	553	0,14	0,87	-0,39	0,23	0,58	-0,10
153	559	-0,06	0,09	0,47	0,00	-0,65	0,06	571	-0,07	0,06	0,12	-0,14	0,11	0,04
	557	0,07	0,12	0,46	-0,01	0,60	0,06	570	0,06	0,08	0,11	0,14	-0,15	0,03
154	218	0,26	1,11	0,23	-0,23	-1,14	-0,15	224	0,18	0,66	0,04	-0,19	-0,97	-0,14
	559	0,18	1,09	0,31	0,24	0,56	0,11	571	0,09	0,64	0,12	-0,20	-0,19	0,12
155	571	-0,05	0,06	-0,22	-0,14	0,11	-0,03	565	-0,06	0,02	-0,53	-0,02	-0,70	-0,06
	570	0,06	0,08	-0,22	0,14	-0,15	-0,03	563	0,05	0,04	-0,53	0,02	0,67	-0,06
156	224	0,16	0,66	-0,09	-0,19	-0,97	0,16	221	0,22	0,94	-0,28	-0,23	-1,17	0,17
	571	0,10	0,65	-0,22	-0,20	-0,19	-0,12	565	0,15	0,92	-0,41	0,25	0,61	-0,11
157	574	-0,17	-2,24	-0,08	0,00	0,00	0,02	575	0,15	-0,61	-0,16	-0,02	0,03	0,02
	572	-0,13	-2,23	0,05	0,00	-0,03	-0,01	573	0,20	-0,61	-0,04	-0,04	0,00	-0,01
158	267	-0,49	-2,21	0,19	0,01	0,07	-0,01	268	-0,16	-0,52	-0,19	0,00	-0,01	0,00
	574	-0,15	-2,14	0,22	-0,01	-0,02	0,02	575	0,19	-0,46	-0,17	-0,02	-0,01	0,03
159	575	-0,22	-0,73	-0,13	-0,02	0,03	-0,01	577	0,14	1,11	-0,08	-0,02	-0,05	-0,01
	573	-0,25	-0,73	-0,07	-0,04	0,00	0,02	576	0,12	1,11	-0,02	0,02	0,02	0,02
160	268	-0,08	-0,56	-0,31	0,00	-0,01	0,01	269	0,23	1,00	-0,15	-0,06	-0,31	0,02
	575	-0,17	-0,58	-0,13	-0,02	-0,01	0,02	577	0,14	0,98	0,03	0,05	0,26	0,03
161	580	-0,24	-0,73	-0,16	0,03	-0,02	0,02	581	0,13	1,13	-0,17	0,02	0,15	0,02
	578	-0,24	-0,73	-0,11	0,03	0,00	-0,01	579	0,13	1,13	-0,11	-0,02	-0,11	-0,01
162	270	-0,07	-0,53	-0,33	0,03	0,13	-0,03	271	0,27	1,17	-0,20	0,11	0,53	-0,04
	580	-0,17	-0,55	-0,18	0,05	0,05	-0,02	581	0,17	1,15	-0,05	-0,09	-0,39	-0,03
163	583	-0,17	-2,26	-0,08	0,00	0,05	-0,02	580	0,16	-0,61	-0,17	0,03	-0,02	-0,02
	582	-0,13	-2,25	0,05	0,00	-0,01	0,02	578	0,20	-0,61	-0,04	0,02	0,00	0,02
164	272	-0,49	-2,19	0,18	0,01	0,05	0,01	270	-0,15	-0,49	-0,21	0,03	0,13	0,00
	583	-0,14	-2,12	0,20	0,00	0,06	-0,03	580	0,21	-0,42	-0,19	0,05	0,05	-0,04
165	586	-0,24	-0,78	-0,14	-0,02	0,03	-0,01	587	0,15	1,18	-0,09	-0,02	-0,06	-0,01
	584	-0,26	-0,78	-0,08	-0,04	0,00	0,02	585	0,13	1,18	-0,03	0,02	0,03	0,02
166	273	-0,09	-0,60	-0,33	0,00	0,00	0,01	274	0,25	1,07	-0,16	-0,07	-0,34	0,02
	586	-0,18	-0,62	-0,14	-0,02	-0,01	0,02	587	0,15	1,05	0,03	0,05	0,29	0,04
167	589	-0,18	-2,38	-0,08	0,00	0,00	0,02	586	0,16	-0,65	-0,17	-0,02	0,03	0,02
	588	-0,14	-2,37	0,05	0,00	-0,03	-0,02	584	0,21	-0,64	-0,04	-0,04	0,00	-0,01
168	275	-0,53	-2,35	0,20	0,01	0,07	-0,01	273	-0,17	-0,56	-0,21	0,00	0,00	0,00
	589	-0,16	-2,28	0,23	-0,01	-0,02	0,02	586	0,20	-0,48	-0,18	-0,02	-0,01	0,03
169	592	-0,25	-0,78	-0,17	0,04	-0,02	0,02	593	0,14	1,20	-0,17	0,02	0,15	0,02
	590	-0,25	-0,78	-0,11	0,03	0,00	-0,01	591	0,14	1,20	-0,12	-0,02	-0,12	-0,01
170	276	-0,07	-0,56	-0,35	0,03	0,14	-0,03	277	0,29	1,24	-0,21	0,11	0,56	-0,04
	592	-0,18	-0,58	-0,19	0,05	0,05	-0,02	593	0,18	1,22	-0,05	-0,09	-0,41	-0,03
171	595	-0,18	-2,40	-0,08	0,00	0,05	-0,02	592	0,17	-0,65	-0,18	0,03	-0,02	-0,02
	594	-0,14	-2,39	0,05	0,00	-0,01	0,02	590	0,21	-0,64	-0,05	0,03	0,00	0,02
172	278	-0,52	-2,34	0,19	0,01	0,04	0,01	276	-0,16	-0,52	-0,23	0,03	0,14	0,00
	595	-0,15	-2,26	0,21	0,00	0,06	-0,03	592	0,22	-0,44	-0,21	0,05	0,05	-0,04
173	577	0,05	1,09	0,00	-0,01	-0,31	0,02	597	0,05	1,09	0,08	-0,02	-0,23	0,02
	576	0,01	1,08	-0,02	0,03	-0,24	-0,02	596	0,01	1,08	0,06	-0,04	-0,25	-0,02
174	269	0,23	1,01	-0,24	-0,11	-0,53	0,06	279	0,19	0,78	-0,03	-0,03	-0,14	0,03
	577	0,05	0,97	-0,14	0,04	-0,07	-0,01	597	0,00	0,74	0,08	-0,03	-0,30	-0,04
175	597	0,03	1,08	0,10	-0,02	-0,23	-0,02	581	0,04	1,10	0,11	0,02	-0,21	-0,02
	596	0,03	1,08	0,12	-0,03	-0,25	0,02	579	0,03	1,10	0,13	-0,01	-0,34	0,02
176	279	0,20	0,77	0,16	-0,03	-0,14	-0,05	271	0,28	1,18	0,35	-0,10	-0,48	-0,07
	597	-0,01	0,73	0,10	-0,03	-0,30	0,05	581	0,08	1,13	0,29	0,03	-0,15	0,02
177	587	0,06	1,16	-0,01	-0,01	-0,33	0,02	599	0,06	1,15	0,08	-0,02	-0,25	0,02
	585	0,02	1,15	-0,03	0,03	-0,26	-0,02	598	0,01	1,14	0,06	-0,04	-0,27	-0,02
178	274	0,25	1,08	-0,26	-0,11	-0,56	0,07	280	0,20	0,82	-0,04	-0,03	-0,16	0,04
	587	0,05	1,04	-0,15	0,04	-0,07	-0,01	599	0,00	0,78	0,07	-0,03	-0,32	-0,04
179	599	0,04	1,15	0,11	-0,02	-0,25	-0,02	593	0,04	1,17	0,11	0,02	-0,23	-0,02
	598	0,03	1,15	0,13	-0,04	-0,27	0,02	591	0,03	1,17	0,14	-0,01	-0,36	0,03
180	280	0,21	0,82	0,17	-0,03	-0,16	-0,05	277	0,30	1,24	0,37	-0,10	-0,51	-0,08
	599	0,00	0,77	0,10	-0,03	-0,32	0,05	593	0,08	1,20	0,30	0,03	-0,16	0,02
181	602	-0,18	1,02	-0,14	0,00	-0,07	-0,01	603	-0,34	0,22	-1,01	0,02	0,08	0,00
	600	0,34	1,13	-0,12	0,00	0,08	0,01	601	0,18	0,32	-0,99	-0,01	-0,09	0,01
182	323	0,79	3,39	-0,52	-0,02	-0,08	-0,02	324	0,26	0,72	-0,84	-0,01	-0,04	-0,03
	602	0,36	3,30	-0,50	0,01	-0,02	0,01	603	-0,18	0,63	-0,82	-0,02	-0,12	0,01
183	603	0,21	0,35	-1,25	0,04	0,08	0,02	605	0,03	-0,56	-0,85	-0,23	-0,77	-0,02
	601	0,00	0,31	-1,21	-0,02	-0,10	0,00	604	-0,18	-0,61	-0,81	0,21	0,79	-0,04
184	324	0,10	0,80	-0,87	-0,01	-0,04	0,05	325	-0,39	-1,66	-0,75	-0,06	-0,30	0,07
	603	0,25	0,83	-1,06	0,00	-0,12	-0,08	605	-0,24	-1,63	-0,93	0,00	0,40	-0,06
185	608	0,22	0,38	-1,23	-0,05	-0,08	-0,04	609	0,04	-0,52	-0,78	0,24	0,71	0,01
	606	-0,01	0,33	-1,19	0,04	0,11	-0,02	607	-0,19	-0,57	-0,75	-0,21	-0,71	0,02
186	326	0,09	0,78	-0,86	-0,02	-0,08	-0,02	327	-0,42	-1,75	-0,71	0,03	0,17	-0,05
	608	0,25	0,82	-1,03	-0,02	0,10	0,06	609	-0,26	-1,72	-0,88	0,04	-0,31	0,04
187	611	-0,19	1,03	-0,14	0,01	0,03	0,00	608	-0,35	0,24	-1,00	-0,03	-0,08	-0,01
	610	0,34	1,13	-0,13	-0,01	-0,03	-0,01	606	0,18	0,35	-0,99	0,02	0,11	-0,02

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
188	328	0,79	3,39	-0,52	-0,01	-0,03	0,02	326	0,25	0,70	-0,83	-0,02	-0,08	0,03
	611	0,35	3,30	-0,49	0,00	-0,01	-0,01	608	-0,18	0,62	-0,80	0,00	0,10	-0,01
189	605	0,05	-0,56	-0,64	-0,05	0,73	-0,08	613	0,06	-0,55	-0,29	0,24	0,03	-0,05
	604	-0,07	-0,59	-0,62	0,00	-0,51	-0,07	612	-0,07	-0,57	-0,26	-0,13	0,20	-0,03
190	325	-0,38	-1,67	-0,26	0,25	1,25	0,25	329	-0,29	-1,20	-0,12	0,32	1,62	0,23
	605	-0,20	-1,64	-0,42	-0,27	-0,39	-0,18	613	-0,11	-1,17	-0,28	0,27	0,18	-0,19
191	613	0,07	-0,54	0,13	0,24	0,03	0,05	609	0,07	-0,52	0,55	-0,08	0,65	0,07
	612	-0,09	-0,58	0,12	-0,14	0,20	0,03	607	-0,09	-0,55	0,54	0,03	-0,42	0,06
192	329	-0,30	-1,20	0,00	0,32	1,62	-0,24	327	-0,41	-1,76	0,18	0,24	1,20	-0,24
	613	-0,11	-1,16	0,14	0,27	0,18	0,18	609	-0,22	-1,72	0,32	-0,27	-0,32	0,17
193	616	0,23	0,39	-1,35	0,05	0,09	0,02	617	0,03	-0,62	-0,92	-0,25	-0,83	-0,02
	614	0,00	0,34	-1,30	-0,02	-0,11	0,00	615	-0,20	-0,67	-0,87	0,23	0,85	-0,04
194	330	0,11	0,86	-0,94	0,00	-0,01	0,04	331	-0,43	-1,81	-0,81	-0,06	-0,32	0,06
	616	0,28	0,90	-1,14	0,00	-0,13	-0,08	617	-0,26	-1,78	-1,01	0,00	0,42	-0,06
195	619	-0,20	1,13	-0,15	-0,01	-0,07	-0,01	616	-0,37	0,24	-1,09	0,03	0,09	-0,01
	618	0,37	1,24	-0,14	0,00	0,08	0,01	614	0,19	0,36	-1,07	-0,01	-0,10	0,01
196	332	0,86	3,68	-0,57	-0,02	-0,09	-0,02	330	0,28	0,78	-0,91	0,00	-0,01	-0,02
	619	0,39	3,59	-0,54	0,01	-0,01	0,01	616	-0,19	0,68	-0,88	-0,02	-0,13	0,00
197	622	0,24	0,41	-1,33	-0,05	-0,09	-0,04	623	0,04	-0,58	-0,85	0,25	0,76	0,01
	620	-0,01	0,36	-1,28	0,04	0,12	-0,02	621	-0,21	-0,63	-0,81	-0,22	-0,77	0,03
198	333	0,10	0,85	-0,92	-0,01	-0,06	-0,03	334	-0,45	-1,90	-0,76	0,04	0,18	-0,05
	622	0,27	0,89	-1,11	-0,01	0,10	0,07	623	-0,28	-1,86	-0,95	0,03	-0,33	0,05
199	625	-0,20	1,13	-0,15	0,01	0,04	0,00	622	-0,38	0,27	-1,08	-0,03	-0,08	-0,01
	624	0,37	1,25	-0,14	-0,01	-0,03	-0,01	620	0,20	0,38	-1,07	0,02	0,11	-0,02
200	335	0,86	3,69	-0,57	-0,01	-0,03	0,03	333	0,28	0,76	-0,89	-0,01	-0,06	0,03
	625	0,38	3,59	-0,53	0,00	0,00	-0,02	622	-0,20	0,67	-0,86	0,00	0,11	-0,01
201	617	0,06	-0,62	-0,69	-0,05	0,79	-0,09	627	0,06	-0,60	-0,30	0,25	0,03	-0,05
	615	-0,08	-0,65	-0,66	0,01	-0,54	-0,07	626	-0,08	-0,63	-0,28	-0,14	0,22	-0,04
202	331	-0,42	-1,83	-0,27	0,27	1,36	0,25	336	-0,31	-1,30	-0,12	0,34	1,69	0,24
	617	-0,22	-1,79	-0,45	-0,29	-0,42	-0,18	627	-0,12	-1,26	-0,29	0,28	0,22	-0,20
203	627	0,07	-0,60	0,15	0,25	0,03	0,05	623	0,08	-0,57	0,60	-0,07	0,72	0,08
	626	-0,10	-0,64	0,13	-0,15	0,22	0,04	621	-0,09	-0,61	0,59	0,03	-0,47	0,07
204	336	-0,32	-1,30	0,00	0,34	1,69	-0,24	334	-0,45	-1,91	0,19	0,27	1,33	-0,25
	627	-0,12	-1,26	0,16	0,29	0,22	0,18	623	-0,24	-1,87	0,34	-0,29	-0,36	0,18
205	630	0,37	2,92	0,03	0,00	0,03	-0,01	631	-0,04	0,83	0,32	0,00	-0,06	-0,01
	628	0,06	2,86	0,09	0,00	-0,01	0,03	629	-0,36	0,76	0,39	0,03	0,02	0,02
206	402	0,19	2,00	0,06	0,04	0,18	-0,05	403	-0,06	0,75	0,04	-0,01	-0,07	-0,05
	630	-0,07	1,95	0,40	-0,01	-0,04	0,01	631	-0,32	0,70	0,38	0,03	0,09	0,01
207	631	0,19	0,92	0,54	0,00	-0,06	0,02	633	-0,28	-1,44	0,19	0,09	0,30	0,02
	629	0,35	0,95	0,60	0,04	0,02	-0,02	632	-0,12	-1,41	0,26	-0,05	-0,27	-0,02
208	403	0,14	0,67	0,52	-0,01	-0,07	-0,03	404	-0,21	-1,05	0,16	0,09	0,44	-0,05
	631	0,17	0,68	0,59	0,03	0,09	-0,01	633	-0,17	-1,04	0,23	-0,07	-0,47	-0,02
209	636	0,19	0,88	0,54	0,00	0,05	-0,01	637	-0,29	-1,51	0,18	-0,09	-0,30	-0,01
	634	0,36	0,91	0,61	-0,04	-0,03	0,03	635	-0,12	-1,48	0,25	0,05	0,23	0,02
210	405	0,13	0,64	0,52	0,01	0,06	0,03	406	-0,22	-1,09	0,15	-0,09	-0,44	0,05
	636	0,17	0,65	0,60	-0,03	-0,09	0,01	637	-0,17	-1,08	0,22	0,06	0,45	0,03
211	639	0,38	2,91	0,02	0,00	-0,03	0,01	636	-0,04	0,78	0,32	0,00	0,05	0,02
	638	0,06	2,85	0,10	0,01	-0,01	-0,02	634	-0,37	0,72	0,40	-0,04	-0,03	-0,02
212	407	0,18	1,97	0,07	-0,02	-0,12	0,04	405	-0,07	0,72	0,04	0,01	0,06	0,04
	639	-0,07	1,91	0,41	0,01	0,02	0,00	636	-0,32	0,67	0,38	-0,03	-0,09	0,00
213	633	-0,03	-1,40	0,20	-0,12	-0,44	0,01	641	-0,04	-1,47	0,07	0,02	0,53	0,01
	632	0,00	-1,39	0,25	0,12	1,08	0,01	640	-0,02	-1,46	0,11	0,01	0,11	0,01
214	404	-0,20	-1,05	0,30	-0,12	-0,62	-0,08	408	-0,21	-1,11	0,06	0,04	0,19	-0,04
	633	0,08	-0,99	0,30	0,18	1,07	0,01	641	0,07	-1,06	0,06	-0,07	0,07	0,04
215	641	-0,04	-1,47	-0,03	0,02	0,53	0,00	637	-0,04	-1,47	-0,18	-0,10	-0,42	0,00
	640	0,00	-1,46	-0,08	0,01	0,11	-0,01	635	0,00	-1,47	-0,24	0,12	1,08	-0,01
216	408	-0,21	-1,11	-0,03	0,04	0,19	0,05	406	-0,21	-1,09	-0,28	-0,12	-0,62	0,08
	641	0,08	-1,06	-0,03	-0,07	0,07	-0,03	637	0,08	-1,03	-0,28	0,19	1,06	0,00
217	644	0,20	0,97	0,62	-0,01	-0,06	0,02	645	-0,30	-1,53	0,23	0,12	0,35	0,02
	642	0,38	1,00	0,69	0,04	0,02	-0,02	643	-0,12	-1,49	0,30	-0,07	-0,31	-0,01
218	409	0,14	0,69	0,58	-0,01	-0,07	-0,04	410	-0,21	-1,07	0,18	0,10	0,48	-0,06
	644	0,18	0,70	0,67	0,03	0,11	0,00	645	-0,18	-1,07	0,27	-0,06	-0,51	-0,02
219	647	0,41	3,09	0,03	0,00	0,04	0,00	644	-0,03	0,87	0,37	0,00	-0,06	-0,01
	646	0,05	3,02	0,11	0,00	-0,02	0,03	642	-0,39	0,80	0,45	0,03	0,02	0,02
220	411	0,17	2,03	0,09	0,05	0,23	-0,07	409	-0,08	0,78	0,06	-0,01	-0,07	-0,07
	647	-0,09	1,97	0,46	-0,01	-0,04	0,02	644	-0,34	0,73	0,43	0,03	0,11	0,02
221	650	0,20	0,93	0,62	0,00	0,05	-0,01	651	-0,30	-1,60	0,22	-0,12	-0,34	-0,02
	648	0,38	0,96	0,69	-0,05	-0,04	0,03	649	-0,12	-1,57	0,29	0,06	0,27	0,02
222	412	0,14	0,66	0,58	0,01	0,06	0,04	413	-0,22	-1,11	0,17	-0,09	-0,46	0,06
	650	0,18	0,67	0,68	-0,03	-0,10	0,01	651	-0,17	-1,10	0,27	0,04	0,48	0,03
223	653	0,41	3,08	0,03	0,00	-0,04	0,01	650	-0,04	0,83	0,38	0,00	0,05	0,02
	652	0,05	3,01	0,11	0,01	-0,01	-0,03	648	-0,40	0,76	0,46	-0,05	-0,04	-0,02
224	414	0,17	2,00	0,09	-0,03	-0,15	0,05	412	-0,08	0,75	0,07	0,01	0,06	0,05
	653	-0,09	1,95	0,46	0,01	0,02	0,00	650	-0,34	0,70	0,44	-0,03	-0,10	0,00
225	645	-0,03	-1,48	0,24	-0,10	-0,50	0,03	655	-0,05	-1,55	0,08	-0,02	0,57	0,02
	643	0,00	-1,48	0,28	0,12	1,18	0,02	654	-0,01	-1,55	0,13	0,03	0,12	0,01
226	410	-0,20	-1,08	0,33	-0,14	-0,71	-0,14	415	-0,22	-1,15	0,08	-0,01	-0,06	-0,10
	645	0,09	-1,02	0,33	0,23	1,16	0,04	655	0,08	-1,09	0,08	-0,11	0,11	0,09
227	655	-0,04	-1,55	-0,04	-0,02	0,57	-0,01	651	-0,04	-1,56	-0,22	-0,09	-0,47	-0,02
	654	0,00	-1,54	-0,10	0,03	0,12	-0,01	649	0,00	-1,55	-0,27	0,12	1,17	-0,02
228	415	-0,22	-1,15	-0,04	-0,01	-0,06	0,10	413	-0,21	-1,12	-0,31	-0,14	-0,69	0,15
	655	0,08	-1,09	-0,04	-0,12	0,11	-0,08	651	0,09	-1,06	-0,31	0,23	1,14	-0,04
229	658	0,18	0,91	0,11	0,00	0,03	0,01	659	0,06	0,29	0,30	0,00	-0,03	0,00
	656	-0,07	0,86	0,01	0,00	-0,03	0,02	657	-0,20	0,24	0,19	0,03	0,02	0,01

FABBRICATO C2

TENS.: SISMA 90°: MOD012: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
230	469	-0,04	0,23	0,10	0,02	0,10	-0,02	470	-0,06	0,13	0,13	-0,01	-0,06	-0,01
	658	-0,08	0,22	0,22	-0,01	-0,02	0,02	659	-0,10	0,12	0,25	0,02	0,08	0,02
231	659	0,06	0,31	0,48	-0,01	-0,03	0,00	661	-0,09	-0,45	0,21	0,11	0,27	0,01
	667	0,11	0,32	0,46	0,03	0,02	-0,01	660	-0,05	-0,44	0,19	-0,05	-0,24	0,00
232	470	0,02	0,10	0,42	-0,01	-0,06	0,00	471	-0,03	-0,14	0,16	0,05	0,26	-0,02
	659	0,02	0,10	0,43	0,01	0,07	0,01	661	-0,03	-0,14	0,17	0,01	-0,25	-0,01
233	664	0,06	0,30	0,47	0,01	0,03	0,00	665	-0,09	-0,46	0,19	-0,11	-0,26	-0,01
	662	0,11	0,30	0,45	-0,03	-0,03	0,02	663	-0,04	-0,45	0,17	0,05	0,23	0,00
234	472	0,02	0,09	0,42	0,01	0,05	0,00	473	-0,03	-0,14	0,14	-0,05	-0,25	0,02
	664	0,02	0,10	0,43	-0,01	-0,06	-0,01	665	-0,03	-0,14	0,15	-0,01	0,24	0,01
235	667	0,18	0,90	0,11	0,00	-0,02	0,00	664	0,06	0,27	0,29	0,00	0,03	0,01
	666	-0,07	0,84	0,01	0,00	0,02	-0,01	662	-0,20	0,22	0,19	-0,03	-0,02	0,00
236	474	-0,05	0,22	0,11	-0,01	-0,04	0,01	472	-0,06	0,13	0,12	0,01	0,05	0,01
	667	-0,08	0,21	0,23	0,00	0,01	0,00	664	-0,10	0,12	0,24	-0,02	-0,07	0,00
237	661	-0,04	-0,44	0,19	-0,05	-0,61	0,03	669	-0,04	-0,45	0,07	-0,07	0,31	0,02
	660	0,03	-0,42	0,21	0,12	0,85	0,03	668	0,03	-0,44	0,08	0,01	-0,09	0,02
238	471	-0,03	-0,14	0,21	-0,13	-0,63	-0,17	475	-0,02	-0,12	0,08	-0,10	-0,50	-0,15
	661	0,03	-0,13	0,20	0,21	0,71	0,11	669	0,04	-0,11	0,07	-0,13	-0,01	0,13
239	669	-0,04	-0,45	-0,05	-0,07	0,31	-0,02	665	-0,04	-0,45	-0,18	-0,05	-0,61	-0,03
	668	0,03	-0,44	-0,06	0,01	-0,09	-0,01	663	0,03	-0,43	-0,19	0,12	0,85	-0,02
240	475	-0,02	-0,12	-0,06	-0,10	-0,50	0,15	473	-0,03	-0,14	-0,20	-0,13	-0,64	0,17
	669	0,04	-0,11	-0,05	-0,13	-0,01	-0,12	665	0,03	-0,13	-0,18	0,21	0,71	-0,10
241	672	0,05	0,31	0,48	-0,02	-0,04	0,02	673	-0,11	-0,48	0,19	0,06	0,26	0,01
	670	0,11	0,32	0,47	0,02	0,01	-0,01	671	-0,05	-0,47	0,19	-0,07	-0,24	-0,01
242	476	0,02	0,10	0,43	-0,01	-0,06	0,00	477	-0,03	-0,14	0,16	0,05	0,27	0,00
	672	0,01	0,10	0,44	0,01	0,08	0,00	673	-0,04	-0,15	0,18	-0,05	-0,27	0,00
243	675	0,19	0,93	0,11	0,00	0,03	0,02	672	0,06	0,29	0,29	-0,01	-0,04	0,01
	674	-0,08	0,88	0,01	0,00	-0,05	0,02	670	-0,20	0,24	0,19	0,02	0,01	0,01
244	478	-0,04	0,23	0,11	0,04	0,19	-0,04	476	-0,06	0,13	0,13	-0,01	-0,06	-0,04
	675	-0,08	0,22	0,23	-0,01	-0,04	0,03	672	-0,10	0,13	0,26	0,01	0,08	0,03
245	678	0,05	0,30	0,47	0,01	0,05	-0,01	679	-0,11	-0,49	0,18	-0,06	-0,26	-0,01
	676	0,11	0,31	0,46	-0,02	-0,02	0,02	677	-0,05	-0,47	0,17	0,07	0,24	0,01
246	479	0,02	0,10	0,42	0,01	0,06	0,00	480	-0,03	-0,15	0,15	-0,05	-0,27	0,00
	678	0,01	0,09	0,43	-0,01	-0,06	0,00	679	-0,04	-0,15	0,17	0,05	0,27	0,00
247	681	0,18	0,91	0,11	0,00	-0,02	-0,01	678	0,06	0,28	0,28	0,01	0,05	0,00
	680	-0,07	0,86	0,01	0,00	0,04	-0,01	676	-0,20	0,23	0,18	-0,02	-0,02	0,00
248	481	-0,04	0,23	0,11	-0,02	-0,09	0,02	479	-0,06	0,13	0,12	0,01	0,06	0,02
	681	-0,08	0,22	0,23	0,01	0,03	-0,01	678	-0,10	0,12	0,25	-0,01	-0,06	-0,01
249	673	-0,03	-0,46	0,19	-0,14	-0,68	0,00	683	-0,04	-0,47	0,06	0,06	0,31	0,00
	671	0,04	-0,44	0,21	0,11	0,90	0,02	682	0,03	-0,46	0,08	0,05	-0,11	0,02
250	477	-0,03	-0,15	0,20	-0,15	-0,75	0,00	482	-0,03	-0,16	0,06	0,05	0,25	0,00
	673	0,04	-0,13	0,21	0,16	0,81	0,00	683	0,04	-0,15	0,06	-0,04	-0,19	0,00
251	683	-0,04	-0,47	-0,04	0,06	0,31	0,01	679	-0,03	-0,47	-0,18	-0,13	-0,67	0,00
	682	0,03	-0,46	-0,07	0,05	-0,11	-0,02	677	0,04	-0,45	-0,20	0,11	0,89	-0,02
252	482	-0,03	-0,16	-0,04	0,05	0,25	0,00	480	-0,03	-0,15	-0,18	-0,15	-0,74	0,00
	683	0,04	-0,15	-0,04	-0,04	-0,19	0,00	679	0,04	-0,14	-0,19	0,16	0,80	0,00

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI														
IDENTIFICATIVO					INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.					
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Stringa di Controllo Verifica	
1	0,00	3,00	1	2	2	32	2,550	9,000					VERIFICATO	
1	3,00	6,00	2	113	2	32	5,344	9,000					VERIFICATO	
1	6,00	9,00	113	169	2	32	6,468	9,000					VERIFICATO	
1	9,00	12,00	169	225	2	32	6,443	9,000					VERIFICATO	
1	12,00	15,00	225	281	2	32	5,516	9,000					VERIFICATO	
2	0,00	3,00	3	4	2	32	2,387	9,000					VERIFICATO	
2	3,00	6,00	4	114	2	32	5,032	9,000					VERIFICATO	
2	6,00	9,00	114	170	2	32	6,122	9,000					VERIFICATO	
2	9,00	12,00	170	226	2	32	6,100	9,000					VERIFICATO	
2	12,00	15,00	226	282	2	32	5,209	9,000					VERIFICATO	
3	0,00	3,00	5	6	1	13	2,268	9,000					VERIFICATO	
3	3,00	6,00	6	115	2	32	4,735	9,000					VERIFICATO	
3	6,00	9,00	115	171	2	32	5,788	9,000					VERIFICATO	
3	9,00	12,00	171	227	2	32	5,772	9,000					VERIFICATO	
3	12,00	15,00	227	283	1	13	5,112	9,000					VERIFICATO	
4	0,00	3,00	7	8	1	13	2,249	9,000					VERIFICATO	
4	3,00	6,00	8	116	2	32	4,441	9,000					VERIFICATO	
4	6,00	9,00	116	172	2	32	5,455	9,000					VERIFICATO	
4	9,00	12,00	172	228	1	13	5,488	9,000					VERIFICATO	
4	12,00	15,00	228	284	1	13	5,076	9,000					VERIFICATO	
5	0,00	3,00	9	10	1	13	2,239	9,000					VERIFICATO	
5	3,00	6,00	10	117	1	13	4,266	9,000					VERIFICATO	
5	6,00	9,00	117	173	1	13	5,251	9,000					VERIFICATO	

FABBRICATO C2

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO					INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				Stringa di Controllo Verifica
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	
5	9,00	12,00	173	229	1	13	5,463	9,000					VERIFICATO
5	12,00	15,00	229	285	1	13	5,060	9,000					VERIFICATO
6	0,00	3,00	11	12	1	13	2,237	9,000					VERIFICATO
6	3,00	6,00	12	118	1	13	4,255	9,000					VERIFICATO
6	6,00	9,00	118	174	1	13	5,228	9,000					VERIFICATO
6	9,00	12,00	174	230	1	13	5,450	9,000					VERIFICATO
6	12,00	15,00	230	286	1	13	5,060	9,000					VERIFICATO
7	0,00	3,00	13	14	1	13	2,216	9,000					VERIFICATO
7	3,00	6,00	14	119	2	29	4,329	9,000					VERIFICATO
7	6,00	9,00	119	175	2	29	5,314	9,000					VERIFICATO
7	9,00	12,00	175	231	1	13	5,411	9,000					VERIFICATO
7	12,00	15,00	231	287	1	13	5,007	9,000					VERIFICATO
8	0,00	3,00	15	16	1	13	2,207	9,000					VERIFICATO
8	3,00	6,00	16	120	2	29	4,459	9,000					VERIFICATO
8	6,00	9,00	120	176	2	38	5,492	9,000					VERIFICATO
8	9,00	12,00	176	232	2	29	5,485	9,000					VERIFICATO
8	12,00	15,00	232	288	1	13	4,991	9,000					VERIFICATO
9	0,00	3,00	17	18	1	23	2,198	9,000					VERIFICATO
9	3,00	6,00	18	121	2	38	4,738	9,000					VERIFICATO
9	6,00	9,00	121	177	2	38	5,877	9,000					VERIFICATO
9	9,00	12,00	177	233	2	38	5,777	9,000					VERIFICATO
9	12,00	15,00	233	289	1	23	4,999	9,000					VERIFICATO
10	0,00	3,00	19	20	2	38	2,349	9,000					VERIFICATO
10	3,00	6,00	20	122	2	38	5,064	9,000					VERIFICATO
10	6,00	9,00	122	178	2	38	6,264	9,000					VERIFICATO
10	9,00	12,00	178	234	2	38	6,142	9,000					VERIFICATO
10	12,00	15,00	234	290	2	38	5,119	9,000					VERIFICATO
11	0,00	3,00	21	22	2	38	2,511	9,000					VERIFICATO
11	3,00	6,00	22	123	2	38	5,402	9,000					VERIFICATO
11	6,00	9,00	123	179	2	38	6,666	9,000					VERIFICATO
11	9,00	12,00	179	235	2	38	6,519	9,000					VERIFICATO
11	12,00	15,00	235	291	2	38	5,415	9,000					VERIFICATO
12	0,00	3,00	23	24	2	32	2,524	9,000					VERIFICATO
12	3,00	6,00	24	124	2	32	5,331	9,000					VERIFICATO
12	6,00	9,00	124	180	2	32	6,495	9,000					VERIFICATO
12	9,00	12,00	180	236	2	32	6,418	9,000					VERIFICATO
12	12,00	15,00	236	292	2	32	5,522	9,000					VERIFICATO
13	0,00	3,00	25	26	2	32	2,359	9,000					VERIFICATO
13	3,00	6,00	26	125	2	32	5,018	9,000					VERIFICATO
13	6,00	9,00	125	181	2	32	6,150	9,000					VERIFICATO
13	9,00	12,00	181	237	2	32	6,073	9,000					VERIFICATO
13	12,00	15,00	237	293	1	16	5,295	9,000					VERIFICATO
14	0,00	3,00	27	28	1	16	2,203	9,000					VERIFICATO
14	3,00	6,00	28	126	2	32	4,429	9,000					VERIFICATO
14	6,00	9,00	126	182	2	32	5,490	9,000					VERIFICATO
14	9,00	12,00	182	238	2	32	5,423	9,000					VERIFICATO
14	12,00	15,00	238	294	1	16	5,036	9,000					VERIFICATO
14	15,00	18,00	294	417	1	25	5,025	9,000					VERIFICATO
14	18,00	21,00	417	457	1	25	4,971	9,000					VERIFICATO
15	0,00	3,00	29	30	1	23	2,202	9,000					VERIFICATO
15	3,00	6,00	30	127	2	39	4,213	9,000					VERIFICATO
15	6,00	9,00	127	183	1	23	5,219	9,000					VERIFICATO
15	9,00	12,00	183	239	1	13	5,419	9,000					VERIFICATO
15	12,00	15,00	239	295	1	13	5,007	9,000					VERIFICATO
15	15,00	18,00	295	367	1	25	5,011	9,000					VERIFICATO
16	0,00	3,00	31	32	1	23	2,206	9,000					VERIFICATO
16	3,00	6,00	32	128	1	23	4,203	9,000					VERIFICATO
16	6,00	9,00	128	184	1	23	5,217	9,000					VERIFICATO
16	9,00	12,00	184	240	1	13	5,413	9,000					VERIFICATO
16	12,00	15,00	240	296	1	13	5,014	9,000					VERIFICATO
17	0,00	3,00	33	34	1	23	2,226	9,000					VERIFICATO
17	3,00	6,00	34	129	2	38	4,261	9,000					VERIFICATO
17	6,00	9,00	129	185	1	23	5,267	9,000					VERIFICATO

FABBRICATO C2

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO					INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				Stringa di Controllo Verifica
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	
17	9,00	12,00	185	241	1	23	5,403	9,000					VERIFICATO
17	12,00	15,00	241	297	1	23	4,976	9,000					VERIFICATO
17	15,00	18,00	297	368	1	23	4,979	9,000					VERIFICATO
18	0,00	3,00	35	36	1	22	2,253	9,000					VERIFICATO
18	3,00	6,00	36	130	2	38	4,519	9,000					VERIFICATO
18	6,00	9,00	130	186	2	38	5,574	9,000					VERIFICATO
18	9,00	12,00	186	242	2	38	5,553	9,000					VERIFICATO
18	12,00	15,00	242	298	1	22	5,015	9,000					VERIFICATO
18	15,00	18,00	298	419	1	23	5,007	9,000					VERIFICATO
19	0,00	3,00	37	38	2	38	2,414	9,000					VERIFICATO
19	3,00	6,00	38	131	2	38	5,149	9,000					VERIFICATO
19	6,00	9,00	131	187	2	38	6,329	9,000					VERIFICATO
19	9,00	12,00	187	243	2	38	6,256	9,000					VERIFICATO
19	12,00	15,00	243	299	1	22	5,270	9,000					VERIFICATO
19	15,00	18,00	299	423	1	22	5,225	9,000					VERIFICATO
20	0,00	3,00	39	40	2	38	2,574	9,000					VERIFICATO
20	3,00	6,00	40	132	2	38	5,487	9,000					VERIFICATO
20	6,00	9,00	132	188	2	38	6,733	9,000					VERIFICATO
20	9,00	12,00	188	244	2	38	6,633	9,000					VERIFICATO
20	12,00	15,00	244	300	2	38	5,478	9,000					VERIFICATO
21	0,00	3,00	41	42	2	32	2,563	9,000					VERIFICATO
21	3,00	6,00	42	133	2	32	5,392	9,000					VERIFICATO
21	6,00	9,00	133	189	2	32	6,554	9,000					VERIFICATO
21	9,00	12,00	189	245	2	32	6,493	9,000					VERIFICATO
21	12,00	15,00	245	301	1	16	5,558	9,000					VERIFICATO
22	0,00	3,00	43	44	1	16	2,463	9,000					VERIFICATO
22	3,00	6,00	44	134	2	32	5,091	9,000					VERIFICATO
22	6,00	9,00	134	190	2	32	6,221	9,000					VERIFICATO
22	9,00	12,00	190	246	2	32	6,161	9,000					VERIFICATO
22	12,00	15,00	246	302	1	16	5,402	9,000					VERIFICATO
23	0,00	3,00	45	46	1	16	2,310	9,000					VERIFICATO
23	3,00	6,00	46	135	2	32	4,477	9,000					VERIFICATO
23	6,00	9,00	135	191	2	32	5,531	9,000					VERIFICATO
23	9,00	12,00	191	247	1	16	5,643	9,000					VERIFICATO
23	12,00	15,00	247	303	1	16	5,130	9,000					VERIFICATO
24	0,00	3,00	47	48	1	16	2,285	9,000					VERIFICATO
24	3,00	6,00	48	136	1	16	4,394	9,000					VERIFICATO
24	6,00	9,00	136	192	1	16	5,444	9,000					VERIFICATO
24	9,00	12,00	192	248	1	16	5,579	9,000					VERIFICATO
24	12,00	15,00	248	304	1	16	5,084	9,000					VERIFICATO
25	0,00	3,00	49	50	1	16	2,258	9,000					VERIFICATO
25	3,00	6,00	50	137	1	22	4,326	9,000					VERIFICATO
25	6,00	9,00	137	193	1	22	5,409	9,000					VERIFICATO
25	9,00	12,00	193	249	1	22	5,555	9,000					VERIFICATO
25	12,00	15,00	249	305	1	22	5,078	9,000					VERIFICATO
26	0,00	3,00	51	52	1	22	2,305	9,000					VERIFICATO
26	3,00	6,00	52	138	1	22	4,425	9,000					VERIFICATO
26	6,00	9,00	138	194	1	22	5,511	9,000					VERIFICATO
26	9,00	12,00	194	250	1	22	5,663	9,000					VERIFICATO
26	12,00	15,00	250	306	1	22	5,181	9,000					VERIFICATO
27	0,00	3,00	53	54	1	22	2,330	9,000					VERIFICATO
27	3,00	6,00	54	139	2	38	4,543	9,000					VERIFICATO
27	6,00	9,00	139	195	2	38	5,623	9,000					VERIFICATO
27	9,00	12,00	195	251	1	22	5,726	9,000					VERIFICATO
27	12,00	15,00	251	307	1	22	5,226	9,000					VERIFICATO
27	15,00	18,00	307	421	1	22	5,206	9,000					VERIFICATO
28	0,00	3,00	55	56	1	22	2,480	9,000					VERIFICATO
28	3,00	6,00	56	140	2	38	5,208	9,000					VERIFICATO
28	6,00	9,00	140	196	2	38	6,417	9,000					VERIFICATO
28	9,00	12,00	196	252	2	38	6,320	9,000					VERIFICATO
28	12,00	15,00	252	308	1	22	5,491	9,000					VERIFICATO
29	0,00	3,00	57	58	2	38	2,590	9,000					VERIFICATO
29	3,00	6,00	58	141	2	38	5,530	9,000					VERIFICATO

FABBRICATO C2

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO					INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				Stringa di Controllo Verifica
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	
29	6,00	9,00	141	197	2	38	6,801	9,000					VERIFICATO
29	9,00	12,00	197	253	2	38	6,679	9,000					VERIFICATO
29	12,00	15,00	253	309	1	22	5,644	9,000					VERIFICATO
30	0,00	3,00	59	60	1	16	2,630	9,000					VERIFICATO
30	3,00	6,00	60	142	2	32	5,425	9,000					VERIFICATO
30	6,00	9,00	142	198	2	32	6,604	9,000					VERIFICATO
30	9,00	12,00	198	254	2	32	6,531	9,000					VERIFICATO
30	12,00	15,00	254	310	1	16	5,683	9,000					VERIFICATO
31	0,00	3,00	61	62	1	16	2,545	9,000					VERIFICATO
31	3,00	6,00	62	143	2	32	5,130	9,000					VERIFICATO
31	6,00	9,00	143	199	2	32	6,278	9,000					VERIFICATO
31	9,00	12,00	199	255	2	32	6,206	9,000					VERIFICATO
31	12,00	15,00	255	311	1	16	5,535	9,000					VERIFICATO
31	15,00	18,00	311	369	1	28	5,409	9,000					VERIFICATO
32	0,00	3,00	63	64	1	16	2,476	9,000					VERIFICATO
32	3,00	6,00	64	144	2	32	4,890	9,000					VERIFICATO
32	6,00	9,00	144	200	2	32	6,009	9,000					VERIFICATO
32	9,00	12,00	200	256	1	16	6,027	9,000					VERIFICATO
32	12,00	15,00	256	312	1	16	5,413	9,000					VERIFICATO
32	15,00	18,00	312	370	1	28	5,308	9,000					VERIFICATO
32	18,00	21,00	370	458	1	28	5,243	9,000					VERIFICATO
33	0,00	3,00	65	66	1	16	2,443	9,000					VERIFICATO
33	3,00	6,00	66	145	2	32	4,753	9,000					VERIFICATO
33	6,00	9,00	145	201	2	32	5,855	9,000					VERIFICATO
33	9,00	12,00	201	257	1	16	5,949	9,000					VERIFICATO
33	12,00	15,00	257	313	1	16	5,354	9,000					VERIFICATO
33	15,00	18,00	313	371	1	28	5,262	9,000					VERIFICATO
33	18,00	21,00	371	459	1	28	5,195	9,000					VERIFICATO
34	0,00	3,00	67	68	1	16	2,396	9,000					VERIFICATO
34	3,00	6,00	68	146	1	16	4,625	9,000					VERIFICATO
34	6,00	9,00	146	202	1	16	5,727	9,000					VERIFICATO
34	9,00	12,00	202	258	1	16	5,835	9,000					VERIFICATO
34	12,00	15,00	258	314	1	16	5,267	9,000					VERIFICATO
34	15,00	18,00	314	372	1	22	5,209	9,000					VERIFICATO
35	0,00	3,00	69	70	1	16	2,374	9,000					VERIFICATO
35	3,00	6,00	70	147	1	16	4,576	9,000					VERIFICATO
35	6,00	9,00	147	203	1	16	5,669	9,000					VERIFICATO
35	9,00	12,00	203	259	1	16	5,781	9,000					VERIFICATO
35	12,00	15,00	259	315	1	22	5,237	9,000					VERIFICATO
36	0,00	3,00	71	72	1	22	2,362	9,000					VERIFICATO
36	3,00	6,00	72	148	1	22	4,536	9,000					VERIFICATO
36	6,00	9,00	148	204	1	22	5,647	9,000					VERIFICATO
36	9,00	12,00	204	260	1	22	5,787	9,000					VERIFICATO
36	12,00	15,00	260	316	1	22	5,276	9,000					VERIFICATO
37	0,00	3,00	73	74	1	22	2,412	9,000					VERIFICATO
37	3,00	6,00	74	149	1	22	4,642	9,000					VERIFICATO
37	6,00	9,00	149	205	1	22	5,758	9,000					VERIFICATO
37	9,00	12,00	205	261	1	22	5,903	9,000					VERIFICATO
37	12,00	15,00	261	317	1	22	5,385	9,000					VERIFICATO
38	0,00	3,00	75	76	1	22	2,431	9,000					VERIFICATO
38	3,00	6,00	76	150	1	22	4,689	9,000					VERIFICATO
38	6,00	9,00	150	206	1	22	5,815	9,000					VERIFICATO
38	9,00	12,00	206	262	1	22	5,953	9,000					VERIFICATO
38	12,00	15,00	262	318	1	22	5,420	9,000					VERIFICATO
38	15,00	18,00	318	436	1	22	5,399	9,000					VERIFICATO
39	0,00	3,00	77	78	1	22	2,476	9,000					VERIFICATO
39	3,00	6,00	78	151	2	38	4,876	9,000					VERIFICATO
39	6,00	9,00	151	207	2	38	6,011	9,000					VERIFICATO
39	9,00	12,00	207	263	1	22	6,066	9,000					VERIFICATO
39	12,00	15,00	263	319	1	22	5,501	9,000					VERIFICATO
39	15,00	18,00	319	373	1	22	5,469	9,000					VERIFICATO
39	18,00	21,00	373	460	1	22	5,412	9,000					VERIFICATO
40	0,00	3,00	79	80	1	22	2,509	9,000					VERIFICATO

FABBRICATO C2

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO					INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				Stringa di Controllo Verifica
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	
40	3,00	6,00	80	152	2	38	5,023	9,000					VERIFICATO
40	6,00	9,00	152	208	2	38	6,187	9,000					VERIFICATO
40	9,00	12,00	208	264	1	22	6,144	9,000					VERIFICATO
40	12,00	15,00	264	320	1	22	5,558	9,000					VERIFICATO
40	15,00	18,00	320	374	1	22	5,520	9,000					VERIFICATO
40	18,00	21,00	374	461	1	22	5,463	9,000					VERIFICATO
41	0,00	3,00	81	82	1	22	2,579	9,000					VERIFICATO
41	3,00	6,00	82	153	2	38	5,285	9,000					VERIFICATO
41	6,00	9,00	153	209	2	38	6,498	9,000					VERIFICATO
41	9,00	12,00	209	265	2	38	6,407	9,000					VERIFICATO
41	12,00	15,00	265	321	1	22	5,683	9,000					VERIFICATO
41	15,00	18,00	321	375	1	22	5,633	9,000					VERIFICATO
42	0,00	3,00	83	84	1	22	2,660	9,000					VERIFICATO
42	3,00	6,00	84	154	2	38	5,597	9,000					VERIFICATO
42	6,00	9,00	154	210	2	38	6,871	9,000					VERIFICATO
42	9,00	12,00	210	266	2	38	6,755	9,000					VERIFICATO
42	12,00	15,00	266	322	1	22	5,824	9,000					VERIFICATO
43	0,00	3,00	89	90	1	16	2,313	9,000					VERIFICATO
43	3,00	6,00	90	157	2	32	4,779	9,000					VERIFICATO
43	6,00	9,00	157	213	2	32	5,880	9,000					VERIFICATO
43	9,00	12,00	213	269	2	32	5,811	9,000					VERIFICATO
43	12,00	15,00	269	325	1	16	5,140	9,000					VERIFICATO
43	15,00	18,00	325	404	1	16	5,073	9,000					VERIFICATO
43	18,00	21,00	404	471	1	28	5,071	9,000					VERIFICATO
44	0,00	3,00	86	88	1	16	2,331	9,000					VERIFICATO
44	3,00	6,00	88	156	2	32	4,791	9,000					VERIFICATO
44	6,00	9,00	156	212	2	32	5,890	9,000					VERIFICATO
44	9,00	12,00	212	268	2	32	5,825	9,000					VERIFICATO
44	12,00	15,00	268	324	1	16	5,172	9,000					VERIFICATO
44	15,00	18,00	324	403	1	16	5,104	9,000					VERIFICATO
44	18,00	21,00	403	470	1	28	5,086	9,000					VERIFICATO
45	0,00	3,00	85	87	1	16	2,346	9,000					VERIFICATO
45	3,00	6,00	87	155	2	32	4,802	9,000					VERIFICATO
45	6,00	9,00	155	211	2	32	5,900	9,000					VERIFICATO
45	9,00	12,00	211	267	2	32	5,837	9,000					VERIFICATO
45	12,00	15,00	267	323	1	16	5,200	9,000					VERIFICATO
45	15,00	18,00	323	402	1	16	5,130	9,000					VERIFICATO
45	18,00	21,00	402	469	1	28	5,070	9,000					VERIFICATO
46	0,00	3,00	109	110	1	16	2,303	9,000					VERIFICATO
46	3,00	6,00	110	167	2	32	4,739	9,000					VERIFICATO
46	6,00	9,00	167	223	2	32	5,835	9,000					VERIFICATO
46	9,00	12,00	223	279	2	32	5,767	9,000					VERIFICATO
46	12,00	15,00	279	329	1	16	5,122	9,000					VERIFICATO
46	15,00	18,00	329	408	1	16	5,057	9,000					VERIFICATO
46	18,00	21,00	408	475	1	28	5,057	9,000					VERIFICATO
47	0,00	3,00	92	94	1	16	2,293	9,000					VERIFICATO
47	3,00	6,00	94	159	2	32	4,700	9,000					VERIFICATO
47	6,00	9,00	159	215	2	32	5,790	9,000					VERIFICATO
47	9,00	12,00	215	271	2	32	5,723	9,000					VERIFICATO
47	12,00	15,00	271	327	1	16	5,104	9,000					VERIFICATO
47	15,00	18,00	327	406	1	16	5,042	9,000					VERIFICATO
47	18,00	21,00	406	473	1	28	5,043	9,000					VERIFICATO
48	0,00	3,00	91	93	1	16	2,310	9,000					VERIFICATO
48	3,00	6,00	93	158	2	32	4,712	9,000					VERIFICATO
48	6,00	9,00	158	214	2	32	5,801	9,000					VERIFICATO
48	9,00	12,00	214	270	2	32	5,737	9,000					VERIFICATO
48	12,00	15,00	270	326	1	16	5,137	9,000					VERIFICATO
48	15,00	18,00	326	405	1	16	5,073	9,000					VERIFICATO
48	18,00	21,00	405	472	1	28	5,059	9,000					VERIFICATO
49	0,00	3,00	95	96	1	16	2,326	9,000					VERIFICATO
49	3,00	6,00	96	160	2	32	4,722	9,000					VERIFICATO
49	6,00	9,00	160	216	2	32	5,811	9,000					VERIFICATO
49	9,00	12,00	216	272	2	32	5,750	9,000					VERIFICATO

FABBRICATO C2

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO					INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				Stringa di Controllo Verifica
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	
49	12,00	15,00	272	328	1	16	5,165	9,000					VERIFICATO
49	15,00	18,00	328	407	1	16	5,100	9,000					VERIFICATO
49	18,00	21,00	407	474	1	28	5,042	9,000					VERIFICATO
50	0,00	3,00	98	100	1	22	2,330	9,000					VERIFICATO
50	3,00	6,00	100	162	2	38	4,800	9,000					VERIFICATO
50	6,00	9,00	162	218	2	38	5,918	9,000					VERIFICATO
50	9,00	12,00	218	274	2	38	5,867	9,000					VERIFICATO
50	12,00	15,00	274	331	1	22	5,241	9,000					VERIFICATO
50	15,00	18,00	331	410	1	22	5,214	9,000					VERIFICATO
50	18,00	21,00	410	477	1	22	5,094	9,000					VERIFICATO
51	0,00	3,00	97	99	1	22	2,343	9,000					VERIFICATO
51	3,00	6,00	99	161	2	38	4,807	9,000					VERIFICATO
51	6,00	9,00	161	217	2	38	5,930	9,000					VERIFICATO
51	9,00	12,00	217	273	2	38	5,874	9,000					VERIFICATO
51	12,00	15,00	273	330	1	22	5,261	9,000					VERIFICATO
51	15,00	18,00	330	409	1	22	5,230	9,000					VERIFICATO
51	18,00	21,00	409	476	1	22	5,128	9,000					VERIFICATO
52	0,00	3,00	101	102	1	22	2,353	9,000					VERIFICATO
52	3,00	6,00	102	163	2	38	4,813	9,000					VERIFICATO
52	6,00	9,00	163	219	2	38	5,941	9,000					VERIFICATO
52	9,00	12,00	219	275	2	38	5,881	9,000					VERIFICATO
52	12,00	15,00	275	332	1	22	5,278	9,000					VERIFICATO
52	15,00	18,00	332	411	1	22	5,244	9,000					VERIFICATO
52	18,00	21,00	411	478	1	22	5,187	9,000					VERIFICATO
53	0,00	3,00	111	112	1	22	2,340	9,000					VERIFICATO
53	3,00	6,00	112	168	2	38	4,843	9,000					VERIFICATO
53	6,00	9,00	168	224	2	38	5,970	9,000					VERIFICATO
53	9,00	12,00	224	280	2	38	5,915	9,000					VERIFICATO
53	12,00	15,00	280	336	1	22	5,259	9,000					VERIFICATO
53	15,00	18,00	336	415	1	22	5,229	9,000					VERIFICATO
53	18,00	21,00	415	482	1	22	5,109	9,000					VERIFICATO
54	0,00	3,00	104	106	1	22	2,350	9,000					VERIFICATO
54	3,00	6,00	106	165	2	38	4,886	9,000					VERIFICATO
54	6,00	9,00	165	221	2	38	6,021	9,000					VERIFICATO
54	9,00	12,00	221	277	2	38	5,963	9,000					VERIFICATO
54	12,00	15,00	277	334	1	22	5,276	9,000					VERIFICATO
54	15,00	18,00	334	413	1	22	5,244	9,000					VERIFICATO
54	18,00	21,00	413	480	1	22	5,125	9,000					VERIFICATO
55	0,00	3,00	103	105	1	22	2,362	9,000					VERIFICATO
55	3,00	6,00	105	164	2	38	4,893	9,000					VERIFICATO
55	6,00	9,00	164	220	2	38	6,033	9,000					VERIFICATO
55	9,00	12,00	220	276	2	38	5,970	9,000					VERIFICATO
55	12,00	15,00	276	333	1	22	5,296	9,000					VERIFICATO
55	15,00	18,00	333	412	1	22	5,260	9,000					VERIFICATO
55	18,00	21,00	412	479	1	22	5,159	9,000					VERIFICATO
56	0,00	3,00	107	108	1	22	2,373	9,000					VERIFICATO
56	3,00	6,00	108	166	2	38	4,899	9,000					VERIFICATO
56	6,00	9,00	166	222	2	38	6,043	9,000					VERIFICATO
56	9,00	12,00	222	278	2	38	5,977	9,000					VERIFICATO
56	12,00	15,00	278	335	1	22	5,313	9,000					VERIFICATO
56	15,00	18,00	335	414	1	22	5,275	9,000					VERIFICATO
56	18,00	21,00	414	481	1	22	5,218	9,000					VERIFICATO
57	15,00	18,00	338	376	1	16	5,311	9,000					VERIFICATO
58	15,00	18,00	347	377	1	16	5,311	9,000					VERIFICATO
59	15,00	18,00	353	378	1	16	5,404	9,000					VERIFICATO
60	15,00	18,00	355	379	1	28	5,503	9,000					VERIFICATO
63	15,00	18,00	339	380	1	16	5,201	9,000					VERIFICATO
64	15,00	18,00	348	381	1	16	5,202	9,000					VERIFICATO
65	15,00	18,00	361	382	1	16	5,267	9,000					VERIFICATO
66	15,00	18,00	343	383	1	16	5,080	9,000					VERIFICATO
67	15,00	18,00	345	384	1	25	5,041	9,000					VERIFICATO
68	15,00	18,00	362	385	1	28	5,000	9,000					VERIFICATO
69	15,00	18,00	363	386	1	28	5,059	9,000					VERIFICATO

FABBRICATO C2

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO					INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				Stringa di Controllo Verifica
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sisma Nro	Combin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sisma Nro	Combin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	
69	18,00	21,00	386	462	1	28	5,002	9,000					VERIFICATO
70	15,00	18,00	359	387	1	22	5,044	9,000					VERIFICATO
71	15,00	18,00	357	388	1	22	5,254	9,000					VERIFICATO
72	15,00	18,00	360	389	1	22	5,145	9,000					VERIFICATO
73	15,00	18,00	358	390	1	22	5,349	9,000					VERIFICATO
74	15,00	18,00	346	391	1	23	4,988	9,000					VERIFICATO
75	15,00	18,00	344	392	1	22	5,043	9,000					VERIFICATO
76	15,00	18,00	340	393	1	22	5,169	9,000					VERIFICATO
77	15,00	18,00	364	394	1	22	5,144	9,000					VERIFICATO
78	15,00	18,00	365	395	1	22	5,179	9,000					VERIFICATO
79	15,00	18,00	350	396	1	22	5,362	9,000					VERIFICATO
80	15,00	18,00	366	397	1	22	5,414	9,000					VERIFICATO
81	15,00	18,00	356	398	1	22	5,727	9,000					VERIFICATO
82	15,00	18,00	341	399	1	22	5,280	9,000					VERIFICATO
83	15,00	18,00	351	400	1	22	5,470	9,000					VERIFICATO
84	15,00	18,00	354	401	1	22	5,546	9,000					VERIFICATO
103	18,00	21,00	455	463	1	22	5,053	9,000					VERIFICATO
108	18,00	21,00	422	484	1	22	5,078	9,000					VERIFICATO
111	18,00	21,00	456	464	1	22	5,105	9,000					VERIFICATO
114	18,00	21,00	420	465	1	22	5,097	9,000					VERIFICATO
115	18,00	21,00	454	485	1	22	5,132	9,000					VERIFICATO
116	18,00	21,00	451	486	1	22	5,251	9,000					VERIFICATO
117	18,00	21,00	425	487	1	22	5,297	9,000					VERIFICATO
118	18,00	21,00	450	466	1	22	5,209	9,000					VERIFICATO
119	18,00	21,00	416	467	1	28	5,043	9,000					VERIFICATO
120	18,00	21,00	449	468	1	28	5,097	9,000					VERIFICATO
122	18,00	21,00	424	483	1	28	5,132	9,000					VERIFICATO

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	Tra t	Sez Bas n	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq				
1	3,00	38	1	25	-5,6	0,0	0,0	35	10	6	14,1	14,1	25	0,0	2,6	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	12	41	0,0	15	26	6	
2	3,00	60	3	13	1,5	0,0	0,0	35	3	2	12,1	14,1	25	0,0	1,5	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	7	23	0,0	15	529	6	
2.5	1,00	26	5	13	-5,1	0,0	0,0	40	6	5	20,1	14,1	13	0,0	-2,5	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	11	39	0,0	15	26	6	
2	3,00	38	1	23	-5,1	0,0	0,0	40	6	5	20,1	14,1	23	0,0	2,5	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	11	40	0,0	15	26	6	
3	3,00	60	3	19	1,6	0,0	0,0	32	3	2	18,1	14,1	19	0,0	-1,4	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	6	23	0,0	15	510	6	
2.5	1,00	26	5	19	-5,1	0,0	0,0	34	9	6	14,1	14,1	19	0,0	-2,5	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	11	40	0,0	15	26	6	
3	3,00	38	1	25	-4,8	0,0	0,0	34	8	6	14,1	14,1	25	0,0	2,4	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	11	37	0,0	15	26	6	
4	3,00	60	3	13	1,6	0,0	0,0	36	3	2	10,1	14,1	13	0,0	-1,4	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	6	22	0,0	15	510	6	
2.5	1,00	26	5	13	-5,0	0,0	0,0	32	10	6	12,1	14,1	13	0,0	-2,5	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	11	39	0,0	15	26	6	
8	3,00	38	1	23	-5,0	0,0	0,0	33	10	6	12,1	12,1	23	0,0	2,5	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	11	40	0,0	15	26	6	
9	3,00	60	3	23	1,6	0,0	0,0	34	3	2	8,0	12,1	23	0,0	1,5	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	6	23	0,0	15	506	6	
2.5	1,00	26	5	19	-4,8	0,0	0,0	31	12	6	10,1	12,1	19	0,0	-2,4	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	11	38	0,0	15	26	6	
9	3,00	38	1	25	-5,1	0,0	0,0	34	9	6	14,1	14,1	25	0,0	2,5	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	11	40	0,0	15	26	6	
10	3,00	60	3	25	1,6	0,0	0,0	35	3	2	12,1	14,1	25	0,0	1,4	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	6	23	0,0	15	510	6	
2.5	1,00	26	5	13	-5,1	0,0	0,0	40	6	5	20,1	14,1	13	0,0	-2,5	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	11	40	0,0	15	26	6	
10	3,00	38	1	23	-5,1	0,0	0,0	40	6	5	20,1	14,1	23	0,0	2,5	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	11	39	0,0	15	26	6	
11	3,00	60	3	23	1,5	0,0	0,0	32	3	2	18,1	14,1	19	0,0	-1,5	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	6	23	0,0	15	530	6	
2.5	1,00	26	5	19	-5,4	0,0	0,0	35	9	6	14,1	14,1	19	0,0	-2,6	0,0	16,0	6,4	3,2	0,0	11	40	0,0	15	26	6	
4	3,00	39	1	23	-9,5	0,0	0,0	34	14	9	16,1	16,1	23	0,0	7,2	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	24	112	0,0	15	26	6	
5	3,00	80	3	23	3,3	0,0	0,0	33	5	3	14,1	16,1	19	0,0	-4,0	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	13	62	0,0	15	341	6	
NoVer.	1,00	26	5	19	-10,0	0,0	0,0	34	15	10	16,1	16,1	19	0,0	-7,4	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	24	115	0,0	15	26	6	
5	3,00	39	1	13	8,4	0,0	0,0	33	999	999	14,1	10,1	25	0,0	8,6	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	28	134	0,0	15	26	6	
6	3,00	80	3	13	4,3	0,0	0,0	29	10	5	10,1	10,1	13	0,0	-6,3	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	21	99	0,0	15	231	6	
NoVer.	1,00	26	5	25	7,2	0,0	0,0	18	999	999	16,1	10,1	13	0,0	-8,6	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	28	134	0,0	15	26	6	
6	3,00	39	1	23	-9,4	0,0	0,0	34	14	9	16,1	16,1	23	0,0	8,6	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	28	135	0,0	15	26	6	
7	3,00	80	3	23	4,3	0,0	0,0	34	7	4	14,1	16,1	19	0,0	-6,3	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	21	99	0,0	15	231	6	
NoVer.	1,00	26	5	19	-10,6	0,0	0,0	30	22	12	16,1	16,1	19	0,0	-8,6	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	28	134	0,0	15	26	6	
7	3,00	39	1	25	-10,0	0,0	0,0	24	999	999	14,1	10,1	25	0,0	7,3	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	24	115	0,0	15	26	6	
8	3,00	80	3	13	3,3	0,0	0,0	29	8	4	10,1	10,1	25	0,0	3,9	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	13	61	0,0	15	345	6	

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T ra t	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
NoVer.	1,00		26	5	13	-9,4	0,0	0,0	36	15	10	16,1	10,1	13	0,0	-7,1	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	24	111	0,0	15	26	6
14	3,00		40	1	23	-9,4	0,0	0,0	27	16	7	14,1	32,2	7	0,0	10,6	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	28	165	0,0	15	26	6
15	3,00		100	3	1	5,2	0,0	0,0	41	4	4	14,1	32,2	19	0,0	-2,9	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	8	45	0,0	15	400	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-10,5	0,0	0,0	27	999	999	14,1	32,2	1	0,0	-11,8	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	31	184	0,0	15	26	6
17	3,00		40	1	21	-10,4	0,0	0,0	27	999	999	14,1	32,2	7	0,0	11,8	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	31	184	0,0	15	26	6
18	3,00		100	3	7	5,2	0,0	0,0	41	4	4	14,1	32,2	25	0,0	2,9	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	8	45	0,0	15	400	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-9,4	0,0	0,0	27	16	7	14,1	32,2	1	0,0	-10,6	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	28	165	0,0	15	26	6
15	3,00		41	1	21	-7,3	0,0	0,0	31	999	999	10,1	14,1	23	0,0	8,0	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	42	125	0,0	15	26	6
16	3,00		50	3	23	2,5	0,0	0,0	38	4	3	10,1	14,1	23	0,0	4,3	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	23	68	0,0	15	207	6
NoVer.	1,00		26	5	19	-6,3	0,0	0,0	36	11	8	14,1	14,1	19	0,0	-7,1	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	38	111	0,0	15	26	6
16	3,00		41	1	25	-6,3	0,0	0,0	36	11	8	14,1	14,1	25	0,0	7,1	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	38	111	0,0	15	26	6
17	3,00		50	3	13	2,5	0,0	0,0	38	4	3	10,1	14,1	13	0,0	-4,3	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	23	67	0,0	15	208	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-7,3	0,0	0,0	31	999	999	10,1	14,1	13	0,0	-7,9	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	42	124	0,0	15	26	6
23	3,00		40	1	22	-11,0	0,0	0,0	36	14	10	20,1	12,1	22	0,0	11,6	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	31	181	0,0	15	26	6
24	3,00		100	3	28	3,9	0,0	0,0	27	8	3	20,1	12,1	22	0,0	8,6	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	23	134	0,0	15	171	6
NoVer.	1,00		26	5	18	-11,4	0,0	0,0	36	14	10	20,1	12,1	18	0,0	-11,5	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	30	180	0,0	15	26	6
24	3,00		40	1	28	-10,5	0,0	0,0	33	13	8	20,1	22,1	7	0,0	10,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	27	163	0,0	15	26	6
25	3,00		100	3	7	4,0	0,0	0,0	36	4	3	12,1	22,1	16	0,0	-3,2	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	8	50	0,0	15	381	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-11,6	0,0	0,0	33	14	9	20,1	22,1	1	0,0	-11,0	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	29	171	0,0	15	26	6
25	3,00		40	1	22	-11,7	0,0	0,0	33	14	9	20,1	22,1	7	0,0	11,0	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	29	172	0,0	15	26	6
26	3,00		100	3	1	4,1	0,0	0,0	36	5	3	12,1	22,1	22	0,0	3,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	9	52	0,0	15	382	6
NoVer.	1,00		26	5	18	-10,5	0,0	0,0	33	13	8	20,1	22,1	1	0,0	-10,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	27	163	0,0	15	26	6
26	3,00		40	1	28	-11,5	0,0	0,0	36	14	10	20,1	12,1	28	0,0	11,6	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	31	181	0,0	15	26	6
27	3,00		100	3	18	3,9	0,0	0,0	27	8	3	20,1	12,1	28	0,0	8,6	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	23	135	0,0	15	170	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-10,9	0,0	0,0	36	13	10	20,1	12,1	16	0,0	-11,5	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	30	180	0,0	15	26	6
30	3,00		40	1	21	-8,5	0,0	0,0	32	999	999	12,1	16,1	28	0,0	4,2	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	11	66	0,0	15	26	6
31	3,00		100	3	18	2,5	0,0	0,0	32	4	2	12,1	16,1	28	0,0	2,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	6	38	0,0	15	505	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-8,1	0,0	0,0	34	10	6	20,1	16,1	16	0,0	-4,1	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	11	64	0,0	15	26	6
31	3,00		40	1	22	-10,1	0,0	0,0	36	10	7	24,1	20,1	22	0,0	7,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	20	116	0,0	15	26	6
32	3,00		100	3	18	3,8	0,0	0,0	35	5	3	12,1	20,1	18	0,0	-3,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	9	53	0,0	15	398	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-10,0	0,0	0,0	29	999	999	14,1	20,1	1	0,0	-7,9	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	21	123	0,0	15	26	6
40	3,00		40	1	21	-10,3	0,0	0,0	28	999	999	12,1	16,1	7	0,0	7,9	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	21	123	0,0	15	26	6
41	3,00		100	3	28	3,8	0,0	0,0	32	6	3	12,1	16,1	28	0,0	3,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	9	53	0,0	15	398	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-10,0	0,0	0,0	35	12	8	20,1	16,1	16	0,0	-7,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	19	115	0,0	15	26	6
41	3,00		40	1	22	-8,2	0,0	0,0	36	8	6	24,1	20,1	22	0,0	4,1	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	11	65	0,0	15	26	6
42	3,00		100	3	22	2,5	0,0	0,0	35	3	2	12,1	20,1	18	0,0	-2,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	6	38	0,0	15	503	6
2.5	1,00		26	5	18	-8,7	0,0	0,0	29	15	8	14,1	20,1	18	0,0	-4,2	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	11	66	0,0	15	26	6
33	3,00		40	1	21	-10,9	0,0	0,0	27	999	999	12,1	20,1	28	0,0	8,3	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	22	130	0,0	15	26	6
34	3,00		100	3	28	4,2	0,0	0,0	36	5	4	8,0	20,1	28	0,0	4,1	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	11	64	0,0	15	375	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-11,6	0,0	0,0	36	12	9	24,1	20,1	16	0,0	-8,2	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	22	128	0,0	15	26	6
38	3,00		40	1	21	-11,5	0,0	0,0	27	999	999	12,1	22,1	22	0,0	8,2	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	22	128	0,0	15	26	6
39	3,00		100	3	18	4,2	0,0	0,0	38	5	4	8,0	22,1	22	0,0	4,0	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	11	63	0,0	15	376	6
NoVer.	1,00		26	5	18	-11,3	0,0	0,0	36	12	8	24,1	22,1	18	0,0	-8,3	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	22	130	0,0	15	26	6
32	3,00		41	1	22	-6,7	0,0	0,0	29	29	14	10,1	8,0	22	0,0	6,2	0,0	13,2	6,4	2,6							

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
1	3,00		40	1	10	-5,9	0,0	0,0	22	999	999	8,0	24,1	44	0,0	10,9	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	29	171	0,0	15	26	6
12	3,00		100	3	32	5,4	0,0	0,0	39	6	5	8,0	24,1	32	0,0	-6,6	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	18	104	0,0	15	349	6
NoVer.	1,00		26	5	32	-16,1	0,0	0,0	19	87	25	24,1	24,1	32	0,0	-11,0	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	29	172	0,0	15	26	6
12	3,00		40	1	44	-15,0	0,0	0,0	37	15	12	24,1	18,1	44	0,0	10,0	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	26	156	0,0	15	26	6
21	3,00		100	3	32	5,0	0,0	0,0	35	7	5	8,0	18,1	32	0,0	-5,2	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	14	81	0,0	15	398	6
NoVer.	1,00		26	5	31	-15,0	0,0	0,0	35	999	999	22,1	18,1	32	0,0	-10,1	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	27	158	0,0	15	26	6
21	3,00		40	1	31	14,7	0,0	0,0	29	999	999	22,1	14,1	44	0,0	14,1	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	37	220	0,0	15	26	6
30	3,00		100	3	44	6,7	0,0	0,0	32	12	7	8,0	14,1	32	0,0	-11,0	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	29	172	0,0	15	258	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-7,5	0,0	0,0	21	999	999	8,0	14,1	32	0,0	-14,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	38	225	0,0	15	26	6
2	3,00		42	1	10	-7,3	0,0	0,0	13	999	999	8,0	24,1	44	0,0	15,7	0,0	33,0	6,4	6,8	0,0	35	245	0,0	15	26	6
13	3,00		120	3	32	7,5	0,0	0,0	37	8	6	8,0	24,1	32	0,0	-9,9	0,0	33,0	6,4	6,8	0,0	22	155	0,0	15	309	6
NoVer.	1,00		26	5	32	-21,6	0,0	0,0	29	999	999	32,2	24,1	32	0,0	-16,4	0,0	33,0	6,4	6,8	0,0	36	256	0,0	15	26	6
13	3,00		40	1	44	-15,7	0,0	0,0	40	12	10	32,2	24,1	10	0,0	12,2	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	32	190	0,0	15	26	6
22	3,00		100	3	32	5,2	0,0	0,0	39	5	4	8,0	24,1	44	0,0	4,7	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	12	74	0,0	15	397	6
NoVer.	1,00		26	5	31	-15,0	0,0	0,0	33	999	999	20,1	24,1	4	0,0	-12,0	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	32	187	0,0	15	26	6
22	3,00		43	1	31	7,7	0,0	0,0	25	999	999	20,1	8,0	44	0,0	9,7	0,0	18,8	6,4	3,8	0,0	37	152	0,0	15	26	6
31	3,00		70	3	44	4,4	0,0	0,0	29	13	7	8,0	8,0	44	0,0	6,5	0,0	18,8	6,4	3,8	0,0	25	102	0,0	15	277	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-6,4	0,0	0,0	16	999	999	8,0	8,0	32	0,0	-9,2	0,0	18,8	6,4	3,8	0,0	35	145	0,0	15	26	6
3	3,00		44	1	1	-17,3	0,0	0,0	0	999	999	20,1	58,3	10	0,0	19,2	0,0	55,6	6,4	11,7	0,0	25	301	0,0	15	26	6
46	3,00		200	3	4	9,9	0,0	0,0	41	4	4	20,1	58,3	44	0,0	5,5	0,0	55,6	6,4	11,7	0,0	7	85	0,0	15	508	6
NoVer.	1,00		26	5	4	-15,4	0,0	0,0	14	999	999	20,1	58,3	4	0,0	-18,1	0,0	55,6	6,4	11,7	0,0	24	283	0,0	15	26	6
45	3,00		45	1	35	-3,4	0,0	0,0	34	14	9	6,0	6,0	35	0,0	1,7	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	15	26	0,0	15	26	6
32	3,00		30	3	39	1,1	0,0	0,0	33	5	3	6,0	6,0	39	0,0	-1,3	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	11	20	0,0	15	459	6
2.5	1,00		26	5	39	-3,7	0,0	0,0	34	15	10	6,0	6,0	39	0,0	-1,8	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	16	28	0,0	15	26	6
49	3,00		45	1	44	-3,5	0,0	0,0	34	14	9	6,0	6,0	44	0,0	1,7	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	15	27	0,0	15	26	6
33	3,00		30	3	32	1,2	0,0	0,0	33	5	3	6,0	6,0	32	0,0	-1,3	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	12	21	0,0	15	459	6
2.5	1,00		26	5	32	-3,8	0,0	0,0	34	15	10	6,0	6,0	32	0,0	-1,8	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	16	28	0,0	15	26	6
22	3,00		46	1	21	-14,4	0,0	0,0	24	999	999	16,1	46,2	4	0,0	9,3	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	16	145	0,0	15	26	6
44	3,00		150	3	19	5,6	0,0	0,0	42	3	3	16,1	46,2	19	0,0	-3,5	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	6	54	0,0	15	519	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-12,0	0,0	0,0	24	999	999	16,1	46,2	10	0,0	-9,3	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	16	145	0,0	15	26	6
48	3,00		46	1	21	-11,6	0,0	0,0	24	999	999	16,1	46,2	10	0,0	9,8	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	17	153	0,0	15	26	6
23	3,00		150	3	1	5,7	0,0	0,0	42	3	3	16,1	46,2	28	0,0	2,7	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	5	43	0,0	15	544	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-12,3	0,0	0,0	24	999	999	16,1	46,2	4	0,0	-9,7	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	17	151	0,0	15	26	6
27	3,00		46	1	21	-12,4	0,0	0,0	24	999	999	16,1	46,2	4	0,0	9,5	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	17	149	0,0	15	26	6
51	3,00		150	3	7	5,6	0,0	0,0	42	3	3	16,1	46,2	18	0,0	-2,7	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	5	43	0,0	15	544	6
NoVer.	1,00		26	5	14	-11,5	0,0	0,0	14	999	999	16,1	46,2	10	0,0	-9,6	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	17	151	0,0	15	26	6
55	3,00		46	1	21	-11,7	0,0	0,0	24	999	999	16,1	46,2	10	0,0	9,3	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	16	145	0,0	15	26	6
28	3,00		150	3	25	5,6	0,0	0,0	42	3	3	16,1	46,2	13	0,0	-3,4	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	6	54	0,0	15	520	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-14,7	0,0	0,0	24	999	999	16,1	46,2	4	0,0	-9,2	0,0	41,5	6,4	8,6	0,0	16	144	0,0	15	26	6
4	3,00		47	1	12	-5,8	0,0	0,0	22	999	999	8,0	14,1	44	0,0	9,4	0,0	24,5	6,4	5,0	0,0	27	146	0,0	15	26	6
14	3,00		90	3	32	4,4	0,0	0,0	33	8	5	8,0	14,1	32	0,0	-5,4	0,0	24,5	6,4	5,0	0,0	16	84	0,0	15	326	6
NoVer.	1,00		26	5	32	-12,4	0,0	0,0	38	14	11	22,1	14,1	32	0,0	-9,3	0,0	24,5	6,4	5,0	0,0	27	146	0,0	15	26	6
14	3,00		43	1	44	-8,4	0,0	0,0	39	9	8	22,1	16,1	10	0,0	6,0	0,5	18,8	6,4	3,8	0,0	39	107	0,0	15	26	6
23	3,00		70	3	44	2,9	0,0	0,0	37	5	3	8,0	16,1	32	0,0	-2,7	0,5	18,8	6,4	3,8	0						

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T ra t	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
28	3,00		43	1	29	7,1	0,0	0,0	41	999	999	20,1	8,0	34	0,0	9,8	0,0	18,8	6,4	3,8	0,0	37	153	0,0	15	26	6
41	3,00		70	3	34	4,4	0,0	0,0	29	13	7	8,0	8,0	34	0,0	6,6	0,0	18,8	6,4	3,8	0,0	25	103	0,0	15	277	6
NoVer.	1,00		26	5	22	-6,5	0,0	0,0	16	999	999	8,0	8,0	38	0,0	-9,3	0,0	18,8	6,4	3,8	0,0	35	146	0,0	15	26	6
11	3,00		40	1	10	-5,9	0,0	0,0	22	999	999	8,0	24,1	34	0,0	11,0	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	29	172	0,0	15	26	6
20	3,00		100	3	38	5,5	0,0	0,0	39	6	5	8,0	24,1	38	0,0	-6,7	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	18	105	0,0	15	349	6
NoVer.	1,00		26	5	38	-16,3	0,0	0,0	29	999	999	24,1	24,1	38	0,0	-11,1	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	29	174	0,0	15	26	6
20	3,00		40	1	34	-15,2	0,0	0,0	37	16	12	24,1	18,1	34	0,0	10,1	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	26	158	0,0	15	26	6
29	3,00		100	3	38	5,1	0,0	0,0	35	7	5	8,0	18,1	38	0,0	-5,2	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	14	82	0,0	15	398	6
NoVer.	1,00		26	5	37	-15,1	0,0	0,0	36	999	999	22,1	18,1	38	0,0	-10,2	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	27	160	0,0	15	26	6
29	3,00		40	1	29	13,4	0,0	0,0	37	999	999	22,1	14,1	34	0,0	14,2	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	38	222	0,0	15	26	6
42	3,00		100	3	34	6,8	0,0	0,0	32	12	7	8,0	14,1	38	0,0	-11,1	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	29	174	0,0	15	258	6
NoVer.	1,00		26	5	21	-9,3	0,0	0,0	20	999	999	8,0	14,1	38	0,0	-14,5	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	38	227	0,0	15	26	6
52	3,00		45	1	34	-3,5	0,0	0,0	34	14	9	6,0	6,0	34	0,0	1,7	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	15	27	0,0	15	26	6
39	3,00		30	3	38	1,2	0,0	0,0	33	5	3	6,0	6,0	38	0,0	-1,3	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	12	21	0,0	15	459	6
2.5	1,00		26	5	38	-3,8	0,0	0,0	34	16	10	6,0	6,0	38	0,0	-1,8	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	16	29	0,0	15	26	6
56	3,00		45	1	41	-3,5	0,0	0,0	34	14	9	6,0	6,0	41	0,0	1,7	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	15	27	0,0	15	26	6
40	3,00		30	3	29	1,2	0,0	0,0	33	5	3	6,0	6,0	29	0,0	-1,3	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	11	20	0,0	15	459	6
2.5	1,00		26	5	29	-3,7	0,0	0,0	34	15	10	6,0	6,0	29	0,0	-1,8	0,0	7,5	6,4	1,4	0,0	16	28	0,0	15	26	6
45	3,00		48	1	28	-2,4	0,0	0,0	30	9	4	4,0	4,0	22	0,0	3,8	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	30	30	0,0	20	40	8
49	3,00		20	3	28	-1,7	0,0	0,0	29	6	3	4,0	4,0	18	0,0	-2,5	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	19	19	0,0	20	80	8
2.35	1,00		40	5	18	-2,4	0,0	0,0	30	9	4	4,0	4,0	18	0,0	-3,9	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	30	30	0,0	20	40	8
52	3,00		48	1	28	-2,4	0,0	0,0	30	9	4	4,0	4,0	22	0,0	3,9	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	30	30	0,0	20	40	8
56	3,00		20	3	18	-1,7	0,0	0,0	29	6	3	4,0	4,0	22	0,0	2,5	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	19	19	0,0	20	80	8
2.35	1,00		40	5	18	-2,5	0,0	0,0	30	9	4	4,0	4,0	18	0,0	-3,9	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	30	30	0,0	20	40	8
1	6,00		49	1	1	-16,1	0,0	0,0	0	999	999	12,1	28,1	7	0,0	19,7	0,0	34,4	5,8	6,4	0,0	46	337	0,0	15	24	6
2	6,00		125	3	1	10,9	0,0	0,0	39	11	9	12,1	28,1	13	0,0	-3,3	0,0	34,4	5,8	6,4	0,0	8	57	0,0	15	533	6
NoVer.	1,00		24	5	13	-21,7	0,0	0,0	47	10	13	60,3	28,1	1	0,0	-21,2	0,0	34,4	5,8	6,4	0,0	49	364	0,0	15	24	6
2	6,00		50	1	23	-18,3	0,0	0,0	47	12	14	44,2	20,1	7	0,0	19,0	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	55	326	0,0	15	24	6
3	6,00		100	3	7	8,7	0,0	0,0	37	12	9	10,1	20,1	23	0,0	2,3	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	7	39	0,0	15	514	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-17,6	0,0	0,0	0	999	999	26,1	20,1	1	0,0	-18,7	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	54	321	0,0	15	24	6
3	6,00		50	1	1	-17,4	0,0	0,0	0	999	999	26,1	20,1	7	0,0	18,9	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	55	325	0,0	15	24	6
4	6,00		100	3	10	9,0	0,0	0,0	37	12	9	10,1	20,1	25	0,0	2,3	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	7	40	0,0	15	514	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-17,4	0,0	0,0	0	999	999	26,1	20,1	1	0,0	-18,8	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	54	322	0,0	15	24	6
8	6,00		50	1	1	-16,8	0,0	0,0	0	999	999	26,1	20,1	7	0,0	18,7	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	54	320	0,0	15	24	6
9	6,00		100	3	10	8,8	0,0	0,0	37	12	9	10,1	20,1	19	0,0	-2,3	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	7	40	0,0	15	510	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-17,6	0,0	0,0	0	999	999	26,1	20,1	1	0,0	-18,8	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	54	322	0,0	15	24	6
9	6,00		50	1	25	-17,9	0,0	0,0	47	12	14	44,2	20,1	7	0,0	18,7	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	54	322	0,0	15	24	6
10	6,00		100	3	1	8,7	0,0	0,0	37	12	9	10,1	20,1	13	0,0	-2,3	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	7	39	0,0	15	514	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-18,2	0,0	0,0	0	999	999	26,1	20,1	1	0,0	-19,0	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	55	326	0,0	15	24	6
10	6,00		49	1	23	-21,7	0,0	0,0	47	10	13	60,3	28,1	7	0,0	21,0	0,0	34,4	5,8	6,4	0,0	49	361	0,0	15	24	6
11	6,00		125	3	7	10,6	0,0	0,0	39	10	9	12,1	28,1	23	0,0	3,0	0,0	34,4	5,8	6,4	0,0	7	52	0,0	15	534	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-17,7	0,0	0,0	0	999	999	12,1	28,1	1	0,0	-19,9	0,0	34,4	5,8	6,4	0,0	46	341	0,0	15	24	6
4	6,00		51	1	21	-15,7	0,0	0,0	42	999	999	24,1	14,1	7	0,0	17,8	0,0	21,7	5,8	4,0	0,0	64	305	0,0	15	24	6
5	6,00		80	3	7	5,5	0,0	0,0	35	11	7	8,0	14,1	23	0,0	4,5	0,0	21,7	5,8	4,0	0,0	16</					

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRId (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq				
15 NoVer.	6,00 1,00		90 24	3 5	1 1	5,1 -9,5	0,0 0,0	0,0 0,0	43 0	5 999	5 999	10,1 10,1	28,1 28,1	19 1	0,0 0,0	-2,9 -12,3	0,0 0,0	24,5 24,5	5,8 5,8	4,5 4,5	0,0 0,0	9 40	50 212	0,0 0,0	15 15	404 24	6 6
17 18 NoVer.	6,00 6,00 1,00		53 90 24	1 3 5	1 7 1	-9,1 5,2 -7,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 43 0	999 5 999	999 5 999	10,1 10,1	28,1 28,1	7 25 1	0,0 0,0 0,0	12,4 2,9 -11,4	0,0 0,0 0,0	24,5 24,5	5,8 5,8	4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	40 9 37	212 50 195	0,0 0,0 0,0	15 15	24 404 24	6 6 6
15 16 NoVer.	6,00 6,00 1,00		54 70 24	1 3 5	1 23 17	-4,2 2,9 -8,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 30 35	999 10 999	999 5 999	6,0 6,0	8,0 8,0	23 23 19	0,0 0,0 0,0	9,7 5,7 -8,8	0,0 0,0 0,0	18,8 18,8	5,8 5,8	3,4 3,4	0,0 0,0 0,0	40 24 36	167 98 151	0,0 0,0 0,0	15 15	24 211 24	6 6 6
16 17 NoVer.	6,00 6,00 1,00		54 70 24	1 3 5	13 13 1	5,4 2,9 -4,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	34 30 0	999 10 999	999 5 999	12,1 6,0	8,0 8,0	25 13 13	0,0 0,0 0,0	8,8 -5,7 -9,7	0,0 0,0 0,0	18,8 18,8	5,8 5,8	3,4 3,4	0,0 0,0 0,0	36 23 40	151 97 166	0,0 0,0 0,0	15 15	24 212 24	6 6 6
21 22 2.5	6,00 6,00 1,00		52 40 24	1 3 5	28 18 16	-3,2 1,4 -3,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 44 33	7 2 9	5 2 6	12,1 12,1 12,1	20,1 20,1 20,1	28 16 16	0,0 0,0 0,0	1,6 -1,2 -1,9	0,0 0,0 0,0	10,4 10,4 10,4	5,8 5,8 5,8	1,8 1,8 1,8	0,0 0,0 0,0	11 9 14	27 21 32	0,0 0,0 0,0	15 15	24 513 24	6 6 6
28 29 2.5	6,00 6,00 1,00		52 40 24	1 3 5	22 28 18	-3,9 1,4 -3,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 44 33	9 2 7	6 2 5	12,1 12,1 12,1	20,1 20,1 20,1	22 22 18	0,0 0,0 0,0	1,9 1,2 -1,6	0,0 0,0 0,0	10,4 10,4 10,4	5,8 5,8 5,8	1,8 1,8 1,8	0,0 0,0 0,0	14 9 11	33 21 27	0,0 0,0 0,0	15 15	24 513 24	6 6 6
23 24 NoVer.	6,00 6,00 1,00		55 120 24	1 3 5	13 16 14	8,0 -5,1 -12,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	35 35 17	999 7 999	999 5 999	20,1 20,1	8,0 8,0	22 18 18	0,0 0,0 0,0	12,7 -9,7 -13,1	0,0 0,0 0,0	33,0 33,0 33,0	5,8 5,8 5,8	6,1 6,1 6,1	0,0 0,0 0,0	31 23 32	219 166 225	0,0 0,0 0,0	15 15	24 175 24	6 6 6
24 25 NoVer.	6,00 6,00 1,00		55 120 24	1 3 5	28 28 16	-11,7 4,5 -13,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	32 37 37	16 5 13	9 4 9	20,1 8,0 28,1	24,1 24,1	7 16 1	0,0 0,0 0,0	11,5 -3,6 -12,1	0,0 0,0 0,0	33,0 33,0 33,0	5,8 5,8 5,8	6,1 6,1 6,1	0,0 0,0 0,0	28 9 29	197 62 207	0,0 0,0 0,0	15 15	24 385 24	6 6 6
25 26 NoVer.	6,00 6,00 1,00		55 120 24	1 3 5	22 18 18	-13,2 4,5 -11,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 32	13 5 16	10 4 9	28,1 8,0 20,1	24,1 24,1	7 22 1	0,0 0,0 0,0	12,1 3,8 -11,5	0,0 0,0 0,0	33,0 33,0 33,0	5,8 5,8 5,8	6,1 6,1 6,1	0,0 0,0 0,0	29 9 28	208 65 197	0,0 0,0 0,0	15 15	24 386 24	6 6 6
26 27 NoVer.	6,00 6,00 1,00		55 120 24	1 3 5	13 22 21	7,9 -5,2 8,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	35 35 29	999 7 999	999 5 999	20,1 20,1	8,0 8,0	28 28 16	0,0 0,0 0,0	13,3 10,0 -12,6	0,0 0,0 0,0	33,0 33,0 33,0	5,8 5,8 5,8	6,1 6,1 6,1	0,0 0,0 0,0	32 24 30	228 171 216	0,0 0,0 0,0	15 15	24 174 24	6 6 6
30 31 NoVer.	6,00 6,00 1,00		50 100 24	1 3 5	1 4 16	-14,1 9,6 -19,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 39 45	999 13 15	999 11 16	8,0 8,0 36,2	20,1 20,1	7 16 1	0,0 0,0 0,0	17,9 -3,1 -19,4	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	52 9 56	308 54 333	0,0 0,0 0,0	15 15	24 509 24	6 6 6
31 32 NoVer.	6,00 6,00 1,00		50 100 24	1 3 5	22 7 1	-18,6 8,1 -14,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	44 38 0	14 11 999	15 9 999	36,2 8,0 8,0	20,1 20,1	7 22 1	0,0 0,0 0,0	21,0 4,0 -20,1	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	61 11 58	360 68 345	0,0 0,0 0,0	15 15	24 402 24	6 6 6
33 34 NoVer.	6,00 6,00 1,00		50 100 24	1 3 5	1 7 13	-12,6 7,6 -18,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 41 36	999 9 999	999 8 999	8,0 8,0 24,1	24,1 24,1	7 28 1	0,0 0,0 0,0	19,6 4,6 -19,9	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	57 13 58	336 79 341	0,0 0,0 0,0	15 15	24 378 24	6 6 6
34 35 NoVer.	6,00 6,00 1,00		50 100 24	1 3 5	13 13 13	12,2 6,6 -16,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	40 22 40	999 999 999	999 999 999	24,1 24,1 24,1	8,0 8,0	28 16 16	0,0 0,0 0,0	17,9 -12,8 -19,4	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	52 37 56	308 220 332	0,0 0,0 0,0	15 15	24 185 24	6 6 6
35 36 NoVer.	6,00 6,00 1,00		50 100 24	1 3 5	22 7 18	-14,3 6,9 -16,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 35 30	31 12 44	17 8 23	24,1 8,0 28,1	16,1 16,1	7 18 1	0,0 0,0 0,0	17,8 -3,6 -18,9	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	52 10 55	306 62 324	0,0 0,0 0,0	15 15	24 383 24	6 6 6
36 37 NoVer.	6,00 6,00 1,00		50 100 24	1 3 5	28 1 16	-16,7 6,9 -14,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 35 33	46 12 25	24 8 16	28,1 8,0 24,1	16,1 16,1	7 28 1	0,0 0,0 0,0	18,9 3,9 -17,8	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	55 11 51	325 67 305	0,0 0,0 0,0	15 15	24 383 24	6 6 6
37 38 NoVer.	6,00 6,00 1,00		50 100 24	1 3 5	13 21 13	7,7 6,8 -16,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	40 40 40	999 999 999	999 999 999	24,1 24,1 24,1	8,0 8,0	22 22 18	0,0 0,0 0,0	19,2 13,0 -18,0	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	56 38 52	329 223 309	0,0 0,0 0,0	15 15	24 185 24	6 6 6
38 39 NoVer.	6,00 6,00 1,00		50 100 24	1 3 5	21 1 1	-18,6 7,6 -13,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 41 0	999 9 999	999 8 999	24,1 8,0 8,0	24,1 24,1	7 22 1	0,0 0,0 0,0	20,0 4,8 -19,5	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	58 14 57	343 83 335	0,0 0,0 0,0	15 15	24 380 24	6 6 6
40 41 NoVer.	6,00 6,00 1,00		50 100 24	1 3 5	1 1 16	-13,7 8,1 -18,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 38 44	999 11 14	999 9 15	8,0 8,0 36,2	20,1 20,1	7 16 1	0,0 0,0 0,0	20,1 -3,9 -21,0	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	58 11 61	345 67 360	0,0 0,0 0,0	15 15	24 402 24	6 6 6
41 42 NoVer.	6,00 6,00 1,00		50 100 24	1 3 5	22 4 1	-19,6 9,6 -14,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	45 38 0	15 13 999	16 11 999	36,2 8,0 8,0	20,1 20,1	7 22 1	0,0 0,0 0,0	19,4 3,2 -17,9	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	56 9 52	333 54 307	0,0 0,0 0,0	15 15	24 507 24	6 6 6
32 33	6,00 6,00		52 40	1 3	4 16	-3,8 2,3	0,0 0,0	0,0 0,0	30 32	999 10	999 6	6,0 6,0	6,0 6,0	22 22	0,0 0,0	9,2 4,3	0,0 0,0	10,4 10,4	5,8 5,8	1,8 1,8	0,0 0,0	66 31	157 74	0,0 0,0	15 15	24 206	6 6

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																												
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi			
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	ε% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq					
NoVer.	1,00		24	5	1	-3,8	0,0	0,0	0	999	999	6,0	6,0	18	0,0	-9,1	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	66	156	0,0	15	24	6	
39	6,00		52	1	7	-3,8	0,0	0,0	32	999	999	6,0	6,0	22	0,0	9,1	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	66	156	0,0	15	24	6	
40	6,00		40	3	22	2,3	0,0	0,0	32	10	6	6,0	6,0	18	0,0	-4,3	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	31	74	0,0	15	206	6	
NoVer.	1,00		24	5	1	-4,0	0,0	0,0	0	999	999	6,0	6,0	18	0,0	-9,2	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	66	157	0,0	15	24	6	
22	6,00		56	1	23	-14,5	0,0	0,0	33	15	10	26,1	32,2	4	0,0	9,5	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	21	163	0,0	15	24	6	
44	6,00		130	3	23	5,1	0,0	0,0	40	4	4	12,1	32,2	19	0,0	-3,4	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	8	58	0,0	15	523	6	
NoVer.	1,00		24	5	1	-8,7	0,0	0,0	0	999	999	12,1	32,2	10	0,0	-9,5	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	21	164	0,0	15	24	6	
48	6,00		56	1	1	-9,2	0,0	0,0	0	999	999	12,1	32,2	10	0,0	10,1	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	23	173	0,0	15	24	6	
23	6,00		130	3	1	5,6	0,0	0,0	40	5	4	12,1	32,2	28	0,0	2,9	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	6	49	0,0	15	548	6	
NoVer.	1,00		24	5	16	-12,9	0,0	0,0	33	13	8	26,1	32,2	4	0,0	-9,9	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	22	169	0,0	15	24	6	
27	6,00		56	1	22	-12,8	0,0	0,0	33	13	8	26,1	32,2	4	0,0	9,7	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	22	166	0,0	15	24	6	
51	6,00		130	3	7	5,6	0,0	0,0	40	5	4	12,1	32,2	18	0,0	-2,9	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	6	49	0,0	15	548	6	
NoVer.	1,00		24	5	1	-9,5	0,0	0,0	0	999	999	12,1	32,2	10	0,0	-10,0	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	22	171	0,0	15	24	6	
55	6,00		56	1	1	-8,1	0,0	0,0	0	999	999	12,1	32,2	10	0,0	9,5	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	21	164	0,0	15	24	6	
28	6,00		130	3	13	5,1	0,0	0,0	40	4	4	12,1	32,2	13	0,0	-3,4	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	8	58	0,0	15	524	6	
NoVer.	1,00		24	5	13	-14,5	0,0	0,0	33	15	10	26,1	32,2	4	0,0	-9,5	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	21	162	0,0	15	24	6	
1	6,00		50	1	1	-11,6	0,0	0,0	0	999	999	8,0	20,1	44	0,0	19,2	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	56	329	0,0	15	24	6	
12	6,00		100	3	32	8,0	0,0	0,0	38	11	9	8,0	20,1	32	0,0	-7,7	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	22	133	0,0	15	353	6	
NoVer.	1,00		24	5	29	-17,8	0,0	0,0	40	999	999	28,1	20,1	4	0,0	-19,9	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	58	341	0,0	15	24	6	
21	6,00		50	1	28	-15,3	0,0	0,0	41	999	999	24,1	12,1	44	0,0	21,9	-0,8	27,3	5,8	5,0	0,0	71	382	0,0	15	24	6	
30	6,00		100	3	31	7,7	0,0	0,0	31	999	999	8,0	12,1	44	0,0	12,6	-0,8	27,3	5,8	5,0	0,0	52	223	0,0	15	262	6	
NoVer.	1,00		24	5	1	-6,8	0,0	0,0	0	999	999	8,0	12,1	32	0,0	-21,3	-0,8	27,3	5,8	5,0	0,0	78	379	0,0	15	24	6	
12	6,00		57	1	33	-19,9	0,0	0,0	18	999	999	32,2	24,1	10	0,0	22,2	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	46	381	0,0	15	24	6	
21	6,00		140	3	32	9,6	0,0	0,0	35	11	8	12,1	24,1	32	0,0	-8,4	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	17	143	0,0	15	402	6	
NoVer.	1,00		24	5	4	-18,7	0,0	0,0	25	999	999	28,1	24,1	4	0,0	-22,9	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	47	393	0,0	15	24	6	
11	6,00		50	1	1	-11,6	0,0	0,0	0	999	999	8,0	20,1	34	0,0	19,5	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	57	335	0,0	15	24	6	
20	6,00		100	3	38	8,2	0,0	0,0	38	11	9	8,0	20,1	38	0,0	-8,0	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	23	137	0,0	15	353	6	
NoVer.	1,00		24	5	29	-22,1	0,0	0,0	40	999	999	28,1	20,1	38	0,0	-20,0	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	58	343	0,0	15	24	6	
29	6,00		50	1	18	-15,3	0,0	0,0	41	999	999	24,1	12,1	34	0,0	22,1	0,8	27,3	5,8	5,0	0,0	71	386	0,0	15	24	6	
42	6,00		100	3	33	8,2	0,0	0,0	30	999	999	8,0	12,1	34	0,0	13,0	0,8	27,3	5,8	5,0	0,0	53	229	0,0	15	262	6	
NoVer.	1,00		24	5	1	-6,9	0,0	0,0	0	999	999	8,0	12,1	38	0,0	-21,6	0,8	27,3	5,8	5,0	0,0	79	384	0,0	15	24	6	
20	6,00		57	1	18	-19,5	0,0	0,0	38	999	999	32,2	24,1	10	0,0	22,3	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	46	382	0,0	15	24	6	
29	6,00		140	3	38	9,8	0,0	0,0	35	11	8	12,1	24,1	38	0,0	-8,6	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	18	147	0,0	15	402	6	
NoVer.	1,00		24	5	1	-17,2	0,0	0,0	0	999	999	28,1	24,1	4	0,0	-22,9	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	47	394	0,0	15	24	6	
2	6,00		55	1	10	-7,5	0,0	0,0	25	999	999	10,1	16,1	44	0,0	17,3	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	42	297	0,0	15	24	6	
13	6,00		120	3	32	8,1	0,0	0,0	32	14	8	10,1	16,1	32	0,0	-11,5	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	28	197	0,0	15	313	6	
NoVer.	1,00		24	5	29	-18,6	0,0	0,0	38	999	999	26,1	16,1	32	0,0	-18,3	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	44	314	0,0	15	24	6	
13	6,00		50	1	35	-16,4	16,4	0,0	39	999	999	24,1	16,1	44	12,4	12,4	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	68	213	0,0	15	24	6	
22	6,00		100	3	39	5,4	-6,7	0,0	34	9	6	8,0	16,1	44	5,5	5,5	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	30	95	0,0	15	401	6	
NoVer.	1,00		24	5	14	-9,9	9,9	0,0	17	999	999	16,1	16,1	32	-12,4	-12,4	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	68	212	0,0	15	24	6	
10	6,00		55	1	10	-7,5	0,0	0,0	25	999	999	10,1	16,1	34	0,0	17,6	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	43	303	0,0	15	24	6	
19	6,00		120	3	38	8,3	0,0	0,0	32	14	8	10,1	16,1	38	0,0	-11,8	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	28	202	0,0	15	313	6	
NoVer.	1,00		24	5	29	-23,2	0,0	0,0	38	999	999	26,1	16,1	38	0,0	-18,6	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	45	319	0,0	15	24	6	
19	6,00		50	1	33	-17,5	0,0	0,0	38	999	999	24,1	16,1	34	0													

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
49 33 NoVer.	6,00 6,00 1,00		60 30 24	1 3 5	43 32 31	-3,9 1,3 -4,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	34 34 28	999 6 999	999 4 999	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	44 32 32	0,0 0,0 0,0	1,9 -1,5 -2,0	0,0 0,0 0,0	7,5 7,5 7,5	5,8 5,8 5,8	1,3 1,3 1,3	0,0 0,0 0,0	18 15 19	32 26 34	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 463 24	6 6 6
52 39 NoVer.	6,00 6,00 1,00		60 30 24	1 3 5	33 38 29	-4,0 1,3 -3,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	34 34 34	999 6 999	999 4 999	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	34 38 38	0,0 0,0 0,0	1,9 -1,6 -2,0	0,0 0,0 0,0	7,5 7,5 7,5	5,8 5,8 5,8	1,3 1,3 1,3	0,0 0,0 0,0	18 15 20	33 27 35	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 463 24	6 6 6
56 40 NoVer.	6,00 6,00 1,00		60 30 24	1 3 5	34 29 29	-3,7 1,3 -4,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	25 34 34	999 6 999	999 4 999	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	41 29 29	0,0 0,0 0,0	1,9 -1,5 -2,0	0,0 0,0 0,0	7,5 7,5 7,5	5,8 5,8 5,8	1,3 1,3 1,3	0,0 0,0 0,0	18 15 19	32 26 34	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 463 24	6 6 6
45 49 2.35	6,00 6,00 1,00		48 20 40	1 3 5	28 28 18	-2,1 -1,4 -2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 29 29	8 5 7	4 2 4	4,0 4,0 4,0	4,0 4,0 4,0	22 18 18	0,0 0,0 0,0	3,6 -2,0 -3,7	0,0 0,0 0,0	5,8 5,8 5,8	13,0 13,0 13,0	1,7 1,7 1,7	0,0 0,0 0,0	28 16 28	28 16 28	0,0 0,0 0,0	20 20 20	40 80 40	8 8 8
52 56 2.35	6,00 6,00 1,00		48 20 40	1 3 5	28 18 18	-2,0 -1,4 -2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 29 29	7 5 8	4 2 4	4,0 4,0 4,0	4,0 4,0 4,0	22 22 18	0,0 0,0 0,0	3,7 2,0 -3,6	0,0 0,0 0,0	5,8 5,8 5,8	13,0 13,0 13,0	1,7 1,7 1,7	0,0 0,0 0,0	28 16 28	28 16 28	0,0 0,0 0,0	20 20 20	40 80 40	8 8 8
4 14 NoVer.	6,00 6,00 1,00		53 90 24	1 3 5	1 32 29	-4,7 5,1 -13,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 31 35	999 13 999	999 7 999	6,0 6,0 16,1	10,1 10,1 10,1	44 32 32	0,0 0,0 0,0	10,7 -6,5 -10,7	-0,6 -0,6 -0,6	24,5 24,5 24,5	5,8 5,8 5,8	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	44 31 45	192 120 192	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 330 24	6 6 6
8 18 NoVer.	6,00 6,00 1,00		53 90 24	1 3 5	1 34 29	-4,7 -3,3 -14,3	4,7 9,5 14,3	0,0 0,0 0,0	0 23 35	999 14 999	999 5 999	6,0 6,0 16,1	10,1 10,1 10,1	34 38 38	10,8 -6,5 -10,7	10,8 -6,5 -10,7	0,6 0,6 0,6	24,5 24,5 24,5	5,8 5,8 5,8	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	75 50 76	192 120 192	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 331 24	6 6 6
14 23 NoVer.	6,00 6,00 1,00		54 70 24	1 3 5	44 32 1	-9,8 3,4 -4,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	17 31 0	999 7 999	999 4 999	16,1 16,1 6,0	12,1 12,1 12,1	10 32 32	0,0 0,0 0,0	6,4 -3,3 -6,8	0,6 0,6 0,6	18,8 18,8 18,8	5,8 5,8 5,8	3,4 3,4 3,4	0,0 0,0 0,0	42 28 43	122 68 129	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 405 24	6 6 6
18 27 NoVer.	6,00 6,00 1,00		54 70 24	1 3 5	33 38 1	-9,8 3,4 -4,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 31 0	999 8 999	999 4 999	16,1 16,1 6,0	12,1 12,1 12,1	10 38 38	0,0 0,0 0,0	6,4 -3,3 -6,9	-0,6 -0,6 -0,6	18,8 18,8 18,8	5,8 5,8 5,8	3,4 3,4 3,4	0,0 0,0 0,0	42 28 43	122 68 129	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 404 24	6 6 6
1 2 NoVer.	9,00 9,00 1,00		49 125 24	1 3 5	1 1 13	-15,5 11,5 -22,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 39 48	999 11 11	999 10 13	12,1 12,1 60,3	28,1 28,1 28,1	7 13 1	0,0 0,0 0,0	19,6 -3,4 -21,7	0,0 0,0 0,0	34,4 34,4 34,4	5,8 5,8 5,8	6,4 6,4 6,4	0,0 0,0 0,0	46 8 50	337 59 373	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 540 24	6 6 6
2 3 NoVer.	9,00 9,00 1,00		50 100 24	1 3 5	23 7 1	-19,0 8,8 -17,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	47 37 0	12 12 9	15 10 9	44,2 10,1 26,1	20,1 20,1 20,1	7 23 1	0,0 0,0 0,0	19,2 2,3 -18,8	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	56 7 55	330 40 323	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 519 24	6 6 6
3 4 NoVer.	9,00 9,00 1,00		50 100 24	1 3 5	1 10 1	-17,6 9,1 -17,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 38 0	999 12 999	999 10 999	26,1 10,1 26,1	20,1 20,1 20,1	7 13 1	0,0 0,0 0,0	19,1 -2,4 -19,0	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	55 7 55	327 41 326	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 519 24	6 6 6
8 9 NoVer.	9,00 9,00 1,00		50 100 24	1 3 5	1 7 1	-17,3 9,0 -17,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 37 0	999 12 999	999 9 999	26,1 10,1 26,1	20,1 20,1 20,1	7 19 1	0,0 0,0 0,0	18,9 -2,5 -18,9	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	55 7 55	324 42 324	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 515 24	6 6 6
9 10 NoVer.	9,00 9,00 1,00		50 100 24	1 3 5	25 1 1	-18,5 8,9 -18,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	47 37 0	12 12 9	14 9 999	44,2 10,1 26,1	20,1 20,1 20,1	7 13 1	0,0 0,0 0,0	18,9 -2,5 -19,1	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	55 7 55	324 43 328	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 519 24	6 6 6
10 11 NoVer.	9,00 9,00 1,00		49 125 24	1 3 5	23 7 1	-22,2 10,5 -18,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	47 39 0	10 10 999	13 9 999	60,3 12,1 12,1	28,1 28,1 28,1	7 23 1	0,0 0,0 0,0	20,9 3,2 -20,2	0,0 0,0 0,0	34,4 34,4 34,4	5,8 5,8 5,8	6,4 6,4 6,4	0,0 0,0 0,0	49 7 47	359 54 347	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 536 24	6 6 6
4 5 NoVer.	9,00 9,00 1,00		51 80 24	1 3 5	21 23 1	-16,3 5,8 -10,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	42 35 0	999 11 999	999 8 999	24,1 8,0 12,1	14,1 14,1 14,1	7 23 1	0,0 0,0 0,0	17,9 4,8 -16,8	0,0 0,0 0,0	21,7 21,7 21,7	5,8 5,8 5,8	4,0 4,0 4,0	0,0 0,0 0,0	65 17 61	307 83 289	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 348 24	6 6 6
5 6 NoVer.	9,00 9,00 1,00		51 80 24	1 3 5	13 13 13	6,6 5,5 -11,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 27 35	999 999 999	999 999 999	12,1 12,1 14,1	8,0 8,0 8,0	25 13 13	0,0 0,0 0,0	13,9 -6,3 -14,0	0,0 0,0 0,0	21,7 21,7 21,7	5,8 5,8 5,8	4,0 4,0 4,0	0,0 0,0 0,0	50 23 51	239 108 240	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 239 24	6 6 6
6 7 NoVer.	9,00 9,00 1,00		51 80 24	1 3 5	21 21 13	-11,0 5,5 -13,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 27 35	999 999 999	999 999 999	12,1 12,1 14,1	8,0 8,0 8,0	23 23 19	0,0 0,0 0,0	14,0 6,1 -13,9	0,0 0,0 0,0	21,7 21,7 21,7	5,8 5,8 5,8	4,0 4,0 4,0	0,0 0,0 0,0	51 22 50	240 105 238	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 240 24	6 6 6
7 8 NoVer.	9,00 9,00 1,00		51 80 24	1 3 5	1 13 13	-10,4 5,8 -16,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 35 42	999 11 999	999 8 999	12,1 8,0 24,1	14,1 14,1 14,1	7 13 1	0,0 0,0 0,0	17,1 -4,7 -18,0	0,0 0,0 0,0	21,7 21,7 21,7	5,8 5,8 5,8	4,0 4,0 4,0	0,0 0,0 0,0	62 17 65	293 80 309	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 352 24	6 6 6
12 13 2.5	9,00 9,00 1,00		52 40 24	1 3 5	23 19 19	-3,1 1,5 -4,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 44 33	7 2 9	4 2 6	12,1 12,1 12,1	20,1 20,1 20,1	23 19 19	0,0 0,0 0,0	1,6 -1,3 -2,0	0,0 0,0 0,0	10,4 10,4 10,4	5,8 5,8 5,8	1,8 1,8 1,8	0,0 0,0 0,0	11 9 14	27 22 34	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 539 24	6 6 6

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T ra t	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq				
19	9,00		52	1	25	-4,1	0,0	0,0	33	9	6	12,1	20,1	25	0,0	1,9	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	14	33	0,0	15	24	6
20	9,00		40	3	25	1,5	0,0	0,0	44	2	2	12,1	20,1	25	0,0	1,2	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	9	21	0,0	15	547	6
2.5	1,00		24	5	13	-3,1	0,0	0,0	33	7	4	12,1	20,1	13	0,0	-1,6	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	11	27	0,0	15	24	6
14	9,00		53	1	1	-7,0	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	7	0,0	11,5	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	37	197	0,0	15	24	6
15	9,00		90	3	1	5,3	0,0	0,0	43	5	5	10,1	28,1	19	0,0	-2,9	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	9	49	0,0	15	407	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-9,3	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	1	0,0	-12,3	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	40	211	0,0	15	24	6
17	9,00		53	1	1	-9,0	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	7	0,0	12,4	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	40	212	0,0	15	24	6
18	9,00		90	3	7	5,3	0,0	0,0	43	5	5	10,1	28,1	25	0,0	2,9	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	9	50	0,0	15	407	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-7,4	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	1	0,0	-11,5	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	37	197	0,0	15	24	6
15	9,00		54	1	1	-4,7	0,0	0,0	0	999	999	6,0	8,0	23	0,0	9,4	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	39	162	0,0	15	24	6
16	9,00		70	3	23	3,0	0,0	0,0	30	10	5	6,0	8,0	23	0,0	5,3	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	22	91	0,0	15	216	6
NoVer.	1,00		24	5	17	-7,6	0,0	0,0	35	999	999	12,1	8,0	19	0,0	-8,3	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	34	142	0,0	15	24	6
16	9,00		54	1	25	-7,8	0,0	0,0	17	999	999	12,1	8,0	25	0,0	8,3	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	34	143	0,0	15	24	6
17	9,00		70	3	13	3,0	0,0	0,0	30	10	5	6,0	8,0	13	0,0	-5,4	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	22	92	0,0	15	217	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-5,1	0,0	0,0	0	999	999	6,0	8,0	13	0,0	-9,4	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	39	161	0,0	15	24	6
21	9,00		52	1	28	-3,5	0,0	0,0	33	8	5	12,1	20,1	28	0,0	1,6	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	12	28	0,0	15	24	6
22	9,00		40	3	18	1,4	0,0	0,0	44	2	2	12,1	20,1	16	0,0	-1,3	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	9	22	0,0	15	518	6
2.5	1,00		24	5	16	-4,0	0,0	0,0	33	9	6	12,1	20,1	16	0,0	-1,9	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	14	33	0,0	15	24	6
28	9,00		52	1	22	-4,1	0,0	0,0	33	9	6	12,1	20,1	22	0,0	1,9	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	14	33	0,0	15	24	6
29	9,00		40	3	28	1,4	0,0	0,0	44	2	2	12,1	20,1	22	0,0	1,3	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	9	22	0,0	15	518	6
2.5	1,00		24	5	18	-3,5	0,0	0,0	33	8	5	12,1	20,1	18	0,0	-1,6	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	12	28	0,0	15	24	6
23	9,00		55	1	13	5,6	0,0	0,0	35	999	999	20,1	8,0	22	0,0	10,1	0,9	33,0	5,8	6,1	0,0	31	179	0,0	15	24	6
24	9,00		120	3	16	-4,2	0,0	0,0	35	6	4	20,1	8,0	18	0,0	-7,4	0,9	33,0	5,8	6,1	0,0	29	131	0,0	15	182	6
NoVer.	1,00		24	5	22	5,0	0,0	0,0	18	33	8	20,1	8,0	18	0,0	-11,0	0,9	33,0	5,8	6,1	0,0	38	193	0,0	15	24	6
24	9,00		55	1	28	-10,5	0,0	0,0	32	14	8	20,1	24,1	7	0,0	11,6	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	28	199	0,0	15	24	6
25	9,00		120	3	7	4,8	0,0	0,0	38	5	4	8,0	24,1	16	0,0	-3,1	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	8	54	0,0	15	395	6
NoVer.	1,00		24	5	16	-12,2	0,0	0,0	36	12	9	28,1	24,1	1	0,0	-12,4	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	30	213	0,0	15	24	6
25	9,00		55	1	22	-12,3	0,0	0,0	36	12	9	28,1	24,1	7	0,0	12,5	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	30	214	0,0	15	24	6
26	9,00		120	3	1	4,8	0,0	0,0	38	5	4	8,0	24,1	22	0,0	3,2	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	8	54	0,0	15	396	6
NoVer.	1,00		24	5	18	-10,5	0,0	0,0	32	14	8	20,1	24,1	1	0,0	-11,6	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	28	199	0,0	15	24	6
26	9,00		55	1	28	-11,0	0,0	0,0	36	15	11	20,1	8,0	28	0,0	11,2	-0,9	33,0	5,8	6,1	0,0	38	197	0,0	15	24	6
27	9,00		120	3	22	-4,4	0,0	0,0	35	6	4	20,1	8,0	28	0,0	7,8	-0,9	33,0	5,8	6,1	0,0	30	138	0,0	15	181	6
NoVer.	1,00		24	5	21	6,0	0,0	0,0	36	999	999	20,1	8,0	16	0,0	-9,9	-0,9	33,0	5,8	6,1	0,0	31	175	0,0	15	24	6
30	9,00		50	1	1	-14,0	0,0	0,0	0	999	999	8,0	20,1	7	0,0	18,0	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	52	309	0,0	15	24	6
31	9,00		100	3	1	9,9	0,0	0,0	39	13	11	8,0	20,1	16	0,0	-3,2	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	9	56	0,0	15	513	6
NoVer.	1,00		24	5	16	-20,0	0,0	0,0	45	16	17	36,2	20,1	1	0,0	-19,7	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	57	337	0,0	15	24	6
31	9,00		50	1	22	-18,6	0,0	0,0	44	14	15	36,2	20,1	7	0,0	21,2	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	61	364	0,0	15	24	6
32	9,00		100	3	10	8,4	0,0	0,0	38	11	9	8,0	20,1	22	0,0	3,9	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	11	66	0,0	15	407	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-14,3	0,0	0,0	0	999	999	8,0	20,1	1	0,0	-20,3	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	59	349	0,0	15	24	6
33	9,00		50	1	1	-13,0	0,0	0,0	0	999	999	8,0	24,1	7	0,0	19,9	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	58	342	0,0	15	24	6
34	9,00		100	3	7	8,0	0,0	0,0	41	9	8	8,0	24,1	28	0,0	4,6	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	13	78	0,0	15	386	6
NoVer.	1,00		24	5	13	-18,4	0,0	0,0	34	999	999	24,1	24,1	1	0,0	-20,2	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	58	346	0,0	15	24	6
34	9,00		50	1	13	11,5	0,0	0,0	40	999	999	24,1	8,0	28	0,0	16,8	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	49	288	0,0	15	24	6
35	9,00		100	3	13	6,8	0,0	0,0	22	999	999	24,1	8,0	16	0,0	-11,9	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	34	204	0,0	15		

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																												
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi			
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq					
42 NoVer.	9,00 1,00		100 24	3 5	7 1	9,8 -14,2	0,0 0,0	0,0 0,0	39 0	13 999	11 999	8,0 8,0	20,1 20,1	22 1	0,0 0,0	3,3 -17,9	0,0 0,0	27,3 27,3	5,8 5,8	5,0 5,0	0,0 0,0	10 52	56 308	0,0 0,0	15 15	512 24	6 6	
32 NoVer.	9,00 1,00		52 24	1 5	1 16	-4,0 2,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0 31	999 9	999 5	6,0 6,0	6,0 6,0	22 22	0,0 0,0	8,8 3,9	0,0 0,0	10,4 10,4	5,8 5,8	1,8 1,8	0,0 0,0	64 28	152 66	0,0 0,0	15 15	24 211	6 6	
39 NoVer.	9,00 1,00		52 24	1 5	4 1	-3,9 -4,3	0,0 0,0	0,0 0,0	17 0	999 999	999 999	6,0 6,0	6,0 6,0	22 18	0,0 0,0	8,7 -8,8	0,0 0,0	10,4 10,4	5,8 5,8	1,8 1,8	0,0 0,0	63 64	150 152	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
40 NoVer.	9,00 1,00		50 24	3 5	22 1	2,0 -4,3	0,0 0,0	0,0 0,0	31 0	9 999	5 999	6,0 6,0	6,0 6,0	18 18	0,0 0,0	-3,9 -8,8	0,0 0,0	10,4 10,4	5,8 5,8	1,8 1,8	0,0 0,0	28 64	66 152	0,0 0,0	15 15	211 24	6 6	
22 NoVer.	9,00 1,00		56 130	1 3	23 23	-14,0 5,5	0,0 0,0	0,0 0,0	33 40	15 5	9 4	26,1 12,1	32,2 32,2	4 19	0,0 0,0	9,3 -3,6	0,0 0,0	35,8 35,8	5,8 5,8	6,7 6,7	0,0 0,0	21 8	160 62	0,0 0,0	15 15	24 527	6 6	
44 NoVer.	9,00 1,00		56 24	1 5	1 1	-9,8 -9,3	0,0 0,0	0,0 0,0	0 0	999 999	999 999	12,1 12,1	32,2 32,2	10 10	0,0 0,0	10,4 -9,8	0,0 0,0	35,8 35,8	5,8 5,8	6,7 6,7	0,0 0,0	23 22	178 169	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
48 NoVer.	9,00 1,00		56 130	1 3	1 1	-9,8 5,9	0,0 0,0	0,0 0,0	0 40	999 5	999 4	12,1 12,1	32,2 32,2	10 28	0,0 0,0	10,4 3,1	0,0 0,0	35,8 35,8	5,8 5,8	6,7 6,7	0,0 0,0	23 7	178 53	0,0 0,0	15 15	24 552	6 6	
23 NoVer.	9,00 1,00		130 24	3 5	16 16	-12,6 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	33 33	13 13	8 8	26,1 26,1	32,2 32,2	4 4	0,0 0,0	-9,7 0,0	0,0 0,0	35,8 35,8	5,8 5,8	6,7 6,7	0,0 0,0	22 22	166 166	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
27 NoVer.	9,00 1,00		56 130	1 3	22 22	-12,4 5,9	0,0 0,0	0,0 0,0	33 40	13 5	8 4	26,1 12,1	32,2 32,2	4 18	0,0 0,0	9,5 -3,1	0,0 0,0	35,8 35,8	5,8 5,8	6,7 6,7	0,0 0,0	21 7	163 53	0,0 0,0	15 15	24 552	6 6	
51 NoVer.	9,00 1,00		56 24	1 5	1 1	-10,2 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0 0	999 999	999 999	12,1 12,1	32,2 32,2	10 10	0,0 0,0	-10,3 0,0	0,0 0,0	35,8 35,8	5,8 5,8	6,7 6,7	0,0 0,0	23 23	176 176	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
55 NoVer.	9,00 1,00		56 130	1 3	1 13	-8,8 5,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0 40	999 5	999 4	12,1 12,1	32,2 32,2	10 25	0,0 0,0	9,9 3,5	0,0 0,0	35,8 35,8	5,8 5,8	6,7 6,7	0,0 0,0	22 8	169 60	0,0 0,0	15 15	24 528	6 6	
28 NoVer.	9,00 1,00		56 24	1 5	13 13	-14,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	33 33	15 15	9 9	26,1 26,1	32,2 32,2	4 4	0,0 0,0	-9,2 0,0	0,0 0,0	35,8 35,8	5,8 5,8	6,7 6,7	0,0 0,0	21 21	159 159	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
1 NoVer.	9,00 1,00		50 100	1 3	1 32	-11,6 8,3	0,0 0,0	0,0 0,0	0 38	999 11	999 9	8,0 8,0	20,1 20,1	44 32	0,0 0,0	19,6 -8,2	0,0 0,0	27,3 27,3	5,8 5,8	5,0 5,0	0,0 0,0	57 24	337 141	0,0 0,0	15 15	24 353	6 6	
12 NoVer.	9,00 1,00		100 24	3 5	29 29	-18,4 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	35 35	999 999	999 999	28,1 28,1	20,1 20,1	32 32	0,0 0,0	-20,2 0,0	0,0 0,0	27,3 27,3	5,8 5,8	5,0 5,0	0,0 0,0	58 58	346 346	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
21 NoVer.	9,00 1,00		50 100	1 3	28 31	-15,9 8,1	0,0 0,0	0,0 0,0	35 31	999 999	999 999	24,1 8,0	12,1 12,1	44 44	0,0 0,0	22,3 13,1	-1,2 -1,2	27,3 27,3	5,8 5,8	5,0 5,0	0,0 0,0	79 56	394 235	0,0 0,0	15 15	24 267	6 6	
30 NoVer.	9,00 1,00		100 24	3 5	31 1	-6,6 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0 0	999 999	999 999	8,0 8,0	12,1 12,1	32 32	0,0 0,0	-21,4 -1,2	0,0 0,0	27,3 27,3	5,8 5,8	5,0 5,0	0,0 0,0	84 84	384 384	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
12 NoVer.	9,00 1,00		57 140	1 3	33 32	-20,3 10,1	0,0 0,0	0,0 0,0	17 35	999 11	999 8	32,2 12,1	24,1 24,1	44 32	0,0 0,0	22,2 -9,2	0,0 0,0	38,7 38,7	5,8 5,8	7,2 7,2	0,0 0,0	46 19	381 158	0,0 0,0	15 15	24 402	6 6	
21 NoVer.	9,00 1,00		140 24	3 5	32 1	-17,9 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0 0	999 999	999 999	28,1 28,1	24,1 24,1	4 4	0,0 0,0	-23,3 0,0	0,0 0,0	38,7 38,7	5,8 5,8	7,2 7,2	0,0 0,0	48 48	400 400	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
11 NoVer.	9,00 1,00		50 100	1 3	1 38	-12,2 8,4	0,0 0,0	0,0 0,0	0 38	999 12	999 9	8,0 8,0	20,1 20,1	34 38	0,0 0,0	20,2 -8,3	0,0 0,0	27,3 27,3	5,8 5,8	5,0 5,0	0,0 0,0	58 24	347 143	0,0 0,0	15 15	24 353	6 6	
20 NoVer.	9,00 1,00		100 24	3 5	29 29	-22,7 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	40 40	999 999	999 999	28,1 28,1	20,1 20,1	38 38	0,0 0,0	-20,3 0,0	0,0 0,0	27,3 27,3	5,8 5,8	5,0 5,0	0,0 0,0	59 59	349 349	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
29 NoVer.	9,00 1,00		50 100	1 3	18 29	-15,9 7,7	0,0 0,0	0,0 0,0	35 31	999 999	999 999	24,1 8,0	12,1 12,1	34 34	0,0 0,0	22,6 13,4	1,2 1,2	27,3 27,3	5,8 5,8	5,0 5,0	0,0 0,0	79 58	399 242	0,0 0,0	15 15	24 267	6 6	
42 NoVer.	9,00 1,00		100 24	3 5	29 1	-6,7 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0 0	999 999	999 999	8,0 8,0	12,1 12,1	38 38	0,0 0,0	-21,7 1,2	1,2 1,2	27,3 27,3	5,8 5,8	5,0 5,0	0,0 0,0	85 85	390 390	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
20 NoVer.	9,00 1,00		57 140	1 3	18 38	-19,5 10,3	0,0 0,0	0,0 0,0	38 36	999 12	999 8	32,2 12,1	24,1 24,1	34 38	0,0 0,0	22,5 -9,5	0,0 0,0	38,7 38,7	5,8 5,8	7,2 7,2	0,0 0,0	47 20	387 162	0,0 0,0	15 15	24 402	6 6	
29 NoVer.	9,00 1,00		140 24	3 5	38 1	-18,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0 0	999 999	999 999	28,1 28,1	24,1 24,1	38 38	0,0 0,0	-23,4 0,0	0,0 0,0	38,7 38,7	5,8 5,8	7,2 7,2	0,0 0,0	48 48	402 402	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
2 NoVer.	9,00 1,00		55 120	1 3	10 32	-7,6 8,8	0,0 0,0	0,0 0,0	25 33	999 15	999 9	10,1 10,1	16,1 16,1	44 32	0,0 0,0	17,5 -11,7	0,0 0,0	33,0 33,0	5,8 5,8	6,1 6,1	0,0 0,0	42 28	301 201	0,0 0,0	15 15	24 318	6 6	
13 NoVer.	9,00 1,00		120 24	3 5	29 29	-19,2 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	38 38	999 999	999 999	26,1 26,1	16,1 16,1	32 32	0,0 0,0	-18,5 0,0	0,0 0,0	33,0 33,0	5,8 5,8	6,1 6,1	0,0 0,0	45 45	318 318	0,0 0,0	15 15	24 24	6 6	
13 NoVer.	9,00 1,00		50 100	1 3	35 39	-16,7 5,5	16,7 -6,8	0,0 0,0	39 34	999 9	999 6	24,1 8,0	16,1 16,1	10 32	12,5 -5,5	12,5 -5,5	-0,7 -0,7	27,3 27,3	5,8 5,8	5,0 5,0	0,0 0,0	78 42	223 103	0,0 0,0	15 15	24 407	6 6	
22 NoVer.	9,00 1,00		100 24	3 5	4 4	-10,0 0,0	10,0 0,0	0,0 0,0	0 33	999 999	999 999	16,																

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
NoVer.	1,00		24	5	1	-16,5	0,0	0,0	0	999	999	24,1	46,2	4	0,0	-19,1	0,0	41,5	5,8	7,7	0,0	37	328	0,0	15	24	6
45	9,00		60	1	35	-4,2	0,0	0,0	35	999	999	6,0	6,0	35	0,0	2,0	0,1	7,5	5,8	1,3	0,0	29	42	0,0	15	24	6
32	9,00		30	3	39	1,4	0,0	0,0	34	6	4	6,0	6,0	35	0,0	1,5	0,1	7,5	5,8	1,3	0,0	24	34	0,0	15	463	6
NoVer.	1,00		24	5	31	-4,3	0,0	0,0	35	999	999	6,0	6,0	32	0,0	-2,0	0,1	7,5	5,8	1,3	0,0	26	40	0,0	15	24	6
49	9,00		60	1	31	3,8	0,0	0,0	34	999	999	6,0	6,0	44	0,0	2,0	-0,2	7,5	5,8	1,3	0,0	27	41	0,0	15	24	6
33	9,00		30	3	32	1,4	0,0	0,0	34	6	4	6,0	6,0	44	0,0	1,5	-0,2	7,5	5,8	1,3	0,0	23	33	0,0	15	464	6
NoVer.	1,00		24	5	29	-3,9	0,0	0,0	34	999	999	6,0	6,0	39	0,0	-1,9	-0,2	7,5	5,8	1,3	0,0	27	40	0,0	15	24	6
52	9,00		60	1	33	-4,3	0,0	0,0	35	999	999	6,0	6,0	34	0,0	2,0	0,2	7,5	5,8	1,3	0,0	27	41	0,0	15	24	6
39	9,00		30	3	38	1,4	0,0	0,0	34	6	4	6,0	6,0	34	0,0	1,6	0,2	7,5	5,8	1,3	0,0	23	33	0,0	15	463	6
NoVer.	1,00		24	5	29	-4,2	0,0	0,0	34	999	999	6,0	6,0	29	0,0	-1,9	0,2	7,5	5,8	1,3	0,0	27	40	0,0	15	24	6
56	9,00		60	1	29	3,8	0,0	0,0	34	999	999	6,0	6,0	41	0,0	2,0	-0,1	7,5	5,8	1,3	0,0	29	42	0,0	15	24	6
40	9,00		30	3	29	1,4	0,0	0,0	34	6	4	6,0	6,0	41	0,0	1,5	-0,1	7,5	5,8	1,3	0,0	25	34	0,0	15	464	6
NoVer.	1,00		24	5	29	-4,7	0,0	0,0	34	999	999	6,0	6,0	38	0,0	-2,0	-0,1	7,5	5,8	1,3	0,0	26	40	0,0	15	24	6
45	9,00		48	1	28	-1,7	0,0	0,0	29	6	3	4,0	4,0	22	0,0	3,2	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	25	25	0,0	20	40	8
49	9,00		20	3	28	-1,1	0,0	0,0	29	4	2	4,0	4,0	18	0,0	-1,6	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	12	12	0,0	20	80	8
2.35	1,00		40	5	18	-1,7	0,0	0,0	29	6	3	4,0	4,0	18	0,0	-3,2	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	25	25	0,0	20	40	8
52	9,00		48	1	28	-1,7	0,0	0,0	29	6	3	4,0	4,0	22	0,0	3,2	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	25	25	0,0	20	40	8
56	9,00		20	3	18	-1,1	0,0	0,0	29	4	2	4,0	4,0	22	0,0	1,6	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	12	12	0,0	20	80	8
2.35	1,00		40	5	18	-1,7	0,0	0,0	29	6	3	4,0	4,0	18	0,0	-3,2	0,0	5,8	13,0	1,7	0,0	24	24	0,0	20	40	8
4	9,00		53	1	1	-4,6	0,0	0,0	0	999	999	6,0	10,1	44	0,0	11,2	-0,6	24,5	5,8	4,5	0,0	47	199	0,0	15	24	6
14	9,00		90	3	32	5,5	0,0	0,0	31	14	8	6,0	10,1	32	0,0	-7,0	-0,6	24,5	5,8	4,5	0,0	33	128	0,0	15	330	6
NoVer.	1,00		24	5	29	-13,8	0,0	0,0	35	999	999	16,1	10,1	32	0,0	-11,2	-0,6	24,5	5,8	4,5	0,0	46	200	0,0	15	24	6
8	9,00		53	1	1	-4,6	4,6	0,0	0	999	999	6,0	10,1	34	11,2	11,2	0,6	24,5	5,8	4,5	0,0	78	199	0,0	15	24	6
18	9,00		90	3	38	5,5	-8,8	0,0	31	15	8	6,0	10,1	38	-7,0	-7,0	0,6	24,5	5,8	4,5	0,0	53	128	0,0	15	331	6
NoVer.	1,00		24	5	29	-15,1	15,1	0,0	35	999	999	16,1	10,1	38	-11,2	-11,2	0,6	24,5	5,8	4,5	0,0	79	200	0,0	15	24	6
14	9,00		54	1	43	-10,1	10,1	0,0	30	999	999	16,1	12,1	10	6,5	6,5	0,7	18,8	5,8	3,4	0,0	69	126	0,0	15	24	6
23	9,00		70	3	32	3,5	-4,3	0,0	31	8	4	16,1	12,1	32	-3,2	-3,2	0,7	18,8	5,8	3,4	0,0	44	70	0,0	15	410	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-4,5	4,5	0,0	0	999	999	6,0	12,1	32	-6,8	-6,8	0,7	18,8	5,8	3,4	0,0	72	132	0,0	15	24	6
18	9,00		54	1	33	-10,2	0,0	0,0	37	999	999	16,1	12,1	10	0,0	6,6	-0,7	18,8	5,8	3,4	0,0	45	127	0,0	15	24	6
27	9,00		70	3	38	3,5	0,0	0,0	31	8	4	16,1	12,1	38	0,0	-3,2	-0,7	18,8	5,8	3,4	0,0	32	70	0,0	15	409	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-4,3	0,0	0,0	0	999	999	6,0	12,1	38	0,0	-6,8	-0,7	18,8	5,8	3,4	0,0	47	132	0,0	15	24	6
1	12,00		49	1	1	-15,4	0,0	0,0	0	999	999	12,1	28,1	7	0,0	19,6	0,0	34,4	5,8	6,4	0,0	45	336	0,0	15	24	6
2	12,00		125	3	1	11,5	0,0	0,0	39	11	9	12,1	28,1	13	0,0	-3,6	0,0	34,4	5,8	6,4	0,0	8	62	0,0	15	540	6
NoVer.	1,00		24	5	13	-23,1	0,0	0,0	48	11	14	60,3	28,1	1	0,0	-21,8	0,0	34,4	5,8	6,4	0,0	50	374	0,0	15	24	6
2	12,00		50	1	23	-19,2	0,0	0,0	47	12	15	44,2	20,1	7	0,0	19,2	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	56	329	0,0	15	24	6
3	12,00		100	3	7	8,9	0,0	0,0	37	12	9	10,1	20,1	19	0,0	-2,4	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	7	42	0,0	15	519	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-17,7	0,0	0,0	0	999	999	26,1	20,1	1	0,0	-18,9	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	55	323	0,0	15	24	6
3	12,00		50	1	1	-17,6	0,0	0,0	0	999	999	26,1	20,1	7	0,0	19,1	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	55	327	0,0	15	24	6
4	12,00		100	3	10	9,1	0,0	0,0	38	12	10	10,1	20,1	13	0,0	-2,5	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	7	43	0,0	15	519	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-17,9	0,0	0,0	0	999	999	26,1	20,1	1	0,0	-19,0	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	55	326	0,0	15	24	6
8	12,00		50	1	1	-17,3	0,0	0,0	0	999	999	26,1	20,1	7	0,0	18,9	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	55	324	0,0	15	24	6
9	12,00		100	3	7	8,9	0,0	0,0	37	12	9	10,1	20,1	19	0,0	-2,6	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	7	44	0,0	15	515	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-17,7	0,0	0,0	0	999	999	26,1	20,1	1	0,0	-18,9	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	55	324	0,0	15	24	6
9	12,00		50	1	25	-18,7	0,0	0,0	47	12	15	44,2	20,1	7	0,0	18,9	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	55	32				

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T ra t	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
12	12,00		52	1	23	-3,2	0,0	0,0	33	7	5	12,1	20,1	23	0,0	1,6	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	12	28	0,0	15	24	6
13	12,00		40	3	19	1,5	0,0	0,0	44	2	2	12,1	20,1	19	0,0	-1,3	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	10	23	0,0	15	539	6
2.5	1,00		24	5	19	-4,4	0,0	0,0	33	10	6	12,1	20,1	19	0,0	-2,0	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	15	35	0,0	15	24	6
19	12,00		52	1	25	-4,4	0,0	0,0	33	10	6	12,1	20,1	25	0,0	2,0	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	15	35	0,0	15	24	6
20	12,00		40	3	25	1,5	0,0	0,0	44	2	2	12,1	20,1	25	0,0	1,3	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	9	22	0,0	15	547	6
2.5	1,00		24	5	13	-3,2	0,0	0,0	33	7	5	12,1	20,1	13	0,0	-1,6	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	12	28	0,0	15	24	6
14	12,00		53	1	1	-6,6	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	7	0,0	11,3	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	36	195	0,0	15	24	6
15	12,00		90	3	1	5,4	0,0	0,0	43	5	5	10,1	28,1	19	0,0	-3,0	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	10	52	0,0	15	407	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-9,6	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	1	0,0	-12,5	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	40	214	0,0	15	24	6
17	12,00		53	1	1	-9,3	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	7	0,0	12,5	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	40	215	0,0	15	24	6
18	12,00		90	3	7	5,4	0,0	0,0	43	5	5	10,1	28,1	25	0,0	3,1	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	10	53	0,0	15	407	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-7,0	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	1	0,0	-11,3	0,0	24,5	5,8	4,5	0,0	37	195	0,0	15	24	6
15	12,00		54	1	1	-4,7	0,0	0,0	0	999	999	6,0	8,0	23	0,0	9,4	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	39	162	0,0	15	24	6
16	12,00		70	3	23	3,0	0,0	0,0	30	10	5	6,0	8,0	23	0,0	5,3	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	22	91	0,0	15	216	6
NoVer.	1,00		24	5	17	-7,7	0,0	0,0	35	999	999	12,1	8,0	19	0,0	-8,3	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	34	143	0,0	15	24	6
16	12,00		54	1	25	-7,9	0,0	0,0	17	999	999	12,1	8,0	25	0,0	8,4	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	35	144	0,0	15	24	6
17	12,00		70	3	13	3,0	0,0	0,0	30	10	5	6,0	8,0	13	0,0	-5,4	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	22	92	0,0	15	217	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-5,0	0,0	0,0	0	999	999	6,0	8,0	13	0,0	-9,4	0,0	18,8	5,8	3,4	0,0	39	161	0,0	15	24	6
21	12,00		52	1	28	-3,6	0,0	0,0	33	8	5	12,1	20,1	28	0,0	1,7	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	12	29	0,0	15	24	6
22	12,00		40	3	18	1,4	0,0	0,0	44	2	2	12,1	20,1	16	0,0	-1,3	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	10	23	0,0	15	518	6
2.5	1,00		24	5	16	-4,3	0,0	0,0	33	10	6	12,1	20,1	16	0,0	-2,0	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	14	34	0,0	15	24	6
28	12,00		52	1	22	-4,3	0,0	0,0	33	10	6	12,1	20,1	22	0,0	2,0	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	15	34	0,0	15	24	6
29	12,00		40	3	28	1,4	0,0	0,0	44	2	2	12,1	20,1	22	0,0	1,3	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	10	23	0,0	15	518	6
2.5	1,00		24	5	18	-3,6	0,0	0,0	33	8	5	12,1	20,1	18	0,0	-1,7	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	12	29	0,0	15	24	6
23	12,00		55	1	13	6,2	0,0	0,0	35	999	999	20,1	8,0	22	0,0	9,9	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	24	169	0,0	15	24	6
24	12,00		120	3	16	-4,4	0,0	0,0	35	6	4	20,1	8,0	18	0,0	-7,6	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	18	130	0,0	15	182	6
NoVer.	1,00		24	5	16	-11,0	0,0	0,0	36	15	11	20,1	8,0	18	0,0	-11,2	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	27	191	0,0	15	24	6
24	12,00		55	1	28	-11,0	0,0	0,0	32	15	9	20,1	24,1	7	0,0	11,7	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	28	201	0,0	15	24	6
25	12,00		120	3	7	4,7	0,0	0,0	38	5	4	8,0	24,1	16	0,0	-3,2	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	8	55	0,0	15	395	6
NoVer.	1,00		24	5	16	-12,4	0,0	0,0	36	12	9	28,1	24,1	1	0,0	-12,3	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	30	211	0,0	15	24	6
25	12,00		55	1	22	-12,6	0,0	0,0	37	12	9	28,1	24,1	7	0,0	12,4	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	30	212	0,0	15	24	6
26	12,00		120	3	10	4,6	0,0	0,0	37	5	4	8,0	24,1	22	0,0	3,2	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	8	56	0,0	15	396	6
NoVer.	1,00		24	5	18	-11,0	0,0	0,0	32	15	9	20,1	24,1	1	0,0	-11,7	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	28	200	0,0	15	24	6
26	12,00		55	1	22	-11,3	0,0	0,0	37	15	11	20,1	8,0	28	0,0	11,4	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	28	196	0,0	15	24	6
27	12,00		120	3	22	-4,4	0,0	0,0	35	6	4	20,1	8,0	28	0,0	8,0	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	19	137	0,0	15	181	6
NoVer.	1,00		24	5	21	6,7	0,0	0,0	36	999	999	20,1	8,0	16	0,0	-9,6	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	23	165	0,0	15	24	6
30	12,00		50	1	1	-14,4	0,0	0,0	0	999	999	8,0	20,1	7	0,0	18,1	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	52	311	0,0	15	24	6
31	12,00		100	3	4	9,7	0,0	0,0	39	13	11	8,0	20,1	16	0,0	-3,3	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	9	56	0,0	15	513	6
NoVer.	1,00		24	5	16	-20,1	0,0	0,0	45	16	17	36,2	20,1	1	0,0	-19,5	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	57	335	0,0	15	24	6
31	12,00		50	1	22	-18,6	0,0	0,0	44	14	15	36,2	20,1	7	0,0	21,0	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	61	360	0,0	15	24	6
32	12,00		100	3	1	8,4	0,0	0,0	38	11	9	8,0	20,1	22	0,0	3,8	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	11	65	0,0	15	407	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-14,8	0,0	0,0	0	999	999	8,0	20,1	1	0,0	-20,5	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	59	352	0,0	15	24	6
33	12,00		50	1	1	-13,4	0,0	0,0	0	999	999	8,0	24,1	7	0,0	20,0	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	58	344	0,0	15	24	6
34	12,00		100	3	7	7,9	0,0	0,0	41	9	8	8,0	24,1	28	0,0	4,7	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	14	81	0,0	1		

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T ra t	Sez Bas n c	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
40	12,00		50	1	1	-14,4	0,0	0,0	0	999	999	8,0	20,1	7	0,0	20,5	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	59	352	0,0	15	24	6
41	12,00		100	3	7	8,4	0,0	0,0	38	11	9	8,0	20,1	16	0,0	-3,8	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	11	65	0,0	15	406	6
NoVer.	1,00		24	5	16	-18,5	0,0	0,0	44	14	15	36,2	20,1	1	0,0	-20,9	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	61	359	0,0	15	24	6
41	12,00		50	1	22	-20,2	0,0	0,0	45	16	17	36,2	20,1	7	0,0	19,6	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	57	336	0,0	15	24	6
42	12,00		100	3	4	9,7	0,0	0,0	39	13	11	8,0	20,1	22	0,0	3,3	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	10	57	0,0	15	512	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-14,7	0,0	0,0	0	999	999	8,0	20,1	1	0,0	-18,0	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	52	309	0,0	15	24	6
32	12,00		52	1	1	-4,0	0,0	0,0	0	999	999	6,0	6,0	22	0,0	8,8	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	64	151	0,0	15	24	6
33	12,00		40	3	16	1,9	0,0	0,0	31	9	5	6,0	6,0	22	0,0	3,8	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	28	66	0,0	15	211	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-3,9	0,0	0,0	0	999	999	6,0	6,0	18	0,0	-8,6	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	62	148	0,0	15	24	6
39	12,00		52	1	4	-3,8	0,0	0,0	29	999	999	6,0	6,0	22	0,0	8,6	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	62	148	0,0	15	24	6
40	12,00		40	3	22	1,9	0,0	0,0	31	9	5	6,0	6,0	18	0,0	-3,8	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	27	65	0,0	15	211	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-4,2	0,0	0,0	0	999	999	6,0	6,0	18	0,0	-8,8	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	64	150	0,0	15	24	6
22	12,00		56	1	23	-14,3	0,0	0,0	33	15	9	26,1	32,2	4	0,0	9,2	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	21	158	0,0	15	24	6
44	12,00		130	3	19	5,5	0,0	0,0	40	5	4	12,1	32,2	19	0,0	-3,7	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	8	64	0,0	15	527	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-9,5	0,0	0,0	0	999	999	12,1	32,2	10	0,0	-9,9	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	22	170	0,0	15	24	6
48	12,00		56	1	1	-9,9	0,0	0,0	0	999	999	12,1	32,2	10	0,0	10,4	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	23	178	0,0	15	24	6
23	12,00		130	3	1	5,8	0,0	0,0	40	5	4	12,1	32,2	28	0,0	3,0	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	7	51	0,0	15	552	6
NoVer.	1,00		24	5	16	-12,5	0,0	0,0	33	13	8	26,1	32,2	4	0,0	-9,7	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	22	166	0,0	15	24	6
27	12,00		56	1	22	-12,5	0,0	0,0	33	13	8	26,1	32,2	4	0,0	9,5	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	21	164	0,0	15	24	6
51	12,00		130	3	7	5,7	0,0	0,0	40	5	4	12,1	32,2	18	0,0	-3,0	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	7	51	0,0	15	552	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-10,2	0,0	0,0	0	999	999	12,1	32,2	10	0,0	-10,2	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	23	175	0,0	15	24	6
55	12,00		56	1	1	-9,0	0,0	0,0	0	999	999	12,1	32,2	10	0,0	9,9	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	22	170	0,0	15	24	6
28	12,00		130	3	25	5,6	0,0	0,0	40	5	4	12,1	32,2	25	0,0	3,7	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	8	63	0,0	15	528	6
NoVer.	1,00		24	5	13	-14,2	0,0	0,0	33	15	9	26,1	32,2	4	0,0	-9,1	0,0	35,8	5,8	6,7	0,0	20	157	0,0	15	24	6
1	12,00		50	1	1	-11,9	0,0	0,0	0	999	999	8,0	20,1	44	0,0	19,1	0,6	27,3	5,8	5,0	0,0	67	336	0,0	15	24	6
12	12,00		100	3	32	7,8	0,0	0,0	38	11	8	8,0	20,1	44	0,0	7,1	0,6	27,3	5,8	5,0	0,0	32	131	0,0	15	353	6
NoVer.	1,00		24	5	29	-17,9	0,0	0,0	40	999	999	28,1	20,1	4	0,0	-19,7	0,6	27,3	5,8	5,0	0,0	66	344	0,0	15	24	6
21	12,00		50	1	28	-14,6	0,0	0,0	40	999	999	24,1	12,1	44	0,0	21,1	-1,1	27,3	5,8	5,0	0,0	72	371	0,0	15	24	6
30	12,00		100	3	32	7,7	0,0	0,0	19	999	999	8,0	12,1	44	0,0	11,8	-1,1	27,3	5,8	5,0	0,0	52	212	0,0	15	267	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-6,8	0,0	0,0	0	999	999	8,0	12,1	32	0,0	-20,3	-1,1	27,3	5,8	5,0	0,0	79	364	0,0	15	24	6
12	12,00		57	1	33	-19,7	0,0	0,0	38	999	999	32,2	24,1	10	0,0	21,5	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	45	370	0,0	15	24	6
21	12,00		140	3	32	9,9	0,0	0,0	35	11	8	12,1	24,1	32	0,0	-8,7	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	18	150	0,0	15	402	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-18,4	0,0	0,0	0	999	999	28,1	24,1	4	0,0	-23,4	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	48	402	0,0	15	24	6
11	12,00		50	1	1	-12,4	0,0	0,0	0	999	999	8,0	20,1	34	0,0	19,5	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	56	334	0,0	15	24	6
20	12,00		100	3	38	7,8	0,0	0,0	38	11	8	8,0	20,1	34	0,0	7,5	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	22	128	0,0	15	353	6
NoVer.	1,00		24	5	29	-21,3	0,0	0,0	40	999	999	28,1	20,1	38	0,0	-19,4	0,0	27,3	5,8	5,0	0,0	56	334	0,0	15	24	6
29	12,00		50	1	18	-14,5	0,0	0,0	40	999	999	24,1	12,1	34	0,0	21,1	1,1	27,3	5,8	5,0	0,0	73	371	0,0	15	24	6
42	12,00		100	3	33	8,0	0,0	0,0	31	999	999	8,0	12,1	34	0,0	12,0	1,1	27,3	5,8	5,0	0,0	53	214	0,0	15	267	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-6,9	0,0	0,0	0	999	999	8,0	12,1	38	0,0	-20,4	1,1	27,3	5,8	5,0	0,0	80	366	0,0	15	24	6
20	12,00		57	1	33	-27,2	0,0	0,0	38	999	999	32,2	24,1	34	0,0	21,7	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	45	372	0,0	15	24	6
29	12,00		140	3	38	9,9	0,0	0,0	35	11	8	12,1	24,1	38	0,0	-8,8	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	18	152	0,0	15	402	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-18,5	0,0	0,0	0	999	999	28,1	24,1	4	0,0	-23,4	0,0	38,7	5,8	7,2	0,0	49	402	0,0	15	24	6
2	12,00		55	1	10	-7,5	0,0	0,0	25	999	999	10,1	16,1	44	0,0	16,8	0,0	33,0	5,8	6,1	0,0	41	289	0,0	15	24	6
13	12,00		120	3	32	8,0	0,0	0,0	32	13	8	10															

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq				
46 NoVer.	12,00 1,00		150 24	3 5	4 1	9,6 -16,6	0,0 0,0	0,0 0,0	41 0	6 999	5 999	24,1 24,1	46,2 46,2	32 4	0,0 0,0	-4,7 -19,2	0,0 0,0	41,5 41,5	5,8 5,8	7,7 7,7	0,0 0,0	9 37	81 329	0,0 0,0	15 15	512 24	6 6
9 53 NoVer.	12,00 12,00 1,00		59 150 24	1 3 5	1 4 1	-16,5 9,6 -16,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 41 0	999 6 999	999 5 999	24,1 24,1 24,1	46,2 46,2 46,2	10 38 4	0,0 0,0 0,0	19,1 -4,8 -19,1	0,0 0,0 0,0	41,5 41,5 41,5	5,8 5,8 5,8	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	37 9 37	327 82 327	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 512 24	6 6 6
45 32 NoVer.	12,00 12,00 1,00		60 30 24	1 3 5	35 35 31	-3,7 1,2 -3,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	34 34 34	999 6 999	999 4 999	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	35 39 39	0,0 0,0 0,0	1,8 -1,5 -1,9	0,0 0,0 0,0	7,5 7,5 7,5	5,8 5,8 5,8	1,3 1,3 1,3	0,0 0,0 0,0	17 14 19	31 25 33	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 463 24	6 6 6
49 33 NoVer.	12,00 12,00 1,00		60 30 24	1 3 5	43 44 31	-3,8 1,3 -4,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	35 34 30	999 6 999	999 4 999	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	44 44 39	0,0 0,0 0,0	1,8 1,4 -1,7	-0,2 -0,2 -0,2	7,5 7,5 7,5	5,8 5,8 5,8	1,3 1,3 1,3	0,0 0,0 0,0	25 21 25	38 30 36	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 464 24	6 6 6
52 39 NoVer.	12,00 12,00 1,00		60 30 24	1 3 5	33 34 29	-3,8 1,3 -3,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	34 34 34	999 6 999	999 4 999	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	34 34 29	0,0 0,0 0,0	1,8 1,4 -1,8	0,2 0,2 0,2	7,5 7,5 7,5	5,8 5,8 5,8	1,3 1,3 1,3	0,0 0,0 0,0	26 21 25	38 30 37	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 463 24	6 6 6
56 40 NoVer.	12,00 12,00 1,00		60 30 24	1 3 5	41 41 29	-3,8 1,3 -4,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	35 34 34	999 6 999	999 4 999	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	41 41 38	0,0 0,0 0,0	1,8 1,4 -1,8	-0,1 -0,1 -0,1	7,5 7,5 7,5	5,8 5,8 5,8	1,3 1,3 1,3	0,0 0,0 0,0	27 23 24	39 31 36	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 464 24	6 6 6
45 49 2.35	12,00 12,00 1,00		48 20 40	1 3 5	28 44 18	-1,1 -0,7 -1,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 29 29	4 2 4	2 1 2	4,0 4,0 4,0	4,0 4,0 4,0	1 18 7	0,0 0,0 0,0	2,9 -0,8 -2,9	0,0 0,0 0,0	5,8 5,8 5,8	13,0 13,0 13,0	1,7 1,7 1,7	0,0 0,0 0,0	22 6 22	22 6 22	0,0 0,0 0,0	20 20 20	40 80 40	8 8 8
52 56 2.35	12,00 12,00 1,00		48 20 40	1 3 5	28 34 18	-1,1 -0,7 -1,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 29 29	4 3 4	2 1 2	4,0 4,0 4,0	4,0 4,0 4,0	1 18 7	0,0 0,0 0,0	2,8 -0,8 -2,9	0,0 0,0 0,0	5,8 5,8 5,8	13,0 13,0 13,0	1,7 1,7 1,7	0,0 0,0 0,0	22 6 22	22 6 22	0,0 0,0 0,0	20 20 20	40 80 40	8 8 8
4 14 NoVer.	12,00 12,00 1,00		53 90 24	1 3 5	1 44 29	-4,8 5,0 -13,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 31 35	999 13 999	999 7 999	6,0 6,0 16,1	10,1 10,1 10,1	44 32 32	0,0 0,0 0,0	10,8 -6,5 -10,7	-0,6 -0,6 -0,6	24,5 24,5 24,5	5,8 5,8 5,8	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	47 33 46	194 121 193	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 330 24	6 6 6
8 18 NoVer.	12,00 12,00 1,00		53 90 24	1 3 5	1 34 29	-4,9 -3,3 -14,4	4,9 9,5 14,4	0,0 0,0 0,0	0 23 35	999 14 999	999 5 999	6,0 6,0 16,1	10,1 10,1 10,1	34 38 38	10,9 -6,5 -10,7	10,9 -6,5 -10,7	0,6 0,6 0,6	24,5 24,5 24,5	5,8 5,8 5,8	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	77 51 77	195 121 193	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 331 24	6 6 6
14 23 NoVer.	12,00 12,00 1,00		54 70 24	1 3 5	44 32 1	-9,8 3,5 -5,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	16 31 0	999 8 999	999 4 999	16,1 16,1 6,0	12,1 12,1 12,1	10 32 32	0,0 0,0 0,0	6,3 -3,3 -6,9	0,8 0,8 0,8	18,8 18,8 18,8	5,8 5,8 5,8	3,4 3,4 3,4	0,0 0,0 0,0	45 34 49	124 72 135	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 410 24	6 6 6
18 27 NoVer.	12,00 12,00 1,00		54 70 24	1 3 5	33 38 1	-9,8 3,5 -5,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 31 0	999 8 999	999 4 999	16,1 16,1 6,0	12,1 12,1 12,1	10 38 38	0,0 0,0 0,0	6,3 -3,3 -7,0	-0,8 -0,8 -0,8	18,8 18,8 18,8	5,8 5,8 5,8	3,4 3,4 3,4	0,0 0,0 0,0	45 33 48	123 73 135	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 409 24	6 6 6
1 2 NoVer.	15,00 15,00 1,00		73 100 26	1 3 5	1 1 13	-7,3 6,2 -11,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 39 40	999 6 8	999 5 7	10,1 10,1 34,2	24,1 24,1 24,1	7 13 1	0,0 0,0 0,0	10,0 -2,2 -11,1	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	6,4 6,4 6,4	5,6 5,6 5,6	0,0 0,0 0,0	26 6 29	156 34 174	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 534 26	6 6 6
2 3 NoVer.	15,00 15,00 1,00		73 100 26	1 3 5	23 7 19	-11,4 4,3 -10,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	36 38 36	11 4 10	8 3 7	26,1 10,1 26,1	24,1 24,1 24,1	7 23 1	0,0 0,0 0,0	10,1 2,0 -9,4	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	6,4 6,4 6,4	5,6 5,6 5,6	0,0 0,0 0,0	26 5 25	157 32 147	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 515 26	6 6 6
3 4 NoVer.	15,00 15,00 1,00		73 100 26	1 3 5	25 1 13	-10,6 4,8 -10,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	38 34 38	10 6 10	8 4 8	26,1 10,1 26,1	18,1 18,1 18,1	7 13 1	0,0 0,0 0,0	9,7 -1,9 -9,8	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	6,4 6,4 6,4	5,6 5,6 5,6	0,0 0,0 0,0	26 5 26	152 30 153	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 515 26	6 6 6
8 9 NoVer.	15,00 15,00 1,00		73 100 26	1 3 5	23 7 19	-10,4 4,7 -10,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	38 34 38	10 6 10	8 4 8	26,1 10,1 26,1	18,1 18,1 18,1	7 19 1	0,0 0,0 0,0	9,7 -1,9 -9,6	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	6,4 6,4 6,4	5,6 5,6 5,6	0,0 0,0 0,0	26 5 25	152 30 150	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 511 26	6 6 6
9 10 NoVer.	15,00 15,00 1,00		73 100 26	1 3 5	25 1 13	-10,5 4,3 -11,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	38 34 38	10 6 11	8 4 8	26,1 10,1 26,1	18,1 18,1 18,1	7 13 1	0,0 0,0 0,0	9,4 -2,1 -10,0	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	6,4 6,4 6,4	5,6 5,6 5,6	0,0 0,0 0,0	25 6 26	148 33 157	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 515 26	6 6 6
10 11 NoVer.	15,00 15,00 1,00		73 100 26	1 3 5	23 7 1	-11,6 5,7 -9,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	40 38 0	8 6 999	7 5 999	34,2 10,1 10,1	24,1 24,1 24,1	7 23 1	0,0 0,0 0,0	10,6 2,2 -10,3	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	6,4 6,4 6,4	5,6 5,6 5,6	0,0 0,0 0,0	28 6 27	166 34 162	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 530 26	6 6 6
4 5 NoVer.	15,00 15,00 1,00		74 80 26	1 3 5	23 23 13	-11,9 4,4 -10,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	41 34 32	12 8 999	11 5 999	24,1 8,0 14,1	14,1 14,1 14,1	7 23 1	0,0 0,0 0,0	11,0 4,3 -9,8	0,0 0,0 0,0	21,7 21,7 21,7	6,4 6,4 6,4	4,4 4,4 4,4	0,0 0,0 0,0	36 14 32	171 67 153	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 340 26	6 6 6
5 6 NoVer.	15,00 15,00 1,00		74 80 26	1 3 5	13 13 13	6,3 4,8 -6,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	34 26 33	999 14 14	999 6 8	14,1 14,1 12,1	8,0 8,0 8,0	25 13 13	0,0 0,0 0,0	8,8 -4,7 -8,8	0,0 0,0 0,0	21,7 21,7 21,7	6,4 6,4 6,4	4,4 4,4 4,4	0,0 0,0 0,0	29 15 29	138 73 137	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 235 26	6 6 6
6 7	15,00 15,00		74 80	1 3	23 23	-6,9 4,9	0,0 0,0	0,0 0,0	33 28	14 14	8 7	12,1 8,0	8,0 8,0	23 19	0,0 0,0	8,8 -4,7	0,0 0,0	21,7 21,7	6,4 6,4	4,4 4,4	0,0 0,0	29 15	138 73	0,0 0,0	15 15	26 235	6 6

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T ra t	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq				
NoVer.	1,00		26	5	13	-10,0	0,0	0,0	34	999	999	14,1	8,0	19	0,0	-8,8	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	29	137	0,0	15	26	6
7	15,00		74	1	21	-10,5	0,0	0,0	32	999	999	14,1	14,1	7	0,0	9,9	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	33	155	0,0	15	26	6
8	15,00		80	3	13	4,4	0,0	0,0	34	8	5	8,0	14,1	13	0,0	-4,2	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	14	66	0,0	15	344	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-11,9	0,0	0,0	41	12	11	24,1	14,1	1	0,0	-11,0	0,0	21,7	6,4	4,4	0,0	36	172	0,0	15	26	6
61	15,00		75	1	25	-10,2	0,0	0,0	27	12	6	20,1	48,3	4	0,0	16,2	4,4	31,7	6,1	6,6	0,0	98	289	0,0	15	26	6
57	15,00		120	3	25	-6,6	0,0	0,0	27	8	4	20,1	48,3	4	0,0	13,5	4,4	31,7	6,1	6,6	0,0	94	245	0,0	15	78	6
NoVer.	1,00		26	5	10	9,0	0,0	0,0	44	5	5	20,1	48,3	4	0,0	10,6	4,4	31,7	6,1	6,6	0,0	89	197	0,0	15	26	6
57	15,00		75	1	19	9,5	0,0	0,0	44	5	5	20,1	48,3	23	0,0	5,4	1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	27	86	0,0	15	26	6
63	15,00		120	3	10	9,8	0,0	0,0	44	5	5	20,1	48,3	19	0,0	-5,8	1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	28	93	0,0	15	394	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-15,8	0,0	0,0	0	999	999	20,1	48,3	10	0,0	-15,1	1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	44	238	0,0	15	26	6
76	15,00		75	1	1	-14,8	0,0	0,0	0	999	999	20,1	48,3	7	0,0	14,9	1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	45	235	0,0	15	26	6
82	15,00		120	3	10	9,9	0,0	0,0	44	5	5	20,1	48,3	21	0,0	5,5	1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	29	93	0,0	15	393	6
NoVer.	1,00		26	5	25	9,6	0,0	0,0	44	5	5	20,1	48,3	13	0,0	-5,6	1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	28	91	0,0	15	26	6
82	15,00		75	1	10	8,9	0,0	0,0	44	5	5	20,1	48,3	34	0,0	-9,6	-4,0	33,0	6,4	6,8	0,0	86	194	0,0	15	26	6
85	15,00		120	3	19	-7,4	0,0	0,0	27	9	4	20,1	48,3	4	0,0	-13,7	-4,0	33,0	6,4	6,8	0,0	90	228	0,0	15	80	6
NoVer.	1,00		26	5	19	-11,2	0,0	0,0	27	13	6	20,1	48,3	4	0,0	-16,6	-4,0	33,0	6,4	6,8	0,0	95	275	0,0	15	26	6
63	15,00		76	1	1	-10,7	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	7	0,0	10,4	0,0	4,6	4,9	0,8	0,0	92	215	0,0	15	26	6
66	15,00		25	3	1	4,6	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	25	0,0	0,7	0,0	4,6	4,9	0,8	0,0	6	14	0,0	15	515	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-8,6	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	3	0,0	-9,7	0,0	4,6	4,9	0,8	0,0	86	200	0,0	15	26	6
75	15,00		76	1	1	-8,5	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	9	0,0	9,7	0,0	4,6	4,9	0,8	0,0	85	199	0,0	15	26	6
76	15,00		25	3	1	4,6	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	13	0,0	-0,8	0,0	4,6	4,9	0,8	0,0	7	17	0,0	15	515	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-10,9	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	1	0,0	-10,5	0,0	4,6	4,9	0,8	0,0	93	216	0,0	15	26	6
66	15,00		76	1	1	-9,1	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	9	0,0	10,0	0,0	5,1	5,4	0,9	0,0	94	186	0,0	15	26	6
67	15,00		25	3	1	4,9	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	13	0,0	-0,6	0,0	5,1	5,4	0,9	0,0	6	12	0,0	15	515	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-9,6	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	1	0,0	-10,1	0,0	5,1	5,4	0,9	0,0	95	189	0,0	15	26	6
74	15,00		76	1	1	-9,4	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	7	0,0	10,1	0,0	5,1	5,4	0,9	0,0	95	188	0,0	15	26	6
75	15,00		25	3	1	4,8	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	19	0,0	-0,6	0,0	5,1	5,4	0,9	0,0	6	11	0,0	15	511	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-9,0	0,0	0,0	0	999	999	4,0	4,0	3	0,0	-9,9	0,0	5,1	5,4	0,9	0,0	93	185	0,0	15	26	6
58	15,00		75	1	19	7,4	0,0	0,0	44	4	4	20,1	48,3	28	0,0	1,9	-1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	21	36	0,0	15	26	6
64	15,00		120	3	1	4,3	0,0	0,0	44	2	2	20,1	48,3	16	0,0	-3,4	-1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	24	61	0,0	15	394	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-8,0	0,0	0,0	27	10	4	20,1	48,3	16	0,0	-5,1	-1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	28	89	0,0	15	26	6
62	15,00		75	1	28	-5,0	0,0	0,0	27	6	3	20,1	48,3	44	0,0	6,0	4,8	33,0	6,4	6,8	0,0	100	163	0,0	15	26	6
58	15,00		120	3	19	4,7	0,0	0,0	44	2	3	20,1	48,3	44	0,0	5,5	4,8	33,0	6,4	6,8	0,0	99	156	0,0	15	77	6
NoVer.	1,00		26	5	1	5,8	0,0	0,0	44	3	3	20,1	48,3	44	0,0	5,0	4,8	33,0	6,4	6,8	0,0	98	147	0,0	15	26	6
79	15,00		75	1	22	-7,9	0,0	0,0	27	10	4	20,1	48,3	22	0,0	5,1	1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	29	88	0,0	15	26	6
83	15,00		120	3	7	4,4	0,0	0,0	44	2	2	20,1	48,3	22	0,0	3,4	1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	25	61	0,0	15	395	6
NoVer.	1,00		26	5	25	7,4	0,0	0,0	44	4	4	20,1	48,3	18	0,0	-2,0	1,1	33,0	6,4	6,8	0,0	21	38	0,0	15	26	6
83	15,00		75	1	7	5,7	0,0	0,0	44	3	3	20,1	48,3	34	0,0	-4,8	-4,8	33,0	6,4	6,8	0,0	97	144	0,0	15	26	6
86	15,00		120	3	25	4,7	0,0	0,0	44	2	2	20,1	48,3	34	0,0	-5,3	-4,8	33,0	6,4	6,8	0,0	98	152	0,0	15	80	6
NoVer.	1,00		26	5	18	-5,1	0,0	0,0	27	6	3	20,1	48,3	34	0,0	-5,8	-4,8	33,0	6,4	6,8	0,0	99	160	0,0	15	26	6
21	15,00		75	1	22	-12,7	0,0	0,0	27	15	7	20,1	48,3	4	0,0	11,6	1,5	33,0	6,4	6,8	0,0	44	184	0,0	15	26	6
59	15,00		120	3	22	-10,8	0,0	0,0	27	13	6	20,1	48,3	4	0,0	11,1	1,5	33,0	6,4	6,8	0,0	44	175	0,0	15	60	6
NoVer.	1,00		26	5	16	7,0	0,0	0,0	44	4	4	20,1	48,3	4	0,0	10,5	1,5	33,0	6,4	6,8	0,0	43	166	0,0	15	26	6
59	15,00		75	1	16	8,7	0,0	0,0	44	5	5	20,1	48,3	16	0,0	-2,6	-1,4	33,0	6,4	6,8	0,0	27	53	0,0	15	26	6

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
81	15,00		75	1	22	7,9	0,0	0,0	38	4	3	48,3	48,3	4	0,0	-13,0	-1,4	33,0	6,4	6,8	0,0	43	208	0,0	15	26	6
42	15,00		120	3	16	-11,2	0,0	0,0	39	6	5	48,3	48,3	4	0,0	-17,0	-1,4	33,0	6,4	6,8	0,0	49	271	0,0	15	69	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-15,1	0,0	0,0	27	999	999	20,1	48,3	4	0,0	-21,4	-1,4	33,0	6,4	6,8	0,0	56	339	0,0	15	26	6
31	15,00		77	1	22	-17,5	0,0	0,0	43	11	11	40,2	24,1	7	0,0	20,9	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	55	327	0,0	15	26	6
32	15,00		100	3	7	8,2	0,0	0,0	39	8	7	10,1	24,1	22	0,0	3,8	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	10	60	0,0	15	397	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-12,6	0,0	0,0	0	999	999	10,1	24,1	1	0,0	-19,2	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	51	300	0,0	15	26	6
33	15,00		77	1	1	-12,4	0,0	0,0	0	999	999	10,1	24,1	7	0,0	19,5	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	51	305	0,0	15	26	6
34	15,00		100	3	7	8,3	0,0	0,0	39	9	7	10,1	24,1	28	0,0	4,6	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	12	71	0,0	15	380	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-17,6	0,0	0,0	21	999	999	26,1	24,1	1	0,0	-19,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	51	303	0,0	15	26	6
40	15,00		77	1	1	-12,4	0,0	0,0	0	999	999	10,1	24,1	7	0,0	19,3	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	51	302	0,0	15	26	6
41	15,00		100	3	1	8,1	0,0	0,0	39	8	7	10,1	24,1	16	0,0	-3,8	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	10	59	0,0	15	397	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-17,4	0,0	0,0	46	9	10	48,3	24,1	1	0,0	-20,8	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	55	326	0,0	15	26	6
38	15,00		77	1	22	-17,6	0,0	0,0	22	999	999	26,1	22,1	7	0,0	19,5	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	51	305	0,0	15	26	6
39	15,00		100	3	1	8,3	0,0	0,0	33	9	6	26,1	22,1	22	0,0	4,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	12	69	0,0	15	381	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-12,9	0,0	0,0	0	999	999	10,1	22,1	1	0,0	-19,5	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	51	304	0,0	15	26	6
32	15,00		78	1	1	-4,4	0,0	0,0	0	999	999	6,0	6,0	22	0,0	8,8	0,0	10,4	6,4	2,0	0,0	58	138	0,0	15	26	6
33	15,00		40	3	22	-2,3	0,0	0,0	31	9	5	6,0	6,0	22	0,0	3,8	0,0	10,4	6,4	2,0	0,0	25	59	0,0	15	207	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-4,4	0,0	0,0	0	999	999	6,0	6,0	18	0,0	-8,7	0,0	10,4	6,4	2,0	0,0	57	136	0,0	15	26	6
39	15,00		78	1	21	-7,3	0,0	0,0	17	999	999	6,0	6,0	22	0,0	8,6	0,0	10,4	6,4	2,0	0,0	57	134	0,0	15	26	6
40	15,00		40	3	18	-2,3	0,0	0,0	31	9	5	6,0	6,0	18	0,0	-3,9	0,0	10,4	6,4	2,0	0,0	26	61	0,0	15	207	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-4,8	0,0	0,0	0	999	999	6,0	6,0	18	0,0	-8,9	0,0	10,4	6,4	2,0	0,0	59	139	0,0	15	26	6
34	15,00		79	1	13	9,6	0,0	0,0	36	999	999	26,1	10,1	28	0,0	13,9	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	28	217	0,0	15	26	6
35	15,00		130	3	16	6,5	0,0	0,0	22	15	5	26,1	10,1	16	0,0	-9,8	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	20	153	0,0	15	186	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-13,1	0,0	0,0	38	12	9	26,1	10,1	16	0,0	-16,4	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	33	256	0,0	15	26	6
35	15,00		79	1	22	-11,4	0,0	0,0	31	11	6	26,1	40,2	4	0,0	18,9	-1,4	35,8	6,4	7,4	0,0	52	298	0,0	15	26	6
71	15,00		130	3	22	-6,7	0,0	0,0	31	6	3	26,1	40,2	4	0,0	12,6	-1,4	35,8	6,4	7,4	0,0	44	201	0,0	15	93	6
NoVer.	1,00		26	5	4	6,9	0,0	0,0	39	4	3	26,1	40,2	23	0,0	6,9	-1,4	35,8	6,4	7,4	0,0	36	116	0,0	15	26	6
36	15,00		79	1	7	-17,0	0,0	0,0	31	16	9	26,1	40,2	7	0,0	22,4	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	46	350	0,0	15	26	6
73	15,00		130	3	4	9,7	0,0	0,0	39	6	5	26,1	40,2	7	0,0	10,6	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	22	166	0,0	15	216	6
NoVer.	1,00		26	5	4	12,1	0,0	0,0	40	7	6	26,1	40,2	18	0,0	-3,7	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	7	57	0,0	15	26	6
37	15,00		79	1	22	-13,8	0,0	0,0	38	13	10	26,1	10,1	22	0,0	16,3	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	33	255	0,0	15	26	6
38	15,00		130	3	22	5,7	0,0	0,0	22	13	5	26,1	10,1	22	0,0	9,7	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	20	152	0,0	15	186	6
NoVer.	1,00		26	5	21	9,0	0,0	0,0	38	999	999	26,1	10,1	18	0,0	-13,2	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	27	206	0,0	15	26	6
71	15,00		79	1	16	7,9	0,0	0,0	39	5	4	26,1	40,2	28	0,0	5,0	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	10	78	0,0	15	26	6
36	15,00		130	3	4	6,7	0,0	0,0	39	4	3	26,1	40,2	1	0,0	-8,9	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	18	139	0,0	15	216	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-16,0	0,0	0,0	31	15	8	26,1	40,2	1	0,0	-20,3	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	41	317	0,0	15	26	6
73	15,00		79	1	4	9,7	0,0	0,0	39	6	5	26,1	40,2	4	0,0	-10,1	1,4	35,8	6,4	7,4	0,0	41	162	0,0	15	26	6
37	15,00		130	3	16	-7,6	0,0	0,0	31	7	4	26,1	40,2	4	0,0	-16,4	1,4	35,8	6,4	7,4	0,0	50	260	0,0	15	93	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-14,1	0,0	0,0	38	8	6	44,2	40,2	4	0,0	-22,6	1,4	35,8	6,4	7,4	0,0	58	357	0,0	15	26	6
14	15,00		73	1	1	-7,6	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	4	0,0	11,1	0,9	27,3	6,4	5,6	0,0	37	176	0,0	15	26	6
15	15,00		100	3	1	4,8	0,0	0,0	41	4	4	10,1	28,1	25	0,0	2,6	0,9	27,3	6,4	5,6	0,0	21	44	0,0	15	403	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-8,1	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	4	0,0	-11,2	0,9	27,3	6,4	5,6	0,0	38	177	0,0	15	26	6
17	15,00		73	1	1	-7,8	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	7	0,0	11,3	-0,8	27,3	6,4	5,6	0,0	37	177	0,0	15	26	6
18	15,00		100	3	7	4,8	0,0	0,0	41	4	4	10,1	28,1	13	0,0	-2,6	-0,8	27,3	6,4	5,6	0,0	20	45	0,0	15	403	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-7,9	0,0	0,0	0	999	999	10,1	28,1	10	0,0	-11,0	-0,8	27,3	6,4	5,6	0,0	37	174	0,0	15	26	6
15	15,00		80	1	1	-4,2	0,0	0,0	0	999	999	6,0	6,0	7	0,0	7,4	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	39	115	0,0	15	26	6
16	15,00		50	3	23	1,8	0,0	0,0	29	7	4	6,0	6,0	23	0,0	3,4	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	18	53	0,0	15	212	6
NoVer.	1,00		26	5	19	-5,2	0,0	0,0	33	16	10	8,0	6,0	19	0,0	-6,3	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	33	99	0,0	15	26	6
16	15,00		80	1	25	-5,2	0,0	0,0	33	16	10	8,0	6,0	25	0,0	6,3	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	33	99	0,0	15	26	6
17	15,00		50	3	13	1,8	0,0	0,0	29	7	4	6,0	6,0	13	0,0	-3,4	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	18	53	0,0	15	213	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-4,3	0,0	0,0	0	999	999	6,0	6,0	1	0,0	-7,3	0,0	13,2	6,4	2,6	0,0	39	115	0,0	15	26	6
23	15,00		79	1	23	-7,5	0,0	0,0	36	7	5	28,1	18,1	22	0,0	6,5	2,9	35,8	6,4	7,4	0,0	51	118	0,0	15	26	6
24	15,00		130	3	23	-3,8	0,0	0,0	35	3	2	28,1	18,1	16	0,0	-4,9	2,9	35,8	6,4	7,4	0,0	52	104	0,0	15	178	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-8,5	0,0	0,0	36	7	5	28,1	18,1	16	0,0	-8,3	2,9	35,8	6,4	7,4	0,0	59	157	0,0	15	26	6
24	15,00		79	1	22	-9,1	0,0	0,0	32	8	5	28,1	36,2	4	0,0	12,7	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	26	199	0,0	15	26	6
70	15,00		130	3	22	-5,6	0,0	0,0	32	5	3	28,1	36,2	4	0,0	9,1	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	18	142	0,0	15	93	6
NoVer.	1,00		26																								

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
26	15,00		79	1	22	-9,7	0,0	0,0	36	9	6	28,1	18,1	22	0,0	8,7	-3,3	35,8	6,4	7,4	0,0	66	169	0,0	15	26	6
27	15,00		130	3	13	-4,7	0,0	0,0	35	4	3	28,1	18,1	22	0,0	5,4	-3,3	35,8	6,4	7,4	0,0	60	118	0,0	15	177	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-8,3	0,0	0,0	36	7	5	28,1	18,1	16	0,0	-6,4	-3,3	35,8	6,4	7,4	0,0	57	120	0,0	15	26	6
70	15,00		79	1	16	6,1	0,0	0,0	37	4	3	28,1	36,2	28	0,0	3,3	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	7	51	0,0	15	26	6
25	15,00		130	3	4	4,6	0,0	0,0	37	3	2	28,1	36,2	16	0,0	-6,5	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	13	102	0,0	15	223	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-11,6	0,0	0,0	18	999	999	16,1	36,2	1	0,0	-13,1	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	26	204	0,0	15	26	6
72	15,00		79	1	4	7,8	0,0	0,0	37	5	4	28,1	36,2	4	0,0	-8,7	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	18	135	0,0	15	26	6
26	15,00		130	3	16	-6,3	0,0	0,0	32	5	3	28,1	36,2	4	0,0	-12,3	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	25	193	0,0	15	93	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-10,4	0,0	0,0	32	9	5	28,1	36,2	4	0,0	-16,0	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	33	250	0,0	15	26	6
45	15,00		48	1	19	-1,3	0,0	0,0	29	5	2	4,0	4,0	1	0,0	2,8	0,0	4,7	10,4	1,4	0,0	23	27	0,0	15	40	6
49	15,00		20	3	25	-0,8	0,0	0,0	29	3	1	4,0	4,0	25	0,0	-1,1	0,0	4,7	10,4	1,4	0,0	9	11	0,0	15	80	6
2.5	1,00		40	5	25	-1,3	0,0	0,0	29	5	2	4,0	4,0	7	0,0	-3,0	0,0	4,7	10,4	1,4	0,0	24	29	0,0	15	40	6
52	15,00		48	1	19	-1,3	0,0	0,0	29	5	2	4,0	4,0	1	0,0	3,0	0,0	4,7	10,4	1,4	0,0	24	29	0,0	15	40	6
56	15,00		20	3	25	-0,8	0,0	0,0	29	3	1	4,0	4,0	13	0,0	1,1	0,0	4,7	10,4	1,4	0,0	9	11	0,0	15	80	6
2.5	1,00		40	5	25	-1,3	0,0	0,0	29	5	2	4,0	4,0	7	0,0	-2,8	0,0	4,7	10,4	1,4	0,0	23	27	0,0	15	40	6
22	15,00		79	1	23	-12,2	0,0	0,0	35	9	6	34,2	38,2	4	0,0	8,9	1,1	35,8	6,4	7,4	0,0	28	146	0,0	15	26	6
44	15,00		130	3	23	5,7	0,0	0,0	41	4	3	14,1	38,2	19	0,0	-2,9	1,1	35,8	6,4	7,4	0,0	22	56	0,0	15	523	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-12,4	0,0	0,0	24	999	999	14,1	38,2	1	0,0	-9,0	1,1	35,8	6,4	7,4	0,0	33	148	0,0	15	26	6
48	15,00		79	1	1	-10,4	0,0	0,0	0	999	999	14,1	38,2	7	0,0	10,2	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	21	160	0,0	15	26	6
23	15,00		130	3	4	6,3	0,0	0,0	41	4	4	14,1	38,2	28	0,0	3,4	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	7	53	0,0	15	548	6
NoVer.	1,00		26	5	16	-9,6	0,0	0,0	35	7	5	34,2	38,2	1	0,0	-8,2	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	17	129	0,0	15	26	6
27	15,00		79	1	22	-8,4	0,0	0,0	34	6	4	34,2	38,2	7	0,0	7,8	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	16	121	0,0	15	26	6
51	15,00		130	3	4	7,0	0,0	0,0	41	5	4	14,1	38,2	18	0,0	-3,6	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	7	57	0,0	15	548	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-11,7	0,0	0,0	0	999	999	14,1	38,2	1	0,0	-10,7	0,0	35,8	6,4	7,4	0,0	22	167	0,0	15	26	6
55	15,00		79	1	21	-12,4	0,0	0,0	24	999	999	14,1	38,2	7	0,0	9,1	-1,0	35,8	6,4	7,4	0,0	33	148	0,0	15	26	6
28	15,00		130	3	13	5,7	0,0	0,0	41	4	3	14,1	38,2	25	0,0	2,9	-1,0	35,8	6,4	7,4	0,0	22	56	0,0	15	524	6
NoVer.	1,00		26	5	13	-12,1	0,0	0,0	35	9	6	34,2	38,2	4	0,0	-8,8	-1,0	35,8	6,4	7,4	0,0	27	144	0,0	15	26	6
1	15,00		79	1	26	-17,5	0,0	0,0	23	999	999	24,1	52,3	44	0,0	23,6	-2,7	35,8	6,4	7,4	0,0	83	398	0,0	15	26	6
61	15,00		130	3	44	-9,5	0,0	0,0	28	10	5	24,1	52,3	44	0,0	14,8	-2,7	35,8	6,4	7,4	0,0	66	260	0,0	15	233	6
NoVer.	1,00		26	5	44	14,8	0,0	0,0	44	7	7	24,1	52,3	32	0,0	-12,8	-2,7	35,8	6,4	7,4	0,0	56	219	0,0	15	26	6
12	15,00		79	1	44	-28,9	0,0	0,0	40	13	11	56,3	56,3	10	0,0	26,6	-2,8	35,8	6,4	7,4	0,0	91	437	0,0	15	26	6
62	15,00		130	3	44	-18,3	0,0	0,0	39	8	7	56,3	56,3	44	0,0	20,4	-2,8	35,8	6,4	7,4	0,0	80	341	0,0	15	117	6
NoVer.	1,00		26	5	4	10,4	0,0	0,0	39	5	4	56,3	56,3	44	0,0	15,3	-2,8	35,8	6,4	7,4	0,0	70	262	0,0	15	26	6
21	15,00		79	1	43	-25,1	0,0	0,0	36	999	999	36,2	34,2	44	0,0	22,6	-2,2	35,8	6,4	7,4	0,0	74	376	0,0	15	26	6
30	15,00		130	3	44	8,8	0,0	0,0	35	6	4	36,2	34,2	44	0,0	13,2	-2,2	35,8	6,4	7,4	0,0	55	229	0,0	15	263	6
NoVer.	1,00		26	5	4	-7,3	0,0	0,0	13	999	999	8,0	34,2	32	0,0	-21,0	-2,2	35,8	6,4	7,4	0,0	66	345	0,0	15	26	6
61	15,00		79	1	44	12,3	0,0	0,0	44	6	6	24,1	52,3	4	0,0	-22,5	7,5	14,3	2,6	2,3	0,0	112	1160	0,0	15	26	6
12	15,00		130	3	31	-18,8	0,0	0,0	29	999	999	24,1	52,3	4	0,0	-27,8	7,5	14,3	2,6	2,3	0,0	117	1368	0,0	15	64	6
NoVer.	1,00		26	5	32	-29,9	0,0	0,0	41	13	12	56,3	52,3	4	0,0	-33,6	7,5	14,3	2,6	2,3	0,0	122	1595	0,0	15	26	6
2	15,00		81	1	28	-23,5	0,0	0,0	27	999	999	32,2	62,3	44	0,0	31,4	2,5	69,8	6,4	14,7	0,0	52	505	0,0	15	26	6
63	15,00		250	3	44	-19,7	0,0	0,0	27	15	7	32,2	62,3	44	0,0	26,6	2,5	69,8	6,4	14,7	0,0	46	429	0,0	15	188	6
NoVer.	1,00		26	5	44	22,5	0,0	0,0	39	9	7	32,2	62,3	44	0,0	21,7	2,5	69,8	6,4	14,7	0,0	41	353	0,0	15	26	6
13	15,00		81	1	44	-36,2	0,0	0,0	39	11	9	84,4	74,4	35	0,0	30,5	3,8	69,8	6,4	14,7	0,0	56	491	0,0	15	26	6
64	15,00		250	3	44	-23,8	0,0	0,0	38	7	6	84,4	74,4	35													

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq				
45 2.5	15,00 1,00		30 24	3 5	35 35	1,0 -3,1	0,0 0,0	0,0 0,0	30 35	7 14	4 10	4,0 6,0	4,0 5,0	19 19	0,0 0,0	-0,9 -0,9	0,2 0,2	10,6 10,6	10,3 10,3	1,0 1,0	0,2 0,2	25 26	12 7	1,3 1,3	9 5	463 24	8 8
33 49 2.5	15,00 15,00 1,00		82 30 24	1 3 5	32 44 44	-3,5 1,0 -3,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	36 30 35	15 7 15	12 4 10	6,4 4,0 6,0	5,0 4,0 5,0	39 28 28	0,0 0,0 0,0	1,5 -1,0 -1,1	-0,1 -0,2 -0,2	10,6 10,6 10,6	10,3 10,3 10,3	1,0 1,0 1,0	0,2 0,2 0,2	24 28 28	6 12 7	1,4 1,4 1,4	5 9 5	24 464 24	8 8 8
4 67 NoVer.	15,00 15,00 1,00		83 220 26	1 3 5	33 44 44	-28,9 -16,2 16,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 29 37	999 12 8	999 6 6	32,2 32,2 32,2	52,3 52,3 52,3	44 44 44	0,0 0,0 0,0	23,7 20,2 16,7	2,4 2,4 2,4	61,3 61,3 61,3	6,4 6,4 6,4	12,9 12,9 12,9	0,0 0,0 0,0	46 42 38	385 330 275	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 188 26	6 6 6
67 14 NoVer.	15,00 15,00 1,00		83 220 26	1 3 5	35 31 32	12,0 -22,2 -26,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 29 42	6 999 8	4 999 7	32,2 32,2 82,4	52,3 52,3 52,3	32 32 32	0,0 0,0 0,0	-23,7 -25,2 -26,8	-6,9 -6,9 -6,9	61,3 61,3 61,3	6,4 6,4 6,4	12,9 12,9 12,9	0,0 0,0 0,0	90 93 97	408 433 457	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 55 26	6 6 6
14 68 NoVer.	15,00 15,00 1,00		83 220 26	1 3 5	35 44 44	-23,1 -13,4 10,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	26 29 37	999 10 5	999 5 3	32,2 32,2 32,2	52,3 52,3 52,3	44 44 44	0,0 0,0 0,0	19,2 16,2 13,2	1,8 1,8 1,8	61,3 61,3 61,3	6,4 6,4 6,4	12,9 12,9 12,9	0,0 0,0 0,0	34 28 24	300 253 207	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 160 26	6 6 6
68 69 NoVer.	15,00 15,00 1,00		83 220 26	1 3 5	10 35 35	9,2 12,8 14,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	4 6 7	3 4 5	32,2 32,2 32,2	52,3 52,3 52,3	35 39 39	0,0 0,0 0,0	7,1 -6,4 -7,9	2,7 2,7 2,7	61,3 61,3 61,3	6,4 6,4 6,4	12,9 12,9 12,9	0,0 0,0 0,0	28 30 32	113 110 134	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 82 26	6 6 6
69 23 NoVer.	15,00 15,00 1,00		83 220 26	1 3 5	39 39 39	-9,7 -15,7 -15,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	28 29 29	7 12 12	4 6 6	32,2 32,2 32,2	52,3 52,3 52,3	32 32 32	0,0 0,0 0,0	-26,1 -26,5 -26,9	4,8 4,8 4,8	61,3 61,3 61,3	6,4 6,4 6,4	12,9 12,9 12,9	0,0 0,0 0,0	71 72 72	436 442 448	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 0 24	6 6 6
71 70 NoVer.	15,00 15,00 1,00		76 25 26	1 3 5	35 35 33	2,6 -1,0 -3,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	32 31 32	16 6 999	9 3 999	4,0 4,0 4,0	4,0 4,0 4,0	39 35 35	0,0 0,0 0,0	1,6 -1,5 -1,8	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	6,4 6,4 6,4	1,1 1,1 1,1	0,0 0,0 0,0	17 16 19	25 24 29	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 331 26	6 6 6
73 72 NoVer.	15,00 15,00 1,00		76 25 26	1 3 5	41 41 33	2,7 -1,1 -3,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	17 31 32	94 6 999	24 4 999	4,0 4,0 4,0	4,0 4,0 4,0	29 41 41	0,0 0,0 0,0	1,6 -1,6 -1,9	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	6,4 6,4 6,4	1,1 1,1 1,1	0,0 0,0 0,0	16 17 20	24 25 30	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 331 26	6 6 6
36 25 NoVer.	15,00 15,00 1,00		76 25 26	1 3 5	29 41 29	-3,3 -1,3 3,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 31 31	999 8 999	999 5 999	4,0 4,0 4,0	4,0 4,0 4,0	29 41 41	0,0 0,0 0,0	2,2 -2,3 -2,5	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	6,4 6,4 6,4	1,1 1,1 1,1	0,0 0,0 0,0	23 24 27	34 35 40	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 276 26	6 6 6
8 74 2.5	15,00 15,00 1,00		83 220 26	1 3 5	38 34 41	17,5 -16,3 15,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	18 17 16	48 85 86	13 20 20	49,9 23,7 18,2	26,0 20,2 22,2	34 34 34	0,0 0,0 0,0	23,4 22,6 17,8	-1,9 -1,9 -1,9	94,3 136,7 94,3	82,6 56,6 82,6	10,7 28,1 10,7	2,7 2,7 2,7	46 45 39	20 47 16	11,6 11,6 11,6	5 12 5	26 162 52	8 8 8
74 18 2.5	15,00 15,00 1,00		83 220 26	1 3 5	34 38 38	11,2 -23,5 -27,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	27 30 31	15 24 28	7 13 15	9,1 35,8 42,9	18,2 18,2 21,4	4 4 4	0,0 0,0 0,0	-22,3 -23,9 -25,2	7,0 7,0 7,0	94,3 94,3 94,3	82,6 82,6 82,6	10,7 10,7 10,7	7,0 7,0 7,0	92 94 95	27 67 29	30,0 30,0 30,0	5 12 5	52 30 26	8 8 8
18 77 NoVer.	15,00 15,00 1,00		83 220 26	1 3 5	33 41 41	-24,9 -15,0 9,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 29 37	999 11 4	999 6 3	32,2 32,2 32,2	52,3 52,3 52,3	41 41 41	0,0 0,0 0,0	20,4 17,6 14,9	0,0 0,0 0,0	61,3 61,3 61,3	6,4 6,4 6,4	12,9 12,9 12,9	0,0 0,0 0,0	24 21 18	319 276 232	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 144 26	6 6 6
77 78 NoVer.	15,00 15,00 1,00		83 220 26	1 3 5	10 41 41	10,1 15,8 18,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	5 7 9	3 6 6	32,2 32,2 32,2	52,3 52,3 52,3	34 34 34	0,0 0,0 0,0	9,9 8,3 6,6	-3,0 -3,0 -3,0	61,3 61,3 61,3	6,4 6,4 6,4	12,9 12,9 12,9	0,0 0,0 0,0	32 30 30	159 133 108	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 98 26	6 6 6
78 27 NoVer.	15,00 15,00 1,00		83 220 26	1 3 5	41 38 38	12,2 -14,1 -17,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 29 29	6 11 13	4 5 7	32,2 32,2 32,2	52,3 52,3 52,3	4 4 4	0,0 0,0 0,0	-35,8 -36,4 -37,1	-13,4 -13,4 -13,4	24,5 24,5 24,5	2,6 2,6 2,6	3,8 3,8 3,8	0,0 0,0 0,0	114 114 114	1702 1727 1752	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 0 26	6 6 6
9 75 NoVer.	15,00 15,00 1,00		81 250 26	1 3 5	33 34 10	-47,9 -24,6 28,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	18 28 46	999 12 6	999 6 7	50,3 50,3 50,3	116,6 116,6 116,6	34 34 34	0,0 0,0 0,0	34,3 29,5 24,7	0,0 0,0 0,0	69,8 69,8 69,8	6,4 6,4 6,4	14,7 14,7 14,7	0,0 0,0 0,0	36 31 26	537 462 387	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 188 26	6 6 6
75 53 NoVer.	15,00 15,00 1,00		81 250 26	1 3 5	4 10 29	31,1 18,5 -34,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	46 45 28	7 4 999	8 4 999	50,3 50,3 50,3	116,6 116,6 116,6	38 4 4	0,0 0,0 0,0	-14,6 -21,0 -30,7	-2,8 -2,8 -2,8	69,8 69,8 69,8	6,4 6,4 6,4	14,7 14,7 14,7	0,0 0,0 0,0	33 39 45	233 330 482	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 238 26	6 6 6
39 52 2.5	15,00 15,00 1,00		82 30 24	1 3 5	38 34 34	-3,6 1,0 -3,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 30 35	16 7 15	12 4 11	6,4 4,0 6,0	5,0 4,0 5,0	29 18 18	0,0 0,0 0,0	1,5 -1,0 -1,1	0,1 0,2 0,2	10,6 10,6 10,6	10,3 10,3 10,3	1,0 1,0 1,0	0,2 0,2 0,2	23 26 27	6 12 7	1,4 1,4 1,4	5 9 5	24 463 24	8 8 8
40 56 2.5	15,00 15,00 1,00		82 30 24	1 3 5	29 41 41	-3,6 1,0 -3,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 30 35	15 7 15	12 4 10	6,4 4,0 6,0	5,0 4,0 5,0	37 41 41	0,0 0,0 0,0	1,5 -1,5 -1,6	-0,1 -0,1 -0,1	10,6 10,6 10,6	10,3 10,3 10,3	1,0 1,0 1,0	0,2 0,2 0,2	23 26 26	6 12 7	1,3 1,3 1,3	5 9 5	24 464 24	8 8 8
6 16 NoVer.	15,00 15,00 1,00		76 25 26	1 3 5	29 29 29	3,0 1,1 -3,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 31 31	999 7 999	999 4 999	4,0 4,0 4,0	4,0 4,0 4,0	41 29 29	0,0 0,0 0,0	1,7 -1,8 -2,0	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	6,4 6,4 6,4	1,1 1,1 1,1	0,0 0,0 0,0	18 18 22	27 27 32	0,0 0,0 0,0	15 15 15	26 316 26	6 6 6
10 76	15,00 15,00		81 250	1 3	18 34	-24,0 -20,0	0,0 0,0	0,0 0,0	18 27	999 15	999 7	32,2 32,2	62,3 62,3	34 34	0,0 0,0	31,8 26,9	-2,8 -2,8	69,8 69,8	6,4 6,4	14,7 14,7	0,0 0,0	54 49	514 437	0,0 0,0	15 15	26 188	6 6

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq				
NoVer.	1,00		26	5	34	22,9	0,0	0,0	39	9	7	32,2	62,3	34	0,0	22,1	-2,8	69,8	6,4	14,7	0,0	44	361	0,0	15	26	6
19	15,00		81	1	34	-35,8	0,0	0,0	39	11	8	84,4	74,4	34	0,0	29,5	-3,2	69,8	6,4	14,7	0,0	46	463	0,0	15	26	6
79	15,00		250	3	34	-23,8	0,0	0,0	38	7	5	84,4	74,4	34	0,0	26,2	-3,2	69,8	6,4	14,7	0,0	43	410	0,0	15	112	6
NoVer.	1,00		26	5	10	9,8	0,0	0,0	35	3	2	84,4	74,4	34	0,0	23,0	-3,2	69,8	6,4	14,7	0,0	40	360	0,0	15	26	6
76	15,00		81	1	34	18,0	0,0	0,0	38	7	6	32,2	62,3	38	0,0	-40,3	3,9	69,8	6,4	14,7	0,0	64	636	0,0	15	26	6
19	15,00		250	3	22	-23,4	0,0	0,0	17	999	999	32,2	62,3	38	0,0	-42,2	3,9	69,8	6,4	14,7	0,0	66	666	0,0	15	44	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-25,2	0,0	0,0	0	999	999	32,2	62,3	38	0,0	-44,2	3,9	69,8	6,4	14,7	0,0	68	697	0,0	15	26	6
79	15,00		81	1	38	12,4	0,0	0,0	35	4	3	84,4	74,4	38	0,0	-11,8	3,1	69,8	6,4	14,7	0,0	36	204	0,0	15	26	6
80	15,00		250	3	34	13,8	0,0	0,0	35	5	3	84,4	74,4	38	0,0	-15,1	3,1	69,8	6,4	14,7	0,0	39	256	0,0	15	143	6
NoVer.	1,00		26	5	38	-17,1	0,0	0,0	38	5	4	84,4	74,4	38	0,0	-18,5	3,1	69,8	6,4	14,7	0,0	43	308	0,0	15	26	6
80	15,00		81	1	38	-26,2	0,0	0,0	38	8	6	84,4	74,4	38	0,0	-32,1	7,4	69,8	6,4	14,7	0,0	93	541	0,0	15	18	6
28	15,00		250	3	38	-29,8	0,0	0,0	38	9	7	84,4	74,4	38	0,0	-32,6	7,4	69,8	6,4	14,7	0,0	93	549	0,0	15	0	6
NoVer.	1,00		26	5	38	-29,8	0,0	0,0	38	9	7	84,4	74,4	38	0,0	-33,1	7,4	69,8	6,4	14,7	0,0	94	556	0,0	15	18	6
28	15,00		77	1	33	-16,0	0,0	0,0	36	999	999	20,1	12,1	34	0,0	12,4	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	33	194	0,0	15	26	6
41	15,00		100	3	34	6,3	0,0	0,0	30	13	7	10,1	12,1	34	0,0	8,9	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	24	139	0,0	15	280	6
NoVer.	1,00		26	5	29	-12,7	0,0	0,0	27	999	999	10,1	12,1	38	0,0	-9,9	0,0	27,3	6,4	5,6	0,0	26	155	0,0	15	26	6
11	15,00		79	1	18	-17,5	0,0	0,0	29	999	999	24,1	52,3	34	0,0	19,6	3,9	35,8	6,4	7,4	0,0	94	345	0,0	15	26	6
85	15,00		130	3	34	-10,8	0,0	0,0	28	11	5	24,1	52,3	34	0,0	14,5	3,9	35,8	6,4	7,4	0,0	84	265	0,0	15	233	6
NoVer.	1,00		26	5	34	14,8	0,0	0,0	44	7	7	24,1	52,3	34	0,0	9,5	3,9	35,8	6,4	7,4	0,0	74	187	0,0	15	26	6
20	15,00		79	1	34	-28,6	0,0	0,0	40	13	11	56,3	56,3	10	0,0	26,4	2,8	35,8	6,4	7,4	0,0	90	432	0,0	15	26	6
86	15,00		130	3	34	-17,8	0,0	0,0	39	8	6	56,3	56,3	34	0,0	20,0	2,8	35,8	6,4	7,4	0,0	79	334	0,0	15	122	6
NoVer.	1,00		26	5	4	10,9	0,0	0,0	39	5	4	56,3	56,3	34	0,0	14,8	2,8	35,8	6,4	7,4	0,0	68	253	0,0	15	26	6
29	15,00		79	1	33	-24,9	0,0	0,0	37	999	999	36,2	34,2	34	0,0	22,5	2,1	35,8	6,4	7,4	0,0	73	374	0,0	15	26	6
42	15,00		130	3	34	8,8	0,0	0,0	35	6	4	36,2	34,2	34	0,0	13,1	2,1	35,8	6,4	7,4	0,0	54	227	0,0	15	263	6
NoVer.	1,00		26	5	1	-6,1	0,0	0,0	0	999	999	8,0	34,2	38	0,0	-21,0	2,1	35,8	6,4	7,4	0,0	66	345	0,0	15	26	6
85	15,00		79	1	34	11,8	0,0	0,0	44	6	6	24,1	52,3	29	0,0	-21,2	-7,3	14,3	2,6	2,3	0,0	106	1052	0,0	15	26	6
20	15,00		130	3	29	-16,8	0,0	0,0	28	999	999	24,1	52,3	4	0,0	-24,4	-7,3	14,3	2,6	2,3	0,0	111	1232	0,0	15	64	6
NoVer.	1,00		26	5	38	-27,8	0,0	0,0	41	12	11	56,3	52,3	4	0,0	-30,2	-7,3	14,3	2,6	2,3	0,0	116	1458	0,0	15	26	6
86	15,00		79	1	29	12,6	0,0	0,0	39	6	5	56,3	56,3	34	0,0	9,1	-2,4	35,8	6,4	7,4	0,0	49	163	0,0	15	26	6
29	15,00		130	3	38	-11,5	0,0	0,0	39	5	4	56,3	56,3	29	0,0	-14,6	-2,4	35,8	6,4	7,4	0,0	54	242	0,0	15	224	6
NoVer.	1,00		26	5	29	-27,7	0,0	0,0	33	999	999	36,2	56,3	4	0,0	-25,0	-2,4	35,8	6,4	7,4	0,0	71	407	0,0	15	26	6
65	15,00		81	1	32	-12,7	0,0	0,0	38	4	3	84,4	74,4	32	0,0	-30,6	-4,8	69,8	6,4	14,7	0,0	69	501	0,0	15	26	6
22	15,00		250	3	32	-27,9	0,0	0,0	38	8	7	84,4	74,4	32	0,0	-31,7	-4,8	69,8	6,4	14,7	0,0	70	518	0,0	15	27	6
NoVer.	1,00		26	5	32	-30,5	0,0	0,0	39	9	7	84,4	74,4	32	0,0	-32,8	-4,8	69,8	6,4	14,7	0,0	71	536	0,0	15	26	6
62	15,00		79	1	39	12,6	0,0	0,0	39	6	5	56,3	56,3	44	0,0	9,4	2,3	35,8	6,4	7,4	0,0	50	168	0,0	15	26	6
21	15,00		130	3	32	-11,2	0,0	0,0	39	5	4	56,3	56,3	39	0,0	-14,3	2,3	35,8	6,4	7,4	0,0	53	236	0,0	15	229	6
NoVer.	1,00		26	5	31	-28,6	0,0	0,0	17	999	999	36,2	56,3	4	0,0	-24,6	2,3	35,8	6,4	7,4	0,0	70	401	0,0	15	26	6
57	18,00		54	1	32	3,4	0,0	0,0	28	11	5	12,1	8,0	35	0,0	3,6	-0,5	18,8	5,8	3,4	0,0	24	68	0,0	15	24	6
58	18,00		70	3	32	2,8	0,0	0,0	28	9	4	12,1	8,0	32	0,0	-2,0	-0,5	18,8	5,8	3,4	0,0	21	41	0,0	15	292	6
NoVer.	1,00		24	5	32	-3,3	0,0	0,0	34	8	5	12,1	8,0	32	0,0	-4,2	-0,5	18,8	5,8	3,4	0,0	30	79	0,0	15	24	6
59	18,00		54	1	44	-4,7	0,0	0,0	34	10	7	12,1	8,0	10	0,0	4,8	0,4	18,8	5,8	3,4	0,0	29	90	0,0	15	24	6
60	18,00		70	3	44	2,0	0,0	0,0	28	7	3	12,1	8,0	35	0,0	1,8	0,4	18,8	5,8	3,4	0,0	18	38	0,0	15	312	6
NoVer.	1,00		24	5	44	2,6	0,0	0,0	28	9	4	12,1	8,0	32	0,0	-2,8	0,4	18,8	5,8	3,4	0,0	23	54	0,0	15	24	6
58	18,00		54	1	39	3,9	0,0	0,0	28	13																	

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRId (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
65 31 NoVer.	18,00 18,00 1,00		85 90 24	1 3 5	10 10 32	-6,4 4,9 -6,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 41 30	11 5 10	6 4 5	16,1 16,1 16,1	28,1 28,1 28,1	10 32 4	0,0 0,0 0,0	8,7 -0,7 -8,3	0,6 0,6 0,6	24,5 24,5 24,5	5,8 5,8 5,8	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	33 16 33	153 19 146	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 453 24	6 6 6
45 49 NoVer.	18,00 18,00 1,00		48 20 40	1 3 5	44 32 41	-1,2 0,9 -1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 29 29	4 3 4	2 2 2	4,0 4,0 4,0	4,0 4,0 4,0	13 25 25	0,0 0,0 0,0	2,3 -0,8 -2,4	0,2 0,2 0,2	11,7 11,7 11,7	13,0 13,0 13,0	1,2 1,2 1,2	0,0 0,0 0,0	29 20 32	26 16 28	0,0 0,0 0,0	20 20 20	40 80 40	8 8 8
52 56 2.35	18,00 18,00 1,00		48 20 40	1 3 5	19 19 41	-3,3 -2,5 -0,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 30 29	12 9 3	6 4 2	4,0 4,0 4,0	4,0 4,0 4,0	19 19 23	0,0 0,0 0,0	4,0 2,3 -2,8	0,0 0,0 0,0	5,8 5,8 5,8	13,0 13,0 13,0	1,7 1,7 1,7	0,0 0,0 0,0	30 18 21	31 18 21	0,0 0,0 0,0	20 20 20	40 80 40	8 8 8
66 119 NoVer.	18,00 18,00 1,00		86 80 24	1 3 5	32 32 32	9,0 5,0 -9,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	35 34 37	14 7 12	9 5 9	20,1 20,1 20,1	18,1 18,1 18,1	44 32 32	0,0 0,0 0,0	6,8 -8,9 -11,2	0,0 0,0 0,0	21,7 21,7 21,7	5,8 5,8 5,8	4,0 4,0 4,0	0,0 0,0 0,0	25 32 41	116 152 192	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 154 24	6 6 6
67 14 NoVer.	18,00 18,00 1,00		87 100 24	1 3 5	35 35 4	-6,7 -4,1 4,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 31 35	11 7 6	6 4 4	16,1 16,1 16,1	20,1 20,1 20,1	35 35 35	0,0 0,0 0,0	8,5 7,0 5,3	0,9 0,9 0,9	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	40 36 31	150 124 96	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 83 24	6 6 6
68 69 NoVer.	18,00 18,00 1,00		87 100 24	1 3 5	44 32 32	-4,1 -5,0 -8,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 31 31	7 8 14	4 5 8	16,1 16,1 16,1	20,1 20,1 20,1	32 32 32	0,0 0,0 0,0	-7,0 -8,4 -10,0	0,0 0,0 0,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	20 24 29	120 144 171	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 86 24	6 6 6
69 121 NoVer.	18,00 18,00 1,00		87 100 24	1 3 5	35 4 1	-5,6 2,6 3,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 34 34	9 3 5	5 2 3	16,1 16,1 16,1	20,1 20,1 20,1	19 19 19	0,0 0,0 0,0	5,7 3,9 2,1	2,2 2,2 2,2	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	70 65 59	141 110 78	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 159 24	6 6 6
74 18 NoVer.	18,00 18,00 1,00		87 100 24	1 3 5	41 41 38	-7,3 -4,8 4,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 31 35	12 8 6	7 5 4	16,1 16,1 16,1	20,1 20,1 20,1	10 41 41	0,0 0,0 0,0	8,5 5,8 4,1	-1,2 -1,2 -1,2	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	49 44 39	146 113 83	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 96 24	6 6 6
77 114 NoVer.	18,00 18,00 1,00		87 100 24	1 3 5	34 34 34	-4,7 -4,7 -4,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 31 31	8 8 8	4 4 4	16,1 16,1 16,1	20,1 20,1 20,1	38 38 38	0,0 0,0 0,0	-11,6 -11,9 -12,3	-1,4 -1,4 -1,4	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	54 55 56	215 221 227	0,0 0,0 0,0	15 15 15	15 0 15	6 6 6
78 27 NoVer.	18,00 18,00 1,00		87 100 24	1 3 5	1 1 1	-25,8 -24,4 -16,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 0 0	999 999 999	999 999 999	16,1 16,1 16,1	20,1 20,1 20,1	10 10 10	0,0 0,0 0,0	18,2 16,8 15,5	2,0 2,0 2,0	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	97 93 89	346 324 301	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 28 24	6 6 6
71 70 2.5	18,00 18,00 1,00		88 40 24	1 3 5	32 44 44	-1,8 0,9 -1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	38 29 38	5 2 4	4 2 3	10,1 10,1 10,1	6,0 6,0 6,0	32 44 43	0,0 0,0 0,0	1,0 -0,7 -1,2	0,0 0,0 0,0	10,4 10,4 10,4	5,8 5,8 5,8	1,8 1,8 1,8	0,0 0,0 0,0	7 5 9	18 13 20	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 335 24	6 6 6
70 15 NoVer.	18,00 18,00 1,00		89 20 60	1 3 5	39 35 33	-7,1 -8,2 -15,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	28 28 34	11 12 999	5 5 999	6,0 6,0 6,0	8,0 8,0 8,0	39 35 35	0,0 0,0 0,0	5,5 -4,7 -6,5	0,0 0,0 0,0	4,7 4,7 4,7	16,0 16,0 16,0	2,2 2,2 2,2	0,0 0,0 0,0	29 25 34	34 29 41	0,0 0,0 0,0	15 15 15	60 361 60	6 6 6
72 17 NoVer.	18,00 18,00 1,00		89 20 60	1 3 5	29 41 33	-7,9 -8,5 -16,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	28 28 28	12 13 999	5 6 999	6,0 6,0 6,0	8,0 8,0 8,0	29 41 41	0,0 0,0 0,0	6,5 -4,9 -7,8	0,0 0,0 0,0	4,7 4,7 4,7	16,0 16,0 16,0	2,2 2,2 2,2	0,0 0,0 0,0	34 26 41	41 31 49	0,0 0,0 0,0	15 15 15	60 361 60	6 6 6
73 72 NoVer.	18,00 18,00 1,00		88 40 24	1 3 5	38 34 34	-3,1 1,2 -2,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	39 29 38	8 5 6	7 3 5	10,1 10,1 10,1	6,0 6,0 6,0	4 4 10	0,0 0,0 0,0	3,4 0,1 -3,3	-0,5 -0,5 -0,5	10,4 14,7 10,4	5,8 13,8 5,8	1,8 1,4 1,8	0,0 0,0 0,0	62 37 61	89 34 87	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 335 24	6 6 6
75 108 NoVer.	18,00 18,00 1,00		86 80 24	1 3 5	38 38 38	8,4 5,0 -6,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	35 34 36	13 8 9	9 5 7	20,1 20,1 20,1	18,1 18,1 18,1	34 38 38	0,0 0,0 0,0	7,2 -7,3 -10,0	0,0 0,0 0,0	21,7 21,7 21,7	5,8 5,8 5,8	4,0 4,0 4,0	0,0 0,0 0,0	26 26 36	123 125 172	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 162 24	6 6 6
76 19 NoVer.	18,00 18,00 1,00		85 90 24	1 3 5	34 34 29	-6,9 -4,8 3,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	32 32 36	12 8 5	7 5 4	16,1 16,1 16,1	20,1 20,1 20,1	34 34 34	0,0 0,0 0,0	7,0 5,4 3,7	1,0 1,0 1,0	24,5 24,5 24,5	5,8 5,8 5,8	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	45 40 34	128 101 72	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 88 24	6 6 6
79 80 NoVer.	18,00 18,00 1,00		85 90 24	1 3 5	34 29 29	-6,4 -4,1 -8,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	32 32 32	11 7 14	6 4 8	16,1 16,1 16,1	20,1 20,1 20,1	34 38 38	0,0 0,0 0,0	6,4 -6,3 -8,5	0,7 0,7 0,7	24,5 24,5 24,5	5,8 5,8 5,8	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	27 30 37	115 117 154	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 146 24	6 6 6
80 41 NoVer.	18,00 18,00 1,00		85 90 24	1 3 5	10 10 38	-5,4 4,1 -5,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	32 36 32	9 6 9	5 4 6	16,1 16,1 16,1	20,1 20,1 20,1	10 14 4	0,0 0,0 0,0	8,1 1,1 -7,7	0,0 0,0 0,0	24,5 24,5 24,5	5,8 5,8 5,8	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	26 3 25	139 19 132	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 408 24	6 6 6
45 32 NoVer.	18,00 18,00 1,00		90 20 50	1 3 5	31 35 21	9,3 7,4 -9,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	25 31 31	999 14 999	999 7 999	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	35 39 39	0,0 0,0 0,0	8,5 -5,6 -8,8	0,0 0,0 0,0	4,7 4,7 4,7	13,2 13,2 13,2	1,8 1,8 1,8	0,0 0,0 0,0	55 36 56	65 43 66	0,0 0,0 0,0	15 15 15	50 411 50	6 6 6
49 122 NoVer.	18,00 18,00 1,00		90 20 50	1 3 5	25 44 44	-9,8 -8,9 7,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 16 31	999 75 15	999 16 8	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	28 28 39	0,0 0,0 0,0	7,1 4,9 -5,4	-0,7 -0,7 -0,7	13,9 13,9 13,9	15,6 15,6 15,6	1,4 1,4 1,4	0,0 0,0 0,0	89 76 70	89 73 70	0,0 0,0 0,0	15 15 15	50 242 50	6 6 6

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf 100	εc 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
52	18,00		90	1	17	-9,4	0,0	0,0	31	999	999	6,0	6,0	18	0,0	6,3	0,9	13,9	15,6	1,4	0,0	96	93	0,0	15	50	6
117	18,00		20	3	38	8,8	0,0	0,0	19	51	13	6,0	6,0	18	0,0	4,2	0,9	13,9	15,6	1,4	0,0	83	77	0,0	15	242	6
NoVer.	1,00		50	5	34	6,7	0,0	0,0	31	13	6	6,0	6,0	29	0,0	-5,9	0,9	13,9	15,6	1,4	0,0	90	87	0,0	15	50	6
56	18,00		90	1	29	11,3	0,0	0,0	17	999	999	6,0	6,0	41	0,0	8,5	0,0	4,7	13,2	1,8	0,0	55	65	0,0	15	50	6
40	18,00		20	3	41	7,4	0,0	0,0	31	14	7	6,0	6,0	29	0,0	-5,7	0,0	4,7	13,2	1,8	0,0	37	43	0,0	15	412	6
NoVer.	1,00		50	5	13	-10,6	0,0	0,0	31	999	999	6,0	6,0	29	0,0	-8,9	0,0	4,7	13,2	1,8	0,0	57	67	0,0	15	50	6
60	18,00		54	1	28	-1,1	1,1	0,0	33	3	2	12,1	8,0	28	1,9	1,9	-1,8	18,8	5,8	3,4	0,0	79	85	0,0	15	24	6
101	18,00		70	3	28	-0,9	1,1	0,0	33	2	1	12,1	8,0	28	1,4	1,4	-1,8	18,8	5,8	3,4	0,0	75	75	0,0	15	37	6
NoVer.	1,00		24	5	16	0,1	-0,1	0,0	27	0	0	12,1	8,0	28	0,9	0,9	-1,8	26,8	24,2	2,8	0,0	71	66	0,0	15	24	6
87	18,00		54	1	39	-0,1	0,0	0,0	33	0	0	12,1	8,0	19	0,0	0,5	-1,6	26,8	24,2	2,8	0,0	60	57	0,0	15	24	6
57	18,00		70	3	23	-0,9	0,0	0,0	33	2	1	12,1	8,0	23	0,0	-1,3	-1,6	18,8	5,8	3,4	0,0	60	66	0,0	15	37	6
NoVer.	1,00		24	5	23	-1,1	0,0	0,0	33	2	2	12,1	8,0	23	0,0	-1,8	-1,6	18,8	5,8	3,4	0,0	62	76	0,0	15	24	6
31	18,00		85	1	4	-2,0	0,0	0,0	30	3	2	16,1	28,1	18	0,0	2,7	2,8	24,5	5,8	4,5	0,0	87	109	0,0	15	24	6
97	18,00		90	3	4	-1,6	0,0	0,0	30	3	1	16,1	28,1	18	0,0	1,8	2,8	24,5	5,8	4,5	0,0	84	93	0,0	15	37	6
NoVer.	1,00		24	5	4	-0,4	0,0	0,0	30	1	0	16,1	28,1	18	0,0	0,9	2,8	34,8	31,1	3,6	0,0	81	78	0,0	15	24	6
88	18,00		85	1	4	-0,4	0,0	0,0	30	1	0	16,1	28,1	19	0,0	-1,2	-2,4	24,5	5,8	4,5	0,0	70	75	0,0	15	24	6
63	18,00		90	3	1	-2,0	0,0	0,0	30	3	2	16,1	28,1	19	0,0	-2,2	-2,4	24,5	5,8	4,5	0,0	74	92	0,0	15	37	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-2,5	0,0	0,0	30	4	2	16,1	28,1	19	0,0	-3,3	-2,4	24,5	5,8	4,5	0,0	77	110	0,0	15	24	6
89	18,00		86	1	4	0,2	0,0	0,0	33	0	0	20,1	18,1	23	0,0	-0,5	1,9	30,8	27,6	3,2	0,0	61	56	0,0	15	24	6
66	18,00		80	3	10	-1,3	0,0	0,0	36	2	1	20,1	18,1	23	0,0	-1,6	1,9	21,7	5,8	4,0	0,0	65	75	0,0	15	37	6
NoVer.	1,00		24	5	10	-1,8	0,0	0,0	36	2	2	20,1	18,1	23	0,0	-2,7	1,9	21,7	5,8	4,0	0,0	69	94	0,0	15	24	6
32	18,00		91	1	21	-6,8	0,0	0,0	17	999	999	8,0	10,1	22	0,0	6,8	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	49	116	0,0	15	24	6
33	18,00		40	3	16	2,9	0,0	0,0	37	8	6	8,0	10,1	22	0,0	5,1	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	37	87	0,0	15	211	6
NoVer.	1,00		24	5	13	-6,6	0,0	0,0	32	999	999	8,0	10,1	18	0,0	-6,7	0,0	10,4	5,8	1,8	0,0	49	115	0,0	15	24	6
32	18,00		91	1	18	-0,7	0,0	0,0	34	1	1	16,1	28,1	18	0,0	1,4	1,4	9,1	5,1	1,6	0,0	97	115	0,0	15	24	6
98	18,00		40	3	18	-0,6	0,0	0,0	34	1	1	16,1	28,1	18	0,0	1,1	1,4	9,1	5,1	1,6	0,0	95	109	0,0	15	17	6
NoVer.	1,00		24	5	32	0,1	0,0	0,0	47	0	0	16,1	28,1	18	0,0	0,8	1,4	9,1	5,1	1,6	0,0	93	103	0,0	15	24	6
33	18,00		91	1	28	-0,8	0,0	0,0	34	1	1	16,1	28,1	28	0,0	1,5	-1,4	8,7	4,9	1,5	0,0	99	127	0,0	15	24	6
99	18,00		40	3	28	-0,7	0,0	0,0	34	1	1	16,1	28,1	28	0,0	1,1	-1,4	8,7	4,9	1,5	0,0	96	120	0,0	15	17	6
NoVer.	1,00		24	5	28	-0,2	0,0	0,0	34	0	0	16,1	28,1	28	0,0	0,8	-1,4	8,7	4,9	1,5	0,0	94	112	0,0	15	24	6
34	18,00		87	1	4	-2,7	0,0	0,0	31	5	3	16,1	20,1	28	0,0	2,7	-2,1	27,3	5,8	5,0	0,0	60	89	0,0	15	24	6
100	18,00		100	3	4	-1,9	0,0	0,0	31	3	2	16,1	20,1	28	0,0	1,7	-2,1	27,3	5,8	5,0	0,0	57	71	0,0	15	57	6
NoVer.	1,00		24	5	32	-0,3	0,0	0,0	30	1	0	16,1	20,1	28	0,0	0,6	-2,1	38,9	34,5	4,1	0,0	54	53	0,0	15	24	6
102	18,00		88	1	32	0,1	0,0	0,0	29	0	0	10,1	6,0	22	0,0	0,3	-1,3	14,7	13,8	1,4	0,0	90	76	0,0	15	24	6
71	18,00		40	3	18	-0,7	0,0	0,0	38	2	1	10,1	6,0	22	0,0	-0,1	-1,3	14,7	13,8	1,4	0,0	89	82	0,0	15	37	6
NoVer.	1,00		24	5	18	-0,9	0,0	0,0	38	2	2	10,1	6,0	22	0,0	-0,6	-1,3	14,7	13,8	1,4	0,0	93	89	0,0	15	24	6
109	18,00		88	1	10	-0,5	0,0	0,0	38	1	1	10,1	6,0	7	0,0	-3,0	-5,1	4,1	2,3	0,7	0,0	256	878	0,0	15	24	6
73	18,00		40	3	7	-2,4	0,0	0,0	38	6	5	10,1	6,0	7	0,0	-3,7	-5,1	4,1	2,3	0,7	0,0	260	910	0,0	15	37	6
NoVer.	1,00		24	5	7	-3,4	0,0	0,0	39	9	8	10,1	6,0	7	0,0	-4,5	-5,1	4,1	2,3	0,7	0,0	263	942	0,0	15	24	6
38	18,00		87	1	7	3,7	0,0	0,0	35	5	3	16,1	20,1	22	0,0	-0,4	-1,2	27,3	5,8	5,0	0,0	30	30	0,0	15	24	6
104	18,00		100	3	7	3,5	0,0	0,0	34	5	3	16,1	20,1	22	0,0	-1,7	-1,2	27,3	5,8	5,0	0,0	33	52	0,0	15	72	6
NoVer.	1,00		24	5	10	1,7	0,0	0,0	34	2	2	16,1	20,1	7	0,0	-4,6	-1,2	27,3	5,8	5,0	0,0	37	86	0,0	15	24	6
91	18,00		87	1	4	-0,3	0,0	0,0	30	1	0	16,1	20,1	23	0,0	-0,8	1,5	27,3	5,8	5,0	0,0	39	42	0,0	15	24	6
74	18,00		100	3	7	-1,3	0,0	0,0	31	2	1	16,1	20,1	23	0,0	-1,5	1,5	27,3	5,8	5,0	0,0	41	55	0,0	15	37	6
NoVer.	1,00</																										

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq				
105 NoVer.	18,00 1,00		40 24	3 5	10 10	-2,0 -0,6	0,0 0,0	0,0 0,0	34 34	3 1	2 1	16,1 16,1	28,1 28,1	1 1	0,0 0,0	3,7 3,1	6,2 6,2	4,1 4,1	2,3 2,3	0,7 0,7	0,0 0,0	315 312	1079 1053	0,0 0,0	15 15	17 24	6 6
39 40 NoVer.	18,00 18,00 1,00		91 40 24	1 3 5	21 22 13	-7,4 2,9 -6,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	38 37 32	999 8 999	999 6 999	8,0 8,0 8,0	10,1 10,1 10,1	22 22 18	0,0 0,0 0,0	7,1 5,4 -6,4	0,0 0,0 0,0	10,4 10,4 10,4	5,8 5,8 5,8	1,8 1,8 1,8	0,0 0,0 0,0	52 39 46	122 93 109	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 211 24	6 6 6
81 110 NoVer.	18,00 18,00 1,00		54 70 24	1 3 5	18 18 22	-1,1 -0,9 0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 33 27	3 2 0	2 1 0	12,1 12,1 12,1	8,0 8,0 8,0	18 18 18	0,0 0,0 0,0	1,9 1,4 0,9	1,8 1,8 1,8	18,8 18,8 26,8	5,8 5,8 24,2	3,4 3,4 2,8	0,0 0,0 0,0	72 70 67	84 75 66	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 37 24	6 6 6
94 82 NoVer.	18,00 18,00 1,00		54 70 24	1 3 5	38 13 13	0,0 -0,8 -1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 33 33	0 2 2	0 1 1	12,1 12,1 12,1	8,0 8,0 8,0	25 13 13	0,0 0,0 0,0	0,5 -1,2 -1,8	1,5 1,5 1,5	26,8 18,8 18,8	24,2 5,8 5,8	2,8 3,4 3,4	0,0 0,0 0,0	57 58 61	55 64 74	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 37 24	6 6 6
92 75 NoVer.	18,00 18,00 1,00		86 80 24	1 3 5	4 10 10	0,2 -1,3 -1,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 36 36	0 2 2	0 1 2	20,1 20,1 20,1	18,1 18,1 18,1	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-0,5 -1,6 -2,7	1,7 1,7 1,7	30,8 21,7 21,7	27,6 5,8 5,8	3,2 4,0 4,0	0,0 0,0 0,0	54 58 62	50 69 88	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 37 24	6 6 6
90 67 NoVer.	18,00 18,00 1,00		87 100 24	1 3 5	4 1 1	-0,3 -1,3 -1,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 31 31	1 2 3	0 1 1	16,1 16,1 16,1	20,1 20,1 20,1	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-0,8 -1,5 -2,3	-1,7 -1,7 -1,7	27,3 27,3 27,3	5,8 5,8 5,8	5,0 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	45 47 49	48 61 73	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 37 24	6 6 6
87 88 2.5	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	19 19 19	1,6 0,6 -2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	7 3 10	6 2 7	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	23 19 19	0,0 0,0 0,0	0,7 -0,8 -1,1	0,0 0,0 0,0	4,7 4,7 4,7	5,8 5,8 5,8	0,7 0,7 0,7	0,0 0,0 0,0	11 11 16	13 14 18	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 423 24	6 6 6
88 89 NoVer.	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	23 23 23	-1,6 0,5 1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	7 2 4	6 2 3	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	39 39 32	0,0 0,0 0,0	0,6 0,2 -0,3	-0,1 -0,1 -0,1	6,7 6,7 6,7	6,9 6,9 6,9	0,6 0,6 0,6	0,0 0,0 0,0	26 21 21	24 18 18	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 544 24	6 6 6
89 90 NoVer.	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	13 13 13	1,0 0,5 -1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	4 2 8	3 2 6	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	4 4 4	0,0 0,0 0,0	0,3 -0,2 -0,6	0,1 0,1 0,1	6,7 6,7 6,7	6,9 6,9 6,9	0,6 0,6 0,6	0,0 0,0 0,0	23 21 28	21 19 26	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 544 24	6 6 6
67 95 2.5	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	25 13 13	-1,7 0,7 -1,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	8 3 8	6 2 6	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	25 13 13	0,0 0,0 0,0	0,9 -0,7 -1,0	0,0 0,0 0,0	4,7 4,7 4,7	5,8 5,8 5,8	0,7 0,7 0,7	0,0 0,0 0,0	13 11 15	15 13 17	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 413 24	6 6 6
96 74 2.5	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	23 23 19	-1,7 0,5 -1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	8 2 6	6 2 5	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	23 21 19	0,0 0,0 0,0	0,9 0,6 -0,8	0,0 0,0 0,0	4,7 4,7 4,7	5,8 5,8 5,8	0,7 0,7 0,7	0,0 0,0 0,0	13 9 11	16 11 14	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 416 24	6 6 6
91 92 NoVer.	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	23 23 23	-1,5 0,5 0,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	7 2 4	5 2 3	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	4 4 4	0,0 0,0 0,0	0,6 0,2 -0,3	-0,1 -0,1 -0,1	6,7 6,7 6,7	6,9 6,9 6,9	0,6 0,6 0,6	0,0 0,0 0,0	29 22 23	27 19 20	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 540 24	6 6 6
92 93 NoVer.	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	13 13 13	0,8 0,5 -1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	4 2 6	3 2 5	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	4 29 29	0,0 0,0 0,0	0,3 -0,2 -0,6	0,1 0,1 0,1	6,7 6,7 6,7	6,9 6,9 6,9	0,6 0,6 0,6	0,0 0,0 0,0	19 18 24	17 16 22	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 544 24	6 6 6
93 94 2.5	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	25 25 25	-1,9 0,6 1,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	9 3 7	7 2 5	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	25 25 13	0,0 0,0 0,0	1,0 0,7 -0,7	0,0 0,0 0,0	4,7 4,7 4,7	5,8 5,8 5,8	0,7 0,7 0,7	0,0 0,0 0,0	15 11 10	17 13 12	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 422 24	6 6 6
97 98 2.5	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	22 18 18	-1,3 0,4 -1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	6 2 6	4 1 5	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	22 18 18	0,0 0,0 0,0	0,7 -0,5 -0,8	0,0 0,0 0,0	4,7 4,7 4,7	5,8 5,8 5,8	0,7 0,7 0,7	0,0 0,0 0,0	10 7 11	12 8 13	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 432 24	6 6 6
101 97 2.5	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	28 16 16	-1,8 0,7 -2,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	8 3 9	6 2 7	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	28 16 16	0,0 0,0 0,0	0,9 -0,8 -1,1	0,0 0,0 0,0	4,7 4,7 4,7	5,8 5,8 5,8	0,7 0,7 0,7	0,0 0,0 0,0	13 12 16	15 14 19	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 396 24	6 6 6
99 100 2.5	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	28 16 16	-1,4 0,4 -1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	7 2 6	5 1 4	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	28 28 16	0,0 0,0 0,0	0,8 0,5 -0,7	0,0 0,0 0,0	4,7 4,7 4,7	5,8 5,8 5,8	0,7 0,7 0,7	0,0 0,0 0,0	11 7 11	13 8 13	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 426 24	6 6 6
100 102 2.5	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	22 22 22	-1,3 0,7 1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	37 37 37	6 3 6	5 2 4	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	22 22 18	0,0 0,0 0,0	0,8 0,6 -0,6	0,0 0,0 0,0	4,7 4,7 4,7	5,8 5,8 5,8	0,7 0,7 0,7	0,0 0,0 0,0	12 8 9	14 10 11	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 405 24	6 6 6
104 105 NoVer.	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	1 4 1	6,7 2,5 -6,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 38 0	999 11 999	999 9 999	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	10 10 10	0,0 0,0 0,0	-2,3 -2,7 -3,1	-0,3 -0,3 -0,3	4,5 4,5 4,5	5,6 5,6 5,6	0,7 0,7 0,7	0,0 0,0 0,0	89 94 99	90 97 103	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 427 24	6 6 6
109 104 NoVer.	18,00 18,00 1,00		92 20 24	1 3 5	1 4 1	-5,0 3,2 7,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0 38 0	999 15 999	999 12 999	6,0 6,0 6,0	6,0 6,0 6,0	10 10 10	0,0 0,0 0,0	3,0 2,6 2,3	0,3 0,3 0,3	6,7 6,7 6,7	6,9 6,9 6,9	0,6 0,6 0,6	0,0 0,0 0,0	95 90 85	93 87 81	0,0 0,0 0,0	15 15 15	24 405 24	6 6 6
106 107	18,00 18,00		92 20	1 3	28 28	-1,4 0,4	0,0 0,0	0,0 0,0	37 37	6 2	5 1	6,0 6,0	6,0 6,0	28 28	0,0 0,0	0,8 0,5	0,0 0,0	4,7 4,7	5,8 5,8	0,7 0,7	0,0 0,0	11 7	13 8	0,0 0,0	15 15	24 432	6 6

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T ra t	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq				
2.5	1,00		24	5	16	-1,2	0,0	0,0	37	6	4	6,0	6,0	16	0,0	-0,7	0,0	4,7	5,8	0,7	0,0	10	12	0,0	15	24	6
107	18,00		92	1	22	-2,0	0,0	0,0	37	9	7	6,0	6,0	22	0,0	1,1	0,0	4,7	5,8	0,7	0,0	16	19	0,0	15	24	6
110	18,00		20	3	22	0,7	0,0	0,0	37	3	2	6,0	6,0	22	0,0	0,8	0,0	4,7	5,8	0,7	0,0	12	14	0,0	15	394	6
2.5	1,00		24	5	18	-1,8	0,0	0,0	37	8	6	6,0	6,0	18	0,0	-0,9	0,0	4,7	5,8	0,7	0,0	13	15	0,0	15	24	6
119	18,00		86	1	32	-8,8	0,0	0,0	37	12	9	20,1	18,1	39	0,0	-3,6	0,0	21,7	5,8	4,0	0,0	13	61	0,0	15	24	6
46	18,00		80	3	32	-10,6	0,0	0,0	37	14	11	20,1	18,1	4	0,0	-4,2	0,0	21,7	5,8	4,0	0,0	15	72	0,0	15	25	6
2.5	1,00		24	5	32	-10,9	0,0	0,0	37	15	11	20,1	18,1	4	0,0	-5,0	0,0	21,7	5,8	4,0	0,0	18	87	0,0	15	24	6
122	18,00		90	1	44	8,1	0,0	0,0	32	15	8	6,0	6,0	39	0,0	-7,7	1,5	2,4	6,9	0,9	0,0	89	229	0,0	15	50	6
33	18,00		20	3	16	-9,5	0,0	0,0	15	999	999	6,0	6,0	39	0,0	-8,8	1,5	2,4	6,9	0,9	0,0	94	244	0,0	15	70	6
NoVer.	1,00		50	5	13	-10,7	0,0	0,0	31	999	999	6,0	6,0	39	0,0	-9,8	1,5	2,4	6,9	0,9	0,0	98	259	0,0	15	50	6
121	18,00		87	1	1	3,6	-3,6	0,0	35	5	3	16,1	20,1	32	-1,9	-1,9	-0,9	27,3	5,8	5,0	0,0	31	44	0,0	15	24	6
34	18,00		100	3	32	-2,4	5,8	0,0	31	4	2	16,1	20,1	32	-3,6	-3,6	-0,9	27,3	5,8	5,0	0,0	40	73	0,0	15	191	6
NoVer.	1,00		24	5	32	-5,8	5,8	0,0	31	10	6	16,1	20,1	4	-6,0	-6,0	-0,9	27,3	5,8	5,0	0,0	49	111	0,0	15	24	6
122	18,00		93	1	23	-2,2	0,0	0,0	29	7	4	8,0	16,1	39	0,0	2,4	1,2	13,2	5,8	2,3	0,0	73	88	0,0	15	24	6
120	18,00		50	3	23	1,7	0,0	0,0	41	3	3	8,0	16,1	39	0,0	2,0	1,2	13,2	5,8	2,3	0,0	72	83	0,0	15	163	6
NoVer.	1,00		24	5	23	3,2	0,0	0,0	42	5	5	8,0	16,1	39	0,0	1,7	1,2	13,2	5,8	2,3	0,0	70	77	0,0	15	24	6
120	18,00		93	1	16	2,9	0,0	0,0	42	5	5	8,0	16,1	19	0,0	-1,8	-0,5	13,2	5,8	2,3	0,0	31	43	0,0	15	24	6
121	18,00		50	3	18	-1,4	0,0	0,0	28	5	2	8,0	16,1	19	0,0	-2,3	-0,5	13,2	5,8	2,3	0,0	33	50	0,0	15	233	6
NoVer.	1,00		24	5	18	-3,6	0,0	0,0	29	12	6	8,0	16,1	19	0,0	-2,7	-0,5	13,2	5,8	2,3	0,0	35	57	0,0	15	24	6
118	18,00		93	1	13	3,2	0,0	0,0	42	6	5	8,0	16,1	4	0,0	0,0	-2,3	9,0	4,0	1,6	0,0	95	144	0,0	15	24	6
116	18,00		50	3	13	2,8	0,0	0,0	42	5	4	8,0	16,1	4	0,0	-0,4	-2,3	9,0	4,0	1,6	0,0	97	154	0,0	15	194	6
NoVer.	1,00		24	5	13	1,4	0,0	0,0	41	2	2	8,0	16,1	4	0,0	-0,9	-2,3	9,0	4,0	1,6	0,0	99	166	0,0	15	24	6
116	18,00		93	1	13	1,3	0,0	0,0	41	2	2	8,0	16,1	4	0,0	-0,9	-2,3	7,9	3,5	1,4	0,0	94	188	0,0	15	24	6
117	18,00		50	3	13	-1,2	0,0	0,0	28	4	2	8,0	16,1	4	0,0	-1,4	-2,3	7,9	3,5	1,4	0,0	96	202	0,0	15	214	6
NoVer.	1,00		24	5	13	-2,8	0,0	0,0	29	9	5	8,0	16,1	4	0,0	-1,9	-2,3	7,9	3,5	1,4	0,0	98	217	0,0	15	24	6
27	18,00		87	1	1	-13,0	0,0	0,0	0	999	999	16,1	20,1	10	0,0	15,5	2,0	27,3	5,8	5,0	0,0	89	301	0,0	15	24	6
118	18,00		100	3	4	-9,5	0,0	0,0	32	16	9	16,1	20,1	10	0,0	13,5	2,0	27,3	5,8	5,0	0,0	83	266	0,0	15	71	6
NoVer.	1,00		24	5	10	2,9	0,0	0,0	34	4	3	16,1	20,1	10	0,0	11,3	2,0	27,3	5,8	5,0	0,0	77	229	0,0	15	24	6
118	18,00		87	1	10	-5,2	0,0	0,0	31	9	5	16,1	20,1	7	0,0	7,9	-1,2	27,3	5,8	5,0	0,0	43	142	0,0	15	24	6
38	18,00		100	3	4	3,2	0,0	0,0	34	4	3	16,1	20,1	7	0,0	3,7	-1,2	27,3	5,8	5,0	0,0	35	70	0,0	15	194	6
NoVer.	1,00		24	5	7	3,8	0,0	0,0	35	5	3	16,1	20,1	22	0,0	-0,4	-1,2	27,3	5,8	5,0	0,0	30	30	0,0	15	24	6
117	18,00		90	1	34	8,4	0,0	0,0	32	16	8	6,0	6,0	29	0,0	-7,6	-1,8	1,9	5,3	0,7	0,0	105	359	0,0	15	50	6
39	18,00		20	3	22	-9,0	0,0	0,0	32	999	999	6,0	6,0	29	0,0	-8,7	-1,8	1,9	5,3	0,7	0,0	109	379	0,0	15	69	6
NoVer.	1,00		50	5	21	-11,9	0,0	0,0	31	999	999	6,0	6,0	29	0,0	-9,7	-1,8	1,9	5,3	0,7	0,0	114	398	0,0	15	50	6
108	18,00		86	1	38	-6,0	0,0	0,0	33	16	10	10,5	6,1	22	0,0	-11,7	1,9	33,6	29,9	3,6	1,9	92	32	9,1	5	24	8
53	18,00		80	3	38	-13,6	0,0	0,0	47	17	21	24,9	6,2	22	0,0	-12,6	1,9	33,6	29,9	3,6	1,9	95	94	9,1	14	32	8
2.2	1,00		24	5	38	-15,6	0,0	0,0	34	38	25	27,3	13,7	22	0,0	-13,2	1,9	33,6	29,9	3,6	1,9	97	35	9,1	5	24	8
114	18,00		87	1	7	-9,5	0,0	0,0	32	16	9	16,1	20,1	38	0,0	-16,2	-2,0	27,3	5,8	5,0	0,0	72	281	0,0	15	24	6
78	18,00		100	3	1	-17,7	0,0	0,0	0	999	999	16,1	20,1	38	0,0	-17,2	-2,0	27,3	5,8	5,0	0,0	75	299	0,0	15	42	6
NoVer.	1,00		24	5	1	-19,9	0,0	0,0	0	999	999	16,1	20,1	4	0,0	-17,4	-2,0	27,3	5,8	5,0	0,0	78	320	0,0	15	24	6
18	18,00		87	1	4	4,7	0,0	0,0	35	6	4	16,1	20,1	41	0,0	4,1	-1,2	27,3	5,8	5,0	0,0	39	83	0,0	15	24	6
112	18,00		100	3	7	5,0	0,0	0,0	35	7	5	16,1	20,1	41	0,0	3,3	-1,2	27,3	5,8	5,0	0,0	37	69	0,0	15	18	6
NoVer.	1,00		24	5	7	5,0	0,0	0,0	35	7	5	16,1	20,1	41	0,0	2,5	-1,2	27,3	5,8	5,0	0,0	34	55	0,0	15	24	6
112	18,00		87	1	4	4,6	0,0	0,0	35	6	4	16,1	20,1	22	0,0	-1,8	1,8	27,3	5,8	5,0	0,0	46	62	0,0	15	24	6

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE

Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRId (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
103	18,00		94	1	13	-1,6	0,0	0,0	29	4	2	10,1	20,1	38	0,0	-1,9	-1,9	16,0	5,8	2,9	0,0	92	100	0,0	15	24	6
108	18,00		60	3	13	-2,9	0,0	0,0	29	8	4	10,1	20,1	38	0,0	-2,1	-1,9	16,0	5,8	2,9	0,0	93	103	0,0	15	69	6
NoVer.	1,00		24	5	13	-3,4	0,0	0,0	29	9	5	10,1	20,1	38	0,0	-2,3	-1,9	16,0	5,8	2,9	0,0	94	107	0,0	15	24	6
108	18,00		94	1	22	-3,6	0,0	0,0	29	10	5	10,1	20,1	38	0,0	2,3	1,9	16,0	5,8	2,9	0,0	94	107	0,0	15	24	6
111	18,00		60	3	22	-3,1	0,0	0,0	29	8	4	10,1	20,1	38	0,0	2,1	1,9	16,0	5,8	2,9	0,0	93	103	0,0	15	69	6
NoVer.	1,00		24	5	22	-1,7	0,0	0,0	29	5	2	10,1	20,1	38	0,0	1,9	1,9	16,0	5,8	2,9	0,0	92	99	0,0	15	24	6
111	18,00		94	1	22	-3,7	0,0	0,0	29	10	5	10,1	20,1	25	0,0	2,3	0,4	16,0	5,8	2,9	0,0	24	49	0,0	15	24	6
113	18,00		60	3	22	1,8	0,0	0,0	42	2	2	10,1	20,1	25	0,0	1,5	0,4	16,0	5,8	2,9	0,0	21	35	0,0	15	394	6
NoVer.	1,00		24	5	18	-3,4	0,0	0,0	29	9	5	10,1	20,1	18	0,0	-2,2	0,4	16,0	5,8	2,9	0,0	25	46	0,0	15	24	6
14	18,00		87	1	32	4,8	0,0	0,0	18	43	12	7,6	7,6	31	0,0	-3,2	0,0	38,8	34,2	4,2	0,0	9	5	0,0	5	48	8
68	18,00		100	3	4	2,5	0,0	0,0	27	9	4	4,0	7,6	32	0,0	-4,1	0,0	56,2	23,8	10,1	0,0	12	17	0,0	13	163	8
2.5	1,00		24	5	39	-3,8	0,0	0,0	26	13	6	7,6	7,6	31	0,0	-4,3	0,0	38,8	34,2	4,2	0,0	13	7	0,0	5	24	8
45	21,00		48	1	35	-0,5	0,0	0,0	29	2	1	4,0	4,0	29	0,0	0,6	0,0	11,0	12,2	1,1	0,0	5	2	0,0	9	40	8
49	21,00		20	3	35	-0,4	0,0	0,0	29	2	1	4,0	4,0	41	0,0	-0,5	0,0	4,3	9,5	1,2	0,0	4	6	0,0	29	80	8
2.5	1,00		40	5	25	-0,5	0,0	0,0	29	2	1	4,0	4,0	41	0,0	-0,6	0,0	11,0	12,2	1,1	0,0	5	2	0,0	9	40	8
52	21,00		48	1	19	-3,4	0,0	0,0	30	12	6	4,0	4,0	19	0,0	2,6	0,0	11,0	12,2	1,1	0,0	21	8	0,0	9	40	8
56	21,00		20	3	19	-2,8	0,0	0,0	30	10	5	4,0	4,0	19	0,0	2,5	0,0	4,3	9,5	1,2	0,0	21	26	0,0	29	80	8
2.5	1,00		40	5	34	-0,6	0,0	0,0	29	2	1	4,0	4,0	19	0,0	2,4	0,0	11,0	12,2	1,1	0,0	19	8	0,0	9	40	8
119	21,00		96	1	23	-2,6	0,0	0,0	35	14	10	5,0	4,0	23	0,0	1,3	0,1	9,0	9,0	0,8	0,1	29	6	1,2	5	25	8
14	21,00		25	3	19	0,8	0,0	0,0	31	5	3	4,0	4,0	23	0,0	1,3	0,1	9,0	9,0	0,8	0,1	28	10	1,2	8	504	8
2.5	1,00		25	5	19	-1,8	0,0	0,0	32	12	7	4,0	4,0	4	0,0	-0,7	0,1	9,0	9,0	0,8	0,1	25	5	1,2	5	25	8
14	21,00		96	1	44	-2,7	0,0	0,0	35	14	10	5,0	4,0	10	0,0	2,8	0,0	9,0	9,0	0,8	0,0	32	9	0,0	5	25	8
69	21,00		25	3	32	1,4	0,0	0,0	32	9	5	4,0	4,0	4	0,0	-2,8	0,0	9,0	9,0	0,8	0,0	31	29	0,0	17	351	8
2.5	1,00		25	5	32	-3,1	0,0	0,0	32	21	13	5,0	4,0	4	0,0	-3,2	0,0	9,0	9,0	0,8	0,0	36	10	0,0	5	25	8
119	21,00		96	1	32	1,5	0,0	0,0	32	9	6	4,0	4,0	39	0,0	-8,6	0,3	11,4	11,4	1,1	0,4	99	46	2,2	5	25	8
46	21,00		25	3	32	-4,2	0,0	0,0	41	16	15	6,9	4,0	39	0,0	-8,7	0,3	11,4	11,4	1,1	0,4	100	74	2,2	8	23	8
1.7	1,00		25	5	32	-5,1	0,0	0,0	45	15	17	9,1	4,6	39	0,0	-8,7	0,3	11,4	11,4	1,1	0,4	100	46	2,2	5	25	8
32	21,00		96	1	39	-3,8	0,0	0,0	40	16	14	6,5	4,0	4	0,0	2,4	0,0	9,0	9,0	0,8	0,0	27	8	0,0	5	25	8
45	21,00		25	3	35	1,3	0,0	0,0	32	8	5	4,0	4,0	39	0,0	2,3	0,0	9,0	9,0	0,8	0,0	26	24	0,0	17	461	8
2.5	1,00		25	5	35	-3,5	0,0	0,0	39	15	12	6,2	4,0	35	0,0	-2,4	0,0	9,0	9,0	0,8	0,0	27	7	0,0	5	25	8
33	21,00		96	1	39	-5,1	0,0	0,0	45	15	17	9,1	4,5	23	0,0	3,7	0,6	9,8	9,8	0,9	0,6	99	25	4,2	5	25	8
122	21,00		25	3	39	-3,3	0,0	0,0	38	14	12	6,0	4,0	23	0,0	3,6	0,6	9,8	9,8	0,9	0,6	97	39	4,2	8	120	8
2.2	1,00		25	5	28	2,1	0,0	0,0	32	14	8	4,0	4,0	23	0,0	2,8	0,6	9,8	9,8	0,9	0,6	89	22	4,2	5	25	8
122	21,00		96	1	44	2,2	0,0	0,0	32	14	9	4,0	4,0	23	0,0	0,9	-0,4	9,0	9,0	0,8	0,4	53	11	3,0	5	25	8
49	21,00		25	3	7	2,3	0,0	0,0	32	15	9	4,0	4,0	28	0,0	-3,8	-0,3	9,0	9,0	0,8	0,4	81	28	3,0	8	292	8
2.5	1,00		25	5	44	-5,2	0,0	0,0	45	15	17	9,2	4,6	26	0,0	-4,1	-0,3	9,0	9,0	0,8	0,4	85	19	3,0	5	25	8
122	21,00		96	1	23	-0,9	0,0	0,0	31	6	3	4,0	4,0	32	0,0	0,1	0,7	9,0	9,0	0,8	0,7	90	15	6,2	5	25	8
120	21,00		25	3	28	1,6	0,0	0,0	32	10	6	4,0	4,0	32	0,0	-0,1	0,7	9,0	9,0	0,8	0,7	90	23	6,2	8	161	8
2.5	1,00		25	5	22	2,4	0,0	0,0	32	15	9	4,0	4,0	32	0,0	-0,2	0,7	9,0	9,0	0,8	0,7	90	15	6,2	5	25	8
120	21,00		96	1	19	1,8	0,0	0,0	32	12	7	4,0	4,0	39	0,0	1,5	-0,1	9,0	9,0	0,8	0,1	32	7	1,2	5	25	8
69	21,00		25	3	19	1,0	0,0	0,0	31	6	4	4,0	4,0	18	0,0	-2,2	-0,1	9,0	9,0	0,8	0,1	36	14	1,2	8	267	8
2.5	1,00		25	5	19	-2,8	0,0	0,0	35	15	10	5,0	4,0	18	0,0	-2,4	-0,1	9,0	9,0	0,8	0,1	38	9	1,2	5	25	8
32	21,00		96	1	22	-3,9	0,0	0,0	37	16	12	6,6	6,1	22	0,0	3,1	0,0	9,0	9,0	0,8	0,0	34	10	0,0	5	25	8
33	21,00		25	3	22	-1,5	0,0	0,0	32	10	6	4,0	4,0	22	0,0	3,0	0,0	9,0	9,0	0,8	0,0	34	32	0,0	17	209	8
2.5	1,00		25	5	18	-3,7																					

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun F			
116	21,00		96	1	1	2,6	0,0	0,0	35	14	10	4,0	5,0	34	0,0	-0,3	0,4	9,0	9,0	0,8	0,4	48	8	3,2	5	25	8
117	21,00		25	3	10	2,1	0,0	0,0	32	14	8	4,0	4,0	34	0,0	-2,0	0,4	9,0	9,0	0,8	0,4	67	21	3,2	8	212	8
2.5	1,00		25	5	4	-2,2	0,0	0,0	32	14	8	4,0	4,0	34	0,0	-2,2	0,4	9,0	9,0	0,8	0,4	70	14	3,2	5	25	8
118	21,00		96	1	28	-1,7	0,0	0,0	32	11	7	4,0	4,0	34	0,0	1,6	0,4	9,0	9,0	0,8	0,4	63	12	3,2	5	25	8
116	21,00		25	3	1	2,4	0,0	0,0	32	16	9	4,0	4,0	34	0,0	1,4	0,4	9,0	9,0	0,8	0,4	60	19	3,2	8	192	8
2.5	1,00		25	5	1	2,6	0,0	0,0	35	14	10	4,0	5,0	34	0,0	-0,1	0,4	9,0	9,0	0,8	0,4	46	8	3,2	5	25	8
40	21,00		96	1	29	-3,9	0,0	0,0	40	16	14	6,6	4,0	29	0,0	2,5	0,0	9,0	9,0	0,8	0,0	28	8	0,0	5	25	8
56	21,00		25	3	41	1,3	0,0	0,0	32	8	5	4,0	4,0	29	0,0	2,3	0,0	9,0	9,0	0,8	0,0	26	24	0,0	17	462	8
2.5	1,00		25	5	41	-3,5	0,0	0,0	39	15	13	6,2	4,0	41	0,0	-2,4	0,0	9,0	9,0	0,8	0,0	27	7	0,0	5	25	8
39	21,00		96	1	38	-5,6	0,0	0,0	46	16	18	9,6	4,8	4	0,0	5,2	-1,5	13,0	13,0	1,2	0,0	162	89	5,0	4	0	8
117	21,00		25	3	38	-3,2	0,0	0,0	38	14	11	6,0	4,0	4	0,0	4,3	-1,5	13,0	13,0	1,2	0,0	155	0	0,0	8	0	8
NoVer.	1,00		25	5	10	2,5	0,0	0,0	32	17	10	4,0	4,0	4	0,0	3,7	-1,5	13,0	13,0	1,2	0,0	151	99	5,0	5	0	8
117	21,00		96	1	34	2,6	0,0	0,0	35	14	9	4,0	5,0	17	0,0	-0,8	0,7	10,7	10,7	1,0	0,7	74	20	4,5	5	25	8
52	21,00		25	3	4	1,7	0,0	0,0	32	11	6	4,0	4,0	1	0,0	-2,7	0,7	10,7	10,7	1,0	0,7	95	46	4,5	8	292	8
1.89	1,00		25	5	34	-4,3	0,0	0,0	35	26	18	7,1	4,0	1	0,0	-3,0	0,7	10,7	10,7	1,0	0,7	97	29	4,5	5	25	8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
1	0,00		1	1	31	41,7	2,4	-77,9		999	999	5,1	10,2	44	-0,8	-10,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	26	50	0,0	15	137	6
1	3,00		35	3	32	32,2	1,5	-76,2		15	15	5,1	10,2	44	-0,8	-10,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	26	50	0,0	15	0	6
NoVer.	0,52		80	5	10	7,4	-3,7	-184,0		3	10	5,1	10,2	44	-0,8	-10,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	26	50	0,0	15	137	6
2	0,00		25	1	31	82,3	2,3	-99,1		999	999	5,1	12,7	44	1,1	-19,6	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	50	65	0,0	15	137	6
2	3,00		30	3	32	66,2	1,9	-96,9		49	37	5,1	12,7	44	1,1	-19,6	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	50	65	0,0	15	0	6
NoVer.	0,60		110	5	44	-32,3	4,2	-212,3		1	15	5,1	12,7	44	1,1	-19,6	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	50	65	0,0	15	137	6
3	0,00		25	1	43	-78,3	-4,2	-207,9		999	999	5,1	15,3	44	0,9	-19,8	0,0	27,4	30,0	3,9	0,0	69	66	0,0	15	137	6
3	3,00		30	3	32	62,5	2,8	-142,4		15	21	5,1	15,3	44	0,9	-19,8	0,0	27,4	30,0	3,9	0,0	69	66	0,0	15	0	6
NoVer.	0,58		110	5	10	15,4	-5,6	-279,5		3	15	5,1	15,3	44	0,9	-19,8	0,0	27,4	30,0	3,9	0,0	69	66	0,0	15	137	6
4	0,00		25	1	31	70,6	1,9	-95,8		999	999	5,1	12,7	23	4,8	2,1	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	29	65	0,0	15	137	6
4	3,00		30	3	32	57,6	1,9	-94,6		20	19	5,1	12,7	23	4,8	2,1	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	29	65	0,0	15	0	6
NoVer.	0,48		110	5	32	36,9	1,9	-93,2		7	11	5,1	12,7	23	4,8	2,1	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	29	65	0,0	15	137	6
5	0,00		26	1	19	-1,6	20,7	-80,2		12	18	7,6	5,1	19	-8,7	-0,1	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	27	54	0,0	15	137	6
5	3,00		60	3	7	2,8	-4,2	-139,8		3	11	7,6	5,1	19	-8,7	-0,1	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	27	54	0,0	15	0	6
2.5	0,44		35	5	7	2,8	-4,2	-138,7		3	10	7,6	5,1	19	-8,7	-0,1	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	27	54	0,0	15	137	6
6	0,00		27	1	13	-8,4	2,4	-70,7		5	14	7,6	5,1	25	0,4	5,0	0,0	13,2	8,9	3,8	0,0	20	57	0,0	15	137	6
6	3,00		50	3	4	2,2	2,8	-110,5		3	9	7,6	5,1	25	0,4	5,0	0,0	13,2	8,9	3,8	0,0	20	57	0,0	15	0	6
2.5	0,38		35	5	4	-2,2	2,7	-109,6		3	9	7,6	5,1	25	0,4	5,0	0,0	13,2	8,9	3,8	0,0	20	57	0,0	15	137	6
7	0,00		26	1	25	-1,6	-20,7	-80,5		12	18	7,6	5,1	25	8,7	-0,1	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	28	54	0,0	15	137	6
7	3,00		60	3	1	2,8	4,2	-140,7		3	11	7,6	5,1	25	8,7	-0,1	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	28	54	0,0	15	0	6
2.5	0,44		35	5	1	2,8	4,2	-139,5		3	11	7,6	5,1	25	8,7	-0,1	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	28	54	0,0	15	137	6
8	0,00		25	1	29	68,6	4,3	-102,1		999	999	5,1	12,7	13	-4,8	2,0	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	29	64	0,0	15	137	6
8	3,00		30	3	38	58,1	-1,9	-94,8		20	19	5,1	12,7	13	-4,8	2,0	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	29	64	0,0	15	0	6
NoVer.	0,48		110	5	38	37,3	-1,9	-93,5		7	11	5,1	12,7	13	-4,8	2,0	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	29	64	0,0	15	137	6
9	0,00		25	1	33	-78,9	4,2	-208,3		999	999	5,1	15,3	34	-0,4	-19,6	0,0	27,4	30,0	3,9	0,0	67	65	0,0	15	137	6
9	3,00		30	3	38	63,1	-2,8	-142,3		16	22	5,1	15,3	34	-0,4	-19,6	0,0	27,4	30,0	3,9	0,0	67	65	0,0	15	0	6
NoVer.	0,59		110	5	10	15,4	5,6	-279,6		3	15	5,1	15,3	34	-0,4	-19,6	0,0	27,4	30,0	3,9	0,0	67	65	0,0	15	137	6
10	0,00		25	1	29	76,2	2,3	-99,0		999	999	5,1	12,7	34	-1,2	-19,2	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	47	64	0,0	15	137	6
10	3,00		30	3	38	66,9	-1,9	-93,9		69	47	5,1	12,7	34	-1,2	-19,2	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	47	64	0,0	15	0	6
NoVer.	0,60		110	5	34	-33,2	-4,2	-212,4		1	15	5,1	12,7	34	-1,2	-19,2	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	47	64	0,0	15	137	6
11	0,00		1	1	37	42,0	-2,2	-75,1		999	999	5,1	10,2	34	0,4	-10,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	25	50	0,0	15	137	6
11	3,00		35	3	38	32,5	-1,5	-73,3		15	15	5,1	10,2	34	0,4	-10,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	25	50	0,0	15	0	6
NoVer.	0,53		80	5	10	7,3	3,7	-183,7		3	10	5,1	10,2	34	0,4	-10,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	25	50	0,0	15	137	6
12	0,00		1	1	32	45,5	2,9	-143,7		44	56	5,1	10,2	44	-0,8	-13,0	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	51	60	0,0	15	137	6
12	3,00		35	3	32	31,8	2,9	-142,9		7	17	5,1	10,2	44	-0,8	-13,0	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	51	60	0,0	15	0	6
NoVer.	0,51		80	5	7	9,1	-4,5	-226,7		3	14	5,1	10,2	44	-0,8	-13,0	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	51	60	0,0	15	137	6
13	0,00		28	1	43	-56,3	-2,0	-98,2		999	999	5,1	12,7	44	0,5	-16,0	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	30	65	0,0	15	137	6
13	3,00		35	3	32	42,0	2,8	-142,4		9	17	5,1	12,7	44	0,5	-16,0	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	30	65	0,0	15	0	6
NoVer.	0,42		90	5	4	8,8	3,9	-195,2		2	10	5,1	12,7	44	0,5	-16,0	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	30	65	0,0	15	137	6
14	0,00		29	1	29	16,9	-16,2	-108,0		999	999	5,1	10,2	39	7,9	4,9	0,0	6,1	18,7	3,6	0,0	47	131	0,0	15	137	6
14	3,00		25	3	31	12,6	-11,4	-109,7		999	999	5,1	10,2	39	7,9	4,9	0,0	6,1	18,7	3,6	0,0	47	131	0,0	15	0	6

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq				
NoVer.	0,62		70	5	4	5,8	3,3	-166,3		3	17	5,1 10,2	39	7,9	4,9	0,0	6,1	18,7	3,6	0,0	47	131	0,0	15	137	6	
15	0,00		30	1	35	-28,8	2,7	-70,2		22	24	3,1 6,2	19	-3,8	-1,7	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	16	62	0,0	15	137	6	
15	3,00		25	3	32	25,2	1,5	-72,8		11	16	3,1 6,2	19	-3,8	-1,7	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	16	62	0,0	15	0	6	
2.5	0,33		90	5	35	-16,0	-2,6	-68,7		6	12	3,1 6,2	19	-3,8	-1,7	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	16	62	0,0	15	137	6	
16	0,00		31	1	23	1,7	-5,1	-41,5		8	12	3,1 4,6	23	2,9	0,2	0,0	7,6	13,2	3,2	0,0	12	39	0,0	15	137	6	
16	3,00		30	3	10	-1,9	-1,5	-75,3		2	8	3,1 4,6	23	2,9	0,2	0,0	7,6	13,2	3,2	0,0	12	39	0,0	15	0	6	
2.5	0,32		50	5	10	1,9	1,5	-74,5		2	8	3,1 4,6	23	2,9	0,2	0,0	7,6	13,2	3,2	0,0	12	39	0,0	15	137	6	
17	0,00		30	1	41	-29,0	-2,6	-71,7		22	24	3,1 6,2	25	3,8	-1,8	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	16	62	0,0	15	137	6	
17	3,00		25	3	38	25,3	-1,5	-74,2		11	16	3,1 6,2	25	3,8	-1,8	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	16	62	0,0	15	0	6	
2.5	0,34		90	5	41	-16,1	2,6	-70,2		5	12	3,1 6,2	25	3,8	-1,8	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	16	62	0,0	15	137	6	
18	0,00		29	1	38	19,5	-2,2	-112,0		6	20	5,1 10,2	19	-3,0	-2,0	0,0	6,1	18,7	3,6	0,0	32	49	0,0	15	137	6	
18	3,00		25	3	4	5,9	-3,4	-168,6		3	17	5,1 10,2	19	-3,0	-2,0	0,0	6,1	18,7	3,6	0,0	32	49	0,0	15	0	6	
2.49	0,63		70	5	4	5,9	-3,4	-167,7		3	17	5,1 10,2	19	-3,0	-2,0	0,0	6,1	18,7	3,6	0,0	32	49	0,0	15	137	6	
19	0,00		28	1	33	-56,5	2,0	-96,9		999	999	5,1 12,7	34	-0,5	-15,7	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	29	64	0,0	15	137	6	
19	3,00		35	3	38	42,3	-2,9	-143,6		9	18	5,1 12,7	34	-0,5	-15,7	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	29	64	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,42		90	5	4	8,8	-3,9	-195,2		2	10	5,1 12,7	34	-0,5	-15,7	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	29	64	0,0	15	137	6	
20	0,00		1	1	38	45,6	-2,8	-141,3		47	58	5,1 10,2	34	0,8	-12,7	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	48	58	0,0	15	137	6	
20	3,00		35	3	38	32,0	-2,8	-140,6		7	17	5,1 10,2	34	0,8	-12,7	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	48	58	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,50		80	5	1	8,9	4,5	-222,8		3	14	5,1 10,2	34	0,8	-12,7	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	48	58	0,0	15	137	6	
21	0,00		1	1	31	45,9	3,1	-113,1		999	999	5,1 10,2	32	-1,3	14,9	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	47	69	0,0	15	137	6	
21	3,00		35	3	44	-30,7	-3,1	-155,0		5	17	5,1 10,2	32	-1,3	14,9	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	47	69	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,52		80	5	10	-8,4	-4,2	-209,9		3	12	5,1 10,2	32	-1,3	14,9	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	47	69	0,0	15	137	6	
22	0,00		32	1	32	31,9	2,4	-122,0		13	22	5,1 12,7	32	1,3	11,7	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	45	62	0,0	15	137	6	
22	3,00		35	3	32	19,6	2,4	-121,3		3	13	5,1 12,7	32	1,3	11,7	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	45	62	0,0	15	0	6	
2.5	0,48		70	5	4	-6,3	3,9	-179,9		3	11	5,1 12,7	32	1,3	11,7	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	45	62	0,0	15	137	6	
23	0,00		33	1	32	14,7	3,6	-105,7		5	18	5,1 10,2	16	-5,3	3,5	0,0	7,5	16,0	3,8	0,0	43	70	0,0	15	137	6	
23	3,00		30	3	4	4,2	-2,8	-140,2		3	12	5,1 10,2	16	-5,3	3,5	0,0	7,5	16,0	3,8	0,0	43	70	0,0	15	0	6	
2.5	0,60		60	5	18	-4,4	-6,0	-55,4		5	11	5,1 10,2	16	-5,3	3,5	0,0	7,5	16,0	3,8	0,0	43	70	0,0	15	137	6	
24	0,00		34	1	28	-2,7	-8,8	-42,2		11	14	5,1 7,6	22	5,4	0,2	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	19	60	0,0	15	137	6	
24	3,00		35	3	1	2,6	2,1	-103,2		3	9	5,1 7,6	22	5,4	0,2	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	19	60	0,0	15	0	6	
2.5	0,43		50	5	28	-1,2	5,9	-41,0		4	8	5,1 7,6	22	5,4	0,2	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	19	60	0,0	15	137	6	
25	0,00		26	1	16	-8,5	4,2	-82,3		6	14	5,1 7,6	22	-0,7	4,4	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	16	49	0,0	15	137	6	
25	3,00		60	3	4	2,7	4,1	-136,7		3	10	5,1 7,6	22	-0,7	4,4	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	16	49	0,0	15	0	6	
2.5	0,37		35	5	4	-2,7	4,1	-135,6		3	10	5,1 7,6	22	-0,7	4,4	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	16	49	0,0	15	137	6	
26	0,00		34	1	18	-2,7	8,8	-44,7		11	14	5,1 7,6	18	-5,4	-0,6	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	20	60	0,0	15	137	6	
26	3,00		35	3	7	2,7	-2,2	-108,0		3	9	5,1 7,6	18	-5,4	-0,6	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	20	60	0,0	15	0	6	
2.5	0,45		50	5	7	2,7	-2,1	-107,0		3	9	5,1 7,6	18	-5,4	-0,6	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	20	60	0,0	15	137	6	
27	0,00		33	1	38	14,8	-3,7	-112,5		5	18	5,1 10,2	22	5,3	3,5	0,0	7,5	16,0	3,8	0,0	52	71	0,0	15	137	6	
27	3,00		30	3	4	4,5	3,0	-149,3		3	13	5,1 10,2	22	5,3	3,5	0,0	7,5	16,0	3,8	0,0	52	71	0,0	15	0	6	
2.5	0,64		60	5	4	-4,4	3,0	-148,3		3	13	5,1 10,2	22	5,3	3,5	0,0	7,5	16,0	3,8	0,0	52	71	0,0	15	137	6	
28	0,00		32	1	38	32,1	-2,4	-121,9		14	23	5,1 12,7	29	-3,2	11,6	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	48	62	0,0	15	137	6	
28	3,00		35	3	38	19,7	-2,4	-121,2		3	13	5,1 12,7	29	-3,2	11,6	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	48	62	0,0	15	0	6	
2.5	0,48		70	5	4	-6,3	-3,9	-180,9		3	11	5,1 12,7	29	-3,2	11,6	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	48	62	0,0	15	137	6	
29	0,00		1	1	37	46,1	-3,3	-112,0		999	999	5,1 10,2	38	1,4	14,7	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	46	68	0,0	15	137	6	
29	3,00		35	3	34	-30,9	3,1	-155,7		5	17	5,1 10,2	38	1,4	14,7	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	46	68	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,52		80	5	10	-8,4	4,2																				

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
35	0,00		37	1	16	6,0	8,5	-134,6		4	21	5,1	7,6	28	5,8	-1,2	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	32	77	0,0	15	137	6
35	3,00		30	3	1	4,8	2,9	-147,3		3	13	5,1	7,6	28	5,8	-1,2	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	32	77	0,0	15	0	6
2.5	0,64		65	5	16	4,3	-6,6	-133,3		0	16	5,1	7,6	28	5,8	-1,2	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	32	77	0,0	15	137	6
36	0,00		32	1	16	6,5	10,2	-121,4		4	15	5,1	7,6	22	5,2	0,8	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	22	58	0,0	15	137	6
36	3,00		35	3	4	6,5	-3,7	-185,7		3	13	5,1	7,6	22	5,2	0,8	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	22	58	0,0	15	0	6
2.5	0,47		70	5	4	6,5	3,7	-184,4		3	13	5,1	7,6	22	5,2	0,8	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	22	58	0,0	15	137	6
37	0,00		37	1	22	6,0	-8,5	-135,6		4	21	5,1	7,6	18	-5,8	-1,2	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	32	77	0,0	15	137	6
37	3,00		30	3	7	4,9	-3,0	-149,4		3	13	5,1	7,6	18	-5,8	-1,2	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	32	77	0,0	15	0	6
2.5	0,64		65	5	22	4,4	6,6	-134,2		0	16	5,1	7,6	18	-5,8	-1,2	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	32	77	0,0	15	137	6
38	0,00		6	1	22	29,6	1,3	-67,3		999	999	5,1	7,6	22	0,0	12,5	0,0	7,5	18,8	4,6	0,0	46	66	0,0	15	137	6
38	3,00		30	3	18	-15,8	-2,6	-130,6		2	15	5,1	7,6	22	0,0	12,5	0,0	7,5	18,8	4,6	0,0	46	66	0,0	15	0	6
NoVer.	0,58		70	5	1	-5,4	-3,1	-153,5		3	12	5,1	7,6	22	0,0	12,5	0,0	7,5	18,8	4,6	0,0	46	66	0,0	15	137	6
39	0,00		36	1	29	117,3	2,4	-118,7		999	999	3,1	7,6	18	-4,8	-9,3	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	31	78	0,0	15	137	6
39	3,00		25	3	29	97,9	2,4	-117,7		999	999	3,1	7,6	18	-4,8	-9,3	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	31	78	0,0	15	0	6
NoVer.	0,33		140	5	34	-70,0	-2,1	-91,7		55	37	3,1	7,6	18	-4,8	-9,3	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	31	78	0,0	15	137	6
40	0,00		36	1	6	22,6	-23,6	-151,6		999	999	3,1	7,6	38	22,3	19,0	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	62	363	0,0	15	137	6
40	3,00		25	3	6	19,6	-19,4	-150,4		999	999	3,1	7,6	38	22,3	19,0	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	62	363	0,0	15	0	6
NoVer.	0,32		140	5	13	12,8	-18,9	-118,1		999	999	3,1	7,6	38	22,3	19,0	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	62	363	0,0	15	137	6
41	0,00		32	1	38	28,6	-3,6	-178,2		9	29	5,1	10,2	29	-1,9	7,0	0,0	12,5	13,2	1,7	0,0	68	62	0,0	15	137	6
41	3,00		35	3	38	20,2	-3,6	-177,5		2	18	5,1	10,2	29	-1,9	7,0	0,0	12,5	13,2	1,7	0,0	68	62	0,0	15	0	6
NoVer.	0,68		70	5	4	-8,1	-4,6	-231,3		4	17	5,1	10,2	29	-1,9	7,0	0,0	12,5	13,2	1,7	0,0	68	62	0,0	15	137	6
42	0,00		35	1	34	-37,4	2,1	-54,2		999	999	5,1	10,2	38	1,7	10,6	0,0	7,5	21,6	5,3	0,0	35	49	0,0	15	137	6
42	3,00		30	3	38	27,5	-3,2	-158,6		5	20	5,1	10,2	38	1,7	10,6	0,0	7,5	21,6	5,3	0,0	35	49	0,0	15	0	6
NoVer.	0,64		80	5	29	9,3	3,3	-163,2		2	12	5,1	10,2	38	1,7	10,6	0,0	7,5	21,6	5,3	0,0	35	49	0,0	15	137	6
1	3,00		1	1	44	-31,6	-5,5	-142,7		9	20	5,1	10,2	25	8,2	-7,6	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	43	92	0,0	15	138	6
1	6,00		35	3	10	6,8	6,3	-171,2		1	11	5,1	10,2	25	8,2	-7,6	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	43	92	0,0	15	0	6
2.5	0,47		80	5	10	11,5	14,4	-170,2		6	20	5,1	10,2	25	8,2	-7,6	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	43	92	0,0	15	138	6
2	3,00		25	1	44	-56,0	-3,9	-193,4		9	22	5,1	12,7	13	-5,3	3,7	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	43	71	0,0	15	138	6
2	6,00		30	3	44	-37,6	-3,8	-192,5		2	15	5,1	12,7	13	-5,3	3,7	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	43	71	0,0	15	0	6
2.5	0,54		110	5	10	12,5	-4,6	-227,9		2	12	5,1	12,7	13	-5,3	3,7	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	43	71	0,0	15	138	6
3	3,00		25	1	44	-55,5	-3,7	-186,5		8	20	5,1	15,3	44	1,2	-20,2	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	53	67	0,0	15	138	6
3	6,00		30	3	44	-35,8	-3,7	-185,6		2	13	5,1	15,3	44	1,2	-20,2	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	53	67	0,0	15	0	6
2.5	0,52		110	5	10	13,8	5,0	-250,6		3	13	5,1	15,3	44	1,2	-20,2	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	53	67	0,0	15	138	6
4	3,00		25	1	39	41,1	-3,6	-94,2		10	14	5,1	12,7	19	-6,3	-4,2	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	27	84	0,0	15	138	6
4	6,00		30	3	44	-31,2	-3,1	-153,5		2	11	5,1	12,7	19	-6,3	-4,2	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	27	84	0,0	15	0	6
2.5	0,43		110	5	10	10,6	-3,9	-192,6		2	9	5,1	12,7	19	-6,3	-4,2	0,0	7,5	30,1	7,4	0,0	27	84	0,0	15	138	6
5	3,00		26	1	19	-1,5	16,6	-74,4		8	14	7,6	5,1	19	-9,6	-1,2	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	29	60	0,0	15	138	6
5	6,00		60	3	10	2,5	-3,8	-126,5		3	9	7,6	5,1	19	-9,6	-1,2	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	29	60	0,0	15	0	6
2.5	0,39		35	5	7	3,4	-3,8	-125,3		2	10	7,6	5,1	19	-9,6	-1,2	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	29	60	0,0	15	138	6
6	3,00		27	1	25	12,1	-1,7	-64,2		13	19	7,6	5,1	25	0,9	8,5	0,0	13,2	8,9	3,8	0,0	30	95	0,0	15	138	6
6	6,00		50	3	1	-2,0	2,5	-100,2		2	8	7,6	5,1	25	0,9	8,5	0,0	13,2	8,9	3,8	0,0	30	95	0,0	15	0	6
2.5	0,34		35	5	13	11,2	1,7	-63,0		12	17	7,6	5,1	25	0,9	8,5	0,0	13,2	8,9	3,8	0,0	30	95	0,0	15	138	6
7	3,00		26	1	25	-1,6	-16,6	-74,6		8	14	7,6	5,1	25	9,6	-1,2	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	29	60	0,0	15	138	6
7	6,00		60	3	10	2,5	-3,8	-127,3		3	9	7,6	5,1	25	9,6	-1,2	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	29	60	0,0	15	0	6
2.5	0,39		35	5	1	3,5	3,8	-126,1																			

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
13	3,00		28	1	44	-45,6	-1,7	-84,1		21	19	5,1	12,7	44	-0,2	-21,2	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	34	87	0,0	15	138	6
13	6,00		35	3	32	22,2	2,4	-119,4		2	9	5,1	12,7	44	-0,2	-21,2	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	34	87	0,0	15	0	6
2.5	0,35		90	5	4	-7,4	-3,3	-163,9		2	8	5,1	12,7	44	-0,2	-21,2	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	34	87	0,0	15	138	6
14	3,00		29	1	44	-17,2	-3,5	-76,1		10	18	5,1	10,2	25	4,0	-2,5	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	59	66	0,0	15	138	6
14	6,00		25	3	4	4,9	-2,8	-140,4		3	13	5,1	10,2	25	4,0	-2,5	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	59	66	0,0	15	0	6
2.5	0,52		70	5	7	-4,9	4,0	-138,7		2	15	5,1	10,2	25	4,0	-2,5	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	59	66	0,0	15	138	6
15	3,00		30	1	17	-4,7	9,2	-55,0		999	999	3,1	6,2	19	-6,5	-1,5	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	19	106	0,0	15	138	6
15	6,00		25	3	39	12,9	-1,2	-62,3		2	8	3,1	6,2	19	-6,5	-1,5	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	19	106	0,0	15	0	6
NoVer.	0,27		90	5	19	-2,4	-8,8	-53,4		39	25	3,1	6,2	19	-6,5	-1,5	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	19	106	0,0	15	138	6
16	3,00		31	1	23	0,8	-7,3	-33,4		31	21	3,1	4,6	23	5,2	0,0	0,0	7,6	13,2	3,2	0,0	20	69	0,0	15	138	6
16	6,00		30	3	10	-1,5	-1,2	-60,6		2	6	3,1	4,6	23	5,2	0,0	0,0	7,6	13,2	3,2	0,0	20	69	0,0	15	0	6
2.5	0,26		50	5	23	0,8	7,0	-32,4		20	17	3,1	4,6	23	5,2	0,0	0,0	7,6	13,2	3,2	0,0	20	69	0,0	15	138	6
17	3,00		30	1	25	-5,1	-9,3	-56,5		999	999	3,1	6,2	25	6,5	-1,6	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	19	107	0,0	15	138	6
17	6,00		25	3	29	12,9	1,3	-63,6		2	8	3,1	6,2	25	6,5	-1,6	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	19	107	0,0	15	0	6
NoVer.	0,28		90	5	25	-2,5	8,8	-54,9		30	23	3,1	6,2	25	6,5	-1,6	0,0	6,1	24,5	4,8	0,0	19	107	0,0	15	138	6
18	3,00		29	1	34	-17,4	3,6	-76,2		10	18	5,1	10,2	19	-4,0	-2,5	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	62	66	0,0	15	138	6
18	6,00		25	3	4	5,0	2,8	-141,8		3	13	5,1	10,2	19	-4,0	-2,5	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	62	66	0,0	15	0	6
2.5	0,53		70	5	1	-4,9	-4,0	-140,0		2	15	5,1	10,2	19	-4,0	-2,5	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	62	66	0,0	15	138	6
19	3,00		28	1	34	-46,7	1,7	-83,0		24	20	5,1	12,7	34	0,2	-21,5	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	35	88	0,0	15	138	6
19	6,00		35	3	38	23,3	-2,4	-120,4		2	9	5,1	12,7	34	0,2	-21,5	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	35	88	0,0	15	0	6
2.5	0,36		90	5	4	-7,4	3,3	-163,8		2	8	5,1	12,7	34	0,2	-21,5	0,0	8,9	24,5	7,3	0,0	35	88	0,0	15	138	6
20	3,00		1	1	34	-37,5	3,3	-134,4		13	22	5,1	10,2	34	-3,8	-18,4	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	60	85	0,0	15	138	6
20	6,00		35	3	10	8,1	-4,5	-202,6		3	12	5,1	10,2	34	-3,8	-18,4	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	60	85	0,0	15	0	6
2.5	0,45		80	5	10	8,1	-9,9	-201,6		0	16	5,1	10,2	34	-3,8	-18,4	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	60	85	0,0	15	138	6
21	3,00		1	1	32	40,8	-2,1	-106,2		22	25	5,1	10,2	32	1,9	20,3	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	53	94	0,0	15	138	6
21	6,00		35	3	10	-7,7	3,8	-191,6		3	11	5,1	10,2	32	1,9	20,3	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	53	94	0,0	15	0	6
2.5	0,46		80	5	10	-7,6	6,8	-190,1		1	13	5,1	10,2	32	1,9	20,3	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	53	94	0,0	15	138	6
22	3,00		32	1	39	28,5	-7,7	-106,4		19	26	5,1	12,7	39	5,4	15,5	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	49	82	0,0	15	138	6
22	6,00		35	3	4	5,2	-3,0	-149,1		2	9	5,1	12,7	39	5,4	15,5	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	49	82	0,0	15	0	6
2.5	0,40		70	5	39	-13,5	7,3	-104,7		5	13	5,1	12,7	39	5,4	15,5	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	49	82	0,0	15	138	6
23	3,00		33	1	14	9,1	12,8	-62,1		999	999	5,1	10,2	16	-9,2	5,9	0,0	7,5	16,0	3,8	0,0	52	123	0,0	15	138	6
23	6,00		30	3	4	3,5	2,3	-115,2		2	9	5,1	10,2	16	-9,2	5,9	0,0	7,5	16,0	3,8	0,0	52	123	0,0	15	0	6
NoVer.	0,50		60	5	16	-6,8	-12,4	-61,5		30	34	5,1	10,2	16	-9,2	5,9	0,0	7,5	16,0	3,8	0,0	52	123	0,0	15	138	6
24	3,00		34	1	21	0,9	-13,4	-35,7		999	999	5,1	7,6	28	9,7	-0,4	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	31	109	0,0	15	138	6
24	6,00		35	3	1	2,1	-1,7	-84,3		2	7	5,1	7,6	28	9,7	-0,4	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	31	109	0,0	15	0	6
NoVer.	0,35		50	5	21	0,9	13,0	-34,5		999	999	5,1	7,6	28	9,7	-0,4	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	31	109	0,0	15	138	6
25	3,00		26	1	22	10,5	2,3	-67,1		11	16	5,1	7,6	22	-0,6	7,2	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	20	81	0,0	15	138	6
25	6,00		60	3	4	2,2	3,3	-111,4		2	8	5,1	7,6	22	-0,6	7,2	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	20	81	0,0	15	0	6
2.5	0,30		35	5	22	-9,4	2,0	-65,6		9	14	5,1	7,6	22	-0,6	7,2	0,0	16,0	8,9	4,7	0,0	20	81	0,0	15	138	6
26	3,00		34	1	13	1,0	13,1	-38,4		999	999	5,1	7,6	18	-9,7	-0,5	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	31	109	0,0	15	138	6
26	6,00		35	3	7	2,2	1,8	-89,0		2	7	5,1	7,6	18	-9,7	-0,5	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	31	109	0,0	15	0	6
NoVer.	0,36		50	5	13	0,9	-12,7	-37,1		999	999	5,1	7,6	18	-9,7	-0,5	0,0	8,9	13,2	3,8	0,0	31	109	0,0	15	138	6
27	3,00		33	1	21	9,1	-12,8	-68,4		999	999	5,1	10,2	22	9,3	5,8	0,0	7,5	16,0	3,8	0,0	59	124	0,0	15	138	6
27	6,00		30	3	4	3,7	-2,5	-124,7		3	10	5,1	10,2	22	9,3	5,8	0,0	7,5	16,0	3,8	0,0	59	124	0,0	15	0	6
NoVer.	0,53		60	5	22																						

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
33 NoVer.	6,00		25	3	32	55,7	2,2	-109,4		12	15	3,1	7,6	28	8,5	-7,9	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	31	139	0,0	15	0	6
	0,29		140	5	28	-11,2	11,5	-84,5		19	19	3,1	7,6	28	8,5	-7,9	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	31	139	0,0	15	138	6
34	3,00		6	1	16	-26,4	1,5	-74,6		17	20	5,1	7,6	16	0,0	-16,1	0,0	7,5	18,8	4,6	0,0	56	85	0,0	15	138	6
	6,00		30	3	7	5,3	3,0	-151,3		3	12	5,1	7,6	16	0,0	-16,1	0,0	7,5	18,8	4,6	0,0	56	85	0,0	15	0	6
	2,5	0,53	70	5	16	18,3	1,5	-73,1		7	13	5,1	7,6	16	0,0	-16,1	0,0	7,5	18,8	4,6	0,0	56	85	0,0	15	138	6
35	3,00		37	1	21	2,0	-13,4	-60,5		999	999	5,1	7,6	28	10,0	-0,3	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	39	133	0,0	15	138	6
	6,00		30	3	1	4,4	2,7	-134,7		3	11	5,1	7,6	28	10,0	-0,3	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	39	133	0,0	15	0	6
	0,56		65	5	21	1,9	12,7	-59,2		999	999	5,1	7,6	28	10,0	-0,3	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	39	133	0,0	15	138	6
36	3,00		97	1	22	12,0	5,1	-111,6		7	16	5,1	7,6	22	-2,1	7,8	0,0	20,2	8,9	6,0	0,0	24	87	0,0	15	138	6
	6,00		75	3	4	3,4	6,4	-169,9		3	11	5,1	7,6	22	-2,1	7,8	0,0	20,2	8,9	6,0	0,0	24	87	0,0	15	0	6
	2,5	0,40	35	5	22	-9,4	-4,1	-109,7		3	12	5,1	7,6	22	-2,1	7,8	0,0	20,2	8,9	6,0	0,0	24	87	0,0	15	138	6
37	3,00		37	1	13	2,2	13,0	-63,5		999	999	5,1	7,6	18	-10,1	-0,3	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	40	134	0,0	15	138	6
	6,00		30	3	7	4,5	-2,7	-137,1		3	12	5,1	7,6	18	-10,1	-0,3	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	40	134	0,0	15	0	6
	0,57		65	5	14	2,0	-12,7	-61,2		999	999	5,1	7,6	18	-10,1	-0,3	0,0	7,5	17,4	4,2	0,0	40	134	0,0	15	138	6
38	3,00		6	1	22	26,4	1,3	-66,8		19	20	5,1	7,6	22	0,0	16,1	0,0	7,5	18,8	4,6	0,0	50	85	0,0	15	138	6
	6,00		30	3	1	-4,9	2,8	-140,5		3	11	5,1	7,6	22	0,0	16,1	0,0	7,5	18,8	4,6	0,0	50	85	0,0	15	0	6
	2,5	0,51	70	5	22	-18,2	1,3	-65,3		8	13	5,1	7,6	22	0,0	16,1	0,0	7,5	18,8	4,6	0,0	50	85	0,0	15	138	6
39	3,00		36	1	18	-28,2	12,1	-88,5		999	999	3,1	7,6	18	-8,5	-7,9	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	31	139	0,0	15	138	6
	6,00		25	3	38	56,2	-2,2	-112,3		12	16	3,1	7,6	18	-8,5	-7,9	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	31	139	0,0	15	0	6
	0,30		140	5	18	-11,2	-11,5	-86,1		18	18	3,1	7,6	18	-8,5	-7,9	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	31	139	0,0	15	138	6
40	3,00		36	1	34	-71,5	1,8	-88,8		999	999	3,1	7,6	28	8,2	-1,2	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	30	133	0,0	15	138	6
	6,00		25	3	38	57,8	-2,0	-102,2		14	16	3,1	7,6	28	8,2	-1,2	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	30	133	0,0	15	0	6
	0,29		140	5	22	16,8	10,7	-86,6		17	18	3,1	7,6	28	8,2	-1,2	0,0	6,1	38,7	7,7	0,0	30	133	0,0	15	138	6
41	3,00		32	1	38	21,7	-3,2	-160,9		3	17	5,1	10,2	28	6,5	1,8	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	60	73	0,0	15	138	6
	6,00		35	3	4	7,5	4,3	-213,4		3	15	5,1	10,2	28	6,5	1,8	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	60	73	0,0	15	0	6
	2,5	0,61	70	5	4	-7,4	4,2	-212,1		3	15	5,1	10,2	28	6,5	1,8	0,0	8,9	18,8	5,5	0,0	60	73	0,0	15	138	6
42	3,00		35	1	29	29,5	5,0	-146,7		10	25	5,1	10,2	16	-6,8	2,0	0,0	7,5	21,6	5,3	0,0	50	91	0,0	15	138	6
	6,00		30	3	38	14,8	-2,8	-141,3		0	12	5,1	10,2	16	-6,8	2,0	0,0	7,5	21,6	5,3	0,0	50	91	0,0	15	0	6
	2,5	0,57	80	5	4	-7,5	-10,9	-155,0		4	19	5,1	10,2	16	-6,8	2,0	0,0	7,5	21,6	5,3	0,0	50	91	0,0	15	138	6
1	6,00		61	1	28	-15,3	-10,4	-98,5		77	99	5,1	10,2	25	7,8	-8,3	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	61	127	0,0	15	138	6
	9,00		25	3	10	-5,1	-2,5	-126,3		2	10	5,1	10,2	25	7,8	-8,3	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	61	127	0,0	15	0	6
	0,49		80	5	28	14,2	10,9	-97,2		999	999	5,1	10,2	25	7,8	-8,3	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	61	127	0,0	15	138	6
2	6,00		62	1	16	12,1	7,7	-88,1		9	15	3,1	7,7	13	-5,8	2,7	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	39	94	0,0	15	138	6
	9,00		25	3	10	-9,3	3,4	-169,4		2	11	3,1	7,7	13	-5,8	2,7	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	39	94	0,0	15	0	6
	2,5	0,49	110	5	13	-5,1	-7,9	-92,0		6	13	3,1	7,7	13	-5,8	2,7	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	39	94	0,0	15	138	6
3	6,00		62	1	44	-31,1	-2,8	-140,7		3	14	4,0	12,1	25	4,6	-9,0	0,0	6,1	30,2	5,9	0,0	43	76	0,0	15	138	6
	9,00		25	3	10	-10,3	-3,7	-187,2		2	12	4,0	12,1	25	4,6	-9,0	0,0	6,1	30,2	5,9	0,0	43	76	0,0	15	0	6
	2,5	0,47	110	5	25	14,0	6,2	-123,0		3	12	4,0	12,1	25	4,6	-9,0	0,0	6,1	30,2	5,9	0,0	43	76	0,0	15	138	6
4	6,00		62	1	13	7,0	8,7	-76,1		12	15	3,1	7,7	19	-6,4	-3,7	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	28	105	0,0	15	138	6
	9,00		25	3	10	-7,9	2,9	-143,6		2	9	3,1	7,7	19	-6,4	-3,7	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	28	105	0,0	15	0	6
	0,39		110	5	19	4,8	-8,8	-88,2		9	15	3,1	7,7	19	-6,4	-3,7	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	28	105	0,0	15	138	6
5	6,00		63	1	19	-1,4	14,0	-53,7		12	17	6,0	4,0	19	-9,3	-1,1	0,0	16,0	6,1	3,0	0,0	40	58	0,0	15	138	6
	9,00		60	3	10	-1,8	2,7	-91,1		2	10	6,0	4,0	19	-9,3	-1,1	0,0	16,0	6,1	3,0	0,0	40	58	0,0	15	0	6
	2,5	0,39	25	5	19	1,6	-12,0	-52,7		9	15	6,0	4,0	19	-9,3	-1,1	0,0	16,0	6,1	3,0	0,0	40	58	0,0	15	138	6
6	6,00		64	1	13	-6,6	-1,1	-45,7		999	999	4,6	3,1	25	1,0	5,0	0,0	13,2	6,1	2,5	0,0	28	82	0,0	15	138	6
	9,00		50	3	10	1,4	-1,8	-72,0		2	10	4,6	3,1	25	1,0	5,0	0,0	13,2	6,1	2,5	0,0	28	82	0,0	15	0	6
	0,34		25	5	13	7,1	1,1	-44,8		999	999	4,6	3,1	25	1,0	5,0	0,0	13,2	6,1	2,5	0,0	28	82	0,0	15	138	6
7	6,00		63	1	25	-1,4	-14,2	-54,0		12	18	6,0	4,0	25	9,4	-1,1	0,0	16,0	6,1	3,0	0,0	40	58	0,0	15	138	6
	9,00		60	3	10	-1,8	-2,7	-91,7		2	10	6,0	4,0	25	9,4	-1,1	0,0	16,0	6,1	3,0	0,0	40	58	0,0	15	0	6
	2,5	0,39	25	5	25	1,5	12,1	-52,9		9	15	6,0	4,0	25	9,4	-1,1	0,0	16,0	6,1	3,0	0,0	40	58	0,0	15	138	6
8	6,00		62	1	23	7,1	-8,6	-76,6		11	15	3,1	7,7	25	6,4	-3,8	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	28	104	0,0	15	138	6
	9,00		25	3	10	-7,9	-2,9	-143,5		2	9	3,1	7,7	25	6,4	-3,8	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	28	104	0,0	15	0	6
	0,39		110	5	25	4,9	8,7	-88,6		8	14	3,1	7,7	25	6,4	-3,8	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	28	104	0,0	15	138	6
9	6,00		62	1	34	-30,6	2,8	-140,9		3	14	4,0	12,1	13	-4,5	-2,6	0,0	6,1	30,2	5,9	0,0	43	74	0,0	15	138	6
	9,00		25	3	10	-10,3	3,8	-187,7		2	12	4,0	12,1	13	-4,5	-2,6	0,0	6,1									

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T ra t	Sez Bas n c	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE															
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
NoVer.	0,35		80	5	18	15,2	-13,7	-96,8		13	19	5,1	10,2	19	-10,9	-9,2	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	45	122	0,0	15	138	6
12	6,00		61	1	44	-25,6	-5,7	-106,6		17	31	5,1	10,2	7	5,2	-0,6	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	54	86	0,0	15	138	6
12	9,00		25	3	7	-6,4	-3,2	-159,7		3	14	5,1	10,2	7	5,2	-0,6	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	54	86	0,0	15	0	6
2.49	0,51		80	5	44	22,4	6,1	-105,2		14	27	5,1	10,2	7	5,2	-0,6	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	54	86	0,0	15	138	6
13	6,00		61	1	32	24,1	1,9	-95,8		7	17	5,1	10,2	32	-0,7	16,0	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	54	74	0,0	15	138	6
13	9,00		25	3	4	5,3	2,7	-133,6		2	11	5,1	10,2	32	-0,7	16,0	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	54	74	0,0	15	0	6
2.5	0,44		80	5	32	-21,3	-1,9	-94,5		6	15	5,1	10,2	32	-0,7	16,0	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	54	74	0,0	15	138	6
14	6,00		29	1	44	-14,3	-3,5	-62,0		10	17	4,0	8,0	25	4,3	-2,9	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	42	70	0,0	15	138	6
14	9,00		25	3	4	3,9	-2,2	-111,5		2	10	4,0	8,0	25	4,3	-2,9	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	42	70	0,0	15	0	6
2.5	0,41		70	5	44	12,5	3,4	-60,8		8	15	4,0	8,0	25	4,3	-2,9	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	42	70	0,0	15	138	6
15	6,00		65	1	13	1,9	6,1	-42,9		999	999	2,3	4,5	19	-4,8	-1,1	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	18	101	0,0	15	138	6
15	9,00		20	3	7	3,4	1,5	-76,6		1	8	2,3	4,5	19	-4,8	-1,1	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	18	101	0,0	15	0	6
NoVer.	0,25		90	5	13	-1,9	-6,3	-41,7		999	999	2,3	4,5	19	-4,8	-1,1	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	18	101	0,0	15	138	6
16	6,00		66	1	13	0,6	5,9	-25,1		999	999	2,3	3,4	23	4,3	0,1	0,0	6,2	13,2	2,5	0,0	20	70	0,0	15	138	6
16	9,00		25	3	10	-1,1	-0,9	-44,7		1	6	2,3	3,4	23	4,3	0,1	0,0	6,2	13,2	2,5	0,0	20	70	0,0	15	0	6
NoVer.	0,23		50	5	13	0,6	-5,8	-24,2		999	999	2,3	3,4	23	4,3	0,1	0,0	6,2	13,2	2,5	0,0	20	70	0,0	15	138	6
17	6,00		65	1	21	2,0	-6,1	-44,4		999	999	2,3	4,5	25	4,8	-1,1	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	18	102	0,0	15	138	6
17	9,00		20	3	1	3,6	-1,6	-78,9		1	8	2,3	4,5	25	4,8	-1,1	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	18	102	0,0	15	0	6
NoVer.	0,26		90	5	21	-1,9	6,3	-43,2		999	999	2,3	4,5	25	4,8	-1,1	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	18	102	0,0	15	138	6
18	6,00		29	1	34	-14,4	3,5	-62,0		11	17	4,0	8,0	19	-4,3	-2,8	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	44	70	0,0	15	138	6
18	9,00		25	3	4	4,0	2,3	-112,9		2	11	4,0	8,0	19	-4,3	-2,8	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	44	70	0,0	15	0	6
2.5	0,42		70	5	34	12,7	-3,4	-60,8		9	15	4,0	8,0	19	-4,3	-2,8	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	44	70	0,0	15	138	6
19	6,00		61	1	38	24,4	-1,9	-96,6		8	17	5,1	10,2	38	0,8	16,4	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	55	76	0,0	15	138	6
19	9,00		25	3	4	5,3	-2,7	-133,5		2	11	5,1	10,2	38	0,8	16,4	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	55	76	0,0	15	0	6
2.5	0,45		80	5	38	-21,5	1,9	-95,3		6	15	5,1	10,2	38	0,8	16,4	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	55	76	0,0	15	138	6
20	6,00		61	1	34	-26,2	5,5	-103,2		18	31	5,1	10,2	1	-5,1	-0,8	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	55	84	0,0	15	138	6
20	9,00		25	3	1	6,2	3,1	-155,7		2	13	5,1	10,2	1	-5,1	-0,8	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	55	84	0,0	15	0	6
2.49	0,49		80	5	34	22,9	-5,9	-101,8		14	26	5,1	10,2	1	-5,1	-0,8	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	55	84	0,0	15	138	6
21	6,00		1	1	32	35,6	-5,4	-82,5		53	44	5,1	7,6	32	3,9	22,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	48	105	0,0	15	138	6
21	9,00		35	3	10	5,9	-2,9	-147,3		2	8	5,1	7,6	32	3,9	22,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	48	105	0,0	15	0	6
NoVer.	0,35		80	5	32	-29,5	5,3	-80,6		17	19	5,1	7,6	32	3,9	22,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	48	105	0,0	15	138	6
22	6,00		29	1	39	19,6	-4,2	-84,5		15	27	5,1	7,6	23	4,8	7,2	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	62	79	0,0	15	138	6
22	9,00		25	3	4	4,1	-2,3	-116,2		2	11	5,1	7,6	23	4,8	7,2	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	62	79	0,0	15	0	6
2.5	0,45		70	5	39	-18,3	4,9	-83,2		16	27	5,1	7,6	23	4,8	7,2	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	62	79	0,0	15	138	6
23	6,00		67	1	13	5,5	8,0	-51,5		999	999	4,0	6,0	16	-6,1	4,4	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	63	100	0,0	15	138	6
23	9,00		25	3	4	2,2	1,8	-89,2		2	12	4,0	6,0	16	-6,1	4,4	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	63	100	0,0	15	0	6
NoVer.	0,56		50	5	13	-6,0	-8,2	-50,6		999	999	4,0	6,0	16	-6,1	4,4	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	63	100	0,0	15	138	6
24	6,00		67	1	21	0,7	-7,2	-29,2		999	999	4,0	6,0	28	5,5	-0,3	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	25	89	0,0	15	138	6
24	9,00		25	3	1	1,6	-1,3	-63,5		2	8	4,0	6,0	28	5,5	-0,3	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	25	89	0,0	15	0	6
NoVer.	0,35		50	5	21	-0,7	7,5	-28,3		999	999	4,0	6,0	28	5,5	-0,3	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	25	89	0,0	15	138	6
25	6,00		68	1	22	6,1	1,5	-50,5		14	19	4,0	6,0	22	-0,6	4,5	0,0	16,0	6,1	3,0	0,0	19	74	0,0	15	138	6
25	9,00		60	3	4	1,7	2,5	-83,9		2	9	4,0	6,0	22	-0,6	4,5	0,0	16,0	6,1	3,0	0,0	19	74	0,0	15	0	6
2.5	0,31		25	5	22	-6,3	-1,5	-49,5		16	20	4,0	6,0	22	-0,6	4,5	0,0	16,0	6,1	3,0	0,0	19	74	0,0	15	138	6
26	6,00		67	1	13	0,8	7,0	-31,7		999	999	4,0	6,0	18	-5,4	-0,3	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	25	89	0,0	15	138	6
26	9,00		25	3	7	1,7	1,4	-67,9		2	8	4,0	6,0	18	-5,4	-0,3	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	25	89	0,0	15	0	6
NoVer.	0,37		50	5	13	-0,8	-7,3	-30,9		999	999	4,0	6,0	18	-5,4	-0,3	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	25	89	0,0	15	138	6
27	6,00		67	1	21	5,7	-8,2	-58,7		999	999	4,0	6,0	22	6,2	4,5	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	80	101	0,0	15	138	6
27	9,00		25	3	4	2,5	-2,0	-99,1		3	14	4,0	6,0	22	6,2	4,5	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	80	101	0,0	15	0	6
NoVer.	0,61		50	5	21	-6,3	8,5	-57,8		999	999	4,0	6,0	22	6,2	4,5	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	80	101	0,0	15	138	6
28	6,00		29	1	29	19,9	4,3	-84,7		16	28	5,1	7,6	13	-4,8	7,4	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	65	79	0,0	15	138	6
28	9,00		25	3	4	4,1	2,4	-117,5		2	11	5,1	7,6	13	-4,8	7,4	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	65	79	0,0	15	0	6
2.5	0,45		70	5	29	-18,5	-4,9	-83,5		17	29	5,1	7,6	13	-4,8	7,4	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	65	79	0,0	15	138	6
29	6,00		1	1	38	36,3	5,2	-82,0		80	60	5,1	7,6	38	-3,8	23,4	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	49	108	0,0	15	138	6
29	9,00		35	3	10	5,9	2,9	-147,0		2	8	5,1	7,6	38	-3,8	23,4	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	49	108	0,0	15	0	6
NoVer.	0,35		80	5	38	-29,2	-5,2	-80,1		16	19	5,1	7,6	38	-3,8	23,4	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	49	108	0,0	15	138	6
30	6,00		29	1	39	17,4	-8,1	-109,7		999	999	5,1	7,6	23	7,0	4,1	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	65	114	0,0	15	138	6
30	9,00		25	3	4	4,1	-2,4	-117,7		2	11	5,1	7,6	23	7,0	4,1	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	65	114	0,0	15	0	

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE															
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
32	6,00		70	1	13	12,3	8,4	-67,4		999	999	2,3	4,5	18	-6,6	-1,0	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	28	138	0,0	15	138	6
32	9,00		20	3	4	8,0	2,3	-113,6		1	8	2,3	4,5	18	-6,6	-1,0	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	28	138	0,0	15	0	6
NoVer.	0,29		140	5	13	-8,6	-8,6	-65,4		999	999	2,3	4,5	18	-6,6	-1,0	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	28	138	0,0	15	138	6
33	6,00		70	1	21	5,1	-9,0	-72,6		999	999	2,3	4,5	28	6,9	-6,2	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	30	145	0,0	15	138	6
33	9,00		20	3	4	8,1	-2,3	-115,9		1	8	2,3	4,5	28	6,9	-6,2	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	30	145	0,0	15	0	6
NoVer.	0,29		140	5	21	-4,9	9,3	-70,7		999	999	2,3	4,5	28	6,9	-6,2	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	30	145	0,0	15	138	6
34	6,00		71	1	13	-18,1	1,2	-59,4		999	999	3,1	4,6	16	0,0	-13,3	0,0	6,1	16,0	3,1	0,0	75	83	0,0	15	138	6
34	9,00		25	3	7	-3,5	-2,3	-115,0		2	15	3,1	4,6	16	0,0	-13,3	0,0	6,1	16,0	3,1	0,0	75	83	0,0	15	0	6
NoVer.	0,56		60	5	16	17,9	1,2	-57,5		999	999	3,1	4,6	16	0,0	-13,3	0,0	6,1	16,0	3,1	0,0	75	83	0,0	15	138	6
35	6,00		72	1	21	1,9	-10,0	-46,7		999	999	3,1	4,6	28	7,7	0,2	0,0	6,1	17,5	3,4	0,0	33	125	0,0	15	138	6
35	9,00		25	3	1	3,3	-2,0	-101,6		2	11	3,1	4,6	28	7,7	0,2	0,0	6,1	17,5	3,4	0,0	33	125	0,0	15	0	6
NoVer.	0,50		65	5	21	-1,5	10,1	-45,6		999	999	3,1	4,6	28	7,7	0,2	0,0	6,1	17,5	3,4	0,0	33	125	0,0	15	138	6
36	6,00		68	1	22	5,5	2,5	-83,7		6	21	3,1	4,6	22	-1,4	4,2	0,0	16,0	6,1	3,1	0,0	46	68	0,0	15	138	6
36	9,00		60	3	4	2,6	3,8	-127,5		3	18	3,1	4,6	22	-1,4	4,2	0,0	16,0	6,1	3,1	0,0	46	68	0,0	15	0	6
2.5	0,53		25	5	22	-6,1	-2,5	-82,7		10	25	3,1	4,6	22	-1,4	4,2	0,0	16,0	6,1	3,1	0,0	46	68	0,0	15	138	6
37	6,00		72	1	13	1,9	9,7	-49,5		999	999	3,1	4,6	18	-7,7	0,2	0,0	6,1	17,5	3,4	0,0	34	126	0,0	15	138	6
37	9,00		25	3	7	3,4	2,1	-104,4		2	12	3,1	4,6	18	-7,7	0,2	0,0	6,1	17,5	3,4	0,0	34	126	0,0	15	0	6
NoVer.	0,51		65	5	13	-1,6	-9,9	-48,4		999	999	3,1	4,6	18	-7,7	0,2	0,0	6,1	17,5	3,4	0,0	34	126	0,0	15	138	6
38	6,00		71	1	21	18,8	1,0	-51,1		999	999	3,1	4,6	22	0,0	13,4	0,0	6,1	16,0	3,1	0,0	63	84	0,0	15	138	6
38	9,00		25	3	1	3,1	-2,1	-104,2		2	13	3,1	4,6	22	0,0	13,4	0,0	6,1	16,0	3,1	0,0	63	84	0,0	15	0	6
NoVer.	0,52		60	5	21	-17,6	1,0	-50,0		999	999	3,1	4,6	22	0,0	13,4	0,0	6,1	16,0	3,1	0,0	63	84	0,0	15	138	6
39	6,00		70	1	13	5,2	8,6	-74,7		999	999	2,3	4,5	18	-6,9	-6,1	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	30	144	0,0	15	138	6
39	9,00		20	3	4	8,4	2,4	-120,2		1	8	2,3	4,5	18	-6,9	-6,1	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	30	144	0,0	15	0	6
NoVer.	0,30		140	5	13	5,1	-9,0	-72,8		999	999	2,3	4,5	18	-6,9	-6,1	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	30	144	0,0	15	138	6
40	6,00		70	1	21	13,7	-8,6	-67,7		999	999	2,3	4,5	28	6,6	-1,1	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	28	138	0,0	15	138	6
40	9,00		20	3	4	8,0	-2,3	-113,7		1	8	2,3	4,5	28	6,6	-1,1	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	28	138	0,0	15	0	6
NoVer.	0,29		140	5	21	-8,3	8,9	-65,8		999	999	2,3	4,5	28	6,6	-1,1	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	28	138	0,0	15	138	6
41	6,00		69	1	22	7,4	-8,7	-108,7		12	28	3,1	4,6	28	6,2	2,0	0,0	7,6	17,5	4,3	0,0	61	83	0,0	15	138	6
41	9,00		30	3	4	5,3	-3,3	-163,0		3	17	3,1	4,6	28	6,2	2,0	0,0	7,6	17,5	4,3	0,0	61	83	0,0	15	0	6
2.5	0,59		65	5	22	-6,2	8,5	-107,3		9	24	3,1	4,6	28	6,2	2,0	0,0	7,6	17,5	4,3	0,0	61	83	0,0	15	138	6
42	6,00		29	1	29	17,6	8,0	-110,1		61	94	5,1	10,2	13	-7,0	4,3	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	66	114	0,0	15	138	6
42	9,00		25	3	4	4,1	2,3	-117,2		2	10	5,1	10,2	13	-7,0	4,3	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	66	114	0,0	15	0	6
NoVer.	0,58		70	5	29	-15,2	-8,3	-108,9		28	50	5,1	10,2	13	-7,0	4,3	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	66	114	0,0	15	138	6
1	9,00		61	1	7	-9,9	-11,7	-81,2		999	999	5,1	10,2	25	8,5	-7,0	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	50	140	0,0	15	138	6
1	12,00		25	3	10	-3,3	-2,3	-81,7		1	7	5,1	10,2	25	8,5	-7,0	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	50	140	0,0	15	0	6
NoVer.	0,32		80	5	10	9,7	11,6	-80,6		999	999	5,1	10,2	25	8,5	-7,0	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	50	140	0,0	15	138	6
2	9,00		62	1	13	5,6	8,1	-58,8		13	14	3,1	7,7	13	-5,7	3,0	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	28	93	0,0	15	138	6
2	12,00		25	3	10	-6,0	2,2	-108,8		1	7	3,1	7,7	13	-5,7	3,0	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	28	93	0,0	15	0	6
2.5	0,32		110	5	16	-12,9	-7,2	-52,8		15	15	3,1	7,7	13	-5,7	3,0	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	28	93	0,0	15	138	6
3	9,00		62	1	25	-11,7	-6,5	-82,6		5	11	4,0	12,1	25	4,6	-6,1	0,0	6,1	30,2	5,9	0,0	25	75	0,0	15	138	6
3	12,00		25	3	10	-6,7	-2,4	-122,5		1	7	4,0	12,1	25	4,6	-6,1	0,0	6,1	30,2	5,9	0,0	25	75	0,0	15	0	6
2.5	0,32		110	5	28	12,8	5,8	-82,6		4	10	4,0	12,1	25	4,6	-6,1	0,0	6,1	30,2	5,9	0,0	25	75	0,0	15	138	6
4	9,00		62	1	19	-5,6	9,1	-58,4		16	16	3,1	7,7	19	-6,4	-2,1	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	23	105	0,0	15	138	6
4	12,00		25	3	10	-5,1	1,9	-92,9		1	5	3,1	7,7	19	-6,4	-2,1	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	23	105	0,0	15	0	6
NoVer.	0,26		110	5	13	-7,5	-8,4	-																			

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
10	9,00		62	1	23	4,8	-7,8	-58,1		12	13	3,1	7,7	23	5,5	3,0	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	27	89	0,0	15	138	6
10	12,00		25	3	10	-5,9	-2,2	-107,6		1	6	3,1	7,7	23	5,5	3,0	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	27	89	0,0	15	0	6
2.5	0,32		110	5	22	-12,8	6,9	-52,1		14	15	3,1	7,7	23	5,5	3,0	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	27	89	0,0	15	138	6
11	9,00		1	1	18	-12,6	13,3	-62,5		17	18	5,1	10,2	19	-9,7	-8,0	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	40	109	0,0	15	138	6
11	12,00		35	3	34	8,2	-2,4	-66,7		1	5	5,1	10,2	19	-9,7	-8,0	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	40	109	0,0	15	0	6
NoVer.	0,22		80	5	34	24,7	-11,2	-65,9		29	27	5,1	10,2	19	-9,7	-8,0	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	40	109	0,0	15	138	6
12	9,00		61	1	44	-20,5	-6,4	-76,1		17	24	5,1	10,2	10	5,9	-2,4	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	54	97	0,0	15	138	6
12	12,00		25	3	7	4,5	-2,3	-113,2		2	9	5,1	10,2	10	5,9	-2,4	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	54	97	0,0	15	0	6
2.5	0,36		80	5	44	24,6	6,3	-74,7		28	35	5,1	10,2	10	5,9	-2,4	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	54	97	0,0	15	138	6
13	9,00		61	1	44	-17,1	1,2	-58,4		6	10	5,1	10,2	44	-0,1	-12,4	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	31	57	0,0	15	138	6
13	12,00		25	3	4	4,1	2,0	-102,4		2	8	5,1	10,2	44	-0,1	-12,4	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	31	57	0,0	15	0	6
2.5	0,33		80	5	44	18,7	-1,1	-57,0		7	11	5,1	10,2	44	-0,1	-12,4	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	31	57	0,0	15	138	6
14	9,00		29	1	28	-3,5	-5,8	-54,7		8	14	4,0	8,0	25	4,2	-2,1	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	27	69	0,0	15	138	6
14	12,00		25	3	4	2,9	-1,6	-82,2		2	7	4,0	8,0	25	4,2	-2,1	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	27	69	0,0	15	0	6
2.5	0,30		70	5	28	4,1	5,8	-53,5		8	14	4,0	8,0	25	4,2	-2,1	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	27	69	0,0	15	138	6
15	9,00		65	1	13	-1,9	6,9	-30,5		999	999	2,3	4,5	19	-5,3	-1,3	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	20	112	0,0	15	138	6
15	12,00		20	3	35	6,2	-0,8	-33,3		1	5	2,3	4,5	19	-5,3	-1,3	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	20	112	0,0	15	0	6
NoVer.	0,18		90	5	13	-1,3	-6,9	-29,3		999	999	2,3	4,5	19	-5,3	-1,3	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	20	112	0,0	15	138	6
16	9,00		66	1	13	-0,6	6,0	-16,9		999	999	2,3	3,4	23	4,5	-0,1	0,0	6,2	13,2	2,5	0,0	21	73	0,0	15	138	6
16	12,00		25	3	23	-0,4	-1,3	-16,4		1	4	2,3	3,4	23	4,5	-0,1	0,0	6,2	13,2	2,5	0,0	21	73	0,0	15	0	6
NoVer.	0,14		50	5	13	-0,4	-6,0	-16,0		999	999	2,3	3,4	23	4,5	-0,1	0,0	6,2	13,2	2,5	0,0	21	73	0,0	15	138	6
17	9,00		65	1	21	-2,1	-6,9	-31,9		999	999	2,3	4,5	25	5,4	-1,3	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	21	113	0,0	15	138	6
17	12,00		20	3	10	2,5	-1,1	-55,4		1	5	2,3	4,5	25	5,4	-1,3	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	21	113	0,0	15	0	6
NoVer.	0,19		90	5	13	-2,7	-4,8	-32,8		999	999	2,3	4,5	25	5,4	-1,3	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	21	113	0,0	15	138	6
18	9,00		29	1	18	-3,5	5,9	-53,8		8	14	4,0	8,0	19	-4,3	-2,1	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	27	70	0,0	15	138	6
18	12,00		25	3	4	2,9	1,7	-83,6		2	7	4,0	8,0	19	-4,3	-2,1	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	27	70	0,0	15	0	6
2.5	0,30		70	5	18	3,9	-5,9	-52,6		9	14	4,0	8,0	19	-4,3	-2,1	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	27	70	0,0	15	138	6
19	9,00		61	1	34	-16,7	-1,2	-57,7		6	10	5,1	10,2	34	0,1	-12,6	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	32	58	0,0	15	138	6
19	12,00		25	3	4	4,1	-2,0	-102,2		2	8	5,1	10,2	34	0,1	-12,6	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	32	58	0,0	15	0	6
2.5	0,34		80	5	34	19,1	-1,1	-56,3		8	11	5,1	10,2	34	0,1	-12,6	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	32	58	0,0	15	138	6
20	9,00		61	1	34	-19,8	6,2	-72,9		15	22	5,1	10,2	10	-5,7	-2,3	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	52	93	0,0	15	138	6
20	12,00		25	3	1	-4,4	2,2	-109,4		2	8	5,1	10,2	10	-5,7	-2,3	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	52	93	0,0	15	0	6
2.5	0,35		80	5	34	24,8	-6,0	-71,6		28	33	5,1	10,2	10	-5,7	-2,3	0,0	6,1	21,6	4,1	0,0	52	93	0,0	15	138	6
21	9,00		1	1	32	26,3	-4,8	-57,9		19	17	5,1	7,6	32	3,5	19,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	42	91	0,0	15	138	6
21	12,00		35	3	10	4,1	-2,0	-102,1		2	5	5,1	7,6	32	3,5	19,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	42	91	0,0	15	0	6
2.5	0,24		80	5	32	-31,0	4,6	-55,9		44	30	5,1	7,6	32	3,5	19,8	0,0	8,9	21,6	6,4	0,0	42	91	0,0	15	138	6
22	9,00		29	1	23	8,7	-7,5	-56,5		20	25	5,1	7,6	23	5,4	5,6	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	42	88	0,0	15	138	6
22	12,00		25	3	4	2,9	-1,7	-83,8		2	7	5,1	7,6	23	5,4	5,6	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	42	88	0,0	15	0	6
2.5	0,33		70	5	39	-13,9	5,5	-62,0		15	22	5,1	7,6	23	5,4	5,6	0,0	6,1	18,8	3,6	0,0	42	88	0,0	15	138	6
23	9,00		67	1	13	5,3	8,8	-39,9		999	999	4,0	6,0	16	-6,5	3,7	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	44	107	0,0	15	138	6
23	12,00		25	3	4	1,6	1,3	-64,3		2	8	4,0	6,0	16	-6,5	3,7	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	44	107	0,0	15	0	6
NoVer.	0,41		50	5	13	-4,4	-8,7	-39,0		999	999	4,0	6,0	16	-6,5	3,7	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	44	107	0,0	15	138	6
24	9,00		67	1	21	-0,5	-8,0	-21,0		999	999	4,0	6,0	28	5,9	-0,4	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	28	97	0,0	15	138	6
24	12,00		25	3	1	1,1	-0,9	-42,7		1	5	4,0	6,0	28	5,9	-0,4	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	28	97	0,0	15	0	6
NoVer.	0,23		50	5	21	0,5	7,9	-20,2																			

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
30 NoVer.	12,00 0,39		25 70	3 5	4 39	2,8 -15,6	-2,0 8,1	-79,3 -72,9		1 999	8 999	5,1 7,6	23 23	6,9 6,9	4,0 4,0	0,0 0,0	6,1 6,1	18,8 18,8	3,6 3,6	0,0 0,0	49 49	113 113	0,0 0,0	15 15	0 138	6 6	
31 31 2.5	9,00 12,00 0,41		69 30 65	1 3 5	16 4 16	6,2 3,7 -7,8	8,3 2,3 -8,0	-78,9 -113,7 -77,6		13 2 14	22 10 23	3,1 4,6 3,1	18 18 18	-6,0 -6,0 -6,0	2,5 2,5 2,5	0,0 0,0 0,0	7,6 7,6 7,6	17,5 17,5 17,5	4,3 4,3 4,3	0,0 0,0 0,0	30 30 30	79 79 79	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6	
32 32 NoVer.	9,00 12,00 0,22		70 20 140	1 3 5	13 44 13	-10,7 28,3 -9,1	9,3 -1,0 -9,2	-46,6 -47,7 -44,7		999 10 999	999 10 999	2,3 2,3 2,3	4,5 4,5 4,5	18 18 18	-7,1 -7,1 -7,1	-1,3 -1,3 -1,3	0,0 0,0 0,0	4,8 4,8 4,8	38,7 38,7 38,7	5,7 5,7 5,7	0,0 0,0 0,0	26 26 26	150 150 150	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6
33 33 NoVer.	9,00 12,00 0,22		70 20 140	1 3 5	21 44 21	-9,8 26,1 -3,5	-10,0 1,1 9,9	-51,6 -43,8 -49,6		999 10 999	999 10 999	2,3 4,5 2,3	4,5 28 28	7,5 7,5 7,5	-5,8 -5,8 -5,8	0,0 0,0 0,0	4,8 4,8 4,8	38,7 38,7 38,7	5,7 5,7 5,7	0,0 0,0 0,0	28 28 28	158 158 158	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6	
34 34 NoVer.	9,00 12,00 0,38		71 25 60	1 3 5	13 7 13	-17,2 -2,4 16,3	-0,9 -1,6 0,8	-42,6 -79,6 -41,6		999 2 999	999 9 999	3,1 3,1 3,1	4,6 16 16	0,2 0,2 0,2	-12,7 -12,7 -12,7	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	16,0 16,0 16,0	3,1 3,1 3,1	0,0 0,0 0,0	43 43 43	79 79 79	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6	
35 35 NoVer.	9,00 12,00 0,34		72 25 65	1 3 5	21 1 21	1,1 2,2 -2,1	-10,5 -1,4 10,3	-32,4 -68,1 -31,3		999 1 999	999 7 999	3,1 3,1 3,1	4,6 28 28	7,9 7,9 7,9	0,4 0,4 0,4	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	17,5 17,5 17,5	3,4 3,4 3,4	0,0 0,0 0,0	29 29 29	128 128 128	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6	
36 36 NoVer.	9,00 12,00 0,36		68 60 25	1 3 5	18 4 16	-6,6 1,7 6,4	2,3 2,6 -2,9	-55,1 -86,0 -56,0		36 2 25	39 10 31	3,1 3,1 3,1	4,6 18 18	-1,4 -1,4 -1,4	-4,7 -4,7 -4,7	0,0 0,0 0,0	16,0 16,0 16,0	6,1 6,1 6,1	3,1 3,1 3,1	0,0 0,0 0,0	24 24 24	77 77 77	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6	
37 37 NoVer.	9,00 12,00 0,34		72 25 65	1 3 5	13 7 13	1,1 2,3 -2,1	10,2 1,4 -10,0	-35,2 -71,4 -34,1		999 1 999	999 7 999	3,1 3,1 3,1	4,6 18 18	-7,9 -7,9 -7,9	0,4 0,4 0,4	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	17,5 17,5 17,5	3,4 3,4 3,4	0,0 0,0 0,0	29 29 29	129 129 129	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6	
38 38 NoVer.	9,00 12,00 0,34		71 25 60	1 3 5	21 1 21	17,5 2,1 -16,5	-0,7 -1,4 0,7	-34,4 -68,5 -33,4		999 2 999	999 8 999	3,1 3,1 3,1	4,6 22 22	0,2 0,2 0,2	12,5 12,5 12,5	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	16,0 16,0 16,0	3,1 3,1 3,1	0,0 0,0 0,0	43 43 43	78 78 78	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6	
39 39 NoVer.	9,00 12,00 0,23		70 20 140	1 3 5	13 34 13	-9,7 24,5 -3,6	9,7 -1,2 -9,6	-53,6 -46,4 -51,7		999 7 999	999 9 999	2,3 2,3 2,3	4,5 18 18	-7,5 -7,5 -7,5	-5,6 -5,6 -5,6	0,0 0,0 0,0	4,8 4,8 4,8	38,7 38,7 38,7	5,7 5,7 5,7	0,0 0,0 0,0	28 28 28	157 157 157	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6	
40 40 NoVer.	9,00 12,00 0,22		70 20 140	1 3 5	21 34 21	-10,2 26,2 -11,4	-9,5 1,0 9,5	-46,9 -47,7 -45,0		999 8 999	999 9 999	2,3 2,3 2,3	4,5 28 28	7,2 7,2 7,2	-1,1 -1,1 -1,1	0,0 0,0 0,0	4,8 4,8 4,8	38,7 38,7 38,7	5,7 5,7 5,7	0,0 0,0 0,0	25 25 25	151 151 151	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6	
41 41 2.5	9,00 12,00 0,41		69 30 65	1 3 5	22 4 22	6,1 3,7 -7,8	-8,4 -2,3 8,1	-78,5 -112,8 -77,1		13 2 15	22 10 23	3,1 3,1 3,1	4,6 28 28	6,0 6,0 6,0	2,5 2,5 2,5	0,0 0,0 0,0	7,6 7,6 7,6	17,5 17,5 17,5	4,3 4,3 4,3	0,0 0,0 0,0	30 30 30	80 80 80	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6	
42 42 NoVer.	9,00 12,00 0,39		29 25 70	1 3 5	29 4 29	13,4 2,8 -15,9	8,5 2,0 -8,2	-74,1 -79,0 -72,9		27 1 45	36 7 56	5,1 5,1 5,1	10,2 13 13	-6,9 -6,9 -6,9	4,0 4,0 4,0	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	18,8 18,8 18,8	3,6 3,6 3,6	0,0 0,0 0,0	49 49 49	114 114 114	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6	
1 1 NoVer.	12,00 15,00 0,15		61 25 80	1 3 5	1 28 1	-13,5 10,8 20,0	-10,1 2,4 8,9	-37,1 -29,0 -35,3		999 10 999	999 10 999	4,0 4,0 4,0	6,0 25 25	8,2 8,2 8,2	-11,5 -11,5 -11,5	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	21,7 21,7 21,7	4,2 4,2 4,2	0,0 0,0 0,0	63 63 63	134 134 134	0,0 0,0 0,0	15 15	137 0 137	6 6 6	
2 2 NoVer.	12,00 15,00 0,16		62 25 110	1 3 5	13 32 13	-12,7 -23,2 1,5	8,6 -1,0 -11,2	-23,5 -9,8 -21,6		999 136 999	999 33 999	2,3 2,3 2,3	5,7 19 19	-7,5 -7,5 -7,5	-9,6 -9,6 -9,6	0,0 0,0 0,0	6,2 6,2 6,2	30,2 30,2 30,2	6,1 6,1 6,1	0,0 0,0 0,0	48 48 48	122 122 122	0,0 0,0 0,0	15 15	137 0 137	6 6 6	
3 3 NoVer.	12,00 15,00 0,17		62 25 110	1 3 5	13 44 1	-17,2 36,5 41,7	6,6 1,0 1,1	-31,8 -48,1 -55,3		60 34 999	34 19 999	3,1 3,1 3,1	6,2 25 25	5,9 5,9 5,9	-18,7 -18,7 -18,7	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	30,2 30,2 30,2	6,0 6,0 6,0	0,0 0,0 0,0	52 52 52	96 96 96	0,0 0,0 0,0	15 15	137 0 137	6 6 6	
4 4 NoVer.	12,00 15,00 0,13		62 25 110	1 3 5	13 35 13	-8,0 26,5 2,0	9,3 -1,6 -11,7	-19,5 -36,3 -17,6		999 21 999	999 14 999	2,3 2,3 2,3	5,7 19 19	-8,0 -8,0 -8,0	-9,2 -9,2 -9,2	0,0 0,0 0,0	6,2 6,2 6,2	30,2 30,2 30,2	6,1 6,1 6,1	0,0 0,0 0,0	40 40 40	130 130 130	0,0 0,0 0,0	15 15	137 0 137	6 6 6	
5 5 NoVer.	12,00 15,00 0,08		63 60 25	1 3 5	13 23 13	-1,4 -0,6 0,7	11,9 5,3 -16,7	-11,3 -12,2 -10,2		999 8 999	999 7 999	4,6 4,6 4,6	3,1 19 19	-11,0 -11,0 -11,0	-0,7 -0,7 -0,7	0,0 0,0 0,0	16,0 16,0 16,0	6,1 6,1 6,1	3,1 3,1 3,1	0,0 0,0 0,0	44 44 44	68 68 68	0,0 0,0 0,0	15 15	137 0 137	6 6 6	
6 6 NoVer.	12,00 15,00 0,08		64 50 25	1 3 5	13 13 13	-8,1 2,2 9,0	-1,3 -1,2 -1,1	-9,5 -8,9 -8,6		999 12 999	999 9 999	3,4 3,4 3,4	2,3 25 25	0,4 0,4 0,4	6,3 6,3 6,3	0,0 0,0 0,0	13,2 13,2 13,2	6,2 6,2 6,2	2,5 2,5 2,5	0,0 0,0 0,0	33 33 33	102 102 102	0,0 0,0 0,0	15 15	137 0 137	6 6 6	
7 7 NoVer.	12,00 15,00 0,08		63 60 25	1 3 5	21 13 13	-1,4 -0,5 0,2	-11,9 -5,2 -14,9	-11,3 -12,3 -11,9		999 8 999	999 6 999	4,6 4,6 4,6	3,1 25 25	11,1 11,1 11,1	-0,7 -0,7 -0,7	0,0 0,0 0,0	16,0 16,0 16,0	6,1 6,1 6,1	3,1 3,1 3,1	0,0 0,0 0,0	44 44 44	69 69 69	0,0 0,0 0,0	15 15	137 0 137	6 6 6	
8 8	12,00 15,00		62 25	1 3	13 41	-4,9 26,2	6,5 1,6	-23,6 -36,1		999 21	999 14	2,3 2,3	5,7 25	7,9 7,9	-9,4 -9,4	0,0 0,0	6,2 6,2	30,2 30,2	6,1 6,1	0,0 0,0	39 39	128 128	0,0 0,0	15 15	137 0	6 6	

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																												
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi			
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq					
NoVer.	0,13		110	5	13	3,4	-8,8	-21,7		999	999	2,3	5,7	25	7,9	-9,4	0,0	6,2	30,2	6,1	0,0	39	128	0,0	15	137	6	
9	12,00		62	1	23	-17,3	-6,5	-32,6		42	26	3,1	6,2	13	-5,8	-13,5	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	51	94	0,0	15	137	6	
9	15,00		25	3	34	36,3	-1,0	-48,4		32	18	3,1	6,2	13	-5,8	-13,5	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	51	94	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,17		110	5	1	43,2	-1,1	-56,2		999	999	3,1	6,2	13	-5,8	-13,5	0,0	6,1	30,2	6,0	0,0	51	94	0,0	15	137	6	
10	12,00		62	1	21	-12,8	-8,7	-22,0		999	999	2,3	5,7	25	7,5	-9,1	0,0	6,2	30,2	6,1	0,0	47	122	0,0	15	137	6	
10	15,00		25	3	38	-22,2	0,6	-9,4		66	17	2,3	5,7	25	7,5	-9,1	0,0	6,2	30,2	6,1	0,0	47	122	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,16		110	5	13	7,2	-8,7	-23,7		999	999	2,3	5,7	25	7,5	-9,1	0,0	6,2	30,2	6,1	0,0	47	122	0,0	15	137	6	
11	12,00		1	1	1	-12,7	12,7	-32,6		999	999	4,0	6,0	19	-10,3	-10,0	0,0	8,9	21,7	6,5	0,0	45	115	0,0	15	137	6	
11	15,00		35	3	34	18,1	-1,7	-28,9		15	10	4,0	6,0	19	-10,3	-10,0	0,0	8,9	21,7	6,5	0,0	45	115	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,10		80	5	1	15,8	-11,9	-30,1		999	999	4,0	6,0	19	-10,3	-10,0	0,0	8,9	21,7	6,5	0,0	45	115	0,0	15	137	6	
12	12,00		61	1	44	-14,6	-6,0	-45,9		36	32	4,0	6,0	28	5,8	-6,8	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	54	95	0,0	15	137	6	
12	15,00		25	3	32	-15,5	0,9	-42,9		8	10	4,0	6,0	28	5,8	-6,8	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	54	95	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,22		80	5	21	-6,0	8,6	-46,3		999	999	4,0	6,0	28	5,8	-6,8	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	54	95	0,0	15	137	6	
13	12,00		61	1	32	22,4	1,6	-49,0		17	17	4,0	6,0	32	-1,7	29,5	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	78	136	0,0	15	137	6	
13	15,00		25	3	32	-26,4	-1,3	-48,1		46	31	4,0	6,0	32	-1,7	29,5	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	78	136	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,23		80	5	13	-23,4	-7,3	-48,6		999	999	4,0	6,0	32	-1,7	29,5	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	78	136	0,0	15	137	6	
14	12,00		29	1	39	13,4	-2,6	-36,2		19	18	3,1	4,6	32	-0,3	18,6	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	56	99	0,0	15	137	6	
14	15,00		25	3	32	-16,5	-0,8	-33,9		26	18	3,1	4,6	32	-0,3	18,6	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	56	99	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,20		70	5	13	-14,2	-4,9	-30,8		999	999	3,1	4,6	32	-0,3	18,6	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	56	99	0,0	15	137	6	
15	12,00		65	1	13	-2,6	6,6	-18,0		999	999	2,3	4,5	19	-5,1	0,6	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	20	108	0,0	15	137	6	
15	15,00		20	3	32	-6,1	0,4	-14,8		4	5	2,3	4,5	19	-5,1	0,6	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	20	108	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,11		90	5	13	-1,3	-6,8	-16,8		999	999	2,3	4,5	19	-5,1	0,6	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	20	108	0,0	15	137	6	
16	12,00		66	1	13	-0,5	6,1	-8,5		999	999	2,3	3,4	25	4,7	-0,4	0,0	6,2	13,2	2,5	0,0	26	77	0,0	15	137	6	
16	15,00		25	3	13	-0,8	-1,6	-8,0		8	6	2,3	3,4	25	4,7	-0,4	0,0	6,2	13,2	2,5	0,0	26	77	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,06		50	5	13	-1,0	-6,7	-7,7		999	999	2,3	3,4	25	4,7	-0,4	0,0	6,2	13,2	2,5	0,0	26	77	0,0	15	137	6	
17	12,00		65	1	13	-1,0	4,4	-17,9		999	999	2,3	4,5	25	5,2	0,8	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	20	110	0,0	15	137	6	
17	15,00		20	3	23	-2,0	1,5	-18,7		3	5	2,3	4,5	25	5,2	0,8	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	20	110	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,12		90	5	13	-3,0	-4,6	-16,7		999	999	2,3	4,5	25	5,2	0,8	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	20	110	0,0	15	137	6	
18	12,00		29	1	34	-12,6	2,9	-34,0		20	19	3,1	4,6	38	0,3	18,3	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	56	97	0,0	15	137	6	
18	15,00		25	3	38	-16,2	0,7	-35,5		20	16	3,1	4,6	38	0,3	18,3	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	56	97	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,19		70	5	13	-10,1	-5,7	-35,1		999	999	3,1	4,6	38	0,3	18,3	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	56	97	0,0	15	137	6	
19	12,00		61	1	38	21,7	-2,1	-49,4		17	18	4,0	6,0	38	2,3	29,3	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	79	135	0,0	15	137	6	
19	15,00		25	3	38	-26,7	1,7	-48,6		88	54	4,0	6,0	38	2,3	29,3	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	79	135	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,23		80	5	21	-27,4	8,2	-48,2		999	999	4,0	6,0	38	2,3	29,3	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	79	135	0,0	15	137	6	
20	12,00		61	1	34	-14,5	5,8	-42,7		36	31	4,0	6,0	18	-5,7	-8,1	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	54	93	0,0	15	137	6	
20	15,00		25	3	38	-15,0	-0,8	-40,6		8	10	4,0	6,0	18	-5,7	-8,1	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	54	93	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,21		80	5	13	-6,5	-8,4	-43,8		999	999	4,0	6,0	18	-5,7	-8,1	0,0	6,1	21,7	4,2	0,0	54	93	0,0	15	137	6	
21	12,00		1	1	31	20,7	-5,7	-32,9		999	999	3,1	4,6	32	4,1	23,5	0,0	9,0	21,7	6,6	0,0	54	108	0,0	15	137	6	
21	15,00		35	3	39	-17,0	3,3	-34,1		19	13	3,1	4,6	32	4,1	23,5	0,0	9,0	21,7	6,6	0,0	54	108	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,14		80	5	4	-14,3	11,1	-55,0		999	999	3,1	4,6	32	4,1	23,5	0,0	9,0	21,7	6,6	0,0	54	108	0,0	15	137	6	
22	12,00		29	1	21	11,5	-7,4	-32,7		999	999	3,1	4,6	39	3,2	23,8	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	78	126	0,0	15	137	6	
22	15,00		25	3	32	-19,8	-1,0	-41,6		999	999	3,1	4,6	39	3,2	23,8	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	78	126	0,0	15	0	6	
NoVer.	0,22		70	5	13	-20,7	-7,9	-34,5		999	999	3,1	4,6	39	3,2	23,8	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	78	126	0,0	15	137	6	
23	12,00		67	1	13	8,0	8,7	-29,0		999	999	3,1	4,6	16	-6,8	8,3	0,0	6,1	13,2	2,5	0,0	64	111	0,0	15	137	6	
23																												

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
29	12,00		1	1	29	16,9	7,6	-35,4		999	999	3,1	4,6	38	-4,0	23,1	0,0	9,0	21,7	6,6	0,0	53	107	0,0	15	137	6
29	15,00		35	3	29	-18,1	-3,2	-34,2		22	15	3,1	4,6	38	-4,0	23,1	0,0	9,0	21,7	6,6	0,0	53	107	0,0	15	0	6
NoVer.	0,14		80	5	1	-12,2	-11,3	-55,5		999	999	3,1	4,6	38	-4,0	23,1	0,0	9,0	21,7	6,6	0,0	53	107	0,0	15	137	6
30	12,00		29	1	1	7,4	-10,3	-40,4		999	999	3,1	4,6	22	8,8	3,6	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	60	144	0,0	15	137	6
30	15,00		25	3	44	6,9	2,6	-14,0		16	12	3,1	4,6	22	8,8	3,6	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	60	144	0,0	15	0	6
NoVer.	0,21		70	5	1	-9,0	11,5	-38,8		999	999	3,1	4,6	22	8,8	3,6	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	60	144	0,0	15	137	6
31	12,00		69	1	16	11,9	7,1	-45,0		999	999	3,1	4,6	23	7,8	-3,4	0,0	7,6	17,5	4,3	0,0	44	103	0,0	15	137	6
31	15,00		30	3	35	4,2	-7,2	-31,9		41	24	3,1	4,6	23	7,8	-3,4	0,0	7,6	17,5	4,3	0,0	44	103	0,0	15	0	6
NoVer.	0,24		65	5	13	-17,0	-7,6	-42,5		999	999	3,1	4,6	23	7,8	-3,4	0,0	7,6	17,5	4,3	0,0	44	103	0,0	15	137	6
32	12,00		70	1	13	-10,8	9,0	-25,6		999	999	2,3	6,8	18	-7,1	-0,6	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	20	150	0,0	15	137	6
32	15,00		20	3	32	-26,8	0,8	-36,2		11	9	2,3	6,8	18	-7,1	-0,6	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	20	150	0,0	15	0	6
NoVer.	0,15		140	5	13	-11,3	-9,7	-23,7		999	999	2,3	6,8	18	-7,1	-0,6	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	20	150	0,0	15	137	6
33	12,00		70	1	21	-3,7	-9,6	-30,3		999	999	2,3	6,8	28	7,6	0,7	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	19	160	0,0	15	137	6
33	15,00		20	3	44	23,9	-1,0	-24,6		13	9	2,3	6,8	28	7,6	0,7	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	19	160	0,0	15	0	6
NoVer.	0,15		140	5	21	-2,2	10,5	-28,4		999	999	2,3	6,8	28	7,6	0,7	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	19	160	0,0	15	137	6
34	12,00		71	1	1	-8,4	7,4	-45,1		999	999	3,1	4,6	16	-16,7	-16,7	0,0	3,9	10,3	2,0	0,0	97	424	0,0	15	137	6
34	15,00		25	3	13	7,9	-8,3	-25,7		999	999	3,1	4,6	16	-16,7	-16,7	0,0	3,9	10,3	2,0	0,0	97	424	0,0	15	0	6
NoVer.	0,20		60	5	1	10,6	-9,9	-43,8		999	999	3,1	4,6	16	-16,7	-16,7	0,0	3,9	10,3	2,0	0,0	97	424	0,0	15	137	6
35	12,00		72	1	13	0,9	7,0	-28,9		999	999	2,3	2,8	28	8,6	0,3	0,0	6,2	17,5	3,4	0,0	31	139	0,0	15	137	6
35	15,00		25	3	28	1,2	3,0	-15,4		16	10	2,3	2,8	28	8,6	0,3	0,0	6,2	17,5	3,4	0,0	31	139	0,0	15	0	6
NoVer.	0,17		65	5	13	-1,5	-8,2	-27,8		999	999	2,3	2,8	28	8,6	0,3	0,0	6,2	17,5	3,4	0,0	31	139	0,0	15	137	6
36	12,00		68	1	13	-6,6	0,9	-30,3		999	999	3,1	4,6	22	-0,6	6,4	0,0	16,0	6,1	3,1	0,0	26	104	0,0	15	137	6
36	15,00		60	3	28	-2,8	1,6	-27,6		6	9	3,1	4,6	22	-0,6	6,4	0,0	16,0	6,1	3,1	0,0	26	104	0,0	15	0	6
NoVer.	0,20		25	5	13	8,0	-1,2	-29,3		999	999	3,1	4,6	22	-0,6	6,4	0,0	16,0	6,1	3,1	0,0	26	104	0,0	15	137	6
37	12,00		72	1	13	-0,7	10,9	-20,8		999	999	3,1	4,6	18	-9,0	0,3	0,0	6,1	17,5	3,4	0,0	33	147	0,0	15	137	6
37	15,00		25	3	18	1,2	-3,3	-18,5		10	9	3,1	4,6	18	-9,0	0,3	0,0	6,1	17,5	3,4	0,0	33	147	0,0	15	0	6
NoVer.	0,18		65	5	13	-0,6	-12,6	-19,7		999	999	3,1	4,6	18	-9,0	0,3	0,0	6,1	17,5	3,4	0,0	33	147	0,0	15	137	6
38	12,00		71	1	21	19,2	0,4	-17,8		999	999	3,1	4,6	22	-0,3	17,4	0,0	6,1	16,0	3,1	0,0	62	109	0,0	15	137	6
38	15,00		25	3	22	-9,2	-0,5	-17,1		15	11	3,1	4,6	22	-0,3	17,4	0,0	6,1	16,0	3,1	0,0	62	109	0,0	15	0	6
NoVer.	0,16		60	5	14	13,9	0,6	-23,9		999	999	3,1	4,6	22	-0,3	17,4	0,0	6,1	16,0	3,1	0,0	62	109	0,0	15	137	6
39	12,00		70	1	13	-5,4	9,2	-32,4		999	999	2,3	6,8	18	-7,3	0,7	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	18	154	0,0	15	137	6
39	15,00		20	3	34	23,6	1,0	-27,3		12	9	2,3	6,8	18	-7,3	0,7	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	18	154	0,0	15	0	6
NoVer.	0,16		140	5	13	-2,4	-9,9	-30,5		999	999	2,3	6,8	18	-7,3	0,7	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	18	154	0,0	15	137	6
40	12,00		70	1	21	-12,9	-9,1	-25,8		999	999	2,3	6,8	28	7,1	-0,7	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	20	149	0,0	15	137	6
40	15,00		20	3	38	-26,0	-0,8	-36,2		10	9	2,3	6,8	28	7,1	-0,7	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	20	149	0,0	15	0	6
NoVer.	0,15		140	5	21	-11,3	9,8	-23,9		999	999	2,3	6,8	28	7,1	-0,7	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	20	149	0,0	15	137	6
41	12,00		69	1	21	-7,1	-11,7	-44,1		999	999	3,1	4,6	22	11,9	-4,5	0,0	7,6	17,5	4,3	0,0	44	157	0,0	15	137	6
41	15,00		30	3	34	6,4	-7,2	-30,5		999	999	3,1	4,6	22	11,9	-4,5	0,0	7,6	17,5	4,3	0,0	44	157	0,0	15	0	6
NoVer.	0,24		65	5	16	-11,0	-7,1	-39,4		999	999	3,1	4,6	22	11,9	-4,5	0,0	7,6	17,5	4,3	0,0	44	157	0,0	15	137	6
42	12,00		29	1	1	7,4	10,5	-40,6		999	999	3,1	4,6	16	-8,8	3,6	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	59	143	0,0	15	137	6
42	15,00		25	3	34	7,3	-2,6	-14,1		17	13	3,1	4,6	16	-8,8	3,6	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	59	143	0,0	15	0	6
NoVer.	0,21		70	5	1	-9,2	-11,7	-39,0		999	999	3,1	4,6	16	-8,8	3,6	0,0	6,1	18,9	3,7	0,0	59	143	0,0	15	137	6
15	15,00		65	1	13	-2,4	3,8	-5,5		999	999	2,3	4,5	19	-1,9	-3,1	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	25	40	0,0	15	120	6
15	18,00		20	3	35	9,0	0,6	-9,3		13	8	2,3	4,5	19	-1,9	-3,1	0,0	4,8	24,6	3,6	0,0	25	40				

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
39	15,00		70	1	13	-0,8	8,3	-11,8		999	999	2,3	4,5	18	-6,0	-3,2	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	20	125	0,0	15	125	6
39	18,00		20	3	18	7,7	2,9	-6,6		39	15	2,3	4,5	18	-6,0	-3,2	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	20	125	0,0	15	0	6
NoVer.	0,10		140	5	13	-1,7	-5,4	-10,0		999	999	2,3	4,5	18	-6,0	-3,2	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	20	125	0,0	15	125	6
40	15,00		70	1	21	-10,8	-7,1	-5,8		999	999	2,3	4,5	28	4,6	-2,8	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	17	96	0,0	15	125	6
40	18,00		20	3	28	-0,5	-2,9	-2,1		208	33	2,3	4,5	28	4,6	-2,8	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	17	96	0,0	15	0	6
NoVer.	0,07		140	5	21	-3,2	3,5	-4,0		999	999	2,3	4,5	28	4,6	-2,8	0,0	4,8	38,7	5,7	0,0	17	96	0,0	15	125	6
41	15,00		84	1	13	3,9	0,4	-8,1		999	999	2,3	3,4	22	3,4	-0,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	38	55	0,0	15	138	6
41	18,00		25	3	38	-1,5	1,4	-9,0		12	12	2,3	3,4	22	3,4	-0,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	38	55	0,0	15	0	6
NoVer.	0,12		30	5	1	-2,5	2,9	-12,1		999	999	2,3	3,4	22	3,4	-0,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	38	55	0,0	15	138	6
57	15,00		84	1	16	3,0	1,0	-2,6		999	999	2,3	3,4	32	0,4	3,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	34	41	0,0	15	138	6
57	18,00		25	3	23	0,4	-2,6	-4,3		29	15	2,3	3,4	32	0,4	3,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	34	41	0,0	15	0	6
NoVer.	0,07		30	5	39	-3,3	0,4	-2,3		999	999	2,3	3,4	32	0,4	3,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	34	41	0,0	15	138	6
58	15,00		84	1	16	2,8	1,8	-4,2		999	999	2,3	3,4	32	-0,2	4,6	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	40	60	0,0	15	138	6
58	18,00		25	3	28	-1,2	-2,0	-3,3		20	15	2,3	3,4	32	-0,2	4,6	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	40	60	0,0	15	0	6
NoVer.	0,06		30	5	14	-3,5	-0,3	-3,7		999	999	2,3	3,4	32	-0,2	4,6	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	40	60	0,0	15	138	6
59	15,00		84	1	21	-2,7	-3,4	-7,6		999	999	2,3	3,4	39	3,0	2,0	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	44	48	0,0	15	138	6
59	18,00		25	3	28	-1,7	-2,0	-6,7		22	18	2,3	3,4	39	3,0	2,0	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	44	48	0,0	15	0	6
NoVer.	0,10		30	5	16	-2,6	2,2	-6,2		999	999	2,3	3,4	39	3,0	2,0	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	44	48	0,0	15	138	6
60	15,00		84	1	1	-2,9	-3,0	-5,4		999	999	2,3	3,4	28	1,2	-3,5	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	40	47	0,0	15	138	6
60	18,00		25	3	21	-2,5	-2,9	-4,1		999	999	2,3	3,4	28	1,2	-3,5	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	40	47	0,0	15	0	6
NoVer.	0,06		30	5	26	3,1	-0,9	-3,2		999	999	2,3	3,4	28	1,2	-3,5	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	40	47	0,0	15	138	6
63	15,00		84	1	13	6,1	0,2	-8,2		999	999	2,3	3,4	35	-4,4	-2,4	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	64	71	0,0	15	138	6
63	18,00		25	3	31	3,4	-2,2	-6,1		999	999	2,3	3,4	35	-4,4	-2,4	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	64	71	0,0	15	0	6
NoVer.	0,13		30	5	28	3,7	-1,2	-8,1		999	999	2,3	3,4	35	-4,4	-2,4	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	64	71	0,0	15	138	6
64	15,00		84	1	13	2,5	2,7	-4,8		999	999	2,3	3,4	32	-0,1	6,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	51	81	0,0	15	138	6
64	18,00		25	3	35	-2,2	0,8	-10,3		12	12	2,3	3,4	32	-0,1	6,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	51	81	0,0	15	0	6
NoVer.	0,13		30	5	14	-3,7	-0,1	-3,9		999	999	2,3	3,4	32	-0,1	6,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	51	81	0,0	15	138	6
65	15,00		84	1	14	3,5	2,1	-10,7		999	999	2,3	3,4	44	-0,2	-5,3	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	42	70	0,0	15	138	6
65	18,00		25	3	16	1,4	1,3	-11,0		9	11	2,3	3,4	44	-0,2	-5,3	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	42	70	0,0	15	0	6
NoVer.	0,20		30	5	28	3,9	0,3	-7,8		999	999	2,3	3,4	44	-0,2	-5,3	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	42	70	0,0	15	138	6
66	15,00		84	1	4	2,7	-2,9	-5,6		999	999	2,3	3,4	39	7,0	6,4	0,0	3,9	4,9	0,9	0,0	99	178	0,0	15	138	6
66	18,00		25	3	31	2,1	-1,9	2,9		999	999	2,3	3,4	39	7,0	6,4	0,0	3,9	4,9	0,9	0,0	99	178	0,0	15	0	6
NoVer.	0,13		30	5	1	-4,3	4,2	-5,5		999	999	2,3	3,4	39	7,0	6,4	0,0	3,9	4,9	0,9	0,0	99	178	0,0	15	138	6
67	15,00		84	1	13	1,8	3,3	-7,5		999	999	2,3	3,4	44	-0,1	-4,3	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	39	57	0,0	15	138	6
67	18,00		25	3	32	2,3	0,6	-4,7		16	12	2,3	3,4	44	-0,1	-4,3	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	39	57	0,0	15	0	6
NoVer.	0,14		30	5	31	-3,1	-1,1	-4,4		999	999	2,3	3,4	44	-0,1	-4,3	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	39	57	0,0	15	138	6
68	15,00		84	1	13	4,8	-0,5	0,5		999	999	2,3	3,4	32	4,4	6,0	0,0	11,3	11,6	1,0	0,0	91	79	0,0	15	138	6
68	18,00		25	3	32	-1,4	1,7	2,2		32	18	2,3	3,4	32	4,4	6,0	0,0	11,3	11,6	1,0	0,0	91	79	0,0	15	0	6
NoVer.	0,08		30	5	13	-4,2	2,7	1,1		999	999	2,3	3,4	32	4,4	6,0	0,0	11,3	11,6	1,0	0,0	91	79	0,0	15	138	6
69	15,00		84	1	13	3,1	3,1	-18,2		999	999	2,3	3,4	32	-1,2	4,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	38	54	0,0	15	138	6
69	18,00		25	3	16	1,1	1,4	-18,3		4	9	2,3	3,4	32	-1,2	4,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	38	54	0,0	15	0	6
NoVer.	0,23		30	5	29	-4,6	-1,0	-17,7		999	999	2,3	3,4	32	-1,2	4,1	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	38	54	0,0	15	138	6
70	15,00		84	1	13	3,2	1,8	-3,1		999	999	2,3	3,4	39	4,3	3,4	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	70	70	0,0	15	120	6
70	18,00		25	3	28	-2,1	-2,2	-1,7		999	999	2,3	3,4	39	4,3	3,4	0,0	6,2	7,6	1,4	0,0	70	70	0,0	15	0	6
NoVer.	0,08		30	5	17	2,5	-1,8	-0,6		999	999	2															

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRLd (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
76 NoVer.	18,00 0,14		25 30	3 5	38 29	2,8 -3,4	-0,7 -0,9	-5,8 -5,9		22 999	15 999	2,3 2,3	3,4 3,4	38 38	0,7 0,7	4,1 4,1	0,0 0,0	6,2 6,2	7,6 7,6	1,4 1,4	0,0 0,0	37 37	55 55	0,0 0,0	15 15	0 138	6 6
77 NoVer.	15,00 18,00 0,06		84 25 30	1 3 5	17 38 4	-2,7 -2,0 -2,8	2,2 0,2 0,3	-0,5 4,4 1,1		999 24 999	999 9 999	2,3 2,3 2,3	3,4 3,4 3,4	38 38 38	1,0 1,0 1,0	5,3 5,3 5,3	0,0 0,0 0,0	6,2 6,2 6,2	7,6 7,6 7,6	1,4 1,4 1,4	0,0 0,0 0,0	56 56 56	70 70 70	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6
78 NoVer.	15,00 18,00 0,38		84 25 30	1 3 5	17 33 1	-0,5 2,8 5,5	5,4 -3,0 -5,2	-18,3 -15,9 -35,8		999 999 999	999 999 999	2,3 2,3 2,3	3,4 3,4 3,4	34 34 34	-5,9 -5,9 -5,9	-4,5 -4,5 -4,5	0,0 0,0 0,0	6,2 6,2 6,2	7,6 7,6 7,6	1,4 1,4 1,4	0,0 0,0 0,0	76 76 76	96 96 96	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6
79 NoVer.	15,00 18,00 0,12		84 25 30	1 3 5	17 22 13	-3,3 1,3 -4,3	1,6 -1,5 -1,6	-8,3 -4,4 -6,0		999 14 999	999 12 999	2,3 2,3 2,3	3,4 3,4 3,4	38 38 38	0,6 0,6 0,6	6,2 6,2 6,2	0,0 0,0 0,0	6,2 6,2 6,2	7,6 7,6 7,6	1,4 1,4 1,4	0,0 0,0 0,0	54 54 54	81 81 81	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6
80 NoVer.	15,00 18,00 0,17		84 25 30	1 3 5	21 41 29	3,1 1,9 -5,5	-2,4 -0,3 -0,9	-10,0 -4,7 -13,2		999 11 999	999 8 999	2,3 2,3 2,3	3,4 3,4 3,4	38 38 38	0,0 0,0 0,0	4,6 4,6 4,6	0,0 0,0 0,0	6,2 6,2 6,2	7,6 7,6 7,6	1,4 1,4 1,4	0,0 0,0 0,0	37 37 37	61 61 61	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6
81 NoVer.	15,00 18,00 0,06		84 25 30	1 3 5	1 16 34	0,1 0,2 3,0	3,0 2,7 -0,5	-5,4 -4,0 -2,1		999 999 170	999 999 55	2,3 2,3 2,3	3,4 3,4 3,4	18 18 18	-2,3 -2,3 -2,3	-1,1 -1,1 -1,1	0,0 0,0 0,0	6,2 6,2 6,2	7,6 7,6 7,6	1,4 1,4 1,4	0,0 0,0 0,0	30 30 30	38 38 38	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6
82 NoVer.	15,00 18,00 0,08		84 25 30	1 3 5	13 13 37	1,3 0,6 -3,1	5,0 2,7 0,1	-4,6 -4,4 -1,8		999 64 999	999 25 999	2,3 2,3 2,3	3,4 3,4 3,4	38 38 38	-0,4 -0,4 -0,4	3,0 3,0 3,0	0,0 0,0 0,0	6,2 6,2 6,2	7,6 7,6 7,6	1,4 1,4 1,4	0,0 0,0 0,0	33 33 33	39 39 39	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6
83 NoVer.	15,00 18,00 0,05		84 25 30	1 3 5	13 18 21	0,9 -1,1 -3,6	3,1 2,0 0,3	-2,9 -3,1 -3,6		999 19 999	999 14 999	2,3 2,3 2,3	3,4 3,4 3,4	38 38 38	0,2 0,2 0,2	4,6 4,6 4,6	0,0 0,0 0,0	6,2 6,2 6,2	7,6 7,6 7,6	1,4 1,4 1,4	0,0 0,0 0,0	40 40 40	61 61 61	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6
84 NoVer.	15,00 18,00 0,10		84 25 30	1 3 5	13 16 22	3,6 1,9 -2,3	2,4 1,9 2,7	-7,8 -7,4 -6,3		999 21 999	999 18 999	2,3 2,3 2,3	3,4 3,4 3,4	38 38 38	2,8 2,8 2,8	2,7 2,7 2,7	0,0 0,0 0,0	6,2 6,2 6,2	7,6 7,6 7,6	1,4 1,4 1,4	0,0 0,0 0,0	44 44 44	46 46 46	0,0 0,0 0,0	15 15	138 0 138	6 6 6
14 NoVer.	18,00 21,00 0,06		96 25 25	1 3 5	33 35 35	-2,8 -0,9 2,4	0,3 -0,1 -0,9	-3,7 -3,7 -3,4		999 5 31	999 5 21	3,4 3,4 3,4	2,3 2,3 2,3	35 35 35	-0,5 -0,5 -0,5	-2,0 -2,0 -2,0	0,0 0,0 0,0	9,6 9,6 9,6	9,6 9,6 9,6	0,8 0,8 0,8	0,0 0,0 0,0	26 26 26	23 23 23	0,0 0,0 0,0	10 10 10	138 0 138	6 6 6
32 NoVer.	18,00 21,00 0,02		70 20 140	1 3 5	22 16 21	5,1 -0,9 -3,0	-3,6 -1,2 3,7	-7,2 -0,3 -5,3		188 7 999	44 3 999	2,3 2,3 2,3	5,4 5,4 5,4	22 22 22	2,7 2,7 2,7	2,8 2,8 2,8	0,0 0,0 0,0	7,1 7,1 7,1	58,1 58,1 58,1	8,6 8,6 8,6	0,0 0,0 0,0	13 13 13	38 38 38	0,0 0,0 0,0	10 10 10	138 0 138	6 6 6
33 NoVer.	18,00 21,00 0,03		70 20 140	1 3 5	14 28 13	5,9 -2,3 -3,7	3,7 1,2 -3,9	-7,7 -1,6 -5,7		999 7 999	999 3 999	2,3 2,3 2,3	5,4 5,4 5,4	16 16 16	-2,8 -2,8 -2,8	3,8 3,8 3,8	0,0 0,0 0,0	7,1 7,1 7,1	58,1 58,1 58,1	8,6 8,6 8,6	0,0 0,0 0,0	15 15 15	40 40 40	0,0 0,0 0,0	10 10 10	138 0 138	6 6 6
39 NoVer.	18,00 21,00 0,03		70 20 140	1 3 5	18 18 13	-0,2 -2,2 -5,2	3,4 -1,1 -3,8	-2,7 -1,6 -1,6		200 7 999	36 3 999	2,3 2,3 2,3	5,4 5,4 5,4	18 18 18	-2,7 -2,7 -2,7	1,3 1,3 1,3	0,0 0,0 0,0	7,1 7,1 7,1	58,1 58,1 58,1	8,6 8,6 8,6	0,0 0,0 0,0	14 14 14	38 38 38	0,0 0,0 0,0	10 10 10	138 0 138	6 6 6
40 NoVer.	18,00 21,00 0,02		70 20 140	1 3 5	16 22 13	5,9 -0,9 -3,2	3,5 1,1 -3,6	-7,2 -0,3 -5,2		76 7 999	21 3 999	2,3 2,3 2,3	5,4 5,4 5,4	16 16 16	-2,6 -2,6 -2,6	3,2 3,2 3,2	0,0 0,0 0,0	7,1 7,1 7,1	58,1 58,1 58,1	8,6 8,6 8,6	0,0 0,0 0,0	14 14 14	37 37 37	0,0 0,0 0,0	10 10 10	138 0 138	6 6 6
69 NoVer.	18,00 21,00 0,08		96 25 25	1 3 5	35 19 39	-2,2 -0,1 -2,7	0,7 -0,9 0,1	-4,0 -4,7 -3,4		20 5 999	15 5 999	3,4 3,4 3,4	2,3 2,3 2,3	35 35 35	-0,9 -0,9 -0,9	-1,4 -1,4 -1,4	0,0 0,0 0,0	9,9 9,9 9,9	9,9 9,9 9,9	0,8 0,8 0,8	0,0 0,0 0,0	23 23 23	20 20 20	0,0 0,0 0,0	10 10 10	138 0 138	6 6 6
103 NoVer.	18,00 21,00 0,03		96 25 25	1 3 5	13 13 13	0,9 0,6 0,1	2,9 1,1 -1,6	0,7 0,8 1,1		999 13 15	999 9 8	3,4 3,4 3,4	2,3 2,3 2,3	13 13 13	-1,6 -1,6 -1,6	0,3 0,3 0,3	0,0 0,0 0,0	9,2 9,2 9,2	9,2 9,2 9,2	0,8 0,8 0,8	0,0 0,0 0,0	21 21 21	17 17 17	0,0 0,0 0,0	10 10 10	138 0 138	6 6 6
111 NoVer.	18,00 21,00 0,03		96 25 25	1 3 5	21 22 23	1,2 0,8 0,1	-2,9 -1,1 1,5	0,6 0,8 1,1		999 15 15	999 10 8	3,4 3,4 3,4	2,3 2,3 2,3	22 22 22	1,6 1,6 1,6	0,4 0,4 0,4	0,0 0,0 0,0	9,3 9,3 9,3	9,3 9,3 9,3	0,8 0,8 0,8	0,0 0,0 0,0	22 22 22	18 18 18	0,0 0,0 0,0	10 10 10	138 0 138	6 6 6
114 NoVer.	18,00 21,00 0,05		96 25 25	1 3 5	21 38 21	1,3 1,4 0,1	-2,7 -0,2 3,0	-3,3 -2,5 -2,9		999 10 999	999 7 999	3,4 3,4 3,4	2,3 2,3 2,3	22 22 22	2,1 2,1 2,1	0,5 0,5 0,5	0,0 0,0 0,0	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	0,8 0,8 0,8	0,0 0,0 0,0	27 27 27	23 23 23	0,0 0,0 0,0	10 10 10	138 0 138	6 6 6
118 NoVer.	18,00 21,00 0,04		96 25 25	1 3 5	1 1 28	-8,2 -5,1 -0,4	0,9 0,8 1,7	-3,3 -3,1 -2,2		999 999 16	999 99 11	3,4 3,4 3,4	2,3 2,3 2,3	25 25 25	1,1 1,1 1,1	-2,0 -2,0 -2,0	0,0 0,0 0,0	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	0,8 0,8 0,8	0,0 0,0 0,0	32 32 32	31 31 31	0,0 0,0 0,0	10 10 10	138 0 138	6 6 6
119 NoVer.	18,00 21,00 0,05		95 40 15	1 3 5	4 23 13	1,0 0,9 -1,7	-1,7 1,2 0,4	4,3 3,1 5,2		999 24 999	999 15 999	3,4 3,4 3,4	2,3 2,3 2,3	32 32 32	1,7 1,7 1,7	1,1 1,1 1,1	0,0 0,0 0,0	9,3 9,3 9,3	7,9 7,9 7,9	0,7 0,7 0,7	0,0 0,0 0,0	32 32 32	25 25 25	0,0 0,0 0,0	10 10 10	138 0 138	6 6 6
120	18,00		96	1	13	0,4	2,8	-1,5		999	999	3,4	2,3	23	2,7	0,7	0,0	9,3	9,3	0,8	0,0	37	29	0,0	10	138	6
120	21,00		25	3	28	-0,4	-1,2	-0,4		12	8	3,4	2,3	23	2,7	0,7	0,0	9,3	9,3	0,8	0,0	37	29	0,0	10	0	6

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI

Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE											
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi
NoVer.	0,03		25	5	17	0,8	-2,7	-0,8		999	999	3,4 2,3	23	2,7	0,7	0,0	9,3	9,3	0,8	0,0	37	29	0,0	10 138 6

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - STABILITA' ELEMENTI SNELLI IN C.A.

Asta 3d	Filo Iniz	Quota Iniz.	Filo Fina	Quota Final	Lambda Elemen	Lambda Minimo	Sf.Nor. (t)	Ecc.EX (mm)	Ecc.AX (mm)	Ecc.2X (mm)	Ecc.EY (mm)	Ecc.AY (mm)	Ecc.2Y (mm)
1	1	3,00	1	0,00	27	20	-86,28	328	7	2	26	7	1
2	2	3,00	2	0,00	32	31	-118,72	333	7	1	8	7	1
3	3	3,00	3	0,00	32	28	-142,40	439	7	2	8	7	1
4	4	3,00	4	0,00	32	21	-97,84	514	7	2	20	7	1
5	5	3,00	5	0,00	27	19	-79,66	20	7	1	139	7	1
6	6	3,00	6	0,00	27	23	-69,81	48	7	1	29	7	0
7	7	3,00	7	0,00	27	19	-79,90	20	7	1	139	7	1
8	8	3,00	8	0,00	32	21	-98,12	517	7	2	20	7	1
9	9	3,00	9	0,00	32	28	-142,34	443	7	2	8	7	1
10	10	3,00	10	0,00	32	32	-115,42	350	7	1	8	7	1
11	11	3,00	11	0,00	27	15	-158,03	199	7	2	20	7	2
12	12	3,00	12	0,00	27	15	-148,46	208	7	2	20	7	1
13	13	3,00	13	0,00	27	17	-142,37	295	7	2	20	7	1
14	14	3,00	14	0,00	38	30	-91,37	84	7	1	41	7	3
15	15	3,00	15	0,00	38	32	-72,80	346	7	2	10	7	1
16	16	3,00	16	0,00	32	30	-41,06	36	7	0	49	7	1
17	17	3,00	17	0,00	38	32	-74,17	341	7	2	10	7	1
18	18	3,00	18	0,00	38	17	-82,49	144	7	1	20	7	2
19	19	3,00	19	0,00	27	17	-143,16	289	7	2	20	7	1
20	20	3,00	20	0,00	27	16	-145,04	214	7	2	20	7	1
21	21	3,00	21	0,00	27	18	-118,00	233	7	2	20	7	1
22	22	3,00	22	0,00	27	21	-91,84	189	7	1	21	7	1
23	23	3,00	23	0,00	32	31	-105,18	96	7	1	15	7	1
24	24	3,00	24	0,00	27	24	-80,42	31	7	1	38	7	1
25	25	3,00	25	0,00	27	23	-81,00	47	7	1	34	7	0
26	26	3,00	26	0,00	27	23	-83,72	31	7	1	37	7	1
27	27	3,00	27	0,00	32	31	-55,47	141	7	1	17	7	1
28	28	3,00	28	0,00	27	19	-93,17	188	7	1	20	7	1
29	29	3,00	29	0,00	27	18	-116,90	238	7	2	20	7	1
30	30	3,00	30	0,00	32	21	-73,79	235	7	1	20	7	1
31	31	3,00	31	0,00	27	13	-177,30	113	7	2	20	7	2
32	32	3,00	32	0,00	38	35	-96,11	448	7	1	33	7	3
33	33	3,00	33	0,00	38	24	-151,33	85	7	0	84	7	10
34	34	3,00	34	0,00	32	19	-74,52	211	7	2	20	7	1
35	35	3,00	35	0,00	32	30	-75,66	150	7	1	18	7	1
36	36	3,00	36	0,00	27	23	-117,25	135	7	1	8	7	1
37	37	3,00	37	0,00	32	30	-76,57	149	7	1	18	7	1
38	38	3,00	38	0,00	32	20	-69,01	227	7	2	20	7	1
39	39	3,00	39	0,00	38	36	-95,60	442	7	1	36	7	3
40	40	3,00	40	0,00	38	29	-119,08	149	7	1	104	7	12
41	41	3,00	41	0,00	27	13	-177,51	114	7	2	20	7	2
42	42	3,00	42	0,00	32	21	-71,48	244	7	1	20	7	1
101	1	6,00	1	3,00	27	27	-112,18	55	7	0	46	7	1
102	2	6,00	2	3,00	32	20	-110,33	226	7	1	20	7	1
103	3	6,00	3	3,00	32	30	-130,04	257	7	1	8	7	1
104	4	6,00	4	3,00	32	17	-153,51	203	7	1	20	7	1
105	5	6,00	5	3,00	27	18	-84,27	18	7	1	30	7	0
106	6	6,00	6	3,00	27	20	-63,70	76	7	2	26	7	0
107	7	6,00	7	3,00	27	18	-84,74	18	7	1	30	7	0
108	8	6,00	8	3,00	32	17	-153,21	204	7	1	20	7	1
109	9	6,00	9	3,00	32	31	-130,24	257	7	1	8	7	1
110	10	6,00	10	3,00	32	32	-192,08	201	7	1	8	7	1

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - STABILITA' ELEMENTI SNELLI IN C.A.

Asta 3d	Filo Iniz	Quota Iniz.	Filo Fina	Quota Final	Lambda Elemen	Lambda Minimo	Sf.Nor. (t)	Ecc.EX (mm)	Ecc.AX (mm)	Ecc.2X (mm)	Ecc.EY (mm)	Ecc.AY (mm)	Ecc.2Y (mm)
111	11	6,00	11	3,00	27	23	-81,16	133	7	1	42	7	1
112	12	6,00	12	3,00	27	13	-206,23	40	7	1	20	7	2
113	13	6,00	13	3,00	27	23	-83,25	258	7	1	20	7	1
115	15	6,00	15	3,00	38	38	-59,26	218	7	1	19	7	1
116	16	6,00	16	3,00	32	25	-33,03	25	7	0	88	7	2
117	17	6,00	17	3,00	38	37	-60,66	213	7	1	19	7	1
119	19	6,00	19	3,00	27	23	-82,13	274	7	1	20	7	1
120	20	6,00	20	3,00	27	13	-202,32	40	7	1	21	7	2
121	21	6,00	21	3,00	27	14	-177,96	40	7	0	14	7	1
122	22	6,00	22	3,00	27	27	-90,31	49	7	0	41	7	1
123	23	6,00	23	3,00	32	18	-73,50	30	7	0	48	7	2
124	24	6,00	24	3,00	27	19	-64,57	25	7	0	65	7	2
125	25	6,00	25	3,00	27	21	-66,00	63	7	2	30	7	0
126	26	6,00	26	3,00	27	18	-67,70	25	7	0	62	7	2
127	27	6,00	27	3,00	32	17	-79,20	30	7	0	45	7	2
128	28	6,00	28	3,00	27	22	-91,82	38	7	0	40	7	1
129	29	6,00	29	3,00	27	14	-177,57	40	7	0	14	7	1
130	30	6,00	30	3,00	32	30	-106,04	67	7	0	35	7	2
131	31	6,00	31	3,00	27	22	-130,75	43	7	0	31	7	1
132	32	6,00	32	3,00	38	24	-87,92	617	7	1	21	7	2
133	33	6,00	33	3,00	38	21	-109,39	509	7	1	20	7	2
134	34	6,00	34	3,00	32	19	-74,00	142	7	1	20	7	1
135	35	6,00	35	3,00	32	26	-71,83	79	7	1	37	7	1
136	36	6,00	36	3,00	27	18	-109,35	44	7	2	38	7	0
137	37	6,00	37	3,00	32	26	-73,11	78	7	1	37	7	1
138	38	6,00	38	3,00	32	21	-66,17	160	7	1	20	7	1
139	39	6,00	39	3,00	38	20	-112,34	500	7	1	20	7	2
140	40	6,00	40	3,00	38	23	-88,00	610	7	1	20	7	2
141	41	6,00	41	3,00	27	22	-129,79	43	7	0	32	7	1
142	42	6,00	42	3,00	32	30	-105,80	69	7	0	35	7	2
205	1	9,00	1	6,00	38	20	-66,46	40	7	0	43	7	2
206	2	9,00	2	6,00	38	19	-97,36	55	7	0	25	7	1
207	3	9,00	3	6,00	38	18	-109,41	55	7	0	23	7	1
208	4	9,00	4	6,00	38	16	-138,83	55	7	0	8	7	1
210	6	9,00	6	6,00	38	19	-44,96	23	7	1	25	7	0
211	7	9,00	7	6,00	38	18	-60,56	13	7	1	30	7	0
212	8	9,00	8	6,00	38	16	-138,83	55	7	0	8	7	1
213	9	9,00	9	6,00	38	18	-109,90	55	7	0	23	7	1
214	10	9,00	10	6,00	38	20	-95,36	55	7	0	27	7	2
215	11	9,00	11	6,00	27	24	-65,44	40	7	0	64	7	1
216	12	9,00	12	6,00	38	16	-107,84	40	7	0	24	7	2
217	13	9,00	13	6,00	38	19	-72,93	94	7	0	20	7	1
219	15	9,00	15	6,00	48	23	-47,69	53	7	0	20	7	1
221	17	9,00	17	6,00	48	17	-78,88	45	7	0	11	7	2
223	19	9,00	19	6,00	38	19	-72,47	93	7	0	20	7	1
224	20	9,00	20	6,00	38	16	-104,77	40	7	0	24	7	2
226	22	9,00	22	6,00	38	18	-68,64	35	7	0	33	7	2
229	25	9,00	25	6,00	38	20	-49,65	51	7	3	30	7	0
230	26	9,00	26	6,00	38	18	-49,52	25	7	0	48	7	3
232	28	9,00	28	6,00	38	18	-70,30	35	7	0	32	7	2
233	29	9,00	29	6,00	27	20	-89,17	40	7	0	15	7	0
235	31	9,00	31	6,00	32	16	-102,64	33	7	0	24	7	2
236	32	9,00	32	6,00	48	18	-113,61	70	7	0	17	7	2
237	33	9,00	33	6,00	48	18	-115,94	70	7	0	16	7	2
238	34	9,00	34	6,00	38	17	-67,87	57	7	1	20	7	2
240	36	9,00	36	6,00	38	16	-79,55	10	7	1	30	7	0
242	38	9,00	38	6,00	38	18	-60,86	55	7	1	20	7	1
243	39	9,00	39	6,00	48	18	-120,20	70	7	0	15	7	2

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - STABILITA' ELEMENTI SNELLI IN C.A.

Asta 3d	Filo Iniz	Quota Iniz.	Filo Fina	Quota Final	Lambda Elemen	Lambda Minimo	Sf.Nor. (t)	Ecc.EX (mm)	Ecc.AX (mm)	Ecc.2X (mm)	Ecc.EY (mm)	Ecc.AY (mm)	Ecc.2Y (mm)
244	40	9,00	40	6,00	48	18	-113,68	70	7	0	18	7	2
245	41	9,00	41	6,00	32	16	-101,95	33	7	0	24	7	2
309	1	12,00	1	9,00	38	26	-39,45	40	7	0	38	7	1
310	2	12,00	2	9,00	38	20	-95,57	55	7	0	8	7	1
311	3	12,00	3	9,00	38	22	-73,43	55	7	0	33	7	1
312	4	12,00	4	9,00	38	20	-91,25	55	7	0	8	7	1
313	5	12,00	5	9,00	38	24	-36,21	31	7	1	30	7	0
315	7	12,00	7	9,00	38	24	-36,44	29	7	1	30	7	0
316	8	12,00	8	9,00	38	20	-91,20	55	7	0	8	7	1
317	9	12,00	9	9,00	38	37	-68,68	106	7	0	34	7	1
318	10	12,00	10	9,00	38	20	-94,43	55	7	0	8	7	1
320	12	12,00	12	9,00	38	15	-113,04	40	7	0	28	7	3
321	13	12,00	13	9,00	38	21	-58,79	94	7	0	20	7	1
322	14	12,00	14	9,00	38	17	-81,99	35	7	0	21	7	2
323	15	12,00	15	9,00	48	43	-29,04	202	7	0	30	7	2
325	17	12,00	17	9,00	48	41	-30,39	192	7	0	29	7	2
326	18	12,00	18	9,00	38	17	-77,67	35	7	0	21	7	2
327	19	12,00	19	9,00	38	22	-56,83	134	7	0	20	7	1
328	20	12,00	20	9,00	38	20	-66,67	40	7	0	22	7	1
329	21	12,00	21	9,00	27	25	-61,34	40	7	0	21	7	0
330	22	12,00	22	9,00	38	22	-48,49	35	7	0	51	7	2
332	24	12,00	24	9,00	38	23	-30,83	25	7	0	83	7	3
333	25	12,00	25	9,00	38	25	-33,78	78	7	3	30	7	0
334	26	12,00	26	9,00	38	22	-33,48	25	7	0	79	7	3
336	28	12,00	28	9,00	38	22	-50,13	35	7	0	49	7	2
337	29	12,00	29	9,00	27	25	-61,28	40	7	0	21	7	0
338	30	12,00	30	9,00	38	22	-50,59	35	7	0	71	7	3
339	31	12,00	31	9,00	32	20	-66,01	32	7	0	41	7	2
340	32	12,00	32	9,00	48	43	-42,18	603	7	1	50	7	4
341	33	12,00	33	9,00	48	38	-47,79	528	7	1	15	7	2
342	34	12,00	34	9,00	38	20	-47,96	79	7	1	20	7	1
343	35	12,00	35	9,00	38	38	-36,39	78	7	0	59	7	2
344	36	12,00	36	9,00	38	15	-86,04	20	7	2	17	7	0
345	37	12,00	37	9,00	38	36	-38,52	73	7	0	57	7	2
346	38	12,00	38	9,00	38	23	-39,33	97	7	1	20	7	1
347	39	12,00	39	9,00	48	42	-51,11	466	7	1	14	7	1
348	40	12,00	40	9,00	48	45	-47,66	549	7	1	12	7	1
349	41	12,00	41	9,00	32	20	-65,35	32	7	0	41	7	2
350	42	12,00	42	9,00	38	22	-50,58	35	7	0	72	7	3
414	2	15,00	2	12,00	38	29	-46,14	748	7	4	20	7	3
420	8	15,00	8	12,00	38	33	-37,36	726	7	2	20	7	1
424	12	15,00	12	12,00	38	21	-62,76	40	7	0	44	7	2
425	13	15,00	13	12,00	38	24	-46,64	525	7	4	20	7	3
426	14	15,00	14	12,00	38	33	-31,73	416	7	3	23	7	2
427	15	15,00	15	12,00	47	45	-26,20	64	7	0	29	7	1
429	17	15,00	17	12,00	47	46	-28,17	69	7	0	28	7	1
430	18	15,00	18	12,00	38	36	-35,52	457	7	4	26	7	3
432	20	15,00	20	12,00	38	25	-44,22	40	7	0	76	7	3
434	22	15,00	22	12,00	38	29	-41,58	476	7	0	24	7	0
437	25	15,00	25	12,00	38	28	-26,72	20	7	1	58	7	0
439	27	15,00	27	12,00	38	32	-19,47	46	7	0	56	7	1
440	28	15,00	28	12,00	38	34	-41,80	472	7	0	26	7	0
443	31	15,00	31	12,00	32	22	-56,79	37	7	0	38	7	1
444	32	15,00	32	12,00	47	42	-36,16	740	7	1	62	7	4
445	33	15,00	33	12,00	47	41	-40,28	574	7	1	51	7	4
446	34	15,00	34	12,00	38	27	-29,31	12	7	0	20	7	1
447	35	15,00	35	12,00	38	34	-26,51	81	7	0	29	7	1
448	36	15,00	36	12,00	38	33	-40,69	9	7	1	41	7	0

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - STABILITA' ELEMENTI SNELLI IN C.A.

Asta 3d	Filo Iniz	Quota Iniz.	Filo Fina	Quota Final	Lambda Elemen	Lambda Minimo	Sf.Nor. (t)	Ecc.EX (mm)	Ecc.AX (mm)	Ecc.2X (mm)	Ecc.EY (mm)	Ecc.AY (mm)	Ecc.2Y (mm)
449	37	15,00	37	12,00	38	29	-28,68	80	7	0	16	7	0
450	38	15,00	38	12,00	38	27	-30,02	140	7	1	20	7	1
451	39	15,00	39	12,00	47	42	-42,59	532	7	1	44	7	3
452	40	15,00	40	12,00	47	45	-36,15	719	7	1	62	7	4
453	41	15,00	41	12,00	32	22	-57,34	32	7	0	41	7	1
559	31	18,00	31	15,00	38	37	-7,68	36	7	0	10	7	0
561	33	18,00	33	15,00	43	41	-23,20	764	6	1	45	6	2
563	39	18,00	39	15,00	43	43	-21,58	626	6	0	66	6	2
568	59	18,00	59	15,00	38	33	-9,71	59	7	1	85	7	2
570	63	18,00	63	15,00	38	34	-11,75	130	7	3	28	7	1
572	65	18,00	65	15,00	38	31	-14,48	82	7	2	23	7	1
576	69	18,00	69	15,00	38	38	-15,34	34	7	1	78	7	3
583	76	18,00	76	15,00	38	35	-11,76	67	7	1	60	7	2
585	78	18,00	78	15,00	38	26	-24,60	103	7	6	83	7	6
587	80	18,00	80	15,00	38	33	-14,06	71	7	1	23	7	1

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI STRUTTURA DEGLI ELEMENTI

IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y		IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y	
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl. Fless		Fattore 'q' Tagl. Fless.		Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl. Fless		Fattore 'q' Tagl. Fless.	
1	2	1	1	1	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2	4	3	2	2	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
3	6	5	3	3	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	4	8	7	4	4	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
5	10	9	5	5	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	6	12	11	6	6	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
7	14	13	7	7	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	8	16	15	8	8	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
9	18	17	9	9	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	10	20	19	10	10	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
11	22	21	11	11	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	12	24	23	12	12	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
13	26	25	13	13	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	14	28	27	14	14	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
15	30	29	15	15	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	16	32	31	16	16	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
17	34	33	17	17	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	18	36	35	18	18	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
19	38	37	19	19	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	20	40	39	20	20	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
21	42	41	21	21	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	22	44	43	22	22	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
23	46	45	23	23	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	24	48	47	24	24	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
25	50	49	25	25	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	26	52	51	26	26	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
27	54	53	27	27	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	28	56	55	28	28	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
29	58	57	29	29	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	30	60	59	30	30	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
31	62	61	31	31	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	32	64	63	32	32	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
33	66	65	33	33	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	34	68	67	34	34	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
35	70	69	35	35	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	36	72	71	36	36	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
37	74	73	37	37	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	38	76	75	38	38	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
39	78	77	39	39	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	40	80	79	40	40	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
41	82	81	41	41	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	42	84	83	42	42	0,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
43	2	4	1	2	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	44	4	6	2	3	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
45	6	8	3	4	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	46	16	18	8	9	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
47	18	20	9	10	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	48	20	22	10	11	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
49	8	10	4	5	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	50	10	12	5	6	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
51	12	14	6	7	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	52	14	16	7	8	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
53	28	30	14	15	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	54	34	36	17	18	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
55	30	32	15	16	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	56	32	34	16	17	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
57	46	48	23	24	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	58	48	50	24	25	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
59	50	52	25	26	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	60	52	54	26	27	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
61	60	62	30	31	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	62	62	64	31	32	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
63	80	82	40	41	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	64	82	84	41	42	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
65	66	68	33	34	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	66	76	78	38	39	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
67	64	66	32	33	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	68	78	80	39	40	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
69	68	70	34	35	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	70	70	72	35	36	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
71	72	74	36	37	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	72	74	76	37	38	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
73	2	24	1	12	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	74	24	42	12	21	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
75	42	60	21	30	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	76	4	26	2	13	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
77	26	44	13	22	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	78	44	62	22	31	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
79	6	110	3	46	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	80	87	64	45	32	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
81	96	66	49	33	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	82	44	88	22	44	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
83	93	46	48	23	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	84	54	99	27	51	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
85	105	56	55	28	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	86	8	28	4	14	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
87	28	46	14	23	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	88	36	54	18	27	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
89	16	36	8	18	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	90	18	112	9	53	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
91	20	38	10	19	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	92	38	56	19	28	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
93	56	82	28	41	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	94	22	40	11	20	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
95	40	58	20	29	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	96	58	84	29	42	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
97	102	78	52	39	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	98	108	80	56	40	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
99	87	96	45	49	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	100	102	108	52	56	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
101	113	2	1	1	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50	102	114	4	2	2	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
103	115	6	3	3	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50	104	116	8	4	4	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
105	117	10	5	5	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50	106	118	12	6	6	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
107	119	14	7	7	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50	108	120	16	8	8	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
109	121	18	9	9	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50	110	122	20	10	10	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI STRUTTURA DEGLI ELEMENTI

IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y			IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y	
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fless	Fattore 'q' Tagl.	Fless.		Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fless	Fattore 'q' Tagl.	Fless.
111	123	22	11	11	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		112	124	24	12	12	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
113	125	26	13	13	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		114	126	28	14	14	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
115	127	30	15	15	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		116	128	32	16	16	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
117	129	34	17	17	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		118	130	36	18	18	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
119	131	38	19	19	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		120	132	40	20	20	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
121	133	42	21	21	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		122	134	44	22	22	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
123	135	46	23	23	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		124	136	48	24	24	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
125	137	50	25	25	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		126	138	52	26	26	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
127	139	54	27	27	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		128	140	56	28	28	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
129	141	58	29	29	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		130	142	60	30	30	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
131	143	62	31	31	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		132	144	64	32	32	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
133	145	66	33	33	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		134	146	68	34	34	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
135	147	70	35	35	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		136	148	72	36	36	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
137	149	74	37	37	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		138	150	76	38	38	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
139	151	78	39	39	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		140	152	80	40	40	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
141	153	82	41	41	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		142	154	84	42	42	3,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
143	113	114	1	2	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		144	114	115	2	3	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
145	115	116	3	4	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		146	120	121	8	9	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
147	121	122	9	10	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		148	122	123	10	11	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
149	116	117	4	5	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		150	117	118	5	6	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
151	118	119	6	7	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		152	119	120	7	8	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
153	124	125	12	13	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		154	131	132	19	20	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
155	126	127	14	15	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		156	129	130	17	18	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
157	127	128	15	16	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		158	128	129	16	17	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
159	133	134	21	22	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		160	140	141	28	29	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
161	135	136	23	24	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		162	136	137	24	25	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
163	137	138	25	26	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		164	138	139	26	27	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
165	142	143	30	31	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		166	143	144	31	32	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
167	145	146	33	34	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		168	146	147	34	35	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
169	147	148	35	36	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		170	148	149	36	37	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
171	149	150	37	38	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		172	150	151	38	39	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
173	152	153	40	41	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		174	153	154	41	42	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
175	144	145	32	33	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		176	151	152	39	40	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
177	134	156	22	44	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		178	158	135	48	23	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
179	139	161	27	51	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		180	164	140	55	28	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
181	113	124	1	12	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		182	133	142	21	30	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
183	124	133	12	21	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		184	123	132	11	20	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
185	141	154	29	42	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		186	132	141	20	29	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
187	114	125	2	13	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		188	125	134	13	22	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
189	122	131	10	19	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		190	131	140	19	28	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
191	134	143	22	31	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		192	140	153	28	41	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
193	115	167	3	46	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		194	121	168	9	53	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
195	155	144	45	32	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		196	160	145	49	33	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
197	163	151	52	39	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		198	166	152	56	40	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
199	155	160	45	49	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		200	163	166	52	56	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
201	116	126	4	14	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		202	120	130	8	18	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
203	126	135	14	23	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50		204	130	139	18	27	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
205	169	113	1	1	6,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50		206	170	114	2	2	6,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
207	171	115	3	3	6,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50		208	172	116	4	4	6,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
209	173	117	5																			

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI STRUTTURA DEGLI ELEMENTI

IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y		IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y	
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q'		Fattore 'q'		Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q'		Fattore 'q'	
							Tagl.	Fless	Tagl.	Fless.								Tagl.	Fless	Tagl.	Fless.
277	208	209	40	41	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	278	209	210	41	42	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
279	200	201	32	33	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	280	207	208	39	40	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
281	190	212	22	44	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	282	214	191	48	23	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
283	195	217	27	51	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	284	220	196	55	28	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
285	169	180	1	12	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	286	189	198	21	30	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
287	180	189	12	21	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	288	179	188	11	20	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
289	197	210	29	42	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	290	188	197	20	29	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
291	170	181	2	13	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	292	181	190	13	22	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
293	178	187	10	19	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	294	187	196	19	28	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
295	190	199	22	31	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	296	196	209	28	41	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
297	171	223	3	46	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	298	177	224	9	53	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
299	211	200	45	32	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	300	216	201	49	33	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
301	219	207	52	39	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	302	222	208	56	40	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
303	211	216	45	49	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	304	219	222	52	56	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
305	172	182	4	14	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	306	176	186	8	18	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
307	182	191	14	23	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50	308	186	195	18	27	9,00	9,00	1,50	1,50	1,50	1,50
309	225	169	1	1	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	310	226	170	2	2	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
311	227	171	3	3	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	312	228	172	4	4	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
313	229	173	5	5	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	314	230	174	6	6	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
315	231	175	7	7	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	316	232	176	8	8	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
317	233	177	9	9	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	318	234	178	10	10	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
319	235	179	11	11	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	320	236	180	12	12	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
321	237	181	13	13	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	322	238	182	14	14	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
323	239	183	15	15	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	324	240	184	16	16	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
325	241	185	17	17	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	326	242	186	18	18	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
327	243	187	19	19	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	328	244	188	20	20	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
329	245	189	21	21	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	330	246	190	22	22	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
331	247	191	23	23	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	332	248	192	24	24	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
333	249	193	25	25	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	334	250	194	26	26	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
335	251	195	27	27	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	336	252	196	28	28	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
337	253	197	29	29	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	338	254	198	30	30	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
339	255	199	31	31	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	340	256	200	32	32	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
341	257	201	33	33	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	342	258	202	34	34	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
343	259	203	35	35	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	344	260	204	36	36	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
345	261	205	37	37	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	346	262	206	38	38	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
347	263	207	39	39	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	348	264	208	40	40	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
349	265	209	41	41	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	350	266	210	42	42	9,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
351	225	226	1	2	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	352	226	227	2	3	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
353	227	228	3	4	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	354	232	233	8	9	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
355	233	234	9	10	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	356	234	235	10	11	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
357	228	229	4	5	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	358	229	230	5	6	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
359	230	231	6	7	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	360	231	232	7	8	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
361	236	237	12	13	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	362	243	244	19	20	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
363	238	239	14	15	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	364	241	242	17	18	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
365	239	240	15	16	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	366	240	241	16	17	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
367	245	246	21	22	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	368	252	253	28	29	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
369	247	248	23	24	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	370	248	249	24	25	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
371	249	250	25	26	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	372	250	251	26	27	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
373	254	255	30	31	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	374	255	256	31	32	12,00	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50
375	25																				

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI STRUTTURA DEGLI ELEMENTI

IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y		IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y	
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fless	Fattore 'q' Tagl.	Fless.	Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fless	Fattore 'q' Tagl.	Fless.
443	311	255	31	31	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	444	312	256	32	32	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
445	313	257	33	33	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	446	314	258	34	34	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
447	315	259	35	35	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	448	316	260	36	36	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
449	317	261	37	37	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	450	318	262	38	38	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
451	319	263	39	39	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	452	320	264	40	40	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
453	321	265	41	41	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	454	322	266	42	42	12,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
455	281	282	1	2	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	456	282	283	2	3	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
457	283	284	3	4	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	458	288	289	8	9	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
459	289	290	9	10	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	460	290	291	10	11	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
461	284	285	4	5	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	462	285	286	5	6	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
463	286	287	6	7	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	464	287	288	7	8	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
465	337	338	61	57	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	466	338	339	57	63	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
467	340	341	76	82	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	468	341	342	82	85	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
469	339	343	63	66	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	470	344	340	75	76	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
471	343	345	66	67	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	472	346	344	74	75	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
473	347	348	58	64	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	474	349	347	62	58	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
475	350	351	79	83	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	476	351	352	83	86	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
477	301	353	21	59	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	478	353	302	59	22	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
479	308	354	28	84	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	480	354	309	84	29	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
481	310	355	30	60	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	482	355	311	60	31	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
483	321	356	41	81	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	484	356	322	81	42	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
485	311	312	31	32	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	486	313	314	33	34	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
487	320	321	40	41	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	488	318	319	38	39	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
489	312	313	32	33	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	490	319	320	39	40	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
491	314	315	34	35	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	492	315	357	35	71	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
493	316	358	36	73	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	494	317	318	37	38	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
495	357	316	71	36	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	496	358	317	73	37	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
497	294	295	14	15	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	498	297	298	17	18	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
499	295	296	15	16	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	500	296	297	16	17	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
501	303	304	23	24	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	502	304	359	24	70	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
503	305	360	25	72	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	504	306	307	26	27	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
505	359	305	70	25	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	506	360	306	72	26	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
507	323	328	45	49	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	508	332	335	52	56	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
509	302	324	22	44	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	510	326	303	48	23	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
511	307	330	27	51	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	512	333	308	55	28	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
513	281	337	1	61	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	514	292	349	12	62	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
515	301	310	21	30	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	516	337	292	61	12	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
517	282	339	2	63	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	518	293	348	13	64	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
519	339	293	63	13	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	520	348	361	64	65	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
521	302	311	22	31	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	522	283	343	3	66	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
523	343	329	66	46	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	524	312	323	32	45	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
525	313	328	33	49	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	526	284	345	4	67	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
527	345	294	67	14	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	528	294	362	14	68	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
529	362	363	68	69	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	530	363	303	69	23	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
531	357	359	71	70	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	532	358	360	73	72	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
533	316	305	36	25	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	534	288	346	8	74	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
535	346	298	74	18	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	536	298	364	18	77	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
537	364	365	77	78	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	538	365	307	78	27	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50
539	289	344	9	75	15,00	15,00	1,50	1,50	1,50	1,50	540	344	336	75	53	15,00	15,00	1,50	1,50		

FABBRICATO C2

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI STRUTTURA DEGLI ELEMENTI

IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y			IDENTIFICATIVO						DIREZIONE X		DIREZIONE Y			
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl. Fless.		Fattore 'q' Tagl. Fless.			Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl. Fless.		Fattore 'q' Tagl. Fless.		
609	395	421	78	27	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		610	388	387	71	70	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
611	387	367	70	15	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		612	389	368	72	17	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
613	390	389	73	72	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		614	392	422	75	108	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
615	393	423	76	19	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		616	396	397	79	80	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
617	397	375	80	41	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		618	402	370	45	32	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
619	407	424	49	122	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		620	411	425	52	117	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
621	414	374	56	40	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		622	379	426	60	101	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
623	427	376	87	57	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		624	369	428	31	97	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
625	429	380	88	63	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		626	430	383	89	66	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
627	370	371	32	33	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		628	370	431	32	98	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
629	371	432	33	99	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		630	372	433	34	100	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
631	434	388	102	71	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		632	435	390	109	73	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
633	436	437	38	104	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		634	438	391	91	74	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
635	368	439	17	96	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		636	367	440	15	95	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
637	375	441	41	107	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		638	442	393	93	76	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
639	374	443	40	106	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		640	373	444	39	105	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
641	373	374	39	40	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		642	398	445	81	110	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
643	446	399	94	82	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		644	447	392	92	75	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
645	448	384	90	67	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		646	427	429	87	88	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
647	429	430	88	89	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		648	430	448	89	90	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
649	384	440	67	95	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		650	439	391	96	74	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
651	438	447	91	92	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		652	447	442	92	93	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
653	442	446	93	94	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		654	428	431	97	98	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
655	426	428	101	97	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		656	432	433	99	100	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
657	433	434	100	102	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		658	437	444	104	105	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
659	435	437	109	104	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		660	443	441	106	107	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
661	441	445	107	110	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		662	416	408	119	46	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
663	424	371	122	33	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		664	418	372	121	34	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
665	424	449	122	120	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		666	449	418	120	121	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
667	450	451	118	116	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		668	451	425	116	117	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
669	421	450	27	118	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		670	450	436	118	38	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
671	425	373	117	39	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		672	422	415	108	53	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
673	420	395	114	78	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		674	419	452	18	112	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
675	452	394	112	77	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		676	423	453	19	113	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
677	453	396	113	79	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		678	420	454	114	115	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
679	454	411	115	52	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		680	452	455	112	103	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
681	455	422	103	108	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		682	422	456	108	111	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
683	456	453	111	113	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50		684	417	385	14	68	18,00	18,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
685	457	417	14	14	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		686	458	370	32	32	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
687	459	371	33	33	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		688	460	373	39	39	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
689	461	374	40	40	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		690	462	386	69	69	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
691	463	455	103	103	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		692	464	456	111	111	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
693	465	420	114	114	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		694	466	450	118	118	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
695	467	416	119	119	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		696	468	449	120	120	18,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
697	469	474	45	49	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		698	478	481	52	56	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
699	467	457	119	14	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		700	457	462	14	69	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
701	467	475	119	46	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		702	458	469	32	45	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
703	459	483	33	122	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		704	483	474	122	49	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
705	483	468	122	120	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		706	468	462	120	69	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
707	458	459	32	33	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		708	460	461	39	40	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
709	463	484	103	108	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		710	484	464	108	111	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
711	465	485	114	115	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		712	485	478	115	52	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
713	486	487	116	117	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		714	466	486	118	116	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
715	461	481	40	56	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50		716	460	487	39	117	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
717	487	478	117	52	21,00	21,00	1,50	1,50	1,50	1,50													