



Data di pubblicazione: 19/11/2018

Nome allegato: *Risposte chiarimenti gara materiale elettrico.pdf*

CIG: Z9A253C816;

Nome procedura: *Fornitura Materiale elettrico di consumo per le Sedi Inps della Toscana*

Richieste chiarimenti gara Servizio per la fornitura di materiale elettrico di consumo per le Sedi Inps della Toscana.

1. Si prega di quantificare, anche in modo approssimativo, le spese di cui all'art. 13 del disciplinare di gara "Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto oggetto della presente gara, copie, bolli, diritti di segreteria, oneri tributari sono a carico dell'Impresa".

R) In riferimento a quanto richiesto, si precisa che, le spese a carico dell'aggiudicatario di cui all'art. 13 del Disciplinare di Gara si possono quantificare nel costo delle marche da bollo da applicare alla stipulazione del contratto.

2. Relativamente al "Capitolato Speciale Materiale Elettrico", alla voce n.1 - n. 305 Tubo Led 60 cm G13 - 8W/840 - si rileva che i lumen richiesti (1700lm) non risulterebbero coerenti con dimensioni e vattaggio del tubo led, e comunque non rintracciabili sui listini dei principali produttori. Generalmente un tubo di 60cm con 8W sviluppa intorno ai 1000lm. Si chiede di chiarire se si tratta di un errore, oppure di indicare il marchio e il codice di riferimento.

R) Si precisa che all'art. 3 del "Capitolato speciale materiale elettrico" alla voce n. 305 Tubo Led 60 cm G13 - 8W/840, i Lumen richiesti sono (800) e non come indicato (1700).