



Data di pubblicazione: 22/03/2021

Nome allegato: *Risposte ai chiarimenti n. 1-10.pdf*

CIG: 8607289F91;

Nome procedura: *Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo. n. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito del bando istitutivo del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (sdapa) per l'affidamento, per la durata di 48 mesi, dei "servizi di manutenzione degli impianti antincendio presso gli immobili strumentali INPS della regione Campania, di competenza della direzione regionale Campania e della direzione di coordinamento metropolitano di Napoli".*

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

Risposte ai quesiti nn. 1-10

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INPS, PER L’AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 48 MESI, DEI “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI STRUMENTALI INPS DELLA REGIONE CAMPANIA, DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA E DELLA DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI

QUESITO N. 1

Domanda: Impresa in possesso dell'attestazione SOA OG11 class. III e con abilitazione DM 37/2008 lettera g) è ammessa alla partecipazione per la categoria di ammissione richiesta valore fatturato FC categoria III?

Risposta: Trattandosi di una gara di servizi, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella "Classe minima richiesta di fatturato" e possedere il "Requisito Tecnico Professionale" indicati nella tabella allegata al Capitolato d'Oneri Specifico (paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo) o in una Classe e Classifica ad esse superiori.

La gara prevede due requisiti di partecipazione: uno di carattere economico finanziario e l'altro di tipo tecnico professionale.

Il primo è soddisfatto con il possesso della "classe minima di fatturato" FC; il secondo risulta soddisfatto con l'abilitazione ex art. 1 c. 2 lettera g) del DM 37/2008.

Pertanto, il possesso dell'attestazione SOA OG11 class. III non è idoneo a soddisfare il requisito di partecipazione.

QUESITO N. 2

Domanda: Il sopralluogo è obbligatorio?

Risposta: Il sopralluogo è facoltativo, così come indicato nel paragrafo 2.5 del Capitolato d'oneri specifico.

QUESITO N. 3

Domanda: Abbiamo problemi per la generazione del PASSOE.

Risposta: E' possibile generare il PASSOE a decorrere dal 6 marzo c.a., come da informazioni acquisite dal call center ANAC.

QUESITO N. 4

Domanda: Dal sito AVCPASS non si riesce a pagare il contributo.

Risposta:, Il giorno 8 marzo c.a. era presente una problematica di carattere informatico che non permetteva il pagamento del contributo, come da indicazioni acquisite da parte del call center ANAC.

QUESITO N. 5

Domanda: Premessa: Tra le attività previste in appalto vi è anche quella di gestione dei rifiuti derivanti da manutenzione. La normativa di settore prevede che "Per tutte le attività di manutenzione...sono in carico del manutentore...la raccolta, il conferimento e gli oneri di smaltimento presso le discariche autorizzate di tutti i rifiuti, normali, speciali (pericolosi e non), derivanti dallo svolgimento delle predette attività, ai sensi della normativa vigente. Inoltre il fornitore è obbligato a fornire alla stazione appaltante copia del formulario rifiuti (FIR) rilasciata dal gestore nel rispetto della normativa vigente". Il D.Lgs.152/2006 afferma che in materia di rifiuti il produttore del rifiuto viene identificato nella ditta che effettua la normale manutenzione che per poter prestare la specifica attività, nel rispetto della Legge, deve essere in possesso di: Autorizzazione Provinciale esercizio di stoccaggio/riciclo e recupero di rifiuti pericolosi; Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali rilasciata dalla Camera di Commercio, necessaria per il rilascio del formulario rifiuti (FIR).**Quesito:** Se un concorrente non è in possesso delle autorizzazioni/abilitazioni indicate deve indicare in fase di offerta la volontà di subappaltare (Decreto Appalti D.Lgs.50/2016 art.105 co.6)? Deve indicare la terna di subappaltatori (essendo attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa - cfr art.105 co.6 D.Lgs.50/2016) ed allegare per essi dichiarazioni art.80 e DGUE?

Risposta: Qualora si intenda subappaltare qualsiasi tipo di attività, così come novellato dalla legge 55/2019 e ss.mm.ii, in sede di presentazione delle offerte si devono indicare sia la volontà di subappaltare sia le attività oggetto del subappalto. Non va indicata la terna dei subappaltatori.

QUESITO N. 6

Domanda: In riferimento alla procedura di gara in oggetto, di seguito richieste di precisazioni:3. in materia di manutenzione impianti antincendio a gas la normativa di settore prevede che la manutenzione deve essere effettuata da personale tecnico di provata esperienza qualificato in conformità ai requisiti stabilita dal Regolamento (CE) n. 304/2008 (gas fluorati ad effetto serra). A tal riguardo il DPR n.43/2012 (FGAS - Attuazione del regolamento europeo sui gas fluorurati ad effetto serra) prevede l'obbligo di certificazione ed iscrizione in appositi registri, tenuti dalla CCIAA, per le persone e le imprese che effettuano le operazioni di installazione, manutenzione o riparazione dei sistemi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra e per le attività di contenimento e recupero degli stessi gas dalle suddette apparecchiature e sistemi. **Quesito:** Nel rispetto di quanto richiesto dal Legislatore, per poter presentare offerta il concorrente deve avere alle proprie dipendenze addetti in possesso della certificazione FGAS (DPR n.43/2012) ed essere iscritto al Registro previsto dal DPR n.43/2012?

Risposta: La certificazione FGAS di cui al DPR 43/2012 non è un requisito di partecipazione. Il requisito eventualmente sarà richiesto in fase di esecuzione.

QUESITO N. 7

Domanda: Al momento di inserire allegato compare questa scritta "*Errore: fallito l'invio del file Pagamento Bollo.pdf. Controllare la dimensione (max 13 MB). Il file è meno di 1mb*".

Risposta: Per questioni di carattere informatico legate alla piattaforma è necessario rivolgersi all'assistenza CONSIP.

QUESITO N. 8

Domanda: Non riusciamo a trovare nella documentazione di gara il Mod Relazione Tecnica relativo ai subcriteri tabellari (modello del Sistema Dinamico dove è possibile selezionare i subcriteri tabellari). Alla luce di quanto suddetto si chiede, qualora non fosse disponibile il suddetto allegato, come procedere nella selezione dei subcriteri tabellari siccome sono un elemento ben distinto e separato dalla relazione tecnica di tipo discrezionale.

Risposta: La scheda "offerta tecnica" in cui sono presenti i subcriteri tabellari viene generata direttamente dal sistema. Si rimanda a quanto disposto alla lettera a) paragrafo 8 del capitolato

d'oneri specifico in base al quale l'offerta tecnica è composta, oltre che dalla "relazione tecnica" da una "Dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata "Offerta Tecnica", con indicazione delle caratteristiche tecniche offerte previste dal Capitolato Tecnico; tale dichiarazione dovrà essere, a pena di esclusione: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente; iii) immessa nuovamente a sistema".

Qualora si dovessero riscontrare difficoltà nel generare e nel compilare il documento indicato alla lettera a) par. 8 del capitolato d'oneri, è necessario consultare l'assistenza CONSIP.

QUESITO N. 9

Domanda: Tra le attività previste in appalto c'è quella della manutenzione estintori, a tal riguardo la norma UNI9994-1:2013 e UNI9994-2:2015 impone l'obbligo che le attività (pt.4.5-controllo; pt.4.6-revisione; pt.4.7-collaud) vengano effettuate da persona competente (pt.3.3.3. persona dotata di necessaria formazione, quindi abilitazione, attestata da Enti preposti a valutare la competenza degli addetti alla manutenzione "attestato CEPAS" o equivalente). In merito altre Stazione Appaltanti hanno previsto tra i requisiti di capacità tecnica il "possesso per almeno un dipendente della certificazione CEPAS o equivalente" (All.1). Quesito: Si richiede se, nel rispetto della normativa di settore, per poter presentare offerta il concorrente deve avere, alla data di presentazione della offerta, nel suo organico personale in possesso delle certificazioni richieste.

Risposta: La certificazione di cui sopra non è un requisito di partecipazione, pertanto per presentare offerta non è necessario esserne in possesso. Si rappresenta inoltre che l'eventuale possesso è necessario per l'attribuzione del punteggio tabellare di cui al punto A.2.6. Il requisito sarà comprovato in fase di esecuzione.

QUESITO N. 10

Domanda: Nel Capitolato d'appalto - Tabella valutazione offerta tecnica - Punto A.2.6 Qualifica del personale operativo UNI 9994-2 Estintori, viene riportato quale requisito "certificazione dei requisiti di cui alla normativa UNI 9994-2 "Apparecchiature per estinzioni incendi. Estintori di incendio di cabine elettriche MT/MT e MT/BT (Norma CEI 78-17:2015 e smi). La dizione da "Estintori di incendio di cabine elettriche.... e smi" non risulta essere prevista nella normativa, si chiede conferma di errore materiale o refuso.

Risposta: Si conferma che trattasi di refuso, la dicitura corretta come riportato nella tabella di valutazione tecnica a pag. 39 del capitolato d'oneri specifico è la seguente: "*Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio*"

Il RUP

Ing. Antonio Biancardi