



Data di pubblicazione: 14/12/2022

Nome allegato: *QUESITI PERVENUTI RDO MEPA 3342277.pdf*

CIG: 9510890AB5;

Nome procedura: *PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO SEMPLICE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1 LETT.A) NUMERO 2.2. DEL D.L. 77/2021, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI 12 MESI DEGLI IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO, DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI INPS DELLA DIREZIONE REGIONALE VENETO – CIG 9510890AB5*

QUESITI PERVENUTI:

QUESITO N. 1:

sono a chiedere quante sarebbero le bombole totali per gli impianti di spegnimento se è un dato che possiamo richiedere.

RISCONTRO QUESITO N. 1:

Gli impianti di spegnimento fissi a gas IG01 sistema "WALL SYSTEM 300" comprende un gruppo di stoccaggio gas estinguente a 300 bar in bombole in acciaio da 80 litri/cad
N° 13 bombole per impianto a 3 zone;

1. N° 2 bombole - zona unica;
2. N° 10 bombole - per impianto a 5 zone;
3. N° 7 bombole - zona unica;
4. N° 14 bombole per impianto a 4 zone;
5. N° 8 bombole - zona unica.

TOTALE = 54 bombole da 80 litri

QUESITO N. 2

Nel capitolato d'oneri alla sezione 12 CONTENUTO DELL'OFFERTA, si dovranno indicare i costi della manodopera e oneri aziendali, ma sul MEPA non c'è lo spazio per inserirli.
Posso fare una dichiarazione su carta intestata?

RISCONTRO QUESITO N. 2:

Si specifica che come indicato nel capitolato d'oneri a pagina 7 (paragrafo 12 Offerta economica) i costi della manodopera e oneri aziendali vanno inseriti nella sezione economica in corrispondenza di "Costi della manodopera e Oneri aziendali" . Nella relativa sezione va inserita una dichiarazione su carta intestata.

IL RUP

Ing. Giancarlo Comello