

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Puglia

Ufficio Tecnico

ALL. 1

DET. 289

DEL 6/12/2017

Al Presidente della Commissione di gara

Oggetto: procedura negoziata su piattaforma MEPA "**Lavori di sostituzione di n° 2 impianti elevatori e di n° 1 pedana elevatrice montacarichi montapersona** presso la Sede INPS di Andria"

Esame delle offerte tecniche degli operatori economici partecipanti

Premesso

che il disciplinare di gara all'art. 16 "offerta tecnica" prevedeva al punto 16.1 che gli operatori economici partecipanti erano obbligati ad allegare all'offerta, **a pena di esclusione:**

- a) i **depliant** fotografici dei prodotti offerti (scansionati in formato pdf);
- b) la **scheda di controllo** predisposta dalla Stazione Appaltante e completata dal concorrente con cui si attesta la rispondenza puntuale dei prodotti offerti alle previsioni di capitolato e si evidenziano eventuali differenze migliorative con rinvio alla relazione descrittiva di cui al punto successivo;
- c) **una relazione descrittiva** che illustri i prodotti offerti e precisi eventuali differenze dalle previsioni di capitolato. In caso di variazioni migliorative dovranno essere allegare le relative documentazioni e i calcoli che illustrino i benefici qualitativi, derivanti dalle soluzioni proposte.

ed al punto 16.2 ultimo comma che "**la commissione si riserva di ... escludere dalla gara i concorrenti che abbiano presentato prodotti ritenuti non rispondenti alle previsioni progettuali.**"

Si esaminano nel seguito le offerte tecniche presentate dai concorrenti partecipanti:

1. Operatore economico Accord

L'offerta è completa della scheda di controllo compilata in ogni sua parte e dei depliant.

La relazione tecnica non si può invece ritenere idonea ad illustrare le caratteristiche degli impianti offerti e non consente di verificare l'esatta rispondenza della componentistica di tali impianti a quanto previsto in capitolato con particolare riferimento all'unità di trazione, alla classe di efficienza energetica ed al sistema di recupero energia.

Il concorrente si limita infatti a ricopiare il capitolato di gara e le schede di controllo senza alcuna descrizione delle caratteristiche degli impianti proposti.

Mancano peraltro il depliant e le relazioni tecniche della pedana elevatrice.

Si ritiene pertanto indispensabile un'integrazione dell'offerta tecnica per garantire che i prodotti offerti rispondano alle richieste della Stazione Appaltante oltre che garantire che il concorrente abbia correttamente valutato in fase di formulazione dell'offerta la complessità dei prodotti da fornire.

In particolare il concorrente dovrà presentare:

70122 Bari
via Putignani, 108
tel 080 5410 111
fax 080 5410 623
cf 80078750587, pi 02121151001



- Relazione tecnica di cui al punto 16.1. lett.c) del disciplinare di gara, corredata da
 - Caratteristiche dell'unità di trazione;
 - Documentazione da cui risulti la certificazione efficienza energetica in classe A;
 - Caratteristiche del sistema di recupero energia;
- Depliant e relazione sulle caratteristiche tecniche della pedana elevatrice.

2. Operatore economico Di Madero

L'offerta è completa della scheda di controllo compilata in ogni sua parte e del depliant sia degli impianti elevatori che della pedana.

Anche la relazione tecnica si può invece ritenere sufficientemente esaustiva ed idonea a garantire la rispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche richieste.

L'offerta si può pertanto ritenere ammissibile.

3. Operatore economico GULLI

L'offerta è completa della scheda di controllo compilata in ogni sua parte.

Mancano i depliant dei prodotti offerti: la ditta si limita infatti ad allegare due fotografie di due impianti e manca qualsiasi indicazione della casa produttrice, dei materiali di rivestimento, delle pulsantiere, dei celini, ecc.

La relazione tecnica non si può ritenere idonea ad illustrare le caratteristiche degli impianti offerti e non consente di verificare l'esatta rispondenza della componentistica di tali impianti a quanto previsto in capitolato con particolare riferimento alla classe di efficienza energetica ed al sistema di recupero energia.

Mancano peraltro i depliant e le relazioni tecniche della pedana elevatrice.

Si ritiene pertanto indispensabile un' integrazione dell' offerta tecnica per garantire che i prodotti offerti rispondano alle richieste della Stazione Appaltante oltre che garantire che il concorrente abbia correttamente valutato in fase di formulazione dell'offerta la complessità dei prodotti da fornire.

In particolare il concorrente dovrà presentare:

- Depliant completi degli impianti in offerta;
- Documentazione da cui risulti la certificazione efficienza energetica degli impianti in classe A;
- Caratteristiche del sistema di recupero energia;
- Depliant e relazione sulle caratteristiche tecniche della pedana elevatrice.

4. Operatore economico KONE

L'offerta è completa della scheda di controllo compilata in ogni sua parte e dei depliant sia degli impianti elevatori che della pedana.

Anche la relazione tecnica è esaustiva ed idonea a garantire la rispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche richieste.

L'offerta si può pertanto ritenere ammissibile.



5. Operatore economico MARROCCO

L'offerta è completa della scheda di controllo compilata in ogni sua parte e del depliant degli impianti elevatori.

Anche la relazione tecnica relativa agli impianti elevatori si può invece ritenere sufficientemente esaustiva ed idonea a garantire la rispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche richieste.

Mancano invece sia il depliant che la relazione tecnica relativa alla pedana elevatrice.

Si ritiene pertanto indispensabile un' integrazione dell' offerta tecnica per garantire che i prodotti offerti rispondano alle richieste della Stazione Appaltante oltre che garantire che il concorrente abbia correttamente valutato in fase di formulazione dell'offerta la complessità dei prodotti da fornire.

In particolare il concorrente dovrà presentare:

- Depliant e relazione sulle caratteristiche tecniche della pedana elevatrice.

6. Operatore economico SCHINDLER

L'offerta è completa della scheda di controllo compilata in ogni sua parte e dei depliant sia degli impianti elevatori che della pedana elevatrice.

La relazione tecnica relativa agli impianti elevatori non si può invece ritenere idonea ad illustrare le caratteristiche degli impianti offerti e non consente di verificare l'esatta rispondenza della componentistica di tali impianti a quanto previsto in capitolato con particolare riferimento alla classe di efficienza energetica ed al sistema di recupero energia.

La relazione tecnica relativa alla pedana elevatrice seppur alquanto scarna si può comunque ritenere sufficiente.

Si ritiene pertanto indispensabile un' integrazione dell' offerta tecnica per garantire che i prodotti offerti rispondano alle richieste della Stazione Appaltante oltre che garantire che il concorrente abbia correttamente valutato in fase di formulazione dell'offerta la complessità dei prodotti da fornire.

In particolare il concorrente dovrà presentare:

- Documentazione da cui risulti la certificazione efficienza energetica in classe A;
- Caratteristiche del sistema di recupero energia.

Ing. Michele Porcelli
Responsabile unico del procedimento
Coordinatore tecnico regionale

Bari 01/12/2017

