

Allegato 1- QUATER – SCHEDA GRUPPO FRIGORIFERO

INPS
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO - CATANZARO

Oggetto: Direzione provinciale INPS di Catanzaro, via F. Crispi 77.
Lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione.

SCHEDA CON L'INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE AL GRUPPO FRIGORIFERO CHE LA DITTA INTENDE INSTALLARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE.

- marca
- modello, tipo e codice identificativo

- potenza frigorifera nominale kW
- temperatura aria esterna considerata per le condizioni di lavoro più gravose °C

- potenza frigorifera della macchina nelle condizioni richieste dal C.S.A. kW
- potenza termica della macchina nelle condizioni richieste dal C.S.A. kW
- circuiti frigoriferi indipendenti n°
- rumorosità massima della macchina misurata a 5 m di distanza in ogni direzione con funzionamento a carico massimo dB(A)
- peso massimo di esercizio kg
- dimensioni gruppo frigorifero mm
- potenza assorbita kW
- corrente a regime A
- corrente massima allo spunto A
- dimensioni degli appoggi antivibranti mm

- temperatura massima aria esterna raffreddamento condensatori °C
- temperatura minima aria di raffreddamento °C
- temperatura massima di condensazione del refrigerante ecologico °C
- temperatura di evaporazione °C

pompe

- pompe circolazione acqua refrigerata n.
- potenza elettrica kW
- corrente a regime A
- portata m³/h

compressori

- compressori ermetici n.
- marca e tipo
- potenza di ciascun compressore HP
- corrente a regime A
- corrente di spunto A
- potenza delle resistenze elettriche dei compressori W

ventilatori

- ventilatori elicoidali e centrifughi n.
- marca e tipo
- potenza kW
- portata aria totale m³/h
- velocità massima di rotazione g/min

acqua fredda

- T,entrata °C
- T,uscita °C
- portata m³/h
- perdita di carico mca

acqua calda

- T,entrata °C
- T,uscita °C
- portata m³/h
- perdita di carico mca

Allegati: schede tecniche.

Firma e data