



INPS.0500.25/08/2009.0068014



**COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
AREZZO**



Arezzo, 18/08/2009

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. 245

A11 I.N.P.S.

Attività n. 91 e 43 del D.M. 16/02/82

Via L. Signorelli, 20

52100 A R E Z Z O

Prot. n.....

OGGETTO: Centrale termica a servizio dell'edificio di Via L. Signorelli, 20 – Arezzo.
Esercizio in assenza del Certificato di Prevenzione Incendi.

In occasione della revisione degli atti d'ufficio, si è appurato che l'impianto viene esercito in assenza di qualsiasi autorizzazione valida ai fini antincendio, dal momento che il Certificato rilasciato, per la centrale termica e l'archivio cartaceo, è scaduto il 31 gennaio 1992.

Sono inoltre ormai decaduti i termini per rinnovare il certificato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/98, in quanto lo stesso non avrebbe, in base alla data di scadenza pregressa, una validità residua.

Si dovrà provvedere quindi a presentare sollecitamente a questo Comando la richiesta di rilascio di in nuovo Certificato di Prevenzione Incendi, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 37/98, relativamente a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attualmente in esercizio..

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-AR

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0009152 del 21/08/2009
528|SP.V.04. PRATICHE PREVENZIONE
INCENDI - VARIE - SOPRALLUOGHI

IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Settimio Simonetti)