

Deposito di carta o deposito	Superficie netta	Quantità carta kg.	Superficie di arazzatura area esistente	Superficie di arazzatura netta minimo 1,40	Superficie di arazzatura 25% di 1,40	Impianto di arazzatura meccanica esistente	Impianto di arazzatura meccanica minimo 3 volti
21	mq. 45,32	6.700,00	mq. 7,22	mq. 1,13			
23	mq. 11,15	800,00					



Simbolo	Descrizione
	Piaconaria di emergenza Baginelli a Led - 24W - IP 65 - AT - Autonomia 1 h (funzionamento non permanente)
	Piaconaria di emergenza Baginelli a Led - 24W - IP 65 - AT - Autonomia 1 h (funzionamento permanente)
	Suoneria a batteria allarme incendio
	Radiatore
	Pulsante allarme incendio a rotura vetro
	Estintore a CO2 da 5 kg
	Estintore a polvere da 6 kg - 34AB 233 B-C
	Estintore a biossido di carbonio da 5 kg
	Rivelatore di fumo applicato nel pannello del controsfido in fibra minerale
	Rivelatore ottico rimpio presenza rivelatore fumo applicato entro controsfido (su solaio)
	Fanconi a pavimento cm. 82 x cm. 23 x cm. 84 H - RHOS
	Naspo UNI 25
	Punta EI 120
	Pannello ottico acustico
	Solaio piano 1° in latero-cemento spess. cm. 26,5, compreso pavimento e intonaco

INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

VIALE LUCA SIGNORELLI, n° 20

INPS
Direzione Regionale Toscana
Ufficio Tecnico Edilizio
Via del Proconso, n° 10
50122 FIRENZE

Pratica di prevenzione incendi per archivi, centrale termica ed uffici della
Direzione Provinciale INPS, sita in Viale Luca Signorelli, n° 20 - 52100 AREZZO

Oggetto:

PIANTA PIANO PRIMO

LAY OUT

SCALA	N.	EMISSIONE E REVISIONE	DATA	TAVOLA:
1:100	1	EMISSIONE	Gennaio 2017	VF 03
		REVISIONE	Agosto 2017	

PROPRIETA': INPS - Direzione Regionale Toscana
Via del Proconso, n° 10 - 50122 FIRENZE

Firma
Legale Rappresentante

Progettista:
Geom. Roberto PLAGINI
C.F.: PGG RRT 66A31 A390G
Codice individuale: AR989G00132
Viale Luca Signorelli, n° 20 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 304711 - mobile 338 0316374
e-mail: Roberto.Plagini@inps.it
PEC: geom.roberto.plagini@postacert.inps.gov.it

Firma
Timbro e firma