



LEGENDA

- QUADRO ELETTRICO
- CORPO ILLUMINANTE A PLAFONE/CONTROSOFFITTO EMERGENZA 230 LUMEN
- CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A PARETE BANDIERA CON PITTOGRAMMA
(senso frecce da definire in corso d'opera)
- CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA DUE FACCE A PARETE BANDIERA CON PITTOGRAMMA
- CASSETTA DI DERIVAZIONE IP 44 (Circuito luci vedi anche tavola ILLUMINAZIONE)

POSIZIONE EMERGENZE IN FUNZIONE DELL'EFFETTIVO COLLOCAMENTO CORPI ILLUMINANTI LUCE

N.B. Le tubazioni a plafone vanno fissate con tasselli e clips ad anello chiuso

PIANO SECONDO

LUCI EMERGENZA

IL COMMITTENTE

INPS

DIREZIONE DI COORDINAMENTO
METROPOLITANO DI MILANO
Via Pola, 9
MILANO

IL DIRETTORE COORDINAMENTO
METROPOLITANO
Dott. Gregorio Tito

INPS

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Oggetto:

RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PIANI: RIALZATO - 1° e 2°
AGENZIA COMPLESSA DI MILANO SESTO S.G. - VIA FORTEZZA, 11 MILANO

COORDINAMENTO ATTIVITA' TECNICO EDILIZIA
Via M. Gonzaga, 6 MILANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Demetrio Giuseppe Passaniti
(Tecnico Dipendente Inps)

PROGETTISTI

PROGETTO ARCHITETTONICO Geom. Gaetano Antonio Praticò (Tecnico Dipendente Inps)	PROGETTO CLIMATIZZAZIONE Per. Ind. Giuseppe Gigliotti (Tecnico Dipendente Inps)
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Per. Ind. Sebastiano Palazzolo (Tecnico Dipendente Inps)	COORDINATORE SICUREZZA Per. Ind. Sebastiano Palazzolo (Tecnico Dipendente Inps)

DIREZIONE
LAVORI
Geom. Gaetano Antonio Praticò
(Tecnico Dipendente Inps)

IMPRESA:

TITOLO

PIANO SECONDO

Scala	1:100	Data	10/07/2017	File	TAV 11/E - Fortezza.dwg
Aggiorn.		Aggiorn.		Aggiorn.	

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' INPS - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 11/11 E