PIANTA PIANO INTERRATO



LEGENDA

	TUBO ASCENDENTE IMPIANTO SPEGNIMENTO
	TUBO DISCENDENTE IMPIANTO SPEGNIMENTO
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO – ø40 SP.=2.9mm
	TUBAZIONE E CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA COMPRESSORE IMP. SPEGNIMENTO
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI CONTROLLO (VOCE 82 DI CAPITOLATO)

INPS DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Via M.Gonzaga n°6 Milano

COMMITTENTE

Lavori di adeguamento antincendio nei locali archivi nella sede INPS di Via Pessina n.8 a Como

PROGETTISTI
PROGETTO OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE ANTINCENDIO
Ing. M. RIGOLI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI
P.I. D. di TORO

DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. M. RIGOLI

COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Ing. M. RIGOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. D. PASSANITI

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE CIVILI

ELABORATO

PIANTA PIANO INTERRATO: IMPIANTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA E IDRICA PER CENTRALE SPEGNIMENTO ANTINCENDIO

OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	REVISIONE	FASE
A	IM	D005	0	3

SCALA: 1:100
FILE NAME: ---------
CARTELLA: POS:
NOTE: PROT.:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
4					
3					
2					
1					
0	EMISSIONE				