



UGELLO TIPICO

LEGENDA

	TUBO ASCENDENTE
	TUBO DISCENDENTE
	GPU
	N.10 – UGELLO CHIUSO TYPE 1N 1MC 6MC 10RA – 57°C
	VALVOLA DI SEZIONAMENTO
	VALVOLA DI FLUSSAGGIO
	BLOCCO DI DISTRIBUZIONE
	TUBO AISI316 Ø30x2.5 Ø12x1.2
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI CONTROLLO (VOCE 82 DI CAPITOLATO)
PVE	PANNELLO OTTICO ACUSTICO
	CAMPANA ALLARME

NOTE

1) Verificare in cantiere posizionamento flushing valve
2) Posizionare i supporti in vicinanza di distribution block e tee (vedere part. A).
3) Posizionare i supporti in vicinanza degli sprinkler (vedere part. B).
4) In prossimità dello sprinkler non sono permesse ostruzioni varie

TIPICO DI STAFFAGGIO TUBO ø25/30



TIPICO DI STAFFAGGIO - TUBO ø12



PART. DI INSTALLAZIONE



STAFFAGGIO TIPICO



PARTICOLARE DISTRIBUTION BLOCK



PARTICOLARE TEE



PARTICOLARE MANICOTTO

DISTANZA STAFFAGGI (NFPA750)			
ø Tubo (mm)	A (m)	B (m)	C (m)
ø12	0,15	1,2	0,2
ø25	0,15	1,8	0,2
ø30/38	0,15	2,1	0,3



PARTICOLARE "A"



PARTICOLARE "B"

PARTICOLARE "C"

INPS DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Via M.Gonzaga n°6 Milano

COMMITTENTE

Lavori di adeguamento antincendio nei locali archivi nella sede INPS di Via Pessina n.8 a Como

PROGETTISTI
PROGETTO OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE ANTINCENDIO
Ing. M. RIGOLI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI
P.I. D. di TORO

DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. M. RIGOLI

COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Ing. M. RIGOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. D. PASSANTI

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI
ELABORATO
PIANTA PIANO TERRA: IMPIANTO SPEGNIMENTO ANTINCENDIO

OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	REVISIONE	FASE
A	IM	D007	0	3

SCALA: 1:100
FILE NAME: ————
CARTELLA: PDS:
MOD: PROT.:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
4					
3					
2					
1					
0	EMISSIONE				