

arcuri massimo • Via Pio La Torre, 3/5 - 88040 Pianopoli (CZ)
 Tel.Uff. 0968.1900835 - Cell. 333.4298624
 Cod.Fisc.:RCR MSM 67H08 B790K - P.IVA: 01685090795

OGGETTO:

Foglio prestazioni N.

Data: 26/03/15



Utente: INPS COSENTA
 Via: PATA LORETO
 C.a.p.: Città: COSENTA
 Tel:

Codice cliente:

P.iva:

INTERVENTO SU CHIAMATA
 ASSISTENZA AVVIAMENTO
 MESSA IN SERVIZIO
 GARANZIA

Tecnico: ARCURI MASSIMO

Incaricato Cliente: MANNARINO VINCENZO

(ITALIA)

IN DATA ODIERNA, SU RICHIESTA DI RANITAL, SONO INTERVENUTO SO ALL'IMPIANTO DI ADOLCIMENTO PRESSO SEDE INPS COSENTA, PATA LORETO, RICONSTRUENDO:
 1) BLOCCO DELL'IMPIANTO: DA UNA ANALISI VISIVA, PROBABILMENTE DOVUTO DA UNA PRESENZA IN ECCESSO DI TERRA O FERRO NELL'ACQUA.
 2) TUBO QUARTO DELLA CARPADA UV E FILTRO DANNEGGIATI.
 IN AGENSA CHE SI PROVEDA ALL'ANALISI DELL'ACQUA PER CAPIRE COME INTERVENIRE SULL'IMPIANTO, LO SI LASCIA IN BY PASS. ALL'EGGI ALLA PRESENTE TUTTO L'IMPIANTO.

Computo prestazioni (Riferimento tariffario GISI)

Codice	Descrizione	Quant.	Prezzo	Totale
Ore lavoro:	AUTO Km			
Ore Viaggio:	Ore lavoro + Ore viaggio			
Sospesi:			Imponibile	
			iva 22%	
			TOTALE	

Note: TU RISERVO DI VERIFICARE LA CONDIZIONE DELLE RESINE DELL'ADOLCITORE.

Firma tecnico:

Firma incaricato:

MANNARINO VINCENZO