



Data di pubblicazione: 07/11/2018

Nome allegato: *XXX_Layout cantiere e vie esodo_PSC del 07_07_2018_tav7-signed.pdf*


CIG: 5427959D74;

Nome procedura: *Lavori di adeguamento degli impianti elevatori e messa a norma delle vie di fuga sede D.G. INPS di Via C. Beccaria, n. 29 – Roma.*












PIANO TERRA/HALL INGRESSO



f. to geom. Giovanni Felici
f. to ing. Laura Gianzi

 CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICO EDILIZIA <small>COORDINAMENTO GENERALE - VIALE A. BALLARIN, 42 - ROMA CTR - LAZIO - VIALE R. MARGHERITA, 206 - ROMA</small>	
Sede D.G. INPS - Coordinamento Generale Legale - Coordinamento Legale Distrettuale di Roma LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MESSA A NORMA VIE DI FUGA PRESSO LA SEDE D.G. DI VIA CESARE BECCARIA, 29 - ROMA.	
Vie di esodo, uscite di sicurezza, dotazioni di sicurezza	TAV. 7
PIANO TERRA LAYOUT DI SICUREZZA N. 2	
R.U.P.: Arch. David Piervincenzi Progetto architettonico ed impianti elettromeccanici e D.L.: Ing. Laura Gianzi	Gruppo di lavoro: ing. Laura Gianzi p.i. Andrea Frascolla geom. Vito Mainenti C.S.P.: geom. Giovanni Felici
Scala: 1:100 Data: luglio 2018 <small>File: 07_layout cantiere e vie esodo PSC</small>	

LEGENDA

	RILEVATORE OTTICO DI FUMO COLLEGATO AL SISTEMA DI ALLARME ANTINCENDIO
	PULSANTE DI ALLARME ANTINCENDIO COLLEGATO A CAMPANA
	ATTACCO AUTOPOMPA UNI 70
	IDRANTE A MURO UNI 45 LUNGHEZZA MANICETTA mt 25
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Kg. 6 PER FUOCHI DI CLASSE A-B-C CAPACITA' ESTINGUENTE 21A-89B
	ESTINTORE CARRELLATO Kg. 50
	ESTINTORE PORTATILE CO2 Kg. 5 PER FUOCHI DI CLASSE B CAPACITA' ESTINGUENTE 113B
	CARTELLI DI SEGNALAZIONE USCITA DI EMERGENZA
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO