




**Data di pubblicazione:** 07/11/2018

**Nome allegato:** *XXX\_Layout cantiere e vie esodo\_PSC del 07\_07\_2018\_tav8-signed.pdf*

**CIG:** 5427959D74;

**Nome procedura:** *Lavori di adeguamento degli impianti elevatori e messa a norma delle vie di fuga sede D.G. INPS di Via C. Beccaria, n. 29 – Roma.*



**INPS**  
Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale

**CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICO EDILIZIA**  
COORDINAMENTO GENERALE - VIALE A. BALLARIN, 42 - ROMA  
CTR - LAZIO - VIALE R. MARGHERITA, 206 - ROMA

---

**Sede D.G. INPS - Coordinamento Generale Legale - Coordinamento Legale Distrettuale di Roma**

LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MESSA A NORMA VIE DI FUGA PRESSO LA SEDE D.G. DI VIA CESARE BECCARIA, 29 – ROMA.

Vie di esodo, uscite di sicurezza, dotazioni di sicurezza

**PIANI 1-2-3-4-5-6**  
**LAYOUT DI SICUREZZA N. 3**

R.U.P.: Arch. David Piervincenzi  
Progetto architettonico ed impianti elettromeccanici e D.L.: Ing. Laura Gianzi

Gruppo di lavoro: ing. Laura Gianzi  
p.i. Andrea Frascolla  
geom. Vito Mainenti  
C.S.P.: geom. Giovanni Felici

TAV.

# 8

Scala: 1:100  
Data: luglio 2018  
File: 01\_layout cantiere e vie esodo PSC



### LEGENDA

⊖(F)	RILEVATORE OTTICO DI FUMO COLLEGATO AL SISTEMA DI ALLARME ANTINCENDIO
■	PULSANTE DI ALLARME ANTINCENDIO COLLEGATO A CAMPANA
⚡	ATTACCO AUTOPOMPA UNI 70
⚡	IDRANTE A MURO UNI 45 LUNGHEZZA MANICETTA mt 25
E	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Kg. 6 PER FUOCHI DI CLASSE A-B-C CAPACITA' ESTINGUENTE 21A-89B
E	ESTINTORE CARRELLATO Kg. 50
Co2	ESTINTORE PORTATILE CO2 Kg. 5 PER FUOCHI DI CLASSE B CAPACITA' ESTINGUENTE 113B
U.S.	CARTELLI DI SEGNALAZIONE USCITA DI EMERGENZA
→	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
→	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
→	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO