SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA

U=230/400V F=50Hz Icc≤5kA



IDENTIF.	DEFINIZIONE >>	UNITA' DI MISURA	–	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				GENERALE ILLUMINAZIONE	ILLUMINAZIONE CORRIDOI	SERVIZI	LUCE ARCHIVIO 1	MAGAZZINO MANUTENTORE	LUCE ARCHIVIO 2				ALIMENTAZIONE Q. E. SERVIZI GENERALI	ILLUMINAZIONE NOTTURNA CORRIDOI	ILLUMINAZIONE SICUREZZA ARCHIVIO	ILLUMINAZIONE SICUREZZA CORRIDOI
CARICO	POTENZA NOMINALE	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CORRENTE DI IMPIEGO	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	FATT.DI CONTEMPORANEITA'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
INTERRUTTORE	MODELLO/TIPO	–	–	MT+ID	MT+ID	MT	MT	MT	MT	–	–	–	–	MT+ID	MT+ID	MT+ID
	POLARITA'	–	–	4P	2P	2P	2P	2P	2P	–	–	–	–	2P	4P	4P
	CORRENTE NOMINALE	A	–	32	10	10	10	10	10	–	–	–	–	16	6	6
	TARATURA Ith/Im	A	–	R32	R10	R10	R10	R10	R10	–	–	–	–	R16	R6	R6
	TARATURA DIFFERENZIALE	A	–	0. 3 – 0. 0S	0. 03 – 0. 0S	–	–	–	–	–	–	–	–	0. 3 – 0. 0S	0. 03 – 0. 0S	0. 03 – 0. 0S
	POT.INT. (23–3 Ics)	kA	–	6	6	6	6	6	6	–	–	–	–	6	6	6
FUSIBILI	POLARITA'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	PORTATA PORTAFUSIBILI	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TIPO FUSIBILI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CORRENTE CONVEN.INTERV.	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RELE'	MARCA/(TIPO)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	POLARITA'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	PRESTAZIONI	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TRAFO	POTENZA	VA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TENSIONE PRIMARIA	V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TENSIONE SECONDARIA	V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CAVI	TIPO	–	N07V-K	–	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	–	–	–	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K
	SEZIONE FASE / NEUTRO	mm²	4x(1x10)	–	2x(1x2,5)	2x(1x2,5)	2x(1x2,5)	2x(1x2,5)	2x(1x2,5)	–	–	–	4x(1x10)	2x(1x1,5)	2x(1x1,5)	2x(1x1,5)
	SEZIONE TERRA	mm²	1G10	–	1G2,5	1G2,5	1G2,5	1G2,5	1G2,5	–	–	–	1G10	1G1,5	–	–
	PORTATA DEL CAVO Iz	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MORS.	CONDUTTORI	–	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 – – N	– L2 – N	– – L3 N	L1 – – N	– L2 – N	– – – –	– – – –	– – – –	L1 L2 L3 N	L1 – – N	– L2 – N	– – L3 N
	NUMERAZIONE	–	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –
LUNGHEZZA LINEA ELETTRICA		m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CADUTA DI TENSIONE %		%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

CODICE QUADRO :	DATA			Impianto I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO	Titolo QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO SEMINTERRATO QE11PS	PAGINA	3
	DISEGNATORE					DI	3
RISP_NORME: CEI EN 60439-1	NOME-FILE	QUADRI INPS					