RIF. QUADRO	[Q0]	1	2	3	4	5	6	7	8	9



NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	45 L1L2L3NPE			46 L1L2L3NPE	47 L1L2L3NPE	48 L1L2L3NPE	49 L1L2L3NPE	50 L1L2L3NPE	51 L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		GENERALE ILLUMINAZIONE			GENERALE LUCI UTENZE AI PIANI	COMANDO MARCIA/ARRESTO DA PRESIDIO LOCALE	SERVIZI GENERALI RIALZATO ????	ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO SOTTOTETTO	ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO QUARTO	ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO TERZO
TIPO APPARECCHIO		SCATOLATO 160 A			SCATOLATO 160 A	CONTATTORE				
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]	25			25		10	10	10	10
	N. POLI / In [A]	4P	160		4P	160	4P 63	4P 63	4P 63	4P 63
	CURVA/SGANCIATORE	ELETTRONICO REG. CON DISPLAY			ELETTRONICO REG. CON DISPLAY					
	Ir [A] / tr [s]	160			160	1x	40	40	40	40
	Isd [A] / tsd [s]	1600	10x		1600	10x	400	400	400	400
	Ii [A]									
	Ig [A] / tg [s]									
DIFFERENZIALE	TIPO / CLASSE						AC	AC	AC	AC
	Idn [A] / tdn [ms]						1	1	1	1
CONTATTORE	TIPO / CLASSE					AC3				
TELERUTTORE	BOBINA [V] / N. POLI / In [A]					230ca 4P 225				
TERMICO	TIPO / Irth [A]									
FUSIBILE	N. POLI / In [A]									
ALTRE APP.	TIPO / MODELLO									
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO / POSA						PVC	PVC	PVC	PVC
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]						1x10 1x10 1x10	1x10 1x10 1x10	1x10 1x10 1x10	1x10 1x10 1x10
	Ib [A] / Iz [A]									
	Un [V] / P [kW]						400	400	400	400
FONDO LINEA	Icc min [kA] / Icc max [kA]									
	LUNGHEZZA [m] / dV TOTALE [%]						20	50	35	32
NOTE							H07V-K	H07V-K	H07V-K	H07V-K

CLIENTE	DIREZIONE REGIONALE INPS	PROGETTO 002 QGBT PS	FILE quadro generale bt ps.dwg
		ARCHIVIO 002 QGBT PS	DATA / REVISIONE
		DISEGNATORE –	PAGINA 9 / SEGUE 10
IMPIANTO	QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE INPS DI PESARO		TAVOLA