| RIF. QUADRO | Q0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




NUMERAZIONE MORSETTI

| NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE | | L1L2L3NPE | 1 | RSTN | 2 | L1L2L3NPE | 3 | L1L2L3NPE | 4 | L1L2L3NPE | 5 | L1L2L3PE | 6 | L1L2L3NPE | 7 | L1L2L3NPE | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE CIRCUITO | | | GENERALE QUADRO BT 118,8 KW | GENERALE QUADRO BT 150 KW | | ANALIZZATORE DI RETE | | SPD | | MONITORAGGIO DATA LOGGER | | RIFASAMENTO AUTOMATICO | | GENERALE F.M. | | RISERVA | | IMPIANTO CONDIZIONAMENTO INTERA SEDE |
| TIPO APPARECCHIO | | | | SCATOLATO 400 A | | | | | | | | | | SCATOLATO 250 A | | | | SCATOLATO 250 A |
| INTERRUTTORE | Icu [kA] / Icn [A] | | | 25 | | | | 15 | | 15 | | 15 | | 25 | | 15 | | 25 |
| | N. POLI | In [A] | | 4P | 400 | | | 4P | 63 | 4P | | 4P | | 4P | 250 | 4P | 63 | 4P 250 |
| | CURVA/SGANCIATORE | | | ELETTRONICO REG. CON DISPLAY | | | | C | | C | | D | | ELETTRONICO REG. CON DISPLAY | | C | | ELETTRONICO REG. CON DISPLAY |
| | Ir [A] | tr [s] | | 320 | | | | 50 | | 4 | | | | 250 | 1x | 50 | | 250 1x |
| | Isd [A] | tsd [s] | | 3200 | 10x | | | 500 | | 40 | | 140 | | 2500 | 10x | 500 | | 2500 10x |
| | Ii [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ig [A] | tg [s] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFFERENZIALE | TIPO | CLASSE | | REGOLABILE | A SI | | | | | | A SI | | A SI | | | | A SI | REGOLABILE A SI |
| | Idn [A] | tdn [ms] | | 0,03 – 15 | Selettivo | | | | | 0,03 | Istantaneo | 1 | Selettivo | | | 1 | Selettivo | 0,03 – 15 Selettivo |
| CONTATTORE | TIPO | CLASSE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TELERUTTORE | BOBINA [V] | N. POLI In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMICO | TIPO | Irth [A] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUSIBILE | N. POLI | In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTRE APP. | TIPO | MODELLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA | EPR | | | | | | | | | | | | | | | EPR |
| | SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | | 1x185 1x185 1x95 | | | | | | | | | 1x50 1x25 1x25 | | | | | | 1x185 1x95 1x95 |
| | Ib [A] | Iz [A] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Un [V] | P [kW] | 400 150 KW | | 150 KW | | | | | | | 400 | | | | | | 400 |
| FONDO LINEA | Icc min [kA] | Icc max [kA] | 5,2 14,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 50 |
| NOTE | | | FG7 | | | | | | | | | | | | | | | FG7R |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE DIREZIONE REGIONALE INPS | PROGETTO 002 QGBT PS | FILE quadro generale bt ps.dwg | |
| | ARCHIVIO 002 QGBT PS | DATA | REVISIONE |
| | DISEGNATORE – | PAGINA 4 | SEGUE 5 |
| IMPIANTO QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE INPS DI PESARO | | TAVOLA | |