




Data di pubblicazione: 19/12/2018

Nome allegato: TAV. 3 PIANO PRIMO el-signed-signed.pdf

CIG: 7735828F33 (1);

Nome procedura: *Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei piani primo e secondo della Sede, adeguamento impianto elettrico, cablaggio strutturato e impianto condizionamento presso l'immobile della Sede Provinciale di Agrigento, via Picone n.20/30.*



INPS
ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE

COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE SICILIA
UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO

OGGETTO	TAVOLA	
SEDE PROVINCIALE DI AGRIGENTO Via Picone, 20-30 PIANO PRIMO	3	
IMPIANTO ELETTRICO+TRASMISSIONE DATI	RAPP. 1:100	DATA
DISEGNATORE : Geom. S.re Caravello		MAGGIO 2018
COLLABORATORE : Geom. S.re Caravello		AGGIORNAMENTI
PROGETTISTA : Per. Ind. Antonio Distefano		
DIRETTORE LAVORI : Per. Ind. Antonio Distefano		

LEGENDA ELETTRICA

	- QUADRO ELETTRICO DI PIANO (esistente)
	- COMBINAZIONE DI ... - n.3 prese 2P+T-10/16A-220V -alveoli schermati -grado di protezione 2.1 -tipo bipasso - n.1 interruttore automatico magnetotermico 10A bipolare con un polo protetto serie civile componibile - n.2 prese RJ 45 per cablaggio strutturato EDP categoria 6
	- INTERRUOTTORE (CEI 3-23)
	- USCITA DI SICUREZZA 11W
	- CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO 40W
	- LAMPADA DI EMERGENZA 11W LED
	- QUADRO RACK CABLAGGIO STRUTTURATO
	- PRESA DI SERVIZIO
	- PERCORSO DI SICUREZZA

