



Data di pubblicazione: 30/09/2020

Nome allegato: *RdO_2649382_RiepilogoPA.pdf*

CIG: 8438214A78;

Nome procedura: *Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® a protezione dei locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) dello stabile INPS di Casamassima (BA) S.S.100 km 17+500 - "Baricentro" - Torre "D"*

Dati generali della procedura

| | |
|--|---|
| Numero RDO: | 2649382 |
| Descrizione RDO: | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® a protezione dei locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) dello stabile INPS di Casamassima (BA) S.S.100 km 17+500 - "Baricentro" - Torre "D" |
| Criterio di aggiudicazione: | Prezzo piu' basso |
| Numero di Lotti: | 1 |
| Formulazione dell'offerta economica: | Percentuali di ribasso |
| Modalità di calcolo della soglia di anomalia: | Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale) |
| Amministrazione titolare del procedimento | INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI - INPS - DIREZIONE REGIONALE PUGLIA 80078750587 Via Putignani 108 BARI BA |
| Punto Ordinante | GIULIO BLANDAMURA |
| Soggetto stipulante | Nome: GIULIO BLANDAMURA Amministrazione: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI - INPS - DIREZIONE REGIONALE PUGLIA |

| | |
|--|--|
| Codice univoco ufficio - IPA | UF5HHG |
| (RUP) Responsabile Unico del Procedimento | dott. ing. Nicola Borraccia |
| Inizio presentazione offerte: | 24/09/2020 00:17 |
| Termine ultimo presentazione offerte: | 19/10/2020 12:00 |
| Temine ultimo richieste di chiarimenti: | 14/10/2020 12:00 |
| Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 19/04/2021 12:00 |
| Giorni dopo la stipula per Consegn Beni / Decorrenza Servizi: | 240 |
| Misura delle eventuali penali: | Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione |
| Bandi / Categorie oggetto della RdO: | Lavori di manutenzione - Opere Specializzate/OS3 |
| Numero fornitori invitati: | Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta |

Lotto 1 - Dettagli

| | |
|--|---|
| Denominazione lotto | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguento gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) |
| CIG | 8438214A78 |
| CUP | F96D20000040005 |
| Percentuali ribasso richieste | prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso (Peso: 1,00,00) |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | 4022,04 |
| Dati di consegna | Casamassima (BA) - S.S.100 Km 17+500 presso il Centro Commerciale «il Baricentro» - Torre "D" |
| Dati di fatturazione | Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UF5HHG . Aliquote: |

| | |
|--|---|
| | secondo la normativa vigente |
| Termini di pagamento | 60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi |
| Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta) | 959631,83000000 |

Lotto 1 - Schede tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| Nome Scheda Tecnica | OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
| Quantita' | 1 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|--|-----------|-----------------------|--------|
| 1 | Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso) | Economico | Valore minimo ammesso | 0 |
| 2 | Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016) | Economico | Valore minimo ammesso | 0 |

Documentazione Allegata alla RdO

| Descrizione | Riferimento | Documento | Link Esterno |
|--------------|--|---|--------------|
| CSA-parte I | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | Capitolato Speciale Appalto Parte I.pdf (771KB) | |
| CSA-parte II | Realizzazione | Capitolato Speciale | |

| | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| | <p>impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA)</p> | <p>Appalto Parte II.pdf (698KB)</p> | |
| Computo metrico estimativo | <p>Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA)</p> | <p>Computo Metrico Estimativo.pdf (516KB)</p> | |
| DGUE | <p>Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA)</p> | <p>Dgue Casamassima Spegnimento Incendi.docx (48KB)</p> | |
| TAV A1-3 | <p>Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS</p> | <p>A13.pdf (562KB)</p> | |

| | | | |
|----------|---|---------------------------------|--|
| | Casamassima (BA) | | |
| TAV A1-4 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A14.pdf (564KB) | |
| TAV A1-6 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A16.pdf (564KB) | |
| TAV A1-8 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A18.pdf (563KB) | |
| TAV A2-1 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- | A21.pdf (581KB) | |

| | | | |
|----------|--|---------------------------------|--|
| | 2°-3°-4°-6°- 8° INPS Casamassima (BA) | | |
| TAV A2-2 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A22.pdf (582KB) | |
| TAV A2-3 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A23.pdf (584KB) | |
| TAV A2-4 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A24.pdf (584KB) | |
| TAV A2-6 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® | A26.pdf (583KB) | |

| | | | |
|----------|--|---------------------------------|--|
| | locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | | |
| TAV A2-8 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A28.pdf (583KB) | |
| TAV A3-1 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A31.pdf (426KB) | |
| TAV A3-2 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A32.pdf (426KB) | |
| TAV A3-3 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente | A33.pdf (421KB) | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| | gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | | |
| TAV A3-4 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A34.pdf (426KB) | |
| TAV A3-6 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A36.pdf (425KB) | |
| TAV A3-8 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°- 2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A38.pdf (426KB) | |
| attestato di sopralluogo | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento | Attestato Sopralluogo.pdf (67KB) | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| | <p>incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA)</p> | | |
| costo manodopera | <p>Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA)</p> | <p>Costo Manodopera.pdf (469KB)</p> | |
| cronoprogramma lavori | <p>Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA)</p> | <p>Cronoprogramma Lavori.pdf (188KB)</p> | |
| dichiarazione integrativa al DGUE | <p>Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA)</p> | <p>Allegato B Dichiarazione Integrativa Al Dgue E Contestuali Dichiarazioni Di Impegno.docx (75KB)</p> | |
| disciplinare di gara | <p>Realizzazione impianti di</p> | <p>Disciplinare Di Gara.pdf (591KB)</p> | |

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| | <p>rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA)</p> | | |
| elenco prezzi unitari | <p>Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA)</p> | <p>Elenco Prezzi Unitari.pdf (123KB)</p> | |
| istanza di partecipazione | <p>Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA)</p> | <p>Allegato A Domanda Di Partecipazione.docx (44KB)</p> | |
| lettera di invito/bando di gara | <p>Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA)</p> | <p>Lettera Di Invito.pdf (350KB)</p> | |

| | | | |
|---------------------|---|---|--|
| schema di contratto | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | Schema Di Contratto.pdf (293KB) | |
| tav 1 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A11.pdf (563KB) | |
| tav A1-2 | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | A12.pdf (563KB) | |

Richieste ai partecipanti

| Descrizione | Lotto | Tipo Richiesta | Modalita' risposta | Obbligatorio | Documento unico per operatori riuniti |
|-------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| DGUE | Realizzazione | Amministrativa | Invio | Obbligatorio | Si |

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------------------------|--------------|----|
| | impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | | telematico con firma digitale | | |
| PASSoe emesso dal sistema AVCPass di ANAC | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| attestato di sopralluogo | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |

| | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------------------------|--------------|----|
| dichiarazione integrativa al DGUE | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| istanza di partecipazione | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima (BA) | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| Offerta Economica (fac-simile di sistema) | Realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC 1230® locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°) INPS Casamassima | Economica | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |

| | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|
| | (BA) | | | | |
|--|------|--|--|--|--|

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.