



Data di pubblicazione: 29/10/2020

Nome allegato: *Elaborato grafico A1_p4_FG_signed.pdf*

CIG: 8479313671 (8479313671);

Nome procedura: *Efficientamento energetico con sostituzione plafoniere presso la Sede INPS di FOGGIA, via della Repubblica,18 e presso la Direzione regionale Puglia di Bari, via Putignani 108*

Direzione Regionale Puglia



sede		tavola	
SEDE PROVINCIALE FOGGIA			
titolo		A/1	
piano quarto			
progettista		scala	
ing. Michele Porcelli - Ufficio Tecnico INPS		1:200	
file	data		
	giugno 2011		



LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI	
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE - LED - SOSPENSIONE A LUCE DIRETTA ED INDIRETTA - 58w
	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE - LED - DA CONTROSOFFITTO 60x60cm
	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE - LED dark light - DA CONTROSOFFITTO 60x60cm
	PLAFONIERA - LED - GRADO DI PROTEZIONE IP 66 - 43w
	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON LAMPADE A LED 11W AUTOALIMENTATA, ACCENSIONE AUTOMATICA, AUTONOMIA 60 min. INSTALLAZIONE A PARETE E/O A BANDIERA.
	RIVELATORE DI PRESENZA PER ACCENSIONE LUCI
	APPARECCHIO AUTONOMO LUMINOSO PER SEGNALETICA DI SICUREZZA AUTOALIMENTATA BIFACCIALI, AUTONOMIA 60 min. INSTALLAZIONE A BANDIERA, TIPO DI ESECUZIONE "SA" E GRADO DI PROTEZIONE APPARECCHIO DOTATO DI SEGNALETICA DI COLORE BIANCO SU FONDO VERDE.

