



**Data di pubblicazione:** 29/10/2020

**Nome allegato:** *Elaborato grafico A2\_p5\_FG\_signed.pdf*

**CIG:** 8479313671 (8479313671);

**Nome procedura:** *Efficientamento energetico con sostituzione plafoniere presso la Sede INPS di FOGGIA, via della Repubblica,18 e presso la Direzione regionale Puglia di Bari, via Putignani 108*



sede		tavola	
<b>SEDE PROVINCIALE FOGGIA</b>			
titolo		<b>A/2</b>	
<b>piano quinto</b>			
progettista		scala	
<b>ing. Michele Porcelli - Ufficio Tecnico INPS</b>		1:200	
file	data		
	giugno 2011		



LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE - LED - SOSPENSIONE A LUCE DIRETTA ED INDIRETTA - 58w
	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE - LED - DA CONTROSOFFITTO 60x60cm
	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE - LED dark light - DA CONTROSOFFITTO 60x60cm
	PLAFONIERA - LED - GRADO DI PROTEZIONE IP 66 - 43w
	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON LAMPADINE A LED 11W AUTOALIMENTATA, ACCENSIONE AUTOMATICA, AUTONOMIA 60 min. INSTALLAZIONE A PARETE E/O A BANDIERA.
	RIVELATORE DI PRESENZA PER ACCENSIONE LUCI
	APPARECCHIO AUTONOMO LUMINOSO PER SEGNALETICA DI SICUREZZA AUTOALIMENTATA BIFACCIALE, AUTONOMIA 60 min. INSTALLAZIONE A BANDIERA, TIPO DI ESECUZIONE "SA" E GRADO DI PROTEZIONE APPARECCHIO DOTATO DI SEGNALETICA DI COLORE BIANCO SU FONDO VERDE.