



**Data di pubblicazione:** 29/10/2020

**Nome allegato:** *Elaborato grafico A4\_p7\_FG\_signed.pdf*

**CIG:** 8479313671 (8479313671);

**Nome procedura:** *Efficientamento energetico con sostituzione plafoniere presso la Sede INPS di FOGGIA, via della Repubblica,18 e presso la Direzione regionale Puglia di Bari, via Putignani 108*



|   |             |            |  |
|---|-------------|------------|--|
| sede  |             | tavola     |  |
| <b>SEDE PROVINCIALE FOGGIA</b>                      |             |            |  |
| titolo  |             | <b>A/4</b> |  |
| <b>piano settimo</b>                                |             |            |  |
| progettista   |             | scala      |  |
| <b>ing. Michele Porcelli - Ufficio Tecnico INPS</b> |             | 1:200      |  |
| file  | data        |            |  |
|   | giugno 2011 |            |  |



| LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI |  |
|----------------------------|--|
|                            | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE - LED - SOSPENSIONE A LUCE DIRETTA ED INDIRETTA - 58w   |
|                            | APPARECCHIO ILLUMINAZIONE - LED - DA CONTROSOFFITTO 60x60cm  |
|                            | APPARECCHIO ILLUMINAZIONE - LED dark light - DA CONTROSOFFITTO 60x60cm   |
|                            | PLAFONIERA - LED - GRADO DI PROTEZIONE IP 66 - 43w   |
|                            | APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON LAMPADINE A LED 11W AUTOALIMENTATA, ACCENSIONE AUTOMATICA, AUTONOMIA 60 min. INSTALLAZIONE A PARETE E/O A BANDIERA.   |
|                            | RIVELATORE DI PRESENZA PER ACCENSIONE LUCI   |
|                            | APPARECCHIO AUTONOMO LUMINOSO PER SEGNALETICA DI SICUREZZA AUTOALIMENTATA BIFACCIALI, AUTONOMIA 60 min. INSTALLAZIONE A BANDIERA, TIPO DI ESECUZIONE "SA" E GRADO DI PROTEZIONE APPARECCHIO DOTATO DI SEGNALETICA DI COLORE BIANCO SU FONDO VERDE. |

