



Data di pubblicazione: 19/11/2020

Nome allegato: *Elaborato A1_signed.pdf*

CIG: 8513616A2B;

Nome procedura: *Realizzazione degli impianti di rivelazione e segnalazione incendio a protezione degli uffici della Sede provinciale INPS di Bari – lungomare Nazario Sauro, n. 41*

sede		tavola	
SEDE PROVINCIALE INPS DI BARI LUNGOMARE N. SAURO N. 41		A1	
titolo			
Progetto protezione attiva antincendio con realizzazione di nuovo impianto di rivelazione incendio secondo la norma UNI EN 9795 per la protezione degli uffici della Sede Provinciale INPS di Bari. PIANO SEMINTERRATO: Distribuzione apparecchiature.		scala	
Il Responsabile Unico del Procedimento		1:100	
progettista			
Per. Ind. Vincenzo Brunone - Ufficio Tecnico INPS			
file	data		
	ottobre 2020		

PIANO SEMINTERRATO



LEGENDA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

AL	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 24Vcc - 5Ah
☉	RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO CON BASE
☉	RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO CON BASE IN CONTROSOFFITTO E PAVIMENTO
⚡	RIPETITORE DI ALLARME OTTICO
🔊	PANNELLO OTTICO ACUSTICO "Allarme Incendio"
🔴	PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO - "ROSSO"
📺	MODULO DI COMANDO
📺	UNITA' DI SPEGNIMENTO
📺	PULSANTE DI INIBIZIONE SCARICA GAS ESTINGUENTE
📺	PULSANTE DI SCARICA MANUALE GAS ESTINGUENTE