



**Data di pubblicazione:** 19/11/2020

**Nome allegato:** *Elaborato A2\_signed.pdf*

**CIG:** 8513616A2B;

**Nome procedura:** *Realizzazione degli impianti di rivelazione e segnalazione incendio a protezione degli uffici della Sede provinciale INPS di Bari – lungomare Nazario Sauro, n. 41*

sede	tavola
<b>SEDE PROVINCIALE INPS DI BARI</b> <b>LUNGOMARE N. SAURO N. 41</b>	<b>A2</b>
titolo	
Progetto protezione attiva antincendio con realizzazione di nuovo impianto di rivelazione incendio secondo la norma UNI EN 9795 per la protezione degli uffici della Sede Provinciale INPS di Bari. <b>PIANO TERRA.</b> Distribuzione apparecchiature.	
Il Responsabile Unico del Procedimento	scala
<b>Dott. Ing. NICOLA BORRACCIA - Ufficio Tecnico INPS</b>	<b>1:100</b>
progettista	
<b>Per. Ind. Vincenzo Brunone - Ufficio Tecnico INPS</b>	
file	data
	ottobre 2020

PIANO TERRA



via GORIZIA

DIAGNOSTICO

lungomare NAZARIO SAURO

LEGENDA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI	
AL	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 24Vcc - 5Ah
🎯	RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO CON BASE
📡	RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO CON BASE IN CONTROSOFFITTO E PAVIMENTO
📡	RIPETITORE DI ALLARME OTTICO
📡	PANNELLO OTTICO ACUSTICO "Allarme Incendio"
🔴	PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO - "ROSSO"
📡	MODULO DI COMANDO