



Data di pubblicazione: 18/02/2021

Nome allegato: *Modello registro antincendio sistema di rivelazione.pdf*

CIG: 8499659C7C (Lotto 1 (Alessandria, Novi Ligure, Acqui Terme, Casale Monferrato, Asti, Nizza Monferrato, Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo)); 84997317E8 (Lotto 2 (Novara, Vercelli, Borgosesia, Biella, Gravellona Toce)); 8499770817 (Lotto 3 (Torino Centro, Torino Nord, Torino Lingotto, Moncalieri, Chieri, Carmagnola, Ivrea, Rivarolo, Pinerolo, Orbassano, Collegno, Bussoleno, Ciriè, Torino via Arcivescovado 9, Torino via Millio 41));

Nome procedura: *Servizio annuale di conduzione e manutenzione ordinaria a canone e straordinaria extra canone dei sistemi di sicurezza e delle attrezzature antincendio installate negli stabili strumentali delle Sedi ed Agenzie INPS regione Piemonte*

REGISTRO ANTINCENDIO d.p.r. n. 151 del 01/08/2011 - SISTEMA DI RIVELAZIONE

NORMA UNI 9795, UNI 11224, UNI 11280, UNI 14972

DATA _____	Manutentore _____	firma _____
PERIODICITA': semestrale	Manutentore _____	firma _____
Cliente _____	Sede/Agenzia _____	Indirizzo _____
Direttore provinciale _____	Responsabile Agenzia _____	
referente _____	firma _____	telefono _____

Tipo di controllo	Scopo della verifica	Note e azioni
Controllo sulla centrale	Efficienza e commutazione delle alimentazioni, segnalazioni, rimozione alimentazione primaria	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
	Stato delle batterie	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
	Efficienza di lampade, led e segnalazioni ottiche e digitali	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
	Efficienza delle segnalazioni acustiche	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Controllo sul sistema	Efficienza dei segnali di rinvio degli stati di allarme e guasto sui ripetitori, modem, combinatori (se esistenti)	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
	Efficienza del sistema di visualizzazione grafica possibilità di inviare e ricevere comandi	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Controllo sulle linee	Segnalazione guasto su apertura o corto circuito delle linee di rivelazione sorvegliate	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
	Segnalazione guasto su apertura o corto circuito delle linee di comando sorvegliate	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Controllo funzionale impianto	Controllo positivo delle segnalazioni di allarme ottiche ed acustiche	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
	Solo in caso di sistemi radio: controlli aggiuntivi sul sistema radio: segnalazione guasto su rimozione dispositivi a campione, segnalazione guasto su batteria a campione o totale, misurazione segnale radio	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
	Controllo visivo dello stato dei rivelatori per accertare che non siano ostruiti da ingombri o danneggiati	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
	Pulizia dei sensori e controllo della corretta numerazione dei rivelatori puntiformi di fumo	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

NOTE: