



Data di pubblicazione: 28/05/2021

Nome allegato: *Informazioni complementari Sistema di Stampa DCOC (002).pdf*

CIG: 8716754CF2;

Nome procedura: *Determinazione di indizione - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 volta all'affidamento della "Fornitura, posa in opera e manutenzione di attrezzature per la cucina industriale dell'immobile sito in Lungomare Toscanelli, 200 - Ostia - Roma CIG 8716754CF2 -*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E
CENTRALE UNICA ACQUISTI**

**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
RDO n. 2797247**

**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76
volta all'affidamento della *"Fornitura, posa in opera e manutenzione di attrezzature
per la cucina industriale dell'immobile sito in Lungomare Toscanelli, 200 – Ostia –
Roma*
CIG n. 8716754CF2**

**Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054851
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

Quesito 1: *Si chiede di conoscere se, relativamente alla posizione n.° 25, deve essere fornita una lavastoviglie con dispositivo di recupero fumane.*

Chiarimento 1: *In riferimento alla posizione n° 25 dovrà essere fornita una lavastoviglie con dispositivo di recupero delle fumane.*

Quesito 2: *Si chiede di conoscere in quale campo della piattaforma MEPA può essere inserita la documentazione aggiuntiva relativa alle schede tecniche delle apparecchiature ed il certificato di regolare esecuzione.*

Chiarimento 2: *la documentazione aggiuntiva relativa alle schede tecniche delle apparecchiature deve essere inserita nel campo relativo alla "documentazione economica".
Il certificato di regolare esecuzione deve essere inserito nel campo relativo alla "documentazione amministrativa".*

Quesito 3: *Si chiede se è possibile fornire un disegno DWG con la piantina dei locali.*

Chiarimento 3: *Per la formulazione dell'offerta si ritiene sufficiente la documentazione già resa disponibile in formato pdf. All'operatore economico aggiudicatario sarà fornito il file in formato DWG.*

Quesito 4: *Si chiede se la comprova dei requisiti relativa alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3.2. del bando, da dichiarare nella parte IV del DGUE verrà richiesta successivamente oppure è necessario documentarla in fase di partecipazione. Nel caso in cui è necessario documentarla in fase di partecipazione si chiede dove bisogna allegare i documenti.*

Chiarimento 4: *La comprova dei requisiti è richiesta nella fase di presentazione dell'offerta allegando la documentazione prevista al DGUE.*

Quesito 5: *Si chiede se è possibile inserire nell'offerta cucine con piano in acciaio 20/10 invece che 30/10 come da capitolato.*

Chiarimento 5: *No. Si conferma per i piani lo spessore di 30/10.*

Quesito 6: *Si chiedono chiarimenti relativi alla misura della base del prodotto da collocare sul blocco cottura che nella documentazione tecnica risulta di 120 cm..*

Chiarimento 6: *La misura della base è da intendersi di 40 cm..*

Quesito 7: *Si chiede di conoscere dove andrà collocato il tavolo da cm 140x100x100 con alzatina speciale per abbattitore e forno.*

Chiarimento 7: *Il tavolo da cm 140x100x100 con alzatina sarà collocato nel locale cucina.*