Data di pubblicazione: *29/10/2021*
Nome allegato: *_A4-signed.pdf*
CIG: *89576728C6;*
Nome procedura: *Realizzazione impianti di diffusione sonora presso gli uffici delle Sedi Provinciali INPS di Bari al lungomare Nazario Sauro n. 41 e Foggia in via della Repubblica n. 18*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

SEDE PROVINCIALE DI FOGGIA

INDIRIZZO
via della Repubblica n. 18

SCALA 1:200 | DATA 30.03.2021

PROGETTO
REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC

TAVOLA
PIANO SECONDO

A4

PROGETTISTA
Per. Ind. Savino Restaino
coordinamento regionale tecnico edilizio INPS Puglia



MODIFICHE

REV	DATA
A	20/10/2021
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA

Firmato digitalmente da
Michele Porcelli
CN = Porcelli Michele
C = IT

LEGENDA

F	Rivelatore ottico di fumo		Pulsante allarme incendio
FC	Rivelatore ottico di fumo nel controsoffitto	PAI	Pannello ottico-acustico allarme incendio
T	Rivelatore termovelocimetrico di calore	CPAI	Centrale allarme incendi
S2	Rivelatore fumo e termovelocimetrico di calore	S3	Rivelatore fumo, termovelocimetrico di calore e fiamma
RP	Ripetitore luminoso	E	Elettromagnete
	Rivelatore di fumo lineare - Trasmettitore		Rivelatore di fumo lineare - Ricevitore
DFL	Rivelatore di fumo lineare a riflessione di luce		Rivelatore di fumo a campionamento aria aspirata
ALI	Alimentatore supplementare 24V - EN54-4		Sirena esterna
	Diffusore sonoro da parete conforme EN 54-24	EVAC	Centrale di diffusione sonora conforme EN 54-16 in armadio rack
	Diffusore sonoro da soffitto conforme EN 54-24		Passerella portacavi reticolata in acciaio zincato
	Base microfonica VV.F. in armadietto rosso conforme EN 54-16		Base microfonica da tavolo conforme EN 54-16

PIANO SECONDO