


Data di pubblicazione: 29/10/2021

Nome allegato: \_B1-signed.pdf

**CIG:** 89576728C6;

Nome procedura: Realizzazione impianti di diffusione sonora presso gli uffici delle Sedi Provinciali INPS di Bari al lungomare

Nazario Sauro n. 41 e Foggia in via della Repubblica n. 18




## ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

| SEDE PROVINCIALE DI BARI      |                |            |
|-------------------------------|----------------|------------|
| lungomare Nazario Sauro n. 41 | SCALA<br>1:200 | 30.03.2021 |
| PROGETTO                      |                | 1          |

REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC

PIANO SEMINTERRATO

Per. Ind. Savino RESTAINO coordinamento regionale tecnico edilizio INPS Puglia



| LEGENDA          |   |           |   |  |
|------------------|---|-----------|---|--|
| -F-              | Rivelatore ottico di fumo                                       | •         | Pulsante allarme incendio                                       |  |
| <del>-</del> FO- | Rivelatore ottico di fumo nel controsoffitto                    | PAI       | Pannello ottico-acustico allarme incendio                       |  |
| <u>-</u> Ţ-      | Rivelatore termovelocimetrico di calore                         | CAI       | Centrale allarme incendi  |  |
| -\$2-            | Rivelatore fumo e termovelocimetrico di calore                  | -63-      | Rivelatore fumo, termovelocimetrico di calore e fiamma          |  |
| (RP)             | Ripetitore luminoso   | E         | Elettromagnete  |  |
| <b>←</b>         | Rivelatore di fumo lineare - Trasmettitore                      | RX **     | Rivelatore di fumo lineare - Ricevitore                         |  |
| TRX X            | Rivelatore di fumo lineare a riflessione di luce                |           | Rivelatore di fumo a campionamento aria aspirata                |  |
| ALI              | Alimentatore supplementare 24V - EN54-4                         |           | Sirena esterna  |  |
| <b>EX</b>        | Diffusore sonoro da parete conforme EN 54-24                    | EVAC<br>Å | Centrale di diffusione sonora conforme EN 54-16 in armadio rack |  |
| (E)              | Diffusore sonoro da soffitto conforme EN 54-24                  |           | Proiettore sonoro EN 54-24                                      |  |
|                  | Base microfonica VV.F. in armadietto rosso conforme<br>EN 54-16 |           | Base microfonica da tavolo conforme EN 54-16                    |  |

## PIANO SEMINTERRATO



lungomare NAZARIO SAURO