



Data di pubblicazione: 21/11/2018

Nome allegato: 5.3 - TAV A3.pdf

CIG: 769499920F;

Nome procedura: *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO NELLO STABILE INPS
DI BOLOGNA, VIA DEI MILLE 9*

RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO
ANTINCENDIO NUOVA SEDE REGIONALE
VIA DEI MILLE 9 IN BOLOGNA

Ing. Aldo Borriello



RILIEVO IMPIANTO ESISTENTE

PIANO TERRA

Tavola N.

A3

SCALA

1:100

DATA

ottobre 2018

Commissa	
----------	--

Nome file


Rev.	1
------	---

LEGENDA


centrale rilevazione uffici
Esser 8000C

K1 centrale rilevazione archivio
Kilsen KSA701-1


K2 centrale spegnimento archivio
Kilsen FEC403EN


 alimentatore ausiliario 24V

 rilevatore ottico a luce diffusa

 ripetitore ottico di allarme per rilevatori non in vista

 punto manuale di azionamento
evacuatore

 punto manuale di segnalazione d'incendio

 targa ottica di segnalazione
d'incendio

 segnalazione acustica d'incendio

fermo elettromagnetico per porte


 manichetta UNI45 20m

F estintore portatile

 estintore carrellato

FI porta tagliafuoco EI120

☐ segnalatore di chiusura
☐ per porta tagliafuoco



cono erogatore CO2

Fn Filtro ventilazione naturale

F_p Filtro pressione
costante 0,3bar

